



ภาคผนวก 5  
เอกสารตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย  
เดือน กรกฎาคม 2567 - ธันวาคม 2567

เอกสารตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงและถังดับเพลิง



**Fier Hose Cabinet Monthly Checklist**  
ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน



Month / เดือน **พฤษภาคม**

Building / โครงการ MY STORY ลาดพร้าว 71

อาคาร **A**

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire	Water	Hose Reel	FIRE	Nozzle	Leakage /	Cabinet/Glass/ Key		
		Extinguisher ถังเคมี ดับเพลิง	Valves วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบ หัวหมุน	HYDRANT หัวทองเหลือง	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซีล	ตู้	กระจก	กุญแจ
งานจอดรถ	หน้าอาคาร	-	-	-	N	-	-	-	-	-
1	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
1	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
2	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
2	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
3	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
3	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
4	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
4	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
5	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
5	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
6	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
6	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
7	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
7	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
8	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
8	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
คาเฟ่	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , N Noemal , AB Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, N ปกติ , AB ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกโดย

Signature / ลงเซ็น (Tech./ช่าง)

Date / วันที่ 12/5/67

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงเซ็น (Tech.Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 12/5/67

Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงเซ็น (BM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา



# Fier Hose Cabinet Monthly Cheeklist



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Month / เดือน พฤษภาคม

Building / โครงการ MY STORY อาคาร 71

อาคาร B

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire	Water	Hose Reel	FIRE	Nozzle	Leakage /	Cabinet/Glass/		
		Extinguisher ถังเคมี ดับเพลิง	Valves วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบ หัวหมุน	HYDRANT หัวทองเหลือง	หัวฉีดน้ำ	Seal รอยรั่วและซีล	Key		
ลานจอดรถ	หน้าอาคาร				N					
1	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	—
1	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	—
2	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	—
2	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	—
3	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	—
3	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	—
4	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	—
4	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	—
5	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	—
5	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	—
6	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	—
6	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	—
7	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	—
7	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	—
8	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	—
8	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	—
คาเฟ่	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	—
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable , N Noemal , AB Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, N ปกติ , AB ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech.Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM / ผู้จัดการอาคาร)

อภัยสิทธิ์

MS

Date / วันที่ 1-7-67


Date / วันที่ 1/7/67

Date / วันที่


Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา



**Fier Hose Cabinet Monthly Checklist**  
ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน



Month / เดือน กรกฎาคม
Building / โครงการ MY STORY อาคาร 71
อาคาร C

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire	Water	Hose Reel	FIRE	Nozzle	Leakage /	Cabinet/Glass/		
		Extinguisher ถังเคมี ดับเพลิง	Valves วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบ หัวหมุน	HYDRANT หัวทองเหลือง	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซีล	Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
ลานจอดรถ	หน้าอาคาร	-	-	-	AB	-	-	-	-	-
1	FHC-001	Z	Z	Z	AB	Z	Z	Z	Z	Z/A
1	FHC-002	Z	Z	Z	AB	Z	Z	Z	Z	Z/A
2	FHC-001	Z	Z	Z	AB	Z	Z	Z	Z	Z/A
2	FHC-002	Z	Z	Z	AB	Z	Z	Z	Z	Z/A
3	FHC-001	Z	Z	Z	AB	Z	Z	Z	Z	Z/A
3	FHC-002	Z	Z	Z	AB	Z	Z	Z	Z	Z/A
4	FHC-001	Z	Z	Z	AB	Z	Z	Z	Z	Z/A
4	FHC-002	Z	Z	Z	AB	Z	Z	Z	Z	Z/A
5	FHC-001	Z	Z	Z	AB	Z	Z	Z	Z	Z/A
5	FHC-002	Z	Z	Z	AB	Z	Z	Z	Z	Z/A
6	FHC-001	Z	Z	Z	AB	Z	Z	Z	Z	Z/A
6	FHC-002	Z	Z	Z	AB	Z	Z	Z	Z	Z/A
7	FHC-001	Z	Z	Z	AB	Z	Z	Z	Z	Z/A
7	FHC-002	Z	Z	Z	AB	Z	Z	Z	Z	Z/A
8	FHC-001	Z	Z	Z	AB	Z	Z	Z	Z	Z/A
8	FHC-002	Z	Z	Z	AB	Z	Z	Z	Z	Z/A
คาเฟ่	FHC-001	Z	Z	Z	AB	Z	Z	Z	Z	Z/A

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , N Noemal , AB Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, N ปกติ , AB ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech.Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 11/7/67

Date / วันที่ 11/7/67


Date / วันที่

Time / เวลา

Time / เวลา


Time / เวลา





**Fier Hose Cabinet Monthly Checklist**

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน



Month / เดือน กุมภาพันธ์ 67

Building / โครงการ MY STORY ศาลเจ้า 71 อาคาร D

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire	Water	Hose Reel	FIRE	Nozzle	Leakage /	Cabinet/Glass/		
		Extinguisher ถังเคมี ดับเพลิง	Valves วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบ หัวหมุน	HYDRANT หัวทองเหลือง	หัวฉีดน้ำ	Seal รอยรั่วและซีล	Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
ลานจอดรถ	หน้าอาคาร				AB					
1	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	1
1	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	1
2	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	1
2	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	1
3	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	1
3	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	1
4	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	1
4	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	1
5	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	1
5	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	1
6	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	1
6	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	1
7	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	1
7	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	1
8	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	1
8	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	1
คาดฟ้า	FHC-001									

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , N Noermal , AB Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, N ปกติ , AB ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech.Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 1/7/67


Date / วันที่ 1/7/67

Date / วันที่

Time / เวลา


Time / เวลา

Time / เวลา



**Fier Hose Cabinet Monthly Checklist**

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน



Month / เดือน **สิงหาคม**

Building / โครงการ MY STORY อาคาร **71**

อาคาร **A**


Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire	Water	Hose Reel	FIRE	Nozzle	Leakage /	Cabinet/Glass/		
		Extinguisher ถังเคมี ดับเพลิง	Valves วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบ หัวหมุน	HYDRANT หัวทองเหลือง	หัวฉีดน้ำ	Seal รอยรั่วและซีล	Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
ลานจอดรถ	หน้าอาคาร	✓	✓	✓	N	✓	✓	✓	✓	✓
1	FHC-001	✓	✓	✓	AB	✓	✓	✓	✓	N/A
1	FHC-002	✓	✓	✓	AB	✓	✓	✓	✓	N/A
2	FHC-001	✓	✓	✓	AB	✓	✓	✓	✓	N/A
2	FHC-002	✓	✓	✓	AB	✓	✓	✓	✓	N/A
3	FHC-001	✓	✓	✓	AB	✓	✓	✓	✓	N/A
3	FHC-002	✓	✓	✓	AB	✓	✓	✓	✓	N/A
4	FHC-001	✓	✓	✓	AB	✓	✓	✓	✓	N/A
4	FHC-002	✓	✓	✓	AB	✓	✓	✓	✓	N/A
5	FHC-001	✓	✓	✓	AB	✓	✓	✓	✓	N/A
5	FHC-002	✓	✓	✓	AB	✓	✓	✓	✓	N/A
6	FHC-001	✓	✓	✓	AB	✓	✓	✓	✓	N/A
6	FHC-002	✓	✓	✓	AB	✓	✓	✓	✓	N/A
7	FHC-001	✓	✓	✓	AB	✓	✓	✓	✓	N/A
7	FHC-002	✓	✓	✓	AB	✓	✓	✓	✓	N/A
8	FHC-001	✓	✓	✓	AB	✓	✓	✓	✓	N/A
8	FHC-002	✓	✓	✓	AB	✓	✓	✓	✓	N/A
คอร์ท	FHC-001	✓	✓	✓	AB	✓	✓	✓	✓	N/A

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , N Noemal , AB Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช่นูมัล, N ปกติ , AB ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย \_\_\_\_\_ Checked By / ตรวจสอบโดย \_\_\_\_\_ Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย \_\_\_\_\_  
 Signature / ลายเซ็น (Tech./ช่าง) \_\_\_\_\_ Signature / ลายเซ็น (Tech.Sup. / หัวหน้าช่าง) \_\_\_\_\_ Signature / ลายเซ็น (BM / ผู้จัดการอาคาร) \_\_\_\_\_

Date / วันที่ 8/8/67 Date / วันที่ 8/8/67 Date / วันที่ \_\_\_\_\_  
 Time / เวลา \_\_\_\_\_ Time / เวลา \_\_\_\_\_ Time / เวลา \_\_\_\_\_



**Fier Hose Cabinet Monthly Checklist**

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน



Month / เดือน **สิงหาคม**

Building / โครงการ MY STORY อาคาร T1

อาคาร **B**

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire	Water	Hose Reel	FIRE	Nozzle	Leakage /	Cabinet/Glass/		
		Extinguisher ถังเคมี ดับเพลิง	Valves วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบ หัวหมุน	HYDRANT หัวทองเหลือง	หัวฉีดน้ำ	Seal รอยร้าวและซีล	Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
ลานจอดรถ	หน้าอาคาร				N					
1	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	—
1	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	—
2	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	—
2	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	—
3	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	—
3	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	—
4	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	—
4	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	—
5	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	—
5	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	—
6	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	—
6	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	—
7	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	—
7	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	—
8	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	—
8	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	—
ตาดฟ้า	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	—

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , N Noemat , AB Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, N ปกติ , AB ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date / วันที่ **15-8-67**

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech.Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ **15/8/67**


Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM / ผู้จัดการอาคาร)


Date / วันที่

Time / เวลา



**Fier Hose Cabinet Monthly Checklist**

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน



Month / เดือน สิงหาคม

Building / โครงการ MY STORY อาคาร 71

อาคาร C

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire	Water	Hose Reel	FIRE	Nozzle	Leakage /	Cabinet/Glass/		
		Extinguisher ถังเคมี ดับเพลิง	Valves วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบ หัวหมุน	HYDRANT หัวทองเหลือง	หัวฉีดน้ำ	Seal รอยรั่วและซีล	Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
ลานจอดรถ	หน้าอาคาร	-	-	-	AB	-	-	-	-	-
1	FHC-001	Z	Z	Z	AB	Z	Z	Z	Z	Z/A
1	FHC-002	Z	Z	Z	AB	Z	Z	Z	Z	Z/A
2	FHC-001	Z	Z	Z	AB	Z	Z	Z	Z	Z/A
2	FHC-002	Z	Z	Z	AB	Z	Z	Z	Z	Z/A
3	FHC-001	Z	Z	Z	AB	Z	Z	Z	Z	Z/A
3	FHC-002	Z	Z	Z	AB	Z	Z	Z	Z	Z/A
4	FHC-001	Z	Z	Z	AB	Z	Z	Z	Z	Z/A
4	FHC-002	Z	Z	Z	AB	Z	Z	Z	Z	Z/A
5	FHC-001	Z	Z	Z	AB	Z	Z	Z	Z	Z/A
5	FHC-002	Z	Z	Z	AB	Z	Z	Z	Z	Z/A
6	FHC-001	Z	Z	Z	AB	Z	Z	Z	Z	Z/A
6	FHC-002	Z	Z	Z	AB	Z	Z	Z	Z	Z/A
7	FHC-001	Z	Z	Z	AB	Z	Z	Z	Z	Z/A
7	FHC-002	Z	Z	Z	AB	Z	Z	Z	Z	Z/A
8	FHC-001	Z	Z	Z	AB	Z	Z	Z	Z	Z/A
8	FHC-002	Z	Z	Z	AB	Z	Z	Z	Z	Z/A
คาเฟ่	FHC-001	Z	Z	Z	AB	Z	Z	Z	Z	Z/A

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , N Noemal , AB Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, N ปกติ , AB ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date / วันที่ 1/8/67

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech.Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 1/8/67

Time / เวลา


Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่


Time / เวลา





Fier Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน



Month / เดือน สิงหาคม ๘๗ Building / โครงการ MY STORY อาคาร ๗1 อาคาร ๑

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire	Water	Hose Reel	FIRE	Nozzle	Leakage /	Cabinet/Glass/		
		Extinguisher ถังเคมี ดับเพลิง	Valves วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบ หัวหมุน	HYDRANT หัวทองเหลือง	หัวฉีดน้ำ	Seal รอยรั่วและซีล	Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
ลานจอดรถ	หน้าอาคาร				AB					
1	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	✓
1	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	✓
2	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	✓
2	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	✓
3	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	✓
3	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	✓
4	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	✓
4	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	✓
5	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	✓
5	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	✓
6	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	✓
6	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	✓
7	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	✓
7	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	✓
8	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	✓
8	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	✓
คาเฟ่	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	✓

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , N Noermal , AB Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, N ปกติ , AB ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech.Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Date / วันที่


Date / วันที่

Time / เวลา

Time / เวลา


Time / เวลา





**Fier Hose Cabinet Monthly Checklist**

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน



Month / เดือน **กุมภาพันธ์**

Building / โครงการ MY STORY ลาดพร้าว 71

อาคาร **A**

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire	Water	Hose Reel	FIRE	Nozzle	Leakage /	Cabinet/Glass/		
		Extinguisher ถังเคมี ดับเพลิง	Valves วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบ หัวหมุน	HYDRANT หัวทองเหลือง	หัวฉีดน้ำ	Seal รอยร่วนและขีด	Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
ลานจอดรถ	หน้าอาคาร	-	-	-	N	-	-	-	-	-
1	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
1	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
2	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
2	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
3	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
3	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
4	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
4	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
5	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
5	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
6	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
6	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
7	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
7	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
8	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
8	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
ลาดพร้าว	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, N Noermal, AB Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, N ปกติ, AB ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกโดย

Signature / ลงเซ็น (Tech/ช่าง)

Date / วันที่ 7/9/67

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงเซ็น (Tech.Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 7/9/67

Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงเซ็น (RM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา



# Fier Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน



Month / เดือน กันยายน

Building / โครงการ MY STORY อาคาร 71

อาคาร B

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire	Water	Hose Reel	FIRE	Nozzle	Leakage /	Cabinet/Glass/		
		Extinguisher ถังเคมี ดับเพลิง	Valves วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบ หัวหมุน	HYDRANT หัวพองเพลิง	หัวฉีดน้ำ	Seal รอยรั่วและขีด	Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
ลานจอดรถ	หน้าอาคาร				N					
1	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	-
1	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	-
2	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	-
2	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	-
3	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	-
3	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	-
4	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	-
4	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	-
5	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	-
5	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	-
6	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	-
6	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	-
7	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	-
7	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	-
8	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	-
8	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	-
คาเฟ่	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	-
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable , N Noermal , AB Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, N ปกติ , AB ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature / ลงเซ็น (Tech.Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลงเซ็น (EIM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 12-9-69


Date / วันที่ 12/9/69

Date / วันที่

Time / เวลา


Time / เวลา

Time / เวลา



**Fier Hose Cabinet Monthly Checklist**

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน



Month / เดือน กันยายน
Building / โครงการ MY STORY อาคาร 71
อาคาร C

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire	Water	Hose Reel	FIRE	Nozzle	Leakage /	Cabinet/Glass/		
		Extinguisher ถังเคมี ดับเพลิง	Valves วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบ หัวหมุน	HYDRANT หัวทองเหลือง	หัวฉีดน้ำ	Seal รอยรั่วและซีล	Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
ลานจอดรถ	หน้าอาคาร	-	-	-	AB	-	-	-	-	-
1	FHC-001	22	22	22	AB	22	22	22	22	N/A
1	FHC-002	22	22	22	AB	22	22	22	22	N/A
2	FHC-001	22	22	22	AB	22	22	22	22	N/A
2	FHC-002	22	22	22	AB	22	22	22	22	N/A
3	FHC-001	22	22	22	AB	22	22	22	22	N/A
3	FHC-002	22	22	22	AB	22	22	22	22	N/A
4	FHC-001	22	22	22	AB	22	22	22	22	N/A
4	FHC-002	22	22	22	AB	22	22	22	22	N/A
5	FHC-001	22	22	22	AB	22	22	22	22	N/A
5	FHC-002	22	22	22	AB	22	22	22	22	N/A
6	FHC-001	22	22	22	AB	22	22	22	22	N/A
6	FHC-002	22	22	22	AB	22	22	22	22	N/A
7	FHC-001	22	22	22	AB	22	22	22	22	N/A
7	FHC-002	22	22	22	AB	22	22	22	22	N/A
8	FHC-001	22	22	22	AB	22	22	22	22	N/A
8	FHC-002	22	22	22	AB	22	22	22	22	N/A
คาเฟ่	FHC-001	22	22	22	AB	22	22	22	22	N/A

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , N Noemal , AB Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, N ปกติ , AB ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย  
 Signature / ลงเซ็น (Tech/ช่าง)  
กฤษณะ  
 Date / วันที่ 1/9/67  
 Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย  
 Signature / ลงเซ็น (Tech.Sup. / หัวหน้าช่าง)  
อ.อ  
 Date / วันที่ 1/9/68  
 Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย  
 Signature / ลงเซ็น (BM / ผู้จัดการอาคาร)  
 \_\_\_\_\_  
 Date / วันที่ \_\_\_\_\_  
 Time / เวลา \_\_\_\_\_



### Fier Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน



Month / เดือน กุมภาพันธ์ 67

Building / โครงการ MY STORY อาคาร 71

อาคาร D

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire	Water	Hose Reel	FIRE	Nozzle	Leakage /	Cabinet/Glass/		
		Extinguisher ถังเคมี ดับเพลิง	Valves วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบ หัวหมุน	HYDRANT หัวทองเหลือง	หัวฉีดน้ำ	Seal รอยร้าวและปิด	Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
ลานจอดรถ	หน้าอาคาร				AB					
1	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	✓
1	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	✓
2	FHC-001	N	N	✓	AB	N	N	N	N	✓
2	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	✓
3	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	✓
3	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	✓
4	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	✓
4	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	✓
5	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	✓
5	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	✓
6	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	✓
6	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	✓
7	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	✓
7	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	✓
8	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	✓
8	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	✓
คาเฟ่	FHC-001									

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , N Noemat , AB Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, N ปกติ , AB ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech.Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Date / วันที่


Date / วันที่

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา





**Fier Hose Cabinet Monthly Checklist**  
ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน



Month / เดือน **ตุลาคม**

Building / โครงการ MY STORY ลาดพร้าว 71 อาคาร **A**

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire	Water	Hose Reel	FIRE	Nozzle	Leakage /	Cabinet/Glass/		
		Extinguisher ถังเคมี ดับเพลิง	Valves วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบ หัวหมุน	HYDRANT หัวทองเหลือง	หัวฉีดน้ำ	Seat รอยรั่วและซึบ	Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
ลานจอดรถ	หน้าอาคาร	N	N	N	N	N	N	N	N	N/A
1	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
1	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
2	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
2	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
3	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
3	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
4	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
4	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
5	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
5	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
6	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
6	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
7	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
7	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
8	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
8	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
ลาดพร้าว	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , N Noemal , AB Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, N ปกติ , AB ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech/ช่าง)

Signature / ลงชื่อ (Tech.Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลงชื่อ (RM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ **5/10/67**

Date / วันที่ **5/10/67**


Date / วันที่

Time / เวลา


Time / เวลา

Time / เวลา





**Fier Hose Cabinet Monthly Checklist**  
ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน



Month / เดือน **พฤษภาคม**

Building / โครงการ MY STORY อาคาร **71**

อาคาร **B**

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire	Water	Hose Reel	FIRE	Nozzle	Leakage /	Cabinet/Glass/		
		Extinguisher ถังเคมี ดับเพลิง	Valves วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบ หัวหมุน	HYDRANT หัวทองเหลือง	หัวฉีดน้ำ	Seal รอยรั่วและซีล	Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
ลานจอดรถ	หน้าอาคาร				N					
1	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	/
1	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	/
2	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	/
2	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	/
3	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	/
3	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	/
4	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	/
4	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	/
5	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	/
5	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	/
6	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	/
6	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	/
7	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	/
7	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	/
8	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	/
8	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	/
คอร์ท	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , N Noermal , AB Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, N ปกติ , AB ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech.Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ **5-10-67**


Date / วันที่ **5/10/67**

Date / วันที่

Time / เวลา


Time / เวลา

Time / เวลา



**Fier Hose Cabinet Monthly Checklist**

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน



Month / เดือน **ตุลาคม**

Building / โครงการ **MY STORY** อาคาร **71**

อาคาร **C**

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire	Water	Hose Reel	FIRE	Nozzle	Leakage /	Cabinet/Glass/		
		Extinguisher ถังเคมี ดับเพลิง	Valves วาล์ว หัวน้ำ	สายฉีดแบบ หัวหมุน	HYDRANT หัวทองเหลือง	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซีล	Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
ลานจอดรถ	หน้าอาคาร	✓	✓	✓	AB	-	-	-	-	-
1	FHC-001	✓	✓	✓	AB	✓	✓	✓	✓	N/A
1	FHC-002	✓	✓	✓	AB	✓	✓	✓	✓	N/A
2	FHC-001	✓	✓	✓	AB	✓	✓	✓	✓	N/A
2	FHC-002	✓	✓	✓	AB	✓	✓	✓	✓	N/A
3	FHC-001	✓	✓	✓	AB	✓	✓	✓	✓	N/A
3	FHC-002	✓	✓	✓	AB	✓	✓	✓	✓	N/A
4	FHC-001	✓	✓	✓	AB	✓	✓	✓	✓	N/A
4	FHC-002	✓	✓	✓	AB	✓	✓	✓	✓	N/A
5	FHC-001	✓	✓	✓	AB	✓	✓	✓	✓	N/A
5	FHC-002	✓	✓	✓	AB	✓	✓	✓	✓	N/A
6	FHC-001	✓	✓	✓	AB	✓	✓	✓	✓	N/A
6	FHC-002	✓	✓	✓	AB	✓	✓	✓	✓	N/A
7	FHC-001	✓	✓	✓	AB	✓	✓	✓	✓	N/A
7	FHC-002	✓	✓	✓	AB	✓	✓	✓	✓	N/A
8	FHC-001	✓	✓	✓	AB	✓	✓	✓	✓	N/A
8	FHC-002	✓	✓	✓	AB	✓	✓	✓	✓	N/A
คาเฟ่	FHC-001	✓	✓	✓	AB	✓	✓	✓	✓	N/A

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , N Noemat , AB Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, N ปกติ , AB ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech.Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM / ผู้จัดการอาคาร)





Date / วันที่ **2/10/62**


Date / วันที่ **1/10/62**

Date / วันที่

Time / เวลา


Time / เวลา

Time / เวลา



**Fier Hose Cabinet Monthly Checklist**

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน



Month / เดือน **ตุลาคม 67**

Building / โครงการ MY STORY ศาลเจ้า 71

อาคาร **D**

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire	Water	Hose Reel	FIRE	Nozzle	Leakage /	Cabinet/Glass/		
		Extinguisher ถังเคมี ดับเพลิง	Valves วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบ หัวหมุน	HYDRANT หัวทองเหลือง	หัวฉีดน้ำ	Seal รอยรั่วและซีล	Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
ลานจอดรถ	หน้าอาคาร				AB					
1	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	1
1	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	1
2	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	1
2	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	1
3	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	1
3	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	1
4	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	1
4	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	1
5	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	1
5	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	1
6	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	1
6	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	1
7	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	1
7	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	1
8	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	1
8	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	1
คาเฟ่	FHC-001									

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , N Noemal , AB Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, N ปกติ , AB ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech.Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่


Date / วันที่

Date / วันที่

Time / เวลา


Time / เวลา

Time / เวลา



**Fier Hose Cabinet Monthly Checklist**

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน



Month / เดือน **พฤษภาคม**

Building / โครงการ MY STORY ตาพพร้าว 71

อาคาร **A**

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire	Water	Hose Reel	FIRE	Nozzle	Leakage /	Cabinet/Glass/		
		Extinguisher ถังเคมี ดับเพลิง	Valves วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบ หัวหมุน	HYDRANT หัวพองเหลือง	หัวฉีดน้ำ	Seal รอยรั่วและซีล	Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
ลานจอดรถ	หน้าอาคาร	✓	✓	✓	N	✓	✓	✓	✓	✓
1	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
1	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
2	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
2	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
3	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
3	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
4	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
4	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
5	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
5	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
6	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
6	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
7	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
7	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
8	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
8	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
ตลาดน้ำ	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , N Noermal , AB Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, N ปกติ , AB ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลงเซ็น (Tech./ช่าง)

Date / วันที่ 5/6/67

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงเซ็น (Tech.Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 5/6/67

Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงเซ็น (BM / ผู้จัดการอาคาร)


Date / วันที่

Time / เวลา





**Fier Hose Cabinet Monthly Checklist**  
ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน



Month / เดือน **พฤศจิกายน**
Building / โครงการ MY STORY อาคาร 71
อาคาร **B**

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire	Water	Hose Reel	FIRE	Nozzle	Leakage /	Cabinet/Glass/ Key		
		Extinguisher ถังเคมี ดับเพลิง	Valves วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบ หัวหมุน	HYDRANT หัวทองเหลือง	หัวฉีดน้ำ	Seal รอยรั่วและซีล	ตู้	กระจก	กุญแจ
ลานจอดรถ	หน้าอาคาร				N					
1	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	-
1	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	-
2	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	-
2	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	-
3	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	-
3	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	-
4	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	-
4	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	-
5	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	-
5	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	-
6	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	-
6	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	-
7	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	-
7	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	-
8	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	-
8	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	-
ตลาดท่า	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	-
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable , N Noermal , AB Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, N ปกติ , AB ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกโดย

Signature / ลงเซ็น (Tech.ช่าง)

Date / วันที่ 4-11-67

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงเซ็น (Tech.Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 4/11/67

Time / เวลา


Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงเซ็น (BM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่


Time / เวลา





**Fier Hose Cabinet Monthly Checklist**

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน



Month / เดือน พฤศจิกายน
Building / โครงการ MY STORY อาคาร 71
อาคาร C

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire	Water	Hose Reel	FIRE	Nozzle	Leakage /	Cabinet/Glass/		
		Extinguisher ถังเคมี ดับเพลิง	Valves วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบ หัวหมุน	HYDRANT หัวทองเหลือง	หัวฉีดน้ำ	Seal รอยรั่วและซีล	Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
ลานจอดรถ	หน้าอาคาร	✓	✓	✓	AB	✓	✓	✓	✓	✓
1	FHC-001	22	22	22	AB	22	22	22	22	N/A
1	FHC-002	22	22	22	AB	22	22	22	22	N/A
2	FHC-001	22	22	22	AB	22	22	22	22	N/A
2	FHC-002	22	22	22	AB	22	22	22	22	N/A
3	FHC-001	22	22	22	AB	22	22	22	22	N/A
3	FHC-002	22	22	22	AB	22	22	22	22	N/A
4	FHC-001	22	22	22	AB	22	22	22	22	N/A
4	FHC-002	22	22	22	AB	22	22	22	22	N/A
5	FHC-001	22	22	22	AB	22	22	22	22	N/A
5	FHC-002	22	22	22	AB	22	22	22	22	N/A
6	FHC-001	22	22	22	AB	22	22	22	22	N/A
6	FHC-002	22	22	22	AB	22	22	22	22	N/A
7	FHC-001	22	22	22	AB	22	22	22	22	N/A
7	FHC-002	22	22	22	AB	22	22	22	22	N/A
8	FHC-001	22	22	22	AB	22	22	22	22	N/A
8	FHC-002	22	22	22	AB	22	22	22	22	N/A
คาเฟ่	FHC-001	22	22	22	AB	22	22	22	22	N/A

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , N Noemal , AB Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, N ปกติ , AB ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกโดย  
 Signature / ลายเซ็น (Tech./ช่าง)


Checked By / ตรวจสอบโดย  
 Signature / ลายเซ็น (Tech.Sup. / หัวหน้าช่าง)

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย  
 Signature / ลายเซ็น (BM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 1-11-62  
 Time / เวลา


Date / วันที่ 1/11/62  
 Time / เวลา

Date / วันที่  
 Time / เวลา



**Fier Hose Cabinet Monthly Checklist**

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน



Month / เดือน **พฤศจิกายน 67**
Building / โครงการ MY STORY ลาดพร้าว 71
อาคาร **D**

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire	Water	Hose Reel	FIRE	Nozzle	Leakage /	Cabinet/Glass/		
		Extinguisher ถังเคมี ดับเพลิง	Valves วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบ หัวหมุน	HYDRANT หัวทองเหลือง	หัวฉีดน้ำ	Seal รอยรั่วและซีล	Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
ลานจอดรถ	หน้าอาคาร				AB					
1	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N
1	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	N
2	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N
2	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	N
3	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N
3	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	N
4	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N
4	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	N
5	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N
5	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	N
6	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N
6	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	N
7	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N
7	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	N
8	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N
8	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	N
ลาดพร้าว	FHC-001									

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , N Noermal , AB Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, N ปกติ , AB ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech.Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่


Date / วันที่

Date / วันที่


Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา



**Fier Hose Cabinet Monthly Cheeklist**  
ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน



Month / เดือน **ธันวาคม**
Building / โครงการ MY STORY อาคาร **71**
อาคาร **A**

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมี ดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	FIRE HYDRANT หัวทองเหลือง	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet/Glass/ Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
ลานจอดรถ	หน้าอาคาร	-	-	-	N	-	-	-	-	-
1	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
1	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
2	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
2	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
3	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
3	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
4	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
4	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
5	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
5	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
6	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
6	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
7	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
7	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
8	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
8	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
คาเฟ่	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	N/A
Remark / หมายเหตุ										

Note : Please Mark N/A if not applicable , N Noemal , AB Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อผิดพลาด, N ปกติ , AB ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech./ช่าง)

Date / วันที่ 11/12/67

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech.Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 11/12/67


Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (BM / ผู้จัดการอาคาร)


Date / วันที่

Time / เวลา



**Fier Hose Cabinet Monthly Checklist**

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน



Month / เดือน **สิงหาคม**

Building / โครงการ MY STORY อาคาร 71

อาคาร **B**

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire	Water	Hose Reel	FIRE	Nozzle	Leakage /	Cabinet/Glass/		
		Extinguisher ถังเคมี ดับเพลิง	Valves วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบ หัวหมุน	HYDRANT หัวทองเหลือง	หัวฉีดน้ำ	Seal รอยรั่วและซีล	Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
ลานจอดรถ	หน้าอาคาร				N					
1	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	-
1	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	-
2	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	-
2	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	-
3	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	-
3	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	-
4	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	-
4	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	-
5	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	-
5	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	-
6	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	-
6	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	-
7	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	-
7	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	-
8	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	-
8	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	-
ตลาดฟ้า	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	-

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , N Noemal , AB Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, N ปกติ , AB ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Signature /ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

**สิริพงษ์**

Date / วันที่ **15-12-67**

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature /ลายเซ็น (Tech.Sup. / หัวหน้าช่าง)

**ร.ส**

Date / วันที่ **5/12/68**

Time / เวลา


Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature /ลายเซ็น (BM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่


Time / เวลา





**Fier Hose Cabinet Monthly Checklist**

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน



Month / เดือน **ธันวาคม**
Building / โครงการ MY STORY อาคาร 71
อาคาร **C**

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire	Water	Hose Reel	FIRE	Nozzle	Leakage /	Cabinet/Glass/		
		Extinguisher ถังเคมี ดับเพลิง	Valves วาล์ว หัวฉีดน้ำ	สายฉีดแบบ หัวหมุน	HYDRANT หัวทองเหลือง	หัวฉีดน้ำ	Seal รอยรั่วและซีล	Key		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
ลานจอดรถ	หน้าอาคาร	-	-	-	AB	-	-	-	-	-
1	FHC-001	Z	Z	Z	AB	Z	Z	Z	Z	N/A
1	FHC-002	Z	Z	Z	AB	Z	Z	Z	Z	N/A
2	FHC-001	Z	Z	Z	AB	Z	Z	Z	Z	N/A
2	FHC-002	Z	Z	Z	AB	Z	Z	Z	Z	N/A
3	FHC-001	Z	Z	Z	AB	Z	Z	Z	Z	N/A
3	FHC-002	Z	Z	Z	AB	Z	Z	Z	Z	N/A
4	FHC-001	Z	Z	Z	AB	Z	Z	Z	Z	N/A
4	FHC-002	Z	Z	Z	AB	Z	Z	Z	Z	N/A
5	FHC-001	Z	Z	Z	AB	Z	Z	Z	Z	N/A
5	FHC-002	Z	Z	Z	AB	Z	Z	Z	Z	N/A
6	FHC-001	Z	Z	Z	AB	Z	Z	Z	Z	N/A
6	FHC-002	Z	Z	Z	AB	Z	Z	Z	Z	N/A
7	FHC-001	Z	Z	Z	AB	Z	Z	Z	Z	N/A
7	FHC-002	Z	Z	Z	AB	Z	Z	Z	Z	N/A
8	FHC-001	Z	Z	Z	AB	Z	Z	Z	Z	N/A
8	FHC-002	Z	Z	Z	AB	Z	Z	Z	Z	N/A
คาเฟ่	FHC-001	Z	Z	Z	AB	Z	Z	Z	Z	N/A

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , N Noemal , AB Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, N ปกติ , AB ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกโดย

Signature / ลงเซ็น (Tech.ช่าง)

Date / วันที่ 11/12/67

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงเซ็น (Tech.Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 11/12/67

Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงเซ็น (BM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา





Fier Hose Cabinet Monthly Checklist  
ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน



Month / เดือน

ธันวาคม 67

Building / โครงการ MY STORY อาคาร 71

อาคาร D

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire	Water	Hose Reel	FIRE	Nozzle	Leakage /	Cabinet/Glass/ Key		
		Extinguisher ถังเคมี ดับเพลิง	Valves วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบ หัวหมุน	HYDRANT หัวทองเหลือง	หัวฉีดน้ำ	Seal รอยรั่วและซีล	ตู้	กระจก	กุญแจ
ลานจอดรถ	หน้าอาคาร				AB					
1	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	1
1	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	1
2	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	1
2	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	1
3	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	1
3	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	1
4	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	1
4	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	1
5	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	1
5	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	1
6	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	1
6	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	1
7	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	1
7	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	1
8	FHC-001	N	N	N	AB	N	N	N	N	1
8	FHC-002	N	N	N	AB	N	N	N	N	1
อาคาร	FHC-001									

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , N Noemal , AB Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, N ปกติ , AB ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech.Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 1/12/67

Date / วันที่ 1/12/67

Date / วันที่

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา

[illegible]

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown

ตรวจสอบโดยช่างอาคาร / Checked by Technician

ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง /-Inspected by Engineer / Sr. Technician

รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager

29767

১৭৮৫

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List

Emergency Light ( Stand Alone Battery )

[illegible]

หมายเหตุ/Remark : การวิเคราะห์ผล N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown

பெரிய

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician

ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician

.....  
 รับทราบโดยผลง. อาคาร / Acknowledged by Building Manager .....



1. 7. 19

๒ อาदार

[illegible]

หมายเหตุ: กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB =ผิดปกติ/ Abnormal, BK = เสีย/ Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician .....

ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician

รับรองโดย ผอ. อาคาร / Acknowledged by Building Manager .....





Emergency Light ( Stand Alone Battery )

หมายเหตุ / Remark : กรณีใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician .....

ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician .....

รับทราบโดยผูก, อาคาร / Acknowledged by Building Manager .....

หมายเหตุ/Remark: การวิเคราะห์ผล N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician .....

ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician

**ผู้ทราบโดยผลก. อาदार / Acknowledged by Building Manager .....**

วันที่ 5.8.67  
อาจารย์ B

[illegible]

หมายเหตุ / Remark : กรณีสืบค้นยีนส์ N =ปกติ / Normal, AB =ผิดปกติ / Abnormal, BK =เสีย / Breakdown.

ตรวจโดยช่างเทคนิค / Checked by Technician ..... *ส.ส.ส.ส.*

ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician

รับทราบโดยผก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager .....



หมายเหตุ/Remark: การหาผลเฉลี่ย  $\bar{N}$  = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician .....

ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician

รับทราบโดยผก. อาตาร / Acknowledged by Building Manager .....



หมายเหตุ: การแปลผล/Remarks: N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสี่ยง / Breakdown

รับทราบโดยผก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager .....

หมายเหตุ / Remark: กรุณาดูสัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician .....

ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician .....

รับทราบโดยผลก. อาดาร / Acknowledged by Building Manager .....

หมายเหตุ / Remark : กรณีผลสัมฤทธิ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown

รับทราบโดยผก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager .....







## My Story Ladprao 71

ใบแจ้งเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List

Emergency Light ( Stand Alone Battery )

[illegible]

หมายเหตุ/Remark: กรณีสถิติลักษณะ N = ปกติ / Normal, AB =ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown.

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician .....

.....  
 ๒๒  
 ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician

[illegible]

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List

Emergency Light ( Stand Alone Battery )

5, 16, 67

อาคาร . A

Location	Stand Alone Battery												หมายเหตุ Remarks	
	เครื่องส่วนกลาง 1		เครื่องส่วนกลาง 2		เครื่องส่วนกลาง 3		เครื่องส่วนกลาง 4		บันไดหนีไฟ ST 1			บันไดหนีไฟ ST 2		
	N = ปกติ Normal	AB =ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB =ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB =ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB =ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB =ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB =ผิดปกติ Abnormal		
Lobby	N		AB	AB										
MDR		AB												
ห้องแม่		AB												
ห้องจักร	N													
ทางเดิน 1	N													
FL1		AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	
FL2		AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	
FL3		AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	
FL4		AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	
FL5		AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	
FL6		AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	
FL7		AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	
FL8		AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	
ตามฝ้า										N				

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician .....

ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician .....

รับทราบโดยฉก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager .....

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List

Emergency Light ( Stand Alone Battery )

[illegible]

หมายเหตุ / Remark : กรณีใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอากาศ / Checked by Technician ..... สุภาวชัย

ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician .....

.....ผู้ทราบโดยผลก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager .....



10/01/2019

อาจารย์

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List

Emergency Light ( Stand Alone Battery )

[illegible]

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB =ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician .....

ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician .....

รับทราบโดยยก. อาดาร / Acknowledged by Building Manager .....



[illegible]

หมายเหตุ/Remark: กวดวิชาสู่สามัญ  
N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เบี่ยง / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician .....

ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician .....

รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager .....



[illegible]

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician .....  
 สหะดา

ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician

รับทราบโดยหมก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager .....





विद्यया ऽ

உபாட்ச

[illegible]

หมายเหตุ/Remark: กรุณาส่งหลักฐาน N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician .....

ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician .....

**รับรองโดยสภาฯ**





Emergency Light ( Stand Alone Battery )

อาคาร

หมายเหตุ / Remark: กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB =ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician .....

ตรวจสอบโดยวิศวกร / ทั่วหน้าช่าง / Inspected by Engineer/ Sr. Technician .....

รับทราบโดยฉก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager .....





วันที่ 5/12/67

ใบแจ้งผลการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List

Emergency Light ( Stand Alone Battery )

[illegible]

หมายเหตุ/Remark: N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician ..... ๒๕๖๐๓๑

ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician

รับทราบโดยผูก. อาดร / Acknowledged by Building Manager .....





112.67

อาจารย์

[illegible]

หมายเหตุ/Remark: กรณีใช้สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician

ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician

รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager





## Emergency Exit Light

.....  $\frac{1}{\sigma^2} \frac{\partial \sigma^2}{\partial \theta} = \frac{\partial \ln \sigma^2}{\partial \theta}$  / Normal AB =  $\hat{\theta} \frac{\partial \ln \hat{\theta}}{\partial \theta}$  / Abnormal, BK =  $\frac{\partial \ln \beta}{\partial \theta}$  / Breakdown

ตรวจสอบโดยช่างเทคนิค / Checked by Technician

ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / S. Technician

ผู้พบเห็นโดยพลก. อาสาร / Acknowledged by Building Manager .....

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่ตัวอักษร N = ปกติ / Normal, AB =ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown

ตรวจสอบโดยวิศวกร / วิศวกรตรวจสอบ / Inspected by Engineer / Sr. Technician

ตรวจโดยช่างเทคนิค / Checked by Technician

ผู้ควบคุมอาคาร / Acknowledged by Building Manager

N = ปกติ / Normal, AB =ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician

.....  
**ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / St. Technician**

รับทราบโดยผก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager .....



หมายเหตุ: กรุณาใส่ตัวพิมพ์ N = ปกติ / Normal, AB = ปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown

N = ปกติ / Normal, AB =ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician 22

**ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician**

นับรวมโดยผลก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager .....

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่ข้อมูล N = ปกติ / Normal, AB =ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown

หมายเหตุ/Remark : ระบุให้ชัดเจน N = ปกติ / Normal, AB = อักเสบ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown



หมายเหตุ/Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB =ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician

ตรวจสอบโดยวิศวกร / วิศวกร / วิศวกร / S. Technician

รับทราบโดยผลก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager .....

N = ปกติ / Normal, AB =ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician

ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician

.....  
 อนุมัติโดย ผอ. อาคาร / Acknowledged by Building Manager .....

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่ข้อมูล N =ปกติ / Normal, AB =ผิดปกติ / Abnormal, BK = เบื่อ / Breakdown  
ตรวจสอบโดยวิศวกร / วิศวกร / Inspected by Engineer / Sr. Technician  
ตรวจสอบด้วยสายตา / ตรวจสอบ / Checked by Technician  
บันทึกโดยช่าง / บันทึก / Recorded by Technician  
รับทราบโดยชอบ, อนุมัติ / Acknowledged by Building Manager

หมายเหตุ: กรุณาใส่ข้อมูล N = ปกติ / Normal, AB =ผิดปกติ/Abnormal, SK = เสีย/Breakdown



[illegible]

หมายเหตุ / Remark : การแก้ไขตัวอักษร N = ปกติ / Normal, AB =ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician .....

ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician

รับทราบโดยผก. อาตาร / Acknowledged by Building Manager

หมายเหตุ / Remark : การวินิจฉัยลักษณะ N = ปกติ / Normal, AB =ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician

.....  
  
 รวบรวมโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician

.....  
 รับผิดชอบโดยผอ. วิศวกร / Acknowledged by Building Manager .....

หมายเหตุ / Remark : ตรวจได้ผู้ทำกรณี N ปกติ / Normal, AB = ปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown

หมายเหตุ / Remark : ตรวจพบสิ่งผิดปกติ N = ปกติ / Normal, AB = ปกติ / Normal, OK = ปกติ / Good  
ตรวจโดย / Checked by Technician .....  
ตรวจสอบโดย / Inspected by Engineer / Sr. Technician .....  
ผู้ตรวจ / Acknowledged by Building Manager .....



หมายเหตุ: กรุณาส่งคืน N=ปกติ/Normal, AB=ผิดปกติ/Abnormal, SK=เสีย/Breakdown  
 ตรวจโดยวิศวกร/Checked by Technician  
 ตรวจสอบโดยวิศวกร/ inspected by Engineer/ Sr. Technician  
 รับทราบโดยเอก. วิศวกร/ Acknowledged by Building Manager

หมายเหตุ/Remark : กรุณาใส่ข้อมูล N-ปกติ / Normal, AB =ผิดปกติ / Abnormal, BK = ข้อ / Breakdown


หมายเหตุ/Remark: กรุณาส่งข้อมูล N = ปกติ / Normal, AB = ขาดใจ / Abnormal, BK = เสียบ / Breakdown


ตรวจสอบรายการ / Checked by Technician


ตรวจสอบรายการ / Inspected by Engineer / Sr. Technician

รับทราบ / Acknowledged by Building Manager

หมายเหตุ/Remark: กรุณาใส่ตัวอักษร N = Normal, AB = Abnormal, OK = OK Breakdown

ตรวจแล้วเสร็จ/Checked by Technician 

ตรวจแล้วเสร็จ/Inspected by Engineer/ Sr. Technician 

รับทราบ/known, งาน/ Acknowledged by Building Manager 



หมายเหตุ / Remark: กรุณาใส่ข้อมูล N = 100 / Normal, AB = 200 / Abnormal, SK = 50 / Breakdown

ตรวจโดย / Checked by Technician

ตรวจสอบโดย / Inspected by Engineer / Sr. Technician

อนุมัติ / Approved by Building Manager

หมายเหตุ/Remark: กรุณาใส่ชื่อสถานที่ N = ชื่อ N / Normal, AB = อาคาร / Abnormal, BK = ชื่อ / Breakdown

หมายเหตุ/Remark : กรุณาสั่งซื้อถัง N=ปกติ/Normal, AB=ผิดปกติ/Abnormal, BK=ถัง Breckdown

หมายเหตุ / Remark: กรุณาใส่ข้อมูล N =ปกติ / Normal, AB =ผิดปกติ / Abnormal, BK = เบื่อ / Breakdown

ตรวจสอบโดยวิศวกร / Checked by Technician

ตรวจสอบโดยวิศวกร / ตรวจสอบด้วย / Inspected by Engineer/Sr. Technician

รับทราบโดยชอบ, วิศวกร / Acknowledged by Building Manager



หมายเหตุ : กรุณาใช้สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ปกติ/Abnormal, BK = เสีย/ Breakdown

ตรวจโดยช่างเทคนิค  
 ตรวจโดยช่างเทคนิค  
 ตรวจสอบโดยช่าง / ตรวจโดย / Inspected by Engineer / Sr. Technician  
 รับทราบ/แจ้งทราบ / Acknowledged by Building Manager