



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 6
ปี 2567 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม)

ภาคผนวก ด

ใบอนุญาตประกอบกิจการ
ระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 6
ปี 2567 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม)

ภาคผนวก ด-3

ใบอนุญาตประกอบกิจการ
ระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
จังหวัดปทุมธานี กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ

- โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงกลั่นน้ำมันบางจากและสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ



กรมธุรกิจพลังงาน

ใบอนุญาตประกอบกิจการ ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ

ใบอนุญาตนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

๕๕๕ ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
ตามมาตรา ๑๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒

ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
โครงการระบบท่อจำหน่ายก๊าซธรรมชาติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
จังหวัดปทุมธานี กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ

ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ออกให้ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวุฒิทัต ตันติเวสส)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

ผู้อนุญาต

เงื่อนไขการอนุญาต :

ใบอนุญาตฉบับนี้ ได้รับการอนุญาตให้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนั้น ผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติและกำกับดูแลการประกอบกิจการควบคุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลาที่ได้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบพบว่า การประกอบกิจการของท่านไม่เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว จะถือว่าท่านฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และถือเป็นความผิดที่ต้องได้รับโทษทางอาญาหรือเป็นความผิดทางวินัย แล้วแต่กรณี

หมายเหตุ : ๑. ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ฉบับนี้ ใช้ประกอบกับรายการอนุญาต โครงการระบบท่อจำหน่าย ก๊าซธรรมชาติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๒. ขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของของโครงการเดิมชื่อ “บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)” เปลี่ยนเป็น “บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” ออกให้ ณ วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. ขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เพื่อขอยกเลิกท่อในส่วนที่ ๓ ระบบท่อจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังศูนย์พลังงานแห่งชาติ ซึ่งจุดเริ่มต้นที่แยกอยู่บริเวณสถานีควบคุมก๊าซ SP.69 ไปจนถึงสถานีควบคุมก๊าซ SP.51 เป็นท่อเหล็ก API 5L เกรด B ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว ความหนาต่อ ๐.๔๐๖ นิ้ว ความยาวท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่ขอยกเลิกการใช้งานประมาณ ๑๖.๔๐๕ กิโลเมตร ปริมาตรประมาณ ๑,๑๙๗,๐๐๘ ลิตร ออกให้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

๔. ขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อขอร้องท่อส่งก๊าซธรรมชาติใหม่ โดยมีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการระบบท่อจำหน่ายก๊าซธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี บริเวณเขตทางรถไฟแห่งประเทศไทย ค่าพิกัดที่ N 1548035 E 672995 วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติเรียบไปตามเขตทางรถไฟแห่งประเทศไทย แล้ววางท่อลอดใต้ทางเขตทางรถไฟไปยังบริเวณหน้าสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติรังสิต เชื่อมต่อกับท่อส่งก๊าซธรรมชาติเดิม ขนาด ๑๒ นิ้ว ค่าพิกัดที่ N 1547299 E 673011 ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเป็นท่อเหล็ก API 5L X42 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐ นิ้ว ความหนาต่อ ๐.๓๖๕ นิ้ว ความยาวประมาณ ๐.๘๐๗๐๐ กิโลเมตร ปริมาตรประมาณ ๔๐,๘๙๒ ลิตร ความดันออกแบบ ๗๒๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และความดันใช้งานสูงสุด ๖๒๕ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ความลึกของท่อจากระดับพื้นดินไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร ระดับความหนาแน่นของชุมชนอยู่ในระดับ ๔ ออกให้ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๕. ขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๕.๑ เพื่อขอยกเลิกการใช้งานระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบางส่วน เป็นการถาวร ในส่วนของท่อจำหน่ายก๊าซธรรมชาติรายละเอียดท้ายใบอนุญาตในส่วนที่ ๓ บางส่วน ท่อเหล็ก API 5L Gr.B ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว ความหนาต่อ ๐.๓๗๕ นิ้ว และ ๐.๔๐๖ นิ้ว ความยาวประมาณ ๗,๙๕๖๐๐ กิโลเมตร ปริมาตรประมาณ ๕๘๐,๕๑๘ ลิตร

๕.๒ ส่วนที่ขอตัดตั้งท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ใหม่ภายในสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติรังสิต ท่อส่งก๊าซธรรมชาติเป็นท่อเหล็ก API 5L X42 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว ความหนาต่อ ๐.๓๗๕ นิ้ว ความยาวประมาณ ๐.๐๐๖๑๐ กิโลเมตร เพื่อเชื่อมต่อกับท่อส่งก๊าซธรรมชาติระหว่าง Run A และ Run B ภายในสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติรังสิต ออกให้ ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายการอนุญาต

โครงการระบบท่อจำหน่ายก๊าซธรรมชาติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที่ตำบลบางขุน อำเภอมืองปทุมธานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลองหลวง ตำบลประชาติปัตย์ อำเภอธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี แขวงโคกแฝด แขวงลำผักชี เขตหนองจอก แขวงแสนแสบ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี แขวงคลองสาม เขตลาดกระบัง แขวงบางจาก เขตพระโขนง แขวงบางนา เขตบางนา แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร และตำบลบางด้วน ตำบลเทพารักษ์ ตำบลปากน้ำ ตำบลสำโรงเหนือ ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอมืองสมุทรปราการ ตำบลสำโรงกลาง ตำบลสำโรงใต้ ตำบลสำโรง อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ ๑ ระบบท่อจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท สุนทรเมทลอินดัสตรี จำกัด จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อจากโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรน้อย-โรงไฟฟ้าพระนครใต้ บริเวณสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติ บริษัท สุนทรเมทลอินดัสตรี จำกัด ประเภท Gate Station ซึ่งเชื่อมต่อจากสถานีควบคุมก๊าซที่ ๔ (SB 4) ภายในพื้นที่ของสถานีควบคุมก๊าซที่ ๔ (SB 4) ของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรน้อย-โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตสายไฟฟ้าแรงสูง โดยเป็นการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว จากเขตสายไฟฟ้าแรงสูงมายังเขตถนนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร และวางต่อในเขตถนนฯ ไปยังแนวเขตสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติของบริษัท สุนทรเมทลอินดัสตรี จำกัด ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของโครงการ

ส่วนที่ ๒ ระบบท่อจำหน่ายก๊าซธรรมชาติจากโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติท่อประธานเส้นที่ ๑ บนบก จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อจากโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติท่อประธานเส้นที่ ๑ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๘ นิ้ว และ ๒๔ นิ้ว ในบริเวณต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จุดเริ่มต้นจากบริเวณพิกัด N 1528136 E 688605 ระหว่างสถานีควบคุมก๊าซที่ ๑๔ (BV 14) และสถานีควบคุมก๊าซที่ ๑๕ (BV 15) เป็นการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ไปยังแนวเขตสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติของบริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของโครงการ

- จุดเริ่มต้นจากบริเวณพิกัด N 1520311 E 688865 จากสถานีควบคุมก๊าซที่ ๑๔ (BV 14) จากสถานีฯ เป็นการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ไปยังแนวเขตสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติของบริษัท อีสเทิร์นไชน่าแวร์ จำกัด ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของโครงการ

- จุดเริ่มต้นจากบริเวณพิกัด N 1525651 E 688768 ระหว่างสถานีควบคุมก๊าซที่ ๑๔ (BV 14) และสถานีควบคุมก๊าซที่ ๑๕ (BV 15) เป็นการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว และ ๔ นิ้ว ไปยังแนวเขตสถานที่ใช้ธรรมชาติของบริษัท ศานติบรรจุกัมภ์ จำกัด และ บริษัท ไปโอ แมนูแฟคเจอริง จำกัด ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของโครงการ

- จุดเริ่มต้นจากบริเวณพิกัด N 1506632 E 671906 ระหว่างสถานีควบคุมก๊าซที่ ๑๑ (BV 11) และสถานีควบคุมก๊าซที่ ๑๒ (BV 12) เป็นการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖ นิ้ว ไปยังแนวเขตสถานที่ใช้ธรรมชาติของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของโครงการ

ส่วนที่ ๓ จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาด ๑๐ นิ้ว จากส่วนที่ ๕ ค่าพิกัดที่ N 1547299 E 673011 เป็นท่อส่งก๊าซธรรมชาติเป็นท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว ความยาวประมาณ ๐.๐๑๗๐๐ กิโลเมตร บริเวณหน้าสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติรังสิต วางท่อไปยังแนวเขตสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติรังสิต ซึ่งจุดสิ้นสุดของโครงการ

ส่วนที่ ๔ ระบบท่อจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อจากโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติวังน้อย-แก่งคอย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๖ นิ้ว บริเวณค่าพิกัด N 1527406 E 695044 ระหว่างสถานีควบคุมก๊าซ WN3 และสถานีควบคุมก๊าซ WN4 ท่อจะแยกเป็น ๒ ทางคือ (๑) เป็นการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ไปยังแนวเขตสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติของ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ซึ่งจุดสิ้นสุดของโครงการ (๒) เป็นการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ไปยังจุดสิ้นสุดของโครงการ ค่าพิกัด N 1527548 E 694466

ส่วนที่ ๕ จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการระบบท่อจำหน่ายก๊าซธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี บริเวณเขตทางการทางรถไฟแห่งประเทศไทย ค่าพิกัดที่ N 1548035 E 672995 วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติเรียบไปตามเขตทางการทางรถไฟแห่งประเทศไทย แล้ววางท่อลอดใต้ทางเขตทางการรถไฟไปยังบริเวณหน้าสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติรังสิต เชื่อมต่อกับท่อส่งก๊าซธรรมชาติเดิม ขนาด ๑๒ นิ้ว ค่าพิกัดที่ N 1547299 E 673011 ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของโครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติเป็นท่อเหล็ก API 5L X42 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐ นิ้ว ความหนาของท่อ ๐.๓๖๕ นิ้ว ความยาวประมาณ ๐.๘๐๗๐๐ กิโลเมตร ปริมาตรประมาณ ๔๐,๘๙๒ ลิตร ความดันออกแบบ ๗๒๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และความดันใช้งานสูงสุด ๖๒๕ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ความลึกของท่อจากระดับพื้นดินไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร ระดับความหนาแน่นของชุมชนอยู่ในระดับ ๔

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการระบบท่อจำหน่ายก๊าซธรรมชาติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ความยาวรวมประมาณ ๑๕.๕๖๓๐๐ กิโลเมตร ปริมาตรรวมประมาณ ๑,๐๘๑,๐๕๙ ลิตร มีรายละเอียดดังนี้

(๑) ท่อส่งก๊าซธรรมชาติเป็นท่อเหล็ก API 5L เกรด B ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ความหนาของท่อ ๐.๒๑๖ นิ้ว มีความยาวประมาณ ๐.๐๐๑๐๐ กิโลเมตร ปริมาตรประมาณ ๕ ลิตร ความดันใช้งานสูงสุด ๔๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ความลึกของท่อจากระดับพื้นดินไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตรระดับความหนาแน่นของชุมชนอยู่ในระดับ ๔

(๒) ท่อส่งก๊าซธรรมชาติเป็นท่อเหล็ก API 5L เกรด B ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ความหนาของท่อ ๐.๒๓๗ นิ้ว มีความยาวประมาณ ๑.๓๐๙๐๐ กิโลเมตร ปริมาตรประมาณ ๑๐,๖๑๓ ลิตร ความดันใช้งานสูงสุด ๑,๐๑๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ๓๓๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และ ๒๔๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ความลึกของท่อจากระดับพื้นดินไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร ระดับความหนาแน่นของชุมชนอยู่ในระดับ ๔

(๓) ท่อส่งก๊าซธรรมชาติเป็นท่อเหล็ก API 5L เกรด B ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความหนาของท่อ ๐.๒๓๗ นิ้ว และ ๐.๒๘๐ นิ้ว มีความยาวประมาณ ๖.๔๐๒๐๐ กิโลเมตร ปริมาตรประมาณ ๑๑๖,๗๘๓ ลิตร ความดันใช้งานสูงสุด ๙๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ความลึกของท่อจากระดับพื้นดินไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร ระดับความหนาแน่นของชุมชนอยู่ในระดับ ๓

(๔) ท่อส่งก๊าซธรรมชาติเป็นท่อเหล็ก API 5L X42 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐ นิ้ว ความหนาของท่อ ๐.๓๖๕ นิ้ว มีความยาวประมาณ ๐.๘๐๗๐๐ กิโลเมตร ปริมาตรประมาณ ๔๐,๘๙๒ ลิตร ความดันออกแบบ ๗๒๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และความดันใช้งานสูงสุด ๖๒๕ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ความลึกของท่อจากระดับพื้นดินไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร ระดับความหนาแน่นของชุมชนอยู่ในระดับ ๔

(๕) ท่อส่งก๊าซธรรมชาติเป็นท่อเหล็ก API 5L เกรด B ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว ความหนาของท่อ ๐.๔๐๖ นิ้ว มีความยาวประมาณ ๐.๐๑๗๐๐ กิโลเมตร ปริมาตรประมาณ ๑,๒๔๑ ลิตร ความดันใช้งานสูงสุด ๖๒๕ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ความลึกของท่อจากระดับพื้นดินไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร ระดับความหนาแน่นของชุมชนอยู่ในระดับ ๔

(๖) ท่อส่งก๊าซธรรมชาติเป็นท่อเหล็ก API 5L เกรด B ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖ นิ้ว ความหนาของท่อ ๐.๓๕๔ นิ้ว มีความยาวประมาณ ๗.๐๒๗๐๐ กิโลเมตร ปริมาตรประมาณ ๙๑๑,๕๒๕ ลิตร ความดันใช้งานสูงสุด ๒๔๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ความลึกของท่อจากระดับพื้นดินไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร ระดับความหนาแน่นของชุมชนอยู่ในระดับ ๔

โครงการดังกล่าวมีสถานีจำนวน ๓ แห่ง มีรายละเอียดดังนี้

๑. สถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติรังสิต เป็นสถานีประเภท Gate Station มีค่าความดันใช้งานสูงสุด ๒๔๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

๒. สถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติ บริษัท สุนทรเมทลอินดัสตรี จำกัด เป็นสถานีประเภท Gate Station มีค่าความดันใช้งานสูงสุด ๑,๐๑๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ตั้งอยู่ในพื้นที่แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร



(นายวุฒิทัต ตันติเวสส)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน