

ภาคผนวก 40

---

การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน  
และหน่วยงานราชการในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ

## รายงานการดำเนินกิจกรรม CSR ประจำปี 2567

### โรงไฟฟ้าคลองหลวง



### โรงไฟฟ้าคลองหลวง



#### “โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา”

17 กรกฎาคม 2567 กับนายกองคํการบริหารส่วนตำบลบางพูด อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยมีการแห่เทียนยังวัด วัดเวฬุวันและวัดดาวเรือง ต.บางพูด อ.เมือง จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีให้คงอยู่สืบไป

## โรงไฟฟ้าคลองหลวง



### "ทำบุญธรรมะปลูกจิต"

17 กรกฎาคม 2567 กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนไวก้อไฮ้ส ชอย 8

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โดยมีการ ร่วมกันทำบุญ ถวายอาหารแห้ง และถวายผ้าป่า และถวาย  
เทียนพรรษา เพื่อเป็นการปลูกจิตเด็กๆ ให้รู้จักประเพณี การทำบุญและ  
การมีกิจกรรมร่วมกันเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณี

## โรงไฟฟ้าคลองหลวง



### "กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

รัชกาลที่ 10" 28 กรกฎาคม 2567 กับชุมชนประธานพร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.  
ปทุมธานี โดยมีการ ร่วมกันทำบุญ ถวายอาหารคาวหวานแก่พระสงฆ์ และตักบาตร  
ข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10 และเพื่อเป็นศิริมงคลต่อประชาชนใน  
ชุมชนต่อไป

# โรงไฟฟ้าคลองหลวง



"โครงการส่งเสริมสุขภาพ  
ผู้สูงอายุและให้ความรู้แก่ประชาชน" 29 กรกฎาคม 2567 กับ อสม.  
สาธารณสุขชุมชนมุสลิม ร่วมกับ รพ.สต.คลองหนึ่ง ต.คลองหนึ่ง อ.คลอง  
หลวง จ.ปทุมธานี โดยมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุและให้  
ความรู้ด้านสุขภาพในด้านต่างๆ



## รายงานการดำเนินกิจกรรม CSR ประจำปีเดือนสิงหาคม 2567

### โรงไฟฟ้าคลองหลวง



### โรงไฟฟ้าคลองหลวง



“กิจกรรมทำบุญวันแม่”

12 สิงหาคม 2567 กับ ชุมชนไวก้อไฮส ซอย 4 / ซอย 6 / ซอย 8-9  
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ มีร่วมทำกิจกรรมในชุมชนระลึกถึงแม่ผู้มีพระคุณ  
ปลูกฝังให้ประชาชนและเยาวชนรู้จักการมีส่วนร่วมในสังคม

## โรงไฟฟ้าคลองหลวง



### “กิจกรรมวันแม่” 9 สิงหาคม 2567

กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนไวก้อไฮ้ส ซอย 8-9 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้บุคลากรครู เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและ กิจกรรมหนูน้อยรักแม่...

## โรงไฟฟ้าคลองหลวง



### “งานปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ำ”

กับโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีการซ่อมแซมปรับปรุงพื้นห้องน้ำให้มีความปลอดภัย สะอาด สวยงาม เป็นที่น่าใช้งาน





## โรงไฟฟ้าคลองหลวง



### "กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนศิริภาพ"

กับชุมชนศิริภาพ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เป็นกิจกรรมแช่เท้าด้วยสมุนไพรและการบริหารกล้ามเนื้อมือและเท้า ในผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุรู้วิธีการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น ซึ่งสามารถหาได้จากสมุนไพรต่างๆที่มีในครัวเรือนบ้านเรา สามารถมาช่วยผ่อนคลายได้

## โรงไฟฟ้าคลองหลวง



### "ป้ายประชาสัมพันธ์และเตือนภัย

ป้องกันรถยนต์" กับ สก.คลองหลวง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อสนับสนุนงบประมาณโครงการในการทำป้ายประชาสัมพันธ์ไปติดประกาศเตือนภัยตามสถานที่ต่างๆให้ชุมชนรับทราบ เพื่อป้องกันเหตุการณ์โจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ภายในอำเภอคลองหลวง

# โรงไฟฟ้าคลองหลวง



ถ่ายทอด

เผยแพร่ สารคดีและจัดนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับ  
สำนักงานศูนย์บริการวิชาการที่ 1 จังหวัด ปทุมธานี ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.  
ปทุมธานี โดยมีนายวัฒนพงษ์ คุโรวาท อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์  
พลังงานเป็น ประธานในพิธี



## รายงานการดำเนินกิจกรรม CSR ประจำปีกันยายน 2567

### โรงไฟฟ้าคลองหลวง



### โรงไฟฟ้าคลองหลวง



“โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม” กับ  
สาธารณสุขอำเภอสามโคก จ.ปทุมธานี เพื่อรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม  
โดยเครื่องนมโปรแกรม ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้วยโอกาส ได้ทราบผล เพื่อเป็นการ  
ป้องกันในเบื้องต้น



## โรงไฟฟ้าคลองหลวง



“งบประมาณในการบริจาคช่วยเหลือ น้ำท่วมจังหวัดหนองคาย/จังหวัดเชียงราย” โดยร่วมกับวัดเปรมประชา ต.บางพูน เพื่อนำงบประมาณไปจัดซื้อข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องใช้ อุปกรณ์ทำความสะอาด เดินทางไปมอบช่วยเหลือประชาชนต่อไป



## โรงไฟฟ้าคลองหลวง



“การปรับภูมิทัศน์ รพ.สต.คลองสาม”  
กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสาม หมู่ 8 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อนำงบประมาณไปจัดทำป้ายชี้บ่ง บริเวณประตูทางเข้า-ออก และป้ายชี้บ่งในบริเวณสำนักงาน รพ.สต. เพื่อสะดวกแก่ประชาชนผู้ที่ได้เข้ามาใช้บริการและเปลี่ยนประตูห้องน้ำใหม่ ที่ของเดิมชำรุด





## รายงานการดำเนินกิจกรรม CSR ประจำปีพฤษภาคม 2567

### โรงไฟฟ้าคลองหลวง



### โรงไฟฟ้าคลองหลวง



“กิจกรรมงานการศึกษามัสยิดแก้วนิมิตร”

9-10 พฤษภาคม 2567 ณ มัสยิดแก้วนิมิตร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  
เพื่อหารายได้เป็นทุนในการบำรุงการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นของนักเรียน  
ในชุมชนมัสยิดแก้วนิมิตร

## โรงไฟฟ้าคลองหลวง



“กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2567”

15 พฤศจิกายน 2567 ชุมชนทองแท้ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีกิจกรรมการไหว้พระ ลอยกระทง ในงานชุมชนที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลวันลอยกระทงประจำปี 2567

## โรงไฟฟ้าคลองหลวง



“กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2567”

15 พฤศจิกายน 2567 กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยมีกิจกรรมการประกวดหนูน้อย(หนูน้อย)นพมาศ ณ วัดเสด็จ ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลวันลอยกระทงประจำปี 2567





# โรงไฟฟ้าคลองหลวง



“กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2567”

15 พฤศจิกายน 2567 กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยมีกิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ ณ วัดดาวเรือง ต.บางพูด อ.เมือง จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2567



## ภาคผนวก 41

---

หนังสือขอความอนุเคราะห์ว่างกล่องรับความคิดเห็น  
โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำระบบโคเจนเนอเรชั่น จังหวัดปทุมธานี  
ของบริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด

ที่ KLU 257/2560

9 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทางกล่งรับความคิดเห็น โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ระบบโคเจนเนอเรชั่น  
จังหวัดปทุมธานี (โรงไฟฟ้าคลองหลวง) ของบริษัท คองหงวน ยูทิลิตี้ จำกัด  
เรียน นายอำเภอคลองหลวง  
สิ่งที่ส่งมาด้วย กล่องรับความคิดเห็น

บริษัท คองหงวน ยูทิลิตี้ จำกัด (บริษัทฯ) มีการดำเนินการติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ระบบโคเจนเนอเรชั่น จังหวัดปทุมธานี (โครงการฯ) ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตั้งแต่ระยะก่อนก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง จนถึงปัจจุบันซึ่งอยู่ในระยะดำเนินการของโครงการฯ

บริษัทฯ มีความประสงค์ในการจัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารกับโครงการฯ เพื่อให้ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบโครงการฯ สามารถส่งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการฯ มายังโครงการฯ ได้ ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ทางกล่งรับความคิดเห็น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ณ หน่วยงานท่าน ตลอดจนระยะเวลาดำเนินการของโครงการฯ ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ชื่อ คุณเสด็จ สุดสำราญ โทรศัพท์ 02-024-8951-2 ต่อ 3103 เป็นผู้ประสานงานกับท่านในการวางกล่งรับความคิดเห็นและจะเปิดกล่งรับความคิดเห็นเริ่มในทุก 2 สัปดาห์ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามข้อคิดเห็นที่ได้รับโดยเร็วที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  
ขอแสดงความนับถือ  
นายจันทน์ เงินราษฎร์  
ผู้จัดการทั่วไป  
บริษัท คองหงวน ยูทิลิตี้ จำกัด

1.

ที่ KLU 258/2560

9 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทางกล่งรับความคิดเห็น โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ระบบโคเจนเนอเรชั่น  
จังหวัดปทุมธานี (โรงไฟฟ้าคลองหลวง) ของบริษัท คองหงวน ยูทิลิตี้ จำกัด  
เรียน นายกเทศบาลเมืองคลองหลวง  
สิ่งที่ส่งมาด้วย กล่องรับความคิดเห็น

บริษัท คองหงวน ยูทิลิตี้ จำกัด (บริษัทฯ) มีการดำเนินการติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ระบบโคเจนเนอเรชั่น จังหวัดปทุมธานี (โครงการฯ) ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตั้งแต่ระยะก่อนก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง จนถึงปัจจุบันซึ่งอยู่ในระยะดำเนินการของโครงการฯ

บริษัทฯ มีความประสงค์ในการจัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารกับโครงการฯ เพื่อให้ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบโครงการฯ สามารถส่งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการฯ มายังโครงการฯ ได้ ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ทางกล่งรับความคิดเห็น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ณ หน่วยงานท่าน ตลอดจนระยะเวลาดำเนินการของโครงการฯ ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ชื่อ คุณเสด็จ สุดสำราญ โทรศัพท์ 02-024-8951-2 ต่อ 3103 เป็นผู้ประสานงานกับท่านในการวางกล่งรับความคิดเห็นและจะเปิดกล่งรับความคิดเห็นเริ่มในทุก 2 สัปดาห์ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามข้อคิดเห็นที่ได้รับโดยเร็วที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ  
นายจันทน์ เงินราษฎร์  
ผู้จัดการทั่วไป  
บริษัท คองหงวน ยูทิลิตี้ จำกัด

2.



Energy for life

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด  
สำนักงานใหญ่: 222 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองหลวง เขตคลองหลวง 12110  
โทร: 02-799-5500 โทรสาร: 02-799-5577  
โทรสาร: 02-799-5577  
โทรสาร: 02-799-5577  
โทรสาร: 02-799-5577

KHONGLUANG UTILITIES COMPANY LIMITED  
Head Office: 222 EGO Tower, Vithayakarn Road,  
Bangkok 10210 Thailand  
Tel: 02-799-5500 Fax: 02-799-5577  
Branch Office: 117 หมู่ 1 คลองหลวง,  
จังหวัดปทุมธานี 12110 Thailand  
Tel: 02-024-8951-2 Fax: 02-024-8952-4 โทร  
โทรสาร: 02-024-8953-2 โทรสาร: 02-024-8952-5 โทร  
โทรสาร: 02-024-8953-2 โทรสาร: 02-024-8952-5 โทร

ที่ KLU 259/2560

9 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ทางกล่อรับความคิดเห็น โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ระบบโคเจนเนอเรชั่น  
จังหวัดปทุมธานี (โรงไฟฟ้าคลองหลวง) ของบริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด  
เรียน นายกเทศบาลตำบลบางพูด  
สิ่งที่ส่งมาด้วย กล่อรับความคิดเห็น

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด (บริษัทฯ) มีการดำเนินการติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ระบบโคเจนเนอเรชั่น จังหวัดปทุมธานี (โครงการ) ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตั้งแต่ระยะก่อนก่อสร้าง จนถึงปัจจุบันซึ่งอยู่ในระยะดำเนินการของโครงการ

บริษัทฯ มีความประสงค์ในการจัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารกับโครงการ เพื่อให้ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบโครงการ สามารถส่งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ มายังโครงการฯ ได้ ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ จึงได้ขอความอนุเคราะห์ทางกล่อรับความคิดเห็น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ณ หน่วยงานท่าน ตลอดจนระยะเวลาดำเนินการของโครงการ ในกรณี บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ชื่อ คุณลลิตา สุขสำราญ โทรศัพท์ 02-024-8951-2 ต่อ 3103 เป็นผู้ประสานงานกับท่านในการวางกล่อรับความคิดเห็นและจะเปิดกล่อรับความคิดเห็นในทุก 2 สัปดาห์ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามข้อคิดเห็นที่ได้รับโดยเร็วที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้



ขอแสดงความนับถือ

นายจำนงค์ เงินราษฎร์  
ผู้จัดการทั่วไป  
บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด

2560



Energy for life

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด  
สำนักงานใหญ่: 222 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองหลวง เขตคลองหลวง 12110  
โทร: 02-799-5500 โทรสาร: 02-799-5577  
โทรสาร: 02-799-5577  
โทรสาร: 02-799-5577  
โทรสาร: 02-799-5577

KHONGLUANG UTILITIES COMPANY LIMITED  
Head Office: 222 EGO Tower, Vithayakarn Road,  
Bangkok 10210 Thailand  
Tel: 02-799-5500 Fax: 02-799-5577  
Branch Office: 117 หมู่ 1 คลองหลวง,  
จังหวัดปทุมธานี 12110 Thailand  
Tel: 02-024-8951-2 Fax: 02-024-8952-4 โทร  
โทรสาร: 02-024-8953-2 โทรสาร: 02-024-8952-5 โทร  
โทรสาร: 02-024-8953-2 โทรสาร: 02-024-8952-5 โทร

ที่ KLU 260/2560

9 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ทางกล่อรับความคิดเห็น โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ระบบโคเจนเนอเรชั่น  
จังหวัดปทุมธานี (โรงไฟฟ้าคลองหลวง) ของบริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด  
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด  
สิ่งที่ส่งมาด้วย กล่อรับความคิดเห็น

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด (บริษัทฯ) มีการดำเนินการติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ระบบโคเจนเนอเรชั่น จังหวัดปทุมธานี (โครงการ) ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตั้งแต่ระยะก่อนก่อสร้าง จนถึงปัจจุบันซึ่งอยู่ในระยะดำเนินการของโครงการ

บริษัทฯ มีความประสงค์ในการจัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารกับโครงการ เพื่อให้ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบโครงการ สามารถส่งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ มายังโครงการฯ ได้ ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ จึงได้ขอความอนุเคราะห์ทางกล่อรับความคิดเห็น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ณ หน่วยงานท่าน ตลอดจนระยะเวลาดำเนินการของโครงการ ในกรณี บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ชื่อ คุณลลิตา สุขสำราญ โทรศัพท์ 02-024-8951-2 ต่อ 3103 เป็นผู้ประสานงานกับท่านในการวางกล่อรับความคิดเห็นและจะเปิดกล่อรับความคิดเห็นในทุก 2 สัปดาห์ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามข้อคิดเห็นที่ได้รับโดยเร็วที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้



ขอแสดงความนับถือ

นายจำนงค์ เงินราษฎร์  
ผู้จัดการทั่วไป  
บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด

22/11/60

2560





Energy for life

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด  
สำนักงานใหญ่: 227 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองหลวง 10316  
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10316  
โทรศัพท์: 02-924-8951-2 โทรสาร: 02-924-8952-66 โทร  
โทรสาร: 02-924-8952-66 โทรสาร: 02-924-8952-66

KLONGLUANG UTILITIES COMPANY LIMITED  
Head Office: 227 EGC Road,  
Klong Luang, Pathum Thani 10316 Thailand  
Tel: 02-924-8951-2 Fax: 02-924-8952-66  
Branch Office: 1/9 Moo 3 Klong Luang,  
Pathum Thani 10316 Thailand  
Tel: 02-924-8951-2 Fax: 02-924-8952-66  
Fax: 02-924-8952-66

ที่ KLU 261/2560

9 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทางกล่งรับความคิดเห็น โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ระบบโคเจนเนอเรชั่น  
จังหวัดปทุมธานี (โรงไฟฟ้าคลองหลวง) ของบริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด  
เรียน นายกองเอกกาวิลาศส่วนด้านลสวนทวิกรไทย  
สิ่งที่ส่งมาด้วย กล่องรับความคิดเห็น

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด (บริษัทฯ) มีการดำเนินการติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ระบบโคเจนเนอเรชั่น จังหวัดปทุมธานี (โครงการฯ) ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตั้งแต่ระยะก่อนก่อสร้าง จนถึงปัจจุบันซึ่งอยู่ในระยะดำเนินการของโครงการฯ

บริษัทฯ มีความประสงค์ในการจัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารกับโครงการฯ เพื่อให้ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบโครงการฯ สามารถส่งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการฯ มาถึงโครงการฯ ได้ ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ จึงได้ขอความอนุเคราะห์ทางกล่งรับความคิดเห็น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ณ หน่วยงานท่าน ตลอดจนระยะเวลาดำเนินการของโครงการฯ ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ชื่อ คุณสิริสุด สุขสำราญ โทรศัพท์ 02-024-8951-2 ต่อ 3103 เป็นผู้ประสานงานกับท่านในการวางกล่งรับความคิดเห็นและจะเปิดกล่งรับความคิดเห็นเรียนทุก 2 สัปดาห์ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามข้อคิดเห็นที่ได้รับโดยเร็วที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้



นายจันทน์ เงินราษฎร์  
ผู้จัดการทั่วไป  
บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

2-261/2560/กส

92 ม. 60



Energy for life

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด  
สำนักงานใหญ่: 227 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองหลวง 10316  
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10316  
โทรศัพท์: 02-924-8951-2 โทรสาร: 02-924-8952-66 โทร  
โทรสาร: 02-924-8952-66 โทรสาร: 02-924-8952-66

KLONGLUANG UTILITIES COMPANY LIMITED  
Head Office: 227 EGC Road,  
Klong Luang, Pathum Thani 10316 Thailand  
Tel: 02-924-8951-2 Fax: 02-924-8952-66  
Branch Office: 1/9 Moo 3 Klong Luang,  
Pathum Thani 10316 Thailand  
Tel: 02-924-8951-2 Fax: 02-924-8952-66  
Fax: 02-924-8952-66

ที่ KLU 262/2560

9 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทางกล่งรับความคิดเห็น โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ระบบโคเจนเนอเรชั่น  
จังหวัดปทุมธานี (โรงไฟฟ้าคลองหลวง) ของบริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด  
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนทวิกรไทย  
สิ่งที่ส่งมาด้วย กล่องรับความคิดเห็น

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด (บริษัทฯ) มีการดำเนินการติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ระบบโคเจนเนอเรชั่น จังหวัดปทุมธานี (โครงการฯ) ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตั้งแต่ระยะก่อนก่อสร้าง จนถึงปัจจุบันซึ่งอยู่ในระยะดำเนินการของโครงการฯ

บริษัทฯ มีความประสงค์ในการจัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารกับโครงการฯ เพื่อให้ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบโครงการฯ สามารถส่งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการฯ มาถึงโครงการฯ ได้ ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ จึงได้ขอความอนุเคราะห์ทางกล่งรับความคิดเห็น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ณ หน่วยงานท่าน ตลอดจนระยะเวลาดำเนินการของโครงการฯ ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ชื่อ คุณสิริสุด สุขสำราญ โทรศัพท์ 02-024-8951-2 ต่อ 3103 เป็นผู้ประสานงานกับท่านในการวางกล่งรับความคิดเห็นและจะเปิดกล่งรับความคิดเห็นเรียนทุก 2 สัปดาห์ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามข้อคิดเห็นที่ได้รับโดยเร็วที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้



นายจันทน์ เงินราษฎร์  
ผู้จัดการทั่วไป  
บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

2-262/2560/กส

6



Energy for life

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด  
สำนักงานใหญ่ : 224 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองหลวง 3  
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 Thailand  
Tel. : 02-024-8951-2 Fax : 02-024-8952 Ext. 3103  
Branch Office : 119 หมู่ 1 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  
Tel. : 02-798-5091 Fax : 02-798-3977  
Branch Office : 119 หมู่ 1 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  
Tel. : 02-024-8951-2 Fax : 02-024-8952 Ext. 3103  
Branch Office : 119 หมู่ 1 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  
Tel. : 02-798-5091 Fax : 02-798-3977

Klonglung Utilities Company Limited  
Head Office : 224 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองหลวง 3  
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 Thailand  
Tel. : 02-024-8951-2 Fax : 02-024-8952 Ext. 3103  
Branch Office : 119 หมู่ 1 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  
Tel. : 02-798-5091 Fax : 02-798-3977  
Branch Office : 119 หมู่ 1 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  
Tel. : 02-024-8951-2 Fax : 02-024-8952 Ext. 3103  
Branch Office : 119 หมู่ 1 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  
Tel. : 02-798-5091 Fax : 02-798-3977

ที่ KLU 263/2560

9 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทางกล่อรับความคิดเห็น โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ระบบโคเจนเนอเรชั่น  
จังหวัดปทุมธานี (โรงไฟฟ้าคลองหลวง) ของบริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด  
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหลวง  
สิ่งที่ส่งมาด้วย กล่อรับความคิดเห็น

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด (บริษัทฯ) มีการดำเนินการติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ระบบโคเจนเนอเรชั่น จังหวัดปทุมธานี (โครงการฯ) ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตั้งแต่ระยะก่อนก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง จนถึงปัจจุบันซึ่งอยู่ในระยะดำเนินการของโครงการฯ

บริษัทฯ มีความประสงค์ในการจัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารกับโครงการฯ เพื่อให้ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบโครงการฯ สามารถส่งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการฯ มาถึงโครงการฯ ได้ ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ จึงได้ขอความอนุเคราะห์ทางกล่อรับความคิดเห็น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ณ หน่วยงานท่าน ตลอดจนระยะเวลาดำเนินการของโครงการฯ ในกรณี บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ชื่อ คุณลลิตา สุขสำราญ โทรศัพท์ 02-024-8951-2 ต่อ 3103 เป็นผู้ประสานงานกับท่านในการวางกล่อรับความคิดเห็นและจะเปิดกล่อรับความคิดเห็นในเรียนทุก 2 สัปดาห์ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามข้อคิดเห็นที่ได้รับโดยเร็วที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ผู้แทนบริษัทฯ 24 พย 60

ขอแสดงความนับถือ



นายจำนงค์ เงินราษฎร์  
ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด



Energy for life

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด  
สำนักงานใหญ่ : 224 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองหลวง 3  
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 Thailand  
Tel. : 02-024-8951-2 Fax : 02-024-8952 Ext. 3103  
Branch Office : 119 หมู่ 1 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  
Tel. : 02-798-5091 Fax : 02-798-3977  
Branch Office : 119 หมู่ 1 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  
Tel. : 02-024-8951-2 Fax : 02-024-8952 Ext. 3103  
Branch Office : 119 หมู่ 1 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  
Tel. : 02-798-5091 Fax : 02-798-3977

Klonglung Utilities Company Limited  
Head Office : 224 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองหลวง 3  
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 Thailand  
Tel. : 02-024-8951-2 Fax : 02-024-8952 Ext. 3103  
Branch Office : 119 หมู่ 1 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  
Tel. : 02-798-5091 Fax : 02-798-3977  
Branch Office : 119 หมู่ 1 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  
Tel. : 02-024-8951-2 Fax : 02-024-8952 Ext. 3103  
Branch Office : 119 หมู่ 1 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  
Tel. : 02-798-5091 Fax : 02-798-3977

ที่ KLU 264/2560

9 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทางกล่อรับความคิดเห็น โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ระบบโคเจนเนอเรชั่น  
จังหวัดปทุมธานี (โรงไฟฟ้าคลองหลวง) ของบริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด  
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหลวง  
สิ่งที่ส่งมาด้วย กล่อรับความคิดเห็น

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด (บริษัทฯ) มีการดำเนินการติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ระบบโคเจนเนอเรชั่น จังหวัดปทุมธานี (โครงการฯ) ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตั้งแต่ระยะก่อนก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง จนถึงปัจจุบันซึ่งอยู่ในระยะดำเนินการของโครงการฯ

บริษัทฯ มีความประสงค์ในการจัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารกับโครงการฯ เพื่อให้ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบโครงการฯ สามารถส่งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการฯ มาถึงโครงการฯ ได้ ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ จึงได้ขอความอนุเคราะห์ทางกล่อรับความคิดเห็น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ณ หน่วยงานท่าน ตลอดจนระยะเวลาดำเนินการของโครงการฯ ในกรณี บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ชื่อ คุณลลิตา สุขสำราญ โทรศัพท์ 02-024-8951-2 ต่อ 3103 เป็นผู้ประสานงานกับท่านในการวางกล่อรับความคิดเห็นและจะเปิดกล่อรับความคิดเห็นในเรียนทุก 2 สัปดาห์ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามข้อคิดเห็นที่ได้รับโดยเร็วที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ผู้แทนบริษัทฯ 24 พย 60

ขอแสดงความนับถือ



นายจำนงค์ เงินราษฎร์  
ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด



Energy for life

บริษัท คอลงกลวง ยูทิลิตี้ จำกัด  
สำนักงานใหญ่ : 222 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ : 02-261-5901 โทรสาร : 02-261-5979  
โทร : 02-261-5901 โทรสาร : 02-261-5979  
Branch : 119 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ : 02-261-5901 โทรสาร : 02-261-5979  
โทร : 02-261-5901 โทรสาร : 02-261-5979

KOLONGLAW UTILITIES COMPANY LIMITED  
Head Office: 222 Sukhumvit Road, Klongtey, Bangkok 10110 Thailand  
Tel.: 02-261 5901 Fax: 02-261 5979  
Branch: 119 Suk 3 Klongtey, Bangkok 10110 Thailand  
Tel.: 02 261 5901 Fax: 02 261 5979  
Tel.: 02 261 5901 Fax: 02 261 5979

ที่ KLU 265/2560

9 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ทางกลองรับความคิดเห็น โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ระบบโคเจนเนอเรชั่น จังหวัดปทุมธานี (โรงไฟฟ้าคลองหลวง) ของบริษัท คอลงกลวง ยูทิลิตี้ จำกัด  
เรียน นายกองการการบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่  
สิ่งที่ส่งมาด้วย กลองรับความคิดเห็น

บริษัท คอลงกลวง ยูทิลิตี้ จำกัด (บริษัทฯ) มีการดำเนินการติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ระบบโคเจนเนอเรชั่น จังหวัดปทุมธานี (โครงการฯ) ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตั้งแต่ระยะก่อนก่อสร้าง จนถึงปัจจุบันซึ่งอยู่ในระยะดำเนินการของโครงการ

บริษัทฯ มีความประสงค์ในการจัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารกับโครงการ เพื่อให้ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบโครงการฯ สามารถส่งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการฯ มาถึงโครงการฯ ได้ ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์วงกลองรับความคิดเห็น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ณ หน่วยงานท่าน ตลอดจนระยะเวลาดำเนินการของโครงการ ในการนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ชื่อ คุณสิริสุดา สุขสำราญ โทรศัพท์ 02-024-8951-2 ต่อ 3103 เป็นผู้ประสานงานกับท่านในการวงกลองรับความคิดเห็นและจะเปิดกลองรับความคิดเห็นในเรียนทุก 2 สัปดาห์ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามข้อคิดเห็นที่ได้รับโดยเร็วที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้



ขอแสดงความนับถือ

นายจันทน์ เงินราษฎร์  
ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท คอลงกลวง ยูทิลิตี้ จำกัด

(นางสาวกมล นิธิอ่อน)  
หัวหน้าสำนักงาน



Energy for life

บริษัท คอลงกลวง ยูทิลิตี้ จำกัด  
สำนักงานใหญ่ : 222 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ : 02-261-5901 โทรสาร : 02-261-5979  
โทร : 02-261-5901 โทรสาร : 02-261-5979  
Branch : 119 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ : 02-261-5901 โทรสาร : 02-261-5979  
โทร : 02-261-5901 โทรสาร : 02-261-5979

KOLONGLAW UTILITIES COMPANY LIMITED  
Head Office: 222 Sukhumvit Road, Klongtey, Bangkok 10110 Thailand  
Tel.: 02-261 5901 Fax: 02-261 5979  
Branch: 119 Suk 3 Klongtey, Bangkok 10110 Thailand  
Tel.: 02 261 5901 Fax: 02 261 5979  
Tel.: 02 261 5901 Fax: 02 261 5979

ที่ KLU 266/2560

9 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ทางกลองรับความคิดเห็น โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ระบบโคเจนเนอเรชั่น จังหวัดปทุมธานี (โรงไฟฟ้าคลองหลวง) ของบริษัท คอลงกลวง ยูทิลิตี้ จำกัด  
เรียน นายกองการการบริหารส่วนตำบลคลองสาม  
สิ่งที่ส่งมาด้วย กลองรับความคิดเห็น

บริษัท คอลงกลวง ยูทิลิตี้ จำกัด (บริษัทฯ) มีการดำเนินการติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ระบบโคเจนเนอเรชั่น จังหวัดปทุมธานี (โครงการฯ) ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตั้งแต่ระยะก่อนก่อสร้าง จนถึงปัจจุบันซึ่งอยู่ในระยะดำเนินการของโครงการ

บริษัทฯ มีความประสงค์ในการจัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารกับโครงการฯ เพื่อให้ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบโครงการฯ สามารถส่งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการฯ มาถึงโครงการฯ ได้ ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์วงกลองรับความคิดเห็น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ณ หน่วยงานท่าน ตลอดจนระยะเวลาดำเนินการของโครงการ ในการนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ชื่อ คุณสิริสุดา สุขสำราญ โทรศัพท์ 02-024-8951-2 ต่อ 3103 เป็นผู้ประสานงานกับท่านในการวงกลองรับความคิดเห็นและจะเปิดกลองรับความคิดเห็นในเรียนทุก 2 สัปดาห์ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามข้อคิดเห็นที่ได้รับโดยเร็วที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้



ขอแสดงความนับถือ

นายจันทน์ เงินราษฎร์  
ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท คอลงกลวง ยูทิลิตี้ จำกัด



ที่ KLU 267/2560

9 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ความอนุเคราะห์ทางกล่งรับความคิดเห็น โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ระบบโคเจนเนอเรชั่น  
จังหวัดปทุมธานี (โรงไฟฟ้าคลองหลวง) ของบริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด  
เรียน ประธานชุมชนซอยประจักษ์  
สิ่งที่ส่งมาด้วย กล่องรับความคิดเห็น

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด (บริษัทฯ) มีการดำเนินการติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ระบบโคเจนเนอเรชั่น จังหวัดปทุมธานี (โครงการฯ) ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตั้งแต่ระยะก่อนก่อสร้าง จนถึงปัจจุบันซึ่งอยู่ในระยะดำเนินการของโครงการฯ

บริษัทฯ มีความประสงค์ในการจัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารกับโครงการฯ เพื่อให้ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบโครงการฯ สามารถส่งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการฯ มายังโครงการฯ ได้ ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ จึงได้ขอความอนุเคราะห์ทางกล่งรับความคิดเห็น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ณ หน่วยงานท่าน ตลอดจนระยะเวลาดำเนินการของโครงการฯ ในการนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ชื่อ คุณเลิศฤทธิ์ สุขสำราญ โทรศัพท์ 02-024-8951-2 ต่อ 3103 เป็นผู้ประสานงานกับท่านในการวางกล่องรับความคิดเห็นและจะเปิดกล่องรับความคิดเห็นในรายนาม 2 สัปดาห์ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามข้อคิดเห็นที่ได้รับโดยเร็วที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

EGCO GROUP  
บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด  
Klongluang Utilities Company Limited

ขอแสดงความนับถือ

นายจำนงค์ เงินราษฎร์  
ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด

11

ที่ KLU 268/2560

9 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ความอนุเคราะห์ทางกล่งรับความคิดเห็น โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ระบบโคเจนเนอเรชั่น  
จังหวัดปทุมธานี (โรงไฟฟ้าคลองหลวง) ของบริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด  
เรียน ประธานชุมชนปากทางไวก้อาลัย  
สิ่งที่ส่งมาด้วย กล่องรับความคิดเห็น

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด (บริษัทฯ) มีการดำเนินการติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ระบบโคเจนเนอเรชั่น จังหวัดปทุมธานี (โครงการฯ) ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตั้งแต่ระยะก่อนก่อสร้าง จนถึงปัจจุบันซึ่งอยู่ในระยะดำเนินการของโครงการฯ

บริษัทฯ มีความประสงค์ในการจัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารกับโครงการฯ เพื่อให้ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบโครงการฯ สามารถส่งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการฯ มายังโครงการฯ ได้ ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ จึงได้ขอความอนุเคราะห์ทางกล่งรับความคิดเห็น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ณ หน่วยงานท่าน ตลอดจนระยะเวลาดำเนินการของโครงการฯ ในการนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ชื่อ คุณเลิศฤทธิ์ สุขสำราญ โทรศัพท์ 02-024-8951-2 ต่อ 3103 เป็นผู้ประสานงานกับท่านในการวางกล่องรับความคิดเห็นและจะเปิดกล่องรับความคิดเห็นในรายนาม 2 สัปดาห์ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามข้อคิดเห็นที่ได้รับโดยเร็วที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

EGCO GROUP  
บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด  
Klongluang Utilities Company Limited

ขอแสดงความนับถือ

นายจำนงค์ เงินราษฎร์  
ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด

12







Energy for life

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด  
สำนักงานใหญ่: 222 อาคารยูทิลิตี้ ถนนพหลโยธิน แขวงคลองหลวง  
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120  
โทรศัพท์: 02-272-5900 โทรสาร: 02-272-5977  
โทรสาร: 02-272-5977  
อีเมล: info@egco.co.th  
เว็บไซต์: www.egco.co.th  
เลขประจำตัวภาษี: 013 5555 007 271

KHONGLUANG UTILITIES COMPANY LIMITED  
Head Office: 222 EEC Tower, Phahonyothin Road,  
Klong Luang, Pathum Thani, Bangkok 12120 Thailand  
Tel.: 02-272-5900 Fax: 02-272-5977  
Email: info@egco.co.th  
Website: www.egco.co.th  
Tax Identification Number: 013 5555 007 271

ที่ KLU 271/2560

9 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ทางกล่งรับความคิดเห็น โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ระบบโคเจนเนอเรชั่น  
จังหวัดปทุมธานี (โรงไฟฟ้าคลองหลวง) ของบริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด  
เรียน ประธานชุมชนไวกว๊านไฮส อย 1  
สิ่งที่ส่งมาด้วย กล่องรับความคิดเห็น

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด (บริษัทฯ) มีการดำเนินการติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ระบบโคเจนเนอเรชั่น จังหวัดปทุมธานี (โครงการฯ) ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตั้งแต่ระยะก่อนก่อสร้าง จนถึงปัจจุบันซึ่งอยู่ในระยะดำเนินการของโครงการฯ

บริษัทฯ มีความประสงค์ในการจัดให้มีการติดต่อสื่อสารกับโครงการฯ เพื่อให้ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบโครงการฯ สามารถส่งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการฯ มายังโครงการฯ ได้ ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ทางกล่งรับความคิดเห็น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ณ หน่วยงานท่าน ตลอดจนระยะเวลาดำเนินการของโครงการฯ ในกรณี บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ชื่อ คุณสิริสุดี สุเคราะห์ โทรทัศน์ 02-024-8951-2 ต่อ 3103 เป็นผู้ประสานงานกับท่านในการวางกล่งรับความคิดเห็นและจะเปิดกล่งรับความคิดเห็นเรียนทุก 2 สัปดาห์ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามข้อคิดเห็นที่ได้รับโดยเร็วที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้



ขอแสดงความนับถือ

นายจำนงค์ เงินราษฎร์  
ผู้จัดการทั่วไป  
บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด

15.



Energy for life

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด  
สำนักงานใหญ่: 222 อาคารยูทิลิตี้ ถนนพหลโยธิน แขวงคลองหลวง  
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120  
โทรศัพท์: 02-272-5900 โทรสาร: 02-272-5977  
โทรสาร: 02-272-5977  
อีเมล: info@egco.co.th  
เว็บไซต์: www.egco.co.th  
เลขประจำตัวภาษี: 013 5555 007 271

KHONGLUANG UTILITIES COMPANY LIMITED  
Head Office: 222 EEC Tower, Phahonyothin Road,  
Klong Luang, Pathum Thani, Bangkok 12120 Thailand  
Tel.: 02-272-5900 Fax: 02-272-5977  
Email: info@egco.co.th  
Website: www.egco.co.th  
Tax Identification Number: 013 5555 007 271

ที่ KLU 272/2560

9 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ทางกล่งรับความคิดเห็น โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ระบบโคเจนเนอเรชั่น  
จังหวัดปทุมธานี (โรงไฟฟ้าคลองหลวง) ของบริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด  
เรียน ประธานชุมชนไวกว๊านไฮส อย 6  
สิ่งที่ส่งมาด้วย กล่องรับความคิดเห็น

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด (บริษัทฯ) มีการดำเนินการติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ระบบโคเจนเนอเรชั่น จังหวัดปทุมธานี (โครงการฯ) ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตั้งแต่ระยะก่อนก่อสร้าง จนถึงปัจจุบันซึ่งอยู่ในระยะดำเนินการของโครงการฯ

บริษัทฯ มีความประสงค์ในการจัดให้มีการติดต่อสื่อสารกับโครงการฯ เพื่อให้ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบโครงการฯ สามารถส่งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการฯ มายังโครงการฯ ได้ ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ทางกล่งรับความคิดเห็น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ณ หน่วยงานท่าน ตลอดจนระยะเวลาดำเนินการของโครงการฯ ในกรณี บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ชื่อ คุณสิริสุดี สุเคราะห์ โทรทัศน์ 02-024-8951-2 ต่อ 3103 เป็นผู้ประสานงานกับท่านในการวางกล่งรับความคิดเห็นและจะเปิดกล่งรับความคิดเห็นเรียนทุก 2 สัปดาห์ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามข้อคิดเห็นที่ได้รับโดยเร็วที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ และใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้



ขอแสดงความนับถือ

นายจำนงค์ เงินราษฎร์  
ผู้จัดการทั่วไป  
บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด

16.

ภาคผนวก 42

---

---

ภาพการตั้งกล่องรับความคิดเห็นของโครงการ



บริษัท กลางหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด

รายละเอียดการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งร้องเรียน การติดตั้งถังรับความเค็ลเห็น คนหน่วยงานราชการ และชุมชน

หน่วยงานราชการ		การดำเนินการ	หมายเหตุ
1	นายก อบจ.ลพบุรี	แล้วเสร็จ	
2	นายก อบจ.ลพบุรี	แล้วเสร็จ	
3	นายก อบจ.ลพบุรี	แล้วเสร็จ	
4	นายก อบจ.ลพบุรี	แล้วเสร็จ	
5	นายก อบจ.ลพบุรี	แล้วเสร็จ	
6	นายก อบจ.ลพบุรี	แล้วเสร็จ	
7	นายก อบจ.ลพบุรี	แล้วเสร็จ	
8	นายก อบจ.ลพบุรี	แล้วเสร็จ	
9	นายก อบจ.ลพบุรี	แล้วเสร็จ	
10	นายก อบจ.ลพบุรี	แล้วเสร็จ	
ชุมชนในระแวก O-1 กม.		แล้วเสร็จ	
11	ประธานชุมชนเขตประจวบ	แล้วเสร็จ	
12	ประธานชุมชนปากทางวัดท้าย	แล้วเสร็จ	
13	ประธานชุมชนวัดท้าย	แล้วเสร็จ	
14	ประธานชุมชนวัดท้าย	แล้วเสร็จ	
15	ประธานชุมชนวัดท้าย	แล้วเสร็จ	
16	ประธานชุมชนวัดท้าย	แล้วเสร็จ	

ภาพแสดง การนำถังถังรับความเค็ลเห็น ติดตั้งตามสถานที่ที่กำหนด

1. นายอำเภอคลองหลวง



2. นายก อบจ.ลพบุรี






3. นกตงคณาฒ ค.ม.างค



5. นกตงคณาฒคณาฒคณาฒ ค.ม.างคคณาฒ




4. นกตงคณาฒคณาฒคณาฒ ค.ม.างคคณาฒ



6. คณาฒคณาฒคณาฒคณาฒ ค.ม.างคคณาฒ



7. ผู้อำนวยการ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ คลองหนึ่ง



8. ผู้อำนวยการ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ คลองสอง



9. นายกองัดการบริหารส่วน ดงเจนปากใหญ่



10. นายกองัดการบริหารส่วน คลองสาม



11.ประธานชุมชนรอบประธานพร



12.ประธานชุมชนตลาดโรงโหล่ง



13. ประธานชุมชนยุธิณกลองทุ่ง



14. ประธานหมู่บ้านอุดมนคร 19






15. ประธานชุมชนไวก้อาฬ จอบ1



16. ประธานชุมชนไวก้อาฬ จอบ6



## ภาคผนวก 43

---

บันทึกและตัวอย่างภาพการเปิดกล่องรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ

สถานที่ตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียน	วันที่เปิดกล่อง รับเรื่องร้องเรียน	เรื่องร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ
1. นายอำเภอคลองหลวง	14 กค. 67	
2. นายกเทศบาลเมืองคลองหลวง	14 กค. 67	
3. นายกเทศบาล ด.บางพูน	16 กค. 67	
4. นายกองค้การบริหารส่วน ด.บางพูด	16 กค. 67	
5. นายกองค้การบริหารส่วน ด.สวนพริกไทย	16 กค. 67	
6. ผู้อำนวยการ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ด.สวนพริกไทย	16 กค. 67	
7. ผู้อำนวยการ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ด.คลองหนึ่ง	24 กค. 67	
8. ผู้อำนวยการ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ด.คลองสอง	17 กค. 67	
9. นายกองค้การบริหารส่วน ด.เขียงรากใหญ่	24 กค. 67	
10. นายกองค้การบริหารส่วน ด.คลองสาม	24 กค. 67	
11. ประธานชุมชนซอยประธานพร	20 กค. 67	
12. ประธานชุมชนปากทางไวก้ไต้	30 กค. 67	
13. ประธานชุมชนมุสลิมคลองหนึ่ง	30 กค. 67	
14. ประธานหมู่บ้านกฤษดาณคร 19	30 กค. 67	
15. ประธานชุมชนไวก้ไต้ ช.1	30 กค. 67	
16. ประธานชุมชนไวก้ไต้ ช.6	30 กค. 67	
17. ป้อมรักษาความปลอดภัยหน้าโรงไฟฟ้าคลองหลวง	17 กค. 67.	* จ้งไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ *

สถานที่ตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียน	วันที่เปิดกล่อง รับเรื่องร้องเรียน	เรื่องร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ
1. นายอำเภอคลองหลวง	20 สค. 67	
2. นายกเทศบาลเมืองคลองหลวง	20 สค. 67.	
3. นายกเทศบาล ด.บางพูน	14 สค. 67	
4. นายกองค้การบริหารส่วน ด.บางพูด	14 สค. 67	
5. นายกองค้การบริหารส่วน ด.สวนพริกไทย	14 สค. 67	
6. ผู้อำนวยการ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ด.สวนพริกไทย	14 สค. 67	
7. ผู้อำนวยการ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ด.คลองหนึ่ง	20 สค. 67.	
8. ผู้อำนวยการ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ด.คลองสอง	20 สค. 67	
9. นายกองค้การบริหารส่วน ด.เขียงรากใหญ่	14 สค. 67	
10. นายกองค้การบริหารส่วน ด.คลองสาม	27 สค. 67	
11. ประธานชุมชนซอยประธานพร	27 สค. 67	
12. ประธานชุมชนปากทางไวก้ไต้	27 สค. 67	
13. ประธานชุมชนมุสลิมคลองหนึ่ง	22 สค. 67	
14. ประธานหมู่บ้านกฤษดาณคร 19	27 สค. 67	
15. ประธานชุมชนไวก้ไต้ ช.1	27 สค. 67	
16. ประธานชุมชนไวก้ไต้ ช.6	27 สค. 67	
17. ป้อมรักษาความปลอดภัยหน้าโรงไฟฟ้าคลองหลวง	30 สค. 67	* ไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ *





บันทึกการเปิดกล่องรับเรื่องร้องเรียน ของ โรงไฟฟ้าคลองหลวง

สถานที่ตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียน	วันที่เปิดกล่อง รับเรื่องร้องเรียน	เรื่องร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ
1. นายอำเภอคลองหลวง	17 ต.ค. 67	
2. นายกเทศบาลเมืองคลองหลวง	17 ต.ค. 67	
3. นายกเทศบาล ด.บางพูน	26 ต.ค. 67	
4. นายกองค้ำการบริหารส่วน ด.บางพุด	26 ต.ค. 67	
5. นายกองค้ำการบริหารส่วน ด.สวนพริกไทย	26 ต.ค. 67	
6. ผู้อำนวยการ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ด.สวนพริกไทย	26 ต.ค. 67	
7. ผู้อำนวยการ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ด.คลองหนึ่ง	17 ต.ค. 67	
8. ผู้อำนวยการ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ด.คลองสอง	17 ต.ค. 67	
9. นายกองค้ำการบริหารส่วน ด.เชียงรากใหญ่	26 ต.ค. 67	
10. นายกองค้ำการบริหารส่วน ด.คลองสาม	17 ต.ค. 67	
11. ประธานชุมชนซอยประธานพร	24 ต.ค. 67	
12. ประธานชุมชนปากทางไวก้อีโต้	17 ต.ค. 67	
13. ประธานชุมชนมุสลิมคลองหนึ่ง	24 ต.ค. 67	
14. ประธานหมู่บ้านกฤษณาดาร 19	24 ต.ค. 67	
15. ประธานชุมชนไวก้อีโต้ ช.1	17 ต.ค. 67	
16. ประธานชุมชนไวก้อีโต้ ช.6	17 ต.ค. 67	
17. ป้อมรักษาความปลอดภัยหน้าโรงไฟฟ้าคลองหลวง	17 ต.ค. 67	* ไม่พบเรื่องร้องเรียน



บันทึกการเปิดกล่องรับเรื่องร้องเรียน ของ โรงไฟฟ้าคลองหลวง

สถานที่ตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียน	วันที่เปิดกล่อง รับเรื่องร้องเรียน	เรื่องร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ
1. นายอำเภอคลองหลวง	10 ต.ค. 67	
2. นายกเทศบาลเมืองคลองหลวง	10 ต.ค. 67	
3. นายกเทศบาล ด.บางพูน	24 ต.ค. 67	
4. นายกองค้ำการบริหารส่วน ด.บางพุด	24 ต.ค. 67	
5. นายกองค้ำการบริหารส่วน ด.สวนพริกไทย	24 ต.ค. 67	
6. ผู้อำนวยการ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ด.สวนพริกไทย	24 ต.ค. 67	
7. ผู้อำนวยการ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ด.คลองหนึ่ง	11 ต.ค. 67	
8. ผู้อำนวยการ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ด.คลองสอง	10 ต.ค. 67	
9. นายกองค้ำการบริหารส่วน ด.เชียงรากใหญ่	24 ต.ค. 67	
10. นายกองค้ำการบริหารส่วน ด.คลองสาม	10 ต.ค. 67	
11. ประธานชุมชนซอยประธานพร	10 ต.ค. 67	
12. ประธานชุมชนปากทางไวก้อีโต้	11 ต.ค. 67	
13. ประธานชุมชนมุสลิมคลองหนึ่ง	11 ต.ค. 67	
14. ประธานหมู่บ้านกฤษณาดาร 19	10 ต.ค. 67	
15. ประธานชุมชนไวก้อีโต้ ช.1	11 ต.ค. 67	
16. ประธานชุมชนไวก้อีโต้ ช.6	11 ต.ค. 67	
17. ป้อมรักษาความปลอดภัยหน้าโรงไฟฟ้าคลองหลวง	11 ต.ค. 67	* ไม่พบเรื่องร้องเรียน

สถานที่ตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียน	วันที่เปิดกล่อง รับเรื่องร้องเรียน	เรื่องร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ
1. นายอำเภอคลองหลวง	12 พค 67	
2. นายกเทศบาลเมืองคลองหลวง	12 พค 67	
3. นายกเทศบาล ด.บางพูน	20 พค. 67	
4. นายกองค้การบริหารส่วน ด.บางพูด	20 พค. 67	
5. นายกองค้การบริหารส่วน ด.สวนพริกไทย	20 พค. 67	
6. ผู้อำนวยการ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ด.สวนพริกไทย	20 พค. 67	
7. ผู้อำนวยการ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ด.คลองหนึ่ง	12 พค. 67	
8. ผู้อำนวยการ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ด.คลองสอง	12 พค. 67	
9. นายกองค้การบริหารส่วน ด.เชียงรากใหญ่	20 พค. 67	
10. นายกองค้การบริหารส่วน ด.คลองสาม	12 พค. 67	
11. ประธานชุมชนซอยประธานพร	15 พค. 67	
12. ประธานชุมชนปากทางไวก้ไต้	15 พค. 67	
13. ประธานชุมชนมุสลิมคลองหนึ่ง	15 พค. 67	
14. ประธานหมู่บ้านกฤษณนคร 19	15 พค. 67	
15. ประธานชุมชนไวก้ไต้ ซ.1	15 พค. 67	
16. ประธานชุมชนไวก้ไต้ ซ.6	15 พค. 67	
17. ป้อมรักษาความปลอดภัยหน้าโรงไฟฟ้าคลองหลวง	12 พค. 67	* ไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ *

สถานที่ตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียน	วันที่เปิดกล่อง รับเรื่องร้องเรียน	เรื่องร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ
1. นายอำเภอคลองหลวง	12 ธค 67	
2. นายกเทศบาลเมืองคลองหลวง	12 ธค. 67	
3. นายกเทศบาล ด.บางพูน	16 ธค 67	
4. นายกองค้การบริหารส่วน ด.บางพูด	16 ธค 67	
5. นายกองค้การบริหารส่วน ด.สวนพริกไทย	16 ธค 67	
6. ผู้อำนวยการ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ด.สวนพริกไทย	16 ธค. 67	
7. ผู้อำนวยการ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ด.คลองหนึ่ง	12 ธค 67	
8. ผู้อำนวยการ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ด.คลองสอง	12 ธค 67	
9. นายกองค้การบริหารส่วน ด.เชียงรากใหญ่	16 ธค 67	
10. นายกองค้การบริหารส่วน ด.คลองสาม	17 ธค 67	
11. ประธานชุมชนซอยประธานพร	17 ธค 67	
12. ประธานชุมชนปากทางไวก้ไต้	17 ธค 67	
13. ประธานชุมชนมุสลิมคลองหนึ่ง	17 ธค 67	
14. ประธานหมู่บ้านกฤษณนคร 19	14 ธค 67	
15. ประธานชุมชนไวก้ไต้ ซ.1	17 ธค 67	
16. ประธานชุมชนไวก้ไต้ ซ.6	17 ธค 67	
17. ป้อมรักษาความปลอดภัยหน้าโรงไฟฟ้าคลองหลวง	17 ธค 67	* ไม่พบข้อร้องเรียน *

รูปภาพ ตรวจสอบติดตามกล่องรับเรื่องร้องเรียน เดือน กค.-ธค. 2567

1. ร้านคองหลง



2. เทศบาลเมืองคองหลง



3. นายเกษตรบาล ต.บางพูน



4. นายกองค้ำการบริหารสงวน ต.บางพูด





5. นายกองดีการบริหารส่วน ต.สวนพริกไทย



6. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.สวนพริกไทย



7. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.คลองหนึ่ง




8. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.คลองสอง



9. นายกองดีการบริหารส่วนตำบลเรียงรากใหญ่



10. นายกองดีการบริหารส่วนตำบล คลองสาม




11. ประธานชุมชนซอยประธานพร




12. ประธานชุมชนปากทางใต้ไร่ใต้



13. ประธานชุมชนสุโขทัย



14. ประธานหมู่บ้านเกษตร 19



15. ประธานชุมชนวัดเจ้าสอย 1



16. ประธานชุมชนวัดเจ้าสอย 6




ภาคผนวก 44

---

---

ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน





ภาคผนวก 45

---

---

แบบฟอร์มข้อร้องเรียน



บริษัท กลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด  
KLONGLUANG UTILITIES COMPANY LIMITED

เลขที่ ☐☐

แบบฟอร์มข้อร้องเรียน

อยู่ในพื้นที่หมู่บ้าน.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

ข้อมูลผู้ร้องเรียน

ชื่อ-นามสกุล นาย/นาง/นางสาว.....

อาชีพ.....

ที่อยู่.....

โทรศัพท์บ้าน.....มือถือ.....

ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ

รายละเอียด	ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข

ลงชื่อ.....

\* ลงชื่อผู้ร้องเรียนเมื่อไปดูพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่

ผู้ร้องเรียน

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_

สำหรับเจ้าหน้าที่

สิ่งที่พบหรือเหตุการณ์ที่พบ .....

.....

.....

ประเภทของข้อร้องเรียน

☐ ด้านน้ำเสีย

☐ ด้านเสียง

☐ ด้านอากาศ

☐ แนวท่อแก๊สผ่านชุมชน.....

☐ อื่นๆ (ระบุ).....

ลงชื่อ.....

ผู้รับข้อร้องเรียน

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_



บริษัท กลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด  
KLONGLUANG UTILITIES COMPANY LIMITED

แบบฟอร์มข้อร้องเรียน  
ประชุมหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไข/ป้องกัน

สาเหตุ

.....  
.....  
.....

แนวทางการป้องกันแก้ไข

.....  
.....  
.....

หมายเหตุ :แนบเอกสารการประชุม (ถ้ามี)  
ความเห็น/คำสั่งการ

.....  
.....

ลงชื่อ.....

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ผลการแก้ไข

.....  
.....

ลงชื่อ.....

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ข้อร้องเรียน ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

รับทราบและลงบันทึกข้อร้องเรียน

ลงชื่อ.....

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



## ภาคผนวก 46

---




ทะเบียนเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นของโครงการ

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด  
รายการยาและเวชภัณฑ์

Item	รายการ	สถานที่			
		Control Room	Mainten.ชั้น.2	อาคารผลิตน้ำ	ปั๊ม รปภ.
1	กรรไกรปลายแหลมข้าง มนข้าง	1 อัน	1 อัน	1 อัน	1 อัน
2	ปรอทวัดไข้	1 อัน	1 อัน	1 อัน	1 อัน
3	ปากคีบปลายทู่	1 อัน	1 อัน	1 อัน	1 อัน
4	ผ้าพันยึด	1 อัน	1 อัน	1 อัน	1 อัน
5	เข็มกลัด	6 ตัว	6 ตัว	6 ตัว	6 ตัว
6	ผ้าสามเหลี่ยม	1 ผืน	1 ผืน	1 ผืน	1 ผืน
7	สายยางรัดห้ามเลือด	1 เส้น	1 เส้น	1 เส้น	1 เส้น
8	สำลี	1 ถุง	1 ถุง	1 ถุง	1 ถุง
9	ผ้าก๊อช	3 ม้วน	3 ม้วน	3 ม้วน	3 ม้วน
10	เทปพันผ้าก๊อช	1 กล่อง	1 กล่อง	1 กล่อง	1 กล่อง
11	พลาสติกปิดแผล	4 กล่อง	4 กล่อง	4 กล่อง	4 กล่อง
12	เคาเตอร์เพนปาล์ม	1 หลอด	1 หลอด	1 หลอด	1 หลอด
13	เบตาดีน	1 ขวด	1 ขวด	1 ขวด	1 ขวด
14	แอลกอฮอล์ 70 %	1 ขวด	1 ขวด	1 ขวด	1 ขวด
15	น้ำเกลือบริสุทธิ	1 ขวด	1 ขวด	1 ขวด	1 ขวด
16	น้ำยาล้างตา OPSAR	2 ขวด	2 ขวด	2 ขวด	2 ขวด
17	เหล้าแอมโมเนียหอม	1 ขวด	1 ขวด	1 ขวด	1 ขวด
18	ยาแก้ปวด TYLENOL 500	4 แผง	4 แผง	4 แผง	4 แผง
19	ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร	2 แผง	2 แผง	2 แผง	2 แผง
20	ยาแอมป์	1 คลับ	1 คลับ	1 คลับ	1 คลับ
21	ขี้ผึ้งป้ายตา	1 หลอด	1 หลอด	1 หลอด	1 หลอด
22	ยาหยอดตา หั่วไป	1 ขวดเล็ก	1 ขวดเล็ก	1 ขวดเล็ก	1 ขวดเล็ก
23	ขี้ผึ้งทาแผลน้ำร้อนลวก	1 หลอด	1 หลอด	1 หลอด	1 หลอด
24	ยารักษาแผล	1 ขวด	1 ขวด	1 ขวด	1 ขวด
25	ยาแก้แพ้ CETEC	3 แผง	3 แผง	3 แผง	3 แผง
26	คาลาไมน์	1 ขวด	1 ขวด	1 ขวด	1 ขวด
27	ผงน้ำตาลเกลือแร่	10 ซอง	10 ซอง	10 ซอง	10 ซอง
28	ที่ป้ายยา	10 อัน	10 อัน	10 อัน	10 อัน
29	แก้วยา	1 ใบ	1 ใบ	1 ใบ	1 ใบ
30	แก้วยาเม็ด	1 ใบ	1 ใบ	1 ใบ	1 ใบ

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด

สถานที่ : ตำแหน่งที่ตั้งสำหรับวางกล่องยาและเวชภัณฑ์



ภาคผนวก 47

---

---

รายงานสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพ ประจำปี 2567



สรุปผลตรวจสุขภาพประจำปี 2567



No	เพศ	จำนวน	น้ำหนัก	BMI	HT	BP	อายุ	UA	xray	CBC	FBS		Choles		Trigly	HDL		LDL		SGOT		SGPT		ALK	BUN		Creatinine	URIC	AFP	PSA		EKG			
											70-99		0-200			0-150	M>40 F>50	<130	M 40-129 F35-104	8-18	M0.67- 1.17,F0.51-0.95	M3.4-7 F2.4-5.7	0-7		0-4										
1	ชาย	176	68.20	22.02	136/86	66	54	ปกติ	ปกติ		97	ปกติ	170	ปกติ	101	59	ปกติ	104	ปกติ	19	ปกติ	15	ปกติ	56	ปกติ	11.70	ปกติ	0.90	ปกติ	4.2	ปกติ	9.10	1.6	ปกติ	
2	ชาย	170	73.40	25.40	137/94	66	41	ปกติ	ปกติ	ปกติ	100		195	ปกติ	92	52	ปกติ	136	ปกติ	22	ปกติ	21	ปกติ	78	ปกติ	18.00	ปกติ	0.95	ปกติ	5.9	ปกติ	2.09	ปกติ	1.2	ปกติ
3	ชาย	166	78.60	28.52	139/87	88	28	ปกติ	ปกติ	ปกติ	97	ปกติ	218		63	62	ปกติ	147	ปกติ	25	ปกติ	24	ปกติ	68	ปกติ	13.50	ปกติ	0.85	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	
4	ชาย	174	70.00	23.12	183/113	74	54	ปกติ	ปกติ	ปกติ	100		234		124	54	ปกติ	168	ปกติ	28	ปกติ	30	ปกติ	78	ปกติ	12.60	ปกติ	1.19	ปกติ	5.1	ปกติ	4.44	0.7	ปกติ	
5	หญิง	157	52.90	21.46	124/78	78	25	ปกติ	ปกติ	ปกติ	84	ปกติ	174	ปกติ	46	71	ปกติ	92	ปกติ	16	ปกติ	6	ปกติ	74	ปกติ	14.80	ปกติ	0.66	ปกติ	-	-	-	-	-	
6	ชาย	175	70.00	22.86	118/69	60	55	ปกติ	ปกติ	ปกติ	78	ปกติ	270		75	68	ปกติ	207	ปกติ	25	ปกติ	21	ปกติ	72	ปกติ	18.50	ปกติ	0.85	ปกติ	5.7	ปกติ	1.70	0.3	ปกติ	
7	ชาย	174	72.20	23.85	133/90	58	39	ปกติ	ปกติ	ปกติ	105		244		143	38		186	ปกติ	20	ปกติ	26	ปกติ	67	ปกติ	15.50	ปกติ	1.14	ปกติ	8.6	ปกติ	3.21	0.6	ปกติ	
8	ชาย	168	67.20	23.81	130/82	66	57	ปกติ	ปกติ	ปกติ	115		172	ปกติ	179	29		127	ปกติ	36	ปกติ	72	ปกติ	57	ปกติ	11.80	ปกติ	0.85	ปกติ	7.6	ปกติ	4.37	2.8	ปกติ	
9	ชาย	163	62.60	23.56	137/95	60	59	ปกติ	ปกติ		94	ปกติ	243		95	64	ปกติ	165	ปกติ	24	ปกติ	27	ปกติ	61	ปกติ	16.10	ปกติ	1.19	ปกติ	6.5	ปกติ	6.10	7.6	ปกติ	
10	ชาย	165	71.50	26.26	120/77	56	51		ปกติ		85	ปกติ	176	ปกติ	148	40	ปกติ	106	ปกติ	28	ปกติ	26	ปกติ	53	ปกติ	18.80		1.00	ปกติ	4.7	ปกติ	2.03	0.8	ปกติ	
11	ชาย	175	74.90	24.46	124/71	62	57	ปกติ	ปกติ		100		219		358	37		129	ปกติ	24	ปกติ	12	ปกติ	65	ปกติ	12.90	ปกติ	1.21	ปกติ	5.2	ปกติ	4.35	1.2	ปกติ	
12	ชาย	165	95.40	35.04	140/89	70	44	ปกติ	ปกติ	ปกติ	100		161	ปกติ	156	51	ปกติ	90	ปกติ	25	ปกติ	47		68	ปกติ	13.80	ปกติ	0.92	ปกติ	6.8	ปกติ	1.81	1.0	ปกติ	
13	ชาย	175	95.10	31.05	132/80	64	52	ปกติ	ปกติ		96	ปกติ	189	ปกติ	133	53	ปกติ	122	ปกติ	20	ปกติ	20	ปกติ	85	ปกติ	16.10	ปกติ	0.87	ปกติ	5.6	ปกติ	1.99	2.9	ปกติ	
14	หญิง	158	62.00	24.84	123/85	70	54	ปกติ		ปกติ	116		270		108	62	ปกติ	203	ปกติ	19	ปกติ	15	ปกติ	70	ปกติ	14.60	ปกติ	0.81	ปกติ	7.0		-	-	-	
15	ชาย	170	61.10	21.14	120/62	66	33	ปกติ	ปกติ	ปกติ	85	ปกติ	223		51	74	ปกติ	145		43		22	ปกติ	55	ปกติ	15.30	ปกติ	0.99	ปกติ	-	-	-	-	-	
16	ชาย	166	72.10	26.16	140/90	62	56	ปกติ	ปกติ	ปกติ	86	ปกติ	224		104	56	ปกติ	156		16	ปกติ	14	ปกติ	112	ปกติ	15.90	ปกติ	1.02	ปกติ	5.4	ปกติ	6.73	0.6	ปกติ	
17	ชาย	172	72.50	24.51	139/74	60	43	ปกติ	ปกติ	ปกติ	97	ปกติ	182	ปกติ	125	42	ปกติ	122	ปกติ	22	ปกติ	21	ปกติ	62	ปกติ	13.00	ปกติ	1.00	ปกติ	4.6	ปกติ	3.28	2.4	ปกติ	
18	ชาย	169	68.80	24.09	151/90	88	59	ปกติ	ปกติ	ปกติ	140		211		139	35		153	ปกติ	16	ปกติ	17	ปกติ	104	ปกติ	16.70	ปกติ	1.12	ปกติ	6.8	ปกติ	2.37	2.5	ปกติ	
19	ชาย	169	73.50	25.73	135/87	86	55	ปกติ	ปกติ	ปกติ	81	ปกติ	189	ปกติ	160	37		134		43		62		71	ปกติ	14.60	ปกติ	1.04	ปกติ	7.7		3.36	0.3	ปกติ	
20	ชาย	170	95.00	32.87	126/78	70	30	ปกติ	ปกติ		98	ปกติ	180	ปกติ	157	41	ปกติ	123	ปกติ	15	ปกติ	16	ปกติ	76	ปกติ	12.60	ปกติ	0.89	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	
21	ชาย	162	61.50	23.43	104/59	60	26	ปกติ	ปกติ	ปกติ	84	ปกติ	162	ปกติ	47	45	ปกติ	109	ปกติ	18	ปกติ	9	ปกติ	69	ปกติ	10.90	ปกติ	0.86	ปกติ	-	-	-	-	-	
22	ชาย	170	68.30	23.63	114/78	64	57	ปกติ	ปกติ	ปกติ	88	ปกติ	260		88	70	ปกติ	181		25	ปกติ	17	ปกติ	54	ปกติ	14.30	ปกติ	1.07	ปกติ	7.0	ปกติ	1.87	0.9	ปกติ	
23	หญิง	158	59.50	23.83	124/75	68	57	ปกติ	ปกติ		92	ปกติ	213		98	73	ปกติ	138		38		25	ปกติ	86	ปกติ	10.00	ปกติ	0.69	ปกติ	9.2	-	-	-	ปกติ	
24	ชาย	168	78.20	27.71	115/74	72	58	ปกติ	ปกติ	ปกติ	108		166	ปกติ	206	34		104	ปกติ	20	ปกติ	21	ปกติ	69	ปกติ	11.70	ปกติ	1.00	ปกติ	5.9	ปกติ	3.32	2.0	ปกติ	

No	เพศ	ส่วนสูง	น้ำหนัก	BMI	HT	BP	อายุ	UA	xray	CBC	FBS	Choles	Trigly	HDL	LDL	SGOT	SGPT	ALK	BUN	Creatinine	URIC	AFP	PSA	EKG
											70-99	0-200	0-150	M<40 F>50	<130	M0-40 F0-32	M0-41 F0-33	M 40-129 F35-104	8-18	M0.67- 1.17,F0.51-0.95	M3.4-7 F2.4-5.7	0-7	0-4	EKG
25	ชาย	168	80.20	28.42	120/76	78	53	ปกติ	ปกติ	ปกติ	109	228	238	36	156	25	23	86	16.00	0.87	7.7	2.95	1.4	ปกติ
26	ชาย	176	92.90	29.99	152/88	72	27	ปกติ	ปกติ	ปกติ	101	174	138	35	122	27	50	61	12.20	1.01	-	-	-	ปกติ
27	ชาย	175	84.90	27.72	148/97	70	41	ปกติ	ปกติ	ปกติ	136	186	161	45	123	33	56	98	9.20	0.72	7.2	1.45	1.2	ปกติ
28	ชาย	165	61.80	22.70	114/62	62	32	ปกติ	ปกติ		93	383	78	46	321	25	21	71	13.90	0.99	-	-	-	ผิดปกติ

## ภาคผนวก 48

---

รายงานการเข้าพบหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่โครงการเพื่อชี้แจง  
รายละเอียดโครงการ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น พร้อมมาตรการ  
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ



## บริษัท คลองหลวงยูทิลิตี้ จำกัด

การประชาสัมพันธ์ในระยะดำเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำระบบโคเจนเนอเรชั่น จังหวัดปทุมธานี  
ประเด็นที่เข้าพบ/ประชาสัมพันธ์ : ประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

### อำเภอคลองหลวง

	
<p>โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหนึ่ง นายสุริยนต์ โคตรชมพู ผู้อำนวยการ รพ.สต. คลองหนึ่ง</p>	<p>โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสอง นายมนต์ชัย ธรรมพิรานนท์ ผู้อำนวยการ รพ.สต. คลองสอง</p>

### อำเภอเมืองปทุมธานี

	
<p>โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนพริกไทย 2 นายไพฑูรย์ คงสุวรรณ ผู้อำนวยการ รพ.สต.สวนพริกไทย 2</p>	<p>โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพูด น.ส.รุจิรดา รุมสำโรง นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต. บางพูด</p>



## ภาคผนวก 49


---

เอกสารแผนผังการติดตั้งระบบสายดิน  
และระบบป้องกันการรั่วซึมของก๊าซ



## INSTRUMENT DATA SHEET

POS	CODE EPJ	DESIGNATION	TECHNICAL DATA	Supplier / Suppl.code
PIA 205-III	200000447	Pressure transmitter	RANGE [bar] = 0/80 ; OUTPUT [mA] = 4..20 ; Pc = G 1/2" ; Tmax [°C] = 120 ; Pmax [bar] = 200 ; SIL Level = SIL 2 ; EX CLASS = 1/2 G Ex d IIC T6 ; ADD. INFO = Accuracy 0.06% ;	ABB Automation Products GmbH 266GSH-R-K-P-N-B-8-E2-C1
PDIA 206-1	121026B02	Differential pressure transmitter	RANGE [mbar] = 0/1000 ; OUTPUT [mA] = HART 4..20 ; Pc = 1/4-18" NPT ; Pmax [bar] = 210 ; Tmax [°C] = 121 ; Tamb min-max [°C] = -40/+85 ; SIL Level = SIL 2 ; EX CLASS = II 2G Ex d IIC T4 ; ADD. INFO = Accuracy 0.06%, incl. calibration certificate ;	ABB Automation Products GmbH 266DSH-H-S-A-2-B-8-E2-C1
TI 207	061102W02	Temperature gauge	RANGE [°C] = -20/+140 ; Pc = G 1/2" ; Pmax [bar] = 25 ; Mounting = CAPILLARY ; Head diameter [mm] = 100 ; Insertion length [mm] = 60 ; Tamb min-max [°C] = -25/+85 ; Diameter bulb [mm] = 11,5 ; Material = Mat AISI306 ; EX class = IP67 ; ADD. INFO = Accuracy CL1 DIN 16203. Di=12mm ;	Strumentazione Industriale srl TG859.E00041M
TIA 208-I	070219W04	Temperature Transmitter	RANGE [°C] = 0/150 ; OUTPUT [mA] = 4..20 ; Pc = G 1/2" ; Insertion depth [mm] = 70 ; Tamb min-max [°C] = -40/+75 ; SIL Level = SIL2 ; Pmax [bar] = 100 ; EX class = II 1/2 G Ex d IIC ; ADD. INFO = Sensor accuracy Class 1. Type K ;	ABB Automation Products GmbH TSP321-A5S2A3S01A3W1W1T1K1T1L2H6A7CSC2M5
TIA 208-II	070219W04	Temperature Transmitter	RANGE [°C] = 0/150 ; OUTPUT [mA] = 4..20 ; Pc = G 1/2" ; Insertion depth [mm] = 70 ; Tamb min-max [°C] = -40/+75 ; SIL Level = SIL2 ; Pmax [bar] = 100 ; EX class = II 1/2 G Ex d IIC ; ADD. INFO = Sensor accuracy Class 1. Type K ;	ABB Automation Products GmbH TSP321-A5S2A3S01A3W1W1T1K1T1L2H6A7CSC2M5
TIA 208-III	070219W04	Temperature Transmitter	RANGE [°C] = 0/150 ; OUTPUT [mA] = 4..20 ; Pc = G 1/2" ; Insertion depth [mm] = 70 ; Tamb min-max [°C] = -40/+75 ; SIL Level = SIL2 ; Pmax [bar] = 100 ; EX class = II 1/2 G Ex d IIC ; ADD. INFO = Sensor accuracy Class 1. Type K ;	ABB Automation Products GmbH TSP321-A5S2A3S01A3W1W1T1K1T1L2H6A7CSC2M5
LIA 210-1	121026B02	Differential pressure transmitter	RANGE [mbar] = 0/1000 ; OUTPUT [mA] = HART 4..20 ; Pc = 1/4-18" NPT ; Pmax [bar] = 210 ; Tmax [°C] = 121 ; Tamb min-max [°C] = -40/+85 ; SIL Level = SIL 2 ; EX CLASS = II 2G Ex d IIC T4 ; ADD. INFO = Accuracy 0.06%, incl. calibration certificate ;	ABB Automation Products GmbH 266DSH-H-S-A-2-B-8-E2-C1
PDIA 240-1	121026B02	Differential pressure transmitter	RANGE [mbar] = 0/1000 ; OUTPUT [mA] = HART 4..20 ; Pc = 1/4-18" NPT ; Pmax [bar] = 210 ; Tmax [°C] = 121 ; Tamb min-max [°C] = -40/+85 ; SIL Level = SIL 2 ; EX CLASS = II 2G Ex d IIC T4 ; ADD. INFO = Accuracy 0.06%, incl. calibration certificate ;	ABB Automation Products GmbH 266DSH-H-S-A-2-B-8-E2-C1
DAZ 307-1	080707V03	Gas detection	DESCRIPTION = Sensors Sense Point. CE TUV ; EX class = II 2G EEx d IIC T6 ;	ECO ANALYTICS AG 02106-B-1200
DAZ 307-2	080707V03	Gas detection	DESCRIPTION = Sensors Sense Point. CE TUV ; EX class = II 2G EEx d IIC T6 ;	ECO ANALYTICS AG 02106-B-1200
IR 318-2-I	200002392	Fire detection-extinguishing	DESCRIPTION = Heat detector.OOH740-A9-Ex, Vds G296019 ; EX CLASS = II 2G EEx ia ;	Siemens Switzerland Ltd S54329-F8-A1
IR 318-2-II	200002392	Fire detection-extinguishing	DESCRIPTION = Heat detector.OOH740-A9-Ex, Vds G296019 ; EX CLASS = II 2G EEx ia ;	Siemens Switzerland Ltd S54329-F8-A1



**LEGEND**

- EPJ
- PACKAGE EQUIP.
- INSTRUMENT AIR
- CONTROL
- GAS LINE
- LUBE OIL
- COOLING WATER

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

**Revisions**

NO.	DESCRIPTION	DATE	BY	CHKD
01	PRELIMINARY	10-Aug-16		
02	FOR APPROVAL	10-Aug-16		
03	UPDATED AFTER CLIENT'S COMMENTS	10-Aug-16		
04	UPDATED AFTER CLIENT'S COMMENTS	10-Aug-16		
05	UPDATED AS BUILT	10-Aug-16		

**Project Information**

Client: Klongluang Utilities Company Limited

Project: FUEL GAS COMPRESSOR

EGS-S-125/1000 W

P&ID SCHEMA GC1

Scale: 1:1

Ref. No. DWG. No. 354.SC.001

Issue: 05


Date: 30-Aug-16

Drawn by: [Signature]

Checked by: [Signature]

Approved by: [Signature]







## ภาคผนวก 50

---

เอกสารแสดงรายละเอียด และแบบตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ชำระล้าง  
ฉุกเฉินและผลการตรวจสอบอุปกรณ์ชำระล้างฉุกเฉิน



VENDOR NAME : Phol Dhanya Public Company Limited



AREA NO.	LEGEND	GRID NO.
01	HOUSING POND	D-6
02	OS BUILDING	C-6
03	STORM DRAIN EFFLUENT PUMP	C-6
04	CONTROL AND ELECTRICAL BUILDING	B-4
05	STEAM TURBINE & GENERATOR	B-4
06	POWER BLOCK AREA (CG1A, MRS11)	E-4
07	POWER BLOCK AREA (CG2, MRS12)	F-4
08	HP & LP BOILER FEED WATER PUMPS	F-4
09	COOLING TOWER UNIT	C-3
10	WASTE WATER TREATMENT	D-3
11	CHILLER SYSTEM	D-3
12	FUEL OIL METERING SYSTEM	C-2
13	FUEL OIL COMPRESSOR SKID	D-2
14	STEAM WITH PUMP AND COMPRESSOR SYSTEM	D-2
15	WASTE WATER TANK	F-2
16	DYE HOUSE	E-3

# FLBSA


1. ALL DIMENSIONS AND ELEVATIONS ARE IN MILLIMETERS
2. ALL COORDINATES ARE IN METERS.
3. THE FINISHED G.L. OF WM. SHALL BE +1500 MM.
4. REFER ELEVATION FROM BEYCHMARSK BM2 = +2140 MM
5. THE PLANT DATUM POINT: HD. 506 N 1550038 879 E 676
6. REFER POINT FROM 07504
7. --- BATTERY LINE
8. --- BOUNDARY LINE

NO.	DATE	BY	FOR	BY	DATE	BY	DATE
1	1/1	1	1	1	1	1	1
2	1/1	1	1	1	1	1	1
3	1/1	1	1	1	1	1	1
4	1/1	1	1	1	1	1	1
5	1/1	1	1	1	1	1	1
6	1/1	1	1	1	1	1	1
7	1/1	1	1	1	1	1	1
8	1/1	1	1	1	1	1	1
9	1/1	1	1	1	1	1	1
10	1/1	1	1	1	1	1	1
11	1/1	1	1	1	1	1	1
12	1/1	1	1	1	1	1	1
13	1/1	1	1	1	1	1	1
14	1/1	1	1	1	1	1	1
15	1/1	1	1	1	1	1	1
16	1/1	1	1	1	1	1	1
17	1/1	1	1	1	1	1	1
18	1/1	1	1	1	1	1	1
19	1/1	1	1	1	1	1	1
20	1/1	1	1	1	1	1	1
21	1/1	1	1	1	1	1	1
22	1/1	1	1	1	1	1	1
23	1/1	1	1	1	1	1	1
24	1/1	1	1	1	1	1	1
25	1/1	1	1	1	1	1	1
26	1/1	1	1	1	1	1	1
27	1/1	1	1	1	1	1	1
28	1/1	1	1	1	1	1	1
29	1/1	1	1	1	1	1	1
30	1/1	1	1	1	1	1	1
31	1/1	1	1	1	1	1	1
32	1/1	1	1	1	1	1	1
33	1/1	1	1	1	1	1	1
34	1/1	1	1	1	1	1	1
35	1/1	1	1	1	1	1	1
36	1/1	1	1	1	1	1	1
37	1/1	1	1	1	1	1	1
38	1/1	1	1	1	1	1	1
39	1/1	1	1	1	1	1	1
40	1/1	1	1	1	1	1	1
41	1/1	1	1	1	1	1	1
42	1/1	1	1	1	1	1	1
43	1/1	1	1	1	1	1	1
44	1/1	1	1	1	1	1	1
45	1/1	1	1	1	1	1	1
46	1/1	1	1	1	1	1	1
47	1/1	1	1	1	1	1	1
48	1/1	1	1	1	1	1	1
49	1/1	1	1	1	1	1	1
50	1/1	1	1	1	1	1	1
51	1/1	1	1	1	1	1	1
52	1/1	1	1	1	1	1	1
53	1/1	1	1	1	1	1	1
54	1/1	1	1	1	1	1	1
55	1/1	1	1	1	1	1	1
56	1/1	1	1	1	1	1	1
57	1/1	1	1	1	1	1	1
58	1/1	1	1	1	1	1	1
59	1/1	1	1	1	1	1	1
60	1/1	1	1	1	1	1	1
61	1/1	1	1	1	1	1	1

Klongluang Utilities Project

Klongluang Utilities Company Limited

[illegible][illegible]



 三菱重工業株式会社  
 MITSUBISHI CORPORATION  
 6


 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA  
 MALAYSIAN MINISTRY OF EDUCATION  
 100, Jalan Malacca Street, 50450 Kuala Lumpur  
 Tel: 603-2350 1000 Fax: 603-2350 1001  
 E-mail: [info@kpm.gov.my](mailto:info@kpm.gov.my)

OVER ALL PLOT PLAN

[illegible]

SCALE : 1/400



PLAN VIEW

SCALE BAR : 1/400

30 40 50 METERS





ลักษณะของน้ำที่ออกจาก  
ฝักบัวฉุกเฉิน



ลักษณะของน้ำที่ออกจาก  
อ่างล้างตาฉุกเฉิน

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ	ตัวที่1	ตัวที่2	ตัวที่3	ตัวที่4
1	วาล์ว เปิด-ปิด ผักบัวฉุกเฉินใช้งานได้ปกติ	✓			✓
2	วาล์ว เปิด-ปิด อ่างล้างตาฉุกเฉินสำหรับ " มือเปิด "ใช้งานได้ปกติ	✓	✓	✓	
3	วาล์ว เปิด-ปิด อ่างล้างตาฉุกเฉินสำหรับ " เท้าเหยียบ "ใช้งานได้ปกติ	✓	✓	✓	✓
4	น้ำสำหรับชำระล้างต้องสะอาดไม่เป็นสนิม	✓	✓	✓	✓
5	สภาพโดยรวมทั่วไปปกติ	✓	✓	✓	✓

X ไม่พร้อมใช้งาน

✓ พร้อมใช้งาน

ให้ใส่เครื่องหมาย

**ตำแหน่ง**

ตัวที่ 1 : บริเวณ Cooling Chemical	ตัวที่ 3 : บริเวณ Demin Chemical
ตัวที่ 2 : บริเวณ BEW Chemical	ตัวที่ 4 : ในห้อง LAB Chemical of WTP


## บทนำ

Approve by: \_\_\_\_\_ (Shift leader)

FM-OP-014 / Rev.00



ลักษณะของน้ำที่ออกจาก  
ปากแก้วคือ



ลักษณะของน้ำที่ออกจาก  
อ่างล้างจานเป็น

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ	ตัวที่1	ตัวที่2	ตัวที่3	ตัวที่4
1	วาล์ว เปิด-ปิด สักบัวฉุกเฉินใช้งานได้ปกติ	✓	✓	✓	✓
2	วาล์ว เปิด-ปิด อย่างลั้งตามฉุกเฉินสำหรับ " มือปิด "ใช้งานได้ปกติ	✓	✓	✓	✓
3	วาล์ว เปิด-ปิด อย่างลั้งตามฉุกเฉินสำหรับ " แก้วเหยียบ "ใช้งานได้ปกติ	✓	✓	✓	✓
4	น้ำสำหรับชำระล้างต้องสะอาดไม่เป็นสนิม	✓	✓	✓	✓
5	สภาพโดยทั่วไปปกติ	✓	✓	✓	✓

๙. ไร่พริกไทย ๑๕๐๐

✓ แพ้ไข้หวัด

[illegible]

ตำแหน่ง


ตัวที่ 1 : บริเวณ Cooling Chemical	ตัวที่ 3 : บริเวณ Demin Chemical
ตัวที่ 2 : บริเวณ BFW Chemical	ตัวที่ 4 : ในห้อง LAB Chemical of WTP

98917211986

Annexure IV :

FM-OP-014 / Rev.00

Check by : [Redacted]  
 Date : 08/10/2024



ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ	ตัวที่1	ตัวที่2	ตัวที่3	ตัวที่4
1	วาล์ว เปิด-ปิด ฝักบัวฉุกเฉินใช้งานได้ปกติ	✓	✓	✓	✓
2	วาล์ว เปิด-ปิด อ่างล้างตาฉุกเฉินสำหรับ "มือเปิด" ใช้งานได้ปกติ	✓	✓	✓	✓
3	วาล์ว เปิด-ปิด อ่างล้างตาฉุกเฉินสำหรับ "เท้าเหยียบ" ใช้งานได้ปกติ	✓	✓	✓	✓
4	น้ำสำหรับชำระล้างต้องสะอาดไม่เป็นสนิม	✓	✓	✓	✓
5	สภาพโดยรวมทั่วไปปกติ	✓	✓	✓	✓

ให้ใส่เครื่องหมาย ☒ พร้อมใช้งาน ☒ ไม่พร้อมใช้งาน

ตรวจสอบประจำทุกเดือน

ตำแหน่ง ตัวที่ 1 : บริเวณ Cooling Chemical  
 ตัวที่ 2 : บริเวณ BFW Chemical  
 ตัวที่ 3 : บริเวณ Demin Chemical  
 ตัวที่ 4 : ในห้อง LAB Chemical of WTP


หมายเหตุ

Approve by : [Redacted] (Shift leader)

นายนิกร คันทังสี  
 Shift Leader 4

FM-OP-014 / Rev.00

Check by : [Redacted]  
 Date : 10/09/2024



ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ	ตัวที่1	ตัวที่2	ตัวที่3	ตัวที่4
1	วาล์ว เปิด-ปิด ฝักบัวฉุกเฉินใช้งานได้ปกติ	✓	✓	✓	✓
2	วาล์ว เปิด-ปิด อ่างล้างตาฉุกเฉินสำหรับ "มือเปิด" ใช้งานได้ปกติ	✓	✓	✓	✓
3	วาล์ว เปิด-ปิด อ่างล้างตาฉุกเฉินสำหรับ "เท้าเหยียบ" ใช้งานได้ปกติ	✓	✓	✓	✓
4	น้ำสำหรับชำระล้างต้องสะอาดไม่เป็นสนิม	✓	✓	✓	✓
5	สภาพโดยรวมทั่วไปปกติ	✓	✓	✓	✓

ให้ใส่เครื่องหมาย ☒ พร้อมใช้งาน ☒ ไม่พร้อมใช้งาน

ตรวจสอบประจำทุกเดือน


ตำแหน่ง ตัวที่ 1 : บริเวณ Cooling Chemical  
 ตัวที่ 2 : บริเวณ BFW Chemical  
 ตัวที่ 3 : บริเวณ Demin Chemical  
 ตัวที่ 4 : ในห้อง LAB Chemical of WTP

หมายเหตุ

Approve by : [Redacted] (Shift leader)



นายนิกร คันทังสี  
 Shift Leader 4

FM-OP-014 / Rev.00



**Klongluang Utilities Company Limited**  
Check Sheet  
Emergency Eye wash and Shower Equipment

Check by : [Redacted]  
Date : 11/11/24.

ลักษณะของน้ำที่ออกจาก  
ฝักบัวฉุกเฉิน

↑

ลักษณะของน้ำที่ออกจาก  
อ่างล้างตาฉุกเฉิน

↑

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ	ตัวที่1	ตัวที่2	ตัวที่3	ตัวที่4
1	วาล์ว เปิด-ปิด ฝักบัวฉุกเฉินใช้งานได้ปกติ	✓	✓	✓	✓
2	วาล์ว เปิด-ปิด อ่างล้างตาฉุกเฉินสำหรับ " มือเปิด "ใช้งานได้ปกติ	✓	✓	✓	✓
3	วาล์ว เปิด-ปิด อ่างล้างตาฉุกเฉินสำหรับ " เท้าเหยียบ "ใช้งานได้ปกติ	✓	✓	✓	✓
4	น้ำสำหรับชำระล้างต้องสะอาดไม่เป็นสนิม	✓	✓	✓	✓
5	สภาพโดยรวมทั่วไปปกติ	✓	✓	✓	✓

ไฟใส่เครื่องหมาย ☒ พร้อมใช้งาน ☒ ไม่พร้อมใช้งาน

ตรวจสอบประจำทุกเดือน

ตำแหน่ง ตัวที่ 1 : บริเวณ Cooling Chemical      ตัวที่ 3 : บริเวณ Demin Chemical  
 ตัวที่ 2 : บริเวณ BFW Chemical              ตัวที่ 4 : ในห้อง LAB Chemical of WTP

หมายเหตุ \_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Approve by : [Redacted] (Shift leader)  
 นายสมพัญ์ ตันบุญญา  
 Shift Leader

FM-OP-014 / Rev.00



**Klongluang Utilities Company Limited**  
Check Sheet  
Emergency Eye wash and Shower Equipment

Check by : [Redacted]  
Date : 11-12-2024

ลักษณะของน้ำที่ออกจาก  
ฝักบัวฉุกเฉิน

↑

ลักษณะของน้ำที่ออกจาก  
อ่างล้างตาฉุกเฉิน

↑

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจสอบ	ตัวที่1	ตัวที่2	ตัวที่3	ตัวที่4
1	วาล์ว เปิด-ปิด ฝักบัวฉุกเฉินใช้งานได้ปกติ	✓	✓	✓	✓
2	วาล์ว เปิด-ปิด อ่างล้างตาฉุกเฉินสำหรับ " มือเปิด "ใช้งานได้ปกติ	✓	✓	✓	✓
3	วาล์ว เปิด-ปิด อ่างล้างตาฉุกเฉินสำหรับ " เท้าเหยียบ "ใช้งานได้ปกติ	✓	✓	✓	✓
4	น้ำสำหรับชำระล้างต้องสะอาดไม่เป็นสนิม	✓	✓	✓	✓
5	สภาพโดยรวมทั่วไปปกติ	✓	✓	✓	✓

ไฟใส่เครื่องหมาย ☒ พร้อมใช้งาน ☒ ไม่พร้อมใช้งาน

ตรวจสอบประจำทุกเดือน

ตำแหน่ง ตัวที่ 1 : บริเวณ Cooling Chemical      ตัวที่ 3 : บริเวณ Demin Chemical  
 ตัวที่ 2 : บริเวณ BFW Chemical              ตัวที่ 4 : ในห้อง LAB Chemical of WTP

หมายเหตุ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Approve by : [Redacted] (Shift leader)  
 นายสมพัญ์ ตันบุญญา  
 Shift Leader

FM-OP-014 / Rev.00

## ภาคผนวก 51

---

ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในสถานที่ทำงาน



ที่ KLU-PP-124-2567

27 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอส่งรายงาน การสำรวจและการตรวจวัดผลสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ตามข้อกำหนดกฎกระทรวง พ.ศ. 2559 และ ข้อมูลการสำรวจและตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมี ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560

เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาเอกสารรายงาน ผลการตรวจวัด สภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับ ความร้อน แสงสว่าง และ เสียงและผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมี จำนวน 1 ชุด( แบบ สอ.3,แบบ รสส.1,แบบ รสส.2, แบบ รสส.3 )

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด ขอแจ้ง ผลการสำรวจและการตรวจวัดผลสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ ความร้อน แสงสว่าง และเสียง ประจำปี 2567 และ ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมี ( แบบ สอ.3,แบบ รสส.1, แบบ รสส.2,แบบ รสส.3 ) ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2559 และ ผลการสำรวจและตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมี ตามประกาศกรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมภาพ เขียนดวงจันทร์)

ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด

แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สถานะการทำงาน  
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง  
และเสียงภายในสถานประกอบการ  
(รศส.)

**แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน**  
**เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียงภายในสถานประกอบกิจการ**  
 ตามข้อ 15 แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย  
 อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ..... สมภพ เขียนดวงจันทร์ ..... นายจ้าง/ผู้มีอำนาจกระทำการแทน

2. ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0135555007522

ประกอบกิจการ ผลิตพลังงานไฟฟ้า

ตั้งอยู่เลขที่ 1/9 หมู่ที่ 3 ตรอก/ซอย - ถนน -

ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120

โทรศัพท์ 02-024-8953 โทรสาร - โทรศัพท์มือถือ 063-208-0316

3. การดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน

- ☐ บุคคลที่ขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ หรือบุคคลผู้สำเร็จการศึกษา  
 ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่าที่ขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน  
 ของสถานประกอบกิจการ เป็นผู้ดำเนินการเอง (แนบสำเนาเอกสารการขึ้นทะเบียน และสำเนาวุฒิการศึกษา  
 พร้อมรับรองความถูกต้อง)

ชื่อ-นามสกุลผู้ดำเนินการ ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน	ประเภท ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน	เลขทะเบียน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
1) -	-	-
2) -	-	-

รายการผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน

- ☐ แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อน (แบบ รสส.1)
- ☐ แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง (แบบ รสส.2)
- ☐ แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับเสียง (แบบ รสส.3)

- ☒ บุคคลที่ได้รับใบขึ้นทะเบียนตามมาตรา 9 หรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 11  
 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554  
 (แนบสำเนาเอกสารใบขึ้นทะเบียน/ใบอนุญาตตามมาตรา 9 หรือมาตรา 11 พร้อมรับรองความถูกต้อง)

ชื่อ-นามสกุล บุคคลหรือนิติบุคคลผู้ดำเนินการ ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน	เลขที่ใบขึ้นทะเบียน/เลขที่ใบอนุญาต	ระยะเวลาที่ได้รับ การขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาต ตั้งแต่วันที่ เดือนปี ถึง วัน เดือนปี
1) บริษัท ซีคอต จำกัด (นางสาวมาเรียณี อาแว)	0401-03-2565-0048	13 มกราคม 2566 - 16 มิถุนายน 2568
2) บริษัท ซีคอต จำกัด (นางสาวมาเรียณี อาแว)	0402-03-2565-0049	13 มกราคม 2566 - 16 มิถุนายน 2568
3) บริษัท ซีคอต จำกัด (นางสาวมาเรียณี อาแว)	0403-03-2565-0048	13 มกราคม 2566 - 16 มิถุนายน 2568

หมายเหตุ: สามารถเพิ่มบุคคลหรือนิติบุคคลผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเป็นลำดับในตาราง

รายการผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน

- ☒ แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อน (แบบ รสส.1)
- ☒ แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง (แบบ รสส.2)
- ☒ แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับเสียง (แบบ รสส.3)



ลงชื่อ

(นายศีกดา จันเดชขนะวงศ์)

บุคคลหรือนิติบุคคลผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน

ลงชื่อ

(นายสมภพ เขียนดวงจันทร์)

นายจ้าง/ผู้มีอำนาจกระทำการแทน



แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ผลการทำงานเกี่ยวกับความร้อน

1. วัน เดือน ปี ที่ตรวจวัด 28 พฤษภาคม พ.ศ.2567
2. เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด (กรณีที่ใช้เครื่องมือมากกว่า 1 เครื่อง ให้เพิ่มข้อมูลเป็นลำดับในตาราง)

เครื่องมือที่ระดับความร้อน (ชนิด/ประเภท)	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขเครื่อง (Serial Number)	มาตรฐานเครื่องตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี (เปรียบเทียบความถูกต้อง)	หมายเหตุ
1) Area Heat Stress Monitor (Electronics)	Jantytch / JT2011-E2A	3522210173	GB Z T189.7-2007, GB T 934-2008 ISO 7243-2017 ACGIH EPI OSHA	16 มกราคม 2567	-
2) Area Heat Stress Monitor (Electronics)	Jantytch / JT2011-E2A	3522210174		16 มกราคม 2567	-
3) Area Heat Stress Monitor (Electronics)	Jantytch / JT2011-E2A	3522210176		16 มกราคม 2567	-
4) Area Heat Stress Monitor (Electronics)	Jantytch / JT2011-E2A	3522210177		16 มกราคม 2567	-
5) Area Heat Stress Monitor (Electronics)	Jantytch / JT2011-E2A	3522210178		16 มกราคม 2567	-
6) Area Heat Stress Monitor (Electronics)	Jantytch / JT2011-E2A	3522210179		16 มกราคม 2567	-
7) Area Heat Stress Monitor (Electronics)	Jantytch / JT2011-E2A	3522210180		16 มกราคม 2567	-

3. ผลการตรวจวัดสภาพการทำงานเกี่ยวกับความร้อน

ลำดับ ของ SEG <sup>1</sup>	บริเวณที่ทำการตรวจวัด <sup>2</sup>	ชื่อ-นามสกุลของลูกจ้าง ในแต่ละ SEG	เวลาตรวจวัด ...น. - ... น.	อุณหภูมิในสภาวะการทำงาน °C				ลักษณะงาน	ภาระงาน (Work Load, WL) <sup>3</sup>		ผลการประเมิน <sup>4</sup> (ระบุว่าเกินเกณฑ์/ ไม่เกินเกณฑ์)	ข้อเสนอแนะ และวิธีการ ปรับปรุงแก้ไข <sup>5</sup>
				T <sub>NWB</sub>	T <sub>DB</sub>	T <sub>GT</sub>	WBGT in/out		พลังงานที่ใช้ (Kcal/hr)	พลังงาน ที่ใช้เฉลี่ย (Kcal/hr)		
1	Station 1	นายชลากร โรมีลาร์	10:00-10:30	30.1	36.4	37.4	32.2	Check list	150.0	150.0	ไม่เกินเกณฑ์	-
			10:30-11:00	30.6	36.4	37.8	32.6					
			11:00-11:30	30.7	36.8	38.5	32.9					
			11:30-12:00	30.9	37.3	39.0	33.1					

หมายเหตุ 1) SEG หรือ Similar Exposure Group หมายถึง กลุ่มผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีสภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อนเหมือนกัน คือ ลักษณะงานที่ทำ พื้นที่การทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงเหมือนกัน

2) บริเวณที่ทำการตรวจวัดให้แนบแผนผังพื้นที่ที่ดำเนินการตรวจวัด ระบุจุดตั้งเครื่องมือและแหล่งกำเนิดความร้อนเป็นเอกสารแนบ

3) กรณีที่ลักษณะงานที่ลูกจ้างปฏิบัติงานแตกต่างกันหรือผลสมมติให้แสดงวิธีคำนวณระดับภาระงาน (Work-Load Assessment) โดยสามารถจัดทำเป็นเอกสารแนบได้

4) ผลการประเมินใช้หลักเกณฑ์ตามมาตรฐานความปลอดภัยตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน พ.ศ.2559 หมวด 1 ความร้อน ข้อ 2

5) กรณีผลการประเมินเกินเกณฑ์มาตรฐานให้ระบุข้อเสนอแนะและวิธีการปรับปรุงแก้ไข โดยสามารถจัดทำเป็นเอกสารแนบได้



ลงชื่อ  
(นายศักดิ์ดา จันทะชนะวงศ์)

ลงชื่อ  
(นายสมภาพ เขียนดวงจันทร์ )

บุคคลหรือนิติบุคคลผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพการทำงาน

นายจ้าง/ผู้มีอำนาจกระทำการแทน

## แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อน

## 3. ผลการตรวจวัดสภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อน (ต่อ)

ลำดับ ของ SEG <sup>1</sup>	บริเวณที่ทำการตรวจวัด <sup>2</sup>	ชื่อ-นามสกุลของลูกจ้าง ในแต่ละ SEG	เวลาตรวจวัด ...น. - ... น.	อุณหภูมิในสภาวะการทำงาน °C				ลักษณะงาน	ภาระงาน (Work Load, WL) <sup>3</sup>			ผลการประเมิน <sup>4</sup> (ระบุว่าเป็นเกณฑ์/ ไม่เป็นเกณฑ์)	ข้อเสนอแนะ และวิธีการ ปรับปรุงแก้ไข <sup>5</sup>
				T <sub>NWB</sub>	T <sub>Oa</sub>	T <sub>GT</sub>	WBGT in/out	WBGT เฉลี่ย	พลังงานที่ใช้ (Kcal/hr)	พลังงาน ที่ใช้เฉลี่ย (Kcal/hr)	ระดับภาระงาน (หนัก/ปานกลาง/เบา)		
2	Station 2	นายชลกร โรมวิไลร์	10:00-10:30	27.3	34.1	34.7	29.4	29.3	150.0	150.0	งานเบา	ไม่เป็นเกณฑ์	-
			10:30-11:00	26.8	34.1	34.8	29.1						
			11:00-11:30	26.9	34.2	34.9	29.2						
			11:30-12:00	26.9	34.7	35.7	29.4						
3	Station 3	นายชลกร โรมวิไลร์	10:00-10:30	27.5	35.7	36.7	30.2	30.6	150.0	150.0	งานเบา	ไม่เป็นเกณฑ์	-
			10:30-11:00	27.5	35.8	37.5	30.3						
			11:00-11:30	28.0	36.5	40.5	31.4						
			11:30-12:00	27.7	35.9	37.3	30.4						
4	Station 4	นายชลกร โรมวิไลร์	13:00-13:30	28.1	36.0	36.9	30.7	30.8	141.0	141.0	งานเบา	ไม่เป็นเกณฑ์	-
			13:30-14:00	28.1	36.1	37.0	30.7						
			14:00-14:30	28.1	36.7	37.8	30.9						
			14:30-15:00	28.0	36.5	37.7	30.8						
5	Station 5	นายชลกร โรมวิไลร์	13:00-13:30	28.8	36.3	39.1	31.6	32.3	141.0	141.0	งานเบา	ไม่เป็นเกณฑ์	-
			13:30-14:00	28.7	36.4	39.5	31.6						
			14:00-14:30	29.7	37.4	43.3	33.2						
			14:30-15:00	29.1	36.2	43.4	32.7						

หมายเหตุ 1) SEG หรือ Similar Exposure Group หมายถึง กลุ่มผู้ปฏิบัติงานซึ่งสัมผัสสภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อนเหมือนกัน คือ ลักษณะงานที่ทำ พื้นที่การทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงเหมือนกัน

2) บริเวณที่ทำการตรวจวัดให้แบบแผนผังพื้นที่ที่ดำเนินการตรวจวัด จะจุดตั้งเครื่องมือและแหล่งกำเนิดความร้อนเป็นเอกสารแนบ

3) กรณีที่ลักษณะงานที่ลูกจ้างปฏิบัติงานแตกต่างกันหรือผสมผสานให้แสดงวิธีคำนวณระดับภาระงาน (Work-Load Assessment) โดยสามารถจัดทำเป็นเอกสารแนบได้

4) ผลการประเมินใช้หลักการตามความปลอดภัยตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

5) กรณีผลการประเมินเกินเกณฑ์มาตรฐานให้ระบุข้อเสนอแนะและวิธีการปรับปรุงแก้ไข โดยสามารถจัดทำเป็นเอกสารแนบได้



ลงชื่อ

(นายศักดิ์ดา จันทะชนมวงศ์)

ลงชื่อ

(นายสมภาพ เขียนดวงจันทร์)

บุคคลหรือนิติบุคคลผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน

นายจ้าง/ผู้มีอำนาจกระทำการแทน



## แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ผลการการทำงานเกี่ยวกับความร้อน

## 3. ผลการตรวจวัดสภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อน (ต่อ)

ลำดับ ของ SEG <sup>1</sup>	บริเวณที่ทำการตรวจวัด <sup>2</sup>	ชื่อ-นามสกุลของลูกจ้าง ในแต่ละ SEG	เวลาตรวจวัด ...น. - ... น.	อุณหภูมิในสภาวะการทำงาน °C				ลักษณะงาน	ภาระงาน (Work Load, WL) <sup>3</sup>		ผลการประเมิน <sup>4</sup> (ระบุว่าเป็นเกณฑ์/ ไม่เป็นเกณฑ์)	ข้อเสนอแนะ และวิธีการ ปรับปรุงแก้ไข <sup>5</sup>
				T <sub>nwb</sub>	T <sub>db</sub>	T <sub>et</sub>	WBGT in/out	WBGT เฉลี่ย	พลังงานที่ใช้ (Kcal/hr)	พลังงาน ที่ไต่เฉลี่ย (Kcal/hr)		
6	Station 6	นายประทีป เรืองหิรัญ	10:00-10:30	28.0	35.1	35.7	30.3	30.7	163.5	163.5	ไม่เป็นเกณฑ์	-
			10:30-11:00	28.3	35.7	36.6	30.7					
			11:00-11:30	28.3	35.8	37.2	30.8					
			11:30-12:00	28.4	36.0	37.8	31.0					
7	Station 7	นายชลากร โรมวิลาห์	10:00-10:30	26.6	33.1	34.5	28.8	30.5	150.0	150.0	ไม่เป็นเกณฑ์	-
			10:30-11:00	27.1	34.0	35.2	29.4					
			11:00-11:30	29.1	35.5	41.7	32.3					
			11:30-12:00	27.7	37.0	42.7	31.6					
8	Station 8	นายชลากร โรมวิลาห์	13:00-13:30	29.3	34.9	35.7	31.1	31.8	150.0	150.0	ไม่เป็นเกณฑ์	-
			13:30-14:00	29.7	35.8	38.2	32.0					
			14:00-14:30	29.8	35.9	38.4	32.1					
			14:30-15:00	29.2	36.4	39.9	32.0					
9	Station 9	นายประทีป เรืองหิรัญ	13:00-13:30	28.5	36.6	42.2	32.1	31.2	163.5	163.5	ไม่เป็นเกณฑ์	-
			13:30-14:00	28.2	36.4	41.6	31.7					
			14:00-14:30	27.7	36.0	40.5	31.1					
			14:30-15:00	27.1	35.1	37.3	29.9					

หมายเหตุ 1) SEG หรือ Similar Exposure Group หมายถึง กลุ่มผู้ปฏิบัติงานซึ่งสัมผัสสภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อนเหมือนกัน คือ ลักษณะงานที่ทำ พื้นที่การทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงเหมือนกัน

2) บริเวณที่ทำการตรวจวัดให้แบบแผนผังพื้นที่ที่ดำเนินการตรวจวัด ระบุจุดตั้งเครื่องมือและแหล่งกำเนิดความร้อนเป็นเอกสารแนบ

3) กรณีที่ลักษณะงานที่ลูกจ้างปฏิบัติงานแตกต่างกันหรือผสมผสานให้แสดงวิธีคำนวณระดับภาระงาน (Work-Load Assessment) โดยสามารถจัดทำเป็นเอกสารแนบได้

4) ผลการประเมินที่ใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

5) กรณีผลการประเมินเกินเกณฑ์มาตรฐานให้ระบุข้อเสนอแนะและวิธีการปรับปรุงแก้ไข โดยสามารถจัดทำเป็นเอกสารแนบได้



ลงชื่อ

(นายศักดิ์ จันทะขบวงค์)

บุคคลหรือนิติบุคคลผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์ผลการการทำงาน

ลงชื่อ

(นายสมภาพ เขื่อนดวงจันทร์)

นายจ้าง/ผู้มีอำนาจกระทำการแทน

แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อน

3. ผลการตรวจวัดสภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อน (ต่อ)

ลำดับ ของ SEG <sup>1</sup>	บริเวณที่ทำการตรวจวัด <sup>2</sup>	ชื่อ-นามสกุลของลูกจ้าง ในแต่ละ SEG	เวลาตรวจวัด ...น. - ... น.	อุณหภูมิในสภาวะการทำงาน °C				ลักษณะงาน	ภาระงาน (Work Load, WL) <sup>3</sup>			ผลการประเมิน <sup>4</sup> (ระบุว่าเกินเกณฑ์/ ไม่เกินเกณฑ์)	ข้อเสนอแนะ และวิธีการ ปรับปรุงแก้ไข <sup>5</sup>
				T <sub>nwB</sub>	T <sub>DB</sub>	T <sub>Gr</sub>	WBGT in/out	WBGT เฉลี่ย	พลังงาน ที่ใช้เฉลี่ย (Kcal/hr)	พลังงาน ที่เฉลี่ย (Kcal/hr)	ระดับภาระงาน (หนัก/ปานกลาง/เบา)		
10	Station 10	นายชลกร โรมวิสาร	10:00-10:30	27.1	33.2	36.7	29.7	30.0	150.0	150.0	งานเบา	ไม่เกินเกณฑ์	-
			10:30-11:00	27.0	34.3	39.1	30.2						
			11:00-11:30	27.2	34.7	38.7	30.2						
			11:30-12:00	26.9	34.9	38.4	30.0						
11	Station 11	นายชลกร โรมวิสาร	10:00-10:30	29.1	34.2	34.3	30.6	31.2	150.0	150.0	งานเบา	ไม่เกินเกณฑ์	-
			10:30-11:00	29.3	34.6	34.9	30.9						
			11:00-11:30	29.3	35.5	36.1	31.3						
			11:30-12:00	29.7	36.3	37.5	31.9						

หมายเหตุ 1) SEG หรือ Similar Exposure Group หมายถึง กลุ่มผู้ปฏิบัติงานซึ่งสัมผัสสภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อนเหมือนกัน คือ ลักษณะงานที่ทำ พื้นที่การทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงเหมือนกัน

2) บริเวณที่ทำการตรวจวัดให้แบบแผนผังพื้นที่ดำเนินการตรวจวัดระบุจุดตั้งเครื่องมือและแหล่งกำเนิดความร้อนเป็นเอกสารแนบ

3) กรณีที่ลักษณะงานที่ลูกจ้างปฏิบัติงานแตกต่างกันหรือผสมผสานให้แสดงวิธีคำนวณระดับภาระงาน (Work-Load Assessment) โดยสามารถจัดทำเป็นเอกสารแนบได้

4) ผลการประเมินใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน พ.ศ.2559 หมวด 1 ความร้อน ข้อ 2 ความร้อน แสงสว่าง และเสียง

5) กรณีผลการประเมินเกินเกณฑ์มาตรฐานให้ระบุข้อเสนอแนะและวิธีการปรับปรุงแก้ไข โดยสามารถจัดทำเป็นเอกสารแนบได้



ลงชื่อ

(นายศักดิ์ดา จันเดชขนะวงศ์)

บุคคลหรือนิติบุคคลผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน

ลงชื่อ

(นายสมภาพ เขียนดวงจันทร์)

นายจ้าง/ผู้มีอำนาจกระทำการแทน

แผนผังพื้นที่แสดงจุดตรวจวัดความร้อน





แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง

1. วัน เดือน ปี ที่ตรวจวัด 28 พฤษภาคม พ.ศ.2567
2. เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด (กรณีที่ใช้เครื่องตรวจวัดมากกว่า 1 เครื่อง ให้เพิ่มข้อมูลเป็นลำดับในตาราง)

เครื่องตรวจวัด	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขเครื่อง (Serial Number)	มาตรฐานเครื่อง	ค่าการปรับศูนย์ (Zeroing) ณ วันที่ตรวจวัด (ถ้ามี)	วัน/เดือน/ปี (ปรับเทียบความถูกต้อง)	หมายเหตุ
1) Digital Light Meter	Extech/ 407026	A051050	ISO/CIE 10527	0	12 มกราคม 2567	-

3. ผลการตรวจวัดสภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่างบนพื้นที่ (Area Measurement)

เวลาตรวจวัด	พื้นที่ตรวจวัด <sup>1</sup>	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (ลักซ์)		ผลการประเมิน <sup>2</sup> (ระบุว่าเกินไปตามเกณฑ์หรือไม่เกินไปตามเกณฑ์)	ข้อเสนอแนะ และวิธีการปรับปรุงแก้ไข <sup>3</sup>
			ค่าเฉลี่ยที่วัดได้	ค่าต่ำสุด		
<input type="checkbox"/> ช่วงกลางวัน เวลา 08:25-08:56 น.	Meeting Room 1	ห้องประชุม	547	473	ตามเกณฑ์	-
	ห้องโถง	พื้นที่ทั่วไป	426	249	ตามเกณฑ์	-
	ห้องแม่บ้าน	ห้องเก็บของ	411	400	ตามเกณฑ์	-
	ห้องน้ำชาย	ห้องน้ำ	112	72	ตามเกณฑ์	-
	ห้องน้ำหญิง	ห้องน้ำ	123	121	ตามเกณฑ์	-
	Meeting Room 2	ห้องประชุม	460	459	ตามเกณฑ์	-
	ห้อง CCR ชั้น 3	ห้องควบคุม	496	399	ตามเกณฑ์	-
	SERVER ROOM	ห้องควบคุม	631	590	ตามเกณฑ์	-
	EQUIPMENT RACK ROOM ชั้น 3	ห้องสวิตช์	563	399	ตามเกณฑ์	-
	หน้าห้องน้ำชั้น 2	ห้องน้ำ	187	159	ตามเกณฑ์	-
	ห้องน้ำชั้น 2	ห้องน้ำ	180	159	ตามเกณฑ์	-
	ห้องครัว	ห้องรับประทานอาหาร	300	241	ตามเกณฑ์	-

หมายเหตุ 1) พื้นที่ตรวจวัดให้แบบแผนผังพื้นที่ที่ดำเนินการตรวจวัด ระดับแสงธรรมชาติเป็นเอกสารแนบ  
2) ผลการประเมินใช้เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ข้อ 4  
3) กรณีผลการประเมินเกินไปตามเกณฑ์แต่แสงสว่างมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของลูกจ้าง และกรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ให้ระบุข้อเสนอแนะและวิธีการปรับปรุงแก้ไข โดยสามารถจัดทำเป็นเอกสารแนบได้



ลงชื่อ ..... (นายศักดิ์ดา จันทชชนะวงศ์) บุคคลหรือนิติบุคคลผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน

ลงชื่อ ..... (นายสมภาพ เขียมดวงจันทร์) นายจ้าง/ผู้มีอำนาจกระทำการแทน



แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง

3. ผลการตรวจวัดสภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่างแบบพื้นที่ (Area Measurement)

เวลาตรวจวัด	พื้นที่ตรวจวัด <sup>1</sup>	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (ลักซ์)		ผลการประเมิน <sup>2</sup> (ระบุว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์/ไม่เป็นไปตามเกณฑ์)	ข้อเสนอแนะ และวิธีการปรับปรุงแก้ไข <sup>3</sup>
			ค่าเฉลี่ยที่วัดได้	ค่าต่ำสุด		
<input checked="" type="checkbox"/> ช่วงกลางวัน เวลา 08:18-10:06 น.	ห้องพัสดุ 1	ห้องพัสดุ	329	273	ตามเกณฑ์	-
	ห้องพัสดุ 2 (Store Officer)	ห้องพัสดุ / สำนักงาน	286	256	ตามเกณฑ์	-
	ห้องพัสดุมีครน	ห้องพัสดุ	337	180	ตามเกณฑ์	-
	PCM 1	ห้องสวิตช์	404	314	ตามเกณฑ์	-
	PCM 2	ห้องสวิตช์	475	366	ตามเกณฑ์	-
	Laboratory ชั้น 1	ห้องปฏิบัติการ	559	459	ตามเกณฑ์	-
	Laboratory ชั้น 2	ห้องสวิตช์	471	399	ตามเกณฑ์	-
	ปัอม รปภ.	ปัอม รปภ.	676	600	ตามเกณฑ์	-
	ด้านนอกปัอม รปภ. (ด้านซ้าย/ขวา)	พื้นที่ทั่วไป	990	980	ตามเกณฑ์	-
	GIS Room	ห้องสวิตช์/วาล์ว	437	263	ตามเกณฑ์	-
	ทางเดินหน้าห้อง Gm	ทางเดินภายในอาคาร	205	199	ตามเกณฑ์	-
	ทางเดินหน้าห้อง Control Room	ทางเดินภายในอาคาร	489	453	ตามเกณฑ์	-
	ห้อง Control Room ชั้น 4	ห้องสวิตช์	307	125	ตามเกณฑ์	-
	ห้อง Control Room ชั้น 2	ห้องสวิตช์	337	229	ตามเกณฑ์	-
	ทางขึ้นบันได	บันได	856	315	ตามเกณฑ์	-
	หน้า Control Lab	ห้องสวิตช์	396	376	ตามเกณฑ์	-

หมายเหตุ 1) พื้นที่ตรวจวัดให้แบบแผนผังพื้นที่ที่ดำเนินการตรวจวัด ระบุตำแหน่งดวงไฟ แหล่งแสงธรรมชาติเป็นเอกสารแนบ

2) ผลการประเมินใช้เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ข้อ 4

3) กรณีผลการประเมินไม่เป็นไปตามเกณฑ์แต่แสงสว่างมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของลูกจ้าง และกรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ให้ระบุข้อเสนอแนะและวิธีการปรับปรุงแก้ไข โดยสามารถจัดทำเป็นเอกสารแนบได้



ลงชื่อ

(นายศักดิ์ จันเดชนะวงศ์)

บุคคลหรือนิติบุคคลผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน

ลงชื่อ

(นายสมภพ เขียนดวงจันทร์)

นายจ้าง/ผู้อำนาจระทำการแทน

แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ผลการการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง

4. ผลการตรวจวัดผลการการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่างแบบใช้สายตาตนเองเฉพาะจุด (Spot Measurement)

เวลาตรวจวัด	ชื่อ-นามสกุล ของผู้ปฏิบัติงาน	ลักษณะงาน/ลักษณะพื้นที่ <sup>1</sup>	ค่าที่วัดได้ (ลักซ์)	ค่าความเข้มข้นของแสงสว่าง บริเวณพื้นที่โดยรอบ <sup>2</sup> (ลักซ์)			ผลการประเมิน <sup>3</sup> (ระบุว่าเป็นไปตามเกณฑ์/ไม่เป็นไปตามเกณฑ์)	ข้อเสนอแนะและวิธีการปรับปรุงแก้ไข <sup>4</sup>
				พื้นที่ 1	พื้นที่ 2	พื้นที่ 3		
<input type="checkbox"/> ช่วงกลางวัน เวลา 08:35-08:38 น. ....	Plant Manager	ได้ควบคุมสภาพ เวียนดวงจันทร์	734	-	-	-	ตามเกณฑ์	-
	Operation Room	ได้ควบคุมวีรชาติ รงษ์วาท	564	-	-	-	ตามเกณฑ์	-
	ได้ควบคุมผู้ถือการ เขียงหนู	548	-	-	-	-	ตามเกณฑ์	-
	Administration Room	ได้ควบคุมผู้ถือการ สุขสำราญ	424	-	-	-	ตามเกณฑ์	-
	ได้ควบคุมผู้ถือการ ศิริวัน	603	-	-	-	-	ตามเกณฑ์	-
	ได้ทำงานนาง No.1	520	-	-	-	-	ตามเกณฑ์	-
	ได้ทำงานนาง No.2	419	-	-	-	-	ตามเกณฑ์	-
	ได้ทำงานนาง No.3	431	-	-	-	-	ตามเกณฑ์	-
	ได้ทำงานนาง No.4	449	-	-	-	-	ตามเกณฑ์	-
	ได้วางเอกสาร	466	-	-	-	-	ตามเกณฑ์	-
	เครื่องถ่ายเอกสาร	474	-	-	-	-	ตามเกณฑ์	-

หมายเหตุ

- พื้นที่ตรวจวัดให้แบบแผนผังพื้นที่ที่ดำเนินการตรวจวัด ระบบแดนม่วงไฟ แหล่งแสงธรรมชาติเป็นเอกสารแนบ
- ค่าความเข้มข้นของแสงสว่างบริเวณพื้นที่โดยรอบ กรณีความเข้มข้นของแสงสว่างในบริเวณใช้สายตาตนเองเฉพาะจุด (พื้นที่ 1) มีความเข้มของแสงสว่างตั้งแต่ 1,000 ลักซ์
- ผลการประเมินใช้เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ข้อ 4
- กรณีผลการประเมินไม่เป็นไปตามเกณฑ์แต่แสงสว่างมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน และกรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ให้ระบุข้อเสนอแนะและวิธีการปรับปรุงแก้ไข โดยสามารถจัดทำเป็นเอกสารแนบได้

ลงชื่อ



..... (นายศักดิ์ จันทะชนะวงศ์)

บุคคลที่รับผิดชอบการตรวจวัดและวิเคราะห์ผลการการทำงาน

ลงชื่อ



..... (นายสมภาพ เขียนดวงจันทร์)

นายจ้าง/ผู้มีอำนาจกระทำการแทน





## แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง

## 4. ผลการตรวจวัดสภาพการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่างแบบใช้สายตาตนเองเฉพาะจุด (Spot Measurement)

เวลาตรวจวัด	ชื่อ-นามสกุล ของลูกจ้าง	ลักษณะงาน/ลักษณะพื้นที่ <sup>1</sup>	ค่าที่วัดได้ (ลักซ์)	ค่าความเข้มข้นของแสงสว่าง บริเวณพื้นที่โดยรอบ <sup>2</sup> (ลักซ์)			ผลการประเมิน <sup>3</sup> (ระบุว่าปฏิบัติตามเกณฑ์/ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์)	ข้อเสนอแนะและ วิธีการปรับปรุงแก้ไข <sup>4</sup>
				พื้นที่ 1	พื้นที่ 2	พื้นที่ 3		
<input type="checkbox"/> ช่วงกลางวัน เวลา 08:45-08:51 น. .....	Office Room							
	โต๊ะคุณวิรัตน์ ชิปรม	งานคอมพิวเตอร์และเอกสาร	500	-	-	-	ตามเกณฑ์	-
	โต๊ะคุณพงษ์ธร ใบแก้ว	งานคอมพิวเตอร์และเอกสาร	454	-	-	-	ตามเกณฑ์	-
	โต๊ะคุณอิสระพงษ์ กองทอง	งานคอมพิวเตอร์และเอกสาร	531	-	-	-	ตามเกณฑ์	-
	โต๊ะคุณอัฒพล พลจันทร์	งานคอมพิวเตอร์และเอกสาร	498	-	-	-	ตามเกณฑ์	-
	โต๊ะคุณภาณุพงศ์ วิรพจน์บุปผ์	งานคอมพิวเตอร์และเอกสาร	614	-	-	-	ตามเกณฑ์	-
	โต๊ะคุณวัชรระ ศิริวัน	งานคอมพิวเตอร์และเอกสาร	514	-	-	-	ตามเกณฑ์	-
	โต๊ะคุณสถาพร เรียบนหอม	งานคอมพิวเตอร์และเอกสาร	540	-	-	-	ตามเกณฑ์	-
	Control Room							
	โต๊ะหัวหน้ากะ NO.1	งานคอมพิวเตอร์และเอกสาร	446	-	-	-	ตามเกณฑ์	-
	โต๊ะหัวหน้ากะ NO.2	งานคอมพิวเตอร์และเอกสาร	470	-	-	-	ตามเกณฑ์	-
	โต๊ะพนักงาน NO.1	งานคอมพิวเตอร์และเอกสาร	437	-	-	-	ตามเกณฑ์	-
	โต๊ะพนักงาน NO.2	งานคอมพิวเตอร์และเอกสาร	489	-	-	-	ตามเกณฑ์	-
<input type="checkbox"/> ช่วงกลางคืน เวลา 08:45-08:51 น. .....	หน้าจอ Control NO.1	งานคอมพิวเตอร์	459	-	-	-	ตามเกณฑ์	-
	หน้าจอ Control NO.2	งานคอมพิวเตอร์	431	-	-	-	ตามเกณฑ์	-

## หมายเหตุ

- พื้นที่ตรวจวัดให้แบบแผนผังพื้นที่ที่ดำเนินการตรวจวัด ระดับแสงธรรมชาติเป็นเอกสารแนบ
- ค่าความเข้มข้นของแสงสว่างบริเวณพื้นที่โดยรอบ กรณีความเข้มข้นของแสงสว่างในบริเวณใช้สายตาตนเองเฉพาะจุด (พื้นที่ 1) มีความเข้มของแสงสว่างตั้งแต่ 1,000 ลักซ์
- ผลการประเมินใช้เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ข้อ 4
- กรณีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์แต่แสงสว่างมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของลูกจ้าง และกรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ให้ระบุข้อเสนอแนะและวิธีการปรับปรุงแก้ไข โดยสามารถจัดทำเป็นเอกสารแนบได้



ลงชื่อ

(นายศักดิ์ จันเดชชนะวงศ์)

บุคคลหรือมีบุคคลผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพการทำงาน

ลงชื่อ

(นายสมภาพ เขียนดวงจันทร์)

นายจ้าง/ผู้มีอำนาจกระทำการแทน

## แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง

## 4. ผลการตรวจวัดสภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่างแบบใช้สายตาตนเองเฉพาะจุด (Spot Measurement)

เวลาตรวจวัด	ชื่อ-นามสกุล ของผู้จ้าง	ลักษณะงาน/ลักษณะพื้นที่ <sup>1</sup>	ค่าที่วัดได้ (ลักซ์)		ค่าความเข้มข้นของแสงสว่าง บริเวณพื้นที่โดยรอบ <sup>2</sup> (ลักซ์)		ผลการประเมิน <sup>3</sup> (ระบุว่าเป็นไปตามเกณฑ์/ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์)	ข้อเสนอแนะและ วิธีการปรับปรุงแก้ไข <sup>4</sup>
			พื้นที่ 1	พื้นที่ 2	พื้นที่ 2	พื้นที่ 3		
<input type="checkbox"/> ช่วงกลางวัน เวลา 08:22-09:23 น. ....	Control Room (ต่อ)							
	หน้าจอ Control NO.3	งานคอมพิวเตอร์	481	-	-	-	ตามเกณฑ์	-
	หน้าจอ Control NO.4	งานคอมพิวเตอร์	499	-	-	-	ตามเกณฑ์	-
	ตู้ Fire Alarm	งานตรวจเช็ค / Fire Alarm	450	-	-	-	ตามเกณฑ์	-
	โต๊ะรับแขก	พื้นที่ต้อนรับ	469	-	-	-	ตามเกณฑ์	-
	โต๊ะคุณออดุล แจ่มสอน	งานคอมพิวเตอร์/เอกสาร	452	-	-	-	ตามเกณฑ์	-
	โต๊ะคุณวินัย รักเดช	งานคอมพิวเตอร์/เอกสาร	470	-	-	-	ตามเกณฑ์	-
	โต๊ะคุณกิตติศักดิ์ เข็มสุวรรณ	งานคอมพิวเตอร์/เอกสาร	481	-	-	-	ตามเกณฑ์	-
	โต๊ะคุณบุญสืบ รักเดช	งานคอมพิวเตอร์/เอกสาร	426	-	-	-	ตามเกณฑ์	-
	โต๊ะคุณสิริจิตต์ สุพรรณกุล	งานคอมพิวเตอร์/เอกสาร	459	-	-	-	ตามเกณฑ์	-
<input type="checkbox"/> ช่วงเย็น เวลา 17:22-18:23 น. ....	โต๊ะคุณชลการ โสมวิลาส	งานคอมพิวเตอร์/เอกสาร	418	-	-	-	ตามเกณฑ์	-
	โต๊ะคุณธวัชชัย ภูติวงศ์	งานคอมพิวเตอร์/เอกสาร	541	-	-	-	ตามเกณฑ์	-
	โต๊ะคุณมนิศาวัน ศรีวาลัย	งานคอมพิวเตอร์/เอกสาร	415	-	-	-	ตามเกณฑ์	-

## หมายเหตุ

- พื้นที่ตรวจวัดให้แบบแผนผังพื้นที่ที่ดำเนินการตรวจวัด ระบุตำแหน่งของไฟ แหล่งแสงธรรมชาติเป็นเอกสารแนบ
- ค่าความเข้มข้นของแสงสว่างบริเวณพื้นที่โดยรอบ กรณีความเข้มข้นของแสงสว่างในบริเวณใช้สายตาตนเองเฉพาะจุด (พื้นที่ 1) มีความเข้มข้นของแสงสว่างตั้งแต่ 1,000 ลักซ์
- ผลการประเมินใช้เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ข้อ 4
- กรณีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์แต่แสงสว่างมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของผู้จ้าง และกรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ให้ระบุข้อเสนอแนะและวิธีการปรับปรุงแก้ไข โดยสามารถจัดทำเป็นเอกสารแนบได้



ลงชื่อ

(นายศักดิ์ดา จันทะชนะวงศ์)

ลงชื่อ

(นายสมภาพ เขียวดวงจันทร์)

บุคคลหรือนิติบุคคลผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน

นายจ้าง/ผู้มีอำนาจกระทำการแทน



## แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ผลการการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง

## 4. ผลการตรวจวัดสภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่างแบบใช้สายตามองเฉพาะจุด (Spot Measurement)

เวลาตรวจวัด	ชื่อ-นามสกุล ของผู้ปฏิบัติงาน	ลักษณะงาน/ลักษณะพื้นที่ <sup>1</sup>	ค่าที่วัดได้ (ลักซ์)	ค่าความเข้มข้นของแสงสว่าง <sup>2</sup> (ลักซ์)		ผลการประเมิน <sup>3</sup> (ระบุว่าเป็นไปตามเกณฑ์/ไม่เป็นไปตามเกณฑ์)	ข้อเสนอแนะและวิธีการปรับปรุงแก้ไข <sup>4</sup>
				พื้นที่ 1	พื้นที่ 2	พื้นที่ 3	
<input type="checkbox"/> ช่วงกลางวัน เวลา 18:50-19:13 น. .....	หน้าป้อม รปภ.	งานเอกสาร/ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด	861	-	-	ตามเกณฑ์	-
	จุดจดเลขมีเตอร์บริเวณที่เดิมสารเคมี	ตรวจเช็ค/ตรวจสอบมอเตอร์	639	-	-	ตามเกณฑ์	-
	อาคารเคมีจุดจดเลขมีเตอร์	ตรวจเช็ค/ตรวจสอบมอเตอร์	263	-	-	ตามเกณฑ์	-
	Control Room ตึกใหญ่	งานคอมพิวเตอร์	415	-	-	ตามเกณฑ์	-
	Control Room จุดเดิมสารเคมี	งานคอมพิวเตอร์	431	-	-	ตามเกณฑ์	-

## หมายเหตุ 1) พื้นที่ตรวจวัดให้แบบแผนผังพื้นที่ที่ดำเนินการตรวจวัด ระบุด้านหนึ่งดวงไฟ แหล่งแสงธรรมชาติเป็นเอกสารแนบ

2) ค่าความเข้มข้นของแสงสว่างบริเวณพื้นที่โดยรอบ กรณีความเข้มข้นของแสงสว่างในบริเวณใช้สายตามองเฉพาะจุด (พื้นที่ 1) มีความเข้มข้นของแสงสว่างตั้งแต่ 1,000 ลักซ์

3) ผลการประเมินใช้เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยตามบริเวณพื้นที่โดยรอบ เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ข้อ 4

4) กรณีผลการประเมินไม่เป็นไปตามเกณฑ์แต่แสงสว่างมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน และกรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ให้ระบุข้อเสนอแนะและวิธีการปรับปรุงแก้ไข โดยสามารถจัดทำเป็นเอกสารแนบได้



ลงชื่อ

(นายศักดิ์ดา จันทะชนะวงศ์)


ลงชื่อ

(นายสมภาพ เขียนดวงจันทร์)

นายจ้าง/ผู้มีอำนาจกระทำการแทน




แผนผังพื้นที่แสดงจุดตรวจแสงสว่าง



Electrical Room ชั้น 2



แผนผังแสดงตำแหน่งจุดตรวจความเข้มแสงสว่างภายในสถานประกอบการ  
 โรงไฟฟ้าคลองหลวง บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด



แผนผังแสดงตำแหน่งจุดตรวจความเข้มแสงภายในสถานประกอบการ (ต่อ)

โรงไฟฟ้าคลองหลวง บริษัท กลางหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด






1. ห้อง CCR ชั้น 3						
1. 742	2. 592	3. 509	4. 548	5. 500	6. 461	7. 417
8. 481	9. 477	10. 472	11. 489	12. 475	13. 500	14. 399
15. 454	16. 481	17. 425	18. 500	19. 499		
2. EQUIPMENT RACK ROOM ชั้น 3						
1. 547	2. 658	3. 670	4. 600	5. 538	6. 541	
7. 399	8. 503	9. 541	10. 581	11. 599	12. 581	
3. Meeting Room 1						
1. 621	2. 473					
4. ห้องโถง						
1. 249	2. 355	3. 357	4. 571	5. 531	6. 500	
5. Meeting Room 2						
1. 460	2. 459					
6. ห้องแม่บ้าน						
1. 421	2. 400					
7. ห้องนำชาย						
1. 112	2. 90					
8. ห้องนำหญิง						
1. 125	2. 121					
9. SERVER ROOM						
1. 672	2. 590					




แผนผังแสดงตำแหน่งจุดตรวจความเข้มแสงสว่างภายในสถานประกอบการ (ต่อ)

โรงไฟฟ้าคลองหลวง บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด





PCM 1




PCM 2


แผนผังแสดงตำแหน่งจุดตรวจความเข้มแสงสว่างภายในสถานประกอบการ (ต่อ)  
โรงไฟฟ้าคลองหลวง บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด







Laboratory ชั้น 1



Laboratory ชั้น 2

แผนผังแสดงตำแหน่งจุดตรวจความเข้มแสงสว่างภายในสถานประกอบการ (ต่อ)  
 โรงไฟฟ้าคลองหลวง บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด



ใบแสดงการตรวจเทียบเครื่องมือ

# Calibration Certificate

BEIJING J.T TECHNOLOGY CO., LTD.  
www.jttech.com  
www.jttech.com

## Instrument information



JANTYTECH  
捷通科技

Name **WET BULB GLOBE TEMPERATURE (WBGT)METER**

Series No **3522210173**

Type **JT2011-E2A**

Customer **SECOT CO., LTD.**

Address **239 Rim Klong Prapa Road, Bang Sue, Bang Sue, Bangkok 10800**

## Integrity check of instrument

Appearance	✓
Parts integrity	✓
Screen display or touch	✓
Instrument button	✓
Power supply	✓
battery	✓
Data storage and export	✓
Deviation degree of comparison test with	✓
standard instrument	✓

## Calibration Results

UUC Sensor	Standard Temperature ( °C )	UUC Reading ( °C )	Correction ( °C )	Uncertainty ( ± °C )
WET	25.0	24.9	0.1	0.2
	30.0	29.8	0.2	0.2
	35.0	35.1	-0.1	0.2
	40.0	40.2	-0.2	0.2
	45.0	45.1	-0.1	0.2
DRY	25.0	24.9	0.1	0.2
	30.0	29.8	0.2	0.2
	35.0	35.1	-0.1	0.2
	40.0	40.2	-0.2	0.2
	45.0	45.1	-0.1	0.2
GLOBE	25.0	24.9	0.1	0.2
	30.0	29.8	0.2	0.2
	35.0	35.2	-0.2	0.2
	40.0	40.1	-0.1	0.2
	45.0	45.1	-0.1	0.2

Environmental conditions: temperature: 26 °C±2°C, relative humidity: 30% RH±10RH%

Reference Standard : Standard Mercury Thermometers, Manufacturer: BGRI, Model: STA, SN : 2-56,

Calibrated Date : 20 February 2023, Calibration Certificate No. : RA21H-AB1000009

This Certificate is traceable to NCMT North China, Certificate No.: RA20J-AK000075

Calibration Engineer : \_\_\_\_\_

Date : January 16, 2024



# Calibration Certificate

BEIJING J.T TECHNOLOGY CO., LTD.  
www.jttech.com  
www.jantech.com

## Instrument information



JANTYTECH  
建通科技

Name	WET BULB GLOBE TEMPERATURE (WBGT)METER
Series No	3522210174
Type	JT2011-E2A
Customer	SECOT CO., LTD.
Address	239 Rim Klong Prapa Road, Bang Sue, Bang Sue, Bangkok 10800

## Integrity check of instrument

Appearance	√
Parts integrity	√
Screen display or touch	√
Instrument button	√
Power supply	√
battery	√
Data storage and export	√
Deviation degree of comparison test with standard instrument	√

## Calibration Results

UUC Sensor	Standard Temperature ( °C )	UUC Reading ( °C )	Correction ( °C )	Uncertainty ( ± °C )
WET	25.0	25.1	-0.1	0.2
	30.0	29.8	0.2	0.2
	35.0	35.1	-0.1	0.2
	40.0	40.1	-0.1	0.2
	45.0	44.8	0.2	0.2
DRY	25.0	24.9	0.1	0.2
	30.0	29.8	0.2	0.2
	35.0	34.9	0.1	0.2
	40.0	39.8	0.2	0.2
	45.0	45.1	-0.1	0.2
GLOBE	25.0	24.9	0.1	0.2
	30.0	29.8	0.2	0.2
	35.0	34.9	0.1	0.2
	40.0	39.8	0.2	0.2
	45.0	44.9	0.1	0.2

Environmental conditions: temperature: 26 °C ± 2 °C, relative humidity: 30% RH ± 10% RH

Reference Standard : Standard Mercury Thermometers, Manufacturer: BGRI, Model: STA, SN : 2-56,

Calibrated Date : 20 February 2023, Calibration Certificate No. : RA21H-AB1000009

This Certificate is traceable to NCMT North China, Certificate No.: RA20J-AK000073

Calibration Engineer : \_\_\_\_\_

Date : January 16, 2024





## Instrument information

JANTYTECH  
捷通科技

Name	WET BULB GLOBE TEMPERATURE (WBGT)METER
Series No	3522210176
Type	JT2011-E2A
Customer	SECOT CO., LTD.
Address	239 Rim Klong Prapa Road, Bang Sue, Bang Sue, Bangkok 10800

## Integrity check of instrument

Appearance	√
Parts integrity	√
Screen display or touch	√
Instrument button	√
Power supply	√
battery	√
Data storage and export	√
Deviation degree of comparison test with standard instrument	√

## Calibration Results

UUC Sensor	Standard Temperature ( °C )	UUC Reading ( °C )	Correction ( °C )	Uncertainty ( ± °C )
WET	25.0	24.9	0.1	0.2
	30.0	29.8	0.2	0.2
	35.0	35.1	-0.1	0.2
	40.0	40.1	-0.1	0.2
	45.0	45.2	-0.2	0.2
DRY	25.0	25.1	-0.1	0.2
	30.0	30.2	-0.2	0.2
	35.0	35.2	-0.2	0.2
	40.0	39.8	0.2	0.2
	45.0	44.8	0.2	0.2
GLOBE	25.0	24.9	0.1	0.2
	30.0	29.8	0.2	0.2
	35.0	35.1	-0.1	0.2
	40.0	39.9	0.1	0.2
	45.0	44.8	0.2	0.2

Environmental conditions: temperature: 26 °C±2°C, relative humidity: 30% RH±10RH%

Reference Standard : Standard Mercury Thermometers, Manufacturer: BGRI, Model: STA, SN : 2-56,  
Calibrated Date : 20 February 2023, Calibration Certificate No. : RA21H-AB1000009

This Certificate is traceable to NCMT North China, Certificate No.: RA20J-AK000075

Calibration Engineer : 

Date : January 16, 2024

质检专用章

# Calibration Certificate

BEIJING J.T. TECHNOLOGY CO., LTD.  
www.jttech.com  
www.janttech.com

## Instrument information



JANTYTECH  
简通科技

Name	WET BULB GLOBE TEMPERATURE (WBGT)METER
Series No	3522210177
Type	JT2011-E2A
Customer	SECOT CO., LTD.
Address	239 Rim Klong Prapa Road, Bang Sue, Bang Sue, Bangkok 10800

## Integrity check of instrument

Appearance	√
Parts integrity	√
Screen display or touch	√
Instrument button	√
Power supply	√
battery	√
Data storage and export	√
Deviation degree of comparison test with standard instrument	√

## Calibration Results

UUC Sensor	Standard Temperature ( °C )	UUC Reading ( °C )	Correction ( °C )	Uncertainty ( ± °C )
WET	25.0	25.1	-0.1	0.2
	30.0	30.2	-0.2	0.2
	35.0	34.9	0.1	0.2
	40.0	39.8	0.2	0.2
	45.0	44.9	0.1	0.2
DRY	25.0	25.1	-0.1	0.2
	30.0	30.2	-0.2	0.2
	35.0	34.9	0.1	0.2
	40.0	39.8	0.2	0.2
	45.0	44.8	0.2	0.2
GLOBE	25.0	25.1	-0.1	0.2
	30.0	30.2	-0.2	0.2
	35.0	34.9	0.1	0.2
	40.0	40.2	-0.2	0.2
	45.0	45.1	-0.1	0.2

Environmental conditions: temperature: 26 °C ± 2 °C, relative humidity: 30% RH ± 10% RH

Reference Standard : Standard Mercury Thermometers, Manufacturer: BGRI, Model: STA, SN : 2-56,  
Calibrated Date : 20 February 2023, Calibration Certificate No. : RA21H-AB1000009

This Certificate is traceable to NCMT North China, Certificate No.: RA20J-AK000075

Calibration Engineer : \_\_\_\_\_

Date : January 16, 2024





# Calibration Certificate

BEIJING J.T TECHNOLOGY CO., LTD.  
www.bjitec.com  
www.janttech.com

## Instrument information



JANTYTECH  
建通科技

Name	WET BULB GLOBE TEMPERATURE (WBGT)METER
Series No	3522210178
Type	JT2011-E2A
Customer	SECOT CO., LTD.
Address	239 Rim Klong Prapa Road, Bang Sue, Bang Sue, Bangkok 10800

## Integrity check of instrument

Appearance	√
Parts integrity	√
Screen display or touch	√
Instrument button	√
Power supply	√
battery	√
Data storage and export	√
Deviation degree of comparison test with standard instrument	√

## Calibration Results

UUC Sensor	Standard Temperature ( °C )	UUC Reading ( °C )	Correction ( °C )	Uncertainty ( ± °C )
WET	25.0	25.1	-0.1	0.2
	30.0	29.9	0.1	0.2
	35.0	34.9	0.1	0.2
	40.0	40.1	-0.1	0.2
	45.0	45.1	-0.1	0.2
DRY	25.0	25.1	-0.1	0.2
	30.0	30.2	-0.2	0.2
	35.0	35.1	-0.1	0.2
	40.0	39.8	0.2	0.2
	45.0	44.8	0.2	0.2
GLOBE	25.0	25.1	-0.1	0.2
	30.0	29.8	0.2	0.2
	35.0	35.1	-0.1	0.2
	40.0	39.9	0.1	0.2
	45.0	44.8	0.2	0.2

Environmental conditions: temperature: 26 °C±2°C, relative humidity: 30% RH±10RH%

Reference Standard : Standard Mercury Thermometers, Manufacturer: BGRI, Model: STA, SN : 2-56,  
Calibrated Date : 20 February 2023, Calibration Certificate No. : RA21H-AB1090009

This Certificate is traceable to NCMT North China, Certificate No.: RA20J-AK000073

Calibration Engineer : \_\_\_\_\_

Date : January 16, 2024



# Calibration Certificate

BEIJING J.T TECHNOLOGY CO., LTD.  
www.jttech.com  
www.jantech.com

## Instrument Information



JANTYTECH  
聚通科技

Name	WET BULB GLOBE TEMPERATURE (WBGT)METER
Series No	3522210179
Type	JT2011-E2A
Customer	SECOT CO., LTD.
Address	239 Rim Klong Prapa Road, Bang Sue, Bang Sue, Bangkok 10800

## Integrity check of instrument

Appearance	√
Parts integrity	√
Screen display or touch	√
Instrument button	√
Power supply	√
battery	√
Data storage and export	√
Deviation degree of comparison test with standard instrument	√

## Calibration Results

UUC Sensor	Standard Temperature ( °C )	UUC Reading ( °C )	Correction ( °C )	Uncertainty ( ± °C )
WET	25.0	24.8	0.2	0.2
	30.0	30.1	-0.1	0.2
	35.0	34.8	0.2	0.2
	40.0	40.1	-0.1	0.2
	45.0	45.1	-0.1	0.2
DRY	25.0	25.1	-0.1	0.2
	30.0	29.9	0.1	0.2
	35.0	35.1	-0.1	0.2
	40.0	40.2	-0.2	0.2
	45.0	44.8	0.2	0.2
GLOBE	25.0	24.8	0.2	0.2
	30.0	29.8	0.2	0.2
	35.0	34.8	0.2	0.2
	40.0	40.1	-0.1	0.2
	45.0	45.2	-0.2	0.2

Environmental conditions: temperature: 26 °C±2°C, relative humidity: 30% RH±10RH%

Reference Standard : Standard Mercury Thermometers, Manufacturer: BGRI, Model: STA, SN : 2-56,  
Calibrated Date : 20 February 2023, Calibration Certificate No. : RA21H-AB1000009

This Certificate is traceable to NCMT North China, Certificate No.: RA20J-AK000079

Calibration Engineer : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_



January 16, 2024



# Calibration Certificate

BEIJING J.T. TECHNOLOGY CO., LTD.  
www.jttech.com  
www.jantech.com

## Instrument information



JANTYTECH  
建通科技

Name	WET BULB GLOBE TEMPERATURE (WBGTMETER)
Series No	3522210180
Type	JT2011-E2A
Customer	SECOT CO., LTD.
Address	239 Rim Klong Prapa Road, Bang Sue, Bang Sue, Bangkok 10800

## Integrity check of instrument

Appearance	√
Parts integrity	√
Screen display or touch	√
Instrument button	√
Power supply	√
battery	√
Data storage and export	√
Deviation degree of comparison test with standard instrument	√

## Calibration Results

UUC Sensor	Standard Temperature ( °C )	UUC Reading ( °C )	Correction ( °C )	Uncertainty ( ± °C )
WET	25.0	25.1	-0.1	0.2
	30.0	29.8	0.2	0.2
	35.0	34.9	0.1	0.2
	40.0	39.8	0.2	0.2
	45.0	45.1	-0.1	0.2
DRY	25.0	25.1	-0.1	0.2
	30.0	30.2	-0.2	0.2
	35.0	35.2	-0.2	0.2
	40.0	39.8	0.2	0.2
	45.0	44.9	0.1	0.2
GLOBE	25.0	24.9	0.1	0.2
	30.0	29.9	0.1	0.2
	35.0	34.8	0.2	0.2
	40.0	40.2	-0.2	0.2
	45.0	45.2	-0.2	0.2

Environmental conditions: temperature: 26 °C±2°C, relative humidity: 30% RH±10RH%

Reference Standard : Standard Mercury Thermometers, Manufacturer: BGRI, Model: STA, SN : 2-56,

Calibrated Date : 20 February 2023, Calibration Certificate No. : RA21H-AB1000009

This Certificate is traceable to NCMT North China, Certificate No.: RA20J-AK000073

Calibration Engineer : \_\_\_\_\_

Date : January 16, 2024





## CALIBRATION CERTIFICATE

Client Name : SECOT CO., LTD.  
Address : 239 Rimklongprapa Rd., Bangsue, Bangkok 10800 Thailand.  
Request No: C-2401 - 012  
Laboratory No.: CAL- 012  
Date of Request: 11 January 2024.  
Date of Calibration: 12 January 2024.

**1. Unit Under Calibration (UUC) :**

Nomenclature : Digital Light Meter  
Maker : EXTECH  
Serial No. : A 051050  
Model : 407026

**2. Place of Calibration:** Photometry Standard Laboratory, INTERNATIONAL TESTING SERVICE CO., LTD.

**3. Range of Calibration:** 1 Range

**4. Condition of Laboratory:** Ambient temperature:  $(25 \pm 2) ^\circ\text{C}$  and relative humidity  $(60 \pm 20) \%$ .

**5. Reference Standard:** Standard Tungsten Halogen Lamp, Serial No.: 504010, which was calibrated on 14 June 2023, can be traceable to International System of Unit (SI) through National Institute of Metrology (Thailand), Certificate No.: TP-1027-23.

**6. Support Equipment:**

1. Photometric bench, 6.3 meter long.
2. DC. power supply, Serial No.: EJ 19A 009, Model: GPR-25H 300, Maker: GW INSTR.
3. Digital Multimeter, Model: 34401A, SIN: MY44011212 and MY44011215.
4. Foot Candle / Lux Meter, Model: 407026, SIN: Q 558437, Maker: EXTECH.

**7. Calibration Procedure:**

The measurement was done in accordance with WI-OP-01. The reported uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor  $k = 2$ , providing a level of confidence of approximately 95 %.

The Results shown in this certification report refer only to the equipment(s) calibrated unless otherwise stated. This Calibration Certificate cannot be reproduced, except in full, without permission of company.

Page 2 of 2



Request No: C-2401 - 012  
Laboratory No.: CAL - 012

Serial No.: A 051050

**Results :**

UUC Range	Standard (lx)	UUC Reading (lx)		Correction (lx)	Uncertainty of Measurement ( $\pm$ lx)
		Before adjust	After adjust		
2000	0	0	0	0	0.60
	101	92	101	0	
	507	466	508	-1	2.9 % of Reading
	1021	933	1018	+3	
	1538	1403	1531	+7	
	1955	1783	1945	+9	

Note : 1. The results relate only to the items calibrated.  
2. Zero adjust before used.

Calibration result approved by

(Mr. Yuktana Tholueng)

Approved on behalf of  
International Testing Service Co., Ltd

(Mr. Pichit Vivat-Anant)  
Managing Director





ELECTRICAL AND ELECTRONICS INSTITUTE  
FOUNDATION FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT  
975 Moo 4, Bangpoo Industrial Estate, Soi 8, Sukhumvit Road km 37,  
Phraek Su, Mueang Samut Prakan, Samut Prakan 10280  
Tel: +66 2709 4860 Fax: +66 2324 0917



ISO 17025:2017  
CALIBRATION 018

Certificate No.: CP20230345EA  
Operation No.: CP2023080023

## Certificate of Calibration


Equipment: Sound Calibrator  
Manufacturer: Cirrus Research Plc  
Model/Type: CR515  
Serial No.: 97097  
ID No.:  
Customer: SECOT Co., Ltd.  
Address: 239 Rimklongprapa Rd., Bangsue,  
Bangkok 10800 Thailand

Received Date: 28 August 2023

Calibrated Date: 4 September 2023

Issued Date: 8 September 2023

Calibrated by: Ms. Juntaporn Kunhakom

Approved by:   
( Mr. Sittichai Swaksuriyawong )  
Group Manager

This report was prepared electronically using applicable electronic signature. Printing or copy of this are considered as a copy of the document.  
The reported uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by a coverage factor (k)  
providing a level of confidence of approximately 95%. This certificate may not be reproduced other than in full except  
with the prior written approval of the Electrical and Electronics Institute, Foundation for Industrial Development.



ISO 17025:2017  
CALIBRATION 018

ELECTRICAL AND ELECTRONICS INSTITUTE  
FOUNDATION FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT

Certificate No.: CP20230345EA

## Calibration Report

Equipment: Sound Calibrator  
Manufacturer: Cirrus Research Plc  
Model/Type: CR515  
Serial No.: 97097  
ID No.:  
Ambient Temperature: ( 23 ± 2 ) °C  
Relative Humidity: ( 50 ± 15 ) %  
Pressure: (101.3 ± 1.5) kPa  
Method of Calibration :-  
IEC 60942:2017

### Condition of this result of calibration

1. Reference standards instrument :-

Instrument	Model	Serial No.	Cert. No.	Due Date
1) Standard microphone	4180	2787490	A/A-1024-22	6 November 2023
2) Waveform Generator	33511B	MY523022264	CR202303039EA	27 June 2024
3) Audio Analyzing DMM	2015-P	000136E	ETU225466	2 December 2023
4) Pressure humidity and Temperature Transmitter	PTU301	F0640002	CL1-P230024	20 March 2024
			CD20230196EA	23 July 2024

2. This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.  
3. This certification is traceable to the International system of unit maintained at :-

- Reference standards instrument for Acoustic function
- National Institute of Metrology (Thailand)
- Reference standards instrument for Electrical function
- Electrical and Electronics Institute, NSC Accredited Calibration No.0119

### Result of Calibration:-

1. Function : Sound pressure level

Normal Frequency (Hz)	Specified Sound Pressure level (dB)	Measured value (dB)	Deviated value <sup>(1)</sup> (dB)	Acceptance limit <sup>(2)</sup> (dB)
1000	94	94.13	0.13	±0.25

2. Function : Frequency

Normal Sound Pressure level (dB)	Specified Frequency (Hz)	Measured value (Hz)	Deviated value <sup>(2)</sup> (%)	Acceptance limit <sup>(3)</sup> (%)
94	1000	1000.3	0.3	±0.7



ELECTRICAL AND ELECTRONICS INSTITUTE  
FOUNDATION FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT

มูลนิธิวิศวกรรมไฟฟ้า  
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม

Certificate No.: CP20230345EA

Calibration Report

3. Function : Total distortion + noise

Nominal Sound Pressure level (dB)	Nominal Frequency (Hz)	Measured value (%)	Acceptance limit <sup>(3)</sup> (%)
94	1000	1.0	2.5

Uncertainty of measurement

Function	Uncertainty	Maximum-permitted uncertainty of measurement
Sound pressure level	0.10 dB	0.15 dB
Frequency	0.10 %	0.20 %
Total distortion + noise	0.40 %	0.50 %

Note:

- [1] The deviated value is the absolute value of the difference between the measured value and the corresponding specified sound pressure level.
  - [2] The deviated value is the absolute value of the difference in percent between the measured value and the corresponding specified frequency.
  - [3] The acceptance limit is for the deviated value.
  - [4] The measured value is the total distortion + noise, measured over the frequency range from 20 Hz to 20 kHz.
  - [5] The acceptance limit is for the Measured value.
- Remarks: 1. Acceptance limit was IEC 60942:2017 Class 1.  
2. Maximum-permitted uncertainty of measurement was IEC 60942:2017 Class 1.  
3. The coverage factor  $k = 2.00$


-- End of Report --



# CERTIFICATE OF CALIBRATION

ISSUED BY    Noisemeters  
DATE OF ISSUE    26 March 2024    CERTIFICATE NUMBER 211259

Noisemeters  
Acoustic House  
Bridlington Road  
Hunnamby  
YO14 0PH  
United Kingdom  
www.noisemeters.com

Page 1 of 2  
Approved signatory  
N.Smith  
Electronically signed:  


## doseBadge Reader : IEC 60942:2003

### Instrument information

Manufacturer:    Cirrus Research plc    Notes:  
Model:    RC:110A  
Serial number:    95167  
Class:    2

### Test summary

Date of calibration:    25 March 2024

The doseBadge reader detailed above has been calibrated to the published data as described in the operating manual and in the half-inch configuration. The procedures and techniques used are as described in IEC60942:2003 Annex B – Periodic Tests and three determinations of the sound pressure level, frequency and total distortion were made.

The sound pressure level was measured using a WS2F condenser microphone type MK-224 manufactured by Cirrus Research plc.

The results have been corrected to the reference pressure of 101.33 kPa using the manufacturer's data.

The doseBadge Reader has been shown to conform to the Class 2 requirements for periodic testing, described in Annex B of IEC 60942:2003 for the sound pressure level(s) and frequency(ies) stated, for the environmental conditions under which the tests were performed.

However, as public evidence was not available, from a testing organisation responsible for pattern approval, to demonstrate that the model of doseBadge Reader conformed to the requirements for pattern evaluation described in Annex A of IEC 60942:2003, no general statement or conclusion can be made about conformance of the doseBadge Reader to the requirements of IEC 60942:2003.

### Notes:

This certificate provides traceability of measurement to the SI system of units and/or to units of measurement realised at the National Physical Laboratory or other recognised national metrology institutes. This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the issuing laboratory. The results within this certificate relate only to the items calibrated. The reported expanded uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k=2, providing a coverage probability of approximately 95%.

# CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate Number:  
211259  
Page 2 of 2

### Environmental conditions

The following conditions were recorded at the time of the test:

Before    Pressure: 99.26 kPa    Temperature: 22.1 °C    Humidity: 33.4 %  
After    Pressure: 99.26 kPa    Temperature: 22.1 °C    Humidity: 34.6 %

### Test equipment

Equipment	Manufacturer	Model	Serial number
Distortion Meter	Keithley	2015	0839263
Acoustic Calibrator	Briel and Kjaer	4231	2610257
Environmental Monitor	Comet	T7510	21962628

### Initial Acoustic Results

	Expected	Sample 1	Sample 2	Sample 3	Average	Deviation	Tolerance	Uncertainty
Level (dB)	114.00	113.41	113.54	113.55	113.50	-0.50	±0.75	0.11 dB
Distortion (%)	< 4.00	0.49	0.50	0.55	0.51	0.51	+4.00	0.13 %
Frequency (Hz)	1000.0	990.5	990.5	990.4	990.5	-9.5	±20.0	0.1 Hz

The measured quantities or deviations (as applicable), extended by the expanded combined uncertainty of measurement, must not exceed the corresponding tolerance.

### Adjusted Acoustic Results

	Expected	Sample 1	Sample 2	Sample 3	Average	Deviation	Tolerance	Uncertainty
Level (dB)	114.00	113.99	113.99	113.98	113.99	-0.01	±0.75	0.11 dB
Distortion (%)	< 4.00	0.42	0.41	0.41	0.42	0.42	+4.00	0.13 %
Frequency (Hz)	1000.0	990.3	990.4	990.3	990.4	-9.6	±20.0	0.1 Hz

### Functionality Results

Function	Result
Keypad	Pass
Battery Power	Pass
Display	Pass
Communication	Pass
2 way IR link	Pass
Clock	Pass

End of results

ใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์  
สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง  
และเสียงภายในสถานประกอบการ



แบบ กภ.บญ  
มี.คคช

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ใบอนุญาต

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ผลการการทำงานเกี่ยวกับระดับแสงสว่าง

ใบอนุญาตเลขที่ ๑๔๐๒-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๔๔

อนุญาตให้.....บริษัท สิคอท จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๑๐๕๕๓๖๐๐๐๕๗๖  
ตั้งอยู่ เลขที่ ๒๓๙ ถนนมิตรสัมพันธ์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร  
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความม้วน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๔ ในการตรวจวัดและวิเคราะห์ผลการการทำงานเกี่ยวกับระดับแสงสว่าง ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีบุคลากร จำนวน ๔ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

  
(นายสมพจน์ กวางแก้ว)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รายชื่อบุคลากรแนบท้ายใบอนุญาต

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ผลการการทำงานเกี่ยวกับระดับแสงสว่าง

ของบริษัท สิคอท จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๔๐๒-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๔๔

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| ๑. นางสาวสุนิษา   | ศิริคุณานนท์  |
| ๒. นางสาวกนิษฐา   | เจริญเชื้อ    |
| ๓. นางสาวปัทมวรรณ | สุวรรณวิโรจน์ |
| ๔. นางสาวอริษา    | คัมภีรานนท์   |
| ๕. นางสาวชนิตา    | หล้าสาย       |

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

  
(นายสมพจน์ กวางแก้ว)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน




รายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม)  
แนบท้ายใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพการทำงานเกี่ยวกับระดับแสงสว่าง  
ของบริษัท ชีคอต จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๔๐๒-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๔๘

- |                  |           |
|------------------|-----------|
| ๑. นางสาวเสิษา   | อินริย์   |
| ๒. นางสาวมริยาณี | ฮาแว      |
| ๓. นางสาววิระยา  | ปัจฉิมบุญ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

  
(นายสมพงษ์ กวางแก้ว)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน





แบบ กบ.บญ  
ฉฉ.๒๒๒

## กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

### ใบอนุญาต

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระดับความร้อน

ใบอนุญาตเลขที่ ๑๕๑๑-๐๓๖๕๖๕๐๐๔๔

อนุญาตให้.....บริษัท สิตอท จำกัด.....

เลขทะเบียนนิติบุคคล.....๑๑๑๕๕๖๓๖๐๐๐๔๔๖๖.....  
ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๙ ถนนมิตรภาพสาย ๑๑ แขวงเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวง  
กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม  
ในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๔ ในการตรวจวัดและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน  
เกี่ยวกับระดับความร้อน ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริม  
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีบุคลากร จำนวน ๕ ราย ดังรายชื่อแนบท้าย  
ใบอนุญาตนี้


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสมพงษ์ กวางแก้ว)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เลขทะเบียนควบคุม  
๒-๑๑-๐๕๐๑-๐๕๔-๐๑-๖๕

(ลงนาม)..........(นายทะเบียน)  
(นายศักดิ์สิงห์ คุลาธร)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน


รายชื่อบุคลากรแบบย้ายใบอนุญาต  
เป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ผลการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน  
ของวิธีที่ ซิคอท จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๔๐๑-๐๓-๒๕๖๕-๐๑๔๘

- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| ๑. นางสาวสุนันหา  | ศิริพัฒน์มัท |
| ๒. นางสาวกนิษฐา   | เจริญเชื้อ   |
| ๓. นางสาวปัทมวรรณ | สุรณวิโรจน์  |
| ๔. นางสาวอริษา    | คณิวรรณท์    |
| ๕. นางสาวนิตา     | หล้าสาย      |

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕


  
(นายสมพงษ์ กวางแก้ว)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม)  
แบบย้ายใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ผลการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน  
ของวิธีที่ ซิคอท จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๔๐๑-๐๓-๒๕๖๕-๐๑๔๘

- |                  |           |
|------------------|-----------|
| ๑. นางสาวศศิษา   | อินริย์   |
| ๒. นางสาวกัญญ์ณิ | ธาว       |
| ๓. นางสาววิระยา  | ปงนิมบุตร |
- ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘
- ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

  
(นายสมพงษ์ กวางแก้ว)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



แบบ กภ.บญ  
นคคส

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ใบอนุญาต

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพการทำงานเกี่ยวกับระดับแสงสว่าง

ใบอนุญาตเลขที่ ๑๔๐๒-๐๓-๒๕๖๕-๑๐๔๔

อนุญาตให้.....บริษัท.ทีเอส.จำกัด.....  
เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๑๐๔๕๓๖๐๐๙๓๖.....  
ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๘ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร.....  
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวงกำหนด  
มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
เกี่ยวกับความอ่อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพการทำงานเกี่ยวกับระดับแสงสว่าง  
ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบอาชีพช่างเทคนิคความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม  
ในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีหลักการ จำนวน ๙ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมพงษ์ กวางแก้ว)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รายชื่อบุคลากรแนบท้ายใบอนุญาต

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพการทำงานเกี่ยวกับระดับแสงสว่าง

ของบริษัท ทีเอส จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ ๑๔๐๒-๐๓-๒๕๖๕-๑๐๔๔

- นางสาวสุวิมลหา ศิริพัฒน์นันท
- นางสาวกนกนัฐา เจริญเชื้อ
- นางสาวปัทมวรรณ สุวรรณวิจิตร
- นางสาวอลิษา คณิวัฒนา
- นางสาวพิตา หล้าสาย


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมพงษ์ กวางแก้ว)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



โดยอนุญาติ

เป็นนิตินิตยสารให้บริการตรวจวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับเสียง

ใบอนุญาตนเลขที่ ๐๕๐๓-๑๓:๒๕๖๕-๐๐๔๙

อนุญาตให้... เว้นข้อสุดท้ายไปก็ได้

และพระปณิธาธิบุคลล. ๑๗๓๕-๕๔๒๐๐๘๙๖  
ด้วยเลขที่ ๒๓๙. ณวันมีผลของประปา แคว้นเมืองชื่อเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร.  
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
เข้าไว้กับความรับผิดชอบ แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙ ในการตรวจวัดและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับระดับเสียง  
ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม  
ในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมีนคร จำนวน ๕ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตินี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมพงษ์ กวางแก้ว)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

(ลงนาม)..... (นายทะเบียน)

นางทะเบียนควบคุม

ท-๑๑-๐๕๐๓-๐๕-๐๑-๖๕

(นายศักดิ์ศิลป์ จตุราช)

ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน



รายชื่อบุคลากรแบบบัญชีไปอนุญาต

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ผลการทำงานเกี่ยวกับระดับเสียง

ขอปฏิบัติ จีเคอพี จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๔๐๓-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๔๘

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| ๑. นางสาวสุนันทา  | ศิริวัฒนานนท์ |
| ๒. นางสาวกษิษฐา   | เจริญเชื้อ    |
| ๓. นางสาวปัทมวรรณ | สุวรรณวิโรจน์ |
| ๔. นางสาวอริษา    | คัมภีรานนท์   |
| ๕. นางสาวนิศา     | หล้าสาย       |

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสมพงษ์ กวางแก้ว)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รายชื่อบุคลากร (เพิ่มเติม)

แบบบัญชีไปอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ผลการทำงานเกี่ยวกับระดับเสียง

ขอปฏิบัติ จีเคอพี จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๔๐๓-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๔๘

- |                   |             |
|-------------------|-------------|
| ๑. นางสาวศศิษา    | อินทรีย์    |
| ๒. นางสาววชิรณีย์ | ธามว        |
| ๓. นางสาววิรัชยา  | ปัจฉิมประไพ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสมพงษ์ กวางแก้ว)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์  
ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศ  
ของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย

(สอ.3)

รายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย

1. ชื่อสถานประกอบกิจการ .....		บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด .....		เลขทะเบียนนิติบุคคล .....		0135555007522 .....	
ประเภทกิจการ .....		ผลิตพลังงานไฟฟ้า .....		ตำบล .....		อำเภอ .....	
ตั้งอยู่เลขที่ 1/9 หมู่ที่ 3 ถนน .....		- .....		คลองหนึ่ง .....		จังหวัด .....	
รหัสไปรษณีย์ 12120 โทรศัพท์ 02-024-8953 .....		ได้ตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย .....		อำเภอ .....		คลองหลวง .....	
โดย <input type="radio"/> นายจ้างดำเนินการ		- .....		ให้ไว้ ณ วันที่ .....		ปทุมธานี .....	
<input type="radio"/> บุคคลที่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 9		- .....		- .....		- .....	
<input checked="" type="radio"/> นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 11		- .....		- .....		- .....	
2. ชื่อบุคคลผู้ให้บริการ .....		- .....		ใบสำคัญเลขที่ .....		ให้ไว้ ณ วันที่ .....	
3. ชื่อนิติบุคคลผู้ให้บริการ .....		- .....		- .....		- .....	
3.1 ชื่อผู้ให้บริการตรวจวัด .....		บริษัท ชีคอฟ จำกัด .....		เลขทะเบียนนิติบุคคล .....		0105536000976 .....	
ใบอนุญาตเลขที่ .....		0201-03-2565-0049 .....		ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2565 .....		ถึงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2568 .....	
3.2 ชื่อผู้ให้บริการตรวจวิเคราะห์ .....		บริษัท ชีคอฟ จำกัด .....		เลขทะเบียนนิติบุคคล .....		0105536000976 .....	
ใบอนุญาตเลขที่ .....		0202-03-2565-0034 .....		ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2565 .....		ถึงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2568 .....	

รายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย

4. ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อสาร	วันที่เริ่ม-สิ้นสุด การเก็บตัวอย่าง	จุดที่เก็บตัวอย่าง	จำนวนลูกจ้าง ที่สัมผัสหรือ เกี่ยวข้องกับ สารเคมี อันตราย	ชื่อเครื่องมือและ วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้เก็บตัวอย่าง	อัตรา ดูดอากาศ * (ลิตร/นาที)	ระยะเวลาที่ เก็บตัวอย่าง ** (นาที)	วันที่วิเคราะห์	ชื่อเครื่องมือ วิเคราะห์	ระดับความเข้มข้น ที่วิเคราะห์ได้ *** (มก./ลบ.ม.)	ขีดจำกัด ความเข้มข้น (TLVs) *** (มก./ลบ.ม.)	การ ประเมินผล (เกิน/ ไม่เกิน)
1. Zinc chloride (Area Sampling)	28/05/2024	Cooling Tower Area	1	Personal Sampling Pump / Filter	0.968	180	31/05/2024	ICP-OES	ND(<0.005)	1 <sup>1/</sup> / 1 <sup>2/</sup>	ไม่เกิน

วิธีการตรวจวัดและการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการใช้มาตรฐานของ NIOSH 7300 เล่มที่ (Volume)/ฉบับที่ (Edition) 4<sup>th</sup> หน้า 1 ถึง 8

หมายเหตุ: 1/ ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ.2560 (ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานปกติ)

2/ ค่ามาตรฐานตาม American Conference Governmental Industrial Hygienists 2024 : ACGIH 2024.

ตรวจวัดและรับรอง โดย

☐ นายจ้างดำเนินการ

☐ บุคคลที่ได้อบรมเป็น

☒ นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต

ลงชื่อ

สุวิมล โคตรคำหาญ  
(นายจิรวัฒน์ โคตรคำหาญ)

ลงชื่อ

นางสาวกฤษณา จันทุม  
(นางสาวกฤษณา จันทุม)

ลงชื่อ

นางสมภาพ เขียนดวงจันทร์  
(นายจ้าง/ผู้มีอำนาจกระทำการแทน)





รายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย

4. ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย มีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

ชื่อสาร	วันที่เริ่ม-สิ้นสุด การเก็บตัวอย่าง	จุดที่เก็บตัวอย่าง	จำนวนลูกจ้าง ที่สัมผัสหรือ เกี่ยวข้องกับ สารเคมี อันตราย	ชื่อเครื่องมือและ วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้เก็บตัวอย่าง	อัตรา ดูดอากาศ * (ลิตร/นาที)	ระยะเวลาที่ เก็บตัวอย่าง ** (นาที)	วันที่วิเคราะห์	ชื่อเครื่องมือ วิเคราะห์	ระดับความเข้มข้น ที่วิเคราะห์ได้ *** (ส่วนในล้านส่วน)	ขีดจำกัด ความเข้มข้น (TLVs) *** (ส่วนในล้านส่วน)	การ ประเมินผล (เกิน/ ไม่เกิน)
2. Sodium hypochlorite (Area Sampling)	28/05/2024	Cooling Tower Area	1	Personal Sampling Pump / Silver Membrane Filter	0.284	240	07/06/2024	Ion Chromatography	ND(<0.030)	-	-

วิธีการตรวจวัดและการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการใช้มาตรฐานของ OSHA CSI as Cl<sub>2</sub> เล่มที่ (Volume)/ฉบับที่ (Edition) หน้า - ถึง -

ตรวจวัดและรับรอง โดย

- ☐ นายจ้างดำเนินการ
- ☐ บุคคลที่ได้นิเทศเขียน
- ☒ นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต

ลงชื่อ

ผู้แทน โดยคำหาญ บ  
(นายจิรวัฒน์ โคตรคำหาญ)

ลงชื่อ

พี่ชยา วิญญูชนันท์  
(นางสาวพัชรา สมานันท์)

ลงชื่อ

นายสมภาพ เขียนดวงจันทร์  
นายจ้าง/ผู้มีอำนาจกระทำการแทน



ตรวจวิเคราะห์และรับรอง โดย  
☐ นายจ้างดำเนินการ  
☒ นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาต



รายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย

4. ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อสาร	วันที่เริ่ม-สิ้นสุด การเก็บตัวอย่าง	จุดที่เก็บตัวอย่าง	จำนวนลูกจ้าง ที่สัมผัสหรือ เกี่ยวข้องกับ สารเคมี อันตราย	ชื่อเครื่องมือและ วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้เก็บตัวอย่าง	อัตรา ดูดอากาศ * (ลิตร/นาที)	ระยะเวลาที่ เก็บตัวอย่าง ** (นาที)	วันที่วิเคราะห์	ชื่อเครื่องมือ วิเคราะห์	ระดับความเข้มข้น ที่วิเคราะห์ได้ *** (มก./ลบ.ม.)	ขีดจำกัด ความเข้มข้น (TLVs) *** (มก./ลบ.ม.)	การ ประเมินผล (เกิน/ ไม่เกิน)
3. Sulfuric acid (Area Sampling)	28/05/2024	Cooling Tower Area	1	Personal Sampling Pump / Filter	1.944	240	31/05/2024	Ion Chromatography	ND(<0.002)	1.0 <sup>1/</sup> / 0.2 <sup>2/</sup>	ไม่เกิน
	28/05/2024	Demin Area (จุดเดินสารเคมี)	1	Personal Sampling Pump / Filter	1.944	240	31/05/2024	Ion Chromatography	ND(<0.002)	1.0 <sup>1/</sup> / 0.2 <sup>2/</sup>	ไม่เกิน
	28/05/2024	Demin Area (จุดวางสารเคมี)	1	Personal Sampling Pump / Filter	1.944	240	31/05/2024	Ion Chromatography	ND(<0.002)	1.0 <sup>1/</sup> / 0.2 <sup>2/</sup>	ไม่เกิน

วิธีการตรวจวัดและการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการใช้มาตรฐานของ NIOSH 7908 เล่มที่ (Volume)/ฉบับที่ (Edition) 5<sup>th</sup> 1 ถึง 5

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ.2560 (ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานปกติ)

<sup>2/</sup> ค่ามาตรฐานตาม American Conference Governmental Industrial Hygienists 2024 : ACGIH 2024.

ตรวจวัดและรับรอง โดย

- ☐ นายจ้างดำเนินการ
- ☐ บุคคลที่ได้ขึ้นทะเบียน
- ☒ นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต

ตรวจวิเคราะห์และรับรอง โดย

- ☐ นายจ้างดำเนินการ
- ☒ นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาต



ลงชื่อ รุ่งกานต์ โคตรคำหาญ  
(นางจิรวิวัฒน์ โคตรคำหาญ)

ลงชื่อ นัชชา อธิภาณุวงศ์  
(นางสาวพัชรา สมานฉันท)

ลงชื่อ [Signature]  
(นายสมภาพ เขื่อนดวงจันทร์)

นายจ้าง/ผู้มีอำนาจกระทำการแทน

รายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย

4. ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อสาร	วันที่เริ่ม-สิ้นสุด การเก็บตัวอย่าง	จุดที่เก็บตัวอย่าง	จำนวนลูกจ้าง ที่สัมผัสหรือ เกี่ยวข้องกับ สารเคมี อันตราย	ชื่อเครื่องมือและ วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้เก็บตัวอย่าง	อัตรา ดูดอากาศ * (ลิตร/นาที)	ระยะเวลาที่ เก็บตัวอย่าง ** (นาที)	วันที่วิเคราะห์	ชื่อเครื่องมือ วิเคราะห์	ระดับความเข้มข้น ที่วิเคราะห์ได้ *** (มก./ลบ.ม.)	ขีดจำกัด ความเข้มข้น (TLVs) *** (มก./ลบ.ม.)	การ ประเมินผล (เกิน/ ไม่เกิน)
4. Sodium hydroxide (Area Sampling)	28/05/2024	Demin Area (จุดเดิมสารเคมี)	1	Personal Sampling Pump / Filter	1.944	240	07/06/2024	Titration	ND(<0.08)	$2^{1/2}$ / $2^2$ (มก./ลบ.ม.)	ไม่เกิน
	28/05/2024	Demin Area (จุดวางสารเคมี)	1	Personal Sampling Pump / Filter	1.944	240	07/06/2024	Titration	ND(<0.08)	$2^{1/2}$ / $2^2$ (มก./ลบ.ม.)	ไม่เกิน

วิธีการตรวจวัดและการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการใช้มาตรฐานของ NIOSH 7401 เล่มที่ (Volume)/ฉบับที่ (Edition) 4<sup>th</sup> หน้า 1 ถึง 4

หมายเหตุ : 1/ ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ.2560 (ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานปกติ)

2/ ค่ามาตรฐานตาม American Conference Governmental Industrial Hygienists 2024 : ACGIH 2024.

ตรวจวัดและรับรอง โดย

- ☐ นายจ้างดำเนินการ
- ☐ บุคคลที่ได้ขึ้นทะเบียน
- ☒ นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต

ตรวจวิเคราะห์และรับรอง โดย

- ☐ นายจ้างดำเนินการ
- ☒ นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาต



ลงชื่อ

ผู้ตรวจวัด  
(นางจริยวัฒน์ โคตรคำหาญ)

ลงชื่อ

นางสาวพัชรา สมานอนท์  
(นางสาวพัชรา สมานอนท์)

ลงชื่อ

(นายสมภพ เวียงดวงจันทร์)  
นายจ้าง/ผู้มีอำนาจกระทำการแทน



## รายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย

### หมายเหตุ

1. กรณีนายจ้างดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเอง ให้แนบเอกสารหรือหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้ดำเนินการตรวจวัดสารเคมีอันตราย และผู้ดำเนินการตรวจวัดสารเคมีอันตรายทางห้องปฏิบัติการประจำสถานประกอบกิจการมาพร้อมเอกสาร สอ.3
2. กรณีนายจ้างให้บุคคลที่ได้รับสำคัญตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย ให้แนบสำเนาใบสำคัญเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดฯ มาพร้อมเอกสาร สอ.3
3. กรณีนายจ้างให้บุคคลที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย ให้แนบสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ฯ มาพร้อมเอกสาร สอ.3
4. กรณีนายจ้างให้บุคคลที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 11 เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย ให้แนบสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ฯ มาพร้อมเอกสาร สอ.3
5. เครื่องหมาย \* หมายถึง หน่วย ลิตรต่อนาที  
เครื่องหมาย \*\* หมายถึง นาทีหรือชั่วโมง  
เครื่องหมาย \*\*\* หมายถึง  $\text{mg}/\text{m}^3$  หรือ  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  หรือ  $\text{f}/\text{cm}^3$  หรือ  $\text{mppcf}$  หรือ  $\text{ppmcf}$  หรือ  $\text{ppm}$  หรือ  $\text{ppb}$   
 $\text{mg}/\text{m}^3$  = มิลลิกรัมต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์เมตร  
 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  = ไมโครกรัมต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์เมตร  
 $\text{f}/\text{cm}^3$  = จำนวนเส้นใยต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์เซนติเมตร  
 $\text{mppcf}$  = จำนวนล้านอนุภาคต่อปริมาตรของอากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต  
 $\text{ppm}$  = ส่วนในล้านส่วนโดยปริมาตร  
 $\text{ppb}$  = ส่วนในพันล้านส่วนโดยปริมาตร
6. กรณีเป็นนิติบุคคลที่หนึ่งสิบบรองนิติบุคคลระบุให้ประทับตราจะต้องมีตราประทับพร้อมลงนาม



เอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้ดำเนินการตรวจวัดสารเคมีอันตราย  
และผู้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์สารเคมีอันตราย  
ทางห้องปฏิบัติการ



แบบ กภ.บญ  
นิตยเทศ

### กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

#### ใบอนุญาต

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย  
ในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย

ใบอนุญาตเลขที่ ๑๒๐๒-๐๓-๒๕๖๕-๑๐๓๔

อนุญาตให้ นิตยเทศ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๑๐๕๕๒๖๐๐๘๙๒๖  
ตั้งอยู่ เลขที่ ๒๓๙ ถนนวิเศษของประไพ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร  
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวง  
กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม  
ในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ ในการเป็นผู้ให้บริการวิเคราะห์ระดับความเข้มข้น  
ของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย ประกอบกับ  
กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม  
ในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีบุคลากร จำนวน ๑๔ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมพงษ์ กวางแก้ว)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

### รายชื่อบุคลากรแบบท้ายใบอนุญาต

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงาน  
และสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย

ของ บริษัท จีคอต จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๒๐๒-๐๓-๒๕๖๕-๑๐๓๔

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| ๑. นางสาวนริสา        | ภาสกรเพ็ชร์    |
| ๒. นางสาวอาภา         | ทิพย์รักษ์     |
| ๓. นางสาวศิริวรรณ     | อิมสง่า        |
| ๔. นางสาวจุฑาทิพย์    | เทียนชัย       |
| ๕. นางสาวพรมาภา       | บุตรธรรม       |
| ๖. นางสาวจริณี        | อาจาปวิ        |
| ๗. นางสาวฤชณา         | จันทุม         |
| ๘. นางสาวพัชรา        | ธนาฉัตร        |
| ๙. นางสาวณิลดา        | ภู่อ่อน        |
| ๑๐. นางสาวศศิภา       | ใจดี           |
| ๑๑. นางสาวจุฑาวิรัตน์ | แจ่มเรือน      |
| ๑๒. นางสาวณัฐศิริ     | เค็ชร์พิพัฒน์  |
| ๑๓. นางสาวธัญลักษณ์   | อิมพรประสิทธิ์ |
| ๑๔. นางสาวสุดาพร      | สุพพร          |

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมพงษ์ กวางแก้ว)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน


อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ภาคผนวก 52

---

---

รายงานผลการทดสอบระบบดับเพลิง



**Klongluang Utilities Company Limited**  
MONTHLY CHECK SHEET FIGHT EXTINGUISHER PORTABLE CO2 TYPE

ตรวจสอบซึ่งน้ำหนักประจำเดือน ☐ มกราคม ☒ กรกฎาคม

Check by : [Signature]  
Date : 10-July-24

ITEM	LOCATION C(XX) Follow layout	TYPE / RATING 10-B:C 20-B:C	SIZE 6.80 Kg 23.0 Kg	Weight with CO <sub>2</sub> 18.1 Kg 122.9 Kg	รายการอุปกรณ์ตรวจสอบ								หมายเหตุ
					ชิ้นส่วนพร้อมใช้งานบริเวณ Valve นีรภัย		สภาพทั่วไปของถัง		ฉลากบ่งชี้		หมายเหตุ		
					Ring Pin / Seal / Stem	Hose / Nozzel / Horn	ไม่มีสนิม & สีสัน	ไม่มีสนิม & สีสัน	ไม่มีสนิม & สีสัน	ไม่มีสนิม & สีสัน			
					พร้อม (✓)	ไม่พร้อม (O)	ปกติ (✓)	ไม่ปกติ (O)	ไม่มีสนิม (✓)	มีสนิม (O)	ไม่มีสนิม (✓)	มีสนิม (O)	
1	C1	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
2	C2	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
3	C3	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
4	C4	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
5	C5	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
6	C6	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
7	C7	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
8	C8	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
9	C9	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
10	C10	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
11	C11	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
12	C12	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
13	C13	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
14	C14	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
15	C15	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
16	C16	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
17	C17	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
18	C18	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
19	C19	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
20	C20	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
21	C21	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
22	C22	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
23	C23	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
24	C24	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
25	C25	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
26	C26	CO2 TYPE (Wheel)	23.0 Kg	122.9	✓		✓		✓		✓		
27	C27	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
28	C28	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
29	C29	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
30	C30	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
31	C31	CO2 TYPE	6.80 Kg	14.2	✓		✓		✓		✓		

**REMARK**

1. ตรวจสอบสภาพทั่วไปทุกเดือน / ซึ่งน้ำหนักทุก 6 เดือน (มกราคม , กรกฎาคม)

2. RING PIN / SEAL / STEM จะต้องยึดและ Lock ต้องไม่ขาดหาย

3. น้ำหนักถังขณะข้างต้องอยู่ในเกณฑ์ดังนี้

3.1 ขนาดถัง 6.80 Kg ต้องซึ่งได้ไม่น้อยกว่า 11.3 Kg (กรณีต่ำกว่าต้องนำไป Recharge)

3.1 ขนาดถัง 23.0 Kg ต้องซึ่งได้ไม่น้อยกว่า 100.22 Kg (กรณีต่ำกว่าต้องนำไป Recharge)

4. HOSE or NOZZLE จะต้องไม่แตกฉีกขาดและหัวฉีดต้องไม่มีสิ่งอุดตัน


5. สภาพของถังไม่เป็นสนิมและสีไม่ซีด

6. ฉลากบ่งชี้ต้องอยู่ในสภาพอ่านได้ไม่ฉีกขาด

Approve by : [Signature] (Shift leader)

FM-OP-004 / Rev.01

January 2019



**Klongluang Utilities Company Limited**  
MONTHLY CHECK SHEET FIGHT EXTINGUISHER PORTABLE CO2 TYPE

ตรวจสอบซึ่งน้ำหนักประจำเดือน ☐ มกราคม ☐ กรกฎาคม

Check by : [Signature]  
Date : 15/8/24

ITEM	LOCATION C(XX) Follow layout	TYPE / RATING 10-B:C 20-B:C	SIZE 6.80 Kg 23.0 Kg	Weight with CO <sub>2</sub> 18.1 Kg 122.9 Kg	รายการอุปกรณ์ตรวจสอบ								หมายเหตุ
					ชิ้นส่วนพร้อมใช้งานบริเวณ Valve นีรภัย		สภาพทั่วไปของถัง		ฉลากบ่งชี้		หมายเหตุ		
					Ring Pin / Seal / Stem	Hose / Nozzel / Horn	ไม่มีสนิม & สีสัน	ไม่มีสนิม & สีสัน	ไม่มีสนิม & สีสัน	ไม่มีสนิม & สีสัน			
					พร้อม (✓)	ไม่พร้อม (O)	ปกติ (✓)	ไม่ปกติ (O)	ไม่มีสนิม (✓)	มีสนิม (O)	ไม่มีสนิม (✓)	มีสนิม (O)	
1	C1	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
2	C2	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
3	C3	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
4	C4	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
5	C5	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
6	C6	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
7	C7	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
8	C8	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
9	C9	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
10	C10	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
11	C11	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
12	C12	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
13	C13	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
14	C14	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
15	C15	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
16	C16	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
17	C17	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
18	C18	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
19	C19	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
20	C20	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
21	C21	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
22	C22	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
23	C23	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
24	C24	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
25	C25	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
26	C26	CO2 TYPE (Wheel)	23.0 Kg	122.9	✓		✓		✓		✓		
27	C27	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
28	C28	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
29	C29	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
30	C30	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		
31	C31	CO2 TYPE	6.80 Kg	18.1	✓		✓		✓		✓		

**REMARK**

1. ตรวจสอบสภาพทั่วไปทุกเดือน / ซึ่งน้ำหนักทุก 6 เดือน (มกราคม , กรกฎาคม)

2. RING PIN / SEAL / STEM จะต้องยึดและ Lock ต้องไม่ขาดหาย

3. น้ำหนักถังขณะข้างต้องอยู่ในเกณฑ์ดังนี้

3.1 ขนาดถัง 6.80 Kg ต้องซึ่งได้ไม่น้อยกว่า 11.3 Kg (กรณีต่ำกว่าต้องนำไป Recharge)

3.1 ขนาดถัง 23.0 Kg ต้องซึ่งได้ไม่น้อยกว่า 100.22 Kg (กรณีต่ำกว่าต้องนำไป Recharge)

4. HOSE or NOZZLE จะต้องไม่แตกฉีกขาดและหัวฉีดต้องไม่มีสิ่งอุดตัน

5. สภาพของถังไม่เป็นสนิมและสีไม่ซีด


6. ฉลากบ่งชี้ต้องอยู่ในสภาพอ่านได้ไม่ฉีกขาด

Approve by : [Signature] (Shift leader)

FM-OP-004 / Rev.01

January 2019





Klongluang Utilities Company Limited

MONTHLY CHECK SHEET FIGHT EXTINGUISHER PORTABLE CO2 TYPE

ตรวจสอยซึ่งน้ำหนักประจำเดือน ☐ มกราคม ☐ กรกฎาคม

Check by

Date: 09/09/2024

ITEM	LOCATION C(XX)	TYPE / RATING	SIZE	Weight with CO <sub>2</sub>	รายการอุปกรณ์ตรวจสอบ								หมายเหตุ
					ชิ้นส่วนพร้อมใช้งานบริเวณ Valve นิรภัย		สภาพทั่วไปของถัง		ฉลากบ่งชี้		อยู่ในสภาพดี		
					Ring Pin / Seal / Stem	Hose / Nozzle / Horn	ไม่มีสนิม & สีไม่ชัด	ไม่มีสนิม & สีไม่ชัด	ปกติ (✓)	ไม่ปกติ (○)		ปกติ (✓)	
	Follow layout	20-B-C	23.0 Kg	122.9 Kg	พร้อม (✓)	ไม่พร้อม (○)	ปกติ (✓)	ไม่ปกติ (○)	ไม่มีสนิม (✓)	สีไม่ชัด (✓)	ปกติ (✓)	ไม่ปกติ (○)	
1	C1	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
2	C2	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
3	C3	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
4	C4	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
5	C5	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
6	C6	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
7	C7	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
8	C8	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
9	C9	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
10	C10	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
11	C11	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
12	C12	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
13	C13	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
14	C14	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
15	C15	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
16	C16	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
17	C17	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
18	C18	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
19	C19	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
20	C20	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
21	C21	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
22	C22	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
23	C23	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
24	C24	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
25	C25	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
26	C26	CO2 TYPE (Wheel)	23.0 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
27	C27	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
28	C28	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
29	C29	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
30	C30	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
31	C31	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		

REMARK

1.ตรวจสอบสภาพทั่วไปทุกเดือน / ซึ่งน้ำหนักทุก 6 เดือน (มกราคม , กรกฎาคม)

2.RING PIN / SEAL / STEM จะต้องยึดและ Lock ต้องไม่ขาดหาย

3.น้ำหนักถังจะต้องอยู่ในเกณฑ์ดังนี้

3.1 ขนาดถัง 6.80 Kg ต้องใช้ได้ไม่น้อยกว่า 11.3 Kg (กรณีต่ำกว่าต้องนำไป Recharge)

3.1 ขนาดถัง 23.0 Kg ต้องใช้ได้ไม่น้อยกว่า 100.22 Kg (กรณีต่ำกว่าต้องนำไป Recharge)

4.HOSE or NOZZLE จะต้องไม่แตกสายงานและหัวฉีดต้องไม่มีสิ่งอุดตัน

5.สภาพของถังไม่ เป็นสนิมและสีไม่ชัด

6.ฉลากบ่งชี้ต้องอยู่ในสภาพอ่านได้ไม่ฉีกขาด


Approve by:

นายนิกรณันต์ ดั่นพริ้ง

Shift Leader 4

FM-OP-C04 / Rev.01

January 2023



Klongluang Utilities Company Limited

MONTHLY CHECK SHEET FIGHT EXTINGUISHER PORTABLE CO2 TYPE

ตรวจสอยซึ่งน้ำหนักประจำเดือน ☐ มกราคม ☐ กรกฎาคม

Check by

Date: 8/10/2024

ITEM	LOCATION C(XX)	TYPE / RATING	SIZE	Weight with CO <sub>2</sub>	รายการอุปกรณ์ตรวจสอบ								หมายเหตุ
					ชิ้นส่วนพร้อมใช้งานบริเวณ Valve นิรภัย		สภาพทั่วไปของถัง		ฉลากบ่งชี้		อยู่ในสภาพดี		
					Ring Pin / Seal / Stem	Hose / Nozzle / Horn	ไม่มีสนิม & สีไม่ชัด	ไม่มีสนิม & สีไม่ชัด	ปกติ (✓)	ไม่ปกติ (○)		ปกติ (✓)	
	Follow layout	20-B-C	23.0 Kg	122.9 Kg	พร้อม (✓)	ไม่พร้อม (○)	ปกติ (✓)	ไม่ปกติ (○)	ไม่มีสนิม (✓)	สีไม่ชัด (✓)	ปกติ (✓)	ไม่ปกติ (○)	
1	C1	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
2	C2	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
3	C3	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
4	C4	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
5	C5	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
6	C6	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
7	C7	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
8	C8	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
9	C9	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
10	C10	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
11	C11	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
12	C12	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
13	C13	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
14	C14	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
15	C15	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
16	C16	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
17	C17	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
18	C18	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
19	C19	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
20	C20	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
21	C21	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
22	C22	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
23	C23	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
24	C24	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
25	C25	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
26	C26	CO2 TYPE (Wheel)	23.0 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
27	C27	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
28	C28	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
29	C29	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
30	C30	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		
31	C31	CO2 TYPE	6.80 Kg	-	✓		✓		✓		✓		

REMARK

1.ตรวจสอบสภาพทั่วไปทุกเดือน / ซึ่งน้ำหนักทุก 6 เดือน (มกราคม , กรกฎาคม)

2.RING PIN / SEAL / STEM จะต้องยึดและ Lock ต้องไม่ขาดหาย

3.น้ำหนักถังจะต้องอยู่ในเกณฑ์ดังนี้

3.1 ขนาดถัง 6.80 Kg ต้องใช้ได้ไม่น้อยกว่า 11.3 Kg (กรณีต่ำกว่าต้องนำไป Recharge)

3.1 ขนาดถัง 23.0 Kg ต้องใช้ได้ไม่น้อยกว่า 100.22 Kg (กรณีต่ำกว่าต้องนำไป Recharge)

4.HOSE or NOZZLE จะต้องไม่แตกสายงานและหัวฉีดต้องไม่มีสิ่งอุดตัน

5.สภาพของถังไม่ เป็นสนิมและสีไม่ชัด

6.ฉลากบ่งชี้ต้องอยู่ในสภาพอ่านได้ไม่ฉีกขาด

Approve by:

นายนิกรณันต์ ดั่นพริ้ง

Shift Leader 4

FM-OP-C04 / Rev.01

January 2023

Klongluang Utilities Company Limited

MONTHLY CHECK SHEET FIGHT EXTINGUISHER PORTABLE CO2 TYPE

ตรวจสอบถังน้ำหนักประจำเดือน ☐ มกราคม ☐ กรกฎาคม

Check by:  

Date: 16/11/24

ITEM	LOCATION C(XX)	TYPE / RATING	SIZE	Weight with CO <sub>2</sub>	รายการอุปกรณ์ตรวจสอบ								หมายเหตุ
					ชิ้นส่วนพร้อมใช้งานบริเวณ Valve น้ํารับ		สภาพหัวไปของถัง		ฉลากบ่งชี้		สภาพของถังไม่เป็นสนิมและสีไม่ซีด	ฉลากบ่งชี้อยู่ในสภาพดี	
					Ring Pin / Seal / Stem	Hose / Nozzel / Horn	ไม่มีสนิม & สีไม่ซีด	ไม่มีสนิม & สีไม่ซีด	ปัดสี (I)	ไม่ปัดสี (O)			
	Follow layout	10-B-C	6.80 Kg	18.1 Kg	พร้อม (I)	ไม่พร้อม (O)	ปัดสี (I)	ไม่ปัดสี (O)	ไม่มีสนิม (I)	มีสนิม (I)	ปัดสี (I)	ไม่ปัดสี (O)	
1	C1	CO2 TYPE	6.80 Kg	122.9 Kg	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	C2	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
3	C3	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
4	C4	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
5	C5	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
6	C6	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
7	C7	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
8	C8	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
9	C9	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
10	C10	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
11	C11	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
12	C12	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
13	C13	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
14	C14	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
15	C15	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
16	C16	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
17	C17	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
18	C18	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
19	C19	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
20	C20	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
21	C21	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
22	C22	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
23	C23	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
24	C24	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
25	C25	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
26	C26	CO2 TYPE (Wheel)	23.0 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
27	C27	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
28	C28	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
29	C29	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
30	C30	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
31	C31	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	

**REMARK**

1. ตรวจสอบสภาพหัวไปทุกเดือน / ชั่งน้ำหนักทุก 6 เดือน (มกราคม , กรกฎาคม)

2. RING PIN / SEAL / STEM จะต้องมียึดและ Lock ต้องไม่ขาดหาย

3. น้ำหนักถังขณะชั่งต้องอยู่ในเกณฑ์ดังนี้

3.1 ขนาดถัง 6.80 Kg ต้องชั่งได้ไม่น้อยกว่า 11.3 Kg (กรณีต่ำกว่าต้องนำไป Recharge)

3.1 ขนาดถัง 23.0 Kg ต้องชั่งได้ไม่น้อยกว่า 100.22 Kg (กรณีต่ำกว่าต้องนำไป Recharge)

4. HOSE or NOZZLE จะต้องไม่แตกฉีกขาดและหัวฉีดต้องไม่มีสิ่งอุดตัน

5. สภาพของถังไม่เป็นสนิมและสีไม่ซีด

6. ฉลากบ่งชี้ต้องอยู่ในสภาพอ่านได้ไม่ผิดขาด

Approve by:   (Shift leader)

Shift Leader

FM-OP-004 / Rev.01

January 2019

Klongluang Utilities Company Limited

MONTHLY CHECK SHEET FIGHT EXTINGUISHER PORTABLE CO2 TYPE

ตรวจสอบถังน้ำหนักประจำเดือน ☐ มกราคม ☐ กรกฎาคม

Check by:  

Date: 9-12-67

ITEM	LOCATION C(XX)	TYPE / RATING	SIZE	Weight with CO <sub>2</sub>	รายการอุปกรณ์ตรวจสอบ								หมายเหตุ
					ชิ้นส่วนพร้อมใช้งานบริเวณ Valve น้ํารับ		สภาพหัวไปของถัง		ฉลากบ่งชี้		สภาพของถังไม่เป็นสนิมและสีไม่ซีด	ฉลากบ่งชี้อยู่ในสภาพดี	
					Ring Pin / Seal / Stem	Hose / Nozzel / Horn	ไม่มีสนิม & สีไม่ซีด	ไม่มีสนิม & สีไม่ซีด	ปัดสี (I)	ไม่ปัดสี (O)			
	Follow layout	10-B-C	6.80 Kg	18.1 Kg	พร้อม (I)	ไม่พร้อม (O)	ปัดสี (I)	ไม่ปัดสี (O)	ไม่มีสนิม (I)	มีสนิม (I)	ปัดสี (I)	ไม่ปัดสี (O)	
1	C1	CO2 TYPE	6.80 Kg	122.9 Kg	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	C2	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
3	C3	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
4	C4	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
5	C5	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
6	C6	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
7	C7	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
8	C8	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
9	C9	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
10	C10	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
11	C11	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
12	C12	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
13	C13	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
14	C14	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
15	C15	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
16	C16	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
17	C17	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
18	C18	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
19	C19	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
20	C20	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
21	C21	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
22	C22	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
23	C23	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
24	C24	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
25	C25	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
26	C26	CO2 TYPE (Wheel)	23.0 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
27	C27	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
28	C28	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
29	C29	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
30	C30	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	
31	C31	CO2 TYPE	6.80 Kg		/	/	/	/	/	/	/	/	

**REMARK**

1. ตรวจสอบสภาพหัวไปทุกเดือน / ชั่งน้ำหนักทุก 6 เดือน (มกราคม , กรกฎาคม)

2. RING PIN / SEAL / STEM จะต้องมียึดและ Lock ต้องไม่ขาดหาย

3. น้ำหนักถังขณะชั่งต้องอยู่ในเกณฑ์ดังนี้

3.1 ขนาดถัง 6.80 Kg ต้องชั่งได้ไม่น้อยกว่า 11.3 Kg (กรณีต่ำกว่าต้องนำไป Recharge)

3.1 ขนาดถัง 23.0 Kg ต้องชั่งได้ไม่น้อยกว่า 100.22 Kg (กรณีต่ำกว่าต้องนำไป Recharge)

4. HOSE or NOZZLE จะต้องไม่แตกฉีกขาดและหัวฉีดต้องไม่มีสิ่งอุดตัน

5. สภาพของถังไม่เป็นสนิมและสีไม่ซีด

6. ฉลากบ่งชี้ต้องอยู่ในสภาพอ่านได้ไม่ผิดขาด

Approve by:   (Shift leader)

นายธนพัชญ์ ดีปัญญา

Shift Leader

FM-OP-004 / Rev.01

January 2019



EGCO GROUP		Klongluang Utilities Company Limited										Check by: <u>10-July-24</u>	
MONTHLY CHECK SHEET FIGHT EXTINGUISHER PORTABLE													
DRY CHEMICAL TYPE													
รายการอุปกรณ์ตรวจสอบ													
ITEM	LOCATION F(XX) Follow layout	TYPE / RATING 4-A: 80-B-C 10-A: 120-B-C	SIZE 4.54 Kg 9.07 Kg	ชิ้นส่วนพร้อมใช้งานบริเวณ Valve บัรกี		เชื่อมอยู่ในแบบ		สภาพทั่วไปของถัง		ฉลากบ่งชี้		หมายเหตุ	
				Ring Pin / Seal / Stem พร้อม (✓) ไม่พร้อม (O)	Hose or Nozzel ปกติ (✓) ไม่ปกติ (O)	"สี่เหลี่ยม" พร้อม (✓) ไม่พร้อม (O)	"นาฬิกาหรือบ่อน" พร้อม (✓) ไม่พร้อม (O)	ไม่มีสนิม & สีสัน ปกติ (✓) ไม่ปกติ (O)	ไม่มีสนิม & สีสัน ปกติ (✓) ไม่ปกติ (O)	ปกติ (✓) ไม่ปกติ (O)			
1	F1	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2	F2	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3	F3	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4	F4	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5	F5	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6	F6	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7	F7	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8	F8	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9	F9	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10	F10	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11	F11	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12	F12	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13	F13	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14	F14	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15	F15	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16	F16	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17	F17	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18	F18	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19	F19	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20	F20	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21	F21	ABC Dry	9.07 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22	F22	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23	F23	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24	F24	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25	F25	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26	F26	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27	F27	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28	F28	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29	F29	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30	F30	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
31	F31	ABC Dry	9.07 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
32	F32	ABC Dry	9.07 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
33	F33	ABC Dry	9.07 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
34	F34	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
35	F35	ABC Dry	9.07 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
36	F36	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
37	F37	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
38	F38	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
39	F39	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
40	F40	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
41	F41	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
42	F42	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
43	F43	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
44	F44	AB Dry (10-A: 40-B)	6.90 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
45	F45	AB Dry (10-A: 40-B)	6.90 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

REMARK

1. ตรวจสอบทุกเดือน

2. RING PIN / SEAL / STEM จะต้องยึดและ Lock ต้องไม่ขาดหาย

3. PRESSURE GAUGE เข็มวัดต้องอยู่ในแบบ "สี่เหลี่ยม" พร้อมใช้งาน

4. HOSE or NOZZLE จะต้องไม่แตกฉีกขาดและหัวฉีดต้องไม่มีสิ่งอุดตัน

5. สภาพของถังไม่เป็นสนิมและสีไม่ซีด

6. ฉลากบ่งชี้ต้องอยู่ในสภาพอ่านได้ไม่ยากขาด

FM-OP-005 / Rev.01

Approve by: \_\_\_\_\_ (Shift leader) January 2018

EGCO GROUP		Klongluang Utilities Company Limited										Check by: <u>15/1/25</u>	
MONTHLY CHECK SHEET FIGHT EXTINGUISHER PORTABLE													
DRY CHEMICAL TYPE													
รายการอุปกรณ์ตรวจสอบ													
ITEM	LOCATION F(XX) Follow layout	TYPE / RATING 4-A: 80-B-C 10-A: 120-B-C	SIZE 4.54 Kg 9.07 Kg	ชิ้นส่วนพร้อมใช้งานบริเวณ Valve บัรกี		เชื่อมอยู่ในแบบ		สภาพทั่วไปของถัง		ฉลากบ่งชี้		หมายเหตุ	
				Ring Pin / Seal / Stem พร้อม (✓) ไม่พร้อม (O)	Hose or Nozzel ปกติ (✓) ไม่ปกติ (O)	"สี่เหลี่ยม" พร้อม (✓) ไม่พร้อม (O)	"นาฬิกาหรือบ่อน" พร้อม (✓) ไม่พร้อม (O)	ไม่มีสนิม & สีสัน ปกติ (✓) ไม่ปกติ (O)	ไม่มีสนิม & สีสัน ปกติ (✓) ไม่ปกติ (O)	ปกติ (✓) ไม่ปกติ (O)			
1	F1	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2	F2	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3	F3	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4	F4	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5	F5	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6	F6	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7	F7	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8	F8	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9	F9	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10	F10	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11	F11	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12	F12	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13	F13	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14	F14	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15	F15	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16	F16	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17	F17	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18	F18	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19	F19	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20	F20	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21	F21	ABC Dry	9.07 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22	F22	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23	F23	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24	F24	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25	F25	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26	F26	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27	F27	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28	F28	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29	F29	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30	F30	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
31	F31	ABC Dry	9.07 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
32	F32	ABC Dry	9.07 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
33	F33	ABC Dry	9.07 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
34	F34	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
35	F35	ABC Dry	9.07 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
36	F36	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
37	F37	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
38	F38	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
39	F39	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
40	F40	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
41	F41	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
42	F42	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
43	F43	ABC Dry	4.54 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
44	F44	AB Dry (10-A: 40-B)	6.90 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
45	F45	AB Dry (10-A: 40-B)	6.90 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

REMARK

1. ตรวจสอบทุกเดือน

2. RING PIN / SEAL / STEM จะต้องยึดและ Lock ต้องไม่ขาดหาย

3. PRESSURE GAUGE เข็มวัดต้องอยู่ในแบบ "สี่เหลี่ยม" พร้อมใช้งาน

4. HOSE or NOZZLE จะต้องไม่แตกฉีกขาดและหัวฉีดต้องไม่มีสิ่งอุดตัน

5. สภาพของถังไม่เป็นสนิมและสีไม่ซีด

6. ฉลากบ่งชี้ต้องอยู่ในสภาพอ่านได้ไม่ยากขาด

FM-OP-005 / Rev.01

Approve by: \_\_\_\_\_ (Shift leader) January 2018



(Shift leader) January 2008



EGCO GROUP		Klongluang Utilities Company Limited										Check by : <span style="background-color: #cccccc;">                    </span>	
MONTHLY CHECK SHEET FIGHT EXTINGUISHER PORTABLE												Date : 15/11/24.	
DRY CHEMICAL TYPE													
ITEM	LOCATION Follow layout	TYPE / RATING 4-A: 80-B-C 10-A: 120-B-C	SIZE 4.54 Kg 9.07 Kg	ชิ้นส่วนพร้อมใช้งานครบถ้วน Valve ปรกติ				รายการอุปกรณ์ตรวจสอบ		สภาพทั่วไปของถัง		ผลการประเมิน อยู่ในสภาพดี	หมายเหตุ
				Ring Pin / Seal / Stem พร้อม (✓) ไม่พร้อม (O)	Hose or Nozzel ปกติ (✓) ไม่ปกติ (O)	เข็มอยู่ในเกณฑ์ "สีเขียว" "สีเหลือง"	"สีชมพู"	ไม่มีสนิม & สีส้ม	ไม่มีสนิม & สีส้ม				
1	F1	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
2	F2	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
3	F3	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
4	F4	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
5	F5	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
6	F6	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
7	F7	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
8	F8	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
9	F9	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
10	F10	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
11	F11	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
12	F12	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
13	F13	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
14	F14	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
15	F15	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
16	F16	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
17	F17	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
18	F18	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
19	F19	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
20	F20	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
21	F21	ABC Dry	9.07 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
22	F22	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
23	F23	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
24	F24	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
25	F25	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
26	F26	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
27	F27	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
28	F28	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
29	F29	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
30	F30	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
31	F31	ABC Dry	9.07 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
32	F32	ABC Dry	9.07 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
33	F33	ABC Dry	9.07 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
34	F34	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
35	F35	ABC Dry	9.07 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
36	F36	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
37	F37	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
38	F38	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
39	F39	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
40	F40	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
41	F41	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
42	F42	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
43	F43	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
44	F44	AB Dry (10-A: 40-B)	6.90 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		Has Recharge < 1000GSS.
45	F45	AB Dry (10-A: 40-B)	6.90 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		

**REMARK**  
 1. ตรวจความพร้อมชิ้นส่วน  
 2. RING PIN / SEAL / STEM จะต้องยึดและ Lock ต้องไม่ขาดหาย  
 3. PRESSURE GAUGE เข็มวัดต้องอยู่ในเกณฑ์ "สีเขียว" พร้อมใช้งาน  
 4. HOSE or NOZZEL จะต้องไม่แตกขาดงานและหัวฉีดต้องไม่มีสิ่งอุดตัน  
 5. สภาพของถังไม่เป็นสนิมและสีไม่ซีด  
 6. ผลการประเมินต้องอยู่ในสภาพผ่านได้ไม่บกพร่อง

FM-OP-005 / Rev.01  
 Approve by :                      (Shift leader)  
 Shift Leader

EGCO GROUP		Klongluang Utilities Company Limited										Check by : <span style="background-color: #cccccc;">                    </span>	
MONTHLY CHECK SHEET FIGHT EXTINGUISHER PORTABLE												Date : 9-12-67	
DRY CHEMICAL TYPE													
ITEM	LOCATION Follow layout	TYPE / RATING 4-A: 80-B-C 10-A: 120-B-C	SIZE 4.54 Kg 9.07 Kg	ชิ้นส่วนพร้อมใช้งานครบถ้วน Valve ปรกติ				รายการอุปกรณ์ตรวจสอบ		สภาพทั่วไปของถัง		ผลการประเมิน อยู่ในสภาพดี	หมายเหตุ
				Ring Pin / Seal / Stem พร้อม (✓) ไม่พร้อม (O)	Hose or Nozzel ปกติ (✓) ไม่ปกติ (O)	เข็มอยู่ในเกณฑ์ "สีเขียว" "สีเหลือง"	"สีชมพู"	ไม่มีสนิม & สีส้ม	ไม่มีสนิม & สีส้ม				
1	F1	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
2	F2	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
3	F3	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
4	F4	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
5	F5	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
6	F6	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
7	F7	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
8	F8	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
9	F9	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
10	F10	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
11	F11	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
12	F12	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
13	F13	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
14	F14	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		Pressure Low
15	F15	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
16	F16	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
17	F17	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
18	F18	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
19	F19	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
20	F20	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
21	F21	ABC Dry	9.07 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
22	F22	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
23	F23	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
24	F24	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
25	F25	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
26	F26	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
27	F27	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
28	F28	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
29	F29	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
30	F30	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
31	F31	ABC Dry	9.07 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
32	F32	ABC Dry	9.07 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
33	F33	ABC Dry	9.07 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
34	F34	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
35	F35	ABC Dry	9.07 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
36	F36	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
37	F37	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
38	F38	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
39	F39	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
40	F40	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
41	F41	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
42	F42	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
43	F43	ABC Dry	4.54 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		
44	F44	AB Dry (10-A: 40-B)	6.90 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		Pressure Low
45	F45	AB Dry (10-A: 40-B)	6.90 Kg	✓		✓		✓		✓	✓		

**REMARK**  
 1. ตรวจสอบทุกเดือน  
 2. RING PIN / SEAL / STEM จะต้องยึดและ Lock ต้องไม่ขาดหาย  
 3. PRESSURE GAUGE เข็มวัดต้องอยู่ในเกณฑ์ "สีเขียว" พร้อมใช้งาน  
 4. HOSE or NOZZEL จะต้องไม่แตกขาดงานและหัวฉีดต้องไม่มีสิ่งอุดตัน  
 5. สภาพของถังไม่เป็นสนิมและสีไม่ซีด  
 6. ผลการประเมินต้องอยู่ในสภาพผ่านได้ไม่บกพร่อง

FM-OP-005 / Rev.01  
 Approve by :                      (Shift leader)  
 นายธนพิชญ์ ศิขิตญา  
 Shift Leader



1. FIRE FIGHTING ALARM TEST / FLUSHING LINE

ใช้เครื่องหมาย (L) ในช่อง (X) เมื่อผลการ TEST ผ่าน (มีเสียง ALARM) หรือในช่อง (N) เมื่อผลการ TEST ไม่ผ่าน (ไม่มีเสียง ALARM CCR หรือ LOCAL)

ITEM	(1) STATION AV : ALARM VALVE  DV : DELUGE VALVE  PA : PRE - ACTION VALVE	(2) MAIN SUPPLY VALVE HEADER.		(3) BUTTERFLY VALVE WITH TAMPER SWITCH CLOSE		(4.) ALARM PRESSURE SWITCH												(5.) PRESSURE GAUGE READING		(6.) WATER AL. BELL 6"		(7.) DRAIN / FLUSING PIPE DEAD END LINE			
		OPENED	CLOSED	ALARM at CCR.		1 <sup>st</sup> 2 <sup>nd</sup> 3 <sup>rd</sup> FLOOR CCB BUILDING				1 <sup>st</sup> LAP ROOM		1 <sup>st</sup> 2 <sup>nd</sup> FLOOR GIS BUILDING				GAUGE (SA)	GAUGE (SB)	ALARM at LOCAL		ALARM at CCR.		1 <sup>st</sup> LAP ROOM			
				STATUS SHOW ON MONITOR	STATUS SHOW ON MONITOR	ALARM BELL 6"	ALARM BELL 6"	ALARM BELL 6"	ALARM BELL 6"	ALARM BELL 6"	ALARM BELL 6"	(PSI)	(PSI)	Y	N	ALARM BELL 6"									
																Y	N	Y	N	Y	N	Y	N		
1	10SGE91 AA121(AV02) FIRE HOUSE.	✓		✓	N	Y		N	Y	N	Y	N	Y	N	225	230	✓				Y	N	Y	N	
2	10SGE91 AA131(AV03) DEMIN.	✓		✓		✓					✓				225	230	✓						✓		
3	10SGE52 AA111(AV01) CCB.	✓		✓		✓			✓						225	240	✓			✓					
4	10SGE72 AA111(PA01) STG.	✓		✓		✓									175	245	✓								
5	10SGC53 AA111(DV01) AUX-TX4	✓		✓		✓			✓						155	175	✓								
6	10SGC53 AA121(DV02) AUX-TX3	✓		✓		✓			✓						155	230	✓								
7	10SGC53 AA131(DV03) AUX-TX2	✓		✓		✓			✓						155	250	✓								
8	10SGC53 AA141(DV04) AUX-TX1	✓		✓		✓			✓						155	250	✓								
9	10SGC61 AA151(DV05) UNIT AUX-TX1	✓		✓		✓			✓						150	190	✓								
10	10SGC61 AA161(DV06) UNIT AUX-TX2	✓		✓		✓			✓						155	190	✓								
11	10SGC82 AA171(DV07) GTG-12-TX	✓		✓		✓							✓		170	225	✓								
12	10SGC82 AA181(DV08) GTG-11-TX	✓		✓		✓						✓			175	210	✓								
13	10SGC82 AA191(DV09) STG-10-TX	✓		✓		✓						✓			175	220	✓								
14	10SGC75 AA210 (DV10) GTG-11 LUBE OIL	✓		✓		✓									195	250	✓								
15	10SGC75 AA310 (DV11) GTG-12 LUBE OIL	✓		✓		✓									190	206	✓								

หมายเหตุ : # ALARM at CCR คือ Alarm ที่ตู้ Fire Alarm Annunciator Panel , # ส่วนตัว Gauge (SA) ด้านค่าทดสอบระบบ Pressure Switch

: # 10SGE72 AA111(PA01) STG. ทดสอบเฉพาะ TAMPER SWITCH และ PRESSURE SWITCH (4A) ของระบบอัตโนมัติ ส่วน PRESSURE SWITCH (4B) ของ Air ไม่ต้องทดสอบ

- Main supply valve header จะต้องอยู่ในตำแหน่งเปิดตลอดเวลาที่ระหว่างทำการทดสอบและแจ้งการทดสอบ
- Alarm Valve (AV Type) และ Deluge Valve (DV Type) จะต้องเปิดปิดได้และส่งสัญญาณ Alarm ไปตู้ Fire alarm panel ที่ CCR.
- Alarm Pressure Switch หลังจากเปิด Alarm test valve แล้วให้ตรวจสอบว่าด้านข้างตู้ Pressure Gauge จะส่งสัญญาณและสัญญาณ Flow Alarm ไปตู้ Fire alarm panel ที่ CCR. (หลังจากการ Test ให้ปิด Alarm Test Valve ทุกครั้ง)
- Heat detector จะต้องไม่ทำงานหรือเกิดสัญญาณขึ้น, สายสัญญาณหรือสายสัญญาณอยู่ในสภาพปกติ.
- Wet Nozzle และ Dry Nozzle สำหรับ DV Type ชุดฉีดน้ำหรือเปลี่ยนไม่ให้น้ำรั่วไหลและหัวฉีดต้องไม่อุดตัน. Wet Nozzle สำหรับ AV Type ชุดฉีดน้ำในอาคารต้องไม่ให้น้ำรั่วไหล.
- ตรวจสอบตำแหน่งของอุปกรณ์ที่อยู่ในตำแหน่ง (เปิด / ปิด) Butterfly Valve with Temper Switch (เปิด), Valve for Gauge (เปิด), Main Supply Valve Header (เปิด), Alarm Test Valve (เปิด).
- ชุดสายหัว line pipe dead end สำหรับ Flushing water wet pipe 3 ชุดดังนี้
  - Flush Line sprinkler HDR. Tag. 10SGE52 AA201 ใกล้ประตูทางออก Workshop ด้านอาคาร CCB.
  - Flush Line sprinkler HDR. Tag. 10SGE91 AA201 ใกล้ AC Fire pump ด้านอาคาร Fire pump house.
  - Flush Line sprinkler HDR. Tag. 10SGE91 AA203 ใกล้ประตู Naturalization ด้านอาคาร DEMIN area.

2. ตรวจสอบความพร้อมของ FIRE SPRINKLER SYSTEM (ตามเครื่องหมาย (X) ในช่อง □)

- อุปกรณ์ Heat detector / Sprinkler head บริเวณ Steam Turbine Lube oil storage tank
  - พร้อมใช้งาน □ ไม่พร้อมใช้งาน
- อุปกรณ์ Piping , Hanger and support บริเวณ Steam Turbine Lube oil storage tank
  - พร้อมใช้งาน □ ไม่พร้อมใช้งาน
- อุปกรณ์ Water spray nozzle บริเวณ CCB, DEMIN, FIRE HOUSE
  - พร้อมใช้งาน □ ไม่พร้อมใช้งาน
- อุปกรณ์ Water Spray nozzle line pilot / Sprinkler head บริเวณ Transformer
  - พร้อมใช้งาน □ ไม่พร้อมใช้งาน
- อุปกรณ์ Piping , Hanger and support บริเวณ Steam Turbine Lube oil storage tank
  - พร้อมใช้งาน □ ไม่พร้อมใช้งาน
- อุปกรณ์ Piping , Hanger and support บริเวณ CCB, DEMIN, FIRE HOUSE
  - พร้อมใช้งาน □ ไม่พร้อมใช้งาน
- อุปกรณ์ Piping , Hanger and support บริเวณ Transformer
  - พร้อมใช้งาน □ ไม่พร้อมใช้งาน

APPROVED BY : (Signature) Shift Leader )

FM-OP-006 / Rev.00

1. FIRE FIGHTING ALARM TEST / FLUSHING LINE

ใช้เครื่องหมาย (L) ในช่อง (X) เมื่อผลการ TEST ผ่าน (มีเสียง ALARM) หรือในช่อง (N) เมื่อผลการ TEST ไม่ผ่าน (ไม่มีเสียง ALARM CCR หรือ LOCAL)

ITEM	(1) STATION AV : ALARM VALVE  DV : DELUGE VALVE PA : PRE - ACTION VALVE	(2) MAIN SUPPLY VALVE HEADER		(3) BUTTERFLY VALVE WITH TAMPER SWITCH CLOSE		(4) ALARM PRESSURE SWITCH												(5) PRESSURE GAUGE READING		(6) WATER AL. BELL 6"		(7) DRAIN / FLUSHING PIPE DEAD END LINE			
		OPENED	CLOSED	ALARM at CCR		1" 2" 3" FLOOR CCB BUILDING				1" LAP ROOM		1" 2" FLOOR GIS BUILDING				GAUGE (5A)	GAUGE (5B)	ALARM at LOCAL	ALARM at CCR	1" LAP ROOM					
				STATUS SHOW ON MONITOR		STATUS SHOW ON MONITOR		ALARM BELL 6"		ALARM BELL 6"		ALARM BELL 6"													
				Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N										
1	10SGE91 AA121(AV02) FIRE HOUSE.	/		/		/		/		/		/		/		223	234	/				/		/	
2	10SGE91 AA131(AV03) DEMIN.	/		/		/		/		/		/		/		224	232	/				/		/	
3	10SGE52 AA111(AV01) CCB.	/		/		/		/		/		/		/		225	243	/				/		/	
4	10SGE72 AA111(PA01) STG.	/		/		/		/		/		/		/		177	234	/				/		/	
5	10SGC53 AA111(DV01) AUX-TX4	/		/		/		/		/		/		/		168	177	/				/		/	
6	10SGC53 AA121(DV02) AUX-TX3	/		/		/		/		/		/		/		157	242	/				/		/	
7	10SGC53 AA131(DV03) AUX-TX2	/		/		/		/		/		/		/		155	238	/				/		/	
8	10SGC53 AA141(DV04) AUX-TX1	/		/		/		/		/		/		/		157	240	/				/		/	
9	10SGC61 AA151(DV05) UNIT AUX-TX1	/		/		/		/		/		/		/		162	192	/				/		/	
10	10SGC61 AA161(DV06) UNIT AUX-TX2	/		/		/		/		/		/		/		156	195	/				/		/	
11	10SGC82 AA171(DV07) GTG-12-TX	/		/		/		/		/		/		/		172	220	/				/		/	
12	10SGC82 AA181(DV08) GTG-11-TX	/		/		/		/		/		/		/		175	215	/				/		/	
13	10SGC82 AA191(DV09) STG-10-TX	/		/		/		/		/		/		/		171	202	/				/		/	
14	10SGC75 AA210 (DV10) GTG-11 LUBE OIL	/		/		/		/		/		/		/		192	242	/				/		/	
15	10SGC75 AA310 (DV11) GTG-12 LUBE OIL	/		/		/		/		/		/		/		192	214	/				/		/	

หมายเหตุ : # ALARM at CCR คือ Alarm ที่ตู้ Fire Alarm Annunciator Panel , # ส่วนตัว Gauge (SA) ด้านค่าทดสอบระบบ Pressure Switch

: # 10SGE72 AA111(PA01) STG. ทดสอบเฉพาะ TAMPER SWITCH และ PRESSURE SWITCH (4A) ของระบบอัตโนมัติ ส่วน PRESSURE SWITCH (4B) ของ Air ไม่ต้องทดสอบ

- Main supply valve header จะต้องอยู่ในตำแหน่งเปิดตลอดเวลาที่ระหว่างทำการทดสอบและแจ้งการทดสอบ
- Alarm Valve (AV Type) และ Deluge Valve (DV Type) จะต้องเปิดปิดได้และส่งสัญญาณ Alarm ไปตู้ Fire alarm panel ที่ CCR.
- Alarm Pressure Switch หลังจากเปิด Alarm test valve แล้วให้ตรวจสอบว่าด้านข้างตู้ Pressure Gauge จะส่งสัญญาณและสัญญาณ Flow Alarm ไปตู้ Fire alarm panel ที่ CCR. (หลังจากการ Test ให้ปิด Alarm Test Valve ทุกครั้ง)
- Heat detector จะต้องไม่ทำงานหรือเกิดสัญญาณขึ้น, สายสัญญาณหรือสายสัญญาณอยู่ในสภาพปกติ.
- Wet Nozzle และ Dry Nozzle สำหรับ DV Type ชุดฉีดน้ำหรือเปลี่ยนไม่ให้น้ำรั่วไหลและหัวฉีดต้องไม่อุดตัน. Wet Nozzle สำหรับ AV Type ชุดฉีดน้ำในอาคารต้องไม่ให้น้ำรั่วไหล.
- ตรวจสอบตำแหน่งของอุปกรณ์ที่อยู่ในตำแหน่ง (เปิด / ปิด) Butterfly Valve with Temper Switch (เปิด), Valve for Gauge (เปิด), Main Supply Valve Header (เปิด), Alarm Test Valve (เปิด).
- ชุดสายหัว line pipe dead end สำหรับ Flushing water wet pipe 3 ชุดดังนี้
  - Flush Line sprinkler HDR. Tag. 10SGE52 AA201 ใกล้ประตูทางออก Workshop ด้านอาคาร CCB.
  - Flush Line sprinkler HDR. Tag. 10SGE91 AA201 ใกล้ AC Fire pump ด้านอาคาร Fire pump house.
  - Flush Line sprinkler HDR. Tag. 10SGE91 AA203 ใกล้ประตู Naturalization ด้านอาคาร DEMIN area.

2. ตรวจสอบความพร้อมของ FIRE SPRINKLER SYSTEM (ตามเครื่องหมาย (X) ในช่อง □)

- อุปกรณ์ Heat detector / Sprinkler head บริเวณ Steam Turbine Lube oil storage tank
  - พร้อมใช้งาน □ ไม่พร้อมใช้งาน
- อุปกรณ์ Piping , Hanger and support บริเวณ Steam Turbine Lube oil storage tank
  - พร้อมใช้งาน □ ไม่พร้อมใช้งาน
- อุปกรณ์ Water spray nozzle บริเวณ CCB, DEMIN, FIRE HOUSE
  - พร้อมใช้งาน □ ไม่พร้อมใช้งาน
- อุปกรณ์ Water Spray nozzle line pilot / Sprinkler head บริเวณ Transformer
  - พร้อมใช้งาน □ ไม่พร้อมใช้งาน
- อุปกรณ์ Piping , Hanger and support บริเวณ Steam Turbine Lube oil storage tank
  - พร้อมใช้งาน □ ไม่พร้อมใช้งาน
- อุปกรณ์ Piping , Hanger and support บริเวณ CCB, DEMIN, FIRE HOUSE
  - พร้อมใช้งาน □ ไม่พร้อมใช้งาน
- อุปกรณ์ Piping , Hanger and support บริเวณ Transformer
  - พร้อมใช้งาน □ ไม่พร้อมใช้งาน

APPROVED BY : (Signature) Shift Leader )

FM-OP-006 / Rev.00





บริษัท เอลยูทิลิตี้ จำกัด  
Klongluang Utilities Company Limited

KLONGLUANG UTILITIES COMPANY LIMITED  
Check sheet monthly test Fire Fighting Alarm Device

DATE 10/09/2024

TEST BY SHIFT 3 NAME

1. FIRE FIGHTING ALARM TEST / FLUSHING LINE

ใช้เครื่องหมาย (✓) ในช่อง (Y) เมื่อผลการ TEST ผ่าน (มีเสียง ALARM) หรือในช่อง (N) เมื่อผลการ TEST ไม่ผ่าน (ไม่มีเสียง ALARM CCR หรือ LOCAL)

ITEM	(1) STATION AV : ALARM VALVE DV : DELUGE VALVE PA : PRE - ACTION VALVE	(2) MAIN SUPPLY VALVE HEADER		(3) BUTTERFLY VALVE WITH TAMPER SWITCH CLOSE		(4) ALARM PRESSURE SWITCH						(5) PRESSURE GAUGE READING		(6) WATER AL. BELL 6"		DRAIN / FLUSHING PIPES DEAD END LINE			
		OPENED	CLOSED	ALARM at CCR		1" 2" 3" FLOOR CCB BUILDING		1" LFP ROOM		1" 2" FLOOR GIS BUILDING		GAUGE (SA)	GAUGE (SB)	ALARM at LOCAL		ALARM BELL 6"			
				STATUS SHOW ON MONITOR		ALARM BELL 6"		ALARM BELL 6"		ALARM BELL 6"				ALARM BELL 6"					
				Y	N	Y	N	Y	N	Y	N			Y	N	Y	N	Y	N
1	10SGE91 AA12(AV02) FIRE HOUSE	✓		✓		✓			✓			195	195	✓				✓	
2	10SGE91 AA13(AV03) DEMIN.	✓		✓		✓			✓			195	195	✓				✓	
3	10SGE92 AA11(AV01) CCB.	✓		✓		✓			✓			195	195	✓		✓			
4	10SGE72 AA11(PA01) STG.	✓		✓		✓			✓			195	195	✓					
5	10SGC53 AA111(DV01) AUX-TX4	✓		✓		✓			✓			195	195	✓					
6	10SGC53 AA121(DV02) AUX-TX3	✓		✓		✓			✓			195	195	✓					
7	10SGC53 AA131(DV03) AUX-TX2	✓		✓		✓			✓			195	195	✓					
8	10SGC53 AA141(DV04) AUX-TX1	✓		✓		✓			✓			195	195	✓					
9	10SGC81 AA151(DV05) UNIT AUX-TX1	✓		✓		✓			✓			195	195	✓					
10	10SGC81 AA161(DV06) UNIT AUX-TX2	✓		✓		✓			✓			195	195	✓					
11	10SGC82 AA171(DV07) GTG-12-TX	✓		✓		✓				✓		195	195	✓					
12	10SGC82 AA181(DV08) GTG-11-TX	✓		✓		✓				✓		195	195	✓					
13	10SGC82 AA191(DV09) GTG-10-TX	✓		✓		✓				✓		195	195	✓					
14	10SGC75 AA210 (DV10) GTG-11 LUBE OIL	✓		✓		✓						195	195	✓					
15	10SGC75 AA310 (DV11) GTG-12 LUBE OIL	✓		✓		✓						195	195	✓					

หมายเหตุ : # ALARM at CCR คือ Alarm ที่ตู้ Fire Alarm Annunciator Panel , # ส่วนตัว Gauge (SA) ส่วนตัว Pressure Switch

# 10SGE72 AA11(PA01) STG. ทดสอบเฉพาะ TAMPER SWITCH และ PRESSURE SWITCH (4A) ของระบบส่วน Pressure Switch (4B) ของ Air ไม่ต้องทดสอบ

1. Main supply valve header จะต้องอยู่ในตำแหน่งเปิดตลอดเวลาที่ระหว่างทำการทดสอบและเสร็จจากการทดสอบ

2. Alarm Valve (AV Type) และ Deluge Valve (DV Type) จะต้องเปิดปิดได้และส่งสัญญาณ Alarm ไปที่ตู้ Fire alarm panel ที่ CCR.

3. Alarm Pressure Switch จะต้องเปิด Alarm test valve แล้วให้ตรวจสอบว่าส่วนตัว Pressure Gauge จะต้องแสดงและส่งสัญญาณ Flow Alarm ไปที่ตู้ Fire alarm panel ที่ CCR. (หลังจากการ Test ให้ปิด Alarm Test Valve ทุกครั้ง)

4. Heat detector จะต้องไม่ทำงานหากมีอากาศเย็นอยู่ในฐาน, ฐานสัญญาณหรือที่อยู่อาศัยอยู่ในสภาพปกติ.

5. Wet Nozzle และ Dry Nozzle สำหรับ DV Type ชุดฉีดน้ำต้องไม่มีความดันและหัวฉีดต้องไม่อุดตัน, Wet Nozzle สำหรับ AV Type ชุดฉีดน้ำในอาคารต้องไม่มีความดัน.

6. ตรวจสอบว่าส่วนของอุปกรณ์มีอยู่ในตำแหน่ง (เปิด / ปิด) Butterfly Valve with Temper Switch (เปิด), Valve for Gauge (เปิด), Main Supply Valve Header (เปิด), Alarm Test Valve (เปิด).

7. จุดสุดท้าย line pipe dead end สำหรับ Flushing water wet pipe 3 จุดสุดท้าย

○ Flush Line sprinkler HDR. Tag. 10SGE52 AA201 ไม่ให้ประพาสจาก Workshop สำหรับอาคาร CCB.

○ Flush Line sprinkler HDR. Tag. 10SGE91 AA201 ไม่ให้ AC Fire pump สำหรับอาคาร Fire pump house.

○ Flush Line sprinkler HDR. Tag. 10SGE91 AA203 ไม่ให้ Naturalization สำหรับอาคาร DEMIN area.

2. ตรวจสอบความพร้อมของ FIRE SPRINKLER SYSTEM (ตามเครื่องหมาย (Y) ในช่อง (✓))

1. อุปกรณ์ Heat detector / Sprinkler head บริเวณ Steam Turbine Lube oil storage tank

○ พร้อมใช้งาน ○ ไม่พร้อมใช้งาน

3. อุปกรณ์ Water Spray nozzle บริเวณ CCB, DEMIN, FIRE HOUSE

○ พร้อมใช้งาน ○ ไม่พร้อมใช้งาน

5. อุปกรณ์ Water Spray nozzle line pilot / Sprinkler head บริเวณ Transformer

○ พร้อมใช้งาน ○ ไม่พร้อมใช้งาน

2. อุปกรณ์ Piping Hanger and support บริเวณ Steam Turbine Lube oil storage tank

○ พร้อมใช้งาน ○ ไม่พร้อมใช้งาน

4. อุปกรณ์ Piping Hanger and support บริเวณ CCB, DEMIN, FIRE HOUSE

○ พร้อมใช้งาน ○ ไม่พร้อมใช้งาน

6. อุปกรณ์ Piping Hanger and support บริเวณ Transformer

○ พร้อมใช้งาน ○ ไม่พร้อมใช้งาน

APPROVED BY นายนิกร ดินทุรัง (Shift Leader)

FM-OP-006 / Rev.00



บริษัท เอลยูทิลิตี้ จำกัด  
Klongluang Utilities Company Limited

KLONGLUANG UTILITIES COMPANY LIMITED  
Check sheet monthly test Fire Fighting Alarm Device

DATE 09/10/2024

TEST BY SHIFT 4 NAME

1. FIRE FIGHTING ALARM TEST / FLUSHING LINE

ใช้เครื่องหมาย (✓) ในช่อง (Y) เมื่อผลการ TEST ผ่าน (มีเสียง ALARM) หรือในช่อง (N) เมื่อผลการ TEST ไม่ผ่าน (ไม่มีเสียง ALARM CCR หรือ LOCAL)

ITEM	(1) STATION AV : ALARM VALVE  DV : DELUGE VALVE  PA : PRE - ACTION VALVE	(2) MAIN SUPPLY VALVE HEADER.		(3) BUTTERFLY VALVE WITH TAMPER SWITCH CLOSE		(4) ALARM PRESSURE SWITCH										(5) PRESSURE GAUGE READING		(6) WATER AL. BELL 6"		DRAIN / FLUSING PIPE DEAD END LINE			
		OPENED	CLOSED	ALARM at CCR.		1" 2" 3" FLOOR CCB BUILDING		1" LAP ROOM		1" 2" FLOOR GIS BUILDING		GAUGE (SA)	GAUGE (SB)	ALARM at LOCAL		ALARM BELL 6"							
				STATUS SHOW ON MONITOR	STATUS SHOW ON MONITOR	ALARM BELL 6"	ALARM BELL 6"	ALARM BELL 6"	ALARM BELL 6"	Y	N			Y	N	Y	N	ALARM BELL 6"					
																		Y	N	Y	N	Y	N
1	10SGE91 AA121(AV02) FIRE HOUSE.	✓				Y	N	Y	N	Y	N			205	205	✓		Y	N	Y	N		
2	10SGE91 AA131(AV03) DEMIN.	✓		✓	✓					✓				198	200	✓				✓			
3	10SGE52 AA111(AV01) CCB.	✓		✓	✓			✓						230	240	✓		✓					
4	10SGE72 AA111(EA01) STG.	✓	✓	✓	✓											✓	✓						
5	10SGC53 AA111(DV01) AUX-TX4	✓		✓	✓			✓						160	250	✓							
6	10SGC53 AA121(DV02) AUX-TX3	✓		✓	✓			✓						160	240	✓							
7	10SGC53 AA131(DV03) AUX-TX2	✓		✓	✓			✓						160	240	✓							
8	10SGC53 AA141(DV04) AUX-TX1	✓		✓	✓			✓						160	245	✓							
9	10SGC61 AA151(DV05) UNIT AUX-TX1	✓		✓	✓			✓						195	220	✓							
10	10SGC61 AA161(DV06) UNIT AUX-TX2	✓		✓	✓			✓						200	215	✓							
11	10SGC82 AA171(DV07) GTG-12-TX	✓		✓	✓					✓				205	215	✓							
12	10SGC82 AA181(DV08) GTG-11-TX	✓		✓	✓					✓				205	255	✓							
13	10SGC82 AA191(DV09) STG-10-TX	✓		✓	✓					✓				205	220	✓							
14	10SGC75 AA210 (DV10) GTG-11 LUBE OIL	✓		✓	✓									240	220	✓							
15	10SGC75 AA310 (DV11) GTG-12 LUBE OIL	✓		✓	✓									205	300	✓							

หมายเหตุ : # ALARM at CCR คือ Alarm ที่ตู้ Fire Alarm Annunciator Panel , # ส่วนตัว Gauge (SA) ส่วนตัว Pressure Switch

# 10SGE72 AA11(PA01) STG. ทดสอบเฉพาะ TAMPER SWITCH และ PRESSURE SWITCH (4A) ของระบบส่วน Pressure Switch (4B) ของ Air ไม่ต้องทดสอบ

1. Main supply valve header จะต้องอยู่ในตำแหน่งเปิดตลอดเวลาที่ระหว่างทำการทดสอบและเสร็จจากการทดสอบ

2. Alarm Valve (AV Type) และ Deluge Valve (DV Type) จะต้องเปิดปิดได้และส่งสัญญาณ Alarm ไปที่ตู้ Fire alarm panel ที่ CCR.

3. Alarm Pressure Switch จะต้องเปิด Alarm test valve แล้วให้ตรวจสอบว่าส่วนตัว Pressure Gauge จะต้องแสดงและส่งสัญญาณ Flow Alarm ไปที่ตู้ Fire alarm panel ที่ CCR. (หลังจากการ Test ให้ปิด Alarm Test Valve ทุกครั้ง)

4. Heat detector จะต้องไม่ทำงานหากมีอากาศเย็นอยู่ในฐาน, ฐานสัญญาณหรือที่อยู่อาศัยอยู่ในสภาพปกติ.

5. Wet Nozzle และ Dry Nozzle สำหรับ DV Type ชุดฉีดน้ำต้องไม่มีความดันและหัวฉีดต้องไม่อุดตัน, Wet Nozzle สำหรับ AV Type ชุดฉีดน้ำในอาคารต้องไม่มีความดัน.

6. ตรวจสอบว่าส่วนของอุปกรณ์มีอยู่ในตำแหน่ง (เปิด / ปิด) Butterfly Valve with Temper Switch (เปิด), Valve for Gauge (เปิด), Main Supply Valve Header (เปิด), Alarm Test Valve (เปิด).

7. จุดสุดท้าย line pipe dead end สำหรับ Flushing water wet pipe 3 จุดสุดท้าย

○ Flush Line sprinkler HDR. Tag. 10SGE52 AA201 ไม่ให้ประพาสจาก Workshop สำหรับอาคาร CCB.

○ Flush Line sprinkler HDR. Tag. 10SGE91 AA201 ไม่ให้ AC Fire pump สำหรับอาคาร Fire pump house.

○ Flush Line sprinkler HDR. Tag. 10SGE91 AA203 ไม่ให้ Naturalization สำหรับอาคาร DEMIN area.

2. ตรวจสอบความพร้อมของ FIRE SPRINKLER SYSTEM (ตามเครื่องหมาย (Y) ในช่อง (✓))

1. อุปกรณ์ Heat detector / Sprinkler head บริเวณ Steam Turbine Lube oil storage tank

○ พร้อมใช้งาน ○ ไม่พร้อมใช้งาน

3. อุปกรณ์ Water Spray nozzle บริเวณ CCB, DEMIN, FIRE HOUSE

○ พร้อมใช้งาน ○ ไม่พร้อมใช้งาน

5. อุปกรณ์ Water Spray nozzle line pilot / Sprinkler head บริเวณ Transformer

○ พร้อมใช้งาน ○ ไม่พร้อมใช้งาน

2. อุปกรณ์ Piping Hanger and support บริเวณ Steam Turbine Lube oil storage tank

○ พร้อมใช้งาน ○ ไม่พร้อมใช้งาน

4. อุปกรณ์ Piping Hanger and support บริเวณ CCB, DEMIN, FIRE HOUSE

○ พร้อมใช้งาน ○ ไม่พร้อมใช้งาน

6. อุปกรณ์ Piping Hanger and support บริเวณ Transformer

○ พร้อมใช้งาน ○ ไม่พร้อมใช้งาน

APPROVED BY นายนิกร ดินทุรัง (Shift Leader)

FM-OP-006 / Rev.00

1. FIRE FIGHTING ALARM TEST / FLUSHING LINE

ไม่เข้าเครื่องหมาย (L) ในช่อง (2) เมื่อมีการ TEST ส่วน (ไม่มีเสียง ALARM) หรือในช่อง (3) เมื่อมีการ TEST ไม่ผ่าน (ไม่มีเสียง ALARM CCR หรือ LOCAL)

ITEM	(1) STATION AV : ALARM VALVE  DV : DELUGE VALVE PA : PRE - ACTION VALVE	(2) MAIN SUPPLY VALVE HEADER		(3) BUTTERFLY VALVE WITH TAMPER SWITCH CLOSE		(4) ALARM PRESSURE SWITCH						(5) PRESSURE GAUGE READING		(6) WATER AL. BELL 6"		DRAIN / FLUSHING PIPE DEAD END LINE			
		OPENED	CLOSED	ALARM # CCR	1 <sup>st</sup> 2 <sup>nd</sup> FLOOR CCB BUILDING		1 <sup>st</sup> LAP ROOM		1 <sup>st</sup> 2 <sup>nd</sup> FLOOR GIS BUILDING		GAUGE (SA)	GAUGE (SB)	ALARM # LOCAL		ALARM # CCR		1 <sup>st</sup> LAP ROOM		
					STATUS SHOW ON MONITOR		ALARM BELL 6"		ALARM BELL 6"				ALARM BELL 6"		ALARM BELL 6"		ALARM BELL 6"		
					Y	N	Y	N	Y	N			Y	N	Y	N	Y	N	
1	10SGE31 AA121(AV02) FIRE HOUSE	/		/	/	/		/				205	205	/				/	
2	10SGE31 AA131(AV03) DEMIN	/		/	/	/		/				195	200	/				/	
3	10SGE32 AA111(AV01) CCB	/		/	/	/		/				220	230	/		/			
4	10SGE72 AA111(PA01) STG	/		/	/	/		/						/					
5	10SGC33 AA111(DV02) AUX-TX4	/		/	/	/		/				165	240	/				/	
6	10SGC33 AA121(DV02) AUX-TX3	/		/	/	/		/				165	240	/				/	
7	10SGC33 AA131(DV03) AUX-TX2	/		/	/	/		/				165	240	/				/	
8	10SGC33 AA141(DV04) AUX-TX1	/		/	/	/		/				165	245	/				/	
9	10SGC61 AA151(DV05) UNIT AUX-TX1	/		/	/	/		/				190	220	/				/	
10	10SGC61 AA161(DV06) UNIT AUX-TX2	/		/	/	/		/				200	215	/				/	
11	10SGC82 AA171(DV07) GTG-12-TX	/		/	/	/		/		/		200	215	/				/	
12	10SGC82 AA181(DV08) GTG-11-TX	/		/	/	/		/		/		205	250	/				/	
13	10SGC82 AA191(DV09) GTG-10-TX	/		/	/	/		/		/		200	250	/				/	
14	10SGC75 AA210(DV10) GTG-11 LUBE OIL	/		/	/	/		/		/		210	215	/				/	
15	10SGC75 AA210(DV11) GTG-12 LUBE OIL	/		/	/	/		/		/		205	250	/				/	

หมายเหตุ : # ALARM # CCR คือ Alarm ที่ Fire Alarm Annunciator Panel , # ส่วน Gauge (SA) ส่วนค่าทดสอบ Pressure Switch

# 10SGE72 AA111(PA01) STG. ทดสอบเฉพาะ TAMPER SWITCH และ PRESSURE SWITCH (4A) ของระบบส่วน ส่วน PRESSURE SWITCH (4B) ของ Air ไม่ต้องทดสอบ

- Main supply valve header จะต้องอยู่ในตำแหน่งเปิดตลอดเวลาที่ระบบทำการทดสอบและแจ้งการทดสอบ
- Alarm Valve (AV Type) และ Deluge Valve (DV Type) จะต้องเปิดให้ไฟแสดงสัญญาณ Alarm ไม่ให้ Fire alarm panel ที่ CCR.
- Alarm Pressure Switch หรือถ้ากรณี Alarm test valve เมื่อไม่ตรวจพบค่าความดันที่ต่ำ Pressure Gauge จะต้องแสดงและสัญญาณ Flow Alarm ไม่ให้ Fire alarm panel ที่ CCR. (หลังจากการ Test ไม่ให้ Alarm Test Valve ทุกครั้ง)
- Heat detector จะต้องไม่ทำงานทุกสัปดาห์ตามตารางกำหนด การทำงานตามตารางจะต้องอยู่ในสภาพปกติ
- Wet Nozzle และ Dry Nozzle สำหรับ DV Type ทุกชนิดที่ติดตั้งในบริเวณและพื้นที่ที่ติดตั้งไม่ถูกต้อง, Wet Nozzle สำหรับ AV Type ทุกชนิดที่ติดตั้งในบริเวณและพื้นที่ที่ติดตั้งไม่ถูกต้อง
- ตรวจสอบตำแหน่งของอุปกรณ์ไม่อยู่ในตำแหน่ง (เปิด / ปิด) Butterfly Valve with Temper Switch (เปิด), Valve for Gauge (เปิด), Main Supply Valve Header (เปิด), Alarm Test Valve (เปิด).
- ชุดสำหรับ line pipe dead end สำหรับ Flushing water wet pipe 3 ชุด ดังนี้
  - Flush Line sprinkler HDR, Tag: 10SGE32 AA201 ไม่ให้ประตูลงใน Workshop สำหรับอาคาร CCB.
  - Flush Line sprinkler HDR, Tag: 10SGE31 AA201 ไม่ให้ AC Fire pump สำหรับอาคาร Fire pump house.
  - Flush Line sprinkler HDR, Tag: 10SGE31 AA203 ไม่ให้ Naturalization สำหรับอาคาร DEMIN area.

2. ตรวจสอบความพร้อมของ FIRE SPRINKLER SYSTEM (ตามเครื่องหมาย (L) ในช่อง (2))

- อุปกรณ์ Heat detector / Sprinkler head บริเวณ Steam Turbine Lube oil storage tank  
หรือให้แทน : ไม่พร้อมใช้งาน
- อุปกรณ์ Water Spray nozzle บริเวณ CCB, DEMIN, FIRE HOUSE  
หรือให้แทน : ไม่พร้อมใช้งาน
- อุปกรณ์ Water Spray nozzle line pilot / Sprinkler head บริเวณ Transformer  
หรือให้แทน : ไม่พร้อมใช้งาน
- อุปกรณ์ Piping, Hanger and support บริเวณ Steam Turbine Lube oil storage tank  
หรือให้แทน : ไม่พร้อมใช้งาน
- อุปกรณ์ Piping, Hanger and support บริเวณ CCB, DEMIN, FIRE HOUSE  
หรือให้แทน : ไม่พร้อมใช้งาน
- อุปกรณ์ Piping, Hanger and support บริเวณ Transformer  
หรือให้แทน : ไม่พร้อมใช้งาน

APPROVED BY : นายธนพาศน์ ศิริบุญญา (Shift Leader)

FM-OP-006 / Rev.00

1. FIRE FIGHTING ALARM TEST / FLUSHING LINE

ไม่เข้าเครื่องหมาย (L) ในช่อง (2) เมื่อมีการ TEST ส่วน (ไม่มีเสียง ALARM) หรือในช่อง (3) เมื่อมีการ TEST ไม่ผ่าน (ไม่มีเสียง ALARM CCR หรือ LOCAL)

ITEM	(1) STATION AV : ALARM VALVE  DV : DELUGE VALVE  PA : PRE - ACTION VALVE	(2) MAIN SUPPLY VALVE HEADER		(3) BUTTERFLY VALVE WITH TAMPER SWITCH CLOSE		(4) ALARM PRESSURE SWITCH										(5) PRESSURE GAUGE READING		(6) WATER AL. BELL 6"		DRAIN / FLUSHING PIPE DEAD END LINE			
		OPENED	CLOSED	ALARM at CCR		1 <sup>st</sup> 2 <sup>nd</sup> 3 <sup>rd</sup> FLOOR CCB BUILDING				1 <sup>st</sup> LAP ROOM		1 <sup>st</sup> 2 <sup>nd</sup> FLOOR GIS BUILDING		GAUGE (SA)	GAUGE (SB)	ALARM at LOCAL		ALARM at CCR		1 <sup>st</sup> LAP ROOM			
				STATUS SHOW ON MONITOR		STATUS SHOW ON MONITOR		ALARM BELL 6"		ALARM BELL 6"		ALARM BELL 6"				ALARM BELL 6"							
				Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N			Y	N	Y	N	Y	N		
				STATUS SHOW ON MONITOR		STATUS SHOW ON MONITOR		ALARM BELL 6"		ALARM BELL 6"		ALARM BELL 6"				ALARM BELL 6"		ALARM BELL 6"					
1	10SGE91 AA121(AV02) FIRE HOUSE	/		/		/		/		/		/		175	175	/				/			
2	10SGE91 AA131(AV03) DEMIN.	/		/		/		/		/		/		155	230	/				/			
3	10SGE92 AA111(AV01) CCB.	/		/		/		/		/		/		165	210	/		/					
4	10SGE72 AA111(PA01) STG.	/		/		/		/		/		/		170	220	/				/			
5	10SGC53 AA111(DV01) AUX-TX4	/		/		/		/		/		/		205	235	/				/			
6	10SGC53 AA121(DV02) AUX-TX3	/		/		/		/		/		/		205	210	/				/			
7	10SGC53 AA131(DV03) AUX-TX2	/		/		/		/		/		/		205	205	/				/			
8	10SGC53 AA141(DV04) AUX-TX1	/		/		/		/		/		/		165	195	/				/			
9	10SGC61 AA151(DV05) UNIT AUX-TX1	/		/		/		/		/		/		195	200	/				/			
10	10SGC61 AA161(DV06) UNIT AUX-TX2	/		/		/		/		/		/		200	215	/				/			
11	10SGC82 AA171(DV07) GTG-12-TX	/		/		/		/		/		/		175	215	/				/			
12	10SGC82 AA181(DV08) GTG-11-TX	/		/		/		/		/		/		175	190	/				/			
13	10SGC82 AA191(DV09) GTG-10-TX	/		/		/		/		/		/		175	190	/				/			
14	10SGC75 AA210(DV10) GTG-11 LUBE OIL	/		/		/		/		/		/		205	215	/				/			
15	10SGC75 AA310(DV11) GTG-12 LUBE OIL	/		/		/		/		/		/		210	215	/				/			

หมายเหตุ : # ALARM # CCR คือ Alarm ที่ Fire Alarm Annunciator Panel , # ส่วน Gauge (SA) ส่วนค่าทดสอบ Pressure Switch

# 10SGE72 AA111(PA01) STG. ทดสอบเฉพาะ TAMPER SWITCH และ PRESSURE SWITCH (4A) ของระบบส่วน ส่วน PRESSURE SWITCH (4B) ของ Air ไม่ต้องทดสอบ

- Main supply valve header จะต้องอยู่ในตำแหน่งเปิดตลอดเวลาที่ระบบทำการทดสอบและแจ้งการทดสอบ
- Alarm Valve (AV Type) และ Deluge Valve (DV Type) จะต้องเปิดให้ไฟแสดงสัญญาณ Alarm ไม่ให้ Fire alarm panel ที่ CCR.
- Alarm Pressure Switch หรือถ้ากรณี Alarm test valve เมื่อไม่ตรวจพบค่าความดันที่ต่ำ Pressure Gauge จะต้องแสดงและสัญญาณ Flow Alarm ไม่ให้ Fire alarm panel ที่ CCR. (หลังจากการ Test ไม่ให้ Alarm Test Valve ทุกครั้ง)
- Heat detector จะต้องไม่ทำงานทุกสัปดาห์ตามตารางกำหนด การทำงานตามตารางจะต้องอยู่ในสภาพปกติ
- Wet Nozzle และ Dry Nozzle สำหรับ DV Type ทุกชนิดที่ติดตั้งในบริเวณและพื้นที่ที่ติดตั้งไม่ถูกต้อง, Wet Nozzle สำหรับ AV Type ทุกชนิดที่ติดตั้งในบริเวณและพื้นที่ที่ติดตั้งไม่ถูกต้อง
- ตรวจสอบตำแหน่งของอุปกรณ์ไม่อยู่ในตำแหน่ง (เปิด / ปิด) Butterfly Valve with Temper Switch (เปิด), Valve for Gauge (เปิด), Main Supply Valve Header (เปิด), Alarm Test Valve (เปิด).
- ชุดสำหรับ line pipe dead end สำหรับ Flushing water wet pipe 3 ชุด ดังนี้
  - Flush Line sprinkler HDR, Tag: 10SGE32 AA201 ไม่ให้ประตูลงใน Workshop สำหรับอาคาร CCB.
  - Flush Line sprinkler HDR, Tag: 10SGE31 AA201 ไม่ให้ AC Fire pump สำหรับอาคาร Fire pump house.
  - Flush Line sprinkler HDR, Tag: 10SGE31 AA203 ไม่ให้ Naturalization สำหรับอาคาร DEMIN area.

2. ตรวจสอบความพร้อมของ FIRE SPRINKLER SYSTEM (ตามเครื่องหมาย (L) ในช่อง (2))

- อุปกรณ์ Heat detector / Sprinkler head บริเวณ Steam Turbine Lube oil storage tank  
หรือให้แทน : ไม่พร้อมใช้งาน
- อุปกรณ์ Water Spray nozzle บริเวณ CCB, DEMIN, FIRE HOUSE  
หรือให้แทน : ไม่พร้อมใช้งาน
- อุปกรณ์ Water Spray nozzle line pilot / Sprinkler head บริเวณ Transformer  
หรือให้แทน : ไม่พร้อมใช้งาน
- อุปกรณ์ Piping, Hanger and support บริเวณ Steam Turbine Lube oil storage tank  
หรือให้แทน : ไม่พร้อมใช้งาน
- อุปกรณ์ Piping, Hanger and support บริเวณ CCB, DEMIN, FIRE HOUSE  
หรือให้แทน : ไม่พร้อมใช้งาน
- อุปกรณ์ Piping, Hanger and support บริเวณ Transformer  
หรือให้แทน : ไม่พร้อมใช้งาน

APPROVED BY : นายธนพาศน์ ศิริบุญญา (Shift Leader)

FM-OP-006 / Rev.00







KLONGLUANG UTILITIES COMPANY LIMITED									
Fire fighting valves status check list									
Month : Oct-24									
Item	Tag valve no.	Description	Area	DWG. NO.	Valve status				
					Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5
1	10SGA11A010	Suction Diesel	Water plant	AD-PP-01	✓	✓	✓	✓	✓
2	10SGA11A030	Discharge Diesel	Water plant	AD-PP-01	✓	✓	✓	✓	✓
3	10SGA12A010	Suction AC	Water plant	AD-PP-01	✓	✓	✓	✓	✓
4	10SGA12A030	Discharge AC	Water plant	AD-PP-01	✓	✓	✓	✓	✓
5	10SGA13A010	Suction Jockey	Water plant	AD-PP-01	✓	✓	✓	✓	✓
6	10SGA13A030	Discharge Jockey	Water plant	AD-PP-01	✓	✓	✓	✓	✓
7	10SGA14A010	Fire water header	Water plant	AD-PP-02	✓	✓	✓	✓	✓
8	10SGA14A030	Fire water header	Water plant	AD-PP-02	✓	✓	✓	✓	✓
9	10SGA15A010	Fire water header	Water plant	AD-PP-05	✓	✓	✓	✓	✓
10	10SGA15A030	Fire water header	Water plant	AD-PP-02	✓	✓	✓	✓	✓
11	10SGA16A010	Water hydrant - 01	Service tank	AD-PP-02	✓	✓	✓	✓	✓
12	10SGA16A030	Water hydrant - 02	Demint tank	AD-PP-02	✓	✓	✓	✓	✓
13	10SGA17A010	Water hydrant - 03	Gas station	AD-PP-02	✓	✓	✓	✓	✓
14	10SGA17A030	Water hydrant - 04	Chemical for cooling	AD-PP-02	✓	✓	✓	✓	✓
15	10SGA18A010	Fire water header	Cooling for chill.no.2	AD-PP-02	✓	✓	✓	✓	✓
16	10SGA18A030	Fire water header	Cooling for chill.no.2	AD-PP-02	✓	✓	✓	✓	✓
17	10SGA19A010	Fire water header	Cooling for chill.no.2	AD-PP-02	✓	✓	✓	✓	✓
18	10SGA20A010	Fire water header	Cooling for chill.no.2	AD-PP-02	✓	✓	✓	✓	✓
19	10SGA21A010	Fire water header	Cooling for chill.no.2	AD-PP-05	✓	✓	✓	✓	✓
20	10SGA21A030	Fire water header	Cooling for chill.no.2	AD-PP-04	✓	✓	✓	✓	✓
21	10SGA22A010	Fire water header	Cooling for chill.no.2	AD-PP-03	✓	✓	✓	✓	✓
22	10SGA22A030	Fire water header	Cooling for chill.no.2	AD-PP-05	✓	✓	✓	✓	✓
23	10SGA23A010	Fire water header	Cooling for chill.no.2	AD-PP-02	✓	✓	✓	✓	✓
24	10SGA23A030	Fire water header	Cooling for chill.no.2	AD-PP-02	✓	✓	✓	✓	✓
25	10SGA24A010	Fire water header	Cooling for chill.no.2	AD-PP-04	✓	✓	✓	✓	✓
26	10SGA24A030	Fire water header	Cooling for chill.no.2	AD-PP-02	✓	✓	✓	✓	✓
27	10SGA25A010	Fire water header	Cooling for chill.no.2	AD-PP-02	✓	✓	✓	✓	✓
28	10SGA25A030	Fire water header	Cooling for chill.no.2	AD-PP-02	✓	✓	✓	✓	✓
29	10SGA26A010	Fire water header	Cooling for chill.no.2	AD-PP-05	✓	✓	✓	✓	✓
30	10SGA26A030	Fire water header	Cooling for chill.no.2	AD-PP-02	✓	✓	✓	✓	✓
31	10SGA27A010	Fire water header	Cooling for chill.no.2	AD-PP-05	✓	✓	✓	✓	✓
32	10SGA27A030	Fire water header	Cooling for chill.no.2	AD-PP-05	✓	✓	✓	✓	✓
33	10SGA28A010	Fire water header	Cooling for chill.no.2	AD-PP-05	✓	✓	✓	✓	✓
34	10SGA28A030	Fire water header	Cooling for chill.no.2	AD-PP-05	✓	✓	✓	✓	✓
35	10SGA29A010	Fire water header	Cooling for chill.no.2	AD-PP-05	✓	✓	✓	✓	✓
36	10SGA29A030	Fire water header	Cooling for chill.no.2	AD-PP-05	✓	✓	✓	✓	✓
37	10SGA30A010	Fire water header	Cooling for chill.no.2	AD-PP-05	✓	✓	✓	✓	✓

เครื่องหมายใช้ตรวจสอบอุปกรณ์ v = Open, X = Locked close (ถ้า Locked close ให้เขียนสาเหตุในข้อ Remark)

Remark : .....

Check BY : \_\_\_\_\_

Approve by : \_\_\_\_\_

Shift Leader

Shift Leader

KLONGLUANG UTILITIES COMPANY LIMITED									
Fire fighting valves status check list									
Month : Sep-24									
Item	Tag valve no.	Description	Area	DWG. NO.	Valve status				
					Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5
1	10SGA11A010	Suction Diesel	Water plant	AD-PP-01	✓	✓	✓	✓	✓
2	10SGA11A030	Discharge Diesel	Water plant	AD-PP-01	✓	✓	✓	✓	✓
3	10SGA12A010	Suction AC	Water plant	AD-PP-01	✓	✓	✓	✓	✓
4	10SGA12A030	Discharge AC	Water plant	AD-PP-01	✓	✓	✓	✓	✓
5	10SGA13A010	Suction Jockey	Water plant	AD-PP-01	✓	✓	✓	✓	✓
6	10SGA13A030	Discharge Jockey	Water plant	AD-PP-01	✓	✓	✓	✓	✓
7	10SGA14A010	Fire water header	Water plant	AD-PP-02	✓	✓	✓	✓	✓
8	10SGA14A030	Fire water header	Water plant	AD-PP-02	✓	✓	✓	✓	✓
9	10SGA15A010	Fire water header	Water plant	AD-PP-05	✓	✓	✓	✓	✓
10	10SGA15A030	Fire water header	Water plant	AD-PP-02	✓	✓	✓	✓	✓
11	10SGA16A010	Water hydrant - 01	Service tank	AD-PP-02	✓	✓	✓	✓	✓
12	10SGA16A030	Water hydrant - 02	Demint tank	AD-PP-02	✓	✓	✓	✓	✓
13	10SGA17A010	Water hydrant - 03	Gas station	AD-PP-02	✓	✓	✓	✓	✓
14	10SGA17A030	Water hydrant - 04	Chemical for cooling	AD-PP-02	✓	✓	✓	✓	✓
15	10SGA18A010	Fire water header	Cooling for chill.no.2	AD-PP-02	✓	✓	✓	✓	✓
16	10SGA18A030	Fire water header	Cooling for chill.no.2	AD-PP-02	✓	✓	✓	✓	✓
17	10SGA19A010	Fire water header	Cooling for chill.no.2	AD-PP-02	✓	✓	✓	✓	✓
18	10SGA20A010	Fire water header	Cooling for chill.no.2	AD-PP-05	✓	✓	✓	✓	✓
19	10SGA20A030	Fire water header	Cooling for chill.no.2	AD-PP-04	✓	✓	✓	✓	✓
20	10SGA21A010	Fire water header	Cooling for chill.no.2	AD-PP-03	✓	✓	✓	✓	✓
21	10SGA21A030	Fire water header	Cooling for chill.no.2	AD-PP-05	✓	✓	✓	✓	✓
22	10SGA22A010	Fire water header	Cooling for chill.no.2	AD-PP-02	✓	✓	✓	✓	✓
23	10SGA22A030	Fire water header	Cooling for chill.no.2	AD-PP-02	✓	✓	✓	✓	✓
24	10SGA23A010	Fire water header	Cooling for chill.no.2	AD-PP-04	✓	✓	✓	✓	✓
25	10SGA23A030	Fire water header	Cooling for chill.no.2	AD-PP-02	✓	✓	✓	✓	✓
26	10SGA24A010	Fire water header	Cooling for chill.no.2	AD-PP-02	✓	✓	✓	✓	✓
27	10SGA24A030	Fire water header	Cooling for chill.no.2	AD-PP-02	✓	✓	✓	✓	✓
28	10SGA25A010	Fire water header	Cooling for chill.no.2	AD-PP-05	✓	✓	✓	✓	✓
29	10SGA25A030	Fire water header	Cooling for chill.no.2	AD-PP-02	✓	✓	✓	✓	✓
30	10SGA26A010	Fire water header	Cooling for chill.no.2	AD-PP-05	✓	✓	✓	✓	✓
31	10SGA26A030	Fire water header	Cooling for chill.no.2	AD-PP-05	✓	✓	✓	✓	✓
32	10SGA27A010	Fire water header	Cooling for chill.no.2	AD-PP-05	✓	✓	✓	✓	✓
33	10SGA27A030	Fire water header	Cooling for chill.no.2	AD-PP-05	✓	✓	✓	✓	✓
34	10SGA28A010	Fire water header	Cooling for chill.no.2	AD-PP-05	✓	✓	✓	✓	✓
35	10SGA28A030	Fire water header	Cooling for chill.no.2	AD-PP-05	✓	✓	✓	✓	✓
36	10SGA29A010	Fire water header	Cooling for chill.no.2	AD-PP-05	✓	✓	✓	✓	✓
37	10SGA29A030	Fire water header	Cooling for chill.no.2	AD-PP-05	✓	✓	✓	✓	✓

เครื่องหมายใช้ตรวจสอบอุปกรณ์ v = Open, X = Locked close (ถ้า Locked close ให้เขียนสาเหตุในข้อ Remark)

Remark : .....

Check BY : \_\_\_\_\_

Approve by : \_\_\_\_\_

Shift Leader

Shift Leader







บริษัท เจริญวิทย์ จำกัด  
Klongluang Utilities Company Limited

KLONGLUANG UTILITIES COMPANY LIMITED

THIS LOCATED DETECTOR MONTHLY TEST EVERY (Mar/ Jul / Nov)  
FOR SMOKE DETECT/ HEAT DETEC/ MANUAL PULL DOWN

Month: July

Item	FL	Type	ผลการทดสอบ			หมายเหตุ
			Alarm Bell	Beacon Flashing	ไปพร้อมใจงาน	
1	10CYE10EG 303	Smoke	✓	✓	✓	
2	10CYE10EG 307	Smoke	✓	✓	✓	
3	10CYE10EG 311	Smoke	✓	✓	✓	
4	10CYE10EG 315	Smoke	✓	✓	✓	
5	10CYE10EG 319	Smoke	✓	✓	✓	
6	10CYE10EG 323	Smoke	✓	✓	✓	
7	10CYE10EG 327	Smoke	✓	✓	✓	
8	10CYE10EG 331	Smoke	✓	✓	✓	
9	10CYE10EG 335	Smoke	✓	✓	✓	
10	10CYE10EG 339	Smoke	✓	✓	✓	
11	10CYE10EG 343	Smoke	✓	✓	✓	
12	10CYE10EG 347	Smoke	✓	✓	✓	
13	10CYE10EG 350	Smoke	✓	✓	✓	
14	10CYE10EG 355	Smoke	✓	✓	✓	
15	10CYE10EG 359	Smoke	✓	✓	✓	
16	10CYE10EG 363	Smoke	✓	✓	✓	
17	10CYE10EG 368	Smoke	✓	✓	✓	
18	10CYE10EG 371	Smoke	✓	✓	✓	
19	10CYE10EG 373	Smoke	✓	✓	✓	
20	10CYE10EG 404	Heat	✓	✓	✓	
21	10CYE10EG 408	Heat	✓	✓	✓	
22	10CYE10EG 412	Heat	✓	✓	✓	FG COMP NO.2 ไม่สามารถลบ
23	10CYE10EG 416	Heat	✓	✓	✓	
24	10CYE10EG 420	Heat	✓	✓	✓	
25	10CYE10EG 423	Heat	-	-	-	ได้ขจัดปัญหาแล้ว
26	10CYE10EG 501	Pull down	✓	✓	✓	
27	10CYE10EG 206	Pull down	✓	✓	✓	
28	10CYE10EG 210	Pull down	✓	✓	✓	
29	10CYE10EG 214	Pull down	✓	✓	✓	
30	10CYE10EG 218	Pull down	✓	✓	✓	
31	10CYE10EG 222	Pull down	✓	✓	✓	FG COMP NO.2 ไม่สามารถลบ
32	10CYE10EG 226	Pull down	✓	✓	✓	
33	10CYE10EG 374	Smoke Beem	✓	✓	✓	
34	10CYE10EG 375	Smoke Beem	✓	✓	✓	

FM-OP-008 / Rev.00

Remark

1. หัว Smoke, Heat Detector ต้องยึดแน่นไม่หลุดจากฐาน , 2. กล้อง Pull down จะต้องยึดแน่นไม่แตกร้าว
3. ต้องมีสัญญาณไฟเตือนและสัญญาณเสียงดังที่ Local และที่ Fire alarm panel ที่ Control room
4. การเครื่องหมายถูก (✓) ตรงตำแหน่งพร้อมใช้งาน , (X) ตรงตำแหน่งไม่พร้อมใช้งาน

Test by

Operator

Approve by

Shift leader



บริษัท เจริญวิทย์ จำกัด  
Klongluang Utilities Company Limited

KLONGLUANG UTILITIES COMPANY LIMITED

THIS LOCATED DETECTOR MONTHLY TEST EVERY (Apr/ Aug / Dec)  
FOR SMOKE DETECT/ HEAT DETEC/ MANUAL PULL DOWN

Month: August (13/8/24)

Item	FL	Type	ผลการทดสอบ			หมายเหตุ
			Alarm Bell	Beacon Flashing	ไปพร้อมใจงาน	
1	10CYE10EG 304	Smoke	✓	✓	✓	
2	10CYE10EG 308	Smoke	✓	✓	✓	
3	10CYE10EG 312	Smoke	✓	✓	✓	
4	10CYE10EG 316	Smoke	✓	✓	✓	
5	10CYE10EG 320	Smoke	✓	✓	✓	
6	10CYE10EG 324	Smoke	✓	✓	✓	
7	10CYE10EG 328	Smoke	✓	✓	✓	
8	10CYE10EG 332	Smoke	✓	✓	✓	
9	10CYE10EG 336	Smoke	✓	✓	✓	
10	10CYE10EG 340	Smoke	-	-	-	พบเดินสายผิดจุด MN
11	10CYE10EG 344	Smoke	✓	✓	✓	MN 674806324
12	10CYE10EG 348	Smoke	✓	✓	✓	
13	10CYE10EG 352	Smoke	✓	✓	✓	
14	10CYE10EG 356	Smoke	✓	✓	✓	
15	10CYE10EG 360	Smoke	✓	✓	✓	
16	10CYE10EG 364	Smoke	✓	✓	✓	
17	10CYE10EG 367	Smoke	✓	✓	✓	
18	10CYE10EG 371	Smoke	✓	✓	✓	
19	10CYE10EG 401	Heat	✓	✓	✓	
20	10CYE10EG 405	Heat	✓	✓	✓	
21	10CYE10EG 409	Heat	✓	✓	✓	
22	10CYE10EG 413	Heat	✓	✓	✓	FG COMP NO.1 ไม่สามารถลบ
23	10CYE10EG 417	Heat	✓	✓	✓	
24	10CYE10EG 421	Heat	✓	✓	✓	ห้ามทดสอบจะไปถึงจุดหน้า STG.
25	10CYE10EG 425	Heat	✓	✓	✓	
26	10CYE10EG 203	Pull down	✓	✓	✓	
27	10CYE10EG 207	Pull down	✓	✓	✓	
28	10CYE10EG 211	Pull down	✓	✓	✓	
29	10CYE10EG 215	Pull down	✓	✓	✓	ห้ามทดสอบจะไปถึงจุดหน้า STG.
30	10CYE10EG 219	Pull down	✓	✓	✓	
31	10CYE10EG 223	Pull down	✓	✓	✓	
32	10CYE10EG 227	Pull down	✓	✓	✓	

FM-OP-008 / Rev.00

Remark

1. หัว Smoke, Heat Detector ต้องยึดแน่นไม่หลุดจากฐาน , 2. กล้อง Pull down จะต้องยึดแน่นไม่แตกร้าว
3. ต้องมีสัญญาณไฟเตือนและสัญญาณเสียงดังที่ Local และที่ Fire alarm panel ที่ Control room
4. การเครื่องหมายถูก (✓) ตรงตำแหน่งพร้อมใช้งาน , (X) ตรงตำแหน่งไม่พร้อมใช้งาน

Test by

Operator

Approve by

Shift leader





KLONGLUANG UTILITIES COMPANY LIMITED

THIS LOCATED DETECTOR MONTHLY TEST EVERY (Feb/ Jun / Oct)  
FOR SMOKE DETECT/ HEAT DETEC/ MANUAL PULL DOWN

Month: 10/10/2024

Item	FL	Type	ผลการทดสอบ			หมายเหตุ
			Alarm Bell	Beacon Flashing	ไม่พร้อมใช้งาน	
1	10CYE10EG 302	Smoke	✓	✓		
2	10CYE10EG 306	Smoke	✓	✓		
3	10CYE10EG 310	Smoke	✓	✓		
4	10CYE10EG 314	Smoke	✓	✓		
5	10CYE10EG 318	Smoke	✓	✓		
6	10CYE10EG 322	Smoke	✓	✓		
7	10CYE10EG 326	Smoke	✓	✓		
8	10CYE10EG 330	Smoke	✓	✓		
9	10CYE10EG 334	Smoke	✓	✓		
10	10CYE10EG 338	Smoke	✓	✓		
11	10CYE10EG 342	Smoke	✓	✓		
12	10CYE10EG 346	Smoke	✓	✓		
13	10CYE10EG 350	Smoke	✓	✓		
14	10CYE10EG 354	Smoke	✓	✓		
15	10CYE10EG 358	Smoke	✓	✓		
16	10CYE10EG 362	Smoke	✓	✓		
17	10CYE10EG 366	Smoke	✓	✓		
18	10CYE10EG 370	Smoke	✓	✓		
19	10CYE10EG 372	Smoke	✓	✓		
20	10CYE10EG 403	Heat	✓	✓		
21	10CYE10EG 407	Heat	✓	✓		
22	10CYE10EG 411	Heat	✓	✓		FG COMP NO.1 ไม่ต้องการลบ
23	10CYE10EG 415	Heat	✓	✓		
24	10CYE10EG 419	Heat	✓	✓		
25	10CYE10EG 424	Heat	✓	✓		20/10/24 ไม่พร้อมใช้งาน
26	10CYE10EG 201	Pull down	✓	✓		
27	10CYE10EG 205	Pull down	✓	✓		
28	10CYE10EG 209	Pull down	✓	✓		
29	10CYE10EG 213	Pull down	✓	✓		
30	10CYE10EG 217	Pull down	✓	✓		
31	10CYE10EG 221	Pull down	✓	✓		FG COMP NO.2 ไม่ต้องการลบ
32	10CYE10EG 225	Pull down	✓	✓		

FM-OP-008 / Rev.00

Remark

1. หัว Smoke, Heat Detector ต้องติดตั้งในหลอดจากฐาน, 2. กลอง Pull down จะติดตั้งในตู้ควบคุม
3. ต้องมีสัญญาณไฟเตือนและสัญญาณเสียงดังที่ Local และที่ Fire alarm panel ที่ Control room
4. การตรวจสอบทุก 15 นาทีตามแผนการบำรุงรักษา, (X) ตรงตำแหน่งไม่พร้อมใช้งาน

Test by

Operator

Approve by

Shift leader  
กมลกร ดันพริ้ง  
Shift Leader 4



KLONGLUANG UTILITIES COMPANY LIMITED

THIS LOCATED DETECTOR MONTHLY TEST EVERY (Jan/ May / Sep)  
FOR SMOKE DETECT/ HEAT DETEC/ MANUAL PULL DOWN

Month: September 2024

Item	FL	Type	ผลการทดสอบ			หมายเหตุ
			Alarm Bell	Beacon Flashing	ไม่พร้อมใช้งาน	
1	10CYE10EG 301	Smoke	✓	✓		
2	10CYE10EG 305	Smoke	✓	✓		
3	10CYE10EG 309	Smoke	✓	✓		
4	10CYE10EG 313	Smoke	✓	✓		
5	10CYE10EG 317	Smoke	✓	✓		
6	10CYE10EG 321	Smoke	✓	✓		
7	10CYE10EG 325	Smoke	✓	✓		
8	10CYE10EG 329	Smoke	✓	✓		
9	10CYE10EG 333	Smoke	✓	✓		
10	10CYE10EG 337	Smoke	✓	✓		
11	10CYE10EG 341	Smoke	✓	✓		
12	10CYE10EG 345	Smoke	✓	✓		
13	10CYE10EG 349	Smoke	✓	✓		
14	10CYE10EG 353	Smoke	✓	✓		
15	10CYE10EG 357	Smoke	✓	✓		
16	10CYE10EG 361	Smoke	✓	✓		
17	10CYE10EG 365	Smoke	✓	✓		
18	10CYE10EG 369	Smoke	✓	✓		
19	10CYE10EG 372	Smoke	✓	✓		
20	10CYE10EG 402	Heat	✓	✓		
21	10CYE10EG 406	Heat	✓	✓		
22	10CYE10EG 410	Heat	✓	✓		
23	10CYE10EG 414	Heat	✓	✓		FG COMP NO.2 ไม่ต้องการลบ
24	10CYE10EG 418	Heat	✓	✓		
25	10CYE10EG 422	Heat	✓	✓		ห้ามทดสอบจะเปลี่ยนน้ำเข้า STG.
26	10CYE10EG 426	Heat	✓	✓		
27	10CYE10EG 204	Pull down	✓	✓		
28	10CYE10EG 208	Pull down	✓	✓		
29	10CYE10EG 212	Pull down	✓	✓		
30	10CYE10EG 216	Pull down	✓	✓		ห้ามทดสอบจะเปลี่ยนน้ำเข้า STG.
31	10CYE10EG 220	Pull down	✓	✓		
32	10CYE10EG 224	Pull down	✓	✓		

HM-OP-008 / Rev.00

Remark

1. หัว Smoke, Heat Detector ต้องติดตั้งในหลอดจากฐาน, 2. กลอง Pull down จะติดตั้งในตู้ควบคุม
3. ต้องมีสัญญาณไฟเตือนและสัญญาณเสียงดังที่ Local และที่ Fire alarm panel ที่ Control room
4. การตรวจสอบทุก 15 นาทีตามแผนการบำรุงรักษา, (X) ตรงตำแหน่งไม่พร้อมใช้งาน

Test by

Operator

Approve by

นายกรินทร์ กิ่งทอง  
Shift Leader 4



EGCO

KLONGLUANG UTILITIES COMPANY LIMITED  
THIS LOCATED DETECTOR MONTHLY TEST EVERY (Apr/ Aug / Dec)  
FOR SMOKE DETECT/ HEAT DETEC/ MANUAL PULL DOWN

Month: 12-12-67

Item	FL	Type	ผลการทดสอบ			หมายเหตุ
			Alarm Bell	Beacon Flashing	ไม่พร้อมใช้งาน	
1	10CYE10EG 304	Smoke	/	/	/	
2	10CYE10EG 308	Smoke	/	/	/	
3	10CYE10EG 312	Smoke	/	/	/	
4	10CYE10EG 316	Smoke	/	/	/	
5	10CYE10EG 320	Smoke	/	/	/	
6	10CYE10EG 324	Smoke	/	/	/	
7	10CYE10EG 328	Smoke	/	/	/	
8	10CYE10EG 332	Smoke	/	/	/	
9	10CYE10EG 336	Smoke	/	/	/	
10	10CYE10EG 340	Smoke	/	/	/	
11	10CYE10EG 344	Smoke	/	/	/	
12	10CYE10EG 348	Smoke	/	/	/	
13	10CYE10EG 352	Smoke	/	/	/	
14	10CYE10EG 356	Smoke	/	/	/	
15	10CYE10EG 360	Smoke	/	/	/	
16	10CYE10EG 364	Smoke	/	/	/	
17	10CYE10EG 367	Smoke	/	/	/	
18	10CYE10EG 371	Smoke	/	/	/	
19	10CYE10EG 401	Heat	/	/	/	
20	10CYE10EG 405	Heat	/	/	/	
21	10CYE10EG 409	Heat	/	/	/	
22	10CYE10EG 413	Heat	/	/	/	FG COMP NO.1 ไม่พร้อมใช้งาน
23	10CYE10EG 417	Heat	/	/	/	
24	10CYE10EG 421	Heat	/	/	/	ห้ามทดสอบไฟเตือนและสัญญาณเสียงดังที่ Local และที่ Fire alarm panel ที่ Control room
25	10CYE10EG 425	Heat	-	-	-	ทดสอบไม่ผ่าน
26	10CYE10EG 203	Pull down	/	/	/	
27	10CYE10EG 207	Pull down	/	/	/	
28	10CYE10EG 211	Pull down	/	/	/	
29	10CYE10EG 215	Pull down	/	/	/	ห้ามทดสอบไฟเตือนและสัญญาณเสียงดังที่ Local และที่ Fire alarm panel ที่ Control room
30	10CYE10EG 219	Pull down	/	/	/	
31	10CYE10EG 223	Pull down	/	/	/	
32	10CYE10EG 227	Pull down	/	/	/	

FM-OP-008 / Rev.00

Remark

1. ห้าม Smoke, Heat Detector ต้องติดตั้งในหลอดจากฐาน, 2. กล้อง Pull down จะต้องติดตั้งในเต้าหั่ว
3. ต้องมีสัญญาณไฟเตือนและสัญญาณเสียงดังที่ Local และที่ Fire alarm panel ที่ Control room
4. การทดสอบตามกฎ วิศวกรด้านไฟฟ้าพร้อมใช้งาน, (X) ตรงตำแหน่งไม่พร้อมใช้งาน

Test by

Operator

Approve by

Shift leader

นายพันวิทย์ ศิษย์ญา  
Shift Leader



EGCO

KLONGLUANG UTILITIES COMPANY LIMITED  
THIS LOCATED DETECTOR MONTHLY TEST EVERY (Mar/ Jul / Nov)  
FOR SMOKE DETECT/ HEAT DETEC/ MANUAL PULL DOWN

Month: 15/11/24

Item	FL	Type	ผลการทดสอบ			หมายเหตุ
			Alarm Bell	Beacon Flashing	ไม่พร้อมใช้งาน	
1	10CYE10EG 303	Smoke	/	/	/	
2	10CYE10EG 307	Smoke	/	/	/	
3	10CYE10EG 311	Smoke	/	/	/	
4	10CYE10EG 315	Smoke	/	/	/	
5	10CYE10EG 319	Smoke	/	/	/	
6	10CYE10EG 323	Smoke	/	/	/	
7	10CYE10EG 327	Smoke	/	/	/	
8	10CYE10EG 331	Smoke	/	/	/	
9	10CYE10EG 335	Smoke	/	/	/	
10	10CYE10EG 339	Smoke	/	/	/	
11	10CYE10EG 343	Smoke	/	/	/	
12	10CYE10EG 347	Smoke	/	/	/	
13	10CYE10EG 350	Smoke	/	/	/	
14	10CYE10EG 355	Smoke	/	/	/	
15	10CYE10EG 359	Smoke	/	/	/	
16	10CYE10EG 363	Smoke	/	/	/	
17	10CYE10EG 368	Smoke	/	/	/	
18	10CYE10EG 371	Smoke	/	/	/	
19	10CYE10EG 373	Smoke	/	/	/	
20	10CYE10EG 404	Heat	/	/	/	
21	10CYE10EG 408	Heat	/	/	/	
22	10CYE10EG 412	Heat	/	/	/	FG COMP NO.2 ไม่พร้อมใช้งาน
23	10CYE10EG 416	Heat	/	/	/	
24	10CYE10EG 420	Heat	/	/	/	
25	10CYE10EG 423	Heat	/	/	/	
26	10CYE10EG 501	Pull down	/	/	/	
27	10CYE10EG 206	Pull down	/	/	/	
28	10CYE10EG 210	Pull down	/	/	/	
29	10CYE10EG 214	Pull down	/	/	/	
30	10CYE10EG 218	Pull down	/	/	/	
31	10CYE10EG 222	Pull down	/	/	/	FG COMP NO.2 ไม่พร้อมใช้งาน
32	10CYE10EG 226	Pull down	/	/	/	
33	10CYE10EG 374	Smoke Beem	/	/	/	
34	10CYE10EG 375	Smoke Beem	/	/	/	

FM-OP-008 / Rev.00

Remark

1. ห้าม Smoke, Heat Detector ต้องติดตั้งในหลอดจากฐาน, 2. กล้อง Pull down จะต้องติดตั้งในเต้าหั่ว
3. ต้องมีสัญญาณไฟเตือนและสัญญาณเสียงดังที่ Local และที่ Fire alarm panel ที่ Control room
4. การทดสอบตามกฎ วิศวกรด้านไฟฟ้าพร้อมใช้งาน, (X) ตรงตำแหน่งไม่พร้อมใช้งาน

Test by

Operator

Approve by

Shift leader

นายพันวิทย์ ศิษย์ญา  
Shift Leader



Check Sheet for Electrical Fire Water Pump					
Item	Descriptions	Before	5min	10min	Remark
1	Check Water Sealing Pump (✓ OK or X Not OK)		✓	✓	
2	Check Noise and Sound (✓ OK or X Not OK)		✓	✓	
3	Check Discharge Pressure the Electrical Fire Pump( bar.G.)		3	13	
4	Check Discharge Flow Rate (Spec 2,000 GPM) (Min 2,000 GPM)		0	2000	Min flow Spec 2,000 GPM (Min 2,000 GPM)
5	Check DMMV & Time รั้วน้ำถัง Control (✓ OK or X Not OK)	✓			
6	Check Running Pressure Pump รั้วน้ำถัง Control (PSI)	166	179	180	
7	Check AC Voltage (Volt) รั้วน้ำถัง Control	374	384	385	
8	Check AC Current (Amp) รั้วน้ำถัง Control		322	320	

AFTER TEST ทำ 220V FIRE WATER PUMP ตั้ง STAND BY	
1	<input checked="" type="checkbox"/> Jockey Pump อยู่ทำงาน * AUTO MODE *
2	<input checked="" type="checkbox"/> Fire Water Header Pressure Normal (เมื่อเริ่ม Pump Auto Start ไม่ควรต่ำกว่า Auto Mode)
3	<input checked="" type="checkbox"/> Electrical Fire Water Pump Valve No. 10SGA12AA030 OPEN
4	<input checked="" type="checkbox"/> Electrical Fire Water Pump ตั้ง Stand by โดย เปิด Discharge Valve 10SGA12AA030 แต่ Select * AUTO MODE *
5	<input checked="" type="checkbox"/> Diesel Fire Water Pump Valve No. 10SGA11AA030 OPEN
6	<input checked="" type="checkbox"/> Diesel Fire Water Pump ตั้ง Stand by โดย เปิด Discharge Valve 10SGA11AA030 แต่ Select * AUTO MODE *

FM-OP-016 / Rev.00

## Remark

1. Jockey Fire Water Pump (10SGA10 AP030) start at 145 PSI. (10.0 barG) and stop at 155 PSI. (10.7 barG).
2. Electrical Fire Water Pump (10SGA10 AP020) start at 137.8 PSI. (9.5 barG).
3. Diesel Fire Water Pump (10SGA10 AP010) start at 130.5 PSI. (9.0 barG).
4. การทดสอบ Electrical Fire Water Pump ความดัน Pressure 146.49 PSI.(10.1 BarG.) บทบาทหน้าที่ของระบบนี้ Tank ภาระงาน 2 BarG. Discharge Pressure จะวิ่งได้แค่ 75 PSI.(12 BarG.) หมายเลข Header return valve No. 10SGA11A0070 เป็นหัวควบคุม Discharge Flow Indicator(10SGA11CF101) Flow Rate 2,000 GPM. อัตรา 454.25 m3/h (1m3/h = 4.02868 GPM)(1GPM = 0.227125 m3/h ) ค่าการ Spec. ที่กำหนด Relied valve จะทำงานตามการทดสอบ

แสดงจุดวัดการไหล (Flow Indicator) 10SGA11CF101) Flow Rate 2,800 GPM หรือ 635.95 m<sup>3</sup>/h

(1m3/ก = 4.402868 GPM) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด Relief valve ทำงาน

Checked By: .....

Approved: \_\_\_\_\_ (Shift Leader)

## KLONGLUANG UTILITIES COMPANY LIMITED


**EGCO**  
dielectric materials  
Coating and varnishes

MONTHLY EXERCISE TEST  
AC FIRE PUMP AUTO TEST

Date: 10-26/2024 - 24

CHECK BEFORE START	
ELECTRICAL FIRE WATER PUMP	
<input checked="" type="checkbox"/>	1. ตรวจหาสาย 3 ขั้วที่เชื่อมกับตู้ Control Panel ให้ได้ขั้วที่ถูกต้องครบถ้วน
<input checked="" type="checkbox"/>	2. ตรวจหาสาย AC Power Supply 3 ขั้ว Electrical Fire Water Pump ที่ตู้ Control Panel เชื่อมสายตามหลัก
<input checked="" type="checkbox"/>	3. ตรวจหาสาย Control 3 ขั้ว Electrical Fire Water Pump เชื่อมกับขั้วตามหลัก AUTO
<input checked="" type="checkbox"/>	4. ตรวจหาสายสัญญาณ Electrical Fire Water Pump เชื่อมตามหลัก
<input checked="" type="checkbox"/>	5. ตรวจหาสาย AC Power Supply 3 ขั้ว Jockey Pump ที่ตู้ Control Panel เชื่อมสายตามหลัก
<input checked="" type="checkbox"/>	6. ตรวจหาสาย Control 3 ขั้ว Jockey Pump เชื่อมกับขั้วตามหลัก AUTO
<input checked="" type="checkbox"/>	7. ตรวจหาสายสัญญาณ Jockey Pump เชื่อมตามหลัก

ขั้นตอนการทดสอบเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า



Time	ELECTRICAL FIRE WATER PUMP
17:30	1. กด Control Panel Diesel Fire Water Pump. Select SW. - OFF -.
17:30	2. กด Control Panel Jockey Fire Water Pump Select SW. : ON/AUTO/MODE :-.
17:30	3. กด Control Panel AC Fire Water Pump Select SW. : ON :-.
17:32	4. CLOSE Discharge Valve No. 10SGCA12AA030 98A AC Fire Water Pump
17:33	5. เปิดถังเก็บ Suction pressure (10SGCA11CP101) / Discharge pressure (10SGCA11CPH02) เริ่ม Start แล้ว Data check sheet
17:34	6. OPEN Return Valve No. 10SGCA12AA080 98A AC Fire Water Pump เปิดจน pump running จะไม่ Recr. ทำหน้าที่ Service water Tank
17:40	7. เริ่ม OPEN Header return valve No. 10SGCA11AA070 อย่างช้า ๆ จน AC fire Pump AUTO START ไม่สามารถ Discharge Flow Indicator (10SGCA11CF101) Flow Rate 2,000 GPM/Pressure 148.48 PSI(10.1 Bar.G.) เพราะมีแรงดันจากถังเก็บน้ำใน Tank มีประมาณ 2 Bar.G.
-	Discharge Pressure ระหว่างนี้ 175 PSI(12 Bar.G.) พอถึงจุดที่ Automatic Valve ด้านซ้าย Control ปิดแล้ว Pressure switch ที่ด้านขวา AC fire pump Auto start จะทำให้ OPEN Header return valve No. 10SGCA11AA070 ให้มา Tank ที่เชื่อมกับ Flow Rate 2,000 GPM/ Pressure 175 PSI(12 Bar.G.)
17:40	8. ตรวจสอบการปิดหัวจ่ายให้เรียบร้อยดีทั้งซ้าย ขวา และตรงกลาง
17:50	9. Run Pump ประมาณ 10 นาที บันทึกค่า Suction pressure / Discharge pressure / Discharge Flow indicator ทุก 5 นาที แล้ว Data check sheet
17:50	10. เมื่อเปิดถึงกำหนด 10 นาทีก็สั่งให้ ปิด CLOSE Header return valve No. 10SGCA11AA070 ให้มา Tank
17:51	11. STOP AC fire Pump หยุด STOP ไปก่อน
17:51	12. OFF Power Supply AC fire Pump (ถ้ามี AUTO START)
17:52	13. CLOSE Return Valve No. 10SGCA12AA080 98A AC Fire Water Pump
17:53	14. OPEN Discharge Valve No. 10SGCA12AA030 98A AC Fire Water Pump
17:54	15. ON Power Supply AC Fire Pump ถ้ามีไว้ก่อน

FIM-OP-016 / Rev.00

October 2020



Date/Month/Year : 14/8/24


Check Sheet for Electrical Fire Water Pump				
Item	Descriptions	Before	5min	10min
1	Check Water Sealing Pump (✓ OK or X Not OK)		✓	✓
2	Check Noise and Sound (✓ OK or X Not OK)		✓	✓
3	Check Discharge Pressure the Electrical Fire Pump (barG.)	9.2	12.2	12.4
4	Check Discharge Flow Rate (spec. 2000 GPM) (m3/h)	0	2220	2240
5	Check DIMMY & Time (✓ OK or X Not OK)	✓		
6	Check Running Pressure Pump (PSI)	188	172	174
7	Check AC Voltage (Volt) (PSI)	345	382	383
8	Check AC Current (Amp) (PSI)		345	347

AFTER TEST นำ รีเลย์ FIRE WATER PUMP เข้า STAND BY	
1	✓ Jockey Pump อยู่ตำแหน่ง * AUTO MODE *
2	✓ Fire Water Header Pressure Normal (เปลี่ยน Pump Auto Start ในขณะนำกลับ Auto Mode)
3	✓ Electrical Fire Water Pump Valve No. 10SGA12AA030 OPEN
4	✓ Electrical Fire Water Pump เข้า Stand โดย ปิด Discharge Valve 10SGA12AA030 และ Select * AUTO MODE *
5	✓ Diesel Fire Water Pump Valve No. 10SGA11AA030 OPEN
6	✓ Diesel Fire Water Pump เข้า Stand โดย ปิด Discharge Valve 10SGA11AA030 และ Select * AUTO MODE *

FM-OP-016 / Rev.00

Remark
1. Jockey Fire Water Pump (10SGA10 AP030) start at 145 PSI. (10.0 barG) and stop at 155 PSI. (10.7 barG.)
2. Electrical Fire Water Pump (10SGA10 AP020) start at 137.8 PSI. (9.5 barG.)
3. Diesel Fire Water Pump (10SGA10 AP010) start at 130.5 PSI. (9.0 barG.)
4. การทดสอบ Electrical Fire Water Pump ความดันที่ Pressure 146.49 PSI (10.1 BarG.) พบกับความสัมพันธ์ใน Tank ประมาณ 2 BarG. Discharge Pressure จะอ่านได้ 175 PSI (12 BarG.) โดยการใช้ Header return valve No. 10SGA11AA070 เป็นตัวควบคุม Discharge Flow Indicator (10SGA11CF101) Flow Rate 2,000 GPM. หรือ 454.25 m3/h (1m3h = 4.402868 GPM)(1GPM = 0.227125 m3h ) ให้อ่านตาม Spec. จะทำให้ Relief valve จะทำงานตลอดการทดสอบ

ตั้งน้ำมันขณะทดสอบต้องรับ Discharge Flow Indicator (10SGA11CF101) Flow Rate ให้ 2,800 GPM. หรือ 635.95 m3/h (1m3h = 4.402868 GPM) เพื่อป้องกันไม่ให้ Relief valve ทำงาน


Checked By: 

Approved: ..... (Shift Leader)

Date : 14/8/24

CHECK BEFORE START	
ELECTRICAL FIRE WATER PUMP	
1. ตรวจสอบ รีเลย์ที่ Control Panel ให้แน่ใจว่าทำงาน	✓
2. ตรวจสอบ AC Power Supply ว่า Electrical Fire Water Pump ที่ Control Panel อยู่ในโหมดปกติ	✓
3. ตรวจสอบ Control ว่า Electrical Fire Water Pump อยู่ในโหมด AUTO	✓
4. ตรวจสอบระบบ Electrical Fire Water Pump อยู่ในโหมดปกติ	✓
5. ตรวจสอบ AC Power Supply ว่า Jockey Pump ที่ Control Panel อยู่ในโหมดปกติ	✓
6. ตรวจสอบ Control ว่า Jockey Pump อยู่ในโหมด AUTO	✓
7. ตรวจสอบระบบ Jockey Pump อยู่ในโหมดปกติ	✓

ขั้นตอนการ TEST ELECTRICAL FIRE WATER PUMP



ELECTRICAL FIRE WATER PUMP	
Time	
10.13	1. ที่ Control Panel Diesel Fire Water Pump. Select SW. * OFF *
10.14	2. ที่ Control Panel Jockey Fire Water Pump Select SW. * ON * AUTO MODE *
10.15	3. ที่ Control Panel AC Fire Water Pump Select SW. * ON *
10.16	4. CLOSE Discharge Valve No. 10SGA12AA030 ของ AC Fire Water Pump
10.18	5. นำที่วัดค่า Suction pressure (10SGA11CF101) / Discharge pressure (10SGA11CF102) เริ่ม Start อ่าน Data check sheet
10.19	6. OPEN Return Valve No. 10SGA12AA080 ของ AC Fire Water Pump เมื่อเวลา pump running จะได้ Recir. นำที่วัดค่า Service water Tank
10.20	7. ค่อยๆ OPEN Header return valve No. 10SGA11AA070 อย่างช้าๆ จน AC Fire Pump AUTO START โดยควบคุม Discharge Flow Indicator (10SGA11CF101) Flow Rate 2,000 GPM / Pressure 146.49 PSI (10.1 BarG.) พบกับความสัมพันธ์ใน Tank ประมาณ 2 BarG.
-	Discharge Pressure จะอ่านได้ 175 PSI (12 BarG.) โดยการใช้ Header return Valve drain ที่ Control Panel ได้ Pressure switch ทำงานแล้ว AC Fire pump
-	Auto Start แล้วจึงไป OPEN Header return valve No. 10SGA11AA070 เริ่มจาก Tank เพื่อควบคุม Flow Rate 2,800 GPM / Pressure 175 PSI (12 BarG.)
10.21	8. ตรวจสอบการที่น้ำมันมีระดับที่ถังเก็บน้ำ .....ปกติ, □ .....ผิดปกติ เพราะ:
-	9. Run Pump ประมาณ 10 นาที บันทึกค่า Suction pressure / Discharge pressure / Discharge Flow Indicator ทุก 5 นาที ลงใน Data check sheet
10.35	10. นำที่วัดค่าความ 10 นาทีเสร็จแล้ว CLOSE Header return valve No. 10SGA11AA070 เริ่มจาก Tank
10.35	11. STOP AC Fire Pump ปล่อยให้ STOP อยู่นิ่งๆ
10.35	12. OFF Power Supply AC Fire Pump (เปลี่ยน AUTO START)
10.36	13. CLOSE Return Valve No. 10SGA12AA080 ของ AC Fire Water Pump
10.37	14. OPEN Discharge Valve No. 10SGA12AA030 ของ AC Fire Water Pump
10.40	15. ON Power Supply AC Fire Pump เข้าใช้งาน

FM-OP-016 / Rev.00

## Check Sheet for Electrical Fire Water Pump

Item	Descriptions	Before	5min	10min	Remark
1	Check Water Sealing Pump (✓ OK or X Not OK)		✓	✓	
2	Check Noise and Sound (✓ OK or X Not OK)		✓	✓	
3	Check Discharge Pressure the Electrical Fire Pump( barg,)	3.9	13.2	13.2	
4	Check Discharge Flow Rate (Spec. 2,000 GPM) (ตามใบสั่งงาน)	0	2000	2000	ถังเก็บน้ำ Spec. 2,000 GPM Relief valve ปิดสนิท
5	Check D/M/Y & Time หน้าที่ ๕ Control (✓ OK or X Not OK)	✓			
6	Check Running Pressure Pump หน้าที่ ๕ Control (PSI)	44	183	193	
7	Check AC Voltage (Volt) หน้าที่ ๕ Control	395	385	395	
8	Check AC Current (Amp) หน้าที่ ๕ Control		316	318	

AFTER TEST น้ำ ร้อยลิ้น FIRE WATER PUMP เท้า STAND BY

1	<input checked="" type="checkbox"/>	Jockey Pump <b>ตั้งไว้</b> " AUTO MODE "
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Fire Water Header Pressure Normal (ให้ระบบ Pump Auto Start ในขณะน้ำกลับ Auto Mode)
3	<input checked="" type="checkbox"/>	Electrical Fire Water Pump Valve No. 10SGA12AA030 OPEN
4	<input checked="" type="checkbox"/>	Electrical Fire Water Pump <b>เข้า Stand by โดย ปิด</b> Discharge Valve 10SGA12AA030 และ Select " AUTO MODE "
5	<input checked="" type="checkbox"/>	Diesel Fire Water Pump Valve No. 10SGA11AA030 OPEN
6	<input checked="" type="checkbox"/>	Diesel Fire Water Pump <b>เข้า Stand by โดย ปิด</b> Discharge Valve 10SGA11AA030 และ Select " AUTO MODE "

FM-OP-016 / Rev 00

## Remark

1. Jockey Fire Water Pump (10SGA10 AP030) start at 145 PSI, (10.0 barG) and stop at 155 PSI, (10.7 barG.)
2. Electrical Fire Water Pump (10SGA10 AP020) start at 137.8 PSI, (9.5 barG.)
3. Diesel Fire Water Pump (10SGA10 AP010) start at 130.5 PSI, (9.0 barG.)
4. การตรวจสอบ Electrical Fire Water Pump ควรตรวจสอบที่ Pressure 146.49 PSI (10.1 barG.) นอกเหนือจากสิ่งที่จะต้องทำใน Tank ปรากฏว่า 2 BarG.

Discharge Pressure จะอ่านได้ 175 PSI (12 Bar.) โดยการที่ Header return valve No. 10SGA11AA070 เป็นตัวควบคุม Discharge Flow Indicator (10SGA11CF101) Flow Rate 2,000 GPM, หรือ 454.25 m<sup>3</sup>/h (1m<sup>3</sup>/h = 4.402868 GPM) (1GPM = 0.227125 m<sup>3</sup>/h) ถ้าผู้ตาม Spec.

จะทำให้ Relief valve จะทำงานตัดลวดการทดสอบ

ต้นทุนการทดสอบต่อปี Discharge Flow Indicator (10SGA11CF101) Flow Rate: 2,800 GPM หรือ 635.95 m<sup>3</sup>/h


(1m<sup>3</sup>/h = 4.402868 GPM) เพื่อป้องกันไม่ให้ Relief valve ทำงาน

Checked By: \_\_\_\_\_

Approved: \_\_\_\_\_ (Shift Leader)

นายนิกรณ์ ตัญจรังษี  
Shift Leader 4

Shift Leader 4



## ELECTRICAL FIRE WATER PUMP

1. 1. Control Panel Diesel Fire Water Pump. Select SW " OFF "	2. 2. Control Panel Jockey Fire Water Pump Select SW " ON /AUTO MODE "	3. 3. Control Panel AC Fire Water Pump Select SW " ON "	4. 4. CLOSE Discharge Valve No.10SGA12AA030 หรือ AC Fire Water Pump	5. 5. ปิดกักน้ำ Suction pressure (10SGA11CP101) / Discharge pressure (10SGA11CP102) ก่อน Start ลงใน Data check sheet	6. 6. OPEN Return Valve No.10SGA12AA080 หรือ AC Fire Water Pump เมื่อเวลา pump running จะได้ Recir. น้ำที่กลับ Service water Tank	7. 7. กดปุ่ม OPEN Header return valve No. 10SGA11AA070 อย่างช้าๆจน AC Fire Pump AUTO START โดยควบคุม Discharge Flow indicator (10SGA11CF101) Flow Rate 2.000 GPM./Pressure 146.49 PSI (10.1 Bar.G) บอกปริมาณของน้ำกลับใน Tank 1 ประมาณ 2 Bar.G. Discharge Pressure จะอ่านได้ 175 PSI(12 Bar.G) หรือจะทำการปิด Valve drain ที่ผู้ Control เพื่อไม่ให้ Pressure switch ทำงานสั่ง AC fire pump Auto Start ให้สั่งเปิด OPEN Header return valve No.10SGA11AA070 ห้ามถัง Tank ที่ควบคุม Flow Rate 2.800 GPM./ Pressure 175 PSI(12 Bar.G).	8. 8. ตรวจสอบการไหลผ่านมิเตอร์ปกติขึ้นลง ปกติ <input type="checkbox"/> ..... มิเตอร์ เพราะ.....	9. 9. Run Pump ประมาณ 10 นาที ปิดกักน้ำ Suction pressure / Discharge pressure / Discharge Flow indicator ทุก 5 นาที ลงใน Data check sheet	10. 10. เมื่อใกล้จะลดเวลา 10 นาทีให้กดปุ่ม CLOSE Header return valve No.10SGA11AA070 ห้ามถัง Tank	11. 11. STOP AC Fire Pump กดปุ่ม STOP ปุ่มสีแดง	12. 12. OFF Power Supply AC Fire Pump (ให้สั่งใน AUTO START)	13. 13. CLOSE Return Valve No.10SGA12AA080 หรือ AC Fire Water Pump	14. 14. OPEN Discharge Valve No.10SGA12AA030 หรือ AC Fire Water Pump	15. 15. ON Power Supply AC Fire Pump เข้าใช้งาน
---	--	---	---	--	---	--	---	---	---	---	--	--	--	---



Check Sheet for Electrical Fire Water Pump				
Item	Descriptions	Before	5min	10min
1	Check Water Sealing Pump (✓ OK or X Not OK)		✓	✓
2	Check Noise and Sound (✓ OK or X Not OK)		✓	✓
3	Check Discharge Pressure the Electrical Fire Pump( barG.)	3.2	12.6	12.7
4	Check Discharge Flow Rate (lit/sec. 2000 GPM or 12,000 GPM)	0	2200	2200
5	Check DMVY & Time (✓ OK or X Not OK)	✓		
6	Check Running Pressure Pump (PSI)	223	193	192
7	Check AC Voltage (Volt) (✓ OK or X Not OK)	398	387	388
8	Check AC Current (Amp) (✓ OK or X Not OK)		298	296

AFTER TEST นำระบบ FIRE WATER PUMP เข้า STAND BY	
1	Jockey Pump อยู่ตำแหน่ง * AUTO MODE *
2	Fire Water Header Pressure Normal (หลังจาก Pump Auto Start ในสถานะปกติ Auto Mode)
3	Electrical Fire Water Pump Valve No. 10SGA12AA030 OPEN
4	Electrical Fire Water Pump เข้า Stand by โดย ปิด Discharge Valve 10SGA12AA030 และ Select * AUTO MODE *
5	Diesel Fire Water Pump Valve No. 10SGA11AA030 OPEN
6	Diesel Fire Water Pump เข้า Stand by โดย ปิด Discharge Valve 10SGA11AA030 และ Select * AUTO MODE *

FM-OP-016 / Rev.00

### \* PM AC Fire Water Pump and Performance test

- Remarks
- Jockey Fire Water Pump (10SGA10 AP030) start at 145 PSI (10.0 barG) and stop at 155 PSI (10.7 barG.)
  - Electrical Fire Water Pump (10SGA10 AP020) start at 137.8 PSI (9.5 barG.)
  - Diesel Fire Water Pump (10SGA10 AP010) start at 130.5 PSI (9.0 barG.)
  - การทดสอบ Electrical Fire Water Pump ความดันที่ Pressure 146.49 PSI (10.1 BarG.) มากกว่าความสูงของระดับน้ำใน Tank ประมาณ 2 BarG.

Discharge Pressure จะอ่านได้ 175 PSI (12 BarG.) โดยทำการใช้ Header return valve No.10SGA11AA070 เป็นตัวควบคุม Discharge Flow Indicator(10SGA11CF101) Flow Rate 2,000 GPM. หรือ 454.25 m3/h (1m3/h = 4.02868 GPM)(1GPM = 0.227125 m3/h ) ถ้าใช้ตาม Spec. จะทำให้ Relief valve จะทำงานลดความกดดัน

ดังนั้นขณะทดสอบต้องปรับ Discharge Flow Indicator(10SGA11CF101) Flow Rateเป็น 2,800 GPM. หรือ 635.95 m3/h (1m3/h = 4.02868 GPM) เพื่อป้องกันไม่ให้ Relief valve ทำงาน

Checked By .....  
Approved: ..... (Shift Leader)


นายนิพนธ์ ดันพริ้ง  
Shift Leader 4

### CHECK BEFORE START

#### ELECTRICAL FIRE WATER PUMP

- ตรวจสอบ/ฟังเสียงที่ห้องตู้ Control Panel ไม่พบเสียงผิดปกติ
- ตรวจสอบ AC Power Supply ของ Electrical Fire Water Pump ที่ตู้ Control Panel อยู่ตามปกติ
- ตรวจสอบ Control ของ Electrical Fire Water Pump อยู่ตำแหน่ง AUTO
- ตรวจสอบระบบ Electrical Fire Water Pump อยู่ตามปกติ
- ตรวจสอบ AC Power Supply ของ Jockey Pump ที่ตู้ Control Panel อยู่ตามปกติ
- ตรวจสอบ Control ของ Jockey Pump อยู่ตำแหน่ง AUTO
- ตรวจสอบระบบ Jockey Pump อยู่ตามปกติ

### ขั้นตอนการ TEST ELECTRICAL FIRE WATER PUMP



#### ELECTRICAL FIRE WATER PUMP

- | Time  |   |
|-------|---|
| 14:24 | 1. ที่ Control Panel Diesel Fire Water Pump. Select SW. * OFF. *  |
| 14:26 | 2. ที่ Control Panel Jockey Fire Water Pump Select SW. * ON * AUTO MODE. *  |
| 14:27 | 3. ที่ Control Panel AC Fire Water Pump Select SW. * ON. *  |
| 14:29 | 4. CLOSE Discharge Valve No.10SGA12AA030 ของ AC Fire Water Pump   |
| 14:29 | 5. บันทึกค่า Suction pressure (10SGA11CF101) / Discharge pressure (10SGA11CF102) ก่อน Start แล้ว Data check sheet   |
| 14:29 | 6. OPEN Return Valve No.10SGA12AA080 ของ AC Fire Water Pump เปิดจาก pump running จะให้ Recir. น้ำที่เกิน Service water Tank   |
| 14:30 | 7. กดปุ่ม Test ที่ตู้ Jockey Start AC Fire Water Pump จะ Start น้ำจะไหลผ่าน Relief valve as Trend   |
| 14:30 | 8. OPEN Header return valve No.10SGA11AA070 ที่ส่วน Tank โดยควบคุม Discharge Flow Indicator(10SGA11CF101) Flow Rate 2,800 GPM. Pressure 146.49 PSI (10.1 BarG.) มากกว่าความสูงของระดับน้ำใน Tank ประมาณ 2 BarG. Discharge Pressure จะอ่านได้ 175 PSI (12 BarG.) |
| 14:31 | 9. ตรวจสอบค่าที่อ่านได้ไม่พบเสียงผิดปกติ  |
| 14:35 | 10. Run Pump ประมาณ 10 นาที บันทึกค่า Suction pressure / Discharge pressure / Discharge Flow Indicator ทุก 5 นาที แล้ว Data check sheet   |
| 14:40 | 11. เมื่อบันทึกค่าครบ 10 นาทีแล้วให้กดปุ่ม CLOSE Header return valve No.10SGA11AA070 ที่ส่วน Tank   |
| 14:40 | 12. STOP AC Fire Pump กดปุ่ม STOP ที่ตู้ Jockey   |
| 14:41 | 13. OFF Power Supply AC Fire Pump (ปิดระบบ AUTO START)  |
| 14:42 | 14. CLOSE Return Valve No.10SGA12AA080 ของ AC Fire Water Pump   |
| 14:43 | 15. OPEN Discharge Valve No. 10SGA12AA030 ของ AC Fire Water Pump  |
| 14:45 | 16. ON Power Supply AC Fire Pump เข้าใช้งาน   |

FM-OP-016 / Rev.00



Check Sheet for Electrical Fire Water Pump					
Item	Descriptions	Before	5min	10min	Remark
1	Check Water Sealing Pump (✓ OK or ✗ Not OK)		✓	✓	
2	Check Noise and Sound (✓ OK or ✗ Not OK)		✓	✓	
3	Check Discharge Pressure the Electrical Fire Pump (barG.)	3.2	11.6	12.6	
4	Check Discharge Flow Rate (gpc: 3600 GPM) (✓ OK or ✗ Not OK)	0	1100	1200	ใช้วิธี Spec. 3600 GPM วัดค่าจาก วาล์ว
5	Check DMM/ & Time หนักรู๊ต Control (✓ OK or ✗ Not OK)	✓			
6	Check Running Pressure Pump หนักรู๊ต Control (PSI)	315	195	195	
7	Check AC Voltage (Volt) หนักรู๊ต Control	316	387	384	
8	Check AC Current (Amp) หนักรู๊ต Control		286	290.	

AFTER TEST ทำ 70 นาที FIRE WATER PUMP ทำ Stand By	
1	<input checked="" type="checkbox"/> Jockey Pump อยู่ทำงาน * AUTO MODE *
2	<input checked="" type="checkbox"/> Fire Water Header Pressure Normal (ปัดระดับ Pump Auto Start ไม่กระชากกลับ Auto Mode)
3	<input checked="" type="checkbox"/> Electrical Fire Water Pump Valve No. 10SGA12AA030 OPEN
4	<input checked="" type="checkbox"/> Electrical Fire Water Pump ทำ Stand by โดย เปิด Discharge Valve 10SGA12AA030 และ Select * AUTO MODE *
5	<input checked="" type="checkbox"/> Diesel Fire Water Pump Valve No. 10SGA11AA030 OPEN
6	<input checked="" type="checkbox"/> Diesel Fire Water Pump ทำ Stand by โดย เปิด Discharge Valve 10SGA11AA030 และ Select * AUTO MODE *

FM-OP-016 / Rev.00

Remark

1. Jockey Fire Water Pump (10SGA10 AP030) start at 145 PSI. (10.0 barG) and stop at 155 PSI. (10.7 barG.)
2. Electrical Fire Water Pump (10SGA10 AP020) start at 137.8 PSI. (9.5 barG.)
3. Diesel Fire Water Pump (10SGA10 AP010) start at 130.5 PSI. (9.0 barG.)
4. การทดสอบ Electrical Fire Water Pump ความดันที่ Pressure 146.9 PSI.(10.1 BarG.) บทกั้นความสูงจะบันทึกใน Tank ใต้ระบบ 2 BarG. Discharge Pressure จะอยู่ที่ 175 PSI.(12 BarG.) ในการที่ Header return view No. 10SGA11A4070 เป็นที่ควบคุม Discharge Flow Indicator(10SGA11CF101) Flow Rate 2,000 GPM. (view No. 454.25 m3/min) = 4.402868 GPM(1GPM = 0.227125 m3/min) ถ้าได้ตาม Spec.

จะทำให้ Relief valve จะทำงานปลดความกดดัน


ปริมาณการไหลของน้ำที่ปล่อยออก (Discharge Flow Indicator) 10SGA11CF101 Flow Rate: 2,800 GPM, வீடு 635.95 m<sup>3</sup>/hr

(1m3/h = 4.402868 GPM) เพื่อป้องกันมิให้ Relief valve ทำงาน

Checked By: .....

Approved: ..... (Shift Leader)

Shift Leader



EGCO  
88397

**KLONGLUANG UTILITIES COMPANY LIMITED**

MONTHLY EXERCISE TEST

AC FIRE PUMP AUTO TEST

Date : 15/11/25



---

**CHECK BEFORE START**

**ELECTRICAL FIRE WATER PUMP**

- ☒ 1. ตรวจสอบตู้คอนโทรลไฟฟ้า ตู้ Control Panel ให้เรียบร้อยก่อน
- ☒ 2. ตรวจสอบ AC Power Supply 380V Electrical Fire Water Pump ที่ตู้ Control Panel ตู้ควบคุมไฟไหม้
- ☒ 3. ตรวจสอบ Control 380V Electrical Fire Water Pump ตู้ควบคุมไฟไหม้ AUTO
- ☒ 4. ตรวจสอบตู้คอนโทรลไฟฟ้า ตู้ Control Panel ตู้ควบคุมไฟไหม้
- ☒ 5. ตรวจสอบ AC Power Supply 380V Jockey Pump ที่ตู้ Control Panel ตู้ควบคุมไฟไหม้
- ☒ 6. ตรวจสอบ Control 380V Jockey Pump ตู้ควบคุมไฟไหม้ AUTO
- ☒ 7. ตรวจสอบตู้คอนโทรลไฟฟ้า ตู้ Control Panel ตู้ควบคุมไฟไหม้

**ขั้นตอนการ TEST ELECTRICAL FIRE WATER PUMP**

---

**TEST ELECTRICAL FIRE WATER PUMP**

1. กด Control Panel Diesel Fire Water Pump. Select SW. - OFF -
2. กด Control Panel Jockey Fire Water Pump Select SW. - ON AUTO MODE -
3. กด Control Panel AC Fire Water Pump Select SW. - ON -
4. CLOSE Discharge Valve No. 10SGA12AA030 380V AC Fire Water Pump
5. วัดค่าที่ Section pressure (10SGA11CP101) / Discharge pressure (10SGA11CP102) ก่อน Start แล้ว Data check sheet
6. OPEN Return Valve No. 10SGA12AA080 380V AC Fire Water Pump แล้ว Data pump running จะไม่ Recr. ทำหน้าที่ Service water Tank
7. กด OPEN Header return valve No. 10SGA11AA070 ย้ายที่จาก 48V AC Fire Pump AUTO START ไปตามการ Discharge Flow Indicator (10SGA11CF 101) Flow Rate 2,000 GPM/Pressure. 148.47 PSI(10.1 Bar) จนกระทั่งการไหลจะกลับเข้าสู่ Tank ที่ระดับ 2 BarG.
8. Discharge Pressure จะขึ้นที่ 175 PSI(12 BarG) แล้วกดที่ Manual Valve ด้าน ที่ Control ที่ตู้ Pressure switch ที่วางที่ AC Fire pump Auto Start แล้วกด OPEN Header return valve No. 10SGA11AA070 แล้ว Data check sheet แล้ว Data check sheet
9. ตรวจสอบการกลับที่ระดับที่วัดได้ก่อน
10. Run Pump ที่ระดับ 10 PSI วัดค่าที่ Section pressure / Discharge pressure / Discharge Flow Indicator 380V 5 นาที แล้ว Data check sheet
11. STOP AC Fire Pump แล้วกด STOP ที่ตู้
12. OFF Power Supply AC Fire Pump (ตู้ควบคุม AUTO START)
13. CLOSE Return Valve No. 10SGA12AA080 380V AC Fire Water Pump
14. OPEN Discharge Valve No. 10SGA12AA030 380V AC Fire Water Pump
15. ON Power Supply AC Fire Pump ที่ตู้

**ELECTRICAL FIRE WATER PUMP**

1. กด Control Panel Diesel Fire Water Pump. Select SW. - OFF -
2. กด Control Panel Jockey Fire Water Pump Select SW. - ON AUTO MODE -
3. กด Control Panel AC Fire Water Pump Select SW. - ON -
4. CLOSE Discharge Valve No. 10SGA12AA030 380V AC Fire Water Pump
5. วัดค่าที่ Section pressure (10SGA11CP101) / Discharge pressure (10SGA11CP102) ก่อน Start แล้ว Data check sheet
6. OPEN Return Valve No. 10SGA12AA080 380V AC Fire Water Pump แล้ว Data pump running จะไม่ Recr. ทำหน้าที่ Service water Tank
7. กด OPEN Header return valve No. 10SGA11AA070 ย้ายที่จาก 48V AC Fire Pump AUTO START ไปตามการ Discharge Flow Indicator (10SGA11CF 101) Flow Rate 2,000 GPM/Pressure. 148.47 PSI(10.1 Bar) จนกระทั่งการไหลจะกลับเข้าสู่ Tank ที่ระดับ 2 BarG.
8. Discharge Pressure จะขึ้นที่ 175 PSI(12 BarG) แล้วกดที่ Manual Valve ด้าน ที่ Control ที่ตู้ Pressure switch ที่วางที่ AC Fire pump Auto Start แล้วกด OPEN Header return valve No. 10SGA11AA070 แล้ว Data check sheet แล้ว Data check sheet
9. ตรวจสอบการกลับที่ระดับที่วัดได้ก่อน
10. Run Pump ที่ระดับ 10 PSI วัดค่าที่ Section pressure / Discharge pressure / Discharge Flow Indicator 380V 5 นาที แล้ว Data check sheet
11. STOP AC Fire Pump แล้วกด STOP ที่ตู้
12. OFF Power Supply AC Fire Pump (ตู้ควบคุม AUTO START)
13. CLOSE Return Valve No. 10SGA12AA080 380V AC Fire Water Pump
14. OPEN Discharge Valve No. 10SGA12AA030 380V AC Fire Water Pump
15. ON Power Supply AC Fire Pump ที่ตู้

FM-CP-016 / Rev.00






CHECK BEFORE START			GENERATOR		
ENGINE			GENERATOR		
<input checked="" type="checkbox"/>	Air Cleaner Undersize (油圧異常)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Water Undersize (油圧異常)	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Battery Fully Charged	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Grease Missing	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Fuel Coolant Level	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Circuit Breaker Spring Charge (正常 OK)	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Radiator Undersize (油圧異常)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Amplifier Lamp Test	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Engine Oil Lost Normal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Battery Charge on	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Fan Belt Tension (正常範囲内)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DC Amp / Meter Check	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Starter Motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Connector OK	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	No Leaking Anywhere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	if EDC Local control panel Allen Auto	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Sensor ON (High/Normal) (DC (4.2 V) Switching room)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	if EDC Local control panel Allen Auto	<input checked="" type="checkbox"/>

๕. ขั้นตอนการ Test start up EOG.

Case 1 Start EDG From DCS HMI for on-load testing



entitled:

ended.

10

[illegible]

Data Check and Record															
Test		Engine data				Alternator data									
		Oil tank (Litre)	Oil Press (PSI)	Temp (C)	Coolant Temp (C)	PCC Ball (MDC)	Speed (rpm)	Hours (hrs.)	% Torq / Day (%)	Avg volt (VAC)	Avg Cur. (Amps)	Total (kwh)	Total (kWh)	Freq (Hz)	
Before Start		13.15	34.00	0	3.0	31	2753	0	4.9	0	0	0	1.0	0	
15 Min		13.17	34.00	638.9	3.0	35	1493	4.9	5.6	112	0	0	1	50	
1 Hour	400 kwh	13.40	33.30	508.9	6.6	47	1500	5.1	3.4	346	64.6	43.5	0.99	50	
On Load 30 Min.		13.50	33.60	451.4	4.7	49	1499	5.3	3.5	343	65.3	43.0	0.99	49.98	
On Load 30 Min.		14.00	33.85	347.4	4	49	1500	4.6	3.6	345	64.6	43.0	0.99	50	
Stop		14.10	33.28	0	7.5	70	2753	0	5.6	0	0	0	1	0	

**SOLUTION**

Approved by: [Redacted]

Accepted by:




## EMERGENCY DIESEL GENERATOR (EDG.) ON LOAD TEST

Date: 8/10/2024


CHECK BEFORE START		
ENGINE	GENERATOR	
<input checked="" type="checkbox"/> Air Cleaner Unobstructed (ไม่กีดขวาง)	<input checked="" type="checkbox"/> In Quiet Unobstructed (ไม่กีดขวาง)	
<input checked="" type="checkbox"/> Battery Fully Charged	<input checked="" type="checkbox"/> Grease Bearing	
<input checked="" type="checkbox"/> Full Coolant Level	<input checked="" type="checkbox"/> Circuit Breaker Spring Charge Yellow OK	
<input checked="" type="checkbox"/> Radiator Unobstructed (ไม่กีดขวาง)	<input checked="" type="checkbox"/> Annunciator Lamp Test	
<input checked="" type="checkbox"/> Engine Oil Level Normal	<input checked="" type="checkbox"/> Battery Charger on	
<input checked="" type="checkbox"/> Fan Belt Tension (การตึงสายพาน)	<input checked="" type="checkbox"/> DC Amp / Meter Check	
<input checked="" type="checkbox"/> Starter Motor	<input checked="" type="checkbox"/> Connector OK	
<input checked="" type="checkbox"/> No Leaking Anywhere	<input checked="" type="checkbox"/> If EOC Local control panel เป็น Auto	
<input checked="" type="checkbox"/> Selector SW ตั้งอยู่ที่ตำแหน่ง PCS (ปุ่ม 2 ที่ Switch gear room)	<input checked="" type="checkbox"/> ถ้าพบ Touch screen Show Auto (ปุ่ม 2 ที่ Switch gear room)	

ขั้นตอนการ Test start up EDG.


**Case 1** Start EDG From DCS HMI for on-load testing



புத்த 1



2004



Page 3

Time	Start EDG From DGS HMI for on-load testing
10.25	1. เปิดหน้าจอ Data Check and Record first START (EDG LOCAL)
10.38	2. OFF Control Breaker of Battery Charged at Local
10.39	3. เปิดหน้าจอ EOG PANEL ที่ DGS หน้า GEN-2010
10.40	4. กด POP UP ของ EOG PANEL ปรากฏหน้าจอ DCS SELECT WDG READY TO START เปิดหน้าจอ (หมายเหตุ: 3) ส่วนสถานะเป็นสีเขียว (จุดที่ 1)
10.42	5. กดปุ่ม "START" ที่ EOG EXERCISE (หมายเหตุ: 3) (จุดที่ 2)
10.43	6. ปรากฏสถานะ EOG RUNNING เป็นสีเขียว (หมายเหตุ: 3) เปิดหน้าจอที่ FSRH ปรากฏ Data Check and Record (จุดที่ 2)
10.50	7. เปิดหน้าจอที่ FSRH ปรากฏค่า EOG INCOMING EDG (หมายเหตุ: 2) (ค่านี้ CLOSE หน้าจอตาม Time Sync Check) (จุดที่ 2)
10.50	8. ปรากฏสถานะ BREAKER EDG CLOSE เป็นสีเขียว (หมายเหตุ: 3) (จุดที่ 3)
10.53	9. กดปุ่ม "STOP" ที่ POWER WDG หน้าจอ FSRH (หมายเหตุ: 3) ปิดหน้าจอ FSRH และกดปุ่ม EDG WDG 400 kW (หมายเหตุ: 3)
10.53	10. เปิดหน้าจอ EDG 400 kW หน้า (หมายเหตุ: 3) 101 มีสถานะเป็นสีเขียว 30 วินาที หน้าจอ Data Check and Record (จุดที่ 2) 10 นาที
11.23	11. เปิดหน้าจอที่ FSRH ปรากฏค่า EOG INCOMING EDG (หมายเหตุ: 2) (ค่านี้ CLOSE หน้าจอตาม Time Sync Check) (จุดที่ 2)
11.23	12. กดปุ่ม "STOP" ที่ POWER WDG หน้าจอ FSRH (หมายเหตุ: 3) ปิดหน้าจอ FSRH และกดปุ่ม EDG WDG 400 kW (หมายเหตุ: 3)
11.23	13. ปรากฏสถานะ EOG RUNNING เป็นสีเขียว (หมายเหตุ: 3) เปิดหน้าจอที่ FSRH ปรากฏค่า EOG INCOMING EDG (หมายเหตุ: 2) (จุดที่ 2)
11.23	14. กดปุ่ม "STOP" ที่ EOG EXERCISE (หมายเหตุ: 3) (EDG Auto stop condition 5 นาที) (จุดที่ 1)
11.23	15. ปรากฏสถานะ EDG WDG INCOMING EDG OPEN เป็นสีเขียว (หมายเหตุ: 3) ปิดหน้าจอ FSRH และกดปุ่ม EDG WDG 400 kW (หมายเหตุ: 3)
11.31	16. ON Control Breaker of Battery Charged at Local
11.32	17. กดปุ่ม "STOP" ที่ EOG EXERCISE (หมายเหตุ: 3) (จุดที่ 1)

## Data Check and Record

Test	Time	Oil				Engine data				Attomator data			
		Oil temp (°C)	Press (MPa)	Temp (°C)	Oil level (Level)	Oil level (Level)	Oil level (Level)	Oil level (Level)	Oil level (Level)	Oil level (Level)	Oil level (Level)	Oil level (Level)	Oil level (Level)
Before Start	10.41	3100	0	32	31	37.83	0	0	0	0	0	0	0
FSR	10.16	3100	0	32	31	37.83	0	0	0	0	0	0	0
On Load 10 Min.	11.03	3100	0	32	31	37.83	0	0	0	0	0	0	0
On Load 20 Min.	11.18	3100	0	32	31	37.83	0	0	0	0	0	0	0
On Load 30 Min.	11.23	3100	0	32	31	37.83	0	0	0	0	0	0	0
Stop	11.32	3100	0	32	31	37.83	0	0	0	0	0	0	0

Note

Test by

Approved by \_\_\_\_\_

Shift loader

Shift-Loading

FM-OP-017/Rev.03

## KONGLUANG UTILITIES COMPANY LIMITED


EMERGENCY DIESEL GENERATOR (EDG.) ON LOAD TEST

Date: 11/04/2024

ENGINE		CHECK BEFORE START		GENERATOR	
<input checked="" type="checkbox"/>	Oil Charge (Indicator) (Full) (every 14)	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Oil Charge (Indicator) (Full) (every 14)
<input checked="" type="checkbox"/>	Battery Fully Charged	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Oil Pressure Bearing
<input checked="" type="checkbox"/>	Fuel Control Level	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Oil Pressure Spring Charge Yellow OK
<input checked="" type="checkbox"/>	Indicator Unobstructed (Full) (every 14)	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Available Lamp Test
<input checked="" type="checkbox"/>	Engine Oil Level Normal	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Battery Charge on
<input checked="" type="checkbox"/>	Fan Belt Tension (every 14 days or 1400)	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	DC Amp / Meter Check
<input checked="" type="checkbox"/>	Starter Motor	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Generator OK
<input checked="" type="checkbox"/>	No Leaking Anywhere	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	IF EDC, Load control panel (off) (Auto)
<input checked="" type="checkbox"/>	Selectors SW, Meters and DCS (Btu 2 Min. (at generator room))	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Self-Test (on) (Btu 2 Min. (at generator room))

2. เริ่มต้นการ Test start up ECG.

Case 1: Start ECG. From DCS HMI for on-load testing



1000




Figure 2




Figure 9

[illegible]

## Data Check and Record

[illegible]

Note

Test by

Accelerative

Operator

unfamiliar adult leader

FM-OP-017/Rev 03



## EMERGENCY DIESEL GENERATOR (EDG.) ON LOAD TEST




Date: 08-16-67

CHECK BEFORE START			
ENGINE		GENERATOR	
<input checked="" type="checkbox"/>	Air Cleaner Unobstructed (ไม่สกปรก/สกปรก)	<input checked="" type="checkbox"/>	Oil/Oil-in Unobstructed (ไม่สกปรก/สกปรก)
<input checked="" type="checkbox"/>	Battery Fully Charged	<input checked="" type="checkbox"/>	Generator Running
<input checked="" type="checkbox"/>	Fuel Coolant Level	<input checked="" type="checkbox"/>	Circuit Breaker Spring Charge Yellow OK
<input checked="" type="checkbox"/>	Radiator Unobstructed (ไม่สกปรก/สกปรก)	<input checked="" type="checkbox"/>	Associated Lamp Test
<input checked="" type="checkbox"/>	Engine Oil Level Normal	<input checked="" type="checkbox"/>	Battery Charge on
<input checked="" type="checkbox"/>	Fan Belt Tension (ความตึงเส้นพาน)	<input checked="" type="checkbox"/>	DC Amp / Meter Check
<input checked="" type="checkbox"/>	Generator Motor	<input checked="" type="checkbox"/>	Connector OK
<input checked="" type="checkbox"/>	No Leaking Anywhere	<input checked="" type="checkbox"/>	LED Local control panel Start Auto
<input checked="" type="checkbox"/>	Suction Str. Not Running (DCS (ตัว 2) Running room)	<input checked="" type="checkbox"/>	WiFi/EG Touch screen Show Auto (ตัว 2) Not Switching (room)

Turnover Test start up EDG.

Case 1 Start ENG From DCS HMI for on-load testing

Case 1	Start ECG Emu DCS HMI for on-load testing
--------	---

[illegible]

Data Check and Record

Test	Time	Oil tank (L/min)	Oil			Engine data				Alternator data			
			Press (MPa)	Temp (°C)	Temp (°C)	Coolant (°C)	Speed (rpm)	Hours (hrs.)	%Tera / Dry (%)	Avg volt (VAC)	Avg cur (Amp)	Total (Watt)	Freq (Hz)
Before Start	04:16	3000	0	81	50	27.53	0	81	0	0	0	1	0
FSOL 600 km	09:51	-	66.45	31	53	24	1500	5.2	0	112	0	1	297.4
On Load 20 Min	10:16	0	44.63	54	46	25.17	1501	5.4	25	39.6	61.9	42.8	0.98
On Load 30 Min	10:46	0	44.63	47	48	25.11	1494	6	25	39.7	41.0	41.8	0.94
On Load 30 Min	10:26	-	43.78	48	48	25.11	1494	8.9	26	39.8	60.9	41.8	0.98
Stop	10:56	2450	0	45	41	27.79	0	8.9	0	0	0	1	0
after shutdown	11:14	0	Repaired (1.500 hours)										

**Note**

10

 Springer

173

1

\_\_\_\_\_

ITM Journal

100




KONGLUANG UTILITIES COMPANY LIMITED

02/16/76

CHECK BEFORE START		
ENGINE		GENERATOR
<input checked="" type="checkbox"/>	Air Charge Undersized (日本語参照)	Air Charge Undersized (日本語参照)
<input checked="" type="checkbox"/>	Battery Fully Charged	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Full Cooler Level	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Refrigerant Undersized (日本語参照)	Circuit Breaker Spring Charge Yellow OK
<input checked="" type="checkbox"/>	Engine Oil Level Normal	Auxiliary Lamp Test
<input checked="" type="checkbox"/>	Fan Belt Tension (日本語参照)	Battery Charge on
<input checked="" type="checkbox"/>	Starter Motor	DC Amp / Meter Check
<input checked="" type="checkbox"/>	No Loading Anytime	Connector OK
<input checked="" type="checkbox"/>	Selector SW, 100V/240V, 1/2 4K (Switchover room)	8 EDOS Local control panel 8iten Auto
		WebTech Touch screen Show Alarm (WebTech Switchover room)

2. **Stimulus Test start up EDG**

Case 1	Start EDG	Excess DCS HMI for on-load testing



Time	Start EDG: from DCS HMI for on-cloud testing
13:30	1. ပို့ချပေးပါမည့် Data Check and Record (1/4 START (EDG LOCAL))
13:30	2. DEF Control Breaker of Battery Charged at Local
13:30	3. 1/4 DEF EDG PANEL, ၆ DEFs မှာ ၄၈-၀၈၀
13:30	4. 1/4 DEF EDG PANEL, ၆ DEFs မှာ ၄၈-၀၈၀
13:30	5. 1/4 DEF EDG PANEL, ၆ DEFs မှာ ၄၈-၀၈၀
13:30	6. 1/4 DEF EDG PANEL, ၆ DEFs မှာ ၄၈-၀၈၀
13:30	7. 1/4 DEF EDG PANEL, ၆ DEFs မှာ ၄၈-၀၈၀
13:30	8. 1/4 DEF EDG PANEL, ၆ DEFs မှာ ၄၈-၀၈၀
13:30	9. 1/4 DEF EDG PANEL, ၆ DEFs မှာ ၄၈-၀၈၀
13:30	10. 1/4 DEF EDG PANEL, ၆ DEFs မှာ ၄၈-၀၈၀
13:30	11. 1/4 DEF EDG PANEL, ၆ DEFs မှာ ၄၈-၀၈၀
13:30	12. 1/4 DEF EDG PANEL, ၆ DEFs မှာ ၄၈-၀၈၀
13:30	13. 1/4 DEF EDG PANEL, ၆ DEFs မှာ ၄၈-၀၈၀
13:30	14. 1/4 DEF EDG PANEL, ၆ DEFs မှာ ၄၈-၀၈၀
13:30	15. 1/4 DEF EDG PANEL, ၆ DEFs မှာ ၄၈-၀၈၀
13:30	16. 1/4 DEF EDG PANEL, ၆ DEFs မှာ ၄၈-၀၈၀
13:30	17. 1/4 DEF EDG PANEL, ၆ DEFs မှာ ၄၈-၀၈၀

[illegible][illegible]

11

1

---

1888