

บทที่ 4

สรุปคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการแก้ไข

โครงการ	โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางละมุง2 – ปลวกแดง (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) และ โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ จุดเชื่อมบางละมุง2 – บางละมุง2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) – ระยะก่อสร้าง
เจ้าของโครงการ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
จัดทำรายงานโดย	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ระหว่างเดือน	<input type="checkbox"/> มกราคม-มิถุนายน 2567 <input checked="" type="checkbox"/> กรกฎาคม-ธันวาคม 2567

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	รายการ/ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนด	วัน/เดือน/ปีและความถี่	ตำแหน่งหรือสถานที่ที่พบ	ปัญหา/อุปสรรค	สาเหตุและการแก้ไข
คุณภาพน้ำผิวดิน	ออกซิเจนละลาย (DO)	27 ต.ค. 67	สถานีที่ 4		เนื่องจากน้ำนิ่งและมีพรรณไม้น้ำปกคลุมอยู่ทั้งลำห้วย ฯ
	บีโอดี (BOD)	27 ต.ค. 67	สถานีที่ 1-4		การดำเนินงานของระบบโครงข่ายไฟฟ้าไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบด้านคุณภาพน้ำ

ชื่อผู้บันทึก

นายวรารพล ชัยมณี

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุมข้อมูล

นางอิสรา ประวีณวรกุล

เบอร์โทรศัพท์

0 2436 0828

โทรสาร

0 2436 0890