

ภาคผนวก 5

เอกสารตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย
และเตือนภัยอัคคีภัย

เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ 2567

รายงานการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนภัยอัคคีภัย
ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ 2567

FYNN
Sukhumvit 31

FYNN SUKHUMVIT 31



ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List

Fire Alarm		รหัสเครื่องจักร / Equipment Code
รายละเอียด / Description		สถานที่ติดตั้ง / Location
No.	ตรวจสอบทุกเดือน / Monthly Check	ประจำเดือน - JUL 2024 หมายเหตุ!! Remark
1	ตรวจสอบ FOP แสดงจุดเกิดเหตุที่ Monitor ถูกต้องเมื่อเกิด Alarm	N
2	ตรวจสอบ FOP ส่งให้ Fireman Call ร้องขอความช่วยเหลือได้ใช้ปุ่มเข้าชุดใหม่ Fireman Call สามารถกดโทรด้วย Manual เพื่อไปยังจุดเกิดเหตุ ถูกต้องเมื่อเกิด Alarm	N
3	ตรวจสอบค่าดับเมื่อเวลาผ่านไปเป็นเวลา...3...นับจากเวลาที่ FOP ได้รับสัญญาณแจ้งเหตุ "แจ้งเหตุที่เกิดเหตุ" (Located of fire) ถูกต้องเมื่อเกิด Alarm	N
4	ตรวจสอบค่าดับเมื่อเวลาผ่านไปเป็นเวลา...4...นับจากเวลาที่ FOP ได้รับสัญญาณแจ้งเหตุ "แจ้งเหตุที่เกิดเหตุ" และตรวจสอบว่าแจ้งเตือน "บน/ล่าง" (Samwich alarm) ถูกต้องเมื่อเกิด Alarm	N
5	ตรวจสอบค่าดับเมื่อเวลาผ่านไปเป็นเวลา...5...นับจากเวลาที่ FOP ได้รับสัญญาณแจ้งเหตุ "แจ้งเหตุที่เกิดเหตุ" General Alarm ถูกต้องเมื่อเกิด Alarm	N
6	ตรวจสอบ Passenger Lift Home down ทั้งหมด โดยมองจอที่ขึ้น G ทั้งหมดเมื่อ General Alarm	N
7	ตรวจสอบประตูที่มีชุด Access ทั้งหมด ปิดล็อกเมื่อ General Alarm	N
8	ตรวจสอบค่าดับหลังจาก Reset ระบบเรียบร้อยแล้ว	N
9	ตรวจสอบ "กริ่ง" ทุกจุดทั้งหมด "ทุกตัว" หลังจาก Reset ระบบเรียบร้อยแล้ว	N
10	ตรวจสอบ "ฉิ่ง" ทุกตัว สามารถใช้งานได้ปกติหลังจาก Reset ระบบเรียบร้อยแล้ว	N
11	ตรวจสอบประตูที่มีชุด Access ทั้งหมด "ล็อก" กลับสู่การใช้งาน แบบใช้ Key card หลังจาก Reset ระบบเรียบร้อยแล้ว	N
12	ตรวจสอบกระแสและระดับแบตเตอรี่ / Record battery charging	N
13	ทำความสะอาดตู้อุปกรณ์ทั่วไป / General cleaning	N

หมายเหตุ!! Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N=ปกติ/Normal, AB=ผิดปกติ/Abnormal, BK=เสีย/Breakdown, NA=ไม่มี

ตรวจสอบโดยช่างอาคาร / Checked by Technician: Phat

รับทราบโดยมอ. อาคาร / Acknowledged by Building Manager: _____

Fire Alarm		รหัสเครื่องจักร Equipment Code
รายละเอียด / Description		สถานที่ตั้ง / Location
No.	ตรวจสอบทุกเดือน / Monthly Check	ประจำเดือน AUG 2024 หมายเหตุ!! Remark
1	ตรวจสอบ FCP แสดงจุดเกิดเหตุ Monitor ถูกต้องเมื่อเกิด Alarm	N
2	ตรวจสอบ FCP ตั้งให้ Fireman Lift ใช้งานข้อค้นที่กำหนดไว้เช่น (ถ้า) ทั่วไปไหม Fireman Lift สามารถคอนโทรลด้วย Manual เพื่อไปยังจุดเกิดเหตุ ถูกต้องเมื่อเกิด Alarm	N
3	ตรวจสอบลำดับเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงที่...5....นับจากเวลาที่ FCP ได้รับสัญญาณแจ้งเหตุ "บริเวณที่ตั้งที่เกิดเหตุ" (located of fire) ถูกต้องเมื่อเกิด Alarm	N
4	ตรวจสอบลำดับเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงที่...6....นับจากเวลาที่ FCP ได้รับสัญญาณแจ้งเหตุ "บริเวณที่ตั้งที่เกิดเหตุ และระหว่างชั้นที่เกิดเหตุ บน/ล่าง" (Sanwich alarm) ถูกต้องเมื่อเกิด Alarm	N
5	ตรวจสอบลำดับเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงที่...6....นับจากเวลาที่ FCP ได้รับสัญญาณแจ้งเหตุ "บริเวณที่ตั้งอาคาร" General Alarm ถูกต้องเมื่อเกิด Alarm	N
6	ตรวจสอบ Passenger Lift Home down ทั้งหมด โดยอมมาของชั้น G ทั้งหมดเมื่อ General Alarm	N
7	N	
8	ตรวจสอบลำดับหลังจาก Reset ระบบเรียบร้อยแล้ว	N
9	ตรวจสอบ "ถ้า" หยุดทั้งหมด ทุกตัว หลังจาก Reset ระบบเรียบร้อยแล้ว	N
10	ตรวจสอบ "ลิฟท์ทุกตัว" สามารถใช้งานปกติหลังจาก Reset ระบบเรียบร้อยแล้ว	N
11	ตรวจสอบประตูที่มีชุด Access ทั้งหมด "ล็อก" กลับสู่การใช้งาน แบบใช้ Key card หลังจาก Reset ระบบเรียบร้อยแล้ว	N
12	ตรวจสอบการชาร์จและระดับแบตเตอรี่ / Record battery charging	N
13	ทำความสะอาดตู้อุปกรณ์ทั่วไป / General cleaning	N

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician..... ๕ ๕๗๐๑๑

รับทราบโดยฉก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager.....

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List

Fire Alarm		รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : JJP-920
รายละเอียด / Description		สถานที่ติดตั้ง / Location : 11/1
No.	ตรวจสอบทุกเดือน / Monthly Check	หมายเหตุ!! Remark
1	ตรวจสอบ FCP แสดงจุดเกิดเหตุ Monitor ถูกต้องเมื่อเกิด Alarm	N
2	ตรวจสอบ FCP ตั้งให้ Fireman lift ใช้งานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ (ใช้กุญแจ Fireman lift สามารถคอนโทรลด้วย Manual เพื่อไปยังจุดเกิดเหตุ ถูกต้องเมื่อเกิด Alarm	N
3	ตรวจสอบค่าดับเมื่อเวลาผ่านไปจนถึง...3... นับจากเวลาที่ FCP ได้รับสัญญาณแจ้งเหตุ "บริเวณที่เกิดเหตุ" (Located of fire) ถูกต้องเมื่อเกิด Alarm	N
4	ตรวจสอบค่าดับเมื่อเวลาผ่านไปจนถึง...5... นับจากเวลาที่ FCP ได้รับสัญญาณแจ้งเหตุ "บริเวณที่เกิดเหตุ และระหว่างชั้นที่เกิดเหตุ บน/ล่าง" (Samuel alarm) ถูกต้องเมื่อเกิด Alarm	N
5	ตรวจสอบค่าดับเมื่อเวลาผ่านไปจนถึง...5... นับจากเวลาที่ FCP ได้รับสัญญาณแจ้งเหตุ "บริเวณที่เกิดเหตุ" General Alarm ถูกต้องเมื่อเกิด Alarm	N
6	ตรวจสอบ Passenger lift Home down ทั้งหมด โดยลงมาจอดที่ชั้น G ทั้งหมดเมื่อ General Alarm	N
7	ตรวจสอบประตูที่มีชุด Access ทั้งหมด ปลดล็อกเมื่อ General Alarm	N
8	ตรวจสอบค่าดับหลังจาก Reset ระบบเรียบร้อยแล้ว	N
9	ตรวจสอบ "กริ่ง" พลุคังทั้งหมด ทุกตัว หลังจาก Reset ระบบเรียบร้อยแล้ว	N
10	ตรวจสอบ "ลิฟท์ทุกตัว" สามารถใช้งานได้ปกติหลังจาก Reset ระบบเรียบร้อยแล้ว	N
11	ตรวจสอบประตูที่มีชุด Access ทั้งหมด "ล็อก" กลับสู่การใช้งาน แบบใช้ Key card หลังจาก Reset ระบบเรียบร้อยแล้ว	N
12	ตรวจสอบสถานะและแรงดันแบตเตอรี่ / Record battery charging	N
13	ทำความสะอาดตู้อุปกรณ์ทั่วไป / General cleaning	N

หมายเหตุ!! Remark : กรุณาใช้สัญลักษณ์ N=ปกติ/Normal, AB=ผิดปกติ/Abnormal, BK=เสีย/Breakdown, NA=ไม่มี

ตรวจสอบโดยช่างอาคาร / Checked by Technician: P. Hanit

รับทราบโดยผอ. อาคาร / Acknowledged by Building Manager: _____

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List

Fire Alarm		รหัสเครื่องจักร Equipment Code : 119-320	
รายละเอียด / Description		สถานที่ติดตั้ง / Location : N/A	
No.	ตรวจสอบทุกเดือน / Monthly Check	ประจำเดือน -- OCT 2024	หมายเหตุ!! Remark
1	ตรวจสอบ FOP แสดงจุดเกิดเหตุ Monitor ถูกต้องเมื่อเกิด Alarm	N	
2	ตรวจสอบ FOP สัญญาณ Fireman lift รวมอาจขึ้นที่กำแพงไม้ชั้น (ดู) ฐานโคมไฟ Fireman lift สามารถคอนโทรลด้วย Manual เพื่อไปยังจุดเกิดเหตุ ถูกต้องเมื่อเกิด Alarm	N	
3	ตรวจสอบค่าดับเมื่อเวลาผ่านไปจนถึง...5...นับจากเวลาที่ FOP ได้รับสัญญาณแจ้งเหตุ "บริเวณลิฟต์ขึ้นที่เกิดเหตุ" (located of fire) ถูกต้องเมื่อเกิด Alarm	N	
4	ตรวจสอบค่าดับเมื่อเวลาผ่านไปจนถึง...5...นับจากเวลาที่ FOP ได้รับสัญญาณแจ้งเหตุ "บริเวณลิฟต์ขึ้นที่เกิดเหตุ และระหว่างลิฟต์ขึ้นที่เกิดเหตุ บน/ล่าง" (Sandwich alarm) ถูกต้องเมื่อเกิด Alarm	N	
5	ตรวจสอบค่าดับเมื่อเวลาผ่านไปจนถึง...5...นับจากเวลาที่ FOP ได้รับสัญญาณแจ้งเหตุ "บริเวณลิฟต์ขึ้นที่เกิดเหตุ" General Alarm ถูกต้องเมื่อเกิด Alarm	N	
6	ตรวจสอบ Passenger lift Home down ทั้งหมด โดยลงมาจอดที่ชั้น G ทั้งหมดเมื่อ General Alarm	N	
7	ตรวจสอบประตูที่ขุด Access ทั้งหมด ปิดล็อกเมื่อ General Alarm	N	
8	ตรวจสอบค่าดับหลังจาก Reset ระบบเรียบร้อยแล้ว	N	
9	ตรวจสอบ "ลิฟท์" ทุกตัวทั้งหมด ทุกตัว หลังจาก Reset ระบบเรียบร้อยแล้ว	N	
10	ตรวจสอบ "ลิฟท์ทุกตัว" สามารถใช้งานได้ปกติหลังจาก Reset ระบบเรียบร้อยแล้ว	N	
11	ตรวจสอบประตูที่ขุด Access ทั้งหมด "ล็อก" กลับสู่การใช้งาน แบบใช้ Key card หลังจาก Reset ระบบเรียบร้อยแล้ว	N	
12	ตรวจสอบกระแสและแรงดันแบตเตอรี่ / Record battery charging	N	
13	ทำความสะอาดตู้อุปกรณ์ทั่วไป / General cleaning	N	

หมายเหตุ!! Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N=ปกติ/Normal, AB=ผิดปกติ/Abnormal, BK=เบิ้ล/Breakdown, NA=ไม่มี

ตรวจสอบโดยช่างอาคาร / Checked by Technician.....

รับทราบโดยผอ. อาคาร / Acknowledged by Building Manager.....

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List

Fire Alarm		รหัสเครื่องจักร Equipment Code: NS-326	
รายละเอียด / Description		สถานที่ตั้ง / Location: 114	
No.	ตรวจสอบทุกเดือน / Monthly Check	ประจำเดือน - NOV 2024	หมายเหตุ!! Remark
1	ตรวจสอบ FOP แสดงจุดเกิดเหตุ Monitor ถูกต้องเมื่อเกิด Alarm	N	
2	ตรวจสอบ FOP แจ้ง Fireman ถ้ามีเสียงเตือนให้กดปุ่ม Fireman lift สามารถกดโทรหา Manual เพื่อไปยังจุดเกิดเหตุ ถูกต้องเมื่อเกิด Alarm	N	
3	ตรวจสอบค่าดับเมื่อเวลาผ่านไปเป็นเวลา 9... นับจากเวลาที่ FOP ได้รับสัญญาณแจ้งเหตุ "บริเวณพื้นที่เกิดเหตุ" (located of fire) ถูกต้องเมื่อเกิด Alarm	N	
4	ตรวจสอบค่าดับเมื่อเวลาผ่านไปเป็นเวลา 9... นับจากเวลาที่ FOP ได้รับสัญญาณแจ้งเหตุ "บริเวณพื้นที่เกิดเหตุ และระหว่างพื้นที่เกิดเหตุ บน/ล่าง" (Sandwich alarm) ถูกต้องเมื่อเกิด Alarm	N	
5	ตรวจสอบค่าดับเมื่อเวลาผ่านไปเป็นเวลา 9... นับจากเวลาที่ FOP ได้รับสัญญาณแจ้งเหตุ "กรณีทั่วอาคาร" General Alarm ถูกต้องเมื่อเกิด Alarm	N	
6	ตรวจสอบ Passenger lift Home down ทั้งหมด โดยของมาออกที่ชั้น G ทั้งหมดเมื่อ General Alarm	N	
7	ตรวจสอบประตูหนีชุด Access ทั้งหมด ปลดล็อกเมื่อ General Alarm	N	
8	ตรวจสอบค่าดับหลังจาก Reset ระบบเรียบร้อยแล้ว	N	
9	ตรวจสอบ "แจ้ง" หุ่นยนต์ทั้งหมด ทุกตัว หลังจาก Reset ระบบเรียบร้อยแล้ว	N	
10	ตรวจสอบ "ลิฟท์ทุกตัว" สามารถใช้งานได้ปกติหลังจาก Reset ระบบเรียบร้อยแล้ว	N	
11	ตรวจสอบประตูหนีชุด Access ทั้งหมด ปลดล็อกการใช้งาน แบบใช้ Key card หลังจาก Reset ระบบเรียบร้อยแล้ว	N	
12	ตรวจสอบการชาร์จและแรงดันแบตเตอรี่ / Record battery charging	N	
13	ทำความสะอาดตู้อุปกรณ์ทั่วไป / General cleaning	N	

หมายเหตุ!! Remark กรุณาใส่สัญลักษณ์ N=ปกติ/Normal, AB=ผิดปกติ/Abnormal, BK=เก็บ/Breakdown, NA=ไม่มี

ตรวจสอบโดยช่างอาคาร / Checked by Technician 

รับทราบโดยผอ. อาคาร / Acknowledged by Building Manager _____

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List

Fire Alarm		รหัสเครื่องจักร Equipment Code : 110-380
รายละเอียด / Description		สถานที่ติดตั้ง / Location : 110-380
No.	ตรวจสอบทุกเดือน / Monthly Check	ประจำเดือน -- DEC 2021 หมายเหตุ! Remark
1	ตรวจสอบ FCP แสดงจุดเกิดเหตุที่ Monitor ถูกต้องเมื่อเกิด Alarm	N
2	ตรวจสอบ FCP สั่งให้ Fireman lift ขึ้นมาจอดชั้นที่กำหนดไว้ชั้น 4/Fireman lift สามารถคอนโทรลด้วย Manual เพื่อไปยังจุดเกิดเหตุ ถูกต้องเมื่อเกิด Alarm	N
3	ตรวจสอบลำดับเมื่อเวลาผ่านไปเป็นเวลา 3...5...นับจากเวลาที่ FCP ได้รับสัญญาณแจ้งเหตุ "กรณีแจ้งที่ชั้นที่เกิดเหตุ" (located of fire) ถูกต้องเมื่อเกิด Alarm	N
4	ตรวจสอบลำดับเมื่อเวลาผ่านไปเป็นเวลา 3...5...นับจากเวลาที่ FCP ได้รับสัญญาณแจ้งเหตุ "กรณีแจ้งที่ชั้นที่เกิดเหตุ" และตั้งระหว่างชั้นที่เกิดเหตุ บน/ล่าง" (Samwich alarm) ถูกต้องเมื่อเกิด Alarm	N
5	ตรวจสอบลำดับเมื่อเวลาผ่านไปเป็นเวลา 3...5...นับจากเวลาที่ FCP ได้รับสัญญาณแจ้งเหตุ "กรณีแจ้งทั่วอาคาร" General Alarm ถูกต้องเมื่อเกิด Alarm	N
6	ตรวจสอบ Passenger Lift Home down ทั้งหมด โดยมองจอที่ชั้น G ทั้งหมดเมื่อ General Alarm	N
7	ตรวจสอบประตูหนีชุด Access ทั้งหมด ปลดล็อกเมื่อ General Alarm	N
8	ตรวจสอบลำดับหลังจาก Reset ระบบเรียบร้อยแล้ว	N
9	ตรวจสอบ "กัม" หยุดทั้งหมด" ทุกตัว หลังจาก Reset ระบบเรียบร้อยแล้ว	N
10	ตรวจสอบ "ลิฟท์ทุกตัว" สามารถใช้งานได้ปกติหลังจาก Reset ระบบเรียบร้อยแล้ว	N
11	ตรวจสอบประตูหนีชุด Access ทั้งหมด "ล็อก" กลับสู่การใช้งาน แบบใช้ Key card หลังจาก Reset ระบบเรียบร้อยแล้ว	N
12	ตรวจสอบการชาร์จแบตเตอรี่และระดับแบตเตอรี่ / Record battery charging	N
13	ทำความสะอาดตู้อุปกรณ์ทั่วไป / General cleaning	N

หมายเหตุ! Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N=ปกติ/Normal, AB=ผิดปกติ/Abnormal, BK=เสีย/Breakdown, NA=ไม่มี

ตรวจสอบโดยช่างอาคาร / Checked by Technician: P. Hant

รับทราบโดยผอ. อาคาร / Acknowledged by Building Manager: _____

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List

Fire Extinguisher / ดับเพลิง

Fire Extinguisher

ประจำเดือน - JUL 2024

Location	ดับเพลิง มั่งมันไฮดรอนโฟ ST 2		ห้องเครื่อง		ตู้ FHO ที่ 1		หมายเหตุ!! Remarks
	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ผิดปกติ Abnormal	
Lobby							
MDB							
Pump CW							
NH							
ลานจอดรถ B2	N				N		
ลานจอดรถ B1	N				N		
Floor 1	N				N		
Floor 2	N				N		
Floor 3	N				N		
Floor 4	N				N		
Floor 5	N				N		
Floor 6	N				N		
Floor 7	N				N		
Floor 8	N				N		
Rooftop	N				N		
Firehose ชั้น 1-ลาดฟ้า	N				N		

หมายเหตุ!! (C=Complete เสร็จสมบูรณ์) (P=Proceed กำลังดำเนินการ) (W=Waitingรอ)

โดยช่างอาคาร / Checked by Technician.....

รับโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager.....

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List

Fire Extinguisher / ถังดับเพลิง

Fire Extinguisher

ปรับปรุงเดือน: AUG 2024

Location	ถังดับเพลิง 2 ชั้นโถงลิฟต์ ST 2		ห้องเครื่อง		ตู้ FHO ที่ 1		หมายเหตุ! Remarks
	N = ปกติ Normal	AB = ไม่ปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ไม่ปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ไม่ปกติ Abnormal	
Lobby							
MDB							
Pump CW							
Nit							
ลานจอดรถ B2	N				N		
ลานจอดรถ B1	N				N		
Floor 1	N				N		
Floor 2	N				N		
Floor 3	N				N		
Floor 4	N				N		
Floor 5	N				N		
Floor 6	N				N		
Floor 7	N				N		
Floor 8	N				N		
Rooftop	N				N		
Firehose ชั้น 1-ลาดฟ้า	N				N		

หมายเหตุ! (C=Complete เสร็จสมบูรณ์) (P=Proceed ดำเนินการ) (W=Waiting)

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician: P. Kavit

รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager:

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List

Fire Extinguisher / เครื่องดับเพลิง

Fire Extinguisher

ประจำเดือน : - SEP 2024

Location	เครื่องดับเพลิง มีถังน้ำหนัก 5.7 ลิตร		ถังเครื่อง		ถัง FHO ที่ 1		หมายเหตุ!! Remarks
	N = ปกติ Normal	AB = อผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = อผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = อผิดปกติ Abnormal	
Lobby							
MDB							
Pump CU							
NHI							
ลานจอดรถชั้น B2	Λ						
ลานจอดรถชั้น B1	N				N		
Floor 1	N				N		
Floor 2	N				N		
Floor 3	N				N		
Floor 4	N				N		
Floor 5	N				N		
Floor 6	N				N		
Floor 7	N				N		
Floor 8	N				N		
Rooftop	N				N		
Firehose ชั้น 1-ดาดฟ้า	Λ				N		

หมายเหตุ!! (C=Complete เสร็จสมบูรณ์) (P=Process กำลังดำเนินการ) (W=Waitingรอ)

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician *Plakant*

รับทราบโดยหนก อาคาร / Acknowledged by Building Manager

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List

Fire Extinguisher / ถังดับเพลิง

Fire Extinguisher

ประจำเดือน : - OCT 2024

Location	ถังดับเพลิง ปั่นลมไฟฟ้า ST 2		ห้องเครื่อง		ชั้น THO ที่ 1		หมายเหตุ!! Remarks
	N = ปกติ Normal	AB = ไม่ปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ไม่ปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = ไม่ปกติ Abnormal	
Lobby							
MDB							
Pump RM							
N/A							
ลานจอดรถ B2	N				N		
ลานจอดรถ B1	N				N		
Floor 1	N				N		
Floor 2	N				N		
Floor 3	N				N		
Floor 4	N				N		
Floor 5	N				N		
Floor 6	N				N		
Floor 7	N				N		
Floor 8	N				N		
Rooftop	N				N		
Firehose ชั้น 1-ลาดฟ้า	N				N		

หมายเหตุ!! (C=Complete เสร็จสมบูรณ์) (P=Proceed ดำเนินการ) (W=Waiting รอ)

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician *[Signature]*

รับทราบโดยนายก อาคาร / Acknowledged by Building Manager

ปริญญานิพนธ์ : NOV 2024

หมายเหตุ!! (C=Complete เสร็จสมบูรณ์) (P=Proceed ทำอีกขั้นในการ) (W=Waiting)

รับรองโดยผจก. อาคาร / *Acknowledged by Building Manager*.....

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List

Fire Extinguisher / ถังดับเพลิง

ประจำเดือน : DEC 2024

Fire Extinguisher

Location	ถังดับเพลิง ชนิดโฟมผง ST 2		ถังดับเพลิง		ถัง FHO ที่ 1		หมายเหตุ!! Remarks
	N = ปกติ Normal	AB = อผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = อผิดปกติ Abnormal	N = ปกติ Normal	AB = อผิดปกติ Abnormal	
Lobby							
MDB							
Pump RM							
N/A							
ลานจอดรถ B2	N				N		
ลานจอดรถ B1	N				N		
Floor 1	N				N		
Floor 2	N				N		
Floor 3	N				N		
Floor 4	N				N		
Floor 5	N				N		
Floor 6	N				N		
Floor 7	N				N		
Floor 8	N				N		
Rooftop	N				N		
Firehose ชั้น 1 - ศาลา	N				N		

หมายเหตุ!! (C=Complete เสร็จสมบูรณ์) (P=Proceed ดำเนินการ) (W=Waiting รอ)

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician.....

รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager.....