

## CHECK LIST ระบบบำบัดน้ำเสีย

ณ. จำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

วันที่	ผู้ถอนโทรล	ปริมาณอากาศ			คลอรีน		ปริมาณ				ค่า PH	คลอรีน	สภาพทั่วไป	ค่า DO	บ่อคักไขมัน	ปริมาณเศษอาหาร	ผู้ตรวจเช็ค
	สถานะไฟไซว	1	2	3	บ่ม	ลิตร/วัน	1	2	3	4	(7-9)	(0.5-1)	(สี, กลิ่น, ฟองอากาศ)	(มากกว่า 2 มก/ล)	* คักทุกสัปดาห์	(สูงไม่เกิน 100 ซม.)	
1	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.6	0.6	ใส ไม่มีกลิ่น	3.2	/	/	ปกติ
2	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.3	0.7	ใส ไม่มีกลิ่น	3.4			ปกติ
3	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.7	0.6	ใส ไม่มีกลิ่น	3.7			ปกติ
4	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.8	0.7	ใส ไม่มีกลิ่น	3.6			ปกติ
5	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.5	0.7	ใส ไม่มีกลิ่น	3.5			ปกติ
6	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.6	0.6	ใส ไม่มีกลิ่น	3.8			ปกติ
7	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.2	0.7	ใส ไม่มีกลิ่น	3.6			ปกติ
8	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.4	0.6	ใส ไม่มีกลิ่น	3.2	/	/	ปกติ
9	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.8	0.7	ใส ไม่มีกลิ่น	3.1			ปกติ
10	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.5	0.6	ใส ไม่มีกลิ่น	3.5			ปกติ
11	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.6	0.6	ใส ไม่มีกลิ่น	3.3			ปกติ
12	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.7	0.7	ใส ไม่มีกลิ่น	3.7			ปกติ
13	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.9	0.6	ใส ไม่มีกลิ่น	3.2			ปกติ
14	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.8	0.7	ใส ไม่มีกลิ่น	3.4			ปกติ
15	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.6	0.6	ใส ไม่มีกลิ่น	3.2	/	/	ปกติ
16	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.5	0.7	ใส ไม่มีกลิ่น	3.6			ปกติ
17	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.4	0.6	ใส ไม่มีกลิ่น	3.7			ปกติ
18	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.3	0.7	ใส ไม่มีกลิ่น	3.4			ปกติ
19	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.7	0.6	ใส ไม่มีกลิ่น	3.6			ปกติ
20	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.5	0.7	ใส ไม่มีกลิ่น	3.5			ปกติ
21	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.4	0.6	ใส ไม่มีกลิ่น	3.3			ปกติ
22	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.3	0.7	ใส ไม่มีกลิ่น	3.4	/	/	ปกติ
23	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.6	0.7	ใส ไม่มีกลิ่น	3.5			ปกติ
24	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.7	0.7	ใส ไม่มีกลิ่น	3.8			ปกติ
25	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.8	0.6	ใส ไม่มีกลิ่น	3.7			ปกติ
26	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.5	0.7	ใส ไม่มีกลิ่น	3.5			ปกติ
27	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.6	0.6	ใส ไม่มีกลิ่น	3.7			ปกติ
28	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.8	0.7	ใส ไม่มีกลิ่น	3.5			ปกติ
29	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.6	0.6	ใส ไม่มีกลิ่น	3.4	/	/	ปกติ
30	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.5	0.7	ใส ไม่มีกลิ่น	3.6			ปกติ
31	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.7	0.7	ใส ไม่มีกลิ่น	3.5			ปกติ

✓ = ปกติ

✗ = ผิดปกติ

ผู้ตรวจสอบ.....

## CHECK LIST ระบบบำบัดน้ำเสีย

ระจำเดือน... สิงหาคม พ.ศ. 2567

วันที่	ผู้ก่อนโทรล	บ่อบำบัดอากาศ			กลิ่น/วัน		บ่อบำบัด				ค่า PH	กลิ่น	สภาพทั่วไป	ค่า DO	บ่อคักไขมัน	ปริมาณเศษอาหาร	ผู้ตรวจเช็ค
	สถานะไฟเขียว	1	2	3	บ่อบำบัด	ลิตร/วัน	1	2	3	4	(7-9)	(0.5-1)	(สี, กลิ่น, ฟองอากาศ)	(มากกว่า 2 มก/ล)	*ตักทุกสัปดาห์	(สูงไม่เกิน 100 ซม.)	
1	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.5	0.6	ใสไม่มีกลิ่น	3.1			อ.กมล
2	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.3	0.7	ใสไม่มีกลิ่น	3.6			อ.กมล
3	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.6	0.6	ใสไม่มีกลิ่น	3.5			อ.กมล
4	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.4	0.7	ใสไม่มีกลิ่น	3.7			อ.กมล
5	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.8	0.6	ใสไม่มีกลิ่น	3.4	/	/	อ.กมล
6	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.5	0.7	ใสไม่มีกลิ่น	3.8			อ.กมล
7	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.7	0.6	ใสไม่มีกลิ่น	3.6			อ.กมล
8	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.3	0.7	ใสไม่มีกลิ่น	3.7			อ.กมล
9	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.4	0.7	ใสไม่มีกลิ่น	3.5			อ.กมล
10	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.8	0.6	ใสไม่มีกลิ่น	3.6			อ.กมล
11	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.5	0.7	ใสไม่มีกลิ่น	3.4			อ.กมล
12	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.7	0.6	ใสไม่มีกลิ่น	3.3			อ.กมล
13	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.6	0.6	ใสไม่มีกลิ่น	3.7	/	/	อ.กมล
14	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.3	0.7	ใสไม่มีกลิ่น	3.2			อ.กมล
15	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.8	0.6	ใสไม่มีกลิ่น	3.5			อ.กมล
16	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.4	0.7	ใสไม่มีกลิ่น	3.7			อ.กมล
17	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.6	0.7	ใสไม่มีกลิ่น	3.6			อ.กมล
18	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.5	0.7	ใสไม่มีกลิ่น	3.4			อ.กมล
19	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.4	0.6	ใสไม่มีกลิ่น	3.8			อ.กมล
20	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.8	0.7	ใสไม่มีกลิ่น	3.3	/	/	อ.กมล
21	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.6	0.6	ใสไม่มีกลิ่น	3.6			อ.กมล
22	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.4	0.6	ใสไม่มีกลิ่น	3.6			อ.กมล
23	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.5	0.6	ใสไม่มีกลิ่น	3.7			อ.กมล
24	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.8	0.7	ใสไม่มีกลิ่น	3.5			อ.กมล
25	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.3	0.6	ใสไม่มีกลิ่น	3.4			อ.กมล
26	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.4	0.6	ใสไม่มีกลิ่น	3.2			อ.กมล
27	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.6	0.7	ใสไม่มีกลิ่น	3.6	/	/	อ.กมล
28	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.3	0.6	ใสไม่มีกลิ่น	3.7			อ.กมล
29	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.8	0.7	ใสไม่มีกลิ่น	3.9			อ.กมล
30	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.5	0.6	ใสไม่มีกลิ่น	3.4			อ.กมล
31	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.6	0.7	ใสไม่มีกลิ่น	3.5			อ.กมล

✓ = ปกติ

✗ = ผิดปกติ

ผู้ทวนสอบ.....

## CHECK LIST ระบบบำบัดน้ำเสีย

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2567

วันที่	ตู้คอนโทรล	เริ่มเดินอากาศ			คลอรีน		เริ่มสูบ				ค่า PH	คลอรีน	สภาพทั่วไป	ค่า DO	บ่อดักไขมัน	ปริมาณเศษอาหาร	ผู้ตรวจเช็ค
		1	2	3	เริ่ม	ลิตร/วัน	1	2	3	4	(7-9)	(0.5-1)	(สี,กลิ่น,ฟองอากาศ)	(มากกว่า 2 มก/ล)	*ตกทุกสัปดาห์	(สูงไม่เกิน 100 ซม.)	
1	✓	✓	✓	✓	✓	27 ลิตร	✓	✓	✓	✓	7.5	0.7	ใส ไม่มีกลิ่น	3.6			✓
2	✓	✓	✓	✓	✓	29 ลิตร	✓	✓	✓	✓	7.6	0.6	ใส ไม่มีกลิ่น	3.4	✓	✓	✓
3	✓	✓	✓	✓	✓	27 ลิตร	✓	✓	✓	✓	7.4	0.7	ใส ไม่มีกลิ่น	3.7			✓
4	✓	✓	✓	✓	✓	27 ลิตร	✓	✓	✓	✓	7.6	0.6	ใส ไม่มีกลิ่น	3.6			✓
5	✓	✓	✓	✓	✓	29 ลิตร	✓	✓	✓	✓	7.7	0.7	ใส ไม่มีกลิ่น	3.5			✓
6	✓	✓	✓	✓	✓	29 ลิตร	✓	✓	✓	✓	7.9	0.6	ใส ไม่มีกลิ่น	3.7			✓
7	✓	✓	✓	✓	✓	29 ลิตร	✓	✓	✓	✓	7.8	0.7	ใส ไม่มีกลิ่น	3.4			✓
8	✓	✓	✓	✓	✓	29 ลิตร	✓	✓	✓	✓	7.4	0.6	ใส ไม่มีกลิ่น	3.5			✓
9	✓	✓	✓	✓	✓	29 ลิตร	✓	✓	✓	✓	7.6	0.7	ใส ไม่มีกลิ่น	3.7			✓
10	✓	✓	✓	✓	✓	29 ลิตร	✓	✓	✓	✓	7.5	0.6	ใส ไม่มีกลิ่น	3.4	✓	✓	✓
11	✓	✓	✓	✓	✓	27 ลิตร	✓	✓	✓	✓	7.4	0.7	ใส ไม่มีกลิ่น	3.6			✓
12	✓	✓	✓	✓	✓	27 ลิตร	✓	✓	✓	✓	7.3	0.6	ใส ไม่มีกลิ่น	3.7			✓
13	✓	✓	✓	✓	✓	27 ลิตร	✓	✓	✓	✓	7.6	0.7	ใส ไม่มีกลิ่น	3.3			✓
14	✓	✓	✓	✓	✓	29 ลิตร	✓	✓	✓	✓	7.7	0.6	ใส ไม่มีกลิ่น	3.4			✓
15	✓	✓	✓	✓	✓	29 ลิตร	✓	✓	✓	✓	7.5	0.7	ใส ไม่มีกลิ่น	3.3			✓
16	✓	✓	✓	✓	✓	29 ลิตร	✓	✓	✓	✓	7.4	0.6	ใส ไม่มีกลิ่น	3.7	✓	✓	✓
17	✓	✓	✓	✓	✓	29 ลิตร	✓	✓	✓	✓	7.6	0.7	ใส ไม่มีกลิ่น	3.5			✓
18	✓	✓	✓	✓	✓	29 ลิตร	✓	✓	✓	✓	7.5	0.6	ใส ไม่มีกลิ่น	3.7			✓
19	✓	✓	✓	✓	✓	29 ลิตร	✓	✓	✓	✓	7.4	0.7	ใส ไม่มีกลิ่น	3.6			✓
20	✓	✓	✓	✓	✓	29 ลิตร	✓	✓	✓	✓	7.6	0.6	ใส ไม่มีกลิ่น	3.4			✓
21	✓	✓	✓	✓	✓	29 ลิตร	✓	✓	✓	✓	7.5	0.7	ใส ไม่มีกลิ่น	3.5			✓
22	✓	✓	✓	✓	✓	27 ลิตร	✓	✓	✓	✓	7.7	0.6	ใส ไม่มีกลิ่น	3.7			✓
23	✓	✓	✓	✓	✓	27 ลิตร	✓	✓	✓	✓	7.7	0.7	ใส ไม่มีกลิ่น	3.9	✓	✓	✓
24	✓	✓	✓	✓	✓	29 ลิตร	✓	✓	✓	✓	7.3	0.6	ใส ไม่มีกลิ่น	3.8			✓
25	✓	✓	✓	✓	✓	29 ลิตร	✓	✓	✓	✓	7.6	0.7	ใส ไม่มีกลิ่น	3.5			✓
26	✓	✓	✓	✓	✓	27 ลิตร	✓	✓	✓	✓	7.4	0.6	ใส ไม่มีกลิ่น	3.7			✓
27	✓	✓	✓	✓	✓	29 ลิตร	✓	✓	✓	✓	7.6	0.7	ใส ไม่มีกลิ่น	3.8			✓
28	✓	✓	✓	✓	✓	29 ลิตร	✓	✓	✓	✓	7.5	0.6	ใส ไม่มีกลิ่น	3.5			✓
29	✓	✓	✓	✓	✓	29 ลิตร	✓	✓	✓	✓	7.7	0.7	ใส ไม่มีกลิ่น	3.6			✓
30	✓	✓	✓	✓	✓	27 ลิตร	✓	✓	✓	✓	7.6	0.6	ใส ไม่มีกลิ่น	3.7			✓
31																	✓

✓ = ปกติ

✗ = ผิดปกติ

ผู้ตรวจสอบ.....

## CHECK LIST ระบบบำบัดน้ำเสีย

๖. จำนวนเดือน.....๓๓๓๓.....พ.ศ. ๒๕๖๗.....

วันที่	ตู้คอนโทรล	บ่อบำบัดอากาศ			คลอรีน		บ่อบำบัด				ค่า PH	คลอรีน	สภาพทั่วไป	ค่า DO	บ่อดักไขมัน	ปริมาณเศษอาหาร	ผู้ตรวจเช็ค
	สถานะไฟโชว์	1	2	3	บ่ม	ลิตร/วัน	1	2	3	4	(7-9)	(0.5-1)	(สี,กลิ่น,ฟองอากาศ)	(มากกว่า 2 มก/ล)	*ตกทุกสัปดาห์	(สูงไม่เกิน 100 ซม.)	
1	/	/	/	/	/	๒๙ ลิตร	/	/	/	/	7.6	0.7	ใสไม่มีกลิ่น	๓.๐			อ.อ.อ.
2	/	/	/	/	/	๒๙ ลิตร	/	/	/	/	7.๙	0.6	ใสไม่มีกลิ่น	๓.7	/	/	อ.อ.อ.
3	/	/	/	/	/	๒๙ ลิตร	/	/	/	/	7.4	0.7	ใสไม่มีกลิ่น	๓.5			อ.อ.อ.
4	/	/	/	/	/	๒๙ ลิตร	/	/	/	/	7.๒	0.6	ใสไม่มีกลิ่น	3.6			อ.อ.อ.
5	/	/	/	/	/	๒๙ ลิตร	/	/	/	/	7.6	0.7	ใสไม่มีกลิ่น	๓.๐			อ.อ.อ.
6	/	/	/	/	/	๒๙ ลิตร	/	/	/	/	7.9	0.6	ใสไม่มีกลิ่น	๓.7			อ.อ.อ.
7	/	/	/	/	/	๒๙ ลิตร	/	/	/	/	7.๗	0.7	ใสไม่มีกลิ่น	3.6			อ.อ.อ.
8	/	/	/	/	/	๒๙ ลิตร	/	/	/	/	7.6	0.6	ใสไม่มีกลิ่น	3.6			อ.อ.อ.
9	/	/	/	/	/	๒๙ ลิตร	/	/	/	/	7.5	0.7	ใสไม่มีกลิ่น	๓.7	/	/	อ.อ.อ.
10	/	/	/	/	/	๒๙ ลิตร	/	/	/	/	7.7	0.6	ใสไม่มีกลิ่น	๓.5			อ.อ.อ.
11	/	/	/	/	/	๒๙ ลิตร	/	/	/	/	7.5	0.7	ใสไม่มีกลิ่น	๓.4			อ.อ.อ.
12	/	/	/	/	/	๒๙ ลิตร	/	/	/	/	7.6	0.6	ใสไม่มีกลิ่น	๓.5			อ.อ.อ.
13	/	/	/	/	/	๒๙ ลิตร	/	/	/	/	7.๐	0.7	ใสไม่มีกลิ่น	๓.6			อ.อ.อ.
14	/	/	/	/	/	๒๙ ลิตร	/	/	/	/	7.๒	0.6	ใสไม่มีกลิ่น	3.7			อ.อ.อ.
15	/	/	/	/	/	๒๙ ลิตร	/	/	/	/	7.6	0.7	ใสไม่มีกลิ่น	๓.๗			อ.อ.อ.
16	/	/	/	/	/	๒๙ ลิตร	/	/	/	/	7.9	0.6	ใสไม่มีกลิ่น	๓.5	/	/	อ.อ.อ.
17	/	/	/	/	/	๒๙ ลิตร	/	/	/	/	7.3	0.6	ใสไม่มีกลิ่น	3.4			อ.อ.อ.
18	/	/	/	/	/	๒๙ ลิตร	/	/	/	/	7.6	0.6	ใสไม่มีกลิ่น	3.๗			อ.อ.อ.
19	/	/	/	/	/	๒๙ ลิตร	/	/	/	/	7.5	0.7	ใสไม่มีกลิ่น	๓.5			อ.อ.อ.
20	/	/	/	/	/	๒๙ ลิตร	/	/	/	/	7.๗	0.7	ใสไม่มีกลิ่น	๓.๐			อ.อ.อ.
21	/	/	/	/	/	๒๙ ลิตร	/	/	/	/	7.5	0.6	ใสไม่มีกลิ่น	๓.7			อ.อ.อ.
22	/	/	/	/	/	๒๙ ลิตร	/	/	/	/	7.4	0.7	ใสไม่มีกลิ่น	๓.6			อ.อ.อ.
23	/	/	/	/	/	๒๙ ลิตร	/	/	/	/	7.7	0.6	ใสไม่มีกลิ่น	3.5	/	/	อ.อ.อ.
24	/	/	/	/	/	๒๙ ลิตร	/	/	/	/	7.6	0.7	ใสไม่มีกลิ่น	3.2			อ.อ.อ.
25	/	/	/	/	/	๒๙ ลิตร	/	/	/	/	7.5	0.6	ใสไม่มีกลิ่น	3.5			อ.อ.อ.
26	/	/	/	/	/	๒๙ ลิตร	/	/	/	/	7.๐	0.7	ใสไม่มีกลิ่น	3.4			อ.อ.อ.
27	/	/	/	/	/	๒๙ ลิตร	/	/	/	/	7.๗	0.6	ใสไม่มีกลิ่น	3.7			อ.อ.อ.
28	/	/	/	/	/	๒๙ ลิตร	/	/	/	/	7.6	0.7	ใสไม่มีกลิ่น	3.1			อ.อ.อ.
29	/	/	/	/	/	๒๙ ลิตร	/	/	/	/	7.5	0.6	ใสไม่มีกลิ่น	๓.2			อ.อ.อ.
30	/	/	/	/	/	๒๙ ลิตร	/	/	/	/	7.6	0.7	ใสไม่มีกลิ่น	๓.5	/	/	อ.อ.อ.
31	/	/	/	/	/	๒๙ ลิตร	/	/	/	/	7.๗	0.6	ใสไม่มีกลิ่น	3.4			อ.อ.อ.

✓ = ปกติ

✗ = ผิดปกติ

ผู้ทวนสอบ.....

## CHECK LIST ระบบบำบัดน้ำเสีย

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

วันที่	ตู้คอนโทรล	ปริมาณอากาศ			คลอรีน		ปริมาณ				ค่า PH	คลอรีน	สภาพทั่วไป	ค่า DO	บ่อดักไขมัน	ปริมาณเศษอาหาร	ผู้ตรวจเช็ค
	สถานะไฟโชว์	1	2	3	บับ	ลิตร/วัน	1	2	3	4	(7-9)	(0.5-1)	(สี,กลิ่น,ฟองอากาศ)	(มากกว่า 2 มก/ล)	*ตกทุกสัปดาห์	(สูงไม่เกิน 100 ซม.)	
1	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.8	0.7	ใส ไม่มีกลิ่น	3.4			อ.สมชาย
2	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.7	0.6	ใส ไม่มีกลิ่น	3.1			อ.สมชาย
3	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.5	0.6	ใส ไม่มีกลิ่น	3.7			อ.สมชาย
4	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.8	0.7	ใส ไม่มีกลิ่น	3.4	/	/	อ.สมชาย
5	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.9	0.6	ใส ไม่มีกลิ่น	3.6			อ.สมชาย
6	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.6	0.7	ใส ไม่มีกลิ่น	3.5			อ.สมชาย
7	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.4	0.6	ใส ไม่มีกลิ่น	3.4			อ.สมชาย
8	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.7	0.7	ใส ไม่มีกลิ่น	3.6			อ.สมชาย
9	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.8	0.7	ใส ไม่มีกลิ่น	3.5			อ.สมชาย
10	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.8	0.6	ใส ไม่มีกลิ่น	3.7			อ.สมชาย
11	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.7	0.7	ใส ไม่มีกลิ่น	3.8	/	/	อ.สมชาย
12	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.8	0.6	ใส ไม่มีกลิ่น	3.9			อ.สมชาย
13	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.6	0.7	ใส ไม่มีกลิ่น	3.4			อ.สมชาย
14	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.8	0.6	ใส ไม่มีกลิ่น	3.9			อ.สมชาย
15	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.4	0.7	ใส ไม่มีกลิ่น	3.5			อ.สมชาย
16	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.7	0.6	ใส ไม่มีกลิ่น	3.6			อ.สมชาย
17	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.3	0.7	ใส ไม่มีกลิ่น	3.6			อ.สมชาย
18	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.4	0.6	ใส ไม่มีกลิ่น	3.4	/	/	อ.สมชาย
19	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.6	0.7	ใส ไม่มีกลิ่น	3.9			อ.สมชาย
20	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.4	0.6	ใส ไม่มีกลิ่น	3.6			อ.สมชาย
21	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.3	0.7	ใส ไม่มีกลิ่น	3.4			อ.สมชาย
22	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.9	0.6	ใส ไม่มีกลิ่น	3.5			อ.สมชาย
23	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.0	0.7	ใส ไม่มีกลิ่น	3.7			อ.สมชาย
24	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.2	0.6	ใส ไม่มีกลิ่น	3.4			อ.สมชาย
25	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.5	0.6	ใส ไม่มีกลิ่น	3.8	/	/	อ.สมชาย
26	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.6	0.7	ใส ไม่มีกลิ่น	3.3			อ.สมชาย
27	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.3	0.6	ใส ไม่มีกลิ่น	3.4			อ.สมชาย
28	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.4	0.6	ใส ไม่มีกลิ่น	3.5			อ.สมชาย
29	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.5	0.7	ใส ไม่มีกลิ่น	3.4			อ.สมชาย
30	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.3	0.6	ใส ไม่มีกลิ่น	3.6			อ.สมชาย
31																	อ.สมชาย

✓ = ปกติ

✗ = ผิดปกติ

ผู้ตรวจสอบ.....อ.สมชาย

## CHECK LIST ระบบบำบัดน้ำเสีย

ป.จ.เดือน...ค.ค.....พ.ศ. 2567

วันที่	ตู้ถอนโทรล	บ่อบำบัดอากาศ			กลอรีน		บ่อบำบัด				ค่า PH	กลอรีน	สภาพทั่วไป	ค่า DO	บ่อตกไขมัน	ปริมาณเศษอาหาร	ผู้ตรวจเช็ค
	สถานะไฟโชว์	1	2	3	บ่อบำบัด	ลิตร/วัน	1	2	3	4	(7-9)	(0.5-1)	(สี,กลิ่น,ฟองอากาศ)	(มากกว่า 2 มก/ล)	*ตกทุกสัปดาห์	(สูงไม่เกิน 100 ซม.)	
1	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.3	0.6	ใสไม่มีกลิ่น	3.6			ผู้ตรวจ
2	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.2	0.7	ใสไม่มีกลิ่น	3.1	/	/	ผู้ตรวจ
3	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.8	0.6	ใสไม่มีกลิ่น	3.6			ผู้ตรวจ
4	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.6	0.6	ใสไม่มีกลิ่น	3.7			ผู้ตรวจ
5	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.9	0.7	ใสไม่มีกลิ่น	3.6			ผู้ตรวจ
6	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.8	0.6	ใสไม่มีกลิ่น	3.6			ผู้ตรวจ
7	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.7	0.7	ใสไม่มีกลิ่น	3.5			ผู้ตรวจ
8	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.6	0.7	ใสไม่มีกลิ่น	3.6			ผู้ตรวจ
9	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.7	0.6	ใสไม่มีกลิ่น	3.5	/	/	ผู้ตรวจ
10	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.7	0.7	ใสไม่มีกลิ่น	3.2			ผู้ตรวจ
11	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.6	0.5	ใสไม่มีกลิ่น	3.5			ผู้ตรวจ
12	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.8	0.7	ใสไม่มีกลิ่น	3.5			ผู้ตรวจ
13	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.5	0.6	ใสไม่มีกลิ่น	3.7			ผู้ตรวจ
14	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.4	0.7	ใสไม่มีกลิ่น	3.6			ผู้ตรวจ
15	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.6	0.6	ใสไม่มีกลิ่น	3.9			ผู้ตรวจ
16	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.8	0.7	ใสไม่มีกลิ่น	3.8	/	/	ผู้ตรวจ
17	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.5	0.6	ใสไม่มีกลิ่น	3.3			ผู้ตรวจ
18	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.6	0.7	ใสไม่มีกลิ่น	3.7			ผู้ตรวจ
19	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.8	0.7	ใสไม่มีกลิ่น	3.5			ผู้ตรวจ
20	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.7	0.6	ใสไม่มีกลิ่น	3.6			ผู้ตรวจ
21	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.5	0.7	ใสไม่มีกลิ่น	3.5			ผู้ตรวจ
22	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.6	0.6	ใสไม่มีกลิ่น	3.5			ผู้ตรวจ
23	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.7	0.6	ใสไม่มีกลิ่น	3.6	/	/	ผู้ตรวจ
24	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.5	0.7	ใสไม่มีกลิ่น	3.7			ผู้ตรวจ
25	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.6	0.6	ใสไม่มีกลิ่น	3.4			ผู้ตรวจ
26	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.5	0.7	ใสไม่มีกลิ่น	3.5			ผู้ตรวจ
27	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.7	0.6	ใสไม่มีกลิ่น	3.7			ผู้ตรวจ
28	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.4	0.7	ใสไม่มีกลิ่น	3.5			ผู้ตรวจ
29	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.3	0.6	ใสไม่มีกลิ่น	3.3			ผู้ตรวจ
30	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.6	0.7	ใสไม่มีกลิ่น	3.6	/	/	ผู้ตรวจ
31	/	/	/	/	/	29 ลิตร	/	/	/	/	7.5	0.6	ใสไม่มีกลิ่น	3.4			ผู้ตรวจ

✓ = ปกติ

✗ = ผิดปกติ

ผู้ทวนสอบ.....ผู้ตรวจ