

เอกสารแนบ 6
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท จี แอนด์ พี แอสเซ็ท โฮลดิ้ง จำกัด

Address : 489 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Site : Radisson Blu Plaza Bangkok

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Date : 09/12/2567

Received Date : 09/12/2567

Report Date : 21/12/2567

Sample Type : น้ำใช้

Sampling Method : Grab

Sampling Time : 10:10 น.

Analytical Date : 09 - 20/12/2567

Report No. : R30519/67

Parameters	Unit	Method	TW27590 /67
			Cooling Water
<i>Legionella spp.</i>	CFU/L	ISO 11731 : 2017	1.5 x 10 ³
Sample Condition		Observation	เหลืองใส

Analyst

21/12/2567

Technical Manager

21/12/2567

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025