

ตรวจ ๑๗

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผลการตรวจ	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.1	E	B	ห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.2	E	B	ทางเดินหน้าห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.3	E	B	หน้าลิฟต์เจ้าหน้า (B)	EML-E-B-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.4	E	B	ทางเดินหน้าลิฟต์ (B)	EML-E-B-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.5	E	B	ห้องลิ้นชัก 1 (B)	EML-E-B-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.6	E	B	ห้องลิ้นชัก 2 (B)	EML-E-B-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.7	E	B	ห้องลิ้นชัก 3 (B)	EML-E-B-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.8	E	B	ห้องลิ้นชัก 4 (B)	EML-E-B-08	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.9	E	B	ห้องลิ้นชัก 5 (B)	EML-E-B-09	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.10	E	B	ห้องลิ้นชัก 6 (B)	EML-E-B-10	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.11	E	B	ห้องวางระเบียบ 1 (B)	EML-E-B-11	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.12	E	B	ห้องวางระเบียบ 2 (B)	EML-E-B-12	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.13	E	B	ห้องวางระเบียบ 3 (B)	EML-E-B-13	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.14	E	B	ห้องวางระเบียบ 4 (B)	EML-E-B-14	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.15	E	B	ห้องวางระเบียบ 5 (B)	EML-E-B-15	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.16	E	B	บันไดหนีไฟใต้ดินหน้าตึก (B)	EML-E-B-16	X	X	X	X	X	OK	Normal
Emergency Light (Building E) No.17	E	B	บันไดหนีไฟใต้ดินกลาง (B)	EML-E-B-17	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.18	E	B	บันไดหนีไฟใต้ดินหลังตึก (B)	EML-E-B-18	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.19	E	B	ห้อง CHILLER 1 (B)	EML-E-B-19	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.20	E	B	ห้อง CHILLER 2 (B)	EML-E-B-20	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.21	E	B	ห้อง CHILLER 3 (B)	EML-E-B-21	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.22	E	B	ห้อง CHILLER 4 (B)	EML-E-B-22	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.23	E	B	ห้อง CHILLER 5 (B)	EML-E-B-23	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.24	E	B	ห้อง CHILLER 6 (B)	EML-E-B-24	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.25	E	B	บันไดหนีไฟประทุนบันไดตึก (B)	EML-E-B-25	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.26	E	G	AHU หน้าวางระเบียบ (G)	EML-E-G-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.27	E	G	บันไดหนีไฟ 1 สี่ถนน (G)	EML-E-G-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.28	E	G	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (G)	EML-E-G-03	X	X	X	X	X	OK	Normal
Emergency Light (Building E) No.29	E	G	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A ชั้น (G)	EML-E-G-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.30	E	G	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A ลง (G)	EML-E-G-05	X	X	X	X	X	OK	Normal
Emergency Light (Building E) No.31	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องน้ำ (2E)	EML-E-2-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.32	E	2	บันไดหนีไฟ 1 สี่ถนน ขึ้น (2E)	EML-E-2-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.33	E	2	บันไดหนีไฟ 1 สี่ถนน ลง (2E)	EML-E-2-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.34	E	2	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ขึ้น (2E)	EML-E-2-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.35	E	2	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลง (2E)	EML-E-2-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.36	E	2	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A ขึ้น (2E)	EML-E-2-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.37	E	2	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A ลง (2E)	EML-E-2-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.38	E	2	ห้องชาร์ปไฟฟ้าหน้าลิฟต์ (2E)	EML-E-2-08	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.39	E	2	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (2E)	EML-E-2-09	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.40	E	3	ห้อง AHU หน้าห้องน้ำ (3E)	EML-E-3-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.41	E	3	บันไดหนีไฟ 1 สี่ถนน ขึ้น (3E)	EML-E-3-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.42	E	3	บันไดหนีไฟ 1 สี่ถนน ลง (3E)	EML-E-3-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.43	E	3	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ขึ้น (3E)	EML-E-3-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.44	E	3	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลง (3E)	EML-E-3-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.45	E	3	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A ขึ้น (3E)	EML-E-3-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.46	E	3	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A ลง (3E)	EML-E-3-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.47	E	3	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (3E)	EML-E-3-08	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.48	E	3	ห้องชาร์ปไฟฟ้าหน้าลิฟต์ (3E)	EML-E-3-09	/	/	/	/	/	OK	

PM Program (Monthly)	
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (กดปลั๊ก 30 นาที)
3	3.ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่าง ๆ
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า

ผู้ตรวจ

วันที่

12/7/67

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้  
สรุปผลการตรวจเช็ค



ตรวจ 62

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจ (ชื่อ)	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.49	E	4	ห้อง AHU ข้างห้องน้ำ (4E)	EML-E-4-01	/	/	/	/	/	นันท	
Emergency Light (Building E) No.50	E	4	บันไดหนีไฟ 1 สี่ถนน (4E)	EML-E-4-02	/	/	/	/	/	นันท	
Emergency Light (Building E) No.51	E	4	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (4E)	EML-E-4-03	/	/	/	/	/	นันท	
Emergency Light (Building E) No.52	E	4	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลจ (4E)	EML-E-4-04	/	/	/	/	/	นันท	
Emergency Light (Building E) No.53	E	4	บันไดหนีไฟ 3 ห้องอาหาร A ชั้น (4E)	EML-E-4-05	/	/	/	/	/	นันท	
Emergency Light (Building E) No.54	E	4	บันไดหนีไฟ 3 ห้องอาหาร A ลจ (4E)	EML-E-4-06	/	/	/	/	/	นันท	
Emergency Light (Building E) No.55	E	4	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (4E)	EML-E-4-07	/	/	/	/	/	นันท	
Emergency Light (Building E) No.56	E	4	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (4E)	EML-E-4-08	/	/	/	/	/	นันท	
Emergency Light (Building E) No.57	E	5	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (5E)	EML-E-5-01	/	/	/	/	/	นันท	
Emergency Light (Building E) No.58	E	5	บันไดหนีไฟ 1 สี่ถนน ชั้น (5E)	EML-E-5-02	/	/	/	/	/	นันท	
Emergency Light (Building E) No.59	E	5	บันไดหนีไฟ 1 สี่ถนน ลจ (5E)	EML-E-5-03	/	/	/	/	/	นันท	
Emergency Light (Building E) No.60	E	5	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (5E)	EML-E-5-04	/	/	/	/	/	นันท	
Emergency Light (Building E) No.61	E	5	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลจ (5E)	EML-E-5-05	/	/	/	/	/	นันท	
Emergency Light (Building E) No.62	E	5	บันไดหนีไฟ 3 ห้องอาหาร A ชั้น (5E)	EML-E-5-06	/	/	/	/	/	นันท	
Emergency Light (Building E) No.63	E	5	บันไดหนีไฟ 3 ห้องอาหาร A ลจ (5E)	EML-E-5-07	/	/	/	/	/	นันท	
Emergency Light (Building E) No.64	E	5	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (5E)	EML-E-5-08	/	/	/	/	/	นันท	
Emergency Light (Building E) No.65	E	5	ห้อง AHU หน้าห้องน้ำ (5E)	EML-E-5-09	/	/	/	/	/	นันท	
Emergency Light (Building E) No.66	E	6	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (6E)	EML-E-6-01	/	/	/	/	/	นันท	
Emergency Light (Building E) No.67	E	6	บันไดหนีไฟ 1 สี่ถนน ชั้น (6E)	EML-E-6-02	/	/	/	/	/	นันท	
Emergency Light (Building E) No.68	E	6	บันไดหนีไฟ 1 สี่ถนน ลจ (6E)	EML-E-6-03	/	/	/	/	/	นันท	12/7/67
Emergency Light (Building E) No.69	E	6	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (6E)	EML-E-6-04	/	/	/	/	/	นันท	
Emergency Light (Building E) No.70	E	6	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลจ (6E)	EML-E-6-05	/	/	/	/	/	นันท	
Emergency Light (Building E) No.71	E	6	บันไดหนีไฟ 3 ห้องอาหาร A ชั้น (6E)	EML-E-6-06	/	/	/	/	/	นันท	
Emergency Light (Building E) No.72	E	6	บันไดหนีไฟ 3 ห้องอาหาร A ลจ (6E)	EML-E-6-07	/	/	/	/	/	นันท	
Emergency Light (Building E) No.73	E	6	ห้อง AHU แหนก CCU (6E)	EML-E-6-08	/	/	/	/	/	นันท	
Emergency Light (Building E) No.74	E	6	ห้อง AHU แหนก ICU (6E)	EML-E-6-09	/	/	/	/	/	นันท	
Emergency Light (Building E) No.75	E	6	ห้อง AHU ห้องรับรอง (6E)	EML-E-6-10	/	/	/	/	/	นันท	
Emergency Light (Building E) No.76	E	M	บันไดหนีไฟ 1 สี่ถนน (M)	EML-E-M-01	/	/	/	/	/	นันท	
Emergency Light (Building E) No.77	E	M	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (M)	EML-E-M-02	/	/	/	/	/	นันท	
Emergency Light (Building E) No.78	E	M	บันไดหนีไฟ 3 ห้องอาหาร A (M)	EML-E-M-03	/	/	/	/	/	นันท	
Emergency Light (Building E) No.79	E	M	ห้อง TUBE ข้างห้องน้ำ (M)	EML-E-M-04	/	/	/	/	/	นันท	
Emergency Light (Building E) No.80	E	M	ห้อง AHU ข้างบันไดหนีไฟ 2 (M)	EML-E-M-05	/	/	/	/	/	นันท	
Emergency Light (Building E) No.81	E	M	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (M)	EML-E-M-06	/	/	/	/	/	นันท	
Emergency Light (Building E) No.82	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF (7E)	EML-E-7-01	/	/	/	/	/	นันท	
Emergency Light (Building E) No.83	E	7	ในแกนเตอร์ (7E)	EML-E-7-02	/	/	/	/	/	นันท	
Emergency Light (Building E) No.84	E	7	ห้อง AHU (7E)	EML-E-7-03	/	/	/	/	/	นันท	
Emergency Light (Building E) No.85	E	7	บันไดหนีไฟ 1 สี่ถนน (7E)	EML-E-7-04	/	/	/	/	/	นันท	
Emergency Light (Building E) No.86	E	7	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (7E)	EML-E-7-05	/	/	/	/	/	นันท	
Emergency Light (Building E) No.87	E	7	บันไดหนีไฟ 3 ห้องอาหาร A (7E)	EML-E-7-06	/	/	/	/	/	นันท	
Emergency Light (Building E) No.88	E	7	ห้องชาร์ปไฟ (7E)	EML-E-7-07	/	/	/	/	/	นันท	
Emergency Light (Building E) No.89	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF (8E)	EML-E-8-01	/	/	/	/	/	นันท	
Emergency Light (Building E) No.90	E	8	ในแกนเตอร์ (8E)	EML-E-8-02	/	/	/	/	/	นันท	
Emergency Light (Building E) No.91	E	8	ห้อง AHU (8E)	EML-E-8-03	/	/	/	/	/	นันท	
Emergency Light (Building E) No.92	E	8	บันไดหนีไฟ 1 สี่ถนน (8E)	EML-E-8-04	/	/	/	/	/	นันท	
Emergency Light (Building E) No.93	E	8	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (8E)	EML-E-8-05	/	/	/	/	/	นันท	
Emergency Light (Building E) No.94	E	8	บันไดหนีไฟ 3 ห้องอาหาร A (8E)	EML-E-8-06	/	/	/	/	/	นันท	
Emergency Light (Building E) No.95	E	8	ชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (8E)	EML-E-8-07	/	/	/	/	/	นันท	

PM Program (Monthly)	
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ถอดปลั๊ก 30 นาที)
3	3.ตรวจเช็คสภาพการทำงานของ Function ต่าง ๆ
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า

ผู้ตรวจ

วันที่

12/7/67

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้  
สรุปผลการตรวจเช็ค



กนกพงศ์ 64

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.96	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF (9E)	EML-E-9-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.97	E	9	ในแกนเคอร์ (9E)	EML-E-9-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.98	E	9	บันไดหนีไฟ 1 สี่ถนน (9E)	EML-E-9-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.99	E	9	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (9E)	EML-E-9-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.100	E	9	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (9E)	EML-E-9-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.101	E	9	ห้อง AHU (9E)	EML-E-9-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.102	E	9	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (9E)	EML-E-9-07	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.103	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF (10E)	EML-E-10-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.104	E	10	ในแกนเคอร์ (10E)	EML-E-10-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.105	E	10	ห้อง AHU (10E)	EML-E-10-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.106	E	10	บันไดหนีไฟ 1 สี่ถนน (10E)	EML-E-10-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.107	E	10	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (10E)	EML-E-10-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.108	E	10	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (10E)	EML-E-10-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.109	E	10	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (10E)	EML-E-10-07	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.110	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF (11E)	EML-E-11-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.111	E	11	ในแกนเคอร์ (11E)	EML-E-11-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.112	E	11	ห้อง AHU (11E)	EML-E-11-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.113	E	11	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (11E)	EML-E-11-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.114	E	11	บันไดหนีไฟ 1 สี่ถนน (11E)	EML-E-11-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.115	E	11	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (11E)	EML-E-11-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.116	E	11	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (11E)	EML-E-11-07	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.117	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF (12E)	EML-E-12-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.118	E	12	ห้อง AHU (12E)	EML-E-12-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.119	E	12	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (12E)	EML-E-12-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.120	E	12	ในแกนเคอร์ (12E)	EML-E-12-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.121	E	12	บันไดหนีไฟ 1 สี่ถนน (12E)	EML-E-12-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.122	E	12	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (12E)	EML-E-12-06	X	X	X	X	X	เสีย	12/12/16
Emergency Light (Building E) No.123	E	12	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (12E)	EML-E-12-07	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.124	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF (14E)	EML-E-14-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.125	E	14	ในแกนเคอร์ (14E)	EML-E-14-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.126	E	14	ห้อง AHU (14E)	EML-E-14-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.127	E	14	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (14E)	EML-E-14-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.128	E	14	บันไดหนีไฟ 1 สี่ถนน (14E)	EML-E-14-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.129	E	14	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (14E)	EML-E-14-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.130	E	14	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (14E)	EML-E-14-07	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.131	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF (15E)	EML-E-15-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.132	E	15	ในแกนเคอร์ (15E)	EML-E-15-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.133	E	15	ห้อง AHU (15E)	EML-E-15-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.134	E	15	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (15E)	EML-E-15-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.135	E	15	บันไดหนีไฟ 1 สี่ถนน (15E)	EML-E-15-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.136	E	15	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (15E)	EML-E-15-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.137	E	15	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (15E)	EML-E-15-07	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.138	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF (16E)	EML-E-16-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.139	E	16	ห้อง AHU (16E)	EML-E-16-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.140	E	16	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (16E)	EML-E-16-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.141	E	16	ในแกนเคอร์ (16E)	EML-E-16-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.142	E	16	บันไดหนีไฟ 1 สี่ถนน (16E)	EML-E-16-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.143	E	16	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (16E)	EML-E-16-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.144	E	16	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (16E)	EML-E-16-07	/	/	/	/	/	ดี	

PM Program (Monthly)	
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟ (กดปลั๊ก 30 นาที)
3	3.ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่าง ๆ
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า

ผู้ตรวจ  
วันที่ 12/12/16

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้  
สรุปผลการตรวจเช็ค



150000 67

[illegible]

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้  
สรุปผลการตรวจเข็ด



Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.1	E	B	ห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-01	/	/	/	/	/	นส	
Emergency Light (Building E) No.2	E	B	ทางเดินหน้าห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-02	/	/	/	/	/	นส	
Emergency Light (Building E) No.3	E	B	หน้าลิฟต์เจ้า ๑ (B)	EML-E-B-03	/	/	/	/	/	นส	
Emergency Light (Building E) No.4	E	B	ทางเดินหน้าลิฟท์ (B)	EML-E-B-04	/	/	/	/	/	นส	
Emergency Light (Building E) No.5	E	B	ห้องลิ้นชัก 1 (B)	EML-E-B-05	/	/	/	/	/	นส	
Emergency Light (Building E) No.6	E	B	ห้องลิ้นชัก 2 (B)	EML-E-B-06	/	/	/	/	/	นส	
Emergency Light (Building E) No.7	E	B	ห้องลิ้นชัก 3 (B)	EML-E-B-07	/	/	/	/	/	นส	
Emergency Light (Building E) No.8	E	B	ห้องลิ้นชัก 4 (B)	EML-E-B-08	/	/	/	/	/	นส	
Emergency Light (Building E) No.9	E	B	ห้องลิ้นชัก 5 (B)	EML-E-B-09	/	/	/	/	/	นส	
Emergency Light (Building E) No.10	E	B	ห้องลิ้นชัก 6 (B)	EML-E-B-10	/	/	/	/	/	นส	
Emergency Light (Building E) No.11	E	B	ห้องมาสเตอร์เบียม 1 (B)	EML-E-B-11	/	/	/	/	/	นส	
Emergency Light (Building E) No.12	E	B	ห้องมาสเตอร์เบียม 2 (B)	EML-E-B-12	/	/	/	/	/	นส	
Emergency Light (Building E) No.13	E	B	ห้องมาสเตอร์เบียม 3 (B)	EML-E-B-13	/	/	/	/	/	นส	
Emergency Light (Building E) No.14	E	B	ห้องมาสเตอร์เบียม 4 (B)	EML-E-B-14	/	/	/	/	/	นส	
Emergency Light (Building E) No.15	E	B	ห้องมาสเตอร์เบียม 5 (B)	EML-E-B-15	/	/	/	/	/	นส	
Emergency Light (Building E) No.16	E	B	บันไดหนีไฟใต้ดินหน้าลิฟท์ (B)	EML-E-B-16	/	/	/	/	/	นส	
Emergency Light (Building E) No.17	E	B	บันไดหนีไฟใต้ดินกลาง (B)	EML-E-B-17	/	/	/	/	/	นส	
Emergency Light (Building E) No.18	E	B	บันไดหนีไฟใต้ดินหลังลิฟท์ (B)	EML-E-B-18	/	/	/	/	/	นส	
Emergency Light (Building E) No.19	E	B	ห้อง CHILLER 1 (B)	EML-E-B-19	/	/	/	/	/	นส	
Emergency Light (Building E) No.20	E	B	ห้อง CHILLER 2 (B)	EML-E-B-20	/	/	/	/	/	นส	
Emergency Light (Building E) No.21	E	B	ห้อง CHILLER 3 (B)	EML-E-B-21	/	/	/	/	/	นส	
Emergency Light (Building E) No.22	E	B	ห้อง CHILLER 4 (B)	EML-E-B-22	/	/	/	/	/	นส	
Emergency Light (Building E) No.23	E	B	ห้อง CHILLER 5 (B)	EML-E-B-23	/	/	/	/	/	นส	
Emergency Light (Building E) No.24	E	B	ห้อง CHILLER 6 (B)	EML-E-B-24	/	/	/	/	/	นส	
Emergency Light (Building E) No.25	E	B	บันไดหนีไฟประตูทางเข้าลิฟท์ (B)	EML-E-B-25	/	/	/	/	/	นส	
Emergency Light (Building E) No.26	E	G	AHU หน้ามาสเตอร์เบียม (G)	EML-E-G-01	/	/	/	/	/	นส	
Emergency Light (Building E) No.27	E	G	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (G)	EML-E-G-02	/	/	/	/	/	นส	
Emergency Light (Building E) No.28	E	G	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (G)	EML-E-G-03	/	/	/	/	/	นส	
Emergency Light (Building E) No.29	E	G	บันไดหนีไฟ 3 มือาการ A ขึ้น (G)	EML-E-G-04	/	/	/	/	/	นส	
Emergency Light (Building E) No.30	E	G	บันไดหนีไฟ 3 มือาการ A ลง (G)	EML-E-G-05	/	/	/	/	/	นส	
Emergency Light (Building E) No.31	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องน้ำ (2E)	EML-E-2-01	/	/	/	/	/	นส	
Emergency Light (Building E) No.32	E	2	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม ขึ้น (2E)	EML-E-2-02	/	/	/	/	/	นส	
Emergency Light (Building E) No.33	E	2	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม ลง (2E)	EML-E-2-03	/	/	/	/	/	นส	
Emergency Light (Building E) No.34	E	2	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ขึ้น (2E)	EML-E-2-04	/	/	/	/	/	นส	
Emergency Light (Building E) No.35	E	2	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลง (2E)	EML-E-2-05	/	/	/	/	/	นส	
Emergency Light (Building E) No.36	E	2	บันไดหนีไฟ 3 มือาการ A ขึ้น (2E)	EML-E-2-06	/	/	/	/	/	นส	
Emergency Light (Building E) No.37	E	2	บันไดหนีไฟ 3 มือาการ A ลง (2E)	EML-E-2-07	/	/	/	/	/	นส	
Emergency Light (Building E) No.38	E	2	ห้องขั้วรับไฟหน้าลิฟท์ (2E)	EML-E-2-08	/	/	/	/	/	นส	
Emergency Light (Building E) No.39	E	2	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (2E)	EML-E-2-09	/	/	/	/	/	นส	
Emergency Light (Building E) No.40	E	3	ห้อง AHU หน้าห้องน้ำ (3E)	EML-E-3-01	/	/	/	/	/	นส	
Emergency Light (Building E) No.41	E	3	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม ขึ้น (3E)	EML-E-3-02	/	/	/	/	/	นส	
Emergency Light (Building E) No.42	E	3	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม ลง (3E)	EML-E-3-03	/	/	/	/	/	นส	
Emergency Light (Building E) No.43	E	3	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ขึ้น (3E)	EML-E-3-04	/	/	/	/	/	นส	
Emergency Light (Building E) No.44	E	3	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลง (3E)	EML-E-3-05	/	/	/	/	/	นส	
Emergency Light (Building E) No.45	E	3	บันไดหนีไฟ 3 มือาการ A ขึ้น (3E)	EML-E-3-06	/	/	/	/	/	นส	
Emergency Light (Building E) No.46	E	3	บันไดหนีไฟ 3 มือาการ A ลง (3E)	EML-E-3-07	/	/	/	/	/	นส	
Emergency Light (Building E) No.47	E	3	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (3E)	EML-E-3-08	/	/	/	/	/	นส	
Emergency Light (Building E) No.48	E	3	ห้องขั้วรับไฟหน้าลิฟท์ (3E)	EML-E-3-09	/	/	/	/	/	นส	
PM Program (Monthly)											
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจ วันที่ 13/8/67
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (กดปลั๊ก 30 นาที)										
3	3.ตรวจเช็คสถานะการทำงานอง Function ต่าง ๆ										
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่										
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า										

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้  
สรุปผลการตรวจเช็ค

Emergency light ทำงานปกติ ทุกจุด



13/8/67

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.49	E	4	ห้อง AHU ข้างห้อง 4E	EML-E-4-01	/	/	/	/	/	13/8/67	
Emergency Light (Building E) No.50	E	4	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (4E)	EML-E-4-02	/	/	/	/	/	13/8/67	
Emergency Light (Building E) No.51	E	4	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (4E)	EML-E-4-03	/	/	/	/	/	13/8/67	
Emergency Light (Building E) No.52	E	4	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลม (4E)	EML-E-4-04	/	/	/	/	/	13/8/67	
Emergency Light (Building E) No.53	E	4	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A ชั้น (4E)	EML-E-4-05	/	/	/	/	/	13/8/67	
Emergency Light (Building E) No.54	E	4	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A ลม (4E)	EML-E-4-06	/	/	/	/	/	13/8/67	
Emergency Light (Building E) No.55	E	4	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (4E)	EML-E-4-07	/	/	/	/	/	13/8/67	
Emergency Light (Building E) No.56	E	4	ห้องชาร์จไฟหน้าลิฟท์ (4E)	EML-E-4-08	/	/	/	/	/	13/8/67	
Emergency Light (Building E) No.57	E	5	ห้องชาร์จไฟหน้าลิฟท์ (5E)	EML-E-5-01	/	/	/	/	/	13/8/67	
Emergency Light (Building E) No.58	E	5	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม ชั้น (5E)	EML-E-5-02	/	/	/	/	/	13/8/67	
Emergency Light (Building E) No.59	E	5	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม ลม (5E)	EML-E-5-03	/	/	/	/	/	13/8/67	
Emergency Light (Building E) No.60	E	5	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (5E)	EML-E-5-04	/	/	/	/	/	13/8/67	
Emergency Light (Building E) No.61	E	5	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลม (5E)	EML-E-5-05	/	/	/	/	/	13/8/67	
Emergency Light (Building E) No.62	E	5	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A ชั้น (5E)	EML-E-5-06	/	/	/	/	/	13/8/67	
Emergency Light (Building E) No.63	E	5	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A ลม (5E)	EML-E-5-07	/	/	/	/	/	13/8/67	
Emergency Light (Building E) No.64	E	5	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (5E)	EML-E-5-08	/	/	/	/	/	13/8/67	
Emergency Light (Building E) No.65	E	5	ห้อง AHU หน้าข้างห้อง 5E	EML-E-5-09	/	/	/	/	/	13/8/67	
Emergency Light (Building E) No.66	E	6	ห้องชาร์จไฟหน้าลิฟท์ (6E)	EML-E-6-01	/	/	/	/	/	13/8/67	
Emergency Light (Building E) No.67	E	6	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม ชั้น (6E)	EML-E-6-02	/	/	/	/	/	13/8/67	
Emergency Light (Building E) No.68	E	6	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม ลม (6E)	EML-E-6-03	/	/	/	/	/	13/8/67	
Emergency Light (Building E) No.69	E	6	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (6E)	EML-E-6-04	/	/	/	/	/	13/8/67	
Emergency Light (Building E) No.70	E	6	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลม (6E)	EML-E-6-05	/	/	/	/	/	13/8/67	
Emergency Light (Building E) No.71	E	6	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A ชั้น (6E)	EML-E-6-06	/	/	/	/	/	13/8/67	
Emergency Light (Building E) No.72	E	6	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A ลม (6E)	EML-E-6-07	/	/	/	/	/	13/8/67	
Emergency Light (Building E) No.73	E	6	ห้อง AHU แทน CCU (6E)	EML-E-6-08	/	/	/	/	/	13/8/67	
Emergency Light (Building E) No.74	E	6	ห้อง AHU แทน ICU (6E)	EML-E-6-09	/	/	/	/	/	13/8/67	
Emergency Light (Building E) No.75	E	6	ห้อง AHU ห้องรับรอง (6E)	EML-E-6-10	/	/	/	/	/	13/8/67	
Emergency Light (Building E) No.76	E	M	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (M)	EML-E-M-01	/	/	/	/	/	13/8/67	
Emergency Light (Building E) No.77	E	M	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (M)	EML-E-M-02	/	/	/	/	/	13/8/67	
Emergency Light (Building E) No.78	E	M	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (M)	EML-E-M-03	/	/	/	/	/	13/8/67	
Emergency Light (Building E) No.79	E	M	ห้อง TUBE ข้างห้อง 7M	EML-E-M-04	/	/	/	/	/	13/8/67	
Emergency Light (Building E) No.80	E	M	ห้อง AHU ข้างบันไดหนีไฟ 2 (M)	EML-E-M-05	/	/	/	/	/	13/8/67	
Emergency Light (Building E) No.81	E	M	ห้องชาร์จไฟหน้าลิฟท์ (M)	EML-E-M-06	/	/	/	/	/	13/8/67	
Emergency Light (Building E) No.82	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF (7E)	EML-E-7-01	/	/	/	/	/	13/8/67	
Emergency Light (Building E) No.83	E	7	ในทางเดิน (7E)	EML-E-7-02	/	/	/	/	/	13/8/67	
Emergency Light (Building E) No.84	E	7	ห้อง AHU (7E)	EML-E-7-03	/	/	/	/	/	13/8/67	
Emergency Light (Building E) No.85	E	7	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (7E)	EML-E-7-04	/	/	/	/	/	13/8/67	
Emergency Light (Building E) No.86	E	7	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (7E)	EML-E-7-05	/	/	/	/	/	13/8/67	
Emergency Light (Building E) No.87	E	7	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (7E)	EML-E-7-06	/	/	/	/	/	13/8/67	
Emergency Light (Building E) No.88	E	7	ห้องชาร์จไฟ (7E)	EML-E-7-07	/	/	/	/	/	13/8/67	
Emergency Light (Building E) No.89	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF (8E)	EML-E-8-01	/	/	/	/	/	13/8/67	
Emergency Light (Building E) No.90	E	8	ในทางเดิน (8E)	EML-E-8-02	/	/	/	/	/	13/8/67	
Emergency Light (Building E) No.91	E	8	ห้อง AHU (8E)	EML-E-8-03	/	/	/	/	/	13/8/67	
Emergency Light (Building E) No.92	E	8	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (8E)	EML-E-8-04	/	/	/	/	/	13/8/67	
Emergency Light (Building E) No.93	E	8	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (8E)	EML-E-8-05	/	/	/	/	/	13/8/67	
Emergency Light (Building E) No.94	E	8	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (8E)	EML-E-8-06	/	/	/	/	/	13/8/67	
Emergency Light (Building E) No.95	E	8	ชาร์จไฟหน้าลิฟท์ (8E)	EML-E-8-07	/	/	/	/	/	13/8/67	
PM Program (Monthly)											
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจ วันที่ 13/8/67
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ทดสอบ 30 นาที)										
3	3.ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่าง ๆ										
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่										
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า										

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้  
สรุปผลการตรวจเช็ค

Emergency light ทำงานปกติทุกจุด



สัญญา 67

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.96	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF (9E)	EML-E-9-01							
Emergency Light (Building E) No.97	E	9	ในแกนเตอร์ (9E)	EML-E-9-02							
Emergency Light (Building E) No.98	E	9	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (9E)	EML-E-9-03							
Emergency Light (Building E) No.99	E	9	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (9E)	EML-E-9-04							
Emergency Light (Building E) No.100	E	9	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (9E)	EML-E-9-05							
Emergency Light (Building E) No.101	E	9	ห้องAHU (9E)	EML-E-9-06							
Emergency Light (Building E) No.102	E	9	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (9E)	EML-E-9-07							
Emergency Light (Building E) No.103	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF (10E)	EML-E-10-01							
Emergency Light (Building E) No.104	E	10	ในแกนเตอร์ (10E)	EML-E-10-02							
Emergency Light (Building E) No.105	E	10	ห้อง AHU (10E)	EML-E-10-03							
Emergency Light (Building E) No.106	E	10	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (10E)	EML-E-10-04							
Emergency Light (Building E) No.107	E	10	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (10E)	EML-E-10-05							
Emergency Light (Building E) No.108	E	10	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (10E)	EML-E-10-06							
Emergency Light (Building E) No.109	E	10	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (10E)	EML-E-10-07							
Emergency Light (Building E) No.110	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF (11E)	EML-E-11-01							
Emergency Light (Building E) No.111	E	11	ในแกนเตอร์ (11E)	EML-E-11-02							
Emergency Light (Building E) No.112	E	11	ห้อง AHU (11E)	EML-E-11-03							
Emergency Light (Building E) No.113	E	11	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (11E)	EML-E-11-04							
Emergency Light (Building E) No.114	E	11	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (11E)	EML-E-11-05							
Emergency Light (Building E) No.115	E	11	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (11E)	EML-E-11-06							
Emergency Light (Building E) No.116	E	11	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (11E)	EML-E-11-07							
Emergency Light (Building E) No.117	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF (12E)	EML-E-12-01							
Emergency Light (Building E) No.118	E	12	ห้อง AHU (12E)	EML-E-12-02							
Emergency Light (Building E) No.119	E	12	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (12E)	EML-E-12-03							
Emergency Light (Building E) No.120	E	12	ในแกนเตอร์ (12E)	EML-E-12-04							
Emergency Light (Building E) No.121	E	12	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (12E)	EML-E-12-05							
Emergency Light (Building E) No.122	E	12	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (12E)	EML-E-12-06							
Emergency Light (Building E) No.123	E	12	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (12E)	EML-E-12-07							
Emergency Light (Building E) No.124	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF (14E)	EML-E-14-01							
Emergency Light (Building E) No.125	E	14	ในแกนเตอร์ (14E)	EML-E-14-02							
Emergency Light (Building E) No.126	E	14	ห้อง AHU (14E)	EML-E-14-03							
Emergency Light (Building E) No.127	E	14	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (14E)	EML-E-14-04							
Emergency Light (Building E) No.128	E	14	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (14E)	EML-E-14-05							
Emergency Light (Building E) No.129	E	14	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (14E)	EML-E-14-06							
Emergency Light (Building E) No.130	E	14	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (14E)	EML-E-14-07							
Emergency Light (Building E) No.131	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF (15E)	EML-E-15-01							
Emergency Light (Building E) No.132	E	15	ในแกนเตอร์ (15E)	EML-E-15-02							
Emergency Light (Building E) No.133	E	15	ห้อง AHU (15E)	EML-E-15-03							
Emergency Light (Building E) No.134	E	15	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (15E)	EML-E-15-04							
Emergency Light (Building E) No.135	E	15	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (15E)	EML-E-15-05							
Emergency Light (Building E) No.136	E	15	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (15E)	EML-E-15-06							
Emergency Light (Building E) No.137	E	15	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (15E)	EML-E-15-07							
Emergency Light (Building E) No.138	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF (16E)	EML-E-16-01							
Emergency Light (Building E) No.139	E	16	ห้อง AHU (16E)	EML-E-16-02							
Emergency Light (Building E) No.140	E	16	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (16E)	EML-E-16-03							
Emergency Light (Building E) No.141	E	16	ในแกนเตอร์ (16E)	EML-E-16-04							
Emergency Light (Building E) No.142	E	16	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (16E)	EML-E-16-05							
Emergency Light (Building E) No.143	E	16	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (16E)	EML-E-16-06							
Emergency Light (Building E) No.144	E	16	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (16E)	EML-E-16-07							
PM Program (Monthly)											
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)									ผู้ตรวจ วันที่ 13/8/67	
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (กดปลั๊ก 30 นาที)										
3	3.ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่าง ๆ										
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่										
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า										

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้  
สรุปผลการตรวจเช็ค

Emergency light ทำงานปกติทุกจุด



## Emergency light instructions



ก๊อกร 67

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.1	E	B	ห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-01	/	/	/	/	/	ท่านผอ.	
Emergency Light (Building E) No.2	E	B	ทางเดินหน้าห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-02	/	/	/	/	/	ท่านผอ.	
Emergency Light (Building E) No.3	E	B	หน้าลิฟท์เจ้าตัว (B)	EML-E-B-03	/	/	/	/	/	ท่านผอ.	
Emergency Light (Building E) No.4	E	B	ทางเดินหน้าลิฟท์ (B)	EML-E-B-04	/	/	/	/	/	ท่านผอ.	
Emergency Light (Building E) No.5	E	B	ห้องคลังยา 1 (B)	EML-E-B-05	/	/	/	/	/	ท่านผอ.	
Emergency Light (Building E) No.6	E	B	ห้องคลังยา 2 (B)	EML-E-B-06	/	/	/	/	/	ท่านผอ.	
Emergency Light (Building E) No.7	E	B	ห้องคลังยา 3 (B)	EML-E-B-07	/	/	/	/	/	ท่านผอ.	
Emergency Light (Building E) No.8	E	B	ห้องคลังยา 4 (B)	EML-E-B-08	/	/	/	/	/	ท่านผอ.	
Emergency Light (Building E) No.9	E	B	ห้องคลังยา 5 (B)	EML-E-B-09	/	/	/	/	/	ท่านผอ.	
Emergency Light (Building E) No.10	E	B	ห้องคลังยา 6 (B)	EML-E-B-10	/	/	/	/	/	ท่านผอ.	
Emergency Light (Building E) No.11	E	B	ห้องเวชระเบียน 1 (B)	EML-E-B-11	/	/	/	/	/	ท่านผอ.	
Emergency Light (Building E) No.12	E	B	ห้องเวชระเบียน 2 (B)	EML-E-B-12	/	/	/	/	/	ท่านผอ.	
Emergency Light (Building E) No.13	E	B	ห้องเวชระเบียน 3 (B)	EML-E-B-13	/	/	/	/	/	ท่านผอ.	
Emergency Light (Building E) No.14	E	B	ห้องเวชระเบียน 4 (B)	EML-E-B-14	/	/	/	/	/	ท่านผอ.	
Emergency Light (Building E) No.15	E	B	ห้องเวชระเบียน 5 (B)	EML-E-B-15	/	/	/	/	/	ท่านผอ.	
Emergency Light (Building E) No.16	E	B	บันไดหนีไฟใต้ดินหน้าตึก (B)	EML-E-B-16	/	/	/	/	/	ท่านผอ.	
Emergency Light (Building E) No.17	E	B	บันไดหนีไฟใต้ดินกลาง (B)	EML-E-B-17	/	/	/	/	/	ท่านผอ.	
Emergency Light (Building E) No.18	E	B	บันไดหนีไฟใต้ดินหลังตึก (B)	EML-E-B-18	/	/	/	/	/	ท่านผอ.	
Emergency Light (Building E) No.19	E	B	ห้อง CHILLER 1 (B)	EML-E-B-19	/	/	/	/	/	ท่านผอ.	
Emergency Light (Building E) No.20	E	B	ห้อง CHILLER 2 (B)	EML-E-B-20	/	/	/	/	/	ท่านผอ.	
Emergency Light (Building E) No.21	E	B	ห้อง CHILLER 3 (B)	EML-E-B-21	/	/	/	/	/	ท่านผอ.	
Emergency Light (Building E) No.22	E	B	ห้อง CHILLER 4 (B)	EML-E-B-22	/	/	/	/	/	ท่านผอ.	
Emergency Light (Building E) No.23	E	B	ห้อง CHILLER 5 (B)	EML-E-B-23	/	/	/	/	/	ท่านผอ.	
Emergency Light (Building E) No.24	E	B	ห้อง CHILLER 6 (B)	EML-E-B-24	/	/	/	/	/	ท่านผอ.	
Emergency Light (Building E) No.25	E	B	บันไดหนีไฟประตูด้านใต้ดิน (B)	EML-E-B-25	/	/	/	/	/	ท่านผอ.	
Emergency Light (Building E) No.26	E	G	AHU หน้าเวชระเบียน (G)	EML-E-G-01	/	/	/	/	/	ท่านผอ.	
Emergency Light (Building E) No.27	E	G	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งกีดขวาง (G)	EML-E-G-02	/	/	/	/	/	ท่านผอ.	
Emergency Light (Building E) No.28	E	G	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (G)	EML-E-G-03	/	/	/	/	/	ท่านผอ.	
Emergency Light (Building E) No.29	E	G	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งกีดขวาง A ชั้น (G)	EML-E-G-04	/	/	/	/	/	ท่านผอ.	
Emergency Light (Building E) No.30	E	G	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งกีดขวาง A ลง (G)	EML-E-G-05	/	/	/	/	/	ท่านผอ.	
Emergency Light (Building E) No.31	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องน้ำ (2E)	EML-E-2-01	/	/	/	/	/	ท่านผอ.	
Emergency Light (Building E) No.32	E	2	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งกีดขวาง ชั้น (2E)	EML-E-2-02	/	/	/	/	/	ท่านผอ.	
Emergency Light (Building E) No.33	E	2	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งกีดขวาง ลง (2E)	EML-E-2-03	/	/	/	/	/	ท่านผอ.	
Emergency Light (Building E) No.34	E	2	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (2E)	EML-E-2-04	/	/	/	/	/	ท่านผอ.	
Emergency Light (Building E) No.35	E	2	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลง (2E)	EML-E-2-05	/	/	/	/	/	ท่านผอ.	
Emergency Light (Building E) No.36	E	2	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งกีดขวาง A ชั้น (2E)	EML-E-2-06	/	/	/	/	/	ท่านผอ.	
Emergency Light (Building E) No.37	E	2	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งกีดขวาง A ลง (2E)	EML-E-2-07	/	/	/	/	/	ท่านผอ.	
Emergency Light (Building E) No.38	E	2	ห้องชาร์ปไฟฟ้าหน้าลิฟท์ (2E)	EML-E-2-08	/	/	/	/	/	ท่านผอ.	
Emergency Light (Building E) No.39	E	2	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (2E)	EML-E-2-09	/	/	/	/	/	ท่านผอ.	
Emergency Light (Building E) No.40	E	3	ห้อง AHU หน้าห้องน้ำ (3E)	EML-E-3-01	/	/	/	/	/	ท่านผอ.	
Emergency Light (Building E) No.41	E	3	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งกีดขวาง ชั้น (3E)	EML-E-3-02	/	/	/	/	/	ท่านผอ.	
Emergency Light (Building E) No.42	E	3	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งกีดขวาง ลง (3E)	EML-E-3-03	/	/	/	/	/	ท่านผอ.	
Emergency Light (Building E) No.43	E	3	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (3E)	EML-E-3-04	/	/	/	/	/	ท่านผอ.	
Emergency Light (Building E) No.44	E	3	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลง (3E)	EML-E-3-05	/	/	/	/	/	ท่านผอ.	
Emergency Light (Building E) No.45	E	3	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งกีดขวาง A ชั้น (3E)	EML-E-3-06	/	/	/	/	/	ท่านผอ.	
Emergency Light (Building E) No.46	E	3	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งกีดขวาง A ลง (3E)	EML-E-3-07	/	/	/	/	/	ท่านผอ.	
Emergency Light (Building E) No.47	E	3	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (3E)	EML-E-3-08	/	/	/	/	/	ท่านผอ.	
Emergency Light (Building E) No.48	E	3	ห้องชาร์ปไฟฟ้าหน้าลิฟท์ (3E)	EML-E-3-09	/	/	/	/	/	ท่านผอ.	

PM Program (Monthly)	
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ถอดปลั๊ก 30 นาที)
3	3.ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่าง ๆ
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า

ผู้ตรวจ   
วันที่ 11/9/67

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้  
สรุปผลการตรวจเช็ค



Attachment 67

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.49	E	4	ห้อง AHU ข้างห้องน้ำ (4E)	EML-E-4-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.50	E	4	บันไดหนีไฟ 1 สี่กอน (4E)	EML-E-4-02	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.51	E	4	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (4E)	EML-E-4-03	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.52	E	4	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลง (4E)	EML-E-4-04	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.53	E	4	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A ชั้น (4E)	EML-E-4-05	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.54	E	4	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A ลง (4E)	EML-E-4-06	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.55	E	4	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (4E)	EML-E-4-07	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.56	E	4	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (4E)	EML-E-4-08	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.57	E	5	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (5E)	EML-E-5-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.58	E	5	บันไดหนีไฟ 1 สี่กอน ชั้น (5E)	EML-E-5-02	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.59	E	5	บันไดหนีไฟ 1 สี่กอน ลง (5E)	EML-E-5-03	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.60	E	5	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (5E)	EML-E-5-04	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.61	E	5	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลง (5E)	EML-E-5-05	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.62	E	5	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A ชั้น (5E)	EML-E-5-06	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.63	E	5	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A ลง (5E)	EML-E-5-07	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.64	E	5	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (5E)	EML-E-5-08	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.65	E	5	ห้อง AHU หน้าข้างห้องน้ำ (5E)	EML-E-5-09	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.66	E	6	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (6E)	EML-E-6-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.67	E	6	บันไดหนีไฟ 1 สี่กอน ชั้น (6E)	EML-E-6-02	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.68	E	6	บันไดหนีไฟ 1 สี่กอน ลง (6E)	EML-E-6-03	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.69	E	6	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (6E)	EML-E-6-04	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.70	E	6	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลง (6E)	EML-E-6-05	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.71	E	6	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A ชั้น (6E)	EML-E-6-06	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.72	E	6	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A ลง (6E)	EML-E-6-07	X	X	X	X	X	ปกติ	12/9/67
Emergency Light (Building E) No.73	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU (6E)	EML-E-6-08	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.74	E	6	ห้อง AHU แผนก ICU (6E)	EML-E-6-09	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.75	E	6	ห้อง AHU ห้องรับรอง (6E)	EML-E-6-10	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.76	E	M	บันไดหนีไฟ 1 สี่กอน (M)	EML-E-M-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.77	E	M	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (M)	EML-E-M-02	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.78	E	M	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (M)	EML-E-M-03	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.79	E	M	ห้อง TUBE ข้างห้องน้ำ (M)	EML-E-M-04	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.80	E	M	ห้อง AHU ข้างบันไดหนีไฟ 2 (M)	EML-E-M-05	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.81	E	M	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (M)	EML-E-M-06	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.82	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF (7E)	EML-E-7-01	X	X	X	X	X	ปกติ	12/9/67
Emergency Light (Building E) No.83	E	7	ในเคาน์เตอร์ (7E)	EML-E-7-02	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.84	E	7	ห้อง AHU (7E)	EML-E-7-03	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.85	E	7	บันไดหนีไฟ 1 สี่กอน (7E)	EML-E-7-04	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.86	E	7	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (7E)	EML-E-7-05	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.87	E	7	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (7E)	EML-E-7-06	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.88	E	7	ห้องชาร์ปไฟ (7E)	EML-E-7-07	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.89	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF (8E)	EML-E-8-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.90	E	8	ในเคาน์เตอร์ (8E)	EML-E-8-02	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.91	E	8	ห้อง AHU (8E)	EML-E-8-03	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.92	E	8	บันไดหนีไฟ 1 สี่กอน (8E)	EML-E-8-04	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.93	E	8	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (8E)	EML-E-8-05	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.94	E	8	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (8E)	EML-E-8-06	/	/	/	/	/	ปกติ	
Emergency Light (Building E) No.95	E	8	ชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (8E)	EML-E-8-07	/	/	/	/	/	ปกติ	
PM Program (Monthly)											
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจ วันที่ 11/9/67
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (กดปลั๊ก 30 นาที)										
3	3.ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่าง ๆ										
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่										
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า										

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้  
สรุปผลการตรวจเช็ค



ตอนที่ 62

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจ(ชื่อ)	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.96	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF (9E)	EML-E-9-01	/	/	/	/	/	น.ร.ช	
Emergency Light (Building E) No.97	E	9	ในแกนเตอร์ (9E)	EML-E-9-02	/	/	/	/	/	น.ร.ช	
Emergency Light (Building E) No.98	E	9	บันไดหนีไฟ 1 สังกน (9E)	EML-E-9-03	/	/	/	/	/	น.ร.ช	
Emergency Light (Building E) No.99	E	9	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (9E)	EML-E-9-04	/	/	/	/	/	น.ร.ช	
Emergency Light (Building E) No.100	E	9	บันไดหนีไฟ 3 สังกน A (9E)	EML-E-9-05	/	/	/	/	/	น.ร.ช	
Emergency Light (Building E) No.101	E	9	ห้อง AHU (9E)	EML-E-9-06	/	/	/	/	/	น.ร.ช	
Emergency Light (Building E) No.102	E	9	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (9E)	EML-E-9-07	/	/	/	/	/	น.ร.ช	
Emergency Light (Building E) No.103	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF (10E)	EML-E-10-01	/	/	/	/	/	น.ร.ช	
Emergency Light (Building E) No.104	E	10	ในแกนเตอร์ (10E)	EML-E-10-02	/	/	/	/	/	น.ร.ช	
Emergency Light (Building E) No.105	E	10	ห้อง AHU (10E)	EML-E-10-03	/	/	/	/	/	น.ร.ช	
Emergency Light (Building E) No.106	E	10	บันไดหนีไฟ 1 สังกน (10E)	EML-E-10-04	/	/	/	/	/	น.ร.ช	
Emergency Light (Building E) No.107	E	10	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (10E)	EML-E-10-05	/	/	/	/	/	น.ร.ช	
Emergency Light (Building E) No.108	E	10	บันไดหนีไฟ 3 สังกน A (10E)	EML-E-10-06	/	/	/	/	/	น.ร.ช	
Emergency Light (Building E) No.109	E	10	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (10E)	EML-E-10-07	/	/	/	/	/	น.ร.ช	
Emergency Light (Building E) No.110	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF (11E)	EML-E-11-01	/	/	/	/	/	น.ร.ช	
Emergency Light (Building E) No.111	E	11	ในแกนเตอร์ (11E)	EML-E-11-02	/	/	/	/	/	น.ร.ช	
Emergency Light (Building E) No.112	E	11	ห้อง AHU (11E)	EML-E-11-03	/	/	/	/	/	น.ร.ช	
Emergency Light (Building E) No.113	E	11	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (11E)	EML-E-11-04	/	/	/	/	/	น.ร.ช	
Emergency Light (Building E) No.114	E	11	บันไดหนีไฟ 1 สังกน (11E)	EML-E-11-05	/	/	/	/	/	น.ร.ช	
Emergency Light (Building E) No.115	E	11	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (11E)	EML-E-11-06	/	/	/	/	/	น.ร.ช	
Emergency Light (Building E) No.116	E	11	บันไดหนีไฟ 3 สังกน A (11E)	EML-E-11-07	/	/	/	/	/	น.ร.ช	
Emergency Light (Building E) No.117	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF (12E)	EML-E-12-01	/	/	/	/	/	น.ร.ช	
Emergency Light (Building E) No.118	E	12	ห้อง AHU (12E)	EML-E-12-02	/	/	/	/	/	น.ร.ช	
Emergency Light (Building E) No.119	E	12	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (12E)	EML-E-12-03	/	/	/	/	/	น.ร.ช	
Emergency Light (Building E) No.120	E	12	ในแกนเตอร์ (12E)	EML-E-12-04	/	/	/	/	/	น.ร.ช	
Emergency Light (Building E) No.121	E	12	บันไดหนีไฟ 1 สังกน (12E)	EML-E-12-05	/	/	/	/	/	น.ร.ช	
Emergency Light (Building E) No.122	E	12	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (12E)	EML-E-12-06	/	/	/	/	/	น.ร.ช	
Emergency Light (Building E) No.123	E	12	บันไดหนีไฟ 3 สังกน A (12E)	EML-E-12-07	/	/	/	/	/	น.ร.ช	
Emergency Light (Building E) No.124	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF (14E)	EML-E-14-01	/	/	/	/	/	น.ร.ช	
Emergency Light (Building E) No.125	E	14	ในแกนเตอร์ (14E)	EML-E-14-02	/	/	/	/	/	น.ร.ช	
Emergency Light (Building E) No.126	E	14	ห้อง AHU (14E)	EML-E-14-03	/	/	/	/	/	น.ร.ช	
Emergency Light (Building E) No.127	E	14	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (14E)	EML-E-14-04	/	/	/	/	/	น.ร.ช	
Emergency Light (Building E) No.128	E	14	บันไดหนีไฟ 1 สังกน (14E)	EML-E-14-05	/	/	/	/	/	น.ร.ช	
Emergency Light (Building E) No.129	E	14	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (14E)	EML-E-14-06	/	/	/	/	/	น.ร.ช	
Emergency Light (Building E) No.130	E	14	บันไดหนีไฟ 3 สังกน A (14E)	EML-E-14-07	/	/	/	/	/	น.ร.ช	
Emergency Light (Building E) No.131	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF (15E)	EML-E-15-01	/	/	/	/	/	น.ร.ช	
Emergency Light (Building E) No.132	E	15	ในแกนเตอร์ (15E)	EML-E-15-02	/	/	/	/	/	น.ร.ช	
Emergency Light (Building E) No.133	E	15	ห้อง AHU (15E)	EML-E-15-03	/	/	/	/	/	น.ร.ช	
Emergency Light (Building E) No.134	E	15	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (15E)	EML-E-15-04	/	/	/	/	/	น.ร.ช	
Emergency Light (Building E) No.135	E	15	บันไดหนีไฟ 1 สังกน (15E)	EML-E-15-05	/	/	/	/	/	น.ร.ช	
Emergency Light (Building E) No.136	E	15	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (15E)	EML-E-15-06	/	/	/	/	/	น.ร.ช	
Emergency Light (Building E) No.137	E	15	บันไดหนีไฟ 3 สังกน A (15E)	EML-E-15-07	/	/	/	/	/	น.ร.ช	
Emergency Light (Building E) No.138	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF (16E)	EML-E-16-01	/	/	/	/	/	น.ร.ช	
Emergency Light (Building E) No.139	E	16	ห้อง AHU (16E)	EML-E-16-02	/	/	/	/	/	น.ร.ช	
Emergency Light (Building E) No.140	E	16	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (16E)	EML-E-16-03	/	/	/	/	/	น.ร.ช	
Emergency Light (Building E) No.141	E	16	ในแกนเตอร์ (16E)	EML-E-16-04	/	/	/	/	/	น.ร.ช	
Emergency Light (Building E) No.142	E	16	บันไดหนีไฟ 1 สังกน (16E)	EML-E-16-05	/	/	/	/	/	น.ร.ช	
Emergency Light (Building E) No.143	E	16	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (16E)	EML-E-16-06	/	/	/	/	/	น.ร.ช	
Emergency Light (Building E) No.144	E	16	บันไดหนีไฟ 3 สังกน A (16E)	EML-E-16-07	/	/	/	/	/	น.ร.ช	

PM Program (Monthly)	
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (กดปลั๊ก 30 นาที)
3	3.ตรวจเช็คสภาพการทำงานของ Function ต่าง ๆ
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า

ผู้ตรวจ   
วันที่ 11/9/64

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้  
สรุปผลการตรวจเช็ค



Provas 67

[illegible]

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ, ( x ) ผิดปกติ, ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้  
สรุปผลการตรวจเข็ด



ม.ค. 67

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.1	E	B	ห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-01	/	/	/	/	/	กาญจนา	
Emergency Light (Building E) No.2	E	B	ทางเดินหน้าห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-02	/	/	/	/	/	กาญจนา	
Emergency Light (Building E) No.3	E	B	หน้าลิฟท์เจ้า 7 หน้าที (B)	EML-E-B-03	/	/	/	/	/	กาญจนา	
Emergency Light (Building E) No.4	E	B	ทางเดินหน้าลิฟท์ (B)	EML-E-B-04	/	/	/	/	/	กาญจนา	
Emergency Light (Building E) No.5	E	B	ห้องลิ้นชัก 1 (B)	EML-E-B-05	/	/	/	/	/	กาญจนา	
Emergency Light (Building E) No.6	E	B	ห้องลิ้นชัก 2 (B)	EML-E-B-06	/	/	/	/	/	กาญจนา	
Emergency Light (Building E) No.7	E	B	ห้องลิ้นชัก 3 (B)	EML-E-B-07	/	/	/	/	/	กาญจนา	
Emergency Light (Building E) No.8	E	B	ห้องลิ้นชัก 4 (B)	EML-E-B-08	/	/	/	/	/	กาญจนา	
Emergency Light (Building E) No.9	E	B	ห้องลิ้นชัก 5 (B)	EML-E-B-09	/	/	/	/	/	กาญจนา	
Emergency Light (Building E) No.10	E	B	ห้องลิ้นชัก 6 (B)	EML-E-B-10	/	/	/	/	/	กาญจนา	
Emergency Light (Building E) No.11	E	B	ห้องวางระเบียบ 1 (B)	EML-E-B-11	/	/	/	/	/	กาญจนา	
Emergency Light (Building E) No.12	E	B	ห้องวางระเบียบ 2 (B)	EML-E-B-12	/	/	/	/	/	กาญจนา	
Emergency Light (Building E) No.13	E	B	ห้องวางระเบียบ 3 (B)	EML-E-B-13	/	/	/	/	/	กาญจนา	
Emergency Light (Building E) No.14	E	B	ห้องวางระเบียบ 4 (B)	EML-E-B-14	/	/	/	/	/	กาญจนา	
Emergency Light (Building E) No.15	E	B	ห้องวางระเบียบ 5 (B)	EML-E-B-15	/	/	/	/	/	กาญจนา	
Emergency Light (Building E) No.16	E	B	บันไดหนีไฟใต้ลิ้นชักลิ้ง (B)	EML-E-B-16	/	/	/	/	/	กาญจนา	
Emergency Light (Building E) No.17	E	B	บันไดหนีไฟใต้ลิ้งกลาง (B)	EML-E-B-17	/	/	/	/	/	กาญจนา	
Emergency Light (Building E) No.18	E	B	บันไดหนีไฟใต้ลิ้งหลังลิ้ง (B)	EML-E-B-18	/	/	/	/	/	กาญจนา	
Emergency Light (Building E) No.19	E	B	ห้อง CHILLER 1 (B)	EML-E-B-19	/	/	/	/	/	กาญจนา	
Emergency Light (Building E) No.20	E	B	ห้อง CHILLER 2 (B)	EML-E-B-20	/	/	/	/	/	กาญจนา	
Emergency Light (Building E) No.21	E	B	ห้อง CHILLER 3 (B)	EML-E-B-21	/	/	/	/	/	กาญจนา	
Emergency Light (Building E) No.22	E	B	ห้อง CHILLER 4 (B)	EML-E-B-22	/	/	/	/	/	กาญจนา	
Emergency Light (Building E) No.23	E	B	ห้อง CHILLER 5 (B)	EML-E-B-23	/	/	/	/	/	กาญจนา	
Emergency Light (Building E) No.24	E	B	ห้อง CHILLER 6 (B)	EML-E-B-24	/	/	/	/	/	กาญจนา	
Emergency Light (Building E) No.25	E	B	บันไดหนีไฟประตูหน้าลิ้ง (B)	EML-E-B-25	/	/	/	/	/	กาญจนา	
Emergency Light (Building E) No.26	E	G	AHU หน้าวางระเบียบ (G)	EML-E-G-01	/	/	/	/	/	กาญจนา	
Emergency Light (Building E) No.27	E	G	บันไดหนีไฟ 1 ชั้นบน (G)	EML-E-G-02	/	/	/	/	/	กาญจนา	
Emergency Light (Building E) No.28	E	G	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (G)	EML-E-G-03	/	/	/	/	/	กาญจนา	
Emergency Light (Building E) No.29	E	G	บันไดหนีไฟ 3 มีอาคาร A ชั้น (G)	EML-E-G-04	/	/	/	/	/	กาญจนา	
Emergency Light (Building E) No.30	E	G	บันไดหนีไฟ 3 มีอาคาร A ลง (G)	EML-E-G-05	/	/	/	/	/	กาญจนา	
Emergency Light (Building E) No.31	E	2	ห้อง AHU ข้างลิ้งน้ำ (2E)	EML-E-2-01	/	/	/	/	/	กาญจนา	
Emergency Light (Building E) No.32	E	2	บันไดหนีไฟ 1 ชั้นบน ชั้น (2E)	EML-E-2-02	/	/	/	/	/	กาญจนา	
Emergency Light (Building E) No.33	E	2	บันไดหนีไฟ 1 ชั้นบน ลง (2E)	EML-E-2-03	/	/	/	/	/	กาญจนา	
Emergency Light (Building E) No.34	E	2	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (2E)	EML-E-2-04	/	/	/	/	/	กาญจนา	
Emergency Light (Building E) No.35	E	2	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลง (2E)	EML-E-2-05	/	/	/	/	/	กาญจนา	
Emergency Light (Building E) No.36	E	2	บันไดหนีไฟ 3 มีอาคาร A ชั้น (2E)	EML-E-2-06	/	/	/	/	/	กาญจนา	
Emergency Light (Building E) No.37	E	2	บันไดหนีไฟ 3 มีอาคาร A ลง (2E)	EML-E-2-07	/	/	/	/	/	กาญจนา	
Emergency Light (Building E) No.38	E	2	ห้องขั้วรับไฟหน้าลิ้ง (2E)	EML-E-2-08	/	/	/	/	/	กาญจนา	
Emergency Light (Building E) No.39	E	2	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (2E)	EML-E-2-09	/	/	/	/	/	กาญจนา	
Emergency Light (Building E) No.40	E	3	ห้อง AHU หน้าห้องลิ้ง (3E)	EML-E-3-01	/	/	/	/	/	กาญจนา	
Emergency Light (Building E) No.41	E	3	บันไดหนีไฟ 1 ชั้นบน ชั้น (3E)	EML-E-3-02	/	/	/	/	/	กาญจนา	
Emergency Light (Building E) No.42	E	3	บันไดหนีไฟ 1 ชั้นบน ลง (3E)	EML-E-3-03	/	/	/	/	/	กาญจนา	
Emergency Light (Building E) No.43	E	3	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (3E)	EML-E-3-04	/	/	/	/	/	กาญจนา	
Emergency Light (Building E) No.44	E	3	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลง (3E)	EML-E-3-05	/	/	/	/	/	กาญจนา	
Emergency Light (Building E) No.45	E	3	บันไดหนีไฟ 3 มีอาคาร A ชั้น (3E)	EML-E-3-06	/	/	/	/	/	กาญจนา	
Emergency Light (Building E) No.46	E	3	บันไดหนีไฟ 3 มีอาคาร A ลง (3E)	EML-E-3-07	/	/	/	/	/	กาญจนา	
Emergency Light (Building E) No.47	E	3	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (3E)	EML-E-3-08	/	/	/	/	/	กาญจนา	
Emergency Light (Building E) No.48	E	3	ห้องขั้วรับไฟหน้าลิ้ง (3E)	EML-E-3-09	/	/	/	/	/	กาญจนา	
PM Program (Monthly)											
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจ วันที่ 12/10/67
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ทดสอบลิ้ง 30 นาที)										
3	3.ตรวจเช็คสถานะการทำงาน Function ต่าง ๆ										
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่										
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า										

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้  
สรุปผลการตรวจเช็ค

Emergency light ทั้งหมดปกติ



๓๑ ก.ค. ๕๙

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.49	E	4	ห้อง AHU ข้างห้อง 4E	EML-E-4-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.50	E	4	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 4E	EML-E-4-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.51	E	4	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น 4E	EML-E-4-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.52	E	4	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น 4E	EML-E-4-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.53	E	4	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 4E	EML-E-4-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.54	E	4	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 4E	EML-E-4-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.55	E	4	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน 4E	EML-E-4-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.56	E	4	ห้องยารักษาโรค 4E	EML-E-4-08	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.57	E	5	ห้องยารักษาโรค 5E	EML-E-5-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.58	E	5	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 5E	EML-E-5-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.59	E	5	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 5E	EML-E-5-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.60	E	5	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น 5E	EML-E-5-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.61	E	5	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น 5E	EML-E-5-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.62	E	5	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 5E	EML-E-5-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.63	E	5	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 5E	EML-E-5-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.64	E	5	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน 5E	EML-E-5-08	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.65	E	5	ห้อง AHU หน้าห้อง 5E	EML-E-5-09	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.66	E	6	ห้องยารักษาโรค 6E	EML-E-6-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.67	E	6	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 6E	EML-E-6-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.68	E	6	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 6E	EML-E-6-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.69	E	6	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น 6E	EML-E-6-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.70	E	6	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น 6E	EML-E-6-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.71	E	6	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 6E	EML-E-6-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.72	E	6	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 6E	EML-E-6-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.73	E	6	ห้อง AHU หน้า CCU 6E	EML-E-6-08	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.74	E	6	ห้อง AHU หน้า ICU 6E	EML-E-6-09	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.75	E	6	ห้อง AHU หน้าห้อง 6E	EML-E-6-10	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.76	E	M	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น M	EML-E-M-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.77	E	M	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น M	EML-E-M-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.78	E	M	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น M	EML-E-M-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.79	E	M	ห้อง TUBE ข้างห้อง M	EML-E-M-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.80	E	M	ห้อง AHU หน้าบันไดหนีไฟ 2 M	EML-E-M-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.81	E	M	ห้องยารักษาโรค M	EML-E-M-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.82	E	7	บันไดหนีไฟ STAFF 7E	EML-E-7-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.83	E	7	บันไดหนีไฟ STAFF 7E	EML-E-7-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.84	E	7	ห้อง AHU 7E	EML-E-7-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.85	E	7	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 7E	EML-E-7-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.86	E	7	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น 7E	EML-E-7-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.87	E	7	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 7E	EML-E-7-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.88	E	7	ห้องยารักษาโรค 7E	EML-E-7-07	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.89	E	8	บันไดหนีไฟ STAFF 8E	EML-E-8-01	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.90	E	8	บันไดหนีไฟ STAFF 8E	EML-E-8-02	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.91	E	8	ห้อง AHU 8E	EML-E-8-03	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.92	E	8	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 8E	EML-E-8-04	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.93	E	8	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น 8E	EML-E-8-05	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.94	E	8	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 8E	EML-E-8-06	/	/	/	/	/	OK	
Emergency Light (Building E) No.95	E	8	ห้องยารักษาโรค 8E	EML-E-8-07	/	/	/	/	/	OK	
PM Program (Monthly)											
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจ วันที่ 12/10/67
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ถอดปลั๊ก 30 นาที)										
3	3.ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่าง ๆ										
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่										
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า										


หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้  
สรุปผลการตรวจเช็ค

Emergency light ทำงานปกติ



มกราคม 67

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.96	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF (9E)	EML-E-9-01	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.97	E	9	ในเคาน์เตอร์ (9E)	EML-E-9-02	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.98	E	9	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (9E)	EML-E-9-03	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.99	E	9	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (9E)	EML-E-9-04	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.100	E	9	บันไดหนีไฟ 3 สีอาคาร A (9E)	EML-E-9-05	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.101	E	9	ห้อง AHU (9E)	EML-E-9-06	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.102	E	9	ห้องซาว์บิไฟหน้าลิฟท์ (9E)	EML-E-9-07	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.103	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF (10E)	EML-E-10-01	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.104	E	10	ในเคาน์เตอร์ (10E)	EML-E-10-02	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.105	E	10	ห้อง AHU (10E)	EML-E-10-03	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.106	E	10	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (10E)	EML-E-10-04	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.107	E	10	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (10E)	EML-E-10-05	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.108	E	10	บันไดหนีไฟ 3 สีอาคาร A (10E)	EML-E-10-06	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.109	E	10	ห้องซาว์บิไฟหน้าลิฟท์ (10E)	EML-E-10-07	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.110	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF (11E)	EML-E-11-01	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.111	E	11	ในเคาน์เตอร์ (11E)	EML-E-11-02	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.112	E	11	ห้อง AHU (11E)	EML-E-11-03	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.113	E	11	ห้องซาว์บิไฟหน้าลิฟท์ (11E)	EML-E-11-04	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.114	E	11	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (11E)	EML-E-11-05	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.115	E	11	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (11E)	EML-E-11-06	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.116	E	11	บันไดหนีไฟ 3 สีอาคาร A (11E)	EML-E-11-07	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.117	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF (12E)	EML-E-12-01	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.118	E	12	ห้อง AHU (12E)	EML-E-12-02	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.119	E	12	ห้องซาว์บิไฟหน้าลิฟท์ (12E)	EML-E-12-03	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.120	E	12	ในเคาน์เตอร์ (12E)	EML-E-12-04	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.121	E	12	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (12E)	EML-E-12-05	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.122	E	12	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (12E)	EML-E-12-06	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.123	E	12	บันไดหนีไฟ 3 สีอาคาร A (12E)	EML-E-12-07	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.124	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF (14E)	EML-E-14-01	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.125	E	14	ในเคาน์เตอร์ (14E)	EML-E-14-02	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.126	E	14	ห้อง AHU (14E)	EML-E-14-03	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.127	E	14	ห้องซาว์บิไฟหน้าลิฟท์ (14E)	EML-E-14-04	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.128	E	14	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (14E)	EML-E-14-05	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.129	E	14	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (14E)	EML-E-14-06	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.130	E	14	บันไดหนีไฟ 3 สีอาคาร A (14E)	EML-E-14-07	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.131	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF (15E)	EML-E-15-01	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.132	E	15	ในเคาน์เตอร์ (15E)	EML-E-15-02	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.133	E	15	ห้อง AHU (15E)	EML-E-15-03	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.134	E	15	ห้องซาว์บิไฟหน้าลิฟท์ (15E)	EML-E-15-04	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.135	E	15	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (15E)	EML-E-15-05	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.136	E	15	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (15E)	EML-E-15-06	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.137	E	15	บันไดหนีไฟ 3 สีอาคาร A (15E)	EML-E-15-07	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.138	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF (16E)	EML-E-16-01	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.139	E	16	ห้อง AHU (16E)	EML-E-16-02	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.140	E	16	ห้องซาว์บิไฟหน้าลิฟท์ (16E)	EML-E-16-03	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.141	E	16	ในเคาน์เตอร์ (16E)	EML-E-16-04	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.142	E	16	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (16E)	EML-E-16-05	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.143	E	16	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (16E)	EML-E-16-06	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.144	E	16	บันไดหนีไฟ 3 สีอาคาร A (16E)	EML-E-16-07	✓	✓	✓	✓	✓	OK	

PM Program (Monthly)		ผู้ตรวจ	
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)		
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (กดปลั๊ก 30 นาที)		
3	3.ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่าง ๆ		
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่		
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า		
		วันที่	12/10/67

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้  
สรุปผลการตรวจเช็ค

Emergency light ทั้งหมดปกติ



22702 61

[illegible]

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้  
สรุปผลการตรวจเช็ค

## Emergency light installation



Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.1	E	B	ห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-01	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.	
Emergency Light (Building E) No.2	E	B	ทางเดินเข้าห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-02	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.	
Emergency Light (Building E) No.3	E	B	หน้าลิฟท์เจ้า' หน้าที (B)	EML-E-B-03	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.	
Emergency Light (Building E) No.4	E	B	ทางเดินหน้าลิฟท์ (B)	EML-E-B-04	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.	
Emergency Light (Building E) No.5	E	B	ห้องลิ้นชัก 1 (B)	EML-E-B-05	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.	
Emergency Light (Building E) No.6	E	B	ห้องลิ้นชัก 2 (B)	EML-E-B-06	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.	
Emergency Light (Building E) No.7	E	B	ห้องลิ้นชัก 3 (B)	EML-E-B-07	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.	
Emergency Light (Building E) No.8	E	B	ห้องลิ้นชัก 4 (B)	EML-E-B-08	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.	
Emergency Light (Building E) No.9	E	B	ห้องลิ้นชัก 5 (B)	EML-E-B-09	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.	
Emergency Light (Building E) No.10	E	B	ห้องลิ้นชัก 6 (B)	EML-E-B-10	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.	
Emergency Light (Building E) No.11	E	B	ห้องลิ้นชัก 7 (B)	EML-E-B-11	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.	
Emergency Light (Building E) No.12	E	B	ห้องลิ้นชัก 8 (B)	EML-E-B-12	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.	
Emergency Light (Building E) No.13	E	B	ห้องลิ้นชัก 9 (B)	EML-E-B-13	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.	
Emergency Light (Building E) No.14	E	B	ห้องลิ้นชัก 10 (B)	EML-E-B-14	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.	
Emergency Light (Building E) No.15	E	B	ห้องลิ้นชัก 11 (B)	EML-E-B-15	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.	
Emergency Light (Building E) No.16	E	B	บันไดหนีไฟใต้ดินหน้าลิฟท์ (B)	EML-E-B-16	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.	
Emergency Light (Building E) No.17	E	B	บันไดหนีไฟใต้ดินกลาง (B)	EML-E-B-17	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.	
Emergency Light (Building E) No.18	E	B	บันไดหนีไฟใต้ดินหลังลิฟท์ (B)	EML-E-B-18	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.	
Emergency Light (Building E) No.19	E	B	ห้อง CHILLER 1 (B)	EML-E-B-19	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.	
Emergency Light (Building E) No.20	E	B	ห้อง CHILLER 2 (B)	EML-E-B-20	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.	
Emergency Light (Building E) No.21	E	B	ห้อง CHILLER 3 (B)	EML-E-B-21	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.	
Emergency Light (Building E) No.22	E	B	ห้อง CHILLER 4 (B)	EML-E-B-22	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.	
Emergency Light (Building E) No.23	E	B	ห้อง CHILLER 5 (B)	EML-E-B-23	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.	
Emergency Light (Building E) No.24	E	B	ห้อง CHILLER 6 (B)	EML-E-B-24	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.	
Emergency Light (Building E) No.25	E	B	บันไดหนีไฟบริเวณลิฟท์ (B)	EML-E-B-25	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.	
Emergency Light (Building E) No.26	E	G	AHU หน้าลิ้นชัก (G)	EML-E-G-01	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.	
Emergency Light (Building E) No.27	E	G	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น (G)	EML-E-G-02	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.	
Emergency Light (Building E) No.28	E	G	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น (G)	EML-E-G-03	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.	
Emergency Light (Building E) No.29	E	G	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น (G)	EML-E-G-04	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.	
Emergency Light (Building E) No.30	E	G	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น (G)	EML-E-G-05	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.	
Emergency Light (Building E) No.31	E	2	ห้อง AHU หน้าลิ้นชัก (2E)	EML-E-2-01	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.	
Emergency Light (Building E) No.32	E	2	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น (2E)	EML-E-2-02	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.	
Emergency Light (Building E) No.33	E	2	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น (2E)	EML-E-2-03	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.	
Emergency Light (Building E) No.34	E	2	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น (2E)	EML-E-2-04	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.	
Emergency Light (Building E) No.35	E	2	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น (2E)	EML-E-2-05	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.	
Emergency Light (Building E) No.36	E	2	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น (2E)	EML-E-2-06	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.	
Emergency Light (Building E) No.37	E	2	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น (2E)	EML-E-2-07	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.	
Emergency Light (Building E) No.38	E	2	ห้อง AHU หน้าลิ้นชัก (2E)	EML-E-2-08	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.	
Emergency Light (Building E) No.39	E	2	ห้อง AHU หน้าลิ้นชัก (2E)	EML-E-2-09	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.	
Emergency Light (Building E) No.40	E	3	ห้อง AHU หน้าลิ้นชัก (3E)	EML-E-3-01	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.	
Emergency Light (Building E) No.41	E	3	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น (3E)	EML-E-3-02	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.	
Emergency Light (Building E) No.42	E	3	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น (3E)	EML-E-3-03	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.	
Emergency Light (Building E) No.43	E	3	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น (3E)	EML-E-3-04	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.	
Emergency Light (Building E) No.44	E	3	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น (3E)	EML-E-3-05	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.	
Emergency Light (Building E) No.45	E	3	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น (3E)	EML-E-3-06	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.	
Emergency Light (Building E) No.46	E	3	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น (3E)	EML-E-3-07	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.	
Emergency Light (Building E) No.47	E	3	ห้อง AHU หน้าลิ้นชัก (3E)	EML-E-3-08	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.	
Emergency Light (Building E) No.48	E	3	ห้อง AHU หน้าลิ้นชัก (3E)	EML-E-3-09	✓	✓	✓	✓	✓	นาย ก.	
PM Program (Monthly)											
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจ
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (กดปลั๊ก 30 นาที)										วันที่
3	3.ตรวจเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่าง ๆ										16/11/67
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่										
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า										

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้  
สรุปผลการตรวจเช็ค

Emergency light สว่างทั้งระบบทดสอบสภาพ



วันที่ 15/11/67

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.49	E	4	ห้องAHU ข้างห้อง 4E	EML-E-4-01	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.50	E	4	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (4E)	EML-E-4-02	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.51	E	4	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (4E)	EML-E-4-03	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.52	E	4	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลม (4E)	EML-E-4-04	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.53	E	4	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A ชั้น (4E)	EML-E-4-05	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.54	E	4	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A ลม (4E)	EML-E-4-06	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.55	E	4	ห้องAHU หน้าบันไดเลื่อน (4E)	EML-E-4-07	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.56	E	4	ห้องชาร์ปไฟห้องลิฟท์ (4E)	EML-E-4-08	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.57	E	5	ห้องชาร์ปไฟห้องลิฟท์ (5E)	EML-E-5-01	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.58	E	5	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม ชั้น (5E)	EML-E-5-02	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.59	E	5	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม ลม (5E)	EML-E-5-03	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.60	E	5	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (5E)	EML-E-5-04	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.61	E	5	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลม (5E)	EML-E-5-05	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.62	E	5	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A ชั้น (5E)	EML-E-5-06	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.63	E	5	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A ลม (5E)	EML-E-5-07	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.64	E	5	ห้องAHU หน้าบันไดเลื่อน (5E)	EML-E-5-08	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.65	E	5	ห้องAHU หน้าชาร์ปลิฟท์ (5E)	EML-E-5-09	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.66	E	6	ห้องชาร์ปไฟห้องลิฟท์ (6E)	EML-E-6-01	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.67	E	6	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม ชั้น (6E)	EML-E-6-02	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.68	E	6	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม ลม (6E)	EML-E-6-03	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.69	E	6	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (6E)	EML-E-6-04	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.70	E	6	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลม (6E)	EML-E-6-05	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.71	E	6	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A ชั้น (6E)	EML-E-6-06	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.72	E	6	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A ลม (6E)	EML-E-6-07	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.73	E	6	ห้องAHU แยก CCU (6E)	EML-E-6-08	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.74	E	6	ห้องAHU แยก ICU (6E)	EML-E-6-09	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.75	E	6	ห้องAHU ห้องรับชม (6E)	EML-E-6-10	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.76	E	M	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (M)	EML-E-M-01	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.77	E	M	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (M)	EML-E-M-02	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.78	E	M	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (M)	EML-E-M-03	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.79	E	M	ห้องTUBE ข้างลิฟท์ (M)	EML-E-M-04	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.80	E	M	ห้องAHU ข้างบันไดหนีไฟ2 (M)	EML-E-M-05	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.81	E	M	ห้องชาร์ปไฟห้องลิฟท์ (M)	EML-E-M-06	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.82	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF (7E)	EML-E-7-01	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.83	E	7	ในแกนเคอร์ (7E)	EML-E-7-02	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.84	E	7	ห้องAHU (7E)	EML-E-7-03	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.85	E	7	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (7E)	EML-E-7-04	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.86	E	7	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (7E)	EML-E-7-05	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.87	E	7	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (7E)	EML-E-7-06	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.88	E	7	ห้องชาร์ปไฟ (7E)	EML-E-7-07	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.89	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF (8E)	EML-E-8-01	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.90	E	8	ในแกนเคอร์ (8E)	EML-E-8-02	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.91	E	8	ห้องAHU (8E)	EML-E-8-03	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.92	E	8	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (8E)	EML-E-8-04	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.93	E	8	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (8E)	EML-E-8-05	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.94	E	8	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (8E)	EML-E-8-06	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Emergency Light (Building E) No.95	E	8	ชาร์ปไฟห้องลิฟท์ (8E)	EML-E-8-07	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
PM Program (Monthly)											
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจ วันที่ 15/11/67
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ทดสอบ 30 นาที)										
3	3.ตรวจเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่าง ๆ										
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่										
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า										

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้  
สรุปผลการตรวจเช็ค

Emergency light ส่องสว่าง ระบบปกติ



พฤษภาคม ๒๕ ๖๗

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.96	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF (9E)	EML-E-9-01	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Emergency Light (Building E) No.97	E	9	ในเคาน์เตอร์ (9E)	EML-E-9-02	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Emergency Light (Building E) No.98	E	9	บันไดหนีไฟ 1 ชั้นบน (9E)	EML-E-9-03	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Emergency Light (Building E) No.99	E	9	บันไดหนีไฟ 2 ชั้นบน (9E)	EML-E-9-04	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Emergency Light (Building E) No.100	E	9	บันไดหนีไฟ 3 ชั้นอาคาร A (9E)	EML-E-9-05	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Emergency Light (Building E) No.101	E	9	ห้อง AHU (9E)	EML-E-9-06	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Emergency Light (Building E) No.102	E	9	ห้องครัวไฟฟ้าหน้าลิฟท์ (9E)	EML-E-9-07	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Emergency Light (Building E) No.103	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF (10E)	EML-E-10-01	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Emergency Light (Building E) No.104	E	10	ในเคาน์เตอร์ (10E)	EML-E-10-02	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Emergency Light (Building E) No.105	E	10	ห้อง AHU (10E)	EML-E-10-03	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Emergency Light (Building E) No.106	E	10	บันไดหนีไฟ 1 ชั้นบน (10E)	EML-E-10-04	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Emergency Light (Building E) No.107	E	10	บันไดหนีไฟ 2 ชั้นบน (10E)	EML-E-10-05	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Emergency Light (Building E) No.108	E	10	บันไดหนีไฟ 3 ชั้นอาคาร A (10E)	EML-E-10-06	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Emergency Light (Building E) No.109	E	10	ห้องครัวไฟฟ้าหน้าลิฟท์ (10E)	EML-E-10-07	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Emergency Light (Building E) No.110	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF (11E)	EML-E-11-01	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Emergency Light (Building E) No.111	E	11	ในเคาน์เตอร์ (11E)	EML-E-11-02	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Emergency Light (Building E) No.112	E	11	ห้อง AHU (11E)	EML-E-11-03	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Emergency Light (Building E) No.113	E	11	ห้องครัวไฟฟ้าหน้าลิฟท์ (11E)	EML-E-11-04	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Emergency Light (Building E) No.114	E	11	บันไดหนีไฟ 1 ชั้นบน (11E)	EML-E-11-05	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Emergency Light (Building E) No.115	E	11	บันไดหนีไฟ 2 ชั้นบน (11E)	EML-E-11-06	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Emergency Light (Building E) No.116	E	11	บันไดหนีไฟ 3 ชั้นอาคาร A (11E)	EML-E-11-07	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Emergency Light (Building E) No.117	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF (12E)	EML-E-12-01	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Emergency Light (Building E) No.118	E	12	ห้อง AHU (12E)	EML-E-12-02	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Emergency Light (Building E) No.119	E	12	ห้องครัวไฟฟ้าหน้าลิฟท์ (12E)	EML-E-12-03	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Emergency Light (Building E) No.120	E	12	ในเคาน์เตอร์ (12E)	EML-E-12-04	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Emergency Light (Building E) No.121	E	12	บันไดหนีไฟ 1 ชั้นบน (12E)	EML-E-12-05	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Emergency Light (Building E) No.122	E	12	บันไดหนีไฟ 2 ชั้นบน (12E)	EML-E-12-06	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Emergency Light (Building E) No.123	E	12	บันไดหนีไฟ 3 ชั้นอาคาร A (12E)	EML-E-12-07	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Emergency Light (Building E) No.124	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF (14E)	EML-E-14-01	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Emergency Light (Building E) No.125	E	14	ในเคาน์เตอร์ (14E)	EML-E-14-02	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Emergency Light (Building E) No.126	E	14	ห้อง AHU (14E)	EML-E-14-03	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Emergency Light (Building E) No.127	E	14	ห้องครัวไฟฟ้าหน้าลิฟท์ (14E)	EML-E-14-04	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Emergency Light (Building E) No.128	E	14	บันไดหนีไฟ 1 ชั้นบน (14E)	EML-E-14-05	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Emergency Light (Building E) No.129	E	14	บันไดหนีไฟ 2 ชั้นบน (14E)	EML-E-14-06	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Emergency Light (Building E) No.130	E	14	บันไดหนีไฟ 3 ชั้นอาคาร A (14E)	EML-E-14-07	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Emergency Light (Building E) No.131	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF (15E)	EML-E-15-01	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Emergency Light (Building E) No.132	E	15	ในเคาน์เตอร์ (15E)	EML-E-15-02	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Emergency Light (Building E) No.133	E	15	ห้อง AHU (15E)	EML-E-15-03	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Emergency Light (Building E) No.134	E	15	ห้องครัวไฟฟ้าหน้าลิฟท์ (15E)	EML-E-15-04	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Emergency Light (Building E) No.135	E	15	บันไดหนีไฟ 1 ชั้นบน (15E)	EML-E-15-05	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Emergency Light (Building E) No.136	E	15	บันไดหนีไฟ 2 ชั้นบน (15E)	EML-E-15-06	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Emergency Light (Building E) No.137	E	15	บันไดหนีไฟ 3 ชั้นอาคาร A (15E)	EML-E-15-07	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Emergency Light (Building E) No.138	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF (16E)	EML-E-16-01	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Emergency Light (Building E) No.139	E	16	ห้อง AHU (16E)	EML-E-16-02	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Emergency Light (Building E) No.140	E	16	ห้องครัวไฟฟ้าหน้าลิฟท์ (16E)	EML-E-16-03	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Emergency Light (Building E) No.141	E	16	ในเคาน์เตอร์ (16E)	EML-E-16-04	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Emergency Light (Building E) No.142	E	16	บันไดหนีไฟ 1 ชั้นบน (16E)	EML-E-16-05	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Emergency Light (Building E) No.143	E	16	บันไดหนีไฟ 2 ชั้นบน (16E)	EML-E-16-06	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Emergency Light (Building E) No.144	E	16	บันไดหนีไฟ 3 ชั้นอาคาร A (16E)	EML-E-16-07	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
PM Program (Monthly)											
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจ วันที่ 15/11/67
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (กดปลั๊ก 30 นาที)										
3	3.ตรวจเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่าง ๆ										
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่										
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า										

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้  
สรุปผลการตรวจเช็ค

Emergency light สวมทักท้วงและเตือนให้รีบซ่อมแซม



Emergency light



Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.1	E	B	ห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-01	/	/	/	/	/	นายพร	
Emergency Light (Building E) No.2	E	B	ทางเดินหน้าห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-02	/	/	/	/	/	นายพร	
Emergency Light (Building E) No.3	E	B	หน้าลิฟท์เจ้าท์ (B)	EML-E-B-03	/	/	/	/	/	นายพร	
Emergency Light (Building E) No.4	E	B	ทางเดินหน้าลิฟท์ (B)	EML-E-B-04	/	/	/	/	/	นายพร	
Emergency Light (Building E) No.5	E	B	ห้องฉายยา 1 (B)	EML-E-B-05	/	/	/	/	/	นายพร	
Emergency Light (Building E) No.6	E	B	ห้องฉายยา 2 (B)	EML-E-B-06	/	/	/	/	/	นายพร	
Emergency Light (Building E) No.7	E	B	ห้องฉายยา 3 (B)	EML-E-B-07	/	/	/	/	/	นายพร	
Emergency Light (Building E) No.8	E	B	ห้องฉายยา 4 (B)	EML-E-B-08	/	/	/	/	/	นายพร	
Emergency Light (Building E) No.9	E	B	ห้องฉายยา 5 (B)	EML-E-B-09	/	/	/	/	/	นายพร	
Emergency Light (Building E) No.10	E	B	ห้องฉายยา 6 (B)	EML-E-B-10	/	/	/	/	/	นายพร	
Emergency Light (Building E) No.11	E	B	ห้องฉายยาเย็น 1 (B)	EML-E-B-11	/	/	/	/	/	นายพร	
Emergency Light (Building E) No.12	E	B	ห้องฉายยาเย็น 2 (B)	EML-E-B-12	/	/	/	/	/	นายพร	
Emergency Light (Building E) No.13	E	B	ห้องฉายยาเย็น 3 (B)	EML-E-B-13	/	/	/	/	/	นายพร	
Emergency Light (Building E) No.14	E	B	ห้องฉายยาเย็น 4 (B)	EML-E-B-14	/	/	/	/	/	นายพร	
Emergency Light (Building E) No.15	E	B	ห้องฉายยาเย็น 5 (B)	EML-E-B-15	/	/	/	/	/	นายพร	
Emergency Light (Building E) No.16	E	B	บันไดหนีไฟใต้ดินหน้าลิฟท์ (B)	EML-E-B-16	/	/	/	/	/	นายพร	
Emergency Light (Building E) No.17	E	B	บันไดหนีไฟใต้ดินกลาง (B)	EML-E-B-17	/	/	/	/	/	นายพร	
Emergency Light (Building E) No.18	E	B	บันไดหนีไฟใต้ดินหน้าลิฟท์ (B)	EML-E-B-18	/	/	/	/	/	นายพร	
Emergency Light (Building E) No.19	E	B	ห้อง CHILLER 1 (B)	EML-E-B-19	/	/	/	/	/	นายพร	
Emergency Light (Building E) No.20	E	B	ห้อง CHILLER 2 (B)	EML-E-B-20	/	/	/	/	/	นายพร	
Emergency Light (Building E) No.21	E	B	ห้อง CHILLER 3 (B)	EML-E-B-21	/	/	/	/	/	นายพร	
Emergency Light (Building E) No.22	E	B	ห้อง CHILLER 4 (B)	EML-E-B-22	/	/	/	/	/	นายพร	
Emergency Light (Building E) No.23	E	B	ห้อง CHILLER 5 (B)	EML-E-B-23	/	/	/	/	/	นายพร	
Emergency Light (Building E) No.24	E	B	ห้อง CHILLER 6 (B)	EML-E-B-24	/	/	/	/	/	นายพร	
Emergency Light (Building E) No.25	E	B	บันไดหนีไฟประตูด่านใต้ดิน (B)	EML-E-B-25	/	/	/	/	/	นายพร	
Emergency Light (Building E) No.26	E	G	AHU หน้าฉายยาเย็น (G)	EML-E-G-01	/	/	/	/	/	นายพร	
Emergency Light (Building E) No.27	E	G	บันไดหนีไฟ 1 สี่แยก (G)	EML-E-G-02	/	/	/	/	/	นายพร	
Emergency Light (Building E) No.28	E	G	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (G)	EML-E-G-03	/	/	/	/	/	นายพร	
Emergency Light (Building E) No.29	E	G	บันไดหนีไฟ 3 สี่แยกอาคาร A ขึ้น (G)	EML-E-G-04	/	/	/	/	/	นายพร	
Emergency Light (Building E) No.30	E	G	บันไดหนีไฟ 3 สี่แยกอาคาร A ลง (G)	EML-E-G-05	/	/	/	/	/	นายพร	
Emergency Light (Building E) No.31	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องน้ำ (2E)	EML-E-2-01	/	/	/	/	/	นายพร	
Emergency Light (Building E) No.32	E	2	บันไดหนีไฟ 1 สี่แยก ขึ้น (2E)	EML-E-2-02	/	/	/	/	/	นายพร	
Emergency Light (Building E) No.33	E	2	บันไดหนีไฟ 1 สี่แยก ลง (2E)	EML-E-2-03	/	/	/	/	/	นายพร	
Emergency Light (Building E) No.34	E	2	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ขึ้น (2E)	EML-E-2-04	/	/	/	/	/	นายพร	
Emergency Light (Building E) No.35	E	2	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลง (2E)	EML-E-2-05	/	/	/	/	/	นายพร	
Emergency Light (Building E) No.36	E	2	บันไดหนีไฟ 3 สี่แยกอาคาร A ขึ้น (2E)	EML-E-2-06	/	/	/	/	/	นายพร	
Emergency Light (Building E) No.37	E	2	บันไดหนีไฟ 3 สี่แยกอาคาร A ลง (2E)	EML-E-2-07	/	/	/	/	/	นายพร	
Emergency Light (Building E) No.38	E	2	ห้องขารับไฟหน้าลิฟท์ (2E)	EML-E-2-08	/	/	/	/	/	นายพร	
Emergency Light (Building E) No.39	E	2	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (2E)	EML-E-2-09	/	/	/	/	/	นายพร	
Emergency Light (Building E) No.40	E	3	ห้อง AHU หน้าห้องน้ำ (3E)	EML-E-3-01	/	/	/	/	/	นายพร	
Emergency Light (Building E) No.41	E	3	บันไดหนีไฟ 1 สี่แยก ขึ้น (3E)	EML-E-3-02	/	/	/	/	/	นายพร	
Emergency Light (Building E) No.42	E	3	บันไดหนีไฟ 1 สี่แยก ลง (3E)	EML-E-3-03	/	/	/	/	/	นายพร	
Emergency Light (Building E) No.43	E	3	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ขึ้น (3E)	EML-E-3-04	/	/	/	/	/	นายพร	
Emergency Light (Building E) No.44	E	3	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลง (3E)	EML-E-3-05	/	/	/	/	/	นายพร	
Emergency Light (Building E) No.45	E	3	บันไดหนีไฟ 3 สี่แยกอาคาร A ขึ้น (3E)	EML-E-3-06	/	/	/	/	/	นายพร	
Emergency Light (Building E) No.46	E	3	บันไดหนีไฟ 3 สี่แยกอาคาร A ลง (3E)	EML-E-3-07	/	/	/	/	/	นายพร	
Emergency Light (Building E) No.47	E	3	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (3E)	EML-E-3-08	/	/	/	/	/	นายพร	
Emergency Light (Building E) No.48	E	3	ห้องขารับไฟหน้าลิฟท์ (3E)	EML-E-3-09	/	/	/	/	/	นายพร	
PM Program (Monthly)											
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใบงาน)										ผู้ตรวจ วันที่ 12/12/67
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (กดปลั๊ก 30 นาที)										
3	3.ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่าง ๆ										
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่										
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า										

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้  
สรุปผลการตรวจเช็ค

Emergency light ทั้งหมดปกติ



คิวอาร์ 2567

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.49	E	4	ห้อง AHU ชั้นห้องเก่า (4E)	EML-E-4-01						ทำเสร็จ	
Emergency Light (Building E) No.50	E	4	บันไดหนีไฟ 1 สี่แยก (4E)	EML-E-4-02						ทำเสร็จ	
Emergency Light (Building E) No.51	E	4	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (4E)	EML-E-4-03						ทำเสร็จ	
Emergency Light (Building E) No.52	E	4	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลม (4E)	EML-E-4-04						ทำเสร็จ	
Emergency Light (Building E) No.53	E	4	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A ชั้น (4E)	EML-E-4-05						ทำเสร็จ	
Emergency Light (Building E) No.54	E	4	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A ลม (4E)	EML-E-4-06						ทำเสร็จ	
Emergency Light (Building E) No.55	E	4	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (4E)	EML-E-4-07						ทำเสร็จ	
Emergency Light (Building E) No.56	E	4	ห้องขี้นบันไดหนีไฟ (4E)	EML-E-4-08						ทำเสร็จ	
Emergency Light (Building E) No.57	E	5	ห้องขี้นบันไดหนีไฟ (5E)	EML-E-5-01						ทำเสร็จ	
Emergency Light (Building E) No.58	E	5	บันไดหนีไฟ 1 สี่แยก ชั้น (5E)	EML-E-5-02						ทำเสร็จ	
Emergency Light (Building E) No.59	E	5	บันไดหนีไฟ 1 สี่แยก ลม (5E)	EML-E-5-03						ทำเสร็จ	
Emergency Light (Building E) No.60	E	5	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (5E)	EML-E-5-04						ทำเสร็จ	
Emergency Light (Building E) No.61	E	5	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลม (5E)	EML-E-5-05						ทำเสร็จ	
Emergency Light (Building E) No.62	E	5	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A ชั้น (5E)	EML-E-5-06						ทำเสร็จ	
Emergency Light (Building E) No.63	E	5	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A ลม (5E)	EML-E-5-07						ทำเสร็จ	
Emergency Light (Building E) No.64	E	5	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (5E)	EML-E-5-08						ทำเสร็จ	
Emergency Light (Building E) No.65	E	5	ห้อง AHU หน้าบันไดห้องเก่า (5E)	EML-E-5-09						ทำเสร็จ	
Emergency Light (Building E) No.66	E	6	ห้องขี้นบันไดหนีไฟ (6E)	EML-E-6-01						ทำเสร็จ	
Emergency Light (Building E) No.67	E	6	บันไดหนีไฟ 1 สี่แยก ชั้น (6E)	EML-E-6-02						ทำเสร็จ	
Emergency Light (Building E) No.68	E	6	บันไดหนีไฟ 1 สี่แยก ลม (6E)	EML-E-6-03						ทำเสร็จ	
Emergency Light (Building E) No.69	E	6	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (6E)	EML-E-6-04						ทำเสร็จ	
Emergency Light (Building E) No.70	E	6	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลม (6E)	EML-E-6-05						ทำเสร็จ	
Emergency Light (Building E) No.71	E	6	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A ชั้น (6E)	EML-E-6-06						ทำเสร็จ	
Emergency Light (Building E) No.72	E	6	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A ลม (6E)	EML-E-6-07						ทำเสร็จ	
Emergency Light (Building E) No.73	E	6	ห้อง AHU แยก CCU (6E)	EML-E-6-08						ทำเสร็จ	
Emergency Light (Building E) No.74	E	6	ห้อง AHU แยก ICU (6E)	EML-E-6-09						ทำเสร็จ	
Emergency Light (Building E) No.75	E	6	ห้อง AHU ห้องรับรอง (6E)	EML-E-6-10						ทำเสร็จ	
Emergency Light (Building E) No.76	E	M	บันไดหนีไฟ 1 สี่แยก (M)	EML-E-M-01						ทำเสร็จ	
Emergency Light (Building E) No.77	E	M	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (M)	EML-E-M-02						ทำเสร็จ	
Emergency Light (Building E) No.78	E	M	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (M)	EML-E-M-03						ทำเสร็จ	
Emergency Light (Building E) No.79	E	M	ห้อง TUBE ขี้นบันได (M)	EML-E-M-04						ทำเสร็จ	
Emergency Light (Building E) No.80	E	M	ห้อง AHU ขี้นบันไดหนีไฟ 2 (M)	EML-E-M-05						ทำเสร็จ	
Emergency Light (Building E) No.81	E	M	ห้องขี้นบันไดหนีไฟ (M)	EML-E-M-06						ทำเสร็จ	
Emergency Light (Building E) No.82	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF (7E)	EML-E-7-01						ทำเสร็จ	
Emergency Light (Building E) No.83	E	7	ในทางเดิน (7E)	EML-E-7-02						ทำเสร็จ	
Emergency Light (Building E) No.84	E	7	ห้อง AHU (7E)	EML-E-7-03						ทำเสร็จ	
Emergency Light (Building E) No.85	E	7	บันไดหนีไฟ 1 สี่แยก (7E)	EML-E-7-04						ทำเสร็จ	
Emergency Light (Building E) No.86	E	7	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (7E)	EML-E-7-05						ทำเสร็จ	
Emergency Light (Building E) No.87	E	7	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (7E)	EML-E-7-06						ทำเสร็จ	
Emergency Light (Building E) No.88	E	7	ห้องขี้นบันได (7E)	EML-E-7-07						ทำเสร็จ	
Emergency Light (Building E) No.89	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF (8E)	EML-E-8-01						ทำเสร็จ	
Emergency Light (Building E) No.90	E	8	ในทางเดิน (8E)	EML-E-8-02						ทำเสร็จ	
Emergency Light (Building E) No.91	E	8	ห้อง AHU (8E)	EML-E-8-03						ทำเสร็จ	
Emergency Light (Building E) No.92	E	8	บันไดหนีไฟ 1 สี่แยก (8E)	EML-E-8-04						ทำเสร็จ	
Emergency Light (Building E) No.93	E	8	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (8E)	EML-E-8-05						ทำเสร็จ	
Emergency Light (Building E) No.94	E	8	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (8E)	EML-E-8-06						ทำเสร็จ	
Emergency Light (Building E) No.95	E	8	ขี้นบันไดหนีไฟ (8E)	EML-E-8-07						ทำเสร็จ	

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้  
สรุปผลการตรวจเช็ค

Emergency light ทำงานปกติ



Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.96	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF (9E)	EML-E-9-01						นางสาวกมล	
Emergency Light (Building E) No.97	E	9	ในเคาน์เตอร์ (9E)	EML-E-9-02						นางสาวกมล	
Emergency Light (Building E) No.98	E	9	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (9E)	EML-E-9-03						นางสาวกมล	
Emergency Light (Building E) No.99	E	9	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (9E)	EML-E-9-04						นางสาวกมล	
Emergency Light (Building E) No.100	E	9	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (9E)	EML-E-9-05						นางสาวกมล	
Emergency Light (Building E) No.101	E	9	ห้องAHU (9E)	EML-E-9-06						นางสาวกมล	
Emergency Light (Building E) No.102	E	9	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (9E)	EML-E-9-07						นางสาวกมล	
Emergency Light (Building E) No.103	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF (10E)	EML-E-10-01						นางสาวกมล	
Emergency Light (Building E) No.104	E	10	ในเคาน์เตอร์ (10E)	EML-E-10-02						นางสาวกมล	
Emergency Light (Building E) No.105	E	10	ห้อง AHU (10E)	EML-E-10-03						นางสาวกมล	
Emergency Light (Building E) No.106	E	10	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (10E)	EML-E-10-04						นางสาวกมล	
Emergency Light (Building E) No.107	E	10	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (10E)	EML-E-10-05						นางสาวกมล	
Emergency Light (Building E) No.108	E	10	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (10E)	EML-E-10-06						นางสาวกมล	
Emergency Light (Building E) No.109	E	10	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (10E)	EML-E-10-07						นางสาวกมล	
Emergency Light (Building E) No.110	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF (11E)	EML-E-11-01						นางสาวกมล	
Emergency Light (Building E) No.111	E	11	ในเคาน์เตอร์ (11E)	EML-E-11-02						นางสาวกมล	
Emergency Light (Building E) No.112	E	11	ห้อง AHU (11E)	EML-E-11-03						นางสาวกมล	
Emergency Light (Building E) No.113	E	11	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (11E)	EML-E-11-04						นางสาวกมล	
Emergency Light (Building E) No.114	E	11	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (11E)	EML-E-11-05						นางสาวกมล	
Emergency Light (Building E) No.115	E	11	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (11E)	EML-E-11-06						นางสาวกมล	
Emergency Light (Building E) No.116	E	11	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (11E)	EML-E-11-07						นางสาวกมล	
Emergency Light (Building E) No.117	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF (12E)	EML-E-12-01						นางสาวกมล	
Emergency Light (Building E) No.118	E	12	ห้อง AHU (12E)	EML-E-12-02						นางสาวกมล	
Emergency Light (Building E) No.119	E	12	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (12E)	EML-E-12-03						นางสาวกมล	
Emergency Light (Building E) No.120	E	12	ในเคาน์เตอร์ (12E)	EML-E-12-04						นางสาวกมล	
Emergency Light (Building E) No.121	E	12	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (12E)	EML-E-12-05						นางสาวกมล	
Emergency Light (Building E) No.122	E	12	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (12E)	EML-E-12-06						นางสาวกมล	
Emergency Light (Building E) No.123	E	12	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (12E)	EML-E-12-07						นางสาวกมล	
Emergency Light (Building E) No.124	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF (14E)	EML-E-14-01						นางสาวกมล	
Emergency Light (Building E) No.125	E	14	ในเคาน์เตอร์ (14E)	EML-E-14-02						นางสาวกมล	
Emergency Light (Building E) No.126	E	14	ห้อง AHU (14E)	EML-E-14-03						นางสาวกมล	
Emergency Light (Building E) No.127	E	14	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (14E)	EML-E-14-04						นางสาวกมล	
Emergency Light (Building E) No.128	E	14	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (14E)	EML-E-14-05						นางสาวกมล	
Emergency Light (Building E) No.129	E	14	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (14E)	EML-E-14-06						นางสาวกมล	
Emergency Light (Building E) No.130	E	14	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (14E)	EML-E-14-07						นางสาวกมล	
Emergency Light (Building E) No.131	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF (15E)	EML-E-15-01						นางสาวกมล	
Emergency Light (Building E) No.132	E	15	ในเคาน์เตอร์ (15E)	EML-E-15-02						นางสาวกมล	
Emergency Light (Building E) No.133	E	15	ห้อง AHU (15E)	EML-E-15-03						นางสาวกมล	
Emergency Light (Building E) No.134	E	15	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (15E)	EML-E-15-04						นางสาวกมล	
Emergency Light (Building E) No.135	E	15	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (15E)	EML-E-15-05						นางสาวกมล	
Emergency Light (Building E) No.136	E	15	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (15E)	EML-E-15-06						นางสาวกมล	
Emergency Light (Building E) No.137	E	15	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (15E)	EML-E-15-07						นางสาวกมล	
Emergency Light (Building E) No.138	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF (16E)	EML-E-16-01						นางสาวกมล	
Emergency Light (Building E) No.139	E	16	ห้อง AHU (16E)	EML-E-16-02						นางสาวกมล	
Emergency Light (Building E) No.140	E	16	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (16E)	EML-E-16-03						นางสาวกมล	
Emergency Light (Building E) No.141	E	16	ในเคาน์เตอร์ (16E)	EML-E-16-04						นางสาวกมล	
Emergency Light (Building E) No.142	E	16	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (16E)	EML-E-16-05						นางสาวกมล	
Emergency Light (Building E) No.143	E	16	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (16E)	EML-E-16-06						นางสาวกมล	
Emergency Light (Building E) No.144	E	16	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (16E)	EML-E-16-07						นางสาวกมล	
PM Program (Monthly)											
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจ วันที่ 12/12/67
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ถอดปลั๊ก 30 นาที)										
3	3.ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่าง ๆ										
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่										
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า										

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้  
สรุปผลการตรวจเช็ค

Emergency light ทำงานปกติ



## Emergency light installation