

ตรวจพบ 67

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher E No.1	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-B-01	/	/	/	/	/	ตาผูก	
Fire Extinguisher E No.2	E	B	บันไดหนีไฟห้อง CHILLER	FEHR-E-B-02	/	/	/	/	/	ตาผูก	
Fire Extinguisher E No.3	E	B	ในห้องกลั่นยาบันไดหนีไฟ	FEHR-E-B-03	/	/	/	/	/	ตาผูก	
Fire Extinguisher E No.4	E	B	หน้าห้อง Chiller	FEHR-E-B-04	/	/	/	/	/	ตาผูก	
Fire Extinguisher E No.5	E	B	เวชระเบียน	FEHR-E-B-05	/	/	/	/	/	ตาผูก	
Fire Extinguisher E No.6	E	B	หน้าห้องกลั่นยา	FEHR-E-B-06	/	/	/	/	/	ตาผูก	
Fire Extinguisher E No.7	E	B	ในแผนกกลั่นยา	FEHR-E-B-07	/	/	/	/	/	ตาผูก	
Fire Extinguisher E No.8	E	B	เวชระเบียน	FEHR-E-B-08	/	/	/	/	/	ตาผูก	
Fire Extinguisher E No.9	E	G	ห้อง CCTV	FEHR-E-G-01	/	/	/	/	/	ตาผูก	
Fire Extinguisher E No.10	E	G	ทางเชื่อมชั้น 1	FEHR-E-G-02	/	/	/	/	/	ตาผูก	
Fire Extinguisher E No.11	E	G	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-G-03	/	/	/	/	/	ตาผูก	
Fire Extinguisher E No.12	E	G	หน้าห้องน้ำขึ้น 1	FEHR-E-G-04	/	/	/	/	/	ตาผูก	
Fire Extinguisher E No.13	E	G	ห้อง MDB	FEHR-E-G-05	/	/	/	/	/	ตาผูก	
Fire Extinguisher E No.14	E	G	ห้อง GENERATOR	FEHR-E-G-06	/	/	/	/	/	ตาผูก	
Fire Extinguisher E No.15	E	2	หน้าห้องตรวจ 1 (IMC)	FEHR-E-2-01	/	/	/	/	/	ตาผูก	
Fire Extinguisher E No.16	E	2	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-2-02	/	/	/	/	/	ตาผูก	
Fire Extinguisher E No.17	E	2	ทางเชื่อมชั้น 2	FEHR-E-2-03	/	/	/	/	/	ตาผูก	
Fire Extinguisher E No.18	E	3	หน้าห้องตรวจ 5 ศูนย์เบาหวาน	FEHR-E-3-01	/	/	/	/	/	ตาผูก	
Fire Extinguisher E No.19	E	3	ทางเชื่อมชั้น 3	FEHR-E-3-02	/	/	/	/	/	ตาผูก	
Fire Extinguisher E No.20	E	3	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-3-03	/	/	/	/	/	ตาผูก	
Fire Extinguisher E No.21	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-4-01	/	/	/	/	/	ตาผูก	
Fire Extinguisher E No.22	E	4	ข้างห้องตรวจ 6 ศูนย์หัวใจ	FEHR-E-4-02	/	/	/	/	/	ตาผูก	
Fire Extinguisher E No.23	E	4	หน้าเคาร์เตอร์ภาพ	FEHR-E-4-03	/	/	/	/	/	ตาผูก	
Fire Extinguisher E No.24	E	5	บันไดหนีไฟลิ้นแคว	FEHR-E-5-01	/	/	/	/	/	ตาผูก	
Fire Extinguisher E No.25	E	5	ตรงชั้นเคาร์เตอร์ลิ้นแคว	FEHR-E-5-02	/	/	/	/	/	ตาผูก	
Fire Extinguisher E No.26	E	5	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-5-03	/	/	/	/	/	ตาผูก	
Fire Extinguisher E No.27	E	6	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-6-01	/	/	/	/	/	ตาผูก	
Fire Extinguisher E No.28	E	6	ห้องรับรอง CCU	FEHR-E-6-02	/	/	/	/	/	ตาผูก	
Fire Extinguisher E No.29	E	6	บันไดหนีไฟ CATH LAB	FEHR-E-6-03	/	/	/	/	/	ตาผูก	
Fire Extinguisher E No.30	E	6	ข้างบันไดหนีไฟ CATH LAB	FEHR-E-6-04	/	/	/	/	/	ตาผูก	
Fire Extinguisher E No.31	E	6	หน้าห้อง AHU ใน CCU	FEHR-E-6-05	/	/	/	/	/	ตาผูก	
Fire Extinguisher E No.32	E	M	หน้าห้องน้ำขึ้น M	FEHR-E-M-01	/	/	/	/	/	ตาผูก	
Fire Extinguisher E No.33	E	M	ในห้องผ่านทกในโถยาลารแทท1	FEHR-E-M-02	/	/	/	/	/	ตาผูก	
Fire Extinguisher E No.34	E	M	ในห้องผ่านทกในโถยาลารแทท2	FEHR-E-M-03	/	/	/	/	/	ตาผูก	
Fire Extinguisher E No.35	E	M	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-M-04	/	/	/	/	/	ตาผูก	
Fire Extinguisher E No.36	E	M	บันไดหนีไฟสำนักงานผู้อำนวยการ	FEHR-E-M-05	/	/	/	/	/	ตาผูก	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉาจากหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ห้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

พร้อมใช้งาน

ตาผูก 2 โคน

Checked By

10/7/67

ตาผูก

Verified By (BPH)

10/7/67

ตรวจสอบ 67

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher E No.37	E	7	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-7-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.38	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-7-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.39	E	7	ตรงข้ามห้อง 7515	FEHR-E-7-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.40	E	8	ตรงข้ามห้อง 8515	FEHR-E-8-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.41	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-8-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.42	E	8	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-8-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.43	E	9	ตรงข้ามห้อง 9515	FEHR-E-9-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.44	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-9-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.45	E	9	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-9-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.46	E	10	ตรงข้ามห้อง 10515	FEHR-E-10-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.47	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-10-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.48	E	10	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-10-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.49	E	11	ตรงข้ามห้อง 11515	FEHR-E-11-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.50	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-11-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.51	E	11	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-11-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.52	E	12	ตรงข้ามห้อง 12515	FEHR-E-12-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.53	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-12-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.54	E	12	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-12-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.55	E	14	ตรงข้ามห้อง 14515	FEHR-E-14-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.56	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-14-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.57	E	14	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-14-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.58	E	15	ตรงข้ามห้อง 15515	FEHR-E-15-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.59	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-15-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.60	E	15	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-15-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.61	E	16	ตรงข้ามห้อง 16515	FEHR-E-16-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.62	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-16-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.63	E	16	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-16-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.64	E	R	หน้าลิฟท์เจ้า หน้าชั้นใต้ดิน	FEHR-E-R-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.65	E	R	ทางขึ้นลานจอดรถ ช.	FEHR-E-R-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.66	E	R	ทางขึ้นลานจอดรถ ช.	FEHR-E-R-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.67	E	R	ทางขึ้นลานจอดรถ ช.	FEHR-E-R-04	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.68	E	R	ทางขึ้นลานจอดรถ ช.	FEHR-E-R-05	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.69	E	1	ทางเดินหลังตึก E ชั้นที่ 1	FEHR-E-G-07	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.70	E	1	ทางเดินหลังตึก E ชั้นที่ 2	FEHR-E-G-08	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.71	E	B	แผนกคลังยา # 2	FEHR-E-B-09	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.72	E	B	แผนกคลังยา # 3	FEHR-E-B-10	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.73	E	B	แผนกคลังยา # 4	FEHR-E-B-11	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.74	E	R	ในห้องเครื่องลิฟท์	FEHR-E-R-06	/	/	/	/	/	OK	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกกลางทางหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

พร้อมใช้งาน

Checked By
10 2 67

Verified By (BPH)
10 7 67

ห้อง 64

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher E No.1	E	B	ชั้นใต้ดินพนักงาน STAFF	FEHR-E-B-01	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Extinguisher E No.2	E	B	ชั้นใต้ดินห้อง CHILLER	FEHR-E-B-02	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Extinguisher E No.3	E	B	ในห้องส่งยานยนต์ไฟฟ้า	FEHR-E-B-03	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Extinguisher E No.4	E	B	หน้าห้อง Chiller	FEHR-E-B-04	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Extinguisher E No.5	E	B	เวชระเบียน	FEHR-E-B-05	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Extinguisher E No.6	E	B	หน้าห้องลิฟท์	FEHR-E-B-06	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Extinguisher E No.7	E	B	ในแผนกลิฟท์	FEHR-E-B-07	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Extinguisher E No.8	E	B	เวชระเบียน	FEHR-E-B-08	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Extinguisher E No.9	E	G	ห้อง CCTV	FEHR-E-G-01	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Extinguisher E No.10	E	G	ทางเชื่อมชั้น 1	FEHR-E-G-02	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Extinguisher E No.11	E	G	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-G-03	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Extinguisher E No.12	E	G	หน้าห้องน้ำขึ้น 1	FEHR-E-G-04	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Extinguisher E No.13	E	G	ห้อง MDB	FEHR-E-G-05	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Extinguisher E No.14	E	G	ห้อง GENERATOR	FEHR-E-G-06	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Extinguisher E No.15	E	2	หน้าห้องตรวจ 1 (IMC)	FEHR-E-2-01	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Extinguisher E No.16	E	2	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-2-02	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Extinguisher E No.17	E	2	ทางเชื่อมชั้น 2	FEHR-E-2-03	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Extinguisher E No.18	E	3	หน้าห้องตรวจ 5 ศูนย์เบาหวาน	FEHR-E-3-01	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Extinguisher E No.19	E	3	ทางเชื่อมชั้น 3	FEHR-E-3-02	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Extinguisher E No.20	E	3	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-3-03	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Extinguisher E No.21	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-4-01	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Extinguisher E No.22	E	4	ข้างห้องตรวจ 6 ศูนย์หัวใจ	FEHR-E-4-02	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Extinguisher E No.23	E	4	หน้าอาคารตรวจภาพ	FEHR-E-4-03	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Extinguisher E No.24	E	5	ชั้นใต้ดินไฟฟ้าทันตกรรม	FEHR-E-5-01	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Extinguisher E No.25	E	5	ตรงข้ามอาคารตรวจทันตกรรม	FEHR-E-5-02	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Extinguisher E No.26	E	5	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-5-03	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Extinguisher E No.27	E	6	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-6-01	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Extinguisher E No.28	E	6	ห้องรับรอง CCU	FEHR-E-6-02	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Extinguisher E No.29	E	6	ชั้นใต้ดินไฟฟ้า CATH LAB	FEHR-E-6-03	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Extinguisher E No.30	E	6	ข้างชั้นใต้ดินไฟฟ้า CATH LAB	FEHR-E-6-04	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Extinguisher E No.31	E	6	หน้าห้อง AHU ใน CCU	FEHR-E-6-05	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Extinguisher E No.32	E	M	หน้าห้องน้ำขึ้น M	FEHR-E-M-01	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Extinguisher E No.33	E	M	ในห้องผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ1	FEHR-E-M-02	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Extinguisher E No.34	E	M	ในห้องผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ2	FEHR-E-M-03	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Extinguisher E No.35	E	M	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-M-04	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
Fire Extinguisher E No.36	E	M	ชั้นใต้ดินไฟฟ้าสำนักงานผู้อำนวยการ	FEHR-E-M-05	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่น้อยกว่า 195 PSI
2	2.สายจะห้องไม่แตกฉวยงาหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

ถังน้ำยาเคมี ดับเพลิง สภพพร้อมใช้งาน

ปกติ 5/10

Checked By

10/8/67

Verified By (BPH)

11/8/67 FM-SNE-017 Rev.0 (31 July 23)

เดือน ๖ ๖๖

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher E No.37	E	7	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-7-01	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Fire Extinguisher E No.38	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-7-02	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Fire Extinguisher E No.39	E	7	ตรงข้ามห้อง 7515	FEHR-E-7-03	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Fire Extinguisher E No.40	E	8	ตรงข้ามห้อง 8515	FEHR-E-8-01	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Fire Extinguisher E No.41	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-8-02	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Fire Extinguisher E No.42	E	8	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-8-03	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Fire Extinguisher E No.43	E	9	ตรงข้ามห้อง 9515	FEHR-E-9-01	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Fire Extinguisher E No.44	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-9-02	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Fire Extinguisher E No.45	E	9	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-9-03	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Fire Extinguisher E No.46	E	10	ตรงข้ามห้อง 10515	FEHR-E-10-01	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Fire Extinguisher E No.47	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-10-02	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Fire Extinguisher E No.48	E	10	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-10-03	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Fire Extinguisher E No.49	E	11	ตรงข้ามห้อง 11515	FEHR-E-11-01	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Fire Extinguisher E No.50	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-11-02	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Fire Extinguisher E No.51	E	11	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-11-03	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Fire Extinguisher E No.52	E	12	ตรงข้ามห้อง 12515	FEHR-E-12-01	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Fire Extinguisher E No.53	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-12-02	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Fire Extinguisher E No.54	E	12	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-12-03	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Fire Extinguisher E No.55	E	14	ตรงข้ามห้อง 14515	FEHR-E-14-01	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Fire Extinguisher E No.56	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-14-02	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Fire Extinguisher E No.57	E	14	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-14-03	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Fire Extinguisher E No.58	E	15	ตรงข้ามห้อง 15515	FEHR-E-15-01	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Fire Extinguisher E No.59	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-15-02	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Fire Extinguisher E No.60	E	15	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-15-03	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Fire Extinguisher E No.61	E	16	ตรงข้ามห้อง 16515	FEHR-E-16-01	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Fire Extinguisher E No.62	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-16-02	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Fire Extinguisher E No.63	E	16	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-16-03	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Fire Extinguisher E No.64	E	R	หน้าลิฟท์เจ้า หน้าชั้นลาดฟ้า	FEHR-E-R-01	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Fire Extinguisher E No.65	E	R	ทางขึ้นเลาเจออล ช.	FEHR-E-R-02	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Fire Extinguisher E No.66	E	R	ทางขึ้นเลาเจออล ช.	FEHR-E-R-03	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Fire Extinguisher E No.67	E	R	ทางขึ้นเลาเจออล ช.	FEHR-E-R-04	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Fire Extinguisher E No.68	E	R	ทางขึ้นเลาเจออล ช.	FEHR-E-R-05	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Fire Extinguisher E No.69	E	1	ทางเดินหลังตึก E ชั้นที่ 1	FEHR-E-G-07	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Fire Extinguisher E No.70	E	1	ทางเดินหลังตึก E ชั้นที่ 2	FEHR-E-G-08	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Fire Extinguisher E No.71	E	B	แผนกคลังยา # 2	FEHR-E-B-09	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Fire Extinguisher E No.72	E	B	แผนกคลังยา # 3	FEHR-E-B-10	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Fire Extinguisher E No.73	E	B	แผนกคลังยา # 4	FEHR-E-B-11	/	/	/	/	/	อาทิตย์	
Fire Extinguisher E No.74	E	R	ในห้องเครื่องลิฟท์	FEHR-E-R-06	/	/	/	/	/	อาทิตย์	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะตึงไม่แตกกลางทางหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

ถังน้ำยาเคมีดับเพลิง ทั้งหมดพร้อมใช้งาน

อาทิตย์ ๖๖

Checked By

๖๖/๖/๖๖

Verified By (BPH)

๖๖/๖/๖๖

ทศพร บจ

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher E No.1	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-B-01	/	/	/	/	/	18.00 น	
Fire Extinguisher E No.2	E	B	บันไดหนีไฟห้อง CHILLER	FEHR-E-B-02	/	/	/	/	/	18.00 น	
Fire Extinguisher E No.3	E	B	ในห้องกลั่นยาบันไดหนีไฟ	FEHR-E-B-03	/	/	/	/	/	18.00 น	
Fire Extinguisher E No.4	E	B	หน้าห้อง Chiller	FEHR-E-B-04	/	/	/	/	/	18.00 น	
Fire Extinguisher E No.5	E	B	เวชระเบียน	FEHR-E-B-05	/	/	/	/	/	18.00 น	
Fire Extinguisher E No.6	E	B	หน้าห้องกลั่นยา	FEHR-E-B-06	/	/	/	/	/	18.00 น	
Fire Extinguisher E No.7	E	B	ในแผนกกลั่นยา	FEHR-E-B-07	/	/	/	/	/	18.00 น	
Fire Extinguisher E No.8	E	B	เวชระเบียน	FEHR-E-B-08	/	/	/	/	/	18.00 น	
Fire Extinguisher E No.9	E	G	ห้อง CCTV	FEHR-E-G-01	/	/	/	/	/	18.00 น	
Fire Extinguisher E No.10	E	G	ทางเชื่อมชั้น 1	FEHR-E-G-02	/	/	/	/	/	18.00 น	
Fire Extinguisher E No.11	E	G	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-G-03	/	/	/	/	/	18.00 น	
Fire Extinguisher E No.12	E	G	หน้าห้องน้ำขึ้น 1	FEHR-E-G-04	/	/	/	/	/	18.00 น	
Fire Extinguisher E No.13	E	G	ห้อง MDB	FEHR-E-G-05	/	/	/	/	/	18.00 น	
Fire Extinguisher E No.14	E	G	ห้อง GENERATOR	FEHR-E-G-06	/	/	/	/	/	18.00 น	
Fire Extinguisher E No.15	E	2	หน้าห้องตรวจ 1 (IMC)	FEHR-E-2-01	/	/	/	/	/	18.00 น	
Fire Extinguisher E No.16	E	2	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-2-02	/	/	/	/	/	18.00 น	
Fire Extinguisher E No.17	E	2	ทางเชื่อมชั้น 2	FEHR-E-2-03	/	/	/	/	/	18.00 น	
Fire Extinguisher E No.18	E	3	หน้าห้องตรวจ 5 ศูนย์เบาหวาน	FEHR-E-3-01	/	/	/	/	/	18.00 น	
Fire Extinguisher E No.19	E	3	ทางเชื่อมชั้น 3	FEHR-E-3-02	/	/	/	/	/	18.00 น	
Fire Extinguisher E No.20	E	3	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-3-03	/	/	/	/	/	18.00 น	
Fire Extinguisher E No.21	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-4-01	/	/	/	/	/	18.00 น	
Fire Extinguisher E No.22	E	4	ข้างห้องตรวจ 6 ศูนย์หัวใจ	FEHR-E-4-02	/	/	/	/	/	18.00 น	
Fire Extinguisher E No.23	E	4	หน้าเคาร์เตอร์กายภาพ	FEHR-E-4-03	/	/	/	/	/	18.00 น	
Fire Extinguisher E No.24	E	5	บันไดหนีไฟทั้งหมด	FEHR-E-5-01	/	/	/	/	/	18.00 น	
Fire Extinguisher E No.25	E	5	ตรงข้ามเคาร์เตอร์ทั้งหมด	FEHR-E-5-02	/	/	/	/	/	18.00 น	
Fire Extinguisher E No.26	E	5	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-5-03	/	/	/	/	/	18.00 น	
Fire Extinguisher E No.27	E	6	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-6-01	/	/	/	/	/	18.00 น	
Fire Extinguisher E No.28	E	6	ห้องรับรอง CCU	FEHR-E-6-02	/	/	/	/	/	18.00 น	
Fire Extinguisher E No.29	E	6	บันไดหนีไฟ CATH LAB	FEHR-E-6-03	/	/	/	/	/	18.00 น	
Fire Extinguisher E No.30	E	6	ข้างบันไดหนีไฟ CATH LAB	FEHR-E-6-04	/	/	/	/	/	18.00 น	
Fire Extinguisher E No.31	E	6	หน้าห้อง AHU ใน CCU	FEHR-E-6-05	/	/	/	/	/	18.00 น	
Fire Extinguisher E No.32	E	M	หน้าห้องน้ำขึ้น M	FEHR-E-M-01	/	/	/	/	/	18.00 น	
Fire Extinguisher E No.33	E	M	ในห้องฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ1	FEHR-E-M-02	/	/	/	/	/	18.00 น	
Fire Extinguisher E No.34	E	M	ในห้องฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ2	FEHR-E-M-03	/	/	/	/	/	18.00 น	
Fire Extinguisher E No.35	E	M	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-M-04	/	/	/	/	/	18.00 น	
Fire Extinguisher E No.36	E	M	บันไดหนีไฟสำนักงานผู้อำนวยการ	FEHR-E-M-05	/	/	/	/	/	18.00 น	

สรุปผลการตรวจ

.....

Checked By

10 9 64

Verified By (BPH)

11 9 67

สัปดาห์ 6+

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher E No.37	E	7	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-7-01	/	/	/	/	/	18/02/25	
Fire Extinguisher E No.38	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-7-02	/	/	/	/	/	18/02/25	
Fire Extinguisher E No.39	E	7	ตรงข้ามห้อง 7515	FEHR-E-7-03	/	/	/	/	/	18/02/25	
Fire Extinguisher E No.40	E	8	ตรงข้ามห้อง 8515	FEHR-E-8-01	/	/	/	/	/	18/02/25	
Fire Extinguisher E No.41	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-8-02	/	/	/	/	/	18/02/25	
Fire Extinguisher E No.42	E	8	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-8-03	/	/	/	/	/	18/02/25	
Fire Extinguisher E No.43	E	9	ตรงข้ามห้อง 9515	FEHR-E-9-01	/	/	/	/	/	18/02/25	
Fire Extinguisher E No.44	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-9-02	/	/	/	/	/	18/02/25	
Fire Extinguisher E No.45	E	9	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-9-03	/	/	/	/	/	18/02/25	
Fire Extinguisher E No.46	E	10	ตรงข้ามห้อง 10515	FEHR-E-10-01	/	/	/	/	/	18/02/25	
Fire Extinguisher E No.47	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-10-02	/	/	/	/	/	18/02/25	
Fire Extinguisher E No.48	E	10	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-10-03	/	/	/	/	/	18/02/25	
Fire Extinguisher E No.49	E	11	ตรงข้ามห้อง 11515	FEHR-E-11-01	/	/	/	/	/	18/02/25	
Fire Extinguisher E No.50	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-11-02	/	/	/	/	/	18/02/25	
Fire Extinguisher E No.51	E	11	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-11-03	/	/	/	/	/	18/02/25	
Fire Extinguisher E No.52	E	12	ตรงข้ามห้อง 12515	FEHR-E-12-01	/	/	/	/	/	18/02/25	
Fire Extinguisher E No.53	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-12-02	/	/	/	/	/	18/02/25	
Fire Extinguisher E No.54	E	12	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-12-03	/	/	/	/	/	18/02/25	
Fire Extinguisher E No.55	E	14	ตรงข้ามห้อง 14515	FEHR-E-14-01	/	/	/	/	/	18/02/25	
Fire Extinguisher E No.56	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-14-02	/	/	/	/	/	18/02/25	
Fire Extinguisher E No.57	E	14	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-14-03	/	/	/	/	/	18/02/25	
Fire Extinguisher E No.58	E	15	ตรงข้ามห้อง 15515	FEHR-E-15-01	/	/	/	/	/	18/02/25	
Fire Extinguisher E No.59	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-15-02	/	/	/	/	/	18/02/25	
Fire Extinguisher E No.60	E	15	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-15-03	/	/	/	/	/	18/02/25	
Fire Extinguisher E No.61	E	16	ตรงข้ามห้อง 16515	FEHR-E-16-01	/	/	/	/	/	18/02/25	
Fire Extinguisher E No.62	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-16-02	/	/	/	/	/	18/02/25	
Fire Extinguisher E No.63	E	16	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-16-03	/	/	/	/	/	18/02/25	
Fire Extinguisher E No.64	E	R	หน้าลิฟท์เจ้า หน้าที่ยืนลาดฟ้า	FEHR-E-R-01	/	/	/	/	/	18/02/25	
Fire Extinguisher E No.65	E	R	ทางขึ้นลานจอด ช.	FEHR-E-R-02	/	/	/	/	/	18/02/25	
Fire Extinguisher E No.66	E	R	ทางขึ้นลานจอด ช.	FEHR-E-R-03	/	/	/	/	/	18/02/25	
Fire Extinguisher E No.67	E	R	ทางขึ้นลานจอด ช.	FEHR-E-R-04	/	/	/	/	/	18/02/25	
Fire Extinguisher E No.68	E	R	ทางขึ้นลานจอด ช.	FEHR-E-R-05	/	/	/	/	/	18/02/25	
Fire Extinguisher E No.69	E	1	ทางเดินหลังตึก E ชั้นที่ 1	FEHR-E-G-07	/	/	/	/	/	18/02/25	
Fire Extinguisher E No.70	E	1	ทางเดินหลังตึก E ชั้นที่ 2	FEHR-E-G-08	/	/	/	/	/	18/02/25	
Fire Extinguisher E No.71	E	B	แผนกคลังยา # 2	FEHR-E-B-09	/	/	/	/	/	18/02/25	
Fire Extinguisher E No.72	E	B	แผนกคลังยา # 3	FEHR-E-B-10	/	/	/	/	/	18/02/25	
Fire Extinguisher E No.73	E	B	แผนกคลังยา # 4	FEHR-E-B-11	/	/	/	/	/	18/02/25	
Fire Extinguisher E No.74	E	R	ในห้องเครื่องลิฟท์	FEHR-E-R-06	/	/	/	/	/	18/02/25	

สรุปผลการตรวจ

นายแพทย์ ธีรวิทย์

Checked By

10 9 67

Verified By (BPH)

11 9 67

๗๖/๐๕ ๐๖

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher E No.1	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-B-01	/	/	/	/	/	สภาพพร้อม	
Fire Extinguisher E No.2	E	B	ชั้นใต้ดินไฟฟ้าห้อง CHILLER	FEHR-E-B-02	/	/	/	/	/	สภาพพร้อม	
Fire Extinguisher E No.3	E	B	ในห้องกลั่นยาบันไดหนีไฟ	FEHR-E-B-03	/	/	/	/	/	สภาพพร้อม	
Fire Extinguisher E No.4	E	B	หน้าห้อง Chiller	FEHR-E-B-04	/	/	/	/	/	สภาพพร้อม	
Fire Extinguisher E No.5	E	B	เวรระเบียน	FEHR-E-B-05	/	/	/	/	/	สภาพพร้อม	
Fire Extinguisher E No.6	E	B	หน้าห้องกลั่นยา	FEHR-E-B-06	/	/	/	/	/	สภาพพร้อม	
Fire Extinguisher E No.7	E	B	ในแผนกกลั่นยา	FEHR-E-B-07	/	/	/	/	/	สภาพพร้อม	
Fire Extinguisher E No.8	E	B	เวรระเบียน	FEHR-E-B-08	/	/	/	/	/	สภาพพร้อม	
Fire Extinguisher E No.9	E	G	ห้อง CCTV	FEHR-E-G-01	/	/	/	/	/	สภาพพร้อม	
Fire Extinguisher E No.10	E	G	ทางเชื่อมชั้น 1	FEHR-E-G-02	/	/	/	/	/	สภาพพร้อม	
Fire Extinguisher E No.11	E	G	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-G-03	/	/	/	/	/	สภาพพร้อม	
Fire Extinguisher E No.12	E	G	หน้าห้องน้ำขึ้น 1	FEHR-E-G-04	/	/	/	/	/	สภาพพร้อม	
Fire Extinguisher E No.13	E	G	ห้อง MDB	FEHR-E-G-05	/	/	/	/	/	สภาพพร้อม	
Fire Extinguisher E No.14	E	G	ห้อง GENERATOR	FEHR-E-G-06	/	/	/	/	/	สภาพพร้อม	
Fire Extinguisher E No.15	E	2	หน้าห้องตรวจ 1 (IMC)	FEHR-E-2-01	/	/	/	/	/	สภาพพร้อม	
Fire Extinguisher E No.16	E	2	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-2-02	/	/	/	/	/	สภาพพร้อม	
Fire Extinguisher E No.17	E	2	ทางเชื่อมชั้น 2	FEHR-E-2-03	/	/	/	/	/	สภาพพร้อม	
Fire Extinguisher E No.18	E	3	หน้าห้องตรวจ 5 ตู้แม่ข่ายงาน	FEHR-E-3-01	/	/	/	/	/	สภาพพร้อม	
Fire Extinguisher E No.19	E	3	ทางเชื่อมชั้น 3	FEHR-E-3-02	/	/	/	/	/	สภาพพร้อม	
Fire Extinguisher E No.20	E	3	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-3-03	/	/	/	/	/	สภาพพร้อม	
Fire Extinguisher E No.21	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-4-01	/	/	/	/	/	สภาพพร้อม	
Fire Extinguisher E No.22	E	4	ข้างห้องตรวจ 6 ตู้แม่ข่ายงาน	FEHR-E-4-02	/	/	/	/	/	สภาพพร้อม	
Fire Extinguisher E No.23	E	4	หน้าเคาน์เตอร์กายภาพ	FEHR-E-4-03	/	/	/	/	/	สภาพพร้อม	
Fire Extinguisher E No.24	E	5	บันไดหนีไฟที่เคาน์เตอร์	FEHR-E-5-01	/	/	/	/	/	สภาพพร้อม	
Fire Extinguisher E No.25	E	5	ตรงข้ามเคาน์เตอร์ที่เคาน์เตอร์	FEHR-E-5-02	/	/	/	/	/	สภาพพร้อม	
Fire Extinguisher E No.26	E	5	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-5-03	/	/	/	/	/	สภาพพร้อม	
Fire Extinguisher E No.27	E	6	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-6-01	/	/	/	/	/	สภาพพร้อม	
Fire Extinguisher E No.28	E	6	ห้องรับรอง CCU	FEHR-E-6-02	/	/	/	/	/	สภาพพร้อม	
Fire Extinguisher E No.29	E	6	บันไดหนีไฟ CATH LAB	FEHR-E-6-03	/	/	/	/	/	สภาพพร้อม	
Fire Extinguisher E No.30	E	6	ข้างบันไดหนีไฟ CATH LAB	FEHR-E-6-04	/	/	/	/	/	สภาพพร้อม	
Fire Extinguisher E No.31	E	6	หน้าห้อง AHU ใน CCU	FEHR-E-6-05	/	/	/	/	/	สภาพพร้อม	
Fire Extinguisher E No.32	E	M	หน้าห้องน้ำขึ้น M	FEHR-E-M-01	/	/	/	/	/	สภาพพร้อม	
Fire Extinguisher E No.33	E	M	ในห้องฆ่าเชื้อโรคในไอซียาลานแทค1	FEHR-E-M-02	/	/	/	/	/	สภาพพร้อม	
Fire Extinguisher E No.34	E	M	ในห้องฆ่าเชื้อโรคในไอซียาลานแทค2	FEHR-E-M-03	/	/	/	/	/	สภาพพร้อม	
Fire Extinguisher E No.35	E	M	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-M-04	/	/	/	/	/	สภาพพร้อม	
Fire Extinguisher E No.36	E	M	บันไดหนีไฟสำนักงานผู้อำนวยการ	FEHR-E-M-05	/	/	/	/	/	สภาพพร้อม	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะห้อยไม่แตกกลางทางหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

ทั้งดับเพลิง สภาพพร้อมใช้งาน

สภาพพร้อมใช้งาน

Checked By

๗๖/๐๕ ๐๖

Verified By (BPH)

๗๖/๐๕ ๐๖

7 มิถุนายน 67

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher E No.37	E	7	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-7-01	/	/	/	/	/	สายทอง	
Fire Extinguisher E No.38	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-7-02	/	/	/	/	/	สายทอง	
Fire Extinguisher E No.39	E	7	ตรงข้ามห้อง 7515	FEHR-E-7-03	/	/	/	/	/	สายทอง	
Fire Extinguisher E No.40	E	8	ตรงข้ามห้อง 8515	FEHR-E-8-01	/	/	/	/	/	สายทอง	
Fire Extinguisher E No.41	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-8-02	/	/	/	/	/	สายทอง	
Fire Extinguisher E No.42	E	8	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-8-03	/	/	/	/	/	สายทอง	
Fire Extinguisher E No.43	E	9	ตรงข้ามห้อง 9515	FEHR-E-9-01	/	/	/	/	/	สายทอง	
Fire Extinguisher E No.44	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-9-02	/	/	/	/	/	สายทอง	
Fire Extinguisher E No.45	E	9	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-9-03	/	/	/	/	/	สายทอง	
Fire Extinguisher E No.46	E	10	ตรงข้ามห้อง 10515	FEHR-E-10-01	/	/	/	/	/	สายทอง	
Fire Extinguisher E No.47	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-10-02	/	/	/	/	/	สายทอง	
Fire Extinguisher E No.48	E	10	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-10-03	/	/	/	/	/	สายทอง	
Fire Extinguisher E No.49	E	11	ตรงข้ามห้อง 11515	FEHR-E-11-01	/	/	/	/	/	สายทอง	
Fire Extinguisher E No.50	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-11-02	/	/	/	/	/	สายทอง	
Fire Extinguisher E No.51	E	11	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-11-03	/	/	/	/	/	สายทอง	
Fire Extinguisher E No.52	E	12	ตรงข้ามห้อง 12515	FEHR-E-12-01	/	/	/	/	/	สายทอง	
Fire Extinguisher E No.53	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-12-02	/	/	/	/	/	สายทอง	
Fire Extinguisher E No.54	E	12	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-12-03	/	/	/	/	/	สายทอง	
Fire Extinguisher E No.55	E	14	ตรงข้ามห้อง 14515	FEHR-E-14-01	/	/	/	/	/	สายทอง	
Fire Extinguisher E No.56	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-14-02	/	/	/	/	/	สายทอง	
Fire Extinguisher E No.57	E	14	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-14-03	/	/	/	/	/	สายทอง	
Fire Extinguisher E No.58	E	15	ตรงข้ามห้อง 15515	FEHR-E-15-01	/	/	/	/	/	สายทอง	
Fire Extinguisher E No.59	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-15-02	/	/	/	/	/	สายทอง	
Fire Extinguisher E No.60	E	15	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-15-03	/	/	/	/	/	สายทอง	
Fire Extinguisher E No.61	E	16	ตรงข้ามห้อง 16515	FEHR-E-16-01	/	/	/	/	/	สายทอง	
Fire Extinguisher E No.62	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-16-02	/	/	/	/	/	สายทอง	
Fire Extinguisher E No.63	E	16	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-16-03	/	/	/	/	/	สายทอง	
Fire Extinguisher E No.64	E	R	หน้าลิฟท์ใต้เจ้า หน้าชั้นใต้เตาเผา	FEHR-E-R-01	/	/	/	/	/	สายทอง	
Fire Extinguisher E No.65	E	R	ทางขึ้นลานจอดรถ ช.	FEHR-E-R-02	/	/	/	/	/	สายทอง	
Fire Extinguisher E No.66	E	R	ทางขึ้นลานจอดรถ ช.	FEHR-E-R-03	/	/	/	/	/	สายทอง	
Fire Extinguisher E No.67	E	R	ทางขึ้นลานจอดรถ ช.	FEHR-E-R-04	/	/	/	/	/	สายทอง	
Fire Extinguisher E No.68	E	R	ทางขึ้นลานจอดรถ ช.	FEHR-E-R-05	/	/	/	/	/	สายทอง	
Fire Extinguisher E No.69	E	1	ทางเดินหลังตึก E ชั้นที่ 1	FEHR-E-G-07	/	/	/	/	/	สายทอง	
Fire Extinguisher E No.70	E	1	ทางเดินหลังตึก E ชั้นที่ 2	FEHR-E-G-08	/	/	/	/	/	สายทอง	
Fire Extinguisher E No.71	E	B	แผนกกลั่นยา # 2	FEHR-E-B-09	/	/	/	/	/	สายทอง	
Fire Extinguisher E No.72	E	B	แผนกกลั่นยา # 3	FEHR-E-B-10	/	/	/	/	/	สายทอง	
Fire Extinguisher E No.73	E	B	แผนกกลั่นยา # 4	FEHR-E-B-11	/	/	/	/	/	สายทอง	
Fire Extinguisher E No.74	E	R	ในห้องพักเครื่องลิฟท์	FEHR-E-R-06	/	/	/	/	/	สายทอง	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉานจากหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

ทั้งนี้ดับเพลิง สภาพพร้อมใช้งาน

สายทอง สีทอง

Checked By 10 67

Verified By (BPH)

12.10.67

ทง/รื้องาน 67

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher E No.1	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-B-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.2	E	B	ชั้นใต้ดินห้อง CHILLER	FEHR-E-B-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.3	E	B	ในห้องลิฟท์หน้าลิฟท์	FEHR-E-B-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.4	E	B	หน้าห้อง Chiller	FEHR-E-B-04	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.5	E	B	เวชระเบียน	FEHR-E-B-05	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.6	E	B	หน้าห้องลิฟท์	FEHR-E-B-06	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.7	E	B	ในแผนกลิฟท์	FEHR-E-B-07	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.8	E	B	เวชระเบียน	FEHR-E-B-08	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.9	E	G	ห้อง CCTV	FEHR-E-G-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.10	E	G	ทางเชื่อมชั้น 1	FEHR-E-G-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.11	E	G	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-G-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.12	E	G	หน้าห้องลิฟท์ 1	FEHR-E-G-04	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.13	E	G	ห้อง MDB	FEHR-E-G-05	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.14	E	G	ห้อง GENERATOR	FEHR-E-G-06	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.15	E	2	หน้าห้องตรวจ 1 (IMC)	FEHR-E-2-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.16	E	2	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-2-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.17	E	2	ทางเชื่อมชั้น 2	FEHR-E-2-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.18	E	3	หน้าห้องตรวจ 5 ทุบเบาะหาวน	FEHR-E-3-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.19	E	3	ทางเชื่อมชั้น 3	FEHR-E-3-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.20	E	3	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-3-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.21	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-4-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.22	E	4	ข้างห้องตรวจ 6 ทุบเบาะหัวใจ	FEHR-E-4-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.23	E	4	หน้าการตรวจภาพ	FEHR-E-4-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.24	E	5	บันไดหนีไฟที่ตรวจ	FEHR-E-5-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.25	E	5	ตรงชั้นการตรวจที่ตรวจ	FEHR-E-5-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.26	E	5	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-5-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.27	E	6	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-6-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.28	E	6	ห้องรับชม CCU	FEHR-E-6-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.29	E	6	บันไดหนีไฟ CATH LAB	FEHR-E-6-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.30	E	6	ข้างบันไดหนีไฟ CATH LAB	FEHR-E-6-04	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.31	E	6	หน้าห้อง AHU ใน CCU	FEHR-E-6-05	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.32	E	M	หน้าห้องลิฟท์ M	FEHR-E-M-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.33	E	M	ในห้องฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ1	FEHR-E-M-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.34	E	M	ในห้องฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ2	FEHR-E-M-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.35	E	M	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-M-04	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher E No.36	E	M	บันไดหนีไฟสำนักงานผู้อำนวยการ	FEHR-E-M-05	/	/	/	/	/	OK	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกกลางหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ ส่ง บรค.น้ำยาเคมีดับเพลิง สักภาพพร้อมป้าย

OK 10/11/67

Verified By (BPH) 12/11/67

สรุปผลการตรวจ

ตั้งปณณายาเขตสถิตินิเทศ สภามหาวิทยาลัย

ਅਰਥ ਸ਼ਬਦ

2

Checked By 10 / 11 / 62

Verified By (BPH)
12 / 11 / 67 FM-SNE-017 Rev.0 (31 July 23)

Basenora 2567

[illegible]

สรุปผลการตรวจ

กึ่งต้นเพลิง สัตตพรมอินท

தமிழ்நாடு

Checked By

Checked By 10 / 12 / 68

Verified By (BPH)

...../...../.....

FM-SNE-017 Rev.0 (31 July 23)

ชั้น 2567

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher E No.37	E	7	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-7-01						ทวงตัก	
Fire Extinguisher E No.38	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-7-02						ทวงตัก	
Fire Extinguisher E No.39	E	7	ตรงชั้นห้อง 7515	FEHR-E-7-03						ทวงตัก	
Fire Extinguisher E No.40	E	8	ตรงชั้นห้อง 8515	FEHR-E-8-01						ทวงตัก	
Fire Extinguisher E No.41	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-8-02						ทวงตัก	
Fire Extinguisher E No.42	E	8	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-8-03						ทวงตัก	
Fire Extinguisher E No.43	E	9	ตรงชั้นห้อง 9515	FEHR-E-9-01						ทวงตัก	
Fire Extinguisher E No.44	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-9-02						ทวงตัก	
Fire Extinguisher E No.45	E	9	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-9-03						ทวงตัก	
Fire Extinguisher E No.46	E	10	ตรงชั้นห้อง 10515	FEHR-E-10-01						ทวงตัก	
Fire Extinguisher E No.47	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-10-02						ทวงตัก	
Fire Extinguisher E No.48	E	10	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-10-03						ทวงตัก	
Fire Extinguisher E No.49	E	11	ตรงชั้นห้อง 11515	FEHR-E-11-01						ทวงตัก	
Fire Extinguisher E No.50	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-11-02						ทวงตัก	
Fire Extinguisher E No.51	E	11	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-11-03						ทวงตัก	
Fire Extinguisher E No.52	E	12	ตรงชั้นห้อง 12515	FEHR-E-12-01						ทวงตัก	
Fire Extinguisher E No.53	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-12-02						ทวงตัก	
Fire Extinguisher E No.54	E	12	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-12-03						ทวงตัก	
Fire Extinguisher E No.55	E	14	ตรงชั้นห้อง 14515	FEHR-E-14-01						ทวงตัก	
Fire Extinguisher E No.56	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-14-02						ทวงตัก	
Fire Extinguisher E No.57	E	14	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-14-03						ทวงตัก	
Fire Extinguisher E No.58	E	15	ตรงชั้นห้อง 15515	FEHR-E-15-01						ทวงตัก	
Fire Extinguisher E No.59	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-15-02						ทวงตัก	
Fire Extinguisher E No.60	E	15	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-15-03						ทวงตัก	
Fire Extinguisher E No.61	E	16	ตรงชั้นห้อง 16515	FEHR-E-16-01						ทวงตัก	
Fire Extinguisher E No.62	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-16-02						ทวงตัก	
Fire Extinguisher E No.63	E	16	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-16-03						ทวงตัก	
Fire Extinguisher E No.64	E	R	หน้าลิฟท์เจ้า หน้าขึ้นตลาดฟ้า	FEHR-E-R-01						ทวงตัก	
Fire Extinguisher E No.65	E	R	ทางขึ้นลานจอด ช.	FEHR-E-R-02						ทวงตัก	
Fire Extinguisher E No.66	E	R	ทางขึ้นลานจอด ช.	FEHR-E-R-03						ทวงตัก	
Fire Extinguisher E No.67	E	R	ทางขึ้นลานจอด ช.	FEHR-E-R-04						ทวงตัก	
Fire Extinguisher E No.68	E	R	ทางขึ้นลานจอด ช.	FEHR-E-R-05						ทวงตัก	
Fire Extinguisher E No.69	E	1	ทางเดินหลังตึก E ชั้นที่ 1	FEHR-E-G-07						ทวงตัก	
Fire Extinguisher E No.70	E	1	ทางเดินหลังตึก E ชั้นที่ 2	FEHR-E-G-08						ทวงตัก	
Fire Extinguisher E No.71	E	B	แผนกคลังยา # 2	FEHR-E-B-09						ทวงตัก	
Fire Extinguisher E No.72	E	B	แผนกคลังยา # 3	FEHR-E-B-10						ทวงตัก	
Fire Extinguisher E No.73	E	B	แผนกคลังยา # 4	FEHR-E-B-11						ทวงตัก	
Fire Extinguisher E No.74	E	R	ในห้องเครื่องลิฟท์	FEHR-E-R-06						ทวงตัก	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉกฉกรหรือเสื่อมสภาพ (✓)ปกติ (X)ผิดปกติ (-)ไม่สามารถตรวจเช็คได้
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

อัษฎิน เพลิง สภาหอการค้าไทย

อ.พชร สอนอน

Checked By

10/12/67

Verified By (BPH)

11/12/67

FM-SNE-017 Rev.0 (31 July 23)