

# Exit Light Monthly Checklist Form

## การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน

ตรวจทาน 67

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Exit Light (Building E) No.1	E	G	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้าตึก	FEXL-E-G-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.2	E	G	ทางเชื่อมอาคาร E-A	FEXL-E-G-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.3	E	2	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้าตึก	FEXL-E-2-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.4	E	2	หน้าเคาเตอร์ศูนย์สมอง	FEXL-E-2-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.5	E	2	ด้านหน้าประตูทางเชื่อมอาคาร A-E	FEXL-E-2-03	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.6	E	2	หน้าประตูหนีไฟด้านอาคาร A	FEXL-E-2-04	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.7	E	2	บริเวณทางเดินหน้า แผนก Neuro	FEXL-E-2-05	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.8	E	3	หน้าประตูหนีไฟศูนย์เบาหวาน	FEXL-E-3-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.9	E	3	หน้าเคาเตอร์ศูนย์การตรวจ	FEXL-E-3-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.10	E	3	หน้าประตูทางเชื่อมอาคาร A-E	FEXL-E-3-03	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.11	E	4	บริเวณโถงที่กักลูกค้าศูนย์การตรวจ	FEXL-E-4-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.12	E	4	บริเวณเคาเตอร์ถ่ายภาพเก่า	FEXL-E-4-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.13	E	4	หน้าห้อง AHU ชั้นอาคาร A	FEXL-E-4-03	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.14	E	4	หน้าสายลิฟต์ประจักษ์	FEXL-E-4-04	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.15	E	6	หน้าเคาเตอร์ศูนย์หัวใจ	FEXL-E-6-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.16	E	5	หน้าประตูหนีไฟผ่านส่งเสริมสุขภาพ	FEXL-E-5-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.17	E	5	บริเวณด้านหน้าทางเข้าแผนกทันตกรรม	FEXL-E-5-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.18	E	5	หน้าห้องตรวจ 3 ชั้นตรวจ	FEXL-E-5-03	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.19	E	5	หน้าห้องตรวจ 7 ชั้นตรวจ	FEXL-E-5-04	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.20	E	5	หน้าประตูหนีไฟ แผนกทันตกรรม	FEXL-E-5-05	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.21	E	5	ระหว่างทางเดิน X-Ray	FEXL-E-5-06	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.22	E	6	หน้าประตูทางเข้า CCU	FEXL-E-6-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.23	E	6	หน้าประตูหนีไฟ CCU	FEXL-E-6-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.24	E	6	บริเวณทางเดินระหว่าง CCU-IMCU	FEXL-E-6-03	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.25	E	6	บริเวณหน้าห้อง 9006 IMCU	FEXL-E-6-04	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.26	E	M	หน้าประตูหนีไฟผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ	FEXL-E-M-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.27	E	M	หน้าประตูหนีไฟ ส.ผอ.	FEXL-E-M-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.28	E	7	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-7-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.29	E	7	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 7515	FEXL-E-7-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.30	E	8	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-8-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.31	E	8	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 8515	FEXL-E-8-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.32	E	9	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-9-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.33	E	9	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 9515	FEXL-E-9-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.34	E	10	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-10-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.35	E	10	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 10515	FEXL-E-10-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.36	E	11	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-11-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.37	E	11	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 11515	FEXL-E-11-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.38	E	12	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-12-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.39	E	12	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 12515	FEXL-E-12-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.40	E	14	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-14-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.41	E	14	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 14515	FEXL-E-14-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.42	E	15	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-15-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.43	E	15	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 15515	FEXL-E-15-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.44	E	16	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-16-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.45	E	16	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 16508	FEXL-E-16-02	/	/	/	OK	

Code	PM Program (Monthly)
1	Push
2	กดปุ่ม Test
3	หลอดไฟ

ผู้ตรวจสอบ วันที่ 22 ก.ค. 67

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้  
สรุปผลการตรวจเช็ค

พร้อมใจกัน



# Exit Light Monthly Checklist Form

## การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน

Signature

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Exit Light (Building E) No.1	E	G	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้าตึก	FEXL-E-G-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.2	E	G	ทางเชื่อมอาคาร E-A	FEXL-E-G-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.3	E	2	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้าตึก	FEXL-E-2-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.4	E	2	หน้าเคาเตอร์ศูนย์สมอง	FEXL-E-2-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.5	E	2	ด้านหน้าประตูทางเชื่อมอาคาร A-E	FEXL-E-2-03	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.6	E	2	หน้าประตูหนีไฟด้านอาคาร A	FEXL-E-2-04	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.7	E	2	บริเวณทางเดินหน้า แผนก Neuro	FEXL-E-2-05	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.8	E	3	หน้าประตูหนีไฟศูนย์เบาหวาน	FEXL-E-3-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.9	E	3	หน้าเคาเตอร์ทางเชื่อมอาคาร	FEXL-E-3-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.10	E	3	หน้าประตูทางเชื่อมอาคาร A-E	FEXL-E-3-03	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.11	E	4	บริเวณโถงที่หักลูกค้ำศูนย์ยากรรม	FEXL-E-4-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.12	E	4	บริเวณเคาเตอร์ถ่ายภาพเก่า	FEXL-E-4-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.13	E	4	หน้าห้อง AHU ห้องอาคาร A	FEXL-E-4-03	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.14	E	4	หน้าสายลิฟต์ประโชน	FEXL-E-4-04	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.15	E	6	หน้าเคาเตอร์ศูนย์หัวใจ	FEXL-E-6-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.16	E	5	หน้าประตูหนีไฟสายส่งเสริมสุขภาพ	FEXL-E-5-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.17	E	5	บริเวณด้านหน้าทางเข้าแผนกทันตกรรม	FEXL-E-5-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.18	E	5	หน้าห้องตรวจ 3 ทันตกรรม	FEXL-E-5-03	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.19	E	5	หน้าห้องตรวจ 7 ทันตกรรม	FEXL-E-5-04	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.20	E	5	หน้าประตูหนีไฟ แผนกทันตกรรม	FEXL-E-5-05	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.21	E	5	ระหว่างทางเดิน X-Ray	FEXL-E-5-06	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.22	E	6	หน้าประตูทางเข้า CCU	FEXL-E-6-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.23	E	6	หน้าประตูหนีไฟ CCU	FEXL-E-6-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.24	E	6	บริเวณทางเดินระหว่าง CCU-IMCU	FEXL-E-6-03	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.25	E	6	บริเวณหน้าห้อง 9006 IMCU	FEXL-E-6-04	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.26	E	M	หน้าประตูหนีไฟสายเทคโนโลยีสารสนเทศ	FEXL-E-M-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.27	E	M	หน้าประตูหนีไฟ สบ.ผอ	FEXL-E-M-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.28	E	7	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-7-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.29	E	7	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 7515	FEXL-E-7-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.30	E	8	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-8-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.31	E	8	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 8515	FEXL-E-8-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.32	E	9	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-9-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.33	E	9	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 9515	FEXL-E-9-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.34	E	10	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-10-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.35	E	10	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 10515	FEXL-E-10-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.36	E	11	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-11-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.37	E	11	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 11515	FEXL-E-11-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.38	E	12	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-12-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.39	E	12	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 12515	FEXL-E-12-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.40	E	14	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-14-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.41	E	14	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 14515	FEXL-E-14-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.42	E	15	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-15-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.43	E	15	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 15515	FEXL-E-15-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.44	E	16	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-16-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.45	E	16	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 16508	FEXL-E-16-02	/	/	/	OK	

Code	PM Program (Monthly)
1	Push
2	กดปุ่ม Test
3	หลอดไฟ

ผู้ตรวจสอบ  
วันที่

14/8/67

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้  
สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light ทั้งหมดปกติทุกจุด



กันยายน 67

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Exit Light (Building E) No.1	E	G	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้าตึก	FEXL-E-G-01	✓	✓	✓	ภาสกรินทร์	
Fire Exit Light (Building E) No.2	E	G	ทางเชื่อมอาคาร E-A	FEXL-E-G-02	✓	✓	✓	ภาสกรินทร์	
Fire Exit Light (Building E) No.3	E	2	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้าตึก	FEXL-E-2-01	✓	✓	✓	ภาสกรินทร์	
Fire Exit Light (Building E) No.4	E	2	หน้าเคาเตอร์ศูนย์สมอง	FEXL-E-2-02	✓	✓	✓	ภาสกรินทร์	
Fire Exit Light (Building E) No.5	E	2	ด้านหน้าประตูทางเชื่อมอาคาร A-E	FEXL-E-2-03	✓	✓	✓	ภาสกรินทร์	
Fire Exit Light (Building E) No.6	E	2	หน้าประตูหนีไฟด้านอาคาร A	FEXL-E-2-04	✓	✓	✓	ภาสกรินทร์	
Fire Exit Light (Building E) No.7	E	2	บริเวณทางเดินหน้า แผนก Neuro	FEXL-E-2-05	✓	✓	✓	ภาสกรินทร์	
Fire Exit Light (Building E) No.8	E	3	หน้าประตูหนีไฟศูนย์เบาหวาน	FEXL-E-3-01	✓	✓	✓	ภาสกรินทร์	
Fire Exit Light (Building E) No.9	E	3	หน้าเคาเตอร์อายุรกรรม	FEXL-E-3-02	✓	✓	✓	ภาสกรินทร์	
Fire Exit Light (Building E) No.10	E	3	หน้าประตูทางเชื่อมอาคาร A-E	FEXL-E-3-03	✓	✓	✓	ภาสกรินทร์	
Fire Exit Light (Building E) No.11	E	4	บริเวณเตียงทศพลูกศรศูนย์อายุรกรรม	FEXL-E-4-01	✓	✓	✓	ภาสกรินทร์	
Fire Exit Light (Building E) No.12	E	4	บริเวณเคาเตอร์กายภาพบำบัด	FEXL-E-4-02	✓	✓	✓	ภาสกรินทร์	
Fire Exit Light (Building E) No.13	E	4	หน้าห้อง AHU ฝั่งอาคาร A	FEXL-E-4-03	✓	✓	✓	ภาสกรินทร์	
Fire Exit Light (Building E) No.14	E	4	หน้าฝ่ายสิทธิประโยชน์	FEXL-E-4-04	✓	✓	✓	ภาสกรินทร์	
Fire Exit Light (Building E) No.15	E	6	หน้าเคาเตอร์ศูนย์หัวใจ	FEXL-E-6-01	✓	✓	✓	ภาสกรินทร์	
Fire Exit Light (Building E) No.16	E	5	หน้าประตูหนีไฟศูนย์ส่องเสริม	FEXL-E-5-01	✓	✓	✓	ภาสกรินทร์	
Fire Exit Light (Building E) No.17	E	5	บริเวณใต้ถนนทางเข้าแผนกทันตกรรม	FEXL-E-5-02	✓	✓	✓	ภาสกรินทร์	
Fire Exit Light (Building E) No.18	E	5	หน้าห้องตรวจ 3 หัตถกรรม	FEXL-E-5-03	✓	✓	✓	ภาสกรินทร์	
Fire Exit Light (Building E) No.19	E	5	หน้าห้องตรวจ 7 หัตถกรรม	FEXL-E-5-04	✓	✓	✓	ภาสกรินทร์	
Fire Exit Light (Building E) No.20	E	5	หน้าประตูหนีไฟ แผนกทันตกรรม	FEXL-E-5-05	✓	✓	✓	ภาสกรินทร์	
Fire Exit Light (Building E) No.21	E	5	ระหว่างทางเดิน X-Ray	FEXL-E-5-06	✓	✓	✓	ภาสกรินทร์	
Fire Exit Light (Building E) No.22	E	6	หน้าประตูทางเข้า CCU	FEXL-E-6-01	✓	✓	✓	ภาสกรินทร์	
Fire Exit Light (Building E) No.23	E	6	หน้าประตูหนีไฟ CCU	FEXL-E-6-02	✓	✓	✓	ภาสกรินทร์	
Fire Exit Light (Building E) No.24	E	6	บริเวณทางเดินระหว่าง CCU-IMCU	FEXL-E-6-03	✓	✓	✓	ภาสกรินทร์	
Fire Exit Light (Building E) No.25	E	6	บริเวณหน้าห้อง 9006 IMCU	FEXL-E-6-04	✓	✓	✓	ภาสกรินทร์	
Fire Exit Light (Building E) No.26	E	M	หน้าประตูหนีไฟศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	FEXL-E-M-01	✓	✓	✓	ภาสกรินทร์	
Fire Exit Light (Building E) No.27	E	M	หน้าประตูหนีไฟ สน.ผอ	FEXL-E-M-02	✓	✓	✓	ภาสกรินทร์	
Fire Exit Light (Building E) No.28	E	7	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-7-01	✓	✓	✓	ภาสกรินทร์	
Fire Exit Light (Building E) No.29	E	7	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 7515	FEXL-E-7-02	✓	✓	✓	ภาสกรินทร์	
Fire Exit Light (Building E) No.30	E	8	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-8-01	✓	✓	✓	ภาสกรินทร์	
Fire Exit Light (Building E) No.31	E	8	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 8515	FEXL-E-8-02	✓	✓	✓	ภาสกรินทร์	
Fire Exit Light (Building E) No.32	E	9	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-9-01	✓	✓	✓	ภาสกรินทร์	
Fire Exit Light (Building E) No.33	E	9	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 9515	FEXL-E-9-02	✓	✓	✓	ภาสกรินทร์	
Fire Exit Light (Building E) No.34	E	10	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-10-01	✓	✓	✓	ภาสกรินทร์	
Fire Exit Light (Building E) No.35	E	10	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 10515	FEXL-E-10-02	✓	✓	✓	ภาสกรินทร์	
Fire Exit Light (Building E) No.36	E	11	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-11-01	✓	✓	✓	ภาสกรินทร์	
Fire Exit Light (Building E) No.37	E	11	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 11515	FEXL-E-11-02	✓	✓	✓	ภาสกรินทร์	
Fire Exit Light (Building E) No.38	E	12	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-12-01	✓	✓	✓	ภาสกรินทร์	
Fire Exit Light (Building E) No.39	E	12	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 12515	FEXL-E-12-02	✓	✓	✓	ภาสกรินทร์	
Fire Exit Light (Building E) No.40	E	14	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-14-01	✓	✓	✓	ภาสกรินทร์	
Fire Exit Light (Building E) No.41	E	14	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 14515	FEXL-E-14-02	✓	✓	✓	ภาสกรินทร์	
Fire Exit Light (Building E) No.42	E	15	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-15-01	✓	✓	✓	ภาสกรินทร์	
Fire Exit Light (Building E) No.43	E	15	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 15515	FEXL-E-15-02	✓	✓	✓	ภาสกรินทร์	
Fire Exit Light (Building E) No.44	E	16	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-16-01	✓	✓	✓	ภาสกรินทร์	
Fire Exit Light (Building E) No.45	E	16	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 16508	FEXL-E-16-02	✓	✓	✓	ภาสกรินทร์	

Code	PM Program (Monthly)
1	Push
2	กดปุ่ม Test
3	หลอดไฟ

ผู้ตรวจสอบ  
วันที่

12/9/67

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้  
สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light ทั้งหมดปกติทุกจุด



# Exit Light Monthly Checklist Form

การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน

12/10/67

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Exit Light (Building E) No.1	E	G	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้าตึก	FEXL-E-G-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.2	E	G	ทางเชื่อมอาคาร E-A	FEXL-E-G-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.3	E	2	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้าตึก	FEXL-E-2-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.4	E	2	หน้าเคาเตอร์ศูนย์สมอง	FEXL-E-2-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.5	E	2	ด้านหน้าประตูทางเชื่อมอาคาร A-E	FEXL-E-2-03	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.6	E	2	หน้าประตูหนีไฟด้านอาคาร A	FEXL-E-2-04	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.7	E	2	บริเวณทางเดินหน้า แผนก Neuro	FEXL-E-2-05	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.8	E	3	หน้าประตูหนีไฟศูนย์เบาหวาน	FEXL-E-3-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.9	E	3	หน้าเคาเตอร์อายุรกรรม	FEXL-E-3-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.10	E	3	หน้าประตูทางเชื่อมอาคาร A-E	FEXL-E-3-03	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.11	E	4	บริเวณโถงที่หักลูกค้ำศูนย์อายุรกรรม	FEXL-E-4-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.12	E	4	บริเวณเคาเตอร์กายภาพเก่า	FEXL-E-4-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.13	E	4	หน้าห้อง AHU ห้างอาคาร A	FEXL-E-4-03	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.14	E	4	หน้าสายลิฟท์ประโชย	FEXL-E-4-04	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.15	E	6	หน้าเคาเตอร์ศูนย์หัวใจ	FEXL-E-6-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.16	E	5	หน้าประตูหนีไฟสายส่งเสริมสุขภาพ	FEXL-E-5-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.17	E	5	บริเวณด้านหน้าทางเข้าแผนกทันตกรรม	FEXL-E-5-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.18	E	5	หน้าห้องตรวจ 3 พันธุกรรม	FEXL-E-5-03	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.19	E	5	หน้าห้องตรวจ 7 พันธุกรรม	FEXL-E-5-04	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.20	E	5	หน้าประตูหนีไฟ แผนกทันตกรรม	FEXL-E-5-05	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.21	E	5	ระหว่างทางเดิน X_Ray	FEXL-E-5-06	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.22	E	6	หน้าประตูทางเข้า CCU	FEXL-E-6-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.23	E	6	หน้าประตูหนีไฟ CCU	FEXL-E-6-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.24	E	6	บริเวณทางเดินระหว่าง CCU-IMCU	FEXL-E-6-03	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.25	E	6	บริเวณหน้าห้อง 9006 IMCU	FEXL-E-6-04	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.26	E	M	หน้าประตูหนีไฟสายเทคโนโลยีสารสนเทศ	FEXL-E-M-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.27	E	M	หน้าประตูหนีไฟ สบ.หอ	FEXL-E-M-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.28	E	7	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-7-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.29	E	7	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 7515	FEXL-E-7-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.30	E	8	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-8-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.31	E	8	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 8515	FEXL-E-8-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.32	E	9	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-9-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.33	E	9	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 9515	FEXL-E-9-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.34	E	10	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-10-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.35	E	10	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 10515	FEXL-E-10-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.36	E	11	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-11-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.37	E	11	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 11515	FEXL-E-11-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.38	E	12	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-12-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.39	E	12	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 12515	FEXL-E-12-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.40	E	14	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-14-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.41	E	14	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 14515	FEXL-E-14-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.42	E	15	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-15-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.43	E	15	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 15515	FEXL-E-15-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.44	E	16	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-16-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.45	E	16	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 16508	FEXL-E-16-02	/	/	/	OK	

Code	PM Program (Monthly)
1	Push
2	กดปุ่ม Test
3	หลุดไฟ

ผู้ตรวจสอบ  
วันที่

12/10/67

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้  
สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light ทำงานปกติ



# Exit Light Monthly Checklist Form

การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน

พฤศจิกายน 67

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Exit Light (Building E) No.1	E	G	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้าตึก	FEXL-E-G-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.2	E	G	ทางเชื่อมอาคาร E-A	FEXL-E-G-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.3	E	2	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้าตึก	FEXL-E-2-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.4	E	2	หน้าเคาเตอร์ศูนย์สมอง	FEXL-E-2-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.5	E	2	ด้านหน้าประตูทางเชื่อมอาคาร A-E	FEXL-E-2-03	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.6	E	2	หน้าประตูหนีไฟสู่อาคาร A	FEXL-E-2-04	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.7	E	2	บริเวณทางเดินหน้า แผนก Neuro	FEXL-E-2-05	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.8	E	3	หน้าประตูหนีไฟสู่แผนกหาวาน	FEXL-E-3-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.9	E	3	หน้าเคาเตอร์อายุรกรรม	FEXL-E-3-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.10	E	3	หน้าประตูทางเชื่อมอาคาร A-E	FEXL-E-3-03	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.11	E	4	บริเวณโถงที่หักลูกค้ำศูนย์อายุรกรรม	FEXL-E-4-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.12	E	4	บริเวณเคาเตอร์กายภาพเก่า	FEXL-E-4-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.13	E	4	หน้าห้อง AHU ห้องอาคาร A	FEXL-E-4-03	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.14	E	4	หน้าเคาเตอร์ชั่งยา	FEXL-E-4-04	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.15	E	6	หน้าเคาเตอร์ศูนย์หัวใจ	FEXL-E-6-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.16	E	5	หน้าประตูหนีไฟผ่านส่งเสริมสุขภาพ	FEXL-E-5-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.17	E	5	บริเวณด้านหน้าทางเข้าแผนกทันตกรรม	FEXL-E-5-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.18	E	5	หน้าห้องตรวจ 3 ทันตกรรม	FEXL-E-5-03	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.19	E	5	หน้าห้องตรวจ 7 ทันตกรรม	FEXL-E-5-04	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.20	E	5	หน้าประตูหนีไฟ แผนกทันตกรรม	FEXL-E-5-05	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.21	E	5	ระหว่างทางเดิน X-Ray	FEXL-E-5-06	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.22	E	6	หน้าประตูทางเข้า CCU	FEXL-E-6-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.23	E	6	หน้าประตูหนีไฟ CCU	FEXL-E-6-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.24	E	6	บริเวณทางเดินระหว่าง CCU-IMCU	FEXL-E-6-03	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.25	E	6	บริเวณหน้าห้อง 9006 IMCU	FEXL-E-6-04	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.26	E	M	หน้าประตูหนีไฟฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	FEXL-E-M-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.27	E	M	หน้าประตูหนีไฟ ส.มอ	FEXL-E-M-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.28	E	7	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-7-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.29	E	7	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 7515	FEXL-E-7-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.30	E	8	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-8-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.31	E	8	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 8515	FEXL-E-8-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.32	E	9	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-9-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.33	E	9	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 9515	FEXL-E-9-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.34	E	10	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-10-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.35	E	10	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 10515	FEXL-E-10-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.36	E	11	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-11-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.37	E	11	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 11515	FEXL-E-11-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.38	E	12	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-12-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.39	E	12	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 12515	FEXL-E-12-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.40	E	14	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-14-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.41	E	14	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 14515	FEXL-E-14-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.42	E	15	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-15-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.43	E	15	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 15515	FEXL-E-15-02	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.44	E	16	หน้าประตูหนีไฟข้างห้อง AHU	FEXL-E-16-01	/	/	/	OK	
Fire Exit Light (Building E) No.45	E	16	หน้าประตูหนีไฟหน้าห้อง 16508	FEXL-E-16-02	/	/	/	OK	

Code	PM Program (Monthly)
1	Push
2	กดปุ่ม Test
3	หลอดไฟ

ผู้ตรวจสอบ  
วันที่

14/11/67

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้  
สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light ทำงานปกติ



# Exit Light Monthly Checklist Form

การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน

รักษา 67

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Exit Light (Building E) No.1	E	G	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้าตึก	FEXL-E-G-01				OK	
Fire Exit Light (Building E) No.2	E	G	ทางเชื่อมอาคาร E-A	FEXL-E-G-02				OK	
Fire Exit Light (Building E) No.3	E	2	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้าตึก	FEXL-E-2-01				OK	
Fire Exit Light (Building E) No.4	E	2	หน้าเคาเตอร์ศูนย์สมอ	FEXL-E-2-02				OK	
Fire Exit Light (Building E) No.5	E	2	ด้านหน้าประตูทางเชื่อมอาคาร A-E	FEXL-E-2-03				OK	
Fire Exit Light (Building E) No.6	E	2	หน้าประตูหนีไฟด้านอาคาร A	FEXL-E-2-04				OK	
Fire Exit Light (Building E) No.7	E	2	บริเวณทางเดินหน้า แผนก Neuro	FEXL-E-2-05				OK	
Fire Exit Light (Building E) No.8	E	3	หน้าประตูหนีไฟศูนย์มาหวาน	FEXL-E-3-01				OK	
Fire Exit Light (Building E) No.9	E	3	หน้าเคาเตอร์ศูนย์ฉุกเฉิน	FEXL-E-3-02				OK	
Fire Exit Light (Building E) No.10	E	3	หน้าประตูทางเชื่อมอาคาร A-E	FEXL-E-3-03				OK	
Fire Exit Light (Building E) No.11	E	4	บริเวณโถงที่หักลูกค้ายาฉุกเฉิน	FEXL-E-4-01				OK	
Fire Exit Light (Building E) No.12	E	4	บริเวณเคาเตอร์ถ่ายภาพเก่า	FEXL-E-4-02				OK	
Fire Exit Light (Building E) No.13	E	4	หน้าห้อง AHU ฝั่งอาคาร A	FEXL-E-4-03				OK	
Fire Exit Light (Building E) No.14	E	4	หน้าห้องลิฟต์ประตอม	FEXL-E-4-04				OK	
Fire Exit Light (Building E) No.15	E	6	หน้าเคาเตอร์ศูนย์หัวใจ	FEXL-E-6-01				OK	
Fire Exit Light (Building E) No.16	E	5	หน้าประตูหนีไฟสายส่งเสริมสุขภาพ	FEXL-E-5-01				OK	
Fire Exit Light (Building E) No.17	E	5	บริเวณด้านหน้าทางเข้าแผนกทันตกรรม	FEXL-E-5-02				OK	
Fire Exit Light (Building E) No.18	E	5	หน้าห้องตรวจ 3 ทันตกรรม	FEXL-E-5-03				OK	
Fire Exit Light (Building E) No.19	E	5	หน้าห้องตรวจ 7 ทันตกรรม	FEXL-E-5-04				OK	
Fire Exit Light (Building E) No.20	E	5	หน้าประตูหนีไฟ แผนกทันตกรรม	FEXL-E-5-05				OK	
Fire Exit Light (Building E) No.21	E	5	ระหว่างหาเดิน X-Ray	FEXL-E-5-06				OK	
Fire Exit Light (Building E) No.22	E	6	หน้าประตูทางเข้า CCU	FEXL-E-6-01				OK	
Fire Exit Light (Building E) No.23	E	6	หน้าประตูหนีไฟ CCU	FEXL-E-6-02				OK	
Fire Exit Light (Building E) No.24	E	6	บริเวณทางเดินระหว่าง CCU-IMCU	FEXL-E-6-03				OK	
Fire Exit Light (Building E) No.25	E	6	บริเวณหน้าห้อง 9006 IMCU	FEXL-E-6-04				OK	
Fire Exit Light (Building E) No.26	E	M	หน้าประตูหนีไฟสายเทคโนโลยีสารสนเทศ	FEXL-E-M-01				OK	
Fire Exit Light (Building E) No.27	E	M	หน้าประตูหนีไฟ ส.ม.ล	FEXL-E-M-02				OK	
Fire Exit Light (Building E) No.28	E	7	หน้าประตูหนีไฟทางห้อง AHU	FEXL-E-7-01				OK	
Fire Exit Light (Building E) No.29	E	7	หน้าประตูหนีไฟทางห้อง 7515	FEXL-E-7-02				OK	
Fire Exit Light (Building E) No.30	E	8	หน้าประตูหนีไฟทางห้อง AHU	FEXL-E-8-01				OK	
Fire Exit Light (Building E) No.31	E	8	หน้าประตูหนีไฟทางห้อง 8515	FEXL-E-8-02				OK	
Fire Exit Light (Building E) No.32	E	9	หน้าประตูหนีไฟทางห้อง AHU	FEXL-E-9-01				OK	
Fire Exit Light (Building E) No.33	E	9	หน้าประตูหนีไฟทางห้อง 9515	FEXL-E-9-02				OK	
Fire Exit Light (Building E) No.34	E	10	หน้าประตูหนีไฟทางห้อง AHU	FEXL-E-10-01				OK	
Fire Exit Light (Building E) No.35	E	10	หน้าประตูหนีไฟทางห้อง 10515	FEXL-E-10-02				OK	
Fire Exit Light (Building E) No.36	E	11	หน้าประตูหนีไฟทางห้อง AHU	FEXL-E-11-01				OK	
Fire Exit Light (Building E) No.37	E	11	หน้าประตูหนีไฟทางห้อง 11515	FEXL-E-11-02				OK	
Fire Exit Light (Building E) No.38	E	12	หน้าประตูหนีไฟทางห้อง AHU	FEXL-E-12-01				OK	
Fire Exit Light (Building E) No.39	E	12	หน้าประตูหนีไฟทางห้อง 12515	FEXL-E-12-02				OK	
Fire Exit Light (Building E) No.40	E	14	หน้าประตูหนีไฟทางห้อง AHU	FEXL-E-14-01				OK	
Fire Exit Light (Building E) No.41	E	14	หน้าประตูหนีไฟทางห้อง 14515	FEXL-E-14-02				OK	
Fire Exit Light (Building E) No.42	E	15	หน้าประตูหนีไฟทางห้อง AHU	FEXL-E-15-01				OK	
Fire Exit Light (Building E) No.43	E	15	หน้าประตูหนีไฟทางห้อง 15515	FEXL-E-15-02				OK	
Fire Exit Light (Building E) No.44	E	16	หน้าประตูหนีไฟทางห้อง AHU	FEXL-E-16-01				OK	
Fire Exit Light (Building E) No.45	E	16	หน้าประตูหนีไฟทางห้อง 16508	FEXL-E-16-02				OK	

Code	PM Program (Monthly)
1	Push
2	กดปุ่ม Test
3	หลอดไฟ

ผู้ตรวจสอบ  
วันที่

12/12/67

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้  
สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light ทำงานปกติ