

# แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบ Fire Hose Cabinet

กรกฎาคม ๖๖

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Hose Cabinet (Building E) No.1	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-B-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.2	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ CHILLER	FHC-E-B-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.3	E	B	ในห้องลิฟท์หน้าลิฟท์	FHC-E-B-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.4	E	G	ทางเชื่อมชั้น 1 ตึก E	FHC-E-G-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.5	E	G	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-G-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.6	E	G	หน้าลิฟท์หน้าลิฟท์ 1 E	FHC-E-G-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.7	E	2	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-2-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.8	E	2	หน้าลิฟท์ 1 (IMC)	FHC-E-2-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.9	E	2	ทางเชื่อมชั้น 2 ตึก E	FHC-E-2-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.10	E	3	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-3-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.11	E	3	หน้าลิฟท์ 5 ชั้นบนทาง	FHC-E-3-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.12	E	3	ทางเชื่อมชั้น 3 ตึก E	FHC-E-3-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.13	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-4-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.14	E	4	หน้าลิฟท์ 6 ชั้นบนทาง	FHC-E-4-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.15	E	4	หน้าลิฟท์ 6 ชั้นบนทาง	FHC-E-4-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.16	E	5	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์	FHC-E-5-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.17	E	5	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์	FHC-E-5-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.18	E	5	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-5-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.19	E	6	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-6-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.20	E	6	ในห้องลิฟท์	FHC-E-6-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.21	E	6	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ CATH LAB	FHC-E-6-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.22	E	M	หน้าลิฟท์หน้าลิฟท์ M ตึก E	FHC-E-M-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.23	E	M	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-M-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.24	E	M	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ ส.น. หอ	FHC-E-M-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.25	E	7	หน้าลิฟท์ AHU	FHC-E-7-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.26	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-7-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.27	E	7	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ 7515	FHC-E-7-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.28	E	8	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ 8515	FHC-E-8-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.29	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-8-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.30	E	8	หน้าลิฟท์ AHU	FHC-E-8-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.31	E	9	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ 9515	FHC-E-9-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.32	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-9-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.33	E	9	หน้าลิฟท์ AHU	FHC-E-9-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	

**PM Program (Monthly)**

1	1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและข้อต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงแบบตู้/กระบอก/กัญแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

OK

22 ก.ค. ๖๖


หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

พร้อม 9 ชั่วโมง

67 בעתה

[illegible]


PM Program (Monthly)		
1	1.ตรวจเช็คสภาพแวดล้อม(เปิด-ปิด)	ผู้ตรวจสอบ 
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวใจ	วันที่ 22 ก.ย. 67
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง	
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ	
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงเช่นตู้/กระจก/กัญแจ	
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง	
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ	

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้  
สรุปผลการตรวจเช็ค



สิงหาคม 67

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Hose Cabinet (Building E) No.1	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-B-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.2	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ CHILLER	FHC-E-B-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.3	E	B	ในห้องพักผู้ป่วย 1 ชั้น E	FHC-E-B-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.4	E	G	ทางเชื่อมชั้น 1 ชั้น E	FHC-E-G-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.5	E	G	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-G-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.6	E	G	หน้าลิฟท์ 1 E	FHC-E-G-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.7	E	2	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-2-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.8	E	2	หน้าลิฟท์ 1 (IMC)	FHC-E-2-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.9	E	2	ทางเชื่อมชั้น 2 ชั้น E	FHC-E-2-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.10	E	3	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-3-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.11	E	3	หน้าลิฟท์ 5 ชั้น E	FHC-E-3-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.12	E	3	ทางเชื่อมชั้น 3 ชั้น E	FHC-E-3-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.13	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-4-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.14	E	4	ชั้นใต้ดิน 6 ชั้น E	FHC-E-4-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.15	E	4	หน้าลิฟท์ 4 ชั้น E	FHC-E-4-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.16	E	5	ชั้นใต้ดิน 5 ชั้น E	FHC-E-5-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.17	E	5	ชั้นใต้ดิน 5 ชั้น E	FHC-E-5-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.18	E	5	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-5-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.19	E	6	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-6-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.20	E	6	ในห้องพักผู้ป่วย	FHC-E-6-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.21	E	6	ชั้นใต้ดิน 6 ชั้น E	FHC-E-6-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.22	E	M	หน้าลิฟท์ 1 ชั้น M	FHC-E-M-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.23	E	M	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-M-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.24	E	M	ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น M	FHC-E-M-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.25	E	7	หน้าลิฟท์ AHU	FHC-E-7-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.26	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-7-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.27	E	7	ชั้นใต้ดิน 7515	FHC-E-7-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.28	E	8	ชั้นใต้ดิน 8515	FHC-E-8-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.29	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-8-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.30	E	8	หน้าลิฟท์ AHU	FHC-E-8-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.31	E	9	ชั้นใต้ดิน 9515	FHC-E-9-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.32	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-9-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.33	E	9	หน้าลิฟท์ AHU	FHC-E-9-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	

PM Program (Monthly)			
1	1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)	ผู้ตรวจสอบ	
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด	วันที่	<u>01/8/67</u>
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง		
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ		
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงเช่นตู้/กระบอก/ก๊วยแจ		
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง		
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ		

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ, ( x ) ผิดปกติ, ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้

Fire hose สังกัดห้องฉุกเฉิน

ROMAN 67

[illegible]

PM Program (Monthly)		
1	1.ตรวจเช็คสภาพแวดล้อม(เปิด-ปิด)	ผู้ตรวจสอบ
2	2.ตรวจเช็คสภาพแวดล้อม	
3	3.ตรวจเช็คฟาร์มรอบห้อง	วันที่ 10/8/62
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซิลต่าง ๆ	
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงเช่นตู้/กระจก/กัญแจ	
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง	
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ	

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้  
สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire hose ភាពឆាប់រហ័ស



กันยายน 67

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Hose Cabinet (Building E) No.1	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-B-01	/	/	/	/	/	/	/	กสอ.น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.2	E	B	บันไดหนีไฟหลัง CHILLER	FHC-E-B-02	/	/	/	/	/	/	/	กสอ.น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.3	E	B	ในห้องทักทายบันไดหนีไฟ	FHC-E-B-03	/	/	/	/	/	/	/	กสอ.น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.4	E	G	ทางเชื่อมชั้น 1 ตึก E	FHC-E-G-01	/	/	/	/	/	/	/	กสอ.น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.5	E	G	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-G-02	/	/	/	/	/	/	/	กสอ.น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.6	E	G	หน้าห้องน้ำขึ้น 1 E	FHC-E-G-03	/	/	/	/	/	/	/	กสอ.น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.7	E	2	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-2-01	/	/	/	/	/	/	/	กสอ.น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.8	E	2	หน้าห้องตรวจ 1 (IMC)	FHC-E-2-02	/	/	/	/	/	/	/	กสอ.น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.9	E	2	ทางเชื่อมชั้น 2 ตึก E	FHC-E-2-03	/	/	/	/	/	/	/	กสอ.น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.10	E	3	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-3-01	/	/	/	/	/	/	/	กสอ.น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.11	E	3	หน้าห้องตรวจ 5 ศูนย์เบาหวาน	FHC-E-3-02	/	/	/	/	/	/	/	กสอ.น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.12	E	3	ทางเชื่อมชั้น 3 ตึก E	FHC-E-3-03	/	/	/	/	/	/	/	กสอ.น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.13	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-4-01	/	/	/	/	/	/	/	กสอ.น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.14	E	4	ข้างห้องตรวจ 6 ศูนย์หัวใจ	FHC-E-4-02	/	/	/	/	/	/	/	กสอ.น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.15	E	4	หน้าเคาร์เตอร์กายภาพ	FHC-E-4-03	/	/	/	/	/	/	/	กสอ.น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.16	E	5	บันไดหนีไฟทันตกรรม	FHC-E-5-01	/	/	/	/	/	/	/	กสอ.น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.17	E	5	ตรงข้ามเคาร์เตอร์ทันตกรรม	FHC-E-5-02	/	/	/	/	/	/	/	กสอ.น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.18	E	5	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-5-03	/	/	/	/	/	/	/	กสอ.น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.19	E	6	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-6-01	/	/	/	/	/	/	/	กสอ.น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.20	E	6	ในห้องรับรอง	FHC-E-6-02	/	/	/	/	/	/	/	กสอ.น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.21	E	6	บันไดหนีไฟ CATH LAB	FHC-E-6-03	/	/	/	/	/	/	/	กสอ.น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.22	E	M	หน้าห้องน้ำขึ้น M ตึก E	FHC-E-M-01	/	/	/	/	/	/	/	กสอ.น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.23	E	M	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-M-02	/	/	/	/	/	/	/	กสอ.น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.24	E	M	บันไดหนีไฟ ส.น. น.อ	FHC-E-M-03	/	/	/	/	/	/	/	กสอ.น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.25	E	7	หน้าห้อง AHU	FHC-E-7-01	/	/	/	/	/	/	/	กสอ.น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.26	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-7-02	/	/	/	/	/	/	/	กสอ.น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.27	E	7	ตรงข้ามห้อง 7515	FHC-E-7-03	/	/	/	/	/	/	/	กสอ.น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.28	E	8	ตรงข้ามห้อง 8515	FHC-E-8-01	/	/	/	/	/	/	/	กสอ.น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.29	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-8-02	/	/	/	/	/	/	/	กสอ.น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.30	E	8	หน้าห้อง AHU	FHC-E-8-03	/	/	/	/	/	/	/	กสอ.น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.31	E	9	ตรงข้ามห้อง 9515	FHC-E-9-01	/	/	/	/	/	/	/	กสอ.น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.32	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-9-02	/	/	/	/	/	/	/	กสอ.น	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.33	E	9	หน้าห้อง AHU	FHC-E-9-03	/	/	/	/	/	/	/	กสอ.น	

**PM Program (Monthly)**

1	1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบห้องเหล็อง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและขีลต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงชนิด/กระจุก/กฏแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

12 / 9 / 67

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire hose สภาพพร้อมใช้งาน

24074 65

[illegible]

## PM Program (Monthly)

1	1.ตรวจเช็คสภาพพาส์ควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงแบบตู้/กระบอก/กัญแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

**ผู้ตรวจสอบ**

วันที่

12/0/67

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire hose รอกพ่นน้ำ



มกราคม 67

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Hose Cabinet (Building E) No.1	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-B-01	/	/	/	/	/	/	/	10/10/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.2	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ CHILLER	FHC-E-B-02	/	/	/	/	/	/	/	10/10/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.3	E	B	ในห้องลิฟท์หน้าลิฟท์	FHC-E-B-03	/	/	/	/	/	/	/	10/10/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.4	E	G	ทางเชื่อมชั้น 1 ตึก E	FHC-E-G-01	/	/	/	/	/	/	/	10/10/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.5	E	G	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-G-02	/	/	/	/	/	/	/	10/10/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.6	E	G	หน้าห้องน้ำชั้น 1 E	FHC-E-G-03	/	/	/	/	/	/	/	10/10/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.7	E	2	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-2-01	/	/	/	/	/	/	/	10/10/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.8	E	2	หน้าห้องตรวจ 1 (IMC)	FHC-E-2-02	/	/	/	/	/	/	/	10/10/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.9	E	2	ทางเชื่อมชั้น 2 ตึก E	FHC-E-2-03	/	/	/	/	/	/	/	10/10/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.10	E	3	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-3-01	/	/	/	/	/	/	/	10/10/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.11	E	3	หน้าห้องตรวจ 5 ศูนย์เบาหวาน	FHC-E-3-02	/	/	/	/	/	/	/	10/10/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.12	E	3	ทางเชื่อมชั้น 3 ตึก E	FHC-E-3-03	/	/	/	/	/	/	/	10/10/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.13	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-4-01	/	/	/	/	/	/	/	10/10/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.14	E	4	หน้าห้องตรวจ 6 ศูนย์หัวใจ	FHC-E-4-02	/	/	/	/	/	/	/	10/10/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.15	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-4-03	/	/	/	/	/	/	/	10/10/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.16	E	5	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์	FHC-E-5-01	/	/	/	/	/	/	/	10/10/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.17	E	5	ตรงข้ามลิฟท์หน้าลิฟท์	FHC-E-5-02	/	/	/	/	/	/	/	10/10/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.18	E	5	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-5-03	/	/	/	/	/	/	/	10/10/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.19	E	6	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-6-01	/	/	/	/	/	/	/	10/10/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.20	E	6	ในห้องรับรอง	FHC-E-6-02	/	/	/	/	/	/	/	10/10/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.21	E	6	ชั้นใต้ดิน CATH LAB	FHC-E-6-03	/	/	/	/	/	/	/	10/10/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.22	E	M	หน้าห้องน้ำชั้น M ตึก E	FHC-E-M-01	/	/	/	/	/	/	/	10/10/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.23	E	M	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-M-02	/	/	/	/	/	/	/	10/10/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.24	E	M	ชั้นใต้ดินลิฟท์ ส.น. ผ.อ	FHC-E-M-03	/	/	/	/	/	/	/	10/10/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.25	E	7	หน้าห้อง AHU	FHC-E-7-01	/	/	/	/	/	/	/	10/10/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.26	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-7-02	/	/	/	/	/	/	/	10/10/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.27	E	7	ตรงข้ามห้อง 7515	FHC-E-7-03	/	/	/	/	/	/	/	10/10/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.28	E	8	ตรงข้ามห้อง 8515	FHC-E-8-01	/	/	/	/	/	/	/	10/10/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.29	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-8-02	/	/	/	/	/	/	/	10/10/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.30	E	8	หน้าห้อง AHU	FHC-E-8-03	/	/	/	/	/	/	/	10/10/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.31	E	9	ตรงข้ามห้อง 9515	FHC-E-9-01	/	/	/	/	/	/	/	10/10/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.32	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-9-02	/	/	/	/	/	/	/	10/10/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.33	E	9	หน้าห้อง AHU	FHC-E-9-03	/	/	/	/	/	/	/	10/10/67	

PM Program (Monthly)		ผู้ตรวจสอบ
1	1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)	วันที่ 10/10/67
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด	
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบของเหล็อง	
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ	
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงเขมือ/กระจก/กัญแจ	
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง	
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ	

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค Fire hose สภาพพร้อมใช้งาน

7, 10, 12 67

[illegible]

	PM Program (Monthly)
1	1.ตรวจเช็คสภาพแวดล้อม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวใจ
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและข้อต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คผู้ดับเพลิงเช่นตู้/กระจก/กุญแจ
6	6.ทำความสะอาดผู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้  
สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire hose ဆာဖာဆာလ်

**ผู้ตรวจสอบ**

วันที่

10/10/67



พ.ร.บ. ๖๖

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Hose Cabinet (Building E) No.1	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-B-01	/	/	/	/	/	/	/	กฤษฎิ์	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.2	E	B	ชั้นใต้ดินห้องแช่เย็น CHILLER	FHC-E-B-02	/	/	/	/	/	/	/	กฤษฎิ์	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.3	E	B	ในห้องลิฟท์หน้าลิฟท์	FHC-E-B-03	/	/	/	/	/	/	/	กฤษฎิ์	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.4	E	G	ทางเชื่อมชั้น 1 ตึก E	FHC-E-G-01	/	/	/	/	/	/	/	กฤษฎิ์	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.5	E	G	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-G-02	/	/	/	/	/	/	/	กฤษฎิ์	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.6	E	G	หน้าห้องน้ำเย็น 1 E	FHC-E-G-03	/	/	/	/	/	/	/	กฤษฎิ์	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.7	E	2	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-2-01	/	/	/	/	/	/	/	กฤษฎิ์	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.8	E	2	หน้าห้องตรวจ 1 (IMC)	FHC-E-2-02	/	/	/	/	/	/	/	กฤษฎิ์	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.9	E	2	ทางเชื่อมชั้น 2 ตึก E	FHC-E-2-03	/	/	/	/	/	/	/	กฤษฎิ์	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.10	E	3	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-3-01	/	/	/	/	/	/	/	กฤษฎิ์	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.11	E	3	หน้าห้องตรวจ 5 ศูนย์บริหาร	FHC-E-3-02	/	/	/	/	/	/	/	กฤษฎิ์	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.12	E	3	ทางเชื่อมชั้น 3 ตึก E	FHC-E-3-03	/	/	/	/	/	/	/	กฤษฎิ์	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.13	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-4-01	/	/	/	/	/	/	/	กฤษฎิ์	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.14	E	4	หน้าห้องตรวจ 6 ศูนย์หัวใจ	FHC-E-4-02	/	/	/	/	/	/	/	กฤษฎิ์	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.15	E	4	หน้าอาคารศัลยกรรมภาพ	FHC-E-4-03	/	/	/	/	/	/	/	กฤษฎิ์	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.16	E	5	ชั้นใต้ดินลิฟท์เตา	FHC-E-5-01	/	/	/	/	/	/	/	กฤษฎิ์	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.17	E	5	ตรวจชั้นเตาที่เตา	FHC-E-5-02	/	/	/	/	/	/	/	กฤษฎิ์	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.18	E	5	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-5-03	/	/	/	/	/	/	/	กฤษฎิ์	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.19	E	6	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-6-01	/	/	/	/	/	/	/	กฤษฎิ์	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.20	E	6	ในห้องรับ	FHC-E-6-02	/	/	/	/	/	/	/	กฤษฎิ์	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.21	E	6	ชั้นใต้ดินลิฟท์ CATH LAB	FHC-E-6-03	/	/	/	/	/	/	/	กฤษฎิ์	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.22	E	M	หน้าห้องน้ำเย็น M ตึก E	FHC-E-M-01	/	/	/	/	/	/	/	กฤษฎิ์	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.23	E	M	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-M-02	/	/	/	/	/	/	/	กฤษฎิ์	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.24	E	M	ชั้นใต้ดินลิฟท์ ส.บ. น.อ	FHC-E-M-03	/	/	/	/	/	/	/	กฤษฎิ์	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.25	E	7	หน้าห้อง AHU	FHC-E-7-01	/	/	/	/	/	/	/	กฤษฎิ์	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.26	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-7-02	/	/	/	/	/	/	/	กฤษฎิ์	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.27	E	7	ตรวจชั้นห้อง 7515	FHC-E-7-03	/	/	/	/	/	/	/	กฤษฎิ์	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.28	E	8	ตรวจชั้นห้อง 8515	FHC-E-8-01	/	/	/	/	/	/	/	กฤษฎิ์	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.29	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-8-02	/	/	/	/	/	/	/	กฤษฎิ์	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.30	E	8	หน้าห้อง AHU	FHC-E-8-03	/	/	/	/	/	/	/	กฤษฎิ์	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.31	E	9	ตรวจชั้นห้อง 9515	FHC-E-9-01	/	/	/	/	/	/	/	กฤษฎิ์	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.32	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-9-02	/	/	/	/	/	/	/	กฤษฎิ์	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.33	E	9	หน้าห้อง AHU	FHC-E-9-03	/	/	/	/	/	/	/	กฤษฎิ์	

PM Program (Monthly)				ผู้ตรวจสอบ
1	1.ตรวจเช็คสภาพสายความดัน(เปิด-ปิด)			วันที่ 20/11/67
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด			
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง			
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ			
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงแบบตู้/กระบอก/ก๊วยแจ			
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง			
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ			

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้

Fire hose สภาพพร้อมใช้งาน

Notations 62

[illegible]

	PM Program (Monthly)
1	1.ตรวจเช็คสภาพแวดล้อม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพแวดล้อม
3	3.ตรวจเช็คค่าการรอบของเครื่อง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและท่อต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงเช่นตู้/กระจก/กัญแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้  
สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire hose connection

## ผู้ตรวจสอบ


วันที่

20/11/67



หน้า 67

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Hose Cabinet (Building E) No.1	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-B-01	/	/	/	/	/	/	/	21/4/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.2	E	B	บันไดหนีไฟห้อง CHILLER	FHC-E-B-02	/	/	/	/	/	/	/	21/4/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.3	E	B	ในห้องลิฟท์บันไดหนีไฟ	FHC-E-B-03	/	/	/	/	/	/	/	21/4/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.4	E	G	ทางเชื่อมชั้น 1 ตึก E	FHC-E-G-01	/	/	/	/	/	/	/	21/4/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.5	E	G	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-G-02	/	/	/	/	/	/	/	21/4/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.6	E	G	หน้าห้องน้ำขึ้น 1 E	FHC-E-G-03	/	/	/	/	/	/	/	21/4/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.7	E	2	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-2-01	/	/	/	/	/	/	/	21/4/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.8	E	2	หน้าห้องตรวจ 1 (IMC)	FHC-E-2-02	/	/	/	/	/	/	/	21/4/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.9	E	2	ทางเชื่อมชั้น 2 ตึก E	FHC-E-2-03	/	/	/	/	/	/	/	21/4/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.10	E	3	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-3-01	/	/	/	/	/	/	/	21/4/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.11	E	3	หน้าห้องตรวจ 5 ศูนย์เบาหวาน	FHC-E-3-02	/	/	/	/	/	/	/	21/4/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.12	E	3	ทางเชื่อมชั้น 3 ตึก E	FHC-E-3-03	/	/	/	/	/	/	/	21/4/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.13	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-4-01	/	/	/	/	/	/	/	21/4/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.14	E	4	ชั้นห้องตรวจ 6 ศูนย์หัวใจ	FHC-E-4-02	/	/	/	/	/	/	/	21/4/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.15	E	4	หน้าอาคารตรวจรักษาภาพ	FHC-E-4-03	/	/	/	/	/	/	/	21/4/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.16	E	5	บันไดหนีไฟในเตาแก๊ส	FHC-E-5-01	/	/	/	/	/	/	/	21/4/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.17	E	5	ตรวจชั้นการตรวจพิเศษเตาแก๊ส	FHC-E-5-02	/	/	/	/	/	/	/	21/4/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.18	E	5	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-5-03	/	/	/	/	/	/	/	21/4/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.19	E	6	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-6-01	/	/	/	/	/	/	/	21/4/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.20	E	6	ในห้องรับรอง	FHC-E-6-02	/	/	/	/	/	/	/	21/4/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.21	E	6	บันไดหนีไฟ CATH LAB	FHC-E-6-03	/	/	/	/	/	/	/	21/4/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.22	E	M	หน้าห้องน้ำขึ้น M ตึก E	FHC-E-M-01	/	/	/	/	/	/	/	21/4/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.23	E	M	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-M-02	/	/	/	/	/	/	/	21/4/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.24	E	M	บันไดหนีไฟ ส.บ. น.อ	FHC-E-M-03	/	/	/	/	/	/	/	21/4/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.25	E	7	หน้าห้อง AHU	FHC-E-7-01	/	/	/	/	/	/	/	21/4/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.26	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-7-02	/	/	/	/	/	/	/	21/4/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.27	E	7	ตรวจชั้นห้อง 7515	FHC-E-7-03	/	/	/	/	/	/	/	21/4/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.28	E	8	ตรวจชั้นห้อง 8515	FHC-E-8-01	/	/	/	/	/	/	/	21/4/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.29	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-8-02	/	/	/	/	/	/	/	21/4/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.30	E	8	หน้าห้อง AHU	FHC-E-8-03	/	/	/	/	/	/	/	21/4/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.31	E	9	ตรวจชั้นห้อง 9515	FHC-E-9-01	/	/	/	/	/	/	/	21/4/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.32	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-9-02	/	/	/	/	/	/	/	21/4/67	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.33	E	9	หน้าห้อง AHU	FHC-E-9-03	/	/	/	/	/	/	/	21/4/67	

PM Program (Monthly)			
1	1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)	ผู้ตรวจสอบ	
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด	วันที่	10/12/67
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง		
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและขั้วต่าง ๆ		
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงเช่นตู้/กระจุก/กฏญ		
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง		
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ		

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire hose สภาพพร้อมใช้งาน

67 בתורה

[illegible]

## PM Program (Monthly)

1	1.ตรวจเช็คสภาพพลาส์ควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงแบบตู้/กระบอก/กฏญแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

**ผู้ตรวจสอบ**

วันที่

90/12/67

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้  
สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire hose Bonnyton