

Central Emergency Light Monthly Checklist Form

ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

15 กรกฎาคม 67

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Central Emergency Light (Building E) No.1	E	G	บน AHU นอกห้องโถง (G)	CEL-E-G-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.2	E	G	ข้างลิฟต์ชั้น G (G)	CEL-E-G-02	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.3	E	G	ห้อง AHU ทางเข้าอาคาร (G)	CEL-E-G-03	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.4	E	G	ในร้านโปสเตอร์ (G)	CEL-E-G-04	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.5	E	2	ห้องขายไฟฟ้า (2E)	CEL-E-2-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.6	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องโถง # 1 (2E)	CEL-E-2-02	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.7	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องโถง # 2 (2E)	CEL-E-2-03	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.8	E	2	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (2E)	CEL-E-2-04	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.9	E	2	ห้องจั่ว หน้าตู้เย็น # 1 (2E)	CEL-E-2-05	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.10	E	2	ห้องจั่ว หน้าตู้เย็น # 2 (2E)	CEL-E-2-06	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.11	E	3	ห้องขายไฟฟ้า (3E)	CEL-E-3-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.12	E	3	ห้อง AHU ข้างห้องโถง (3E)	CEL-E-3-02	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.13	E	3	ห้องแม่ข่ายศูนย์รวม (3E)	CEL-E-3-03	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.14	E	3	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (3E)	CEL-E-3-04	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.15	E	3	แม่ข่ายศูนย์รวม # 1 (3E)	CEL-E-3-05	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.16	E	3	แม่ข่ายศูนย์รวม # 2 (3E)	CEL-E-3-06	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.17	E	4	ห้องขายไฟฟ้า (4E)	CEL-E-4-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.18	E	4	ห้อง AHU ข้างห้องโถง (4E)	CEL-E-4-02	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.19	E	4	ห้องจั่วต่อตู้เย็น # 1 (4E)	CEL-E-4-03	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.20	E	4	ห้องจั่วต่อตู้เย็น # 2 (4E)	CEL-E-4-04	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.21	E	4	ห้อง AHU ชั้นใต้ดิน # 1 (4E)	CEL-E-4-05	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.22	E	4	ห้อง AHU ชั้นใต้ดิน # 2 (4E)	CEL-E-4-06	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.23	E	5	ห้องขายไฟฟ้า (5E)	CEL-E-5-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.24	E	5	ห้อง STAFF (5E)	CEL-E-5-02	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.25	E	5	ห้อง Supply (5E)	CEL-E-5-03	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.26	E	5	ห้อง AHU ข้างห้องโถง (5E)	CEL-E-5-04	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.27	E	5	ห้อง AHU ชั้นใต้ดิน (5E)	CEL-E-5-05	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.28	E	6	ห้องขายไฟฟ้า (6E)	CEL-E-6-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.29	E	6	ห้อง AHU แม่ข่าย CCU # 1 (6E)	CEL-E-6-02	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.30	E	6	ห้อง AHU แม่ข่าย CCU # 2 (6E)	CEL-E-6-03	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.31	E	6	ห้อง AHU แม่ข่าย ICU (6E)	CEL-E-6-04	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.32	E	6	ห้อง AHU ห้องรับแจ้ง (6E)	CEL-E-6-05	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.33	E	M	ห้องขายไฟฟ้า (M)	CEL-E-M-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.34	E	M	ห้อง TUBE # 1 (M)	CEL-E-M-02	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.35	E	M	ห้อง TUBE # 2 (M)	CEL-E-M-03	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.36	E	M	ห้อง AHU ชั้นใต้ดิน # 1 (M)	CEL-E-M-04	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.37	E	M	ห้อง AHU ชั้นใต้ดิน # 2 (M)	CEL-E-M-05	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.38	E	7	ห้องขายไฟฟ้า # 1 (7E)	CEL-E-7-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.39	E	7	ห้องขายไฟฟ้า # 2 (7E)	CEL-E-7-02	/	/	/	/	/	ปกติ	

PM Program (Monthly)	
1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
3	ตรวจสอบสภาวะการทำงานของ Function ต่างๆ
4	ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก , แบบแห้ง)
5	ทำความสะอาดหลอดไฟ

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 16 / 7 / 67

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

to which it

[illegible]

	PM Program (Monthly)
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
3	ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่างๆ
4	ตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก , แบบแห้ง)
5	ทำความสะอาดหลอดไฟ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

Barth.
16 / 7 / 67

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Central Emergency Light Monthly Checklist Form
ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

สิงหาคม 67

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	หมายเหตุ	สถานะ
Central Emergency Light (Building E) No.1	E	G	บน AHU เหนือห้องโถง (G)	CEL-E-G-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.2	E	G	ข้างลิฟต์สแตนด์บาย (G)	CEL-E-G-02	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.3	E	G	ห้อง AHU ทางเข้าอาคาร (G)	CEL-E-G-03	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.4	E	G	โถงบันได (G)	CEL-E-G-04	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.5	E	2	ห้องช่างไฟฟ้า (2E)	CEL-E-2-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.6	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องโถง #1 (2E)	CEL-E-2-02	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.7	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องโถง #2 (2E)	CEL-E-2-03	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.8	E	2	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (2E)	CEL-E-2-04	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.9	E	2	ห้องช่างไฟฟ้า (2E) #1 (2E)	CEL-E-2-05	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.10	E	2	ห้องช่างไฟฟ้า (2E) #2 (2E)	CEL-E-2-06	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.11	E	3	ห้องช่างไฟฟ้า (3E)	CEL-E-3-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.12	E	3	ห้อง AHU ข้างห้องโถง (3E)	CEL-E-3-02	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.13	E	3	ห้องช่างไฟฟ้า (3E)	CEL-E-3-03	X	X	X	X	X	ผิดปกติ	11/24/67
Central Emergency Light (Building E) No.14	E	3	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (3E)	CEL-E-3-04	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.15	E	3	แผนกประจักษ์ (3E) #1 (3E)	CEL-E-3-05	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.16	E	3	แผนกประจักษ์ (3E) #2 (3E)	CEL-E-3-06	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.17	E	4	ห้องช่างไฟฟ้า (4E)	CEL-E-4-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.18	E	4	ห้อง AHU ข้างห้องโถง (4E)	CEL-E-4-02	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.19	E	4	ห้องช่างไฟฟ้า (4E) #1 (4E)	CEL-E-4-03	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.20	E	4	ห้องช่างไฟฟ้า (4E) #2 (4E)	CEL-E-4-04	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.21	E	4	ห้อง AHU ชั้นใต้ดิน 2 #1 (4E)	CEL-E-4-05	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.22	E	4	ห้อง AHU ชั้นใต้ดิน 2 #2 (4E)	CEL-E-4-06	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.23	E	5	ห้องช่างไฟฟ้า (5E)	CEL-E-5-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.24	E	5	ห้อง STAFF (5E)	CEL-E-5-02	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.25	E	5	ห้อง Supply (5E)	CEL-E-5-03	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.26	E	5	ห้อง AHU ข้างห้องโถง (5E)	CEL-E-5-04	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.27	E	5	ห้อง AHU ชั้นใต้ดิน (5E)	CEL-E-5-05	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.28	E	6	ห้องช่างไฟฟ้า (6E)	CEL-E-6-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.29	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU #1 (6E)	CEL-E-6-02	X	X	X	X	X	ผิดปกติ	11/24/67
Central Emergency Light (Building E) No.30	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU #2 (6E)	CEL-E-6-03	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.31	E	6	ห้อง AHU แผนก ICU (6E)	CEL-E-6-04	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.32	E	6	ห้อง AHU ห้องรับรอง (6E)	CEL-E-6-05	X	X	X	X	X	ผิดปกติ	11/24/67
Central Emergency Light (Building E) No.33	E	M	ห้องช่างไฟฟ้า (M)	CEL-E-M-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.34	E	M	ห้อง TUBE #1 (M)	CEL-E-M-02	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.35	E	M	ห้อง TUBE #2 (M)	CEL-E-M-03	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.36	E	M	ห้อง AHU ชั้นใต้ดิน 2 #1 (M)	CEL-E-M-04	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.37	E	M	ห้อง AHU ชั้นใต้ดิน 2 #2 (M)	CEL-E-M-05	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.38	E	7	ห้องช่างไฟฟ้า (7E) #1 (7E)	CEL-E-7-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.39	E	7	ห้องช่างไฟฟ้า (7E) #2 (7E)	CEL-E-7-02	/	/	/	/	/	ปกติ	
PM Program (Monthly)											
1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า										
3	ตรวจสอบสถานะการทำงานของ Function ต่างๆ										
4	ตรวจสอบเช็คสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก, แบบแห้ง)										
5	ทำความสะอาดหลอดไฟ										

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

ผู้ตรวจสอบ สมิทธิ์
วันที่ 5/8/67

2019 67

[illegible]

	PM Program (Monthly)
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใบงาน)
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
3	ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่างๆ
4	ตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก , แบบแห้ง)
5	ทำความสะอาดหลอดไฟ

ผู้ตรวจสอบ _____
วันที่ 5 / 8 / 67

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Central Emergency Light Monthly Checklist Form

ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบต้นแบบประจำเดือน

4/9/67

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Central Emergency Light (Building E) No.1	E	G	บน AHU ห้องห้องไอซียู (G)	CEL-E-G-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.2	E	G	ข้างลิฟต์ชั้นวางยา (G)	CEL-E-G-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.3	E	G	ห้อง AHU ทางเข้าอาคาร (G)	CEL-E-G-03	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.4	E	G	ในร้านโสตโง่ง (G)	CEL-E-G-04	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.5	E	2	ห้องช่างไฟฟ้า (2E)	CEL-E-2-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.6	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องไอซียู # 1 (2E)	CEL-E-2-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.7	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องไอซียู # 2 (2E)	CEL-E-2-03	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.8	E	2	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (2E)	CEL-E-2-04	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.9	E	2	ห้องจาวัว หน้าศูนย์รวม # 1 (2E)	CEL-E-2-05	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.10	E	2	ห้องจาวัว หน้าศูนย์รวม # 2 (2E)	CEL-E-2-06	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.11	E	3	ห้องช่างไฟฟ้า (3E)	CEL-E-3-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.12	E	3	ห้อง AHU ข้างห้องไอซียู (3E)	CEL-E-3-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.13	E	3	ห้องบนบ้านศูนย์รวม (3E)	CEL-E-3-03	X	X	X	X	X	OK	11/2/67
Central Emergency Light (Building E) No.14	E	3	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (3E)	CEL-E-3-04	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.15	E	3	แผนกประจักษ์สุขภาพ # 1 (3E)	CEL-E-3-05	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.16	E	3	แผนกประจักษ์สุขภาพ # 2 (3E)	CEL-E-3-06	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.17	E	4	ห้องช่างไฟฟ้า (4E)	CEL-E-4-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.18	E	4	ห้อง AHU ข้างห้องไอซียู (4E)	CEL-E-4-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.19	E	4	หลังคาแอร์คอนดิชั่น # 1 (4E)	CEL-E-4-03	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.20	E	4	หลังคาแอร์คอนดิชั่น # 2 (4E)	CEL-E-4-04	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.21	E	4	ห้อง AHU หน้าโหนดไฟ # 1 (4E)	CEL-E-4-05	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.22	E	4	ห้อง AHU หน้าโหนดไฟ # 2 (4E)	CEL-E-4-06	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.23	E	5	ห้องช่างไฟฟ้า (5E)	CEL-E-5-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.24	E	5	ห้อง STAFF (5E)	CEL-E-5-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.25	E	5	ห้อง Supply (5E)	CEL-E-5-03	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.26	E	5	ห้อง AHU ข้างห้องไอซียู (5E)	CEL-E-5-04	X	X	X	X	X	OK	11/2/67
Central Emergency Light (Building E) No.27	E	5	ห้อง AHU หน้าเคาน์เตอร์ (5E)	CEL-E-5-05	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.28	E	6	ห้องช่างไฟฟ้า (6E)	CEL-E-6-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.29	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 1 (6E)	CEL-E-6-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.30	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 2 (6E)	CEL-E-6-03	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.31	E	6	ห้อง AHU แผนก ICU (6E)	CEL-E-6-04	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.32	E	6	ห้อง AHU ห้องรับแขก (6E)	CEL-E-6-05	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.33	E	M	ห้องช่างไฟฟ้า (M)	CEL-E-M-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.34	E	M	ห้อง TUBE # 1 (M)	CEL-E-M-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.35	E	M	ห้อง TUBE # 2 (M)	CEL-E-M-03	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.36	E	M	ห้อง AHU หน้าโหนดไฟ # 1 (M)	CEL-E-M-04	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.37	E	M	ห้อง AHU หน้าโหนดไฟ # 2 (M)	CEL-E-M-05	X	X	X	X	X	OK	11/2/67
Central Emergency Light (Building E) No.38	E	7	ห้องช่างไฟฟ้า (7E)	CEL-E-7-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.39	E	7	ห้องช่างไฟฟ้า (7E)	CEL-E-7-02	/	/	/	/	/	OK	

PM Program (Monthly)	
1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
3	ตรวจสอบสภาวะการทำงานของ Function ต่างๆ
4	ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก, แบบแห้ง)
5	ทำความสะอาดหลอดไฟ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

4/9/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

11/2/67 OK 11/2/67 OK

Central Emergency Light Monthly Checklist Form

ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

๗ มิ.ย ๖๗

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Central Emergency Light (Building E) No.1	E	G	บน AHU แท่นห้องเฝ้าฯ (G)	CEL-E-G-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.2	E	G	ข้างบันไดเลื่อนบริเวณ (G)	CEL-E-G-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.3	E	G	ห้อง AHU ทางเข้าอาคาร (G)	CEL-E-G-03	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.4	E	G	ในร้านไอศกรีม (G)	CEL-E-G-04	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.5	E	2	ห้องขีปนาวุธไฟฟ้า (2E)	CEL-E-2-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.6	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องเฝ้าฯ # 1 (2E)	CEL-E-2-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.7	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องเฝ้าฯ # 2 (2E)	CEL-E-2-03	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.8	E	2	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (2E)	CEL-E-2-04	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.9	E	2	ห้องจ่ายไฟฟ้าตู้แยกแอม # 1 (2E)	CEL-E-2-05	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.10	E	2	ห้องจ่ายไฟฟ้าตู้แยกแอม # 2 (2E)	CEL-E-2-06	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.11	E	3	ห้องขีปนาวุธไฟฟ้า (3E)	CEL-E-3-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.12	E	3	ห้อง AHU ข้างห้องเฝ้าฯ (3E)	CEL-E-3-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.13	E	3	ห้องแม่ข่ายศูนย์เฝ้าฯ (3E)	CEL-E-3-03	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.14	E	3	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (3E)	CEL-E-3-04	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.15	E	3	แม่ข่ายระบบรักษาความปลอดภัย # 1 (3E)	CEL-E-3-05	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.16	E	3	แม่ข่ายระบบรักษาความปลอดภัย # 2 (3E)	CEL-E-3-06	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.17	E	4	ห้องขีปนาวุธไฟฟ้า (4E)	CEL-E-4-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.18	E	4	ห้อง AHU ข้างห้องเฝ้าฯ (4E)	CEL-E-4-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.19	E	4	ห้องจ่ายไฟฟ้าตู้แยกแอม # 1 (4E)	CEL-E-4-03	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.20	E	4	ห้องจ่ายไฟฟ้าตู้แยกแอม # 2 (4E)	CEL-E-4-04	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.21	E	4	ห้อง AHU ชั้นใต้ดิน # 1 (4E)	CEL-E-4-05	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.22	E	4	ห้อง AHU ชั้นใต้ดิน # 2 (4E)	CEL-E-4-06	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.23	E	5	ห้องขีปนาวุธไฟฟ้า (5E)	CEL-E-5-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.24	E	5	ห้อง STAFF (5E)	CEL-E-5-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.25	E	5	ห้อง Supply (5E)	CEL-E-5-03	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.26	E	5	ห้อง AHU ข้างห้องเฝ้าฯ (5E)	CEL-E-5-04	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.27	E	5	ห้อง AHU หันอาคาร (5E)	CEL-E-5-05	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.28	E	6	ห้องขีปนาวุธไฟฟ้า (6E)	CEL-E-6-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.29	E	6	ห้อง AHU แม่ข่าย CCU # 1 (6E)	CEL-E-6-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.30	E	6	ห้อง AHU แม่ข่าย CCU # 2 (6E)	CEL-E-6-03	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.31	E	6	ห้อง AHU แม่ข่าย ICU (6E)	CEL-E-6-04	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.32	E	6	ห้อง AHU ห้องรับรอง (6E)	CEL-E-6-05	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.33	E	M	ห้องขีปนาวุธไฟฟ้า (M)	CEL-E-M-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.34	E	M	ห้อง TUBE # 1 (M)	CEL-E-M-02	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.35	E	M	ห้อง TUBE # 2 (M)	CEL-E-M-03	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.36	E	M	ห้อง AHU ชั้นใต้ดิน # 1 (M)	CEL-E-M-04	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.37	E	M	ห้อง AHU ชั้นใต้ดิน # 2 (M)	CEL-E-M-05	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.38	E	7	ห้องขีปนาวุธไฟฟ้า # 1 (7E)	CEL-E-7-01	/	/	/	/	/	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.39	E	7	ห้องขีปนาวุธไฟฟ้า # 2 (7E)	CEL-E-7-02	/	/	/	/	/	OK	

PM Program (Monthly)	
1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
3	ตรวจสอบเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่างๆ
4	ตรวจสอบเช็คสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก, แบบแห้ง)
5	ทำความสะอาดหลอดไฟ

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Central Emer. light ทั้งหมดปกติ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

13/10/67

Central Emergency Light Monthly Checklist Form

ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

แจ้ง/พิจารณา 67

Name	Buikl.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ	
Central Emergency Light (Building E) No.1	E	G	บน AHU เหนือห้องเก็บยา (G)	CEL-E-G-01	✓	✓	✓	✓	✓	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.2	E	G	ข้างบันไดเลื่อนชั้นเก็บยา (G)	CEL-E-G-02	✓	✓	✓	✓	✓	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.3	E	G	ห้อง AHU ทางขึ้นอาคารเก็บยา (G)	CEL-E-G-03	✓	✓	✓	✓	✓	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.4	E	G	ในร้านโถงปล่อย (G)	CEL-E-G-04	✓	✓	✓	✓	✓	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.5	E	2	ห้องขารับไฟหน้าลิฟท์ (2E)	CEL-E-2-01	✓	✓	✓	✓	✓	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.6	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องเก็บยา # 1 (2E)	CEL-E-2-02	✓	✓	✓	✓	✓	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.7	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องเก็บยา # 2 (2E)	CEL-E-2-03	✓	✓	✓	✓	✓	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.8	E	2	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (2E)	CEL-E-2-04	✓	✓	✓	✓	✓	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.9	E	2	ห้องจั่ว หน้าตู้เก็บยา # 1 (2E)	CEL-E-2-05	✓	✓	✓	✓	✓	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.10	E	2	ห้องจั่ว หน้าตู้เก็บยา # 2 (2E)	CEL-E-2-06	✓	✓	✓	✓	✓	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.11	E	3	ห้องขารับไฟหน้าลิฟท์ (3E)	CEL-E-3-01	✓	✓	✓	✓	✓	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.12	E	3	ห้อง AHU ข้างห้องเก็บยา (3E)	CEL-E-3-02	✓	✓	✓	✓	✓	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.13	E	3	ห้องเก็บยาชั้นบนอาคาร (3E)	CEL-E-3-03	✓	✓	✓	✓	✓	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.14	E	3	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (3E)	CEL-E-3-04	✓	✓	✓	✓	✓	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.15	E	3	แผนประจักษ์สุขภาพ # 1 (3E)	CEL-E-3-05	✓	✓	✓	✓	✓	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.16	E	3	แผนประจักษ์สุขภาพ # 2 (3E)	CEL-E-3-06	✓	✓	✓	✓	✓	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.17	E	4	ห้องขารับไฟหน้าลิฟท์ (4E)	CEL-E-4-01	✓	✓	✓	✓	✓	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.18	E	4	ห้อง AHU ข้างห้องเก็บยา (4E)	CEL-E-4-02	✓	✓	✓	✓	✓	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.19	E	4	หลังอาคารต่อตู้เก็บยา # 1 (4E)	CEL-E-4-03	✓	✓	✓	✓	✓	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.20	E	4	หลังอาคารต่อตู้เก็บยา # 2 (4E)	CEL-E-4-04	✓	✓	✓	✓	✓	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.21	E	4	ห้อง AHU ชั้นใต้ดิน # 1 (4E)	CEL-E-4-05	✓	✓	✓	✓	✓	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.22	E	4	ห้อง AHU ชั้นใต้ดิน # 2 (4E)	CEL-E-4-06	✓	✓	✓	✓	✓	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.23	E	5	ห้องขารับไฟหน้าลิฟท์ (5E)	CEL-E-5-01	✓	✓	✓	✓	✓	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.24	E	5	ห้อง STAFF (5E)	CEL-E-5-02	✓	✓	✓	✓	✓	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.25	E	5	ห้อง Supply (5E)	CEL-E-5-03	✓	✓	✓	✓	✓	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.26	E	5	ห้อง AHU ข้างห้องเก็บยา (5E)	CEL-E-5-04	✓	✓	✓	✓	✓	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.27	E	5	ห้อง AHU หันอาคาร (5E)	CEL-E-5-05	✓	✓	✓	✓	✓	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.28	E	6	ห้องขารับไฟหน้าลิฟท์ (6E)	CEL-E-6-01	✓	✓	✓	✓	✓	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.29	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 1 (6E)	CEL-E-6-02	✓	✓	✓	✓	✓	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.30	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 2 (6E)	CEL-E-6-03	✓	✓	✓	✓	✓	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.31	E	6	ห้อง AHU แผนก ICU (6E)	CEL-E-6-04	✓	✓	✓	✓	✓	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.32	E	6	ห้อง AHU ห้องรับรอง (6E)	CEL-E-6-05	✓	✓	✓	✓	✓	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.33	E	M	ห้องขารับไฟหน้าลิฟท์ (M)	CEL-E-M-01	✓	✓	✓	✓	✓	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.34	E	M	ห้อง TUBE # 1 (M)	CEL-E-M-02	✓	✓	✓	✓	✓	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.35	E	M	ห้อง TUBE # 2 (M)	CEL-E-M-03	✓	✓	✓	✓	✓	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.36	E	M	ห้อง AHU ชั้นใต้ดิน # 1 (M)	CEL-E-M-04	✓	✓	✓	✓	✓	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.37	E	M	ห้อง AHU ชั้นใต้ดิน # 2 (M)	CEL-E-M-05	✓	✓	✓	✓	✓	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.38	E	7	ห้องขารับไฟหน้าลิฟท์ # 1 (7E)	CEL-E-7-01	✓	✓	✓	✓	✓	OK		
Central Emergency Light (Building E) No.39	E	7	ห้องขารับไฟหน้าลิฟท์ # 2 (7E)	CEL-E-7-02	✓	✓	✓	✓	✓	OK		
PM Program (Monthly)												
1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจสอบ วันที่ 13/11/67	
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า											
3	ตรวจสอบเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่างๆ											
4	ตรวจสอบเช็คสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก , แบบแห้ง)											
5	ทำความสะอาดหลอดไฟ											

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Central Emer. Light ทำงานปกติ

Central Emergency Light Monthly Checklist Form

ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

สุวิมล ๒๗

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Central Emergency Light (Building E) No.1	E	G	บน AHU เหนือห้องโถงชาย (G)	CEL-E-G-01	/	/	/	/	/	สุวิมล	
Central Emergency Light (Building E) No.2	E	G	ชาลิไฟท์จาลัวระเบียน (G)	CEL-E-G-02	/	/	/	/	/	สุวิมล	
Central Emergency Light (Building E) No.3	E	G	ห้อง AHU ทางเข้าอาคารระเบียน (G)	CEL-E-G-03	/	/	/	/	/	สุวิมล	
Central Emergency Light (Building E) No.4	E	G	โถงบันไดลงบันได (G)	CEL-E-G-04	/	/	/	/	/	สุวิมล	
Central Emergency Light (Building E) No.5	E	2	ห้องชาลิไฟท์หน้าลิฟท์ (2E)	CEL-E-2-01	/	/	/	/	/	สุวิมล	
Central Emergency Light (Building E) No.6	E	2	ห้อง AHU จ้างห้องโถงชาย # 1 (2E)	CEL-E-2-02	/	/	/	/	/	สุวิมล	
Central Emergency Light (Building E) No.7	E	2	ห้อง AHU จ้างห้องโถงชาย # 2 (2E)	CEL-E-2-03	/	/	/	/	/	สุวิมล	
Central Emergency Light (Building E) No.8	E	2	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (2E)	CEL-E-2-04	/	/	/	/	/	สุวิมล	
Central Emergency Light (Building E) No.9	E	2	ห้องชาลิไฟท์หน้าลิฟท์ # 1 (2E)	CEL-E-2-05	/	/	/	/	/	สุวิมล	
Central Emergency Light (Building E) No.10	E	2	ห้องชาลิไฟท์หน้าลิฟท์ # 2 (2E)	CEL-E-2-06	/	/	/	/	/	สุวิมล	
Central Emergency Light (Building E) No.11	E	3	ห้องชาลิไฟท์หน้าลิฟท์ (3E)	CEL-E-3-01	/	/	/	/	/	สุวิมล	
Central Emergency Light (Building E) No.12	E	3	ห้อง AHU จ้างห้องโถงชาย (3E)	CEL-E-3-02	/	/	/	/	/	สุวิมล	
Central Emergency Light (Building E) No.13	E	3	ห้องบันไดขึ้นบันได (3E)	CEL-E-3-03	/	/	/	/	/	สุวิมล	
Central Emergency Light (Building E) No.14	E	3	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (3E)	CEL-E-3-04	/	/	/	/	/	สุวิมล	
Central Emergency Light (Building E) No.15	E	3	แผนผังระดับสุขาภิบาล # 1 (3E)	CEL-E-3-05	/	/	/	/	/	สุวิมล	
Central Emergency Light (Building E) No.16	E	3	แผนผังระดับสุขาภิบาล # 2 (3E)	CEL-E-3-06	/	/	/	/	/	สุวิมล	
Central Emergency Light (Building E) No.17	E	4	ห้องชาลิไฟท์หน้าลิฟท์ (4E)	CEL-E-4-01	/	/	/	/	/	สุวิมล	
Central Emergency Light (Building E) No.18	E	4	ห้อง AHU จ้างห้องโถงชาย (4E)	CEL-E-4-02	/	/	/	/	/	สุวิมล	
Central Emergency Light (Building E) No.19	E	4	ห้องชาลิไฟท์หน้าลิฟท์ # 1 (4E)	CEL-E-4-03	/	/	/	/	/	สุวิมล	
Central Emergency Light (Building E) No.20	E	4	ห้องชาลิไฟท์หน้าลิฟท์ # 2 (4E)	CEL-E-4-04	/	/	/	/	/	สุวิมล	
Central Emergency Light (Building E) No.21	E	4	ห้อง AHU จ้างโถงไฟ # 1 (4E)	CEL-E-4-05	/	/	/	/	/	สุวิมล	
Central Emergency Light (Building E) No.22	E	4	ห้อง AHU จ้างโถงไฟ # 2 (4E)	CEL-E-4-06	/	/	/	/	/	สุวิมล	
Central Emergency Light (Building E) No.23	E	5	ห้องชาลิไฟท์หน้าลิฟท์ (5E)	CEL-E-5-01	/	/	/	/	/	สุวิมล	
Central Emergency Light (Building E) No.24	E	5	ห้อง STAFF (5E)	CEL-E-5-02	/	/	/	/	/	สุวิมล	
Central Emergency Light (Building E) No.25	E	5	ห้อง Supply (5E)	CEL-E-5-03	/	/	/	/	/	สุวิมล	
Central Emergency Light (Building E) No.26	E	5	ห้อง AHU จ้างห้องโถงชาย (5E)	CEL-E-5-04	/	/	/	/	/	สุวิมล	
Central Emergency Light (Building E) No.27	E	5	ห้อง AHU จ้างห้องน้ำ (5E)	CEL-E-5-05	/	/	/	/	/	สุวิมล	
Central Emergency Light (Building E) No.28	E	6	ห้องชาลิไฟท์หน้าลิฟท์ (6E)	CEL-E-6-01	/	/	/	/	/	สุวิมล	
Central Emergency Light (Building E) No.29	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 1 (6E)	CEL-E-6-02	/	/	/	/	/	สุวิมล	
Central Emergency Light (Building E) No.30	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 2 (6E)	CEL-E-6-03	/	/	/	/	/	สุวิมล	
Central Emergency Light (Building E) No.31	E	6	ห้อง AHU แผนก ICU (6E)	CEL-E-6-04	/	/	/	/	/	สุวิมล	
Central Emergency Light (Building E) No.32	E	6	ห้อง AHU ห้องรับรอง (6E)	CEL-E-6-05	/	/	/	/	/	สุวิมล	
Central Emergency Light (Building E) No.33	E	M	ห้องชาลิไฟท์หน้าลิฟท์ (M)	CEL-E-M-01	/	/	/	/	/	สุวิมล	
Central Emergency Light (Building E) No.34	E	M	ห้อง TUBE # 1 (M)	CEL-E-M-02	/	/	/	/	/	สุวิมล	
Central Emergency Light (Building E) No.35	E	M	ห้อง TUBE # 2 (M)	CEL-E-M-03	/	/	/	/	/	สุวิมล	
Central Emergency Light (Building E) No.36	E	M	ห้อง AHU ชั้นโถงไฟ # 1 (M)	CEL-E-M-04	/	/	/	/	/	สุวิมล	
Central Emergency Light (Building E) No.37	E	M	ห้อง AHU ชั้นโถงไฟ # 2 (M)	CEL-E-M-05	/	/	/	/	/	สุวิมล	
Central Emergency Light (Building E) No.38	E	7	ห้องชาลิไฟท์หน้าลิฟท์ # 1 (7E)	CEL-E-7-01	/	/	/	/	/	สุวิมล	
Central Emergency Light (Building E) No.39	E	7	ห้องชาลิไฟท์หน้าลิฟท์ # 2 (7E)	CEL-E-7-02	/	/	/	/	/	สุวิมล	

PM Program (Monthly)

1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้
3	ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่างๆ
4	ตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก , แบบแห้ง)
5	ทำความสะอาดหลอดไฟ

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Central Batt. Emergency light ทั้งหมดปกติ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

14 / 12 / 67

