

กรกฎาคม 2567

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.1 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	โถงลิฟท์ดับเพลิง-ชั้นเพนัง	FEHR-JTH-G-01	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.2 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FEHR-JTH-G-02	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.3 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FEHR-JTH-G-03	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.4 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้าห้องลาวา	FEHR-JTH-G-04	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.5 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	ทางเดินเล็ก Liquid O2 Room	FEHR-JTH-G-05	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.6 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	โถงลิฟท์ดับเพลิง-ชั้นเพนัง	FEHR-JTH-1-06	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.7 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าชั้นโถงลิฟท์ ST-4	FEHR-JTH-1-07	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.8 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	บริเวณโถงพักคอย(โถงเก็บตัวอย่าง)	FEHR-JTH-1-08	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.9 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าชั้นโถงลิฟท์ ST-3	FEHR-JTH-1-09	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.10 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	โถงลิฟท์ดับเพลิง-ชั้นเพนัง	FEHR-JTH-2-10	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.11 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าชั้นโถงลิฟท์ ST-4	FEHR-JTH-2-11	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.12 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	บริเวณโถงพักคอย(Speciman Room)	FEHR-JTH-2-12	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.13 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าชั้นโถงลิฟท์ ST-3	FEHR-JTH-2-13	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.14 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	โถงลิฟท์ดับเพลิง-ชั้นเพนัง	FEHR-JTH-3-14	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.15 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าชั้นโถงลิฟท์ ST-4	FEHR-JTH-3-15	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.16 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องพักคน (ห้องคลอด)	FEHR-JTH-3-16	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.17 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าชั้นโถงลิฟท์ ST-3	FEHR-JTH-3-17	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.18 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	โถงลิฟท์ดับเพลิง-ชั้นเพนัง	FEHR-JTH-4-18	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.19 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FEHR-JTH-4-19	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.20 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	หน้าชั้นโถงลิฟท์ ST-3	FEHR-JTH-4-20	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.21 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	โถงลิฟท์ดับเพลิง-ชั้นเพนัง	FEHR-JTH-5-21	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.22 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าชั้นโถงลิฟท์ ST-3	FEHR-JTH-5-22	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.23 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าชั้นโถงลิฟท์ ST-4	FEHR-JTH-5-23	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.24 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	โถงลิฟท์ดับเพลิง-ชั้นเพนัง	FEHR-JTH-6-24	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.25 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าชั้นโถงลิฟท์ ST-3	FEHR-JTH-6-25	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.26 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าชั้นโถงลิฟท์ ST-4	FEHR-JTH-6-26	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.27 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	โถงลิฟท์ดับเพลิง-ชั้นเพนัง	FEHR-JTH-7-27	/	/	/	/	/	ทศพร	
Code	รายละเอียด										
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI										
2	2.สายจะดึงไม่แตกกลางทางหรือเสื่อมสภาพ (✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้										
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด										
4	4.จะต้องมี Pin lock										
5	5.seal ต้องไม่ขาด										

สรุปผลการตรวจ

ทศพร ฐิตะกุล

Checked By
31 / 7 / 67

Verified By (BPH)
31 / 7 / 67

กุมภาพันธ์ 2567

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.28 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าชั้นโถงไฟ ST-3	FEHR-JTH-7-28	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.29 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าชั้นโถงไฟ ST-4	FEHR-JTH-7-29	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.30 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	โถงลิฟท์กับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-8-30	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.31 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าชั้นโถงไฟ ST-3	FEHR-JTH-8-31	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.32 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าชั้นโถงไฟ ST-4	FEHR-JTH-8-32	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.33 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	โถงลิฟท์กับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-9-33	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.34 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าชั้นโถงไฟ ST-3	FEHR-JTH-9-34	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.35 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าชั้นโถงไฟ ST-4	FEHR-JTH-9-35	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.36 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	โถงลิฟท์กับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-10-36	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.37 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าชั้นโถงไฟ ST-3	FEHR-JTH-10-37	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.38 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าชั้นโถงไฟ ST-4	FEHR-JTH-10-38	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.39 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	โถงลิฟท์กับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-11-39	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.40 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าชั้นโถงไฟ ST-3	FEHR-JTH-11-40	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.41 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าชั้นโถงไฟ ST-4	FEHR-JTH-11-41	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.42 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	โถงลิฟท์กับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-12-42	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.43 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าชั้นโถงไฟ ST-3	FEHR-JTH-12-43	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.44 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าชั้นโถงไฟ ST-4	FEHR-JTH-12-44	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.45	JTH	G	ห้องไฟฟ้าชั้น G	FEHR-JTH-G-45	/	/	/	/	/	ปกติ	55 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.46	JTH	1	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	FEHR-JTH-1-46	/	/	/	/	/	ปกติ	51 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.47	JTH	2	ห้องไฟฟ้าชั้น 2	FEHR-JTH-2-47	/	/	/	/	/	ปกติ	51 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.48	JTH	3	ห้องไฟฟ้าชั้น 3	FEHR-JTH-3-48	/	/	/	/	/	ปกติ	56 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.49	JTH	4	ห้องไฟฟ้าชั้น 4	FEHR-JTH-4-49	/	/	/	/	/	ปกติ	55.3 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.50	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-50	/	/	/	/	/	ปกติ	51.2 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.51	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-51	/	/	/	/	/	ปกติ	55.6 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.52	JTH	M	ห้อง Battery ไฟฉุกเฉิน	FEHR-JTH-M-52	/	/	/	/	/	ปกติ	55.7 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.53	JTH	M	ห้อง Generator	FEHR-JTH-M-53	/	/	/	/	/	ปกติ	55.8 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.54	JTH	5	ห้องไฟฟ้าชั้น 5	FEHR-JTH-5-54	/	/	/	/	/	ปกติ	56 kg
Code	รายละเอียด										
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI										
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉีกขาดหรือเสื่อมสภาพ (✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้										
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด										
4	4.จะต้องมี Pin lock										
5	5.seal ต้องไม่ขาด										

สรุปผลการตรวจ

ปกติพร้อมใช้งาน

Checked By

31/7/67

Verified By (BPH)

31/7/67

สรุปผลการตรวจ

31 / 7 / 67

วันที่ 25/8/2567

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.1 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	โถงลิฟท์ชั้นเพดาน-ดับเพลิง	FEHR-JTH-G-01	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.2 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FEHR-JTH-G-02	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.3 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FEHR-JTH-G-03	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.4 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้าห้องวาง	FEHR-JTH-G-04	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.5 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	ทางเดินเล็ก Liquid O2 Room	FEHR-JTH-G-05	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.6 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	โถงลิฟท์ชั้นเพดาน-ดับเพลิง	FEHR-JTH-1-06	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.7 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-1-07	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.8 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	บริเวณโถงพักคอย(ห้องเก็บล้างอ่าง)	FEHR-JTH-1-08	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.9 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-1-09	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.10 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	โถงลิฟท์ชั้นเพดาน-ดับเพลิง	FEHR-JTH-2-10	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.11 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-2-11	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.12 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	บริเวณโถงพักคอย(Speciman Room)	FEHR-JTH-2-12	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.13 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-2-13	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.14 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	โถงลิฟท์ชั้นเพดาน-ดับเพลิง	FEHR-JTH-3-14	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.15 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-3-15	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.16 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องหัตถการ(ห้องคลอด)	FEHR-JTH-3-16	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.17 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-3-17	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.18 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	โถงลิฟท์ชั้นเพดาน-ดับเพลิง	FEHR-JTH-4-18	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.19 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FEHR-JTH-4-19	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.20 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-4-20	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.21 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	โถงลิฟท์ชั้นเพดาน-ดับเพลิง	FEHR-JTH-5-21	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.22 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-5-22	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.23 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-5-23	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.24 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	โถงลิฟท์ชั้นเพดาน-ดับเพลิง	FEHR-JTH-6-24	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.25 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-6-25	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.26 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-6-26	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.27 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	โถงลิฟท์ชั้นเพดาน-ดับเพลิง	FEHR-JTH-7-27	/	/	/	/	/	ทศพร	
Code	รายละเอียด										
1	1.จะต้องมีความดันไม่น้อยกว่า 195 PSI										
2	2.สายจะสั่นไหม้แตกฉานหรือเสื่อมสภาพ () ปกติ (X) กัดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้										
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด										
4	4.จะต้องมี Pin lock										
5	5.seal ต้องไม่ขาด										

สรุปผลการตรวจ

ทศพรพรชัย

ทศพรพรชัย

Checked By

31/8/67

Verified By (BPH)

31/8/67

วันที่ ๑๗/๘/๒๕๖๗

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.28 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าชั้นโถงไฟ ST-3	FEHR-JTH-7-28	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.29 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าชั้นโถงไฟ ST-4	FEHR-JTH-7-29	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.30 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-8-30	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.31 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าชั้นโถงไฟ ST-3	FEHR-JTH-8-31	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.32 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าชั้นโถงไฟ ST-4	FEHR-JTH-8-32	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.33 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-9-33	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.34 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าชั้นโถงไฟ ST-3	FEHR-JTH-9-34	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.35 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าชั้นโถงไฟ ST-4	FEHR-JTH-9-35	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.36 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-10-36	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.37 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าชั้นโถงไฟ ST-3	FEHR-JTH-10-37	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.38 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าชั้นโถงไฟ ST-4	FEHR-JTH-10-38	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.39 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-11-39	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.40 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าชั้นโถงไฟ ST-3	FEHR-JTH-11-40	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.41 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าชั้นโถงไฟ ST-4	FEHR-JTH-11-41	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.42 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-12-42	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.43 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าชั้นโถงไฟ ST-3	FEHR-JTH-12-43	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
- Fire Extinguisher (FM200) No.44 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าชั้นโถงไฟ ST-4	FEHR-JTH-12-44	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	
- Fire Extinguisher (CO2) No.45	JTH	G	ห้องไฟฟ้าชั้น G	FEHR-JTH-G-45	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	55 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.46	JTH	1	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	FEHR-JTH-1-46	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	5A kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.47	JTH	2	ห้องไฟฟ้าชั้น 2	FEHR-JTH-2-47	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	5A kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.48	JTH	3	ห้องไฟฟ้าชั้น 3	FEHR-JTH-3-48	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	5B kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.49	JTH	4	ห้องไฟฟ้าชั้น 4	FEHR-JTH-4-49	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	55.3 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.50	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-50	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	5A.2 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.51	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-51	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	55.6 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.52	JTH	M	ห้อง Battery ไฟฉุกเฉิน	FEHR-JTH-M-52	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	55.7 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.53	JTH	M	ห้อง Generator	FEHR-JTH-M-53	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	55.8 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.54	JTH	5	ห้องไฟฟ้าชั้น 5	FEHR-JTH-5-54	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ว	5B kg
Code	รายละเอียด										
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI										
2	2.สายจะต้องไม่แตกถายงหรือเสื่อมสภาพ () ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้										
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด										
4	4.จะต้องมี Pin lock										
5	5.seal ต้องไม่ขาด										

สรุปผลการตรวจ

พ.ร.อ.ว พร้อมใช้งาน

Checked By

3/ 8/ 67

Verified By (BPH)

3/ 8/ 67

SN-JTH-FM-022.Rev.0

กัญญาณ 2567

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.1 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	โถงลิฟท์ใต้ตึกตึก-ดับเพลิง	FEHR-JTH-G-01	/	/	/	/	/	พศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.2 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FEHR-JTH-G-02	/	/	/	/	/	พศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.3 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FEHR-JTH-G-03	/	/	/	/	/	พศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.4 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FEHR-JTH-G-04	/	/	/	/	/	พศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.5 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	ทางเดินลิฟท์ Liquid O2 Room	FEHR-JTH-G-05	/	/	/	/	/	พศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.6 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	โถงลิฟท์ใต้ตึกตึก-ดับเพลิง	FEHR-JTH-1-06	/	/	/	/	/	พศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.7 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-1-07	/	/	/	/	/	พศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.8 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	บริเวณโถงพักคอย(ห้องเก็บหัวข่าง)	FEHR-JTH-1-08	/	/	/	/	/	พศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.9 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-1-09	/	/	/	/	/	พศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.10 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	โถงลิฟท์ใต้ตึกตึก-ดับเพลิง	FEHR-JTH-2-10	/	/	/	/	/	พศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.11 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-2-11	/	/	/	/	/	พศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.12 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	บริเวณโถงพักคอย(Specimen Room)	FEHR-JTH-2-12	/	/	/	/	/	พศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.13 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-2-13	/	/	/	/	/	พศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.14 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	โถงลิฟท์ใต้ตึกตึก-ดับเพลิง	FEHR-JTH-3-14	/	/	/	/	/	พศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.15 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-3-15	/	/	/	/	/	พศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.16 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องซักจน. (โถงกอล)	FEHR-JTH-3-16	/	/	/	/	/	พศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.17 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-3-17	/	/	/	/	/	พศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.18 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	โถงลิฟท์ใต้ตึกตึก-ดับเพลิง	FEHR-JTH-4-18	/	/	/	/	/	พศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.19 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FEHR-JTH-4-19	/	/	/	/	/	พศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.20 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-4-20	/	/	/	/	/	พศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.21 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	โถงลิฟท์ใต้ตึกตึก-ดับเพลิง	FEHR-JTH-5-21	/	/	/	/	/	พศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.22 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-5-22	/	/	/	/	/	พศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.23 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-5-23	/	/	/	/	/	พศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.24 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	โถงลิฟท์ใต้ตึกตึก-ดับเพลิง	FEHR-JTH-6-24	/	/	/	/	/	พศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.25 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-6-25	/	/	/	/	/	พศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.26 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-6-26	/	/	/	/	/	พศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.27 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	โถงลิฟท์ใต้ตึกตึก-ดับเพลิง	FEHR-JTH-7-27	/	/	/	/	/	พศอช	

สรุปผลการตรวจ

กัญญาณ 2567

พศอช

Checked By

30/9/67

Verified By (BPH)

30/9/67

กันยายน 2567

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.28 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าชั้นโถงไฟ ST-3	FEHR-JTH-7-28	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.29 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าชั้นโถงไฟ ST-4	FEHR-JTH-7-29	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.30 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FEHR-JTH-8-30	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.31 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าชั้นโถงไฟ ST-3	FEHR-JTH-8-31	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.32 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าชั้นโถงไฟ ST-4	FEHR-JTH-8-32	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.33 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FEHR-JTH-9-33	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.34 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าชั้นโถงไฟ ST-3	FEHR-JTH-9-34	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.35 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าชั้นโถงไฟ ST-4	FEHR-JTH-9-35	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.36 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FEHR-JTH-10-36	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.37 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าชั้นโถงไฟ ST-3	FEHR-JTH-10-37	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.38 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าชั้นโถงไฟ ST-4	FEHR-JTH-10-38	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.39 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FEHR-JTH-11-39	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.40 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าชั้นโถงไฟ ST-3	FEHR-JTH-11-40	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.41 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าชั้นโถงไฟ ST-4	FEHR-JTH-11-41	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.42 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FEHR-JTH-12-42	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.43 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าชั้นโถงไฟ ST-3	FEHR-JTH-12-43	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.44 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าชั้นโถงไฟ ST-4	FEHR-JTH-12-44	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.45	JTH	G	ห้องไฟฟ้าชั้น G	FEHR-JTH-G-45	/	/	/	/	/	ปกติ	5.5 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.46	JTH	1	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	FEHR-JTH-1-46	/	/	/	/	/	ปกติ	5A kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.47	JTH	2	ห้องไฟฟ้าชั้น 2	FEHR-JTH-2-47	/	/	/	/	/	ปกติ	5A kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.48	JTH	3	ห้องไฟฟ้าชั้น 3	FEHR-JTH-3-48	/	/	/	/	/	ปกติ	5B kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.49	JTH	4	ห้องไฟฟ้าชั้น 4	FEHR-JTH-4-49	/	/	/	/	/	ปกติ	55.3 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.50	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-50	/	/	/	/	/	ปกติ	5A.2 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.51	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-51	/	/	/	/	/	ปกติ	55.6 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.52	JTH	M	ห้อง Battery ไฟฉุกเฉิน	FEHR-JTH-M-52	/	/	/	/	/	ปกติ	55.7 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.53	JTH	M	ห้อง Generator	FEHR-JTH-M-53	/	/	/	/	/	ปกติ	55.8 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.54	JTH	5	ห้องไฟฟ้าชั้น 5	FEHR-JTH-5-54	/	/	/	/	/	ปกติ	5B kg
Code	รายละเอียด										
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI										
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉานหรือเสื่อมสภาพ () ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้										
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด										
4	4.จะต้องมี Pin lock										
5	5.seal ต้องไม่ขาด										

สรุปผลการตรวจ

กนกพร วัฒนศิริ

กนกพร วัฒนศิริ

Checked By

30/9/67

Verified By (BPH)

30/9/67

ମୁଦ୍ରା 25ଟା

[illegible]

สรุปผลการตรวจ

ตั้งตำบลพุดมำฮาน

Checked By
30 9 67

Verified By (BPH)
30/9/67

ภาค 2 2567

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.1 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	โถงลิฟต์ชั้นเพนัง-ลิฟท์	FEHR-JTH-G-01	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.2 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FEHR-JTH-G-02	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.3 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FEHR-JTH-G-03	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.4 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FEHR-JTH-G-04	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.5 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	ทางเดินเด็ก Liquid O2 Room	FEHR-JTH-G-05	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.6 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	โถงลิฟต์ชั้นเพนัง-ลิฟท์	FEHR-JTH-1-06	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.7 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-1-07	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.8 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	บริเวณโถงพักคอย(ห้องเก็บข้าวของ)	FEHR-JTH-1-08	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.9 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-1-09	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.10 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	โถงลิฟต์ชั้นเพนัง-ลิฟท์	FEHR-JTH-2-10	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.11 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-2-11	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.12 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	บริเวณโถงพักคอย(Specimen Room)	FEHR-JTH-2-12	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.13 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-2-13	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.14 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	โถงลิฟต์ชั้นเพนัง-ลิฟท์	FEHR-JTH-3-14	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.15 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-3-15	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.16 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องพักคนไข้(ห้องคลอด)	FEHR-JTH-3-16	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.17 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-3-17	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.18 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	โถงลิฟต์ชั้นเพนัง-ลิฟท์	FEHR-JTH-4-18	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.19 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FEHR-JTH-4-19	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.20 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-4-20	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.21 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	โถงลิฟต์ชั้นเพนัง-ลิฟท์	FEHR-JTH-5-21	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.22 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-5-22	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.23 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-5-23	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.24 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	โถงลิฟต์ชั้นเพนัง-ลิฟท์	FEHR-JTH-6-24	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.25 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-6-25	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.26 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-6-26	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.27 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	โถงลิฟต์ชั้นเพนัง-ลิฟท์	FEHR-JTH-7-27	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
Code	รายละเอียด										
1	1.จะต้องมีความดันไม่น้อยกว่า 195 PSI										
2	2.สายจะดึงไม่แตกฉานจากเรือเชื่อมสภาพ										
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด										
4	4.จะต้องมี Pin lock										
5	5.seal ต้องไม่ขาด										

สรุปผลการตรวจ

ทศพร

ทศพร

Checked By

31/10/67

Verified By (BPH)

31/10/67

๓๓๑๗ ๒๕๖๗

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.28 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าชั้นโอดีไฟ ST-3	FEHR-JTH-7-28	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.29 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าชั้นโอดีไฟ ST-4	FEHR-JTH-7-29	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.30 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	โอดีไฟกับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-8-30	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.31 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าชั้นโอดีไฟ ST-3	FEHR-JTH-8-31	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.32 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าชั้นโอดีไฟ ST-4	FEHR-JTH-8-32	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.33 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	โอดีไฟกับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-9-33	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.34 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าชั้นโอดีไฟ ST-3	FEHR-JTH-9-34	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.35 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าชั้นโอดีไฟ ST-4	FEHR-JTH-9-35	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.36 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	โอดีไฟกับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-10-36	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.37 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าชั้นโอดีไฟ ST-3	FEHR-JTH-10-37	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.38 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าชั้นโอดีไฟ ST-4	FEHR-JTH-10-38	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.39 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	โอดีไฟกับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-11-39	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.40 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าชั้นโอดีไฟ ST-3	FEHR-JTH-11-40	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.41 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าชั้นโอดีไฟ ST-4	FEHR-JTH-11-41	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.42 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	โอดีไฟกับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-12-42	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.43 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าชั้นโอดีไฟ ST-3	FEHR-JTH-12-43	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.44 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าชั้นโอดีไฟ ST-4	FEHR-JTH-12-44	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.45	JTH	G	ห้องไฟฟ้าชั้น G	FEHR-JTH-G-45	/	/	/	/	/	ปกติ	55 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.46	JTH	1	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	FEHR-JTH-1-46	/	/	/	/	/	ปกติ	54 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.47	JTH	2	ห้องไฟฟ้าชั้น 2	FEHR-JTH-2-47	/	/	/	/	/	ปกติ	54 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.48	JTH	3	ห้องไฟฟ้าชั้น 3	FEHR-JTH-3-48	/	/	/	/	/	ปกติ	56 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.49	JTH	4	ห้องไฟฟ้าชั้น 4	FEHR-JTH-4-49	/	/	/	/	/	ปกติ	55.3 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.50	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-50	/	/	/	/	/	ปกติ	54.2 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.51	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-51	/	/	/	/	/	ปกติ	55.6 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.52	JTH	M	ห้อง Battery ไฟฉุกเฉิน	FEHR-JTH-M-52	/	/	/	/	/	ปกติ	55.7 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.53	JTH	M	ห้อง Generator	FEHR-JTH-M-53	/	/	/	/	/	ปกติ	55.8 kg
- Fire Extinguisher (CO2) No.54	JTH	5	ห้องไฟฟ้าชั้น 5	FEHR-JTH-5-54	/	/	/	/	/	ปกติ	56.7 kg
Code	รายละเอียด										
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI										
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉางหรือเสื่อมสภาพ (✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้										
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด										
4	4.จะต้องมี Pin lock										
5	5.seal ต้องไม่ขาด										

สรุปผลการตรวจ

นางสาวพรวิมล วัฒน

Checked By

Verified By (BPH)

31/10/67

31/10/67

১৭৭৭২ ২৫৬৭

สรุปผลการตรวจ

15/06/2024

माधव प्रसाद

Checked By

31, 10, 67

Verified By (BPH)

51 / 10 / 67

พฤศจิกายน 2567

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.1 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	โถงลิฟต์ลิ้นชักลิ้นชัก	FEHR-JTH-G-01	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.2 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FEHR-JTH-G-02	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.3 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FEHR-JTH-G-03	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.4 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้าห้องท้าว	FEHR-JTH-G-04	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.5 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	ทางเดินเล็ก Liquid O2 Room	FEHR-JTH-G-05	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.6 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	โถงลิฟต์ลิ้นชักลิ้นชัก	FEHR-JTH-1-06	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.7 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าลิ้นชักลิ้นชัก ST-4	FEHR-JTH-1-07	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.8 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	บริเวณโถงพักคอย(โถงเก็บเสื้อผ้า)	FEHR-JTH-1-08	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.9 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าลิ้นชักลิ้นชัก ST-3	FEHR-JTH-1-09	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.10 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	โถงลิฟต์ลิ้นชักลิ้นชัก	FEHR-JTH-2-10	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.11 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าลิ้นชักลิ้นชัก ST-4	FEHR-JTH-2-11	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.12 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	บริเวณโถงพักคอย(Speciman Room)	FEHR-JTH-2-12	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.13 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าลิ้นชักลิ้นชัก ST-3	FEHR-JTH-2-13	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.14 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	โถงลิฟต์ลิ้นชักลิ้นชัก	FEHR-JTH-3-14	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.15 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าลิ้นชักลิ้นชัก ST-4	FEHR-JTH-3-15	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.16 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าลิ้นชักลิ้นชัก ST-3	FEHR-JTH-3-16	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.17 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าลิ้นชักลิ้นชัก ST-3	FEHR-JTH-3-17	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.18 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	โถงลิฟต์ลิ้นชักลิ้นชัก	FEHR-JTH-4-18	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.19 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FEHR-JTH-4-19	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.20 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	หน้าลิ้นชักลิ้นชัก ST-3	FEHR-JTH-4-20	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.21 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	โถงลิฟต์ลิ้นชักลิ้นชัก	FEHR-JTH-5-21	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.22 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าลิ้นชักลิ้นชัก ST-3	FEHR-JTH-5-22	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.23 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าลิ้นชักลิ้นชัก ST-4	FEHR-JTH-5-23	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.24 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	โถงลิฟต์ลิ้นชักลิ้นชัก	FEHR-JTH-6-24	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.25 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าลิ้นชักลิ้นชัก ST-3	FEHR-JTH-6-25	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.26 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าลิ้นชักลิ้นชัก ST-4	FEHR-JTH-6-26	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.27 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	โถงลิฟต์ลิ้นชักลิ้นชัก	FEHR-JTH-7-27	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
Code	รายละเอียด										
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI										
2	2.สายจะต้องไม่แตกสายหรือเสื่อมสภาพ										
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด										
4	4.จะต้องมี Pin lock										
5	5.seal ต้องไม่ขาด										

สรุปผลการตรวจ

ทศพร ธีระวัฒน์

ทศพร ธีระวัฒน์
Checked By
30 11 67

Verified By (BPH)
30 11 67

พฤษภาคม 2567

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.28 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าชั้นโหนดไฟ ST-3	FEHR-JTH-7-28	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.29 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าชั้นโหนดไฟ ST-4	FEHR-JTH-7-29	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.30 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	โถงลิฟต์ชั้นพิเศษ-ดับเพลิง	FEHR-JTH-8-30	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.31 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าชั้นโหนดไฟ ST-3	FEHR-JTH-8-31	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.32 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าชั้นโหนดไฟ ST-4	FEHR-JTH-8-32	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.33 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	โถงลิฟต์ชั้นพิเศษ-ดับเพลิง	FEHR-JTH-9-33	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.34 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าชั้นโหนดไฟ ST-3	FEHR-JTH-9-34	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.35 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าชั้นโหนดไฟ ST-4	FEHR-JTH-9-35	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.36 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	โถงลิฟต์ชั้นพิเศษ-ดับเพลิง	FEHR-JTH-10-36	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.37 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าชั้นโหนดไฟ ST-3	FEHR-JTH-10-37	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.38 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าชั้นโหนดไฟ ST-4	FEHR-JTH-10-38	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.39 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	โถงลิฟต์ชั้นพิเศษ-ดับเพลิง	FEHR-JTH-11-39	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.40 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าชั้นโหนดไฟ ST-3	FEHR-JTH-11-40	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.41 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าชั้นโหนดไฟ ST-4	FEHR-JTH-11-41	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.42 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	โถงลิฟต์ชั้นพิเศษ-ดับเพลิง	FEHR-JTH-12-42	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.43 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าชั้นโหนดไฟ ST-3	FEHR-JTH-12-43	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.44 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าชั้นโหนดไฟ ST-4	FEHR-JTH-12-44	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.45	JTH	G	ห้องไฟฟ้าชั้น G	FEHR-JTH-G-45	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.46	JTH	1	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	FEHR-JTH-1-46	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.47	JTH	2	ห้องไฟฟ้าชั้น 2	FEHR-JTH-2-47	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.48	JTH	3	ห้องไฟฟ้าชั้น 3	FEHR-JTH-3-48	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.49	JTH	4	ห้องไฟฟ้าชั้น 4	FEHR-JTH-4-49	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.50	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-50	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.51	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-51	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.52	JTH	M	ห้อง Battery ไฟฉุกเฉิน	FEHR-JTH-M-52	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.53	JTH	M	ห้อง Generator	FEHR-JTH-M-53	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.54	JTH	5	ห้องไฟฟ้าชั้น 5	FEHR-JTH-5-54	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	
Code	รายละเอียด										
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI										
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉีกขาดหรือเสื่อมสภาพ (✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้										
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด										
4	4.จะต้องมี Pin lock										
5	5.seal ต้องไม่ขาด										

สรุปผลการตรวจ

ทวิดาพร วัฒนวิธาน

ทวิดาพร วัฒนวิธาน

Checked By

30/11/67

Verified By (BPH)

30/11/67

สรุปผลการตรวจ

Checked By

Verified By (BPH)

30 / 11 / 67

มีนาคม 2567

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.1 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FEHR-JTH-G-01	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.2 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FEHR-JTH-G-02	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.3 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Car Charging Area	FEHR-JTH-G-03	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.4 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้าห้องแถว	FEHR-JTH-G-04	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.5 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	ทางเดินลิฟต์ Liquid O2 Room	FEHR-JTH-G-05	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.6 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FEHR-JTH-1-06	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.7 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบัน ไลต์ไฟ ST-4	FEHR-JTH-1-07	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.8 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	บริเวณโถงพักคอย(ห้องเก็บข้าวของ)	FEHR-JTH-1-08	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.9 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบัน ไลต์ไฟ ST-3	FEHR-JTH-1-09	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.10 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FEHR-JTH-2-10	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.11 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบัน ไลต์ไฟ ST-4	FEHR-JTH-2-11	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.12 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	บริเวณโถงพักคอย(Speciman Room)	FEHR-JTH-2-12	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.13 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบัน ไลต์ไฟ ST-3	FEHR-JTH-2-13	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.14 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FEHR-JTH-3-14	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.15 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบัน ไลต์ไฟ ST-4	FEHR-JTH-3-15	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.16 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องฉุกเฉิน(ห้องฉุกเฉิน)	FEHR-JTH-3-16	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.17 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบัน ไลต์ไฟ ST-3	FEHR-JTH-3-17	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.18 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FEHR-JTH-4-18	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.19 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FEHR-JTH-4-19	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.20 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	หน้าบัน ไลต์ไฟ ST-3	FEHR-JTH-4-20	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.21 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FEHR-JTH-5-21	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.22 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบัน ไลต์ไฟ ST-3	FEHR-JTH-5-22	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.23 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบัน ไลต์ไฟ ST-4	FEHR-JTH-5-23	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.24 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FEHR-JTH-6-24	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.25 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบัน ไลต์ไฟ ST-3	FEHR-JTH-6-25	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.26 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบัน ไลต์ไฟ ST-4	FEHR-JTH-6-26	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.27 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน	FEHR-JTH-7-27	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	

สรุปผลการตรวจ

ทศพร/ทศพร/ทศพร/ทศพร/ทศพร

Checked By 31/12/67

Verified By (BPH) 2/1/68

วันที่ ๑๖/๑๒/๖๕

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.28 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าชั้นโหลไฟ ST-3	FEHR-JTH-7-28	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.29 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าชั้นโหลไฟ ST-4	FEHR-JTH-7-29	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.30 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	โถงลิฟท์ชั้นหลัง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-8-30	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.31 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าชั้นโหลไฟ ST-3	FEHR-JTH-8-31	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.32 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าชั้นโหลไฟ ST-4	FEHR-JTH-8-32	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.33 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	โถงลิฟท์ชั้นหลัง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-9-33	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.34 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าชั้นโหลไฟ ST-3	FEHR-JTH-9-34	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.35 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าชั้นโหลไฟ ST-4	FEHR-JTH-9-35	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.36 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	โถงลิฟท์ชั้นหลัง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-10-36	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.37 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าชั้นโหลไฟ ST-3	FEHR-JTH-10-37	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.38 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าชั้นโหลไฟ ST-4	FEHR-JTH-10-38	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.39 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	โถงลิฟท์ชั้นหลัง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-11-39	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.40 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าชั้นโหลไฟ ST-3	FEHR-JTH-11-40	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.41 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าชั้นโหลไฟ ST-4	FEHR-JTH-11-41	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.42 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	โถงลิฟท์ชั้นหลัง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-12-42	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.43 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าชั้นโหลไฟ ST-3	FEHR-JTH-12-43	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.44 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าชั้นโหลไฟ ST-4	FEHR-JTH-12-44	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (CO2) No.45	JTH	G	ห้องไฟฟ้าชั้น G	FEHR-JTH-G-45	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (CO2) No.46	JTH	1	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	FEHR-JTH-1-46	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (CO2) No.47	JTH	2	ห้องไฟฟ้าชั้น 2	FEHR-JTH-2-47	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (CO2) No.48	JTH	3	ห้องไฟฟ้าชั้น 3	FEHR-JTH-3-48	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (CO2) No.49	JTH	4	ห้องไฟฟ้าชั้น 4	FEHR-JTH-4-49	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (CO2) No.50	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-50	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (CO2) No.51	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-51	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (CO2) No.52	JTH	M	ห้อง Battery ไฟฉุกเฉิน	FEHR-JTH-M-52	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (CO2) No.53	JTH	M	ห้อง Generator	FEHR-JTH-M-53	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
- Fire Extinguisher (CO2) No.54	JTH	5	ห้องไฟฟ้าชั้น 5	FEHR-JTH-5-54	✓	✓	✓	✓	✓	ทศพร	
Code	รายละเอียด										
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI										
2	2.สายจะต้องไม่แตกสายหรือเสื่อมสภาพ (✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้										
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด										
4	4.จะต้องมี Pin lock										
5	5.seal ต้องไม่ขาด										

สรุปผลการตรวจ

ทศพร จอมเทียน

ทศพร จอมเทียน

Checked By

31/12/65

Verified By (BPH)

2/1/68

[illegible]

ตจ/เคมี/พหุวัฒนธรรม/ชงาน



Verified By (BPH)

2 / 1 / 68