

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

กุมภาพันธ์ 2567

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	M	1	MDB Room	SHD-M-ZM01-1	/	/	/	ปกติ	
2	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	M	1	MDB Room	SHD-M-ZM01-2	/	/	/	ปกติ	
3	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	M	1	MDB Room	SHD-M-ZM01-3	/	/	/	ปกติ	
4	HEAT DETECTOR	JTH	M	1	Generator Room	HD-M-ZM01-1	/	/	/	ปกติ	
5	HEAT DETECTOR	JTH	M	1	Generator Room	HD-M-ZM01-2	/	/	/	ปกติ	
6	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	M		บันไดหนีไฟ ST-1	SHD-M-ST-1	/	/	/	ปกติ	
7	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	M		บันไดหนีไฟ ST-2	SHD-M-ST-2	/	/	/	ปกติ	
8	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	M		บันไดหนีไฟ ST-3	SHD-M-ST-3	/	/	/	ปกติ	
9	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	M		บันไดหนีไฟ ST-4	SHD-M-ST-4	/	/	/	ปกติ	
10	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	M		บันไดหนีไฟ ST-1	K/T-M-ST-1	/	/	/	ปกติ	
11	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	M		บันไดหนีไฟ ST-2	K/T-M-ST-2	/	/	/	ปกติ	
12	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	M		บันไดหนีไฟ ST-3	K/T-M-ST-3	/	/	/	ปกติ	
13	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	M		บันไดหนีไฟ ST-4	K/T-M-ST-4	/	/	/	ปกติ	
14	Horn W/ Strobe Light	JTH	M		บันไดหนีไฟ ST-1	H/S-M-ST-1	/	/	/	ปกติ	
15	Horn W/ Strobe Light	JTH	M		บันไดหนีไฟ ST-2	H/S-M-ST-2	/	/	/	ปกติ	
16	Horn W/ Strobe Light	JTH	M		บันไดหนีไฟ ST-3	H/S-M-ST-3	/	/	/	ปกติ	
17	Horn W/ Strobe Light	JTH	M		บันไดหนีไฟ ST-4	H/S-M-ST-4	/	/	/	ปกติ	
18	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	JTH	5		ห้องไฟฟ้าชั้น 5	ADS-5-EE-1	/	/	/	ปกติ	
19	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	JTH	5		ลิฟต์ชั้น 5-บริการ	ADS-5-FEL-1	/	/	/	ปกติ	
20	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	1	โถงลิฟต์โดยกลาง	SHD-5-Z501-1	/	/	/	ปกติ	
21	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	5	1	ทางเข้าลิฟต์โดยกลาง	M/S-5-Z501-2	/	/	/	ปกติ	
22	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	1	ทางเข้าลิฟต์โดยกลาง	SHD-5-Z501-3	/	/	/	ปกติ	
23	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	2	ห้อง Nurse Station	SHD-5-Z502-1	/	/	/	ปกติ	
24	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	2	ห้อง Mixer	SHD-5-Z502-2	/	/	/	ปกติ	
25	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	2	Clean Store	SHD-5-Z502-3	/	/	/	ปกติ	
26	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	2	Nurse Lounge	SHD-5-Z502-4	/	/	/	ปกติ	
27	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	2	Doctor On Call	SHD-5-Z502-5	/	/	/	ปกติ	
28	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	2	House Keeping	SHD-5-Z502-6	/	/	/	ปกติ	
29	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	2	ทางเดิน	SHD-5-Z502-7	/	/	/	ปกติ	
30	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	2	ทางเดิน	SHD-5-Z502-8	/	/	/	ปกติ	
31	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	3	ทางเดิน	SHD-5-Z503-1	/	/	/	ปกติ	
32	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	3	ทางเดิน	SHD-5-Z503-2	/	/	/	ปกติ	
33	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	3	ทางเดิน	SHD-5-Z503-3	/	/	/	ปกติ	
34	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	5	3	บันไดหนีไฟ ST-4	M/S-5-Z503-4	/	/	/	ปกติ	
35	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	3	ทางเดิน	SHD-5-Z503-5	/	/	/	ปกติ	
36	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	3	ทางเดิน	SHD-5-Z503-6	/	/	/	ปกติ	
37	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	3	ทางเดิน	SHD-5-Z503-7	/	/	/	ปกติ	
38	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	3	ทางเดิน	SHD-5-Z503-8	/	/	/	ปกติ	
39	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	3	ทางเดิน	SHD-5-Z503-9	/	/	/	ปกติ	
40	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	3	ทางเดิน	SHD-5-Z503-10	/	/	/	ปกติ	

PM Program	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

10/7/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

SN-JTH-FM-012. Rev.0

ระบบ Fire Alarm ทุกจุดทำงานปกติ

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

มกราคม 2567

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
41	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	5	3	บันไดหนีไฟ ST-3	M/S-5-Z503-11	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
42	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	4	ทางเดิน	SHD-5-Z504-1	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
43	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	4	ทางเดิน	SHD-5-Z504-2	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
44	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	4	ทางเดิน	SHD-5-Z504-3	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
45	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	5	4	บันไดหนีไฟ ST-2	M/S-5-Z504-4	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
46	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	4	ทางเดิน	SHD-5-Z504-5	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
47	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	5	Ward 518	SHD-5-Z505-1	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
48	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	5	Ward 519	SHD-5-Z505-2	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
49	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	5	Ward 520	SHD-5-Z505-3	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
50	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	5	Ward 521	SHD-5-Z505-4	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
51	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	5	Ward 522	SHD-5-Z505-5	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
52	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	5	Ward 523	SHD-5-Z505-6	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
53	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	5	Ward 524	SHD-5-Z505-7	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
54	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	5	Ward 525	SHD-5-Z505-8	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
55	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	6	Ward 507	SHD-5-Z506-1	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
56	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	6	Ward 508	SHD-5-Z506-2	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
57	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	6	Ward 509	SHD-5-Z506-3	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
58	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	6	Ward 510	SHD-5-Z506-4	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
59	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	6	Ward 511	SHD-5-Z506-5	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
60	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	6	Ward 512	SHD-5-Z506-6	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
61	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	6	Ward 514	SHD-5-Z506-7	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
62	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	6	Ward 515	SHD-5-Z506-8	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
63	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	6	Ward 516	SHD-5-Z506-9	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
64	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	6	Ward 517	SHD-5-Z506-10	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
65	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	7	Ward 501	SHD-5-Z507-1	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
66	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	7	Ward 502	SHD-5-Z507-2	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
67	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	7	Ward 503	SHD-5-Z507-3	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
68	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	7	Ward 504	SHD-5-Z507-4	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
69	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	7	Ward 505	SHD-5-Z507-5	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
70	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	5	7	Ward 506	SHD-5-Z507-6	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
71	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	5		บันไดขึ้นลง ST-1	K/T-5-ST-1	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
72	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	5		บันไดหนีไฟ ST-2	K/T-5-ST-2	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
73	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	5		บันไดหนีไฟ ST-3	K/T-5-ST-3	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
74	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	5		บันไดหนีไฟ ST-4	K/T-5-ST-4	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
75	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	5		ลิฟต์ขึ้นลงบริการ	K/T-5-FEL-1	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
76	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	JTH	6		ห้องไฟฟ้าชั้น 6	ADS-6-EE-1	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
77	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	JTH	6		ลิฟต์ขึ้นลงบริการ	ADS-6-FEL-1	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
78	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	1	โถงลิฟต์โดยกลาง	SHD-6-Z601-1	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
79	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	6	1	ทางเข้าลิฟต์โดยกลาง	M/S-6-Z601-2	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
80	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	1	ทางเข้าลิฟต์โดยกลาง	SHD-6-Z601-3	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	

PM Program	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

10/7/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

SN-JTH-FM-012. Rev.0

ระบบ Fire Alarm ทุกจุดทำงานปกติ

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

កក្កាតា ២៥៦

[illegible]

		PM Program
1		ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2		ทำความสะอาด
3		ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

SN-JTH-FM-012. Rev.0

$\tau = \mu N$ Fire Aram ท่อจุ่มในน้ำหมึก

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

11/8/67

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	2	House Keeping	SHD-6-Z602-6	/	/	/	ปกติ	
2	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	2	ทางเดิน	SHD-6-Z602-7	/	/	/	ปกติ	
3	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	2	ทางเดิน	SHD-6-Z602-8	/	/	/	ปกติ	
4	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	3	ทางเดิน	SHD-6-Z603-1	/	/	/	ปกติ	
5	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	3	ทางเดิน	SHD-6-Z603-2	/	/	/	ปกติ	
6	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	3	ทางเดิน	SHD-6-Z603-3	/	/	/	ปกติ	
7	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	6	3	บันไดหนีไฟ ST-4	M/S-6-Z603-4	/	/	/	ปกติ	
8	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	3	ทางเดิน	SHD-6-Z603-5	/	/	/	ปกติ	
9	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	3	ทางเดิน	SHD-6-Z603-6	/	/	/	ปกติ	
10	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	3	ทางเดิน	SHD-6-Z603-7	/	/	/	ปกติ	
11	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	3	ทางเดิน	SHD-6-Z603-8	/	/	/	ปกติ	
12	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	3	ทางเดิน	SHD-6-Z603-9	/	/	/	ปกติ	
13	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	3	ทางเดิน	SHD-6-Z603-10	/	/	/	ปกติ	
14	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	6	3	บันไดหนีไฟ ST-3	M/S-6-Z603-11	/	/	/	ปกติ	
15	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	4	ทางเดิน	SHD-6-Z604-1	/	/	/	ปกติ	
16	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	4	ทางเดิน	SHD-6-Z604-2	/	/	/	ปกติ	
17	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	4	ทางเดิน	SHD-6-Z604-3	/	/	/	ปกติ	
18	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	6	4	บันไดหนีไฟ ST-2	M/S-6-Z604-4	/	/	/	ปกติ	
19	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	4	ทางเดิน	SHD-6-Z604-5	/	/	/	ปกติ	
20	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	5	Ward 618	SHD-6-Z605-1	/	/	/	ปกติ	
21	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	5	Ward 619	SHD-6-Z605-2	/	/	/	ปกติ	
22	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	5	Ward 620	SHD-6-Z605-3	/	/	/	ปกติ	
23	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	5	Ward 621	SHD-6-Z605-4	/	/	/	ปกติ	
24	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	5	Ward 622	SHD-6-Z605-5	/	/	/	ปกติ	
25	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	5	Ward 623	SHD-6-Z605-6	/	/	/	ปกติ	
26	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	5	Ward 624	SHD-6-Z605-7	/	/	/	ปกติ	
27	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	5	Ward 625	SHD-6-Z605-8	/	/	/	ปกติ	
28	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	6	Ward 607	SHD-6-Z606-1	/	/	/	ปกติ	
29	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	6	Ward 608	SHD-6-Z606-2	/	/	/	ปกติ	
30	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	6	Ward 609	SHD-6-Z606-3	/	/	/	ปกติ	
31	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	6	Ward 610	SHD-6-Z606-4	/	/	/	ปกติ	
32	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	6	Ward 611	SHD-6-Z606-5	/	/	/	ปกติ	
33	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	6	Ward 612	SHD-6-Z606-6	/	/	/	ปกติ	
34	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	6	Ward 614	SHD-6-Z606-7	/	/	/	ปกติ	
35	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	6	Ward 615	SHD-6-Z606-8	/	/	/	ปกติ	
36	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	6	Ward 616	SHD-6-Z606-9	/	/	/	ปกติ	
37	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	6	Ward 617	SHD-6-Z606-10	/	/	/	ปกติ	
38	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	7	ห้อง Nursery	SHD-6-Z607-1	/	/	/	ปกติ	
39	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	7	ทางเดิน	SHD-6-Z607-2	/	/	/	ปกติ	
40	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	7	ห้อง SNB	SHD-6-Z607-3	/	/	/	ปกติ	

PM Program	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

11/8/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (X) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

SN-JTH-FM-012. Rev.0

ท.นม Fire Alarm ทุกจุดทำงานปกติ

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

สงวนลิขสิทธิ์ 2567

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
41	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	7	ห้องเก็บวัสดุอาคาร	SHD-6-Z607-4	/	/	/	นรณ	
42	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	7	ห้องอาหารน้ำเด็ก	SHD-6-Z607-5	/	/	/	นรณ	
43	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	7	ห้อง STAFF Lounge	SHD-6-Z607-6	/	/	/	นรณ	
44	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	7	ทางเดิน	SHD-6-Z607-7	/	/	/	นรณ	
45	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	7	Dirty Room	SHD-6-Z607-8	/	/	/	นรณ	
46	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	7	Ward 605	SHD-6-Z607-9	/	/	/	นรณ	
47	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	7	Ward 606	SHD-6-Z607-10	/	/	/	นรณ	
48	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	7	ห้องล้างจาน	SHD-6-Z607-11	/	/	/	นรณ	
49	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	7	ห้องประชุม	SHD-6-Z607-12	/	/	/	นรณ	
50	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	6	7	ห้องประชุม	SHD-6-Z607-13	/	/	/	นรณ	
51	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	6		บันไดขึ้นลง ST-1	K/T-6-ST-1	/	/	/	นรณ	
52	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	6		บันไดหนีไฟ ST-2	K/T-6-ST-2	/	/	/	นรณ	
53	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	6		บันไดหนีไฟ ST-3	K/T-6-ST-3	/	/	/	นรณ	
54	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	6		บันไดหนีไฟ ST-4	K/T-6-ST-4	/	/	/	นรณ	
55	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	6		ลิฟท์ลิ้นชัก-บริการ	K/T-6-FEL-1	/	/	/	นรณ	
56	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	JTH	7		ห้องไฟฟ้าชั้นที่ 7	ADS-7-EE-1	/	/	/	นรณ	
57	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	JTH	7		ลิฟท์ลิ้นชัก-บริการ	ADS-7-FEL-1	/	/	/	นรณ	
58	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	1	โถงลิฟท์โดยสาร	SHD-7-Z701-1	/	/	/	นรณ	
59	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	7	1	ทางเข้าลิฟท์โดยสาร	M/S-7-Z701-2	/	/	/	นรณ	
60	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	1	ทางเข้าลิฟท์โดยสาร	SHD-7-Z701-3	/	/	/	นรณ	
61	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	2	ห้อง Nurse Station	SHD-7-Z702-1	/	/	/	นรณ	
62	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	2	ห้อง Mixer	SHD-7-Z702-2	/	/	/	นรณ	
63	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	2	Clean Store	SHD-7-Z702-3	/	/	/	นรณ	
64	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	2	Nurse Lounge	SHD-7-Z702-4	/	/	/	นรณ	
65	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	2	Doctor On Call	SHD-7-Z702-5	/	/	/	นรณ	
66	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	2	House Keeping	SHD-7-Z702-6	/	/	/	นรณ	
67	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	2	ทางเดิน	SHD-7-Z702-7	/	/	/	นรณ	
68	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	2	ทางเดิน	SHD-7-Z702-8	/	/	/	นรณ	
69	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	3	ทางเดิน	SHD-7-Z703-1	/	/	/	นรณ	
70	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	3	ทางเดิน	SHD-7-Z703-2	/	/	/	นรณ	
71	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	3	ทางเดิน	SHD-7-Z703-3	/	/	/	นรณ	
72	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	7	3	บันไดหนีไฟ ST-4	M/S-7-Z703-4	/	/	/	นรณ	
73	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	3	ทางเดิน	SHD-7-Z703-5	/	/	/	นรณ	
74	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	3	ทางเดิน	SHD-7-Z703-6	/	/	/	นรณ	
75	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	3	ทางเดิน	SHD-7-Z703-7	/	/	/	นรณ	
76	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	3	ทางเดิน	SHD-7-Z703-8	/	/	/	นรณ	
77	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	3	ทางเดิน	SHD-7-Z703-9	/	/	/	นรณ	
78	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	3	ทางเดิน	SHD-7-Z703-10	/	/	/	นรณ	
79	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	7	3	บันไดหนีไฟ ST-3	M/S-7-Z703-11	/	/	/	นรณ	
80	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	4	ทางเดิน	SHD-7-Z704-1	/	/	/	นรณ	

PM Program	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

SN-JTH-FM-012. Rev.0

ระบบ Fire Alarm ทุกจุดทำงานปกติ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

11/8/67

ตรวจสอบระบบ **Fire Protection** ประจำปี



		PM Program
1		ตารางเช็คสภาพทั่วไป
2		ทำความสะอาด
3		ทดสอบการทำงาน

SN-JTH-FM-012. Rev.0

วันที่

$r = \text{ขนาด Fire Arc}$

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

กุมภาพันธ์ 2567

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	5	Ward 719	SHD-7-Z705-2	/	/	/	NR05/	
2	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	5	Ward 720	SHD-7-Z705-3	/	/	/	NR05/	
3	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	5	Ward 721	SHD-7-Z705-4	/	/	/	NR05/	
4	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	5	Ward 722	SHD-7-Z705-5	/	/	/	NR05/	
5	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	5	Ward 723	SHD-7-Z705-6	/	/	/	NR05/	
6	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	5	Ward 724	SHD-7-Z705-7	/	/	/	NR05/	
7	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	5	Ward 725	SHD-7-Z705-8	/	/	/	NR05/	
8	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	6	Ward 707	SHD-7-Z706-1	/	/	/	NR05/	
9	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	6	Ward 708	SHD-7-Z706-2	/	/	/	NR05/	
10	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	6	Ward 709	SHD-7-Z706-3	/	/	/	NR05/	
11	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	6	Ward 710	SHD-7-Z706-4	/	/	/	NR05/	
12	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	6	Ward 711	SHD-7-Z706-5	/	/	/	NR05/	
13	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	6	Ward 712	SHD-7-Z706-6	/	/	/	NR05/	
14	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	6	Ward 714	SHD-7-Z706-7	/	/	/	NR05/	
15	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	6	Ward 715	SHD-7-Z706-8	/	/	/	NR05/	
16	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	6	Ward 716	SHD-7-Z706-9	/	/	/	NR05/	
17	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	6	Ward 717	SHD-7-Z706-10	/	/	/	NR05/	
18	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	7	Ward 701	SHD-7-Z707-1	/	/	/	NR05/	
19	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	7	Ward 702	SHD-7-Z707-2	/	/	/	NR05/	
20	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	7	Ward 703	SHD-7-Z707-3	/	/	/	NR05/	
21	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	7	Ward 704	SHD-7-Z707-4	/	/	/	NR05/	
22	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	7	Ward 705	SHD-7-Z707-5	/	/	/	NR05/	
23	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7	7	Ward 706	SHD-7-Z707-6	/	/	/	NR05/	
24	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7		บันไดหนีไฟ ST-1	SHD-7-ST-1	/	/	/	NR05/	
25	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7		บันไดหนีไฟ ST-2	SHD-7-ST-2	/	/	/	NR05/	
26	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7		บันไดหนีไฟ ST-3	SHD-7-ST-3	/	/	/	NR05/	
27	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	7		บันไดหนีไฟ ST-4	SHD-7-ST-4	/	/	/	NR05/	
28	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	7		บันไดหนีไฟ ST-1	K/T-7-ST-1	/	/	/	NR05/	
29	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	7		บันไดหนีไฟ ST-2	K/T-7-ST-2	/	/	/	NR05/	
30	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	7		บันไดหนีไฟ ST-3	K/T-7-ST-3	/	/	/	NR05/	
31	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	7		บันไดหนีไฟ ST-4	K/T-7-ST-4	/	/	/	NR05/	
32	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	7		ลิฟท์ขึ้นลง-บริการ	K/T-8-FEL-1	/	/	/	NR05/	
33	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	JTH	8		ห้องไฟฟ้าชั้น 8	ADS-8-EE-1	/	/	/	NR05/	
34	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	JTH	8		ลิฟท์ขึ้นลง-บริการ	ADS-8-FEL-1	/	/	/	NR05/	
35	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	1	โถงลิฟท์โดยสาร	SHD-8-Z801-1	/	/	/	NR05/	
36	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	8	1	ทางเข้าลิฟท์โดยสาร	M/S-8-Z801-2	/	/	/	NR05/	
37	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	1	ทางเข้าลิฟท์โดยสาร	SHD-8-Z801-3	/	/	/	NR05/	
38	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	2	ห้อง Nurse Station	SHD-8-Z802-1	/	/	/	NR05/	
39	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	2	ห้อง Mixer	SHD-8-Z802-2	/	/	/	NR05/	
40	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	2	Clean Store	SHD-8-Z802-3	/	/	/	NR05/	

PM Program	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (X) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

SN-JTH-FM-012. Rev.0

Fire Aram ทุกจุดที่ทำงานปกติ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

9 / 9 / 67

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

กนชา ๒๕๖๗

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
41	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	2	Nurse Lounge	SHD-8-Z802-4	/	/	/	นพอช	
42	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	2	Doctor On Call	SHD-8-Z802-5	/	/	/	นพอช	
43	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	2	House Keeping	SHD-8-Z802-6	/	/	/	นพอช	
44	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	2	ทางเดิน	SHD-8-Z802-7	/	/	/	นพอช	
45	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	2	ทางเดิน	SHD-8-Z802-8	/	/	/	นพอช	
46	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	3	ทางเดิน	SHD-8-Z803-1	/	/	/	นพอช	
47	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	3	ทางเดิน	SHD-8-Z803-2	/	/	/	นพอช	
48	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	3	ทางเดิน	SHD-8-Z803-3	/	/	/	นพอช	
49	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	8	3	บันไดหนีไฟ ST-4	M/S-8-Z803-4	/	/	/	นพอช	
50	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	3	ทางเดิน	SHD-8-Z803-5	/	/	/	นพอช	
51	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	3	ทางเดิน	SHD-8-Z803-6	/	/	/	นพอช	
52	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	3	ทางเดิน	SHD-8-Z803-7	/	/	/	นพอช	
53	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	3	ทางเดิน	SHD-8-Z803-8	/	/	/	นพอช	
54	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	3	ทางเดิน	SHD-8-Z803-9	/	/	/	นพอช	
55	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	3	ทางเดิน	SHD-8-Z803-10	/	/	/	นพอช	
56	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	8	3	บันไดหนีไฟ ST-3	M/S-8-Z803-11	/	/	/	นพอช	
57	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	4	ทางเดิน	SHD-8-Z804-1	/	/	/	นพอช	
58	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	4	ทางเดิน	SHD-8-Z804-2	/	/	/	นพอช	
59	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	4	ทางเดิน	SHD-8-Z804-3	/	/	/	นพอช	
60	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	8	4	บันไดหนีไฟ ST-2	M/S-8-Z804-4	/	/	/	นพอช	
61	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	4	ทางเดิน	SHD-8-Z804-5	/	/	/	นพอช	
62	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	5	Ward 818	SHD-8-Z805-1	/	/	/	นพอช	
63	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	5	Ward 819	SHD-8-Z805-2	/	/	/	นพอช	
64	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	5	Ward 820	SHD-8-Z805-3	/	/	/	นพอช	
65	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	5	Ward 821	SHD-8-Z805-4	/	/	/	นพอช	
66	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	5	Ward 822	SHD-8-Z805-5	/	/	/	นพอช	
67	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	5	Ward 823	SHD-8-Z805-6	/	/	/	นพอช	
68	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	5	Ward 824	SHD-8-Z805-7	/	/	/	นพอช	
69	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	5	Ward 825	SHD-8-Z805-8	/	/	/	นพอช	
70	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	6	Ward 807	SHD-8-Z806-1	/	/	/	นพอช	
71	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	6	Ward 808	SHD-8-Z806-2	/	/	/	นพอช	
72	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	6	Ward 809	SHD-8-Z806-3	/	/	/	นพอช	
73	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	6	Ward 810	SHD-8-Z806-4	/	/	/	นพอช	
74	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	6	Ward 811	SHD-8-Z806-5	/	/	/	นพอช	
75	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	6	Ward 812	SHD-8-Z806-6	/	/	/	นพอช	
76	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	6	Ward 814	SHD-8-Z806-7	/	/	/	นพอช	
77	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	6	Ward 815	SHD-8-Z806-8	/	/	/	นพอช	
78	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	6	Ward 816	SHD-8-Z806-9	/	/	/	นพอช	
79	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	6	Ward 817	SHD-8-Z806-10	/	/	/	นพอช	
80	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	8	7	Ward 801	SHD-8-Z807-1	/	/	/	นพอช	

PM Program	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (X) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

รูปผลการตรวจเช็ค

SN-JTH-FM-012. Rev.0


Fire Alarm ทดสอบทำงานปกติ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

9/8/67

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี



กน ๑๗๗ ๒๕๖๗

[illegible]

	PM Program
1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (X) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

SN-JTH-FM-012. Rev.0

Fire Aram ព្រះព្រាហ្មណ៍

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

พฤษภาคม 2567

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	8		บันไดชั้นลง ST-1	K/T-8-ST-1	/	/	/	ปกติ	
2	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	8		บันไดหนีไฟ ST-2	K/T-8-ST-2	/	/	/	ปกติ	
3	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	8		บันไดหนีไฟ ST-3	K/T-8-ST-3	/	/	/	ปกติ	
4	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	8		บันไดหนีไฟ ST-4	K/T-8-ST-4	/	/	/	ปกติ	
5	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	8		ลิฟต์ลิ้นชักบริการ	K/T-8-FEL-1	/	/	/	ปกติ	
6	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	JTH	9		ห้องไฟฟ้าชั้น 9	ADS-9-EE-1	/	/	/	ปกติ	
7	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	JTH	9		ลิฟต์ลิ้นชักบริการ	ADS-9-FEL-1	/	/	/	ปกติ	
8	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	1	โถงลิฟต์โดยอาคาร	SHD-9-Z901-1	/	/	/	ปกติ	
9	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	9	1	ทางเข้าลิฟต์โดยอาคาร	MS-9-Z901-2	/	/	/	ปกติ	
10	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	1	ทางเข้าลิฟต์โดยอาคาร	SHD-9-Z901-3	/	/	/	ปกติ	
11	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	2	ห้อง Nurse Station	SHD-9-Z902-1	/	/	/	ปกติ	
12	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	2	ห้อง Mixer	SHD-9-Z902-2	/	/	/	ปกติ	
13	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	2	Clean Store	SHD-9-Z902-3	/	/	/	ปกติ	
14	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	2	Nurse Lounge	SHD-9-Z902-4	/	/	/	ปกติ	
15	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	2	Doctor On Call	SHD-9-Z902-5	/	/	/	ปกติ	
16	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	2	House Keeping	SHD-9-Z902-6	/	/	/	ปกติ	
17	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	2	ทางเดิน	SHD-9-Z902-7	/	/	/	ปกติ	
18	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	2	ทางเดิน	SHD-9-Z902-8	/	/	/	ปกติ	
19	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	3	ทางเดิน	SHD-9-Z903-1	/	/	/	ปกติ	
20	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	3	ทางเดิน	SHD-9-Z903-2	/	/	/	ปกติ	
21	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	3	ทางเดิน	SHD-9-Z903-3	/	/	/	ปกติ	
22	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	9	3	บันไดหนีไฟ ST-4	M/S-9-Z903-4	/	/	/	ปกติ	
23	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	3	ทางเดิน	SHD-9-Z903-5	/	/	/	ปกติ	
24	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	3	ทางเดิน	SHD-9-Z903-6	/	/	/	ปกติ	
25	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	3	ทางเดิน	SHD-9-Z903-7	/	/	/	ปกติ	
26	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	3	ทางเดิน	SHD-9-Z903-8	/	/	/	ปกติ	
27	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	3	ทางเดิน	SHD-9-Z903-9	/	/	/	ปกติ	
28	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	3	ทางเดิน	SHD-9-Z903-10	/	/	/	ปกติ	
29	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	9	3	บันไดหนีไฟ ST-3	M/S-9-Z903-11	/	/	/	ปกติ	
30	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	4	ทางเดิน	SHD-9-Z904-1	/	/	/	ปกติ	
31	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	4	ทางเดิน	SHD-9-Z904-2	/	/	/	ปกติ	
32	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	4	ทางเดิน	SHD-9-Z904-3	/	/	/	ปกติ	
33	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	9	4	บันไดหนีไฟ ST-2	M/S-9-Z904-4	/	/	/	ปกติ	
34	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	4	ทางเดิน	SHD-9-Z904-5	/	/	/	ปกติ	
35	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	5	Ward 918	SHD-9-Z905-1	/	/	/	ปกติ	
36	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	5	Ward 919	SHD-9-Z905-2	/	/	/	ปกติ	
37	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	5	Ward 920	SHD-9-Z905-3	/	/	/	ปกติ	
38	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	5	Ward 921	SHD-9-Z905-4	/	/	/	ปกติ	
39	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	5	Ward 922	SHD-9-Z905-5	/	/	/	ปกติ	
40	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	5	Ward 923	SHD-9-Z905-6	/	/	/	ปกติ	

PM Program		
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป	
2	ทำความสะอาด	
3	ทดสอบการทำงาน	

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

10/10/67


หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

SN-JTH-FM-012. Rev.0

Fire Alarm ทุกจุดทำงานปกติ

ตุลาคม 2567

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
41	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	5	Ward 924	SHD-9-Z905-7	/	/	/	ปกติ	
42	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	5	Ward 925	SHD-9-Z905-8	/	/	/	ปกติ	
43	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	6	Ward 907	SHD-9-Z906-1	/	/	/	ปกติ	
44	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	6	Ward 908	SHD-9-Z906-2	/	/	/	ปกติ	
45	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	6	Ward 909	SHD-9-Z906-3	/	/	/	ปกติ	
46	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	6	Ward 910	SHD-9-Z906-4	/	/	/	ปกติ	
47	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	6	Ward 911	SHD-9-Z906-5	/	/	/	ปกติ	
48	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	6	Ward 912	SHD-9-Z906-6	/	/	/	ปกติ	
49	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	6	Ward 914	SHD-9-Z906-7	/	/	/	ปกติ	
50	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	6	Ward 915	SHD-9-Z906-8	/	/	/	ปกติ	
51	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	6	Ward 916	SHD-9-Z906-9	/	/	/	ปกติ	
52	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	6	Ward 917	SHD-9-Z906-10	/	/	/	ปกติ	
53	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	7	Ward 901	SHD-9-Z907-1	/	/	/	ปกติ	
54	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	7	Ward 902	SHD-9-Z907-2	/	/	/	ปกติ	
55	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	7	Ward 903	SHD-9-Z907-3	/	/	/	ปกติ	
56	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	7	Ward 904	SHD-9-Z907-4	/	/	/	ปกติ	
57	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	7	Ward 905	SHD-9-Z907-5	/	/	/	ปกติ	
58	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	9	7	Ward 906	SHD-9-Z907-6	/	/	/	ปกติ	
59	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	9		บันไดขึ้นลง ST-1	K/T-9-ST-1	/	/	/	ปกติ	
60	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	9		บันไดหนีไฟ ST-2	K/T-9-ST-2	/	/	/	ปกติ	
61	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	9		บันไดหนีไฟ ST-3	K/T-9-ST-3	/	/	/	ปกติ	
62	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	9		บันไดหนีไฟ ST-4	K/T-9-ST-4	/	/	/	ปกติ	
63	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	9		ลิฟท์ลิ้นชักบริการ	K/T-9-FEL-1	/	/	/	ปกติ	
64	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	JTH	10		ห้องไฟฟ้าชั้น10	ADS-10-EE-1	/	/	/	ปกติ	
65	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	JTH	10		ลิฟท์ลิ้นชักบริการ	ADS-10-FEL-1	/	/	/	ปกติ	
66	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	1	โถงลิฟท์โดยสาร	SHD-10-Z1001-1	/	/	/	ปกติ	
67	Mannual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	10	1	ทางเข้าลิฟท์โดยสาร	M/S-10-Z1001-2	/	/	/	ปกติ	
68	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	1	ทางเข้าลิฟท์โดยสาร	SHD-10-Z1001-3	/	/	/	ปกติ	
69	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	2	ห้อง Nurse Station	SHD-10-Z1002-1	/	/	/	ปกติ	
70	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	2	ห้อง Mixer	SHD-10-Z1002-2	/	/	/	ปกติ	
71	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	2	Clean Store	SHD-10-Z1002-3	/	/	/	ปกติ	
72	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	2	Nurse Lounge	SHD-10-Z1002-4	/	/	/	ปกติ	
73	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	2	Doctor On Call	SHD-10-Z1002-5	/	/	/	ปกติ	
74	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	2	House Keeping	SHD-10-Z1002-6	/	/	/	ปกติ	
75	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	2	ทางเดิน	SHD-10-Z1002-7	/	/	/	ปกติ	
76	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	2	ทางเดิน	SHD-10-Z1002-8	/	/	/	ปกติ	
77	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	3	ทางเดิน	SHD-10-Z1003-1	/	/	/	ปกติ	
78	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	3	ทางเดิน	SHD-10-Z1003-2	/	/	/	ปกติ	
79	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	3	ทางเดิน	SHD-10-Z1003-3	/	/	/	ปกติ	
80	Mannual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	10	3	บันไดหนีไฟ ST-4	M/S-10-Z1003-4	/	/	/	ปกติ	
PM Program											
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป									ผู้ตรวจสอบ	
2	ทำความสะอาด										
3	ทดสอบการทำงาน										
										วันที่	10/10/63

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

SN-JTH-FM-012. Rev.0

Fire Alarm ถูกตรวจพบ/ปกติ

วันที่

10/10/67

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

ਸੰਨ ੧੭੨੨ ੨੫੬੭

[illegible][illegible]

ផ្នែកស្រាវជ្រាវ

วันที่

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

SN-JTH-FM-012. Rev.0

Fire Arcam ทดสอบได้

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

ทศวรรษ 2567

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	3	ทางเดิน	SHD-10-Z1003-10	/	/	/	ทศวรรษ	
2	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	10	3	บันไดหนีไฟ ST-3	M/S-10-Z1003-11	/	/	/	ทศวรรษ	
3	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	4	ทางเดิน	SHD-10-Z1004-1	/	/	/	ทศวรรษ	
4	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	4	ทางเดิน	SHD-10-Z1004-2	/	/	/	ทศวรรษ	
5	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	4	ทางเดิน	SHD-10-Z1004-3	/	/	/	ทศวรรษ	
6	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	10	4	บันไดหนีไฟ ST-2	M/S-10-Z1004-4	/	/	/	ทศวรรษ	
7	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	4	ทางเดิน	SHD-10-Z1004-5	/	/	/	ทศวรรษ	
8	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	5	Ward 1018	SHD-10-Z1005-1	/	/	/	ทศวรรษ	
9	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	5	Ward 1019	SHD-10-Z1005-2	/	/	/	ทศวรรษ	
10	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	5	Ward 1020	SHD-10-Z1005-3	/	/	/	ทศวรรษ	
11	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	5	Ward 1021	SHD-10-Z1005-4	/	/	/	ทศวรรษ	
12	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	5	Ward 1022	SHD-10-Z1005-5	/	/	/	ทศวรรษ	
13	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	5	Ward 1023	SHD-10-Z1005-6	/	/	/	ทศวรรษ	
14	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	5	Ward 1024	SHD-10-Z1005-7	/	/	/	ทศวรรษ	
15	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	5	Ward 1025	SHD-10-Z1005-8	/	/	/	ทศวรรษ	
16	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	6	Ward 1007	SHD-10-Z1006-1	/	/	/	ทศวรรษ	
17	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	6	Ward 1008	SHD-10-Z1006-2	/	/	/	ทศวรรษ	
18	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	6	Ward 1009	SHD-10-Z1006-3	/	/	/	ทศวรรษ	
19	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	6	Ward 1010	SHD-10-Z1006-4	/	/	/	ทศวรรษ	
20	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	6	Ward 1011	SHD-10-Z1006-5	/	/	/	ทศวรรษ	
21	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	6	Ward 1012	SHD-10-Z1006-6	/	/	/	ทศวรรษ	
22	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	6	Ward 1014	SHD-10-Z1006-7	/	/	/	ทศวรรษ	
23	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	6	Ward 1015	SHD-10-Z1006-8	/	/	/	ทศวรรษ	
24	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	6	Ward 1016	SHD-10-Z1006-9	/	/	/	ทศวรรษ	
25	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	6	Ward 1017	SHD-10-Z1006-10	/	/	/	ทศวรรษ	
26	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	7	Ward 1001	SHD-10-Z1007-1	/	/	/	ทศวรรษ	
27	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	7	Ward 1002	SHD-10-Z1007-2	/	/	/	ทศวรรษ	
28	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	7	Ward 1003	SHD-10-Z1007-3	/	/	/	ทศวรรษ	
29	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	7	Ward 1004	SHD-10-Z1007-4	/	/	/	ทศวรรษ	
30	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	7	Ward 1005	SHD-10-Z1007-5	/	/	/	ทศวรรษ	
31	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10	7	Ward 1006	SHD-10-Z1007-6	/	/	/	ทศวรรษ	
32	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10		บันไดหนีไฟ ST-1	SHD-10-ST-1	/	/	/	ทศวรรษ	
33	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10		บันไดหนีไฟ ST-2	SHD-10-ST-2	/	/	/	ทศวรรษ	
34	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10		บันไดหนีไฟ ST-3	SHD-10-ST-3	/	/	/	ทศวรรษ	
35	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	10		บันไดหนีไฟ ST-4	SHD-10-ST-4	/	/	/	ทศวรรษ	
36	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	10		บันไดหนีไฟ ST-1	K/T-10-ST-1	/	/	/	ทศวรรษ	
37	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	10		บันไดหนีไฟ ST-2	K/T-10-ST-2	/	/	/	ทศวรรษ	
38	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	10		บันไดหนีไฟ ST-3	K/T-10-ST-3	/	/	/	ทศวรรษ	
39	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	10		บันไดหนีไฟ ST-4	K/T-10-ST-4	/	/	/	ทศวรรษ	
40	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	10		ลิฟท์กับเพดานบริการ	K/T-10-FEL-1	/	/	/	ทศวรรษ	

PM Program	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป
2	ทำความสะอาด
3	ทดสอบการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

11/11/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Aram ทุกจุดทำงานปกติ

SN-JTH-FM-012. Rev.0

พฤศจิกายน 2562

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
41	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	JTH	11		ห้องไฟฟ้าชั้น11	ADS-11-EE-1	/	/	/	ปกติ	
42	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	JTH	11		ลิฟต์ชั้นเพน-บริการ	ADS-11-FEL-1	/	/	/	ปกติ	
43	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	1	โถงลิฟต์โดยดาว	SHD-11-Z1101-1	/	/	/	ปกติ	
44	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	11	1	ทางเข้าลิฟต์โดยดาว	M/S-11-Z1101-2	/	/	/	ปกติ	
45	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	1	ทางเข้าลิฟต์โดยดาว	SHD-11-Z1101-3	/	/	/	ปกติ	
46	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	2	ห้อง Nurse Station	SHD-11-Z1102-1	/	/	/	ปกติ	
47	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	2	ห้อง Mixer	SHD-11-Z1102-2	/	/	/	ปกติ	
48	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	2	Clean Store	SHD-11-Z1102-3	/	/	/	ปกติ	
49	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	2	Nurse Lounge	SHD-11-Z1102-4	/	/	/	ปกติ	
50	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	2	Doctor On Call	SHD-11-Z1102-5	/	/	/	ปกติ	
51	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	2	House Keeping	SHD-11-Z1102-6	/	/	/	ปกติ	
52	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	2	ทางเดิน	SHD-11-Z1102-7	/	/	/	ปกติ	
53	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	2	ทางเดิน	SHD-11-Z1102-8	/	/	/	ปกติ	
54	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	3	ทางเดิน	SHD-11-Z1103-1	/	/	/	ปกติ	
55	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	3	ทางเดิน	SHD-11-Z1103-2	/	/	/	ปกติ	
56	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	3	ทางเดิน	SHD-11-Z1103-3	/	/	/	ปกติ	
57	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	11	3	บันไดหนีไฟ ST-4	M/S-11-Z1103-4	/	/	/	ปกติ	
58	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	3	ทางเดิน	SHD-11-Z1103-5	/	/	/	ปกติ	
59	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	3	ทางเดิน	SHD-11-Z1103-6	/	/	/	ปกติ	
60	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	3	ทางเดิน	SHD-11-Z1103-7	/	/	/	ปกติ	
61	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	3	ทางเดิน	SHD-11-Z1103-8	/	/	/	ปกติ	
62	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	3	ทางเดิน	SHD-11-Z1103-9	/	/	/	ปกติ	
63	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	3	ทางเดิน	SHD-11-Z1103-10	/	/	/	ปกติ	
64	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	11	3	บันไดหนีไฟ ST-3	M/S-11-Z1103-11	/	/	/	ปกติ	
65	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	4	ทางเดิน	SHD-11-Z1104-1	/	/	/	ปกติ	
66	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	4	ทางเดิน	SHD-11-Z1104-2	/	/	/	ปกติ	
67	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	4	ทางเดิน	SHD-11-Z1104-3	/	/	/	ปกติ	
68	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	11	4	บันไดหนีไฟ ST-2	M/S-11-Z1104-4	/	/	/	ปกติ	
69	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	4	ทางเดิน	SHD-11-Z1104-5	/	/	/	ปกติ	
70	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	5	Ward 1118	SHD-11-Z1105-1	/	/	/	ปกติ	
71	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	5	Ward 1119	SHD-11-Z1105-2	/	/	/	ปกติ	
72	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	5	Ward 1120	SHD-11-Z1105-3	/	/	/	ปกติ	
73	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	5	Ward 1121	SHD-11-Z1105-4	/	/	/	ปกติ	
74	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	5	Ward 1122	SHD-11-Z1105-5	/	/	/	ปกติ	
75	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	5	Ward 1123	SHD-11-Z1105-6	/	/	/	ปกติ	
76	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	5	Ward 1124	SHD-11-Z1105-7	/	/	/	ปกติ	
77	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	5	Ward 1125	SHD-11-Z1105-8	/	/	/	ปกติ	
78	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	6	Ward 1107	SHD-11-Z1106-1	/	/	/	ปกติ	
79	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	6	Ward 1108	SHD-11-Z1106-2	/	/	/	ปกติ	
80	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	6	Ward 1109	SHD-11-Z1106-3	/	/	/	ปกติ	
PM Program											
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป									ผู้ตรวจสอบ	
2	ทำความสะอาด										
3	ทดสอบการทำงาน										

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

SN-JTH-FM-012. Rev.0

Fire Alarm ทุกจุดทำงานปกติ

วันที่

11/11/67

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

নামঃ ২৫৬৭

[illegible][illegible]

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

11 / 11 / 62

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

SN-ITH-FM-012, Rev.0

Fire Aram ทุกรทำงานปกติ

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

ณ วันที่ 15/12/67

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	7	Ward 1101	SHD-11-Z1107-1	/	/	/	ทศธร	
2	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	7	Ward 1102	SHD-11-Z1107-2	/	/	/	ทศธร	
3	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	7	Ward 1103	SHD-11-Z1107-3	/	/	/	ทศธร	
4	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	7	Ward 1104	SHD-11-Z1107-4	/	/	/	ทศธร	
5	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	7	Ward 1105	SHD-11-Z1107-5	/	/	/	ทศธร	
6	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	11	7	Ward 1106	SHD-11-Z1107-6	/	/	/	ทศธร	
7	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	11		บันไดขึ้นลง ST-1	K/T-11-ST-1	/	/	/	ทศธร	
8	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	11		บันไดขึ้นลง ST-2	K/T-11-ST-2	/	/	/	ทศธร	
9	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	11		บันไดขึ้นลง ST-3	K/T-11-ST-3	/	/	/	ทศธร	
10	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	11		บันไดขึ้นลง ST-4	K/T-11-ST-4	/	/	/	ทศธร	
11	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	11		ลิฟต์ลิ้นชัก-บริการ	K/T-11-FEL-1	/	/	/	ทศธร	
12	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	JTH	12		ห้องไฟฟ้าที่ 12	ADS-12-EE-1	/	/	/	ทศธร	
13	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	JTH	12		ลิฟต์ลิ้นชัก-บริการ	ADS-12-FEL-1	/	/	/	ทศธร	
14	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	1	โถงลิฟต์โดยสาร	SHD-12-Z1201-1	/	/	/	ทศธร	
15	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	12	1	ทางเข้าลิฟต์โดยสาร	M/S-12-Z1201-2	/	/	/	ทศธร	
16	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	1	ทางเข้าลิฟต์โดยสาร	SHD-12-Z1201-3	/	/	/	ทศธร	
17	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	2	ห้อง Nurse Station	SHD-12-Z1202-1	/	/	/	ทศธร	
18	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	2	ห้อง Mixer	SHD-12-Z1202-2	/	/	/	ทศธร	
19	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	2	Clean Store	SHD-12-Z1202-3	/	/	/	ทศธร	
20	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	2	Nurse Lounge	SHD-12-Z1202-4	/	/	/	ทศธร	
21	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	2	Doctor On Call	SHD-12-Z1202-5	/	/	/	ทศธร	
22	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	2	House Keeping	SHD-12-Z1202-6	/	/	/	ทศธร	
23	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	2	ทางเดิน	SHD-12-Z1202-7	/	/	/	ทศธร	
24	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	2	ทางเดิน	SHD-12-Z1202-8	/	/	/	ทศธร	
25	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	3	ทางเดิน	SHD-12-Z1203-1	/	/	/	ทศธร	
26	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	3	ทางเดิน	SHD-12-Z1203-2	/	/	/	ทศธร	
27	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	3	ทางเดิน	SHD-12-Z1203-3	/	/	/	ทศธร	
28	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	12	3	บันไดขึ้นลง ST-4	M/S-12-Z1203-4	/	/	/	ทศธร	
29	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	3	ทางเดิน	SHD-12-Z1203-5	/	/	/	ทศธร	
30	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	3	ทางเดิน	SHD-12-Z1203-6	/	/	/	ทศธร	
31	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	3	ทางเดิน	SHD-12-Z1203-7	/	/	/	ทศธร	
32	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	3	ทางเดิน	SHD-12-Z1203-8	/	/	/	ทศธร	
33	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	3	ทางเดิน	SHD-12-Z1203-9	/	/	/	ทศธร	
34	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	3	ทางเดิน	SHD-12-Z1203-10	/	/	/	ทศธร	
35	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	12	3	บันไดขึ้นลง ST-3	M/S-12-Z1203-11	/	/	/	ทศธร	
36	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	4	ทางเดิน	SHD-12-Z1204-1	/	/	/	ทศธร	
37	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	4	ทางเดิน	SHD-12-Z1204-2	/	/	/	ทศธร	
38	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	4	ทางเดิน	SHD-12-Z1204-3	/	/	/	ทศธร	
39	Manual Station & Horn w/Strobe Light	JTH	12	4	บันไดขึ้นลง ST-2	M/S-12-Z1204-4	/	/	/	ทศธร	
40	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	4	ทางเดิน	SHD-12-Z1204-5	/	/	/	ทศธร	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

SN-JTH-FM-012. Rev.0

Fire Alarm ทุกจุดในอาคารทำงานปกติ


12/12/67

Fire Protection Yearly Checklist

ตรวจสอบระบบ Fire Protection ประจำปี

ณ. 2567

No.	Name	Build.	Floor	Zone	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
41	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	5	Ward 1218	SHD-12-Z1205-1	/	/	/	พ.ค. 67	
42	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	5	Ward 1219	SHD-12-Z1205-2	/	/	/	พ.ค. 67	
43	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	5	Ward 1220	SHD-12-Z1205-3	/	/	/	พ.ค. 67	
44	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	5	Ward 1221	SHD-12-Z1205-4	/	/	/	พ.ค. 67	
45	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	5	Ward 1222	SHD-12-Z1205-5	/	/	/	พ.ค. 67	
46	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	5	Ward 1223	SHD-12-Z1205-6	/	/	/	พ.ค. 67	
47	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	5	Ward 1224	SHD-12-Z1205-7	/	/	/	พ.ค. 67	
48	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	5	Ward 1225	SHD-12-Z1205-8	/	/	/	พ.ค. 67	
49	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	6	Ward 1207	SHD-12-Z1206-1	/	/	/	พ.ค. 67	
50	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	6	Ward 1208	SHD-12-Z1206-2	/	/	/	พ.ค. 67	
51	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	6	Ward 1209	SHD-12-Z1206-3	/	/	/	พ.ค. 67	
52	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	6	Ward 1210	SHD-12-Z1206-4	/	/	/	พ.ค. 67	
53	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	6	Ward 1211	SHD-12-Z1206-5	/	/	/	พ.ค. 67	
54	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	6	Ward 1212	SHD-12-Z1206-6	/	/	/	พ.ค. 67	
55	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	6	Ward 1214	SHD-12-Z1206-7	/	/	/	พ.ค. 67	
56	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	6	Ward 1215	SHD-12-Z1206-8	/	/	/	พ.ค. 67	
57	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	6	Ward 1216	SHD-12-Z1206-9	/	/	/	พ.ค. 67	
58	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	6	Ward 1217	SHD-12-Z1206-10	/	/	/	พ.ค. 67	
59	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	7	Ward 1201	SHD-12-Z1207-1	/	/	/	พ.ค. 67	
60	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	7	Ward 1202	SHD-12-Z1207-2	/	/	/	พ.ค. 67	
61	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	7	Ward 1203	SHD-12-Z1207-3	/	/	/	พ.ค. 67	
62	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	7	Ward 1204	SHD-12-Z1207-4	/	/	/	พ.ค. 67	
63	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	7	Ward 1205	SHD-12-Z1207-5	/	/	/	พ.ค. 67	
64	SMOKE & HEAT DETECTOR	JTH	12	7	Ward 1206	SHD-12-Z1207-6	/	/	/	พ.ค. 67	
65	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	12		บันไดหนีไฟ ST-1	K/T-12-ST-1	/	/	/	พ.ค. 67	
66	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	12		บันไดหนีไฟ ST-2	K/T-12-ST-2	/	/	/	พ.ค. 67	
67	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	12		บันไดหนีไฟ ST-3	K/T-12-ST-3	/	/	/	พ.ค. 67	
68	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	12		บันไดหนีไฟ ST-4	K/T-12-ST-4	/	/	/	พ.ค. 67	
69	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	12		ลิฟต์ชั้นเพนทิง-บริการ	K/T-12-FEL-1	/	/	/	พ.ค. 67	
70	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	JTH	R		ห้องไฟฟ้าชั้น R	ADS-R-EE-1	/	/	/	พ.ค. 67	
71	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	JTH	R		ลิฟต์ชั้นเพนทิง-บริการ	ADS-R-FEL-1	/	/	/	พ.ค. 67	
72	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	JTH	R		ลิฟต์โดยสาร	ADS-R-EL-1	/	/	/	พ.ค. 67	
73	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	JTH	R		ห้องปั๊ม	ADS-R-PR-1	/	/	/	พ.ค. 67	
74	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	R		บันไดหนีไฟ ST-1	K/T-R-ST-1	/	/	/	พ.ค. 67	
75	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	R		บันไดหนีไฟ ST-2	K/T-R-ST-2	/	/	/	พ.ค. 67	
76	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	R		บันไดหนีไฟ ST-3	K/T-R-ST-3	/	/	/	พ.ค. 67	
77	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	R		บันไดหนีไฟ ST-4	K/T-R-ST-4	/	/	/	พ.ค. 67	
78	KEY SWITCH & TEL.JACK	JTH	R		ลิฟต์ชั้นเพนทิง-บริการ	K/T-R-FEL-1	/	/	/	พ.ค. 67	

		PM Program					ผู้ตรวจสอบ	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป							
2	ทำความสะอาด							
3	ทดสอบการทำงาน							
							วันที่	12/10/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

SN-JTH-FM-012. Rev.0

Fire Alarm ถูกตั้งในสถานะการทำงานปกติ

12/12/67