


# Exit Light Monthly Checklist

การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน

กรกฎาคม 2567

| No.  | Name                          | Build. | Floor | Location                  | Code          | 1   | 2 | 3 | ผู้ตรวจเช็ค | หมายเหตุ             |  |
|------|-------------------------------|--------|-------|---------------------------|---------------|---|---|---|-------------|----------------------|--|
| 1    | - Fire Exit Light (JTH) No.1  | JTH    | G     | ทางเดินด้านหน้าลิฟท์      | FEXL-JTH-G-01 | ✓   | ✓ | ✓ | นรณ         |                      |  |
| 2    | - Fire Exit Light (JTH) No.2  | JTH    | G     | โถงลิฟท์โดยสาร            | FEXL-JTH-G-02 | ✓   | ✓ | ✓ | นรณ         |                      |  |
| 3    | - Fire Exit Light (JTH) No.3  | JTH    | G     | ทางเข้าห้องช่าง           | FEXL-JTH-G-03 | ✓   | ✓ | ✓ | นรณ         |                      |  |
| 4    | - Fire Exit Light (JTH) No.4  | JTH    | G     | โถงทางเดินใหญ่            | FEXL-JTH-G-04 | ✓   | ✓ | ✓ | นรณ         |                      |  |
| 5    | - Fire Exit Light (JTH) No.5  | JTH    | G     | ห้อง Cafeteria            | FEXL-JTH-G-05 | ✓   | ✓ | ✓ | นรณ         |                      |  |
| 6    | - Fire Exit Light (JTH) No.6  | JTH    | G     | บันไดทางขึ้น 1            | FEXL-JTH-G-06 | ✓   | ✓ | ✓ | นรณ         |                      |  |
| 7    | - Fire Exit Light (JTH) No.7  | JTH    | G     | ทางเข้าอาคารสำนักงาน      | FEXL-JTH-G-07 | ✓   | ✓ | ✓ | นรณ         |                      |  |
| 8    | - Fire Exit Light (JTH) No.8  | JTH    | 1     | ทางเดินหน้าห้องแผนก       | FEXL-JTH-1-08 | ✓   | ✓ | ✓ | นรณ         |                      |  |
| 9    | - Fire Exit Light (JTH) No.9  | JTH    | 1     | ทางเดินหน้าห้องควบคุม     | FEXL-JTH-1-09 | ✓   | ✓ | ✓ | นรณ         |                      |  |
| 10   | - Fire Exit Light (JTH) No.10 | JTH    | 1     | ทางเดินห้อง Ultra Sound   | FEXL-JTH-1-10 | ✓   | ✓ | ✓ | นรณ         |                      |  |
| 11   | - Fire Exit Light (JTH) No.11 | JTH    | 1     | โถงลิฟท์โดยสาร            | FEXL-JTH-1-11 | ✓   | ✓ | ✓ | นรณ         |                      |  |
| 12   | - Fire Exit Light (JTH) No.12 | JTH    | 1     | ทางเข้าด้านหน้าอาคาร      | FEXL-JTH-1-12 | ✓   | ✓ | ✓ | นรณ         |                      |  |
| 13   | - Fire Exit Light (JTH) No.13 | JTH    | 1     | โถงทางเดินข้างบันไดเลื่อน | FEXL-JTH-1-13 | ✓   | ✓ | ✓ | นรณ         |                      |  |
| 14   | - Fire Exit Light (JTH) No.14 | JTH    | 1     | ทางเข้าบันไดลิฟท์ ST-3    | FEXL-JTH-1-14 | ✓   | ✓ | ✓ | นรณ         |                      |  |
| 15   | - Fire Exit Light (JTH) No.15 | JTH    | 2     | บันไดลิฟท์ ST-2           | FEXL-JTH-2-15 | ✓   | ✓ | ✓ | นรณ         |                      |  |
| 16   | - Fire Exit Light (JTH) No.16 | JTH    | 2     | แผนกเด็กชาย               | FEXL-JTH-2-16 | ✓   | ✓ | ✓ | นรณ         |                      |  |
| 17   | - Fire Exit Light (JTH) No.17 | JTH    | 2     | แผนกเด็กดี                | FEXL-JTH-2-17 | ✓   | ✓ | ✓ | นรณ         |                      |  |
| 18   | - Fire Exit Light (JTH) No.18 | JTH    | 2     | ทางออกวัดสุขภาพเด็ก       | FEXL-JTH-2-18 | ✓   | ✓ | ✓ | นรณ         |                      |  |
| 19   | - Fire Exit Light (JTH) No.19 | JTH    | 2     | โถงลิฟท์โดยสาร            | FEXL-JTH-2-19 | ✓   | ✓ | ✓ | นรณ         |                      |  |
| 20   | - Fire Exit Light (JTH) No.20 | JTH    | 2     | แผนกตรวจ                  | FEXL-JTH-2-20 | ✓   | ✓ | ✓ | นรณ         |                      |  |
| 21   | - Fire Exit Light (JTH) No.21 | JTH    | 2     | โถงพักคอยแผนกตรวจ         | FEXL-JTH-2-21 | ✓   | ✓ | ✓ | นรณ         |                      |  |
| 22   | - Fire Exit Light (JTH) No.22 | JTH    | 2     | ทางเข้าบันไดลิฟท์ ST-3    | FEXL-JTH-2-22 | ✓   | ✓ | ✓ | นรณ         |                      |  |
| 23   | - Fire Exit Light (JTH) No.23 | JTH    | 2     | โถงพักคอยข้างบันไดเลื่อน  | FEXL-JTH-2-23 | ✓   | ✓ | ✓ | นรณ         |                      |  |
| 24   | - Fire Exit Light (JTH) No.24 | JTH    | 2     | บันไดลิฟท์ ST-4           | FEXL-JTH-2-24 | ✓   | ✓ | ✓ | นรณ         |                      |  |
| 25   | - Fire Exit Light (JTH) No.25 | JTH    | 3     | ทางเดินด้านหน้าแผนกผ่าตัด | FEXL-JTH-3-25 | ✓   | ✓ | ✓ | นรณ         |                      |  |
| 26   | - Fire Exit Light (JTH) No.26 | JTH    | 3     | บันไดลิฟท์ ST-2           | FEXL-JTH-3-26 | ✓   | ✓ | ✓ | นรณ         |                      |  |
| 27   | - Fire Exit Light (JTH) No.27 | JTH    | 3     | ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร | FEXL-JTH-3-27 | ✓   | ✓ | ✓ | นรณ         |                      |  |
| 28   | - Fire Exit Light (JTH) No.28 | JTH    | 3     | ทางเดินแผนกผู้ป่วยวิกฤต   | FEXL-JTH-3-28 | ✓   | ✓ | ✓ | นรณ         |                      |  |
| 29   | - Fire Exit Light (JTH) No.29 | JTH    | 3     | บันไดลิฟท์ ST-1           | FEXL-JTH-3-29 | ✓   | ✓ | ✓ | นรณ         |                      |  |
| 30   | - Fire Exit Light (JTH) No.30 | JTH    | 3     | ทางเดินหน้าแผนกผ่าตัด     | FEXL-JTH-3-30 | ✓   | ✓ | ✓ | นรณ         |                      |  |
| 31   | - Fire Exit Light (JTH) No.31 | JTH    | 3     | ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร | FEXL-JTH-3-31 | ✓   | ✓ | ✓ | นรณ         |                      |  |
| 32   | - Fire Exit Light (JTH) No.32 | JTH    | 3     | ห้องพักรักษา              | FEXL-JTH-3-32 | ✓   | ✓ | ✓ | นรณ         |                      |  |
| 33   | - Fire Exit Light (JTH) No.33 | JTH    | 3     | บันไดลิฟท์ ST-3           | FEXL-JTH-3-33 | ✓   | ✓ | ✓ | นรณ         |                      |  |
| 34   | - Fire Exit Light (JTH) No.34 | JTH    | 3     | ทางเข้าแผนกคลอด           | FEXL-JTH-3-34 | ✓   | ✓ | ✓ | นรณ         |                      |  |
| 35   | - Fire Exit Light (JTH) No.35 | JTH    | 3     | บันไดลิฟท์ ST-4           | FEXL-JTH-3-35 | ✓   | ✓ | ✓ | นรณ         |                      |  |
| 36   | - Fire Exit Light (JTH) No.36 | JTH    | 4     | บันไดลิฟท์ ST-2           | FEXL-JTH-4-36 | ✓   | ✓ | ✓ | นรณ         |                      |  |
| 37   | - Fire Exit Light (JTH) No.37 | JTH    | 4     | ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร | FEXL-JTH-4-37 | ✓   | ✓ | ✓ | นรณ         |                      |  |
| 38   | - Fire Exit Light (JTH) No.38 | JTH    | 4     | ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร | FEXL-JTH-4-38 | ✓   | ✓ | ✓ | นรณ         |                      |  |
| 39   | - Fire Exit Light (JTH) No.39 | JTH    | 4     | Receiving Specman Room    | FEXL-JTH-4-39 | ✓   | ✓ | ✓ | นรณ         |                      |  |
| 40   | - Fire Exit Light (JTH) No.40 | JTH    | 4     | Receiving Specman Room    | FEXL-JTH-4-40 | ✓   | ✓ | ✓ | นรณ         |                      |  |
| 41   | - Fire Exit Light (JTH) No.41 | JTH    | 4     | ทางเข้าบันไดทางขึ้น M     | FEXL-JTH-4-41 | ✓   | ✓ | ✓ | นรณ         |                      |  |
| 42   | - Fire Exit Light (JTH) No.42 | JTH    | 4     | บันไดลิฟท์ ST-3           | FEXL-JTH-4-42 | ✓   | ✓ | ✓ | นรณ         |                      |  |
| 43   | - Fire Exit Light (JTH) No.43 | JTH    | 4     | Conference Room           | FEXL-JTH-4-43 | ✓   | ✓ | ✓ | นรณ         |                      |  |
| 44   | - Fire Exit Light (JTH) No.44 | JTH    | 4     | Conference Room           | FEXL-JTH-4-44 | ✓   | ✓ | ✓ | นรณ         |                      |  |
| 45   | - Fire Exit Light (JTH) No.45 | JTH    | 4     | บันไดลิฟท์ ST-4           | FEXL-JTH-4-45 | ✓   | ✓ | ✓ | นรณ         |                      |  |
| 46   | - Fire Exit Light (JTH) No.46 | JTH    | M     | ห้อง MDB                  | FEXL-JTH-M-46 | ✓   | ✓ | ✓ | นรณ         |                      |  |
| 47   | - Fire Exit Light (JTH) No.47 | JTH    | 5     | บันไดลิฟท์ ST-2           | FEXL-JTH-5-47 | ✓   | ✓ | ✓ | นรณ         |                      |  |
| 48   | - Fire Exit Light (JTH) No.48 | JTH    | 5     | ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร | FEXL-JTH-5-48 | ✓   | ✓ | ✓ | นรณ         |                      |  |
| 49   | - Fire Exit Light (JTH) No.49 | JTH    | 5     | บันไดลิฟท์ ST-3           | FEXL-JTH-5-49 | ✓   | ✓ | ✓ | นรณ         |                      |  |
| 50   | - Fire Exit Light (JTH) No.50 | JTH    | 5     | บันไดลิฟท์ ST-4           | FEXL-JTH-5-50 | ✓   | ✓ | ✓ | นรณ         |                      |  |
| 51   | - Fire Exit Light (JTH) No.51 | JTH    | 6     | บันไดลิฟท์ ST-2           | FEXL-JTH-6-51 | ✓   | ✓ | ✓ | นรณ         |                      |  |
| 52   | - Fire Exit Light (JTH) No.52 | JTH    | 6     | ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร | FEXL-JTH-6-52 | ✓   | ✓ | ✓ | นรณ         |                      |  |
| Code |                               |        |       |                           |               | PM Program (Monthly)                      |   |   |             | ผู้ตรวจสอบ<br>วันที่ | <br>12/7/67 |
| 1    |                               |        |       |                           |               | กดปุ่ม Test (ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่) |   |   |             |                      |  |
| 2    |                               |        |       |                           |               | โหลดไฟสัญญาณ (สถานะการชาร์จแบตเตอรี่)     |   |   |             |                      |  |
| 3    |                               |        |       |                           |               | โหลดไฟส่องป้าย                            |   |   |             |                      |  |


หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light ทุกจุดทำงานปกติ

Exit Light Monthly Checklist  
การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน

กุมภาพันธ์ 2564

| No. | Name                          | Build.                                    | Floor | Location                    | Code           | 1 | 2 | 3 | ผู้ตรวจเช็ค          | หมายเหตุ   |
|-----|-------------------------------|---|-------|-----------------------------|----------------|---|---|---|----------------------|--|
| 53  | - Fire Exit Light (JTH) No.53 | JTH                                       | 6     | บันไดหนีไฟ ST-3             | FEXL-JTH-6-53  | / | / | / | ทศพร                 |  |
| 54  | - Fire Exit Light (JTH) No.54 | JTH                                       | 6     | บันไดหนีไฟ ST-4             | FEXL-JTH-6-54  | / | / | / | ทศพร                 |  |
| 55  | - Fire Exit Light (JTH) No.55 | JTH                                       | 7     | บันไดหนีไฟ ST-2             | FEXL-JTH-7-55  | / | / | / | ทศพร                 |  |
| 56  | - Fire Exit Light (JTH) No.56 | JTH                                       | 7     | ทางเดินเข้าโรงพิมพ์โดยอาคาร | FEXL-JTH-7-56  | / | / | / | ทศพร                 |  |
| 57  | - Fire Exit Light (JTH) No.57 | JTH                                       | 7     | บันไดหนีไฟ ST-3             | FEXL-JTH-7-57  | / | / | / | ทศพร                 |  |
| 58  | - Fire Exit Light (JTH) No.58 | JTH                                       | 7     | บันไดหนีไฟ ST-4             | FEXL-JTH-7-58  | / | / | / | ทศพร                 |  |
| 59  | - Fire Exit Light (JTH) No.59 | JTH                                       | 8     | บันไดหนีไฟ ST-2             | FEXL-JTH-8-59  | / | / | / | ทศพร                 |  |
| 60  | - Fire Exit Light (JTH) No.60 | JTH                                       | 8     | ทางเดินเข้าโรงพิมพ์โดยอาคาร | FEXL-JTH-8-60  | / | / | / | ทศพร                 |  |
| 61  | - Fire Exit Light (JTH) No.61 | JTH                                       | 8     | บันไดหนีไฟ ST-3             | FEXL-JTH-8-61  | / | / | / | ทศพร                 |  |
| 62  | - Fire Exit Light (JTH) No.62 | JTH                                       | 8     | บันไดหนีไฟ ST-4             | FEXL-JTH-8-62  | / | / | / | ทศพร                 |  |
| 63  | - Fire Exit Light (JTH) No.63 | JTH                                       | 9     | บันไดหนีไฟ ST-2             | FEXL-JTH-9-63  | / | / | / | ทศพร                 |  |
| 64  | - Fire Exit Light (JTH) No.64 | JTH                                       | 9     | ทางเดินเข้าโรงพิมพ์โดยอาคาร | FEXL-JTH-9-64  | / | / | / | ทศพร                 |  |
| 65  | - Fire Exit Light (JTH) No.65 | JTH                                       | 9     | บันไดหนีไฟ ST-3             | FEXL-JTH-9-65  | / | / | / | ทศพร                 |  |
| 66  | - Fire Exit Light (JTH) No.66 | JTH                                       | 9     | บันไดหนีไฟ ST-4             | FEXL-JTH-9-66  | / | / | / | ทศพร                 |  |
| 67  | - Fire Exit Light (JTH) No.67 | JTH                                       | 10    | บันไดหนีไฟ ST-2             | FEXL-JTH-10-67 | / | / | / | ทศพร                 |  |
| 68  | - Fire Exit Light (JTH) No.68 | JTH                                       | 10    | ทางเดินเข้าโรงพิมพ์โดยอาคาร | FEXL-JTH-10-68 | / | / | / | ทศพร                 |  |
| 69  | - Fire Exit Light (JTH) No.69 | JTH                                       | 10    | บันไดหนีไฟ ST-3             | FEXL-JTH-10-69 | / | / | / | ทศพร                 |  |
| 70  | - Fire Exit Light (JTH) No.70 | JTH                                       | 10    | บันไดหนีไฟ ST-4             | FEXL-JTH-10-70 | / | / | / | ทศพร                 |  |
| 71  | - Fire Exit Light (JTH) No.71 | JTH                                       | 11    | บันไดหนีไฟ ST-2             | FEXL-JTH-11-71 | / | / | / | ทศพร                 |  |
| 72  | - Fire Exit Light (JTH) No.72 | JTH                                       | 11    | ทางเดินเข้าโรงพิมพ์โดยอาคาร | FEXL-JTH-11-72 | / | / | / | ทศพร                 |  |
| 73  | - Fire Exit Light (JTH) No.73 | JTH                                       | 11    | บันไดหนีไฟ ST-3             | FEXL-JTH-11-73 | / | / | / | ทศพร                 |  |
| 74  | - Fire Exit Light (JTH) No.74 | JTH                                       | 11    | บันไดหนีไฟ ST-4             | FEXL-JTH-11-74 | / | / | / | ทศพร                 |  |
| 75  | - Fire Exit Light (JTH) No.75 | JTH                                       | 12    | บันไดหนีไฟ ST-2             | FEXL-JTH-12-75 | / | / | / | ทศพร                 |  |
| 76  | - Fire Exit Light (JTH) No.76 | JTH                                       | 12    | ทางเดินเข้าโรงพิมพ์โดยอาคาร | FEXL-JTH-12-76 | / | / | / | ทศพร                 |  |
| 77  | - Fire Exit Light (JTH) No.77 | JTH                                       | 12    | บันไดหนีไฟ ST-3             | FEXL-JTH-12-77 | / | / | / | ทศพร                 |  |
| 78  | - Fire Exit Light (JTH) No.78 | JTH                                       | 12    | บันไดหนีไฟ ST-4             | FEXL-JTH-12-78 | / | / | / | ทศพร                 |  |
| 79  | - Fire Exit Light (JTH) No.79 | JTH                                       | R     | ทางเข้าโรงพิมพ์โดยอาคาร     | FEXL-JTH-R-79  | / | / | / | ทศพร                 |  |
| 80  | - Fire Exit Light (JTH) No.80 | JTH                                       | R     | ทางเดินหน้าห้องปั้น         | FEXL-JTH-R-80  | / | / | / | ทศพร                 |  |
| 81  | - Fire Exit Light (JTH) No.81 | JTH                                       | R     | บันไดหนีไฟ ST-3             | FEXL-JTH-R-81  | / | / | / | ทศพร                 |  |
| 82  |                               |   |       |                             |                |   |   |   |                      |  |
| 83  |                               |   |       |                             |                |   |   |   |                      |  |
| 84  |                               |   |       |                             |                |   |   |   |                      |  |
| 85  |                               |   |       |                             |                |   |   |   |                      |  |
| 86  |                               |   |       |                             |                |   |   |   |                      |  |
| 87  |                               |   |       |                             |                |   |   |   |                      |  |
| 88  |                               |   |       |                             |                |   |   |   |                      |  |
| 89  |                               |   |       |                             |                |   |   |   |                      |  |
| 90  |                               |   |       |                             |                |   |   |   |                      |  |
| 91  |                               |   |       |                             |                |   |   |   |                      |  |
| 92  |                               |   |       |                             |                |   |   |   |                      |  |
| 93  |                               |   |       |                             |                |   |   |   |                      |  |
| 94  |                               |   |       |                             |                |   |   |   |                      |  |
| 95  |                               |   |       |                             |                |   |   |   |                      |  |
| 96  |                               |   |       |                             |                |   |   |   |                      |  |
| 97  |                               |   |       |                             |                |   |   |   |                      |  |
| 98  |                               |   |       |                             |                |   |   |   |                      |  |
| 99  |                               |   |       |                             |                |   |   |   |                      |  |
| 100 |                               |   |       |                             |                |   |   |   |                      |  |
| 101 |                               |   |       |                             |                |   |   |   |                      |  |
| 102 |                               |   |       |                             |                |   |   |   |                      |  |
| 103 |                               |   |       |                             |                |   |   |   |                      |  |
| 104 |                               |   |       |                             |                |   |   |   |                      |  |
|     | Code                          | PM Program (Monthly)                      |       |                             |                |   |   |   | ผู้ตรวจสอบ<br>วันที่ | <br>12 / 7 / 67 |
|     | 1                             | กดปุ่ม Test (ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่) |       |                             |                |   |   |   |                      |  |
|     | 2                             | หลอดไฟสัญญาณ (สถานะการชาร์จแบตเตอรี่)     |       |                             |                |   |   |   |                      |  |
|     | 3                             | หลอดไฟส่องป้าย                            |       |                             |                |   |   |   |                      |  |

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light ทุกจุดทำงานปกติ



# Exit Light Monthly Checklist

การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน

สิงหาคม 2567

| No.  | Name                          | Build. | Floor | Location                  | Code          | 1  | 2 | 3 | ผู้ตรวจเช็ค | หมายเหตุ             |  |
|------|-------------------------------|--------|-------|---------------------------|---------------|--|---|---|-------------|----------------------|--|
| 1    | - Fire Exit Light (JTH) No.1  | JTH    | G     | ทางเดินด้านหน้าลิฟท์      | FEXL-JTH-G-01 | /  | / | / | ทศพร        |                      |  |
| 2    | - Fire Exit Light (JTH) No.2  | JTH    | G     | โถงลิฟท์โดยสาร            | FEXL-JTH-G-02 | /  | / | / | ทศพร        |                      |  |
| 3    | - Fire Exit Light (JTH) No.3  | JTH    | G     | ทางเข้าโถงช่าง            | FEXL-JTH-G-03 | /  | / | / | ทศพร        |                      |  |
| 4    | - Fire Exit Light (JTH) No.4  | JTH    | G     | โถงทางเดินใหญ่            | FEXL-JTH-G-04 | /  | / | / | ทศพร        |                      |  |
| 5    | - Fire Exit Light (JTH) No.5  | JTH    | G     | โถง Cafeteria             | FEXL-JTH-G-05 | /  | / | / | ทศพร        |                      |  |
| 6    | - Fire Exit Light (JTH) No.6  | JTH    | G     | บันไดทางขึ้นชั้น1         | FEXL-JTH-G-06 | /  | / | / | ทศพร        |                      |  |
| 7    | - Fire Exit Light (JTH) No.7  | JTH    | G     | ทางเข้าอาคารด้านลิ        | FEXL-JTH-G-07 | /  | / | / | ทศพร        |                      |  |
| 8    | - Fire Exit Light (JTH) No.8  | JTH    | 1     | ทางเดินหน้าห้องแม่บ้าน    | FEXL-JTH-1-08 | /  | / | / | ทศพร        |                      |  |
| 9    | - Fire Exit Light (JTH) No.9  | JTH    | 1     | ทางเดินหน้าโถงสวนคน       | FEXL-JTH-1-09 | /  | / | / | ทศพร        |                      |  |
| 10   | - Fire Exit Light (JTH) No.10 | JTH    | 1     | ทางเดินโถง Ultra Sound    | FEXL-JTH-1-10 | /  | / | / | ทศพร        |                      |  |
| 11   | - Fire Exit Light (JTH) No.11 | JTH    | 1     | โถงลิฟท์โดยสาร            | FEXL-JTH-1-11 | /  | / | / | ทศพร        |                      |  |
| 12   | - Fire Exit Light (JTH) No.12 | JTH    | 1     | ทางเข้าด้านหน้าอาคาร      | FEXL-JTH-1-12 | /  | / | / | ทศพร        |                      |  |
| 13   | - Fire Exit Light (JTH) No.13 | JTH    | 1     | โถงทางเดินเข้าบันไดเลื่อน | FEXL-JTH-1-13 | /  | / | / | ทศพร        |                      |  |
| 14   | - Fire Exit Light (JTH) No.14 | JTH    | 1     | ทางเข้าบันไดลิฟท์ ST-3    | FEXL-JTH-1-14 | /  | / | / | ทศพร        |                      |  |
| 15   | - Fire Exit Light (JTH) No.15 | JTH    | 2     | บันไดลิฟท์ ST-2           | FEXL-JTH-2-15 | /  | / | / | ทศพร        |                      |  |
| 16   | - Fire Exit Light (JTH) No.16 | JTH    | 2     | แผนกเด็กชาย               | FEXL-JTH-2-16 | /  | / | / | ทศพร        |                      |  |
| 17   | - Fire Exit Light (JTH) No.17 | JTH    | 2     | แผนกเด็กดี                | FEXL-JTH-2-17 | /  | / | / | ทศพร        |                      |  |
| 18   | - Fire Exit Light (JTH) No.18 | JTH    | 2     | หน้าห้องรักษาพยาบาลเด็ก   | FEXL-JTH-2-18 | /  | / | / | ทศพร        |                      |  |
| 19   | - Fire Exit Light (JTH) No.19 | JTH    | 2     | โถงลิฟท์โดยสาร            | FEXL-JTH-2-19 | /  | / | / | ทศพร        |                      |  |
| 20   | - Fire Exit Light (JTH) No.20 | JTH    | 2     | แผนกตรวจ                  | FEXL-JTH-2-20 | /  | / | / | ทศพร        |                      |  |
| 21   | - Fire Exit Light (JTH) No.21 | JTH    | 2     | โถงพักคอยแผนกตรวจ         | FEXL-JTH-2-21 | /  | / | / | ทศพร        |                      |  |
| 22   | - Fire Exit Light (JTH) No.22 | JTH    | 2     | บันไดลิฟท์ ST-3           | FEXL-JTH-2-22 | /  | / | / | ทศพร        |                      |  |
| 23   | - Fire Exit Light (JTH) No.23 | JTH    | 2     | โถงพักคอยชั้นบันไดเลื่อน  | FEXL-JTH-2-23 | /  | / | / | ทศพร        |                      |  |
| 24   | - Fire Exit Light (JTH) No.24 | JTH    | 2     | บันไดลิฟท์ ST-4           | FEXL-JTH-2-24 | /  | / | / | ทศพร        |                      |  |
| 25   | - Fire Exit Light (JTH) No.25 | JTH    | 3     | ทางเดินด้านหน้าแผนกผ่าตัด | FEXL-JTH-3-25 | /  | / | / | ทศพร        |                      |  |
| 26   | - Fire Exit Light (JTH) No.26 | JTH    | 3     | บันไดลิฟท์ ST-2           | FEXL-JTH-3-26 | /  | / | / | ทศพร        |                      |  |
| 27   | - Fire Exit Light (JTH) No.27 | JTH    | 3     | ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร | FEXL-JTH-3-27 | /  | / | / | ทศพร        |                      |  |
| 28   | - Fire Exit Light (JTH) No.28 | JTH    | 3     | ทางเดินแผนกผู้ป่วยวิกฤต   | FEXL-JTH-3-28 | /  | / | / | ทศพร        |                      |  |
| 29   | - Fire Exit Light (JTH) No.29 | JTH    | 3     | บันไดลิฟท์ ST-1           | FEXL-JTH-3-29 | /  | / | / | ทศพร        |                      |  |
| 30   | - Fire Exit Light (JTH) No.30 | JTH    | 3     | ทางเดินหน้าแผนกผ่าตัด     | FEXL-JTH-3-30 | /  | / | / | ทศพร        |                      |  |
| 31   | - Fire Exit Light (JTH) No.31 | JTH    | 3     | ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร | FEXL-JTH-3-31 | /  | / | / | ทศพร        |                      |  |
| 32   | - Fire Exit Light (JTH) No.32 | JTH    | 3     | โถงพักฟื้นผ่าตัด          | FEXL-JTH-3-32 | /  | / | / | ทศพร        |                      |  |
| 33   | - Fire Exit Light (JTH) No.33 | JTH    | 3     | บันไดลิฟท์ ST-3           | FEXL-JTH-3-33 | /  | / | / | ทศพร        |                      |  |
| 34   | - Fire Exit Light (JTH) No.34 | JTH    | 3     | หน้าทางเข้าแผนกคลอด       | FEXL-JTH-3-34 | /  | / | / | ทศพร        |                      |  |
| 35   | - Fire Exit Light (JTH) No.35 | JTH    | 3     | บันไดลิฟท์ ST-4           | FEXL-JTH-3-35 | /  | / | / | ทศพร        |                      |  |
| 36   | - Fire Exit Light (JTH) No.36 | JTH    | 4     | บันไดลิฟท์ ST-2           | FEXL-JTH-4-36 | /  | / | / | ทศพร        |                      |  |
| 37   | - Fire Exit Light (JTH) No.37 | JTH    | 4     | ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร | FEXL-JTH-4-37 | /  | / | / | ทศพร        |                      |  |
| 38   | - Fire Exit Light (JTH) No.38 | JTH    | 4     | ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร | FEXL-JTH-4-38 | /  | / | / | ทศพร        |                      |  |
| 39   | - Fire Exit Light (JTH) No.39 | JTH    | 4     | Receiving Specman Room    | FEXL-JTH-4-39 | /  | / | / | ทศพร        |                      |  |
| 40   | - Fire Exit Light (JTH) No.40 | JTH    | 4     | Receiving Specman Room    | FEXL-JTH-4-40 | /  | / | / | ทศพร        |                      |  |
| 41   | - Fire Exit Light (JTH) No.41 | JTH    | 4     | ทางเข้าบันไดทางขึ้นชั้น M | FEXL-JTH-4-41 | /  | / | / | ทศพร        |                      |  |
| 42   | - Fire Exit Light (JTH) No.42 | JTH    | 4     | บันไดลิฟท์ ST-3           | FEXL-JTH-4-42 | /  | / | / | ทศพร        |                      |  |
| 43   | - Fire Exit Light (JTH) No.43 | JTH    | 4     | Conference Room           | FEXL-JTH-4-43 | /  | / | / | ทศพร        |                      |  |
| 44   | - Fire Exit Light (JTH) No.44 | JTH    | 4     | Conference Room           | FEXL-JTH-4-44 | /  | / | / | ทศพร        |                      |  |
| 45   | - Fire Exit Light (JTH) No.45 | JTH    | 4     | บันไดลิฟท์ ST-4           | FEXL-JTH-4-45 | /  | / | / | ทศพร        |                      |  |
| 46   | - Fire Exit Light (JTH) No.46 | JTH    | M     | โถง MDB                   | FEXL-JTH-M-46 | /  | / | / | ทศพร        |                      |  |
| 47   | - Fire Exit Light (JTH) No.47 | JTH    | 5     | บันไดลิฟท์ ST-2           | FEXL-JTH-5-47 | /  | / | / | ทศพร        |                      |  |
| 48   | - Fire Exit Light (JTH) No.48 | JTH    | 5     | ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร | FEXL-JTH-5-48 | /  | / | / | ทศพร        |                      |  |
| 49   | - Fire Exit Light (JTH) No.49 | JTH    | 5     | บันไดลิฟท์ ST-3           | FEXL-JTH-5-49 | /  | / | / | ทศพร        |                      |  |
| 50   | - Fire Exit Light (JTH) No.50 | JTH    | 5     | บันไดลิฟท์ ST-4           | FEXL-JTH-5-50 | /  | / | / | ทศพร        |                      |  |
| 51   | - Fire Exit Light (JTH) No.51 | JTH    | 6     | บันไดลิฟท์ ST-2           | FEXL-JTH-6-51 | /  | / | / | ทศพร        |                      |  |
| 52   | - Fire Exit Light (JTH) No.52 | JTH    | 6     | ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร | FEXL-JTH-6-52 | /  | / | / | ทศพร        |                      |  |
| Code |                               |        |       |                           |               | PM Program (Monthly)                     |   |   |             | ผู้ตรวจสอบ<br>วันที่ |  |
| 1    |                               |        |       |                           |               | กลุ่ม Test (ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่) |   |   |             |                      |  |
| 2    |                               |        |       |                           |               | หลอดไฟสัญญาณ (สถานะการชาร์จแบตเตอรี่)    |   |   |             |                      |  |
| 3    |                               |        |       |                           |               | หลอดไฟส่องสว่าง                          |   |   |             |                      |  |

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้


สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light ทุกจุดทำงานปกติ

# Exit Light Monthly Checklist

การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน

สิงหาคม 2567

| No. | Name                          | Build.                                    | Floor | Location                   | Code           | 1 | 2 | 3 | ผู้ตรวจเช็ค          | หมายเหตุ   |
|-----|-------------------------------|---|-------|----------------------------|----------------|---|---|---|----------------------|--|
| 53  | - Fire Exit Light (JTH) No.53 | JTH                                       | 6     | ชั้นโถงลิฟท์ ST-3          | FEXL-JTH-6-53  | / | / | / | OK                   |  |
| 54  | - Fire Exit Light (JTH) No.54 | JTH                                       | 6     | ชั้นโถงลิฟท์ ST-4          | FEXL-JTH-6-54  | / | / | / | OK                   |  |
| 55  | - Fire Exit Light (JTH) No.55 | JTH                                       | 7     | ชั้นโถงลิฟท์ ST-2          | FEXL-JTH-7-55  | / | / | / | OK                   |  |
| 56  | - Fire Exit Light (JTH) No.56 | JTH                                       | 7     | ทางเดินเข้าโรงซักฟอกโดยสรา | FEXL-JTH-7-56  | / | / | / | OK                   |  |
| 57  | - Fire Exit Light (JTH) No.57 | JTH                                       | 7     | ชั้นโถงลิฟท์ ST-3          | FEXL-JTH-7-57  | / | / | / | OK                   |  |
| 58  | - Fire Exit Light (JTH) No.58 | JTH                                       | 7     | ชั้นโถงลิฟท์ ST-4          | FEXL-JTH-7-58  | / | / | / | OK                   |  |
| 59  | - Fire Exit Light (JTH) No.59 | JTH                                       | 8     | ชั้นโถงลิฟท์ ST-2          | FEXL-JTH-8-59  | / | / | / | OK                   |  |
| 60  | - Fire Exit Light (JTH) No.60 | JTH                                       | 8     | ทางเดินเข้าโรงซักฟอกโดยสรา | FEXL-JTH-8-60  | / | / | / | OK                   |  |
| 61  | - Fire Exit Light (JTH) No.61 | JTH                                       | 8     | ชั้นโถงลิฟท์ ST-3          | FEXL-JTH-8-61  | / | / | / | OK                   |  |
| 62  | - Fire Exit Light (JTH) No.62 | JTH                                       | 8     | ชั้นโถงลิฟท์ ST-4          | FEXL-JTH-8-62  | / | / | / | OK                   |  |
| 63  | - Fire Exit Light (JTH) No.63 | JTH                                       | 9     | ชั้นโถงลิฟท์ ST-2          | FEXL-JTH-9-63  | / | / | / | OK                   |  |
| 64  | - Fire Exit Light (JTH) No.64 | JTH                                       | 9     | ทางเดินเข้าโรงซักฟอกโดยสรา | FEXL-JTH-9-64  | / | / | / | OK                   |  |
| 65  | - Fire Exit Light (JTH) No.65 | JTH                                       | 9     | ชั้นโถงลิฟท์ ST-3          | FEXL-JTH-9-65  | / | / | / | OK                   |  |
| 66  | - Fire Exit Light (JTH) No.66 | JTH                                       | 9     | ชั้นโถงลิฟท์ ST-4          | FEXL-JTH-9-66  | / | / | / | OK                   |  |
| 67  | - Fire Exit Light (JTH) No.67 | JTH                                       | 10    | ชั้นโถงลิฟท์ ST-2          | FEXL-JTH-10-67 | / | / | / | OK                   |  |
| 68  | - Fire Exit Light (JTH) No.68 | JTH                                       | 10    | ทางเดินเข้าโรงซักฟอกโดยสรา | FEXL-JTH-10-68 | / | / | / | OK                   |  |
| 69  | - Fire Exit Light (JTH) No.69 | JTH                                       | 10    | ชั้นโถงลิฟท์ ST-3          | FEXL-JTH-10-69 | / | / | / | OK                   |  |
| 70  | - Fire Exit Light (JTH) No.70 | JTH                                       | 10    | ชั้นโถงลิฟท์ ST-4          | FEXL-JTH-10-70 | / | / | / | OK                   |  |
| 71  | - Fire Exit Light (JTH) No.71 | JTH                                       | 11    | ชั้นโถงลิฟท์ ST-2          | FEXL-JTH-11-71 | / | / | / | OK                   |  |
| 72  | - Fire Exit Light (JTH) No.72 | JTH                                       | 11    | ทางเดินเข้าโรงซักฟอกโดยสรา | FEXL-JTH-11-72 | / | / | / | OK                   |  |
| 73  | - Fire Exit Light (JTH) No.73 | JTH                                       | 11    | ชั้นโถงลิฟท์ ST-3          | FEXL-JTH-11-73 | / | / | / | OK                   |  |
| 74  | - Fire Exit Light (JTH) No.74 | JTH                                       | 11    | ชั้นโถงลิฟท์ ST-4          | FEXL-JTH-11-74 | / | / | / | OK                   |  |
| 75  | - Fire Exit Light (JTH) No.75 | JTH                                       | 12    | ชั้นโถงลิฟท์ ST-2          | FEXL-JTH-12-75 | / | / | / | OK                   |  |
| 76  | - Fire Exit Light (JTH) No.76 | JTH                                       | 12    | ทางเดินเข้าโรงซักฟอกโดยสรา | FEXL-JTH-12-76 | / | / | / | OK                   |  |
| 77  | - Fire Exit Light (JTH) No.77 | JTH                                       | 12    | ชั้นโถงลิฟท์ ST-3          | FEXL-JTH-12-77 | / | / | / | OK                   |  |
| 78  | - Fire Exit Light (JTH) No.78 | JTH                                       | 12    | ชั้นโถงลิฟท์ ST-4          | FEXL-JTH-12-78 | / | / | / | OK                   |  |
| 79  | - Fire Exit Light (JTH) No.79 | JTH                                       | R     | ทางเข้าโรงซักฟอกโดยสรา     | FEXL-JTH-R-79  | / | / | / | OK                   |  |
| 80  | - Fire Exit Light (JTH) No.80 | JTH                                       | R     | ทางเดินเข้าห้องเย็น        | FEXL-JTH-R-80  | / | / | / | OK                   |  |
| 81  | - Fire Exit Light (JTH) No.81 | JTH                                       | R     | ชั้นโถงลิฟท์ ST-3          | FEXL-JTH-R-81  | / | / | / | OK                   |  |
| 82  |                               |   |       |                            |                |   |   |   |                      |  |
| 83  |                               |   |       |                            |                |   |   |   |                      |  |
| 84  |                               |   |       |                            |                |   |   |   |                      |  |
| 85  |                               |   |       |                            |                |   |   |   |                      |  |
| 86  |                               |   |       |                            |                |   |   |   |                      |  |
| 87  |                               |   |       |                            |                |   |   |   |                      |  |
| 88  |                               |   |       |                            |                |   |   |   |                      |  |
| 89  |                               |   |       |                            |                |   |   |   |                      |  |
| 90  |                               |   |       |                            |                |   |   |   |                      |  |
| 91  |                               |   |       |                            |                |   |   |   |                      |  |
| 92  |                               |   |       |                            |                |   |   |   |                      |  |
| 93  |                               |   |       |                            |                |   |   |   |                      |  |
| 94  |                               |   |       |                            |                |   |   |   |                      |  |
| 95  |                               |   |       |                            |                |   |   |   |                      |  |
| 96  |                               |   |       |                            |                |   |   |   |                      |  |
| 97  |                               |   |       |                            |                |   |   |   |                      |  |
| 98  |                               |   |       |                            |                |   |   |   |                      |  |
| 99  |                               |   |       |                            |                |   |   |   |                      |  |
| 100 |                               |   |       |                            |                |   |   |   |                      |  |
| 101 |                               |   |       |                            |                |   |   |   |                      |  |
| 102 |                               |   |       |                            |                |   |   |   |                      |  |
| 103 |                               |   |       |                            |                |   |   |   |                      |  |
| 104 |                               |   |       |                            |                |   |   |   |                      |  |
|     | Code                          | PM Program (Monthly)                      |       |                            |                |   |   |   | ผู้ตรวจสอบ<br>วันที่ | <br>11/8/69 |
|     | 1                             | กดปุ่ม Test (ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่) |       |                            |                |   |   |   |                      |  |
|     | 2                             | ทดสอบไฟสัญญาณ (สถานะการชาร์จแบตเตอรี่)    |       |                            |                |   |   |   |                      |  |
|     | 3                             | ทดสอบไฟส่องสว่าง                          |       |                            |                |   |   |   |                      |  |

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light : ทุกจุดทำงานปกติ



# Exit Light Monthly Checklist

การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน

วันที่ 25/8/67

| No.  | Name                          | Build. | Floor | Location                   | Code                                     | 1 | 2 | 3 | ผู้ตรวจเช็ค                  | หมายเหตุ |
|------|-------------------------------|--------|-------|----------------------------|--|---|---|---|------------------------------|----------|
| 1    | - Fire Exit Light (JTH) No.1  | JTH    | G     | ทางเดินด้านซ้ายลิฟท์       | FEXL-JTH-G-01                            | / | / | / | นรณ                          |          |
| 2    | - Fire Exit Light (JTH) No.2  | JTH    | G     | โถงลิฟท์โดยดาร์            | FEXL-JTH-G-02                            | / | / | / | นรณ                          |          |
| 3    | - Fire Exit Light (JTH) No.3  | JTH    | G     | ทางเข้าห้องช่าง            | FEXL-JTH-G-03                            | / | / | / | นรณ                          |          |
| 4    | - Fire Exit Light (JTH) No.4  | JTH    | G     | โถงทางเดินใหญ่             | FEXL-JTH-G-04                            | / | / | / | นรณ                          |          |
| 5    | - Fire Exit Light (JTH) No.5  | JTH    | G     | ห้อง Cafeteria             | FEXL-JTH-G-05                            | / | / | / | นรณ                          |          |
| 6    | - Fire Exit Light (JTH) No.6  | JTH    | G     | บันไดทางขึ้นชั้น1          | FEXL-JTH-G-06                            | / | / | / | นรณ                          |          |
| 7    | - Fire Exit Light (JTH) No.7  | JTH    | G     | ทางเข้าอาคารสำนักงาน       | FEXL-JTH-G-07                            | / | / | / | นรณ                          |          |
| 8    | - Fire Exit Light (JTH) No.8  | JTH    | 1     | ทางเดินหน้าห้องแม่บ้าน     | FEXL-JTH-1-08                            | / | / | / | นรณ                          |          |
| 9    | - Fire Exit Light (JTH) No.9  | JTH    | 1     | ทางเดินหน้าห้องควบคุม      | FEXL-JTH-1-09                            | / | / | / | นรณ                          |          |
| 10   | - Fire Exit Light (JTH) No.10 | JTH    | 1     | ทางเดินห้อง Ultra Sound    | FEXL-JTH-1-10                            | / | / | / | นรณ                          |          |
| 11   | - Fire Exit Light (JTH) No.11 | JTH    | 1     | โถงลิฟท์โดยดาร์            | FEXL-JTH-1-11                            | / | / | / | นรณ                          |          |
| 12   | - Fire Exit Light (JTH) No.12 | JTH    | 1     | ทางเข้าด้านหน้าอาคาร       | FEXL-JTH-1-12                            | / | / | / | นรณ                          |          |
| 13   | - Fire Exit Light (JTH) No.13 | JTH    | 1     | โถงทางเดินข้างบันไดเลื่อน  | FEXL-JTH-1-13                            | / | / | / | นรณ                          |          |
| 14   | - Fire Exit Light (JTH) No.14 | JTH    | 1     | ทางเข้าบันไดลิฟท์ ST-3     | FEXL-JTH-1-14                            | / | / | / | นรณ                          |          |
| 15   | - Fire Exit Light (JTH) No.15 | JTH    | 2     | บันไดลิฟท์ ST-2            | FEXL-JTH-2-15                            | / | / | / | นรณ                          |          |
| 16   | - Fire Exit Light (JTH) No.16 | JTH    | 2     | แผนกเคหะพัช                | FEXL-JTH-2-16                            | / | / | / | นรณ                          |          |
| 17   | - Fire Exit Light (JTH) No.17 | JTH    | 2     | แผนกเคหะพัช                | FEXL-JTH-2-17                            | / | / | / | นรณ                          |          |
| 18   | - Fire Exit Light (JTH) No.18 | JTH    | 2     | ทางเข้าห้องรักษาพยาบาล     | FEXL-JTH-2-18                            | / | / | / | นรณ                          |          |
| 19   | - Fire Exit Light (JTH) No.19 | JTH    | 2     | โถงลิฟท์โดยดาร์            | FEXL-JTH-2-19                            | / | / | / | นรณ                          |          |
| 20   | - Fire Exit Light (JTH) No.20 | JTH    | 2     | แผนกเคหะพัช                | FEXL-JTH-2-20                            | / | / | / | นรณ                          |          |
| 21   | - Fire Exit Light (JTH) No.21 | JTH    | 2     | โถงลิฟท์โดยดาร์            | FEXL-JTH-2-21                            | / | / | / | นรณ                          |          |
| 22   | - Fire Exit Light (JTH) No.22 | JTH    | 2     | ทางเข้าบันไดลิฟท์ ST-3     | FEXL-JTH-2-22                            | / | / | / | นรณ                          |          |
| 23   | - Fire Exit Light (JTH) No.23 | JTH    | 2     | โถงลิฟท์โดยดาร์            | FEXL-JTH-2-23                            | / | / | / | นรณ                          |          |
| 24   | - Fire Exit Light (JTH) No.24 | JTH    | 2     | บันไดลิฟท์ ST-4            | FEXL-JTH-2-24                            | / | / | / | นรณ                          |          |
| 25   | - Fire Exit Light (JTH) No.25 | JTH    | 3     | ทางเดินด้านหน้าแผนกเคหะพัช | FEXL-JTH-3-25                            | / | / | / | นรณ                          |          |
| 26   | - Fire Exit Light (JTH) No.26 | JTH    | 3     | บันไดลิฟท์ ST-2            | FEXL-JTH-3-26                            | / | / | / | นรณ                          |          |
| 27   | - Fire Exit Light (JTH) No.27 | JTH    | 3     | ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยดาร์ | FEXL-JTH-3-27                            | / | / | / | นรณ                          |          |
| 28   | - Fire Exit Light (JTH) No.28 | JTH    | 3     | ทางเดินแผนกเคหะพัช         | FEXL-JTH-3-28                            | / | / | / | นรณ                          |          |
| 29   | - Fire Exit Light (JTH) No.29 | JTH    | 3     | บันไดลิฟท์ ST-1            | FEXL-JTH-3-29                            | / | / | / | นรณ                          |          |
| 30   | - Fire Exit Light (JTH) No.30 | JTH    | 3     | ทางเดินหน้าแผนกเคหะพัช     | FEXL-JTH-3-30                            | / | / | / | นรณ                          |          |
| 31   | - Fire Exit Light (JTH) No.31 | JTH    | 3     | ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยดาร์ | FEXL-JTH-3-31                            | / | / | / | นรณ                          |          |
| 32   | - Fire Exit Light (JTH) No.32 | JTH    | 3     | ห้องพักรักษาตัว            | FEXL-JTH-3-32                            | / | / | / | นรณ                          |          |
| 33   | - Fire Exit Light (JTH) No.33 | JTH    | 3     | บันไดลิฟท์ ST-3            | FEXL-JTH-3-33                            | / | / | / | นรณ                          |          |
| 34   | - Fire Exit Light (JTH) No.34 | JTH    | 3     | ทางเข้าทางเข้าแผนกเคหะพัช  | FEXL-JTH-3-34                            | / | / | / | นรณ                          |          |
| 35   | - Fire Exit Light (JTH) No.35 | JTH    | 3     | บันไดลิฟท์ ST-4            | FEXL-JTH-3-35                            | / | / | / | นรณ                          |          |
| 36   | - Fire Exit Light (JTH) No.36 | JTH    | 4     | บันไดลิฟท์ ST-2            | FEXL-JTH-4-36                            | / | / | / | นรณ                          |          |
| 37   | - Fire Exit Light (JTH) No.37 | JTH    | 4     | ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยดาร์ | FEXL-JTH-4-37                            | / | / | / | นรณ                          |          |
| 38   | - Fire Exit Light (JTH) No.38 | JTH    | 4     | ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยดาร์ | FEXL-JTH-4-38                            | / | / | / | นรณ                          |          |
| 39   | - Fire Exit Light (JTH) No.39 | JTH    | 4     | Receiving Specman Room     | FEXL-JTH-4-39                            | / | / | / | นรณ                          |          |
| 40   | - Fire Exit Light (JTH) No.40 | JTH    | 4     | Receiving Specman Room     | FEXL-JTH-4-40                            | / | / | / | นรณ                          |          |
| 41   | - Fire Exit Light (JTH) No.41 | JTH    | 4     | ทางเข้าบันไดทางขึ้นชั้น M  | FEXL-JTH-4-41                            | / | / | / | นรณ                          |          |
| 42   | - Fire Exit Light (JTH) No.42 | JTH    | 4     | บันไดลิฟท์ ST-3            | FEXL-JTH-4-42                            | / | / | / | นรณ                          |          |
| 43   | - Fire Exit Light (JTH) No.43 | JTH    | 4     | Conference Room            | FEXL-JTH-4-43                            | / | / | / | นรณ                          |          |
| 44   | - Fire Exit Light (JTH) No.44 | JTH    | 4     | Conference Room            | FEXL-JTH-4-44                            | / | / | / | นรณ                          |          |
| 45   | - Fire Exit Light (JTH) No.45 | JTH    | 4     | บันไดลิฟท์ ST-4            | FEXL-JTH-4-45                            | / | / | / | นรณ                          |          |
| 46   | - Fire Exit Light (JTH) No.46 | JTH    | M     | ห้อง MDB                   | FEXL-JTH-M-46                            | / | / | / | นรณ                          |          |
| 47   | - Fire Exit Light (JTH) No.47 | JTH    | 5     | บันไดลิฟท์ ST-2            | FEXL-JTH-5-47                            | / | / | / | นรณ                          |          |
| 48   | - Fire Exit Light (JTH) No.48 | JTH    | 5     | ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยดาร์ | FEXL-JTH-5-48                            | / | / | / | นรณ                          |          |
| 49   | - Fire Exit Light (JTH) No.49 | JTH    | 5     | บันไดลิฟท์ ST-3            | FEXL-JTH-5-49                            | / | / | / | นรณ                          |          |
| 50   | - Fire Exit Light (JTH) No.50 | JTH    | 5     | บันไดลิฟท์ ST-4            | FEXL-JTH-5-50                            | / | / | / | นรณ                          |          |
| 51   | - Fire Exit Light (JTH) No.51 | JTH    | 6     | บันไดลิฟท์ ST-2            | FEXL-JTH-6-51                            | / | / | / | นรณ                          |          |
| 52   | - Fire Exit Light (JTH) No.52 | JTH    | 6     | ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยดาร์ | FEXL-JTH-6-52                            | / | / | / | นรณ                          |          |
| Code |                               |        |       |                            | PM Program (Monthly)                     |   |   |   | ผู้ตรวจสอบ<br>วันที่ 12/8/67 |          |
| 1    |                               |        |       |                            | ทดสอบ Test (ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่) |   |   |   |                              |          |
| 2    |                               |        |       |                            | ทดสอบไฟสัญญาณ (สภาวะการชาร์จแบตเตอรี่)   |   |   |   |                              |          |
| 3    |                               |        |       |                            | ทดสอบไฟส่องสว่าง                         |   |   |   |                              |          |

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light ทุกจุดทำงานปกติ

# Exit Light Monthly Checklist

การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน

กันยายน 2567

| No. | Name                          | Build. | Floor | Location                   | Code           | 1 | 2 | 3 | ผู้ตรวจเช็ค | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------|--------|-------|----------------------------|----------------|---|---|---|-------------|----------|
| 53  | - Fire Exit Light (JTH) No.53 | JTH    | 6     | บันไดหนีไฟ ST-3            | FEXL-JTH-6-53  | / | / | / | ทศพร        |          |
| 54  | - Fire Exit Light (JTH) No.54 | JTH    | 6     | บันไดหนีไฟ ST-4            | FEXL-JTH-6-54  | / | / | / | ทศพร        |          |
| 55  | - Fire Exit Light (JTH) No.55 | JTH    | 7     | บันไดหนีไฟ ST-2            | FEXL-JTH-7-55  | / | / | / | ทศพร        |          |
| 56  | - Fire Exit Light (JTH) No.56 | JTH    | 7     | ทางเดินเข้าโรงซักฟอกโดยสรา | FEXL-JTH-7-56  | / | / | / | ทศพร        |          |
| 57  | - Fire Exit Light (JTH) No.57 | JTH    | 7     | บันไดหนีไฟ ST-3            | FEXL-JTH-7-57  | / | / | / | ทศพร        |          |
| 58  | - Fire Exit Light (JTH) No.58 | JTH    | 7     | บันไดหนีไฟ ST-4            | FEXL-JTH-7-58  | / | / | / | ทศพร        |          |
| 59  | - Fire Exit Light (JTH) No.59 | JTH    | 8     | บันไดหนีไฟ ST-2            | FEXL-JTH-8-59  | / | / | / | ทศพร        |          |
| 60  | - Fire Exit Light (JTH) No.60 | JTH    | 8     | ทางเดินเข้าโรงซักฟอกโดยสรา | FEXL-JTH-8-60  | / | / | / | ทศพร        |          |
| 61  | - Fire Exit Light (JTH) No.61 | JTH    | 8     | บันไดหนีไฟ ST-3            | FEXL-JTH-8-61  | / | / | / | ทศพร        |          |
| 62  | - Fire Exit Light (JTH) No.62 | JTH    | 8     | บันไดหนีไฟ ST-4            | FEXL-JTH-8-62  | / | / | / | ทศพร        |          |
| 63  | - Fire Exit Light (JTH) No.63 | JTH    | 9     | บันไดหนีไฟ ST-2            | FEXL-JTH-9-63  | / | / | / | ทศพร        |          |
| 64  | - Fire Exit Light (JTH) No.64 | JTH    | 9     | ทางเดินเข้าโรงซักฟอกโดยสรา | FEXL-JTH-9-64  | / | / | / | ทศพร        |          |
| 65  | - Fire Exit Light (JTH) No.65 | JTH    | 9     | บันไดหนีไฟ ST-3            | FEXL-JTH-9-65  | / | / | / | ทศพร        |          |
| 66  | - Fire Exit Light (JTH) No.66 | JTH    | 9     | บันไดหนีไฟ ST-4            | FEXL-JTH-9-66  | / | / | / | ทศพร        |          |
| 67  | - Fire Exit Light (JTH) No.67 | JTH    | 10    | บันไดหนีไฟ ST-2            | FEXL-JTH-10-67 | / | / | / | ทศพร        |          |
| 68  | - Fire Exit Light (JTH) No.68 | JTH    | 10    | ทางเดินเข้าโรงซักฟอกโดยสรา | FEXL-JTH-10-68 | / | / | / | ทศพร        |          |
| 69  | - Fire Exit Light (JTH) No.69 | JTH    | 10    | บันไดหนีไฟ ST-3            | FEXL-JTH-10-69 | / | / | / | ทศพร        |          |
| 70  | - Fire Exit Light (JTH) No.70 | JTH    | 10    | บันไดหนีไฟ ST-4            | FEXL-JTH-10-70 | / | / | / | ทศพร        |          |
| 71  | - Fire Exit Light (JTH) No.71 | JTH    | 11    | บันไดหนีไฟ ST-2            | FEXL-JTH-11-71 | / | / | / | ทศพร        |          |
| 72  | - Fire Exit Light (JTH) No.72 | JTH    | 11    | ทางเดินเข้าโรงซักฟอกโดยสรา | FEXL-JTH-11-72 | / | / | / | ทศพร        |          |
| 73  | - Fire Exit Light (JTH) No.73 | JTH    | 11    | บันไดหนีไฟ ST-3            | FEXL-JTH-11-73 | / | / | / | ทศพร        |          |
| 74  | - Fire Exit Light (JTH) No.74 | JTH    | 11    | บันไดหนีไฟ ST-4            | FEXL-JTH-11-74 | / | / | / | ทศพร        |          |
| 75  | - Fire Exit Light (JTH) No.75 | JTH    | 12    | บันไดหนีไฟ ST-2            | FEXL-JTH-12-75 | / | / | / | ทศพร        |          |
| 76  | - Fire Exit Light (JTH) No.76 | JTH    | 12    | ทางเดินเข้าโรงซักฟอกโดยสรา | FEXL-JTH-12-76 | / | / | / | ทศพร        |          |
| 77  | - Fire Exit Light (JTH) No.77 | JTH    | 12    | บันไดหนีไฟ ST-3            | FEXL-JTH-12-77 | / | / | / | ทศพร        |          |
| 78  | - Fire Exit Light (JTH) No.78 | JTH    | 12    | บันไดหนีไฟ ST-4            | FEXL-JTH-12-78 | / | / | / | ทศพร        |          |
| 79  | - Fire Exit Light (JTH) No.79 | JTH    | R     | ทางเข้าโรงซักฟอกโดยสรา     | FEXL-JTH-R-79  | / | / | / | ทศพร        |          |
| 80  | - Fire Exit Light (JTH) No.80 | JTH    | R     | ทางเดินเข้าห้องย้อม        | FEXL-JTH-R-80  | / | / | / | ทศพร        |          |
| 81  | - Fire Exit Light (JTH) No.81 | JTH    | R     | บันไดหนีไฟ ST-3            | FEXL-JTH-R-81  | / | / | / | ทศพร        |          |
| 82  |                               |        |       |                            |                |   |   |   |             |          |
| 83  |                               |        |       |                            |                |   |   |   |             |          |
| 84  |                               |        |       |                            |                |   |   |   |             |          |
| 85  |                               |        |       |                            |                |   |   |   |             |          |
| 86  |                               |        |       |                            |                |   |   |   |             |          |
| 87  |                               |        |       |                            |                |   |   |   |             |          |
| 88  |                               |        |       |                            |                |   |   |   |             |          |
| 89  |                               |        |       |                            |                |   |   |   |             |          |
| 90  |                               |        |       |                            |                |   |   |   |             |          |
| 91  |                               |        |       |                            |                |   |   |   |             |          |
| 92  |                               |        |       |                            |                |   |   |   |             |          |
| 93  |                               |        |       |                            |                |   |   |   |             |          |
| 94  |                               |        |       |                            |                |   |   |   |             |          |
| 95  |                               |        |       |                            |                |   |   |   |             |          |
| 96  |                               |        |       |                            |                |   |   |   |             |          |
| 97  |                               |        |       |                            |                |   |   |   |             |          |
| 98  |                               |        |       |                            |                |   |   |   |             |          |
| 99  |                               |        |       |                            |                |   |   |   |             |          |
| 100 |                               |        |       |                            |                |   |   |   |             |          |
| 101 |                               |        |       |                            |                |   |   |   |             |          |
| 102 |                               |        |       |                            |                |   |   |   |             |          |
| 103 |                               |        |       |                            |                |   |   |   |             |          |
| 104 |                               |        |       |                            |                |   |   |   |             |          |

| Code | PM Program (Monthly)                      |
|------|---|
| 1    | กดปุ่ม Test (ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่) |
| 2    | ทดสอบไฟสัญญาณ (สถานะการชาร์จแบตเตอรี่)    |
| 3    | ทดสอบไฟส่องสว่าง                          |

ผู้ตรวจสอบ วันที่ 12/9/67

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( X ) มีปัญหา , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light ทุกจุดทำงานปกติ



Exit Light Monthly Checklist  
การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน

กุมภาพันธ์ 2567

| No.  | Name                          | Build. | Floor | Location                  | Code          | 1   | 2 | 3 | ผู้ตรวจเช็ค | หมายเหตุ             |  |
|------|-------------------------------|--------|-------|---------------------------|---------------|---|---|---|-------------|----------------------|--|
| 1    | - Fire Exit Light (JTH) No.1  | JTH    | G     | ทางเดินด้านหลังลิฟท์      | FEXL-JTH-G-01 | /   | / | / | ปกติ        |                      |  |
| 2    | - Fire Exit Light (JTH) No.2  | JTH    | G     | โถงลิฟท์โดยสาร            | FEXL-JTH-G-02 | /   | / | / | ปกติ        |                      |  |
| 3    | - Fire Exit Light (JTH) No.3  | JTH    | G     | ทางเข้าห้องช่าง           | FEXL-JTH-G-03 | /   | / | / | ปกติ        |                      |  |
| 4    | - Fire Exit Light (JTH) No.4  | JTH    | G     | โถงทางเดินใหญ่            | FEXL-JTH-G-04 | /   | / | / | ปกติ        |                      |  |
| 5    | - Fire Exit Light (JTH) No.5  | JTH    | G     | ห้อง Cafeteria            | FEXL-JTH-G-05 | /   | / | / | ปกติ        |                      |  |
| 6    | - Fire Exit Light (JTH) No.6  | JTH    | G     | บันไดทางขึ้นชั้น1         | FEXL-JTH-G-06 | /   | / | / | ปกติ        |                      |  |
| 7    | - Fire Exit Light (JTH) No.7  | JTH    | G     | ทางเข้าอาคารด้านหลัง      | FEXL-JTH-G-07 | /   | / | / | ปกติ        |                      |  |
| 8    | - Fire Exit Light (JTH) No.8  | JTH    | 1     | ทางเดินหน้าห้องแม่บ้าน    | FEXL-JTH-1-08 | /   | / | / | ปกติ        |                      |  |
| 9    | - Fire Exit Light (JTH) No.9  | JTH    | 1     | ทางเดินหน้าห้องควบคุม     | FEXL-JTH-1-09 | /   | / | / | ปกติ        |                      |  |
| 10   | - Fire Exit Light (JTH) No.10 | JTH    | 1     | ทางเดินห้อง Ultra Sound   | FEXL-JTH-1-10 | /   | / | / | ปกติ        |                      |  |
| 11   | - Fire Exit Light (JTH) No.11 | JTH    | 1     | โถงลิฟท์โดยสาร            | FEXL-JTH-1-11 | /   | / | / | ปกติ        |                      |  |
| 12   | - Fire Exit Light (JTH) No.12 | JTH    | 1     | ทางเข้าด้านหน้าอาคาร      | FEXL-JTH-1-12 | /   | / | / | ปกติ        |                      |  |
| 13   | - Fire Exit Light (JTH) No.13 | JTH    | 1     | โถงทางเดินเข้าบันไดเลื่อน | FEXL-JTH-1-13 | /   | / | / | ปกติ        |                      |  |
| 14   | - Fire Exit Light (JTH) No.14 | JTH    | 1     | ทางเข้าบันไดหนีไฟ ST-3    | FEXL-JTH-1-14 | /   | / | / | ปกติ        |                      |  |
| 15   | - Fire Exit Light (JTH) No.15 | JTH    | 2     | บันไดหนีไฟ ST-2           | FEXL-JTH-2-15 | /   | / | / | ปกติ        |                      |  |
| 16   | - Fire Exit Light (JTH) No.16 | JTH    | 2     | แผนกเด็กป่วย              | FEXL-JTH-2-16 | /   | / | / | ปกติ        |                      |  |
| 17   | - Fire Exit Light (JTH) No.17 | JTH    | 2     | แผนกเด็กเล็ก              | FEXL-JTH-2-17 | /   | / | / | ปกติ        |                      |  |
| 18   | - Fire Exit Light (JTH) No.18 | JTH    | 2     | หน้าห้องรังสีวิทยาพิเศษ   | FEXL-JTH-2-18 | /   | / | / | ปกติ        |                      |  |
| 19   | - Fire Exit Light (JTH) No.19 | JTH    | 2     | โถงลิฟท์โดยสาร            | FEXL-JTH-2-19 | /   | / | / | ปกติ        |                      |  |
| 20   | - Fire Exit Light (JTH) No.20 | JTH    | 2     | แผนกตรวจ                  | FEXL-JTH-2-20 | /   | / | / | ปกติ        |                      |  |
| 21   | - Fire Exit Light (JTH) No.21 | JTH    | 2     | โถงพักคอยแผนกตรวจ         | FEXL-JTH-2-21 | /   | / | / | ปกติ        |                      |  |
| 22   | - Fire Exit Light (JTH) No.22 | JTH    | 2     | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3       | FEXL-JTH-2-22 | /   | / | / | ปกติ        |                      |  |
| 23   | - Fire Exit Light (JTH) No.23 | JTH    | 2     | โถงพักคอยชั้นบันไดเลื่อน  | FEXL-JTH-2-23 | /   | / | / | ปกติ        |                      |  |
| 24   | - Fire Exit Light (JTH) No.24 | JTH    | 2     | บันไดหนีไฟ ST-4           | FEXL-JTH-2-24 | /   | / | / | ปกติ        |                      |  |
| 25   | - Fire Exit Light (JTH) No.25 | JTH    | 3     | ทางเดินด้านหลังแผนกผ่าตัด | FEXL-JTH-3-25 | /   | / | / | ปกติ        |                      |  |
| 26   | - Fire Exit Light (JTH) No.26 | JTH    | 3     | บันไดหนีไฟ ST-2           | FEXL-JTH-3-26 | /   | / | / | ปกติ        |                      |  |
| 27   | - Fire Exit Light (JTH) No.27 | JTH    | 3     | ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร | FEXL-JTH-3-27 | /   | / | / | ปกติ        |                      |  |
| 28   | - Fire Exit Light (JTH) No.28 | JTH    | 3     | ทางเดินแผนกผู้ป่วยวิกฤต   | FEXL-JTH-3-28 | /   | / | / | ปกติ        |                      |  |
| 29   | - Fire Exit Light (JTH) No.29 | JTH    | 3     | บันไดชั้นของ ST-1         | FEXL-JTH-3-29 | /   | / | / | ปกติ        |                      |  |
| 30   | - Fire Exit Light (JTH) No.30 | JTH    | 3     | ทางเดินทางแผนกผ่าตัด      | FEXL-JTH-3-30 | /   | / | / | ปกติ        |                      |  |
| 31   | - Fire Exit Light (JTH) No.31 | JTH    | 3     | ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร | FEXL-JTH-3-31 | /   | / | / | ปกติ        |                      |  |
| 32   | - Fire Exit Light (JTH) No.32 | JTH    | 3     | ห้องพักรักษาตัว           | FEXL-JTH-3-32 | /   | / | / | ปกติ        |                      |  |
| 33   | - Fire Exit Light (JTH) No.33 | JTH    | 3     | บันไดหนีไฟ ST-3           | FEXL-JTH-3-33 | /   | / | / | ปกติ        |                      |  |
| 34   | - Fire Exit Light (JTH) No.34 | JTH    | 3     | หน้าทางเข้าแผนกคลอด       | FEXL-JTH-3-34 | /   | / | / | ปกติ        |                      |  |
| 35   | - Fire Exit Light (JTH) No.35 | JTH    | 3     | บันไดหนีไฟ ST-4           | FEXL-JTH-3-35 | /   | / | / | ปกติ        |                      |  |
| 36   | - Fire Exit Light (JTH) No.36 | JTH    | 4     | บันไดหนีไฟ ST-2           | FEXL-JTH-4-36 | /   | / | / | ปกติ        |                      |  |
| 37   | - Fire Exit Light (JTH) No.37 | JTH    | 4     | ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร | FEXL-JTH-4-37 | /   | / | / | ปกติ        |                      |  |
| 38   | - Fire Exit Light (JTH) No.38 | JTH    | 4     | ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร | FEXL-JTH-4-38 | /   | / | / | ปกติ        |                      |  |
| 39   | - Fire Exit Light (JTH) No.39 | JTH    | 4     | Receiving Specman Room    | FEXL-JTH-4-39 | /   | / | / | ปกติ        |                      |  |
| 40   | - Fire Exit Light (JTH) No.40 | JTH    | 4     | Receiving Specman Room    | FEXL-JTH-4-40 | /   | / | / | ปกติ        |                      |  |
| 41   | - Fire Exit Light (JTH) No.41 | JTH    | 4     | ทางเข้าบันไดทางขึ้นชั้น M | FEXL-JTH-4-41 | /   | / | / | ปกติ        |                      |  |
| 42   | - Fire Exit Light (JTH) No.42 | JTH    | 4     | บันไดหนีไฟ ST-3           | FEXL-JTH-4-42 | /   | / | / | ปกติ        |                      |  |
| 43   | - Fire Exit Light (JTH) No.43 | JTH    | 4     | Conference Room           | FEXL-JTH-4-43 | /   | / | / | ปกติ        |                      |  |
| 44   | - Fire Exit Light (JTH) No.44 | JTH    | 4     | Conference Room           | FEXL-JTH-4-44 | /   | / | / | ปกติ        |                      |  |
| 45   | - Fire Exit Light (JTH) No.45 | JTH    | 4     | บันไดหนีไฟ ST-4           | FEXL-JTH-4-45 | /   | / | / | ปกติ        |                      |  |
| 46   | - Fire Exit Light (JTH) No.46 | JTH    | M     | ห้อง MDB                  | FEXL-JTH-M-46 | /   | / | / | ปกติ        |                      |  |
| 47   | - Fire Exit Light (JTH) No.47 | JTH    | 5     | บันไดหนีไฟ ST-2           | FEXL-JTH-5-47 | /   | / | / | ปกติ        |                      |  |
| 48   | - Fire Exit Light (JTH) No.48 | JTH    | 5     | ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร | FEXL-JTH-5-48 | /   | / | / | ปกติ        |                      |  |
| 49   | - Fire Exit Light (JTH) No.49 | JTH    | 5     | บันไดหนีไฟ ST-3           | FEXL-JTH-5-49 | /   | / | / | ปกติ        |                      |  |
| 50   | - Fire Exit Light (JTH) No.50 | JTH    | 5     | บันไดหนีไฟ ST-4           | FEXL-JTH-5-50 | /   | / | / | ปกติ        |                      |  |
| 51   | - Fire Exit Light (JTH) No.51 | JTH    | 6     | บันไดหนีไฟ ST-2           | FEXL-JTH-6-51 | /   | / | / | ปกติ        |                      |  |
| 52   | - Fire Exit Light (JTH) No.52 | JTH    | 6     | ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร | FEXL-JTH-6-52 | /   | / | / | ปกติ        |                      |  |
| Code |                               |        |       |                           |               | PM Program (Monthly)                      |   |   |             | ผู้ตรวจสอบ<br>วันที่ |  |
| 1    |                               |        |       |                           |               | กดปุ่ม Test (ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่) |   |   |             |                      |  |
| 2    |                               |        |       |                           |               | หลอดไฟสัญญาณ (สถานะการชาร์จแบตเตอรี่)     |   |   |             |                      |  |
| 3    |                               |        |       |                           |               | หลอดไฟส่องป้าย                            |   |   |             |                      |  |

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้


สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light ทุกจุดทำงานปกติ

11/10/67

Exit Light Monthly Checklist  
การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน

พฤษภาคม 2567

| No. | Name                          | Build.                                    | Floor | Location                    | Code           | 1 | 2 | 3 | ผู้ตรวจเช็ค          | หมายเหตุ  |
|-----|-------------------------------|---|-------|-----------------------------|----------------|---|---|---|----------------------|---|
| 53  | - Fire Exit Light (JTH) No.53 | JTH                                       | 6     | บันไดหนีไฟ ST-3             | FEXL-JTH-6-53  | / | / | / | ปกติ                 |   |
| 54  | - Fire Exit Light (JTH) No.54 | JTH                                       | 6     | บันไดหนีไฟ ST-4             | FEXL-JTH-6-54  | / | / | / | ปกติ                 |   |
| 55  | - Fire Exit Light (JTH) No.55 | JTH                                       | 7     | บันไดหนีไฟ ST-2             | FEXL-JTH-7-55  | / | / | / | ปกติ                 |   |
| 56  | - Fire Exit Light (JTH) No.56 | JTH                                       | 7     | ทางเดินเข้าโรงพิมพ์โดยอาคาร | FEXL-JTH-7-56  | / | / | / | ปกติ                 |   |
| 57  | - Fire Exit Light (JTH) No.57 | JTH                                       | 7     | บันไดหนีไฟ ST-3             | FEXL-JTH-7-57  | / | / | / | ปกติ                 |   |
| 58  | - Fire Exit Light (JTH) No.58 | JTH                                       | 7     | บันไดหนีไฟ ST-4             | FEXL-JTH-7-58  | / | / | / | ปกติ                 |   |
| 59  | - Fire Exit Light (JTH) No.59 | JTH                                       | 8     | บันไดหนีไฟ ST-2             | FEXL-JTH-8-59  | / | / | / | ปกติ                 |   |
| 60  | - Fire Exit Light (JTH) No.60 | JTH                                       | 8     | ทางเดินเข้าโรงพิมพ์โดยอาคาร | FEXL-JTH-8-60  | / | / | / | ปกติ                 |   |
| 61  | - Fire Exit Light (JTH) No.61 | JTH                                       | 8     | บันไดหนีไฟ ST-3             | FEXL-JTH-8-61  | / | / | / | ปกติ                 |   |
| 62  | - Fire Exit Light (JTH) No.62 | JTH                                       | 8     | บันไดหนีไฟ ST-4             | FEXL-JTH-8-62  | / | / | / | ปกติ                 |   |
| 63  | - Fire Exit Light (JTH) No.63 | JTH                                       | 9     | บันไดหนีไฟ ST-2             | FEXL-JTH-9-63  | / | / | / | ปกติ                 |   |
| 64  | - Fire Exit Light (JTH) No.64 | JTH                                       | 9     | ทางเดินเข้าโรงพิมพ์โดยอาคาร | FEXL-JTH-9-64  | / | / | / | ปกติ                 |   |
| 65  | - Fire Exit Light (JTH) No.65 | JTH                                       | 9     | บันไดหนีไฟ ST-3             | FEXL-JTH-9-65  | / | / | / | ปกติ                 |   |
| 66  | - Fire Exit Light (JTH) No.66 | JTH                                       | 9     | บันไดหนีไฟ ST-4             | FEXL-JTH-9-66  | / | / | / | ปกติ                 |   |
| 67  | - Fire Exit Light (JTH) No.67 | JTH                                       | 10    | บันไดหนีไฟ ST-2             | FEXL-JTH-10-67 | / | / | / | ปกติ                 |   |
| 68  | - Fire Exit Light (JTH) No.68 | JTH                                       | 10    | ทางเดินเข้าโรงพิมพ์โดยอาคาร | FEXL-JTH-10-68 | / | / | / | ปกติ                 |   |
| 69  | - Fire Exit Light (JTH) No.69 | JTH                                       | 10    | บันไดหนีไฟ ST-3             | FEXL-JTH-10-69 | / | / | / | ปกติ                 |   |
| 70  | - Fire Exit Light (JTH) No.70 | JTH                                       | 10    | บันไดหนีไฟ ST-4             | FEXL-JTH-10-70 | / | / | / | ปกติ                 |   |
| 71  | - Fire Exit Light (JTH) No.71 | JTH                                       | 11    | บันไดหนีไฟ ST-2             | FEXL-JTH-11-71 | / | / | / | ปกติ                 |   |
| 72  | - Fire Exit Light (JTH) No.72 | JTH                                       | 11    | ทางเดินเข้าโรงพิมพ์โดยอาคาร | FEXL-JTH-11-72 | / | / | / | ปกติ                 |   |
| 73  | - Fire Exit Light (JTH) No.73 | JTH                                       | 11    | บันไดหนีไฟ ST-3             | FEXL-JTH-11-73 | / | / | / | ปกติ                 |   |
| 74  | - Fire Exit Light (JTH) No.74 | JTH                                       | 11    | บันไดหนีไฟ ST-4             | FEXL-JTH-11-74 | / | / | / | ปกติ                 |   |
| 75  | - Fire Exit Light (JTH) No.75 | JTH                                       | 12    | บันไดหนีไฟ ST-2             | FEXL-JTH-12-75 | / | / | / | ปกติ                 |   |
| 76  | - Fire Exit Light (JTH) No.76 | JTH                                       | 12    | ทางเดินเข้าโรงพิมพ์โดยอาคาร | FEXL-JTH-12-76 | / | / | / | ปกติ                 |   |
| 77  | - Fire Exit Light (JTH) No.77 | JTH                                       | 12    | บันไดหนีไฟ ST-3             | FEXL-JTH-12-77 | / | / | / | ปกติ                 |   |
| 78  | - Fire Exit Light (JTH) No.78 | JTH                                       | 12    | บันไดหนีไฟ ST-4             | FEXL-JTH-12-78 | / | / | / | ปกติ                 |   |
| 79  | - Fire Exit Light (JTH) No.79 | JTH                                       | R     | ทางเข้าโรงพิมพ์โดยอาคาร     | FEXL-JTH-R-79  | / | / | / | ปกติ                 |   |
| 80  | - Fire Exit Light (JTH) No.80 | JTH                                       | R     | ทางเดินหน้าห้องขึ้น         | FEXL-JTH-R-80  | / | / | / | ปกติ                 |   |
| 81  | - Fire Exit Light (JTH) No.81 | JTH                                       | R     | บันไดหนีไฟ ST-3             | FEXL-JTH-R-81  | / | / | / | ปกติ                 |   |
| 82  |                               |   |       |                             |                |   |   |   |                      |   |
| 83  |                               |   |       |                             |                |   |   |   |                      |   |
| 84  |                               |   |       |                             |                |   |   |   |                      |   |
| 85  |                               |   |       |                             |                |   |   |   |                      |   |
| 86  |                               |   |       |                             |                |   |   |   |                      |   |
| 87  |                               |   |       |                             |                |   |   |   |                      |   |
| 88  |                               |   |       |                             |                |   |   |   |                      |   |
| 89  |                               |   |       |                             |                |   |   |   |                      |   |
| 90  |                               |   |       |                             |                |   |   |   |                      |   |
| 91  |                               |   |       |                             |                |   |   |   |                      |   |
| 92  |                               |   |       |                             |                |   |   |   |                      |   |
| 93  |                               |   |       |                             |                |   |   |   |                      |   |
| 94  |                               |   |       |                             |                |   |   |   |                      |   |
| 95  |                               |   |       |                             |                |   |   |   |                      |   |
| 96  |                               |   |       |                             |                |   |   |   |                      |   |
| 97  |                               |   |       |                             |                |   |   |   |                      |   |
| 98  |                               |   |       |                             |                |   |   |   |                      |   |
| 99  |                               |   |       |                             |                |   |   |   |                      |   |
| 100 |                               |   |       |                             |                |   |   |   |                      |   |
| 101 |                               |   |       |                             |                |   |   |   |                      |   |
| 102 |                               |   |       |                             |                |   |   |   |                      |   |
| 103 |                               |   |       |                             |                |   |   |   |                      |   |
| 104 |                               |   |       |                             |                |   |   |   |                      |   |
|     | Code                          | PM Program (Monthly)                      |       |                             |                |   |   |   | ผู้ตรวจสอบ<br>วันที่ | <br>11/10/67 |
|     | 1                             | กดปุ่ม Test (ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่) |       |                             |                |   |   |   |                      |   |
|     | 2                             | หลอดไฟสัญญาณ (สถานะการชาร์จแบตเตอรี่)     |       |                             |                |   |   |   |                      |   |
|     | 3                             | หลอดไฟส่องป้าย                            |       |                             |                |   |   |   |                      |   |

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light ทุกจุดทำงานปกติ



Exit Light Monthly Checklist  
การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน

พฤษภาคม 2567

| No.  | Name                          | Build. | Floor | Location                   | Code          | 1   | 2 | 3 | ผู้ตรวจเช็ค | หมายเหตุ             |  |
|------|-------------------------------|--------|-------|----------------------------|---------------|---|---|---|-------------|----------------------|--|
| 1    | - Fire Exit Light (JTH) No.1  | JTH    | G     | ทางเดินด้านหน้าห้อง        | FEXL-JTH-G-01 | /   | / | / | พ.ค.อ.      |                      |  |
| 2    | - Fire Exit Light (JTH) No.2  | JTH    | G     | โถงลิฟท์โดยกลาง            | FEXL-JTH-G-02 | /   | / | / | พ.ค.อ.      |                      |  |
| 3    | - Fire Exit Light (JTH) No.3  | JTH    | G     | ทางเข้าห้องช่าง            | FEXL-JTH-G-03 | /   | / | / | พ.ค.อ.      |                      |  |
| 4    | - Fire Exit Light (JTH) No.4  | JTH    | G     | โถงทางเดินใหญ่             | FEXL-JTH-G-04 | /   | / | / | พ.ค.อ.      |                      |  |
| 5    | - Fire Exit Light (JTH) No.5  | JTH    | G     | ห้อง Cafeteria             | FEXL-JTH-G-05 | /   | / | / | พ.ค.อ.      |                      |  |
| 6    | - Fire Exit Light (JTH) No.6  | JTH    | G     | บันไดทางขึ้นชั้น1          | FEXL-JTH-G-06 | /   | / | / | พ.ค.อ.      |                      |  |
| 7    | - Fire Exit Light (JTH) No.7  | JTH    | G     | ทางเข้าอาคารด้านหลัง       | FEXL-JTH-G-07 | /   | / | / | พ.ค.อ.      |                      |  |
| 8    | - Fire Exit Light (JTH) No.8  | JTH    | 1     | ทางเดินเข้าห้องแม่บ้าน     | FEXL-JTH-1-08 | /   | / | / | พ.ค.อ.      |                      |  |
| 9    | - Fire Exit Light (JTH) No.9  | JTH    | 1     | ทางเดินเข้าโถงควบคุม       | FEXL-JTH-1-09 | /   | / | / | พ.ค.อ.      |                      |  |
| 10   | - Fire Exit Light (JTH) No.10 | JTH    | 1     | ทางเดินห้อง Ultra Sound    | FEXL-JTH-1-10 | /   | / | / | พ.ค.อ.      |                      |  |
| 11   | - Fire Exit Light (JTH) No.11 | JTH    | 1     | โถงลิฟท์โดยกลาง            | FEXL-JTH-1-11 | /   | / | / | พ.ค.อ.      |                      |  |
| 12   | - Fire Exit Light (JTH) No.12 | JTH    | 1     | ทางเข้าด้านหน้าอาคาร       | FEXL-JTH-1-12 | /   | / | / | พ.ค.อ.      |                      |  |
| 13   | - Fire Exit Light (JTH) No.13 | JTH    | 1     | โถงทางเดินเข้าบันไดเลื่อน  | FEXL-JTH-1-13 | /   | / | / | พ.ค.อ.      |                      |  |
| 14   | - Fire Exit Light (JTH) No.14 | JTH    | 1     | ทางเข้าบันไดลิฟท์ ST-3     | FEXL-JTH-1-14 | /   | / | / | พ.ค.อ.      |                      |  |
| 15   | - Fire Exit Light (JTH) No.15 | JTH    | 2     | บันไดลิฟท์ ST-2            | FEXL-JTH-2-15 | /   | / | / | พ.ค.อ.      |                      |  |
| 16   | - Fire Exit Light (JTH) No.16 | JTH    | 2     | แผนกเด็กป่วย               | FEXL-JTH-2-16 | /   | / | / | พ.ค.อ.      |                      |  |
| 17   | - Fire Exit Light (JTH) No.17 | JTH    | 2     | แผนกเด็กเล็ก               | FEXL-JTH-2-17 | /   | / | / | พ.ค.อ.      |                      |  |
| 18   | - Fire Exit Light (JTH) No.18 | JTH    | 2     | หน้าห้องรังสีวิทยาเด็ก     | FEXL-JTH-2-18 | /   | / | / | พ.ค.อ.      |                      |  |
| 19   | - Fire Exit Light (JTH) No.19 | JTH    | 2     | โถงลิฟท์โดยกลาง            | FEXL-JTH-2-19 | /   | / | / | พ.ค.อ.      |                      |  |
| 20   | - Fire Exit Light (JTH) No.20 | JTH    | 2     | แผนกเจริญ                  | FEXL-JTH-2-20 | /   | / | / | พ.ค.อ.      |                      |  |
| 21   | - Fire Exit Light (JTH) No.21 | JTH    | 2     | โถงพักคอยแผนกเจริญ         | FEXL-JTH-2-21 | /   | / | / | พ.ค.อ.      |                      |  |
| 22   | - Fire Exit Light (JTH) No.22 | JTH    | 2     | ทางเข้าบันไดลิฟท์ ST-3     | FEXL-JTH-2-22 | /   | / | / | พ.ค.อ.      |                      |  |
| 23   | - Fire Exit Light (JTH) No.23 | JTH    | 2     | โถงพักคอยข้ามบันไดเลื่อน   | FEXL-JTH-2-23 | /   | / | / | พ.ค.อ.      |                      |  |
| 24   | - Fire Exit Light (JTH) No.24 | JTH    | 2     | บันไดลิฟท์ ST-4            | FEXL-JTH-2-24 | /   | / | / | พ.ค.อ.      |                      |  |
| 25   | - Fire Exit Light (JTH) No.25 | JTH    | 3     | ทางเดินด้านหน้าแผนกผ่าตัด  | FEXL-JTH-3-25 | /   | / | / | พ.ค.อ.      |                      |  |
| 26   | - Fire Exit Light (JTH) No.26 | JTH    | 3     | บันไดลิฟท์ ST-2            | FEXL-JTH-3-26 | /   | / | / | พ.ค.อ.      |                      |  |
| 27   | - Fire Exit Light (JTH) No.27 | JTH    | 3     | ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง | FEXL-JTH-3-27 | /   | / | / | พ.ค.อ.      |                      |  |
| 28   | - Fire Exit Light (JTH) No.28 | JTH    | 3     | ทางเดินแผนกผู้ป่วยวิกฤต    | FEXL-JTH-3-28 | /   | / | / | พ.ค.อ.      |                      |  |
| 29   | - Fire Exit Light (JTH) No.29 | JTH    | 3     | บันไดลิฟท์ ST-1            | FEXL-JTH-3-29 | /   | / | / | พ.ค.อ.      |                      |  |
| 30   | - Fire Exit Light (JTH) No.30 | JTH    | 3     | ทางเดินด้านหน้าแผนกผ่าตัด  | FEXL-JTH-3-30 | /   | / | / | พ.ค.อ.      |                      |  |
| 31   | - Fire Exit Light (JTH) No.31 | JTH    | 3     | ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง | FEXL-JTH-3-31 | /   | / | / | พ.ค.อ.      |                      |  |
| 32   | - Fire Exit Light (JTH) No.32 | JTH    | 3     | ห้องพักรักษาที่            | FEXL-JTH-3-32 | /   | / | / | พ.ค.อ.      |                      |  |
| 33   | - Fire Exit Light (JTH) No.33 | JTH    | 3     | บันไดลิฟท์ ST-3            | FEXL-JTH-3-33 | /   | / | / | พ.ค.อ.      |                      |  |
| 34   | - Fire Exit Light (JTH) No.34 | JTH    | 3     | ทางเข้าทางเข้าแผนกคลอด     | FEXL-JTH-3-34 | /   | / | / | พ.ค.อ.      |                      |  |
| 35   | - Fire Exit Light (JTH) No.35 | JTH    | 3     | บันไดลิฟท์ ST-4            | FEXL-JTH-3-35 | /   | / | / | พ.ค.อ.      |                      |  |
| 36   | - Fire Exit Light (JTH) No.36 | JTH    | 4     | บันไดลิฟท์ ST-2            | FEXL-JTH-4-36 | /   | / | / | พ.ค.อ.      |                      |  |
| 37   | - Fire Exit Light (JTH) No.37 | JTH    | 4     | ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง | FEXL-JTH-4-37 | /   | / | / | พ.ค.อ.      |                      |  |
| 38   | - Fire Exit Light (JTH) No.38 | JTH    | 4     | ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง | FEXL-JTH-4-38 | /   | / | / | พ.ค.อ.      |                      |  |
| 39   | - Fire Exit Light (JTH) No.39 | JTH    | 4     | Receiving Specman Room     | FEXL-JTH-4-39 | /   | / | / | พ.ค.อ.      |                      |  |
| 40   | - Fire Exit Light (JTH) No.40 | JTH    | 4     | Receiving Specman Room     | FEXL-JTH-4-40 | /   | / | / | พ.ค.อ.      |                      |  |
| 41   | - Fire Exit Light (JTH) No.41 | JTH    | 4     | ทางเข้าบันไดทางขึ้นชั้น M  | FEXL-JTH-4-41 | /   | / | / | พ.ค.อ.      |                      |  |
| 42   | - Fire Exit Light (JTH) No.42 | JTH    | 4     | บันไดลิฟท์ ST-3            | FEXL-JTH-4-42 | /   | / | / | พ.ค.อ.      |                      |  |
| 43   | - Fire Exit Light (JTH) No.43 | JTH    | 4     | Conference Room            | FEXL-JTH-4-43 | /   | / | / | พ.ค.อ.      |                      |  |
| 44   | - Fire Exit Light (JTH) No.44 | JTH    | 4     | Conference Room            | FEXL-JTH-4-44 | /   | / | / | พ.ค.อ.      |                      |  |
| 45   | - Fire Exit Light (JTH) No.45 | JTH    | 4     | บันไดลิฟท์ ST-4            | FEXL-JTH-4-45 | /   | / | / | พ.ค.อ.      |                      |  |
| 46   | - Fire Exit Light (JTH) No.46 | JTH    | M     | ห้อง MDB                   | FEXL-JTH-M-46 | /   | / | / | พ.ค.อ.      |                      |  |
| 47   | - Fire Exit Light (JTH) No.47 | JTH    | 5     | บันไดลิฟท์ ST-2            | FEXL-JTH-5-47 | /   | / | / | พ.ค.อ.      |                      |  |
| 48   | - Fire Exit Light (JTH) No.48 | JTH    | 5     | ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง | FEXL-JTH-5-48 | /   | / | / | พ.ค.อ.      |                      |  |
| 49   | - Fire Exit Light (JTH) No.49 | JTH    | 5     | บันไดลิฟท์ ST-3            | FEXL-JTH-5-49 | /   | / | / | พ.ค.อ.      |                      |  |
| 50   | - Fire Exit Light (JTH) No.50 | JTH    | 5     | บันไดลิฟท์ ST-4            | FEXL-JTH-5-50 | /   | / | / | พ.ค.อ.      |                      |  |
| 51   | - Fire Exit Light (JTH) No.51 | JTH    | 6     | บันไดลิฟท์ ST-2            | FEXL-JTH-6-51 | /   | / | / | พ.ค.อ.      |                      |  |
| 52   | - Fire Exit Light (JTH) No.52 | JTH    | 6     | ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง | FEXL-JTH-6-52 | /   | / | / | พ.ค.อ.      |                      |  |
| Code |                               |        |       |                            |               | PM Program (Monthly)                      |   |   |             | ผู้ตรวจสอบ<br>วันที่ |  |
| 1    |                               |        |       |                            |               | กดปุ่ม Test (ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่) |   |   |             |                      |  |
| 2    |                               |        |       |                            |               | หลอดไฟสัญญาณ (สถานะการชาร์จแบตเตอรี่)     |   |   |             |                      |  |
| 3    |                               |        |       |                            |               | หลอดไฟส่องป้าย                            |   |   |             |                      |  |

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light ทุกจุดทำงานปกติ

Exit Light Monthly Checklist  
การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน

ทศศิริกมล 2567

| No. | Name                          | Build.                                    | Floor | Location                  | Code           | 1 | 2 | 3 | ผู้ตรวจเช็ค | หมายเหตุ             |
|-----|-------------------------------|---|-------|---------------------------|----------------|---|---|---|-------------|----------------------|
| 53  | - Fire Exit Light (JTH) No.53 | JTH                                       | 6     | บันไดหนีไฟ ST-3           | FEXL-JTH-6-53  | / | / | / | ทศศิริ      |                      |
| 54  | - Fire Exit Light (JTH) No.54 | JTH                                       | 6     | บันไดหนีไฟ ST-4           | FEXL-JTH-6-54  | / | / | / | ทศศิริ      |                      |
| 55  | - Fire Exit Light (JTH) No.55 | JTH                                       | 7     | บันไดหนีไฟ ST-2           | FEXL-JTH-7-55  | / | / | / | ทศศิริ      |                      |
| 56  | - Fire Exit Light (JTH) No.56 | JTH                                       | 7     | ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร | FEXL-JTH-7-56  | / | / | / | ทศศิริ      |                      |
| 57  | - Fire Exit Light (JTH) No.57 | JTH                                       | 7     | บันไดหนีไฟ ST-3           | FEXL-JTH-7-57  | / | / | / | ทศศิริ      |                      |
| 58  | - Fire Exit Light (JTH) No.58 | JTH                                       | 7     | บันไดหนีไฟ ST-4           | FEXL-JTH-7-58  | / | / | / | ทศศิริ      |                      |
| 59  | - Fire Exit Light (JTH) No.59 | JTH                                       | 8     | บันไดหนีไฟ ST-2           | FEXL-JTH-8-59  | / | / | / | ทศศิริ      |                      |
| 60  | - Fire Exit Light (JTH) No.60 | JTH                                       | 8     | ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร | FEXL-JTH-8-60  | / | / | / | ทศศิริ      |                      |
| 61  | - Fire Exit Light (JTH) No.61 | JTH                                       | 8     | บันไดหนีไฟ ST-3           | FEXL-JTH-8-61  | / | / | / | ทศศิริ      |                      |
| 62  | - Fire Exit Light (JTH) No.62 | JTH                                       | 8     | บันไดหนีไฟ ST-4           | FEXL-JTH-8-62  | / | / | / | ทศศิริ      |                      |
| 63  | - Fire Exit Light (JTH) No.63 | JTH                                       | 9     | บันไดหนีไฟ ST-2           | FEXL-JTH-9-63  | / | / | / | ทศศิริ      |                      |
| 64  | - Fire Exit Light (JTH) No.64 | JTH                                       | 9     | ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร | FEXL-JTH-9-64  | / | / | / | ทศศิริ      |                      |
| 65  | - Fire Exit Light (JTH) No.65 | JTH                                       | 9     | บันไดหนีไฟ ST-3           | FEXL-JTH-9-65  | / | / | / | ทศศิริ      |                      |
| 66  | - Fire Exit Light (JTH) No.66 | JTH                                       | 9     | บันไดหนีไฟ ST-4           | FEXL-JTH-9-66  | / | / | / | ทศศิริ      |                      |
| 67  | - Fire Exit Light (JTH) No.67 | JTH                                       | 10    | บันไดหนีไฟ ST-2           | FEXL-JTH-10-67 | / | / | / | ทศศิริ      |                      |
| 68  | - Fire Exit Light (JTH) No.68 | JTH                                       | 10    | ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร | FEXL-JTH-10-68 | / | / | / | ทศศิริ      |                      |
| 69  | - Fire Exit Light (JTH) No.69 | JTH                                       | 10    | บันไดหนีไฟ ST-3           | FEXL-JTH-10-69 | / | / | / | ทศศิริ      |                      |
| 70  | - Fire Exit Light (JTH) No.70 | JTH                                       | 10    | บันไดหนีไฟ ST-4           | FEXL-JTH-10-70 | / | / | / | ทศศิริ      |                      |
| 71  | - Fire Exit Light (JTH) No.71 | JTH                                       | 11    | บันไดหนีไฟ ST-2           | FEXL-JTH-11-71 | / | / | / | ทศศิริ      |                      |
| 72  | - Fire Exit Light (JTH) No.72 | JTH                                       | 11    | ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร | FEXL-JTH-11-72 | / | / | / | ทศศิริ      |                      |
| 73  | - Fire Exit Light (JTH) No.73 | JTH                                       | 11    | บันไดหนีไฟ ST-3           | FEXL-JTH-11-73 | / | / | / | ทศศิริ      |                      |
| 74  | - Fire Exit Light (JTH) No.74 | JTH                                       | 11    | บันไดหนีไฟ ST-4           | FEXL-JTH-11-74 | / | / | / | ทศศิริ      |                      |
| 75  | - Fire Exit Light (JTH) No.75 | JTH                                       | 12    | บันไดหนีไฟ ST-2           | FEXL-JTH-12-75 | / | / | / | ทศศิริ      |                      |
| 76  | - Fire Exit Light (JTH) No.76 | JTH                                       | 12    | ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร | FEXL-JTH-12-76 | / | / | / | ทศศิริ      |                      |
| 77  | - Fire Exit Light (JTH) No.77 | JTH                                       | 12    | บันไดหนีไฟ ST-3           | FEXL-JTH-12-77 | / | / | / | ทศศิริ      |                      |
| 78  | - Fire Exit Light (JTH) No.78 | JTH                                       | 12    | บันไดหนีไฟ ST-4           | FEXL-JTH-12-78 | / | / | / | ทศศิริ      |                      |
| 79  | - Fire Exit Light (JTH) No.79 | JTH                                       | R     | ทางเข้าโถงลิฟท์โดยสาร     | FEXL-JTH-R-79  | / | / | / | ทศศิริ      |                      |
| 80  | - Fire Exit Light (JTH) No.80 | JTH                                       | R     | ทางเดินหน้าห้องขึ้น       | FEXL-JTH-R-80  | / | / | / | ทศศิริ      |                      |
| 81  | - Fire Exit Light (JTH) No.81 | JTH                                       | R     | บันไดหนีไฟ ST-3           | FEXL-JTH-R-81  | / | / | / | ทศศิริ      |                      |
| 82  |                               |   |       |                           |                |   |   |   |             |                      |
| 83  |                               |   |       |                           |                |   |   |   |             |                      |
| 84  |                               |   |       |                           |                |   |   |   |             |                      |
| 85  |                               |   |       |                           |                |   |   |   |             |                      |
| 86  |                               |   |       |                           |                |   |   |   |             |                      |
| 87  |                               |   |       |                           |                |   |   |   |             |                      |
| 88  |                               |   |       |                           |                |   |   |   |             |                      |
| 89  |                               |   |       |                           |                |   |   |   |             |                      |
| 90  |                               |   |       |                           |                |   |   |   |             |                      |
| 91  |                               |   |       |                           |                |   |   |   |             |                      |
| 92  |                               |   |       |                           |                |   |   |   |             |                      |
| 93  |                               |   |       |                           |                |   |   |   |             |                      |
| 94  |                               |   |       |                           |                |   |   |   |             |                      |
| 95  |                               |   |       |                           |                |   |   |   |             |                      |
| 96  |                               |   |       |                           |                |   |   |   |             |                      |
| 97  |                               |   |       |                           |                |   |   |   |             |                      |
| 98  |                               |   |       |                           |                |   |   |   |             |                      |
| 99  |                               |   |       |                           |                |   |   |   |             |                      |
| 100 |                               |   |       |                           |                |   |   |   |             |                      |
| 101 |                               |   |       |                           |                |   |   |   |             |                      |
| 102 |                               |   |       |                           |                |   |   |   |             |                      |
| 103 |                               |   |       |                           |                |   |   |   |             |                      |
| 104 |                               |   |       |                           |                |   |   |   |             |                      |
|     | Code                          | PM Program (Monthly)                      |       |                           |                |   |   |   |             | ผู้ตรวจสอบ<br>วันที่ |
|     | 1                             | กดปุ่ม Test (ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่) |       |                           |                |   |   |   |             |                      |
|     | 2                             | ทดสอบไฟสัญญาณ (สถานะการชาร์จแบตเตอรี่)    |       |                           |                |   |   |   |             |                      |
|     | 3                             | ทดสอบไฟส่องป้าย                           |       |                           |                |   |   |   |             |                      |

10/11/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค


Exit light ทุกจุดทำงานปกติ

10/11/67



Exit Light Monthly Checklist  
การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน

5/12/67

| No. | Name                          | Build.                                    | Floor | Location                    | Code          | 1 | 2 | 3 | ผู้ตรวจเช็ค          | หมายเหตุ  |
|-----|-------------------------------|---|-------|-----------------------------|---------------|---|---|---|----------------------|---|
| 1   | - Fire Exit Light (JTH) No.1  | JTH                                       | G     | ทางเดินด้านหน้าลิฟท์        | FEXL-JTH-G-01 | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ศ. 67              |   |
| 2   | - Fire Exit Light (JTH) No.2  | JTH                                       | G     | โถงลิฟท์โดยอาคาร            | FEXL-JTH-G-02 | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ศ. 67              |   |
| 3   | - Fire Exit Light (JTH) No.3  | JTH                                       | G     | ทางเข้าห้องยิม              | FEXL-JTH-G-03 | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ศ. 67              |   |
| 4   | - Fire Exit Light (JTH) No.4  | JTH                                       | G     | โถงทางเดินใหญ่              | FEXL-JTH-G-04 | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ศ. 67              |   |
| 5   | - Fire Exit Light (JTH) No.5  | JTH                                       | G     | ห้อง Cafeteria              | FEXL-JTH-G-05 | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ศ. 67              |   |
| 6   | - Fire Exit Light (JTH) No.6  | JTH                                       | G     | บันไดทางขึ้นชั้น 1          | FEXL-JTH-G-06 | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ศ. 67              |   |
| 7   | - Fire Exit Light (JTH) No.7  | JTH                                       | G     | ทางเข้าอาคารลิฟท์           | FEXL-JTH-G-07 | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ศ. 67              |   |
| 8   | - Fire Exit Light (JTH) No.8  | JTH                                       | 1     | ทางเดินหน้าห้องพยาบาล       | FEXL-JTH-1-08 | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ศ. 67              |   |
| 9   | - Fire Exit Light (JTH) No.9  | JTH                                       | 1     | ทางเดินหน้าห้องควบคุม       | FEXL-JTH-1-09 | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ศ. 67              |   |
| 10  | - Fire Exit Light (JTH) No.10 | JTH                                       | 1     | ทางเดินห้อง Ultra Sound     | FEXL-JTH-1-10 | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ศ. 67              |   |
| 11  | - Fire Exit Light (JTH) No.11 | JTH                                       | 1     | โถงลิฟท์โดยอาคาร            | FEXL-JTH-1-11 | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ศ. 67              |   |
| 12  | - Fire Exit Light (JTH) No.12 | JTH                                       | 1     | ทางเข้าด้านหน้าอาคาร        | FEXL-JTH-1-12 | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ศ. 67              |   |
| 13  | - Fire Exit Light (JTH) No.13 | JTH                                       | 1     | โถงทางเดินข้างบันไดเลื่อน   | FEXL-JTH-1-13 | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ศ. 67              |   |
| 14  | - Fire Exit Light (JTH) No.14 | JTH                                       | 1     | ทางเข้าบันไดหนีไฟ ST-3      | FEXL-JTH-1-14 | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ศ. 67              |   |
| 15  | - Fire Exit Light (JTH) No.15 | JTH                                       | 2     | บันไดหนีไฟ ST-2             | FEXL-JTH-2-15 | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ศ. 67              |   |
| 16  | - Fire Exit Light (JTH) No.16 | JTH                                       | 2     | แยกเก็บขยะ                  | FEXL-JTH-2-16 | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ศ. 67              |   |
| 17  | - Fire Exit Light (JTH) No.17 | JTH                                       | 2     | แยกเก็บถัง                  | FEXL-JTH-2-17 | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ศ. 67              |   |
| 18  | - Fire Exit Light (JTH) No.18 | JTH                                       | 2     | หน้าห้องรักษาพยาบาล         | FEXL-JTH-2-18 | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ศ. 67              |   |
| 19  | - Fire Exit Light (JTH) No.19 | JTH                                       | 2     | โถงลิฟท์โดยอาคาร            | FEXL-JTH-2-19 | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ศ. 67              |   |
| 20  | - Fire Exit Light (JTH) No.20 | JTH                                       | 2     | แยกเก็บขยะ                  | FEXL-JTH-2-20 | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ศ. 67              |   |
| 21  | - Fire Exit Light (JTH) No.21 | JTH                                       | 2     | โถงลิฟท์แยกเก็บขยะ          | FEXL-JTH-2-21 | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ศ. 67              |   |
| 22  | - Fire Exit Light (JTH) No.22 | JTH                                       | 2     | บันไดหนีไฟ ST-3             | FEXL-JTH-2-22 | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ศ. 67              |   |
| 23  | - Fire Exit Light (JTH) No.23 | JTH                                       | 2     | โถงลิฟท์ข้างบันไดเลื่อน     | FEXL-JTH-2-23 | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ศ. 67              |   |
| 24  | - Fire Exit Light (JTH) No.24 | JTH                                       | 2     | บันไดหนีไฟ ST-4             | FEXL-JTH-2-24 | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ศ. 67              |   |
| 25  | - Fire Exit Light (JTH) No.25 | JTH                                       | 3     | ทางเดินด้านหน้าแยกขยะ       | FEXL-JTH-3-25 | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ศ. 67              |   |
| 26  | - Fire Exit Light (JTH) No.26 | JTH                                       | 3     | บันไดหนีไฟ ST-2             | FEXL-JTH-3-26 | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ศ. 67              |   |
| 27  | - Fire Exit Light (JTH) No.27 | JTH                                       | 3     | ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยอาคาร | FEXL-JTH-3-27 | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ศ. 67              |   |
| 28  | - Fire Exit Light (JTH) No.28 | JTH                                       | 3     | ทางเดินแยกขยะบริเวณรถ       | FEXL-JTH-3-28 | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ศ. 67              |   |
| 29  | - Fire Exit Light (JTH) No.29 | JTH                                       | 3     | บันไดขึ้นลง ST-1            | FEXL-JTH-3-29 | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ศ. 67              |   |
| 30  | - Fire Exit Light (JTH) No.30 | JTH                                       | 3     | ทางเดินหน้าแยกขยะ           | FEXL-JTH-3-30 | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ศ. 67              |   |
| 31  | - Fire Exit Light (JTH) No.31 | JTH                                       | 3     | ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยอาคาร | FEXL-JTH-3-31 | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ศ. 67              |   |
| 32  | - Fire Exit Light (JTH) No.32 | JTH                                       | 3     | ห้องพักเจ้าหน้าที่          | FEXL-JTH-3-32 | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ศ. 67              |   |
| 33  | - Fire Exit Light (JTH) No.33 | JTH                                       | 3     | บันไดหนีไฟ ST-3             | FEXL-JTH-3-33 | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ศ. 67              |   |
| 34  | - Fire Exit Light (JTH) No.34 | JTH                                       | 3     | หน้าทางเข้าแยกขยะ           | FEXL-JTH-3-34 | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ศ. 67              |   |
| 35  | - Fire Exit Light (JTH) No.35 | JTH                                       | 3     | บันไดหนีไฟ ST-4             | FEXL-JTH-3-35 | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ศ. 67              |   |
| 36  | - Fire Exit Light (JTH) No.36 | JTH                                       | 4     | บันไดหนีไฟ ST-2             | FEXL-JTH-4-36 | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ศ. 67              |   |
| 37  | - Fire Exit Light (JTH) No.37 | JTH                                       | 4     | ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยอาคาร | FEXL-JTH-4-37 | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ศ. 67              |   |
| 38  | - Fire Exit Light (JTH) No.38 | JTH                                       | 4     | ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยอาคาร | FEXL-JTH-4-38 | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ศ. 67              |   |
| 39  | - Fire Exit Light (JTH) No.39 | JTH                                       | 4     | Receiving Specman Room      | FEXL-JTH-4-39 | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ศ. 67              |   |
| 40  | - Fire Exit Light (JTH) No.40 | JTH                                       | 4     | Receiving Specman Room      | FEXL-JTH-4-40 | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ศ. 67              |   |
| 41  | - Fire Exit Light (JTH) No.41 | JTH                                       | 4     | ทางเข้าบันไดทางขึ้นชั้น M   | FEXL-JTH-4-41 | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ศ. 67              |   |
| 42  | - Fire Exit Light (JTH) No.42 | JTH                                       | 4     | บันไดหนีไฟ ST-3             | FEXL-JTH-4-42 | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ศ. 67              |   |
| 43  | - Fire Exit Light (JTH) No.43 | JTH                                       | 4     | Conference Room             | FEXL-JTH-4-43 | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ศ. 67              |   |
| 44  | - Fire Exit Light (JTH) No.44 | JTH                                       | 4     | Conference Room             | FEXL-JTH-4-44 | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ศ. 67              |   |
| 45  | - Fire Exit Light (JTH) No.45 | JTH                                       | 4     | บันไดหนีไฟ ST-4             | FEXL-JTH-4-45 | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ศ. 67              |   |
| 46  | - Fire Exit Light (JTH) No.46 | JTH                                       | M     | ห้อง MDB                    | FEXL-JTH-M-46 | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ศ. 67              |   |
| 47  | - Fire Exit Light (JTH) No.47 | JTH                                       | 5     | บันไดหนีไฟ ST-2             | FEXL-JTH-5-47 | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ศ. 67              |   |
| 48  | - Fire Exit Light (JTH) No.48 | JTH                                       | 5     | ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยอาคาร | FEXL-JTH-5-48 | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ศ. 67              |   |
| 49  | - Fire Exit Light (JTH) No.49 | JTH                                       | 5     | บันไดหนีไฟ ST-3             | FEXL-JTH-5-49 | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ศ. 67              |   |
| 50  | - Fire Exit Light (JTH) No.50 | JTH                                       | 5     | บันไดหนีไฟ ST-4             | FEXL-JTH-5-50 | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ศ. 67              |   |
| 51  | - Fire Exit Light (JTH) No.51 | JTH                                       | 6     | บันไดหนีไฟ ST-2             | FEXL-JTH-6-51 | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ศ. 67              |   |
| 52  | - Fire Exit Light (JTH) No.52 | JTH                                       | 6     | ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยอาคาร | FEXL-JTH-6-52 | ✓ | ✓ | ✓ | พ.ศ. 67              |   |
|     | Code                          | PM Program (Monthly)                      |       |                             |               |   |   |   | ผู้ตรวจสอบ<br>วันที่ | <br>15/12/67 |
|     | 1                             | กดปุ่ม Test (ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่) |       |                             |               |   |   |   |                      |   |
|     | 2                             | หลอดไฟสัญญาณ (สถานะการชาร์จแบตเตอรี่)     |       |                             |               |   |   |   |                      |   |
|     | 3                             | หลอดไฟส่องป้าย                            |       |                             |               |   |   |   |                      |   |

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light ทุกจุดทำงานปกติ



Exit Light Monthly Checklist  
การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน

หน้า ๑๖ ๒๕๖๔

| No. | Name                          | Build. | Floor | Location                  | Code           | 1 | 2 | 3 | ผู้ตรวจเช็ค | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------|--------|-------|---------------------------|----------------|---|---|---|-------------|----------|
| 53  | - Fire Exit Light (JTH) No.53 | JTH    | 6     | บันไดหนีไฟ ST-3           | FEXL-JTH-6-53  | / | / | / | ทศพร        |          |
| 54  | - Fire Exit Light (JTH) No.54 | JTH    | 6     | บันไดหนีไฟ ST-4           | FEXL-JTH-6-54  | / | / | / | ทศพร        |          |
| 55  | - Fire Exit Light (JTH) No.55 | JTH    | 7     | บันไดหนีไฟ ST-2           | FEXL-JTH-7-55  | / | / | / | ทศพร        |          |
| 56  | - Fire Exit Light (JTH) No.56 | JTH    | 7     | ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยสาร | FEXL-JTH-7-56  | / | / | / | ทศพร        |          |
| 57  | - Fire Exit Light (JTH) No.57 | JTH    | 7     | บันไดหนีไฟ ST-3           | FEXL-JTH-7-57  | / | / | / | ทศพร        |          |
| 58  | - Fire Exit Light (JTH) No.58 | JTH    | 7     | บันไดหนีไฟ ST-4           | FEXL-JTH-7-58  | / | / | / | ทศพร        |          |
| 59  | - Fire Exit Light (JTH) No.59 | JTH    | 8     | บันไดหนีไฟ ST-2           | FEXL-JTH-8-59  | / | / | / | ทศพร        |          |
| 60  | - Fire Exit Light (JTH) No.60 | JTH    | 8     | ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยสาร | FEXL-JTH-8-60  | / | / | / | ทศพร        |          |
| 61  | - Fire Exit Light (JTH) No.61 | JTH    | 8     | บันไดหนีไฟ ST-3           | FEXL-JTH-8-61  | / | / | / | ทศพร        |          |
| 62  | - Fire Exit Light (JTH) No.62 | JTH    | 8     | บันไดหนีไฟ ST-4           | FEXL-JTH-8-62  | / | / | / | ทศพร        |          |
| 63  | - Fire Exit Light (JTH) No.63 | JTH    | 9     | บันไดหนีไฟ ST-2           | FEXL-JTH-9-63  | / | / | / | ทศพร        |          |
| 64  | - Fire Exit Light (JTH) No.64 | JTH    | 9     | ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยสาร | FEXL-JTH-9-64  | / | / | / | ทศพร        |          |
| 65  | - Fire Exit Light (JTH) No.65 | JTH    | 9     | บันไดหนีไฟ ST-3           | FEXL-JTH-9-65  | / | / | / | ทศพร        |          |
| 66  | - Fire Exit Light (JTH) No.66 | JTH    | 9     | บันไดหนีไฟ ST-4           | FEXL-JTH-9-66  | / | / | / | ทศพร        |          |
| 67  | - Fire Exit Light (JTH) No.67 | JTH    | 10    | บันไดหนีไฟ ST-2           | FEXL-JTH-10-67 | / | / | / | ทศพร        |          |
| 68  | - Fire Exit Light (JTH) No.68 | JTH    | 10    | ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยสาร | FEXL-JTH-10-68 | / | / | / | ทศพร        |          |
| 69  | - Fire Exit Light (JTH) No.69 | JTH    | 10    | บันไดหนีไฟ ST-3           | FEXL-JTH-10-69 | / | / | / | ทศพร        |          |
| 70  | - Fire Exit Light (JTH) No.70 | JTH    | 10    | บันไดหนีไฟ ST-4           | FEXL-JTH-10-70 | / | / | / | ทศพร        |          |
| 71  | - Fire Exit Light (JTH) No.71 | JTH    | 11    | บันไดหนีไฟ ST-2           | FEXL-JTH-11-71 | / | / | / | ทศพร        |          |
| 72  | - Fire Exit Light (JTH) No.72 | JTH    | 11    | ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยสาร | FEXL-JTH-11-72 | / | / | / | ทศพร        |          |
| 73  | - Fire Exit Light (JTH) No.73 | JTH    | 11    | บันไดหนีไฟ ST-3           | FEXL-JTH-11-73 | / | / | / | ทศพร        |          |
| 74  | - Fire Exit Light (JTH) No.74 | JTH    | 11    | บันไดหนีไฟ ST-4           | FEXL-JTH-11-74 | / | / | / | ทศพร        |          |
| 75  | - Fire Exit Light (JTH) No.75 | JTH    | 12    | บันไดหนีไฟ ST-2           | FEXL-JTH-12-75 | / | / | / | ทศพร        |          |
| 76  | - Fire Exit Light (JTH) No.76 | JTH    | 12    | ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยสาร | FEXL-JTH-12-76 | / | / | / | ทศพร        |          |
| 77  | - Fire Exit Light (JTH) No.77 | JTH    | 12    | บันไดหนีไฟ ST-3           | FEXL-JTH-12-77 | / | / | / | ทศพร        |          |
| 78  | - Fire Exit Light (JTH) No.78 | JTH    | 12    | บันไดหนีไฟ ST-4           | FEXL-JTH-12-78 | / | / | / | ทศพร        |          |
| 79  | - Fire Exit Light (JTH) No.79 | JTH    | R     | ทางเข้าโถงลิฟต์โดยสาร     | FEXL-JTH-R-79  | / | / | / | ทศพร        |          |
| 80  | - Fire Exit Light (JTH) No.80 | JTH    | R     | ทางเดินหน้าห้องขึ้น       | FEXL-JTH-R-80  | / | / | / | ทศพร        |          |
| 81  | - Fire Exit Light (JTH) No.81 | JTH    | R     | บันไดหนีไฟ ST-3           | FEXL-JTH-R-81  | / | / | / | ทศพร        |          |
| 82  |                               |        |       |                           |                |   |   |   |             |          |
| 83  |                               |        |       |                           |                |   |   |   |             |          |
| 84  |                               |        |       |                           |                |   |   |   |             |          |
| 85  |                               |        |       |                           |                |   |   |   |             |          |
| 86  |                               |        |       |                           |                |   |   |   |             |          |
| 87  |                               |        |       |                           |                |   |   |   |             |          |
| 88  |                               |        |       |                           |                |   |   |   |             |          |
| 89  |                               |        |       |                           |                |   |   |   |             |          |
| 90  |                               |        |       |                           |                |   |   |   |             |          |
| 91  |                               |        |       |                           |                |   |   |   |             |          |
| 92  |                               |        |       |                           |                |   |   |   |             |          |
| 93  |                               |        |       |                           |                |   |   |   |             |          |
| 94  |                               |        |       |                           |                |   |   |   |             |          |
| 95  |                               |        |       |                           |                |   |   |   |             |          |
| 96  |                               |        |       |                           |                |   |   |   |             |          |
| 97  |                               |        |       |                           |                |   |   |   |             |          |
| 98  |                               |        |       |                           |                |   |   |   |             |          |
| 99  |                               |        |       |                           |                |   |   |   |             |          |
| 100 |                               |        |       |                           |                |   |   |   |             |          |
| 101 |                               |        |       |                           |                |   |   |   |             |          |
| 102 |                               |        |       |                           |                |   |   |   |             |          |
| 103 |                               |        |       |                           |                |   |   |   |             |          |
| 104 |                               |        |       |                           |                |   |   |   |             |          |

| Code | PMI Program (Monthly)                     |
|------|---|
| 1    | กดปุ่ม Test (ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่) |
| 2    | หลอดไฟสัญญาณ (สถานะการชาร์จแบตเตอรี่)     |
| 3    | หลอดไฟส่องป้าย                            |

ผู้ตรวจสอบ วันที่ 15/12/62

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light ทุกจุดทำงานปกติ