

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

| No. | Name | Build. | Floor | Location | Code | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ผู้ตรวจเช็ค | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------|--------|-------|-----------------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|-------------|----------|
| 1 | Fire Hose Cabinet No.1 | JTH | G | โถงลิฟต์ลิ้นเหล็ก-ลิ้นเหล็ก | FHC-JTH-G-01 | / | / | / | / | / | / | / | ทศพร | |
| 2 | Fire Hose Cabinet No.2 | JTH | G | บริเวณหน้า Cafeteria Room | FHC-JTH-G-02 | / | / | / | / | / | / | / | ทศพร | |
| 3 | Fire Hose Cabinet No.3 | JTH | G | บริเวณหน้า Car Charging Area | FHC-JTH-G-03 | / | / | / | / | / | / | / | ทศพร | |
| 4 | Fire Hose Cabinet No.4 | JTH | G | บริเวณหน้าห้องฉาย | FHC-JTH-G-04 | / | / | / | / | / | / | / | ทศพร | |
| 5 | Fire Hose Cabinet No.5 | JTH | G | ทางเดิน Liquid O2 Room | FHC-JTH-G-05 | / | / | / | / | / | / | / | ทศพร | |
| 6 | Fire Hose Cabinet No.6 | JTH | 1 | โถงลิฟต์ลิ้นเหล็ก-ลิ้นเหล็ก | FHC-JTH-1-06 | / | / | / | / | / | / | / | ทศพร | |
| 7 | Fire Hose Cabinet No.7 | JTH | 1 | หน้าลิ้น โถงลิฟต์ ST-4 | FHC-JTH-1-07 | / | / | / | / | / | / | / | ทศพร | |
| 8 | Fire Hose Cabinet No.8 | JTH | 1 | บริเวณโถงพักคอย(ห้องเก็บส้วมข้าง) | FHC-JTH-1-08 | / | / | / | / | / | / | / | ทศพร | |
| 9 | Fire Hose Cabinet No.9 | JTH | 1 | หน้าลิ้น โถงลิฟต์ ST-3 | FHC-JTH-1-09 | / | / | / | / | / | / | / | ทศพร | |
| 10 | Fire Hose Cabinet No.10 | JTH | 2 | โถงลิฟต์ลิ้นเหล็ก-ลิ้นเหล็ก | FHC-JTH-2-10 | / | / | / | / | / | / | / | ทศพร | |
| 11 | Fire Hose Cabinet No.11 | JTH | 2 | หน้าลิ้น โถงลิฟต์ ST-4 | FHC-JTH-2-11 | / | / | / | / | / | / | / | ทศพร | |
| 12 | Fire Hose Cabinet No.12 | JTH | 2 | บริเวณโถงพักคอย(Speciman Room) | FHC-JTH-2-12 | / | / | / | / | / | / | / | ทศพร | |
| 13 | Fire Hose Cabinet No.13 | JTH | 2 | หน้าลิ้น โถงลิฟต์ ST-3 | FHC-JTH-2-13 | / | / | / | / | / | / | / | ทศพร | |
| 14 | Fire Hose Cabinet No.14 | JTH | 3 | โถงลิฟต์ลิ้นเหล็ก-ลิ้นเหล็ก | FHC-JTH-3-14 | / | / | / | / | / | / | / | ทศพร | |
| 15 | Fire Hose Cabinet No.15 | JTH | 3 | หน้าลิ้น โถงลิฟต์ ST-4 | FHC-JTH-3-15 | / | / | / | / | / | / | / | ทศพร | |
| 16 | Fire Hose Cabinet No.16 | JTH | 3 | หน้าทางเข้าห้องซักย้อม (ห้องปลอด) | FHC-JTH-3-16 | / | / | / | / | / | / | / | ทศพร | |
| 17 | Fire Hose Cabinet No.17 | JTH | 3 | หน้าลิ้น โถงลิฟต์ ST-3 | FHC-JTH-3-17 | / | / | / | / | / | / | / | ทศพร | |
| 18 | Fire Hose Cabinet No.18 | JTH | 4 | โถงลิฟต์ลิ้นเหล็ก-ลิ้นเหล็ก | FHC-JTH-4-18 | / | / | / | / | / | / | / | ทศพร | |
| 19 | Fire Hose Cabinet No.19 | JTH | 4 | ทางเดินหน้า Server Room | FHC-JTH-4-19 | / | / | / | / | / | / | / | ทศพร | |
| 20 | Fire Hose Cabinet No.20 | JTH | 4 | หน้าลิ้น โถงลิฟต์ ST-3 | FHC-JTH-4-20 | / | / | / | / | / | / | / | ทศพร | |
| 21 | Fire Hose Cabinet No.21 | JTH | 5 | โถงลิฟต์ลิ้นเหล็ก-ลิ้นเหล็ก | FHC-JTH-5-21 | / | / | / | / | / | / | / | ทศพร | |
| 22 | Fire Hose Cabinet No.22 | JTH | 5 | หน้าลิ้น โถงลิฟต์ ST-3 | FHC-JTH-5-22 | / | / | / | / | / | / | / | ทศพร | |
| 23 | Fire Hose Cabinet No.23 | JTH | 5 | หน้าลิ้น โถงลิฟต์ ST-4 | FHC-JTH-5-23 | / | / | / | / | / | / | / | ทศพร | |
| 24 | Fire Hose Cabinet No.24 | JTH | 6 | โถงลิฟต์ลิ้นเหล็ก-ลิ้นเหล็ก | FHC-JTH-6-24 | / | / | / | / | / | / | / | ทศพร | |
| 25 | Fire Hose Cabinet No.25 | JTH | 6 | หน้าลิ้น โถงลิฟต์ ST-3 | FHC-JTH-6-25 | / | / | / | / | / | / | / | ทศพร | |
| 26 | Fire Hose Cabinet No.26 | JTH | 6 | หน้าลิ้น โถงลิฟต์ ST-4 | FHC-JTH-6-26 | / | / | / | / | / | / | / | ทศพร | |
| 27 | Fire Hose Cabinet No.27 | JTH | 7 | โถงลิฟต์ลิ้นเหล็ก-ลิ้นเหล็ก | FHC-JTH-7-27 | / | / | / | / | / | / | / | ทศพร | |
| 28 | Fire Hose Cabinet No.28 | JTH | 7 | หน้าลิ้น โถงลิฟต์ ST-3 | FHC-JTH-7-28 | / | / | / | / | / | / | / | ทศพร | |
| 29 | Fire Hose Cabinet No.29 | JTH | 7 | หน้าลิ้น โถงลิฟต์ ST-4 | FHC-JTH-7-29 | / | / | / | / | / | / | / | ทศพร | |
| 30 | Fire Hose Cabinet No.30 | JTH | 8 | โถงลิฟต์ลิ้นเหล็ก-ลิ้นเหล็ก | FHC-JTH-8-30 | / | / | / | / | / | / | / | ทศพร | |
| 31 | Fire Hose Cabinet No.31 | JTH | 8 | หน้าลิ้น โถงลิฟต์ ST-3 | FHC-JTH-8-31 | / | / | / | / | / | / | / | ทศพร | |
| 32 | Fire Hose Cabinet No.32 | JTH | 8 | หน้าลิ้น โถงลิฟต์ ST-4 | FHC-JTH-8-32 | / | / | / | / | / | / | / | ทศพร | |
| 33 | Fire Hose Cabinet No.33 | JTH | 9 | โถงลิฟต์ลิ้นเหล็ก-ลิ้นเหล็ก | FHC-JTH-9-33 | / | / | / | / | / | / | / | ทศพร | |
| 34 | Fire Hose Cabinet No.34 | JTH | 9 | หน้าลิ้น โถงลิฟต์ ST-3 | FHC-JTH-9-34 | / | / | / | / | / | / | / | ทศพร | |
| 35 | Fire Hose Cabinet No.35 | JTH | 9 | หน้าลิ้น โถงลิฟต์ ST-4 | FHC-JTH-9-35 | / | / | / | / | / | / | / | ทศพร | |
| 36 | Fire Hose Cabinet No.36 | JTH | 10 | โถงลิฟต์ลิ้นเหล็ก-ลิ้นเหล็ก | FHC-JTH-10-36 | / | / | / | / | / | / | / | ทศพร | |

PM Program (Monthly)

| | |
|---|---|
| 1 | 1.ตรวจเช็คสภาพภาวการณ์ความคุม(เปิด-ปิด) |
| 2 | 2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด |
| 3 | 3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง |
| 4 | 4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ |
| 5 | 5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงชนิด/กระบอก/กฏญแจ |
| 6 | 6.หาความสะอาดตู้ดับเพลิง |
| 7 | 7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ |

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

31/7/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Hose ทุกจุดในอาคารพร้อมใช้งาน

[illegible][illegible]

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

สามารถตรวจสอบได้
Fire Hose ถูกใช้ในอาคารพาณิชย์ใช้กัน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

31 / 7 / 67

กุมภาพันธ์ 2567

| No. | Name | Build. | Floor | Location | Code | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ผู้ตรวจ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------|--------|-------|-------------------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---------|----------|
| 1 | Fire Hose Cabinet No.1 | JTH | G | โถงลิฟท์ชั้นพิเศษ-ชั้นพิเศษ | FHC-JTH-G-01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ทศพร | |
| 2 | Fire Hose Cabinet No.2 | JTH | G | บริเวณหน้า Cafeteria Room | FHC-JTH-G-02 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ทศพร | |
| 3 | Fire Hose Cabinet No.3 | JTH | G | บริเวณหน้า Cart Charging Area | FHC-JTH-G-03 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ทศพร | |
| 4 | Fire Hose Cabinet No.4 | JTH | G | บริเวณหน้าห้องครัว | FHC-JTH-G-04 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ทศพร | |
| 5 | Fire Hose Cabinet No.5 | JTH | G | ทางเดินลิฟท์ Liquid O2 Room | FHC-JTH-G-05 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ทศพร | |
| 6 | Fire Hose Cabinet No.6 | JTH | 1 | โถงลิฟท์ชั้นพิเศษ-ชั้นพิเศษ | FHC-JTH-1-06 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ทศพร | |
| 7 | Fire Hose Cabinet No.7 | JTH | 1 | หน้าลิฟท์ โถงลิฟท์ ST-4 | FHC-JTH-1-07 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ทศพร | |
| 8 | Fire Hose Cabinet No.8 | JTH | 1 | บริเวณโถงพักคอย(ห้องเก็บยาฆ่าเชื้อ) | FHC-JTH-1-08 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ทศพร | |
| 9 | Fire Hose Cabinet No.9 | JTH | 1 | หน้าลิฟท์ โถงลิฟท์ ST-3 | FHC-JTH-1-09 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ทศพร | |
| 10 | Fire Hose Cabinet No.10 | JTH | 2 | โถงลิฟท์ชั้นพิเศษ-ชั้นพิเศษ | FHC-JTH-2-10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ทศพร | |
| 11 | Fire Hose Cabinet No.11 | JTH | 2 | หน้าลิฟท์ โถงลิฟท์ ST-4 | FHC-JTH-2-11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ทศพร | |
| 12 | Fire Hose Cabinet No.12 | JTH | 2 | บริเวณโถงพักคอย(Speciman Room) | FHC-JTH-2-12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ทศพร | |
| 13 | Fire Hose Cabinet No.13 | JTH | 2 | หน้าลิฟท์ โถงลิฟท์ ST-3 | FHC-JTH-2-13 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ทศพร | |
| 14 | Fire Hose Cabinet No.14 | JTH | 3 | โถงลิฟท์ชั้นพิเศษ-ชั้นพิเศษ | FHC-JTH-3-14 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ทศพร | |
| 15 | Fire Hose Cabinet No.15 | JTH | 3 | หน้าลิฟท์ โถงลิฟท์ ST-4 | FHC-JTH-3-15 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ทศพร | |
| 16 | Fire Hose Cabinet No.16 | JTH | 3 | หน้าทางเข้าห้องพักรักษา(ห้องปลอด) | FHC-JTH-3-16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ทศพร | |
| 17 | Fire Hose Cabinet No.17 | JTH | 3 | หน้าลิฟท์ โถงลิฟท์ ST-3 | FHC-JTH-3-17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ทศพร | |
| 18 | Fire Hose Cabinet No.18 | JTH | 4 | โถงลิฟท์ชั้นพิเศษ-ชั้นพิเศษ | FHC-JTH-4-18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ทศพร | |
| 19 | Fire Hose Cabinet No.19 | JTH | 4 | ทางเดินหน้า Server Room | FHC-JTH-4-19 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ทศพร | |
| 20 | Fire Hose Cabinet No.20 | JTH | 4 | หน้าลิฟท์ โถงลิฟท์ ST-3 | FHC-JTH-4-20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ทศพร | |
| 21 | Fire Hose Cabinet No.21 | JTH | 5 | โถงลิฟท์ชั้นพิเศษ-ชั้นพิเศษ | FHC-JTH-5-21 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ทศพร | |
| 22 | Fire Hose Cabinet No.22 | JTH | 5 | หน้าลิฟท์ โถงลิฟท์ ST-3 | FHC-JTH-5-22 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ทศพร | |
| 23 | Fire Hose Cabinet No.23 | JTH | 5 | หน้าลิฟท์ โถงลิฟท์ ST-4 | FHC-JTH-5-23 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ทศพร | |
| 24 | Fire Hose Cabinet No.24 | JTH | 6 | โถงลิฟท์ชั้นพิเศษ-ชั้นพิเศษ | FHC-JTH-6-24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ทศพร | |
| 25 | Fire Hose Cabinet No.25 | JTH | 6 | หน้าลิฟท์ โถงลิฟท์ ST-3 | FHC-JTH-6-25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ทศพร | |
| 26 | Fire Hose Cabinet No.26 | JTH | 6 | หน้าลิฟท์ โถงลิฟท์ ST-4 | FHC-JTH-6-26 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ทศพร | |
| 27 | Fire Hose Cabinet No.27 | JTH | 7 | โถงลิฟท์ชั้นพิเศษ-ชั้นพิเศษ | FHC-JTH-7-27 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ทศพร | |
| 28 | Fire Hose Cabinet No.28 | JTH | 7 | หน้าลิฟท์ โถงลิฟท์ ST-3 | FHC-JTH-7-28 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ทศพร | |
| 29 | Fire Hose Cabinet No.29 | JTH | 7 | หน้าลิฟท์ โถงลิฟท์ ST-4 | FHC-JTH-7-29 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ทศพร | |
| 30 | Fire Hose Cabinet No.30 | JTH | 8 | โถงลิฟท์ชั้นพิเศษ-ชั้นพิเศษ | FHC-JTH-8-30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ทศพร | |
| 31 | Fire Hose Cabinet No.31 | JTH | 8 | หน้าลิฟท์ โถงลิฟท์ ST-3 | FHC-JTH-8-31 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ทศพร | |
| 32 | Fire Hose Cabinet No.32 | JTH | 8 | หน้าลิฟท์ โถงลิฟท์ ST-4 | FHC-JTH-8-32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ทศพร | |
| 33 | Fire Hose Cabinet No.33 | JTH | 9 | โถงลิฟท์ชั้นพิเศษ-ชั้นพิเศษ | FHC-JTH-9-33 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ทศพร | |
| 34 | Fire Hose Cabinet No.34 | JTH | 9 | หน้าลิฟท์ โถงลิฟท์ ST-3 | FHC-JTH-9-34 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ทศพร | |
| 35 | Fire Hose Cabinet No.35 | JTH | 9 | หน้าลิฟท์ โถงลิฟท์ ST-4 | FHC-JTH-9-35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ทศพร | |
| 36 | Fire Hose Cabinet No.36 | JTH | 10 | โถงลิฟท์ชั้นพิเศษ-ชั้นพิเศษ | FHC-JTH-10-36 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ทศพร | |

PIM Program (Monthly)

| | |
|---|--|
| 1 | 1.ตรวจเช็คสภาพทาสีความคุม(ปิด-เปิด) |
| 2 | 2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด |
| 3 | 3.ตรวจเช็คค่าความดันของเครื่อง |
| 4 | 4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและชิ้นส่วน ๗ |
| 5 | 5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงชั้นผู้/กระบอก/ทุยแจ |
| 6 | 6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง |
| 7 | 7.ทดสอบสายโดยการดึงน้ำ |

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

31/8/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Hose ทุกจุดพร้อมใช้งาน

[illegible]

| PM Program (Monthly) | |
|----------------------|--|
| 1 | 1.ตรวจเช็คสภาพทาสีควบคุม(เปิด-ปิด) |
| 2 | 2.ตรวจเช็คสภาพทาวีธีด |
| 3 | 3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง |
| 4 | 4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของม็อดเตอร์และฮิลต่าง ๆ |
| 5 | 5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงข่งแจ้ง/กระบอก/ทุญแจ |
| 6 | 6.ทำการตามระบฮาดตู้ดับเพลิง |
| 7 | 7.ทดสอบสายโดยการลัดน้ำ |

ผู้ตรวจสอบ _____
วันที่ 31/8/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (X) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเชื้อ

การซ่อมได้
Fire Hose ท่อฉีดพ่นน้ำใช้งาน

กันยายน 2567

| No. | Name | Build. | Floor | Location | Code | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ผู้ตรวจเช็ค | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------|--------|-------|-----------------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|-------------|----------|
| 1 | Fire Hose Cabinet No.1 | JTH | G | โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง | FHC-JTH-G-01 | / | / | / | / | / | / | / | นรอส | |
| 2 | Fire Hose Cabinet No.2 | JTH | G | บริเวณหน้า Cafeteria Room | FHC-JTH-G-02 | / | / | / | / | / | / | / | นรอส | |
| 3 | Fire Hose Cabinet No.3 | JTH | G | บริเวณหน้า Cart Charging Area | FHC-JTH-G-03 | / | / | / | / | / | / | / | นรอส | |
| 4 | Fire Hose Cabinet No.4 | JTH | G | บริเวณหน้าห้องฉาย | FHC-JTH-G-04 | / | / | / | / | / | / | / | นรอส | |
| 5 | Fire Hose Cabinet No.5 | JTH | G | ทางเดิน Liquid O2 Room | FHC-JTH-G-05 | / | / | / | / | / | / | / | นรอส | |
| 6 | Fire Hose Cabinet No.6 | JTH | 1 | โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง | FHC-JTH-1-06 | / | / | / | / | / | / | / | นรอส | |
| 7 | Fire Hose Cabinet No.7 | JTH | 1 | หน้าบันไดหนีไฟ ST-4 | FHC-JTH-1-07 | / | / | / | / | / | / | / | นรอส | |
| 8 | Fire Hose Cabinet No.8 | JTH | 1 | บริเวณโถงซักฟอก(ห้องเก็บตัวอย่าง) | FHC-JTH-1-08 | / | / | / | / | / | / | / | นรอส | |
| 9 | Fire Hose Cabinet No.9 | JTH | 1 | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3 | FHC-JTH-1-09 | / | / | / | / | / | / | / | นรอส | |
| 10 | Fire Hose Cabinet No.10 | JTH | 2 | โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง | FHC-JTH-2-10 | / | / | / | / | / | / | / | นรอส | |
| 11 | Fire Hose Cabinet No.11 | JTH | 2 | หน้าบันไดหนีไฟ ST-4 | FHC-JTH-2-11 | / | / | / | / | / | / | / | นรอส | |
| 12 | Fire Hose Cabinet No.12 | JTH | 2 | บริเวณโถงซักฟอก(Specimen Room) | FHC-JTH-2-12 | / | / | / | / | / | / | / | นรอส | |
| 13 | Fire Hose Cabinet No.13 | JTH | 2 | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3 | FHC-JTH-2-13 | / | / | / | / | / | / | / | นรอส | |
| 14 | Fire Hose Cabinet No.14 | JTH | 3 | โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง | FHC-JTH-3-14 | / | / | / | / | / | / | / | นรอส | |
| 15 | Fire Hose Cabinet No.15 | JTH | 3 | หน้าบันไดหนีไฟ ST-4 | FHC-JTH-3-15 | / | / | / | / | / | / | / | นรอส | |
| 16 | Fire Hose Cabinet No.16 | JTH | 3 | หน้าทางเข้าห้องซักฟอก(ห้องคลอด) | FHC-JTH-3-16 | / | / | / | / | / | / | / | นรอส | |
| 17 | Fire Hose Cabinet No.17 | JTH | 3 | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3 | FHC-JTH-3-17 | / | / | / | / | / | / | / | นรอส | |
| 18 | Fire Hose Cabinet No.18 | JTH | 4 | โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง | FHC-JTH-4-18 | / | / | / | / | / | / | / | นรอส | |
| 19 | Fire Hose Cabinet No.19 | JTH | 4 | ทางเดินหน้า Server Room | FHC-JTH-4-19 | / | / | / | / | / | / | / | นรอส | |
| 20 | Fire Hose Cabinet No.20 | JTH | 4 | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3 | FHC-JTH-4-20 | / | / | / | / | / | / | / | นรอส | |
| 21 | Fire Hose Cabinet No.21 | JTH | 5 | โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง | FHC-JTH-5-21 | / | / | / | / | / | / | / | นรอส | |
| 22 | Fire Hose Cabinet No.22 | JTH | 5 | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3 | FHC-JTH-5-22 | / | / | / | / | / | / | / | นรอส | |
| 23 | Fire Hose Cabinet No.23 | JTH | 5 | หน้าบันไดหนีไฟ ST-4 | FHC-JTH-5-23 | / | / | / | / | / | / | / | นรอส | |
| 24 | Fire Hose Cabinet No.24 | JTH | 6 | โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง | FHC-JTH-6-24 | / | / | / | / | / | / | / | นรอส | |
| 25 | Fire Hose Cabinet No.25 | JTH | 6 | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3 | FHC-JTH-6-25 | / | / | / | / | / | / | / | นรอส | |
| 26 | Fire Hose Cabinet No.26 | JTH | 6 | หน้าบันไดหนีไฟ ST-4 | FHC-JTH-6-26 | / | / | / | / | / | / | / | นรอส | |
| 27 | Fire Hose Cabinet No.27 | JTH | 7 | โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง | FHC-JTH-7-27 | / | / | / | / | / | / | / | นรอส | |
| 28 | Fire Hose Cabinet No.28 | JTH | 7 | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3 | FHC-JTH-7-28 | / | / | / | / | / | / | / | นรอส | |
| 29 | Fire Hose Cabinet No.29 | JTH | 7 | หน้าบันไดหนีไฟ ST-4 | FHC-JTH-7-29 | / | / | / | / | / | / | / | นรอส | |
| 30 | Fire Hose Cabinet No.30 | JTH | 8 | โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง | FHC-JTH-8-30 | / | / | / | / | / | / | / | นรอส | |
| 31 | Fire Hose Cabinet No.31 | JTH | 8 | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3 | FHC-JTH-8-31 | / | / | / | / | / | / | / | นรอส | |
| 32 | Fire Hose Cabinet No.32 | JTH | 8 | หน้าบันไดหนีไฟ ST-4 | FHC-JTH-8-32 | / | / | / | / | / | / | / | นรอส | |
| 33 | Fire Hose Cabinet No.33 | JTH | 9 | โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง | FHC-JTH-9-33 | / | / | / | / | / | / | / | นรอส | |
| 34 | Fire Hose Cabinet No.34 | JTH | 9 | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3 | FHC-JTH-9-34 | / | / | / | / | / | / | / | นรอส | |
| 35 | Fire Hose Cabinet No.35 | JTH | 9 | หน้าบันไดหนีไฟ ST-4 | FHC-JTH-9-35 | / | / | / | / | / | / | / | นรอส | |
| 36 | Fire Hose Cabinet No.36 | JTH | 10 | โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง | FHC-JTH-10-36 | / | / | / | / | / | / | / | นรอส | |

PM Program (Monthly)

| | |
|---|---|
| 1 | 1.ตรวจเช็คสภาพสารเคมี(เปิด-ปิด) |
| 2 | 2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด |
| 3 | 3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง |
| 4 | 4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซิลิโคน ๆ |
| 5 | 5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงเช่นตู้/กระบอก/ทุยแจ |
| 6 | 6.ค่าความสะอาดตู้ดับเพลิง |
| 7 | 7.ทดสอบสายโดยการฉีกฉีก |

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

30/9/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (X) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire hose ทุกจุดพร้อมใช้งาน

ทดสอบได้ Fire Hose ทดสอบพร้อมใช้งาน

๓๓๓๘ ๒๕๖๗

| No. | Name | Build. | Floor | Location | Code | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ผู้ตรวจเช็ค | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------|--------|-------|------------------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|-------------|----------|
| 1 | Fire Hose Cabinet No.1 | JTH | G | โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน | FHC-JTH-G-01 | / | / | / | / | / | / | / | พ.ค.๖๗ | |
| 2 | Fire Hose Cabinet No.2 | JTH | G | บริเวณหน้า Cafeteria Room | FHC-JTH-G-02 | / | / | / | / | / | / | / | พ.ค.๖๗ | |
| 3 | Fire Hose Cabinet No.3 | JTH | G | บริเวณหน้า Car Charging Area | FHC-JTH-G-03 | / | / | / | / | / | / | / | พ.ค.๖๗ | |
| 4 | Fire Hose Cabinet No.4 | JTH | G | บริเวณหน้าห้องตรวจ | FHC-JTH-G-04 | / | / | / | / | / | / | / | พ.ค.๖๗ | |
| 5 | Fire Hose Cabinet No.5 | JTH | G | ทางเดิน Liquid O2 Room | FHC-JTH-G-05 | / | / | / | / | / | / | / | พ.ค.๖๗ | |
| 6 | Fire Hose Cabinet No.6 | JTH | 1 | โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน | FHC-JTH-1-06 | / | / | / | / | / | / | / | พ.ค.๖๗ | |
| 7 | Fire Hose Cabinet No.7 | JTH | 1 | หน้าบันไดหนีไฟ ST-4 | FHC-JTH-1-07 | / | / | / | / | / | / | / | พ.ค.๖๗ | |
| 8 | Fire Hose Cabinet No.8 | JTH | 1 | บริเวณโถงลิฟต์ (ห้องเก็บข้าวของ) | FHC-JTH-1-08 | / | / | / | / | / | / | / | พ.ค.๖๗ | |
| 9 | Fire Hose Cabinet No.9 | JTH | 1 | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3 | FHC-JTH-1-09 | / | / | / | / | / | / | / | พ.ค.๖๗ | |
| 10 | Fire Hose Cabinet No.10 | JTH | 2 | โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน | FHC-JTH-2-10 | / | / | / | / | / | / | / | พ.ค.๖๗ | |
| 11 | Fire Hose Cabinet No.11 | JTH | 2 | หน้าบันไดหนีไฟ ST-4 | FHC-JTH-2-11 | / | / | / | / | / | / | / | พ.ค.๖๗ | |
| 12 | Fire Hose Cabinet No.12 | JTH | 2 | บริเวณโถงลิฟต์ (Specimen Room) | FHC-JTH-2-12 | / | / | / | / | / | / | / | พ.ค.๖๗ | |
| 13 | Fire Hose Cabinet No.13 | JTH | 2 | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3 | FHC-JTH-2-13 | / | / | / | / | / | / | / | พ.ค.๖๗ | |
| 14 | Fire Hose Cabinet No.14 | JTH | 3 | โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน | FHC-JTH-3-14 | / | / | / | / | / | / | / | พ.ค.๖๗ | |
| 15 | Fire Hose Cabinet No.15 | JTH | 3 | หน้าบันไดหนีไฟ ST-4 | FHC-JTH-3-15 | / | / | / | / | / | / | / | พ.ค.๖๗ | |
| 16 | Fire Hose Cabinet No.16 | JTH | 3 | หน้าทางเข้าห้องซักซ้อม (ห้องจำลอง) | FHC-JTH-3-16 | / | / | / | / | / | / | / | พ.ค.๖๗ | |
| 17 | Fire Hose Cabinet No.17 | JTH | 3 | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3 | FHC-JTH-3-17 | / | / | / | / | / | / | / | พ.ค.๖๗ | |
| 18 | Fire Hose Cabinet No.18 | JTH | 4 | โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน | FHC-JTH-4-18 | / | / | / | / | / | / | / | พ.ค.๖๗ | |
| 19 | Fire Hose Cabinet No.19 | JTH | 4 | ทางเดินหน้า Server Room | FHC-JTH-4-19 | / | / | / | / | / | / | / | พ.ค.๖๗ | |
| 20 | Fire Hose Cabinet No.20 | JTH | 4 | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3 | FHC-JTH-4-20 | / | / | / | / | / | / | / | พ.ค.๖๗ | |
| 21 | Fire Hose Cabinet No.21 | JTH | 5 | โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน | FHC-JTH-5-21 | / | / | / | / | / | / | / | พ.ค.๖๗ | |
| 22 | Fire Hose Cabinet No.22 | JTH | 5 | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3 | FHC-JTH-5-22 | / | / | / | / | / | / | / | พ.ค.๖๗ | |
| 23 | Fire Hose Cabinet No.23 | JTH | 5 | หน้าบันไดหนีไฟ ST-4 | FHC-JTH-5-23 | / | / | / | / | / | / | / | พ.ค.๖๗ | |
| 24 | Fire Hose Cabinet No.24 | JTH | 6 | โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน | FHC-JTH-6-24 | / | / | / | / | / | / | / | พ.ค.๖๗ | |
| 25 | Fire Hose Cabinet No.25 | JTH | 6 | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3 | FHC-JTH-6-25 | / | / | / | / | / | / | / | พ.ค.๖๗ | |
| 26 | Fire Hose Cabinet No.26 | JTH | 6 | หน้าบันไดหนีไฟ ST-4 | FHC-JTH-6-26 | / | / | / | / | / | / | / | พ.ค.๖๗ | |
| 27 | Fire Hose Cabinet No.27 | JTH | 7 | โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน | FHC-JTH-7-27 | / | / | / | / | / | / | / | พ.ค.๖๗ | |
| 28 | Fire Hose Cabinet No.28 | JTH | 7 | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3 | FHC-JTH-7-28 | / | / | / | / | / | / | / | พ.ค.๖๗ | |
| 29 | Fire Hose Cabinet No.29 | JTH | 7 | หน้าบันไดหนีไฟ ST-4 | FHC-JTH-7-29 | / | / | / | / | / | / | / | พ.ค.๖๗ | |
| 30 | Fire Hose Cabinet No.30 | JTH | 8 | โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน | FHC-JTH-8-30 | / | / | / | / | / | / | / | พ.ค.๖๗ | |
| 31 | Fire Hose Cabinet No.31 | JTH | 8 | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3 | FHC-JTH-8-31 | / | / | / | / | / | / | / | พ.ค.๖๗ | |
| 32 | Fire Hose Cabinet No.32 | JTH | 8 | หน้าบันไดหนีไฟ ST-4 | FHC-JTH-8-32 | / | / | / | / | / | / | / | พ.ค.๖๗ | |
| 33 | Fire Hose Cabinet No.33 | JTH | 9 | โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน | FHC-JTH-9-33 | / | / | / | / | / | / | / | พ.ค.๖๗ | |
| 34 | Fire Hose Cabinet No.34 | JTH | 9 | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3 | FHC-JTH-9-34 | / | / | / | / | / | / | / | พ.ค.๖๗ | |
| 35 | Fire Hose Cabinet No.35 | JTH | 9 | หน้าบันไดหนีไฟ ST-4 | FHC-JTH-9-35 | / | / | / | / | / | / | / | พ.ค.๖๗ | |
| 36 | Fire Hose Cabinet No.36 | JTH | 10 | โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน | FHC-JTH-10-36 | / | / | / | / | / | / | / | พ.ค.๖๗ | |

PM Program (Monthly)

| | |
|---|---|
| 1 | 1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด) |
| 2 | 2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด |
| 3 | 3.ตรวจเช็คฝาครอบของเครื่อง |
| 4 | 4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและข้อต่าง ๆ |
| 5 | 5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงแบบตู้/กระบอก/ก๊วยแจ |
| 6 | 6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง |
| 7 | 7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ |

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

31/10/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Hose ทุกจุดพร้อมใช้งาน

57762/2567

[illegible]

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

ไม่สามารถตรวจสอบได้
Fire Hose ถูกขโมยไปหมด

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

31/10/67

ทพจก 2587

| No. | Name | Build. | Floor | Location | Code | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ผู้ตรวจเช็ค | หมายเหตุ |
|----------------------|---|--------|-------|-----------------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|-------------|----------|
| 1 | Fire Hose Cabinet No.1 | JTH | G | โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน | FHC-JTH-G-01 | / | / | / | / | / | / | / | ทพจก | |
| 2 | Fire Hose Cabinet No.2 | JTH | G | บริเวณ Cafeteria Room | FHC-JTH-G-02 | / | / | / | / | / | / | / | ทพจก | |
| 3 | Fire Hose Cabinet No.3 | JTH | G | บริเวณ Cart Charging Area | FHC-JTH-G-03 | / | / | / | / | / | / | / | ทพจก | |
| 4 | Fire Hose Cabinet No.4 | JTH | G | บริเวณห้องรถเข็น | FHC-JTH-G-04 | / | / | / | / | / | / | / | ทพจก | |
| 5 | Fire Hose Cabinet No.5 | JTH | G | ทางเดิน Liquid O2 Room | FHC-JTH-G-05 | / | / | / | / | / | / | / | ทพจก | |
| 6 | Fire Hose Cabinet No.6 | JTH | 1 | โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน | FHC-JTH-1-06 | / | / | / | / | / | / | / | ทพจก | |
| 7 | Fire Hose Cabinet No.7 | JTH | 1 | หน้าบันไดหนีไฟ ST-4 | FHC-JTH-1-07 | / | / | / | / | / | / | / | ทพจก | |
| 8 | Fire Hose Cabinet No.8 | JTH | 1 | บริเวณโถงพักคอย(ห้องเก็บเสื้อผ้า) | FHC-JTH-1-08 | / | / | / | / | / | / | / | ทพจก | |
| 9 | Fire Hose Cabinet No.9 | JTH | 1 | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3 | FHC-JTH-1-09 | / | / | / | / | / | / | / | ทพจก | |
| 10 | Fire Hose Cabinet No.10 | JTH | 2 | โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน | FHC-JTH-2-10 | / | / | / | / | / | / | / | ทพจก | |
| 11 | Fire Hose Cabinet No.11 | JTH | 2 | หน้าบันไดหนีไฟ ST-4 | FHC-JTH-2-11 | / | / | / | / | / | / | / | ทพจก | |
| 12 | Fire Hose Cabinet No.12 | JTH | 2 | บริเวณโถงพักคอย(Specimen Room) | FHC-JTH-2-12 | / | / | / | / | / | / | / | ทพจก | |
| 13 | Fire Hose Cabinet No.13 | JTH | 2 | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3 | FHC-JTH-2-13 | / | / | / | / | / | / | / | ทพจก | |
| 14 | Fire Hose Cabinet No.14 | JTH | 3 | โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน | FHC-JTH-3-14 | / | / | / | / | / | / | / | ทพจก | |
| 15 | Fire Hose Cabinet No.15 | JTH | 3 | หน้าบันไดหนีไฟ ST-4 | FHC-JTH-3-15 | / | / | / | / | / | / | / | ทพจก | |
| 16 | Fire Hose Cabinet No.16 | JTH | 3 | หน้าทางเข้าห้องซักผ้า(ห้องรถเข็น) | FHC-JTH-3-16 | / | / | / | / | / | / | / | ทพจก | |
| 17 | Fire Hose Cabinet No.17 | JTH | 3 | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3 | FHC-JTH-3-17 | / | / | / | / | / | / | / | ทพจก | |
| 18 | Fire Hose Cabinet No.18 | JTH | 4 | โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน | FHC-JTH-4-18 | / | / | / | / | / | / | / | ทพจก | |
| 19 | Fire Hose Cabinet No.19 | JTH | 4 | ทางเดิน Server Room | FHC-JTH-4-19 | / | / | / | / | / | / | / | ทพจก | |
| 20 | Fire Hose Cabinet No.20 | JTH | 4 | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3 | FHC-JTH-4-20 | / | / | / | / | / | / | / | ทพจก | |
| 21 | Fire Hose Cabinet No.21 | JTH | 5 | โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน | FHC-JTH-5-21 | / | / | / | / | / | / | / | ทพจก | |
| 22 | Fire Hose Cabinet No.22 | JTH | 5 | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3 | FHC-JTH-5-22 | / | / | / | / | / | / | / | ทพจก | |
| 23 | Fire Hose Cabinet No.23 | JTH | 5 | หน้าบันไดหนีไฟ ST-4 | FHC-JTH-5-23 | / | / | / | / | / | / | / | ทพจก | |
| 24 | Fire Hose Cabinet No.24 | JTH | 6 | โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน | FHC-JTH-6-24 | / | / | / | / | / | / | / | ทพจก | |
| 25 | Fire Hose Cabinet No.25 | JTH | 6 | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3 | FHC-JTH-6-25 | / | / | / | / | / | / | / | ทพจก | |
| 26 | Fire Hose Cabinet No.26 | JTH | 6 | หน้าบันไดหนีไฟ ST-4 | FHC-JTH-6-26 | / | / | / | / | / | / | / | ทพจก | |
| 27 | Fire Hose Cabinet No.27 | JTH | 7 | โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน | FHC-JTH-7-27 | / | / | / | / | / | / | / | ทพจก | |
| 28 | Fire Hose Cabinet No.28 | JTH | 7 | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3 | FHC-JTH-7-28 | / | / | / | / | / | / | / | ทพจก | |
| 29 | Fire Hose Cabinet No.29 | JTH | 7 | หน้าบันไดหนีไฟ ST-4 | FHC-JTH-7-29 | / | / | / | / | / | / | / | ทพจก | |
| 30 | Fire Hose Cabinet No.30 | JTH | 8 | โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน | FHC-JTH-8-30 | / | / | / | / | / | / | / | ทพจก | |
| 31 | Fire Hose Cabinet No.31 | JTH | 8 | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3 | FHC-JTH-8-31 | / | / | / | / | / | / | / | ทพจก | |
| 32 | Fire Hose Cabinet No.32 | JTH | 8 | หน้าบันไดหนีไฟ ST-4 | FHC-JTH-8-32 | / | / | / | / | / | / | / | ทพจก | |
| 33 | Fire Hose Cabinet No.33 | JTH | 9 | โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน | FHC-JTH-9-33 | / | / | / | / | / | / | / | ทพจก | |
| 34 | Fire Hose Cabinet No.34 | JTH | 9 | หน้าบันไดหนีไฟ ST-3 | FHC-JTH-9-34 | / | / | / | / | / | / | / | ทพจก | |
| 35 | Fire Hose Cabinet No.35 | JTH | 9 | หน้าบันไดหนีไฟ ST-4 | FHC-JTH-9-35 | / | / | / | / | / | / | / | ทพจก | |
| 36 | Fire Hose Cabinet No.36 | JTH | 10 | โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน | FHC-JTH-10-36 | / | / | / | / | / | / | / | ทพจก | |
| PM Program (Monthly) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.ตรวจเช็คสภาพพาส์ควบคุม(เปิด-ปิด) | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3.ตรวจเช็คฝาครอบของเหล็อง | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงชนิด/กระจุก/กัญแจ | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 6.หาความสะอาดตู้ดับเพลิง | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ | | | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Hose ทุกจุดพร้อมใช้งาน.

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

30/11/67

วันที่

หน้า ๑ จาก ๑

| No. | Name | Build. | Floor | Location | Code | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ผู้ตรวจเช็ค | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------|--------|-------|-------------------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|-------------|----------|
| 1 | Fire Hose Cabinet No.1 | JTH | G | โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน | FHC-JTH-G-01 | | | | | | | | ทศพร | |
| 2 | Fire Hose Cabinet No.2 | JTH | G | บริเวณหน้า Cafeteria Room | FHC-JTH-G-02 | | | | | | | | ทศพร | |
| 3 | Fire Hose Cabinet No.3 | JTH | G | บริเวณหน้า Cart Charging Area | FHC-JTH-G-03 | | | | | | | | ทศพร | |
| 4 | Fire Hose Cabinet No.4 | JTH | G | บริเวณหน้าห้องกลาง | FHC-JTH-G-04 | | | | | | | | ทศพร | |
| 5 | Fire Hose Cabinet No.5 | JTH | G | ทางเดินเล็ก Liquid O2 Room | FHC-JTH-G-05 | | | | | | | | ทศพร | |
| 6 | Fire Hose Cabinet No.6 | JTH | 1 | โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน | FHC-JTH-1-06 | | | | | | | | ทศพร | |
| 7 | Fire Hose Cabinet No.7 | JTH | 1 | หน้าลิฟต์ โถงไฟ ST-4 | FHC-JTH-1-07 | | | | | | | | ทศพร | |
| 8 | Fire Hose Cabinet No.8 | JTH | 1 | บริเวณโถงพักคอย(โถงกับลิฟต์ข้าง) | FHC-JTH-1-08 | | | | | | | | ทศพร | |
| 9 | Fire Hose Cabinet No.9 | JTH | 1 | หน้าลิฟต์ โถงไฟ ST-3 | FHC-JTH-1-09 | | | | | | | | ทศพร | |
| 10 | Fire Hose Cabinet No.10 | JTH | 2 | โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน | FHC-JTH-2-10 | | | | | | | | ทศพร | |
| 11 | Fire Hose Cabinet No.11 | JTH | 2 | หน้าลิฟต์ โถงไฟ ST-4 | FHC-JTH-2-11 | | | | | | | | ทศพร | |
| 12 | Fire Hose Cabinet No.12 | JTH | 2 | บริเวณโถงพักคอย(Speciman Room) | FHC-JTH-2-12 | | | | | | | | ทศพร | |
| 13 | Fire Hose Cabinet No.13 | JTH | 2 | หน้าลิฟต์ โถงไฟ ST-3 | FHC-JTH-2-13 | | | | | | | | ทศพร | |
| 14 | Fire Hose Cabinet No.14 | JTH | 3 | โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน | FHC-JTH-3-14 | | | | | | | | ทศพร | |
| 15 | Fire Hose Cabinet No.15 | JTH | 3 | หน้าลิฟต์ โถงไฟ ST-4 | FHC-JTH-3-15 | | | | | | | | ทศพร | |
| 16 | Fire Hose Cabinet No.16 | JTH | 3 | บริเวณทางเข้าห้องพักคนไข้(ห้องคลอด) | FHC-JTH-3-16 | | | | | | | | ทศพร | |
| 17 | Fire Hose Cabinet No.17 | JTH | 3 | หน้าลิฟต์ โถงไฟ ST-3 | FHC-JTH-3-17 | | | | | | | | ทศพร | |
| 18 | Fire Hose Cabinet No.18 | JTH | 4 | โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน | FHC-JTH-4-18 | | | | | | | | ทศพร | |
| 19 | Fire Hose Cabinet No.19 | JTH | 4 | ทางเดินหน้า Server Room | FHC-JTH-4-19 | | | | | | | | ทศพร | |
| 20 | Fire Hose Cabinet No.20 | JTH | 4 | หน้าลิฟต์ โถงไฟ ST-3 | FHC-JTH-4-20 | | | | | | | | ทศพร | |
| 21 | Fire Hose Cabinet No.21 | JTH | 5 | โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน | FHC-JTH-5-21 | | | | | | | | ทศพร | |
| 22 | Fire Hose Cabinet No.22 | JTH | 5 | หน้าลิฟต์ โถงไฟ ST-3 | FHC-JTH-5-22 | | | | | | | | ทศพร | |
| 23 | Fire Hose Cabinet No.23 | JTH | 5 | หน้าลิฟต์ โถงไฟ ST-4 | FHC-JTH-5-23 | | | | | | | | ทศพร | |
| 24 | Fire Hose Cabinet No.24 | JTH | 6 | โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน | FHC-JTH-6-24 | | | | | | | | ทศพร | |
| 25 | Fire Hose Cabinet No.25 | JTH | 6 | หน้าลิฟต์ โถงไฟ ST-3 | FHC-JTH-6-25 | | | | | | | | ทศพร | |
| 26 | Fire Hose Cabinet No.26 | JTH | 6 | หน้าลิฟต์ โถงไฟ ST-4 | FHC-JTH-6-26 | | | | | | | | ทศพร | |
| 27 | Fire Hose Cabinet No.27 | JTH | 7 | โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน | FHC-JTH-7-27 | | | | | | | | ทศพร | |
| 28 | Fire Hose Cabinet No.28 | JTH | 7 | หน้าลิฟต์ โถงไฟ ST-3 | FHC-JTH-7-28 | | | | | | | | ทศพร | |
| 29 | Fire Hose Cabinet No.29 | JTH | 7 | หน้าลิฟต์ โถงไฟ ST-4 | FHC-JTH-7-29 | | | | | | | | ทศพร | |
| 30 | Fire Hose Cabinet No.30 | JTH | 8 | โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน | FHC-JTH-8-30 | | | | | | | | ทศพร | |
| 31 | Fire Hose Cabinet No.31 | JTH | 8 | หน้าลิฟต์ โถงไฟ ST-3 | FHC-JTH-8-31 | | | | | | | | ทศพร | |
| 32 | Fire Hose Cabinet No.32 | JTH | 8 | หน้าลิฟต์ โถงไฟ ST-4 | FHC-JTH-8-32 | | | | | | | | ทศพร | |
| 33 | Fire Hose Cabinet No.33 | JTH | 9 | โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน | FHC-JTH-9-33 | | | | | | | | ทศพร | |
| 34 | Fire Hose Cabinet No.34 | JTH | 9 | หน้าลิฟต์ โถงไฟ ST-3 | FHC-JTH-9-34 | | | | | | | | ทศพร | |
| 35 | Fire Hose Cabinet No.35 | JTH | 9 | หน้าลิฟต์ โถงไฟ ST-4 | FHC-JTH-9-35 | | | | | | | | ทศพร | |
| 36 | Fire Hose Cabinet No.36 | JTH | 10 | โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ชั้นเพดาน | FHC-JTH-10-36 | | | | | | | | ทศพร | |

PM Program (Monthly)

| | |
|---|--|
| 1 | 1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด) |
| 2 | 2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด |
| 3 | 3.ตรวจเช็คฝาครอบของแหล่ง |
| 4 | 4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและข้อต่อต่าง ๆ |
| 5 | 5.ตรวจเช็คคู่มือการใช้งาน/คู่มือ/คู่มือ |
| 6 | 6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง |
| 7 | 7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ |

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

17/12/67

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Hose ทุกจุดใช้งานได้พร้อมใช้งาน

520792 256X

[illegible]

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Hose ถูกจัดในอาคารพร้อมใช้งาน.

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

17 / 12 / 63