

ภาคผนวกที่ 17

รายงานการตรวจสอบการรั่วไหลของถังสำรองน้ำใช้

รายงานตรวจเช็คประจำวันระบบวิศวกรรม Ring Main Unit (RMU)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : 66 ชม.พอ. 2500ค

Equipment Code (รหัสอุปกรณ์) : มีห่อ : Model : Location (สถานที่ตั้ง) : A

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็คประจำวัน..... ๒๐๒. ๖. ๗.																														
	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
เวลาตรวจเช็ค		๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐
1	ตรวจเช็คทำความสะอาดภายในห้อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	ตรวจเช็คแสงสว่างภายในห้อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	ตรวจเช็คการถ่ายเทของอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	ตรวจเช็คหลอดไฟแสดงสถานะต่างๆ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	ตรวจเช็คเกจวัดก๊าซ (ปกติอยู่แถบสีเขียว)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	ตรวจเช็คความผิดปกติของกลิ่นและเสียง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้ตรวจเช็ค	

Remark (หมายเหตุ) :

ลงชื่อ นายกิตติวัฒน์ นรสาร (หัวหน้าช่าง)
หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ (ผจก.อาคาร)
()

✓ = ปกติ X = ไม่ปกติ OD = ชำรุด

รายงานตรวจเช็คประจำวันระบบวิศวกรรม Ring Main Unit (RMU)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : ๒๖๔๕๐๗๓๘๐๐๕

Equipment Code (รหัสอุปกรณ์) : ยี่ห้อ : Model : Location (สถานที่ตั้ง) :

[illegible]

Remark (หมายเหตุ) :

นายกิตติวัฒน์ นรสาร

ลงชื่อ **หัวหน้าฯ/ฯ** (หัวหน้าฯ)

ลงชื่อ..... (หมวก อาคาร)

✓ = ปกติ X = ไม่ปกติ BD = ขำขุด

รายงานตรวจเช็คประจำวันระบบวิศวกรรม Ring Main Unit (RMU)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : แผนกวิศวกรรม

Equipment Code (รหัสอุปกรณ์) : ยี่ห้อ : Model : Location (สถานที่ตั้ง) : A

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็คประจำวัน.....๕๐ / ๕๐.....																														
	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
เวลาตรวจเช็ค		๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐
1	ตรวจเช็คทำความสะอาดภายในห้อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	ตรวจเช็คแสงสว่างภายในห้อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	ตรวจเช็คการถ่ายเทของอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	ตรวจเช็คหลอดไฟแสดงสถานะต่างๆ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	ตรวจเช็คเกจวัดก๊าซ (ปกติอยู่แถบสีเขียว)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	ตรวจเช็คความผิดปกติของกลิ่นและเสียง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้ตรวจเช็ค		ป.วิเศษ	ป.วิเศษ	ป.วิเศษ	ป.วิเศษ	ป.วิเศษ	ป.วิเศษ	ป.วิเศษ	ป.วิเศษ	ป.วิเศษ	ป.วิเศษ	ป.วิเศษ	ป.วิเศษ	ป.วิเศษ	ป.วิเศษ	ป.วิเศษ	ป.วิเศษ	ป.วิเศษ	ป.วิเศษ	ป.วิเศษ	ป.วิเศษ	ป.วิเศษ	ป.วิเศษ	ป.วิเศษ	ป.วิเศษ	ป.วิเศษ	ป.วิเศษ	ป.วิเศษ	ป.วิเศษ	ป.วิเศษ	ป.วิเศษ	ป.วิเศษ

Remark (หมายเหตุ) :

ลงชื่อ นายกิตติวัฒน์ นรสาร (หัวหน้าช่าง)
(หัวหน้าช่าง)

ลงชื่อ (หมวกอาคาร)
()

✓ = ปกติ X = ไม่ปกติ BD = ช่างชุด

รายงานตรวจเช็คประจำวันระบบวิศวกรรม Ring Main Unit (RMU)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : 1.661 เจริญนคร ๑๐๑๐

Equipment Code (รหัสอุปกรณ์) : ยี่ห้อ : Model : Location (สถานที่ตั้ง) : A

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็คประจำเดือน..... ๖๓ / ๖๔																														
	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
เวลาตรวจเช็ค		1๕.๓๐	1๕.๓๐	1๕.๓๐	1๕.๓๐	1๕.๓๐	1๕.๓๐	1๕.๓๐	1๕.๓๐	1๕.๓๐	1๕.๓๐	1๕.๓๐	1๕.๓๐	1๕.๓๐	1๕.๓๐	1๕.๓๐	1๕.๓๐	1๕.๓๐	1๕.๓๐	1๕.๓๐	1๕.๓๐	1๕.๓๐	1๕.๓๐	1๕.๓๐	1๕.๓๐	1๕.๓๐	1๕.๓๐	1๕.๓๐	1๕.๓๐	1๕.๓๐	1๕.๓๐	1๕.๓๐
1	ตรวจเช็คทำความสะอาดภายในห้อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	ตรวจเช็คแสงสว่างภายในห้อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	ตรวจเช็คการถ่ายเทของอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	ตรวจเช็คหลอดไฟแสดงสถานะต่างๆ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	ตรวจเช็คเกจวัดก๊าซ (ปกติอยู่แถบสีเขียว)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	ตรวจเช็คความผิดปกติของกลิ่นและเสียง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก
ผู้ตรวจเช็ค																																

Remark (หมายเหตุ) :

ลงชื่อ นายกิตติวัฒน์ นวล (หัวหน้าช่าง)
(หัวหน้าช่าง)

ลงชื่อ (นาง.อาคาร)

✓ = ปกติ x = ไม่ปกติ BD = ชำรุด

รายงานตรวจเช็คประจำวันระบบวิศวกรรม Ring Main Unit (RMU)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : 6 (ช่างไฟฟ้า) 26 QPM

Equipment Code (รหัสอุปกรณ์) : ปีที่ : Model : Location (สถานที่ตั้ง) : 700

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็คประจำวัน.....วันที่ 27/02/67.....																														
	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
เวลาตรวจเช็ค		13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
1	ตรวจเช็คทำความสะอาดภายในห้อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	ตรวจเช็คแสงสว่างภายในห้อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	ตรวจเช็คการถ่ายเทของอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	ตรวจเช็คหลอดไฟแสดงสถานะต่างๆ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	ตรวจเช็คเกจวัดก๊าซ (ปกติอยู่แถบสีเขียว)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	ตรวจเช็คความผิดปกติของกลิ่นและเสียง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้ตรวจเช็ค		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Remark (หมายเหตุ) :

ลงชื่อ นายกิตติวัฒน์ นรธา (หัวหน้าช่าง)
(หัวหน้าช่าง)ลงชื่อ (ผจก.อาคาร)
()

√ = ปกติ X = ไม่ปกติ BD = ชำรุด