

ภาคผนวกที่ 14

ผลการตรวจวัดค่า pH และ Free Chlorine ของน้ำในสระว่ายน้ำ

ใบบันทึกการตรวจเช็คสระว่ายน้ำประจำวัน



บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน : ส.ค. 67

ชื่อหน่วยงาน : 1652/1655 ถนนสุขุมวิท รพ. รพ. รพ. รหัสหน่วยงาน : 932

ระบบที่ตรวจเช็ค : ระบบสระว่ายน้ำ

วันเดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะภายในห้องระบบ				สถานะสระว่ายน้ำ					หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	ถังเก็บ	หมายเหตุ	ค่า pH	ค่า Cl	เคมี	อุณหภูมิ	ค่าเฉลี่ย	
16/12/67	08.00	✓	✓				7.8	1.5				
	14.00	✓	✓				7.8	1.5				
17/12/67	08.00	✓	✓				7.8	1.5				
	14.00	✓	✓				7.8	1.5				
18/12/67	08.00	✓	✓				7.6	1.4				
	14.00	✓	✓				7.6	1.4				
19/12/67	08.00	✓	✓				7.6	1.4				
	14.00	✓	✓				7.6	1.4				
20/12/67	08.00	✓	✓				7.6	1.5				
	14.00	✓	✓				7.6	1.5				
21/12/67	08.00	✓	✓				7.6	1.5				
	14.00	✓	✓				7.6	1.5				
22/12/67	08.00	✓	✓				7.2	1.4				
	14.00	✓	✓				7.2	1.4				
23/12/67	08.00	✓	✓				7.2	1.4				
	14.00	✓	✓				7.2	1.4				
24/12/67	08.00	✓	✓				7.2	1.0				
	14.00	✓	✓				7.2	1.0				
25/12/67	08.00	✓	✓				7.2	1.0				
	14.00	✓	✓				7.2	1.0				
26/12/67	08.00	✓	✓				7.4	1.5				
	14.00	✓	✓				7.6	1.5				
27/12/67	08.00	✓	✓				7.6	1.5				
	14.00	✓	✓				7.4	1.5				
28/12/67	08.00	✓	✓				7.6	1.5				
	14.00	✓	✓				7.6	1.5				
29/12/67	08.00	✓	✓				7.4	1.5				
	14.00	✓	✓				7.4	1.4				
30/12/67	08.00	✓	✓				7.2	1.4				
	14.00	✓	✓				7.2	1.4				
31/12/67	08.00	✓	✓				7.0	1.0				
	14.00	✓	✓				7.0	1.0				

ใบบันทึกการตรวจเช็คสระว่ายน้ำประจำวัน



บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน : ๖/๖ ๖๖๖๖

ชื่อหน่วยงาน : ๕๕๕/๓๐๕๓๐๖๖ รพ.อินทพร รหัสหน่วยงาน : ๗๓๒

ระบบที่ตรวจเช็ค : ระบบสระว่ายน้ำ

วันเดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะภายในห้องระบบ				สถานะสระว่ายน้ำ					
			ปกติ	ผิดปกติ	ถังล้างกรอง	หมายเหตุ	ค่า pH	ค่า Cl	เติมคลอรีน/เกลือ	ดูดสระ	คลอรีน/เกลือเหลือ	หมายเหตุ
1/12/67	09:๐๐	✓	✓				7.8	1.8				
	14:๐๐	✓	✓		✓		7.8	1.0				
2/12/67	09:๐๐	✓	✓				7.8	1.0				
	14:๐๐	✓	✓				7.8	1.0				
3/12/67	09:๐๐	✓	✓				7.6	1.4				
	14:๐๐	✓	✓				7.6	1.4				
4/12/67	09:๐๐	✓	✓				7.6	1.4				
	14:๐๐	✓	✓				7.6	1.4				
5/12/67	09:๐๐	✓	✓				7.6	1.4				
	14:๐๐	✓	✓				7.6	1.4				
6/12/67	09:๐๐	✓	✓				7.4	1.4				
	14:๐๐	✓	✓				7.4	1.4				
7/12/67	09:๐๐	✓	✓				7.4	1.4				
	14:๐๐	✓	✓				7.4	1.4				
8/12/67	09:๐๐	✓	✓		✓		7.2	1.2				
	14:๐๐	✓	✓		✓		7.2	1.2				
9/12/67	09:๐๐	✓	✓				7.0	1.0				
	14:๐๐	✓	✓				7.0	1.0				
10/12/67	09:๐๐	✓	✓				7.8	1.0				
	14:๐๐	✓	✓				7.8	1.0				
11/12/67	09:๐๐	✓	✓				7.8	1.0				
	14:๐๐	✓	✓				7.8	1.0				
12/12/67	09:๐๐	✓	✓				7.8	1.0				
	14:๐๐	✓	✓				7.8	1.0				
13/12/67	09:๐๐	✓	✓				7.4	1.4				
	14:๐๐	✓	✓				7.4	1.4				
14/12/67	09:๐๐	✓	✓		✓		7.6	1.4				
	14:๐๐	✓	✓		✓		7.6	1.4				
15/12/67	09:๐๐	✓	✓				7.4	1.4				
	14:๐๐	✓	✓				7.4	1.4				
16/12/67	09:๐๐	✓	✓				7.4	1.4				
	14:๐๐	✓	✓				7.4	1.4				