

## ภาคผนวก ข-11

---

การตรวจสอบอุปกรณ์เตือนภัย อุปกรณ์แจ้งเตือน และอุปกรณ์ดับเพลิง

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY CLUB HOUSE
เลขที่ใบงาน	PM240700029
วันที่ปฏิบัติ	09/07/2024
ชื่ออาคาร	CLUB HOUSE   1   COMMON AREA CH1   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✓			

## หมายเหตุ

รายละเอียด ปกติ

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

## บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY อาคาร A
เลขที่ใบงาน	PM240700024
วันที่ปฏิบัติ	07/07/2024
ชื่ออาคาร	A   F   ส่วนกลางAF   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   ทุกพื้นที่อาคาร เอ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✓			

หมายเหตุ

รายละเอียด ปกติ

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY อาคาร B
เลขที่ใบงาน	PM240700025
วันที่ปฏิบัติ	08/07/2024
ชื่ออาคาร	B   F   ส่วนกลางBF   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   ทุกพื้นที่อาคาร บี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✓			

## หมายเหตุ

รายละเอียด ปกติ

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

## บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY อาคาร C
เลขที่ใบงาน	PM240700028
วันที่ปฏิบัติ	09/07/2024
ชื่ออาคาร	C   F   ส่วนกลางCF   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   ทุกพื้นที่อาคาร ซี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✓			

## หมายเหตุ

รายละเอียด ปกติ

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

## บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน	EM/EL-M
รหัสเครื่องจักร	EXIT LIGHT อาคาร A
เลขที่ใบงาน	PM240700023
วันที่ปฏิบัติ	07/07/2024
ชื่ออาคาร	A   F   ส่วนกลางAF   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   ทุกพื้นที่อาคาร เอ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

## หมายเหตุ

รายละเอียด ปกติ

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

## บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน	EM/EL-M
รหัสเครื่องจักร	EXIT LIGHT อาคาร B
เลขที่ใบงาน	PM240700026
วันที่ปฏิบัติ	08/07/2024
ชื่ออาคาร	B   F   ส่วนกลางBF   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   ทุกพื้นที่อาคาร บี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

## หมายเหตุ

รายละเอียด ปกติ

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

## บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน	EM/EL-M
รหัสเครื่องจักร	EXIT LIGHT อาคาร C
เลขที่ใบงาน	PM240700027
วันที่ปฏิบัติ	09/07/2024
ชื่ออาคาร	C   F   ส่วนกลางCF   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   ทุกพื้นที่อาคาร ซี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

## หมายเหตุ

รายละเอียด ปกติ

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

## บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



รหัสงาน	FA/FCP-M
รหัสเครื่องจักร	FCP-A
เลขที่ใบงาน	PM240700035
วันที่ปฏิบัติ	12/07/2024
ชื่ออาคาร	A   2   ส่วนกลางA2   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   สำนักงานนิติ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Fire Alarm Control Panel				
1	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
2	ตรวจเช็คจุดต่อ และ SOCKET สาย	✓			
3	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCIATER	✓			
4	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	✓			
6	ตรวจเช็ค BATTERY	✓			
	รวม.....26.8.....VDC				
	No1.....13.4.....VDC				
	No2.....13.4.....VDC				
	ตรวจเช็คไฟชาร์จ BATTERY.....0.....VDC				
7	ตรวจเช็คไฟ SHOWตู้ FCP	✓			
8	ทดสอบ FUNCTION การทำงานที่ตู้ FCP	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	✓			
10	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ.....220.....VAC				

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำเดือน

สาเหตุ ตรวจเช็คประจำเดือน

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา เรียบร้อย

บันทึกผลการปฏิบัติ



1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน	FA/FCP-M
รหัสเครื่องจักร	FCP-B
เลขที่ใบงาน	PM240700036
วันที่ปฏิบัติ	12/07/2024
ชื่ออาคาร	B   1   ส่วนกลางB1   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   ห้องระบบควบคุม FIRE ALARM อาคาร B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Fire Alarm Control Panel				
1	ทดสอบ FUNCTION การทำงานที่ตู้ FCP	✓			
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			
3	ตรวจเช็ค BATTERY	✓			
	No1.....13.3.....VDC				
	รวม.....26.5.....VDC				
	No2.....13.2.....VDC				
	ตรวจเช็คไฟชาร์จ BATTERY.....0.....VDC				
4	ตรวจเช็คไฟ SHOWตู้ FCP	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	✓			
6	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ.....220.....VAC				
7	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCIATER	✓			
8	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
9	ตรวจเช็คจุดต่อ และ SOCKET สาย	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	✓			

หมายเหตุ

รายละเอียด    ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำเดือน

สาเหตุ    ตรวจเช็คประจำเดือน

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

บันทึกผลการปฏิบัติ



1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน	FA/FCP-M
รหัสเครื่องจักร	FCP-C
เลขที่ใบงาน	PM240700037
วันที่ปฏิบัติ	12/07/2024
ชื่ออาคาร	C   1   ส่วนกลางC1   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   ห้องระบบควบคุม FIRE ALARM อาคาร C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Fire Alarm Control Panel				
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual		✓		
2	ตรวจเช็ค BATTERY	✓			
	No2.....13.3.....VDC				
	ตรวจเช็คไฟชาร์จ BATTERY.....0.....VDC				
	No1.....13.3.....VDC				
	รวม.....26.6.....VDC				
3	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP		✓		
5	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ.....220.....VAC				
6	ทดสอบ FUNCTION การทำงานที่ตู้ FCP		✓		
7	ตรวจเช็คไฟ SHOWตู้ FCP	✓			
8	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
9	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCIATER		✓		
10	ตรวจเช็คจุดต่อ และ SOCKET สาย	✓			

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำเดือน

สาเหตุ สถานะแจ้งเหตุกระดิ่งไม่ทำงานและหน้าตู้ FCP ไม่แสดงขึ้นและไซน

คำแนะนำ รอผลक्रमประกัน

การแก้ปัญหา เครมประกัน

บันทึกผลการปฏิบัติ




1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน	FP/FHC-M
รหัสเครื่องจักร	ตู้ดับเพลิง อาคาร A
เลขที่ใบงาน	PM240700031
วันที่ปฏิบัติ	10/07/2024
ชื่ออาคาร	A   F   ส่วนกลางAF   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   ทุกพื้นที่อาคาร เอ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
2	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
3	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
5	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			



หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คประจำเดือน

สาเหตุ สถานะปกติ

คำแนะนำ สถานะปกติ

การแก้ปัญหา สถานะปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติ

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน	FP/FHC-M
รหัสเครื่องจักร	ตู้ดับเพลิง อาคาร B
เลขที่ใบงาน	PM240700032
วันที่ปฏิบัติ	10/07/2024
ชื่ออาคาร	B   F   ส่วนกลางBF   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   ทุกพื้นที่อาคาร บี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
2	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
3	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
5	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คประจำเดือน

สาเหตุ สถานะปกติ

คำแนะนำ สถานะปกติ

การแก้ปัญหา สถานะปกติ


บันทึกผลการปฏิบัติ

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



รหัสงาน	FP/FHC-M
รหัสเครื่องจักร	ตู้ดับเพลิง อาคาร C
เลขที่ใบงาน	PM240700030
วันที่ปฏิบัติ	10/07/2024
ชื่ออาคาร	C   F   ส่วนกลางCF   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   ทุกพื้นที่อาคาร ซี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
2	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
3	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
5	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			



หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คประจำเดือน

สาเหตุ สถานะปกติ

คำแนะนำ สถานะปกติ

การแก้ปัญหา สถานะปกติ


บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY CLUB HOUSE
เลขที่ใบงาน	PM240800033
วันที่ปฏิบัติ	09/08/2024
ชื่ออาคาร	CLUB HOUSE   1   COMMON AREA CH1   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✓			



รายละเอียด ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำเดือน

สาเหตุ ตรวจเช็คการทำงาน

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา ดำเนินการเรียบร้อย


บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY อาคาร A
เลขที่ใบงาน	PM240800026
วันที่ปฏิบัติ	07/08/2024
ชื่ออาคาร	A   F   ส่วนกลางAF   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   ทุกพื้นที่อาคาร เอ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✓			



รายละเอียด ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำเดือน

สาเหตุ ตรวจเช็คประจำเดือน

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน EM/LT-M

รหัสเครื่องจักร EMERGENCY อาคาร B

เลขที่ใบงาน PM240800037

วันที่ปฏิบัติ 08/08/2024

ชื่ออาคาร B | F | ส่วนกลางBF | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่อาคาร บี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✓			

รายละเอียด ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำเดือน

สาเหตุ ตรวจเช็คการทำงาน

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา ดำเนินการเรียบร้อย


บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY อาคาร C
เลขที่ใบงาน	PM240800032
วันที่ปฏิบัติ	09/08/2024
ชื่ออาคาร	C   F   ส่วนกลางCF   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   ทุกพื้นที่อาคาร ซี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✓			



รายละเอียด ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำเดือน

สาเหตุ ตรวจเช็คการทำงาน

คำแนะนำ


การแก้ปัญหา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

บันทึกผลการปฏิบัติ

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน	EM/EL-M
รหัสเครื่องจักร	EXIT LIGHT อาคาร A
เลขที่ใบงาน	PM240800027
วันที่ปฏิบัติ	07/08/2024
ชื่ออาคาร	A   F   ส่วนกลางAF   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   ทุกพื้นที่อาคาร เอ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			



รายละเอียด ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำเดือน

สาเหตุ ตรวจเช็คการทำงาน

คำแนะนำ


การแก้ปัญหา ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

บันทึกผลการปฏิบัติ

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน	EM/EL-M
รหัสเครื่องจักร	EXIT LIGHT อาคาร B
เลขที่ใบงาน	PM240800030
วันที่ปฏิบัติ	08/08/2024
ชื่ออาคาร	B   F   ส่วนกลางBF   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   ทุกพื้นที่อาคาร บี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			



รายละเอียด ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำเดือน

สาเหตุ ตรวจเช็คการทำงาน

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

บันทึกผลการปฏิบัติ

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติอื่น (CM)

รหัสงาน EM/EL-M  
รหัสเครื่องจักร EXIT LIGHT อาคาร C  
เลขที่ใบงาน PM240800031  
วันที่ปฏิบัติ 09/08/2024  
ชื่ออาคาร C | F | ส่วนกลางCF | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่อาคาร ซี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

รายละเอียด ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำเดือน

สาเหตุ ตรวจเช็คการทำงาน

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



รหัสงาน	FA/FCP-M
รหัสเครื่องจักร	FCP-A
เลขที่ใบงาน	PM240800040
วันที่ปฏิบัติ	12/08/2024
ชื่ออาคาร	A   2   ส่วนกลางA2   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   สำนักงานนิติ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Fire Alarm Control Panel				
1	ทดสอบ FUNCTION การทำงานที่ตู้ FCP	✓			
2	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ.....232.....VAC				
3	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	✓			
5	ตรวจเช็ค BATTERY	✓			
	No1.....13.4.....VDC				
	No2.....13.5.....VDC				
	ตรวจเช็คไฟชาร์จ BATTERY.....0.....VDC				
	รวม.....27.....VDC				
6	ตรวจเช็คไฟ SHOWตู้ FCP	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	✓			
8	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
9	ตรวจเช็คจุดต่อ และ SOCKET สาย	✓			
10	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCIATER	✓			



หมายเหตุ

รายละเอียด    ตรวจเช็คประจำเดือน

สาเหตุ    ตรวจเช็คประจำเดือน

คำแนะนำ สถานะปกติ

การแก้ปัญหา สถานะปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน	FA/FCP-M
รหัสเครื่องจักร	FCP-B
เลขที่ใบงาน	PM240800039
วันที่ปฏิบัติ	12/08/2024
ชื่ออาคาร	B   1   ส่วนกลางB1   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   ห้องระบบควบคุม FIRE ALARM อาคาร B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Fire Alarm Control Panel				
1	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ.....220.....VAC				
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	✓			
4	ตรวจเช็ค BATTERY	✓			
	ตรวจเช็คไฟชาร์จ BATTERY.....0.....VDC				
	No1.....13.3.....VDC				
	รวม.....26.5.....VDC				
	No2.....13.2.....VDC				
5	ตรวจเช็คไฟ SHOWตู้ FCP	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	✓			
7	ทดสอบ FUNCTION การทำงานที่ตู้ FCP	✓			
8	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
9	ตรวจเช็คจุดต่อ และ SOCKET สาย	✓			
10	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCIATER	✓			



หมายเหตุ

รายละเอียด    ตรวจเช็คประจำเดือน

สาเหตุ        ตรวจเช็คประจำเดือน

คำแนะนำ สถานะปกติ

การแก้ปัญหา สถานะปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน	FA/FCP-M
รหัสเครื่องจักร	FCP-C
เลขที่ใบงาน	PM240800038
วันที่ปฏิบัติ	12/08/2024
ชื่ออาคาร	C   1   ส่วนกลางC1   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   ห้องระบบควบคุม FIRE ALARM อาคาร C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Fire Alarm Control Panel				
1	ทดสอบ FUNCTION การทำงานที่ตู้ FCP	✓			
2	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ.....230.....VAC				
3	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	✓			
5	ตรวจเช็ค BATTERY	✓			
	No1.....13.8.....VDC				
	No2.....13.6.....VDC				
	ตรวจเช็คไฟชาร์จ BATTERY.....0.....VDC				
	รวม.....27.5.....VDC				
6	ตรวจเช็คไฟ SHOWตู้ FCP	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	✓			
8	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
9	ตรวจเช็คจุดต่อ และ SOCKET สาย	✓			
10	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCIATER	✓			



หมายเหตุ

รายละเอียด

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ



1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน	FP/FHC-M
รหัสเครื่องจักร	ตู้ดับเพลิง อาคาร A
เลขที่ใบงาน	PM240800035
วันที่ปฏิบัติ	10/08/2024
ชื่ออาคาร	A   F   ส่วนกลางAF   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   ทุกพื้นที่อาคาร เอ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
2	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
3	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
5	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			

#### หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำเดือน

สาเหตุ ตรวจเช็คอุปกรณ์

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา ดำเนินการเรียบร้อย

#### บันทึกผลการปฏิบัติ

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน FP/FHC-M

รหัสเครื่องจักร ตู้ดับเพลิง อาคาร B

เลขที่ใบงาน PM240800034

วันที่ปฏิบัติ 10/08/2024

ชื่ออาคาร B | F | ส่วนกลางBF | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่อาคาร บี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
2	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			

#### หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำเดือน

สาเหตุ ตรวจเช็คอุปกรณ์

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา ดำเนินการเรียบร้อย

#### บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



รหัสงาน FP/FHC-M

รหัสเครื่องจักร ตู้เบเพลิง อาคาร C

เลขที่ใบงาน PM240800036

วันที่ปฏิบัติ 10/08/2024

ชื่ออาคาร C | F | ส่วนกลางCF | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่อาคาร ซี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ	✓			

#### หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำเดือน

สาเหตุ ตรวจเช็คอุปกรณ์

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา ดำเนินการเรียบร้อย

#### บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY CLUB HOUSE
เลขที่ใบงาน	PM240900033
วันที่ปฏิบัติ	09/09/2024
ชื่ออาคาร	CLUB HOUSE   1   COMMON AREA CH1   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✓			

#### หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คประจำเดือน

สาเหตุ สถานะปกติ

คำแนะนำ สถานะปกติ

การแก้ปัญหา สถานะปกติ

#### บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน EM/LT-M

รหัสเครื่องจักร EMERGENCY อาคาร A

เลขที่ใบงาน PM240900027

วันที่ปฏิบัติ 07/09/2024

ชื่ออาคาร A | F | ส่วนกลางAF | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่อาคาร เอ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✓			

หมายเหตุ

รายละเอียด ปกติ

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY อาคาร B
เลขที่ใบงาน	PM240900032
วันที่ปฏิบัติ	08/09/2024
ชื่ออาคาร	B   F   ส่วนกลางBF   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   ทุกพื้นที่อาคาร บี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✓			

#### หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คประจำเดือน

สาเหตุ สถานะปกติ

คำแนะนำ สถานะปกติ

การแก้ปัญหา สถานะปกติ

#### บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY อาคาร C
เลขที่ใบงาน	PM240900030
วันที่ปฏิบัติ	09/09/2024
ชื่ออาคาร	C   F   ส่วนกลางCF   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   ทุกพื้นที่อาคาร ซี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✓			

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คประจำเดือน

สาเหตุ สถานะปกติ

คำแนะนำ สถานะปกติ


การแก้ปัญหา สถานะปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน	EM/EL-M
รหัสเครื่องจักร	EXIT LIGHT อาคาร A
เลขที่ใบงาน	PM240900028
วันที่ปฏิบัติ	07/09/2024
ชื่ออาคาร	A   F   ส่วนกลางAF   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   ทุกพื้นที่อาคาร เอ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			



หมายเหตุ

รายละเอียด ปกติ

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน	EM/EL-M
รหัสเครื่องจักร	EXIT LIGHT อาคาร B
เลขที่ใบงาน	PM240900029
วันที่ปฏิบัติ	08/09/2024
ชื่ออาคาร	B   F   ส่วนกลางBF   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   ทุกพื้นที่อาคาร บี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คประจำเดือน

สาเหตุ สถานะปกติ

คำแนะนำ สถานะปกติ

การแก้ปัญหา สถานะปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติ

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน	EM/EL-M
รหัสเครื่องจักร	EXIT LIGHT อาคาร C
เลขที่ใบงาน	PM240900031
วันที่ปฏิบัติ	09/09/2024
ชื่ออาคาร	C   F   ส่วนกลางCF   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   ทุกพื้นที่อาคาร ซี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คประจำเดือน

สาเหตุ สถานะปกติ

คำแนะนำ สถานะปกติ

การแก้ปัญหา สถานะปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติ

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



รหัสงาน	FA/FCP-M
รหัสเครื่องจักร	FCP-A
เลขที่ใบงาน	PM240900039
วันที่ปฏิบัติ	12/09/2024
ชื่ออาคาร	A   2   ส่วนกลางA2   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   สำนักงานนิติ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Fire Alarm Control Panel				
1	ทดสอบ FUNCTION การทำงานที่ตู้ FCP	✓			
2	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ.....232.....VAC				
3	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCIATER	✓			
4	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	✓			
6	ตรวจเช็คไฟ SHOWตู้ FCP	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	✓			
8	ตรวจเช็ค BATTERY	✓			
	No1.....13.4.....VDC				
	รวม.....26.9.....VDC				
	No2.....13.5.....VDC				
	ตรวจเช็คไฟชาร์จ BATTERY.....26.9.....VDC				
9	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
10	ตรวจเช็คจุดต่อ และ SOCKET สาย	✓			

หมายเหตุ

รายละเอียด    ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำเดือน

สาเหตุ        ตรวจเช็คอุปกรณ์

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

บันทึกผลการปฏิบัติ



1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน	FA/FCP-M
รหัสเครื่องจักร	FCP-B
เลขที่ใบงาน	PM240900040
วันที่ปฏิบัติ	12/09/2024
ชื่ออาคาร	B   1   ส่วนกลางB1   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   ห้องระบบควบคุม FIRE ALARM อาคาร B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Fire Alarm Control Panel				
1	ทดสอบ FUNCTION การทำงานที่ตู้ FCP	✓			
2	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ.....231.....VAC				
3	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	✓			
5	ตรวจเช็ค BATTERY	✓			
	No1.....13.3.....VDC				
	No2.....13.2.....VDC				
	ตรวจเช็คไฟชาร์จ BATTERY.....26.5.....VDC				
	รวม.....26.5.....VDC				
6	ตรวจเช็คไฟ SHOWตู้ FCP	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	✓			
8	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
9	ตรวจเช็คจุดต่อ และ SOCKET สาย	✓			
10	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCIATER	✓			

หมายเหตุ

รายละเอียด    ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำเดือน

สาเหตุ        ตรวจเช็คอุปกรณ์

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

บันทึกผลการปฏิบัติ



1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน	FA/FCP-M
รหัสเครื่องจักร	FCP-C
เลขที่ใบงาน	PM240900041
วันที่ปฏิบัติ	12/09/2024
ชื่ออาคาร	C   1   ส่วนกลางC1   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   ห้องระบบควบคุม FIRE ALARM อาคาร C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Fire Alarm Control Panel				
1	ทดสอบ FUNCTION การทำงานที่ตู้ FCP	✓			
2	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ.....231.....VAC				
3	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	✓			
5	ตรวจเช็ค BATTERY	✓			
	No1.....13.8.....VDC				
	No2.....13.6.....VDC				
	ตรวจเช็คไฟชาร์จ BATTERY.....27.5.....VDC				
	รวม.....27.5.....VDC				
6	ตรวจเช็คไฟ SHOW ตู้ FCP	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	✓			
8	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
9	ตรวจเช็คจุดต่อ และ SOCKET สาย	✓			
10	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCIATER	✓			

หมายเหตุ

รายละเอียด    ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำเดือน

สาเหตุ        ตรวจเช็คอุปกรณ์

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

บันทึกผลการปฏิบัติ



1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน FP/FHC-M

รหัสเครื่องจักร ตู้ดับเพลิง อาคาร A


เลขที่ใบงาน PM240900034

วันที่ปฏิบัติ 10/09/2024

ชื่ออาคาร A | F | ส่วนกลางAF | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่อาคาร เอ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
2	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
3	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
5	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน



รายละเอียด ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำเดือน

สาเหตุ ตรวจเช็คอุปกรณ์

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา ดำเนินการเรียบร้อย

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน FP/FHC-M

รหัสเครื่องจักร ตู้ดับเพลิง อาคาร B


เลขที่ใบงาน PM240900036

วันที่ปฏิบัติ 10/09/2024

ชื่ออาคาร B | F | ส่วนกลางBF | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่อาคาร บี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
2	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
3	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
5	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน



รายละเอียด ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำเดือน

สาเหตุ ตรวจเช็คอุปกรณ์

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา ดำเนินการเรียบร้อย

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



รหัสงาน FP/FHC-M

รหัสเครื่องจักร ตู้ดับเพลิง อาคาร C


เลขที่ใบงาน PM240900035

วันที่ปฏิบัติ 10/09/2024

ชื่ออาคาร C | F | ส่วนกลางCF | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่อาคาร ซี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
2	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
3	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
5	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน



รายละเอียด ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำเดือน

สาเหตุ ตรวจเช็คอุปกรณ์

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา ดำเนินการเรียบร้อย

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY CLUB HOUSE
เลขที่ใบงาน	PM241000028
วันที่ปฏิบัติ	09/10/2024
ชื่ออาคาร	CLUB HOUSE   1   COMMON AREA CH1   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✓			

#### หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำเดือน

สาเหตุ ตรวจเช็คการทำงาน

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

#### บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน EM/LT-M

รหัสเครื่องจักร EMERGENCY อาคาร A

เลขที่ใบงาน PM241000023

วันที่ปฏิบัติ 07/10/2024

ชื่ออาคาร A | F | ส่วนกลางAF | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่อาคาร เอ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✓			

#### หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คประจำเดือน

สาเหตุ สถานะปกติ

คำแนะนำ สถานะปกติ

การแก้ปัญหา สถานะปกติ

#### บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY อาคาร B
เลขที่ใบงาน	PM241000045
วันที่ปฏิบัติ	08/10/2024
ชื่ออาคาร	B   F   ส่วนกลางBF   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   ทุกพื้นที่อาคาร บี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✓			

#### หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำเดือน

สาเหตุ ตรวจเช็คการทำงาน

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

#### บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน EM/LT-M

รหัสเครื่องจักร EMERGENCY อาคาร C

เลขที่ใบงาน PM241000027

วันที่ปฏิบัติ 09/10/2024

ชื่ออาคาร C | F | ส่วนกลางCF | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่อาคาร ซี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✓			

#### หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำเดือน

สาเหตุ ตรวจเช็คการทำงาน

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

#### บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน	EM/EL-M
รหัสเครื่องจักร	EXIT LIGHT อาคาร A
เลขที่ใบงาน	PM241000024
วันที่ปฏิบัติ	07/10/2024
ชื่ออาคาร	A   F   ส่วนกลางAF   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   ทุกพื้นที่อาคาร เอ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			



หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คประจำเดือน

สาเหตุ สถานะปกติ

คำแนะนำ สถานะปกติ

การแก้ปัญหา สถานะปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติ

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน	EM/EL-M
รหัสเครื่องจักร	EXIT LIGHT อาคาร B
เลขที่ใบงาน	PM241000025
วันที่ปฏิบัติ	08/10/2024
ชื่ออาคาร	B   F   ส่วนกลางBF   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   ทุกพื้นที่อาคาร บี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			



หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำเดือน

สาเหตุ ตรวจเช็คการทำงาน

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

บันทึกผลการปฏิบัติ

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน	EM/EL-M
รหัสเครื่องจักร	EXIT LIGHT อาคาร C
เลขที่ใบงาน	PM241000026
วันที่ปฏิบัติ	09/10/2024
ชื่ออาคาร	C   F   ส่วนกลางCF   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   ทุกพื้นที่อาคาร ซี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

#### หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำเดือน

สาเหตุ ตรวจเช็คการทำงาน

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

#### บันทึกผลการปฏิบัติ


☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



รหัสงาน	FA/FCP-M
รหัสเครื่องจักร	FCP-A
เลขที่ใบงาน	PM241000034
วันที่ปฏิบัติ	12/10/2024
ชื่ออาคาร	A   2   ส่วนกลางA2   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   สำนักงานนิติ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Fire Alarm Control Panel				
1	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ.....31.8.....VAC				
2	ทดสอบ FUNCTION การทำงานที่ตู้ FCP	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	✓			
4	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCIATER	✓			
5	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	✓			
7	ตรวจเช็ค BATTERY	✓			
	No1.....13.4.....VDC				
	No2.....13.4.....VDC				
	ตรวจเช็คไฟชาร์จ BATTERY.....26.8.....VDC				
	รวม.....26.8.....VDC				
8	ตรวจเช็คไฟ SHOWตู้ FCP	✓			
9	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
10	ตรวจเช็คจุดต่อ และ SOCKET สาย	✓			



คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ



1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



รหัสงาน	FA/FCP-M
รหัสเครื่องจักร	FCP-B
เลขที่ใบงาน	PM241000035
วันที่ปฏิบัติ	12/10/2024
ชื่ออาคาร	B   1   ส่วนกลางB1   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   ห้องระบบควบคุม FIRE ALARM อาคาร B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Fire Alarm Control Panel				
1	ทดสอบ FUNCTION การทำงานที่ตู้ FCP	✓			
2	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ.....31.6.....VAC				
3	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	✓			
5	ตรวจเช็ค BATTERY	✓			
	No1.....13.3.....VDC				
	No2.....13.2.....VDC				
	ตรวจเช็คไฟชาร์จ BATTERY.....26.5.....VDC				
	รวม.....26.5.....VDC				
6	ตรวจเช็คไฟ SHOWตู้ FCP	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	✓			
8	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
9	ตรวจเช็คจุดต่อ และ SOCKET สาย	✓			
10	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCIATER		✓		



หมายเหตุ

รายละเอียด Pm-ประจำเดือน

สาเหตุ ตู้อนันต์เซ็นเตอร์ชำรุดจากเหตุการณ์ฟ้าผ่า

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา ติดต่อกันเพื่อส่งซ่อม

บันทึกผลการปฏิบัติ

☐

1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☒

2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน	FA/FCP-M
รหัสเครื่องจักร	FCP-C
เลขที่ใบงาน	PM241000036
วันที่ปฏิบัติ	12/10/2024
ชื่ออาคาร	C   1   ส่วนกลางC1   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   ห้องระบบควบคุม FIRE ALARM อาคาร C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Fire Alarm Control Panel				
1	ทดสอบ FUNCTION การทำงานที่ตู้ FCP	✓			
2	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ.....228.9.....VAC				
3	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	✓			
5	ตรวจเช็ค BATTERY	✓			
	No1.....13.8.....VDC				
	No2.....13.6.....VDC				
	ตรวจเช็คไฟชาร์จ BATTERY.....27.2.....VDC				
	รวม.....27.2.....VDC				
6	ตรวจเช็คไฟ SHOWตู้ FCP	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	✓			
8	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
9	ตรวจเช็คจุดต่อ และ SOCKET สาย	✓			
10	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCIATER		✓		

หมายเหตุ

รายละเอียด Pm-ประจำเดือน

สาเหตุ ตู้อนันต์เซียบเตอร์ชำรุดจากเหตุฟ้าผ่า

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา แจ้งประกันเพื่อส่งซ่อม

บันทึกผลการปฏิบัติ

☐

1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☒

2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน FP/FHC-M

รหัสเครื่องจักร ตู้ดับเพลิง อาคาร A

เลขที่ใบงาน PM241000032

วันที่ปฏิบัติ 10/10/2024

ชื่ออาคาร A | F | ส่วนกลางAF | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่อาคาร เอ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
2	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
3	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
5	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			

#### หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำเดือน

สาเหตุ ตรวจเช็คอุปกรณ์

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา ดำเนินการเรียบร้อย

#### บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน	FP/FHC-M
รหัสเครื่องจักร	ตู้ดับเพลิง อาคาร B
เลขที่ใบงาน	PM241000029
วันที่ปฏิบัติ	10/10/2024
ชื่ออาคาร	B   F   ส่วนกลางBF   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   ทุกพื้นที่อาคาร บี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
2	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
3	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
5	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			

#### หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำเดือน

สาเหตุ ตรวจเช็คอุปกรณ์

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

#### บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



รหัสงาน	FP/FHC-M
รหัสเครื่องจักร	ตู้ดับเพลิง อาคาร C
เลขที่ใบงาน	PM241000033
วันที่ปฏิบัติ	10/10/2024
ชื่ออาคาร	C   F   ส่วนกลางCF   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   ทุกพื้นที่อาคาร ซี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
2	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
3	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
5	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			

#### หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจสอบบำรุงรักษาประจำเดือน

สาเหตุ ตรวจเช็คอุปกรณ์

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา ดำเนินการเรียบร้อย

#### บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY CLUB HOUSE
เลขที่ใบงาน	PM241100026
วันที่ปฏิบัติ	09/11/2024
ชื่ออาคาร	CLUB HOUSE   1   COMMON AREA CH1   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   FIRE PUMP ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✓			

## หมายเหตุ

รายละเอียด ปกติ

สาเหตุ -

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา -

## บันทึกผลการปฏิบัติ

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY อาคาร A
เลขที่ใบงาน	PM241100021
วันที่ปฏิบัติ	07/11/2024
ชื่ออาคาร	A   F   ส่วนกลางAF   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   ทุกพื้นที่อาคาร เอ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✓			



หมายเหตุ

รายละเอียด Pm-ประจำเดือน

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY อาคาร B
เลขที่ใบงาน	PM241100032
วันที่ปฏิบัติ	08/11/2024
ชื่ออาคาร	B   F   ส่วนกลางBF   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   ทุกพื้นที่อาคาร บี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✓			

## หมายเหตุ

รายละเอียด ปกติ

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

## บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY อาคาร C
เลขที่ใบงาน	PM241100028
วันที่ปฏิบัติ	09/11/2024
ชื่ออาคาร	C   F   ส่วนกลางCF   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   ทุกพื้นที่อาคาร ซี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✓			

## หมายเหตุ

รายละเอียด ดีมาก

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

## บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน	EM/EL-M
รหัสเครื่องจักร	EXIT LIGHT อาคาร A
เลขที่ใบงาน	PM241100022
วันที่ปฏิบัติ	07/11/2024
ชื่ออาคาร	A   F   ส่วนกลางAF   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   ทุกพื้นที่อาคาร เอ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			



หมายเหตุ

รายละเอียด Pm-ประจำเดือน

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน	EM/EL-M
รหัสเครื่องจักร	EXIT LIGHT อาคาร B
เลขที่ใบงาน	PM241100025
วันที่ปฏิบัติ	08/11/2024
ชื่ออาคาร	B   F   ส่วนกลางBF   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   ทุกพื้นที่อาคาร บี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

## หมายเหตุ

รายละเอียด ปกติ

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

## บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน	EM/EL-M
รหัสเครื่องจักร	EXIT LIGHT อาคาร C
เลขที่ใบงาน	PM241100027
วันที่ปฏิบัติ	09/11/2024
ชื่ออาคาร	C   F   ส่วนกลางCF   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   ทุกพื้นที่อาคาร ซี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

## หมายเหตุ

รายละเอียด ดีมาก

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

## บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



รหัสงาน	FA/FCP-M
รหัสเครื่องจักร	FCP-A
เลขที่ใบงาน	PM241100035
วันที่ปฏิบัติ	12/11/2024
ชื่ออาคาร	A   2   ส่วนกลางA2   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   สำนักงานนิติ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Fire Alarm Control Panel				
1	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ.....25.....VAC				
2	ทดสอบ FUNCTION การทำงานที่ตู้ FCP	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	✓			
4	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCIATER	✓			
5	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	✓			
7	ตรวจเช็ค BATTERY	✓			
	No1.....12.3.....VDC				
	No2.....12.4.....VDC				
	ตรวจเช็คไฟชาร์จ BATTERY.....230.....VDC				
	รวม.....24.7.....VDC				
8	ตรวจเช็คไฟ SHOWตู้ FCP	✓			
9	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
10	ตรวจเช็คจุดต่อ และ SOCKET สาย	✓			

หมายเหตุ

รายละเอียด    ตรวจสอบประจำเดือน

สาเหตุ    -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน	FA/FCP-M
รหัสเครื่องจักร	FCP-B
เลขที่ใบงาน	PM241100034
วันที่ปฏิบัติ	12/11/2024
ชื่ออาคาร	B   1   ส่วนกลางB1   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   ห้องระบบควบคุม FIRE ALARM อาคาร B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Fire Alarm Control Panel				
1	ทดสอบ FUNCTION การทำงานที่ตู้ FCP	✓			
2	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
3	ตรวจเช็คจุดต่อ และ SOCKET สาย	✓			
4	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCIATER	✓			
5	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	✓			
7	ตรวจเช็ค BATTERY	✓			
	ตรวจเช็คไฟชาร์จ BATTERY.....230.....VDC				
	รวม.....24.7.....VDC				
	No1.....12.3.....VDC				
	No2.....12.4.....VDC				
8	ตรวจเช็คไฟ SHOWตู้ FCP	✓			
9	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ.....12.4.....VAC				
10	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	✓			

หมายเหตุ

รายละเอียด    ตรวจเช็คประจำเดือน

สาเหตุ    -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



รหัสงาน	FA/FCP-M
รหัสเครื่องจักร	FCP-C
เลขที่ใบงาน	PM241100033
วันที่ปฏิบัติ	12/11/2024
ชื่ออาคาร	C   1   ส่วนกลางC1   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   ห้องระบบควบคุม FIRE ALARM อาคาร C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Fire Alarm Control Panel				
1	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
2	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCIATER	✓			
3	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	✓			
5	ตรวจเช็ค BATTERY	✓			
	ตรวจเช็คไฟชาร์จ BATTERY.....230.....VDC				
	No1.....12.3.....VDC				
	รวม.....24.7.....VDC				
	No2.....12.4.....VDC				
6	ตรวจเช็คไฟ SHOWตู้ FCP	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	✓			
8	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ.....24.3.....VAC				
9	ทดสอบ FUNCTION การทำงานที่ตู้ FCP	✓			
10	ตรวจเช็คจุดต่อ และ SOCKET สาย	✓			

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจสอบประจำเดือน

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติ



1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน	FP/FHC-M
รหัสเครื่องจักร	ตู้ดับเพลิง อาคาร A
เลขที่ใบงาน	PM241100030
วันที่ปฏิบัติ	10/11/2024
ชื่ออาคาร	A   F   ส่วนกลางAF   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   ทุกพื้นที่อาคาร เอ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
2	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
3	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
5	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			

#### หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คประจำเดือน

สาเหตุ สถานะปกติ

คำแนะนำ สถานะปกติ

การแก้ปัญหา สถานะปกติ

#### บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน FP/FHC-M

รหัสเครื่องจักร ตู้เบเพลิง อาคาร B

เลขที่ใบงาน PM241100031

วันที่ปฏิบัติ 10/11/2024

ชื่ออาคาร B | F | ส่วนกลางBF | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทุกพื้นที่อาคาร บี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
2	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
3	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
5	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			

#### หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คประจำเดือน

สาเหตุ สถานะปกติ

คำแนะนำ สถานะปกติ

การแก้ปัญหา สถานะปกติ

#### บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



รหัสงาน	FP/FHC-M
รหัสเครื่องจักร	ตู้ดับเพลิง อาคาร C
เลขที่ใบงาน	PM241100029
วันที่ปฏิบัติ	10/11/2024
ชื่ออาคาร	C   F   ส่วนกลางCF   ไม่ระบุ   ไม่ระบุ   ทุกพื้นที่อาคาร ซี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
2	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
3	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
5	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			

#### หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คประจำเดือน

สาเหตุ สถานะปกติ

คำแนะนำ สถานะปกติ

การแก้ปัญหา สถานะปกติ

#### บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

# ภาคผนวก ข-12

---

หนังสือสำคัญนิติบุคคลอาคารชุด



อ.ช. ๑๐

## หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

หนังสือนี้ออกให้เพื่อแสดงว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามคำขอของผู้มีกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคาร ชื่อ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ ๑๗/๒๕๕๖ วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่ออาคารชุด “ ดี คอนโด แคมปัส รีสอร์ท ”

โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๑๐๗๒ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๓. จำนวนอาคาร ๓ หลัง

๔. จำนวนห้องชุด ๕๒๑ ห้องชุด

๕. บันทึกรายละเอียด (รายการทรัพย์สินส่วนกลาง เฉพาะทรัพย์สินส่วนกลางตามมาตรา ๑๕

(๕),(๖),(๗)

- โฉนดที่ดินที่ตั้งอาคารชุดโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๑๐๗๒ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ ๘-๐-๔๗.๖ ไร่ , ห้องสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด , ห้องปั้มน้ำ ห้องควบคุมระบบจักรกล และห้องติดตั้งเครื่องจักรกลระบบต่าง ๆ ชั้น ๑ และชั้นดาดฟ้าของทั้งสองอาคาร, พื้นที่ทางเดินภายในอาคาร รวาระเบียงบันไดภายในอาคาร บันไดหนีไฟ กำแพงและรั้ว ของทั้ง ๓ อาคาร, ลิฟท์โดยสาร ๖ เครื่อง พร้อมระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ (อาคารละ ๒ เครื่อง) , ระบบไฟฟ้าหลัก ชั้น ๑ ถึงเก็บน้ำ ชั้น ๑ และชั้นดาดฟ้าของทั้ง ๓ อาคาร, ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบสุขาภิบาล ชั้น ๑ ของทั้ง ๓ อาคาร , ระบบป้องกันอัคคีภัย ชั้น ๑ - ๖ ของทั้ง ๓ อาคาร , ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบป้องกันฟ้าผ่า, ห้องซักриด ชั้น ๑ ของทั้ง ๓ อาคาร , โถงรับแขกและห้องน้ำส่วนกลาง ชั้น ๑ ของทั้ง ๓ อาคาร , ป้ายชื่ออาคารด้านหน้าอาคาร, ไฟแสงสว่างรอบนอกอาคารและไฟแสงสว่างทางเดินภายในโครงการ ชั้น ๑ - ๖ ของทั้ง ๓ อาคาร, ทางรถวิ่ง ทางเดิน ที่จอดรถยนต์ภายนอกและภายในอาคาร ชั้น ๑ ของทั้ง ๓ อาคาร , ระบบสัญญาณโทรทัศน์แบบเสาอากาศรวม พร้อมสายที่เตรียมไว้สำหรับเคเบิลทีวี , ตู้รับจดหมาย ชั้น ๑ ของทั้ง ๓ อาคาร , ส่วนส่วนกลาง , ระบบ CCTV / Access Card , ห้องพักขยะบริเวณชั้น ๑ - ๖ ของแต่ละอาคาร, ห้องขยะรวม ชั้น ๑ , ห้องมิเตอร์ไฟฟ้า ชั้น ๑ - ๖ ของทั้ง ๓ อาคาร , ห้องออกกำลังกาย ชั้น ๒ ของอาคารสโมสร, ห้องควบคุมไฟฟ้าบริเวณชั้น ๑ ของทั้ง ๓ อาคาร , ห้องป้อมยาม (หน้าโครงการ) , สระว่ายน้ำน้ำ ชั้น ๑ ของอาคารสโมสร และทรัพย์สินส่วนกลางอื่น ๆ ที่มีเพิ่มเติมในภายหลังในภายหลัง ซึ่งมีไว้ใช้ร่วมกันทั้ง ๓ อาคาร

๖. ทรัพย์สินส่วนบุคคล

ห้องชุดเพื่ออยู่อาศัย

จำนวน

๕๒๑

ห้องชุด

ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า

จำนวน

-

ห้องชุด

ที่จอดรถส่วนบุคคล

จำนวน

-

คัน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกรภัทร์ วิฑูรย์ธาดา)  
นักวิชาการที่ดินชำนาญการ  
๒ พ.ค. ๒๕๕๗

(ลงชื่อ)

พนักงานเจ้าหน้าที่

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

ต่อจาก ๐๘.๑๒.๑ เลข. ๑๒ พ.ค. ๑๖๕๓, ๑๖๕๔.  
 รายการจดทะเบียนแต่งตั้ง / เปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด และเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

ลำดับ	ประเภท	อาคารชุด		นิติบุคคลอาคารชุด		ชื่อผู้พ้นจากตำแหน่ง	ชื่อผู้ได้รับแต่งตั้งใหม่	พนักงานเจ้าหน้าที่ จดทะเบียน ที่ เดือน ปี
		ชื่อ	ทะเบียน เลขที่	ชื่อ	ทะเบียน เลขที่			
๑๐๑๔	เปลี่ยนแปลงผู้จัดการ นิติบุคคลอาคารชุด (ตามมติที่ประชุมในคราว ประชุมวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓)	อัสนโต แคมป์สไรท์	๑๗/๒๕๕๓	อัสนโต แคมป์สไรท์	๒๑/๒๕๕๓	มณีกา พลักรัตน์พจน์	มณีกา พลักรัตน์พจน์	[Redacted]
						จิราดิ ไชยวงษาสวัสดิ์	จิราดิ ไชยวงษาสวัสดิ์	
						ดวงวิมล เป็นอยู่	ดวงวิมล เป็นอยู่	
๑๐๑๕	เปลี่ยนแปลงผู้จัดการ นิติบุคคลอาคารชุด	อัสนโต แคมป์ส	๑๗/๒๕๕๓	อัสนโต แคมป์ส	๒๑/๒๕๕๓	[Redacted]		[Redacted]
		ไพรัตน์		ไพรัตน์				
						[Redacted]		[Redacted]
						[Redacted]		[Redacted]

ถ้าเนาถูกต้อง

[Redacted]  
 นักวิชาการที่ดินชำนาญการ  
 ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๓



อ.ช. ๑๓

## หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินจังหวัด เชียงใหม่  
วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด  
ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ทะเบียนเลขที่ 23/2556  
เมื่อวันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด..... ดี กันโด แคมป์ส รีสอร์ท
๒. มีวัตถุประสงค์นิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งบัญญัติว่า เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางและให้มีอำนาจกระทำการใดๆ  
เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้.....
๓. ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ เลขที่ 222 หมู่ที่ 4 ตรอก/ซอย -  
ถนน สุเทพ ตำบล/แขวง สุเทพ อำเภอ/เขต เมืองเชียงใหม่  
จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200 โทรศัพท์.....

(ลงชื่อ)..... นายไพรัตน์ เคียรธมาน ..... พนักงานเจ้าหน้าที่  
(นายไพรัตน์ เคียรธมาน)  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

สำเนาถูกต้อง

นางสาวกรภัทร์ วิฑูรย์ธาดา  
(นางสาวกรภัทร์ วิฑูรย์ธาดา)  
นักวิชาการที่ดินชำนาญการ  
๒๗ พ.ค. ๒๕๕๗



(อ.ข.๑๔)

ประกาศ  
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่  
เรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

ด้วย ผู้จดทะเบียนอาคารชุดชื่อ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และผู้ซื้อห้องชุดรายแรก ชื่อ น. [REDACTED] ได้ยื่นขอจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางและให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวของอาคารชุดชื่อ “ดี คอนโด แคมปัส รีสอร์ท”

พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดชื่อ “ดี คอนโด แคมปัส รีสอร์ท” ทะเบียนเลขที่ ๒๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖

ลงชื่อ

(นายไพรัตน์ เคียรสุมาน)

พนักงานเจ้าหน้าที่

สำเนาออกต่อ

นักวิชาการที่ดินชำนาญการ

๓๗ พ.ค. ๒๕๖๗