

ภาคผนวก ข-10

เอกสารตรวจสอบระบบท่อ





PREVENTIVE MAINTENANCE QUARTERLY REPORT

SYSTEMS	Sanitary Systems	DATE :	18/9/2567		
TOPIC	Booter Pump	LOCATION			
Equipment No.					
Item	Description	STD	RESULT		REMARK
			Normal	Ab-normal	
1. ท่อ					
1.1	ตรวจสอบรอยรั่วและจุดบกพร่องของท่อ	Normal	/		
1.2	ตรวจสอบสภาพน๊อตที่ยึดท่อ	Normal	/		
1.3	ตรวจสอบสภาพท่อ	Normal	/		
1.4	ทดสอบการทำงานของวาล์ว	Smooth	/		
1.5	ทำความสะอาดไส้กรอง	Clean	/		
1.6	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์รองรับท่อ	Tight	/		
2. มอเตอร์					
2.1	ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่น	Normal	/		
2.2	ตรวจสอบตัวเครื่องมอเตอร์	Normal	/		
2.3	ตรวจสอบมอเตอร์ลงกราวด์หรือไม่	-	/		
2.4	ตรวจสอบความต้านทานระหว่างเฟส	-	/		
2.5	ตรวจสอบกระแสของมอเตอร์	-	/		
2.6	ตรวจสอบสภาพน๊อตที่ยึดมอเตอร์	Tight	/		
3. ปั๊ม					
3.1	ตรวจสอบรอยรั่ว	Normal	/		
3.2	ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่น	Normal	/		
3.3	ตรวจสอบสภาพน๊อตต่างๆ	Tight	/		
3.4	ตรวจสอบสภาพแมคซีลของปั๊ม	Normal	/		
3.5	ตรวจสอบแกนเพลลา	Normal	/		
4. ชุดควบคุม					
4.1	ทำความสะอาดหน้าสัมผัสด้วยน้ำยาทำความสะอาด	Clean	/		
4.2	ตรวจสอบจุดต่อสาย	Tight	/		
4.3	ตรวจสอบสภาพสายไฟ	Normal	/		
4.4	ตรวจสอบการทำงานของแม็กเนติกคอนแทกเตอร์	Normal	/		
4.5	ตรวจสอบการทำงานของโอเวอร์โหลด	Normal	/		
4.6	ตรวจสอบไฟแสดงสถานะการทำงาน	Normal	/		
4.7	ตรวจสอบระบบกราวด์	Normal	/		
5. ระหว่างการทำงาน					
5.1	แรงดันเริ่มการทำงาน	Normal	/		
5.2	แรงดันตัดการทำงาน	Normal	/		
5.3	ตรวจสอบเสียงขณะทำงานปกติหรือไม่	Normal	/		
Checked by		Time		Approve by	
<div style="background-color: black; width: 100px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 20px;"></div>		Start		<div style="background-color: black; width: 100px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div>	
		Finished			