 บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน Daily recorded for automatic wastewater parameter	FM-SF-108
	Rev.00
พื้นที่/Location	Pit#1 บ่อระบายข้างโรงอาหาร (Pit#1 Canteen)
Month...JUL 24.....	

Date	pH 5.5-9.0	Turbidity < 100 NTU	Result		Check by	Remark
1	7.71	15.47	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
2	7.92	28.11	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
3	7.60	22.65	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
4	7.76	15.23	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
5	7.64	17.32	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
6	7.81	26.03	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
7			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
8	7.68	12.60	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
9	7.80	23.41	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
10	7.81	28.47	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
11	7.69	33.76	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
12	7.76	29.90	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
13	7.90	29.19	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
14			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
15	7.28	31.61	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
16	7.55	28.81	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
17	7.66	10.87	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
18	7.90	29.19	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
19	7.70	29.14	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
20	7.68	33.16	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
21			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
22	7.55	14.54	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
23	7.53	28.36	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
24	7.63	31.92	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
25	7.17	33.60	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
26	7.27	32.45	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
27			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
28			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
29			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
30	7.56	26.79	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
31	7.63	24.96	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		

การตรวจสอบ : ให้อ่านค่าที่หน้าตู้ กรอกราคาลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วเช็คลงในช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NG ให้แก้ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก้ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น



บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน

Daily recorded for automatic wastewater parameter

FM-SF-108

Rev.00

พื้นที่/Location

Pit#5 บ่อ Cooling (Pit#5 Cooling Return pit)

Month...JUL 24.....

Date	pH 5.5-9.0	Turbidity < 100 NTU	<input type="checkbox"/> conductivity < 6,000 µS/cm	Result		Check by	Remark
			<input type="checkbox"/> TDS <3,000 mg/L				
1	8.90	12.68	1673.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
2	9.00	14.71	1636.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
3	9.00	13.14	1628.9	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
4	9.00	13.19	1659.1	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
5	9.02	12.10	1672.5	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
6	8.99	19.72	1536.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
7				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
8	8.96	13.68	1691.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
9	9.00	44.60	1711.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
10	8.99	26.16	1621.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
11	9.00	21.28	1636.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
12	9.02	22.31	1720.4	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
13	9.01	12.48	1722.1	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
14				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
15	9.00	26.16	1493.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
16	8.96	17.63	1660.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
17	9.00	15.91	1170.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
18	9.01	17.49	1722.1	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
19	9.05	11.49	1720.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
20	8.99	16.19	1618.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
21				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
22	8.97	26.02	1730.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
23	8.99	17.98	1681.9	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
24	8.98	11.60	1542.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
25	9.01	10.42	1618.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
26	9.02	9.42	1692.4	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
27				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
28				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
29				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
30	8.89	9.16	1436.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
31	9.00	8.27	1579.9	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		

การตรวจสอบ : ให้ดูค่าที่หน้าตู้ กรอกลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วเช็คลงในช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NG ให้แก้ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก้ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น



บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน

FM-SF-108

FORGING

Daily recorded for automatic wastewater parameter

Rev.00

พื้นที่/Location

Pit#4 บ่อบำบัดน้ำเสีย (Pit#4 WWT)

Month...JUL 24.....

Date	pH 5.5-9.0	Turbidity < 100 NTU	<input type="checkbox"/> conductivity < 6,000 μ S/cm	Result		Check by	Remark
			<input type="checkbox"/> TDS <3,000 mg/L				
1	8.15	19.26	603.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
2	7.56	11.43	629.5	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
3	8.19	17.28	1003.9	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
4	7.53	0.943	390.5	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
5	8.06	2.416	455.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
6	8.61	6.39	593.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
7				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
8	8.33	4.89	560.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
9	8.27	8.03	640.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
10	7.81	2.852	405.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
11	8.01	11.70	876.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
12	8.46	5.75	776.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
13	8.09	4.01	1014.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
14				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
15	8.77	12.03	629.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
16	8.46	5.75	776.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
17	8.99	1.56	772.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
18	8.09	4.81	1014.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
19	8.07	6.30	398.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
20	8.16	11.16	762.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
21				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
22	7.79	1.650	348.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
23	8.79	8.37	1781.1	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
24	8.07	6.30	398.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
25	8.41	4.34	496.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
26	8.14	4.73	819.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
27				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
28				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
29				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
30	7.69	2.202	357.9	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
31	7.79	1.650	346.5	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		

การตรวจสอบ : ให้ดูค่าที่หน้าตู้ กรอกค่าลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วเช็คลงในช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NG ให้แก้ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก้ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น



บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน

FM-SF-108

FORGING

Daily recorded for automatic wastewater parameter

Rev.00

พื้นที่/Location

Pit#4 บ่อบำบัดน้ำเสีย (Pit#4 WWT)

Month...AUG 24.....

Date	pH 5.5-9.0	Turbidity < 100 NTU	<input type="checkbox"/> conductivity < 6,000 μ S/cm	Result		Check by	Remark
			<input type="checkbox"/> TDS <3,000 mg/L				
1	8.19	10.22	1003.9	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
2	8.30	7.09	671.9	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
3				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
4				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
5	7.70	9.82	361.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
6	7.59	21.13	569.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
7	7.81	2.852	405.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
8	7.99	5.91	1121.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
9	8.21	5.09	766.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
10				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
11				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
12				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
13	7.45	2.514	204.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
14	8.63	3.102	854.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
15	7.61	3.85	920.1	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
16	7.88	2.781	944.9	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
17	8.00	4.84	826.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
18				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
19	7.61	3.20	310.9	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
20	7.46	24.14	602.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
21	7.81	5.03	920.1	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
22	8.07	6.30	393.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
23	7.78	4.38	447.4	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
24				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
25				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
26	7.15	4.71	615.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
27	7.79	5.10	1121.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
28	8.30	7.01	671.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
29	8.21	11.03	731.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
30	8.33	4.89	560.4	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
31				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		

การตรวจสอบ : ให้ดูค่าที่หน้าตู้ กรอกลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วขีดลงในช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NG ให้แก้ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก้ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น



บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน

FM-SF-108

FORGING

Daily recorded for automatic wastewater parameter

Rev.00

พื้นที่/Location

Pit#5 บ่อ Cooling (Pit#5 Cooling Return pit)

Month...AUG 24.....

Date	pH 5.5-9.0	Turbidity < 100 NTU	<input type="checkbox"/> conductivity < 6,000 μ S/cm	Result		Check by	Remark
			<input type="checkbox"/> TDS < 3,000 mg/L				
1	8.89	9.87	1669.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
2	8.86	11.26	1666.5	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
3				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
4				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
5	8.90	16.85	1588.4	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
6	8.87	12.68	1503.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
7	8.97	15.53	1512.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
8	8.99	15.35	1565.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
9	8.96	13.66	1568.4	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
10				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
11				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
12				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
13	8.84	12.62	1806.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
14	8.98	15.22	1558.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
15	9.02	15.31	1578.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
16	9.00	19.80	1591.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
17	8.97	12.58	1602.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
18				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
19	8.90	13.20	1622.5	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
20	9.02	15.87	1616.5	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
21	9.03	15.25	1629.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
22	9.00	14.46	1626.4	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
23	9.00	14.84	1634.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
24				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
25				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
26	8.91	17.41	1699.9	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
27	8.99	15.40	1562.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
28	9.02	11.62	1641.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
29	9.01	11.64	1643.1	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
30	9.03	14.10	1711.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
31				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		

การตรวจสอบ : ให้ดูค่าที่หน้าตู้ กรอกลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วเช็คลงในช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NG ให้แก้ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก้ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น



บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน

Daily recorded for automatic wastewater parameter

FM-SF-108

Rev.00

พื้นที่/Location

Pit#1 บ่อระบายข้างโรงอาหาร (Pit#1 Canteen)

Month...AUG 24.....

Date	pH 5.5-9.0	Turbidity < 100 NTU	Result		Check by	Remark
1	7.65	35.80	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
2	7.87	33.29	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
3			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
4			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
5	7.54	19.94	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
6	7.48	21.16	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
7	7.85	32.53	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
8	7.70	33.24	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
9	7.76	31.46	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
10			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
11			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
12			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
13	7.62	10.30	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
14	7.86	11.24	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
15	7.65	24.69	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
16	7.79	15.14	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
17	7.82	29.73	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
18			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
19	7.56	21.12	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
20	7.74	19.41	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
21	7.84	20.15	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
22	7.75	18.08	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
23	7.88	22.82	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
24			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
25			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
26	7.68	16.10	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
27	7.74	11.86	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
28	7.80	26.46	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
29	7.84	22.57	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
30	7.72	46.36	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
31			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		

การตรวจสอบ : ให้ดูค่าที่หน้าตู้ กรอกลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วเช็คลงในช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NG ให้แก้ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก้ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น



บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน

FM-SF-108

FORGING

Daily recorded for automatic wastewater parameter

Rev.00


พื้นที่/Location

Pit#1 ปอระบายข้างโรงอาหาร (Pit#1 Canteen)

Month...SEP 24.....

Date	pH 5.5-9.0	Turbidity < 100 NTU	Result		Check by	Remark
1			<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
2	7.66	25.55	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
3	7.93	26.42	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
4	7.80	29.19	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
5	7.92	27.80	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
6	7.79	31.71	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
7			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
8			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
9	7.23	10.75	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
10	7.83	36.72	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
11	7.89	31.83	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
12	7.87	33.93	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
13	7.79	31.71	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
14	7.80	21.61	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
15			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
16	7.72	21.37	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
17	7.70	29.14	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
18	7.90	26.18	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
19	8.01	29.92	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
20	8.03	21.16	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
21	7.86	13.12	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
22			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
23	7.84	17.33	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
24	7.40	47.68	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
25	7.86	13.17	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
26	7.68	15.10	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
27	7.65	29.69	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
28			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
29			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
30	7.79	17.26	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
31			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		

การตรวจสอบ : ให้ดูค่าที่หน้าตู้ กรอกลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วเช็คลงในช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NG ให้แก้ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก้ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น

	บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน Daily recorded for automatic wastewater parameter	FM-SF-108 Rev.00
	วันที่/Location Pit#5 11 Cooling (Pit#5 Cooling Return pit) Month...SEP 24.....	

Date	pH 5.5-9.0	Turbidity < 100 NTU	<input type="checkbox"/> conductivity < 6,000 µS/cm	Result		Check by	Remark
			<input type="checkbox"/> TDS <3,000 mg/L				
1				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
2	8.92	11.92	1557.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
3	9.07	12.57	1595.4	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
4	9.05	17.49	1722.1	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
5	9.05	12.57	1629.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
6	9.05	12.10	1604.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
7				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
8				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
9	9.06	12.40	1711.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
10	9.07	11.54	1642.1	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
11	9.06	12.41	1705.9	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
12	9.05	11.29	1620.9	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
13	9.08	12.10	1604.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
14	9.05	13.02	1590.1	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
15				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
16	9.03	10.22	1766.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
17	9.05	11.49	1720.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
18	9.01	18.36	1965.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
19	9.02	16.81	1655.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
20	9.12	19.59	1809.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
21	9.09	18.59	1795.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
22	9.			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
23	9.02	20.07	1865.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
24	9.04	16.36	1642.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
25	9.04	15.49	1585.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
26	8.97	18.71	1615.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
27	8.92	12.09	1466.9	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
28				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
29				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
30	8.90	11.23	1465.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
31				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		

การตรวจสอบ : ให้ดูค่าที่หน้าตู้ กรอกลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วเช็คลงในช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NG ให้แก้ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก้ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น



บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน
Daily recorded for automatic wastewater parameter

FM-SF-108

Rev.00

พื้นที่/Location Pit#4 บ่อบำบัดน้ำเสีย (Pit#4 WWT)

Month...SEP 24.....

Date	pH 5.5-9.0	Turbidity < 100 NTU	<input type="checkbox"/> conductivity < 6,000 μ S/cm	Result		Check by	Remark
			<input type="checkbox"/> TDS <3,000 mg/L				
1				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
2	7.80	3.465	402.4	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
3	8.09	3.22	1074.5	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
4	8.09	4.81	1014.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
5	7.82	12.09	417.4	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
6	8.51	4.62	606.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
7				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
8				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
9	7.86	5.24	326.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
10	8.41	4.34	476.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
11	8.83	8.13	1032.1	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
12	8.28	7.02	326.4	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
13	8.51	8.62	606.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
14	7.97	12.03	569.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
15				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
16	7.64	14.00	446.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
17	8.07	6.30	398.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
18	8.21	4.90	768.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
19	8.16	12.19	770.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
20	8.32	4.39	1194.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
21	8.05	13.47	309.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
22	<			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
23	7.81	2.852	405.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
24	8.10	5.39	986.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
25	8.56	4.33	412.5	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
26	7.51	5.31	615.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
27	8.46	5.25	376.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
28				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
29				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
30	7.62	2.332	313.5	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
31				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		

การตรวจสอบ : ให้อ่านค่าที่หน้าตู้ กรอกลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วเช็คลงในช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NG ให้แก้ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก้ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น



บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน

Daily recorded for automatic wastewater parameter

FM-SF-108

Rev.00

พื้นที่/Location

Pit#1 บ่อระบายข้างโรงอาหาร (Pit#1 Canteen)

Month...OCT 24.....

Date	pH 5.5-9.0	Turbidity < 100 NTU	Result		Check by	Remark
1	7.96	31.83	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
2	7.98	26.96	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
3	8.98	25.13	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
4	8.01	27.91	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
5			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
6			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
7	7.74	12.25	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
8	7.68	15.10	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
9	7.94	24.92	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
10	7.39	27.06	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
11	8.04	24.13	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
12	8.13	28.24	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
13			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
14	7.92	16.49	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
15	7.90	20.29	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
16	7.95	24.01	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
17	7.81	23.51	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
18	7.69	28.19	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
19			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
20			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
21			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
22			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
23			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
24	7.54	3.95	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
25	7.69	12.62	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
26			<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
27			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
28	7.99	10.81	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
29	7.94	24.13	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
30	7.92	12.93	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
31	8.02	19.48	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		

การตรวจสอบ : ให้ดูค่าที่หน้าตู้ กรอกลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วเช็คลงในช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NG ให้แก้ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก้ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น



บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน
Daily recorded for automatic wastewater parameter

FM-SF-108

Rev.00

พื้นที่/Location Pit#4 บ่อบำบัดน้ำเสีย (Pit#4 WWT)

Month...OCT 24.....

Date	pH 5.5-9.0	Turbidity < 100 NTU	<input type="checkbox"/> conductivity < 6,000 μ S/cm	Result		Check by	Remark
			<input type="checkbox"/> TDS < 3,000 mg/L				
1	7.62	21.23	987.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
2	8.22	3.311	823.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
3	7.80	3.465	402.4	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
4	7.63	2.194	500.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
5				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
6				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
7	7.80	3.654	409.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
8	7.51	5.71	515.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
9	7.63	5.52	905.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
10	7.87	3.201	1340.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
11	7.74	7.04	625.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
12	7.40	13.82	458.4	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
13				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
14	7.43	0.981	304.1	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
15	7.68	0.903	290.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
16	6.88	13.45	874.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
17	7.43	0.981	304.1	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
18	8.16	13.77	895.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
19				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
20				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
21				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
22				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
23				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
24	8.16	13.77	895.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
25	8.31	4.09	215.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
26				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
27				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
28	8.00	6.25	987.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
29	8.02	11.08	1017.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
30	7.96	10.16	949.4	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
31	7.90	3.456	402.4	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		

การตรวจสอบ : ให้ดูค่าที่หน้าตู้ กรอกลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วเช็คลงใน
ช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NG ให้แก้ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก้ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น



บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน

Daily recorded for automatic wastewater parameter

FM-SF-108

Rev.00

พื้นที่/Location

Pit#5 บ่อ Cooling (Pit#5 Cooling Return pit)

Month...OCT 24.....

Date	pH 5.5-9.0	Turbidity < 100 NTU	<input type="checkbox"/> conductivity < 6,000 μ S/cm	Result		Check by	Remark
			<input type="checkbox"/> TDS < 3,000 mg/L				
1	8.86	21.13	1698.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
2	9.03	13.42	1421.4	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
3	9.03	13.58	1469.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
4	9.05	13.09	1441.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
5				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
6				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
7	8.96	53.34	1399.9	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
8	8.91	17.51	1699.9	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
9	9.03	43.25	1313.4	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
10	8.89	11.28	1641.1	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
11	8.98	31.27	1421.5	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
12	8.98	34.00	1436.5	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
13				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
14	8.79	24.51	1411.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
15	8.86	24.76	1457.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
16	8.84	21.39	1437.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
17	8.83	14.54	1486.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
18	8.84	9.95	1399.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
19				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
20				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
21				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
22				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
23				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
24	8.98	12.22	1420.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
25	8.66	13.32	1193.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
26				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
27				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
28	8.46	10.87	1162.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
29	8.26	14.56	1139.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
30	8.75	6.23	1190.1	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
31	8.92	11.92	1552.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		

การตรวจสอบ : ให้ดูค่าที่หน้าตู้ กรอกลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วเช็คลงในช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NG ให้แก้ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก้ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น



บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน

Daily recorded for automatic wastewater parameter

FM-SF-108

Rev.00

พื้นที่/Location

Pit#1 บ่อระบายข้างโรงอาหาร (Pit#1 Canteen)

Month...NOV 24.....

Date	pH 5.5-9.0	Turbidity < 100 NTU	Result		Check by	Remark
1			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
2			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
3			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
4	7.92	12.52	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
5	8.13	22.93	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
6	7.93	22.14	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
7	7.81	20.76	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
8	7.92	17.09	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
9			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
10			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
11	8.94	18.93	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
12	8.34	18.22	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
13	8.02	58.12	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
14	7.75	81.53	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
15	7.74	17.95	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
16			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
17			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
18	8.28	28.66	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
19	8.18	15.35	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
20	7.94	14.93	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
21	7.81	28.51	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
22	8.07	32.44	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
23	8.02	22.81	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
24			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
25	8.02	16.62	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
26	8.18	15.52	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
27	8.16	27.38	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
28	8.03	28.51	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
29	8.18	15.59	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
30			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
31			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		

การตรวจสอบ : ให้ดูค่าที่หน้าตู้ กรอกรหัสลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วเช็คลงในช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NG ให้แก้ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก้ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น



บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน

Daily recorded for automatic wastewater parameter

FM-SF-108

Rev.00

พื้นที่/Location

Pit#4 บ่อบำบัดน้ำเสีย (Pit#4 WWT)

Month...NOV 24.....

Date	pH 5.5-9.0	Turbidity < 100 NTU	<input type="checkbox"/> conductivity < 6,000 μ S/cm	Result		Check by	Remark
			<input type="checkbox"/> TDS <3,000 mg/L				
1				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
2				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
3				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
4	8.09	2.893	516.9	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
5	7.80	2.475	619.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
6	8.31	2.365	207.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
7	8.09	2.266	742.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
8	7.76	10.16	949.4	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
9				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
10				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
11	7.61	0.903	290.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
12	8.64	1.410	504.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
13	6.88	13.45	2814.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
14	8.24	16.15	1399.5	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
15	8.06	2.416	455.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
16				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
17				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
18	7.69	4.73	577.5	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
19	7.82	1.262	605.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
20	8.19	1.291	833.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
21	8.31	2.365	808.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
22	8.41	11.82	672.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
23	8.49	11.29	441.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
24				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
25	7.84	19.12	304.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
26	7.82	1.262	605.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
27	8.09	2.266	742.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
28	8.13	1.590	953.1	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
29	8.22	1.431	249.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
30				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
31				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		

การตรวจสอบ : ให้ดูค่าที่หน้าตู้ กรอกลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วเช็คลงในช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NG ให้แก้ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก้ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น



บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน

Daily recorded for automatic wastewater parameter

FM-SF-108

Rev.00

พื้นที่/Location

Pit#5 ปล่อย Cooling (Pit#5 Cooling Return pit)

Month...NOV 24.....

Date	pH 5.5-9.0	Turbidity < 100 NTU	<input type="checkbox"/> conductivity < 6,000 µS/cm	Result		Check by	Remark
			<input type="checkbox"/> TDS <3,000 mg/L				
1				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
2				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
3				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
4	8.26	6.25	1294.4	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
5	8.87	2.99	1223.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
6	8.88	2.59	1318.5	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
7	8.01	2.32	1355.4	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
8	8.75	6.73	1190.1	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
9				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
10				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
11	8.90	10.63	1432.1	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
12	8.88	6.31	1403.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
13	8.84	1.95	1391.9	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
14	8.93	2.44	1428.9	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
15	8.96	13.32	1409.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
16				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
17				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
18	8.88	2.60	1492.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
19	8.86	18.30	1421.4	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
20	8.39	13.28	1472.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
21	8.85	14.94	1269.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
22	8.81	9.13	1337.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
23	8.75	7.25	1301.5	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
24				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
25	8.87	15.50	1249.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
26	8.86	18.30	1421.4	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
27	8.83	14.46	1360.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
28	8.13	6.40	1533.1	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
29	8.74	15.12	1277.9	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
30				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
31				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		

การตรวจสอบ : ให้ดูค่าที่หน้าตู้ กรอกลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วเช็คลงในช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NG ให้แก้ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก้ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น



บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน

Daily recorded for automatic wastewater parameter

FM-SF-108

Rev.00

พื้นที่/Location

Pit#1 บ่อระบายข้างโรงอาหาร (Pit#1 Canteen)

Month... DEC 24

Date	pH 5.5-9.0	Turbidity < 100 NTU	Result		Check by	Remark
1			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
2	8.18	15.58	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
3	8.01	24.19	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
4	7.92	18.97	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
5	7.90	18.00	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
6			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
7	8.14	26.22	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
8	8.16	27.12	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
9	8.01	16.69	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
10	8.06	23.13	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
11	8.15	25.85	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
12	8.16	27.37	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
13	7.98	31.61	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
14			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
15			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
16	8.14	26.22	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
17	8.11	25.31	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
18	7.93	33.53	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
19	7.89	31.66	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
20	8.77	4.53	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
21			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
22			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
23	8.16	27.38	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
24	8.31	26.26	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
25	7.70	27.14	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
26	7.96	33.28	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
27			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
28			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
29			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
30			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
31			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		

การตรวจสอบ : ให้อ่านค่าที่หน้าตู้ กรอกรหัสลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วขีดลงในช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NG ให้แก้ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก้ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น



บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน

Daily recorded for automatic wastewater parameter

FM-SF-108

Rev.00

พื้นที่/Location Pit#5 บ่อ Cooling (Pit#5 Cooling Return pit)

Month...DEC 24.....

Date	pH 5.5-9.0	Turbidity < 100 NTU	<input type="checkbox"/> conductivity < 6,000 μ S/cm	Result		Check by	Remark
			<input type="checkbox"/> TDS <3,000 mg/L				
1				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
2	8.74	13.12	1297.9	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
3	8.80	7.58	1324.4	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
4	8.75	6.09	1388.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
5	8.68	2.848	1441.9	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
6				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
7	8.83	7.46	1360.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
8	8.65	9.78	1362.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
9	8.81	20.65	1470.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
10	8.22	4.89	1348.5	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
11	8.81	20.61	1478.5	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
12	8.83	7.41	1368.1	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
13	8.93	2.424	1478.9	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
14				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
15				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
16	8.73	6.67	1410.1	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
17	8.81	2.13	1337.5	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
18	8.73	5.67	1416.1	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
19	8.21	11.18	1511.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
20	8.77	4.53	1544.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
21				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
22				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
23	8.38	7.46	1360.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
24	8.59	21.32	1571.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
25	9.05	11.49	1720.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
26	8.69	23.22	1630.1	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
27				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
28				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
29				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
30				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
31				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		

การตรวจสอบ : ให้ดูค่าที่หน้าตู้ กรอกลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วเช็คลงในช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NG ให้แก้ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก้ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น



บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน

FM-SF-108

FORGING

Daily recorded for automatic wastewater parameter

Rev.00

พื้นที่/Location

Pit#4 บ่อบำบัดน้ำเสีย (Pit#4 WWT)

Month...DEC 24.....

Date	pH 5.5-9.0	Turbidity < 100 NTU	<input type="checkbox"/> conductivity < 6,000 μ S/cm	Result		Check by	Remark
			<input type="checkbox"/> TDS <3,000 mg/L				
1				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
2	8.27	14.31	249.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
3	8.13	0.509	954.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
4	8.09	8.604	758.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
5	8.67	1.236	376.1	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
6				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
7	8.49	11.29	441.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
8	8.16	23.92	651.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
9	8.35	1.088	266.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
10	8.22	4.89	361.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
11	8.15	17.42	241.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
12	8.27	11.481	249.1	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
13	8.24	15.16	1397.5	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
14				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
15				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
16	8.49	11.29	441.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
17	7.87	1.287	605.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
18	7.95	2.490	612.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
19	7.29	11.76	781.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
20	8.14	1.410	504.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
21				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
22				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
23	8.19	1.791	888.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
24	8.22	21.39	1031.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
25	8.07	6.30	378.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
26	7.78	26.11	783.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
27				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
28				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
29				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
30				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
31				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		

การตรวจสอบ : ให้ดูค่าที่หน้าตู้ กรอกลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วเช็คลงในช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NG ให้แก้ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก้ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น