

2. รายละเอียดการดำเนินโครงการปัจจุบัน

ปัจจุบันโครงการโรงแรมคุ้มภูคำ (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ตั้งอยู่ที่ ถนนชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการโดยบริษัท เชียงใหม่ภูคำ (3) จำกัด เป็นโรงแรมพักอาศัยรายวัน โดยมีห้องพักทั้งหมด 153 ห้อง เริ่มเปิดดำเนินการบรรจุผู้เข้าพักในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565

1) จำนวนผู้พักอาศัยภายในโครงการปัจจุบัน

การให้บริการของโรงแรมคุ้มภูคำ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 มีจำนวนผู้เข้าพักในโรงแรมเฉลี่ยเดือนละ 4,131 คน รายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1	
จำนวนผู้เข้าพักในโรงแรม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567	
เดือน	จำนวนผู้เข้าพักในโรงแรม (ห้อง)
กรกฎาคม	3,242
สิงหาคม	4,595
กันยายน	2,878
ตุลาคม	3,592
พฤศจิกายน	5,249
ธันวาคม	5,228
จำนวนผู้เข้าพักเฉลี่ย (คน/เดือน)	4,131 (24,784/6)

ที่มา : โรงแรมคุ้มภูคำ, มกราคม พ.ศ. 2568

2) ปริมาณน้ำใช้ในโครงการปัจจุบัน

การดำเนินการของโรงแรมคุ้มภูคำ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 มีปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ยเท่ากับ 1,921 ลบ.ม./เดือน หรือคิดเป็นประมาณ 64 ลบ.ม./วัน (1,921/30) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2	
ปริมาณการใช้น้ำจริงของโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567	
เดือน	ปริมาณการใช้น้ำ (ลบ.ม./เดือน)
กรกฎาคม	1,563.3
สิงหาคม	2,065.3
กันยายน	1,784.2
ตุลาคม	1,668.4
พฤศจิกายน	2,259.5
ธันวาคม	2,183.3
ปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ย	1,921 (11,524/6)

ที่มา : โรงแรมคุ้มภูคำ, มกราคม พ.ศ. 2568

3) ปริมาณน้ำเสีย

การดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 พบว่า มีปริมาณน้ำเสียรวมทั้งสิ้นประมาณ 51.2 ลบ.ม./วัน (ปริมาณน้ำใช้ x ร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้) หรือ 3.41 ลบ.ม./ชม. (คิดที่ระยะเวลาการเกิดน้ำเสียสูงสุด 15 ชั่วโมง) โดยน้ำเสียทั้งหมดจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อทำการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ก่อนที่จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป