

---

รายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้



Fire Alarm System Preventive Maintenance Report  
ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

รายการตรวจสอบ

ลำดับ	รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ค่าแนะนำและการแก้ไข
1	ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไปของชุดควบคุมหลัก	(3M, 6M)	ปกติ
2	ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไปของแจ้งเหตุเพลิงไหม้	(3M, 6M)	ละออดเรียบร้อย
3	ทดสอบหลอดไฟของ Graphic Annunciator	(3M, 6M)	หลอดไฟติดทั้งหมด
4	ตรวจสอบสภาพของเบตเตอรี่	(3M, 6M)	12-12.8 V / 1 UNIT
5	ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไปของ RTU	(3M, 6M)	ปกติ
6	ตรวจสอบสภาพของเบตเตอรี่	(6M, Y)	ปกติ
7	ตรวจสอบ Loop ในแต่ละโซน	(3M, 6M)	ปกติ
8	ทดสอบการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในแต่ละโซน	(3M)	ปกติ
9	ทดสอบการแจ้งเหตุผิดปกติในแต่ละโซน (Trouble)	(3M)	ปกติ
10	ทดสอบการทำงานของฟังก์ชันต่างๆ ที่นำตู้ควบคุมหลัก	(3M)	ปกติ

สถานะการทำงาน

ปี พ.ศ. 2567

ลำดับ	Status	Q	Status	อุปกรณ์	Status	มีนาคม	Status	เมษายน	Status	พฤษภาคม	Status	H	Status	กรกฎาคม	Status	สิงหาคม	Status	กันยายน	Status	ตุลาคม	Status	Y	Status	จำนวน
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ผู้ตรวจสอบ	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67
วันที่	6/1/67	6/1/67	6/1/67	6/1/67	6/1/67	6/1/67	6/1/67	6/1/67	6/1/67	6/1/67	6/1/67	6/1/67	6/1/67	6/1/67	6/1/67	6/1/67	6/1/67	6/1/67	6/1/67	6/1/67	6/1/67	6/1/67	6/1/67	6/1/67
เวลา	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
ตรวจสอบโดยหัวหน้างาน	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67
พบข้อบกพร่องโดยผู้จัดการอาคาร	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67	02/11/67
หมายเหตุ																								

Note กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / ปกติ X ไม่ปกติ