

เอกสารแนบ 4

เอกสารผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิณฑารณ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไพรวท คอนโดมิเนียม แอด สุทธิสาร
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ ถนนซอย 20 มิถุนา แยก 5 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 12/07/2567
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 15-23/07/2567
วันเดือนปีที่รายงาน : 25/07/2567
รหัสลูกค้า : JP 043-6-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	7.7	7.5	7.5	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	266	121	105	40
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	158	27	27	50
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	5.5	3.5	2.5	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	<1.5	123	55	60	40
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	<1.0	<1.0	1.4	<1.0	3.0
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	>160,000	>160,000	>160,000	-
เลขปฏิบัติการ				WW 1548	WW 1549	WW 1550	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:15 น.	10:10 น.	10:02 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น น้ำตาล ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ค)
: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

St.1 = น้ำทิ้งก่อนการบำบัด

St.2 = น้ำทิ้งหลังบำบัด

St.3 = น้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ

Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบางกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไพรวุธ คอนโดเนียม แอด สุทธิสาร
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ ถนนซอย 20 มิถุนา แยก 5 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 19/08/2567
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 20-28/08/2567
วันเดือนปีที่รายงาน : 29/08/2567
รหัสลูกค้า : JP 043-7-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	7.5	7.1	7.5	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	237	42	72	40
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	95	24	27	50
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	19	5.0	7.3	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	<1.5	91	43	50	40
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	<1.0	1.3	<1.0	1.2	3.0
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	>160,000	>160,000	>160,000	-
เลขปฏิบัติการ				WW 1810	WW 1811	WW 1812	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:07 น.	11:00 น.	10:53 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ค)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

St.1 = น้ำทิ้งก่อนการบำบัด

St.2 = น้ำทิ้งหลังบำบัด

St.3 = น้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ

Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไพรวท คอนโดมิเนียม แอด สุทธิสาร
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ ถนนซอย 20 มิถุนา แยก 5 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 09/09/2567 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 11-17/09/2567
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง วันเดือนปีที่รายงาน : 18/09/2567
รหัสลูกค้า : JP 043-8-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	7.2	7.4	7.5	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	328	64	60	40
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	1,190	34	36	50
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	<2.0	6.3	5.3	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	<1.5	106	60	57	40
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	<1.0	1.5	<1.0	<1.0	3.0
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	>160,000	>160,000	>160,000	-
เลขปฏิบัติการ				WW 2010	WW 2011	WW 2012	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:55 น.	11:00 น.	11:10 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ค)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

St.1 = น้ำทิ้งก่อนการบำบัด

St.2 = น้ำทิ้งหลังบำบัด

St.3 = น้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ

Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไพรวท คอนโดมิเนียม แอ๊ด สุทธิสาร
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ ถนนซอย 20 มิถุนา แยก 5 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 08/10/2567 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 09-24/10/2567
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง วันเดือนปีที่รายงาน : 29/10/2567
รหัสลูกค้า : JP 043-9-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	7.5	7.5	7.4	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	486	69	57	40
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	114	28	21	50
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	20	6.7	8.7	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	<1.5	86	38	50	40
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	<1.0	1.0	1.0	<1.0	3.0
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	>160,000	>160,000	>160,000	-
เลขปฏิบัติการ				WW 2281	WW 2282	WW 2283	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:14 น.	11:07 น.	10:58 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ค)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

St.1 = น้ำทิ้งก่อนการบำบัด

St.2 = น้ำทิ้งหลังบำบัด

St.3 = น้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ

Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srlnagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไพรวท คอนโดมิเนียม แอ๊ด สุทธิสาร
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ ถนนซอย 20 มิถุนา แยก 5 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 11/11/2567
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 13-20/11/2567
วันเดือนปีที่รายงาน : 22/11/2567
รหัสลูกค้า : JP 043-10-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	7.5	7.3	7.5	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	230	67	57	40
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	331	37	26	50
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	42	<2.0	<2.0	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	<1.5	80	58	50	40
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	<1.0	2.0	1.7	2.1	3.0
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	>160,000	>160,000	>160,000	-
เลขปฏิบัติการ				WW 2557	WW 2558	WW 2559	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:27 น.	10:21 น.	10:15 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ค)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

St.1 = น้ำทิ้งก่อนการบำบัด

St.2 = น้ำทิ้งหลังบำบัด

St.3 = น้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ

Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไพรวาท คอนโดมิเนียม แอด สุทธิสาร
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ ถนนซอย 20 มิถุนา แยก 5 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 04/12/2567 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 09-17/12/2567
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง วันเดือนปีที่รายงาน : 18/12/2567
รหัสลูกค้า : JP 043-11-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	6.6	7.4	7.5	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	120	87	70	40
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	158	34	21	50
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	8.0	17	10	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	<1.5	80	65	58	40
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	<1.0	<1.0	2.1	<1.0	3.0
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	>160,000	>160,000	>160,000	-
เลขปฏิบัติการ				WW 2809	WW 2810	WW 2811	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:56 น.	10:42 น.	10:40 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ค)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

St.1 = น้ำทิ้งก่อนการบำบัด

St.2 = น้ำทิ้งหลังบำบัด

St.3 = น้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ

Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY