

บันทึกการตรวจสอบ Pressurized Fan และชุด Exhaust

วันที่ 01 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

รายการตรวจสอบ	รายการตรวจสอบ	การทดสอบ		ข้อบกพร่อง / แก้ไข
		ปกติ	ผิดปกติ	
1. Pressurized Fan No. 1	Exhaust			
<input checked="" type="checkbox"/> Test Run	<input checked="" type="checkbox"/> Exhaust ห้อง ลิฟต์โดยสาร ชั้น 33	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> อัดจาระบี	<input checked="" type="checkbox"/> Exhaust ห้องลิฟต์ขนของชั้น 33	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> Check & Repair	<input checked="" type="checkbox"/> Exhaust ห้องBosster Pump ชั้น33	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> เสียง	<input checked="" type="checkbox"/> Exhaust ห้องน้ำชั้น 33	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> Blower	<input checked="" type="checkbox"/> Exhaust ห้อง แม่บ้าน ชั้น 6	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> สายพานเบอร์ 137	<input checked="" type="checkbox"/> Exhaust ห้องปั๊มระบายน้ำ ชั้น6	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> ปรับตั้งหรือเปลี่ยนสายพาน	<input checked="" type="checkbox"/> Exhaust ห้องPressurised Fan ตัวที่1	<input checked="" type="checkbox"/>		
2. Pressurized Fan No. 2	Exhaust			
<input checked="" type="checkbox"/> Test Run	<input checked="" type="checkbox"/> Exhaust ห้องPressurised Fan ตัวที่2	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> อัดจาระบี	<input checked="" type="checkbox"/> Exhaust ห้องPressurised Fan ตัวที่3	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> Check & Repair	<input checked="" type="checkbox"/> Exhaust ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> เสียง	<input checked="" type="checkbox"/> Exhaust ห้องPump ตัวที่ 1	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> Blower	<input checked="" type="checkbox"/> Exhaust ห้องPump ตัวที่ 2	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> สายพานเบอร์ 136	<input checked="" type="checkbox"/> Exhaust ห้อง MDB ตัวที่ 1	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> ปรับตั้งหรือเปลี่ยนสายพาน	<input checked="" type="checkbox"/> Exhaust ห้อง MDB ตัวที่ 2	<input checked="" type="checkbox"/>		
3. Pressurized Fan No. 3	Exhaust			
<input checked="" type="checkbox"/> Test Run	<input checked="" type="checkbox"/> Exhaust ห้อง RMU	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> อัดจาระบี	<input checked="" type="checkbox"/> Exhaust ห้องน้ำ นิติ	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> Check & Repair	<input checked="" type="checkbox"/> Exhaust ห้องชาร์ปไฟฟ้าชั้น 7-31	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> เสียง	<input checked="" type="checkbox"/> Exhaust ห้องชาร์ปสื่อสารชั้น 7-31	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> Blower	<input checked="" type="checkbox"/> Exhaust ห้องขยะ	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> สายพานเบอร์ 136				
<input checked="" type="checkbox"/> ปรับตั้งหรือเปลี่ยนสายพาน				

หมายเหตุ : หากเดือนใดตรวจสอบพบสิ่งผิดปกติให้แก้ไขแล้วแจ้งต่อ ผช.ผจก.ทราบทันที (ตรวจเช็คทุกเดือน)

☒ ปกติ วันที่ [REDACTED]
☒ ผิดปกติ ผู้ดำเนินการ [REDACTED] หน.ช่าง ผจก. / ผช.ผจก.

บันทึกการตรวจสอบ Pressurized Fan และชุด Exhaust

วันที่ 01 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

รายการตรวจสอบ	รายการตรวจสอบ	การทดสอบ		ข้อบกพร่อง / แก้ไข
		ปกติ	ผิดปกติ	
1. Pressurized Fan No. 1	Exhaust			
<input checked="" type="checkbox"/> Test Run	<input checked="" type="checkbox"/> Exhaust ห้อง ลิฟต์โดยสาร ชั้น 33			
<input checked="" type="checkbox"/> อัดจาระบี	<input checked="" type="checkbox"/> Exhaust ห้องลิฟต์ขนของชั้น 33			
<input checked="" type="checkbox"/> Check & Repair	<input checked="" type="checkbox"/> Exhaust ห้องBosster Pump ชั้น33			
<input checked="" type="checkbox"/> เสียง	<input checked="" type="checkbox"/> Exhaust ห้องน้ำชั้น 33			
<input checked="" type="checkbox"/> Blower	<input checked="" type="checkbox"/> Exhaust ห้อง แม่บ้าน ชั้น 6			
<input checked="" type="checkbox"/> สายพานเบอร์ 137	<input checked="" type="checkbox"/> Exhaust ห้องปั๊มระบายน้ำ ชั้น6			
<input type="checkbox"/> ปรับตั้งหรือเปลี่ยนสายพาน	<input checked="" type="checkbox"/> Exhaust ห้องPressurised Fan ตัวที่1			
2. Pressurized Fan No. 2	Exhaust			
<input checked="" type="checkbox"/> Test Run	<input checked="" type="checkbox"/> Exhaust ห้องPressurised Fan ตัวที่2			
<input checked="" type="checkbox"/> อัดจาระบี	<input checked="" type="checkbox"/> Exhaust ห้องPressurised Fan ตัวที่3			
<input checked="" type="checkbox"/> Check & Repair	<input checked="" type="checkbox"/> Exhaust ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า			
<input checked="" type="checkbox"/> เสียง	<input checked="" type="checkbox"/> Exhaust ห้องPump ตัวที่ 1			
<input checked="" type="checkbox"/> Blower	<input checked="" type="checkbox"/> Exhaust ห้องPump ตัวที่ 2			
<input checked="" type="checkbox"/> สายพานเบอร์ 136	<input checked="" type="checkbox"/> Exhaust ห้อง MDB ตัวที่ 1			
<input type="checkbox"/> ปรับตั้งหรือเปลี่ยนสายพาน	<input checked="" type="checkbox"/> Exhaust ห้อง MDB ตัวที่ 2			
3. Pressurized Fan No. 3	Exhaust			
<input checked="" type="checkbox"/> Test Run	<input checked="" type="checkbox"/> Exhaust ห้อง RMU			
<input checked="" type="checkbox"/> อัดจาระบี	<input checked="" type="checkbox"/> Exhaust ห้องน้ำ นิติ			
<input checked="" type="checkbox"/> Check & Repair	<input checked="" type="checkbox"/> Exhaust ห้องชาร์ปไฟฟ้าชั้น 7-31			
<input checked="" type="checkbox"/> เสียง	<input checked="" type="checkbox"/> Exhaust ห้องชาร์ปสื่อสารชั้น 7-31			
<input checked="" type="checkbox"/> Blower	<input checked="" type="checkbox"/> Exhaust ห้องขยะ			
<input checked="" type="checkbox"/> สายพานเบอร์ 136				
<input type="checkbox"/> ปรับตั้งหรือเปลี่ยนสายพาน				

หมายเหตุ : หากเดือนใดตรวจสอบพบสิ่งผิดปกติให้แก้ไขแล้วแจ้งต่อ ผช.ผจก.ทราบทันที (ตรวจเช็คทุกเดือน)

☒ ปกติ วันที่ [REDACTED]
☒ ผิดปกติ ผู้ดำเนินการ [REDACTED] หน.ช่าง ผจก. / ผช.ผจก.

บันทึกการตรวจสอบ Pressurized Fan และชุด Exhaust

วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

รายการตรวจสอบ		รายการตรวจสอบ		การทดสอบ		ข้อบกพร่อง / แก้ไข
1. Pressurized Fan No...1.....		Exhaust		ปกติ	ผิดปกติ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Test Run	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้อง ลิฟต์โดยสาร ชั้น 33	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	อัตราเร็ว	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้องลิฟต์ชั้นของชั้น 33	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Check & Repair	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้องBosster Pump ชั้น33	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	เสียง	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้องน้ำชั้น 33	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Blower	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้อง แม่บ้าน ชั้น 6	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	สายพานเบอร์ B-137	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้องปั้มสรวายน้ำ ชั้น6	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	ปรับตั้งหรือเปลี่ยนสายพาน	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้องPressurised Fan ตัวที่1	<input checked="" type="checkbox"/>		
2. Pressurized Fan No...2.....		<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้องPressurised Fan ตัวที่2	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Test Run	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้องPressurised Fan ตัวที่3	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	อัตราเร็ว	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Check & Repair	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้องPump ตัวที่ 1	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	เสียง	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้องPump ตัวที่ 2	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Blower	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้อง MDB ตัวที่ 1	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	สายพานเบอร์ B-136	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้อง MDB ตัวที่ 2	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	ปรับตั้งหรือเปลี่ยนสายพาน	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้อง MDB ตัวที่ 3	<input checked="" type="checkbox"/>		
3. Pressurized Fan No...3...		<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้อง RMU	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Test Run	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้องน้ำ นิติ	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	อัตราเร็ว	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้องชาร์ปไฟฟ้าชั้น 7-31	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Check & Repair	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้องชาร์ปสื่อสารชั้น 7-31	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	เสียง	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้องขยะ	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Blower			<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	สายพานเบอร์ B-136			<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	ปรับตั้งหรือเปลี่ยนสายพาน			<input checked="" type="checkbox"/>		

หมายเหตุ : หากเดือนใดตรวจสอบพบสิ่งผิดปกติให้แก้ไขแล้วแจ้งต่อ ผช.ผจก.ทราบทันที (ตรวจเช็คทุกเดือน)

- ☒ ปกติ
 วันที่
- ☒ ผิดปกติ
 วันที่

บันทึกการตรวจสอบ Pressurized Fan และชุด Exhaust

วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

รายการตรวจสอบ		รายการตรวจสอบ		การทดสอบ		ข้อบกพร่อง / แก้ไข
1. Pressurized Fan No...1.....		Exhaust		ปกติ	ผิดปกติ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Test Run	<input type="checkbox"/>	Exhaust ห้อง ลิฟต์โดยสาร ชั้น 33	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	อัตราเร็ว	<input type="checkbox"/>	Exhaust ห้องลิฟต์ชั้นของชั้น 33	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Check & Repair	<input type="checkbox"/>	Exhaust ห้องBosster Pump ชั้น33	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	เสียง	<input type="checkbox"/>	Exhaust ห้องน้ำชั้น 33	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Blower	<input type="checkbox"/>	Exhaust ห้อง แม่บ้าน ชั้น 6	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	สายพานเบอร์ B-137	<input type="checkbox"/>	Exhaust ห้องปั้มสรวายน้ำ ชั้น6	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	ปรับตั้งหรือเปลี่ยนสายพาน	<input type="checkbox"/>	Exhaust ห้องPressurised Fan ตัวที่1	<input checked="" type="checkbox"/>		
2. Pressurized Fan No...2.....		<input type="checkbox"/>	Exhaust ห้องPressurised Fan ตัวที่2	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Test Run	<input type="checkbox"/>	Exhaust ห้องPressurised Fan ตัวที่3	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	อัตราเร็ว	<input type="checkbox"/>	Exhaust ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Check & Repair	<input type="checkbox"/>	Exhaust ห้องPump ตัวที่ 1	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	เสียง	<input type="checkbox"/>	Exhaust ห้องPump ตัวที่ 2	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Blower	<input type="checkbox"/>	Exhaust ห้อง MDB ตัวที่ 1	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	สายพานเบอร์ B-136	<input type="checkbox"/>	Exhaust ห้อง MDB ตัวที่ 2	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	ปรับตั้งหรือเปลี่ยนสายพาน	<input type="checkbox"/>	Exhaust ห้อง MDB ตัวที่ 3	<input checked="" type="checkbox"/>		
3. Pressurized Fan No...3.....		<input type="checkbox"/>	Exhaust ห้อง RMU	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Test Run	<input type="checkbox"/>	Exhaust ห้องน้ำ นิติ	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	อัตราเร็ว	<input type="checkbox"/>	Exhaust ห้องชาร์ปไฟฟ้าชั้น 7-31	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Check & Repair	<input type="checkbox"/>	Exhaust ห้องชาร์ปสื่อสารชั้น 7-31	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	เสียง	<input type="checkbox"/>	Exhaust ห้องขยะ	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Blower					
<input checked="" type="checkbox"/>	สายพานเบอร์ B-136					
<input checked="" type="checkbox"/>	ปรับตั้งหรือเปลี่ยนสายพาน					

หมายเหตุ : หากเดือนใดตรวจสอบพบสิ่งผิดปกติให้แก้ไขแล้วแจ้งต่อ ผช.ผจก.ทราบทันที (ตรวจเช็คทุกเดือน)

- ☒ ปกติ
 วันที่
- ☒ ผิดปกติ
 ผู้ดำเนินการ
 หน.ช่าง
 ผจก. / ผช.ผจก

บันทึกการตรวจสอบ Pressurized Fan และชุด Exhaust

วันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายการตรวจสอบ		รายการตรวจสอบ		การทดสอบ		ข้อบกพร่อง / แก้ไข
				ปกติ	ผิดปกติ	
1. Pressurized Fan No..... <u>1</u>		Exhaust				
<input checked="" type="checkbox"/>	Test Run	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้อง ลิฟต์ โดยสาร ชั้น 33	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	อัดจาระบี	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้องลิฟต์ชั้นของชั้น 33	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Check & Repair	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้องBosster Pump ชั้น33	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	เสียง	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้องน้ำชั้น 33	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Blower	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้อง แม่บ้าน ชั้น 6	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	สายพานเบอร์ <u>B-137</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้อง บั้มสรวายน้ำ ชั้น6	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	ปรับตั้งหรือเปลี่ยนสายพาน	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้องPressurised Fan ตัวที่1	<input checked="" type="checkbox"/>		
2. Pressurized Fan No..... <u>2</u>		<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้องPressurised Fan ตัวที่2	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Test Run	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้องPressurised Fan ตัวที่3	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	อัดจาระบี	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Check & Repair	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้องPump ตัวที่ 1	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	เสียง	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้องPump ตัวที่ 2	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Blower	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้อง MDB ตัวที่ 1	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	สายพานเบอร์ <u>B-136</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้อง MDB ตัวที่ 2	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	ปรับตั้งหรือเปลี่ยนสายพาน	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้อง MDB ตัวที่ 3	<input checked="" type="checkbox"/>		
3. Pressurized Fan No..... <u>3</u>		<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้อง RMU	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Test Run	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้องน้ำ นิติ	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	อัดจาระบี	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้องชาร์ปไฟฟ้าชั้น 7-31	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Check & Repair	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้องชาร์ปสื่อสารชั้น 7-31	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	เสียง	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้องขยะ	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Blower			<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	สายพานเบอร์ <u>B-136</u>			<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	ปรับตั้งหรือเปลี่ยนสายพาน			<input checked="" type="checkbox"/>		

หมายเหตุ : หากเดือนใดตรวจสอบพบสิ่งผิดปกติให้แก้ไขแล้วแจ้งต่อ ผร.ผจก.ทราบทันที (ตรวจเช็คทุกเดือน)

☒ ปกติ

วันที่

☒ ผิดปกติ

บันทึกการตรวจสอบ Pressurized Fan และชุด Exhaust

วันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายการตรวจสอบ		รายการตรวจสอบ		การทดสอบ		ข้อบกพร่อง / แก้ไข
				ปกติ	ผิดปกติ	
1. Pressurized Fan No.... <u>1</u>		Exhaust				
<input checked="" type="checkbox"/>	Test Run	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้อง ลิฟต์ โดยสาร ชั้น 33			
<input checked="" type="checkbox"/>	อัดจาระบี	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้องลิฟต์ชั้นของชั้น 33			
<input checked="" type="checkbox"/>	Check & Repair	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้องBosster Pump ชั้น33			
<input checked="" type="checkbox"/>	เสียง	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้องน้ำชั้น 33			
<input checked="" type="checkbox"/>	Blower	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้อง แม่บ้าน ชั้น 6			
<input type="checkbox"/>	สายพานเบอร์	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้อง บั้มสรวายน้ำ ชั้น6			
<input type="checkbox"/>	ปรับตั้งหรือเปลี่ยนสายพาน	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้องPressurised Fan ตัวที่1			
2. Pressurized Fan No... <u>2</u>		<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้องPressurised Fan ตัวที่2			
<input checked="" type="checkbox"/>	Test Run	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้องPressurised Fan ตัวที่3			
<input checked="" type="checkbox"/>	อัดจาระบี	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า			
<input checked="" type="checkbox"/>	Check & Repair	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้องPump ตัวที่ 1			
<input checked="" type="checkbox"/>	เสียง	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้องPump ตัวที่ 2			
<input checked="" type="checkbox"/>	Blower	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้อง MDB ตัวที่ 1			
<input type="checkbox"/>	สายพานเบอร์	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้อง MDB ตัวที่ 2			
<input type="checkbox"/>	ปรับตั้งหรือเปลี่ยนสายพาน	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้อง MDB ตัวที่ 3			
3. Pressurized Fan No... <u>3</u>		<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้อง RMU			
<input checked="" type="checkbox"/>	Test Run	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้องน้ำ นิติ			
<input checked="" type="checkbox"/>	อัดจาระบี	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้องชาร์ปไฟฟ้าชั้น 7-31			
<input checked="" type="checkbox"/>	Check & Repair	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้องชาร์ปสื่อสารชั้น 7-31			
<input checked="" type="checkbox"/>	เสียง	<input checked="" type="checkbox"/>	Exhaust ห้องขยะ			
<input checked="" type="checkbox"/>	Blower					
<input type="checkbox"/>	สายพานเบอร์					
<input type="checkbox"/>	ปรับตั้งหรือเปลี่ยนสายพาน					

หมายเหตุ : หากเดือนใดตรวจสอบพบสิ่งผิดปกติให้แก้ไขแล้วแจ้งต่อ ผร.ผจก.ทราบทันที (ตรวจเช็คทุกเดือน)

☒ ปกติ

☒ ผิดปกติ

ผู้ดำเนินการ

หน้าข้าง

ผจก./ ผร.ผจก