ภาคผนวก ง

หนังสือรับรองผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ง-1

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

TESTING No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โหมด สุขุมวิท 61
Address : ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Contact : khun Sawita khiewu-bon **Phone** : 02-1150822, 086-2015158 **E.mail** : sawita.khiewu-bon@gaysomgroup.com
Samply Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ โหมด สุขุมวิท 61 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 03/07/2024 **Sampling By#** : TANAKIT (ว-190-จ-0020) **Receive Date** : 03/07/2024
Analysis Date : 03-12/07/2024 **Report Date** : 12/07/2024 **Report No.** : R 04544/67

Parameter	Unit	Method	WC 05743/67 น้ำทิ้งก่อนการปาปัดอาคาร A	WC 05744/67 น้ำทิ้งหลังการปาปัดอาคาร B
pH	-	In-house method: TM 001	7.8 (25°C)	7.6 (25°C)
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	179	109
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	350	34
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	386 #	412 #
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	18 #	0.1 #
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5520 D	16	12
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA,AWWA,WEF Edition23rd2017, part4500-NorgB,NH3 C	100	56
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	11 #	2.5 #
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	4.9×10^6 #	7.0×10^3 #
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	4.9×10^6 #	7.0×10^3 #
Sample Characterization		Observation	เทาขุ่นมีตะกอน	ขุ่นมีตะกอน

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H+B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025

Laboratory Staff
(Miss. Khaetthariya Mekaeo)
Chemist
ว-190-จ-0013

Approved By
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

TESTING No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โหมด สุขุมวิท 61
Address : ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Contact : khun Sawita khiewu-bon **Phone** : 02-1150822, 086-2015158 **E.mail** : sawita.khiewu-bon@gaysomgroup.com
Samply Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ โหมด สุขุมวิท 61 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 03/07/2024 **Sampling By#** : TANAKIT (ว-190-จ-0020) **Receive Date** : 03/07/2024
Analysis Date : 03-12/07/2024 **Report Date** : 12/07/2024 **Report No.** : R 04544/67

Parameter	Unit	Method	WC 05745/67 น้ำทิ้งหลังผ่านการปาปัดรวม	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.8 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	17	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	22	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	1146 # **	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA,AWWA,WEF Edition23rd2017, part4500-NorgB,NH3 C	13	≤ 35
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	7.8×10^3 #	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	4.5×10^3 #	-
Sample Characterization	-	Observation	ขุ่นมีตะกอน	

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H+B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาดหนาด (อาคารประเภท ข)(พ.ศ. 2565 เรื่องเพิ่มเติมวิธีการตรวจสอบค่าปิโตรี)
** ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากน้ำริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร (ปริมาณสารละลายในน้ำใช้ 200 มิลลิกรัมต่อลิตร)

-: End Of Report :-

Laboratory Staff
(Miss. Khaetthariya Mekaeo)
Chemist
ว-190-จ-0013

Approved By
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

ภาคผนวก ข1-1

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

TESTING No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โหมด สุขุมวิท 61
Address : ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Contact : khun Sawita khiewu-bon **Phone** : 02-1150822, 086-2015158 **E.mail** : sawita.khiewu-bon@gaysomgroup.com
Samply Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ โหมด สุขุมวิท 61 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 07/08/2024 **Sampling By#** : RATTAPOL (ว-190-จ-0015) **Receive Date** : 07/08/2024
Analysis Date : 07-15/08/2024 **Report Date** : 15/08/2024 **Report No.** : R 05434/67

Parameter	Unit	Method	WC 08882/67 น้ำทิ้งก่อนการปาบัดอาคาร A	WC 08883/67 น้ำทิ้งก่อนการปาบัดอาคาร B
pH	-	In-house method: TM 001	7.6 (25°C)	7.5 (25°C)
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	74	76
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	40	44
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	282 #	560 #
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	0.1 #	0.1 #
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5520 D	3	3
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA,AWWA,WEF Edition23rd 2017, part4500-NorgB,NH_3 C	57	63
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	1.9 #	2.0 #
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	1.1×10^6 #	5.4×10^6 #
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	1.1×10^6 #	5.4×10^6 #
Sample Characterization		Observation	ขุ่นมีตะกอน	ขุ่นมีตะกอน

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H+B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025

Laboratory Staff (Miss. Orawan Sritai) Chemist ว-190-จ-0007
Approved By (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

TESTING No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โหมด สุขุมวิท 61
Address : ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Contact : khun Sawita khiewu-bon **Phone** : 02-1150822, 086-2015158 **E.mail** : sawita.khiewu-bon@gaysomgroup.com
Samply Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ โหมด สุขุมวิท 61 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 07/08/2024 **Sampling By#** : RATTAPOL (ว-190-จ-0015) **Receive Date** : 07/08/2024
Analysis Date : 07-15/08/2024 **Report Date** : 15/08/2024 **Report No.** : R 05434/67

Parameter	Unit	Method	WC 08884/67 น้ำทิ้งหลังผ่านการปาบัดรวม	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.6 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	17	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	15	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	1,142 # **	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA,AWWA,WEF Edition23rd 2017, part4500-NorgB,NH_3 C	11	≤ 35
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	4.6×10^4 #	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	4.6×10^3 #	-
Sample Characterization	-	Observation	ขุ่นมีตะกอน	

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H+B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด (โรงแรมประเภท ข)(พ.ศ. 2555 เรื่องเพิ่มเติมวิธีการตรวจสอบค่าบีโอดี)
** ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร (ปริมาณสารละลายในน้ำใช้ 154 มิลลิกรัมต่อลิตร)

-: End Of Report :-

Laboratory Staff (Miss. Orawan Sritai) Chemist ว-190-จ-0007
Approved By (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

สำเนาถูกต้อง 91-2

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

TESTING No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โหมด สุขุมวิท 61
Address : ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Contact : khun Sawita khiewu-bon **Phone** : 02-1150822, 086-2015158 **E.mail** : sawita.khiewu-bon@gaysomgroup.com
Samply Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ โหมด สุขุมวิท 61 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 04/09/2024 **Sampling By#** : RATTAPOL (ว-190-จ-0015) **Receive Date** : 04/09/2024
Analysis Date : 04-12/09/2024 **Report Date** : 12/09/2024 **Report No.** : R 06123/67

Parameter	Unit	Method	WC 07779/67 น้ำทิ้งก่อนการปาบัดอาคาร A	WC 07780/67 น้ำทิ้งก่อนการปาบัดอาคาร B
pH	-	In-house method: TM 001	7.7 (25°C)	7.7 (25°C)
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	203	196
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 2540 D	92	55
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 2540 C	298	318
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	0.8 #	0.1 #
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 5520 D	10	6
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA,AWWA,WEF Edition23rd2017, part4500-NorgB,NH_3 C	61	67
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	1.4 #	2.0 #
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	9.2×10^5 #	4.6×10^5 #
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	9.2×10^5 #	4.6×10^5 #
Sample Characterization		Observation	ขุ่นมีตะกอน	ขุ่นมีตะกอน

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H+B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025

Laboratory Staff แกทริน อ่ำเอ
(Miss. Khaetthariya Mekaeo)
Chemist
ว-190-จ-0013

Approved By
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

ภาคผนวก ง 1-3

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

TESTING No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โหมด สุขุมวิท 61
Address : ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Contact : khun Sawita khiewu-bon **Phone** : 02-1150822, 086-2015158 **E.mail** : sawita.khiewu-bon@gaysomgroup.com
Samply Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ โหมด สุขุมวิท 61 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 04/09/2024 **Sampling By#** : RATTAPOL (ว-190-จ-0015) **Receive Date** : 04/09/2024
Analysis Date : 04-12/09/2024 **Report Date** : 12/09/2024 **Report No.** : R 06123/67

Parameter	Unit	Method	WC 07781/67 น้ำทิ้งหลังผ่านการปาบัดรวม	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.7 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	29	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 2540 D	33	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 2540 C	334	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	-
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA,AWWA,WEF Edition23rd2017, part4500-NorgB,NH_3 C	17	≤ 35
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	780 #	≤ 5,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	780 #	≤ 1,000
Sample Characterization		Observation	ขุ่นมีตะกอน	

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H+B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด (อาคารประเภท ข) พ.ศ.2557

-: End Of Report :-

Laboratory Staff แกทริน อ่ำเอ
(Miss. Khaetthariya Mekaeo)
Chemist
ว-190-จ-0013

Approved By
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

TESTING No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โหมด สุขุมวิท 61
Address : ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Contact : khun Sawita khiewu-bon **Phone** : 02-1150822, 086-2015158 **E.mail** : sawita.khiewu-bon@gaysomgroup.com
Samply Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ โหมด สุขุมวิท 61 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 02/10/2024 **Sampling By#** : TANAKIT (ว-190-จ-0020) **Receive Date** : 02/10/2024
Analysis Date : 02-09/10/2024 **Report Date** : 09/10/2024 **Report No.** : R 06840/67

Parameter	Unit	Method	WC 08696/67 น้ำทิ้งก่อนการปาบัดอาคาร A	WC 08697/67 น้ำทิ้งก่อนการปาบัดอาคาร B
pH	-	In-house method: TM 001	7.6 (25°C)	7.4 (25°C)
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	99	232
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	62	624
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 C	378	424
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	0.2 #	5.0 #
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5520 D	18	119
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA,AWWA,WEF Edition23rd 2017, part4500-NorgB,NH_3 C	67	104
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	2.1 #	9.0 #
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	5.4×10^9 #	7.9×10^8 #
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	5.4×10^8 #	7.9×10^6 #
Sample Characterization		Observation	เหลืองขุ่นมีตะกอน	ดำขุ่นมีตะกอน

Remark ; In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H+B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025

Laboratory Staff
(Miss. Ronnakorn Padungwieng)
Chemist
ว-190-จ-0010

Approved By
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

TESTING No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โหมด สุขุมวิท 61
Address : ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Contact : khun Sawita khiewu-bon **Phone** : 02-1150822, 086-2015158 **E.mail** : sawita.khiewu-bon@gaysomgroup.com
Samply Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ โหมด สุขุมวิท 61 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 02/10/2024 **Sampling By#** : TANAKIT (ว-190-จ-0020) **Receive Date** : 02/10/2024
Analysis Date : 02-09/10/2024 **Report Date** : 09/10/2024 **Report No.** : R 06840/67

Parameter	Unit	Method	WC 08698/67 น้ำทิ้งหลังผ่านการปาบัดรวม	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.6 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	18	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	23	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 C	1228	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	-
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA,AWWA,WEF Edition23rd 2017, part4500-NorgB,NH_3 C	22	≤ 35
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	6.8×10^3 #	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	6.8×10^3 #	-
Sample Characterization	-	Observation	ขุ่นมีตะกอน	

Remark ; In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H+B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด (อาคารประเภท ข) พ.ศ.2567

-: End Of Report :-

Laboratory Staff
(Miss. Ronnakorn Padungwieng)
Chemist
ว-190-จ-0010

Approved By
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

TESTING No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โหมด สุขุมวิท 61
Address : ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Contact : khun Sawita khlewu-bon **Phone** : 02-1150822, 086-2015158 **E.mail** : sawita.khlewu-bon@gaysomgroup.com
Samply Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ โหมด สุขุมวิท 61 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 06/11/2024 **Sampling By#** : TANAKIT (ว-190-จ-0020) **Receive Date** : 06/11/2024
Analysis Date : 06-18/11/2024 **Report Date** : 18/11/2024 **Report No.** : R 07731/67

Parameter	Unit	Method	WC 09792/67 น้ำทิ้งก่อนการปาบัดอาคาร A	WC 09793/67 น้ำทิ้งก่อนการปาบัดอาคาร B
pH	-	In-house method: TM 001	7.5 (25°C)	7.5 (25°C)
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	199	272
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	330	3205 #
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 C	312	300
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	3.0 #	86 #
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5520 D	23	128
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA,AWWA,WEF Edition23rd 2017, part4500-NorgB,NH_3 C	111	195
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	5.8 #	4.1 #
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	1.4×10^6 #	7.9×10^6 #
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	1.4×10^6 #	7.9×10^6 #
Sample Characterization		Observation	ตำขุ่นเป็ดะกอน	ตำขุ่นเป็ดะกอน

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H+B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025

Laboratory Staff .....
(Miss. Ronnakorn Padungwieng)
Chemist
ว-190-จ-0010

Approved By .....
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

TESTING No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โหมด สุขุมวิท 61
Address : ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Contact : khun Sawita khlewu-bon **Phone** : 02-1150822, 086-2015158 **E.mail** : sawita.khlewu-bon@gaysomgroup.com
Samply Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ โหมด สุขุมวิท 61 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 06/11/2024 **Sampling By#** : TANAKIT (ว-190-จ-0020) **Receive Date** : 06/11/2024
Analysis Date : 06-18/11/2024 **Report Date** : 18/11/2024 **Report No.** : R 07731/67

Parameter	Unit	Method	WC 09794/67 น้ำทิ้งหลังผ่านการปาบัดรวม	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.4 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	18	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	< 10	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 C	264	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	-
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA,AWWA,WEF Edition23rd 2017, part4500-NorgB,NH_3 C	20	≤ 35
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	2.3×10^4 #	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	2.3×10^4 #	-
Sample Characterization		Observation	ขุ่นเป็ดะกอน	

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H+B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด (อาคารประเภท ช) พ.ศ.2557

-: End Of Report :-

Laboratory Staff .....
(Miss. Ronnakorn Padungwieng)
Chemist
ว-190-จ-0010

Approved By .....
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. ลานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

TESTING No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โหมด สุขุมวิท 61
Address : ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Contact : khun Sawita khiewu-bon **Phone** : 02-1150822, 086-2015158 **E.mail** : sawita.khiewu-bon@gaysomgroup.com
Samply Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ โหมด สุขุมวิท 61 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 04/12/2024 **Sampling By#** : JITTAWEE (ว-190-จ-0028) **Receive Date** : 04/12/2024
Analysis Date : 04-13/12/2024 **Report Date** : 13/12/2024 **Report No.** : R 08437/67

Parameter	Unit	Method	WC 10683/67 น้ำทิ้งก่อนการปาปัดอาคาร A	WC 10684/67 น้ำทิ้งก่อนการปาปัดอาคาร B
pH	-	In-house method: TM 001	7.7 (25°C)	7.5 (25°C)
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	75	63
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	63	65
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 C	342	318
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	0.2 #	0.2 #
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5520 D	7	10
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA,AWWA,WEF Edition23rd 2017, part4500-NorgB,NH_3 C	74	69
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	3.3 #	3.3 #
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	1.6×10^7 #	4.9×10^6 #
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	1.6×10^7 #	4.9×10^6 #
Sample Characterization		Observation	เหลืองขุ่นมีตะกอน	เหลืองขุ่นมีตะกอน

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H+B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025

Laboratory Staff แคทรีย์ แซ่เอ๋ว
(Miss. Khaetthariya Mekaeo)
Chemist
ว-190-จ-0013

Approved By
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. ลานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

TESTING No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โหมด สุขุมวิท 61
Address : ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Contact : khun Sawita khiewu-bon **Phone** : 02-1150822, 086-2015158 **E.mail** : sawita.khiewu-bon@gaysomgroup.com
Samply Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ โหมด สุขุมวิท 61 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 04/12/2024 **Sampling By#** : JITTAWEE (ว-190-จ-0028) **Receive Date** : 04/12/2024
Analysis Date : 04-13/12/2024 **Report Date** : 13/12/2024 **Report No.** : R 08437/67

Parameter	Unit	Method	WC 10685/67 น้ำทิ้งหลังผ่านการปาปัดรวม	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.2 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	20	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	18	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 C	428	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	-
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA,AWWA,WEF Edition23rd 2017, part4500-NorgB,NH_3 C	13	≤ 35
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	1.7×10^4 #	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	1.7×10^4 #	-
Sample Characterization		Observation	ขุ่นมีตะกอน	

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H+B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาดท้าย (อาคารประเภท ข) พ.ศ.2567

-: End Of Report :-

Laboratory Staff แคทรีย์ แซ่เอ๋ว
(Miss. Khaetthariya Mekaeo)
Chemist
ว-190-จ-0013

Approved By
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

ภาคผนวก ข1-6

ภาคผนวก ง-2

ผลการตรวจวิเคราะห์สระว่ายน้ำ :

โดยห้องปฏิบัติการ

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-228-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โหมด สุขุมวิท 61
Address : ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Contact : khun Sawita khiewu-bon **Phone** : 02-1150822, 086-2015158 **E.mail** : sawita.khiewu-bon@gaysorngroup.com

Samply Type	: Water	**Sample Site**	: โครงการ โหมด สุขุมวิท 61	**Sampling Method**	: Grab
Sampling Date	: 03/07/2024	**Sampling By**	: Rungsasikorn	**Receive Date**	: 03/07/2024
Analysis Date	: 03-09/07/2024	**Report Date**	: 11/07/2024	**Report No.**	: RWS 02595/67

Parameter	Unit	Method	PWS 04440/67 สระว่ายน้ำส่วนลึก	PWS 04441/67 สระว่ายน้ำส่วนตื้น	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other *Escherichia coli* Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : * อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

-: End Of Report :-

Laboratory Staff .....
(Miss. Ronnakorn Padungwleng)
Chemist

Approved By .....
(Miss. Pramleedee Piyasil)
Lead - TM Term

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

ภาคผนวก ง2-1

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-228-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โหมด สุขุมวิท 61
Address : ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Contact : khun Sawita khiewu-bon **Phone** : 02-1150822, 086-2015158 **E.mail** : sawita.khiewu-bon@gaysorngroup.com

Samply Type	: Water	**Sample Site**	: โครงการ โหมด สุขุมวิท 61	**Sampling Method**	: Grab
Sampling Date	: 07/08/2024	**Sampling By**	: Rungsasikorn	**Receive Date**	: 07/08/2024
Analysis Date	: 07-15/08/2024	**Report Date**	: 15/08/2024	**Report No.**	: RWS 03135/67

Parameter	Unit	Method	PWS 05462/67 สระว่ายน้ำส่วนลึก	PWS 05463/67 สระว่ายน้ำส่วนตื้น	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other *Escherichia coli* Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : * อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

-: End Of Report :-

Laboratory Staff .....
(Miss. Ronnakorn Padungwleng)
Chemist

Approved By .....
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. ลานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-225-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โหมด สุขุมวิท 61
Address : ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Contact : khun Sawita khiewu-bon **Phone** : 02-1150822, 086-2015158 **E.mail** : sawita.khiewu-bon@gaysomgroup.com

Samply Type	: Water	**Sample Site**	: โครงการ โหมด สุขุมวิท 61	**Sampling Method**	: Grab
Sampling Date	: 04/09/2024	**Sampling By**	: Rungsasikorn	**Receive Date**	: 04/09/2024
Analysis Date	: 04-10/09/2024	**Report Date**	: 10/09/2024	**Report No.**	: RWS 03547/67

Parameter	Unit	Method	PWS 06186/67 สระว่ายน้ำส่วนลึก	PWS 06187/67 สระว่ายน้ำส่วนตื้น	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other *Escherichia coli* Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : * อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

-: End Of Report :-

Laboratory Staff .....
(Miss. Ronnakorn Padungwieng)
Chemist

Approved By .....
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

ภาคผนวก ง2-2

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. ลานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-225-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โหมด สุขุมวิท 61
Address : ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Contact : khun Sawita khiewu-bon **Phone** : 02-1150822, 086-2015158 **E.mail** : sawita.khiewu-bon@gaysomgroup.com

Samply Type	: Water	**Sample Site**	: โครงการ โหมด สุขุมวิท 61	**Sampling Method**	: Grab
Sampling Date	: 02/10/2024	**Sampling By**	: Rungsasikorn	**Receive Date**	: 02/10/2024
Analysis Date	: 02-09/10/2024	**Report Date**	: 09/10/2024	**Report No.**	: RWS 03859/67

Parameter	Unit	Method	PWS 06760/67 สระว่ายน้ำส่วนลึก	PWS 06761/67 สระว่ายน้ำส่วนตื้น	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other *Escherichia coli* Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : * อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

-: End Of Report :-

Laboratory Staff .....
(Miss. Ronnakorn Padungwieng)
Chemist

Approved By .....
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. ลานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โหมด สุขุมวิท 61
Address : ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Contact : khun Sawita khiewu-bon **Phone** : 02-1150822, 086-2015158 **E.mail** : sawita.khiewu-bon@gaysomgroup.com

Samply Type	: Water	**Sample Site**	: โครงการ โหมด สุขุมวิท 61	**Sampling Method**	: Grab
Sampling Date	: 06/11/2024	**Sampling By**	: Rungsasikorn	**Receive Date**	: 06/11/2024
Analysis Date	: 06-13/11/2024	**Report Date**	: 13/11/2024	**Report No.**	: RWS 04235/67

Parameter	Unit	Method	PWS 07545/67 สระว่ายน้ำส่วนลึก	PWS 07546/67 สระว่ายน้ำส่วนตื้น	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other *Escherichia coli* Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : * อ้างอิงคณะกรรมการการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

-: End Of Report :-

Laboratory Staff .....
(Miss. Ronnakorn Padungwieng)
Chemist

Approved By .....
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

ภาคผนวก จ2-3

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. ลานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โหมด สุขุมวิท 61
Address : ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Contact : khun Sawita khiewu-bon **Phone** : 02-1150822, 086-2015158 **E.mail** : sawita.khiewu-bon@gaysomgroup.com

Samply Type	: Water	**Sample Site**	: โครงการ โหมด สุขุมวิท 61	**Sampling Method**	: Grab
Sampling Date	: 04/12/2024	**Sampling By**	: Rungsasikorn	**Receive Date**	: 04/12/2024
Analysis Date	: 04-10/12/2024	**Report Date**	: 10/12/2024	**Report No.**	: RWS 04526/67

Parameter	Unit	Method	PWS 08090/67 สระว่ายน้ำส่วนลึก	PWS 08091/67 สระว่ายน้ำส่วนตื้น	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other *Escherichia coli* Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : * อ้างอิงคณะกรรมการการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

-: End Of Report :-

Laboratory Staff .....
(Miss. Ronnakorn Padungwieng)
Chemist

Approved By .....
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

ภาคผนวก ง-3

ผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ :

ค่าความเป็นกรด-ด่าง และ คลอรีน

Swimming Pool Daily Check list

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

MODE Sukhumvit 61
Juristic Person Condominium
3 Soi Sukhumvit 61, Sukhumvit Road
Klongtun Nua, Watana Bangkok 10110
Tel: +66 2 115 0822 Fax: +66 2 115 0844

กรกฎาคม 67

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	เครื่องเติมคลอรีน ค่าเกลือ	Adding / การเติม Salt เกลือ Kg เติม	เหลือ	Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดาแอช (kg.)	Hydrochloric กรดเกลือ (L)	สระว่ายน้ำ Pump Set ชุดปั๊มน้ำ 1	2	Filter Set กรองหมักปั๊ม 1	2	Filter Set อังการอง 1	ปั๊มน้ำร้อน Pump Set ชุดปั๊มน้ำ 1	2	Filter Set อังการอง 1	2	อุณหภูมิห้อง และ ความชื้น C	%RH	Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
1	07:00 น.	1.5	7.6	2700															30.5	86.04	เกษ	
2	07:00 น.	1.5	7.8	2800															30.5	87.01	เกษ	
3	07:00 น.	1.5	7.6	3000															30.06	87.02	เกษ	
4	07:00 น.	1.5	7.6	2700															31.00	88.50	เกษ	
5	07:00 น.	3.0	8.2	3100															31.00	88.30	เกษ	
6	07:00 น.	1.5	7.8	3000															30.05	87.4	เกษ	
7	07:00 น.	1.5	7.6	2700	5	10													30.00	88.1	พงษ์เพชร	
8	07:00 น.	1.5	7.8	2700															31.60	88.2	พงษ์เพชร	
9	07:00 น.	1.5	7.8	2700															31.30	88.1	เกษ	
10	07:00 น.	1.5	7.6	2900	5	5													31.10	88.10	พงษ์เพชร	
11	07:00 น.	1.5	7.8	3100	–	–													30.60	87.00	พงษ์เพชร	
12	07:00 น.	3.0	7.6	2900	–	–													30.90	86.2	พงษ์เพชร	
13	07:00 น.	3.0	7.8	2800	–	–	2												30.80	86.3	[illegible]	
14	07:00 น.	3.0	7.8	3100	5	0													30.00	86.5	[illegible]	
15	07:00 น.	3.0	7.8	3000	–	–	2												30.10	87.3	[illegible]	
16	07:00 น.	1.6	7.8	2800	–	–	3												30.10	86.1	[illegible]	
17	07:00 น.	1.5	7.6	3200	–	–													30.3	86.5	เกษ	
18	07:00 น.	3.0	7.8	3100	–	–													29.40	85.5	พงษ์เพชร	
19	07:00 น.	1.5	7.6	2900	–	–													30.10	86.1	เกษ	
20	07:00 น.	3.0	8.2	2600	–	–	3												30.20	86.4	เกษ	
21	07:00 น.	1.5	8.2	3100	5	10													30.0	86.9	เกษ	
22	07:00 น.	1.5	7.8	3000	–	–													30.3	86.3	เกษ	
23	07:00 น.	1.5	7.8	3800	–	–													29.9	85.5	เกษ	
24	07:00 น.	3.0	8.2	3200	5	5	5												30.0	85.9	เกษ	
25	07:00 น.	3.0	8.2	3300	–	–													29.40	83.3	พงษ์เพชร	
26	07:00 น.	3.0	8.2	2900	–	–	5												30.0	85.5	[illegible]	
27	07:00 น.	1.5	8.8	2800	–	–													29.60	85.2	[illegible]	
28	07:00 น.	3.0	8.2	3100	5	0	3												29.20	85.5	[illegible]	
29	07:00 น.	3.0	8.2	3100	–	–													28.9	85.5	[illegible]	
30	07:00 น.	3.0	8.2	2800	–	–													30.10	86.1	[illegible]	
31	07:00 น.	3.0	8.2	3300	5	15	3												29.80	86.3	เกษ	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Salt (เกลือ) ____ / ____ Kg. Soda Ash (โซดาแอช) ____ / ____ Kg. / Litre ____ / ____ Kg./L

Verified by / ทวนสอบโดย [redacted]

Signature/ลายเซ็น [redacted] Supervisor Signature/ลายเซ็น ____ Building Manager

Date/วันที่ 31-7-67 Date/วันที่ ____

Time/เวลา 08.00 น. Time/เวลา ____

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark N Normal / ปกติ

Swimming Pool Daily Check list

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

MODE Sukhumvit 61
Juristic Person Condominium
3 Soi Sukhumvit 61, Sukhumvit Road
Klongtun Nua, Watana Bangkok 10110
Tel: +66 2 115 0822 Fax: +66 2 115 0844

สิงหาคม 67

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	เครื่องเติมคลอรีน ค่าเกลือ	Adding / การเติม Salt เกลือ Kg เติม	เหลือ	Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดาแอช (kg.)	Hydrochloric กรดเกลือ (L)	สระว่ายน้ำ Pump Set ชุดปั๊มน้ำ 1	2	Filter Set กรองหมักปั๊ม 1	2	Filter Set อังการอง 1	ปั๊มน้ำร้อน Pump Set ชุดปั๊มน้ำ 1	2	Filter Set อังการอง 1	2	อุณหภูมิห้อง และ ความชื้น C	%RH	Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
1	07:00 น.	3.0	8.2	3100	–	15	–												29.10	85.2	พงษ์เพชร	
2	07:00 น.	1.0	7.4	3000	–	15	–															
3	07:00 น.	1.5	8.8	2800	–	15	–												29.20	84.7	[illegible]	
4	07:00 น.	1.0	7.8	2800	5	10	–												31.3	84.5	เกษ	
5	07:00 น.	1.0	7.6	3000	–	10	2												30.2	86.3	เกษ	
6	07:00 น.	1.6	7.6	3100	–	10	–												29.6	85.2	[illegible]	
7	07:00 น.	1.5	7.6	3100	5	5	–												30.06	86.3	พงษ์เพชร	
8	07:00 น.	3.0	7.8	3000	–	5	3												30.60	86.9	เกษ	
9	07:00 น.	1.5	7.8	2800	–	5	–												30.6	87.1	เกษ	
10	07:00 น.	1.5	7.8	2800	5	0	2												30.2	87.5	เกษ	
11	07:00 น.	1.5	7.8	3100	–	0	–												31.1	87.9	เกษ	
12	07:00 น.	1.0	7.4	2800	–	–	–												30.90	86.3	พงษ์เพชร	
13	07:00 น.	1.5	7.4	3500	–	10	10														พงษ์เพชร	
14	07:00 น.	1.5	7.6	3000	5	15	2												–	–	เกษ	
15	07:00 น.	1.5	8.2	3100	–	15	–												31.00	87.7	พงษ์เพชร	
16	07:00 น.																					
17	07:00 น.	1.5	8.2	3100	5	10	–												29.80	85.6	[illegible]	
18	07:00 น.	1.5	8.2	3000	–	10													30.1	87.6	[illegible]	
19	07:00 น.	1.5	8.2	3400	5	5	–												29.9	85.8	[illegible]	
20	07:00 น.	3.0	8.2	3200	–	5	3												30.20	86.2	[illegible]	
21	07:00 น.	1.5	7.8	3000	–	25	–												30.20	86	เกษ	
22	07:00 น.	1.5	7.8	2800	–	25	2												31.10	87.9	เกษ	
23	07:00 น.	1.0	7.8	3100	5	20	–												29.80	87.3	เกษ	
24	07:00 น.	3.0	8.2	3000	–	20	3												30.80	87.4	เกษ	
25	07:00 น.	3.0	7.8	3700	–	20	2												30.80	87.3	เกษ	
26	07:00 น.	2	8.2	3100	5	15	–												30.50	86.7	เกษ	
27	07:00 น.	1.0	8.2	2900	–	15	–												30.60	86.9	[illegible]	
28	07:00 น.	0.5	8.2	3400	5	10	–												30.40	87.1	[illegible]	
29	07:00 น.	3.0	7.6	3200	–	10	5												30.70	86.1	เกษ	
30	07:00 น.	3.0	7.6	3000	–	10	–												30.30	86.3	[illegible]	
31	07:00 น.	0.5	7.8	2600	5	5	–												30.10	86.3	[illegible]	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Salt (เกลือ) ____ / ____ Kg. Soda Ash (โซดาแอช) ____ / ____ Kg. / Litre ____ / ____ Kg./L

Verified by / ทวนสอบโดย [redacted]

Signature/ลายเซ็น [redacted] Supervisor Signature/ลายเซ็น ____ Building Manager

Date/วันที่ 31-8-67 Date/วันที่ ____

Time/เวลา 08.00 น. Time/เวลา ____

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark N Normal / ปกติ

ภาคผนวก ง3-1

Swimming Pool Daily Check list

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

MODE Sukhumvit 61
Juristic Person Condominium
3 Soi Sukhumvit 61, Sukhumvit Road
Klongtan Nua, Watana, Bangkok 10110
Tel: +66 2 115 0822 Fax: +66 2 115 0844

กันยายน 67

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	เครื่องผสมคลอรีน ค่าคลอรีน	Adding / การเติม Salt เกลือ Kg เติม	เหลือ	Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดาแอช (kg.)	Hydrochloric กรดเกลือ (Lt)	ระบายน้ำ Pump Set ชุดปั๊มน้ำ 1	2	Filter Set กรองหมักปั๊ม 1	2	Filter Set ถังกรอง 1	ปั๊มน้ำร้อน Pump Set ชุดปั๊มน้ำ 1	2	Filter Set ถังกรอง 1	2	อุณหภูมิห้อง และความชื้น C	%RH	Recorded By บันทึกโดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
1	07:00 น.	3.0	7.8	3100	5	5	-												30.9	86.9	นัฐพล	
2	07:00 น.	1.5	8.2	2900	5	0	-												30.3	85.6	นัฐพล	
3	07:00 น.	1.5	8.2	3400	-	-	-												30.2	86.7	นัฐพล	
4	07:00 น.	1.0	8.2	3200	5	20													30.0	85.9	นัฐพล	
5	07:00 น.	3.0	7.8	2500	-	-	8												29.8	85.7	[illegible]	
6	07:00 น.	3.0	8.2	3300	5	15	-												30.4	86.6	[illegible]	
7	07:00 น.	3.0	7.8	3100	-	15	-												30.3	86.5	นัฐพล	
8	07:00 น.	3.0	8.2	2900	-	15	-												30.3	86.4	[illegible] + นัฐพล	
9	07:00 น.	3.0	7.8	3300	5	10	3												30.1	86.1	นัฐพล	
10	07:00 น.	3.0	7.8	3200	-	10	2												30.3	86.3	นัฐพล	
11	07:00 น.	3.0	7.8	2900	-	10	-												29.9	85.8	[illegible]	
12	07:00 น.	3.0	7.8	3300	5	5	-												30.0	85.8	นัฐพล	
13	07:00 น.	3.0	8.2	3100	-	25	5												30.0	85.9	นัฐพล	
14	07:00 น.	3.0	7.6	2900	5	25	-												30.2	86.4	นัฐพล	
15	07:00 น.	3.0	8.2	3300	-	20	-												29.8	85.5	[illegible] + [illegible]	
16	07:00 น.	3.0	8.2	3200	-	20	-												30.2	86.3	[illegible]	
17	07:00 น.	1.5	7.8	2900	-	20	-												28.8	84.5	[illegible]	
18	07:00 น.	1.5	8.2	3400	5	15													29.0	84.5	[illegible]	
19	07:00 น.	2.0	8.2	3200	-	15	3												28.6	84.9	[illegible]	
20	07:00 น.	3.0	7.8	2900	-	15	5												29.8	85.6	[illegible]	
21	07:00 น.	3.0	8.2	3400	-	15	-												30.9	87.4	[illegible]	
22	07:00 น.	3.0	8.2	3200	-	15	-												29.3	84.8	[illegible]	
23	07:00 น.	3.0	8.2	2900	-	15	-												30.4	86.5	[illegible]	
24	07:00 น.	3.0	8.2	2600	-	15	-												29.2	84.5	[illegible]	
25	07:00 น.	3.0	7.6	3000	-	15	-												29.9	85.9	[illegible]	
26	07:00 น.	3.0	7.8	2.90	-	25	-												29.2	84.5	[illegible]	
27	07:00 น.	3.0	8.2	3.20	5	20	-												30.0	86.1	[illegible]	
28	07:00 น.	3.0	8.2	3400	-	20	2												30.5	86.6	นัฐพล	
29	07:00 น.	3.0	8.2	3000	-	20	3												30.8	87.9	นัฐพล	
30	07:00 น.	3.0	8.2	3400	5	15	-												30.2	86.2	นัฐพล	
31	07:00 น.																					

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Salt (เกลือ) ____ / ____ Kg. Soda Ash (โซดาแอช) ____ / ____ Kg. / Litre ____ / ____ Kg./L

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น [redacted] Supervisor Signature/ลายเซ็น ____ Building Manager

Date/วันที่ 30-9-67 Date/วันที่ ____

Time/เวลา 08.00 น. Time/เวลา ____

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark N Normal / ปกติ

Swimming Pool Daily Check list

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

MODE Sukhumvit 61
Juristic Person Condominium
3 Soi Sukhumvit 61, Sukhumvit Road
Klongtan Nua, Watana, Bangkok 10110
Tel: +66 2 115 0822 Fax: +66 2 115 0844

กรกฎาคม 67

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	เครื่องผสมคลอรีน ค่าคลอรีน	Adding / การเติม Salt เกลือ Kg เติม	เหลือ	Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดาแอช (kg.)	Hydrochloric กรดเกลือ (Lt)	ระบายน้ำ Pump Set ชุดปั๊มน้ำ 1	2	Filter Set กรองหมักปั๊ม 1	2	Filter Set ถังกรอง 1	ปั๊มน้ำร้อน Pump Set ชุดปั๊มน้ำ 1	2	Filter Set ถังกรอง 1	2	อุณหภูมิห้อง และความชื้น C	%RH	Recorded By บันทึกโดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
1	07:00 น.	3.0	8.8	3.8	-														30.2	86.1	[illegible]	
2	07:00 น.	3.0	7.8	3.0	-														30.0	85.8	[illegible]	
3	07:00 น.	3.0	7.8	3.5	5														30.0	85.9	[illegible]	
4	07:00 น.	1.5	7.8	-	-														29.8	85.5	[illegible]	
5	07:00 น.	3.0	8.2	1700	-	10	2												30.0	86.0	นัฐพล	
6	07:00 น.	3.0	8.2	1300	-	10	3												30.2	86.4	นัฐพล	
7	07:00 น.	3.0	7.6	2000	5	5													30.4	86.7	นัฐพล	
8	07:00 น.	1.0	8.2	1600	-	5	3												30.2	86.3	นัฐพล	
9	07:00 น.	3.0	8.2	3300	-	-	3												30.5	86.7	[illegible]	
10	07:00 น.	3.0	8.2	3300	-	-	-												30.3	86.6	[illegible]	
11	07:00 น.	1.5	7.8	3000	-	-	-												30.1	86.1	[illegible]	
12	07:00 น.	3.0	8.2	2900	-	20	5												30.1	86.1	นัฐพล	
13	07:00 น.	1.5	7.8	1700	5	15	-												30.4	85.9	นัฐพล	
14	07:00 น.	3.0	8.2	1600	-	15	3												30.2	86.0	นัฐพล	
15	07:00 น.	3.0	8.2	4900	-	15	2												30.6	86.9	นัฐพล	
16	07:00 น.	3.0	8.2	5400	5	10	-												30.0	86.0	[illegible]	
17	07:00 น.	1.5	7.8	5000	-	10	-												30.4	87.2	[illegible]	
18	07:00 น.	3.0	7.8	30.5	5	5	5												29.6	85.9	นัฐพล	
19	07:00 น.	3.0	7.8	62P	-	25	-												29.9	85.9	นัฐพล	
20	07:00 น.	3.0	8.2	50P	-	25	-												29.2	84.5	นัฐพล	
21	07:00 น.	2.0	8.2	3.06	5	20	2												29.6	85.8	[illegible]	
22	07:00 น.	3.0	8.2	4900	-	20	3												29.10	84.5	[illegible]	
23	07:00 น.	1.5	7.8	5000	-	20	-												29.6	84.7	[illegible]	
24	07:00 น.	1.5	8.2	5.1	5	15	2												30.0	85.2	[illegible]	
25	07:00 น.	1.5	8.2	4.7	-	15	-												29.8	85.6	[illegible]	
26	07:00 น.	3.0	8.2	4.2	-	15	3												30.4	86.7	นัฐพล	
27	07:00 น.	3.0	8.2	4.7	5	10	2												30.9	87.5	นัฐพล	
28	07:00 น.	3.0	7.8	4.5	-	10	-												30.5	86.9	นัฐพล	
29	07:00 น.	1.5	8.2	4.2	-	10	-												29.4	84.8	นัฐพล	
30	07:00 น.	3.0	8.8	4.7	5	5	5												29.8	85.4	[illegible]	
31	07:00 น.	1.5	7.8	1600	-	5	-												30.2	85.3	[illegible]	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Salt (เกลือ) ____ / ____ Kg. Soda Ash (โซดาแอช) ____ / ____ Kg. / Litre ____ / ____ Kg./L

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ____ Supervisor Signature/ลายเซ็น ____ Building Manager

Date/วันที่ ____ Date/วันที่ ____

Time/เวลา ____ Time/เวลา ____

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark N Normal / ปกติ

Swimming Pool Daily Check list
แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

MODE Sukhumvit 81
Juristic Person Condominium
3 Soi Sukhumvit 81, Sukhumvit Road
Klongtun Nua, Wattana, Bangkok 10110
Tel: +66 2 115 0822 Fax: +66 2 115 0844

เดือนธันวาคม 67

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	เครื่องเติมคลอรีน ก่ำเกลือ	Adding / การเติม Salt เกลือ Kg เติม	เหลือ	Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดา-แอช (kg.)	Hydrochloric กรดเกลือ (L.)	สระว่ายน้ำ Pump Set ชุดปั๊มน้ำ 1	2	Filter Set กรองหน้าปั๊ม 1	2	Filter Set ถังกรอง 1	ปั๊มน้ำร้อน Pump Set ชุดปั๊มน้ำ 1	2	Filter Set ถังกรอง 1	2	อุณหภูมิห้อง และ ความชื้น C	%RH	Recorded By บันทึกโดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
1	07:00 น.	1.5	7.6	1900	–	5	–												29.7	85.5	กชิษฎา	
2	07:00 น.	1.0	8.2	2100	5	–	2												29.5	85.1	กชิษฎา	
3	07:00 น.	3.0	8.2	2900	–	–	3												29.5	84.9	กชิษฎา	
4	07:00 น.	3.0	7.8	3.6	20	20	–												29.6	85.1	กชิษฎา	
5	07:00 น.	1.0	7.8	3000	5	15	–												29.5	84.9	กชิษฎา	
6	07:00 น.	3.0	8.2	3000	–	15	2												29.2	84.6	[illegible]	
7	07:00 น.	3.0	8.2	25.5	–	15	3												29.4	84.9	กชิษฎา	
8	07:00 น.	3.0	8.2	0	5	10	3												29.2	84.5	กชิษฎา	
9	07:00 น.	3.0	7.8	3100	–	10	2												29.5	84.9	กชิษฎา	
10	07:00 น.	3.0	8.2	2800	–	10	0												29.9	84.7	กชิษฎา	
11	07:00 น.	3.0	8.2	3200	5	5	5												29.6	85.3	กชิษฎา	
12	07:00 น.	3.0	8.2	3100	–	–	2												29.7	85.3	กชิษฎา	
13	07:00 น.	3.0	8.2	2800	5	0	–												29.2	85.4	[illegible]	
14	07:00 น.	3.0	8.2	3200	–	0	–												29.4	84.9	กชิษฎา	
15	07:00 น.	3.0	7.8	26.1	20	20	7												29.7	85.4	กชิษฎา	
16	07:00 น.	3.0	7.8	4400	–	20	–												30.3	86.4	กชิษฎา	
17	07:00 น.	3.0	8.2	3500	5	15	–												29.2	84.7	กชิษฎา	
18	07:00 น.	1.0	7.2	0	–	15	2												29.1	84.30	[illegible]	
19	07:00 น.	3.0	7.2	4200	–	15	5												29.6	83.7	[illegible]	
20	07:00 น.	3.0	8.2	0	–	15	–												28.2	82.4	[illegible]	
21	07:00 น.	3.0	8.2	0	–	15	–												29.9	82.7	[illegible]	
22	07:00 น.	3.0	8.2	0	5	10													29.2	84.3	[illegible]	
23	07:00 น.	3.0	8.2	1400	5	5	5												29.9	84.0	กชิษฎา	
24	07:00 น.	3.0	7.8	0	–	5	2												29.0	84.3	กชิษฎา	
25	07:00 น.	1.0	8.2	0	5	–	–												29.1	84.1	กชิษฎา	
26	07:00 น.	3.0	8.2	0		20	7												29.1	84.5	กชิษฎา	
27	07:00 น.	1.0	8.2	0	–	20	–												29.2	84.5	[illegible]	
28	07:00 น.	1.0	8.2	0	5	15	–												28.10	84.5	[illegible]	
29	07:00 น.	3.0	8.2	0	–	15	2												28.0	82.2	[illegible]	
30	07:00 น.	1.0	7.8	0	–	15	–												27.8	82.0	กชิษฎา	
31	07:00 น.																					

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Salt (เกลือ)____ / ____ Kg. Soda Ash (โซดา-แอช) ____ / ____Kg. / Litre ____ / ____Kg./L

Verided by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น _____ Supervisor Signature/ลายเซ็น _____ Building Manager

Date/วันที่ _____ Date/วันที่ _____

Time/เวลา _____ Time/เวลา _____

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark N Normal / ปกติ

ภาคผนวก ง3-3

Swimming Pool Daily Check list
แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

MODE Sukhumvit 81
Juristic Person Condominium
3 Soi Sukhumvit 81, Sukhumvit Road
Klongtun Nua, Wattana, Bangkok 10110
Tel: +66 2 115 0822 Fax: +66 2 115 0844

ธันวาคม 2567

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	เครื่องเติมคลอรีน ก่ำเกลือ	Adding / การเติม Salt เกลือ Kg เติม	เหลือ	Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดา-แอช (kg.)	Hydrochloric กรดเกลือ (L.)	สระว่ายน้ำ Pump Set ชุดปั๊มน้ำ 1	2	Filter Set กรองหน้าปั๊ม 1	2	Filter Set ถังกรอง 1	ปั๊มน้ำร้อน Pump Set ชุดปั๊มน้ำ 1	2	Filter Set ถังกรอง 1	2	อุณหภูมิห้อง และ ความชื้น C	%RH	Recorded By บันทึกโดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
1	07:00 น.	1.5	8.2	0	5	10	2												27.7	81.8	กชิษฎา	
2	07:00 น.	3.0	8.2	4100	–	10	5												28.5	83.0	กชิษฎา	
3	07:00 น.	3.0	7.8	4400	–	10	–												28.3	83.0	[illegible]	
4	07:00 น.	2.0	7.2	2.26	–	–	–												28.4	84.2	[illegible]	
5	07:00 น.	3.0	8.2	89	5	5	7												28.7	83.6	กชิษฎา	
6	07:00 น.	3.0	8.2	25.7	–	5	–												28.4	83.4	กชิษฎา	
7	07:00 น.	1.5	8.2	25.2	5	–	–												29.2	84.5	กชิษฎา	
8	07:00 น.	1.5	8.2	2100	–	0	2												28.6	83.5	กชิษฎา	
9	07:00 น.	3.0	8.2	2400	–	0	5												28.0	82.0	กชิษฎา	
10	07:00 น.	3.0	8.2	30.5	–	20	–												28.7	83.5	กชิษฎา	
11	07:00 น.	3.0	8.2	2.4	5	15	–												29.7	83.1	[illegible]	
12	07:00 น.	1.5	8.2	2.4	5	10	4												29.6	83.5	[illegible]	
13	07:00 น.	3.0	8.2	2.4	–	10	3												29.9	83.8	[illegible]	
14	07:00 น.	3.0	8.2	30.3	–	10	–												28.5	83.9	กชิษฎา	
15	07:00 น.	3.0	8.2	2.5	5	5	–												29.4	83.7	[illegible]	
16	07:00 น.	3.0	8.2	2.9	–	5	–												29.6	82.1	[illegible]	
17	07:00 น.	1.5	8.2	2700	5	25	–												29.8	85.3	[illegible]	
18	07:00 น.	1.0	8.2	3100	[illegible]	20	–												26.8	80.7	[illegible]	
19	07:00 น.	1.5	8.2	2600	5	15	3												26.6	80.4	[illegible]	
20	07:00 น.	1.5	8.2	3010	–	15	–												[illegible]	81.3	[illegible]	
21	07:00 น.	3.0	7.8	26.0	–	15	8												26.3	79.4	กชิษฎา	
22	07:00 น.	3.0	8.2	29.0	–	–	–												27.1	80.6	[illegible]	
23	07:00 น.	1.5	8.2	1.70	5	10	–												27.0	80.6	[illegible]	
24	07:00 น.	3.0	8.2	0	3	27	5												26.6	80.0	[illegible]	
25	07:00 น.	3.0	8.2	1300	2	25	–												27.2	80.9	[illegible]	
26	07:00 น.	3.0	8.2	0	–	–	–												27.5	81.0	[illegible]	
27	07:00 น.	3.0	8.2	25.9	–	20	7												27.8	81.8	กชิษฎา	
28	07:00 น.	3.0	8.2	25.4	5	15	–												27.2	80.8	กชิษฎา	
29	07:00 น.	3.0	8.2	0	–	–	2												27.4	81.2	[illegible]	
30	07:00 น.	1.0	8.2	0	5	10	–												27.2	80.8	[illegible]	
31	07:00 น.	3.0	8.2	0	–	10	5												27.3	81.0	[illegible]	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Salt (เกลือ)____ / ____ Kg. Soda Ash (โซดา-แอช) ____ / ____Kg. / Litre ____ / ____Kg./L

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น _____ Supervisor Signature/ลายเซ็น _____ Building Manager

Date/วันที่ _____ Date/วันที่ _____

Time/เวลา _____ Time/เวลา _____

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark N Normal / ปกติ