ภาคผนวกที่ 13

---

# เอกสารผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH)

# และปริมาณคลอรีนตกค้าง (Residual Chlorine)

# Swimming Pool Daily Checklist

## แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

Month ( เดือน ) / Year ( ปี ) ก.ค. /2567 Building / อาคาร

| Date วันที่ | Status Record บันทึกค่า | | Adding / การเติม | | | | Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์ | | | | | | Record By บันทึกโดย | Remark หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Chlorine | Salt | SodaAsh | Diatomite | Pump Set ชุดปั๊มน้ำ | | Pressure Tank แรงดันของถัง(PSI) | | Filter Set ชุดถังกรองผ้า | | | |
| | CL. (1-1.5) | PH (7.2-7.6) | คลอรีน (kg.) | เกลือ (kg./Lt) | โซดา-แอช (kg.) | ผงกรอง (kg.) | No.1 | No.2 | No.1 | No.2 | No.1 | No.2 | | |
| 1 | 3.0 | 7.2 | 25kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 30PSi | 25PSi | ปกติ | ปกติ | ม | |
| 2 | 3.0 | 7.2 | 25kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 30 PSi | 25PSi | ปกติ | ปกติ | ม | |
| 3 | 3.0 | 7.2 | 25kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 30PSi | 20PSi | ปกติ | ปกติ | ม | |
| 4 | 2.5 | 7.2 | 20kg | - | 25kg | - | ปกติ | ปกติ | 25PSi | 20PSi | ปกติ | ปกติ | ม | |
| 5 | 2.5 | 7.2 | 20kg | - | 25kg | - | ปกติ | ปกติ | 25PSi | 25PSi | ปกติ | ปกติ | ม | |
| 6 | 3.0 | 7.2 | 20kg | - | 25kg | - | ปกติ | ปกติ | 25PSi | 20PSi | ปกติ | ปกติ | ม | |
| 7 | 3.0 | 7.2 | 20kg | - | 25kg | - | ปกติ | ปกติ | 25PSi | 20PSi | ปกติ | ปกติ | ม | |
| 8 | 3.0 | 7.2 | 20kg | - | 25kg | - | ปกติ | ปกติ | 25PSi | 20PSi | ปกติ | ปกติ | ม | |
| 9 | 2.5 | 7.2 | 15kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 20PSi | 15PSi | ปกติ | ปกติ | ม | |
| 10 | 2.5 | 7.2 | 15kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 20PSi | 15PSi | ปกติ | ปกติ | ม | |
| 11 | 2.0 | 7.2 | 15kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 20PSi | 10PSi | ปกติ | ปกติ | ม | |
| 12 | 2.0 | 7.2 | 10kg | - | 25kg | - | ปกติ | ปกติ | 20PSi | 20PSi | ปกติ | ปกติ | ม | |
| 13 | 2.0 | 7.2 | 10kg | - | 25kg | - | ปกติ | ปกติ | 20PSi | 20PSi | ปกติ | ปกติ | ม | |
| 14 | 1.5 | 7.2 | 10kg | - | 30kg | - | ปกติ | ปกติ | 25PSi | 20PSi | ปกติ | ปกติ | ม | |
| 15 | 1.5 | 7.2 | 30kg | - | 30kg | - | ปกติ | ปกติ | 25PSi | 20PSi | ปกติ | ปกติ | ม | |
| 16 | 2.0 | 7.2 | 30kg | - | 15kg | - | ปกติ | ปกติ | 30PSi | 20PSi | ปกติ | ปกติ | ม | |
| 17 | 2.5 | 7.2 | 30kg | - | 15kg | - | ปกติ | ปกติ | 30PSi | 25PSi | ปกติ | ปกติ | ม | |
| 18 | 3.0 | 7.2 | 30kg | - | 15kg | - | ปกติ | ปกติ | 25PSi | 25PSi | ปกติ | ปกติ | ม | |
| 19 | 3.0 | 7.2 | 25kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 25PSi | 30PSi | ปกติ | ปกติ | ม | |
| 20 | 3.0 | 7.2 | 25kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 20PSi | 30PSi | ปกติ | ปกติ | ม | |
| 21 | 2.5 | 7.2 | 25kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 20PSi | 30PSi | ปกติ | ปกติ | ม | |
| 22 | 2.5 | 7.2 | 20kg | - | 25kg | - | ปกติ | ปกติ | 20PSi | 25PSi | ปกติ | ปกติ | ม | |
| 23 | 2.0 | 7.2 | 20kg | - | 25kg | - | ปกติ | ปกติ | 15PSi | 25PSi | ปกติ | ปกติ | ม | |
| 24 | 2.0 | 7.2 | 15kg | - | 30kg | - | ปกติ | ปกติ | 15PSi | 20PSi | ปกติ | ปกติ | ม | |
| 25 | 2.5 | 7.2 | 15kg | - | 30kg | - | ปกติ | ปกติ | 15PSi | 20PSi | ปกติ | ปกติ | ม | |
| 26 | 2.5 | 7.2 | 15kg | - | 30kg | - | ปกติ | ปกติ | 20PSi | 15PSi | ปกติ | ปกติ | ม | |
| 27 | 3.0 | 7.2 | 10kg | - | 25kg | - | ปกติ | ปกติ | 20PSi | 15PSi | ปกติ | ปกติ | ม | |
| 28 | 3.0 | 7.2 | 15kg | - | 25kg | - | ปกติ | ปกติ | 25PSi | 20PSi | ปกติ | ปกติ | ม | |
| 29 | 2.5 | 7.2 | 20kg | - | 30kg | - | ปกติ | ปกติ | 25PSi | 20PSi | ปกติ | ปกติ | ม | |
| 30 | 2.0 | 7.2 | 30kg | - | 25kg | - | ปกติ | ปกติ | 30PSi | 30PSi | ปกติ | ปกติ | ม | |
| 31 | 3.0 | 7.2 | 25kg | - | 25kg | - | ปกติ | ปกติ | 20PSi | 30PSi | ปกติ | ปกติ | ม | |

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ / _____ Kg. Salt (เกลือ) _____ /____ Kg. / Litre Diatomite Fiter Aid (ผงกรอง) _____ /____ Kg.

Soda Ash (โซดา-แอช) _____ / _____ Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ /_____ Kg.

[redacted]

# Swimming Pool Daily Checklist
# แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

**Month ( เดือน ) / Year ( ปี )** ก.ย. /2567 **Building / อาคาร**

| Date วันที่ | Status Record บันทึกค่า | | Adding / การเติม | | | | Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์ | | | | | | Record By บันทึกโดย | Remark หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CL. (1-1.5) | PH (7.2-7.6) | Chlorine คลอรีน (kg.) | Salt เกลือ (kg./Lt) | SodaAsh โซดา-แอช (kg.) | Diatomite ผงกรอง (kg.) | Pump Set ชุดปั๊มน้ำ No.1 | Pump Set ชุดปั๊มน้ำ No.2 | Pressure Tank แรงดันของถัง(PSI) No.1 | Pressure Tank แรงดันของถัง(PSI) No.2 | Filter Set ชุดถังกรองผ้า No.1 | Filter Set ชุดถังกรองผ้า No.2 | | |
| 1 | 2.5 | 7.2 | 2 kg | – | – | – | ปกติ | ปกติ | 15psi | 15 psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 2 | 2.5 | 7.2 | – | – | – | – | ปกติ | ปกติ | 15 psi | 15 psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 3 | 2.5 | 7.2 | – | – | – | – | ปกติ | ปกติ | 15 psi | 15 psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 4 | 2.0 | 7.2 | – | – | – | – | ปกติ | ปกติ | 15 psi | 15 psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 5 | 2.0 | 7.2 | – | – | – | – | ปกติ | ปกติ | 15 psi | 15 psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 6 | 2.0 | 7.2 | – | – | – | – | ปกติ | ปกติ | 10 psi | 15 psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 7 | 1.5 | 7.2 | – | – | – | – | ปกติ | ปกติ | 10 psi | 15 psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 8 | 1.5 | 7.2 | – | – | – | – | ปกติ | ปกติ | 10 psi | 15 psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 9 | 1.5 | 7.2 | – | – | – | – | ปกติ | ปกติ | 10 psi | 15 psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 10 | 3.0 | 7.2 | 3 kg | – | – | – | ปกติ | ปกติ | 10 psi | 15 psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 11 | 3.0 | 7.2 | – | – | – | – | ปกติ | ปกติ | 15 psi | 15 psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 12 | 3.0 | 7.2 | – | – | – | – | ปกติ | ปกติ | 15 psi | 15 psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 13 | 3.0 | 7.2 | – | – | – | – | ปกติ | ปกติ | 15 psi | 15 psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 14 | 3.0 | 7.2 | – | – | – | – | ปกติ | ปกติ | 15 psi | 15 psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 15 | 2.5 | 7.2 | – | – | – | – | ปกติ | ปกติ | 15 psi | 15 psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 16 | 2.5 | 7.2 | – | – | – | – | ปกติ | ปกติ | 15 psi | 15 psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 17 | 2.5 | 7.2 | – | – | – | – | ปกติ | ปกติ | 15 psi | 15 psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 18 | 2.5 | 7.2 | – | – | – | – | ปกติ | ปกติ | 20psi | 15 psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 19 | 2.5 | 7.2 | – | – | – | – | ปกติ | ปกติ | 20 psi | 15 psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 20 | 2.5 | 7.2 | – | – | – | – | ปกติ | ปกติ | 20psi | 15. psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 21 | 1.5 | 7.2 | – | – | – | – | ปกติ | ปกติ | 20psi | 15. psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 22 | 1.5 | 7.2 | – | – | – | – | ปกติ | ปกติ | 20 psi | 15. psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 23 | 1.5 | 7.2 | – | – | – | – | ปกติ | ปกติ | 20 psi | 15. psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 24 | 3.0 | 7.2 | 3 kg | – | – | – | ปกติ | ปกติ | 20 psi | 15 psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 25 | 3.0 | 7.2 | – | – | – | – | ปกติ | ปกติ | 15 psi | 15 psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 26 | 3.0 | 7.2 | – | – | – | – | ปกติ | ปกติ | 15 psi | 15 psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 27 | 3.0 | 7.2 | – | – | – | – | ปกติ | ปกติ | 15 psi | 15 psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 28 | 2.5 | 7.2 | – | – | – | – | ปกติ | ปกติ | 15 psi | 15 psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 29 | 2.5 | 7.2 | – | – | – | – | ปกติ | ปกติ | 15 psi | 15 psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 30 | 2.5 | 7.2 | – | – | – | – | ปกติ | ปกติ | 15 psi | 15 psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | |

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ / _____ Kg. Salt (เกลือ) _____ / _____ Kg. / Litre Diatomite Fiter Aid (ผงกรอง) _____ / _____ Kg.

Soda Ash (โซดา-แอช) _____ / _____ Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ / _____ Kg.

[redacted]

# Swimming Pool Daily Checklist
# แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

**Month ( เดือน ) / Year ( ปี )** ๓.ค./2567 **Building / อาคาร** คอนโด โมฯ 3833

| Date วันที่ | Status Record บันทึกค่า | | Adding / การเติม | | | | Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์ | | | | | | Record By บันทึกโดย | Remark หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CL. (1-1.5) | PH (7.2-7.6) | Chlorine คลอรีน (kg.) | Salt เกลือ (kg./Lt) | SodaAsh โซดา-แอช (kg.) | Diatomite ผงกรอง (kg.) | Pump Set ชุดปั๊มน้ำ No.1 | Pump Set ชุดปั๊มน้ำ No.2 | Pressure Tank แรงดันของถัง(PSI) No.1 | Pressure Tank แรงดันของถัง(PSI) No.2 | Filter Set ชุดถังกรองผ้า No.1 | Filter Set ชุดถังกรองผ้า No.2 | | |
| 1 | 2.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 15 Psi | 15 Psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 2 | 2.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 15 Psi | 15 Psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 3 | 1.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 15 Psi | 15 Psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 4 | 1.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 15 Psi | 15 Psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 5 | 1.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 15 Psi | 15 Psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 6 | 1.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 15 Psi | 15 Psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 7 | 3.0 | 7.6 | 3 kg | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 10 Psi | 15 Psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 8 | 3.0 | 7.6 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 10 Psi | 15 Psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 9 | 3.0 | 7.6 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 10 Psi | 15 Psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 10 | 3.0 | 7.6 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 10 Psi | 15 Psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 11 | 3.0 | 7.6 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 10 Psi | 15 Psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 12 | 3.0 | 7.6 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 10 Psi | 15 Psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 13 | 2.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 20 Psi | 15 Psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 14 | 2.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 20 Psi | 15 Psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 15 | 2.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 20 Psi | 15 Psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 16 | 2.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 20 Psi | 15 Psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 17 | 2.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 20 Psi | 15 Psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 18 | 1.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 20 Psi | 15 Psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 19 | 1.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 15 Psi | 15 Psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 20 | 1.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 15 Psi | 15 Psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 21 | 3.0 | 7.6 | 3 kg | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 15 Psi | 15 Psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 22 | 3.0 | 7.6 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 15 Psi | 15 Psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 23 | 3.0 | 7.6 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 15 Psi | 15 Psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 24 | 2.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 15 Psi | 15 Psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 25 | 2.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 15 Psi | 15 Psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 26 | 2.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 15 Psi | 15 Psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 27 | 1.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 15 Psi | 15 Psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 28 | 1.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 15 Psi | 15 Psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 29 | 1.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 15 Psi | 15 Psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 30 | 1.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 15 Psi | 15 Psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 31 | 1.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 15 Psi | 15 Psi | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ / _____ Kg. Salt (เกลือ) _____ / _____ Kg. / Litre Diatomite Fiter Aid (ผงกรอง) _____ / _____ Kg.

Soda Ash (โซดา-แอช) _____ / _____ Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ / _____ Kg.

[redacted]

# Swimming Pool Daily Checklist
# แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

KAC

**Month ( เดือน ) / Year ( ปี )** 9.ค./2567 **Building / อาคาร** คอนโดโมดิ632

| Date วันที่ | Status Record บันทึกตา | | Adding / การเติม | | | | Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์ | | | | | | Record By บันทึกโดย | Remark หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Pump Set ชุดปั๊มน้ำ | | Pressure Tank แรงดันของถัง(PSI) | | Filter Set ชุดถังกรองผ้า | | | |
| | CL. (1-1.5) | PH (7.2-7.6) | Chlorine คลอรีน (kg.) | Salt เกลือ (kg./Lt) | SodaAsh โซดา-แอช (kg.) | Diatomite ผงกรอง (kg.) | No.1 | No.2 | No.1 | No.2 | No.1 | No.2 | | |
| 1 | 3.0 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5PSI | ปกติ | ปกติ | ม.ม. | |
| 2 | 2.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | | |
| 3 | 1.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | | |
| 4 | 1.5 | 7.2 | 3kg | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | | |
| 5 | 1.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | | |
| 6 | 3.0 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | | |
| 7 | 3.0 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | | |
| 8 | 2.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | | |
| 9 | 2.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | | |
| 10 | 2.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | | |
| 11 | 2.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | | |
| 12 | 3.0 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | | |
| 13 | 3.0 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | | |
| 14 | 1.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | | |
| 15 | 1.5 | 7.2 | 3kg | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | | |
| 16 | 1.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | | |
| 17 | 1.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | | |
| 18 | 3.0 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | | |
| 19 | 3.0 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | | |
| 20 | 2.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | | |
| 21 | 2.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | | |
| 22 | 2.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | | |
| 23 | 1.0 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | | |
| 24 | 1.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | | |
| 25 | 1.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | | |
| 26 | 1.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | | |
| 27 | 2.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | | |
| 28 | 2.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | | |
| 29 | 3.0 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | | |
| 30 | 3.0 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | | |
| 31 | 3.0 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | | |

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ / _____ Kg. Salt (เกลือ) _____ / _____ Kg. / Litre Diatomite Fiter Aid (ผงกรอง) _____ / _____ Kg.

Soda Ash (โซดา-แอช) _____ / _____ Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ / _____ Kg.

[redacted]

# Swimming Pool Daily Checklist
# แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

**Month ( เดือน ) / Year ( ปี )** พย. /2567 **Building / อาคาร** คอนโดมิเนียม32

| Date วันที่ | Status Record บันทึกค่า | | Adding / การเติม | | | | Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์ | | | | | | Record By บันทึกโดย | Remark หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CL. (1-1.5) | PH (7.2-7.6) | Chlorine คลอรีน (kg.) | Salt เกลือ (kg./Lt) | SodaAsh โซดา-แอช (kg.) | Diatomite ผงกรอง (kg.) | Pump Set ชุดปั๊มน้ำ No.1 | Pump Set ชุดปั๊มน้ำ No.2 | Pressure Tank แรงดันของถัง(PSI) No.1 | Pressure Tank แรงดันของถัง(PSI) No.2 | Filter Set ชุดถังกรองผ้า No.1 | Filter Set ชุดถังกรองผ้า No.2 | | |
| 1 | 2.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 2 | 2.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 3 | 2.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 4 | 3.0 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 5 | 3.0 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 6 | 1.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 7 | 1.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 8 | 1.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 9 | 1.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 10 | 3.0 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 11 | 3.0 | 7.2 | 3 kg | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 12 | 2.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 13 | 2.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 14 | 2.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 15 | 2.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 16 | 3.0 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 17 | 3.0 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 18 | 3.0 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 19 | 3.0 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 20 | 3.0 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 21 | 2.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 22 | 2.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 23 | 1.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 24 | 1.5 | 7.2 | 3 kg | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 25 | 1.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 26 | 1.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 27 | 1.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 28 | 3.0 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 29 | 3.0 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 30 | 2.5 | 7.2 | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | 1.5 PSI | 1.5 PSI | ปกติ | ปกติ | ปกติ | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | |

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ / _____ Kg. Salt (เกลือ) _____ / _____ Kg. / Litre Diatomite Fiter Aid (ผงกรอง) _____ / _____ Kg.

Soda Ash (โซดา-แอช) _____ / _____ Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ / _____ Kg.

[redacted]

# Swimming Pool Daily Checklist

## แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

Month ( เดือน ) / Year ( ปี ) ส.ค. / 2567 Building / อาคาร

| Date วันที่ | Status Record บันทึกค่า | | Adding / การเติม | | | | Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์ | | | | | | Record By บันทึกโดย | Remark หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Chlorine | Salt | SodaAsh | Diatomite | Pump Set ชุดปั๊มน้ำ | | Pressure Tank แรงดันของถัง(PSI) | | Filter Set ชุดถังกรองผ้า | | | |
| | CL. (1-1.5) | PH (7.2-7.6) | คลอรีน (kg.) | เกลือ (kg./Lt) | โซดา-แอช (kg.) | ผงกรอง (kg.) | No.1 | No.2 | No.1 | No.2 | No.1 | No.2 | | |
| 1 | 3.0 | 7.2 | 30kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 30PSi | 25PSi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 2 | 3.0 | 7.2 | 30kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 30PSi | 25PSi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 3 | 3.0 | 7.2 | 30kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 30PSi | 30PSi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 4 | 2.6 | 7.2 | 30kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 25PSi | 20PSi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 5 | 2.5 | 7.2 | 25kg | - | 25kg | - | ปกติ | ปกติ | 25PSi | 20PSi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 6 | 2.5 | 7.2 | 25kg | - | 25kg | - | ปกติ | ปกติ | 20PSi | 20PSi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 7 | 2.0 | 7.2 | 20kg | - | 30kg | - | ปกติ | ปกติ | 20PSi | 25PSi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 8 | 2.0 | 7.2 | 20kg | - | 30kg | - | ปกติ | ปกติ | 20PSi | 25PSi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 9 | 1.5 | 7.2 | 20kg | - | 30kg | - | ปกติ | ปกติ | 15PSi | 20PSi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 10 | 1.5 | 7.2 | 25kg | - | 30kg | - | ปกติ | ปกติ | 15PSi | 20PSi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 11 | 2.0 | 7.2 | 25kg | - | 30kg | - | ปกติ | ปกติ | 10PSi | 25PSi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 12 | 2.0 | 7.2 | 20kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 15PSi | 25PSi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 13 | 1.5 | 7.2 | 20kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 15PSi | 30PSi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 14 | 1.5 | 7.2 | 15kg | - | 25kg | - | ปกติ | ปกติ | 20PSi | 30PSi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 15 | 2.0 | 7.2 | 1.5kg | - | 25kg | - | ปกติ | ปกติ | 20PSi | 30PSi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 16 | 3.0 | 7.2 | 2.0kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 25PSi | 25PSi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 17 | 3.0 | 7.2 | 2.0kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 25PSi | 25PSi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 18 | 2.0 | 7.2 | 30kg | - | 1.5kg | - | ปกติ | ปกติ | 30PSi | 20PSi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 19 | 2.0 | 7.2 | 30kg | - | 1.5kg | - | ปกติ | ปกติ | 30PSi | 20PSi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 20 | 2.0 | 7.2 | 30kg | - | 15kg | - | ปกติ | ปกติ | 25PSi | 25PSi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 21 | 2.0 | 7.2 | 20kg | - | 1.5kg | - | ปกติ | ปกติ | 20PSi | 20PSi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 22 | 3.0 | 7.2 | 2.0kg | - | 15kg | - | ปกติ | ปกติ | 15PSi | 15PSi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 23 | 3.0 | 7.2 | 1.5kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 20PSi | 25PSi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 24 | 2.5 | 7.2 | 1.5kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 15PSi | 20PSi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 25 | 2.5 | 7.2 | 1.5kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 25PSi | 30PSi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 26 | 2.0 | 7.2 | 1.5kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 30PSi | 25PSi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 27 | 3.0 | 7.2 | 1.5kg | - | 30kg | - | ปกติ | ปกติ | 25PSi | 30PSi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 28 | 3.0 | 7.2 | 2.5kg | - | 30kg | - | ปกติ | ปกติ | 15PSi | 20PSi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 29 | 2.5 | 7.2 | 25kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 20PSi | 25PSi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 30 | 2.5 | 7.2 | 25kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 25PSi | 30PSi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |
| 31 | 2.5 | 7.2 | 15kg | - | 20kg | - | ปกติ | ปกติ | 30PSi | 25PSi | ปกติ | ปกติ | ✓ | |

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ / _____ Kg. Salt (เกลือ) _____ /____ Kg. / Litre Diatomite Filter Aid (ผงกรอง) _____ /____ Kg.

Soda Ash (โซดา-แอช) _____ / _____ Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ /_____ Kg.

[redacted]