

เอกสารแนบที่ 8 แผนและบันทึกตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิง  
ป้องกันระบบบำบัดน้ำเสีย



แผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบบำบัดน้ำเสีย โรงงานน้ำตาลวังนาย ปี 2567

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ช่วงระยะเวลาตรวจสอบ
1	ตรวจสอบบริเวณพื้นที่ขอบบ่อที่อยู่ในสภาพที่ยังใช้การได้และดำเนินการแก้ไขในจุดที่บกพร่อง	เดือนละ 1 ครั้ง
2	ตรวจสอบการอุดตันของการระบายน้ำ กำจัดวัชพืชบริเวณขอบบ่อ	เดือนละ 1 ครั้ง
3	ตรวจวัดระดับความลึกของบ่อบำบัดน้ำเสีย	ปีละ 1 ครั้ง
4	ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบ	เดือนละ 1 ครั้ง