

เอกสารแนบ 4

เอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT


ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด สิริเรสซิเดนซ์
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 24 สุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 16/07/2567
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 17-24/07/2567
วันเดือนปีที่รายงาน : 31/07/2567
รหัสลูกค้า : JP-050-2-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่า มาตรฐาน ¹⁾
				ถังแยกตะกอน (ก่อนบำบัด)	ถังพักน้ำทิ้ง (หลังการบำบัด)	
pH	-	Electrometric Method	-	7.1	7.5	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	61	13	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	25	12	40
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	7.0	6.0	20
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	>160,000	>160,000	-
เลขปฏิบัติการ				WW 1554	WW 1555	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:25 น.	11:32 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



Analyst

Laboratory Manager





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด สิริเรสซิเดนซ์
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 24 สุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 05/11/2567
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 06-13/11/2567
วันเดือนปีที่รายงาน : 14/11/2567
รหัสลูกค้า : JP-050-3-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่า มาตรฐาน ¹⁾
				ถึงแยกตะกอน (ก่อนบำบัด)	ถึงพักน้ำทิ้ง (หลังการบำบัด)	
pH	-	Electrometric Method	-	7.1	7.6	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	64	16	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	66	15	40
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	<2.0	<2.0	20
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	>160,000	160,000	-
เลขปฏิบัติการ				WW 2503	WW 2504	
เวลาเก็บตัวอย่าง				13:18 น.	13:09 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข)
: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



Analyst

Laboratory Manager