

เอกสารแนบ 4

เอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77 (The Base Sukhumvit 77)
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 289 ถนนอ่อนนุช แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 26/07/2567
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 26/07-06/08/2567
วันเดือนปีที่รายงาน : 09/08/2567
รหัสลูกค้า : JP-148-7-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	7.5	6.9	7.3	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	93	107	6.1	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	36	24	<2.5	30
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	5.3	<2.0	<2.0	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	<1.5	100	23	5.4	35
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.0
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	>160,000	>160,000	54,000	-
เลขปฏิบัติการ				WW 1651	WW 1652	WW 1653	
เวลาเก็บตัวอย่าง				09:28 น.	09:20 น.	09:35 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เขียว ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	


หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ก)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

St.1 = บ่อปรับสภาพ

St.2 = บ่อเก็บน้ำรดน้ำต้นไม้

St.3 = บ่อพักน้ำสุดท้าย



Analyst

Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77 (The Base Sukhumvit 77)
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 289 ถนนอ่อนนุช แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 22/08/2567
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 23-29/08/2567
วันเดือนปีที่รายงาน : 02/09/2567
รหัสลูกค้า : JP-148-8-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	7.6	7.3	7.6	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	72	95	<2.0	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	112	60	8.1	30
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	20	7.0	<2.0	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	<1.5	102	70	8.1	35
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.0
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	>160,000	>160,000	<1.8	-
เลขปฏิบัติการ				WW 1853	WW 1854	WW 1855	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:48 น.	10:35 น.	10:55 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น ดำ	ขุ่น ดำ	ขุ่น เหลืองอ่อน	
				ตะกอนมาก มีกลิ่น	ตะกอนมาก มีกลิ่น	ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	


หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ก)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

St.1 = บ่อปรับสภาพ

St.2 = บ่อเก็บน้ำรดน้ำต้นไม้

St.3 = บ่อพักน้ำสุดท้าย



Analyst

Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิษทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรามโทย) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Bliz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77 (The Base Sukhumvit 77)
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 289 ถนนอ่อนนุช แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 20/09/2567
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 20-30/09/2567
วันเดือนปีที่รายงาน : 01/10/2567
รหัสลูกค้า : JP-148-9-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	7.5	7.5	6.1	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	64	135	7.4	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	82	70	6.7	30
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	3.3	<2.0	3.3	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	<1.5	98	22	<1.5	35
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.0
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	>160,000	>160,000	2,400	-
เลขปฏิบัติการ				WW 2139	WW 2140	WW 2141	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:16 น.	10:10 น.	10:25 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	ใส เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	


หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ก)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

St.1 = บ่อปรับสภาพ

St.2 = บ่อเก็บน้ำรดน้ำต้นไม้

St.3 = บ่อพักน้ำสุดท้าย



Analyst

Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77 (The Base Sukhumvit 77)
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 289 ถนนอ่อนนุช แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 24/10/2567
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 25/10-05/11/2567
วันเดือนปีที่รายงาน : 06/11/2567
รหัสลูกค้า : JP-148-10-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	7.9	7.0	8.1	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	94	118	11	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	161	58	6.8	30
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	8.0	6.5	<2.0	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	<1.5	96	25	8.7	35
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.0
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	>160,000	>160,000	54,000	-
เลขปฏิบัติการ				WW 2414	WW 2415	WW 2416	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:00 น.	09:51 น.	10:09 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น น้ำตาล ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	


หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ก)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

St.1 = บ่อปรับสภาพ

St.2 = บ่อเก็บน้ำรดน้ำต้นไม้

St.3 = บ่อพักน้ำสุดท้าย



Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77 (The Base Sukhumvit 77)
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 289 ถนนอ่อนนุช แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 21/11/2567
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 22-29/11/2567
วันเดือนปีที่รายงาน : 03/12/2567
รหัสลูกค้า : JP-148-11-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	7.5	5.5	5.5	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	76	69	98	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	91	60	60	30
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	4.0	8.3	3.7	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	<1.5	100	16	16	35
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.0
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	>160,000	17,000	7,900	-
เลขปฏิบัติการ				WW 2647	WW 2648	WW 2649	
เวลาเก็บตัวอย่าง				09:47 น.	09:40 น.	09:55 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ก)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

St.1 = บ่อปรับสภาพ

St.2 = บ่อเก็บน้ำรดน้ำต้นไม้

St.3 = บ่อพักน้ำสุดท้าย



Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส สุขุมวิท 77 (The Base Sukhumvit 77)
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 289 ถนนอ่อนนุช แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 20/12/2567
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 23-27/12/2567
วันเดือนปีที่รายงาน : 03/01/2568
รหัสลูกค้า : JP-148-12-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	7.5	6.9	7.0	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	121	109	32	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	151	71	60	30
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	7.3	<2.0	7.0	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	<1.5	122	40	16	35
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.0
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	>160,000	>160,000	>160,000	-
เลขปฏิบัติการ				WW 3020	WW 3021	WW 3022	
เวลาเก็บตัวอย่าง				09:58 น.	09:48 น.	10:03 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ก)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

St.1 = บ่อปรับสภาพ

St.2 = บ่อเก็บน้ำรดน้ำต้นไม้

St.3 = บ่อพักน้ำสุดท้าย



Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY