ภาคผนวกที่ 2
เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ภาคผนวกที่ 2-1
แผนการตรวจเช็คเครื่องจักร / อุปกรณ์

ตารางการตรวจเช็คเครื่องจักร / อุปกรณ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

Item	Description	Location	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ELECTRICAL																																
1	Transformer	FL.1																															
2	MDB	FL.2																															
3	Electric Shaft	FL.2-FL.8																															
	FIRE PROTECTION SYSTEM																																
1	Fire hose Cabinet	FL.1-FL.8																															
2	Fire Extinguishers	FL.1-FL.8																															
3	Fire Alarm Control Panel (FCP)	FL.2																															
4	Fire Alarm Graphic Annunciator	FL.2																															
5	Emergency light (Stair 1)	FL.1-FL.8																															
6	Emergency light (Stair 2)	FL.1-FL.8																															
7	Emergency light (Corridor)	FL.1-FL.8																															
8	exit sign light	FL.1-FL.8																															
9	Smoke detector	FL.1-FL.8																															
10	Manual Station	FL.1-FL.9																															
11	Alarm Bell	FL.1-FL.9																															
12	Lighting for Stair 1	FL.1-FL.9																															
13	Lighting for Stair 2	FL.1-FL.9																															
	SANNITARY																																
1	Transfer Pump1	FL.1																															
2	Transfer Pump2	FL.1																															
3	Booster Pump1	FL.9																															
4	Booster Pump2	FL.9																															
5	Booster Pump3	FL.9																															
6	Underground water tank (1+2)	FL.1																															
7	Roof water tank1	FL.9																															
8	Roof water tank2	FL.9																															
9	Fountain Pump	FL.1																															
	WASTE WATER																																
1	Aerator Pump1	FL.1																															
2	Aerator Pump2	FL.1																															
3	Eject Pump1	FL.1																															
4	Eject Pump2	FL.1																															
5	Aerosal	FL.1																															
6	Grease trap	FL.1																															
	SWIMMING POOL																																
1	Swimming Pool Pump	FL.8																															
2	Jacuzzi Pump	FL.8																															
3	Fountain Pump	FL.8																															
4	Exhuast Fan	FL.8																															
5	Lighting for Poolpump Room	FL.8																															
	AIRCONDITION																																
1	Cleaning Aircondition	Room																															
2	Cleaning Exhuast Fan	Room																															
	SWIMING POOL																																
1	Cleaning Swiming pool	FL.9																															
	Ventilation																																
1	Cleaning Ventilation fan	All building																															

Prepared by / จัดเตรียมโ[redacted] Manager/ผู้จัดการอาคาร

Signature/ลายเซ็น

Date/วันที่ 10/7/67 Date/วันที่

ตารางการตรวจเช็คเครื่องจักร / อุปกรณ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2567

Item	Description	Location	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ELECTRICAL																																
1	Transformer	FL.1																															
2	MDB	FL.2																															
3	Electric Shaft	FL.2-FL.8																															
	FIRE PROTECTION SYSTEM																																
1	Fire hose Cabinet	FL.1-FL.8																															
2	Fire Extinguishers	FL.1-FL.8																															
3	Fire Alarm Control Panel (FCP)	FL.2																															
4	Fire Alarm Graphic Annunciator	FL.2																															
5	Emergency light (Stair 1)	FL.1-FL.8																															
6	Emergency light (Stair 2)	FL.1-FL.8																															
7	Emergency light (Corridor)	FL.1-FL.8																															
8	exit sign light	FL.1-FL.8																															
9	Smoke detector	FL.1-FL.8																															
10	Manual Station	FL.1-FL.9																															
11	Alarm Bell	FL.1-FL.9																															
12	Lighting for Stair 1	FL.1-FL.9																															
13	Lighting for Stair 2	FL.1-FL.9																															
	SANNITARY																																
1	Transfer Pump1	FL.1																															
2	Transfer Pump2	FL.1																															
3	Booster Pump1	FL.9																															
4	Booster Pump2	FL.9																															
5	Booster Pump3	FL.9																															
6	Underground water tank (1+2)	FL.1																															
7	Roof water tank1	FL.9																															
8	Roof water tank2	FL.9																															
9	Fountain Pump	FL.1																															
	WASTE WATER																																
1	Aerator Pump1	FL.1																															
2	Aerator Pump2	FL.1																															
3	Eject Pump1	FL.1																															
4	Eject Pump2	FL.1																															
5	Aerosal	FL.1																															
6	Grease trap	FL.1																															
	SWIMMING POOL																																
1	Swimming Pool Pump	FL.8																															
2	Jacuzzi Pump	FL.8																															
3	Fountain Pump	FL.8																															
4	Exhuast Fan	FL.8																															
5	Lighting for Poolpump Room	FL.8																															
	AIRCONDITION																																
1	Cleaning Aircondition	Room																															
2	Cleaning Exhuast Fan	Room																															
	SWIMING POOL																																
1	Cleaning Swiming pool	FL.9																															
	Ventilation																																
1	Cleaning Ventilation fan	All building																															

Prepared by / จัดเตรียมโดย [redacted] Technical Supervisor/หัวหน้าช่าง

Signature/ลายเซ็น [redacted]

Date/วันที่ 23/8/67

Verified by / ทวนสอบโดย [redacted] Building Manager/ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่ _____

ตารางการตรวจเช็คเครื่องจักร / อุปกรณ์ ประจำเดือน กันยายน 2567

Item	Description	Location	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	ELECTRICAL																															
1	Transformer	FL.1																														
2	MDB	FL.2																														
3	Electric Shaft	FL.2-FL.8																														
	FIRE PROTECTION SYSTEM																															
1	Fire hose Cabinet	FL.1-FL.8																														
2	Fire Extinguishers	FL.1-FL.8																														
3	Fire Alarm Control Panel (FCP)	FL.2																														
4	Fire Alarm Graphic Annunciator	FL.2																														
5	Emergency light (Stair 1)	FL.1-FL.8																														
6	Emergency light (Stair 2)	FL.1-FL.8																														
7	Emergency light (Corridor)	FL.1-FL.8																														
8	exit sign light	FL.1-FL.8																														
9	Smoke detector	FL.1-FL.8																														
10	Manual Station	FL.1-FL.9																														
11	Alarm Bell	FL.1-FL.9																														
12	Lighting for Stair 1	FL.1-FL.9																														
13	Lighting for Stair 2	FL.1-FL.9																														
	SANNITARY																															
1	Transfer Pump1	FL.1																														
2	Transfer Pump2	FL.1																														
3	Booster Pump1	FL.9																														
4	Booster Pump2	FL.9																														
5	Booster Pump3	FL.9																														
6	Underground water tank (1+2)	FL.1																														
7	Roof water tank1	FL.9																														
8	Roof water tank2	FL.9																														
9	Fountain Pump	FL.1																														
	WASTE WATER																															
1	Aerator Pump1	FL.1																														
2	Aerator Pump2	FL.1																														
3	Eject Pump1	FL.1																														
4	Eject Pump2	FL.1																														
5	Aerosal	FL.1																														
6	Grease trap	FL.1																														
	SWIMMING POOL																															
1	Swimming Pool Pump	FL.8																														
2	Jacuzzi Pump	FL.8																														
3	Fountain Pump	FL.8																														
4	Exhuast Fan	FL.8																														
5	Lighting for Poolpump Room	FL.8																														
	AIRCONDITION																															
1	Cleaning Aircondition	Room																														
2	Cleaning Exhuast Fan	Room																														
	SWIMING POOL																															
1	Cleaning Swiming pool	FL.9																														
	Ventilation																															
1	Cleaning Ventilation fan	All building																														

Prepared by / จัดเตรียมโ[redacted] Technical Supervisor/หัวหน้าช่าง

Signature/ลายเซ็น

Date/วันที่ 29-19/67

Verified by / ทวนสอบโดย [redacted] Building Manager/ผู้จัดการอาคาร

Signature/ลายเซ็น

Date/วันที่

ตารางการตรวจเช็คเครื่องจักร / อุปกรณ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2567

Item	Description	Location	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ELECTRICAL																																
1	Transformer	FL.1																															
2	MDB	FL.2																															
3	Electric Shaft	FL.2-FL.8																															
	FIRE PROTECTION SYSTEM																																
1	Fire hose Cabinet	FL.1-FL.8																															
2	Fire Extinguishers	FL.1-FL.8																															
3	Fire Alarm Control Panel (FCP)	FL.2																															
4	Fire Alarm Graphic Annunciator	FL.2																															
5	Emergency light (Stair 1)	FL.1-FL.8																															
6	Emergency light (Stair 2)	FL.1-FL.8																															
7	Emergency light (Corridor)	FL.1-FL.8																															
8	exit sign light	FL.1-FL.8																															
9	Smoke detector	FL.1-FL.8																															
10	Manual Station	FL.1-FL.9																															
11	Alarm Bell	FL.1-FL.9																															
12	Lighting for Stair 1	FL.1-FL.9																															
13	Lighting for Stair 2	FL.1-FL.9																															
	SANNITARY																																
1	Transfer Pump1	FL.1																															
2	Transfer Pump2	FL.1																															
3	Booster Pump1	FL.9																															
4	Booster Pump2	FL.9																															
5	Booster Pump3	FL.9																															
6	Underground water tank (1+2)	FL.1																															
7	Roof water tank1	FL.9																															
8	Roof water tank2	FL.9																															
9	Fountain Pump	FL.1																															
	WASTE WATER																																
1	Aerator Pump1	FL.1																															
2	Aerator Pump2	FL.1																															
3	Eject Pump1	FL.1																															
4	Eject Pump2	FL.1																															
5	Aerosal	FL.1																															
6	Grease trap	FL.1																															
	SWIMMING POOL																																
1	Swimming Pool Pump	FL.8																															
2	Jacuzzi Pump	FL.8																															
3	Fountain Pump	FL.8																															
4	Exhuast Fan	FL.8																															
5	Lighting for Poolpump Room	FL.8																															
	AIRCONDITION																																
1	Cleaning Aircondition	Room																															
2	Cleaning Exhuast Fan	Room																															
	SWIMING POOL																																
1	Cleaning Swiming pool	FL.9																															
	Ventilation																																
1	Cleaning Ventilation fan	All building																															

Prepared by / จัดเตรี[redacted]

Signature/ลายเซ็น

Date/วันที่ 02/10/67

Verified by / [redacted]

Signature/ลายเซ็น

Date/วันที่

Building Manager/ผู้จัดการอาคาร

ตารางการตรวจเช็คเครื่องจักร / อุปกรณ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

Item	Description	Location	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	ELECTRICAL																															
1	Transformer	FL.1																														
2	MDB	FL.2																														
3	Electric Shaft	FL.2-FL.8																														
	FIRE PROTECTION SYSTEM																															
1	Fire hose Cabinet	FL.1-FL.8																														
2	Fire Extinguishers	FL.1-FL.8																														
3	Fire Alarm Control Panel (FCP)	FL.2																														
4	Fire Alarm Graphic Annunciator	FL.2																														
5	Emergency light (Stair 1)	FL.1-FL.8																														
6	Emergency light (Stair 2)	FL.1-FL.8																														
7	Emergency light (Corridor)	FL.1-FL.8																														
8	exit sign light	FL.1-FL.8																														
9	Smoke detector	FL.1-FL.8																														
10	Manual Station	FL.1-FL.9																														
11	Alarm Bell	FL.1-FL.9																														
12	Lighting for Stair 1	FL.1-FL.9																														
13	Lighting for Stair 2	FL.1-FL.9																														
	SANNITARY																															
1	Transfer Pump1	FL.1																														
2	Transfer Pump2	FL.1																														
3	Booster Pump1	FL.9																														
4	Booster Pump2	FL.9																														
5	Booster Pump3	FL.9																														
6	Underground water tank (1+2)	FL.1																														
7	Roof water tank1	FL.9																														
8	Roof water tank2	FL.9																														
9	Fountain Pump	FL.1																														
	WASTE WATER																															
1	Aerator Pump1	FL.1																														
2	Aerator Pump2	FL.1																														
3	Eject Pump1	FL.1																														
4	Eject Pump2	FL.1																														
5	Aerosal	FL.1																														
6	Grease trap	FL.1																														
	SWIMMING POOL																															
1	Swimming Pool Pump	FL.8																														
2	Jacuzzi Pump	FL.8																														
3	Fountain Pump	FL.8																														
4	Exhuast Fan	FL.8																														
5	Lighting for Poolpump Room	FL.8																														
	AIRCONDITION																															
1	Cleaning Aircondition	Room																														
2	Cleaning Exhuast Fan	Room																														
	SWIMING POOL																															
1	Cleaning Swiming pool	FL.9																														
	Ventilation																															
1	Cleaning Ventilation fan	All building																														

Prepared by / จัดเต[redacted] Manager/ผู้จัดการอาคาร

Signature/ลายเซ็น [redacted]

Date/วันที่ 22/11/67 Date/วันที่ _____

ตารางการตรวจเช็คเครื่องจักร / อุปกรณ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2567

Item	Description	Location	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ELECTRICAL																																
1	Transformer	FL.1																															
2	MDB	FL.2																															
3	Electric Shaft	FL.2-FL.8																															
	FIRE PROTECTION SYSTEM																																
1	Fire hose Cabinet	FL.1-FL.8																															
2	Fire Extinguishers	FL.1-FL.8																															
3	Fire Alarm Control Panel (FCP)	FL.2																															
4	Fire Alarm Graphic Annunciator	FL.2																															
5	Emergency light (Stair 1)	FL.1-FL.8																															
6	Emergency light (Stair 2)	FL.1-FL.8																															
7	Emergency light (Corridor)	FL.1-FL.8																															
8	exit sign light	FL.1-FL.8																															
9	Smoke detector	FL.1-FL.8																															
10	Manual Station	FL.1-FL.9																															
11	Alarm Bell	FL.1-FL.9																															
12	Lighting for Stair 1	FL.1-FL.9																															
13	Lighting for Stair 2	FL.1-FL.9																															
	SANNITARY																																
1	Transfer Pump1	FL.1																															
2	Transfer Pump2	FL.1																															
3	Booster Pump1	FL.9																															
4	Booster Pump2	FL.9																															
5	Booster Pump3	FL.9																															
6	Underground water tank (1+2)	FL.1																															
7	Roof water tank1	FL.9																															
8	Roof water tank2	FL.9																															
9	Fountain Pump	FL.1																															
	WASTE WATER																																
1	Aerator Pump1	FL.1																															
2	Aerator Pump2	FL.1																															
3	Eject Pump1	FL.1																															
4	Eject Pump2	FL.1																															
5	Aerosal	FL.1																															
6	Grease trap	FL.1																															
	SWIMMING POOL																																
1	Swimming Pool Pump	FL.8																															
2	Jacuzzi Pump	FL.8																															
3	Fountain Pump	FL.8																															
4	Exhuast Fan	FL.8																															
5	Lighting for Poolpump Room	FL.8																															
	AIRCONDITION																																
1	Cleaning Aircondition	Room																															
2	Cleaning Exhuast Fan	Room																															
	SWIMING POOL																																
1	Cleaning Swiming pool	FL.9																															
	Ventilation																																
1	Cleaning Ventilation fan	All building																															

Prepared by / จัดเตรียมโดย [redacted]

Signature/ลายเซ็น

Date/วันที่ 24/12/67

ing Manager/ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่

ภาคผนวกที่ 2-2
เอกสารตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. ..... Building BEVERLY33

Equipment : Wast Pump		Duration :		Location : FL.G	
P.M. Code :		Done By : [redacted]		Done By :	Time Taken
Assigned By :	Date :	Date : 10/7/67		Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
Eject pump1 วัดกระแสมอเตอร์ R 3.8A S 3.8A T 3.8A	*				✓		
Eject pump2 วัดกระแสมอเตอร์ R 3.8A S 3.8A T 3.8A	*				✓		
Aerator pump1 วัดกระแสมอเตอร์ R 1.8A S 1.8A T 1.8A	*				✓		
Aerator pump2 วัดกระแสมอเตอร์ R 1.8A S 1.8A T 1.8A	*				✓		
AEROSAL วัดกระแสมอเตอร์ R 1.8A S 1.8A T 1.8A	*				✓		
เสียงลูกปืนมอเตอร์	*				✓		
เสียงลูกปืนปั๊ม	*				✓		
หลอดสัญญาณไฟ	*				✓		
ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	*				✓		
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	*				✓		
ท่อน้ำ	*				✓		
บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
ตู้ควบคุมมอเตอร์	*				✓		
หน้าคอนแทคของตัว STARTER	*				✓		
เปลี่ยน							
ทาสีมอเตอร์ , ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น							
ลูกปืนมอร์เตอร์ / ปั๊ม Mechanical Seal							
อื่นๆ							

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)	Signature/ลายเซ็น(Tech Sup./หัวหน้าช่าง) [redacted]	Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)
Q = Quarterly	.....	.....	.....
H = Half yearly	Date/วันที่	Date/วันที่ 10/7/67	Date/วันที่ .....
Y = Yearly	Time/เวลา	Time/เวลา	Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. ..... Building BEVERLY33

Equipment : Wast Pump		Duration :	Location : FL.G	
P.M. Code :		Done By : [redacted]	Done By :	Time Taken
Assigned By :	Date :	Date : 23/8/67	Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
Eject pump1 วัดกระแสมอเตอร์ R.1.6A S.1.6A T.1.6A	*				✓		
Eject pump2 วัดกระแสมอเตอร์ R.1.6A S.1.6A T.1.6A	*				✓		
Aerator pump1 วัดกระแสมอเตอร์ R.3.8A S.3.8A T.3.8A	*				✓		
Aerator pump2 วัดกระแสมอเตอร์ R.3.8A S.3.8A T.3.8A	*				✓		
AEROSAL วัดกระแสมอเตอร์ R.2.7A S.2.7A T.2.8A	*				✓		
เสียงลูกปืนมอเตอร์	*				✓		
เสียงลูกปืนปั๊ม	*				✓		
หลอดสัญญาณไฟ	*				✓		
ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	*				✓		
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	*				✓		
ท่อน้ำ	*				✓		
บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
ตู้ควบคุมมอเตอร์	*				✓		
หน้าคอนแทคของตัว STARTER	*				✓		
เปลี่ยน							
ทาสีมอเตอร์ , ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น							
ลูกปืนมอร์เตอร์ / ปั๊ม Mechanical Seal							
อื่นๆ							

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)	Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)	Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)
Q = Quarterly	.....	..... [redacted]	.....
H = Half yearly	Date/วันที่	Date/วันที่ 23/8/67	Date/วันที่ .....
Y = Yearly	Time/เวลา	Time/เวลา	Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. ..... Building BEVERLY33

Equipment : Wast Pump	Duration : 1	Location : FL.G	
P.M. Code :	Done By : [redacted]	Done By :	Time Taken
Assigned By : Date :	Date : 22/9/67	Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
Eject pump1 วัดกระแสมอเตอร์ R.3.8A S.3.8A T.3.8A	*				/		
Eject pump2 วัดกระแสมอเตอร์ R.3.8A S.3.8A T.3.8A	*				/		
Aerator pump1 วัดกระแสมอเตอร์ R.1.6A S.1.6A T.1.6A	*				/		
Aerator pump2 วัดกระแสมอเตอร์ R.1.6A S.1.6A T.1.6A	*				/		
AEROSAL วัดกระแสมอเตอร์ R.1.6A S.1.6A T.1.6A	*				/		
เสียงลูกปืนมอเตอร์	*				/		
เสียงลูกปืนปั๊ม	*				/		
หลอดสัญญาณไฟ	*				/		
ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	*				/		
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	*				/		
ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	*				/		
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	*				/		
ท่อน้ำ	*				/		
บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	*				/		
ตู้ควบคุมมอเตอร์	*				/		
หน้าคอนแทคของตัว STARTER	*				/		
เปลี่ยน							
ทาสีมอเตอร์ , ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น							
ลูกปืนมอร์เตอร์ / ปั๊ม Mechanical Seal							
อื่นๆ							

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

REMARK
M = Monthly
Q = Quarterly
H = Half yearly
Y = Yearly

Done By / ดำเนินการโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) .....
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech Sup /หัวหน้าช่าง) [redacted]
Date/วันที่ 22/9/67
Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(BM /ผู้จัดการอาคาร) .....
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. ..... Building BEVERLY33

Equipment : Wast Pump	Duration :	Location : FL.G	
P.M. Code :	Done By : [redacted]	Done By :	Time Taken
Assigned By : Date :	Date : 22/10/67	Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
Eject pump1 วัดกระแสมอเตอร์ R. 3.8A S. 3.8A T. 3.8A	*				✓		
Eject pump2 วัดกระแสมอเตอร์ R. 3.8A S. 3.8A T. 3.8A	*				✓		
Aerator pump1 วัดกระแสมอเตอร์ R. 1.8A S. 1.8A T. 1.8A	*				✓		
Aerator pump2 วัดกระแสมอเตอร์ R. 1.8A S. 1.8A T. 1.8A	*				✓		
AEROSAL วัดกระแสมอเตอร์ R. 1.8A S. 1.8A T. 1.8A	*				✓		
เสียงลูกปืนมอเตอร์	*				✓		
เสียงลูกปืนปั้ม	*				✓		
หลอดสัญญาณไฟ	*				✓		
ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	*				✓		
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	*				✓		
ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	*				✓		
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	*				✓		
ท่อน้ำ	*				✓		
บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	*				✓		
ตู้ควบคุมมอเตอร์	*				✓		
หน้าคอนแทคของตัว STARTER	*				✓		
เปลี่ยน							
ทาสีมอเตอร์ , ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น							
ลูกปืนมอร์เตอร์ / ปั้ม Mechanical Seal							
อื่นๆ							

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

REMARK
M = Monthly
Q = Quarterly
H = Half yearly
Y = Yearly

Done By / ดำเนินการโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)
.....
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)
[redacted]
Date/วันที่ 22/10/67
Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(PM./ผู้จัดการอาคาร)
.....
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. ..... Building BEVERLY33

Equipment : Wast Pump		Duration :		Location : FL.G	
P.M. Code :		Done By : [redacted]		Done By :	Time Taken
Assigned By :	Date :	Date : 22/11/67		Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
Eject pump1 วัดกระแสมอเตอร์ R..3.8A. S..3.8A. T..3.8A.	*				✓		
Eject pump2 วัดกระแสมอเตอร์ R..3.8A. S..3.8A. T..3.8A.	*				✓		
Aerator pump1 วัดกระแสมอเตอร์ R..1.8A. S..1.8A. T..1.8A.	*				✓		
Aerator pump2 วัดกระแสมอเตอร์ R..1.8A. S..1.8A. T..1.8A.	*				✓		
AEROSAL วัดกระแสมอเตอร์ R..1.8A. S..1.8A. T..1.8A.	*				✓		
เสียงลูกปืนมอเตอร์	*				✓		
เสียงลูกปืนปั๊ม	*				✓		
หลอดสัญญาณไฟ	*				✓		
ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	*				✓		
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	*				✓		
ท่อน้ำ	*				✓		
บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
ตู้ควบคุมมอเตอร์	*				✓		
หน้าคอนแทคของตัว STARTER	*				✓		
เปลี่ยน							
ทาสีมอเตอร์ , ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น							
ลูกปืนมอร์เตอร์ / ปั๊ม Mechanical Seal							
อื่นๆ							

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)	Signature/ลายเซ็น(Tech Sup./หัวหน้าช่าง)	Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)
Q = Quarterly	.....	..... [redacted]	.....
H = Half yearly	Date/วันที่	Date/วันที่ 22/11/67	Date/วันที่ .....
Y = Yearly	Time/เวลา	Time/เวลา	Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. ..... Building BEVERLY33

Equipment : Wast Pump		Duration :	Location : FL.G	
P.M. Code :		Done By : [redacted]	Done By :	Time Taken
Assigned By :	Date :	Date : 21/12/67	Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
Eject pump1 วัดกระแสมอเตอร์ R...3.8A S...3.8A T...3.8A	*				✓		
Eject pump2 วัดกระแสมอเตอร์ R...3.8A S...3.8A T...3.8A	*				✓		
Aerator pump1 วัดกระแสมอเตอร์ R...1.8A S...1.8A T...1.8A	*				✓		
Aerator pump2 วัดกระแสมอเตอร์ R...1.8A S...1.8A T...1.8A	*				✓		
AEROSAL วัดกระแสมอเตอร์ R...1.8A S...1.8A T...1.8A	*				✓		
เสียงลูกปืนมอเตอร์	*				✓		
เสียงลูกปืนปั๊ม	*				✓		
หลอดสัญญาณไฟ	*				✓		
ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	*				✓		
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	*				✓		
ท่อน้ำ	*				✓		
บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
ตู้ควบคุมมอเตอร์	*				✓		
หน้าคอนแทคของตัว STARTER	*				✓		
เปลี่ยน							
ทาสีมอเตอร์ , ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น							
ลูกปืนมอร์เตอร์ / ปั๊ม Mechanical Seal							
อื่นๆ							

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)	Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)	Signature/ลายเซ็น(BM /ผู้จัดการอาคาร)
Q = Quarterly	.....	[redacted]	.....
H = Half yearly	Date/วันที่	Date/วันที่ 21/12/67	Date/วันที่ .....
Y = Yearly	Time/เวลา	Time/เวลา	Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

ภาคผนวกที่ 2-3
เอกสารตรวจสอบและซ่อมบำรุงบ่อดักไขมัน

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. ..... Building BEVERLY33

Equipment : Grease trap		Duration :		Location : FL.G	
P.M. Code :		Done By : [redacted]		Done By :	Time Taken
Assigned By :	Date :	Date : 14/7/67		Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
1. ตรวจสอบการดักจับไขมันในบ่อดักไขมัน	*				✓		
2. ตรวจสอบปริมาณไขมันในบ่อดักไขมัน	*				✓		
3. กำจัดไขมันในบ่อดักไขมัน	*				✓		
เปลี่ยน							

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)	Signature/ลายเซ็น(Tech Sup./หัวหน้าช่าง)	Signature/ลายเซ็น(PM /ผู้จัดการอาคาร)
Q = Quarterly	.....	[redacted]	.....
H = Half yearly	Date/วันที่	Date/วันที่ 14/7/67	Date/วันที่ .....
Y = Yearly	Time/เวลา	Time/เวลา	Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. ..... Building BEVERLY33

Equipment : Grease trap		Duration :		Location : FL.G	
P.M. Code :		Done By :		Done By :	Time Taken
Assigned By :	Date :	Date : 23/8/67		Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
1. ตรวจสอบการดักจับไขมันในบ่อดักไขมัน	*				✓		
2. ตรวจสอบปริมาณไขมันในบ่อดักไขมัน	*				✓		
3. กำจัดไขมันในบ่อดักไขมัน	*				✓		
เปลี่ยน							

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

REMARK
M = Monthly
Q = Quarterly
H = Half yearly
Y = Yearly

Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)	Signature/ลายเซ็ [redacted]	าคาร)
.....	.....	.....
Date/วันที่	Date/วันที่ 27/8/67	Date/วันที่ .....
Time/เวลา	Time/เวลา	Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. ..... Building BEVERLY33

Equipment : Grease trap		Duration :	Location : FL.G
P.M. Code :		Done By : [redacted]	Done By : / Time Taken
Assigned By :	Date :	Date : 22/09/67	Date :

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
1. ตรวจสอบการดักจับไขมันในบ่อดักไขมัน	*				/		
2. ตรวจสอบปริมาณไขมันในบ่อดักไขมัน	*				/		
3. กำจัดไขมันในบ่อดักไขมัน	*				/		
เปลี่ยน							

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)	Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)	Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)
Q = Quarterly	.....	..... [redacted]	.....
H = Half yearly	Date/วันที่	Date/วันที่ 22/09/67	Date/วันที่ .....
Y = Yearly	Time/เวลา	Time/เวลา	Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. ..... Building BEVERLY33

Equipment : Grease trap		Duration :		Location : FL.G	
P.M. Code :		Done By : [redacted]		Done By :	Time Taken
Assigned By :	Date :	Date : 22/10/67		Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
1. ตรวจสอบการดักจับไขมันในบ่อดักไขมัน	*				✓		
2. ตรวจสอบปริมาณไขมันในบ่อดักไขมัน	*				✓		
3. กำจัดไขมันในบ่อดักไขมัน	*				✓		
เปลี่ยน							

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

REMARK
M = Monthly
Q = Quarterly
H = Half yearly
Y = Yearly

Done By / ดำเนินการโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) .....
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น [redacted]
Date/วันที่ 22/10/67
Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย
[redacted] วาคาร)
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. ..... Building BEVERLY33

Equipment : Grease trap		Duration :	Location : FL.G	
P.M. Code :		Done By : [redacted]	Done By :	Time Taken
Assigned By :	Date :	Date : 22/11/67	Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
1. ตรวจสอบการดักจับไขมันในบ่อดักไขมัน	*				/		
2. ตรวจสอบปริมาณไขมันในบ่อดักไขมัน	*				/		
3. กำจัดไขมันในบ่อดักไขมัน	*				/		
เปลี่ยน							

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)	Signature [redacted]	Signature ( )
Q = Quarterly	.....	.....	.....
H = Half yearly	Date/วันที่	Date/วันที่ 22/11/67	Date/วันที่ .....
Y = Yearly	Time/เวลา	Time/เวลา	Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. ..... Building BEVERLY33

Equipment : Grease trap		Duration :	Location : FL.G	
P.M. Code :		Done By : [redacted]	Done By :	Time Taken
Assigned By :	Date :	Date : 21/12/67	Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
1. ตรวจสอบการดักจับไขมันในบ่อดักไขมัน	*				✓		
2. ตรวจสอบปริมาณไขมันในบ่อดักไขมัน	*				✓		
3. กำจัดไขมันในบ่อดักไขมัน	*				✓		
เปลี่ยน							

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)	Signature/ลายเซ็น(Tech Sup./หัวหน้าช่าง)	Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)
Q = Quarterly	.....	[redacted]	[redacted]
H = Half yearly	Date/วันที่	Date/วันที่ 21/12/67	Date/วันที่ .....
Y = Yearly	Time/เวลา	Time/เวลา	Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

ภาคผนวกที่ 2-4
เอกสารตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบถังสำรองน้ำ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. ..... Building BEVERLY33

Equipment : Roof Tank		Duration : 1 H		Location : FL.Roof	
P.M. Code :		Done By : [redacted]		Done By :	Time Taken
Assigned By :	Date :	Date : 14/7/67		Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
1. ตรวจเช็ควาล์วและข้อต่อต่างๆ	*				/		
2. ตรวจเช็คลูกลอยและตรวจสอบการทำงาน	*				/		
3. ตรวจเช็คท่อน้ำและอุปกรณ์ติดตั้งต่างๆ	*				/		
4.ตรวจสอบสภาพน้ำ ความสะอาด ฝุ่นตะกอน	*				/		
5. ตรวจสอบรอยแตกร้าว รอยรั่วซึมต่างๆ	*				/		
6. ตรวจสอบฝาลูกลอยไฟฟ้าและการทำงาน	*				/		
7. ตรวจสอบฝาถังเก็บน้ำปิดสนิททุกครั้ง	*				/		
เปลี่ยน							

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)	Signature/ลายเซ็น [redacted]	)
Q = Quarterly	.....	.....	.....
H = Half yearly	Date/วันที่	Date/วันที่ 14/7/67	Date/วันที่ .....
Y = Yearly	Time/เวลา	Time/เวลา	Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. ..... Building BEVERLY33

Equipment : UndergroundTank		Duration :		Location : FL.G	
P.M. Code :		Done By : [redacted]		Done By :	Time Taken
Assigned By :	Date :	Date : 14/7/67		Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
1. ตรวจเช็ควาล์วและข้อต่อต่างๆ	*				✓		
2. ตรวจเช็คลูกลอยและตรวจสอบการทำงาน	*				✓		
3. ตรวจเช็คท่อน้ำและอุปกรณ์ติดตั้งต่างๆ	*				✓		
4.ตรวจสอบสภาพน้ำ ความสะอาด ฝุ่นตะกอน	*				✓		
5. ตรวจสอบรอยแตกร้าว รอยรั่วซึมต่างๆ	*				✓		
6. ตรวจสอบฝาลูกลอยไฟฟ้าและการทำงาน	*				✓		
7. ตรวจสอบฝาถังเก็บน้ำปิดสนิททุกครั้ง	*				✓		
เปลี่ยน							

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

REMARK
M = Monthly
Q = Quarterly
H = Half yearly
Y = Yearly

Done By / ดำเนินการโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)
.....
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech Sup./หัวหน้าช่าง) [redacted]
.....
Date/วันที่ 14/7/67
Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร) [redacted]
.....
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. ..... Building BEVERLY33

Equipment : UndergroundTank		Duration : 1	Location : FL.G
P.M. Code :		Done By : [redacted]	Done By : / Time Taken
Assigned By :	Date :	Date : 23/8/67	Date :

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
1. ตรวจเช็ควาล์วและข้อต่อต่างๆ	*				✓		
2. ตรวจเช็คลูกลอยและตรวจสอบการทำงาน	*				✓		
3. ตรวจเช็คท่อน้ำและอุปกรณ์ติดตั้งต่างๆ	*				✓		
4.ตรวจสอบสภาพน้ำ ความสะอาด ฝุ่นตะกอน	*				✓		
5. ตรวจสอบรอยแตกร้าว รอยรั่วซึมต่างๆ	*				✓		
6. ตรวจสอบฝาลูกลอยไฟฟ้าและการทำงาน	*				✓		
7. ตรวจสอบฝาถังเก็บน้ำปิดสนิททุกครั้ง	*				✓		
เปลี่ยน							

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

REMARK
M = Monthly
Q = Quarterly
H = Half yearly
Y = Yearly

Done By / ดำเนินการโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)
.....
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)
[redacted]
Date/วันที่ 23/8/67
Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)
[redacted]
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. ..... Building BEVERLY33

Equipment : Roof Tank		Duration :		Location : FL.Roof	
P.M. Code :		Done By : [redacted]		Done By :	Time Taken
Assigned By :	Date :	Date : 23/8/67		Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
1. ตรวจเช็ควาล์วและข้อต่อต่างๆ	*				✓		
2. ตรวจเช็คลูกลอยและตรวจสอบการทำงาน	*				✓		
3. ตรวจเช็คท่อน้ำและอุปกรณ์ติดตั้งต่างๆ	*				✓		
4.ตรวจสอบสภาพน้ำ ความสะอาด ฝุ่นตะกอน	*				✓		
5. ตรวจสอบรอยแตกร้าว รอยรั่วซึมต่างๆ	*				✓		
6. ตรวจสอบฝาลูกลอยไฟฟ้าและการทำงาน	*				✓		
7. ตรวจสอบฝาถังเก็บน้ำปิดสนิททุกครั้ง	*				✓		
เปลี่ยน							

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

REMARK
M = Monthly
Q = Quarterly
H = Half yearly
Y = Yearly

Done By / ดำเนินการโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)
.....
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech Sup./หัวหน้าช่าง) [redacted]
.....
Date/วันที่ 23/8/67
Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร) [redacted]
.....
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. ..... Building BEVERLY33

Equipment : UndergroundTank		Duration :	Location : FL.G	
P.M. Code :		Done By : [redacted]	Done By :	Time Taken
Assigned By :	Date :	Date : 22/9/67	Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
1. ตรวจเช็ควาล์วและข้อต่อต่างๆ	*				✓		
2. ตรวจเช็คลูกลอยและตรวจสอบการทำงาน	*				✓		
3. ตรวจเช็คท่อน้ำและอุปกรณ์ติดตั้งต่างๆ	*				✓		
4.ตรวจสอบสภาพน้ำ ความสะอาด ฝุ่นตะกอน	*				✓		
5. ตรวจสอบรอยแตกร้าว รอยรั่วซึมต่างๆ	*				✓		
6. ตรวจสอบฝาลูกลอยไฟฟ้าและการทำงาน	*				✓		
7. ตรวจสอบฝาถังเก็บน้ำปิดสนิททุกครั้ง	*				✓		
เปลี่ยน							

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)	Signature/ลายเซ็น(Tech Sup./หัวหน้าช่าง)	Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)
Q = Quarterly	.....	[redacted]	[redacted] .....
H = Half yearly	Date/วันที่	Date/วันที่ 22/9/67	Date/วันที่ .....
Y = Yearly	Time/เวลา	Time/เวลา	Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. ..... Building BEVERLY33

Equipment : Roof Tank		Duration :	Location : FL.Roof
P.M. Code :		Done By : [redacted]	Done By : / Time Taken
Assigned By :	Date :	Date : 22/9/67	Date :

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
1. ตรวจเช็ควาล์วและข้อต่อต่างๆ	*				✓		
2. ตรวจเช็คลูกลอยและตรวจสอบการทำงาน	*				✓		
3. ตรวจเช็คท่อน้ำและอุปกรณ์ติดตั้งต่างๆ	*				✓		
4.ตรวจสอบสภาพน้ำ ความสะอาด ฝุ่นตะกอน	*				✓		
5. ตรวจสอบรอยแตกร้าว รอยรั่วซึมต่างๆ	*				✓		
6. ตรวจสอบฝาลูกลอยไฟฟ้าและการทำงาน	*				✓		
7. ตรวจสอบฝาถังเก็บน้ำปิดสนิททุกครั้ง	*				✓		
เปลี่ยน							

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

REMARK
M = Monthly
Q = Quarterly
H = Half yearly
Y = Yearly

Done By / ดำเนินการโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) .....
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง) [redacted]
Date/วันที่ 22/9/67
Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร) [redacted]
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. ..... Building BEVERLY33

Equipment : UndergroundTank		Duration : 1		Location : FL.G	
P.M. Code :		Done By : [redacted]		Done By :	Time Taken
Assigned By :	Date :	Date : 22/10/67		Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
1. ตรวจเช็ควาล์วและข้อต่อต่างๆ	*				/		
2. ตรวจเช็คลูกลอยและตรวจสอบการทำงาน	*				/		
3. ตรวจเช็คท่อน้ำและอุปกรณ์ติดตั้งต่างๆ	*				/		
4.ตรวจสอบสภาพน้ำ ความสะอาด ฝุ่นตะกอน	*				/		
5. ตรวจสอบรอยแตกร้าว รอยรั่วซึมต่างๆ	*				/		
6. ตรวจสอบฝาลูกลอยไฟฟ้าและการทำงาน	*				/		
7. ตรวจสอบฝาถังเก็บน้ำปิดสนิททุกครั้ง	*				/		
เปลี่ยน							

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)	Signature/ลายเซ็น(Tech Sup./หัวหน้าช่าง)	Signature/ลายเซ็น(BM /ผู้จัดการอาคาร)
Q = Quarterly	.....	[redacted]	[redacted]
H = Half yearly	Date/วันที่	Date/วันที่ 22/10/67	Date/วันที่ .....
Y = Yearly	Time/เวลา	Time/เวลา	Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. ..... Building BEVERLY33

Equipment : Roof Tank		Duration :		Location : FL.Roof	
P.M. Code :		Done By : [redacted]		Done By :	Time Taken
Assigned By :	Date :	Date : 22/10/67		Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
1. ตรวจเช็ควาล์วและข้อต่อต่างๆ	*				/		
2. ตรวจเช็คลูกลอยและตรวจสอบการทำงาน	*				/		
3. ตรวจเช็คท่อน้ำและอุปกรณ์ดิดตั้งต่างๆ	*				/		
4.ตรวจสอบสภาพน้ำ ความสะอาด ฝุ่นตะกอน	*				/		
5. ตรวจสอบรอยแตกร้าว รอยรั่วซึมต่างๆ	*				/		
6. ตรวจสอบฝาลูกลอยไฟฟ้าและการทำงาน	*				/		
7. ตรวจสอบฝาถังเก็บน้ำปิดสนิททุกครั้ง	*				/		
เปลี่ยน							

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

REMARK
M = Monthly
Q = Quarterly
H = Half yearly
Y = Yearly

Done By / ดำเนินการโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)
.....
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)
[redacted]
Date/วันที่ 22/10/67
Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)
[redacted]
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. ..... Building BEVERLY33

Equipment : UndergroundTank		Duration :	Location : FL.G
P.M. Code :		Done By : [redacted]	Done By : / Time Taken
Assigned By :	Date :	Date : 22/11/67	Date :

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
1. ตรวจเช็ควาล์วและข้อต่อต่างๆ	*				✓		
2. ตรวจเช็คลูกลอยและตรวจสอบการทำงาน	*				✓		
3. ตรวจเช็คท่อน้ำและอุปกรณ์ติดตั้งต่างๆ	*				✓		
4.ตรวจสอบสภาพน้ำ ความสะอาด ฝุ่นตะกอน	*				✓		
5. ตรวจสอบรอยแตกร้าว รอยรั่วซึมต่างๆ	*				✓		
6. ตรวจสอบฝาลูกลอยไฟฟ้าและการทำงาน	*				✓		
7. ตรวจสอบฝาถังเก็บน้ำปิดสนิททุกครั้ง	*				✓		
เปลี่ยน							

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)	Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)	Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)
Q = Quarterly	.....	[redacted]	[redacted]
H = Half yearly	Date/วันที่	Date/วันที่ 22/11/67	Date/วันที่ .....
Y = Yearly	Time/เวลา	Time/เวลา	Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. ..... Building BEVERLY33

Equipment : Roof Tank	Duration :	Location : FL.Roof	
P.M. Code :	Done By : [redacted]	Done By :	Time Taken
Assigned By : Date :	Date : 22/11/67	Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
1. ตรวจเช็ควาล์วและข้อต่อต่างๆ	*				✓		
2. ตรวจเช็คลูกลอยและตรวจสอบการทำงาน	*				✓		
3. ตรวจเช็คท่อน้ำและอุปกรณ์ติดตั้งต่างๆ	*				✓		
4.ตรวจสอบสภาพน้ำ ความสะอาด ฝุ่นตะกอน	*				✓		
5. ตรวจสอบรอยแตกร้าว รอยรั่วซึมต่างๆ	*				✓		
6. ตรวจสอบฝาลูกลอยไฟฟ้าและการทำงาน	*				✓		
7. ตรวจสอบฝาถังเก็บน้ำปิดสนิททุกครั้ง	*				✓		
เปลี่ยน							

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

REMARK
M = Monthly
Q = Quarterly
H = Half yearly
Y = Yearly

Done By / ดำเนินการโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)
.....
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sub./หัวหน้าช่าง)
[redacted]
Date/วันที่ 22/11/67
Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)
[redacted]
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. ..... Building BEVERLY33

Equipment : UndergroundTank		Duration :		Location : FL.G	
P.M. Code :		Done By : [redacted]		Done By :	Time Taken
Assigned By :	Date :	Date : 21/12/67		Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
1. ตรวจเช็ควาล์วและข้อต่อต่างๆ	*				✓		
2. ตรวจเช็คลูกลอยและตรวจสอบการทำงาน	*				✓		
3. ตรวจเช็คท่อน้ำและอุปกรณ์ติดตั้งต่างๆ	*				✓		
4.ตรวจสอบสภาพน้ำ ความสะอาด ฝุ่นตะกอน	*				✓		
5. ตรวจสอบรอยแตกร้าว รอยรั่วซึมต่างๆ	*				✓		
6. ตรวจสอบฝาลูกลอยไฟฟ้าและการทำงาน	*				✓		
7. ตรวจสอบฝาถังเก็บน้ำปิดสนิททุกครั้ง	*				✓		
เปลี่ยน							

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

REMARK
M = Monthly
Q = Quarterly
H = Half yearly
Y = Yearly

Done By / ดำเนินการโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)
.....
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech Sup./หัวหน้าช่าง) [redacted]
.....
Date/วันที่ 21/12/67
Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร) [redacted]
.....
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. ..... Building BEVERLY33

Equipment : Roof Tank		Duration :		Location : FL.Roof	
P.M. Code :		Done By : [redacted]		Done By :	Time Taken
Assigned By :	Date :	Date : 21/12/67		Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
1. ตรวจเช็ควาล์วและข้อต่อต่างๆ	*				✓		
2. ตรวจเช็คลูกลอยและตรวจสอบการทำงาน	*				✓		
3. ตรวจเช็คท่อน้ำและอุปกรณ์ดัดตั้งต่างๆ	*				✓		
4.ตรวจสอบสภาพน้ำ ความสะอาด ฝุ่นตะกอน	*				✓		
5. ตรวจสอบรอยแตกร้าว รอยรั่วซึมต่างๆ	*				✓		
6. ตรวจสอบฝาลูกลอยไฟฟ้าและการทำงาน	*				✓		
7. ตรวจสอบฝาถังเก็บน้ำปิดสนิททุกครั้ง	*				✓		
เปลี่ยน							

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

REMARK
M = Monthly
Q = Quarterly
H = Half yearly
Y = Yearly

Done By / ดำเนินการโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)
.....
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น([redacted] /หัวหน้าช่าง)
[redacted]
Date/วันที่ 21/12/67
Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)
[redacted]
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

ภาคผนวกที่ 2-5
เอกสารตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบปั๊มสูบน้ำ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. ..... Building BEVERLY33

Equipment : Booster pump		Duration : 1 H		Location : FL.9	
P.M. Code :		Done By : [redacted]		Done By :	Time Taken
Assigned By :	Date :	Date : 14/7/67		Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
เสียงลูกปืนมอเตอร์	*				/		
เสียงลูกปืนปั้ม	*				/		
หลอดสัญญาณไฟ	*				/		
ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	*				/		
ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	*				/		
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	*				/		
สกรูยึดคัพสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	*				/		
ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	*				/		
เกจ์วัดความดัน	*				/		
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	*				/		
ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	*				/		
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	*				/		
วัดกระแสมอเตอร์1 R..1.6A.. S..1.6A.. T..1.6A	*				/		
วัดกระแสมอเตอร์2 R..1.6A.. S..1.6A.. T..1.6A	*				/		
วัดกระแสมอเตอร์3 R..N/A.. S..N/A.. T..N/A	*				/		
อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	*				/		
ระบบไล่อากาศภายในท่อ	*				/		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั้ม IN ..15.. PSI / OUT ..25.. PSI	*				/		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั้ม IN ..15.. PSI / OUT ..25.. PSI	*				/		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั้ม IN ..N/A.. PSI / OUT ..N/A.. PSI	*				/		
ทำความสะอาด							
มอเตอร์ ปั้ม ท่อน้ำ	*				/		
บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	*				/		
ตู้ควบคุมมอเตอร์	*				/		
หน้าคอนแทคของตัว STARTER	*				/		
ไส้กรองหยาบ (STRAINER)	*				/		
เปลี่ยน							
ทาสีมอเตอร์ , ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น							
น้ำมันหล่อลื่นเพลาขับ							
ลูกปืนมอร์เตอร์ / ปั้ม Mechanical Seal							

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

REMARK
M = Monthly
Q = Quarterly
H = Half yearly
Y = Yearly

Done By / ดำเนินการโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) .....
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง) [redacted]
Date/วันที่ 14/7/67
Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร) [redacted]
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. ..... Building BEVERLY33

Equipment : Transfer pump	Duration :	Location : FL.G	
P.M. Code :	Done By : [redacted]	Done By :	Time Taken
Assigned By : Date :	Date : 10/7/67	Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
เสียงลูกปืนมอเตอร์	*				✓		
เสียงลูกปืนปั๊ม	*				✓		
หลอดสัญญาณไฟ	*				✓		
ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	*				✓		
ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	*				✓		
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
สกรูยึดคัพสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	*				✓		
ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	*				✓		
เกจ์วัดความดัน	*				✓		
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	*				✓		
วัดกระแสมอเตอร์ R. 3.8A S. 3.8A. T. 3.8 A	*				✓		
อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	*				✓		
ระบบไล่อากาศภายในท่อ	*				✓		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN 25 PSI / OUT 45 PSI	*				✓		
ทำความสะอาด							
มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	*				✓		
บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
ตู้ควบคุมมอเตอร์	*				✓		
หน้าคอนแทคของตัว STARTER	*				✓		
ไส้กรองหยาบ (STRAINER)	*				✓		
เปลี่ยน							
ทาสีมอเตอร์ , ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น							
น้ำมันหล่อลื่นเพลาขับ							
ลูกปืนมอร์เตอร์ / ปั๊ม Mechanical Seal							

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)	Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)	Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)
Q = Quarterly	.....	[redacted]	[redacted]
H = Half yearly	Date/วันที่	Date/วันที่ 10/7/67	Date/วันที่ .....
Y = Yearly	Time/เวลา	Time/เวลา	Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. ..... Building BEVERLY33

Equipment : Booster pump		Duration :	Location : FL.9
P.M. Code :		Done By : [redacted]	Done By : / Time Taken
Assigned By :	Date :	Date : 23/8/67	Date :

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
เสียงลูกปืนมอเตอร์	*				✓		
เสียงลูกปืนปั้ม	*				✓		
หลอดสัญญาณไฟ	*				✓		
ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	*				✓		
ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	*				✓		
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	*				✓		
สกรูยึดคัพสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	*				✓		
ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	*				✓		
เกจ์วัดความดัน	*				✓		
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	*				✓		
ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	*				✓		
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	*				✓		
วัดกระแสมอเตอร์1 R...1.6A S...1.6A T...1.6A	*				✓		
วัดกระแสมอเตอร์2 R...1.6A S...1.6A T...1.6A	*				✓		
วัดกระแสมอเตอร์3 R...N/A S...N/A T...N/A	*				✓		
อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	*				✓		
ระบบไล่อากาศภายในท่อ	*				✓		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั้ม IN ...15..... PSI / OUT ....25..... PSI	*				✓		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั้ม IN ...15..... PSI / OUT ....25..... PSI	*				✓		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั้ม IN ..N/A..... PSI / OUT ..N/A.. PSI	*				✓		
ทำความสะอาด							
มอเตอร์ ปั้ม ท่อน้ำ	*				✓		
บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	*				✓		
ตู้ควบคุมมอเตอร์	*				✓		
หน้าคอนแทคของตัว STARTER	*				✓		
ไส้กรองหยาบ (STRAINER)	*				✓		
เปลี่ยน							
ทาสีมอเตอร์ , ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น							
น้ำมันหล่อลื่นเพลาขับ							
ลูกปืนมอร์เตอร์ / ปั้ม Mechanical Seal							

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)	Signature/ลายเซ็น(Tech Sup./หัวหน้าช่าง)	Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)
Q = Quarterly	.....	..... [redacted]	..... [redacted] .....
H = Half yearly	Date/วันที่	Date/วันที่ 23/8/67	Date/วันที่ .....
Y = Yearly	Time/เวลา	Time/เวลา	Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. ..... Building BEVERLY33

Equipment : Transfer pump		Duration :		Location : FL.G	
P.M. Code :		Done By : [redacted]		Done By :	Time Taken
Assigned By :	Date :	Date : 23/8/67		Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
เสียงลูกปืนมอเตอร์	*				✓		
เสียงลูกปืนปั๊ม	*				✓		
หลอดสัญญาณไฟ	*				✓		
ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	*				✓		
ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	*				✓		
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
สกรูยึดคัพสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	*				✓		
ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	*				✓		
เกจ์วัดความดัน	*				✓		
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	*				✓		
วัดกระแสมอเตอร์ R...3.4 A S...3.3 A T...3.1 A	*				✓		
อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	*				✓		
ระบบไล่อากาศภายในท่อ	*				✓		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN ...25..... PSI / OUT ...45..... PSI	*				✓		
ทำความสะอาด							
มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	*				✓		
บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
ตู้ควบคุมมอเตอร์	*				✓		
หน้าคอนแทคของตัว STARTER	*				✓		
ไส้กรองหยาบ (STRAINER)	*				✓		
เปลี่ยน							
ทาสีมอเตอร์ , ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น							
น้ำมันหล่อลื่นเพลาขับ							
ลูกปืนมอร์เตอร์ / ปั๊ม Mechanical Seal							

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

REMARK
M = Monthly
Q = Quarterly
H = Half yearly
Y = Yearly

Done By / ดำเนินการโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)
.....
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech Sup./หัวหน้าช่าง) [redacted]
.....
Date/วันที่ 23/8/67
Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(BM/ผู้จัดการอาคาร) [redacted]
.....
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. ..... Building BEVERLY33

Equipment : Booster pump		Duration : 1		Location : FL.9	
P.M. Code :		Done By : [redacted]		Done By :	Time Taken
Assigned By :	Date :	Date : 22/9/67		Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
เสียงลูกปืนมอเตอร์	*				/		
เสียงลูกปืนปั๊ม	*				/		
หลอดสัญญาณไฟ	*				/		
ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	*				/		
ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	*				/		
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	*				/		
สกรูยึดคัพสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	*				/		
ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	*				/		
เกจ์วัดความดัน	*				/		
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	*				/		
ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	*				/		
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	*				/		
วัดกระแสมอเตอร์1 R...1.6... S...1.6... T...1.6...	*				/		
วัดกระแสมอเตอร์2 R...1.6... S...1.6... T...1.6...	*				/		
วัดกระแสมอเตอร์3 R...N/A... S...N/A... T...N/A...	*				/		
อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	*				/		
ระบบไล่อากาศภายในท่อ	*				/		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN ...15... PSI / OUT ...25... PSI	*				/		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN ...19... PSI / OUT ...29... PSI	*				/		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN ...N/A... PSI / OUT ...N/A... PSI	*				/		
ทำความสะอาด							
มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	*				/		
บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	*				/		
ตู้ควบคุมมอเตอร์	*				/		
หน้าคอนแทคของตัว STARTER	*				/		
ไส้กรองหยาบ (STRAINER)	*				/		
เปลี่ยน							
ทาสีมอเตอร์ , ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น							
น้ำมันหล่อลื่นเพลาขับ							
ลูกปืนมอร์เตอร์ / ปั๊ม Mechanical Seal							

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

REMARK

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

Done By / ดำเนินการโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

[redacted]

Date/วันที่ 22/9/67

Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

[redacted]

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. ..... Building BEVERLY33

Equipment : Transfer pump		Duration : 1		Location : FL.G	
P.M. Code :		Done By : [redacted]		Done By :	Time Taken
Assigned By :	Date :	Date : 22/9/67		Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
เสียงลูกปืนมอเตอร์	*				/		
เสียงลูกปืนปั๊ม	*				/		
หลอดสัญญาณไฟ	*				/		
ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	*				/		
ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	*				/		
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	*				/		
สกรูยึดคัพสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	*				/		
ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	*				/		
เกจ์วัดความดัน	*				/		
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	*				/		
ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	*				/		
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	*				/		
วัดกระแสมอเตอร์ R. 3.8 A S. 3.8 A T. 3.8 A	*				/		
อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	*				/		
ระบบไล่อากาศภายในท่อ	*				/		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN 25 PSI / OUT 45 PSI	*				/		
ทำความสะอาด							
มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	*				/		
บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	*				/		
ตู้ควบคุมมอเตอร์	*				/		
หน้าคอนแทคของตัว STARTER	*				/		
ไส้กรองหยาบ (STRAINER)	*				/		
เปลี่ยน							
ทาสีมอเตอร์ , ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น							
น้ำมันหล่อลื่นเพลาขับ							
ลูกปืนมอร์เตอร์ / ปั๊ม Mechanical Seal							

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)	Signature/ลายเซ็น(Tech Sup./หัวหน้าช่าง)	Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)
Q = Quarterly	.....	[redacted]	[redacted]
H = Half yearly	Date/วันที่	Date/วันที่ 22/9/67	Date/วันที่ .....
Y = Yearly	Time/เวลา	Time/เวลา	Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. ..... Building BEVERLY33

Equipment : Booster pump		Duration :		Location : FL.9	
P.M. Code :		Done By : [redacted]		Done By :	Time Taken
Assigned By :	Date :	Date : 22/10/67		Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
เสียงลูกปืนมอเตอร์	*				✓		
เสียงลูกปืนปั๊ม	*				✓		
หลอดสัญญาณไฟ	*				✓		
ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	*				✓		
ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	*				✓		
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
สกรูยึดคัพสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	*				✓		
ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	*				✓		
เกจ์วัดความดัน	*				✓		
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	*				✓		
วัดกระแสมอเตอร์1 R...1.6A.. S...1.6A.. T...1.6A	*				✓		
วัดกระแสมอเตอร์2 R...1.6A.. S...1.6A.. T...1.6A	*				✓		
วัดกระแสมอเตอร์3 R...N/A.. S...N/A.. T...N/A	*				✓		
อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	*				✓		
ระบบไล่อากาศภายในท่อ	*				✓		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN ...15... PSI / OUT ...25... PSI	*				✓		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN ...15... PSI / OUT ...25... PSI	*				✓		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN ...N/A.. PSI / OUT ...N/A.. PSI	*				✓		
ทำความสะอาด							
มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	*				✓		
บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
ตู้ควบคุมมอเตอร์	*				✓		
หน้าคอนแทคของตัว STARTER	*				✓		
ไส้กรองหยาบ (STRAINER)	*				✓		
เปลี่ยน							
ทาสีมอเตอร์ , ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น							
น้ำมันหล่อลื่นเพลาขับ							
ลูกปืนมอร์เตอร์ / ปั๊ม Mechanical Seal							

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

REMARK

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)	Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)	Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)
.....	[redacted]	[redacted]
Date/วันที่	Date/วันที่ 22/10/67	Date/วันที่ .....
Time/เวลา	Time/เวลา	Time/เวลา .....

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. ..... Building BEVERLY33

Equipment : Transfer pump		Duration : 1		Location : FL.G	
P.M. Code :		Done By : [redacted]		Done By :	Time Taken
Assigned By :	Date :	Date : 22/10/67		Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
เสียงลูกปืนมอเตอร์	*				✓		
เสียงลูกปืนปั๊ม	*				✓		
หลอดสัญญาณไฟ	*				✓		
ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	*				✓		
ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	*				✓		
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
สกรูยึดคัพสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	*				✓		
ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	*				✓		
เกจ์วัดความดัน	*				✓		
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	*				✓		
วัดกระแสมอเตอร์ R 3.8 A S 3.8 A T 3.8 A	*				✓		
อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	*				✓		
ระบบไล่อากาศภายในท่อ	*				✓		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN 25 PSI / OUT 45 PSI	*				✓		
ทำความสะอาด							
มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	*				✓		
บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
ตู้ควบคุมมอเตอร์	*				✓		
หน้าคอนแทคของตัว STARTER	*				✓		
ไส้กรองหยาบ (STRAINER)	*				✓		
เปลี่ยน							
ทาสีมอเตอร์ , ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น							
น้ำมันหล่อลื่นเพลาขับ							
ลูกปืนมอร์เตอร์ / ปั๊ม Mechanical Seal							

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

REMARK
M = Monthly
Q = Quarterly
H = Half yearly
Y = Yearly

Done By / ดำเนินการโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)
.....
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)
[redacted]
Date/วันที่ 22/10/67
Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)
[redacted]
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. ..... Building BEVERLY33

Equipment : Booster pump		Duration :		Location : FL.9	
P.M. Code :		Done By : [redacted]		Done By :	Time Taken
Assigned By :	Date :	Date : 22/11/67		Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
เสียงลูกปืนมอเตอร์	*				✓		
เสียงลูกปืนปั๊ม	*				✓		
หลอดสัญญาณไฟ	*				✓		
ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	*				✓		
ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	*				✓		
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
สกรูยึดคัพสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	*				✓		
ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	*				✓		
เกจ์วัดความดัน	*				✓		
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	*				✓		
วัดกระแสมอเตอร์1 R...1.6A S...1.6A T...1.6A	*				✓		
วัดกระแสมอเตอร์2 R...1.6A S...1.6A T...1.6A	*				✓		
วัดกระแสมอเตอร์3 R...N/A S...N/A T...N/A	*				✓		
อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	*				✓		
ระบบไล่อากาศภายในท่อ	*				✓		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN ...15... PSI / OUT ...25... PSI	*				✓		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN ...15... PSI / OUT ...25... PSI	*				✓		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN ...N/A... PSI / OUT ...N/A... PSI	*				✓		
ทำความสะอาด							
มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	*				✓		
บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
ตู้ควบคุมมอเตอร์	*				✓		
หน้าคอนแทคของตัว STARTER	*				✓		
ไส้กรองหยาบ (STRAINER)	*				✓		
เปลี่ยน							
ทาสีมอเตอร์ , ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น							
น้ำมันหล่อลื่นเพลาขับ							
ลูกปืนมอร์เตอร์ / ปั๊ม Mechanical Seal							

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

REMARK
M = Monthly
Q = Quarterly
H = Half yearly
Y = Yearly

Done By / ดำเนินการโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) .....
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech Sup./หัวหน้าช่าง) [redacted]
Date/วันที่ 22/11/67
Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร) [redacted]
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. ..... Building BEVERLY33

Equipment : Transfer pump	Duration :	Location : FL.G	
P.M. Code :	Done By : [redacted]	Done By :	Time Taken
Assigned By : Date :	Date : 22/11/67	Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
เสียงลูกปืนมอเตอร์	*				✓		
เสียงลูกปืนปั๊ม	*				✓		
หลอดสัญญาณไฟ	*				✓		
ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	*				✓		
ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	*				✓		
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
สกรูยึดคัพสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	*				✓		
ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	*				✓		
เกจ์วัดความดัน	*				✓		
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	*				✓		
วัดกระแสมอเตอร์ R...3.8A... S...3.8A... T...3.8A...	*				✓		
อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	*				✓		
ระบบไล่อากาศภายในท่อ	*				✓		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN ...25... PSI / OUT ...45... PSI	*				✓		
ทำความสะอาด							
มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	*				✓		
บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
ตู้ควบคุมมอเตอร์	*				✓		
หน้าคอนแทคของตัว STARTER	*				✓		
ไส้กรองหยาบ (STRAINER)	*				✓		
เปลี่ยน							
ทาสีมอเตอร์ , ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น							
น้ำมันหล่อลื่นเพลาขับ							
ลูกปืนมอร์เตอร์ / ปั๊ม Mechanical Seal							

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)	Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)	Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)
Q = Quarterly	.....	[redacted]	[redacted]
H = Half yearly	Date/วันที่	Date/วันที่ 22/11/67	Date/วันที่ .....
Y = Yearly	Time/เวลา	Time/เวลา	Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. ..... Building BEVERLY33

Equipment : Booster pump		Duration :	Location : FL.9
P.M. Code :		Done By : [redacted]	Done By : / Time Taken
Assigned By :	Date :	Date : 21/12/67	Date :

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
เสียงลูกปืนมอเตอร์	*				✓		
เสียงลูกปืนปั้ม	*				✓		
หลอดสัญญาณไฟ	*				✓		
ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	*				✓		
ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	*				✓		
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	*				✓		
สกรูยึดคัพสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	*				✓		
ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	*				✓		
เกจ์วัดความดัน	*				✓		
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	*				✓		
ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	*				✓		
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	*				✓		
วัดกระแสมอเตอร์1 R...1.6A... S...1.6A T.....1.6A	*				✓		
วัดกระแสมอเตอร์2 R...1.6A. S...1.6A. T.....1.6A	*				✓		
วัดกระแสมอเตอร์3 R...N/A. S....N/A. T.....N/A	*				✓		
อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	*				✓		
ระบบไล่อากาศภายในท่อ	*				✓		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั้ม IN .....15..... PSI / OUT ....25.... PSI	*				✓		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั้ม IN ....15..... PSI / OUT ....25.... PSI	*				✓		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั้ม IN ..N/A..... PSI / OUT ..N/A..... PSI	*				✓		
ทำความสะอาด							
มอเตอร์ ปั้ม ท่อน้ำ	*				✓		
บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	*				✓		
ตู้ควบคุมมอเตอร์	*				✓		
หน้าคอนแทคของตัว STARTER	*				✓		
ไส้กรองหยาบ (STRAINER)	*				✓		
เปลี่ยน							
ทาสีมอเตอร์ , ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น							
น้ำมันหล่อลื่นเพลาขับ							
ลูกปืนมอร์เตอร์ / ปั้ม Mechanical Seal							

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)	Signature/ลายเซ็น(Tech Sup./หัวหน้าช่าง)	Signature/ลายเซ็น(PM./ผู้จัดการอาคาร)
Q = Quarterly	.....	[redacted]	[redacted] .....
H = Half yearly	Date/วันที่	Date/วันที่ 21/12/67	Date/วันที่ .....
Y = Yearly	Time/เวลา	Time/เวลา	Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. ..... Building BEVERLY33

Equipment : Transfer pump		Duration :		Location : FL.G	
P.M. Code :		Done By : [redacted]		Done By :	Time Taken
Assigned By :	Date :	Date : 21/12/67		Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
เสียงลูกปืนมอเตอร์	*				✓		
เสียงลูกปืนปั๊ม	*				✓		
หลอดสัญญาณไฟ	*				✓		
ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	*				✓		
ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	*				✓		
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
สกรูยึดคัพสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	*				✓		
ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	*				✓		
เกจ์วัดความดัน	*				✓		
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	*				✓		
วัดกระแสมอเตอร์ R 3.1A S 3.2A T 3.8A	*				✓		
อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	*				✓		
ระบบไล่อากาศภายในท่อ	*				✓		
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN 25 PSI / OUT 15 PSI	*				✓		
ทำความสะอาด							
มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	*				✓		
บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	*				✓		
ตู้ควบคุมมอเตอร์	*				✓		
หน้าคอนแทคของตัว STARTER	*				✓		
ไส้กรองหยาบ (STRAINER)	*				✓		
เปลี่ยน							
ทาสีมอเตอร์ , ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น							
น้ำมันหล่อลื่นเพลาขับ							
ลูกปืนมอร์เตอร์ / ปั๊ม Mechanical Seal							

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)	Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)	Signature/ลายเซ็น(BM /ผู้จัดการอาคาร)
Q = Quarterly	.....	[redacted]	[redacted]
H = Half yearly	Date/วันที่	Date/วันที่ 21/12/67	Date/วันที่ .....
Y = Yearly	Time/เวลา	Time/เวลา	Time/เวลา .....

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ

ภาคผนวกที่ 2-6
ใบเสร็จเก็บขนมูลฝอย

เล่มที่
BOOK NO. .....

เลขที่
BILL NO. .....

CASH SALE COPY สำเนาบิลเงินสด 現兌單 存底

นาม 資號
NAME .....

วันที่ 日期
Date 1/8/67

ที่อยู่ 住址
ADDRESS .....

ทะเบียนการค้า 商標編號
Commercial License .....

จำนวน QUANTITY 數量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วยละ UNIT PRICE 備註	จำนวนเงิน AMOUNT 銀額
	ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2567		[redacted]
บาท BAHT 銖	[redacted]	รวมเงิน TOTAL 共銀	[redacted]

ผู้รับเงิน 收銀人
COLLECTOR ..... [redacted]

เล่มที่
BOOK NO. .....

เลขที่
BILL NO. .....

CASH SALE COPY สำเนาบิลเงินสด 現兌單存底

นาม 賓號
NAME .....

วันที่ 日期 Date 3/9/67

ที่อยู่ 住址
ADDRESS .....

ทะเบียนการค้า 商標編號
Commercial License .....

จำนวน QUANTITY 數量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วยละ UNIT PRICE 備註	จำนวนเงิน AMOUNT 銀額	
	ค่าขยะ เดือนสิงหาคม 2567		[redacted]	
บาท BAHT 銖	[redacted]	รวมเงิน TOTAL 共銀	[redacted]	

ผู้รับเงิน 收銀人
COLLECTOR [redacted] .....

PND.1
August,2024
PND.3 - WHT.
August,2024
PND.53 - WHT. (ค่าบ
August,2024
Social security (ค่าประกันสังคม

เล่มที่
BOOK NO. .....

เลขที่
BILL NO. .....

CASH SALE บิลเงินสด 現兑單

นาม 貨號
NAME .....

วันที่ 日期
Date 1/10/67

ที่อยู่ 住址
ADDRESS .....

ทะเบียนการค้า 商標編號
Commercial License .....

จำนวน QUANTITY 數量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วยละ UNIT PRICE 備註	จำนวนเงิน AMOUNT 銀額
	ค่าขยะ ก.ย. 2567		[redacted]
บาท BAHT 銖	[redacted]	รวมเงิน TOTAL 共銀	[redacted]

ผู้รับเงิน 收銀人 [redacted]
COLLECTOR .....

เล่มที่
BOOK NO. .....

เลขที่
BILL NO. .....

CASH SALE COPY สำเนาบิลเงินสด 現兌單存底

นาม 賓號
NAME .....

ที่อยู่ 住址
ADDRESS .....

วันที่ 日期
Date 1/11/67

ทะเบียนการค้า 商標編號
Commercial License .....

จำนวน QUANTITY 數量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วยละ UNIT PRICE 備註	จำนวนเงิน AMOUNT 銀額	
	ค่าชอบ มค 67		[redacted]	
บาท BAHT 銖	[redacted]	รวมเงิน TOTAL 共銀	[redacted]	

ผู้รับเงิน 收銀人
COLLECTOR [redacted] .....

เล่มที่
BOOK NO. .....

เลขที่
BILL NO. .....

CASH SALE COPY สำเนาบิลเงินสด 現兌單存底

นาม 賓號
NAME .....

วันที่ 日期 Date 2/12/67

ที่อยู่ 住址
ADDRESS .....

ทะเบียนการค้า 商標編號
Commercial License .....

จำนวน QUANTITY 数量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วยละ UNIT PRICE 備註	จำนวนเงิน AMOUNT 銀額
	ค่าธรรมเนียม		[redacted]
บาท BAHT 銖	[redacted]	รวมเงิน TOTAL 共銀	[redacted]

ผู้รับเงิน 收銀人 [redacted]
COLLECTOR .....

เล่มที่
BOOK NO. .....

เลขที่
BILL NO. .....

CASH SALE บิลเงินสด 現兌單

นาม 賓號
NAME .....

วันที่ 日期 6/1/68
Date .....

ที่อยู่ 住址
ADDRESS .....

ทะเบียนการค้า 商標編號
Commercial License .....

จำนวน QUANTITY 數量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วยละ UNIT PRICE 備註	จำนวนเงิน AMOUNT 銀額	
	ค่าเช่า ก.ค. 67		[redacted]	
บาท BAHT 銖	[redacted]	รวมเงิน TOTAL 共銀	[redacted]	

ผู้รับเงิน 收銀人 [redacted]
COLLECTOR .....