

ภาคผนวกที่ 3
ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.

14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong

Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 507/2567
Job No. : PCL 0109-07/67
Report Date : July 30, 2024

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เบเวอร์รี่ 33 คอนโดมิเนียม
Address : เลขที่ 11/1 ถนนซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : ส่วนเกราะ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0669467 N, 1519004 E
Sampling Method : แบบจ้วง
Sampling By : Mr. Jaruwat Naknan
Analyzed By : Pacific Laboratory Co., Ltd./
Special lab envi & consultant Co., Ltd.

Sampling Date : July 9, 2024
Received Date : July 10, 2024
Analytical Date : July 10-30, 2024
Sampling Time : 11:35 a.m.
Sampling ID No. : 150/07/67
Sampling Type : Waste Water

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result
1.	pH (at 25 °C)	pH Unit	Electrometric Method (4500-H ⁺ B.)	7.3
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (5210 B. & 4500-O C.)	65.0
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C (2540 D.)	98.5
4.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)	5.2
5.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method (4500-S ²⁻ F.)	1.5
6.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	72.80 ^{1/}
7.	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test Method	9,200 ^{1/}
Sample Condition				เหลือขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น

Remark : 1. ^[1] Standard Methods for Examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition (2023)
2. ^{1/} วิเคราะห์โดย บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



(Mr. Rnus Fakto)
Lab. Supervisor



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.

14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong

Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 507/2567
Job No. : PCL 0109-07/67
Report Date : July 30, 2024

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เบเวอร์รี่ 33 คอนโดมิเนียม
Address : เลขที่ 11/1 ถนนซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : ส่วนบ่อเก็บน้ำทิ้ง
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0669473 N, 1518999 E
Sampling Method : แบบจ้วง
Sampling By : Mr. Jaruwat Naknan
Analyzed By : Pacific Laboratory Co., Ltd./
Special lab envi & consultant Co., Ltd.

Sampling Date : July 9, 2024
Received Date : July 10, 2024
Analytical Date : July 10-30, 2024
Sampling Time : 11:25 a.m.
Sampling ID No. : 151/07/67
Sampling Type : Waste Water

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^{1/}	Evaluation ^{1/}
1.	pH (at 25 °C)	pH Unit	Electrometric Method (4500-H ⁺ B.)	7.5	5.0-9.0	Pass
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (5210 B. & 4500-O C)	57.0	≤40	fail
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C (2540 D.)	243	≤50	fail
4.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)	<5	≤20	Pass
5.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method (4500-S ²⁻ F.)	1.2	≤3.0	Pass
6.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	97.44 ^{2/}	≤40	fail
7.	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test Method	5,400 ^{2/}	-	-
Sample Condition				เหลือขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น		

Remark : 1. ^[1] Standard Methods for Examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition (2023)
2. ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
(อาคารประเภท ค) (ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548)
3. ^{2/} วิเคราะห์โดย บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



(Mr. Rnus Fakto)
Lab. Supervisor



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.

14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong

Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 627/2567

Job No. : PCL 0109-08/67

Report Date : August 21, 2024

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เบเวอร์รี่ 33 คอนโดมิเนียม
Address : เลขที่ 11/1 ถนนซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : ส่วนเกราะ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0669467 N, 1519004 E
Sampling Method : แบบจ้วง
Sampling By : Mr. Jauewit Meepan
Analyzed By : Pacific Laboratory Co., Ltd./
Special lab envi & consultant Co., Ltd.

Sampling Date : August 2, 2024
Received Date : August 5, 2024
Analytical Date : August 5-21, 2024
Sampling Time : 11:39 a.m.
Sampling ID No. : 039/08/67
Sampling Type : Waste Water

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result
1.	pH (at 25 °C)	pH Unit	Electrometric Method (4500-H ⁺ B.)	7.5
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (5210 B. & 4500-O C.)	21.0
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C (2540 D.)	17.2
4.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)	<5
5.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method (4500-S ²⁻ F.)	1.2
6.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	25.20 ^{1/}
7.	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test Method	16,000 ^{1/}
Sample Condition				เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น

Remark : 1. ^[1] Standard Methods for Examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition (2023)
2. ^{1/} วิเคราะห์โดย บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



(Mr. Rnus Fakto)
Lab. Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

Page 1/2



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.

14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong

Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991

ANALYSIS REPORT


Analysis No. : Lab-W 627/2567
Job No. : PCL 0109-08/67
Report Date : August 21, 2024

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เบเวอร์รี่ 33 คอนโดมิเนียม
Address : เลขที่ 11/1 ถนนซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : ส่วนบ่อเก็บน้ำทิ้ง
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0669473 N, 1518999 E
Sampling Method : แบบจ้วง
Sampling By : Mr. Jauewit Meepan
Analyzed By : Pacific Laboratory Co., Ltd./
Special lab envi & consultant Co., Ltd.

Sampling Date : August 2, 2024
Received Date : August 5, 2024
Analytical Date : August 5-21, 2024
Sampling Time : 11:20 a.m.
Sampling ID No. : 040/08/67
Sampling Type : Waste Water

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^{1/}	Evaluation ^{1/}
1.	pH (at 25 °C)	pH Unit	Electrometric Method (4500-H ⁺ B.)	7.5	5.0-9.0	Pass
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (5210 B. & 4500-O C.)	25.0	≤40	Pass
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C (2540 D.)	23.4	≤50	Pass
4.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)	<5	≤20	Pass
5.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method (4500-S ²⁻ F.)	1.5	≤3.0	Pass
6.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	30.24 ^{2/}	≤40	Pass
7.	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test Method	1,600 ^{2/}	-	-
Sample Condition				เหลือขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น		

Remark : 1. ^[1] Standard Methods for Examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition (2023)
2. ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ค) (ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548)
3. ^{2/} วิเคราะห์โดย บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



(Mr. Rnus Fakto)
Lab. Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

Page 2/2



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 727/2567
Job No. : PCL 0109-09/67
Report Date : September 13, 2024

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เบเวอร์รี่ 33 คอนโดมิเนียม
Address : เลขที่ 11/1 ถนนซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : ส่วนเกราะ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0669467 N, 1519004 E
Sampling Method : แบบจ้วง
Sampling By : Mr. Jauewit Meepan
Analyzed By : Pacific Laboratory Co., Ltd./
Special lab envi & consultant Co., Ltd.

Sampling Date : September 3, 2024
Received Date : September 4, 2024
Analytical Date : September 4-13, 2024
Sampling Time : 01:23 p.m.
Sampling ID No. : 018/09/67
Sampling Type : Waste Water

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result
1.	pH (at 25 °C)	pH Unit	Electrometric Method (4500-H ⁺ B.)	7.4
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (5210 B. & 4500-O C.)	38.0
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C (2540 D.)	82.1
4.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)	<5
5.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method (4500-S ²⁻ F.)	1.2
6.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	62.16 ^{1/}
7.	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test Method	16,000 ^{1/}
Sample Condition				เหลือถุง มีตะกอน มีกลิ่น

Remark : 1. ^[1] Standard Methods for Examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition (2023)
2. ^{1/} วิเคราะห์โดย บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



(Mr. Rnus Fakto)
Lab. Supervisor



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.

14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong

Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 727/2567
Job No. : PCL 0109-09/67
Report Date : September 13, 2024

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เบเวอร์รี่ 33 คอนโดมิเนียม
Address : เลขที่ 11/1 ถนนซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : ส่วนบ่อเก็บน้ำทิ้ง
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0669473 N, 1518999 E
Sampling Method : แบบจ้วง
Sampling By : Mr. Jaewit Meepan
Analyzed By : Pacific Laboratory Co., Ltd./
Special lab envi & consultant Co., Ltd.
Sampling Date : September 3, 2024
Received Date : September 4, 2024
Analytical Date : September 4-13, 2024
Sampling Time : 01:23 p.m.
Sampling ID No. : 019/09/67
Sampling Type : Waste Water

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^{1/}	Evaluation ^{1/}
1.	pH (at 25 °C)	pH Unit	Electrometric Method (4500-H ⁺ B.)	7.5	5.5-9.0	Pass
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (5210 B. & 4500-O C.)	30.0	≤40	pass
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C (2540 D.)	53.9	≤50	fail
4.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)	<5	≤20	Pass
5.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method (4500-S ²⁻ F.)	1.1	≤1.0	fail
6.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	50.40 ^{2/}	≤40	fail
7.	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test Method	16,000 ^{2/}	-	-
Sample Condition				เหลือสูงนุ่น มีตะกอน มีกลิ่น		

Remark : 1. ^[1] Standard Methods for Examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition (2023)
2. ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567) (อาคารประเภท ค)
3. ^{2/} วิเคราะห์โดย บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



(Mr. Rnus Fakto)
Lab. Supervisor



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.

14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong

Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 831/2567
Job No. : PCL 0109-10/67
Report Date : October 21, 2024

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เบเวอร์รี่ 33 คอนโดมิเนียม
Address : เลขที่ 11/1 ถนนซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : ส่วนเกราะ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0669467 N, 1519004 E
Sampling Method : แบบจ้วง
Sampling By : Mr. Peerawat Wimonchai
Analyzed By : Pacific Laboratory Co., Ltd./
Special lab envi & consultant Co., Ltd.

Sampling Date : October 3, 2024
Received Date : October 4, 2024
Analytical Date : October 4-21, 2024
Sampling Time : 11:45 a.m.
Sampling ID No. : 047/10/67
Sampling Type : Waste Water

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result
1.	pH (at 25 °C)	pH Unit	Electrometric Method (4500-H ⁺ B.)	7.2
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (5210 B. & 4500-O C.)	36.0
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C (2540 D.)	27.0
4.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)	<5
5.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method (4500-S ²⁻ F.)	1.0
6.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	32.67 ^{1/}
7.	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test Method	140 ^{1/}
Sample Condition				เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น

Remark : 1. ^[1] Standard Methods for Examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition (2023)
2. ^{1/} วิเคราะห์โดย บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



(Mr. Rnus Fakto)
Lab. Supervisor



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.

14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong

Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 831/2567
Job No. : PCL 0109-10/67
Report Date : October 21, 2024

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เบเวอร์รี่ 33 คอนโดมิเนียม
Address : เลขที่ 11/1 ถนนซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : ส่วนบ่อเก็บน้ำทิ้ง
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0669473 N, 1518999 E
Sampling Method : แบบจ้วง
Sampling By : Mr. Peerawat Wimonchai
Analyzed By : Pacific Laboratory Co., Ltd./
Special lab envi & consultant Co., Ltd.
Sampling Date : October 3, 2024
Received Date : October 4, 2024
Analytical Date : October 4-21, 2024
Sampling Time : 11:38 a.m.
Sampling ID No. : 048/10/67
Sampling Type : Waste Water

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^{1/}	Evaluation ^{1/}
1.	pH (at 25 °C)	pH Unit	Electrometric Method (4500-H ⁺ B.)	7.3	5.5-9.0	Pass
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (5210 B. & 4500-O C.)	39.0	≤40	pass
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C (2540 D.)	34.5	≤50	pass
4.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)	<5	≤20	Pass
5.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method (4500-S ²⁻ F.)	1.0	≤1.0	pass
6.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	43.40 ^{2/}	≤40	fail
7.	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test Method	1,600 ^{2/}	-	-
Sample Condition				เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น		

Remark : 1. ^[1] Standard Methods for Examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition (2023)
2. ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567) (อาคารประเภท ค)
3. ^{2/} วิเคราะห์โดย บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



(Mr. Rnus Fakto)
Lab. Supervisor



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 1011/2567
Job No. : PCL 0109-11/67
Report Date : December 3, 2024

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เบเวอร์รี่ 33 คอนโดมิเนียม
Address : เลขที่ 11/1 ถนนซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : ส่วนเกราะ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0669467 N, 1519004 E
Sampling Method : แบบจ้วง
Sampling By : Mr. Surasak Saosung
Analyzed By : Pacific Laboratory Co., Ltd./
Special lab envi & consultant Co., Ltd.

Sampling Date : November 18, 2024
Received Date : November 19, 2024
Analytical Date : November 19 - December 3, 2024
Sampling Time : 11:30 a.m.
Sampling ID No. : 187/11/67
Sampling Type : Waste Water

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result
1.	pH (at 25 °C)	pH Unit	Electrometric Method (4500-H ⁺ B.)	7.4
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (5210 B. & 4500-O C.)	20.0
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C (2540 D.)	22.6
4.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)	<5
5.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method (4500-S ²⁻ F.)	<1
6.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	36.40 ^{1/}
7.	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test Method	5,400 ^{1/}
Sample Condition				เหลือขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น

Remark : 1. ^[1] Standard Methods for Examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition (2023)
2. ^{1/} วิเคราะห์โดย บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



(Mr. Rnus Fakto)
Lab. Supervisor



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.

14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong

Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 1011/2567
Job No. : PCL 0109-11/67
Report Date : December 3, 2024

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เบเวอร์รี่ 33 คอนโดมิเนียม
Address : เลขที่ 11/1 ถนนซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : ส่วนบ่อเก็บน้ำทิ้ง
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0669473 N, 1518999 E
Sampling Method : แบบจ้วง
Sampling By : Mr. Surasak Saosung
Analyzed By : Pacific Laboratory Co., Ltd./
Special lab envi & consultant Co., Ltd.

Sampling Date : November 18, 2024
Received Date : November 19, 2024
Analytical Date : November 19 - December 3, 2024
Sampling Time : 11:40 a.m.
Sampling ID No. : 188/11/67
Sampling Type : Waste Water

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^{1/}	Evaluation ^{1/}
1.	pH (at 25 °C)	pH Unit	Electrometric Method (4500-H ⁺ B.)	7.5	5.5-9.0	Pass
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (5210 B. & 4500-O C.)	50.0	≤40	fail
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C (2540 D.)	245	≤50	fail
4.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)	<5	≤20	Pass
5.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method (4500-S ²⁻ F.)	1.6	≤1.0	fail
6.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	74.20 ^{2/}	≤40	fail
7.	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test Method	9,200 ^{2/}	-	-
Sample Condition				เหลือขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น		

Remark : 1. ^[1] Standard Methods for Examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition (2023)
2. ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567) (อาคารประเภท ค)
3. ^{2/} วิเคราะห์โดย บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



(Mr. Rnus Fakto)
Lab. Supervisor



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 1090/2567
Job No. : PCL 0109-12/67
Report Date : December 23, 2024

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เบเวอร์รี่ 33 คอนโดมิเนียม
Address : เลขที่ 11/1 ถนนซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : ส่วนเกราะ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0669467 N, 1519004 E
Sampling Method : แบบจ้วง
Sampling By : Mr. Janwit Meepan
Analyzed By : Pacific Laboratory Co., Ltd./
Special lab envi & consultant Co., Ltd.
Sampling Date : December 6, 2024
Received Date : December 9, 2024
Analytical Date : December 9-23, 2024
Sampling Time : 01:48 p.m.
Sampling ID No. : 085/12/67
Sampling Type : Waste Water

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result
1.	pH (at 25 °C)	pH Unit	Electrometric Method (4500-H ⁺ B.)	7.4
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (5210 B. & 4500-O C.)	80.0
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C (2540 D.)	138
4.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)	<5
5.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method (4500-S ²⁻ F.)	4.6
6.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	105.00 ^{1/}
7.	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test Method	100,000 ^{1/}
Sample Condition				เหลือขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น

Remark : 1. ^[1] Standard Methods for Examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition (2023)
2. ^{1/} วิเคราะห์โดย บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



(Mr. Rnus Fakto)
Lab. Supervisor



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.

14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong

Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 1090/2567
Job No. : PCL 0109-12/67
Report Date : December 23, 2024

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เบเวอร์รี่ 33 คอนโดมิเนียม
Address : เลขที่ 11/1 ถนนซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : ส่วนบ่อเก็บน้ำทิ้ง
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0669473 N, 1518999 E
Sampling Method : แบบจ้วง
Sampling By : Mr. Janwit Meepan
Analyzed By : Pacific Laboratory Co., Ltd./
Special lab envi & consultant Co., Ltd.

Sampling Date : December 6, 2024
Received Date : December 9, 2024
Analytical Date : December 9-23, 2024
Sampling Time : 01:44 p.m.
Sampling ID No. : 086/12/67
Sampling Type : Waste Water

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^{1/}	Evaluation ^{1/}
1.	pH (at 25 °C)	pH Unit	Electrometric Method (4500-H ⁺ B.)	7.4	5.5-9.0	Pass
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (5210 B. & 4500-O C.)	45.0	≤40	fail
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C (2540 D.)	48.0	≤50	Pass
4.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)	<5	≤20	Pass
5.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method (4500-S ²⁻ F.)	1.0	≤1.0	Pass
6.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	75.60 ^{2/}	≤40	fail
7.	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test Method	1,600 ^{2/}	-	-
Sample Condition				เหลือขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น		

Remark : 1. ^[1] Standard Methods for Examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition (2023)
2. ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567) (อาคารประเภท ค)
3. ^{2/} วิเคราะห์โดย บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



(Mr. Rnus Fakto)
Lab. Supervisor