








<div> <div> <div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> </div> <div> <div>WINDSHELL</div> <div>naradhiwas</div> </div> <div>  </div> </div> <div> <div>แผนป้องกันการตรวจสอบเตือนภัยในอาคาร</div> </div> </div>			
อาคาร / Bulding : WINDSHELL Naradhiwas			
ที่อยู่ / Address : 53 Naradhiwas Rajanagindra Rd. Tungmahamek, Sathorn, Kangkok 10120			
No.	Photo 1	Photo 2	REMARK
1			1. หัวหน้าทีม ประชุมทีม ก่อน ปฏิบัติการทดสอบระบบเตือนภัย 2. ทดสอบ ฟัน Smork Test 3. ทดสอบ เสียง ลำโพงเตือน 3 นาที จุดเกิดเหตุปกติ
2			4. ทดสอบ เสียงลำโพงเตือน 6 นาที จุด ขึ้นบน - ต่างจุดเกิดเหตุ ปกติ 5. ทดสอบ ระบบ General 9 นาที ระบบปกติ 5.1 ช่างอาคาร ตรวจสอบ ระบบ Lift Down จำนวน 3 ตัว ปกติ 5.2 ช่างอาคาร เดินตรวจสอบลำโพง แจ้งเตือนบันไดหนีไฟ ST1 ปกติ 5.3 ช่างอาคาร เดินตรวจสอบลำโพง แจ้งเตือน บันไดหนีไฟ ST2
3			5.4 ช่างอาคาร เดินตรวจสอบ ไมล์กัน ขึ้นลานจอด เปิดค้างปกติ 5.5 ช่างอาคาร เดินตรวจสอบ แอร์ลิยอนบี แก๊โซ่ ตัด ระบบ ปิด 5.5 ช่างอาคาร เดินตรวจสอบ Access ปกติ 6. ทดสอบ ระบบ Pull Down ชั้น 22 แจ้งเตือนปกติ 7. ทดสอบ ระบบ ประกาศ แจ้งเตือนใน อาคาร ปกติ