เอกสารแนบ 7

เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

MR-12

Mestyle Museum
FIRE PUMP DAILY CHECK SHEET CHECK SHEET

MONTH/YEAR: กุมภาพันธ์ 2567

DEPARTMENT : ENGINEERING

RESPONSE BY : TECHNICIAN

MACHINE NAME: FIRE PUMP

MACHINE CODE :

MESTYLE MUSEUM HOTEL

	ITEM	PARAMETER	SPECIFICATION	DATE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
เช้า	1	ตำแหน่งสวิตช์	Auto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	4	Battery Volt No.1	12V	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	13.97	13.97	14.02	14.02	13.97	13.97	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	
	5	Battery Volt No.2	12V	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.90	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	
	18	Water Leak น้ำรั่ว	Off	ok	ok	ok	OK	ok	ok	ok	OK	OK	ok	ok	ok	ok	ok	OK	ok	OK	ok	ok	ok	OK	OK	OK	ok	ok	ok	OK	ok	ok	OK	
		Jockey Pump																																
	21	Power Switch สถานะสวิท	On	OK	ok	OK	OK	ok	ok	ok	OK	OK	ok	OK	OK	ok	ok	OK	ok	ok	ok	ok	ok	OK	OK	OK	ok	ok	ok	OK	ok	OK	OK	
	25	Selector Switch สถานะสวิท	Auto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	ok	ok	ok	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
		CHECK BY		[redacted]																														

	ITEM	PARAMETER	SPECIFICATION	DATE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
บ่าย	1	ตำแหน่งสวิตช์	Auto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
	4	Battery Volt No.1	12V	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	14.02	13.96	13.96	13.96		13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	
	5	Battery Volt No.2	12V	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91		13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	
	18	Water Leak น้ำรั่ว	Off	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
		Jockey Pump																																
	21	Power Switch สถานะสวิท	On	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	25	Selector Switch สถานะสวิท	Auto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
		CHECK BY		[redacted]																														

	ITEM	PARAMETER	SPECIFICATION	DATE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ดึก	1	ตำแหน่งสวิตช์	Auto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	4	Battery Volt No.1	12V	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	
	5	Battery Volt No.2	12V	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	
	18	Water Leak น้ำรั่ว	Off	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
		Jockey Pump																																
	21	Power Switch สถานะสวิท	On	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	25	Selector Switch สถานะสวิท	Auto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
		CHECK BY		[redacted]																														
		APPROVE BY																																

Remark

MR-7/1

[redacted]

MR-12

Mestyle Museum
FIRE PUMP DAILY CHECK SHEET CHECK SHEET

MESTYLE MUSEUM HOTEL

MONTH/YEAR: ตุลาคม 2567

DEPARTMENT : ENGINEERING

MACHINE NAME: FIRE PUMP

RESPONSE BY : TECHNICIAN

MACHINE CODE :

	ITEM	PARAMETER	SPECIFICATION	DATE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
เช้า	1	ตำแหน่งสวิตช์	Auto	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	4	Battery Volt No.1	12V	13.94	13.96	13.94	13.96	13.96	13.96	13.94	13.94	13.94		13.94	13.94	13.96	13.96	13.96	13.96		13.94	11.94	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	
	5	Battery Volt No.2	12V	13.90	13.90	13.90	13.90	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94		13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94		13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	
	18	Water Leak น้ำรั่ว	Off	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
		Jockey Pump																																
	21	Power Switch สถานะสวิท	On	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	25	Selector Switch สถานะสวิท	Auto	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
		CHECK BY		[redacted]																														

	ITEM	PARAMETER	SPECIFICATION	DATE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
บ่าย	1	ตำแหน่งสวิตช์	Auto	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
	4	Battery Volt No.1	12V	13.94	13.96	13.94	13.94	13.94	13.96	13.94	13.94		13.94	13.94	13.94	13.96	13.96	13.94	13.96	13.96	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.96	13.96	13.96	13.96	13.96	13.94	13.94	
	5	Battery Volt No.2	12V	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94		13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	
	18	Water Leak น้ำรั่ว	Off	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
		Jockey Pump																																
	21	Power Switch สถานะสวิท	On	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	25	Selector Switch สถานะสวิท	Auto	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
		CHECK BY		[redacted]																														

	ITEM	PARAMETER	SPECIFICATION	DATE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ดึก	1	ตำแหน่งสวิตช์	Auto			OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	
	4	Battery Volt No.1	12V			13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94		13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94			13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94		13.94	
	5	Battery Volt No.2	12V			13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94		13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94			13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94		13.94	
	18	Water Leak น้ำรั่ว	Off			OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	
		Jockey Pump																																
	21	Power Switch สถานะสวิท	On			OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	
	25	Selector Switch สถานะสวิท	Auto			OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	
		CHECK BY				[redacted]																												
		APPROVE BY																																

Remark

ม.7/2

MR-12

Mestyle Museum
FIRE PUMP DAILY CHECK SHEET CHECK SHEET

MONTH/YEAR: พฤศจิกายน 2567

DEPARTMENT : ENGINEERING

MACHINE NAME: FIRE PUMP

RESPONSE BY : TECHNICIAN

MACHINE CODE :

MESTYLE MUSEUM HOTEL

	ITEM	PARAMETER	SPECIFICATION	DATE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
เช้า	1	ตำแหน่งสวิตช์	Auto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A
	4	Battery Volt No.1	12V	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.00	14.00	14.00	14.00	13.9	13.99	13.99	13.99	13.99	14.00	14.00	14.02	14.02	14.02	14.02	13.99	14.00		14.02	14.02	14.02	14.02		14.02	14.02
	5	Battery Volt No.2	12V	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91		13.91	13.91	13.91	13.91		13.91	13.91
	18	Water Leak น้ำรั่ว	Off	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON		ON	ON	ON	ON		ON	ON
		Jockey Pump																																
	21	Power Switch สถานะสวิท	On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON		ON	ON	ON	ON		ON	ON
	25	Selector Switch สถานะสวิท	Auto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A
		CHECK BY		[redacted]																														

	ITEM	PARAMETER	SPECIFICATION	DATE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
บ่าย	1	ตำแหน่งสวิตช์	Auto	Auto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	4	Battery Volt No.1	12V	14.02	13.9	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02		
	5	Battery Volt No.2	12V	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91		
	18	Water Leak น้ำรั่ว	Off	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON		
		Jockey Pump																																
	21	Power Switch สถานะสวิท	On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON		
	25	Selector Switch สถานะสวิท	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto		
		CHECK BY		[redacted]																														

	ITEM	PARAMETER	SPECIFICATION	DATE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ดึก	1	ตำแหน่งสวิตช์	Auto		A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	4	Battery Volt No.1	12V		14.02	14.02	14.02		14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02
	5	Battery Volt No.2	12V		13.91	13.91	13.90		13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.91	13.90	13.90	13.90	13.90	13.90	13.90
	18	Water Leak น้ำรั่ว	Off		ON	ON	ON		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
		Jockey Pump																																
	21	Power Switch สถานะสวิท	On		ON	ON	ON		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	25	Selector Switch สถานะสวิท	Auto		A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
		CHECK BY		[redacted]																														
		APPROVE BY																																

Remark

น.7/3

MR-12

ใบลงชื่อ ตรวจเช็ค เครื่องจักรภายในอาคาร

Mixx ชั้น B2 ห้องปั๊มใต้ดิน

ตรวจเช็ค Fire Pump / Jockey Pump / Transfer Pump Mixx & Museum

Month / Year ....กันยายน 2567....

วัน	รอบเช้า					รอบบ่าย					รอบดึก					
	Transfer Pump(01)		Transfer Pump(02)		ผู้ตรวจเช็ค	Transfer Pump(01)		Transfer Pump(02)		ผู้ตรวจเช็ค	Transfer Pump(01)		Transfer Pump(02)		ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	1 (M/A)	2 (M/A)	1 (M/A)	2 (M/A)		1 (M/A)	2 (M/A)	1 (M/A)	2 (M/A)		1 (M/A)	2 (M/A)	1 (M/A)	2 (M/A)		
1	A	A	A	A	[redacted]	A	A	A	A	[redacted]	A	A	A	A	[redacted]	
2	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
3	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
4	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
5	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
6	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
7	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
8	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
9	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
10	A ชง	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
11	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
12	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
13	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
14	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
15	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
16	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
17	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
18	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
19	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
20	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
21	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
22	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
23	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
24	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
25	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
26	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
27	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
28	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
29	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
30	A	A	A	A												
31																

MR-12

ใบลงชื่อ ตรวจเช็ค เครื่องจักรภายในอาคาร Mixx ชั้น B2 ห้องปั๊มใต้ดิน

ตรวจเช็ค Fire Pump / Jockey Pump / Transfer Pump Mixx & Museum

Month / Year ตุลาคม 2567

วัน	รอบเช้า					รอบบ่าย					รอบดึก					
	Transfer Pump(01)		Transfer Pump(02)		ผู้ตรวจเช็ค	Transfer Pump(01)		Transfer Pump(02)		ผู้ตรวจเช็ค	Transfer Pump(01)		Transfer Pump(02)		ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	1 (M/A)	2 (M/A)	1 (M/A)	2 (M/A)		1 (M/A)	2 (M/A)	1 (M/A)	2 (M/A)		1 (M/A)	2 (M/A)	1 (M/A)	2 (M/A)		
1	A	A	A	A	[redacted]	A	A	A	A	[redacted]	A	A	A	A	[redacted]	
2	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
3	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
4	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
5	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
6						A	A	A	A		A	A	A	A		
7	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
8	A	A	A	A		A	A	A	A		a	a	a	a		
9	A	A	A	A		A	A	A	A		a	a	a	a		
10	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
11	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
12	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
13	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
14	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
15	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
16	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
17	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
18	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
19	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
20	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
21	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
22	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
23	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
24	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
25	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
26	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
27	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
28	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
29	A	A	A	A		A	A	A	A							
30	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
31						A	A	A	A							

น.7/5

ใบลงชื่อ ตรวจเช็ค เครื่องจักรภายในอาคาร Mixx ชั้น B2 ห้องปั้มใต้ดิน

ตรวจเช็ค Fire Pump / Jockey Pump / Transfer Pump Mixx & Museum

Month / Year พฤศจิกายน 2567

วัน	รอบเช้า					รอบบ่าย					รอบดึก					
	Transfer Pump(01)		Transfer Pump(02)		ผู้ตรวจเช็ค	Transfer Pump(01)		Transfer Pump(02)		ผู้ตรวจเช็ค	Transfer Pump(01)		Transfer Pump(02)		ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	1 (M/A)	2 (M/A)	1 (M/A)	2 (M/A)		1 (M/A)	2 (M/A)	1 (M/A)	2 (M/A)		1 (M/A)	2 (M/A)	1 (M/A)	2 (M/A)		
1	A	A	A	A	[redacted]					[redacted]					[redacted]	[illegible]
2	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
3	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
4	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
5	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
6	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
7	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
8	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
9	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
10	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
11	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
12	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
13	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
14	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
15	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
16	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
17	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
18	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
19	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
20	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
21	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
22	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
23	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
24						A	A	A	A		A	A	A	A		
25	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
26	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
27	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
28	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
29						A	A	A	A		A	A	A	A		
30	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		
31	A	A	A	A		A	A	A	A		A	A	A	A		

ENGINEERING

ELECTRIC METER MDB

Month / Year กันยายน 2567

Date	Time	MDB 1 (Mix)			MDB 2 (Museum)			Rec. by
		R	S	T	R	S	T	
1	8.00	81	78	54	306	322	298	[redacted]
2	21.09	58	51	23	240	250	234	
3	08.00	178	190	194	200	194	22?	
4	08.00	185	216	220	227	226	22?	
5	08.00	182	209	225	227	228	22?	
6	08.00	228?	230	230	227	224	227	
7	08.00	227	220	221?	227	225	229	
8	08.00	225?	180?	229?	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
9	08.00	190?	192	224?	199	189?	190?	
10	08.00	272	226	221	190	184	92?	
11	08:00	228	229	229	57	67	54	
12	08:00	231	240	209	229	228	57	
13	08:00	230	229	229	55	76	52	
14	08:00	253	259	228	54	58	23	
15	08:00	229	240	240	62	66	49?	
16	08.00	238	229	241	238	210	218?	
17	08:00	222	220	266	228?	240	229?	
18	08:00	223	239	246	57	54	49	
19	08:00	237	260	247	49	53	57	
20	08:06	249	311?	291	69	78	58	
21	08:00	229	230	250	76	70	67	
22	08:00	245?	226	246?	67	59	58	
23	08:00	228	226	219	104	140	80	
24	08:00	258	262	265	44	18	12	
25	08:00	225	210	196	57	110	45	
26	08:00	204	227	155	50	52	22	
27	08:00	226	244	211	228	222	22?	
28	08:00	224	197	196	206?	224	8?	
29	08:00	226	225?	226?	296	193	186?	
30	08:00	991?	221	256?	200?	211?	216?	
31								

Date	Time	MDB 1 (Mix)			MDB 2 (Museum)			Rec. by
		R	S	T	R	S	T	
1								[redacted]
2	21.00	64	38	15	279	329	292	
3	21.00	73	56	40	326	299	30?	
4	21.00	249	290	25?	60	61	50	
5	21.00	71	45	33	212	237	241	
6	21.00	69	40	20	201	273	220	
7	21.00	55	46	47	232	247	25?	
8	21.00	44	55	51	245	233	218	
9	21.00	33	20	24	286	280	28?	
10	21.00	53	33	26	261	269	238	
11	21.00	64?	68	62?	193	217	42?	
12	21.00	46	52?	19	217	210	208	
13	21.00	54	52	38	92	231	183	
14	21.30	67	53	28	204	234	17?	
15	21.30	34	9	27	272	292	179	
16	21.30	54	38	0	249	262	77?	
17	21.00	97	92	32	232	324	273	
18	21.00	65?	12	20	226?	203?	200?	
19	21.00	35	57	54	186	205	230	
20	21.30	53	47	21	213	209	27?	
21	21.00	57	48	5	228	230	225	
22	21.00	[illegible]	[illegible]	0?	226	268	286	
23	21.0?	[illegible]	15	12?	210?	267	256	
24	21.00	03	46	29?	218?	205	219	
25	21.00?	54?	51	15?	231?	218	224	
26	21.30	30	62?	1?	167?	191?	186	
27	21.20?	71	53	32	227?	229?	231?	
28	21.40	63	53	29	217	270	251	
29	22.00	51?	60?	9?	221?	224	192?	
30								
31								

Date	Time	MDB 1 (Mix)			MDB 2 (Museum)			Rec. by
		R	S	T	R	S	T	
1	23:30	229	228	237	82	67	46	[redacted]
2	23:30	278	231	229	95	77	33	
3	22.00	232	227	166	92	92	72	
4	00.14	228	232	217	91	72	70	
5	00.16	141	196	180	67	41	66	
6	23.00	114	176	179	65	42	76	
7	1.0?	221	232	231	161	191	183	
8	00.46	183	197	181	42	70	178	
9	00.50	54	62	50	174	174	193	
10	23.14	228	230	229	57	65	26	
11	23.14	57	53	40	220	230	227	
12	23.12	81?	82	24	158	178	158	
13	00.41	48	67	49	123	232	126	
14	00.24	58	57	39	181	155	130	
15	23.16	57	53	40	197	15	127	
16	23.20	57	67	30	270	286	221	
17	22.50	77	53	83	222	257	242	
18	00.43?	89	53	85	227	257	232	
19	23.00	53	61	32	216	247	242	
20	0.30	57	53	83	216	249	152	
21	23.06	56	52	64	222	240	232	
22	23.20	57	75	64	257	253	242	
23	23.01	36	53	51	151	175	157	
24	23.30?	65	63	92	162	170	156	
25	23.00	53	66	64	164	192	191	
26	22	53	66	62	151	155	157	
27	00.00?	59	92	62	162	164	176	
28	1.30?	231	232	231	181	171	173	
29		63	71	62	171	161	179	
30								
31								

ENGINEERING

ELECTRIC METER MDB

Month / Year ....ตุลาคม 2567....

Date	Time	MDB 1 (Mix) R	MDB 1 (Mix) S	MDB 1 (Mix) T	MDB 2 (Museum) R	MDB 2 (Museum) S	MDB 2 (Museum) T	Rec. by
1	8.00	219	265	221	61	56	54	[redacted]
2	8.00	276	243	240	82	73	48	
3	8.00	283	303	273	118	97	63	
4	8.00	270	307	255	48	97	63	
5	8.00	256	257	222	78	65	30	
6	8.00	288	218	224	78	65	70	
7	8.00	80	36	31	231	280	232	
8	8.30	65	58	22	242	262	243	
9	8.30	77	80	35	236	252	223	
10	8.30	195	271	200	226	224	225	
11	9.00	167	121	171	27	22	69	
12	8.30	92	26	2	251	290	265	
13	8.30	81	64	32	275	309	247	
14	8.30	75	66	53	209	255	263	
15	8.30	60	50	59	286	271	259	
16	8.30	72	71	58	252	254	249	
17	8.30	193	189	219	229	228	225	
18	8.30	72	62	52	227	226	224	
19	8.00	72	67	52	224	24	24	
20	8.30	31	66	65	288	308	271	
21	8.30	31	3	18	248	271	236	
22	8.30	28	52	75	274	72	25	
23	8.30	73	77	64	283	272	257	
24	8.28	71	83	62	275	265	271	
25	8.30	69	82	54	254	306	264	
26	8.30	75	80	60	271	289	230	
27	8.30	71	87	63	289	339	280	
28	8.30	85	56	59	277	281	280	
29	8.30	59	57	257	244	289	231	
30	8.30	61	58	51	243	280	232	
31	08.00	195	24	22	221	224	221	

Date	Time	MDB 1 (Mix) R	MDB 1 (Mix) S	MDB 1 (Mix) T	MDB 2 (Museum) R	MDB 2 (Museum) S	MDB 2 (Museum) T	Rec. by
1	20.00	[illegible]	96	274	32	65	[illegible]	[redacted]
2	20.00	88	20	27	90	18	72	
3	21.00	07	10	18	13	50	62	
4	21.40	152	187	205	98	29	47	
5	21.30	13	97	51	16	19	62	
6	21.00	65	87	201	08	74	80	
7	21.00	130	172	151	22	35	62	
8	21.30	80	96	28	70	98	60	
9	21.00	60	68	208	22	35	62	
10	21.00	206	186	135	54	43	63	
11	21.30	192	201	201	40	43	54	
12	21.30	241	242	257	66	24	57	
13	21.00	28	298	223	48	24	36	
14	21.00	241	207	202	130	243	63	
15	21.30	186	121	185	64	43	40	
16	21.30	190	200	61	18	74	46	
17	21.30	48	120	158	167	69	63	
18	21.30	248	200	250	53	58	49	
19	21.00	189	231	150	46	12	65	
20	21.00	216	229	121	64	95	60	
21	21.00	997	971	250	90	41	66	
22	21.30	999	299	998	60	68	67	
23	21.00	215	220	229	60	73	62	
24	21.00	191	126	211	90	9	11	
25	21.30	204	224	240	63	57	03	
26	21.30	211	222	198	12	77	42	
27	20.40	70	62	51	211	226	251	
28	21.00	197	102	110	40	90	63	
29	21.30	190	129	24	69	94	02	
30	21.00	97	93	24	PP	12	22	
31	21.00	12	94	94	21	54	49	

Date	Time	MDB 1 (Mix) R	MDB 1 (Mix) S	MDB 1 (Mix) T	MDB 2 (Museum) R	MDB 2 (Museum) S	MDB 2 (Museum) T	Rec. by
1	22.16	276	267	165	34	65	52	[redacted]
2	23:00	228	231	230	96	67	49	
3	23:00	68	57	55	193	225	184	
4	23:00	154	190	206	77	23	40	
5	23:30	90	34	47	184	196	176	
6	23:30	56	49	54	195	154	147	
7	23:30	54	21	53	193	156	159	
8	0.30	52	42	35	131	147	144	
9	0.35	43	58	62	140	181	172	
10	0.00	228	220	226	37	148	165	
11	23:30	55	54	37	231	232	227	
12	23:30	74	23	37	230	232	237	
13	23:00	77	44	37	176	215	155	
14	22:00	60	63	52	198	249	268	
15	23:00	90	54	49	185	234	193	
16	23:00	90	48	46	23	22	247	
17	0.00	45	42	42	17	232	152	
18	23:30	77	48	59	262	227	200	
19	23:30	57	34	21	213	190	178	
20	23:30	76	29	49	193	244	270	
21	23:30	82	53	241	196	189	155	
22	23:40	72	52	28	190	158	155	
23	23:10	67	61	53	174	152	141	
24	23:30	55	53	54	155	197	136	
25	23:30	87	58	86	130	241	116	
26	23:30	80	60	72	180	205	168	
27	23:30	71	38	53	221	259	157	
28	23:10	33	46	64	209	233	187	
29	23:30	37	47	64	20	27	276	
30	23:30	50	58	27	149	173	136	
31	23:30	50	57	76	141	175	156	

ENGINEERING
ELECTRIC METER MDB

Month / Year พฤศจิกายน 2567

Date	Time	MDB 1 (Mix) R	MDB 1 (Mix) S	MDB 1 (Mix) T	MDB 2 (Museum) R	MDB 2 (Museum) S	MDB 2 (Museum) T	Rec. by
1	8.30	55	93	40	242	293	214	[redacted]
2	8.30	54	57	34	255	218	203	
3	8.30	95	108	65	320	297	250	
4	4.30	84	96	71	294	231	33	
5	8.30	41	64	74	248	247	208	
6	8.20	57	63	59	238	258	214	
7	8.20	70	79	52	209	228	211	
8	8.00	76	65	45	225	226	251	
9	8.00	[illegible]	69	39	226	257	22	
10	8.00	76	65	42	220	234	223	
11	8.00	72	22	46	251	274	262	
12	8.00	76	65	42	64	229	257	
13	8.30	59	59	27	256	257	280	
14	8.30	84	76	46	265	294	240	
15	8.00	62	74	56	225	262	274	
16	8.30	60	61	40	250	200	247	
17	8.30	59	74	74	253	249	208	
18	8.30	48	49	12	205	198	259	
19	8.30	27	22	22	210	181	168	
20	8.30	37	44	0	238	208	190	
21	8.20	31	34	44	228	240	207	
22	8.30	37	52	64	236	248	250	
23	8.30	42	14	76	272	264	276	
24	8.30	93	69	31	275	274	286	
25	8.30	20	61	38	226	229	180	
26	8.30	19	55	17	266	257	328	
27	8.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	237	246	197	
28	8.30	39	52	38	232	228	240	
29	8.10	65	72	62	262	270	226	
30	8.30	74	59	46	252	241	181	
31								

Date	Time	MDB 1 (Mix) R	MDB 1 (Mix) S	MDB 1 (Mix) T	MDB 2 (Museum) R	MDB 2 (Museum) S	MDB 2 (Museum) T	Rec. by
1	19.00	56	72	43	262	243	254	[redacted]
2	19.00	45	62	53	226	245	276	
3	12.00	65	64	72	241	252	272	
4	15.20	67	52	65	227	162	175	
5	21:00	48	45	37	231	251	249	
6	21:00	40	36	8	195	224	237	
7	21:30	50	48	46	165	277	290	
8	21:30	53	52	46	213	220	227	
9	21:20	58	54	40	247	220	231	
10	21:00	15	49	30	271	258	304	
11	21:00	57	53	[illegible]	198	258	217	
12	21:00	93	65	23	215	231	264	
13	21:00	48	55	62	271	271	235	
14	21:00	53	63	37	332	252	235	
15	21:00	66	19	71	232	231	240	
16	21:00	54	57	41	230	232	231	
17	21:00	18	26	16	194	229	215	
18	21:00	4	18	27	197	271	187	
19	21:00	0	15	0	257	247	240	
20	21:00	54	50	75	196	169	229	
21	21:00	24	25	11	229	279	199	
22	21:00	34	15	9	210	192	190	
23	21:00	49	35	79	257	200	221	
24	21:00	16	55	0	218	272	256	
25	21:00	16	55	6	241	27	195	
26	21:40	50	53	39	242	246	223	
27	21:00	69	76	25	270	270	213	
28	21:00	4	53	14	172	268	179	
29	21:00	44	44	55	231	212	129	
30	21:00	55	44	0	270	271	230	
31								

Date	Time	MDB 1 (Mix) R	MDB 1 (Mix) S	MDB 1 (Mix) T	MDB 2 (Museum) R	MDB 2 (Museum) S	MDB 2 (Museum) T	Rec. by
1	23.30	43	44	30	173	168	184	[redacted]
2	23.30	53	43	27	746	779	757	
3	23:30	97	64	70	199	181	164	
4	00.30	54	52	62	129	191	222	
5	00.30	69	29	25	180	206	229	
6	00.30	92	22	57	145	237	208	
7	00.40	40	46	46	141	149	108	
8	00.40	58	36	34	221	169	136	
9	22.30	57	46	55	241	224	250	
10	00.30	60	32	58	225	230	229	
11	00.30	60	62	62	219	250	231	
12	00.20	68	19	54	86	123	237	
13	00.20	52	58	57	140	184	232	
14	00.30	64	65	62	240	178	172	
15	00.20	83	68	34	175	244	163	
16	23.30	65	72	82	142	153	165	
17	23.00	51	42	68	130	212	167	
18	00.50	[illegible]	[illegible]	58	124	228	154	
19	00.38	58	52	49	228	230	222	
20	00.30	76	65	32	142	131	108	
21	00.30	62	58	03	28	12	120	
22	01.16	[illegible]	58	02	98	168	12	
23	00.30	08	05	03	134	102	231	
24	23.24	57	44	45	136	262	248	
25	00.30	08	68	62	166	292	192	
26	00.40	56	56	[illegible]	132	[illegible]	240	
27	00.34	78	3.0	46	289	239	108	
28	[illegible]	104	89	65	290	204	211	
29	00.20	65	58	56	124	130	163	
30	[illegible]	52	58	56	1[illegible]	191	104	
31								

MR-12

ENGINEERING

LPG LOG SHEET

Month / Year ..... กันยายน 2567

DATE	MORNING SHIFT (กะเช้า)					AFTERNOON SHIFT (กะบ่าย)					NIGHT SHIFT (กะดึก)					แก๊สหมด/แก๊สเข้า				
	ใช้งาน (/)		แรงดัน Gas(PSI)		Record	ใช้งาน (/)		แรงดัน Gas(PSI)		Record	ใช้งาน (/)		แรงดัน Gas(PSI)		Record	Plant		หมด	เข้า	Supervisor
	A	B	in	out	by	A	B	in	out	by	A	B	in	out	by	A	B			sign
1	/		100	20	[redacted]	/		100	20	[redacted]	/		100	20	[redacted]					[redacted]
2	/		120	20			/	100	20			/	100	20						
3		/	100	20			/	100	20			/	100	20						
4		/	100	20			/	100	20			/	100	20		/		ปิด -	4/1/67	
5		/	100	20			/	100	20			/	100	20						
6		/	100	20			/	100	20			/	120	20						
7	/		100	20		/		100	20		/		100	20			/	7/1/67		
8	/		100	20		/		100	20		/		100	20						
9	/		100	20		/		100	20		/		100	20			/		9/1/67	
10	/		100	20		/		100	20		/		100	20						
11	/		100	20		/		100	20		/		100	20						
12	/		100	20			/	100	20			/	100	20		/		12/1/67		
13		/	100	20			/	100	20			/	100	20						
14		/	100	20			/	100	20			/	100	20						
15		/	100	20			/	100	20			/	100	20			/	15/1/67		
16		/	100	20			/	100	20			/	100	20						
17	/		100	20		/		100	20			/	100	20			/		17/1/67	
18	/		100	20		/		100	20			/	100	20						
19	/		100	20		/		100	20				100	20						
20	/		100	20		/		100	20		/		100	20						
21	/		100	20			/	100	20			/	130	20		/		21/1/67		
22		/	125	20			/	100	20			/	130	20					22/1/67	
23		/	120	20			/	100	20			/	120	20						
24		/	100	20			/	120	20			/	120	20						
25		/	100	20			/	120	20			/	120	20						
26	/		100	20		/		100	20			/	120	20			/	26/1/67		
27	/		110	21		/		120	20		/		120	20						
28	/		100	20		/		120	20		/		100	20						
29		/	100	20		/		100	20			/	120	20				30/1/67		
30		/	120	20		/		100	20			/	120	20						

MR-12

ENGINEERING

LPG LOG SHEET

Month / Year ..... กุมภาพันธ์ 2567

DATE	MORNING SHIFT (กะเช้า)					AFTERNOON SHIFT (กะบ่าย)					NIGHT SHIFT (กะดึก)					แก๊สหมด/แก๊สเข้า				
	ใช้งาน (/)		แรงดัน Gas(PSI)		Record	ใช้งาน (/)		แรงดัน Gas(PSI)		Record	ใช้งาน (/)		แรงดัน Gas(PSI)		Record	Plant		หมด	เข้า	Supervisor
	A	B	in	out	by	A	B	in	out	by	A	B	in	out	by	A	B			sign
1		/	120	20	[redacted]		/	100	20	[redacted]		/	120	20	[redacted]					[redacted]
2		/	100	20	[redacted]	/		120	20	[redacted]	/		110	20	[redacted]		/	2/2/67		[redacted]
3	/		110	20	[redacted]	/		110	20	[redacted]	/		110	20	[redacted]					[redacted]
4	/		120	20	[redacted]	/		120	20	[redacted]	/		120	20	[redacted]					[redacted]
5	/		110	20	[redacted]	/		120	20	[redacted]	/		100	20	[redacted]					[redacted]
6	/		100	20	[redacted]	/		120	20	[redacted]	/		100	20	[redacted]					[redacted]
7		/	120	20	[redacted]	/		100	20	[redacted]		/	100	20	[redacted]	/		4/2/67		[redacted]
8		/	120	20	[redacted]		/	100	20	[redacted]		/	100	20	[redacted]					[redacted]
9		/	100	20	[redacted]		/	100	20	[redacted]		/	100	20	[redacted]					[redacted]
10	/		120	20	[redacted]		/	100	20	[redacted]	/		100	20	[redacted]			10/2/67		[redacted]
11	/		110	20	[redacted]		/	100	20	[redacted]	/		100	20	[redacted]					[redacted]
12	/		110	20	[redacted]	/	/	100	20	[redacted]	/		100	20	[redacted]		/	12/2/67		[redacted]
13	/		100	20	[redacted]	/		100	20	[redacted]	/		100	20	[redacted]					[redacted]
14	/		100	20	[redacted]	/		100	20	[redacted]		/	100	20	[redacted]					[redacted]
15	/		100	20	[redacted]	/		100	20	[redacted]	/		100	20	[redacted]	/		/		[redacted]
16		/	100	20	[redacted]		/	120	20	[redacted]		/	100	20	[redacted]	/		16/2/67		[redacted]
17		/	100	20	[redacted]		/	120	20	[redacted]		/	100	20	[redacted]	/		17/2/67		[redacted]
18		/	100	20	[redacted]	/	/	120	20	[redacted]		/	120	20	[redacted]					[redacted]
19		/	120	20	[redacted]		/	120	20	[redacted]		/	120	20	[redacted]					[redacted]
20		/	100	20	[redacted]	/		120	20	[redacted]	/		120	20	[redacted]		/	20/2/67		[redacted]
21		/	100	20	[redacted]	/		110	20	[redacted]	/		110	20	[redacted]					[redacted]
22	/		110	20	[redacted]	/		100	20	[redacted]	/		100	20	[redacted]				22/2/67	[redacted]
23	/		110	20	[redacted]	/		120	20	[redacted]	/		100	20	[redacted]					[redacted]
24	/		110	20	[redacted]	/		120	20	[redacted]	/		110	20	[redacted]					[redacted]
25	/		110	20	[redacted]	/		120	20	[redacted]	/		120	20	[redacted]					[redacted]
26	/		110	20	[redacted]	/		120	20	[redacted]	/		110	20	[redacted]					[redacted]
27	/		120	20	[redacted]	/		120	20	[redacted]	/		100	20	[redacted]					[redacted]
28	/		100	20	[redacted]	/		100	20	[redacted]	/		120	20	[redacted]					[redacted]
29	/		90	20	[redacted]	/		100	20	[redacted]	/		120	20	[redacted]					[redacted]
30		/	100	20	[redacted]		/	100	20	[redacted]		/	100	20	[redacted]					[redacted]
31		/	100	20	[redacted]		/	100	20	[redacted]		/	110	20	[redacted]					[redacted]

น.7/11

MR-12

ENGINEERING

LPG LOG SHEET

Month / Year ..... ตุลาคม 2567

DATE	MORNING SHIFT (กะเช้า)					AFTERNOON SHIFT (กะบ่าย)					NIGHT SHIFT (กะดึก)					แก๊สหมด/แก๊สเข้า				
	ใช้งาน (/)		แรงดัน Gas(PSI)		Record	ใช้งาน (/)		แรงดัน Gas(PSI)		Record	ใช้งาน (/)		แรงดัน Gas(PSI)		Record	Plant		หมด	เข้า	Supervisor
	A	B	in	out	by	A	B	in	out	by	A	B	in	out	by	A	B			sign
1		/	110	20	[redacted]		/	110	20	[redacted]		/	110	20	[redacted]					[redacted]
2		/	100	20			/	100	20		/		90	20			/	2/12/66		
3	/		100	20		/	/	90	20		/		100	20						
4	/		100	20		/	/	100	20		/		100	20						
5	/		80	20		/		100	20		/		100	20						
6	/		70	20			/	120	20		X	/	100	20						
7		/	110	20			/	110	20			/	110	20						
8		/	110	20			/	110	20			/	100	20						
9		/	110	20			/	110	20			/	100	20						
10		/	100	20			/	80	20			/	100	20						
11		/	100	20		/		110	20				100	20		/		11/12/66	11/12/66	
12	/		100	20		/		100	20		/		100	20						
13	/		100	20		/		100	20		/		100	20						
14	/		100	20		/		100	20		/		100	20						
15	/		100	20		/		100	20		/		100	20						
16	/		100	20			/	100	20			/	100	20						
17		/	100	20			/	100	20			/	100	20		/		17/12/66		
18		/	100	20			/	110	20		/	/	100	20						
19		/	95	20			/	100	20			/	100	20						
20		/	100	20				100	20		/		100	20		/			19/12/66	
21	/		100	20		/	X	100	20		/		100	20						
22	/		100	20		/		95	20		/		100	20						
23	/		80	20		/		80	20		/	X	100	20						
24		/	100	20			/	100	20			/	80	20		/		24/12/66		
25		/	100	20			/	100	20			/	100	20		/			25/12/66	
26		/	100	20			/	100	20			/	100	20						
27		/	100	20		/	/	100	20			/	100	20						
28	/	/	90	20			/	100	20		/	/	100	20						
29	/		100	20			/	100	20		/		100	20						
30	/		100	20		/	/	100	20		/		100	20						

น.7/12

MR-12

EQUIPMENT ITEM: Generator | NAME PLATE.....500.....KVA

LOCATION: MDB Room

SHEET NO.: 1

MONTH/YEAR: กันยายน 2567

เช้า DATE

ITEM	PARAMETER	SPECIFICATION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	FUEL Level ระดับเชื้อเพลิง	200-1,000 Liters	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
15	Generator selected	AUTO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
4	Battery Volt แบตเตอรี่	24-28 Vdc	27	27	27	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	
9	Water Temp.อุณหภูมิน้ำ	C	28	28	28	28	28	28	28	28	29	29	28	28	28	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	
10	Hours ชั่วโมงการทำงาน	Hr ช.ม.	223	223	223	22.6	22.4	22.4	22.4	22.4	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	
	CHECK BY		[redacted]																														

บ่าย DATE

ITEM	PARAMETER	SPECIFICATION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	FUEL Level ระดับเชื้อเพลิง	200-1,000 Liters	[illegible]	560	560	560	[illegible]	[illegible]	560	[illegible]	[illegible]	560	560	560	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	560	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
15	Generator selected	AUTO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
4	Battery Volt แบตเตอรี่	24-28 Vdc	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	27.4	27.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	27	27.4	[illegible]	27.4	[illegible]	27.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	27.3	27.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	27.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
9	Water Temp.อุณหภูมิน้ำ	C	[illegible]	29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	29	29	[illegible]	29	28	28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
10	Hours ชั่วโมงการทำงาน	Hr ช.ม.	22.6	22.6	22.6	22.6	[illegible]	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.4	22.6	[illegible]	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	22.6	22.6	[illegible]	[illegible]	
	CHECK BY		[redacted]																														

ดึก DATE

ITEM	PARAMETER	SPECIFICATION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	FUEL Level ระดับเชื้อเพลิง	200-1,000 Liters	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
15	Generator selected	AUTO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
4	Battery Volt แบตเตอรี่	24-28 Vdc	27	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	
9	Water Temp.อุณหภูมิน้ำ	C	29	29	29	29	29	29	29	29	29	28	29	28	28	28	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
10	Hours ชั่วโมงการทำงาน	Hr ช.ม.	22.3	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.3	22.3	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	
	CHECK BY		[redacted]																														
	APPROVE BY																																

Remark .....

MR-13

EQUIPMENT ITEM Generator

LOCATION MDB Room

SHEET NO. 1

NAME PLATE..............500..........KVA

MONTH/YEAR....กรกฎาคม 2567

ITEM	PARAMETER	SPECIFICATION	เช้า DATE																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	FUEL Level ระดับเชื้อเพลิง	200-1,000 Liters	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
15	Generator selected	AUTO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
4	Battery Volt แบตเตอรี่	24-28 Vdc	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.5	27.5	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.3	27.1	27.4	27.1
9	Water Temp.อุนหภูมิน้ำ	C	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	26	26	26	26	26	26	28	26	28	28	28	28
10	Hours ชั่วโมงการทำงาน	Hr ช.ม.	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6
CHECK BY			[redacted]																														

ITEM	PARAMETER	SPECIFICATION	บ่าย DATE																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	FUEL Level ระดับเชื้อเพลิง	200-1,000 Liters	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
15	Generator selected	AUTO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
4	Battery Volt แบตเตอรี่	24-28 Vdc	27.4	27.0	27.0	27.4	27.0	27.4	27.0	27.4	27.0	27	27	27	27	27	27	27	27.0	27.4	27	27.0	27.4	27	27	27	27	27.0	27	27	27	27	27
9	Water Temp.อุนหภูมิน้ำ	C	29	29	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	30	31	30	30	31	31	30	30	31	30	30
10	Hours ชั่วโมงการทำงาน	Hr ช.ม.	24	24	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	22.6	22.4	26	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
CHECK BY			[redacted]																														

ITEM	PARAMETER	SPECIFICATION	ดึก DATE																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	FUEL Level ระดับเชื้อเพลิง	200-1,000 Liters	560	560	560	500	560	560	560	560	560	560	480	560	560	560	560	510	510	560	560	560	560	560	50	50	560	560	560	560	560	560	560
15	Generator selected	AUTO	Auto	Auto	Auto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
4	Battery Volt แบตเตอรี่	24-28 Vdc	27.1	27.1	27.1	27.3	27.3	27.2	27.2	27.2	27.0	27.2	27.1	27.1	27.4	27.	27.1	27.1	27.1	27.3	27.9	27.3	27.3	27.	27.3	27.3	27.3	27.3	27.4	27.	27.	27.2	27.7
9	Water Temp.อุนหภูมิน้ำ	C	29°	29°	29°	29	28.0	29	28.0	28.0	29	28.5	28.0	28.0	28.0	29	29	29	29	27.5	27.7	27.8	28.0	28.0	29.0	29	29.0	29.0	29	28.0	28.0	28.0	29
10	Hours ชั่วโมงการทำงาน	Hr ช.ม.	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.7	22.6	22.6	22.1	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.1	22.5	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.1	22.5	22.6	22	22.6	22.6	22.6	22.6
CHECK BY			[redacted]																														
APPROVE BY																																	

Remark ....

MR-12

EQUIPMENT ITEM: Generator

NAME PLATE.....500.....KVA

LOCATION: MDB Room

SHEET NO.: 1

MONTH/YEAR: พฤศจิกายน 2567

ITEM	PARAMETER	SPECIFICATION	เช้า DATE																																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	FUEL Level ระดับเชื้อเพลิง	200-1,000 Liters		560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
15	Generator selected	AUTO		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
4	Battery Volt แบตเตอรี่	24-28 Vdc		27.2	27.4	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.3	27.5	27.3	27.3	27.3	27.9	27.3	27.3	27.3	27.3	27.3	27.9	27.3	27.3	27.9	27.9	27.9	
9	Water Temp.อุณหภูมิน้ำ	C		29	29	29	29	29	29	29	28	28	28	29	29	29	29	28	28	28	28	29	29	29	29	29	28	28	27	28	28	28	
10	Hours ชั่วโมงการทำงาน	Hr ช.ม.		22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	
	CHECK BY		[redacted]																														

ITEM	PARAMETER	SPECIFICATION	บ่าย DATE																																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	FUEL Level ระดับเชื้อเพลิง	200-1,000 Liters	560		560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
15	Generator selected	AUTO	Auto		Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
4	Battery Volt แบตเตอรี่	24-28 Vdc	27.2		27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	
9	Water Temp.อุณหภูมิน้ำ	C	30		30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
10	Hours ชั่วโมงการทำงาน	Hr ช.ม.	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	CHECK BY		[redacted]																														

ITEM	PARAMETER	SPECIFICATION	ดึก DATE																																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	FUEL Level ระดับเชื้อเพลิง	200-1,000 Liters		560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	
15	Generator selected	AUTO		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
4	Battery Volt แบตเตอรี่	24-28 Vdc		27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	27.4	
9	Water Temp.อุณหภูมิน้ำ	C		29.6	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
10	Hours ชั่วโมงการทำงาน	Hr ช.ม.		22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	
	CHECK BY		[redacted]																														
	APPROVE BY																																

Remark .....