

CHECK SHEET FOR MAIN ELECTRICAL ROOM

Ref No : JLL-OP-MR-001/01

Rev. Date : 31/01/2015

BUILDING : AIA East Gateway

FLOOR: 2

Month: ๗-๓ Year: ๖๗

วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	ไม่มีน้ำรั่วจากถาดน้ำทิ้งแอร์	พื้นที่แห้ง ไม่มีน้ำขัง	แก๊สดับ Gas SF6 ที่ RMU ปกติ	Handle Switch Gear ติดตั้งในตำแหน่งที่ถูกต้อง	หม้อแปลงไม่มีเสียงผิดปกติ	ไม่มีกลิ่นฉุนผิดปกติ/ไหม้	Selector Switch ของ ATS อยู่ที่ AUTO	Ground Bar ไม่สูญหาย	ไม่เก็บสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้อง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	00:25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	00:25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	01:10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	10:40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	00:55	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	10:40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	10:40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	10:20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	10:20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	10:27	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	11:50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	11:15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	09:57	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	00:20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	10:50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
S.Tech.: [REDACTED]		Date: 16/7/67											
16	11:20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	10:20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	11:15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
19	10:55	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	10:40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
21	11:50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
22	09:20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	10:20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
24	09:40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	14:40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
26	10:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
27	10:50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
28	10:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
29	10:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
30	14:55	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
31	00:30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

S.Tech.: [REDACTED]

Date: 1/8/67

BSE: [REDACTED]

Date: 8-8-26

CHECK SHEET FOR MAIN ELECTRICAL ROOM

Ref No : JLL-OP-MR-001/01

Rev. Date : 31/01/2015

BUILDING : AIA East Gateway

FLOOR: 1B

Month: 5.5 Year: 67

วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	ไม่มีน้ำรั่วจากภาคน้ำทั้งแอร์	พื้นแห้ง ไม่มีน้ำขัง	แรงดัน Gas SF6 ที่ RMU ปกติ	Handle Switch Gear ติดตั้งในตำแหน่งที่ถูกต้อง	หม้อแปลงไม่มีเสียงผิดปกติ	ไม่มีกลิ่นผิดปกติไหม้	Selector Switch ของ ATS อยู่ที่ AUTO	Ground Bar ไม่ลู่ไหล	ไม่เก็บสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้อง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	00:25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	10:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	01:10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	10:50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	10:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	10:45	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	10:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	10:45	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	10:40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	10:30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	10:40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	11:20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	09:59	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	09:40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	10:50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
S.Tech.:												Date: 16/7/67	
16	11:40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	10:30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	11:23	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
19	11:15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	14:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
21	11:50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
22	09:20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	10:40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
24	9:50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	14:34	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
26	10:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
27	11:50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
28	10:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
29	10:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
30	14:55	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
31	00:25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

S.Tech.:

Date:

BSE:

Date:

CHECK SHEET FOR MAIN ELECTRICAL ROOM

Ref No : JLL-OP-MR-001/01

Rev. Date : 31/01/2015

BUILDING : AIA East Gateway

FLOOR: 2

Month: ก.ค. Year: 2024

วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	ไม่มีกลิ่นจากอากาศในห้อง	พื้นแห้ง ไม่มีน้ำรั่ว	แรงดัน Gas SF6 ที่ RMLU ปกติ	Handle Switch Gear ติดตั้งในตำแหน่งที่ถูกต้อง	หม้อแปลงไม่มีเสียงผิดปกติ	ไม่มีกลิ่นฉุนผิดปกติไหม้	Selector Switch ของ ATS อยู่ที่ AUTO	Ground Bar ไม่สูงเกินไป	ไม่เกิดเสียงของที่ไม่เกี่ยวข้อง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	00:25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	10:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	11:55	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	10:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	11:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	10:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	11:50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	11:40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	11:20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	11:27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	11:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	9:45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	11:52	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	10:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	10:55	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
S.Tech.: [REDACTED]		Date: 16/8/67											
16	10:44	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	11:54	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18	10:03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	08:59	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	10:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	11:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	10:32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	09:54	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24	16:12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25	10:26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	10:03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	09:51	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	10:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29	09:32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30	09:53	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31	10:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

S.Tech.: [REDACTED]

BSE: [REDACTED]

Date: 1/9/67

Date: 2-9-84

CHECK SHEET FOR MAIN ELECTRICAL ROOM												Ref No : JLL-OP-MR-001/01	
												Rev. Date : 31/01/2015	
BUILDING : AIA East Gateway						FLOOR: 1B						Month: ก.ย. Year: 2024	
วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแรงสูงทำงานปกติ	ไม่มีน้ำรั่วจากถาดน้ำทิ้งแอร์	พื้นแห้ง ไม่มีน้ำขัง	แรงดัน Gas SF6 ที่ RMU ปกติ	Handle Switch Gear ติดตั้งในตำแหน่งถูกต้อง	หม้อแปลงไม่มีเสียงผิดปกติ	ไม่มีกลิ่นผิดปกติ/ไหม้	Selector Switch ของ ATS อยู่ที่ AUTO	Ground Bar ไม่ลู่ไหล	ไม่เก็บสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้อง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	00:20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	10:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	12:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	10:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	11:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	10:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	11:50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	12:45	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	11:25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	11:30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	11:05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	09:49	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	11:59	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	10:05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	10:58	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
S.Tech.: [REDACTED]		Date: 16/8/69											
16	10:46	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	11:30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	10:07	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
19	09:09	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	10:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
21	11:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
22	10:30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	11:01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
24	16:20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	10:29	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
26	10:10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
27	09:54	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
28	00:50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
29	09:34	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
30	09:56	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
31	09:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

S.Tech.: [REDACTED]
Date: 1/9/60

BSE: [REDACTED]
Date: 9.9.24

CHECK SHEET FOR MAIN ELECTRICAL ROOM

Ref No : JLL-OP-MR-001/01

Rev. Date : 31/01/2015

BUILDING : AIA East Gateway

FLOOR: 2

Month: กันยายน Year: 2557

วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	ไม่มีน้ำรั่วจากถาดน้ำทิ้งแอร์	พื้นแห้ง ไม่มีน้ำขัง	แรงดัน Gas SF6 ที่ RMU ปกติ	Handle Switch Gear ติดตั้งในตำแหน่งที่ถูกต้อง	หม้อแปลงไม่มีเสียงผิดปกติ	ไม่มีกลิ่นฉุนผิดปกติ/ไหม้	Selector Switch ของ ATS อยู่ที่ AUTO	Ground Bar ไม่สูงหาย	ไม่เกิดสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้อง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	10:49	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	9:30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	09:53	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	10:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	09:51	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	10:12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	9:40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	9:50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	9:30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	9:58	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	10:50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	14:21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		(P)
13	09:40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	11:30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	10:20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		S.Tech. [Redacted]										Date: 16/9/67	
16		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	13:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	13:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
19	09:41	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
21	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
22	10:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	09:42	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
24	10:32	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	10:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
26	11:30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
27	10:40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
28	11:20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
29	10:30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
30	10:40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
31		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

S.Tech.:

Date:

1/10/67

BSE:

Date:

2-10-66

CHECK SHEET FOR MAIN ELECTRICAL ROOM

Ref No : JLL-OP-MR-001/01

Rev. Date : 31/01/2015

BUILDING : AIA East Gateway

FLOOR : 1B

Month: กันยายน Year: 2567

วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	ไม่มีน้ำรั่วจากถาดน้ำทิ้งแอร์	พื้นแห้ง ไม่มีน้ำขัง	แรงดัน Gas SF6 ที่ RMU ปกติ	Handle Switch Gear ติดตั้งในตำแหน่งที่ถูกต้อง	หม้อแปลงไม่มีเสียงผิดปกติ	ไม่มีกลิ่นฉุนผิดปกติ/ไหม้	Selector Switch ของ ATS อยู่ที่ AUTO	Ground Bar ไม่สูงเกินไป	ไม่เก็บสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้อง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	10:50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	9:30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	09:55	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	10:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	09:34	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	10:15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	09:45	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	10:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	9:40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	10:05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	10:59	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	14:30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	14:30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	14:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	14:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
S.Tech.:		Date: 16/9/17											
16	10:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	10:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	10:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
19	09:42	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
21	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
22	10:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	09:45	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
24	10:34	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	10:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
26	10:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
27	10:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
28	11:30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
29	10:45	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
30	10:50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
31		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

S.Tech.:

BSE:

Date:

Date:

CHECK SHEET FOR MAIN ELECTRICAL ROOM

Ref No : JLL-OP-MR-001/01

Rev. Date : 31/01/2015

BUILDING : AIA East Gateway

FLOOR: 2

Month: ตุลาคม Year: 2558

วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	ไม่มีน้ำรั่วจากถาดน้ำทิ้งแอร์	พื้นแห้ง ไม่มีน้ำขัง	แรงดัน Gas SF6 ที่ RMU ปกติ	Handle Switch Gear ติดตั้งในตำแหน่งที่ถูกต้อง	หม้อแปลงไม่มีเสียงผิดปกติ	ไม่มีกลิ่นผิดปกติไหม้	Selector Switch ทาส ATS อยู่ที่ AUTO	Ground Bar ไม่สูญหาย	ไม่เกิดเสียงรบกวนที่เกี่ยวข้อง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	11:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	13:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	10:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	9:40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	8:50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	9:20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	9:30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	10:05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	10:34	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	10:49	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	9:40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	00:20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	00:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	09:38	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
S.Tech: [Signature]		Date: 16/10/67											
16	00:55	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	00:40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	00:45	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
19	9:30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	10:15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
21	10:11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
22	13:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	9:50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
24	10:40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	10:56	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
26	10:21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
27	10:15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
28	10:41	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
29	10:10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
30	14:05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
31	01:25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

S.Tech: [Signature]

Date: 1/11/67

BSE: [Signature]

Date: 4.11.67

CHECK SHEET FOR MAIN ELECTRICAL ROOM

Ref No : JLL-OP-MR-001/01

Rev. Date : 31/01/2015

BUILDING : AIA East Gateway

FLOOR: 1B

Month: ตุลาคม Year: 2558

วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแรงต่ำทำงานปกติ	ไม่มีน้ำรั่วจากถาดน้ำทิ้ง	พื้นแห้ง ไม่มีน้ำขัง	แรงดัน Gas SF6 ที่ RMU ปกติ	Handle Switch Gear ติดตั้งในตำแหน่งที่ถูกต้อง	หม้อแปลงไม่มีเสียงผิดปกติ	ไม่มีกลิ่นผิดปกติไหม้	Selector Switch ของ ATS อยู่ที่ AUTO	Ground Bar ไม่เสียหาย	ไม่เก็บสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้อง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	11:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	13:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	15:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	17:40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	18:50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	19:40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	19:30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	19:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	19:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	13:37	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	10:52	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	10:11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	00:20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	09:40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	09:41	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
S.Tech.: [Redacted]		Date: 16/10/67											
16	20:40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	20:55	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	20:40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
19	19:10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	19:15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
21	19:30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
22	10:10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	17:50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
24	10:45	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	15:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
26	10:30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
27	10:11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
28	17:44	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
29	10:19	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
30	10:15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
31	01:28	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

S.Tech.: [Redacted]

BSE: [Redacted]

Date: 1/11/67

Date: 4.11.67

CHECK SHEET FOR MAIN ELECTRICAL ROOM

Ref No : JLL-OP-MR-001/01

Rev. Date : 31/01/2015

BUILDING : AIA East Gateway

FLOOR: 2

Month: พฤศจิกายน Year: 2557

วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสดงสว่างทำงานปกติ	ไม่มีน้ำรั่วจากถาดน้ำทิ้งแอร์	พื้นแห้ง ไม่มีน้ำขัง	แรงดัน Gas SF6 ที่ RMU ปกติ	Handle Switch Gear ติดตั้งในตำแหน่งที่ถูกต้อง	หม้อแปลงไม่มีเสียงผิดปกติ	ไม่มีกลิ่นผิดปกติไหม้	Selector Switch ของ ATS อยู่ที่ AUTO	Ground Bar ไม่สูงเกินไป	ไม่เกิดสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้อง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	14:30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	13:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	10:30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	10:50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	9:20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	10:18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	10:19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	10:29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	11:30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	13:37	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	10:31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	10:35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	9:28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	10:15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	11:20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
S.Tech: [Redacted]		Date: 16 / 11 / 63											
16	10:10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	11:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18	10:20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	11:03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	10:50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	10:40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	10:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	10:50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24	9:50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25	10:05	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	9:30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	09:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	09:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29	09:30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30	10:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31													

S.Tech: [Redacted]

Date: 1 / 12 / 63

BSE: [Redacted]

Date: 2 / 12 / 64

CHECK SHEET FOR MAIN ELECTRICAL ROOM												Ref No: JLL-OP-MR-001/01	
												Rev. Date: 31/01/2015	
BUILDING: AIA East Gateway						FLOOR: 1B						Month: พฤษภาคม Year: 2564	
วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	ไม่มีน้ำรั่วจากภาคใต้ถึงแอร์	พื้นแห้ง ไม่มีน้ำขัง	แรงดัน Gas SF6 ที่ RMU ปกติ	Handle Switch Gear ติดตั้งในตำแหน่งที่ถูกต้อง	หม้อแปลงไม่มีเสียงผิดปกติ	ไม่มีกลิ่นฉุนผิดปกติไหม้	Selector Switch ของ ATS อยู่ที่ AUTO	Ground Bar ไม่ลุดงหย	ไม่เก็บสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้อง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	14:30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	13:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	14:30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	10:50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	9:20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	10:10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	10:22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	10:35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	10:40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	13:40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	10:25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	10:38	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	9:30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	10:10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	10:25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
S.Tech.:												Date: 16/4/67	
16	10:20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	15:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	10:40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
19	11:08	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	10:55	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
21	10:50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
22	10:100	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	10:50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
24	9:50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	10:10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
26	10:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
27	10:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
28	10:10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
29	10:05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
30	10:20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
31													

S.Tech.:
Date: 1/12/67

BSE:
Date: 2/2-24

CHECK SHEET FOR MAIN ELECTRICAL ROOM											Ref No : JLL-OP-MR-001/01			
											Rev. Date : 31/01/2015			
BUILDING : AIA East Gateway						FLOOR: 2					Month: 01, Year: 67			
วันที่	เวลา	ให้พบแสงสว่างทำงานปกติ	ไม่มีน้ำรั่วจากถาดน้ำทิ้งแอร์	พื้นแห้ง ไม่มีน้ำขัง	แรงดัน Gas SF6 ที่ RMU 1ปกติ	Handle Switch Gear ติดตั้งในตำแหน่งที่ถูกต้อง	หม้อแปลงไม่มีเสียงผิดปกติ	ไม่มีกลิ่นผิดปกติไหม้	Selector Switch ของ ATS อยู่ที่ AUTO	Ground Bar ไม่ดูพบ	ไม่เก็บสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้อง	ลายเซ็น	หมายเหตุ	
1	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
2	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
3	10:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
4	10:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
5	10:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
6	13:27	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
7	11:10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
8	11:15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
9	10:12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
10	10:46	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
11	09:20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
12	00:25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
13	10:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
14	10:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
15	00:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		S.Tech. [Redacted]				Date: 16/12/67								
16	10:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
17	10:50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
18	11:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
19	11:20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
20	10:16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
21	10:10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
22	10:20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
23	10:47	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
24	9:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
25	09:30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
26	10:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
27	10:00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
28	9:40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
29	9:21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
30	10:10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
31	11:05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			

S.Tech.: [Redacted]
Date: 2/1/68

BSE: [Redacted]
Date: 6.1.68

CHECK SHEET FOR MAIN ELECTRICAL ROOM												Ref No : JLL-OP-MR-001/01	
												Rev. Date : 31/01/2015	
BUILDING : AIA East Gateway						FLOOR: 1B						Month: ๐.๑ Year: ๖๗	
วันที่	เวลา	ไฟฟ้าแสงสว่างทำงานปกติ	ไม่มีกลิ่นจากภาคต้นทั้งแอร์	พื้นแห้ง ไม่มีน้ำขัง	แรงดัน Gas SF6 ที่ RMU ปกติ	Handle Switch Gear ติดตั้งในตำแหน่งที่ถูกต้อง	หม้อแปลงไม่มีเสียงผิดปกติ	ไม่มีกลิ่นผิดปกติ/ไหม้	Selector Switch ของ ATS อยู่ที่ AUTO	Ground Bar ไม่สูงจนเกินไป	ไม่เก็บสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้อง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	๙:๐๐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	๙:๐๐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	๙:๐๐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	10:๐๐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	10:๐๐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	10:34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	11:31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	11:14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	10:16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	10:49	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	00:25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	00:30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	11:๐๐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	10:๐๐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	10:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
S.Tech:		Date: 16 / 12 / 67											
16	10:๐๐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	10:55	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18	11:3๐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	11:๑๐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	10:1๙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	๑๐:๐๖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	10:๑5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	10:53	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24	๑:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25	10:๐๐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	10:๐5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	10:๐๐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	๙:๔๐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29	๑:3๐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30	10:๑๐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31	10:5๐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

S.Tech:

Date: ๑/1/6๗

BSE:

Date: 6/1/6๘