เอกสารแนบที่ 7

บันทึกการตรวจสอบกล้องวงจรปิด

BUILDING : Condo mine

Ref No : JLL-PM-EE-017/01
Rev. Date : 31/01/2015

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR CCTV SYSTEM (ANALOG TYPE)

EQUIPMENT NUMBER : DVR 01

TYPE OF MAINTENANCE | M | 2M | (Q) | H | Y |

LOCATION : office CJP

NO.	TASK DESCRIPTION	PM Code	Measurement	Status (N/AB/F)	Remarks
1	Check general condition/ ตรวจสอบสภาพทั่วไป	Q	-	N	
2	Clean monitor/ ทำความสะอาดจอแสดงผล	Q	-	N	
	Monitor no. 1				
	Monitor no. –				
	Monitor no. –				
3	Check brightness, sharpen setting/ ตรวจสอบและปรับตั้งความคมชัดของภาพ	Q	-	N	
4	Check digital video record setting/ ตรวจสอบการปรับตั้งระบบการบันทึก	Q	-	N.	
5	Chick & clean cameras, lens / ตรวจสอบและทำความสะอาดกล้องและเลนส์	H	-		
	no. 01 Location หน้าห้องการเงิน				
	no. 02 Location หน้าห้อง F.D.A.				
	no. 03 Location หน้าห้อง F.D.A.				
	no. 04 Location หน้าห้องเครื่องปั่นน้ำ				
	no. 05 Location ที่แขวนอาหารที่ Pump				
	no. 06 Location ที่แขวนอาหารที่ Pump				
	no. 07 Location ที่แขวนอาหารที่ Pump				
	no. 08 Location ที่แขวนอาหารที่ Pump				
	no. 09 Location หน้าห้อง Fire Pump				
	no. Location ที่แขวนหน้าห้าง A				
	no. Location Lobby A				
	no. Location ทางขึ้น ชั้น 1 A				
	no. Location หน้าห้อง ชั้น 3 ชั้น 1 A				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				

Comment : ทำความสะอาด ตรวจเช็ค ปรับตั้งค่าต่างๆ ปกติ

Note: 1.) Ensure to disconnect power before touching any electrical parts/ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าก่อนสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้า

2.) Ensure to show warning signage at control panel/ ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการติดป้ายเตือนที่ "อยู่ระหว่างการบำรุงรักษา" ที่ตู้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า

3.) N = Normal ; AB = Abnormal ; F = Fail

[redacted]

BUILDING : Vente mine

Ref No : JLL-PM-EE-017/01

Rev. Date : 31/01/2015

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR CCTV SYSTEM (ANALOG TYPE)

EQUIPMENT NUMBER : DVR 02.

TYPE OF MAINTENANCE: M | 2M | Q | H | Y

LOCATION : Conde A MDB Room FL.1

NO.	TASK DESCRIPTION	PM Code	Measurement	Status (N/AB/F)	Remarks
1	Check general condition/ ตรวจสอบสภาพทั่วไป	Q	-	N	
2	Clean monitor/ ทำความสะอาดจอแสดงผล	Q	-	N	
	Monitor no.				
	Monitor no.				
	Monitor no.				
3	Check brightness, sharpen setting/ ตรวจสอบและปรับตั้งความคมชัดของภาพ	Q	-	N	
4	Check digital video record setting/ ตรวจสอบการปรับตั้งระบบการบันทึก	Q	-	N	
5	Check & clean cameras,'lens / ตรวจสอบและทำความสะอาดกล้องและเลนส์	H	-		
	no. 01 - A 1/1 Location หน้าลิฟต์ ชั้น 1				
	no. 02 - A 1/2 Location หน้าห้อง 103/17				
	no. 03 - - Location -			NA	ไม่มีกล้อง
	no. 04 - - Location -			NA	ไม่มีกล้อง
	no. 04 AF 2/1 Location หน้าลิฟต์ ชั้น 2				
	no. 05 AF 2/2 Location หน้าห้อง ซ้าย หน้า				
	no. 06 AF 2/3 Location หน้าห้อง 103/13				
	no. 07 AF 2/4 Location หน้า ST 3 ชั้น 2				
	no. 08 AF 3/1 Location หน้าลิฟต์ ชั้น 3				
	no. 09 AF 3/2 Location หน้าห้อง 103/59				
	no. 10 AF 3/3 Location หน้าห้อง 103/31				
	no. 11 AF 3/4 Location หน้า ST 3 ชั้น 3				
	no. 12 AF 4/1 Location หน้าลิฟต์ ชั้น 4				
	no. 13 AF 4/2 Location หน้าห้อง 103/52				
	no. 14 AF 4/3 Location หน้าห้อง 103/94				
	no. 15 AF 4/4 Location หน้า ST 3 ชั้น 4				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				

Comment : ทำการตรวจเช็ค สภาพทั่วไปและการบันทึก ข้อมูล เรียบร้อยดี

Note: 1.) Ensure to disconnect power before touching any electrical parts/ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าก่อนสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้า

2.) Ensure to show warning signage at control panel/ ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการติดป้ายเตือน"อยู่ระหว่างการบำรุงรักษา"ที่ตู้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า

3.) N = Normal ; AB = Abnormal ; F = Fail

[redacted]

BUILDING : Condo mine

Ref No : JLL-PM-EE-017/01

Rev. Date : 31/01/2015

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR CCTV SYSTEM (ANALOG TYPE)

EQUIPMENT NUMBER : DVR 03

TYPE OF MAINTENANCE | M | 2M | Q | H | Y

LOCATION : Condo A MDB Room FL.1

NO.	TASK DESCRIPTION	PM Code	Measurement	Status (N/AB/F)	Remarks
1	Check general condition/ ตรวจสอบสภาพทั่วไป	Q	-	N	
2	Clean monitor/ ทำความสะอาดจอแสดงผล	Q	-	N	
	Monitor no. 1				
	Monitor no.				
	Monitor no.				
3	Check brightness, sharpen setting/ ตรวจสอบและปรับตั้งความคมชัดของภาพ	Q	-	N	
4	Check digital video record setting/ ตรวจสอบการปรับตั้งระบบการบันทึก	Q	-	N	
5	Check & clean cameras, lens / ตรวจสอบและทำความสะอาดกล้องและเลนส์	H	-		
	no. 01 - A5/1 Location หน้าลิฟท์ ชั้น 5				
	no. 02 - A5/2 Location หน้าห้อง 113/115				
	no. 03 - A5/3 Location				
	no. 04 - A5/4 Location หน้า ST 3 ชั้น 5				
	no. 05 - A6/1 Location หน้าลิฟท์ ชั้น 6				
	no. 06 - A6/2 Location หน้าห้อง 143/145				
	no. 07 - A6/3 Location [illegible]				
	no. 08 - A6/4 Location หน้า ST 3 ชั้น 6				
	no. 09 - A7/1 Location หน้าลิฟท์ ชั้น 7				
	no. 10 - A7/2 Location หน้าห้อง 143/171				
	no. 11 - A7/3 Location หน้าห้อง 143				
	no. 12 - A7/4 Location หน้า ST 3 ชั้น 7				
	no. 13 - A8/1 Location หน้าลิฟท์ ชั้น 8				
	no. 14 - A8/2 Location หน้าห้อง 143/199				
	no. 15 - A8/3 Location หน้าห้อง 143/211				
	no. 16 - A8/4 Location หน้า ST 3 ชั้น 8				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				

Comment : พิจารณา ตามจำเป็น เสมอทั่วไป และการบันทึกข้อมูล เป็นปกติ

Note: 1.) Ensure to disconnect power before touching any electrical parts/ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าก่อนสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้า

2.) Ensure to show warning signage at control panel/ ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการติดป้ายแจ้ง "ระหว่างการบำรุงรักษา" ที่ตู้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า

[redacted]

BUILDING : Condo Mine

Ref No : JLL-PM-EE-017/01
Rev. Date : 31/01/2015

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR CCTV SYSTEM (ANALOG TYPE)

EQUIPMENT NUMBER : DVR 08

LOCATION : condo A MDB Bam Fl 1

TYPE OF MAINTENANCE	M	2M	Q	H	Y

NO.	TASK DESCRIPTION	PM Code	Measurement	Status (N/AB/F)	Remarks
1	Check general condition/ ตรวจสอบสภาพทั่วไป	Q	-	N	
2	Clean monitor/ ทำความสะอาดจอแสดงผล	Q	-	N	
	Monitor no. 1				
	Monitor no.				
	Monitor no.				
3	Check brightness, sharpen setting/ ตรวจสอบและปรับตั้งความคมชัดของภาพ	Q	-	N	
4	Check digital video record setting/ ตรวจสอบการปรับตั้งระบบการบันทึก	Q	-	N	
5	Check & clean cameras, lens / ตรวจสอบและทำความสะอาดกล้องและเลนส์	H	-		
	no. 1 Location ริมถนน ทางเดินเท้า				
	no. 2 Location ริมถนน ทางเดินเท้า 12				
	no. 3 Location แนวเสา Trans Fer Fl 1				
	no. 4 Location แนวเสา MDB - A				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				
	no. Location				

Comment : ทำความสะอาด เช็ด ตรวจเช็ค ทั่วไป และ กล้องวงจร ปิด เรียบร้อย ปกติ

Note: 1.) Ensure to disconnect power before touching any electrical parts/ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าก่อนสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้า

2.) Ensure to show warning signage at control panel/ ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการติดป้ายเตือน "อยู่ระหว่างการบำรุงรักษา" ที่ตู้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า

[redacted]

เอกสารแนบที่ 8
บันทึกการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

JLL

Building : Dcondo Mine Condominium Juristic Person

Service Swimming Pool

ก.ค. 2564 2018

D/M/Y	Time In	Time Out	Water Test PH	Water Test CL	Pool Filter # 1 Press. Psi	Cleaning	Status N	Status AB	Pool Filter # 2 Press. Psi	Cleaning	Status N	Status AB	Pool Filter # 3 Press. Psi	Cleaning	Status N	Status AB	Pool Filter # 4 Press. Psi	Cleaning	Status N	Status AB	Pool Filter # 5 Press. Psi	Cleaning	Status N	Status AB
1	10.15	11.00	7.2	3.0	2		N		10		N		9		N		9		N		11		N	
2	09.00	09.30	7.2	3.0	2		N		8		N		7		N		5		N		10		N	
3	08.26	09.00	7.2	3.0	2	/	N		9	/	N		6	/	N		4	/	N		8	/	N	
4	08.50	09.30	7.2	3.0	2		N		2		N		2		N		2		N		2		N	
5	09.50	10.30	7.2	1.5	2		N		2		N		2		N		2		N		9		N	
6	10.00	10.35	7.2	3.0	2		N		9		N		4		N		2		N		6		N	
7	10.05	10.38	7.2	3.0	2		N		6		N		6		N		4		N		8		N	
8	09.50	10.20	7.2	3.0	2		N		8		N		9		N		6		N		10		N	
9	10.10	10.45	7.2	3.0	2		N		10		N		10		N		8		N		12		N	
10	09.25	11.45	7.2	3.0	2	/	N		12	/	N		10	/	N		8	/	N		13	/	N	
11	09.00	09.30	7.2	3.0	2		N		2		N		2		N		2		N		8		N	
12	09.45	10.30	7.2	3.0	2		N		2		N		2		N		2		N		6		N	
13	10.20	10.50	7.2	3.0	2		N		4		N		2		N		2		N		6		N	
14	10.00	10.45	7.2	1.5	2		N		6		N		5		N		3		N		7		N	
15	09.20	10.00	7.2	1.5	2		N		8		N		6		N		4		N		9		N	
16	09.15	10.00	7.2	1.5	2		N		10		N		9		N		8		N		12		N	
17	08.50	10.00	7.2	1.0	2		N		2		N		2		N		2		N		6		N	
18	09.00	10.00	7.2	3.0	2		N		4		N		4		N		2		N		6		N	
19	10.00	11.00	7.2	3.0	2	/	N		10	/	N		10	/	N		9	/	N		13	/	N	
20	09.35	11.30	7.2	3.0	2		N		2		N		2		N		2		N		2		N	
21	10.10	10.45	7.2	3.0	2		N		2		N		2		N		2		N		2		N	
22	10.35	11.20	7.2	1.5	2		N		2		N		2		N		2		N		3		N	
23	10.00	10.40	7.2	1.5	2		N		2		N		2		N		2		N		4		N	
24	08.10	09.00	7.2	1.0	2		N		5		N		4		N		2		N		6		N	
25	09.10	10.00	6.8	3.0	2		N		8		N		7		N		6		N		10		N	
26	10.05	10.30	7.2	3.0	2	/	N		10	/	N		10	/	N		8	/	N		12	/	N	
27	10.15	10.50	7.2	3.0	2		N		2		N		2		N		2		N		2		N	
28	10.03	10.30	7.2	3.0	2		N		2		N		2		N		2		N		2		N	
29	09.00	10.00	7.2	3.0	2		N		2		N		2		N		2		N		2		N	
30	09.30	11.30	7.2	3.0	2		N		2		N		2		N		2		N		3		N	
31	09.25	11.00	7.2	3.0	2		N		2		N		2		N		2		N		2		N	

Note :

Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0

Standard Potential of Hydrogen Ion (PH) : 7.2-7.6

N = Normal

AB = Ab-normal

At : Auto

Ma : Manual

JLL

Building : Dcondo Mine Condominium Juristic Person

Service Swimming Pool

ก.ค. 2564 2018

D/M/Y	Pool Pump # 1 Function Au On.	Au Off	Ma On.	Ma Off	Status N	Status AB	Pool Pump # 2 Function Au On.	Au Off	Ma On.	Ma Off	Status N	Status AB	Pool Pump # 3 Function Au On.	Au Off	Ma On.	Ma Off	Status N	Status AB	Pool Pump # 4 Function Au On.	Au Off	Ma On.	Ma Off	Status N	Status AB	Pool Pump # 5 Function Au On.	Au Off	Ma On.	Ma Off	Status N	Status AB
1				/	N					/	N				/	/	N					/	N					/	N	
2				/	N					/	N					/	N				/		N					/	N	
3				/	N					/	N					/	N					/	N				/		N	
4			/		N					/	N					/	N					/	N					/	N	
5				/	N				/		N					/	N					/	N					/	N	
6				/	N					/	N				/		N					/	N					/	N	
7				/	N					/	N					/	N				/		N					/	N	
8				/	N					/	N					/	N					/	N				/		N	
9			/		N					/	N					/	N					/	N					/	N	
10				/	N				/		N					/	N					/	N					/	N	
11				/	N					/	N				/		N					/	N					/	N	
12				/	N					/	N					/	N				/		N					/	N	
13				/	N					/	N					/	N					/	N				/		N	
14			/		N					/	N					/	N					/	N					/	N	
15				/	N				/		N					/	N					/	N					/	N	
16				/	N					/	N				/		N					/	N					/	N	
17				/	N					/	N					/	N				/		N					/	N	
18				/	N					/	N					/	N					/	N				/		N	
19			/		N					/	N					/	N					/	N					/	N	
20				/	N				/		N					/	N					/	N					/	N	
21				/	N					/	N				/		N					/	N					/	N	
22				/	N					/	N					/	N				/		N					/	N	
23				/	N					/	N					/	N					/	N				/		N	
24			/		N					/	N					/	N					/	N					/	N	
25				/	N				/		N					/	N					/	N					/	N	
26				/	N					/	N				/		N					/	N					/	N	
27				/	N					/	N					/	N				/		N					/	N	
28				/	N					/	N					/	N					/	N					/	N	
29			/		N					/	N					/	N					/	N					/	N	
30				/	N				/		N					/	N					/	N					/	N	
31				/	N					/	N				/	/	N					/	N					/	N	

Note :

Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0

Standard Potential of Hydrogen Ion (PH) : 7.2-7.6

N = Normal

AB = Ab-normal

At : Auto

Ma : Manual

JLL

Building : Donnelo Mine Condominium Juristic Person

Service Swimming Pool

ก.ค. 2564 2018

DAMY	Infinity Edge Pump # 1								Infinity Edge Pump # 2								Rain Curtain Pump								Fountain Pump							
	Function				Status		Timer Function		Function				Status		Timer Function		Function				Status		Timer Function		Function				Status		Timer Function	
	At		Ma		N	AB	Au	Ma	At		Ma		N	AB	Au	Ma	At		Ma		N	AB	Au	Ma	At		Ma		N	AB	Au	Ma
	ON.	Off.	ON.	Off.					ON.	Off.	ON.	Off.					Off.	Off.	ON.	Off.					ON.	Off.	ON.	Off.				
1				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
2				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
3				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
4				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
5				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
6				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
7				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
8				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
9				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
10				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
11				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
12				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
13				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
14				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
15				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
16				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
17				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
18				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
19				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
20				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
21				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
22				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
23				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
24				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
25				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
26				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
27				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
28				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
29				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
30				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
31				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	

Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0

Standard Potential of Hydrogen Ion (PH) : 7.2-7.8

N = Normal

AB = Ab-normal

At : Auto

Ma : Manual

JLL

Building : Donnelo Mine Condominium Juristic Person

Service Swimming Pool

ก.ค. 2564 2018

DAMY	SPA Pump								Cleaning				Chemical added					Service by	Verified by	Remark
	Function				Status		Timer Function		Vaccum	Scrub	Leaves	Surge	Chlorine		Soda Ash	Pool Trine	Stain Trine	Technician	Building Manager/Sinior Technician	
	At		Ma		N	AB	Au	Ma	ดูด	ขัด	ใบไม้	Tank	granular เม็ด	Tablet ก้อน	Light					
	ON.	Off.	ON.	Off.																
1				/	N			/			/	/						[redacted]		
2				/	N			/			/	/								
3				/	N			/			/	/								
4				/	N			/			/	/								
5				/	N			/			/	/	10 kg							[illegible]
6				/	N			/			/	/								
7				/	N			/			/	/								
8				/	N			/			/	/								
9				/	N			/			/	/								
10				/	N			/			/	/								
11				/	N			/			/	/								
12				/	N			/			/	/								
13				/	N			/		/	/	/								[illegible]
14				/	N			/			/	/	4 kg							[illegible]
15				/	N			/			/	/								
16				/	N			/			/	/								
17				/	N			/			/	/	10 kg							[illegible]
18				/	N			/			/	/								
19				/	N			/			/	/			10 kg					[illegible]
20				/	N			/	/		/	/								[illegible]
21				/	N			/		/	/	/								[illegible]
22				/	N			/			/	/								
23				/	N			/			/	/								
24				/	N			/			/	/	10 kg							[illegible]
25				/	N			/			/	/			10 kg					[illegible]
26				/	N			/			/	/								
27				/	N			/			/	/								
28				/	N			/			/	/								
29				/	N			/			/	/								
30				/	N			/		/	/	/								[illegible]
31				/	N			/	/	ขัด	/	/								[illegible]

Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0

Standard Potential of Hydrogen Ion (PH) : 7.2-7.8

N = Normal

AB = Ab-normal

At : Auto

Ma : Manual

JLL

Building : Dcondo Mine Condominium Juristic Person

Service Swimming Pool

มกราคม 2024

DMY	Time In	Time Out	Water Test PH	Water Test CL	Pool Filter # 1 Press. Psi	Cleaning	Status N	Status AB	Pool Filter # 2 Press. Psi	Cleaning	Status N	Status AB	Pool Filter # 3 Press. Psi	Cleaning	Status N	Status AB	Pool Filter # 4 Press. Psi	Cleaning	Status N	Status AB	Pool Filter # 5 Press. Psi	Cleaning	Status N	Status AB
1	09.15	09.20	7.2	3.0	2		N		4		N		4		N		2		N		6		N	
2	09.20	11.00	7.2	1.0	2		N		6		N		6		N		4		N		7		N	
3	10.00	10.40	7.2	3.0	2		N		8		N		8		N		5		N		9		N	
4	10.15	10.25	7.2	3.0	2		N		10		N		10		N		7		N		12		N	
5	09.30	11.00	6.8	3.0	2		N		12		N		10		N		8		N		12		N	
6	09.20	10.00	6.8	3.0	2		N		10		N		10		N		8		N		12		N	
7	09.20	10.00	6.8	3.0	2	/	N		12	/	N		11	/	N		9	/	N		13	/	N	
8	08.10	10.50	7.2	3.0	2		N		2		N		2		N		2		N		2		N	
9	10.00	11.00	7.2	3.0	2		N		2		N		2		N		2		N		2		N	
10	10.00	10.40	7.2	3.0	2		N		2		N		2		N		2		N		4		N	
11	10.20	10.40	7.2	3.0	2		N		4		N		4		N		2		N		6		N	
12	10.25	11.50	7.2	3.0	2		N		7		N		7		N		4		N		8		N	
13	10.00	10.40	6.8	3.0	2		N		10		N		10		N		8		N		12		N	
14	08.45	10.30	7.2	3.0	2		N		10		N		10		N		8		N		12		N	
15	09.00	11.00	7.2	3.0	2	/	N		12	/	N		12	/	N		10	/	N		14	/	N	
16	09.50	10.10	6.8	3.0	2		N		2		N		2		N		2		N		4		N	
17	10.20	10.40	7.2	3.0	2		N		9		N		9		N		5		N		9		N	
18	10.15	10.35	7.2	3.0	2		N		7		N		4		N		4		N		8		N	
19	09.15	10.00	6.8	1.0	2		N		8		N		8		N		6		N		10		N	
20	08.50	09.45	7.2	3.0	2		N		10		N		10		N		7		N		11		N	
21	09.55	10.30	7.2	3.0	2		N		10		N		10		N		7		N		11		N	
22	09.35	10.00	7.2	3.0	2		N		8		N		6		N		6		N		10		N	
23	09.00	10.00	7.2	3.0	2	/	N		14	/	N		14	/	N		12	/	N		16	/	N	
24	09.50	10.00	7.2	3.0	2		N		2		N		2		N		2		N		2		N	
25	10.35	11.00	7.2	3.0	2		N		2		N		2		N		2		N		2		N	
26	09.30	12.00	7.2	1.5	2		N		2		N		2		N		2		N		2		N	
27	09.15	11.00	7.2	3.0	2		N		6		N		6		N		2		N		8		N	
28	09.50	11.00	7.2	3.0	2		N		4		N		4		N		2		N		6		N	
29	08.50	10.30	7.2	3.0	2		N		8		N		8		N		8		N		10		N	
30	08.35	09.00	7.2	3.0	2		N		10		N		10		N		8		N		12		N	
31	09.00	10.50	7.2	3.0	2		N		9		N		9		N		7		N		12		N	

Note :

Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0

Standard Potential of Hydrogen Ion (PH) : 7.2-7.6

N = Normal

AB = Ab normal

AI : Auto

Ma : Manual

JLL

Building : Dcondo Mine Condominium Juristic Person

Service Swimming Pool

มกราคม 2024

DMY	Pood Pump # 1 Function Au On.	Au Off	Ma On.	Ma Off	Status N	Status AB	Pood Pump # 2 Function Au On.	Au Off	Ma On.	Ma Off	Status N	Status AB	Pood Pump # 3 Function Au On.	Au Off	Ma On.	Ma Off	Status N	Status AB	Pood Pump # 4 Function Au On.	Au Off	Ma On.	Ma Off	Status N	Status AB	Pood Pump # 5 Function Au On.	Au Off	Ma On.	Ma Off	Status N	Status AB
1				/	N					/	N					/	N				/		N					/	N	
2				/	N					/	N					/	N					/	N				/		N	
3			/		N					/	N					/	N					/	N					/	N	
4				/	N				/		N					/	N					/	N					/	N	
5				/	N					/	N				/		N					/	N					/	N	
6				/	N					/	N					/	N				/		N					/	N	
7				/	N					/	N					/	N					/	N				/		N	
8			/		N					/	N					/	N					/	N					/	N	
9				/	N				/		N					/	N					/	N					/	N	
10				/	N					/	N				/		N					/	N					/	N	
11				/	N					/	N					/	N				/		N					/	N	
12				/	N					/	N					/	N					/	N				/		N	
13			/		N					/	N					/	N					/	N					/	N	
14				/	N				/		N					/	N					/	N					/	N	
15				/	N					/	N				/		N					/	N					/	N	
16				/	N					/	N					/	N				/		N					/	N	
17				/	N					/	N					/	N					/	N				/		N	
18			/		N					/	N					/	N					/	N					/	N	
19				/	N				/		N					/	N					/	N					/	N	
20				/	N					/	N				/		N					/	N					/	N	
21				/	N					/	N					/	N				/		N					/	N	
22				/	N					/	N					/	N					/	N				/		N	
23			/		N					/	N					/	N					/	N					/	N	
24				/	N				/		N					/	N					/	N					/	N	
25				/	N					/	N				/		N					/	N					/	N	
26				/	N					/	N					/	N				/		N					/	N	
27				/	N					/	N					/	N					/	N				/		N	
28			/		N					/	N					/	N					/	N					/	N	
29				/	N				/		N					/	N					/	N					/	N	
30				/	N					/	N				/		N					/	N					/	N	
31				/	N					/	N					/	N				/		N					/	N	

Note :

Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0

Standard Potential of Hydrogen Ion (PH) : 7.2-7.6

N = Normal

AB = Ab normal

AI : Auto

Ma : Manual

JLL

Building : Ecoville Mine Condominium Jurisito Parson

Service Swimming Pool

ธันวาคม 2019

D/M/Y	Infinity Edge Pump # 1								Infinity Edge Pump # 2								Rain CurtainPump								Fountain Pump							
	Function				Status		Timer Function		Function				Status		Timer Function		Function				Status		Timer Function		Function				Status		Timer Function	
	At		Ma		N	AB	Au	Ma	At		Ma		N	AB	Au	Ma	At		Ma		N	AB	Au	Ma	At		Ma		N	AB	Au	Ma
	ON.	Off.	ON.	Off.					ON.	Off.	ON.	Off.					ON.	Off.	ON.	Off.					ON.	Off.	ON.	Off.				
1				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
2				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
3				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
4				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
5				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
6				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
7				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
8				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
9				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
10				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
11				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
12				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
13				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
14				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
15				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
16				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
17				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
18				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
19				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
20				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
21				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
22				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
23				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
24				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
25				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
26				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
27				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
28				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
29				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
30				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
31				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	

Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0

Standard Potential of Hydrogen ion (PH) : 7.2 7.8

N = Normal

AB = Ab-normal

At : Auto

Ma : Manual

JLL

Building : Ecoville Mine Condominium Jurisito Parson

Service Swimming Pool

ธันวาคม 2019

D/M/Y	SPA Pump								Cleaning				Chemical added						Service by	Verified by	Remark
	Function				Status		Timer Function		Vaccum ดูด	Scrub ขัด	Leaves ใบไม้	Burge Tank	Chlorine		Soda Ash Light	Pool Trine	Stain Trine		Technician	Building Manager/Sinior Technician	
	At		Ma										granular เม็ด	Tablet ก้อน							
	ON.	Off.	ON.	Off.	N	AB	Au	Ma													
1				/	N			/			/	/							[redacted]		
2				/	N			/	/		/	/	15 kg								ดูดน้ำ ดูดสิ่งสกปรก ล้างไส้กรอง
3				/	N			/			/	/									
4				/	N			/			/	/									
5				/	N			/			/	/									
6				/	N			/			/	/									
7				/	N			/			/	/									
8				/	N			/	/		/	/			10 kg						ดูดน้ำ ใบไม้ / ไล่ไม้ตะไคร่
9				/	N			/			/	/									
10				/	N			/			/	/	10 kg								บำบัดน้ำเสีย
11				/	N			/			/	/									
12				/	N			/			/	/									
13				/	N			/			/	/									
14				/	N			/		/	/	/									ปรับค่า ค่าน้ำ + ตรวจสอบ
15				/	N			/			/	/									
16				/	N			/			/	/			10 kg						ไล่ไม้ตะไคร่
17				/	N			/			/	/									
18				/	N			/			/	/									
19				/	N			/			/	/	10 kg								บำบัดน้ำเสีย
20				/	N			/			/	/									
21				/	N			/			/	/									
22				/	N			/			/	/									
23				/	N			/			/	/									
24				/	N			/			/	/									
25				/	N			/			/	/									
26				/	N			/	/		/	/	10 kg								ดูดน้ำ ใบไม้ / บำบัดน้ำเสีย
27				/	N			/	/		/	/									ดูดน้ำ ดูดสิ่งสกปรก ก้นบ่อ
28				/	N			/			/	/									
29				/	N			/		/	/	/									ปรับค่า ค่า A ราดน้ำ
30				/	N			/			/	/									
31				/	N			/			/	/									

Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0

Standard Potential of Hydrogen ion (PH) : 7.2-7.8

N = Normal

AB = Ab-normal

At : Auto

Ma : Manual

JLL

Building : Dcondo Mine Condominium Juristic Person

Service Swimming Pool

กันยายน 2567

D/M/Y	Time In	Time Out	Water Test PH	Water Test CL	Pool Filter # 1 Press. Psi	Cleaning	Status N	Status AB	Pool Filter # 2 Press. Psi	Cleaning	Status N	Status AB	Pool Filter # 3 Press. Psi	Cleaning	Status N	Status AB	Pool Filter # 4 Press. Psi	Cleaning	Status N	Status AB	Pool Filter # 5 Press. Psi	Cleaning	Status N	Status AB
1	09.35	11.00	7.2	3.0	2	/	N		12	/	N		12	/	N		10	/	N		14	/	N	
2	08.15	10.40	7.2	1.5	2		N		2		N		2		N		2		N		2		N	
3	08.55	09.30	7.2	1.5	2		N		2		N		2		N		2		N		4		N	
4	09.00	09.10	7.2	3.0	2		N		4		N		4		N		8		N		6		N	
5	10.05	10.15	7.2	3.0	2		N		6		N		6		N		4		N		9		N	
6	10.10	10.30	7.2	3.0	2		N		8		N		9		N		6		N		10		N	
7	09.50	10.15	7.2	3.0	2		N		8		N		8			AB	4		N		8		N	
8	10.35	10.50	7.2	3.0	2		N		6		N		9			AB	6		N		9		N	
9	09.30	09.45	6.8	3.0	2		N		12		N		2			AB	10		N		14		N	
10	07.50	08.30	7.2	3.0	2		N		10		N		9			AB	8		N		16		N	
11	09.10	10.00	6.8	1.5	2		N		14		N		2			AB	10		N		15		N	
12	08.40	09.30	6.8	1.5	2		N		7		N		2			AB	4		N		7		N	
13	09.00	09.15	7.2	1.0	2		N		12		N		2			AB	10		N		13		N	
14	09.45	10.10	7.2	3.0	2		N		16		N		2			AB	12		N		16		N	
15	10.25	11.30	7.2	3.0	2	/	N		14	/	N		2	/		AB	11	/	N		16	/	N	
16	09.10	09.50	7.2	3.0	2		N		2		N		2			AB	2		N		4		N	
17	09.30	10.00	7.2	3.0	2		N		8		N		2			AB	6		N		10		N	
18	10.30	10.40	7.2	3.0	2		N		12		N		2			AB	10		N		14		N	
19	10.15	10.30	7.2	1.0	2		N		8		N		6		N		6		N		10		N	
20	13.50	14.00	6.8	3.0	2		N		8		N		8		N		6		N		10		N	
21	10.49	11.00	6.8	3.0	2		N		10		N		9		N		8		N		12		N	
22	10.15	10.30	6.8	3.0	2		N		12		N		12		N		10		N		14		N	
23	09.59	10.05	6.8	3.0	2	/	N		12	/	N		12	/	N		10	/	N		15	/	N	
24	10.30	11.00	6.8	3.0	2		N		2		N		2		N		2		N		4		N	
25	09.40	10.00	6.8	3.0	2		N		4		N		2		N		2		N		6		N	
26	09.00	09.30	6.8	3.0	2		N		8		N		6		N		4		N		8		N	
27	09.40	10.00	7.2	3.0	2		N		8		N		8		N		6		N		10		N	
28	09.05	10.00	7.2	3.0	2		N		11		N		11		N		9		N		13		N	
29	10.20	10.35	7.2	3.0	2	/	N		14	/	N		14	/	N		11	/	N		16	/	N	
30	09.50	10.30	7.2	3.0	2		N		2		N		2		N		2		N		2		N	
31																								

Note :

Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0

Standard Potential of Hydrogen ion (PH) : 7.2-7.6

N = Normal

AB = Abnormal

At : Auto

Ma : Manual

7/9/24 ล้างกรอง ถูพื้น ดูดตะกอนสระว่ายน้ำ เก็บ ปัดใบไม้ออกจากกรอง

JLL

Building : Dcondo Mine Condominium Juristic Person

Service Swimming Pool

กันยายน 2567

D/M/Y	Pood Pump # 1 Function Au On.	Au Off	Ma On.	Ma Off	Status N	Status AB	Pood Pump # 2 Function Au On.	Au Off	Ma On.	Ma Off	Status N	Status AB	Pood Pump # 3 Function Au On.	Au Off	Ma On.	Ma Off	Status N	Status AB	Pood Pump # 4 Function Au On.	Au Off	Ma On.	Ma Off	Status N	Status AB	Pood Pump # 5 Function Au On.	Au Off	Ma On.	Ma Off	Status N	Status AB
1				/	N					/	N					/	N					/	N				/		N	
2			/		N					/	N					/	N					/	N					/	N	
3				/	N				/		N					/	N					/	N					/	N	
4				/	N					/	N				/		N					/	N					/	N	
5				/	N					/	N					/	N				/		N					/	N	
6				/	N					/	N					/	N					/	N				/		N	
7			/		N					/	N					/	N					/	N					/	N	
8				/	N				/		N					/	N					/	N					/	N	
9				/	N					/	N				/		N					/	N					/	N	
10				/	N					/	N					/	N				/		N					/	N	
11				/	N					/	N					/	N					/	N				/		N	
12			/		N					/	N					/	N					/	N					/	N	
13				/	N				/		N					/	N					/	N					/	N	
14				/	N					/	N				/		N					/	N					/	N	
15				/	N					/	N					/	N				/		N					/	N	
16				/	N					/	N					/	N					/	N				/		N	
17			/		N					/	N					/	N					/	N					/	N	
18				/	N				/		N					/	N					/	N					/	N	
19				/	N					/	N				/		N					/	N					/	N	
20				/	N					/	N					/	N				/		N					/	N	
21				/	N					/	N					/	N					/	N				/		N	
22			/		N					/	N					/	N					/	N					/	N	
23				/	N				/		N					/	N					/	N					/	N	
24				/	N					/	N				/		N					/	N					/	N	
25				/	N					/	N					/	N					/	N					/	N	
26				/	N					/	N					/	N					/	N					/	N	
27			/		N					/	N					/	N					/	N					/	N	
28				/	N				/		N					/	N					/	N					/	N	
29				/	N					/	N				/		N					/	N					/	N	
30				/	N					/	N					/	N					/	N					/	N	
31																														

Note :

Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0

Standard Potential of Hydrogen ion (PH) : 7.2-7.6

N = Normal

AB = Abnormal

At : Auto

Ma : Manual

JLL

Building : Deconda Mine Condominium Jaksin Person

Service Swimming Pool

ตุลาคม 2567

D/MAY	Infinity Edge Pump # 1 Function At ON.	At Off.	Ma ON.	Ma Off.	Status N	Status AB	Timer Function Au	Timer Function Ma	Infinity Edge Pump # 2 Function At ON.	At Off.	Ma ON.	Ma Off.	Status N	Status AB	Timer Function Au	Timer Function Ma	Rain Curtain Pump Function At ON.	At Off.	Ma ON.	Ma Off.	Status N	Status AB	Timer Function Au	Timer Function Ma	Fountain Pump Function At ON.	At Off.	Ma ON.	Ma Off.	Status N	Status AB	Timer Function Au	Timer Function Ma
1				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
2				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
3				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
4				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
5				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
6				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
7				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
8				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
9				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
10				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
11				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
12				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
13				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
14				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
15				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
16				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
17				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
18				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
19				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
20				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
21				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
22				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
23				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
24				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
25				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
26				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
27				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
28				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
29				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
30				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
31																																

Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0

Standard Potential of Hydrogen ion (PH) : 7.2-7.8

N = Normal

AB = Ab-normal

At : Auto

Ma : Manual

JLL

Building : Deconda Mine Condominium Jaksin Person

Service Swimming Pool

ตุลาคม 2567

D/MAY	SPA Pump Function At ON.	At Off.	Ma ON.	Ma Off.	Status N	Status AB	Timer Function Au	Timer Function Ma	Cleaning Vacuum ดูด	Scrub ขัด	Leaves ใบไม้	Surge Tank	Chemical added Chlorine granular เม็ด	Chlorine Tablet ก้อน	Soda Ash Light	Pool Tiles	Stain Trine	Service by Technician	Verified by Building Manager/Sitior	Remark
1				/	N			/			/	/						[redacted]		
2				/	N			/	/		/	/								[illegible]
3				/	N			/			/	/	10 kg							[illegible]
4				/	N			/			/	/								
5				/	N			/			/	/								
6				/	N			/			/	/								
7				/	N			/			/	/								
8				/	N			/			/	/								
9				/	N			/			/	/								
10				/	N			/		/	/	/								
11				/	N			/			/	/								
12				/	N			/			/	/								
13				/	N			/			/	/	10 kg							[illegible]
14				/	N			/			/	/			15 kg					[illegible]
15				/	N			/		/	/	/								[illegible]
16				/	N			/			/	/								
17				/	N			/			/	/								
18				/	N			/			/	/								
19				/	N			/			/	/	10 kg							[illegible]
20				/	N			/			/	/								
21				/	N			/		/	/	/								[illegible]
22				/	N			/		/	/	/								[illegible]
23				/	N			/			/	/								
24				/	N			/			/	/								
25				/	N			/			/	/								
26				/	N			/			/	/			15 kg					[illegible]
27				/	N			/			/	/								
28				/	N			/			/	/	10 kg							[illegible]
29				/	N			/		/	/	/								[illegible]
30				/	N			/			/	/								
31																				

Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0

Standard Potential of Hydrogen ion (PH) : 7.2-7.8

N = Normal

AB = Ab-normal

At : Auto

Ma : Manual

1.

JLL

Building : Ocondo Mine Condominium Juristic Person

Service Swimming Pool

มกราคม 2024 ~~2010~~

DMY	Time In	Time Out	Water Test PH	Water Test CL	Pool Filter # 1 Press. Psi	Cleaning	Status N	Status AB	Pool Filter # 2 Press. Psi	Cleaning	Status N	Status AB	Pool Filter # 3 Press. Psi	Cleaning	Status N	Status AB	Pool Filter # 4 Press. Psi	Cleaning	Status N	Status AB	Pool Filter # 5 Press. Psi	Cleaning	Status N	Status AB
1	09.00	10.00	7.2	3.0	2		N		2		N		2		N		2		N		2		N	
2	09.15	10.00	7.2	3.0	2		N		2		N		2		N		2		N		3		N	
3	10.10	10.30	7.2	3.0	2		N		2		N		2		N		2		N		4		N	
4	09.10	10.20	7.2	3.0	2		N		4		N		3		N		2		N		5		N	
5	10.10	10.35	7.2	1.5	2		N		5		N		4		N		2		N		6		N	
6	09.37	11.30	7.2	1.0	2		N		6		N		6		N		4		N		8		N	
7	12.00	12.30	6.8	0.5	2		N		10		N		10		N		8		N		11		N	
8	09.00	10.50	6.8	3.0	2	/	N		11	/	N		11	/	N		9	/	N		13	/	N	
9	09.00	09.15	6.8	3.0	2		~~N~~	AB	2		N		2		N		2		N		2		N	
10	09.20	10.00	6.8	3.0	2			AB	2		N		2		N		4		N		2		N	
11	12.05	10.30	6.8	3.0	2			AB	4		N		2		N		4		N		2		N	
12	10.30	11.00	6.8	3.0	2			AB	7		N		4		N		6		N		4		N	
13	10.15	10.45	6.9	3.0	2			AB	9		N		9		N		11		N		7		N	
14	10.00	10.20	6.8	0.5	2			AB	12		N		12		N		16		N		10		N	
15	10.30	10.50	6.8	0.3	2			AB	14		N		14		N		16		N		11		N	
16	10.00	10.20	6.9	3.0	2	/		AB	16	/	N		16	/	N		18	/	N		14	/	N	
17	09.05	10.00	7.2	3.0	2			AB	2		N		2		N		2		N		4		N	
18	09.30	10.00	7.2	3.0	2			AB	6		N		6		N		4		N		7		N	
19	10.10	11.10	7.2	3.0	2			AB	12		N		12		N		10		N		13		N	
20	10.15	11.20	7.2	3.0	2	/		AB	14	/	N		14	/	N		11	/	N		16	/	N	
21	09.10	10.00	7.2	3.0	2			AB	4		N		4		N		2		N		6		N	
22	09.10	09.30	7.2	3.0	2			AB	12		N		12		N		10		N		14		N	
23	09.35	09.50	7.2	3.0	2	/	N		10	/	N		10	/	N		8	/	N		12	/	N	
24	10.55	10.55	7.2	3.0	2		N		2		N		2		N		2		N		2		N	
25	09.50	10.30	7.2	3.0	2		N		2		N		2		N		2		N		2		N	
26	10.15	10.40	7.2	3.0	2		N		2		N		2		N		2		N		2		N	
27	10.00	12.30	7.2	1.5	2		N		2		N		3		N		2		N		4		N	
28	11.25	12.00	7.2	1.0	2		N		4		N		4		N		2		N		6		N	
29	09.05	12.20	7.2	3.0	2		N		6		N		6		N		4		N		8		N	
30	09.00	10.25	7.2	3.0	2		N		8		N		8		N		6		N		10		N	
31	09.05	10.00	7.2	3.0	2		N		12		N		12		N		10		N		14		N	

Note :

Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0

Standard Potential of Hydrogen Ion (PH) : 7.2-7.6

N = Normal

AB = Ab-normal

AI : Auto

Ma : Manual

AB - เป็นสีน้ำตาลอ่อน

2.

JLL

Building : Ocondo Mine Condominium Juristic Person

Service Swimming Pool

มกราคม 2024 ~~2010~~

DMY	Pool Pump # 1 Function Au On.	Au Off	Ma On.	Ma Off	Status N	Status AB	Pool Pump # 2 Function Au On.	Au Off	Ma On.	Ma Off	Status N	Status AB	Pool Pump # 3 Function Au On.	Au Off	Ma On.	Ma Off	Status N	Status AB	Pool Pump # 4 Function Au On.	Au Off	Ma On.	Ma Off	Status N	Status AB	Pool Pump # 5 Function Au On.	Au Off	Ma On.	Ma Off	Status N	Status AB
1				/	N					/	N					/	N					/	N				/		N	
2			/		N					/	N					/	N					/	N					/	N	
3				/	N				/	~~/~~	N					/	N					/	N					/	N	
4				/	N					/	N				/		N					/	N					/	N	
5				/	N					/	N					/	N				/		N					/	N	
6				/	N					/	N					/	N					/	N				/		N	
7			/		N					/	N					/	N					/	N					/	N	
8				/	N				/		N					/	N					/	N					/	N	
9				/	N					/	N				/		N					/	N					/	N	
10				/	N					/	N					/	N				/		N					/	N	
11				/	N					/	N					/	N					/	N				/		N	
12			/		N					/	N					/	N					/	N					/	N	
13				/	N				/		N					/	N					/	N					/	N	
14				/	N					/	N				/		N					/	N					/	N	
15				/	N					/	N					/	N				/		N					/	N	
16				/	N					/	N					/	N					/	N				/		N	
17			/		N					/	N					/	N					/	N					/	N	
18				/	N				/		N					/	N					/	N					/	N	
19				/	N					/	N				/		N					/	N					/	N	
20				/	N					/	N					/	N				/		N					/	N	
21				/	N					/	N					/	N					/	N				/		N	
22			/		N					/	N					/	N					/	N					/	N	
23				/	N				/		N					/	N					/	N					/	N	
24				/	N					/	N				/		N					/	N					/	N	
25				/	N					/	N					/	N				/		N					/	N	
26				/	N					/	N					/	N					/	N				/		N	
27			/		N					/	N					/	N					/	N					/	N	
28				/	N				/		N					/	N					/	N					/	N	
29				/	N					/	N				/		N					/	N					/	N	
30				/	N					/	N					/	N				/		N					/	N	
31				/	N					/	N					/	N					/	N				/	~~/~~	N	

Note :

Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0

Standard Potential of Hydrogen Ion (PH) : 7.2-7.6

N = Normal

AB = Ab-normal

AI : Auto

Ma : Manual

Building : Ocondo Mine Condominium Juristic Person

Service Swimming Pool

มีนาคม 2024

D/M/Y	Infinity Edge Pump # 1 Function At ON.	Infinity Edge Pump # 1 Function At Off.	Infinity Edge Pump # 1 Function Ma ON.	Infinity Edge Pump # 1 Function Ma Off.	Infinity Edge Pump # 1 Status N	Infinity Edge Pump # 1 Status AB	Infinity Edge Pump # 1 Timer Function Au	Infinity Edge Pump # 1 Timer Function Ma	Infinity Edge Pump # 2 Function At ON.	Infinity Edge Pump # 2 Function At Off.	Infinity Edge Pump # 2 Function Ma ON.	Infinity Edge Pump # 2 Function Ma Off.	Infinity Edge Pump # 2 Status N	Infinity Edge Pump # 2 Status AB	Infinity Edge Pump # 2 Timer Function Au	Infinity Edge Pump # 2 Timer Function Ma	Rain Curtain Pump Function At ON.	Rain Curtain Pump Function At Off.	Rain Curtain Pump Function Ma ON.	Rain Curtain Pump Function Ma Off.	Rain Curtain Pump Status N	Rain Curtain Pump Status AB	Rain Curtain Pump Timer Function Au	Rain Curtain Pump Timer Function Ma	Fountain Pump Function At ON.	Fountain Pump Function At Off.	Fountain Pump Function Ma ON.	Fountain Pump Function Ma Off.	Fountain Pump Status N	Fountain Pump Status AB	Fountain Pump Timer Function Au	Fountain Pump Timer Function Ma
1				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	~~AB~~
2				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
3				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
4				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
5				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
6				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
7				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
8				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
9				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
10				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
11				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
12				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
13				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
14				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
15				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
16				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
17				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
18				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
19				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
20				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
21				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
22				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
23				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
24				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
25				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
26				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
27				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
28				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
29				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
30				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
31				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	

Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0

Standard Potential of Hydrogen Ion (PH) : 7.2-7.8

N = Normal

AB = Ab-normal

At : Auto

Ma : Manual

4.

Building : Ocondo Mine Condominium Juristic Person

Service Swimming Pool

มีนาคม 2024

D/M/Y	SPA Pump Function At ON.	SPA Pump Function At Off.	SPA Pump Function Ma ON.	SPA Pump Function Ma Off.	SPA Pump Status N	SPA Pump Status AB	SPA Pump Timer Function Au	SPA Pump Timer Function Ma	Cleaning Vacuum ดูด	Cleaning Scrub ขัด	Cleaning Leaves ใบไม้	Cleaning Surge Tank	Chemical added Chlorine granular เม็ด	Chemical added Chlorine Tablet ก้อน	Chemical added Soda Ash Light	Chemical added Pool Trine	Chemical added Stain Trine	Service by Technician	Verified by Building Manager/Sinior Technician	Remark
1				/	N			/			/	/						[redacted]		
2				/	N			/			/	/								
3				/	N			/			/	/								
4				/	N			/			/	/								
5				/	N			/			/	/								
6				/	N			/	/		/	/								[illegible]
7				/	N			/			/	/	10 kg							[illegible]
8				/	N			/			/	/								
9				/	N			/			/	/								
10				/	N			/			/	/								
11				/	N			/			/	/								
12				/	N			/		/	/	/								[illegible]
13				/	N			/			/	/								
14				/	N			/			/	/								
15				/	N			/			/	/	5 kg	3 kg						[illegible]
16				/	N			/			/	/			10 kg					[illegible]
17				/	N			/			/	/								
18				/	N			/			/	/	10 kg							[illegible]
19				/	N			/		/	/	/								[illegible]
20				/	N			/		/	/	/								[illegible]
21				/	N			/			/	/								
22				/	N			/			/	/								
23				/	N			/			/	/								
24				/	N			/			/	/								
25				/	N			/			/	/								
26				/	N			/			/	/								
27				/	N			/			/	/								
28				/	N			/			/	/	10 kg							[illegible]
29				/	N			/			/	/								
30				/	N			/		/	/	/								[illegible]
31				/	N			/			/	/								

Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0

Standard Potential of Hydrogen Ion (PH) : 7.2-7.8

N = Normal

AB = Ab-normal

At : Auto

Ma : Manual

JLL

Building : Dcondo Mine Condominium Juristic Person

Service Swimming Pool

W.O. 9567 2018

D/M/Y	Time In	Time Out	Water Test PH	Water Test CL	Pool Filter # 1 Press. Psi	Cleaning	Status N	Status AB	Pool Filter # 2 Press. Psi	Cleaning	Status N	Status AB	Pool Filter # 3 Press. Psi	Cleaning	Status N	Status AB	Pool Filter # 4 Press. Psi	Cleaning	Status N	Status AB	Pool Filter # 5 Press. Psi	Cleaning	Status N	Status AB
1	09.50	09.30	7.2	3.0	2		N		12		N		12		N		10		N		14		N	
2	11.55	11.40	7.2	3.0	2		N		12		N		12		N		10		N		14		N	
3	10.10	10.10	7.2	3.0	2	/	N		15	/	N		15	/	N		13	/	N		17	/	N	
4	09.45	10.15	6.8	1.0	2		N		2		N		2		N		2		N		2		N	
5	08.00	10.30	7.2	1.0	2		N		4		N		6		N		2		N		6		N	
6	08.30	09.30	7.2	1.0	2		N		10		N		10		N		6		N		12		N	
7	09.00	10.00	7.2	3.0	2		N		10		N		10		N		8		N		12		N	
8	09.00	10:30	7.2	3.0	2	/	N		12	/	N		12	/	N		10	/	N		14	/	N	
9	10.10	10.20	7.2	3.0	2		N		2		N		2		N		2		N		2		N	
10	10.00	10.40	7.2	3.0	2		N		2		N		2		N		2		N		2		N	
11	08.50	11.00	6.8	3.0	2		N		4		N		2		N		2		N		5		N	
12	09.50	10:20	7.2	1.5	2		N		4		N		4		N		2		N		6		N	
13	09.20	10:00	7.2	1.5	2		N		6		N		6		N		4		N		8		N	
14	11:25	11.00	7.2	1.5	2		N		6		N		6		N		4		N		9		N	
15	09.45	10.50	7.2	3.0	2		N		8		N		8		N		6		N		10		N	
16	10.25	10.50	7.2	3.0	2		N		9		N		9		N		7		N		11		N	
17	10.30	10.40	7.2	3.0	2		N		10		N		10		N		8		N		12		N	
18	09.15	10.10	6.8	3.0	2		N		10		N		10		N		8		N		12		N	
19	10.00	10.30	6.8	3.0	2		N		8		N		6		N		4		N		8		N	
20	09.20	10.10	7.2	3.0	2		N		10		N		10		N		8		N		11		N	
21	10.15	10.45	7.2	3.0	2		N		10		N		10		N		8		N		12		N	
22	08.50	09.30	7.2	3.0	2		N		10		N		10		N		8		N		12		N	
23	10.15	10.45	7.2	3.0	2		N		11		N		11		N		9		N		13		N	
24	10.30	10.50	7.2	3.0	2		N		10		N		10		N		8		N		12		N	
25	09.15	12.00	6.8	1.0	2	/	N		12	/	N		12	/	N		10	/	N		14	/	N	
26	09.30	11.00	7.2	1.0	2		N		2		N		2		N		2		N		2		N	
27	09.00	11.30	7.2	1.0	2		N		2		N		2		N		2		N		2		N	
28	09.25	10.00	7.2	3.0	2		N		6		N		6		N		4		N		7		N	
29	08.50	09.25	7.2	3.0	2		N		7		N		7		N		6		N		10		N	
30	10.00	11.00	7.2	3.0	2		N		10		N		10		N		8		N		12		N	
31																								

Note :

Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0

Standard Potential of Hydrogen Ion (PH) : 7.2-7.6

N = Normal

AB = Ab-normal

At : Auto

Ma : Manual

JLL

Building : Dcondo Mine Condominium Juristic Person

Service Swimming Pool

W.O. 9567 2018

D/M/Y	Pool Pump # 1 Function Au On.	Pool Pump # 1 Function Au Off	Pool Pump # 1 Function Ma On.	Pool Pump # 1 Function Ma Off	Pool Pump # 1 Status N	Pool Pump # 1 Status AB	Pool Pump # 2 Function Au On.	Pool Pump # 2 Function Au Off	Pool Pump # 2 Function Ma On.	Pool Pump # 2 Function Ma Off	Pool Pump # 2 Status N	Pool Pump # 2 Status AB	Pool Pump # 3 Function Au On.	Pool Pump # 3 Function Au Off	Pool Pump # 3 Function Ma On.	Pool Pump # 3 Function Ma Off	Pool Pump # 3 Status N	Pool Pump # 3 Status AB	Pool Pump # 4 Function Au On.	Pool Pump # 4 Function Au Off	Pool Pump # 4 Function Ma On.	Pool Pump # 4 Function Ma Off	Pool Pump # 4 Status N	Pool Pump # 4 Status AB	Pool Pump # 5 Function Au On.	Pool Pump # 5 Function Au Off	Pool Pump # 5 Function Ma On.	Pool Pump # 5 Function Ma Off	Pool Pump # 5 Status N	Pool Pump # 5 Status AB
1			/		N					/	N					/	N					/	N					/	N	
2				/	N				/		N					/	N					/	N					/	N	
3				/	N					/	N				/		N					/	N					/	N	
4				/	N					/	N					/	N				/		N					/	N	
5				/	N					/	N					/	N					/	N				/		N	
6			/		N					/	N					/	N					/	N					/	N	
7				/	N				/		N					/	N					/	N					/	N	
8				/	N					/	N				/		N					/	N					/	N	
9				/	N					/	N					/	N				/		N					/	N	
10				/	N					/	N					/	N					/	N				/		N	
11			/		N					/	N					/	N					/	N					/	N	
12				/	N				/		N					/	N					/	N					/	N	
13				/	N					/	N				/		N					/	N					/	N	
14				/	N					/	N					/	N				/		N					/	N	
15				/	N					/	N					/	N					/	N				/		N	
16			/		N					/	N					/	N					/	N					/	N	
17				/	N				/		N					/	N					/	N					/	N	
18				/	N					/	N				/		N					/	N					/	N	
19				/	N					/	N					/	N				/		N					/	N	
20				/	N					/	N					/	N					/	N				/		N	
21			/		N					/	N					/	N					/	N					/	N	
22				/	N				/		N					/	N					/	N					/	N	
23				/	N					/	N				/		N					/	N					/	N	
24				/	N					/	N					/	N				/		N					/	N	
25				/	N					/	N					/	N					/	N				/		N	
26			/		N					/	N					/	N					/	N					/	N	
27				/	N				/		N					/	N					/	N					/	N	
28				/	N					/	N				/		N					/	N					/	N	
29				/	N					/	N					/	N				/		N					/	N	
30				/	N					/	N					/	N					/	N				/		N	
31																														

Note :

Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0

Standard Potential of Hydrogen Ion (PH) : 7.2-7.6

N = Normal

AB = Ab-normal

At : Auto

Ma : Manual

Building : Ocenda Mine Condominium Juralle Pursen

Service Swimming Pool

พ.ย. 2567 2018

DM/Y	Infinity Edge Pump # 1								Infinity Edge Pump # 2								Rain Curtain Pump								Fountain Pump							
	Function				Status		Timer Function		Function				Status		Timer Function		Function				Status		Timer Function		Function				Status		Timer Function	
	At		Ma		N	AB	Au	Ma	At		Ma		N	AB	Au	Ma	At		Ma		N	AB	Au	Ma	At		Ma		N	AB	Au	Ma
	ON.	Off.	ON.	Off.					ON.	Off.	ON.	Off.					ON.	Off.	ON.	Off.					ON.	Off.	ON.	Off.				
1				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
2				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
3				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
4				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
5				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
6				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
7				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
8				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
9				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
10				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
11				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
12				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
13				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
14				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
15				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
16				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
17				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
18				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
19				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
20				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
21				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
22				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
23				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
24				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
25				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
26				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
27				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
28				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
29				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
30				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
31																																

Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0

Standard Potential of Hydrogen Ion (PH) : 7.2-7.6

N = Normal

AB = Ab-normal

At : Auto

Ma : Manual

Building : Ocenda Mine Condominium Juralle Pursen

Service Swimming Pool

พ.ย. 2567 2018

DM/Y	SPA Pump								Cleaning				Chemical added						Service by	Verified by	Remark
	Function				Status		Timer Function		Vaccum ดูด	Scrub ขัด	Leaves ใบไม้	Surge Tank	Chlorine		Soda Ash Light	Pool Trine	Stain Trine		Technician	Building Manager/Sinior	
	At		Ma										granular เม็ด	Tablet ก้อน							
	ON.	Off.	ON.	Off.	N	AB	Au	Ma													
1				/	N			/			/	/							[redacted]		
2				/	N			/			/	/									
3				/	N			/			/	/									
4				/	N			/			/	/	8 kg								[illegible]
5				/	N			/	/		/	/									[illegible]
6				/	N			/			/	/	15 kg								[illegible]
7				/	N			/			/	/			10 kg						[illegible]
8				/	N			/			/	/									[illegible]
9				/	N			/			/	/									[illegible]
10				/	N			/		/	/	/									[illegible]
11				/	N			/	/		/	/									[illegible]
12				/	N			/			/	/	5 kg								
13				/	N			/			/	/	6 kg								[illegible]
14				/	N			/			/	/	12 kg								[illegible]
15				/	N			/			/	/									
16				/	N			/			/	/									
17				/	N			/			/	/									
18				/	N			/			/	/									
19				/	N			/			/	/			15 kg						[illegible]
20				/	N			/			/	/									
21				/	N			/			/	/									
22				/	N			/			/	/									
23				/	N			/			/	/									
24				/	N			/			/	/									
25				/	N			/			/	/	5 kg								[illegible]
26				/	N			/		/	/	/									[illegible]
27				/	N			/	/		/	/	10 kg								[illegible]
28				/	N			/			/	/									
29				/	N			/			/	/									
30				/	N			/			/	/			10 kg						[illegible]
31																					

Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0

Standard Potential of Hydrogen Ion (PH) : 7.2-7.6

N = Normal

AB = Ab-normal

At : Auto

Ma : Manual

JLL

Building : Ocondo Mine Condominium Juristic Person

Service Swimming Pool

ธ.ค. 2567

DAY	Infinity Edge Pump # 1 Function At ON.	Infinity Edge Pump # 1 Function At OFF.	Infinity Edge Pump # 1 Function Ma ON.	Infinity Edge Pump # 1 Function Ma OFF.	Infinity Edge Pump # 1 Status N	Infinity Edge Pump # 1 Status AB	Infinity Edge Pump # 1 Timer Function Au	Infinity Edge Pump # 1 Timer Function Ma	Infinity Edge Pump # 2 Function At ON.	Infinity Edge Pump # 2 Function At OFF.	Infinity Edge Pump # 2 Function Ma ON.	Infinity Edge Pump # 2 Function Ma OFF.	Infinity Edge Pump # 2 Status N	Infinity Edge Pump # 2 Status AB	Infinity Edge Pump # 2 Timer Function Au	Infinity Edge Pump # 2 Timer Function Ma	Bath Curtain Pump Function At ON.	Bath Curtain Pump Function At OFF.	Bath Curtain Pump Function Ma ON.	Bath Curtain Pump Function Ma OFF.	Bath Curtain Pump Status N	Bath Curtain Pump Status AB	Bath Curtain Pump Timer Function Au	Bath Curtain Pump Timer Function Ma	Fountain Pump Function At ON.	Fountain Pump Function At OFF.	Fountain Pump Function Ma ON.	Fountain Pump Function Ma OFF.	Fountain Pump Status N	Fountain Pump Status AB	Fountain Pump Timer Function Au	Fountain Pump Timer Function Ma
1				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
2				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
3				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
4				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
5				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
6				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
7				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
8				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
9				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
10				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
11				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
12				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
13				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
14				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
15				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
16				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
17				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
18				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
19				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
20				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
21				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
22				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
23				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
24				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
25				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
26				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
27				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
28				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
29				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
30				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	
31				/	N			/				/	N			/	/				N		/			/			N		/	

Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0

Standard Potential of Hydrogen Ion (PH) : 7.2-7.6

N = Normal

AB = Ab-normal

At : Auto

Ma : Manual

JLL

Building : Ocondo Mine Condominium Juristic Person

Service Swimming Pool

ธ.ค. 2567

DAY	SPA Pump Function At ON.	SPA Pump Function At OFF.	SPA Pump Function Ma ON.	SPA Pump Function Ma OFF.	SPA Pump Status N	SPA Pump Status AB	SPA Pump Timer Function Au	SPA Pump Timer Function Ma	Cleaning Vacuum ดูด	Cleaning Scrub ขัด	Cleaning Leaves ใบไม้	Cleaning Surge Tank	Chemical added Chlorine granular เม็ด	Chemical added Chlorine Tablet ก้อน	Chemical added Soda Ash Light	Chemical added Pool Trine	Chemical added Stain Trine	Service by Technician	Verified by Building Manager/Sr.Tech	Remark
1				/	N			/			/	/						[redacted]		
2				/	N			/			/	/								
3				/	N			/		/	/	/								
4				/	N			/	/		/	/								
5				/	N			/			/	/								
6				/	N			/		/	/	/	5 kg							
7				/	N			/			/	/								
8				/	N			/			/	/								
9				/	N			/			/	/								
10				/	N			/			/	/	7 kg							
11				/	N			/			/	/								
12				/	N			/		/	/	/	10 kg							
13				/	N			/	/		/	/								
14				/	N			/			/	/								
15				/	N			/			/	/								
16				/	N			/			/	/								
17				/	N			/			/	/								
18				/	N			/			/	/								
19				/	N			/		/	/	/								
20				/	N			/			/	/	10 kg							
21				/	N			/			/	/								
22				/	N			/		/	/	/								
23				/	N			/			/	/	7 kg							
24				/	N			/			/	/								
25				/	N			/	/		/	/								
26				/	N			/	/		/	/								
27				/	N			/			/	/								
28				/	N			/			/	/								
29				/	N			/			/	/								
30				/	N			/			/	/								
31				/	N			/			/	/								

Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0

Standard Potential of Hydrogen Ion (PH) : 7.2-7.6

N = Normal

AB = Ab-normal

At : Auto

Ma : Manual

JLL

Building : Ocando Mew Condominium Juristic Person

Service Swimming Pool

BO 9567 2018

D/M/Y	Time In	Time Out	Water Test PH	Water Test Cl.	Pool Filter # 1 Press. Psi	Cleaning	Status N	Status AB	Pool Filter # 2 Press. Psi	Cleaning	Status N	Status AB	Pool Filter # 3 Press. Psi	Cleaning	Status N	Status AB	Pool Filter # 4 Press. Psi	Cleaning	Status N	Status AB	Pool Filter # 5 Press. Psi	Cleaning	Status N	Status AB
1	10.25	10.55	7.2	3.0	2		N		11		N		10		N		10		N		13		N	
2	09.15	10:00	7.2	3.0	2		N		12		N		12		N		10		N		12		N	
3	10.25	10.55	7.2	3.0	2	/	N		12	/	N		12	/	N		10	/	N		12	/	N	
4	09.10	10:10	7.2	1.5	2		N		2		N		2		N		2		N		2		N	
5	09.20	10:00	7.2	1.5	2		N		2		N		2		N		2		N		2		N	
6	09.10	11.00	7.2	1.0	2		N		2		N		2		N		4		N		2		N	
7	13.50	14.40	7.2	1.5	2		N		4		N		4		N		4		N		2		N	
8	11.00	11.35	7.2	1.5	2		N		4		N		8		N		8		N		2		N	
9	09.20	10:00	7.2	1.0	2		N		4		N		4		N		8		N		2		N	
10	09.45	10:00	7.2	0.5	2		N		10		N		10		N		12		N		2		N	
11	09.00	10:00	6.8	3.0	2	/	N		14	/	N		12	/	N		14	/	N		10	/	N	
12	09.40	09.30	7.2	3.0	2		N		2		N		2		N		2		N		2		N	
13	08.50	10.50	7.2	3.0	2		N		4		N		2		N		2		N		4		N	
14	10.30	11.05	7.2	3.0	2		N		4		N		2		N		2		N		4		N	
15	10.30	11.25	7.2	3.0	2		N		4		N		4		N		2		N		6		N	
16	09.50	10.10	7.8	1.5	2		N		8		N		7		N		4		N		8		N	
17	10.20	11.00	7.2	1.5	2		N		8		N		8		N		6		N		10		N	
18	08.40	10.00	7.2	1.0	2	/	N		10	/	N		10	/	N		8	/	N		14	/	N	
19	10.40	11.50	7.2	1.0	2		N		2		N		2		N		2		N		2		N	
20	08.00	08.30	7.2	0.5	2		N		2		N		2		N		2		N		2		N	
21	10.40	11.20	7.2	0.5	2		N		2		N		2		N		2		N		2		N	
22	10.40	11.35	7.2	0.5	2		N		2		N		2		N		2		N		2		N	
23	09.10	10.00	7.2	0.5	2		N		2		N		2		N		2		N		4		N	
24	09.00	09.30	6.8	0.5	4		N		2		N		2		N		2		N		4		N	
25	08.30	11.10	7.2	0.5	4		N		4		N		4		N		2		N		6		N	
26	09.20	10.05	6.8	0.5	4		N		5		N		4		N		2		N		4		N	
27	09.25	10:00	6.8	0.5	4		N		4		N		4		N		2		N		6		N	
28	11.00	11.40	6.8	0.5	4		N		6		N		6		N		4		N		6		N	
29	10.50	11.30	7.2	0.5	4		N		6		N		6		N		4		N		6		N	
30	11.00	11.30	7.2	0.5	4		N		6		N		6		N		6		N		6		N	
31	11.10	11.50	7.2	0.5	4		N		6		N		6		N		6		N		6		N	

Note :

Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0

Standard Potential of Hydrogen Ion (PH) : 7.2-7.6

N = Normal

AB = Ab-normal

Au : Auto

Ma : Manual

JLL

Building : Ocando Mew Condominium Juristic Person

Service Swimming Pool

BO 9567 2018

D/M/Y	Pool Pump # 1 Function Au On.	Au Off	Ma On.	Ma Off	Status N	Status AB	Pool Pump # 2 Function Au On.	Au Off	Ma On.	Ma Off	Status N	Status AB	Pool Pump # 3 Function Au On.	Au Off	Ma On.	Ma Off	Status N	Status AB	Pool Pump # 4 Function Au On.	Au Off	Ma On.	Ma Off	Status N	Status AB	Pool Pump # 5 Function Au On.	Au Off	Ma On.	Ma Off	Status N	Status AB
1			/		N					/	N					/	N					/	N					/	N	
2				/	N				/		N					/	N					/	N					/	N	
3				/	N					/	N				/		N					/	N					/	N	
4				/	N					/	N					/	N				/		N					/	N	
5				/	N					/	N					/	N					/	N				/		N	
6			/		N					/	N					/	N					/	N					/	N	
7				/	N				/		N					/	N					/	N					/	N	
8				/	N					/	N				/		N					/	N					/	N	
9				/	N					/	N					/	N				/		N					/	N	
10				/	N					/	N					/	N					/	N				/		N	
11			/		N					/	N					/	N					/	N					/	N	
12				/	N				/		N					/	N					/	N					/	N	
13				/	N					/	N				/		N					/	N					/	N	
14				/	N					/	N					/	N				/		N					/	N	
15				/	N					/	N					/	N					/	N				/		N	
16			/		N					/	N					/	N					/	N					/	N	
17				/	N				/		N					/	N					/	N					/	N	
18				/	N					/	N				/		N					/	N					/	N	
19				/	N					/	N					/	N				/		N					/	N	
20				/	N					/	N					/	N					/	N				/		N	
21			/		N					/	N					/	N					/	N					/	N	
22				/	N				/		N					/	N					/	N					/	N	
23				/	N					/	N				/		N					/	N					/	N	
24				/	N					/	N					/	N				/		N					/	N	
25				/	N					/	N					/	N					/	N				/		N	
26			/		N					/	N					/	N					/	N					/	N	
27				/	N				/		N					/	N					/	N					/	N	
28				/	N					/	N				/		N					/	N					/	N	
29				/	N					/	N					/	N				/		N					/	N	
30				/	N					/	N					/	N					/	N				/		N	
31			/		N					/	N					/	N					/	N					/	N	

Note :

Standard chlorine level (CL) : 1.5-3.0

Standard Potential of Hydrogen Ion (PH) : 7.2-7.6

N = Normal

AB = Ab-normal

Au : Auto

Ma : Manual

เอกสารแนบที่ 9

ใบเสร็จมูลฝอย

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCJ7-00689/67
วันที่ 5 กันยายน 2567

เทศบาลเมืองกะทู้

ได้รับเงินจาก นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ไมน์

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ไมน์ ม.1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ ม.- ซ.- ถ.- ท.กะทู้ จ.กะทู้ จ.ภูเก็ต			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	2,310.00	กรกฎาคม 2567
		รวมเงิน	2,310.00	

ตัวอักษร (สองพันสามร้อยสิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ลงชื่อ ..... ผู้รับเงิน

(นางสาวสุปราณี เสริมศรี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้ตั้งจ่ายเงินตามเช็ค/ตั๋วแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

เช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส ภูเก็ต เลขที่ 00425120 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 : 2,310.00 บาท

นางสาวจินะภัค ช่วยชู
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCJ7-00690/67
วันที่ 5 กันยายน 2567

เทศบาลเมืองกะทู้

ได้รับเงินจาก นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ไมน์

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ไมน์ ม.1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ ม.- ซ.- ถ.- ท.กะทู้ จ.กะทู้ จ.ภูเก็ต			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	2,850.00	สิงหาคม 2567
		รวมเงิน	2,850.00	

ตัวอักษร (สองพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ลงชื่อ ..... ผู้รับเงิน

(นางสาวสุปราณี เสริมศรี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้ตั้งจ่ายเงินตามเช็ค/ตั๋วแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

เช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส ภูเก็ต เลขที่ 00425138 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2567 : 2,850.00 บาท

นางสาวจินะภัค ช่วยชู
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00515/68
วันที่ 2 ธันวาคม 2567

เทศบาลเมืองกะทู้

ได้รับเงินจาก นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ไมน์

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ไมน์ ม.1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ ม.- ซ.- ถ.- ท.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	2,400.00	เดือนกันยายน 2567
		รวมเงิน	2,400.00	

ตัวอักษร (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ลงชื่อ ผู้รับเงิน

(นางสาวสุปราณี เสริมศรี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 981-9-84580-7 ออมทรัพย์ วันที่ได้รับเงินรอ ตรวจสอบ 27 พฤศจิกายน 2567 : 2,400.00 บาท

รวม : 2,400.00 บาท

นางสาวชินะภัค ช่วยชู
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00516/68
วันที่ 2 ธันวาคม 2567

เทศบาลเมืองกะทู้

ได้รับเงินจาก นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ไมน์

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ นิติบุคคลอาคารชุดดีคอนโด ไมน์ ม.1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ ม.- ซ.- ถ.- ท.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	2,400.00	เดือนตุลาคม 2567
		รวมเงิน	2,400.00	

ตัวอักษร (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ลงชื่อ ผู้รับเงิน

(นางสาวสุปราณี เสริมศรี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 981-9-84580-7 ออมทรัพย์ วันที่ได้รับเงินรอ ตรวจสอบ 27 พฤศจิกายน 2567 : 2,400.00 บาท

รวม : 2,400.00 บาท

นางสาวชินะภัค ช่วยชู
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00735/68
วันที่ 19 ธันวาคม 2567

เทศบาลเมืองกะทู้

ได้รับเงินจาก นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ไมน์

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ ม.1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ม.- ซ.- ถ.- ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	2,400.00	เดือน พฤศจิกายน 2567
		รวมเงิน	2,400.00	

ตัวอักษร (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้รับเงิน

(นางสาวลุปราณี เลริมศรี)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้สั่งจ่ายเงินตามเช็ค/ตั๋วแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

เช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส ภูเก็ต เลขที่ 0140885 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 : 2,400.00 บาท

(นายส่งเสริม จันทวงษ์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

เอกสารแนบที่ 10

การตรวจสอบการตรวจสอบและเส้นท่อ/เครื่องสุขภัณฑ์

ใบแจ้งหนี้ INVOICE

บริษัท ท่อตันภูเก็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
28/10 ม.4 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
TEL. 084-6821999 084-9409469 FAX. 076-367489
E-mail. Phuket.drainpipe@gmail.com Line : Id 0918256612 # tortan8228
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 083 555 701 4015

วันที่ : 25 / 07 / 2567
เลขที่ / No.TP2567-00315
เลขอ้างอิง / Ref.No.PK3518

ต้นฉบับ

ลูกค้า/Name : นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดไมน์ ☐ สำนักงานใหญ่ : ☐ สาขา :

ที่อยู่/Address : เลขที่ 143/215 หมู่ 1 ถนนพระภูเก็ตแก้ว ตำบลกะรู อำเภอกะรู จังหวัดภูเก็ต 83150

Mail : โทร :

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี : 0994000964218 Fax :

ลำดับ Item	รายละเอียด Description	จำนวนชุด Quantity	ราคาต่อหน่วย Unit	จำนวนเงิน Amount
1	ค่าบริการแก้ไขปัญหาท่อตันและบายน้ำทิ้งตึก B ชุดสัน	1 ชุด	3,000.00	3,000.00

หมายเหตุ/Remark.
- โอนเข้าบัญชี : บริษัท ท่อตันภูเก็ต จำกัด / Tortan Phuket Co.,Ltd
- เลขที่บัญชี : 817 248 1863
- ชื่อธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
- กรณีต้องการเปิดบอกการชำระเงินไปตามการหักค่าเสรมเปิดบกับ ทางบริษัท ท่อตันภูเก็ต จำกัด
- การชำระเงินด้วยเช็คจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว
- ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับเงินโอนเข้าบัญชีแล้ว

รวมเป็นเงิน / Amount	3,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม / Vat 7%	210.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,210.00
หักภาษี ณ.ที่จ่าย 3 %	90.00
จำนวนเงินทั้งสิ้น / Grand Total	3,120.00

(สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

หมายเห

[redacted]

กรณีใบเส
ชื่อ : ทุก

DRAIN CLEANING CENTER , THE DRAIN EXPERT

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี RECEIPT / TAX INVOICE

บริษัท ท่อตันภูเก็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
28/10 ม.4 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
TEL. 084-6821999 084-9409469 FAX. 076-367489
E-mail. Phuket.drainpipe@gmail.com Line : Id 0918256612 # tortan8228
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 083 555 701 4015

วันที่ : 02 / 09 / 2567
เลขที่ / No.TD2567-00442
เลขอ้างอิง / Ref.No.TP2567-00315

ต้นฉบับ

ลูกค้า/Name : นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดไมน์ ☐ สำนักงานใหญ่ : ☐ สาขา :

ที่อยู่/Address : เลขที่ 143/215 หมู่ 1 ถนนพระภูเก็ตแก้ว ตำบลกะรู อำเภอกะรู จังหวัดภูเก็ต 83150

Mail : โทร :

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี : 0994000964218 Fax :

ลำดับ Item	รายละเอียด Description	จำนวนชุด Quantity	ราคาต่อหน่วย Unit	จำนวนเงิน Amount
1	ค่าบริการแก้ไขปัญหาท่อตันและบายน้ำทิ้งตึก B ชุดสัน	1 ชุด	3,000.00	3,000.00

หมายเหตุ/Remark.
- โอนเข้าบัญชี : บริษัท ท่อตันภูเก็ต จำกัด / Tortan Phuket Co.,Ltd
- เลขที่บัญชี : 817 248 1863
- ชื่อธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
- กรณีต้องการเปิดบอกการชำระเงิน ไม่สามารถหักค่าเสรมเปิดบกับ ทางบริษัท ท่อตันภูเก็ต จำกัด
- การชำระเงินด้วยเช็คจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว
- ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับเงินโอนเข้าบัญชีแล้ว

รวมเป็นเงิน / Amount	3,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม / Vat 7%	210.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,210.00
หักภาษี ณ.ที่จ่าย 3 %	90.00
จำนวนเงินทั้งสิ้น / Grand Total	3,120.00

(สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ชำระโดย	ธนาคาร	สาขา	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	จำนวนเงิน

ในนาม บริษัท ท่อตันภูเก็ต จำกัด

(นายเพิ่มเกียรติ ตั้งมนตรีวิวัฒน์)

DRAIN CLEANING CENTER , THE DRAIN EXPERT

ใบแจ้งหนี้ INVOICE

บริษัท ห้องสินตูดิโอ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

2010 ซ.1 ถนนเทพ ต.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83136

TEL 084-6821999,094-2409468 FAX 076-367389

E-mail Phuket.roomstudio@gmail.com Line : Id 0918755612 # 0612685229

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0835555 001 4015

วันที่ : 28 / 09 / 2567

เลขที่ / No. IV2567-0843-8

เลขอ้างอิง / Ref. No. IK3256

ต้นฉบับ

ชื่อลูกค้า/Name : บริษัท ออล ดิ ดาว จุด ดีเวลอปเมนท์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ :

(สาขา) :

ที่อยู่/Address : อาคาร 141/215 หมู่ 1 ถนนพระยาสุดาดำริ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83150

Mail :

โทร :

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี : 0835600061212

Fax :

ลำดับที่ No.	รายละเอียด Description	จำนวนหน่วย Quantity	ราคาต่อหน่วย Unit	จำนวนเงิน Amount
1	ค่าบริการสตูดิโอ ประจำเดือนกันยายน ชั่วโมงบันทึกเสียง 3 ชั่วโมง	1 งาน	3,000.00	3,000.00

หมายเหตุ/Remark

- โอนเข้าบัญชี : บริษัท ห้องสินตูดิโอ จำกัด / Transfer Phuket Co. Ltd
- เลขที่บัญชี : 817 258 1863
- เช็คธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเจ้าท่าภูเก็ต ชื่อบัญชี ห้องสินตูดิโอ
- กรุณาชำระเงินภายในกำหนดวันที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ ขอบคุณที่ใช้บริการ ห้องสินตูดิโอ จำกัด
- การชำระเงินล่าช้าจะต้องชดเชยค่าเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดให้ทั้งสิ้น
- ใบแจ้งหนี้ฉบับนี้ถูกต้องเมื่อมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจ

รวมเป็นเงิน / Amount	3,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / VAT 7%	210.00
จำนวนเงินที่ต้องชำระ	3,210.00
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
จำนวนเงินทั้งสิ้น / Grand Total	3,210.00

(สามพันสองร้อยสิบบาทถ้วน)

ผู้รับเงิน/Receiver

ในนาม บริษัท ห้องสินตูดิโอ จำกัด

นาย เพ็ชร ประสริฐกุล

ใบแจ้งหนี้ INVOICE

บริษัท ห้องสินตูดิโอ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

2010 ซ.1 ถนนเทพ ต.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83136

TEL 084-6821999,094-2409468 FAX 076-367389

E-mail Phuket.roomstudio@gmail.com Line : Id 0918755612 # 0612685229

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0835555 001 4015

วันที่ : 14 / 10 / 2567

เลขที่ / No. IV2567-0844-5

เลขอ้างอิง / Ref. No. IK3315

ต้นฉบับ

ชื่อลูกค้า/Name : บริษัท ออล ดิ ดาว จุด ดีเวลอปเมนท์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ :

(สาขา) :

ที่อยู่/Address : อาคาร 141/215 หมู่ 1 ถนนพระยาสุดาดำริ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83150

Mail :

โทร :

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี : 0835600061212

Fax :

ลำดับที่ No.	รายละเอียด Description	จำนวนหน่วย Quantity	ราคาต่อหน่วย Unit	จำนวนเงิน Amount
1	ค่าบริการสตูดิโอ ประจำเดือนตุลาคม ชั่วโมงบันทึกเสียง 3 ชั่วโมงครึ่ง ชั่วโมงมิกซ์เสียงดนตรี	1 งาน	3,500.00	3,500.00

หมายเหตุ/Remark

- โอนเข้าบัญชี : บริษัท ห้องสินตูดิโอ จำกัด / Transfer Phuket Co. Ltd
- เลขที่บัญชี : 817 258 1863
- เช็คธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเจ้าท่าภูเก็ต ชื่อบัญชี ห้องสินตูดิโอ
- กรุณาชำระเงินภายในกำหนดวันที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ ขอบคุณที่ใช้บริการ ห้องสินตูดิโอ จำกัด
- การชำระเงินล่าช้าจะต้องชดเชยค่าเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดให้ทั้งสิ้น
- ใบแจ้งหนี้ฉบับนี้ถูกต้องเมื่อมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจ

รวมเป็นเงิน / Amount	3,500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / VAT 7%	210.00
จำนวนเงินที่ต้องชำระ	3,210.00
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
จำนวนเงินทั้งสิ้น / Grand Total	3,210.00

(สามพันสองร้อยสิบบาทถ้วน)

ผู้รับเงิน/Receiver

ในนาม บริษัท ห้องสินตูดิโอ จำกัด

นาย เพ็ชร ประสริฐกุล

[redacted]

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี RECEIPT / TAX INVOICE

บริษัท ท่อดีนภูเก็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)

2/210 ม.1 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

TEL. 084-6821999 084-9409169 FAX. 076-363459

E-mail: Phuket.drainpipe@gmail.com Line: id 0918256612 & [illegible]

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 093 555 [illegible] 4015

วันที่: 12 / 12 / 2567

เลขที่ / No. [illegible]2567-00669

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / Reg.No. [illegible]2567-00453

ต้นฉบับ

ลูกค้า/ผู้รับบริการ: นิติบุคคล [illegible] จำกัด

สำนักงานใหญ่:

ชื่อ:

ที่อยู่/Address: เลขที่ 143/215 หมู่ 1 ถนนพระจอมเกล้า ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83150

Mail:

โทร.:

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี: 0[illegible]

Fax:

ลำดับ No.	รายละเอียด Description	จำนวนหน่วย Quantity	ราคาต่อหน่วย Price	จำนวนเงิน Amount
1	[illegible]	1 รูป	1,000.00	1,000.00

หมายเหตุ/Remark:	รวมเป็นเงิน / Amount	1,000.00
- โอนเข้าบัญชี : บริษัท ท่อดีนภูเก็ต จำกัด / Name Phuket [illegible]	ภาษีมูลค่าเพิ่ม / VAT 7%	110.00
- เลขที่บัญชี : 017 249 [illegible]		1,110.00
- ชื่อธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต	รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น	
- กรณีต้องการเปิดใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ โปรดแจ้งมายังบริษัท ท่อดีนภูเก็ต จำกัด	หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %	99.00
- การชำระเงินด้วยเช็คจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อเช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว		
- ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับเงินตามจำนวนครบถ้วน		

(สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมเงินทั้งสิ้น / Grand Total 3,120.00

ชำระโดย	ธนาคาร	สาขา	เลขที่เช็ค	วันที่เช็ค	จำนวนเงิน	ในนาม บริษัท ท่อดีนภูเก็ต จำกัด
☐ เงินสด						

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี RECEIPT / TAX INVOICE

บริษัท ท่อดีนภูเก็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)

2/210 ม.1 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

TEL. 084-6821999 084-9409169 FAX. 076-363459

E-mail: Phuket.drainpipe@gmail.com Line: id 0918256612 & [illegible]

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 093 555 [illegible] 4015

วันที่: 13 / 12 / 2567

เลขที่ / No. [illegible]2567-00612

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / Reg.No. [illegible]2567-00436

ต้นฉบับ

ลูกค้า/ผู้รับบริการ: นิติบุคคล [illegible] จำกัด

สำนักงานใหญ่:

ชื่อ:

ที่อยู่/Address: เลขที่ 143/215 หมู่ 1 ถนนพระจอมเกล้า ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83150

Mail:

โทร.:

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี: 0[illegible]

Fax:

ลำดับ No.	รายละเอียด Description	จำนวนหน่วย Quantity	ราคาต่อหน่วย Price	จำนวนเงิน Amount
1	[illegible]	1 รูป	1,000.00	1,000.00

หมายเหตุ/Remark:	รวมเป็นเงิน / Amount	1,000.00
- โอนเข้าบัญชี : บริษัท ท่อดีนภูเก็ต จำกัด / Name Phuket [illegible]	ภาษีมูลค่าเพิ่ม / VAT 7%	110.00
- เลขที่บัญชี : 017 249 [illegible]		1,110.00
- ชื่อธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต	รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น	
- กรณีต้องการเปิดใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ โปรดแจ้งมายังบริษัท ท่อดีนภูเก็ต จำกัด	หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %	99.00
- การชำระเงินด้วยเช็คจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อเช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว		
- ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับเงินตามจำนวนครบถ้วน		

(สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมเงินทั้งสิ้น / Grand Total 3,120.00

ชำระโดย	ธนาคาร	สาขา	เลขที่เช็ค	วันที่เช็ค	จำนวนเงิน	ในนาม บริษัท ท่อดีนภูเก็ต จำกัด
☐ เงินสด						

[redacted]

บริษัท ควอลิตี้ ฟูล จำกัด
QUALITY FULL CO., LTD.

84/126 หมู่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร. 083-1730419, 084-3058118
84/126 Moo 6 T.Vichit A.Muang Phuket 83000 Tel. 083-1730419, 084-3058118
E-mail : qualityfull@hotmail.com

เล่มที่ 86 **Service Report** รายงานการเข้าทำบริการ №

Contract No. สัญญาเลขที่
Employer ชื่อผู้ว่าจ้าง
Resident ที่อยู่
Tel. โทรศัพท์
Service location สถานที่ทำบริการ
Date วันที่ทำบริการ 2/9/62
Time เวลา 13.00น.

Service area พื้นที่ทำบริการ	Kind of Insect ชนิดของแมลง	Chemical use สารเคมีที่ใช้	Result of inspection ผลการตรวจสอบ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	

[redacted]

Manager ผู้จัดการ | Supervisor หัวหน้างาน | Service Specialist ผู้ทำบริการ

บริษัท ควอลิตี้ ฟูล จำกัด
QUALITY FULL CO., LTD.

84/126 หมู่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร. 083-1730419, 084-3058118
84/126 Moo 6 T.Vichit A.Muang Phuket 83000 Tel. 083-1730419, 084-3058118
E-mail : qualityfull@hotmail.com

เล่มที่ 75 **Service Report** รายงานการเข้าทำบริการ № 9899

Contract No. สัญญาเลขที่
Employer ชื่อผู้ว่าจ้าง
Resident ที่อยู่
Tel. โทรศัพท์
Service location สถานที่ทำบริการ
Date วันที่ทำบริการ
Time เวลา

Service area พื้นที่ทำบริการ	Kind of Insect ชนิดของแมลง	Chemical use สารเคมีที่ใช้	Result of inspection ผลการตรวจสอบ	Remarks หมายเหตุ
[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]		

Manager ผู้จัดการ | Supervisor หัวหน้างาน | Service Specialist ผู้ทำบริการ | Customer Acknowledgement Signature ผู้รับเรื่อง

บริษัท ควอลิตี้ ฟูล จำกัด
QUALITY FULL CO., LTD.
84/126 หมู่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร. 083-1730419, 084-3058118
84/126 Moo 6 T.Vichit A.Muang Phuket 83000 Tel. 083-1730419, 084-3058118
E-mail : qualityfull@hotmail.com

เล่มที่ 75

Service Report
รายงานการเข้าทำบริการ

№ 3749

Contract No. เลขที่สัญญา
Employer ชื่อผู้ว่าจ้าง
Resident ที่อยู่
Tel. โทรศัพท์
Service location สถานที่ให้บริการ
Date วันที่ให้บริการ
Time เวลา

Service area พื้นที่ให้บริการ	Kind of insect ชนิดของแมลง	Chemical use สารเคมีที่ใช้	Result of inspection ผลการตรวจสอบ	Remarks หมายเหตุ

[redacted]

บริษัท ควอลิตี้ ฟูล จำกัด
QUALITY FULL CO., LTD.
84/126 หมู่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร. 083-1730419, 084-3058118
84/126 Moo 6 T.Vichit A.Muang Phuket 83000 Tel. 083-1730419, 084-3058118
E-mail : qualityfull@hotmail.com

เล่มที่ 75

Service Report
รายงานการเข้าทำบริการ

№ 3726

Contract No. เลขที่สัญญา
Employer ชื่อผู้ว่าจ้าง
Resident ที่อยู่
Tel. โทรศัพท์
Service location สถานที่ให้บริการ
Date วันที่ให้บริการ
Time เวลา

Service area พื้นที่ให้บริการ	Kind of insect ชนิดของแมลง	Chemical use สารเคมีที่ใช้	Result of inspection ผลการตรวจสอบ	Remarks หมายเหตุ

บริษัท ควอลิตี้ ฟูล จำกัด
QUALITY FULL CO., LTD.
84/126 หมู่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร. 083-1730419, 084-3058118
84/126 Moo 6 T.Vichit A.Muang Phuket 83000 Tel. 083-1730419, 084-3058118
E-mail : qualityfull@hotmail.com

เล่มที่ 77 **Service Report** รายงานการเข้าทำบริการ № 3836

Contract No. เลขที่สัญญา QFPK 2560301/2

Employer ชื่อผู้ว่าจ้าง [illegible]

Resident ที่อยู่ [illegible]

Tel. โทรศัพท์

Service location สถานที่ทำบริการ [illegible]

Date วันที่ทำบริการ 13-11-62

Time เวลา 13.00 น.

Service area พื้นที่ที่ทำบริการ	Kind of insect ชนิดของแมลง	Chemical use สารเคมีที่ใช้	Result of inspection ผลการตรวจสอบ	Remarks หมายเหตุ
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]			[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]

[redacted]

บริษัท ควอลิตี้ ฟูล จำกัด
QUALITY FULL CO., LTD.
84/126 หมู่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร. 083-1730419, 084-3058118
84/126 Moo 6 T.Vichit A.Muang Phuket 83000 Tel. 083-1730419, 084-3058118
E-mail : qualityfull@hotmail.com

เล่มที่ 80 **Service Report** รายงานการเข้าทำบริการ № 3955

Contract No. เลขที่สัญญา QFPK 2560301/4

Employer ชื่อผู้ว่าจ้าง [illegible]

Resident ที่อยู่ [illegible]

Tel. โทรศัพท์

Service location สถานที่ทำบริการ [illegible]

Date วันที่ทำบริการ 9-12-61

Time เวลา 13.00 น.

Service area พื้นที่ที่ทำบริการ	Kind of insect ชนิดของแมลง	Chemical use สารเคมีที่ใช้	Result of inspection ผลการตรวจสอบ	Remarks หมายเหตุ
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]			[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]			[illegible]
				[illegible]
				[illegible]
				[illegible]
				[illegible]
				[illegible]
				[illegible]

ผู้ดำเนินการ | ช่างที่ทำงาน | Service Specialist ผู้ทำบริการ | Customer Acknowledgement Signature ผู้รับบริการ

เอกสารแนบที่ 11
ใบเสร็จน้ำประปา

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8006(07) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา กาขาภูเก็ต

โทรศัพท์ 076-319173

www.pwa.co.th
Call Center 1662

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216670561957	12160480101	1216-63
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
10/08/67 14:23		030033.110

ชื่อผู้ใช้น้ำ นิติบุคคลอาคารชุด คีออนโด ไมน์

ที่อยู่ 143/215 ม.1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต831

20

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	11/07/67	10/08/67
เลขในมาตรวัดน้ำ	198519	200614
หน่วยน้ำที่ใช้	2,095,000	ลิตร
ค่าน้ำประปา T1(67/08)	62,464.75	บาท
ส่วนลด	0.00	บาท
ค่าบริการทั่วไป	350.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,397.03	บาท
รวมเงินครั้งนี้	67,211.78	บาท
ค่าน้ำค้างชำระ 0 เดือน	0.00	บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น	67,211.78	บาท

หักเงินล่าช้าหากบัญชีธนาคาร

โปรดนำเงินเข้าบัญชีภายในวันที่ 20/08/67

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้.....

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา.....

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานงาน(ข้อบัญญัติ 66.0.2(JSON)

โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเก็บเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน 07/67	เดือน 06/67	เดือน 05/67
2539	2531	2923

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาภูเก็ต
106/137 ม.7 ต.วิชิตสงคราม ต.
กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ : 076-319173

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
099-4-00016490-4
สาขาที่00089
เลขที่ : WT1216/670487263
วันที่ออกใบ : 25 กรกฎาคม 2567

เลขที่ผู้ใช้น้ำ : 12160480101
ชื่อผู้ใช้น้ำ : นิติบุคคลอาคารชุด คีออนโด ไมน์
ที่อยู่: 143/215 ม.1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 132557 สาขาที่ : 00000

จำนวนหน่วยน้ำใช้	2539000	ลิตร
ค่าน้ำประจำเดือน	07/2567	บาท
ค่าน้ำ	75895.75	บาท
ส่วนลด	0	บาท
ค่าบริการ	350.00	บาท
รวมเงิน	76245.75	บาท
ปรับปรุงค่าน้ำรับชำ	0	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	5337.20	บาท
รวมทั้งสิ้น	81582.95	บาท

ผู้ประกอบ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บ/ช 885245XXXX
ผู้รับเงิน นายสวรัตน์ คอนออนลา 10474 สำนักงานใหญ่

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8006(07) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา กาขาภูเก็ต

โทรศัพท์ 076-319173

www.pwa.co.th
Call Center 1662

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216670561957	12160480101	1216-63
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
10/08/67 14:23		030033.110

ชื่อผู้ใช้น้ำ นิติบุคคลอาคารชุด คีออนโด ไมน์

ที่อยู่ 143/215 ม.1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต831

20

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	11/07/67	10/08/67
เลขในมาตรวัดน้ำ	198519	200614
หน่วยน้ำที่ใช้	2,095,000	ลิตร
ค่าน้ำประปา T1(67/08)	62,464.75	บาท
ส่วนลด	0.00	บาท
ค่าบริการทั่วไป	350.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,397.03	บาท
รวมเงินครั้งนี้	67,211.78	บาท
ค่าน้ำค้างชำระ 0 เดือน	0.00	บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น	67,211.78	บาท

หักเงินล่าช้าหากบัญชีธนาคาร

โปรดนำเงินเข้าบัญชีภายในวันที่ 20/08/67

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้.....

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา.....

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานงาน(ข้อบัญญัติ 66.0.2(JSON)

โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเก็บเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน 07/67	เดือน 06/67	เดือน 05/67
2539	2531	2923

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาภูเก็ต
106/137 ม.7 ต.วิชิตสงคราม ต.
กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ : 076-319173

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
099-4-00016490-4
สาขาที่00089
เลขที่ : WT1216/670487263
วันที่ออกใบ : 25 กรกฎาคม 2567

เลขที่ผู้ใช้น้ำ : 12160480101
ชื่อผู้ใช้น้ำ : นิติบุคคลอาคารชุด คีออนโด ไมน์
ที่อยู่: 143/215 ม.1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 132557 สาขาที่ : 00000

จำนวนหน่วยน้ำใช้	2539000	ลิตร
ค่าน้ำประจำเดือน	07/2567	บาท
ค่าน้ำ	75895.75	บาท
ส่วนลด	0	บาท
ค่าบริการ	350.00	บาท
รวมเงิน	76245.75	บาท
ปรับปรุงค่าน้ำรับชำ	0	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	5337.20	บาท
รวมทั้งสิ้น	81582.95	บาท

ผู้ประกอบ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บ/ช 885245XXXX
ผู้รับเงิน นายสวรัตน์ คอนออนลา 10474 สำนักงานใหญ่

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8006(07) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา กาขาภูเก็ต

โทรศัพท์ 076-319173

www.pwa.co.th
Call Center 1662

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216670632862	12160480101	1216-67
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
11/09/67 11:24		030033.110

ชื่อผู้ใช้น้ำ นิติบุคคลอาคารชุด คีออนโด ไมน์

ที่อยู่ 143/215 ม.1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต831

20

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	10/08/67	11/09/67
เลขในมาตรวัดน้ำ	200614	202949
หน่วยน้ำที่ใช้	2,335,000	ลิตร
ค่าน้ำประปา T1(67/09)	69,724.75	บาท
ส่วนลด	0.00	บาท
ค่าบริการทั่วไป	350.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,905.23	บาท
รวมเงินครั้งนี้	74,979.98	บาท
ค่าน้ำค้างชำระ 0 เดือน	0.00	บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น	74,979.98	บาท

หักเงินล่าช้าหากบัญชีธนาคาร

โปรดนำเงินเข้าบัญชีภายในวันที่ 20/09/67

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้.....

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา.....

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานงาน(ข้อบัญญัติ 66.0.2(JSON)

โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเก็บเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน 08/67	เดือน 07/67	เดือน 06/67
2063	2539	2531

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาภูเก็ต
106/137 ม.7 ต.วิชิตสงคราม ต.
กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ : 076-319173

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
099-4-00016490-4
สาขาที่00089
เลขที่ : WT1216/670559329
วันที่ออกใบ : 26 สิงหาคม 2567

เลขที่ผู้ใช้น้ำ : 12160480101
ชื่อผู้ใช้น้ำ : นิติบุคคลอาคารชุด คีออนโด ไมน์
ที่อยู่: 143/215 ม.1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 132557 สาขาที่ : 00000

จำนวนหน่วยน้ำใช้	2095000	ลิตร
ค่าน้ำประจำเดือน	08/2567	บาท
ค่าน้ำ	62464.75	บาท
ส่วนลด	0	บาท
ค่าบริการ	350.00	บาท
รวมเงิน	62814.75	บาท
ปรับปรุงค่าน้ำรับชำ	0	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	4397.03	บาท
รวมทั้งสิ้น	67211.78	บาท

ผู้ประกอบ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บ/ช 885245XXXX
ผู้รับเงิน นายสวรัตน์ คอนออนลา 10474 สำนักงานใหญ่

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8006(07) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา สาขาภูเก็ต

โทรศัพท์ 076-319173

www.pwa.co.th
Call Center 1662

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216670779814	12160480101	1216-63
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
10/11/67 15:33		030033.110

ชื่อผู้ใช้น้ำ นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ไมน์

ที่อยู่ 143/215 ม.1 ต.กะรน อ.กะรน จ.ภูเก็ต83120

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	11/09/67	11/10/67
เลขในมาตรวัดน้ำ	202949	205272
หน่วยน้ำที่ใช้	2,323,000	ลิตร
ค่าน้ำประปา T1(67/10)		69,361.75 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		4,879.82 บาท
รวมเงินครั้งนี้		74,591.57 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ 0 เดือน		0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		74,591.57 บาท

ตัวเงินสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในวันที่ 20/11/67

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานงานตัดน้ำ 66.0 20SON)

โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเก็บเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน 09/67	เดือน 08/67	เดือน 07/67
2323	2323	2323

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาภูเก็ต
106/137 ม.2 ต.วิชิตสงคราม อ.
กะรน อ.กะรน จ.ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ : 076 319173

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
099-4-00016400-4
สาขาที่ 00000
เลขที่ : WT1216/67002607
วันที่ออกบิล : 25 ตุลาคม 2567

เลขที่ผู้ใช้น้ำ : 12160480101
ชื่อผู้ใช้น้ำ : นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ไมน์
ที่อยู่ : 143/215 ม.1 ต.กะรน อ.กะรน จ.ภูเก็ต 83120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 132557 สาขาที่ : 00000

จำนวนหน่วยน้ำใช้	2323000	ลิตร
ค่าน้ำประจำเดือน	10/2567	บาท
ค่าน้ำ	69361.75	บาท
ส่วนลด	0	บาท
ค่าบริการ	350.00	บาท
รวมเงิน	69711.75	บาท
ปรับปรุงค่าน้ำเก็บซ้ำ	0	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	4879.82	บาท
รวมทั้งสิ้น	74591.57	บาท

ชำระเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บช 885245XXXX

ผู้รับเงิน นายสวัสดิ์ ตอนจบนอก 10474 สำนักงานใหญ่

[redacted]

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8006(07) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา สาขาภูเก็ต

โทรศัพท์ 076-319173

www.pwa.co.th
Call Center 1662

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216670779814	12160480101	1216-63
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
10/11/67 15:33		030033.110

ชื่อผู้ใช้น้ำ นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ไมน์

ที่อยู่ 143/215 ม.1 ต.กะรน อ.กะรน จ.ภูเก็ต83120

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	11/10/67	10/11/67
เลขในมาตรวัดน้ำ	205272	207743
หน่วยน้ำที่ใช้	2,471,000	ลิตร
ค่าน้ำประปา T1(67/11)		73,838.75 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		5,193.21 บาท
รวมเงินครั้งนี้		79,381.96 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ 0 เดือน		0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		79,381.96 บาท

ตัวเงินเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบหกสตางค์

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในวันที่ 20/11/67

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานงานตัดน้ำ 66.0 20SON)

โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเก็บเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน 10/67	เดือน 09/67	เดือน 08/67
2323	2323	2093

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาภูเก็ต
106/137 ม.2 ต.วิชิตสงคราม อ.
กะรน อ.กะรน จ.ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ : 076 319173

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
099-4-00016400-4
สาขาที่ 00000
เลขที่ : WT1216/67002609
วันที่ออกบิล : 25 ตุลาคม 2567

เลขที่ผู้ใช้น้ำ : 12160480101
ชื่อผู้ใช้น้ำ : นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ไมน์
ที่อยู่ : 143/215 ม.1 ต.กะรน อ.กะรน จ.ภูเก็ต 83120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 132557 สาขาที่ : 00000

จำนวนหน่วยน้ำใช้	2323000	ลิตร
ค่าน้ำประจำเดือน	10/2567	บาท
ค่าน้ำ	69361.75	บาท
ส่วนลด	0	บาท
ค่าบริการ	350.00	บาท
รวมเงิน	69711.75	บาท
ปรับปรุงค่าน้ำเก็บซ้ำ	0	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	4879.82	บาท
รวมทั้งสิ้น	74591.57	บาท

ชำระเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บช 885245XXXX

ผู้รับเงิน นายสวัสดิ์ ตอนจบนอก 10474 สำนักงานใหญ่

[redacted]

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8006(07) #1

www.pwa.co.th
Call Center 1662

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขา ภูเก็ต
โทรศัพท์ 076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
12166708558564	12160480101	1216-93
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
10/12/67 13:06		030033.110

ชื่อผู้ใช้น้ำ นิติบุคคลอาคารชุด ดีอ๋อนโด ไมน์
ที่อยู่ 143/215 ม.1 ต.กะรน อ.กะรน จ.ภูเก็ต83120

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	10/11/67	10/12/67
เลขในมาตรวัดน้ำ	207743	210428
หน่วยน้ำที่ใช้	2,685,000	ลิตร
ค่าน้ำประปา T1(67/12)		80,312.25 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		5,646.36 บาท
รวมเงินครั้งนี้		86,308.61 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ 0 เดือน		0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		86,308.61 บาท

หักเงินค่าน้ำตามใบชำระเงินคงค้าง
โปรดนำเงินฝากเข้าบัญชีภายในวันที่ 26/12/67

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานงานการตัดน้ำ 0.20SOND

โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเก็บเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน 11/67	เดือน 10/67	เดือน 09/67
2471	2321	2335

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาภูเก็ต
106/137 ม.7 ต.วิชิตสงคราม อ.
กะรู จ.กะรู จ.ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ : 076-319173

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
099-4-00016490-4
สาขาที่00000
เลขที่ : WT1216/6707773715
วันที่ออก : 25 พฤศจิกายน 2567

เลขที่ผู้ใช้น้ำ : 12160480101
ชื่อผู้ใช้น้ำ : นิติบุคคลอาคารชุด ดีอ๋อนโด ไมน์
ที่อยู่: 143/215 ม.1 ต.กะรู อ.กะรู จ.ภูเก็ต 83120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 132557 สาขาที่ : 00000

จำนวนหน่วยน้ำใช้	2471000	ลิตร
งวดประจำเดือน	11/2567	บาท
ค่าน้ำ	73839.75	บาท
ส่วนลด	0	บาท
ค่าบริการ	350.00	บาท
รวมเงิน	74189.75	บาท
ปรับปรุงค่าน้ำรับชำ	0	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	5193.21	บาท
รวมทั้งสิ้น	79382.96	บาท

ชำระผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บัญ 885245XXXX
ผู้รับเงิน นางสาวรัตนี ตอนออนลา 10474 สำนักงานใหญ่

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8006(07) #1

www.pwa.co.th
Call Center 1662

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขา ภูเก็ต
โทรศัพท์ 076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
12166880038992	12160480101	1216-00
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
10/01/68 13:35		030033.110

ชื่อผู้ใช้น้ำ นิติบุคคลอาคารชุด ดีอ๋อนโด ไมน์
ที่อยู่ 143/215 ม.1 ต.กะรู อ.กะรู จ.ภูเก็ต83120

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	10/12/67	10/01/68
เลขในมาตรวัดน้ำ	210428	213615
หน่วยน้ำที่ใช้	3,187,000	ลิตร
ค่าน้ำประปา T1(68/01)		95,497.75 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		6,709.34 บาท
รวมเงินครั้งนี้		102,557.09 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ 0 เดือน		0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		102,557.09 บาท

หักเงินค่าน้ำตามใบชำระเงินคงค้าง
โปรดนำเงินฝากเข้าบัญชีภายในวันที่ 26/01/68

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานงานการตัดน้ำ 0.20SOND

โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเก็บเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน 12/67	เดือน 11/67	เดือน 10/67
2685	2471	2321

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาภูเก็ต
106/137 ม.7 ต.วิชิตสงคราม อ.
กะรู จ.กะรู จ.ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ : 076-319173

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
099-4-00016490-4
สาขาที่00000
เลขที่ : WT1216/6708480956
วันที่ออก : 25 มกราคม 2567

เลขที่ผู้ใช้น้ำ : 12160480101
ชื่อผู้ใช้น้ำ : นิติบุคคลอาคารชุด ดีอ๋อนโด ไมน์
ที่อยู่: 143/215 ม.1 ต.กะรู อ.กะรู จ.ภูเก็ต 83120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 132557 สาขาที่ : 00000

จำนวนหน่วยน้ำใช้	2685000	ลิตร
งวดประจำเดือน	12/2567	บาท
ค่าน้ำ	80312.25	บาท
ส่วนลด	0	บาท
ค่าบริการ	350.00	บาท
รวมเงิน	80662.25	บาท
ปรับปรุงค่าน้ำรับชำ	0	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	5646.36	บาท
รวมทั้งสิ้น	86308.61	บาท

ชำระผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บัญ 885245XXXX
ผู้รับเงิน นางสาวรัตนี ตอนออนลา 10474 สำนักงานใหญ่

เอกสารแนบที่ 12

ใบเสร็จไฟฟ้า

#015209691795 *Printed: 05-08-2024 12:47:43

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เลขที่ มท.5307.60/015209691795 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต
เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า วันที่ 04 สิงหาคม พ.ศ. 2567
เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า นิติบุคคลอาคารชุดดีคอนโด ไมน์

ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 143/215 ชั้น 1 ม.1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า: 143/215 ม.1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 (07/2567) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
K06101	KPUK9707 - 020019240414	5900796167	3224	22-33 KV	1800	31/07/2567

		เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์/หน่วย/กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)
พลังไฟฟ้าสูงสุด	P	14.064	13.944	43.75	5,815.69
(กิโลวัตต์)	OP	8.908	8.792	42.29	
	H	13.260	13.148	40.83	
พลังงานไฟฟ้า	P	2022.860	2001.790	7681.86	32,140.13
(หน่วย)	OP	1003.830	985.280	6763.10	32,806.98
	H	1399.370	1383.360	5837.05	
		ค่าบริการ 312.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท			312.24
				ค่าไฟฟ้าฐาน	71,075.04
กิโลวาร์		4.984	4.956	10.21	

ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	0.3972
ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	0.3972
หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	20,282.01
รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	8,056.01

	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าไฟฟ้าฐาน	71,075.04
ค่าไฟฟ้า + ค่า FT	79,131.05
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์	
รวมเงินค่าไฟฟ้า	79,131.05
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	5,539.17
รวมเงินที่ต้องชำระ	84,670.22

กว. P216.00, OP208.80, H201.60

หักมิเตอร์ย่อย 79,852.00 หน่วย

	ระบบผลิต (บาท)	ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด			5,815.69
ค่าพลังงานไฟฟ้า	59,489.15	5,457.96	
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า			
ค่า FT	8,056.01		

รวมเงินที่ต้องชำระ=แปดหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบสองสตางค์=

โปรดชำระภายในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2567 (ท่านอยู่ระหว่างการหักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต)

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

กง.119-รค.49 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสารหรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป

#865604873959 *Printed: 03-09-2024 08:07:10

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เลขที่ มท.5307.60/865604873959 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต
เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า วันที่ 03 กันยายน พ.ศ. 2567
เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า นิติบุคคลอาคารชุดดีคอนโด ไมน์

ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 143/215 ชั้น 1 ม.1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า: 143/215 ม.1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567 (08/2567) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
K06101	KPUK9830 - 020019240414	6500648792	3224	22-33 KV	1800	31/08/2567

		เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์/หน่วย/กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)
พลังไฟฟ้าสูงสุด	เก่า P	14.176	14.064	201.60	5,632.24
(กิโลวัตต์)	OP	9.020	8.908	201.60	
	H	13.360	13.260	180.00	
	ใหม่ P	0.107	0.000	42.37	
	OP	0.106	0.000	42.37	
	H	0.098	0.000	37.83	
พลังงานไฟฟ้า	เก่า P	เฉลี่ย	-	23504.00	30,372.89
(หน่วย)	OP	1015.950	1003.830	21816.00	33,945.82
	H	1411.570	1399.370	21960.00	
	ใหม่ P	6.130	0.000	7259.47	
	OP	4.750	0.000	6382.56	
	H	5.390	0.000	6654.97	
		ค่าบริการ 312.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท			312.24
				ค่าไฟฟ้าฐาน	70,263.19
กิโลวาร์		5.012	4.984	50.40	
		0.027	0.000	10.59	

ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	0.3972
ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	0.3972
หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	20,297.00
รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	8,061.97

	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าไฟฟ้าฐาน	70,263.19
ค่าไฟฟ้า + ค่า FT	78,325.16
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์	
รวมเงินค่าไฟฟ้า	78,325.16
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	5,482.76
รวมเงินที่ต้องชำระ	83,807.92

เปลี่ยนมิเตอร์ 22/08/2567

กว.ใหม่ P192.60, OP190.80, H176.40

หักมิเตอร์ย่อย 76,269.00 หน่วย

	ระบบผลิต (บาท)	ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด			5,632.24
ค่าพลังงานไฟฟ้า	59,160.86	5,157.85	
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า			
ค่า FT	8,061.97		

รวมเงินที่ต้องชำระ=แปดหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดบาทเก้าสิบสองสตางค์=

โปรดชำระภายในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567 (ท่านอยู่ระหว่างการหักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต)

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

กง.119-รค.49 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสารหรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป

#000010898284 *Printed: 04-10-2024 08:50:12

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เลขที่ มท.5307.60/000010898284 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต
เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า วันที่ 03 ตุลาคม พ.ศ. 2567
เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า นิติบุคคลอาคารชุดดีคอนโด ไมน์
ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 143/215 ชั้น 1 ม.1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า: 143/215 ม.1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2567 (09/2567) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
K06101	KPUK9830 - 020019240414	6500648792	3224	22-33 KV	1800	30/09/2567

		เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์/หน่วย/กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	0.225	0.107	46.67	6,203.84
	OP	0.221	0.106	45.48	
	H	0.206	0.098	42.71	
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	24.810	6.130	7387.64	30,909.15
	OP	21.930	4.750	6794.42	34,578.07
	H	21.790	5.390	6485.94	
ค่าบริการ 312.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท					312.24
				ค่าไฟฟ้าฐาน	72,003.30
กิโลวาร์		0.055	0.027	11.07	

ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	0.3972
ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	0.3972
หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	20,668.00
รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	8,209.33

	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าไฟฟ้าฐาน	72,003.30
ค่าไฟฟ้า + ค่า FT	80,212.63
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์	
รวมเงินค่าไฟฟ้า	80,212.63
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	5,614.88
รวมเงินที่ต้องชำระ	85,827.51

กว. P212.40, OP207.00, H194.40
หักมิเตอร์ย่อย 73,400.00 หน่วย

	ระบบผลิต (บาท)	ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด			6,203.84
ค่าพลังงานไฟฟ้า	60,238.30	5,248.92	
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า ค่า FT	8,209.33		

รวมเงินที่ต้องชำระ=แปดหมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์=
โปรดชำระภายในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2567 (ท่านอยู่ระหว่างการหักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต)

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

กง.119-วด.49 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสารหรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป

#861809802577 *Printed: 03-11-2024 10:02:56

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เลขที่ มท.5307.60/861809802577 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต
เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า วันที่ 03 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567
เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า นิติบุคคลอาคารชุดดีคอนโด ไมน์
ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 143/215 ชั้น 1 ม.1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า: 143/215 ม.1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2567 (10/2567) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
K06101	KPUK9830 - 020019240414	6500648792	3224	22-33 KV	1800	31/10/2567

		เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์/หน่วย/กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	0.335	0.225	40.10	5,330.49
	OP	0.331	0.221	40.10	
	H	0.310	0.206	37.91	
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	46.480	24.810	7899.92	33,052.47
	OP	41.340	21.930	7076.02	33,686.88
	H	37.870	21.790	5862.05	
ค่าบริการ 312.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท					312.24
				ค่าไฟฟ้าฐาน	72,382.08
กิโลวาร์		0.084	0.055	10.57	

ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	0.3972
ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	0.3972
หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	20,837.99
รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	8,276.85

	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าไฟฟ้าฐาน	72,382.08
ค่าไฟฟ้า + ค่า FT	80,658.93
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์	
รวมเงินค่าไฟฟ้า	80,658.93
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	5,646.13
รวมเงินที่ต้องชำระ	86,305.06

กว. P198.00, OP198.00, H187.20
หักมิเตอร์ย่อย 82,050.00 หน่วย

	ระบบผลิต (บาท)	ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด			5,330.49
ค่าพลังงานไฟฟ้า	61,126.46	5,612.89	
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า ค่า FT	8,276.85		

รวมเงินที่ต้องชำระ=แปดหมื่นหกพันสามร้อยห้าบาทหกสตางค์=
โปรดชำระภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 (ท่านอยู่ระหว่างการหักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต)

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

กง.119-วด.49 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสารหรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป

#866605033759 *Printed: 03-12-2024 09:34:04

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เลขที่ มท.5307.60/866605033759 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต
เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า วันที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2567
เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า นิติบุคคลอาคารชุดดีคอนโด ไมน์

ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 143/215 ชั้น 1 ม.1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า: 143/215 ม.1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 (11/2567) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
K06101	KPUK9830 - 020019240414	6500648792	3224	22-33 KV	1800	30/11/2567

		เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์/หน่วย/กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	0.463	0.335	37.59	4,996.84
	OP	0.457	0.331	37.00	
	H	0.426	0.310	34.06	
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	68.290	46.480	6404.15	26,794.32
	OP	61.260	41.340	5849.18	29,319.88
	H	56.300	37.870	5411.67	
ค่าบริการ 312.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท					312.24
				ค่าไฟฟ้าฐาน	61,423.28
กิโลวาร์		0.112	0.084	8.22	

ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	0.3972
ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	0.3972
หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	17,665.00
รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	7,016.54

	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าไฟฟ้าฐาน	61,423.28
ค่าไฟฟ้า + ค่า FT	68,439.82
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์	
รวมเงินค่าไฟฟ้า	68,439.82
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	4,790.79
รวมเงินที่ต้องชำระ	73,230.61

กว. P230.40, OP226.80, H208.80

หักมิเตอร์ย่อย 90,623.00 หน่วย

	ระบบผลิต (บาท)	ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด			4,996.84
ค่าพลังงานไฟฟ้า	51,564.05	4,550.15	
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า			
ค่า FT	7,016.54		

รวมเงินที่ต้องชำระ=เจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบบาทหกสิบเอ็ดสตางค์=
โปรดชำระภายในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ท่านอยู่ระหว่างการหักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต)

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

กง.119-รด.49 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสารหรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป

#000011234462 *Printed: 06-01-2025 10:19:20

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เลขที่ มท.5307.60/000011234462 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต
เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า วันที่ 04 มกราคม พ.ศ. 2568
เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า นิติบุคคลอาคารชุดดีคอนโด ไมน์

ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 143/215 ชั้น 1 ม.1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า: 143/215 ม.1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 (12/2567) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
K06101	KPUK9830 - 020019240414	6500648792	3224	22-33 KV	1800	31/12/2567

		เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์/หน่วย/กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	0.586	0.463	40.65	5,403.60
	OP	0.577	0.457	39.66	
	H	0.550	0.426	40.99	
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	89.480	68.290	7003.81	29,303.24
	OP	79.820	61.260	6134.53	37,728.11
	H	81.580	56.300	8355.66	
ค่าบริการ 312.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท					312.24
				ค่าไฟฟ้าฐาน	72,747.19
กิโลวาร์		0.143	0.112	10.25	

ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	0.3972
ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	0.3972
หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	21,494.00
รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	8,537.42

	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าไฟฟ้าฐาน	72,747.19
ค่าไฟฟ้า + ค่า FT	81,284.61
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์	
รวมเงินค่าไฟฟ้า	81,284.61
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	5,689.92
รวมเงินที่ต้องชำระ	86,974.53

กว. P221.40, OP216.00, H223.20

หักมิเตอร์ย่อย 95,560.00 หน่วย

	ระบบผลิต (บาท)	ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด			5,403.60
ค่าพลังงานไฟฟ้า	62,055.14	4,976.21	
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า			
ค่า FT	8,537.42		

รวมเงินที่ต้องชำระ=แปดหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทห้าสิบสามสตางค์=
โปรดชำระภายในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2568 (ท่านอยู่ระหว่างการหักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต)

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

กง.119-รด.49 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสารหรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป

เอกสารแนบที่ 13

รายงานการซ้อมอพยพหนีภัย

แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการ

๑.๑ ชื่อสถานประกอบกิจการ นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ไมน์

สาขา - ประเภทกิจการ โรงแรม

ที่อยู่ เลขที่ 143/215 หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน -

แขวง/ตำบล กะทู้ อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต

รหัสไปรษณีย์ 83120 โทรศัพท์ 076-681275

๑.๒ จำนวนลูกจ้าง/พนักงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม 17 คน

๑.๓ ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ

○ เป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่.....

⊘ เป็นสถานประกอบกิจการเดี่ยว (ข้ามไปตอบข้อ ๒)

๑.๔ กรณีเป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

⊘ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

○ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น ไม่ได้ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

๒. รายงานผลการดำเนินการ

๒.๑ วัน/เดือน/ปี ที่ทำงานฝึกซ้อม 10 กันยายน 2567

๒.๒ มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมา เมื่อ (วัน/เดือน/ปี) 29 มิถุนายน 2566

๒.๓ จำนวนผู้ที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อม 17 คน

๒.๔ ผลการดำเนินงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

○ ไม่ดี ○ พอใช้ ⊘ ดี ○ ดีมาก

๓. ดำเนินการฝึกซ้อมโดย

○ ได้รับความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากอธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ตามหนังสือ..... เลขที่..... ลงวันที่..... โดยได้แนบเอกสารให้ความเห็นชอบมาด้วยแล้ว

⊘ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการฝึกซ้อมให้คือ หจก.พันธมิตร เซฟตี้ เลขที่ใบอนุญาต 0102-03-2567-0065 โดยได้แนบสำเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรองแสดงการฝึกซ้อมฯ มาด้วยแล้ว

[redacted]

เอกสารแนบที่ 14

ใบเสร็จการสูบตะกอน

นางสาว: เพชรอาวุธ
2/34 ม.4 ต.ทุ่งทอง
อ.ทางพระเดช จ.สุราษฎร์ธานี
84290

บิลเงินสด
CASH SALES

เล่มที่ BOOK NO. .....
เลขที่ BILL NO. .....
วันที่ DATE : 6 / 11 / 67

นามลูกค้า CUSTOMER: นิติบุคคลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0944000964218
ที่อยู่ ADDRESS : 143/215 ม.1 ท.พระศรีมหาโพธิ์ ต.ท่าวัง อ.ท่าชี จ.สุราษฎร์ธานี 83120

จำนวน QUANTITY	รายการ DESCRIPTION	หน่วยละ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT บาท/Baht	สต./Stg.
4	ท่อดูดสิ่งปฏิกูล	5000	20,000	
	นางสาว เพชรอาวุธ			
	886-2218677			
	ไทยพานิชย์			
	[redacted]			