

เอกสารแนบที่ 5

ตารางแผนการปฏิบัติงาน และสรุปผลการซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค

---

**นิติบุคคลอาคารชุด สเปซ คอนโดมิเนียม**  
**สรุปรายงานผลการซ่อมบำรุง ประจำปี 2567**

ลำดับ	รายการ	สถานะ		รายละเอียดการซ่อม	สถานะการซ่อม	หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
<b>1</b>	<b>ระบบเครื่องปรับอากาศ / Air condition</b>					
1.1	ลิฟท์	✓				
1.2	โถงลิฟท์	✓				
1.3	สำนักงานนิติฯ	✓				
1.4	ห้องประชุม 1 (ชั้น 1)	✓				
1.5	ห้องประชุม 2 (ชั้น 2)	✓				
1.6	ห้องออกกำลังกาย	✓				
<b>2</b>	<b>ระบบไฟฟ้าส่วนกลาง/Electricity system</b>					
2.1	ระบบแสงสว่างบริเวณด้านหน้าโครงการ	✓				
2.2	ระบบแสงสว่างบริเวณอาคารจอดรถ	✓				
2.3	ระบบแสงสว่างสวน		✓	เปลี่ยนหลอดไฟ	Done	
2.4	ระบบแสงสว่างสระน้ำ	✓				
2.5	ระบบแสงสว่างผนังรอบอาคาร		✓	เปลี่ยนหลอดไฟ	Done	
2.6	ระบบแสงสว่างบริเวณลิฟท์	✓				
2.7	ระบบแสงสว่างในสำนักงาน	✓				
2.8	ระบบแสงสว่างห้องประชุม	✓				
2.9	ระบบแสงสว่างห้องออกกำลังกาย		✓	เปลี่ยนหลอดไฟ	Done	
2.10	ระบบแสงสว่างชั้นอาคาร		✓	เปลี่ยนหลอดไฟ	Done	
2.11	ระบบแสงสว่างคอร์ตฟ้า	✓				
2.12	ระบบแสงสว่างหนีไฟ	✓				
2.13	ระบบแสงสว่างห้องไฟ, ห้องขึ้น	✓				
<b>3</b>	<b>ระบบปั๊มน้ำและปั๊มเฟ</b>					
3.1	ปั๊มน้ำดี (Main water pump)	✓				
3.2	ปั๊มน้ำดี คอร์ตฟ้า (water pump on roof)	✓				
3.3	บูสเตอร์ปั๊ม (Booster pump)	✓				
3.4	ปั๊มน้ำสระว่ายน้ำ (Pool pump)	✓				
<b>4</b>	<b>ระบบปั๊มน้ำอัตโนมัติ</b>	✓				
<b>5</b>	<b>ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (MDB system)</b>	✓				
<b>6</b>	<b>ระบบเครื่องสำรองกำเนิดไฟฟ้า (Generator)</b>	✓				
<b>7</b>	<b>ระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency light)</b>	✓				
<b>8</b>	<b>ระบบดับเพลิง (Fire hose)</b>	✓				
<b>9</b>	<b>ระบบเครื่องตรวจจับควัน (Smoke detector)</b>	✓				
<b>10</b>	<b>ระบบกล้องวงจรปิด ส่วนกลางทั้งหมด (CCTV)</b>		✓	ตรวจเช็คกล้องส่วนกลาง	Done	
<b>11</b>	<b>ระบบท่อน้ำประปา ส่วนกลางทั้งหมด</b>	✓				

## Monthly Checked/Maintenance system Scheduel

ตารางแผนการปฏิบัติงาน

Item	Descriptions	Date	ประจำเดือนกันยายน 2567																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Daily check MDB and Electrical Systems ตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักและระบบไฟฟ้า -ประจำวัน		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Main Water Meter Daily Record จดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาหลัก -ประจำวัน		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Daily Check Common Area lighting ตรวจสอบระบบแสงสว่างส่วนกลาง -ประจำวัน		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Daily Check Water Level /Motor Pump and Filter System ตรวจสอบระดับน้ำถัง, ระบบกรองน้ำ -ประจำวัน		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Daily Check Water Level /Motor Pump and Filter System ตรวจสอบระดับน้ำถังน้ำเสีย -ประจำวัน		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Daily Check Swimming pool system ตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ -ประจำวัน		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Main Water Supply Meter Weekly Record จดบันทึกมิเตอร์น้ำ -รายสัปดาห์		X							X							X																
8	Weekly check water supply pipes ตรวจสอบท่อประปาส่วนกลาง-รายสัปดาห์		X							X							X																
9	Monthly Check CCTV system ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด -รายเดือน																	X															
10	Check and Warm up Generator system ตรวจสอบและเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรอง -รายเดือน									X																							
11	Monthly Check Fire Hose Cabinet ตรวจสอบตู้อุปกรณ์ดับเพลิง -รายเดือน													X																			
12	Monthly Check Fire Exit Light ตรวจสอบไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน -รายเดือน			X																													
13	Monthly Check Emergency Light ตรวจสอบไฟสำรองฉุกเฉิน -รายเดือน			X																													
14	Monthly Check Smoke Detector ตรวจสอบเครื่องรับควัน -รายเดือน																	X									X						
15	Monthly Check and Maintain Air- Conditioner ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ-ประจำวัน																							X									
16	Monthly Check and Maintain fitness equipment ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องออกกำลังกาย -ประจำวัน												X																				
17	Monthly Tool Stock&Equipment Summary Record สรุปรายการเครื่องมือและอุปกรณ์ -ประจำวัน																																X

**นิติบุคคลอาคารชุด สเปซ คอนโดมิเนียม**  
**สรุปรายงานผลรายการซ่อมบำรุง ประจำปี 2567**

ลำดับ	รายการ	สถานะ		รายละเอียดการซ่อม	สถานะการซ่อม	หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
<b>1</b>	<b>ระบบเครื่องปรับอากาศ / Air condition</b>					
1.1	ลิฟต์	✓				
1.2	โถงลิฟท์	✓				
1.3	สำนักงานนิติฯ	✓				
1.4	ห้องประชุม 1 (ชั้น 1)		✓	ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ	Done	
1.5	ห้องประชุม 2 (ชั้น 2)	✓				
1.6	ห้องออกกำลังกาย		✓	เปลี่ยนหลอดไฟ	Done	
<b>2</b>	<b>ระบบไฟฟ้าส่วนกลาง/Electricity system</b>					
2.1	ระบบแสงสว่างบริเวณด้านหน้าโครงการ	✓				
2.2	ระบบแสงสว่างบริเวณอาคารจอดรถ	✓				
2.3	ระบบแสงสว่างสวน	✓				
2.4	ระบบแสงสว่างสระน้ำ	✓				
2.5	ระบบแสงสว่างผนังรอบอาคาร		✓	เปลี่ยนหลอดไฟ	Done	
2.6	ระบบแสงสว่างบริเวณล็อบบี้	✓				
2.7	ระบบแสงสว่างในสำนักงาน	✓				
2.8	ระบบแสงสว่างห้องประชุม	✓				
2.9	ระบบแสงสว่างห้องออกกำลังกาย	✓				
2.10	ระบบแสงสว่างชั้นอาคาร		✓	เปลี่ยนหลอดไฟ	Done	
2.11	ระบบแสงสว่างตาข่าย	✓				
2.12	ระบบแสงสว่างห้องไฟฟ้า	✓				
2.13	ระบบแสงสว่างห้องไฟฟ้า	✓				
<b>3</b>	<b>ระบบน้ำและน้ำประปา</b>					
3.1	ปั๊มน้ำดี (Main water pump)	✓				
3.2	ปั๊มน้ำดี ตาดฟ้า (water pump on roof)	✓				
3.3	บูสเตอร์ปั๊ม (Booster pump)	✓				
3.4	ปั๊มน้ำระบายน้ำ (Pool pump)	✓				
<b>4</b>	<b>ระบบน้ำประปา</b>		✓	ไม่พบจุดรั่วซึม		
<b>5</b>	<b>ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (MDB system)</b>	✓				
<b>6</b>	<b>ระบบเครื่องสำรองกำเนิดไฟฟ้า (Generator)</b>		✓	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	Done	
<b>7</b>	<b>ระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency light)</b>		✓			
<b>8</b>	<b>ระบบดับเพลิง (Fire hose)</b>	✓				
<b>9</b>	<b>ระบบเครื่องตรวจจับควัน (Smoke detector)</b>		✓			
<b>10</b>	<b>ระบบกล้องวงจรปิด ส่วนกลางทั้งหมด (CCTV)</b>		✓	ตรวจสอบเครื่องบันทึก	Done	
<b>11</b>	<b>ระบบท่อประปา ส่วนกลางทั้งหมด</b>	✓				

## Monthly Checked/ Maintenance system Scheduel

ตารางแผนการปฏิบัติงาน

Item	Descriptions	Date	ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	Daily check MDB and Electrical Systems		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	ตรวจสอบแผนงานไฟฟ้าหลักและระบบไฟฟ้า -ประจำวัน		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Main Water Meter Daily Record		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	จดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาหลัก -ประจำวัน		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	Daily Check Common Area lighting		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	ตรวจสอบระบบแสงสว่างส่วนกลาง -ประจำวัน		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4	Daily Check Water Level /Motor Pump and Filter System		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	ตรวจสอบระดับน้ำถัง, ระบบกรองน้ำ -ประจำวัน		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5	Daily Check Water Level /Motor Pump and Filter System		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	ตรวจสอบระดับน้ำถังน้ำเสีย -ประจำวัน		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	Daily Check Swimming pool system		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	ตรวจสอบระดับสระว่ายน้ำ -ประจำวัน		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7	Main Water Supply Meter Weekly Record		X																														
	จดบันทึกมิเตอร์น้ำ -รายสัปดาห์		X																														
8	Weekly check water supply pipes		X																														
	ตรวจสอบท่อส่งน้ำประปาส่วนกลาง-รายสัปดาห์		X																														
9	Monthly Check CCTV system												X																				
	ตรวจสอบเครื่องบันทึกวงจรปิด -รายเดือน																																
10	Check and Warm up Generator system									X																							
	ตรวจสอบและเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรอง -รายเดือน																																
11	Monthly Check Fire Hose Cabinet										X																						
	ตรวจสอบชุดอุปกรณ์ดับเพลิง -รายเดือน																																
12	Monthly Check Fire Exit Light			X																													
	ตรวจสอบชุดไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน -รายเดือน																																
13	Monthly Check Emergency Light			X																													
	ตรวจสอบชุดไฟสำรองฉุกเฉิน -รายเดือน																																
14	Monthly Check Smoke Detector																																
	ตรวจสอบชุดเครื่องจับควัน -รายเดือน																																
15	Monthly Check and Maintain Air- Conditioner																																
	ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ-ประจำวัน																																
16	Monthly Check and Maintain fitness equipment												X																				
	ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องออกกำลังกาย -ประจำวัน																																
17	Monthly Tool Stock&Equipment Summary Record																																
	สรุปรายการเครื่องมือและอุปกรณ์ -ประจำวัน																																X

**นิติบุคคลอาคารชุด สเปซ คอนโดมิเนียม**  
**สรุปรายงานผลรายการซ่อมบำรุง ประจำปีเดือนประจำเดือนตุลาคม 2567**

ลำดับ	รายการ	สถานะ		รายละเอียดการซ่อม	สถานะการซ่อม	หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
<b>1</b>	<b>ระบบเครื่องปรับอากาศ / Air condition</b>					
1.1	ลิฟท์	✓				
1.2	โถงลิฟท์	✓				
1.3	สำนักงานนิติฯ		✓	ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	Done	
1.4	ห้องประชุม 1 (ชั้น 1)	✓				
1.5	ห้องประชุม 2 (ชั้น 2)	✓				
1.6	ห้องออกกักเลี้ยง	✓				
<b>2</b>	<b>ระบบไฟฟ้าส่วนกลาง/Electricity system</b>					
2.1	ระบบแสงสว่างบริเวณด้านหน้าโครงการ	✓				
2.2	ระบบแสงสว่างบริเวณอาคารจอดรถ	✓				
2.3	ระบบแสงสว่างสวน	✓				
2.4	ระบบแสงสว่างสระน้ำ	✓				
2.5	ระบบแสงสว่างผนังรอบอาคาร	✓	✓	เปลี่ยนหลอดไฟ	Done	
2.6	ระบบแสงสว่างบริเวณล็อบบี้	✓				
2.7	ระบบแสงสว่างในสำนักงาน	✓				
2.8	ระบบแสงสว่างห้องประชุม	✓				
2.9	ระบบแสงสว่างห้องออกกำลังกาย	✓				
2.10	ระบบแสงสว่างชั้นอาคาร	✓	✓	เปลี่ยนหลอดไฟ	Done	
2.11	ระบบแสงสว่างตาฟ้า	✓				
2.12	ระบบแสงสว่างหนีไฟ	✓				
2.13	ระบบแสงสว่างห้องไฟ, ห้องขึ้น	✓				
<b>3</b>	<b>ระบบปั๊มน้ำและน้ำแข็ง</b>					
3.1	ปั๊มน้ำดี (Main water pump)	✓				
3.2	ปั๊มน้ำดี ๓๓๓ (water pump on roof)	✓				
3.3	บูสเตอร์ปั๊ม (Booster pump)	✓				
3.4	ปั๊มน้ำสระน้ำ (Pool pump)	✓				
<b>4</b>	<b>ระบบเป็นปั๊มน้ำ</b>		✓	น้ำมันอุดตันในท่อระบายน้ำทิ้ง		
<b>5</b>	<b>ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (MDB system)</b>	✓				
<b>6</b>	<b>ระบบเครื่องสำรองกำเนิดไฟฟ้า (Generator)</b>		✓	ตรวจเช็คระบบเติมน้ำมัน	Done	
<b>7</b>	<b>ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (Emergency light)</b>	✓				
<b>8</b>	<b>ระบบดับเพลิง (Fire hose)</b>	✓				
<b>9</b>	<b>ระบบเครื่องตรวจจับควัน (Smoke detector)</b>	✓				
<b>10</b>	<b>ระบบกล้องวงจรปิด ส่วนกลางทั้งหมด (CCTV)</b>		✓	ตรวจเช็คกล้องส่วนกลาง	Done	
<b>11</b>	<b>ระบบท่อน้ำประปา ส่วนกลางทั้งหมด</b>	✓				

# Monthly Checked / Maintenance system Scheduel

ตารางแผนการปฏิบัติงาน

Item	Descriptions	Date	ประจำเดือนตุลาคม 2567																																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
			Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu		
1	Daily check MDB and Electrical Systems	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		
2	ตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักและระบบไฟฟ้า -ประจำวัน	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		
3	Main Water Meter Daily Record																																		
	จดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาหลัก -ประจำวัน																																		
3	Daily Check Common Area lighting	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		
	ตรวจสอบระบบแสงสว่างส่วนกลาง -ประจำวัน	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		
4	Daily Check Water Level /Motor Pump and Filter System	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		
	ตรวจเช็คระดับน้ำดี, ระบบกรองน้ำ -ประจำวัน	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		
5	Daily Check Water Level /Motor Pump and Filter System	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		
	ตรวจเช็คระดับน้ำดีและน้ำเสีย -ประจำวัน	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		
6	Daily Check Swimming pool system	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		
	ตรวจเช็คระบบสระว่ายน้ำ -ประจำวัน	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		
7	Main Water Supply Meter Weekly Record	X																																	
	จดบันทึกมิเตอร์น้ำ -รายสัปดาห์	X																																	
8	Weekly check water supply pipes	X																																	
	ตรวจเช็คท่อน้ำประปาส่วนกลาง-รายสัปดาห์	X																																	
9	Monthly Check CCTV system													X																					
	ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด -รายเดือน																																		
10	Check and Warm up Generator system										X																								
	ตรวจเช็คและเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรอง -รายเดือน																																		
11	Monthly Check Fire Hose Cabinet										X																								
	ตรวจเช็คตู้อุปกรณ์ดับเพลิง -รายเดือน																																		
12	Monthly Check Fire Exit Light		X																																
	ตรวจเช็คไฟ-ป้ายทางออกฉุกเฉิน -รายเดือน		X																																
13	Monthly Check Emergency Light		X																																
	ตรวจเช็คไฟสำรองฉุกเฉิน -รายเดือน		X																																
14	Monthly Check Smoke Detector																																		
	ตรวจเช็คเครื่องจับควัน -รายเดือน																																		
15	Monthly Check and Maintain Air- Conditioner			X																															
	ตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ-ประจำเดือน			X																															
16	Monthly Check and Maintain fitness equipment												X																						
	ตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องออกกำลังกาย-ประจำเดือน												X																						
17	Monthly Tool Stock&Equipment Summary Record																																		
	สรุปรายการเครื่องมือและอุปกรณ์ -ประจำเดือน																																	X	

**นิติบุคคลอาคารชุด สเปซ คอนโดมิเนียม**  
**สรุปรายงานผลรายการซ่อมบำรุง ประจำปีเดือนกันยายน 2567**

ลำดับ	รายการ	สถานะ		รายละเอียดการซ่อม	สถานะการซ่อม	หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
<b>1</b>	<b>ระบบเครื่องปรับอากาศ / Air condition</b>					
1.1	ลิอบบี้	✓				
1.2	โถงลิฟท์	✓				
1.3	สำนักงานนิติฯ	✓				
1.4	ห้องประชุม 1 (ชั้น 1)	✓				
1.5	ห้องประชุม 2 (ชั้น 2)	✓				
1.6	ห้องออกกำลังกาย	✓				
<b>2</b>	<b>ระบบไฟฟ้าส่วนกลาง/ Electricity system</b>					
2.1	ระบบแสงสว่างบริเวณด้านหน้าโครงการ	✓				
2.2	ระบบแสงสว่างบริเวณอาคารจอดรถ	✓				
2.3	ระบบแสงสว่างสวน	✓				
2.4	ระบบแสงสว่างสระน้ำ	✓				
2.5	ระบบแสงสว่างผนังรอบอาคาร		✓	เปลี่ยนหลอดไฟ	Done	
2.6	ระบบแสงสว่างบริเวณล็อบบี้	✓				
2.7	ระบบแสงสว่างในสำนักงาน	✓				
2.8	ระบบแสงสว่างห้องประชุม	✓				
2.9	ระบบแสงสว่างห้องออกกำลังกาย	✓				
2.10	ระบบแสงสว่างชั้นอาคาร		✓	เปลี่ยนหลอดไฟ	Done	
2.11	ระบบแสงสว่างตลาดฟ้า	✓				
2.12	ระบบแสงสว่างหนีไฟ	✓				
2.13	ระบบแสงสว่างห้องไฟ, ห้องนั่ง	✓				
<b>3</b>	<b>ระบบปั๊มน้ำและน้ำแม่</b>					
3.1	ปั๊มน้ำดี (Main water pump)	✓				
3.2	ปั๊มน้ำดี ดาดฟ้า (water pump on roof)	✓				
3.3	มัลติเตอร์ (Booster pump)	✓				
3.4	ปั๊มน้ำระบายน้ำ (Pool pump)	✓				
<b>4</b>	<b>ระบบปั๊มน้ำดับเพลิง</b>					
4	ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (MDB system)	✓		ไขน้ำมันดับเพลิงในหอระฆังน้ำทิ้ง	Done	
5	ระบบเครื่องสำรองกำเนิดไฟฟ้า (Generator)	✓				
6	ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (Emergency light)	✓				
7	ระบบดับเพลิง (Fire hose)	✓				
8	ระบบเครื่องตรวจจับควัน (Smoke detector)	✓				
9	ระบบกล้องวงจรปิด ส่วนกลางทั้งหมด (CCTV)	✓				
10	ระบบท่อประปา ส่วนกลางทั้งหมด		✓	ตรวจเช็คกล้องส่วนกลาง	Done	
11		✓				



### Monthly Checked/Maintenance system Scheduel

**ตารางแผนการปฏิบัติงาน**

[illegible]

**นิตินุคคผลอาคารชุด สเปซ คอนโดมิเนียม**  
**สรุปรายงานผลรายการซ่อมบำรุง ประจำปีเดือนสิงหาคม 2567**

ลำดับ	รายการ	สถานะ		รายละเอียดการซ่อม	สถานะการซ่อม	หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
<b>1</b>	<b>ระบบเครื่องปรับอากาศ / Air condition</b>					
1.1	ลิบปี	✓				
1.2	โลงลิฟท์	✓				
1.3	สำนักงานนิติฯ	✓				
1.4	ห้องประชุม 1 (ชั้น 1)	✓				
1.5	ห้องประชุม 2 (ชั้น 2)	✓				
1.6	ห้องออกกำลังกาย	✓				
<b>2</b>	<b>ระบบไฟฟ้าส่วนกลาง/ Electricity system</b>					
2.1	ระบบแสงสว่างบริเวณด้านหน้าโครงการ	✓				
2.2	ระบบแสงสว่างบริเวณอาคารจอดรถ		✓	เปลี่ยนหลอดไฟ	Done	
2.3	ระบบแสงสว่างสวน	✓				
2.4	ระบบแสงสว่างสระน้ำ	✓				
2.5	ระบบแสงสว่างผนังรอบอาคาร		✓	เปลี่ยนหลอดไฟ	Done	
2.6	ระบบแสงสว่างบริเวณลิบปี	✓				
2.7	ระบบแสงสว่างในสำนักงาน	✓				
2.8	ระบบแสงสว่างห้องประชุม	✓				
2.9	ระบบแสงสว่างห้องออกกำลังกาย	✓				
2.10	ระบบแสงสว่างชั้นอาคาร		✓	เปลี่ยนหลอดไฟ	Done	
2.11	ระบบแสงสว่างทางเดิน	✓				
2.12	ระบบแสงสว่างห้องไฟฟ้า	✓				
2.13	ระบบแสงสว่างห้องโถงไฟ, ห้องนั่งเล่น	✓				
<b>3</b>	<b>ระบบปั๊มน้ำและน้ำดื่ม</b>					
3.1	ปั๊มน้ำดื่ม (Main water pump)	✓				
3.2	ปั๊มน้ำดื่ม ดาดฟ้า (water pump on roof)		✓	แก้ไขซ่อมแซมชุดรีเลย์เวอร์เตอร์	Done	
3.3	บูสเตอร์ปั๊ม (Booster pump)	✓				
3.4	ปั๊มน้ำสระน้ำ (Pool pump)	✓				
<b>4</b>	<b>ระบบน้ำประปา</b>					
4.1	ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (MDB system)	✓				
4.2	ระบบเครื่องสำรองกำเนิดไฟฟ้า (Generator)	✓				
4.3	ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (Emergency light)	✓				
4.4	ระบบดับเพลิง (Fire hose)	✓				
4.5	ระบบเครื่องตรวจจับควัน (Smoke detector)	✓				
4.6	ระบบกล้องวงจรปิด ส่วนกลางทั้งหมด (CCTV)	✓				
4.7	ระบบหม้อน้ำประปา ส่วนกลางทั้งหมด		✓	แก้ไขหม้อน้ำรั่ว	Done	

## Monthly Checked/Maintenance system Scheduel

ตารางแผนการปฏิบัติงาน

Item	Descriptions	Date	ประจำเดือนสิงหาคม 2567																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Daily check MDB and Electrical Systems ตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักและระบบไฟฟ้า -ประจำวัน		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Main Water Meter Daily Record จดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาหลัก -ประจำวัน		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Daily Check Common Area lighting ตรวจสอบระบบแสงสว่างส่วนกลาง -ประจำวัน		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Daily Check Water Level /Motor Pump and Filter System ตรวจสอบระดับน้ำถัง, ระบบกรองน้ำ -ประจำวัน		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Daily Check Water Level /Motor Pump and Filter System ตรวจสอบระดับน้ำถังน้ำเสีย -ประจำวัน		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Daily Check Swimming pool system ตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำน้ำ -ประจำวัน		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Main Water Supply Meter Weekly Record จดบันทึกมิเตอร์น้ำ -รายสัปดาห์		X						X										X								X						
8	Weekly check water supply pipes ตรวจสอบท่อประปาส่วนกลาง-รายสัปดาห์		X						X										X								X						
9	Monthly Check CCTV system ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด -รายเดือน																X																
10	Check and Warm up Generator system ตรวจสอบและเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรอง -รายเดือน																																
11	Monthly Check Fire Hose Cabinet ตรวจสอบตู้อุปกรณ์ดับเพลิง -รายเดือน																																
12	Monthly Check Fire Exit Light ตรวจสอบไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน -รายเดือน		X																														
13	Monthly Check Emergency Light ตรวจสอบไฟสำรองฉุกเฉิน -รายเดือน		X																														
14	Monthly Check Smoke Detector ตรวจสอบเครื่องจับควัน -รายเดือน																																
15	Monthly Check and Maintain Air- Conditioner ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ-ประจำวัน				X																					X							
16	Monthly Check and Maintain fitness equipment ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องออกกำลังกาย -ประจำวัน													X																			
17	Monthly Tool Stock&Equipment Summary Record สรุปรายการเครื่องมือและอุปกรณ์ -ประจำวัน																																X

**นิติบุคคลอาคารชุด สเปซ คอนโดมิเนียม**  
**สรุปรายงานผลรายงานการซ่อมบำรุง ประจำปีประจำปี 2567**

ลำดับ	รายการ	สถานะ		รายละเอียดการซ่อม	สถานะการซ่อม	หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
<b>1</b>	<b>ระบบเครื่องปรับอากาศ / Air condition</b>					
1.1	ลิฟต์	✓				
1.2	โถงลิฟท์	✓				
1.3	สำนักงานนิติฯ	✓				
1.4	ห้องประชุม 1 (ชั้น 1)	✓				
1.5	ห้องประชุม 2 (ชั้น 2)	✓				
1.6	ห้องออกกำลังกาย	✓				
<b>2</b>	<b>ระบบไฟฟ้าส่วนกลาง/ Electricity system</b>					
2.1	ระบบแสงสว่างบริเวณด้านหน้าโครงการ	✓				
2.2	ระบบแสงสว่างบริเวณอาคารจอดรถ		✓	เปลี่ยนหลอดไฟ	Done	
2.3	ระบบแสงสว่างสวน		✓	เปลี่ยนหลอดไฟ	Done	
2.4	ระบบแสงสว่างสระน้ำ	✓				
2.5	ระบบแสงสว่างผนังรอบอาคาร	✓				
2.6	ระบบแสงสว่างบริเวณล็อบบี้	✓				
2.7	ระบบแสงสว่างในสำนักงาน	✓				
2.8	ระบบแสงสว่างห้องประชุม	✓				
2.9	ระบบแสงสว่างห้องออกกำลังกาย	✓				
2.10	ระบบแสงสว่างชั้นอาคาร		✓	เปลี่ยนหลอดไฟ	Done	
2.11	ระบบแสงสว่างคอร์ตฟ้า	✓				
2.12	ระบบแสงสว่างหนีไฟ	✓				
2.13	ระบบแสงสว่างห้องไฟ, ห้องนั่ง	✓				
<b>3</b>	<b>ระบบปั๊มน้ำและน้ำดื่ม</b>					
3.1	ปั๊มน้ำดี (Main water pump)	✓				
3.2	ปั๊มน้ำดี คอร์ตฟ้า (water pump on roof)	✓				
3.3	บูสเตอร์ปั๊ม (Booster pump)	✓				
3.4	ปั๊มน้ำสระว่ายน้ำ (Pool pump)	✓				
<b>4</b>	<b>ระบบปั๊มน้ำดับเพลิง</b>		✓	ปั๊มน้ำดับเพลิงในหอระบายน้ำทิ้ง	Done	
<b>5</b>	<b>ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (MDB system)</b>	✓				
<b>6</b>	<b>ระบบเครื่องสำรองกำเนิดไฟฟ้า (Generator)</b>	✓				
<b>7</b>	<b>ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (Emergency light)</b>	✓				
<b>8</b>	<b>ระบบดับเพลิง (Fire hose)</b>	✓				
<b>9</b>	<b>ระบบเครื่องตรวจจับควัน (Smoke detector)</b>	✓				
<b>10</b>	<b>ระบบกล้องวงจรปิด ส่วนกลางทั้งหมด (CCTV)</b>	✓				
<b>11</b>	<b>ระบบท่อประปา ส่วนกลางทั้งหมด</b>		✓	แก้ไขท่อรั่ว	Done	

## Monthly Checked/Maintenance system Scheduel

ตารางแผนการปฏิบัติงาน

Item	Descriptions	Date	ประจำเดือนกรกฎาคม 2567																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed
1	Daily check MDB and Electrical Systems ตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักและระบบไฟฟ้า -ประจำวัน		X	X		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
2	Main Water Meter Daily Record จดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาหลัก -ประจำวัน		X	X		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
3	Daily Check Common Area lighting ตรวจสอบระบบแสงสว่างส่วนกลาง -ประจำวัน		X	X		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
4	Daily Check Water Level /Motor Pump and Filter System ตรวจสอบระดับน้ำถัง, ระบบกรองน้ำ -ประจำวัน		X	X		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
5	Daily Check Water Level /Motor Pump and Filter System ตรวจสอบระดับน้ำถัง, ระบบกรองน้ำ -ประจำวัน		X	X		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
6	Daily Check Swimming pool system ตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ -ประจำวัน		X	X		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
7	Main Water Supply Meter Weekly Record จดบันทึกมิเตอร์น้ำ -รายสัปดาห์		X								X									X							X						
8	Weekly check water supply pipes ตรวจสอบระดับน้ำประปาส่วนกลาง-รายสัปดาห์		X								X									X							X						
9	Monthly Check CCTV system ตรวจสอบเครื่องกล้องวงจรปิด -รายเดือน															X																	
10	Check and Warm up Generator system ตรวจสอบและเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรอง -รายเดือน												X																				
11	Monthly Check Fire Hose Cabinet ตรวจสอบชุดอุปกรณ์ดับเพลิง -รายเดือน								X																								
12	Monthly Check Fire Exit Light ตรวจสอบไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน -รายเดือน		X																														
13	Monthly Check Emergency Light ตรวจสอบไฟสำรองฉุกเฉิน -รายเดือน		X																														
14	Monthly Check Smoke Detector ตรวจสอบเครื่องจับควัน -รายเดือน																								X								
15	Monthly Check and Maintain Air- Conditioner ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ-ประจำเดือน					X																				X							
16	Monthly Check and Maintain fitness equipment ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องออกกำลังกาย -ประจำเดือน														X																		
17	Monthly Tool Stock&Equipment Summary Record สรุปรายการเครื่องมือและอุปกรณ์ -ประจำเดือน																																X

เอกสารแนบที่ 6  
รายงานการตรวจสอบหม้อแปลง

---



# บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

## แบบฟอร์มตรวจสอบหม้อแปลงชนิดน้ำมัน

วันที่ \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

หน้าที่ 1/2

ชนิดของหม้อแปลง ☐ Conservator ( ☐ มีตุ้มลม ☐ ไม่มีตุ้มลม ) ☐ Nitrogen sealed ☒ Fully with oil sealed ☐ Gas Cushion  
☐ Pad Mounted ☐ อื่นๆ \_\_\_\_\_

รหัสหม้อแปลง \_\_\_\_\_ เบอร์งานบริการ 2300005252 ชื่อลูกค้า นิติบุคคลอาคารชุด สเปซ คอนโดมิเนียม

ลักษณะงานบริการ ☐ ในประกันครั้งที่ \_\_\_\_\_ ☒ สัญญาบริการครั้งที่ 1 ☐ งานจ้างเหมาครั้งเดียว ☐ อื่นๆ \_\_\_\_\_

ข้อมูลที่ Name Plate ขนาด 800 kVA, 3 เฟส, ไฟเข้า 33,000 V, 14 A, ไฟออก 400/230 V, 1154.7 A, ความถี่ 50 Hz.

เวกเตอร์กรุป Dyn11, ปริมาณน้ำมัน 710 ลิตร / kg., น้ำหนักรวม 2680 kg., น้ำหนักไส้ 1390 kg., ปีที่ผลิต 2020,

หมายเลขเครื่อง 63310391, ชนิดของน้ำมัน ☒ Mineral Oil ☐ R-Temp Fluid ☐ Silicone Oil ☐ อื่นๆ \_\_\_\_\_ผู้ผลิต ☐ เอกรัฐ Work Order \_\_\_\_\_ Item Code \_\_\_\_\_ ☒ อื่นๆ QTCลักษณะการติดตั้ง ☒ นอกอาคาร ☐ ในอาคาร ☐ ในห้องหม้อแปลง ☐ Cable Box Type \_\_\_\_\_ ☐ แขนงเสา ☐ ส่นนั่งร้าน ☐ อื่นๆ \_\_\_\_\_ชนิดตัวนำ HT. \_\_\_\_\_ / ขนาด \_\_\_\_\_, LT. ☐ Bus bar ☐ Bus duct ☐ Cable / ขนาด \_\_\_\_\_อุปกรณ์ตัดต่อทางด้านแรงสูง ☒ ฟิวส์ ☐ เบรกเกอร์ ☐ LBS ☐ ORMU ☐ อื่นๆ \_\_\_\_\_

ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	มาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ	ผลการแก้ไข	หมายเหตุ
1	เสียงการทำงานของหม้อแปลง (ขณะทำงาน)	ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	<input checked="" type="radio"/> ใช้ได้ <input type="radio"/> ใช้ไม่ได้	<input type="radio"/> แก้ไขแล้ว <input type="radio"/> รอแก้ไข	
2	ตรวจวัดค่าเมกเกอร์ (ที่ 1 นาฬิกา) 1. แรงดัน - กราวด์ ( _____ V.) 2. แรงสูง - กราวด์ ( _____ V.) 3. แรงสูง - แรงต่ำ ( _____ V.)	22-36 kV $\geq$ 250 M $\Omega$ , 6.6-19 kV $\geq$ 200 M $\Omega$ , <6.6 kV $\geq$ 100 M $\Omega$ ที่ 40°C อุณหภูมิหม้อแปลง 38°C	<input checked="" type="radio"/> ใช้ได้ <input type="radio"/> ใช้ไม่ได้ ก่อน 3000 M $\Omega$ ก่อน 3000 M $\Omega$ ก่อน 3000 M $\Omega$	<input type="radio"/> แก้ไขแล้ว <input type="radio"/> รอแก้ไข หลัง _____ M $\Omega$ หลัง _____ M $\Omega$ หลัง _____ M $\Omega$	
3	ที่วัดระดับน้ำมัน <input checked="" type="radio"/> มี <input type="radio"/> ไม่มี 1. กระบอก / พลาสติกหน้าปัด 2. ระดับน้ำมันหม้อแปลง 3. ฟังก์ชันการทำงาน <input type="radio"/> มี <input checked="" type="radio"/> ไม่มี	สะอาด / ใส ไม่ต่ำกว่าระดับที่กำหนด ทำงานถูกต้องตามที่ตั้งค่า	รุ่น/ยี่ห้อ: ตาแมว <input checked="" type="radio"/> ใช้ได้ <input type="radio"/> ใช้ไม่ได้ <input checked="" type="radio"/> ใช้ได้ <input type="radio"/> ใช้ไม่ได้ <input checked="" type="radio"/> ใช้ได้ <input type="radio"/> ใช้ไม่ได้	<input type="radio"/> แก้ไขแล้ว <input type="radio"/> รอแก้ไข <input type="radio"/> แก้ไขแล้ว <input type="radio"/> รอแก้ไข <input type="radio"/> แก้ไขแล้ว <input type="radio"/> รอแก้ไข	* Tr.con. ระดับน้ำมัน 1/2 ของถังน้ำมัน * Tr.Fully ระดับน้ำมันเต็ม Scale ของที่วัดระดับน้ำมัน
4	ชุดหม้อกรองอากาศ <input type="radio"/> มี <input checked="" type="radio"/> ไม่มี 1. สภาพของกะเปาะแก้ว <input type="radio"/> 1/2 kg. <input type="radio"/> 1 kg. 2. สีของซิลิกอนเจล 3. ระดับน้ำมันหม้อแปลงที่กั้นด้วย	ไม่แตกร้าว / ซิลิกอนมีสภาพดี <input type="radio"/> สีน้ำเงิน <input type="radio"/> สีส้ม 1/3 - 1/2 ของถ้วย	<input type="radio"/> ใช้ได้ <input type="radio"/> ใช้ไม่ได้ <input type="radio"/> ใช้ได้ <input type="radio"/> ใช้ไม่ได้ <input type="radio"/> ใช้ได้ <input type="radio"/> ใช้ไม่ได้	<input type="radio"/> แก้ไขแล้ว <input type="radio"/> รอแก้ไข <input type="radio"/> แก้ไขแล้ว <input type="radio"/> รอแก้ไข <input type="radio"/> แก้ไขแล้ว <input type="radio"/> รอแก้ไข	
5	ชุดเทอร์โมมิเตอร์ <input checked="" type="radio"/> มี <input type="radio"/> ไม่มี 1. กระบอก / พลาสติก 2. อุณหภูมิสูงสุด <input type="radio"/> มี <input checked="" type="radio"/> ไม่มี 3. ฟังก์ชันการทำงาน <input type="radio"/> มี <input checked="" type="radio"/> ไม่มี 4. ตั้งอุณหภูมิทำงาน <input type="radio"/> มี <input checked="" type="radio"/> ไม่มี	รุ่น JUMO โตสะอาคมมองเห็นชัดเจน อุณหภูมิไม่เกิน 100 C Contact ทำงานถูกต้อง หัดลมทำงานที่ _____ °C	อุณหภูมิปัจจุบัน 30°C <input checked="" type="radio"/> ใช้ได้ <input type="radio"/> ใช้ไม่ได้ <input checked="" type="radio"/> ใช้ได้ <input type="radio"/> ใช้ไม่ได้ <input checked="" type="radio"/> ใช้ได้ <input type="radio"/> ใช้ไม่ได้	อุณหภูมิปัจจุบัน _____ °C <input type="radio"/> แก้ไขแล้ว <input type="radio"/> รอแก้ไข <input type="radio"/> แก้ไขแล้ว <input type="radio"/> รอแก้ไข <input type="radio"/> แก้ไขแล้ว <input type="radio"/> รอแก้ไข	การตั้งอุณหภูมิมาตรฐาน มีหัดลม ไม่มีหัดลม หัดลมทำงานที่ 80°C AL 90°C TP 90°C AL 80°C TP 90°C
6	บุชซึ่งด้านแรงสูงและแรงต่ำ <input checked="" type="radio"/> ชนิดถ้วย <input type="radio"/> ชนิด Plug-in ปะเก็นยางที่บุชซึ่ง	ผิวมันวาว / ไม่มีรอยกัดเซาะ สภาพผิวดี / ยึดหยุ่น	<input type="radio"/> ใช้ได้ <input checked="" type="radio"/> ใช้ไม่ได้ <input type="radio"/> ใช้ได้ <input checked="" type="radio"/> ใช้ไม่ได้	<input checked="" type="radio"/> แก้ไขแล้ว <input type="radio"/> รอแก้ไข <input type="radio"/> แก้ไขแล้ว <input type="radio"/> รอแก้ไข	
7	ชุดแท๊ป <input type="radio"/> Off Load <input type="radio"/> On Load 1. สภาพภายนอก 2. ตำแหน่งของแท๊ป 3. กด โกลและการล็อกแน่น	ตำแหน่งแท๊ป 3, ระบบคั้งที่ _____ kV., OLTC ยี่ห้อ _____ รุ่น _____ สภาพดีไม่รื้อร้าว ตรงตำแหน่งที่ถือต้องการ ไม่ลัดขัด / ไม่ยับยั้งขณะลัด	<input checked="" type="radio"/> ใช้ได้ <input type="radio"/> ใช้ไม่ได้ <input checked="" type="radio"/> ใช้ได้ <input type="radio"/> ใช้ไม่ได้ <input checked="" type="radio"/> ใช้ได้ <input type="radio"/> ใช้ไม่ได้	<input type="radio"/> แก้ไขแล้ว <input type="radio"/> รอแก้ไข <input type="radio"/> แก้ไขแล้ว <input type="radio"/> รอแก้ไข <input type="radio"/> แก้ไขแล้ว <input type="radio"/> รอแก้ไข	
8	คอนเนคเตอร์ด้านแรงสูงและแรงต่ำ 1. ชนิด HT. _____ 2. ชนิด LT. _____	ไม่มีสนิม / ไม่หลวมคลาย	<input type="radio"/> ใช้ได้ <input checked="" type="radio"/> ใช้ไม่ได้ <input type="radio"/> ใช้ได้ <input checked="" type="radio"/> ใช้ไม่ได้	<input checked="" type="radio"/> แก้ไขแล้ว <input type="radio"/> รอแก้ไข <input checked="" type="radio"/> แก้ไขแล้ว <input type="radio"/> รอแก้ไข	
9	บุชไฮดรอลิก <input type="radio"/> มี <input checked="" type="radio"/> ไม่มี 1. สภาพภายนอก 2. ก๊าซที่สะสม 3. ฟังก์ชันการทำงาน	สภาพดีไม่รื้อ / กระงมของชัดเจน ไม่มีก๊าซสะสม Contact ทำงานถูกต้อง	รุ่น/ยี่ห้อ: _____ <input type="radio"/> ใช้ได้ <input type="radio"/> ใช้ไม่ได้ <input type="radio"/> ใช้ได้ <input type="radio"/> ใช้ไม่ได้ <input type="radio"/> ใช้ได้ <input type="radio"/> ใช้ไม่ได้	<input type="radio"/> แก้ไขแล้ว <input type="radio"/> รอแก้ไข <input type="radio"/> แก้ไขแล้ว <input type="radio"/> รอแก้ไข <input type="radio"/> แก้ไขแล้ว <input type="radio"/> รอแก้ไข	
10	อุปกรณ์ระบายความดัน <input checked="" type="radio"/> มี <input type="radio"/> ไม่มี 1. สภาพภายนอก	ชนิด <input type="radio"/> ท่อระเบิด <input checked="" type="radio"/> Pressure Relief Device <input type="radio"/> อื่นๆ _____ ปกติ	<input checked="" type="radio"/> ใช้ได้ <input type="radio"/> ใช้ไม่ได้	<input type="radio"/> แก้ไขแล้ว <input type="radio"/> รอแก้ไข	

ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	มาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ	ผลการแก้ไข	หมายเหตุ
11	อุปกรณ์วัดความดัน <input type="radio"/> มี <input checked="" type="radio"/> ไม่มี 1. สภาพภายนอก 2. ค่าความดัน	รุ่น/ชื่อ : ปกติ, หน้าปัดสะอาด มีแรงดันหรือมี Vacuum	<input type="radio"/> ใช้ได้ <input type="radio"/> ใช้ไม่ได้ <input type="radio"/> ใช้ได้ <input type="radio"/> ใช้ไม่ได้	<input type="radio"/> แก้ไขแล้ว <input type="radio"/> รอแก้ไข <input type="radio"/> แก้ไขแล้ว <input type="radio"/> รอแก้ไข	
12	ชุดป้องกัน TR. <input type="radio"/> มี <input checked="" type="radio"/> ไม่มี <input type="radio"/> DGPT2 <input type="radio"/> INTEGRAL SAFETY DETECTOR 1. อุณหภูมิ _____ °C 2. ระดับน้ำมัน 3. แก๊สสะสม 4. ค่าความดัน	สภาพภายนอกดี ปกติ ปกติ ระดับไม่ตก ปกติ ไม่มีการสะสมของแก๊ส มีแรงดันหรือมี Vacuum	<input type="radio"/> ใช้ได้ <input type="radio"/> ใช้ไม่ได้ <input type="radio"/> ใช้ได้ <input type="radio"/> ใช้ไม่ได้ <input type="radio"/> ใช้ได้ <input type="radio"/> ใช้ไม่ได้ <input type="radio"/> ใช้ได้ <input type="radio"/> ใช้ไม่ได้	<input type="radio"/> แก้ไขแล้ว <input type="radio"/> รอแก้ไข <input type="radio"/> แก้ไขแล้ว <input type="radio"/> รอแก้ไข <input type="radio"/> แก้ไขแล้ว <input type="radio"/> รอแก้ไข <input type="radio"/> แก้ไขแล้ว <input type="radio"/> รอแก้ไข	
13	Winding Temperature <input type="radio"/> มี <input checked="" type="radio"/> ไม่มี 1. กระบอก / พลาสติก 2. อุณหภูมิสูงสุด <input type="radio"/> มี <input checked="" type="radio"/> ไม่มี 3. ฟังก์ชันการทำงาน <input type="radio"/> มี <input checked="" type="radio"/> ไม่มี 4. ตั้งอุณหภูมิทำงาน <input type="radio"/> มี <input checked="" type="radio"/> ไม่มี	รุ่น/ชื่อ : ใส่สถานะของเซ็นเซอร์ อุณหภูมิไม่เกิน 100 °C Contact ทำงานถูกต้อง หัดลมทำงานที่ _____ °C	<input type="radio"/> ใช้ได้ <input type="radio"/> ใช้ไม่ได้ <input type="radio"/> ใช้ได้ <input type="radio"/> ใช้ไม่ได้ <input type="radio"/> ใช้ได้ <input type="radio"/> ใช้ไม่ได้ <input type="radio"/> ใช้ได้ <input type="radio"/> ใช้ไม่ได้	<input type="radio"/> แก้ไขแล้ว <input type="radio"/> รอแก้ไข <input type="radio"/> แก้ไขแล้ว <input type="radio"/> รอแก้ไข <input type="radio"/> แก้ไขแล้ว <input type="radio"/> รอแก้ไข <input type="radio"/> แก้ไขแล้ว <input type="radio"/> รอแก้ไข	
14	การระบายความร้อนของหม้อแปลง 1. มีพัดลม <input type="radio"/> มี <input checked="" type="radio"/> ไม่มี 2. สภาพการระบายความร้อน	พัดลมรุ่น / ชื่อ : ทิศทางถูกต้อง, ทำงานถูกต้อง อุณหภูมิโดยรอบไม่เกิน 40 °C	<input type="radio"/> ใช้ได้ <input type="radio"/> ใช้ไม่ได้ <input checked="" type="radio"/> ใช้ได้ <input type="radio"/> ใช้ไม่ได้	<input type="radio"/> แก้ไขแล้ว <input type="radio"/> รอแก้ไข <input type="radio"/> แก้ไขแล้ว <input type="radio"/> รอแก้ไข	
15	การรั่วซึม <input checked="" type="radio"/> น้ำมันหม้อแปลง <input type="radio"/> แก๊สในโครเจน	ไม่มีคราบน้ำมัน มีแรงดันหรือมี Vacuum	<input checked="" type="radio"/> ใช้ได้ <input type="radio"/> ใช้ไม่ได้ <input type="radio"/> ใช้ได้ <input type="radio"/> ใช้ไม่ได้	<input type="radio"/> แก้ไขแล้ว <input type="radio"/> รอแก้ไข <input type="radio"/> แก้ไขแล้ว <input type="radio"/> รอแก้ไข	
16	การเกิดสนิมของตัวถังหม้อแปลง	ไม่ควรมีสนิม	<input checked="" type="radio"/> ใช้ได้ <input type="radio"/> ใช้ไม่ได้	<input type="radio"/> แก้ไขแล้ว <input type="radio"/> รอแก้ไข	
17	สิ่งสกปรกเกาะตามตัวถังหม้อแปลง	ไม่มีฝุ่น, สิ่งสกปรกเกาะ	<input type="radio"/> ใช้ได้ <input checked="" type="radio"/> ใช้ไม่ได้	<input checked="" type="radio"/> แก้ไขแล้ว <input type="radio"/> รอแก้ไข	
18	น็อต / สกรูของตัวถัง และอุปกรณ์ทุกจุด	ไม่หลวมหรือคลาย	<input checked="" type="radio"/> ใช้ได้ <input type="radio"/> ใช้ไม่ได้	<input type="radio"/> แก้ไขแล้ว <input type="radio"/> รอแก้ไข	
19	สายกราวด์ต่อลงดินของตัวถัง	ขันแน่น / สะอาด / น้อยกว่า 5 Ω	<input checked="" type="radio"/> ใช้ได้ <input type="radio"/> ใช้ไม่ได้ วัดได้ 6 Ω	<input type="radio"/> แก้ไขแล้ว <input type="radio"/> รอแก้ไข <input type="radio"/> ไม่สามารถทำการตรวจสอบได้	
20	อุปกรณ์ป้องกันด้านแรงสูง 1. อาร์คชังเกอร์ <input checked="" type="radio"/> มี <input type="radio"/> ไม่มี 2. ล้อฟ้า <input checked="" type="radio"/> มี <input type="radio"/> ไม่มี	ระบบไฟ LV 11, 12 22, 24 33 ระยะ C มม. 88 157 221 สภาพดี	<input checked="" type="radio"/> ใช้ได้ <input type="radio"/> ใช้ไม่ได้ <input checked="" type="radio"/> ใช้ได้ <input type="radio"/> ใช้ไม่ได้	<input type="radio"/> แก้ไขแล้ว <input type="radio"/> รอแก้ไข <input type="radio"/> แก้ไขแล้ว <input type="radio"/> รอแก้ไข	ระยะ C คือ ระยะห่างระหว่าง ขั้วอาร์คชังเกอร์
21	ค่าแรงดันไฟฟ้าจ่ายออกด้านแรงต่ำ ขณะที่ไม่มีโหลด	ไม่เกิน ± 5% V <sub>ab</sub> _____ V, V <sub>bc</sub> _____ V, V <sub>ac</sub> _____ V, V <sub>an</sub> _____ V	<input checked="" type="radio"/> ใช้ได้ <input type="radio"/> ใช้ไม่ได้	<input type="radio"/> แก้ไขแล้ว <input type="radio"/> รอแก้ไข	
22	ค่ากระแสไฟฟ้าขณะใช้งานปกติ	I <sub>A</sub> _____ A., Load _____ %, I <sub>B</sub> _____ A., Load _____ %, I <sub>C</sub> _____ A., Load _____ %			
23	การเก็บตัวอย่างน้ำมันหม้อแปลง <input checked="" type="radio"/> เก็บ <input type="radio"/> ไม่เก็บ	ตามเอกสารใบทดสอบน้ำมัน	ตามเอกสารใบทดสอบน้ำมัน	<input type="radio"/> แก้ไขแล้ว <input type="radio"/> รอแก้ไข	

รายการใดไม่ได้ทำการตรวจสอบหรือตรวจสอบไม่ได้ให้ระบุ NA (NOT APPLICABLE) ที่ช่องหมายเหตุ

สรุปผลการบำรุงรักษาหลังการปฏิบัติงาน (ให้สรุปผลรวมกับการทดสอบน้ำมันหม้อแปลง (ถ้ามี) )

☒ หม้อแปลงและอุปกรณ์มีสภาพปกติ ☐ หม้อแปลงและอุปกรณ์มีข้อแก้ไข / ปรับปรุงบ้างเล็กน้อย ☐ หม้อแปลงมีสภาพไม่ดีต้องแก้ไข / ปรับปรุงบ้างทันที

หมายเหตุ



เอกสารแนบที่ 7  
รายงานฉีดพ่นแมลง

---



379 5000 2 Chaolia Road, Wicket, Muang, Phuket 83000 Tel. (076) 244739 Fax: (076) 244735  
E-mail: [ds.lantheang@chakrakul.com](mailto:ds.lantheang@chakrakul.com)

Date. 18/7/68  
 Time of arrival 19.40 L.  
 เวลาเข้า เวลาออก  
 19.40 น. เวลาออก 20.15 น.  
 Client's name นายอรรถสิทธิ์  
 นามของลูกจ้าง  
 Remises for Service. 168 บ.5 พ. 814 0.10 น. 0.10 น.  
 สถานที่บริการ กรุงเทพมหานคร  
 Reported by : ศิริพร นพ.ก.  
 รายงานโดย ผู้บริหารโดย

Date 18 / 11 64 Time of arrival 13.40 น.  
ที่ เวลาเข้า  
Client's name นิพนธ์ ตอโง้วใจ  
นามของลูกจ้าง  
Remises for Service 169 ๑.5 ม.คิตา ๐.๒๖๐ จ.กสท  
ถานบริการ  
Reported by : หิองนัท, นตล.  
รายงานโดย สืบหาญไธ

509 หมู่ 2 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61110 โทร. (076) 244789 แฟกซ์ (076) 244735  
E-mail: de.ardhouse@netmail.com

539 หมู่ 2 อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 76100 โทร. (076) 244789 แฟกซ์ (076) 244735  
539 Moo 2 Chaofa Road, Wichit, Muang, Phukhet 83000 Tel. (076) 244789 Fax: (076) 244735  
E-mail: debarbousing@hotmail.com

This is to certify that we De. Land Housing Services Co., Ltd. have had carried out the serviced for  
Pest Control at your premises below as per contract no. ...., as follows :

บริษัท ดี แลนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ขอเรียนว่าค่าบริการเพื่อควบคุม แหล่ง / หัตถ์ ณ สถานที่ของท่าน ตามสัญญาเลขที่... DRV ๖๕๐๔/๐๒ ...นี้แล้ว ดังต่อไปนี้

**Pest Covered** : Termites ☐ Anis ☒ Cockroaches ☒ Rats/Mice ☒ Mosquito ☒  
แมลง/สัตว์ที่ควบคุม : ปลวก, มด, แผลงสาบ, หนู, ยุง

Others.....

Treatment Report  
รายงานการดูแลรักษา

[illegible]Recommendation  
**ข้อแนะนำ**

No.	Date	Time of arrival	Time of departure
228167	16/3546		

Client's name: นางสาวศุภากริณี นิลน้อย เวลาเข้า งาน  
 มารับของลูกค้า 168 นก 5 นก / 0 นก นก  
 Premises for Service

สถานที่บริการ : วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี  
Reported by : นายสุวิทย์ วัฒนศิริ  
นางนงนุช วัฒนศิริ  
Received by : นายสุวิทย์ วัฒนศิริ  
นางนงนุช วัฒนศิริ

ප්‍රකාශන

3361

This is to certify that we De. Land Housing Services Co., Ltd. have had carried out the serviced for  
Pest Control at your premises below as per contract no. .... as follows :

บริษัท ดี แลนด์ เอ็นจิเนียจิ้ง เซอร์วิส จำกัด ขอเรียนแจ้งว่าได้รับบริการเพื่อควบคุม แสง / ศัตรู ณ สถานที่ของท่าน ตามสัญญาเลขที่ **PN 9426104** .....ไว้แล้ว ดังต่อไปนี้

**Pest Covered** : Termites ☒ Ants ☐ Cockroaches ☐ Rats/Mice ☐ Mosquito ☐  
 แมลง/สัตว์ที่ควบคุม : ปลวก, มด, เงิงสาป, หนู, บจ

Others.....

**Treatment Report**  
**รายงานผลการรักษา**

รายงานการ  
meanment report

Recommendation  
ข้อเสนอแนะ

Date	Time of arrival	Time of departure
22/8/69	14.25	16.00

[illegible]

รายงานบริการ  
Reported by : ๗/ ๖๔๖๓ - ๖๔๖๔ ๕๐๗๖๖  
นางนิตยา  
Received by : ผู้บริหารโดย

3517



รายงานผลการ  
 Reported by : อภิสิทธิ์ อัครนุรักษ์  
 รายงานโดย  
 Received by : ฉัตรกมลไทย  
 สหกิจ



บริษัท ดี. แลนด์ เฮ้าซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  
DE. LAND HOUSING SERVICES CO., LTD.

59 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10110 โทร. (076) 244789 แฟกซ์ (076) 244735  
59 Moo 2 Chaotha Road, Wicha, Muang, Phuket 83000 Tel. (076) 244789 Fax: (076) 244735  
E-mail: de.landhousing@gmail.com

No. 3540

This is to certify that we De. Land Housing Services Co.,Ltd. have had carried out the serviced for Pest Control at your premises below as per contract no. .... as follows :

บริษัท ดี. แลนด์ เฮ้าซิ่ง เซอร์วิส จำกัด ขอยืนยันว่าได้ให้บริการเพื่อควบคุม แมลง / ศัตรู ณ สถานที่ของท่าน ตามสัญญาเลขที่ DRV 21/04/09 ไว้แล้ว ดังต่อไปนี้

Pest Covered : Termites ☐ Ants ☒ Cockroaches ☒ Rats/Mice ☒ Mosquito ☒  
แมลง/ศัตรูที่ควบคุม : ปลวก, มด, แมลงสาบ, หนู, ฝูง

Others.....  
อื่น ๆ

Treatment Report  
รายงานการดูแลรักษา

- จัดทำบริการตรวจสอบและกำจัดแมลงศัตรูพืชในสวนผัก มีจุดพบแมลงปลวก ๓๐ ต้น  
บริเวณ ทางเดิน รอบรั้ว ปี 1-4 ของบ้าน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา แมลง  
ปลวก กระทบต่ออายุการใช้งานของบ้าน ทำความสะอาด บริเวณรอบรั้ว และ  
กำจัดแมลงสาบบริเวณ  
- ตรวจสอบและกำจัดแมลงสาบ ๗ اتاق ทางเดิน และในห้องน้ำ  
บน  
- ตรวจสอบและกำจัดแมลงสาบ ๗ اتاق และห้องครัว ทางเดิน และ  
ในห้องน้ำ

Recommendation  
ข้อเสนอแนะ

\* ข้อพึงปฏิบัติ 118, 109, 119, 119, 106, 015 \*

Date 9/11/67 Time of arrival 19.30น. Time of departure 15.30น.  
วันที่ เวลาเข้า เวลาออก

Client's name นิคมสงครามสุข ทรัพย์คนใจดี  
นามของลูกค้า

Premises for Service 168 ม.วิจิตร 0.160 อ.ภูเก็ต  
สถานที่บริการ

Reported by : พงษ์พันธ์ อัครพันธ์  
รายงานโดย

Received by :  
ผู้รับทราบโดย



บริษัท ดี. แลนด์ เฮ้าซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  
DE. LAND HOUSING SERVICES CO., LTD.

59 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10110 โทร. (076) 244789 แฟกซ์ (076) 244735  
59 Moo 2 Chaotha Road, Wicha, Muang, Phuket 83000 Tel. (076) 244789 Fax: (076) 244735  
E-mail: de.landhousing@gmail.com

No. 3539

This is to certify that we De. Land Housing Services Co.,Ltd. have had carried out the serviced for Pest Control at your premises below as per contract no. .... as follows :

บริษัท ดี. แลนด์ เฮ้าซิ่ง เซอร์วิส จำกัด ขอยืนยันว่าได้ให้บริการเพื่อควบคุม แมลง / ศัตรู ณ สถานที่ของท่าน ตามสัญญาเลขที่ DNV 21/02/01 ไว้แล้ว ดังต่อไปนี้

Pest Covered : Termites ☒ Ants ☐ Cockroaches ☐ Rats/Mice ☐ Mosquito ☐  
แมลง/ศัตรูที่ควบคุม : ปลวก, มด, แมลงสาบ, หนู, ฝูง

Others.....  
อื่น ๆ

Treatment Report  
รายงานการดูแลรักษา

- จัดทำบริการตรวจสอบและกำจัดแมลงศัตรูพืชในสวนผัก มีจุดพบแมลงปลวก ๓๐ ต้น  
บริเวณ ทางเดิน รอบรั้ว ปี 1-4 ของบ้าน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา แมลง  
ปลวก กระทบต่ออายุการใช้งานของบ้าน ทำความสะอาด บริเวณรอบรั้ว และ  
กำจัดแมลงสาบบริเวณ

ผู้รับแจ้งอาการ

Recommendation  
ข้อเสนอแนะ


Date 9/11/67 Time of arrival 19.30น. Time of departure  
วันที่ เวลาเข้า เวลาออก

Client's name นิคมสงครามสุข ทรัพย์คนใจดี  
นามของลูกค้า

Premises for Service 168 ม.วิจิตร 0.160 อ.ภูเก็ต  
สถานที่บริการ


Reported by : พงษ์พันธ์ อัครพันธ์  
รายงานโดย

Received by :  
ผู้รับทราบโดย



No.

**บริษัท ด. แลนด์ โฮวซิง เซอร์วิส จำกัด**  
**DE. LAND HOUSING SERVICES CO., LTD.**  
 5/9 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน กม.15 เมือง จ.ปทุมธานี (78) 244735  
 5/9 Moo 2 Chaotha Road, Wechi, Muang, Phuket 93000 Tel. (976) 244735 Fax: (976) 244735  
 E-mail : [de.landhousing@hotmail.com](mailto:de.landhousing@hotmail.com)



No. 4334

5/9 หมู่ 2 บ้านฟ้า ส.ร. ๖๖๖ โทร. (076) 244783 แฟกซ์ (076) 244735  
5/9 Moo 2 Chaofa Road, Wichit, Muang, Phusai 83600 Tel. (076) 244789 Fax: (076)  
E-mail: de-lan-housing@hotmail.com

This is to certify that we De. Land Housing Services Co., Ltd. have had carried out the serviced for Pest Control at your premises below as per contract no.....as follows :

บริษัท ดี แลนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ขอยืนยันว่าให้บริการเพื่อควบคุม แผลง / ตัด ณ สถานที่ของทาง  
ตามสัญญาเลขที่ DRV 2A/04 03 ไว้แล้ว ดังต่อไปนี้

Pest Covered : Termites ☐ Ants ☒ Cockroaches ☒ Rats/Mice ☒ Mosquito ☒

แมลงศัตรูที่ควบคุม : ปลวก, มด, แมลงสาบ, หนู, 20

Others.....

Treatment Report  
รายงานการดูแลรักษา

[illegible]

Углеродный потенциал воды в 100 раз больше, чем в атмосфере.

[illegible]

\* 262 281 601 711 811 901 999 999 999 999 \*

Date 19/10/67 Time of arrival 14.00 L. Time of departure 16.30 L.  
เวลาเข้า                      เวลาออก                     

เวลาออก  
เวลาเข้า  
Client's name.....  
นามของลูกค้า

Premises for Service 168 M.5 ๗.๕๐๗ ๐.๑๐๖ P.๗๕๗

สถานที่บริการ : Chang, To Reported by : Chang, To Received by : ผู้แทนไทย  
รายงานโดย

This is to certify that we De. Land Housing Services Co., Ltd. have had carried out the serviced for  
 Pest Control at your premises below as per contract no. .... as follows :

บริษัท ดี แลนด์ เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส จำกัด ขอชี้แจงว่าให้บริการเพื่อควบคุม แผลง / รัศมี ณ สถานที่ของทาง  
ตามสัญญาเลขที่ DNV 24/09/01 นี้แล้ว ดังต่อไปนี้

Pest Covered : Termites ☒ Ants ☐ Cockroaches ☐ Rats/Mice ☐ Mosquito ☐  
 แมลงศัตรูที่ควบคุม : ปลวก, มด, แมลงสาบ, หนู, ยุง

Others.....

Treatment Report

[illegible]

06/05/2019 14:50

Recommendation  
ข้อเสนอแนะ

Date 19 / 12 / 67  
 Time of arrival 14.00L.  
 Time of departure 16.30L.  
 เวลาถึง เวลาออก

Client's name..... นางสาวกมลทิพย์ นิลนิตยา เวลาเข้า ..... เวลาออก .....

จำนวนของลูกคา 168 ม.5 1788 0.1302 ๗.๗๖๖

รายงานกิจกรรม  
 Reported by : รุ่งอรุณ ใจ  
 นกนที  
 Received by : ผู้บริหารโดย

เอกสารแนบที่ 8

ใบเสร็จมูลฝอย

---



074

นางสาวเนติวิมลรัตน์ นามแก้ว  
83-0000000-0-0-0000000  
นางสาวเนติวิมลรัตน์ นามแก้ว  
83-0000000-0-0-0000000  
นางสาวเนติวิมลรัตน์ นามแก้ว  
83-0000000-0-0-0000000

1. *Staphylococcus aureus*

...and...

**THE**

จำนวนเงิน	๐/๖ ๖๐๔ ๐๘7
เลขบัญชีเงินฝาก	0 ๐๑40 ๑๙๘7 17 ๑
วันที่	๑4/๓/๒๕๖๓
ณ	183 หมู่ ๕ บ้านวังบัว ตำบลวังบัว อำเภอเมือง
จังหวัด	จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับที่	รายการ	วันที่	จำนวนเงิน
1	ค่าจ้างเหมาบริการ	25/1	5,000
			5,000

2007

0004

11-20-2011  
2011-11-20  
2011-11-20

021

1111

มหาวิทยาลัยสุโขทัย  
83 ซอยพระรามที่ 9 อ.พระนครศรี  
ตำบลเมือง อ.เมือง สุโขทัย  
โทรศัพท์ 085-724976, 087-667910  
แฟกซ์ 087-667910 โทรสาร 087-667910

111

iii.

Continued

ผู้จัดทำ	นิพนธ์พัฒนารัตนาโชติ, อรุณ, สมณ โสภณธรรม, สกัญจนาภา ไชยกุล
ที่ตั้ง	143 หมู่ 5 ตำบลวัดชี ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
	8 กรกฎาคม 2560
เลขที่ผู้พิมพ์	9-9946 62587 17-9
โทรศัพท์	076 604 667

[illegible]

1341

[illegible][illegible]



manuscript 1802.00034732

299109310  
299109310

121

2000

[illegible]

1914

เอกสารแนบที่ 9  
ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า/น้ำ

---



အမှတ်ပေး အကျဉ်းချုပ် တောင်းခံချက်

หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

241.5307.66/877803002673

เรื่อง  
เรื่องเล่า

4635.7  
KPL 57.194.14

มูลค่าเพิ่มทางไฟฟ้า: 68.5 ล้านบาท

ข้อมูลสถานะบัญชีไฟฟ้าประจำเลขหมายดังกล่าว มีดังนี้

๒๖) การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๔๗

**๓) การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ**

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2567

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขใบไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทมิเตอร์	แรงดัน	จำนวน	วันที่อ่านหน่วย
K06101	KPUK9820 - 0200024368724	6500645862	3124	22-33 KV	1200	28/08/2567

เลขที่อ่านถ่านวัดโดยสายถ่านก่อน	มิเตอร์หน่วยที่กล่าว	จำนวนเงิน (บาท)
P 0.599	0.530	19.77
OP 0.618	0.550	19.48
H 0.584	0.520	18.34

ค่า FT รวมผลผลิต (บาทต่อหน่วย)	0.3972
ค่า FT รวมขนส่ง (บาทต่อหน่วย)	0.0000
ค่า FT รวมจำหน่าย (บาทต่อหน่วย)	0.0600
รวมค่า FT (บาทต่อหน่วย)	0.3972
หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	9,845.99
รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	3,911.22

[illegible]


หักเงินเดอรับย่อย 31,397.00 หน่วย

รวมเงินที่ต่อจาก... = เงินแห่งพระพรที่ยิ่งใหญ่มาสดา...

โครงการฯ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖

บทเพลงที่ ๑๐๖

**การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ**



ભુવેશ્વરજીનાં

“เอกสารลับที่ตำรวจมอดินแดง ไปดักจับการฉ้อโกง”

ดูด้วย: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต





[illegible][illegible]

1870-1871

10 *Journal of Management Inquiry* 18(1)



1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.



Waverley

[illegible]

၀၆-၁၃ မိုး၊ မိုးခန့်ခွဲမှုနှင့် ရေပိုမိုသော အချိန် ၀၆-၁၃ မိုး၊ မိုးခန့်ခွဲမှုနှင့် ရေပိုမိုသော အချိန်

[illegible]

$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

*Journal of Interpersonal Violence* 26(10)



Figure 1. The effect of the concentration of the *Agaricus bisporus* spores on the growth of *Agaricus bisporus* on the substrate.




Figure 1. Schematic representation of the experimental design. The subjects were divided into two groups: the control group (CG) and the intervention group (IG). The CG received a standard care (SC) program, while the IG received a SC program plus a cognitive-behavioral intervention (CBI). The IG was further divided into two subgroups: the IG-1 and the IG-2. The IG-1 received the CBI for 4 weeks, while the IG-2 received the CBI for 8 weeks. The subjects were assessed at baseline (T0), after 4 weeks (T1), and after 8 weeks (T2). The subjects were also assessed at T3, 12 weeks after the end of the intervention. The subjects were assessed at T0, T1, T2, and T3. The subjects were assessed at T0, T1, T2, and T3. The subjects were assessed at T0, T1, T2, and T3.

106/137 หมู่ 7 ต.นาหว้า อ.นาแก จ.น่าน  
83120 โทรศัพท์ : 06 319173

626,736

**Abstract**

$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta(x-a) dx = f(a)$

Call

Chlorine

[illegible]

151-152

01.000501.0000

# THE UNIVERSITY OF CHICAGO

นางสาวกนกวรรณ นามะ  
นายก อบจ. นนทบุรี 62546



4300

Invoice Details		Invoice Number: 0094002587179		Invoice Date: 12/16/2025	
Customer Information		Customer Name: บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด		Customer Address: 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10300	
Product Details		Product Name: บริการโอนเงิน		Product Code: 001	
Quantity		Quantity: 1		Unit Price: 22,645.15	
Total Amount		Total Amount: 22,645.15		Tax Amount: 0.00	
Grand Total		Grand Total: 22,645.15		Net Total: 22,645.15	

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (Receipt/TAX Invoice)  
เลขที่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี: 0094002587179  
วันที่ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี: 12/16/2025  
มูลค่ารวม: 22,645.15 บาท  
ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 0.00 บาท  
รวม: 22,645.15 บาท

60160

Invoice Details		Invoice Number: 0094002587179		Invoice Date: 12/16/2025	
Customer Information		Customer Name: บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด		Customer Address: 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10300	
Product Details		Product Name: บริการโอนเงิน		Product Code: 001	
Quantity		Quantity: 1		Unit Price: 22,645.15	
Total Amount		Total Amount: 22,645.15		Tax Amount: 0.00	
Grand Total		Grand Total: 22,645.15		Net Total: 22,645.15	

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (Receipt/TAX Invoice)  
เลขที่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี: 0094002587179  
วันที่ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี: 12/16/2025  
มูลค่ารวม: 22,645.15 บาท  
ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 0.00 บาท  
รวม: 22,645.15 บาท



เอกสารแนบที่ 10

รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

---

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง บริษัท ชานใต้ เซฟตี้ จำกัด  
หมายเลขทะเบียน ๐๕๒ หนบดอญ 3 พงศกัณฐ 2567  
อ้างอิงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม เลขที่ จด.015/2566 ลงวันที่ 9 มกราคม 2566

หัวข้อ 1 รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

1. ข้อมูลสถานที่ประกอบกิจการที่ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
ชื่อสถานที่ประกอบกิจการ บริษัท สเปซ คอนโดมิเนียม  
ประเภทกิจการ คอนโดมิเนียม  
ที่ตั้งเลขที่ 168 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน -  
ตำบล/แขวง 3 มิตร อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ภูเก็ต  
โทรศัพท์ 076-604667 โทรสาร -  
2. วัน/เดือน/ปี ที่ฝึกซ้อม 24 มกราคม 2566  
3. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง 8 คน หญิง 5 คน ชาย 3 คน  
4. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 8 คน หญิง 3 คน ชาย 3 คน  
5. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 2 นาที  
(เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)

# รายงาน

## ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

### นิติบุคคลอาคารชุด สเปซ คอนโดมิเนียม

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลวิจิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖

## หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ.๐๔๒

บริษัท ชานใต้ เซฟตี้ จำกัด

เลขที่ ๑๘๙/๒ หมู่ ๑๐ ถนนตรัง-ปะเหลียน

ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ๙๒๐๐๐

โทร. ๐๙๕-๕๓๒๑๒๓, ๐๙๕-๕๓๒๑๐-๑



## บริษัท ซานโต้ เซฟตี้ จำกัด

189/2 หมู่ 10 อ.ศรี-ปะเท่ห์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 92000  
โทร.075-572123, 572070 แฟกซ์.075-572072  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0925558000122  
E-mail : santo.safety@hotmail.com

\*\*\*\*\*

### กำหนดการฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

#### สถานประกอบการ

นิติบุคคลอาคารชุด สปช. คอนโดมิเนียม

ตั้งอยู่ที่ 168 หมู่ที่ 5 ตำบลวิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83000 โทร.076-604667

#### วันที่ฝึกอบรม

วันที่ 24 มกราคม 2566

เวลา	เนื้อหาวิชา	ผู้รับผิดชอบ/วิทยากร
13.00 น. - 16.00 น.	<ul style="list-style-type: none"><li>- แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบการ</li><li>- แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบการ</li><li>- การค้นหาช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย</li><li>- ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามแผนของสถานประกอบการ</li><li>- สรุปผลการฝึกซ้อม</li></ul>	นายพรรัตน์ ปริพันธ์

เจ้าหน้าที่ประสานงานและควบคุม



แบบ ดพฝ. ๒

### ใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ. ๐๔๒

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ถนนมิตรภาพ เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

อนุญาตให้บริษัท ซานโต้ เซฟตี้ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๙/๒ หมู่ที่ ๑๐ ถนนศรี-ปะเท่ห์ ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๗ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายบรรณรัตน์ ศรีสุใส)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รายชื่อวิทยากรแบบท้ายใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
บริษัท ชานใต้ เซฟตี้ จำกัด  
ใบอนุญาตเลขที่ ดพผ. ๐๔๒

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| ๑. นายพรรัตน์   | บริษัท         |
| ๒. นายสมบุรณ์   | เจริญรัชชัย    |
| ๓. นายวัชรพล    | รัตนโยธินไพศาล |
| ๔. นายสมเกียรติ | เลอะพานิชกุล   |
| ๕. นายพลการ     | แก้วตาล        |
| ๖. นายบุญยิ่ง   | มันสีเขียว     |
| ๗. นายเสนอ      | คงสบาย         |

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗


ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายวรรณรัตน์ ศรีสุใส)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



เลขทะเบียนอุตสาหกรรมที่ ดพผ.๖๖/๐๐๗

บริษัท ชานใต้ เซฟตี้ จำกัด  
SANTO SAFETY CO.,LTD.




ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพผ.๐๔๒  
มอบผู้บังคับการนี้ให้ถือแสดงว่า

นิติบุคคลอาคารชุด สเปซ คอนโดมิเนียม

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐

ได้ดำเนินการที่ซื้อดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับกาป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๔  
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนพนักงานที่ร่วมฝึกซ้อม ๘ คน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖



รวมอยู่ในเล่มนี้

ร่วมใจช่วยกันแบ่งภาระฝึกสอนเฉพาะหน้าที่  
นี้สู่ยุคกลางยุค สเปซ ทอมได้นิยม

วันที่ 24 มกราคม 2566

[illegible]

ประมวลภาพ

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
นิสิตบุคลากรฯ จุฬ ศปสร คอน โดมินเทียม  
วันที่ 24 มกราคม 2566



ประชุมชี้แจงแผนการดับเพลิงและแผนอพยพหนีไฟ



ประมวลภาพ

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
นิสิตบุคลากรฯ จุฬ ศปสร คอน โดมินเทียม  
วันที่ 24 มกราคม 2566



การจัดองค์ประกอบการดับเพลิงและแผนอพยพหนีไฟ





ประมวลภาพ

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
• นิติบุคคลอาคารชุด สปสร คอนโดมิเนียม

วันที่ 24 มกราคม 2566



ทีมดับเพลิงใช้ถังดับเพลิงดับไฟจำลอง



ประมวลภาพ

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
• นิติบุคคลอาคารชุด สปสร คอนโดมิเนียม

วันที่ 24 มกราคม 2566




พนักงานอพยพไปยังจุดรวมพล



ประมวลภาพ

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
นิสิตบุคลากรฯ รพช. ตอน โคกนิ่มน้อย

วันที่ 24 มกราคม 2566



ผู้เข้าร่วมการซ้อมดับเพลิง ได้รับทราบว่าสามารถดับเพลิงได้แล้ว จึงส่งเด็กฝึกมาอพยพหนีไฟ

