

ภาคผนวก ค

แบบตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย

ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน
เดือน..... ๒๕๖๓..... บ่อน้ำบำบัดน้ำเสีย A

ระบบไฟฟ้า

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี) หน่วย	การแก้ไข ระบุ	หมายเหตุ บันทึก
	ปกติ	ผิดปกติ			
1. ตรวจสอบ ระบบ	✓				ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
2. ไทมเมอร์ / ปลั๊ก / กราวด์ / สายไฟ	✓				~

เครื่องจักร

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี) หน่วย	การแก้ไข ระบุ	หมายเหตุ บันทึก
	ปกติ	ผิดปกติ			
เครื่องเติมอากาศ					
1. เครื่องมอเตอร์ 1 ระบบ AS	✓				
2. เครื่องมอเตอร์ 2 ระบบ AS	✓				ตรวจสอบระบบมอเตอร์
3. เครื่องแอร์บีม 1 บ่อเสส AS	✓				ทำความสะอาดอากาศด้วยละ 1 ครั้ง
4. เครื่องแอร์บีม 2 บ่อเสส AS	✓				
บ่มสับน้ำเสีย					
1. บ่อเซฟติค (ถนน)	✓				
2. บ่อตะแกรง (ฟุตบาท)	✓				
3. ห้องรีเทิร์น	✓				
4. เสริม ห้องรีเทิร์น	✓				
5. ห้องน้ำใส	✓				
					ภาคผนวก ค/1

FM-WES-MTD 010/63

ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน
เดือน..... ๒๕๖๓..... บ่อน้ำบำบัดน้ำเสีย A

อุปกรณ์อื่นๆ

	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี) หน่วย	การแก้ไข ระบุ	หมายเหตุ บันทึก
	ปกติ	ผิดปกติ			
1. ชุดเตือนระบบสูบน้ำมีปัญหา	✓				
2. อุปกรณ์เติมคลอรีน	✓				

พื้นที่ ความสะอาด

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี) หน่วย	การแก้ไข ระบุ	หมายเหตุ บันทึก
	ปกติ	ผิดปกติ			
1. บ่อเซฟติค (บ่อใต้ถนน)	✓				
2. ห้องบ่มสับน้ำ บ่อเซฟติค	✓				
3. บ่อ AS	✓				
4. บ่อสแตนเลส	✓				
5. ห้องเครื่อง RO	✓				

ผู้ตรวจสอบ.....

หัวหน้าแผนก.....

ภาคผนวก ค/2

FM-WES-MTD 010/63

ตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน
เดือน สิงหาคม บ่อบำบัดน้ำเสีย A

ระบบไฟฟ้า

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี) หน่วย	การแก้ไข ระบุ	หมายเหตุ บันทึก
	ปกติ	ผิดปกติ			
1. ตู้ควบคุม ระบบ	✓				- จัด ทำตาม ๕-๓๓๗๗
2. ไทมเมอร์ / ปลั๊ก / กราวด์ / สายไฟ	✓				- ตรวจจุดต่อสาย ไฟฟ้า(ปกติ)

เครื่องจักร

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี) หน่วย	การแก้ไข ระบุ	หมายเหตุ บันทึก
	ปกติ	ผิดปกติ			
เครื่องเติมอากาศ					
1. เครื่องมาสเตอร์ 1 ระบบ AS	✓				ตรวจ 5337 ตาม 1.1๕ หิมัน ใน เครื่อง คส. - ทำความสะอาดถังอากาศ - ทำความสะอาดถังอากาศ
2. เครื่องมาสเตอร์ 2 ระบบ AS	✓				
3. เครื่องแอร์ปั๊ม 1 บ่อเลส AS	✓				
4. เครื่องแอร์ปั๊ม 2 บ่อเลส AS	✓				
บ่อบำบัดน้ำเสีย					
1. บ่อเซฟติค (ถนน)	✓				
2. บ่อตะแกรง (ฟุตบอล)	✓				
3. ห้องรีเทิร์น	✓				
4. เสริม ห้องรีเทิร์น	✓				
5. ห้องน้ำใส	✓				ภาคผนวก ค/3

FM-WES-MTD 010/55

ตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน
เดือน สิงหาคม บ่อบำบัดน้ำเสีย A

อุปกรณ์อื่นๆ

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี) หน่วย	การแก้ไข ระบุ	หมายเหตุ บันทึก
	ปกติ	ผิดปกติ			
1. ชุดเตือนระบบสูบน้ำมีปัญหา	✓				- ระบบทำงาน ปกติ
2. อุปกรณ์เติมคลอรีน	✓				

พื้นที่ ความสะอาด

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี) หน่วย	การแก้ไข ระบุ	หมายเหตุ บันทึก
	ปกติ	ผิดปกติ			
1. บ่อเซฟติค (บ่อใต้ถนน)	✓				ภาคผนวก ค/4
2. ห้องบ่มสูบน้ำ บ่อเซฟติค	✓				
3. บ่อ AS	✓				
4. บ่อสแตนเลส	✓				
5. ห้องเครื่อง RO	✓				

ผู้ตรวจสอบ.....

หัวหน้าแผนก.....

ภาคผนวก ค/4

FM-WES-MTD 010/53

ตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน
เดือน.....กันยายน..... บ่อน้ำบำบัดน้ำเสีย A

ระบบไฟฟ้า

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี)	การแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	หน่วย	ระบุ	บันทึก
1. ตู้ควบคุม ระบบ	✓				- ทำตามคู่มือ
2. โหมดเมอร์ / ปลั๊ก / กราวด์ / สายไฟ	✓				

เครื่องจักร

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี)	การแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	หน่วย	ระบุ	บันทึก
เครื่องเติมอากาศ					
1. เครื่องมาสเตอร์ 1 ระบบ AS	✓				ตรวจสอบระดับน้ำในเครื่อง
2. เครื่องมาสเตอร์ 2 ระบบ AS	✓				
3. เครื่องแอร์ปั๊ม 1 บ่อเลต AS	✓				- ทำตามคู่มือ
4. เครื่องแอร์ปั๊ม 2 บ่อเลต AS	✓				
ปั๊มสูบน้ำเสีย					
1. บ่อเซฟติค (ถนน)	✓				
2. บ่อตะแกรง (ฟุตบาท)	✓				
3. ห้องรีเทิร์น	✓				
4. เสริม ห้องรีเทิร์น	✓				
5. ห้องน้ำใส	✓				
					ภาคผนวก ค/5

FM-WES-MTD 010/63

ตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน
เดือน.....กันยายน..... บ่อน้ำบำบัดน้ำเสีย A

อุปกรณ์อื่นๆ

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี)	การแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	หน่วย	ระบุ	บันทึก
1. ชุดเตือนระบบสูบน้ำมีปัญหา	✓				- ตรวจสอบการทำงานปกติ
2. อุปกรณ์เดิมคลอรีน	✓				

พื้นที่ ความสะอาด

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี)	การแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	หน่วย	ระบุ	บันทึก
1. บ่อเซฟติค (บ่อใต้ถนน)	✓				
2. ห้องปั๊มสูบน้ำ บ่อเซฟติค	✓				
3. บ่อ AS	✓				
4. บ่อสแตนเลส	✓				
5. ห้องเครื่อง RO	✓				

ผู้ตรวจสอบ..... หัวหน้าแผนก.....

ภาคผนวก ค/6

FM-WES-MTD 010/63

ตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน
เดือน.....พฤศจิกายน..... บ่อน้ำบำบัดน้ำเสีย A

ระบบไฟฟ้า

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี) หน่วย	การแก้ไข ระบุ	หมายเหตุ บันทึก
	ปกติ	ผิดปกติ			
1. ตรวจสอบ ระบบ	✓				- ทำตามสั่งช่าง
2. ไทมเมอร์ / ปลั๊ก / กราวด์ / สายไฟ	✓				- ตรวจเช็คจุดต่อสาย ปลั๊ก

เครื่องจักร

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี) หน่วย	การแก้ไข ระบุ	หมายเหตุ บันทึก
	ปกติ	ผิดปกติ			
เครื่องเติมอากาศ					
1. เครื่องماسเตอร์ 1 ระบบ AS	✓				
2. เครื่องماسเตอร์ 2 ระบบ AS	✓				
3. เครื่องแอร์ปั้ม 1 บ่อเลส AS	✓				- ทำตามสั่งช่าง. กรอง
4. เครื่องแอร์ปั้ม 2 บ่อเลส AS	✓				- ทำตามสั่งช่าง. กรอง.
บ่มสับน้ำเสีย					
1. บ่อเซฟติค (ถนน)	✓				
2. บ่อตะแกรง (ฟุตบอล)	✓				
3. ห้องรีเวิร์น	✓				
4. เสริม ห้องรีเวิร์น	✓				
5. ห้องน้ำใส	✓				
					ภาคผนวก ค/7

FM-WES-MTD 010/63

ตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน
เดือน.....พฤศจิกายน..... บ่อน้ำบำบัดน้ำเสีย A

อุปกรณ์อื่น ๆ

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี) หน่วย	การแก้ไข ระบุ	หมายเหตุ บันทึก
	ปกติ	ผิดปกติ			
1. ชุดเคื่องระบบสูบน้ำมีปัญหา	✓				
2. อุปกรณ์เติมคลอรีน	✓				เติมคลอรีน 2 ก้อน.

พื้นที่ ความสะอาด

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี) หน่วย	การแก้ไข ระบุ	หมายเหตุ บันทึก
	ปกติ	ผิดปกติ			
1. บ่อเซฟติค (บ่อใต้ถนน)	✓				
2. ห้องบ่มสับน้ำ บ่อเซฟติค	✓				
3. บ่อ AS	✓				
4. บ่อสแตนเลส	✓				
5. ห้องเครื่อง RO	✓				

ผู้ตรวจสอบ.....

หัวหน้าแผนก.....

ภาคผนวก ค/8

FM-WES-MTD 010/63

ตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน
เดือน.....๒๕๖๓..... บ่อบำบัดน้ำเสีย A

ระบบไฟฟ้า

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี) หน่วย	การแก้ไข ระบุ	หมายเหตุ บันทึก
	ปกติ	ผิดปกติ			
1. ตรวจสอบ ระบบ	✓				
2. โหมเมอร์ / ปลั๊ก / กราวด์ / สายไฟ	✓				

เครื่องจักร

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี) หน่วย	การแก้ไข ระบุ	หมายเหตุ บันทึก
	ปกติ	ผิดปกติ			
เครื่องเติมอากาศ	✓				
1. เครื่องมอเตอร์ 1 ระบบ AS	✓				
2. เครื่องมอเตอร์ 2 ระบบ AS	✓				
3. เครื่องแอร์บิม 1 บ่อเสส AS	✓				
4. เครื่องแอร์บิม 2 บ่อเสส AS	✓				
บิมสูบน้ำเสีย	✓				
1. บ่อเซฟติค (ถนน)	✓				
2. บ่อตะแกรง (ฟุตบอล)	✓				
3. ห้องรีเทิร์น	✓				
4. เสริม ห้องรีเทิร์น	✓				
5. ห้องน้ำใส	✓				
					ภาคผนวก ค/9

FM-WES-MTD 010/63

ตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน
เดือน..... บ่อบำบัดน้ำเสีย A

อุปกรณ์อื่น ๆ

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี) หน่วย	การแก้ไข ระบุ	หมายเหตุ บันทึก
	ปกติ	ผิดปกติ			
1. ชุดเตือนระบบสูบน้ำมีปัญหา	✓				
2. อุปกรณ์เติมคลอรีน	✓				

พื้นที่ ความสะอาด

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี) หน่วย	การแก้ไข ระบุ	หมายเหตุ บันทึก
	ปกติ	ผิดปกติ			
1. บ่อเซฟติค (บ่อใต้ถนน)	✓				
2. ห้องบิมสูบน้ำ บ่อเซฟติค	✓				
3. บ่อ AS	✓				
4. บ่อสแตนเลส	✓				
5. ห้องเครื่อง RO	✓				

ผู้ตรวจสอบ.....

หัวหน้าแผนก.....

ภาคผนวก ค/10

FM-WES-MTD 010/63

ตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน
เดือน ธันวาคม ๖๖ บ่อน้ำบำบัดน้ำเสีย A

ระบบไฟฟ้า

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี)	การแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	หน่วย	ระบุ	บันทึก
1. ตรวจสอบ ระบบ	✓				
2. ไทมเมอร์ / ปลั๊ก / กราวด์ / สายไฟ	✓				

เครื่องจักร

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี)	การแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	หน่วย	ระบุ	บันทึก
เครื่องเติมอากาศ					
1. เครื่องมอเตอร์ 1 ระบบ AS		✓		มอเตอร์ไม่ทำงาน	เปลี่ยนมอเตอร์ใหม่
2. เครื่องมอเตอร์ 2 ระบบ AS	✓			ดี	ปกติ (No. 2)
3. เครื่องแอร์บีม 1 บ่อเลส AS	✓			✓	
4. เครื่องแอร์บีม 2 บ่อเลส AS	✓			✓	
บ่มสับน้ำเสีย					
1. บ่อเซฟติค (ถนน)	✓				
2. บ่อตะแกรง (ฟุตบาท)	✓				
3. ห้องรีเวิร์น	✓				
4. เสริม ห้องรีเวิร์น	✓				
5. ห้องน้ำใส	✓				
					ภาคผนวก 8/11

FM-WES-MTD 010/63

ตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน
เดือน..... บ่อน้ำบำบัดน้ำเสีย A

อุปกรณ์อื่นๆ

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี)	การแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	หน่วย	ระบุ	บันทึก
1. ชุดเตือนระบบสูบน้ำมีปัญหา	✓				FL ทิ้งน้ำทิ้ง
2. อุปกรณ์เติมคลอรีน	✓			เติม คลอรีน	

พื้นที่ ความสะอาด

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี)	การแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	หน่วย	ระบุ	บันทึก
1. บ่อเซฟติค (บ่อใต้ถนน)	✓				
2. ห้องบ่มสับน้ำ บ่อเซฟติค	✓				
3. บ่อ AS	✓				
4. บ่อสแตนเลส	✓				
5. ห้องเครื่อง RO	✓				

ผู้ตรวจสอบ.....

หัวหน้าแผนก.....

ภาคผนวก ๙/12

FM-WES-MTD 010/63

ตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน
เดือน...กุมภาพันธ์ ๖๖... บ่อน้ำบำบัดน้ำเสีย B

ระบบไฟฟ้า

รายการ	การทำงาน		สภาพอุปกรณ์ ความปลอดภัย	การบำรุงรักษา / การแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ			
1. ตู้ควบคุม ระบบ	✓		ปกติ		
2. ไทมเมอร์ / ปลั๊ก / กราวด์ / สายไฟ	✓		ปกติ		

เครื่องจักร

เครื่องจักร

รายการ	การทำงาน		สภาพอุปกรณ์ ความปลอดภัย	การบำรุงรักษา / การแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ			
เครื่องเติมอากาศ					
1. ระบบ AS เครื่องเติมอากาศที่ 1	✓		ปกติ		
2. ระบบ AS เครื่องเติมอากาศที่ 2	✓		ปกติ		
3. เครื่องแอร์บิม 1 บ่อเลส AS	✓		ปกติ		
4. เครื่องแอร์บิม 2 บ่อเลส AS	✓		ปกติ		
บิมสูบน้ำเสีย					
1. บ่อแยกตะกอน ฟุตบาท	✓		ปกติ		
2. บ่อพักน้ำใส คอนกรีต	✓		ปกติ		
3. ห้องสูบน้ำเข้าถังบำบัดสแตนเลส	✓		ปกติ		ภาคผนวก ค/13

FM-WES-MTD 010/63

ตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน
เดือน..... บ่อน้ำบำบัดน้ำเสีย B

อุปกรณ์อื่น ๆ

รายการ	การทำงาน		การบำรุงรักษา บันทึกรายละเอียด	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ		
1. ชุดเตือนระบบสูบน้ำมีปัญหา	✓			
2. อุปกรณ์เติมคลอรีน	✓			

พื้นที่ ความสะอาด

รายการ	ความสะอาด		การบำรุงรักษา บันทึกรายละเอียด	หมายเหตุ
	สะอาด	แก้ไข		
1. บ่อแยกตะกอน	✓			
2. บ่อเติมอากาศ AS	✓			
3. บ่อสแตนเลส	✓			
4. ชุดเติมคลอรีน	✓			
5. ตู้ควบคุมระบบ	✓			

ผู้ตรวจสอบ.....

หัวหน้าแผนก.....

ภาคผนวก ค/14

FM-WES-MTD 010/63

ตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน
เดือน กุมภาพันธ์ บ่อบำบัดน้ำเสีย B

ระบบไฟฟ้า

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี) หน่วย	การแก้ไข ระบุ	หมายเหตุ บันทึก
	ปกติ	ผิดปกติ			
1. ตรวจสอบ ระบบ	✓		220 - 230VAC		
2. ไทมเมอร์ / ปลั๊ก / กราวด์ / สายไฟ	✓				ตรวจสอบจากช่างไฟฟ้า

เครื่องจักร

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี) หน่วย	การแก้ไข ระบุ	หมายเหตุ บันทึก
	ปกติ	ผิดปกติ			
เครื่องเติมอากาศ					
1. ระบบ AS ช่องเติมอากาศ	✓				
2. ระบบ AS ช่องตกตะกอน	✓				
3. เครื่องแอร์บิม 1 บ่อเสส AS	✓				ทำตามส.ช่างเครื่องจักร
4. เครื่องแอร์บิม 2 บ่อเสส AS	✓				ทำตามส.ช่างเครื่องจักร
บิมสูบน้ำเสีย					
1. บ่อแยกตะกอน	✓				
2. บ่อน้ำใส	✓				
3. สุ่มขึ้นถังสแตนเลส	✓				
					ภาคผนวก ค/15

FM-WES-MTD 010/63

ตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน
เดือน กุมภาพันธ์ บ่อบำบัดน้ำเสีย B

อุปกรณ์อื่นๆ

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี) หน่วย	การแก้ไข ระบุ	หมายเหตุ บันทึก
	ปกติ	ผิดปกติ			
1. ชุดเตือนระบบสูบน้ำมีปัญหา	✓				
2. อุปกรณ์เติมคลอรีน	✓				เติมคลอรีน 2 ก้อน

พื้นที่ ความสะอาด

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี) หน่วย	การแก้ไข ระบุ	หมายเหตุ บันทึก
	ปกติ	ผิดปกติ			
1. บ่อแยกตะกอน	✓				
2. บ่อเติมอากาศ AS	✓				
3. บ่อสแตนเลส	✓				
4. ชุดเติมคลอรีน	✓				

ผู้ตรวจสอบ.....

หัวหน้าแผนก.....

ภาคผนวก ค/16

FM-WES-MTD 010/63

ตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน
เดือน.....กันยายน..... บ่อน้ำบำบัดน้ำเสีย B

ระบบไฟฟ้า

รายการ	การทำงาน		สภาพอุปกรณ์ ความปลอดภัย	การบำรุงรักษา / การแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ			
1. ตู้ควบคุม ระบบ	✓				- ทำความสะอาด ตู้
2. ไทมเมอร์ / ปลั๊ก / กราวด์ / สายไฟ	✓				- ตรวจสอบจุดต่อสายไฟ

เครื่องจักร

รายการ	การทำงาน		สภาพอุปกรณ์ ความปลอดภัย	การบำรุงรักษา / การแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ			
เครื่องเติมอากาศ					
1. ระบบ AS เครื่องเติมอากาศที่ 1	✓				- ทำความสะอาดกรอง - ทำความสะอาดกรอง
2. ระบบ AS เครื่องเติมอากาศที่ 2	✓				
3. เครื่องแอร์บีมี 1 บ่อเส AS	✓				
4. เครื่องแอร์บีมี 2 บ่อเส AS	✓				
ปั๊มสูบน้ำเสีย					
1. บ่อแยกตะกอน ฟลูตบา	✓				ภาคผนวก ค/17
2. บ่อพักน้ำใส คอนกรีต	✓				
3. ห้องสูบน้ำเข้าถังบำบัดแอสแตนเลส	✓				

FM-WES-MTD 010/63

ตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน
เดือน.....กันยายน..... บ่อน้ำบำบัดน้ำเสีย B

อุปกรณ์อื่นๆ

รายการ	การทำงาน		การบำรุงรักษา บันทึกรายละเอียด	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ		
1. ชุดเตือนระบบสูบน้ำมีปัญหา	✓			
2. อุปกรณ์เติมคลอรีน	✓			- เติมน้ำคลอรีน 2 ก้อน

พื้นที่ ความสะอาด

รายการ	ความสะอาด		การบำรุงรักษา บันทึกรายละเอียด	หมายเหตุ
	สะอาด	แก้ไข		
1. บ่อแยกตะกอน	✓			
2. บ่อเติมอากาศ AS	✓			
3. บ่อแอสแตนเลส	✓			
4. ชุดเติมคลอรีน	✓			
5. ตู้ควบคุมระบบ	✓			

ผู้ตรวจสอบ.....

หัวหน้าแผนก.....

ภาคผนวก ค/18

FM-WES-MTD 010/63

ตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน
เดือน พฤศจิกายน บ่อน้ำบำบัดน้ำเสีย B

ระบบไฟฟ้า

รายการ	การทำงาน		สภาพอุปกรณ์ ความปลอดภัย	การบำรุงรักษา / การแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ			
1. ตรวจสอบ ระบบ	✓				- ทำตามสัปดาห์ ระบบไฟ
2. ไทมเมอร์ / ปลั๊ก / กราวด์ / สายไฟ	✓				- ตรวจสอบจุดต่อสายไฟ

เครื่องจักร

รายการ	การทำงาน		สภาพอุปกรณ์ ความปลอดภัย	การบำรุงรักษา / การแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ			
เครื่องเติมอากาศ					
1. ระบบ AS เครื่องเติมอากาศที่ 1	✓) ตรวจเช็คค่าพารามิเตอร์ ปกติ - ตรวจเช็คพืชน้ำในถัง มีลม - ทำตาม schedule ตรวจสอบ - ทำความสะอาดถังกรอง
2. ระบบ AS เครื่องเติมอากาศที่ 2	✓				
3. เครื่องแอร์บีม 1 บ่อเลส AS	✓				
4. เครื่องแอร์บีม 2 บ่อเลส AS	✓				
บ่มสูบน้ำเสีย					
1. บ่อแยกตะกอน ฟลูมัท	✓				
2. บ่อพักน้ำใส คอนกรีต	✓				
3. ห้องสูบน้ำเข้าถังบำบัดสแตนเลส	✓				ภาคผนวก ค/19

FM-WES-MTD 010/63

ตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน
เดือน พฤศจิกายน บ่อน้ำบำบัดน้ำเสีย B

อุปกรณ์อื่นๆ

รายการ	การทำงาน		การบำรุงรักษา บันทึกรายละเอียด	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ		
1. ชุดเตือนระบบสูบน้ำมีปัญหา	✓			- ตรวจสอบสัปดาห์ การทำงาน ปกติ
2. อุปกรณ์เติมคลอรีน	✓			- เติมน้ำคลอรีน 2 ถัง

พื้นที่ ความสะอาด

รายการ	ความสะอาด		การบำรุงรักษา บันทึกรายละเอียด	หมายเหตุ
	สะอาด	แก้ไข		
1. บ่อแยกตะกอน	✓			
2. บ่อเติมอากาศ AS	✓			
3. บ่อสแตนเลส	✓			
4. ชุดเติมคลอรีน	✓			
5. ตู้ควบคุมระบบ	✓			

ผู้ตรวจสอบ..... หัวหน้าแผนก.....

ภาคผนวก ค/20

FM-WES-MTD 010/63

ตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน
เดือน..... พ.ค. ๒๕๖๔..... บ่อน้ำบำบัดน้ำเสีย B

ระบบไฟฟ้า

รายการ	การทำงาน		สภาพอุปกรณ์ ความปลอดภัย	การบำรุงรักษา / การแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ			
1. ตู้ควบคุม ระบบ	✓		พร้อมใช้		
2. ไทมเมอร์ / ปลั๊ก / กราวด์ / สายไฟ	✓		พร้อมใช้		

เครื่องจักร

รายการ	การทำงาน		สภาพอุปกรณ์ ความปลอดภัย	การบำรุงรักษา / การแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ			
เครื่องเติมอากาศ					
1. ระบบ AS เครื่องเติมอากาศที่ 1	✓		พร้อมใช้		
2. ระบบ AS เครื่องเติมอากาศที่ 2	✓		พร้อมใช้		
3. เครื่องแอร์ปั้ม 1 บ่อเสต AS	✓		พร้อมใช้		
4. เครื่องแอร์ปั้ม 2 บ่อเสต AS	✓		พร้อมใช้		
	.				
ปั้มสูบน้ำเสีย					
1. บ่อแยกตะกอน ฟุตบาท					
2. บ่อพักน้ำใส คอนกรีต					
3. ห้องสูบน้ำเข้าถังบำบัดสแตนเลส					ภาคผนวก ค/21

FM-WES-MTD 010/63

ตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน
เดือน..... พ.ค. ๒๕๖๔..... บ่อน้ำบำบัดน้ำเสีย B

อุปกรณ์อื่นๆ

	การทำงาน		การบำรุงรักษา บันทึกการละเอียด	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ		
1. ชุดเตือนระบบสูบน้ำมีปัญหา	✓			
2. อุปกรณ์เติมคลอรีน	✓			

พื้นที่ ความสะอาด

รายการ	ความสะอาด		การบำรุงรักษา บันทึกการละเอียด	หมายเหตุ
	สะอาด	แก้ไข		
1. บ่อแยกตะกอน	✓			
2. บ่อเติมอากาศ AS	✓			
3. บ่อสแตนเลส	✓			
4. ชุดเติมคลอรีน	✓			
5. ตู้ควบคุมระบบ	✓			

ผู้ตรวจสอบ.....

หัวหน้าแผนก.....

ภาคผนวก ค/22

FM-WES-MTD 010/63

ตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน
เดือน กันยายน 63 บ่อน้ำบำบัดน้ำเสีย B

ระบบไฟฟ้า

รายการ	การทำงาน		สภาพอุปกรณ์ ความปลอดภัย	การบำรุงรักษา / การแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ			
1. ตู้ควบคุม ระบบ	✓				
2. ไทมเมอร์ / ปลั๊ก / กราวด์ / สายไฟ	✓				

เครื่องจักร

รายการ	การทำงาน		สภาพอุปกรณ์ ความปลอดภัย	การบำรุงรักษา / การแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ			
เครื่องเติมอากาศ					
1. ระบบ AS เครื่องเติมอากาศที่ 1	✓		ปกติ	เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	
2. ระบบ AS เครื่องเติมอากาศที่ 2	✓		"	"	
3. เครื่องแอร์ปั๊ม 1 บ่อเลส AS	✓		"	"	
4. เครื่องแอร์ปั๊ม 2 บ่อเลส AS	✓		"	"	
บ่มสูบน้ำเสีย					
1. บ่อแยกตะกอน ฟุตบาท	✓				
2. บ่อพักน้ำใส คอนกรีต	✓				
3. ห้องสูบน้ำเข้าถังบำบัดสแตนเลส	✓				ภาคผนวก ค/23

FM-WES-MTD 010/F

ตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน
เดือน..... บ่อน้ำบำบัดน้ำเสีย B

อุปกรณ์อื่น ๆ

รายการ	การทำงาน		การบำรุงรักษา บันทึกการละเอียด	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ		
1. ชุดเตือนระบบสูบน้ำมีปัญหา	✓			Test แล้ว ปกติ
2. อุปกรณ์เติมคลอรีน	✓			

พื้นที่ ความสะอาด

รายการ	ความสะอาด		การบำรุงรักษา บันทึกการละเอียด	หมายเหตุ
	สะอาด	แก้ไข		
1. บ่อแยกตะกอน	✓		ปกติ 1/5 = 1/12 = 1/1000 1/1000 1/1000	
2. บ่อเติมอากาศ AS	✓		"	
3. บ่อสแตนเลส	✓		"	
4. ชุดเติมคลอรีน	✓		"	
5. ตู้ควบคุมระบบ	✓		"	

ผู้ตรวจสอบ.....

หัวหน้าแผนก.....

ภาคผนวก ค/24

FM-WES-MTD 010/63