

ภาคผนวก จ

แบบตรวจเช็คระบบป้องกันอัคคีภัย

จ.1

แบบตรวจเช็คระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้



บริษัท เค เอส กรุ๊ป จำกัด

PREVENTIVE MAINTENANCE  
FIRE ALARM SYSTEMS

รายงานตรวจเช็คระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

โครงการ โรงพยาบาลซานเปาโลหัวหิน

18/5/2567

รายงานตรวจเช็คระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้  
(Preventive Maintenance Fire Alarm System)

วันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2567

ทางทีมช่างได้เข้าตรวจเช็คประจำปี 2567 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)

เดอะ ริมาว์ค เอเบิ้ล ซอยศูนย์ชัย2 โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์ที่เข้าตรวจเช็ค ดังนี้

1. Fire Alarm Control Panel (NFS-320E) ตู้ควบคุมใช้งานได้ตามปกติ แจ้งเตือนถูกต้อง
2. Graphic Annunciator ตู้แสดงผล แจ้งเตือนได้ถูกต้องทุกโซน ใช้งานได้ตามปกติ
3. Fire Alarm Module ทำงานได้ตามปกติ ไม่มีความผิดปกติ
4. Power Supply แปลงไฟ จ่ายไฟได้ตามปกติ ไม่มีความผิดปกติ
5. Smoke Detector อุปกรณ์ตรวจจับควัน สามารถใช้งานได้ตามปกติ
6. Heat Detector อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน สามารถใช้งานได้ตามปกติ
7. Manual Station อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ สามารถใช้งานได้ตามปกติ
8. Horn Strobe อุปกรณ์แจ้งเตือนด้วยแสงและเสียง สามารถใช้งานได้ตามปกติ

Detail of Inspection / รายละเอียดการตรวจสอบ

Fire Alarm System / ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

โครงการ โรงพยาบาลชานเปาโลหัวหิน

สถานที่ หัวหิน

วันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2567

Type of System / ประเภทระบบ

☐

Conventional / Hard Wire

☒

Analog Addressable / Multiplex

Brand / Model NFS-320E

☐

Class A

☒

Class B

Number of Zone or Loop 1 Loop

Initialtine Model and Type in system / แบบและพื้ในระบบ

Smoke Detector / อุปกรณ์ตรวจจับควัน

☒

Direct Wire

☐

Plugin

Brand / Model 882

Note / หมายเหตุ .....

Heat Detector / อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน

☒

Direct Wire

☐

Plugin

Brand / Model 5151

Note / หมายเหตุ .....

Heat Detector / อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน

☒

Direct Wire

☐

Plugin

Brand / Model 302-AW-194

Note / หมายเหตุ .....

Manual Station / อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ

☒

Pull Down

☐

Break Glass

Brand / Model NBS-12S

Note / หมายเหตุ .....

Remark / หมายเหตุ .....

Indicating Model and Type in system / รูปแบบการแสดงผลและพื้ในระบบ

Alarm Bell / กระดิ่งแจ้งเตือน

☐

Vibration

☐

Motor Drive

Brand / Model

Note / หมายเหตุ .....

Horn / อุปกรณ์เสียง

☐

Indoor

☐

Outdoor

Brand / Model

Note / หมายเหตุ .....

Horn Strobe Light / อุปกรณ์เสียงและแสง

☒

Indoor

☐

Outdoor

Brand / Model SYS-HS

Note / หมายเหตุ .....

Remark / หมายเหตุ .....

Interface to Another System / การเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ

.....

.....

แบบตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ที่	พื้นที่	โซน	อุปกรณ์ที่ตรวจสอบ	จำนวน	สถานะ		หมายเหตุ
					ปกติ	ชำรุด	
1	แผนกบริการลูกค้า	1	Smoke Detector	2	2	0	
			Manual Station	1	1	0	
			Horn Strobe Light	1	1	0	
2	ห้องตรวจและแผนกฉุกเฉิน	2	Smoke Detector	21	21	0	
3	ห้องเวชระเบียน ห้องอาหาร ห้องพัสดุ	3	Smoke Detector	15	15	0	
			Heat Detector	5	5	0	
4	ห้องยา การเงินเก่า ห้องตรวจเก่า	4	Smoke Detector	18	18	0	
5	ห้อง Operator ห้อง CT Scan	5	Smoke Detector	15	15	0	
			Manual Station	4	4	0	
			Horn Strobe Light	4	4	0	
6	ห้องประชุม M2 ห้องกายภาพ	6	Smoke Detector	5	5	0	
7	ห้อง LAB ห้องแม่บ้าน ห้องก๊าซ	7	Smoke Detector	8	8	0	
			Heat Detector	3	3	0	
8	แผนกช่าง ห้อง MDB ,ARI	8	Smoke Detector	5	5	0	
			Heat Detector	5	5	0	
9	แผนกจัดซื้อ แผนกบัญชี	9	Smoke Detector	13	13	0	
			Manual Station	1	1	0	
			Horn Strobe Light	1	1	0	
10	แผนกการตลาดเก่า	10	Smoke Detector	9	9	0	
			Manual Station	1	1	0	
			Horn Strobe Light	1	1	0	

แบบตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้							
ที่	พื้นที่	โซน	อุปกรณ์ที่ตรวจสอบ	จำนวน	สถานะ		หมายเหตุ
					ปกติ	ชำรุด	
11	แผนกบุคคล แผนก IT	11	Smoke Detector	5	5	0	
			Manual Station	1	1	0	
			Horn Strobe Light	1	1	0	
12	Ward 3	12	Smoke Detector	15	15	0	
			Manual Station	1	1	0	
			Horn Strobe Light	1	1	0	
13	หน้าลิฟต์ชั้น 3 แผนกไต่เทียม	13	Smoke Detector	5	5	0	
			Manual Station	1	1	0	
			Horn Strobe Light	1	1	0	
14	ห้อง ICU	14	Smoke Detector	5	5	0	
			Manual Station	1	1	0	
			Horn Strobe Light	1	1	0	
15	แผนกผ่าตัด	15	Smoke Detector	21	21	0	
			Heat Detector	1	1	0	
			Manual Station	3	3	0	
			Horn Strobe Light	3	3	0	
16	การตลาดใหม่ ห้องฟิตเนส	16	Smoke Detector	4	4	0	
17	Ward 4 ทิศเหนือ	17	Smoke Detector	22	22	0	
			Manual Station	2	2	0	
			Horn Strobe Light	2	2	0	
18	Ward 4 ทิศใต้	18	Smoke Detector	17	17	0	
			Manual Station	1	1	0	
			Horn Strobe Light	1	1	0	

แบบตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้							
ที่	พื้นที่	โซน	อุปกรณ์ที่ตรวจสอบ	จำนวน	สถานะ		หมายเหตุ
					ปกติ	ชำรุด	
19	ห้องประชุม M 1 ห้องเอกสารบัญชี ห้องเก็บของ	19	Smoke Detector	15	15	0	
			Manual Station	1	1	0	
			Horn Strobe Light	1	1	0	
20	Ward 5 ทิศเหนือ	20	Smoke Detector	20	20	0	
			Manual Station	2	2	0	
			Horn Strobe Light	2	2	0	
21	Ward 5 ทิศใต้	21	Smoke Detector	16	16	0	
			Manual Station	1	1	0	
			Horn Strobe Light	1	1	0	
22	ห้องพักพยาบาล	22	Smoke Detector	23	23	0	
			Manual Station	1	1	0	
			Horn Strobe Light	1	1	0	
23	หอพักแพทย์	23	Smoke Detector	22	22	0	
			Manual Station	1	1	0	
			Horn Strobe Light	1	1	0	
24	คาเฟ่	24	Smoke Detector	1	1	0	

รูปภาพประกอบการทำงาน



รายงานการตรวจเช็ค สัญญาณเตือน (กริ่ง)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

ชั้น	สถานที่	ปกติ	แก้ไข	ปัญหาที่พบ
1	ทางเดินหน้าแผนกกายภาพ	✓		
	ทางเดินหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ	✓		
	ตู้สายยางไฟร์โฮสชั้น 1	✓		
	เคาท์เตอร์แผนกผู้ป่วยนอก	✓		
	ทางเดินหน้าแผนกกายภาพ	✓		
2	ทางเดินหน้าแผนกบุคคล	✓		
	ตู้สายยางไฟร์โฮสชั้น 2	✓		
	ทางเดินหน้าแผนกบัญชี	✓		
	ทางเดินหน้าฝ่ายการพยาบาล	✓		
3	หอผู้ป่วยใน 3	✓		
	ตู้สายยางไฟร์โฮสชั้น 3	✓		
	หอผู้ป่วยวิกฤต	✓		
	แผนกห้องผ่าตัด	✓		
	ส่วนงานซัพพลาย/แผนกห้องผ่าตัด	✓		
4	หอผู้ป่วยใน 4 ทิศเหนือ	✓		
	หอผู้ป่วยใน 4 ทิศเหนือ	✓		
	ตู้สายยางไฟร์โฮสชั้น 4	✓		
	หน้าห้องประชุม M1	✓		
5	หอผู้ป่วยใน 5 ทิศเหนือ	✓		
	หอผู้ป่วยใน 5 ทิศเหนือ	✓		
	ตู้สายยางไฟร์โฮสชั้น 5	✓		
	หอพักพนักงาน ทิศเหนือ	✓		
	หอพักพนักงาน ทิศใต้	✓		

รายงานการตรวจเช็ค สัญญาณเตือน (กริ่ง)

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

ชั้น	สถานที่	ปกติ	แก้ไข	ปัญหาที่พบ
1	ทางเดินหน้าแผนกกายภาพ	✓		
	ทางเดินหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ	✓		
	ตู้สายยางไฟร์โฮสชั้น 1	✓		
	เคาท์เตอร์แผนกผู้ป่วยนอก	✓		
	ทางเดินหน้าแผนกกายภาพ	✓		
2	ทางเดินหน้าแผนกบุคคล	✓		
	ตู้สายยางไฟร์โฮสชั้น 2	✓		
	ทางเดินหน้าแผนกบัญชี	✓		
	ทางเดินหน้าฝ่ายการพยาบาล	✓		
3	หอผู้ป่วยใน 3	✓		
	ตู้สายยางไฟร์โฮสชั้น 3	✓		
	หอผู้ป่วยวิกฤต	✓		
	แผนกห้องผ่าตัด	✓		
	ส่วนงานชันสูตร/แผนกห้องผ่าตัด	✓		
4	หอผู้ป่วยใน 4 ทิศเหนือ	✓		
	หอผู้ป่วยใน 4 ทิศเหนือ	✓		
	ตู้สายยางไฟร์โฮสชั้น 4	✓		
	น้ำห้องประชุม M1	✓		
5	หอผู้ป่วยใน 5 ทิศเหนือ	✓		
	หอผู้ป่วยใน 5 ทิศเหนือ	✓		
	ตู้สายยางไฟร์โฮสชั้น 5	✓		
	หอพักพนักงาน ทิศเหนือ	✓		
	หอพักพนักงาน ทิศใต้	✓		

ผู้ตรวจเช็ค  
หน. ช่อมบำรุง

รายงานการตรวจเช็ค สัญญาณเตือน (กริ่ง)

ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

ชั้น	สถานที่	ปกติ	แก้ไข	ปัญหาที่พบ
1	ทางเดินหน้าแผนกกายภาพ	✓		
	ทางเดินหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ	✓		
	ตู้สายยางไฟร์โฮสชั้น 1	✓		
	เคาท์เตอร์แผนกผู้ป่วยนอก	✓		
	ทางเดินหน้าแผนกกายภาพ	✓		
2	ทางเดินหน้าแผนกบุคคล	✓		
	ตู้สายยางไฟร์โฮสชั้น 2	✓		
	ทางเดินหน้าแผนกบัญชี	✓		
	ทางเดินหน้าฝ่ายการพยาบาล	✓		
3	หอผู้ป่วยใน 3	✓		
	ตู้สายยางไฟร์โฮสชั้น 3	✓		
	หอผู้ป่วยวิกฤต	✓		
	แผนกห้องผ่าตัด	✓		
	ส่วนงานชันสูตร/แผนกห้องผ่าตัด	✓		
4	หอผู้ป่วยใน 4 ทิศเหนือ	✓		
	หอผู้ป่วยใน 4 ทิศเหนือ	✓		
	ตู้สายยางไฟร์โฮสชั้น 4	✓		
	น้ำห้องประชุม M1	✓		
5	หอผู้ป่วยใน 5 ทิศเหนือ	✓		
	หอผู้ป่วยใน 5 ทิศเหนือ	✓		
	ตู้สายยางไฟร์โฮสชั้น 5	✓		
	หอพักพนักงาน ทิศเหนือ	✓		
	หอพักพนักงาน ทิศใต้	✓		

ผู้ตรวจเช็ค  
หน. ช่อมบำรุง

รายงานการตรวจเช็ค สัญญาณเตือน (กริ่ง)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ชั้น	สถานที่	ปกติ	แก้ไข	ปัญหาที่พบ
1	ทางเดินหน้าแผนกกายภาพ	✓		
	ทางเดินหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ	✓		
	ตู้สายยางไฟร์โฮสชั้น 1	✓		
	เคาท์เตอร์แผนกผู้ป่วยนอก	✓		
	ทางเดินหน้าแผนกกายภาพ	✓		
2	ทางเดินหน้าแผนกบุคคล	✓		
	ตู้สายยางไฟร์โฮสชั้น 2	✓		
	ทางเดินหน้าแผนกบัญชี	✓		
	ทางเดินหน้าฝ่ายการพยาบาล	✓		
3	หอผู้ป่วยใน 3	✓		
	ตู้สายยางไฟร์โฮสชั้น 3	✓		
	หอผู้ป่วยวิกฤต	✓		
	แผนกห้องผ่าตัด	✓		
	ส่วนงานชันสูตร/แผนกห้องผ่าตัด	✓		
4	หอผู้ป่วยใน 4 ทิศเหนือ	✓		
	หอผู้ป่วยใน 4 ทิศเหนือ	✓		
	ตู้สายยางไฟร์โฮสชั้น 4	✓		
	หน้าห้องประชุม M1	✓		
5	หอผู้ป่วยใน 5 ทิศเหนือ	✓		
	หอผู้ป่วยใน 5 ทิศเหนือ	✓		
	ตู้สายยางไฟร์โฮสชั้น 5	✓		
	หอพักพนักงาน ทิศเหนือ	✓		
	หอพักพนักงาน ทิศใต้	✓		

ผู้ตรวจเช็ค

หน. ช่อมปารุง

รายงานการตรวจเช็ค สัญญาณเตือน (กริ่ง)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ชั้น	สถานที่	ปกติ	แก้ไข	ปัญหาที่พบ
1	ทางเดินหน้าแผนกกายภาพ	✓		
	ทางเดินหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ	✓		
	ตู้สายยางไฟร์โฮสชั้น 1	✓		
	เคาท์เตอร์แผนกผู้ป่วยนอก	✓		
	ทางเดินหน้าแผนกกายภาพ	✓		
2	ทางเดินหน้าแผนกบุคคล	✓		
	ตู้สายยางไฟร์โฮสชั้น 2	✓		
	ทางเดินหน้าแผนกบัญชี	✓		
	ทางเดินหน้าฝ่ายการพยาบาล	✓		
3	หอผู้ป่วยใน 3	✓		
	ตู้สายยางไฟร์โฮสชั้น 3	✓		
	หอผู้ป่วยวิกฤต	✓		
	แผนกห้องผ่าตัด	✓		
	ส่วนงานชันสูตร/แผนกห้องผ่าตัด	✓		
4	หอผู้ป่วยใน 4 ทิศเหนือ	✓		
	หอผู้ป่วยใน 4 ทิศเหนือ	✓		
	ตู้สายยางไฟร์โฮสชั้น 4	✓		
	หน้าห้องประชุม M1	✓		
5	หอผู้ป่วยใน 5 ทิศเหนือ	✓		
	หอผู้ป่วยใน 5 ทิศเหนือ	✓		
	ตู้สายยางไฟร์โฮสชั้น 5	✓		
	หอพักพนักงาน ทิศเหนือ	✓		
	หอพักพนักงาน ทิศใต้	✓		

ผู้ตรวจเช็ค

หน. ช่อมปารุง



รายงานการตรวจเช็ค สัญญาณเตือน (กริ่ง)

ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

ชั้น	สถานที่	ปกติ	แก้ไข	ปัญหาที่พบ
1	ทางเดินหน้าแผนกกายภาพ	✓		
	ทางเดินหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ	✓		
	ตู้สายยางไฟร์โฮสชั้น 1	✓		
	เคาท์เตอร์แผนกผู้ป่วยนอก	✓		
	ทางเดินหน้าแผนกกายภาพ	✓		
2	ทางเดินหน้าแผนกบุคลิก	✓		
	ตู้สายยางไฟร์โฮสชั้น 2	✓		
	ทางเดินหน้าแผนกบัญชี	✓		
	ทางเดินหน้าฝ่ายการพยาบาล	✓		
3	หอผู้ป่วยใน 3	✓		
	ตู้สายยางไฟร์โฮสชั้น 3	✓		
	หอผู้ป่วยวิกฤต	✓		
	แผนกห้องผ่าตัด	✓		
	ส่วนงานซัพพลาย/แผนกห้องผ่าตัด	✓		
4	หอผู้ป่วยใน 4 ทิศเหนือ	✓		
	หอผู้ป่วยใน 4 ทิศเหนือ	✓		
	ตู้สายยางไฟร์โฮสชั้น 4	✓		
	หน้าห้องประชุม M1	✓		
5	หอผู้ป่วยใน 5 ทิศเหนือ	✓		
	หอผู้ป่วยใน 5 ทิศเหนือ	✓		
	ตู้สายยางไฟร์โฮสชั้น 5	✓		
	หอพักพนักงาน ทิศเหนือ	✓		
	หอพักพนักงาน ทิศใต้	✓		

ผู้ตรวจเช็ค

หน.ซ่อมบำรุง

จ.2

แบบตรวจเช็คบำรุงรักษาตู้จ่ายน้ำดับเพลิง (ไฟร์โฮส)







จ.3

แบบตรวจเช็คการบำรุงรักษาถังดับเพลิงชนิดต่างๆ

รายงานตรวจเช็ค - บำรุงรักษา ระดับเพลิงชนิดต่าง ๆ  
ประจำเดือน มิถุนายน 62

ชั้น 1			ชนิด	ปกติ ✓	แก้ไข ✗	หมายเหตุ
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ				
1	แผนกซ่อมบำรุง	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ FIRE MAX	ABCDK	✓		
2	ห้องเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรอง	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ ANGEL SOFT	ABCDK	✓		
3	แผนกแม่บ้าน ห้องเครื่องอบผ้า	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ MAHAJAK	ABC	✓		
4	แผนกแม่บ้าน ห้องรีดผ้า	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ MAHAJAK	ABC	✓		
5	ทางเดินหน้าห้องแลป	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ ANGEL SOFT	ABC	✓		
6	ห้องแลป	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ MAHAJAK	ABC	✓		
7	ทางสัญจรชั้น 1 ทิศเหนือ	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ ANGEL SOFT	ABCDK	✓		
8	แผนกกลาสกรรม	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ MAHAJAK	ABC	✓		
9	คลังยา แผนกกลาสกรรม	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ MAHAJAK	ABC	✓		
10	ห้องทำงาน Super visor ชั้น 1 หน้าแผนก ER	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ IMPERIAL	ABC	✓		
11	ทางสัญจรหน้าแผนกรังสี	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ MAHAJAK	ABC	✓		
12	แผนกรังสี ห้องรังสี 1	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ MAHAJAK	ABC	✓		
13	แผนกเวชระเบียน	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ ANGEL SOFT	ABCDK	✓		
14	ห้องประกอบอาหาร แผนกโภชนาการ	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ ANGEL SOFT	ABCDK	✓		
15	หน้าห้องน้ำผู้พิการ	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ ANGEL SOFT	ABCDK	✓		

รายงานตรวจเช็ค - บำรุงรักษา ระดับเพลิงชนิดต่าง ๆ  
ประจำเดือน


ชั้น 1			ชนิด	ปกติ ✓	แก้ไข ✗	หมายเหตุ
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ				
16	แผนกพัสดุ	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ MAHAJAK	ABC	✓		
17	ทางเดินหน้าแผนกพัสดุ	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ MAHAJAK	ABC	✓		
18	ห้องเก็บ-จ่ายก๊าซทางการแพทย์	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ ANGEL SOFT	ABCDK	✓		

ชั้น 2			ชนิด	ปกติ ✓	แก้ไข ✗	หมายเหตุ
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ				
1	สำนักอำนวยการ หน้าแผนกบัญชี	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ MAHAJAK	ABC	✓		
2	แผนกฝ่ายการพยาบาล	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ แบบ K ยี่ห้อ FIRE MAX	ABCDK	✓		
3	หน้าแผนกคอมพิวเตอร์	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ MAHAJAK	ABC	✓		
4	หน้าแผนกบุคคล	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ FIRE MAX	ABCDK	✓		

ชั้น 3			ชนิด	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ		✓	✗	
1	แผนกโตะเทียม	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ FIRE MAX	ABCDK	✓		
2	แผนก ICU	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ MAHAJAK	ABC	✓		
3	หลังประตูทางเข้าแผนกผ่าตัด	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ MAHAJAK	ABC	✓		
4	ทางเดินเข้าห้องผ่าตัดใหญ่	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ FIRE MAX	ABCDK	✓		
5	ทางเดินส่วนกลางแผนกผ่าตัด	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ MAHAJAK	ABC	✓		
6	SUPPLY	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ MAHAJAK	ABC	✓		
7	ข้างหน้าประตู WARD 3	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ MAHAJAK	ABC	✓		
8	หลังประตู WARD 3	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ FIRE ADE	ABCDK	✓		

ชั้น 4			ชนิด	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ		✓	✗	
1	หอผู้ป่วยใน 4 ทิศเหนือ	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ IMPERIAL	ABC	✓		
2	หอผู้ป่วยใน 4 ทิศเหนือ	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ FIRE MAX	ABCDK	✓		
3	โถงชั้น 4 หน้าประชุม M1	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ MAHAJAK	ABC	✓		
4	ในห้องประชุม	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ FIRE ADE	ABCDK	✓		

ชั้น 5			ชนิด	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ		✓	✗	
1	หน้าลิฟต์ทิศเหนือ WARD5	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ MAHAJAK	ABC	✓		
2	หน้าลิฟต์ทิศใต้ WARD5	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ FIRE MAX	ABCDK	✓		
3	ขานพักชั้นตาดฟ้าหอพัก	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ IMPERIAL	ABC	✓		
4	โถงกลางหอพัก	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ FIRE ADE	ABCDK	✓		

ผู้ตรวจเช็ค 

ทน. ช่อมบำรุงฯ 



รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา ถังดับเพลิงชนิดต่าง ๆ

ประจำเดือน สิงหาคม 63

ชั้น 1					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	ห้องเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรอง	ถังลิเทียม นาฟฟริทรี ขนาด 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 2	ทางเดินหน้าห้อง LAB	ถังลิเทียม นาฟฟริทรี 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 3	ห้อง LAB	ถังลิเทียม นาฟฟริทรี 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 4	ทางเดินหน้าแผนกกายภาพ	ถังลิเทียม นาฟฟริทรี 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 5	ทางเดินข้างเคาน์เตอร์ Check up	ถังลิเทียม นาฟฟริทรี 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 6	หน้าแผนกเภสัชกรรม	ถังลิเทียม นาฟฟริทรี 10 Lbs ไฟร์คิลเลอร์	✓		
ลูกที่ 7	โถงหน้าลิฟต์ ชั้น 1	ถังลิเทียม นาฟฟริทรี 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 8	ทางเดินหน้าแผนก คอมพิวเตอร์	นาฟฟริทรี ถังลิเทียม 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 9	ทางเดินหน้าแผนก X-RAY	ถังลิเทียม นาฟฟริทรี 10 Lbs 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 10	ทางเดินหน้าแผนก เวช ระเบียน	ถังลิเทียม นาฟฟริทรี 10 Lbs ไฟร์คิลเลอร์	✓		
ลูกที่ 11	ในห้องประกอบอาหาร แผนกโภชนาการ	ถังลิเทียม นาฟฟริทรี 10 Lbs เอมา เร็ก	✓		
ลูกที่ 12	แผนกพัสดุ	ถังลิเทียม นาฟฟริทรี 10 Lbs เอมา เร็ก	✓		
ชั้น 2					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	สำนักอำนวยการ	ถังลิเทียม นาฟฟริทรี 10 Lb	✓		
ลูกที่ 2	สำนักงานฝ่ายการฯ	ถังลิเทียม นาฟฟริทรี 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 3	แผนกคอมพิวเตอร์	ถังลิเทียม นาฟฟริทรี 10 Lbs	✓		

รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา ถังดับเพลิงชนิดต่าง ๆ

ชั้น 3					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	ทางเดินศูนย์ไตเทียม	ถังลิเทียม นาฟฟริทรี 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 2	WARD 3	ถังลิเทียม นาฟฟริทรี 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 3	หลังประตูทางเข้าแผนก ห้องผ่าตัด	ถังลิเทียม นาฟฟริทรี 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 4	ทางเดินเข้าห้องผ่าตัดใหญ่	ถังลิเทียม นาฟฟริทรี 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 5	ส่วน SUPPLY	ถังลิเทียม นาฟฟริทรี 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 6	แผนก ICU	ถังลิเทียม นาฟฟริทรี 10 Lbs	✓		
ชั้น 4					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	โถงหน้าลิฟต์ ด้านทิศใต้	ถังลิเทียม นาฟฟริทรี 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 2	โถงหน้าลิฟต์ ด้านทิศเหนือ	ถังลิเทียม นาฟฟริทรี 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 3	ห้องประชุม 1	ถังลิเทียม นาฟฟริทรี 10 Lbs	✓		
ชั้น 5					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	หน้า LIFT WARD 5	ถังลิเทียม นาฟฟริทรี 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 2	หอพักพนักงาน	ถังลิเทียม นาฟฟริทรี 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 3	ห้องเครื่องลิฟต์	ถังลิเทียม นาฟฟริทรี 10 Lbs	✓		

ผู้ตรวจเช็ค

หน.ซ่อมบำรุงฯ

ภาคผนวก 13/6

รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา ถังดับเพลิงชนิดต่าง ๆ

ประจำเดือน กันยายน 62

ชั้น 1					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	ห้องเครื่องบันไฟฟ้าสำรอง	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 2	ทางเดินหน้าห้อง LAB	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 3	ห้อง LAB	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 4	ทางเดินหน้าแผนกกายภาพ	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 5	ทางเดินข้างเคาน์เตอร์ Check up	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 6	หน้าแผนกเภสัชกรรม	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs ไฟร์คิลเลอร์	✓		
ลูกที่ 7	โถงหน้าลิฟต์ ชั้น 1	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 8	ทางเดินหน้าแผนก คอมพิวเตอร์	นาฬิกา 10 Lbs ถังสี่เหลี่ยม	✓		
ลูกที่ 9	ทางเดินหน้าแผนก X-RAY	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 10	ทางเดินหน้าแผนก เวช ระเบียน	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs ไฟร์คิลเลอร์	✓		
ลูกที่ 11	ในห้องประกอบอาหาร แผนกโภชนาการ	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs เอมา เร็กซ์	✓		
ลูกที่ 12	แผนกพัสดุ	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs เอมา เร็กซ์	✓		
ชั้น 2					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	สำนักอำนวยการ	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lb	✓		
ลูกที่ 2	สำนักงานฝ่ายการฯ	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 3	แผนกคอมพิวเตอร์	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs	✓		

รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา ถังดับเพลิงชนิดต่าง ๆ

ชั้น 3					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	ทางเดินศูนย์ไตเทียม	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 2	WARD 3	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 3	หลังประตูทางเข้าแผนก ห้องผ่าตัด	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 4	ทางเดินเข้าห้องผ่าตัดใหญ่	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 5	ส่วน SUPPLY	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 6	แผนก ICU	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs	✓		
ชั้น 4					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	โถงหน้าลิฟต์ ด้านทิศใต้	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 2	โถงหน้าลิฟต์ ด้านทิศเหนือ	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 3	ห้องประชุม 1	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs	✓		
ชั้น 5					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	หน้า LIFT WARD 5	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 2	หอพักพนักงาน	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 3	ห้องเครื่องลิฟต์	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs	✓		

ผู้ตรวจเช็ค

หน. ร้อมบำรุงฯ

กายน ๖๒ ๖๒

รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา ระดับเพลิงชนิดต่าง ๆ

ประจำเดือน ธันวาคม 62

ชั้น 1					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	ห้องเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรอง	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี ขนาด 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 2	ทางเดินหน้าห้อง LAB	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 3	ห้อง LAB	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 4	ทางเดินหน้าแผนกกายภาพ	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 5	ทางเดินข้างเคาน์เตอร์ Check up	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 6	หน้าแผนกเภสัชกรรม	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs ไฟร์คิลเลอร์	✓		
ลูกที่ 7	โถงหน้าลิฟต์ ชั้น 1	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 8	ทางเดินหน้าแผนก คอมพิวเตอร์	นาฟพรีทรี ถังสี่เหลี่ยม 10 Lbs	✓		ถังขาด
ลูกที่ 9	ทางเดินหน้าแผนก X-RAY	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 10	ทางเดินหน้าแผนก เวช ระเบียน	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs ไฟร์คิลเลอร์	✓		
ลูกที่ 11	ในห้องประกอบอาหาร	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs เอมา เร็กซ์	✓		
ลูกที่ 12	แผนกพัสดุ	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs เอมา เร็กซ์	✓		
ชั้น 2					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	สำนักอำนวยการ	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lb	✓		
ลูกที่ 2	สำนักงานฝ่ายการฯ	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 3	แผนกคอมพิวเตอร์	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs	✓		

รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา ระดับเพลิงชนิดต่าง ๆ

ชั้น 3					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	ทางเดินศูนย์ไตเทียม	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 2	WARD 3	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 3	หลังประตูทางเข้าแผนก ห้องผ่าตัด	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 4	ทางเดินเข้าห้องผ่าตัดใหญ่	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs	✓		ถังขาด
ลูกที่ 5	ส่วน SUPPLY	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 6	แผนก ICU	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs	✓		
ชั้น 4					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	โถงหน้าลิฟต์ ด้านทิศใต้	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 2	โถงหน้าลิฟต์ ด้านทิศเหนือ	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 3	ห้องประชุม 1	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs	✓		
ชั้น 5					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	หน้า LIFT WARD 5	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs	✓		ถังขาด
ลูกที่ 2	หอพักพนักงาน	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 3	ห้องเครื่องลิฟต์	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs	✓		

ผู้ตรวจเช็ค

หน. ช่อมบำรุงฯ

ภาค ๑๑๑๑

รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา ถังดับเพลิงชนิดต่าง ๆ

ประจำเดือน พฤษภาคม 62

ชั้น 1					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	ห้องเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรอง	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 2	ทางเดินหน้าห้อง LAB	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 3	ห้อง LAB	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 4	ทางเดินหน้าแผนกกายภาพ	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 5	ทางเดินข้างเคาน์เตอร์ Check up	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 6	หน้าแผนกเภสัชกรรม	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs ไฟร์คิลเลอร์	✓		
ลูกที่ 7	โถงหน้าลิฟต์ ชั้น 1	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 8	ทางเดินหน้าแผนก คอมพิวเตอร์	นาฬิกา 10 Lbs ถังสี่เหลี่ยม	✓		
ลูกที่ 9	ทางเดินหน้าแผนก X-RAY	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 10	ทางเดินหน้าแผนก เวช ระเบียน	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs ไฟร์คิลเลอร์	✓		
ลูกที่ 11	ในห้องประกอบอาหาร	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs เอมา เร็ก	✓		
ลูกที่ 12	แผนกพัสดุ	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs เอมา เร็ก	✓		
ชั้น 2					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	สำนักอำนวยการ	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lb	✓		
ลูกที่ 2	สำนักงานฝ่ายการฯ	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 3	แผนกคอมพิวเตอร์	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs	✓		

รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา ถังดับเพลิงชนิดต่าง ๆ

ชั้น 3					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	ทางเดินศูนย์ไตเทียม	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 2	WARD 3	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 3	หลังประตูทางเข้าแผนก ห้องผ่าตัด	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 4	ทางเดินเข้าห้องผ่าตัดใหญ่	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 5	ส่วน SUPPLY	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 6	แผนก ICU	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs	✓		
ชั้น 4					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	โถงหน้าลิฟต์ ด้านทิศใต้	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 2	โถงหน้าลิฟต์ ด้านทิศเหนือ	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 3	ห้องประชุม 1	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs	✓		
ชั้น 5					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	หน้า LIFT WARD 5	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 2	หอพักพนักงาน	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 3	ห้องเครื่องลิฟต์	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกา 10 Lbs	✓		

ผู้ตรวจเช็ค [Signature]  
 หน.ซ่อมบำรุงฯ [Signature]

รายสรุปรงานตรวจเช็ค - บำรุงรักษา ถึงดับเพลิงชนิดต่าง ๆ  
ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

ชั้น 1			ชนิด	ปกติ ✓	แก้ไข ✗	หมายเหตุ
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ				
1	แผนกซ่อมบำรุง	น้ำยาเหลวระเหย สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ FIRE MAX	ABCDK	✓		
2	ห้องเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรอง	น้ำยาเหลวระเหย สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ ANGEL SOFT	ABCDK	✓		
3	แผนกแม่บ้าน ห้องเครื่องอบผ้า	น้ำยาเหลวระเหย สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ MAHAJAK	ABC	✓		
4	แผนกแม่บ้าน ห้องรีดผ้า	น้ำยาเหลวระเหย สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ MAHAJAK	ABC	✓		
5	ทางเดินหน้าห้องแลป	น้ำยาเหลวระเหย สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ ANGEL SOFT	ABC	✓		
6	ห้องแลป	น้ำยาเหลวระเหย สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ MAHAJAK	ABC	✓		
7	ทางสัญจรชั้น 1 ทิศเหนือ	น้ำยาเหลวระเหย สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ ANGEL SOFT	ABCDK	✓		เปลี่ยนไฟ
8	แผนกเภสัชกรรม	น้ำยาเหลวระเหย สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ MAHAJAK	ABC	✓		
9	คลังยา แผนกเภสัชกรรม	น้ำยาเหลวระเหย สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ MAHAJAK	ABC	✓		
10	ห้องทำงาน Super visor ชั้น 1 หน้าแผนก ER	น้ำยาเหลวระเหย สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ IMPERIAL	ABC	✓		
11	ทางสัญจรหน้าแผนกรังสี	น้ำยาเหลวระเหย สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ MAHAJAK	ABC	✓		
12	แผนกรังสี ห้องรังสี 1	น้ำยาเหลวระเหย สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ MAHAJAK	ABC	✓		
13	แผนกเวชระเบียน	น้ำยาเหลวระเหย สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ ANGEL SOFT	ABCDK	✓		
14	ห้องประกอบอาหาร แผนกโภชนาการ	น้ำยาเหลวระเหย สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ ANGEL SOFT	ABCDK	✓		
15	หน้าห้องนำผู้พิการ	น้ำยาเหลวระเหย สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ ANGEL SOFT	ABCDK	✓		

รายสรุปรงานตรวจเช็ค - บำรุงรักษา ถึงดับเพลิงชนิดต่าง ๆ  
ประจำเดือน \_\_\_\_\_


ชั้น 1			ชนิด	ปกติ ✓	แก้ไข ✗	หมายเหตุ
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ				
16	แผนกพัสดุ	น้ำยาเหลวระเหย สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ MAHAJAK	ABC	✓		
17	ทางเดินหน้าแผนกพัสดุ	น้ำยาเหลวระเหย สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ MAHAJAK	ABC	✓		
18	ห้องเก็บ-จ่ายก๊าซทางการแพทย์	น้ำยาเหลวระเหย สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ ANGEL SOFT	ABCDK	✓		


ชั้น 2			ชนิด	ปกติ ✓	แก้ไข ✗	หมายเหตุ
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ				
1	สำนักอำนวยการ หน้าแผนกบัญชี	น้ำยาเหลวระเหย สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ MAHAJAK	ABC	✓		
2	แผนกฝ่ายการพยาบาล	น้ำยาเหลวระเหย สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ แบบ K ยี่ห้อ FIRE MAX	ABCDK	✓		ไม่สนใจ
3	หน้าแผนกคอมพิวเตอร์	น้ำยาเหลวระเหย สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ MAHAJAK	ABC	✓		
4	หน้าแผนกบุคคล	น้ำยาเหลวระเหย สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ FIRE MAX	ABCDK	✓		

ชั้น 3			ชนิด	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ		✓	✗	
1	แผนกไอทีเอ็ม	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ FIRE MAX	ABCDK	✓		
2	แผนก ICU	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ MAHAJAK	ABC	✓		
3	หลังประตูทางเข้าแผนกผ่าตัด	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ MAHAJAK	ABC	✓		
4	ทางเดินเข้าห้องผ่าตัดใหญ่	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ FIRE MAX	ABCDK	✓		
5	ทางเดินส่วนกลางแผนกผ่าตัด	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ MAHAJAK	ABC	✓		
6	SUPPLY	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ MAHAJAK	ABC	✓		
7	ข้างหน้าประตู WARD 3	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ MAHAJAK	ABC	✓		
8	หลังประตู WARD 3	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ FIRE ADE	ABCDK	✓		

ชั้น 4			ชนิด	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ		✓	✗	
1	หอผู้ป่วยใน 4 ทิศเหนือ	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ IMPERIAL	ABC	✓		
2	หอผู้ป่วยใน 4 ทิศเหนือ	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ FIRE MAX	ABCDK	✓		
3	โถงชั้น 4 หน้าประชุม M1	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ MAHAJAK	ABC	✓		
4	ในห้องประชุม	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ FIRE ADE	ABCDK	✓		

ชั้น 5			ชนิด	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ		✓	✗	
1	หน้าลิฟต์ทิศเหนือ WARD5	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ MAHAJAK	ABC	✓		
2	หน้าลิฟต์ทิศใต้ WARD5	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ FIRE MAX	ABCDK	✓		
3	ขานพักขึ้นตาดฟ้าหอพัก	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ IMPERIAL	ABC	✓		
4	โถงกลางหอพัก	น้ำยาเคลือบกระจก สีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ ยี่ห้อ FIRE ADE	ABCDK	✓		

ผู้ตรวจเช็ค 

หน. ช่อมบำรุงฯ 

จ.4

แบบตรวจเช็คการบำรุงรักษาเครื่องส่องสว่างฉุกเฉิน

รายงานตรวจเช็ค -บำรุงรักษา เครื่องส่องสว่างฉุกเฉิน

ประจำเดือน พฤษภาคม 67

ชั้น 1					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	แผนก LAB	สองดวง (ตัวเล็ก) / Express light	✓		
จุดที่ 2	แผนกกายภาพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	เสาเคาน์เตอร์ Check up	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	ห้องชะลอวัย	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 5	การเงินผู้ป่วยนอก	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 6	แผนกเภสัชกรรม	สองดวง (ตัวใหญ่) Auto light	✓		
จุดที่ 7	โถงด้านหน้าแผนกเภสัช	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 8	เสาน้ำแผนกซักผ้า	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 9	แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน ER	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 10	โถงหน้าลิฟต์ ชั้น 1	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 11	ทางเดินหน้าแผนกแลป	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 12	หน้าแผนกโอเปอร์เรเตอร์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 13	โนแผนกเวชระเบียน	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 14	ครัวร้อนแผนกโภชนาการ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 15	ห้องจัดเตรียมภาชนะ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 16	ห้องทานอาหาร	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 17	แผนกแม่บ้าน	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 18	ห้อง MDB	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 19	ห้องจ่ายก๊าซ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 20	แผนกพัสดุ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 21	ทางเดินหน้าพัสดุ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 22	แยกหน้าแผนกกายภาพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 23	ห้องน้ำ ลก ขาข หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 24	ห้องน้ำลูกค้าหญิง หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
ชั้น 2					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	(สำนักงานช่วยการ)	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 2	ศูนย์คุณภาพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	แผนกคอมพิวเตอร์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	บันไดแผนกบุคคล	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		

รายงานตรวจเช็ค -บำรุงรักษา เครื่องส่องสว่างฉุกเฉิน

ชั้น 3					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันไดชั้น 3	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 2	ประตูหน้าSUPPLY	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	ทางเดินแผนกห้องผ่าตัด	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	ห้องผ่าตัดใหญ่ ห้อง 1	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 5	ห้องผ่าตัด 2	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 6	ห้อง AUTO Clave	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 7	ทางลาดห้องพัสดุ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 8	ห้องพัสดุ Supply	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 9	ประตูไฟฟ้า Supply	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 10	แผนกการตลาด	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 11	โถงบันไดหน้าการตลาด	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 12	แผนก ICU	สองดวง (ตัวเล็ก)/Express light	✓		
จุดที่ 13	(เหนือ)ห้อง 303	สองดวง (ตัวเล็ก)/Express light	✓		
จุดที่ 14	แผนกไตเทียม	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 15	การเงินในใหม่	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 16	แผนก Admission	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 17	ห้องน้ำชาย หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 18	ห้องน้ำ หญิง หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		ภาคผนวก 3/2



รายงานตรวจเช็ค -บำรุงรักษา เครื่องส่องสว่างฉุกเฉิน

ประจำเดือน สิงหาคม 67

ชั้น 4					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ชื่อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันไดชั้น 4	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 2	เคาท์เตอร์ W4	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	ทางเดินกลางฝั่งโคมพัตร 415	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	ทางเดินทิศใต้ 409	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 5	หน้าห้อง MI	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 6	ห้อง MI หัวห้อง	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 7	ห้อง MI ท้ายห้อง	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
ชั้น 5					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ชื่อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันได	สองดวง(ตัวใหญ่) / Sunny light	✓		
จุดที่ 2	หน้าประตูไฟฟ้าทิศเหนือ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	เคาท์เตอร์ ทิศเหนือ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	ห้อง 503	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 5	โถงบันไดคาดฟ้าหอพัก	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 6	โถงฟิตเนส	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 7	โถงทีวีทิศเหนือ(มิเตอร์)	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 8	ห้อง C 3	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 9	ห้องเครื่องลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		

รวมทั้งหมด 62 เครื่อง

ผู้ตรวจเช็ค [Signature]  
 หน. ช่อมบำรุง [Signature]

ชั้น 1					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ชื่อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	แผนก LAB	สองดวง (ตัวเล็ก) / Express light	✓		
จุดที่ 2	แผนกกายภาพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	เสาคานเตอร์ Check up	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	ห้องชะลอวัย	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 5	การเงินผู้ป่วยนอก	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 6	แผนกเภสัชกรรม	สองดวง (ตัวใหญ่) Auto light	✓		
จุดที่ 7	โถงด้านหน้าแผนกเภสัช	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 8	เสาคานเตอร์แผนกเคหกิจ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 9	แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน ER	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 10	โถงหน้าลิฟต์ ชั้น 1	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 11	ทางเดินหน้าแผนกแลป	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 12	หน้าแผนกโอเปอร์เรเตอร์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 13	โน้ตบุ๊กแผนกเวชระเบียน	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 14	ครัวร้อนแผนกโภชนาการ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 15	ห้องจัดเตรียมภานะ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 16	ห้องทานอาหาร	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 17	แผนกแม่บ้าน	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 18	ห้อง MDB	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 19	ห้องจ่ายก๊าซ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 20	แผนกพัสดุ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 21	ทางเดินหน้าพัสดุ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 22	แยกหน้าแผนกกายภาพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 23	ห้องน้ำ ลค ชาย หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 24	ห้องน้ำลูกค้าหญิง หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
ชั้น 2					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ชื่อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	( สำนักอำนวยการ)	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 2	ศูนย์คุณภาพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	แผนกคอมพิวเตอร์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	บันไดแผนกบุคคล	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		

รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา เครื่องส่องสว่างฉุกเฉิน

ชั้น 3					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันไดชั้น 3	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 2	ประตูหน้าSUPPLY	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	ทางเดินแผนกห้องผ่าตัด	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	ห้องผ่าตัดใหญ่ ห้อง 1	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 5	ห้องผ่าตัด 2	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 6	ห้อง AUTO Clave	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 7	ทางลาดห้องพบคำ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 8	ห้องพักรักษา Supply	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 9	ประตูไฟฟ้า Supply	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 10	แผนกการคลอด	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 11	โถงบันไดหน้าการคลอด	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 12	แผนก ICU	สองดวง (ตัวเล็ก)/Express light	✓		
จุดที่ 13	(เหนือ)ห้อง 303	สองดวง (ตัวเล็ก)/Express light	✓		
จุดที่ 14	แผนกไอทีเอ็ม	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 15	การเงินไนใหม่	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 16	แผนก Admission	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 17	ห้องน้ำชาย หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 18	ห้องน้ำ หญิง หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		

ภาคผนวก ง.4/5

ชั้น 4					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันไดชั้น 4	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 2	เคาท์เตอร์ W4	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	ทางเดินกลางฝั่งโคมพัทร์ 415	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	ทางเดินทิศใต้ 409	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 5	หน้าห้อง M1	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 6	ห้อง M1 หัวห้อง	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 7	ห้อง M1 ท้ายห้อง	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
ชั้น 5					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันได	สองดวง(ตัวใหญ่) / Sunny light	✓		
จุดที่ 2	หน้าประตูไฟฟ้าทิศเหนือ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	เคาท์เตอร์ ทิศเหนือ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	ห้อง 503	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 5	โถงบันไดคาดฟ้าหอพัก	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 6	โถงพิตเนส	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 7	โถงทีวีทิศเหนือ(มิเตอร์)	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 8	ห้อง C 3	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 9	ห้องเครื่องลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		

ยอดรวมทั้งหมด 62 เครื่อง

ผู้ตรวจเช็ค

หน.ซ่อมบำรุง

รายงานตรวจเช็ค - บำรุงรักษา เครื่องส่องสว่างฉุกเฉิน

ประจำเดือน กันยายน 68

ชั้น 1					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	แผนก LAB	สองดวง (ตัวเล็ก) / Express light	✓		
จุดที่ 2	แผนกกายภาพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	เสาคานเตอร์ Check up	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	ห้องชะลอวัย	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 5	การเงินผู้ป่วยนอก	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 6	แผนกเภสัชกรรม	สองดวง (ตัวใหญ่) Auto light	✓		
จุดที่ 7	โถงด้านหน้าแผนกเภสัช	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 8	เสาน้ำแผนกเช็คออฟ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 9	แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน ER	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 10	โถงหน้าลิฟต์ ชั้น 1	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 11	ทางเดินหน้าแผนกแลป	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 12	หน้าแผนกโอเปอร์เรเตอร์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 13	ในแผนกเวชระเบียน	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 14	ครัวร้อนแผนกโภชนาการ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 15	ห้องจัดเตรียมยาชนะ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 16	ห้องทานอาหาร	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 17	แผนกแม่บ้าน	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 18	ห้อง MDB	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 19	ห้องฉายก๊าซ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 20	แผนกพัสดุ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 21	ทางเดินหน้าพัสดุ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 22	แยกหน้าแผนกกายภาพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 23	ห้องน้ำ ลค ชาย หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 24	ห้องน้ำลูกค้าหญิง หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
ชั้น 2					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	( สำนักงานฯ )	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 2	ศูนย์คุณภาพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	แผนกคอมพิวเตอร์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	บันไดแผนกบุคคล	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		

รายงานตรวจเช็ค - บำรุงรักษา เครื่องส่องสว่างฉุกเฉิน

ชั้น 3					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันไดชั้น 3	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 2	ประตูหน้า SUPPLY	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	ทางเดินแผนกห้องผ่าตัด	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	ห้องผ่าตัดใหญ่ ห้อง 1	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 5	ห้องผ่าตัด 2	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 6	ห้อง AUTO Clave	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 7	ทางลาดห้องพับคำ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 8	ห้องทักวิสัญญี Supply	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 9	ประตูไฟฟ้า Supply	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 10	แผนกการตลาด	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 11	โถงบันไดหน้าการตลาด	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 12	แผนก ICU	สองดวง (ตัวเล็ก) / Express light	✓		
จุดที่ 13	(เหมือน) ห้อง 303	สองดวง (ตัวเล็ก) / Express light	✓		
จุดที่ 14	แผนกไตเทียม	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 15	การเงินในใหม่	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 16	แผนก Admission	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 17	ห้องน้ำชาย หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 18	ห้องน้ำ หญิง หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		

รายงานตรวจเช็ค -บำรุงรักษา เครื่องส่องสว่างฉุกเฉิน

ประจำเดือน ๗ มิ.ย. ๖๖

ชั้น 4					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันไดชั้น 4	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 2	เคาท์เตอร์ W4	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	ทางเดินกลางฝั่งไข่มพัตร์ 415	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	ทางเดินทิศใต้ 409	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 5	หน้าห้อง M1	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 6	ห้อง M1 หัวห้อง	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 7	ห้อง M1 ห้ายห้อง	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
ชั้น 5					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันได	สองดวง (ตัวใหญ่) / Sunny light	✓		
จุดที่ 2	หน้าประตูไฟฟ้าทิศเหนือ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	เคาท์เตอร์ ทิศเหนือ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	ห้อง 503	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 5	โถงบันไดลาดฟ้าหอพัก	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 6	โถงฟิตเนส	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 7	โถงที่วิทิศเหนือ(มิเตอร์)	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 8	ห้อง C 3	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 9	ห้องเครื่องลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		

ขอครบทั้งหมด 62 เครื่อง

ผู้ตรวจเช็ค

หน.ซ่อมบำรุง

ชั้น 1					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	แผนก LAB	สองดวง (ตัวเล็ก) / Express light	✓		
จุดที่ 2	แผนกกายภาพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	เสาคานเตอร์ Check up	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	ห้องชะลอวัย	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 5	การเงินผู้ป่วยนอก	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 6	แผนกเภสัชกรรม	สองดวง (ตัวใหญ่) Auto light	✓		
จุดที่ 7	โถงด้านหน้าแผนกเภสัช	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 8	เสาคานเตอร์แผนกเช็คอัพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 9	แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน ER	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 10	โถงหน้าลิฟต์ ชั้น 1	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 11	ทางเดินหน้าแผนกแลป	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 12	หน้าแผนกโอเปอเรเตอร์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 13	โน้ตบุ๊คเครื่องเขียน	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 14	ครัวร้อนแผนกโภชนาการ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 15	ห้องจัดเตรียมภาษา	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 16	ห้องทานอาหาร	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 17	แผนกแม่บ้าน	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 18	ห้อง MDB	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 19	ห้องจ่ายก๊าซ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 20	แผนกพัสดุ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 21	ทางเดินหน้าพัสดุ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 22	แยกหน้าแผนกกายภาพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 23	ห้องน้ำ ลค ชาย หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 24	ห้องน้ำลูกค้าหญิง หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
ชั้น 2					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	( ส่วนก้านวนยการ )	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 2	ศูนย์คุณภาพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	แผนกคอมพิวเตอร์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	บันไดแผนกบุคคล	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		

หน้า ๑ จาก ๑

รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา เครื่องส่องสว่างฉุกเฉิน

ชั้น 3					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันไดชั้น 3	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 2	ประตูหน้าSUPPLY	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	ทางเดินแผนกห้องผ่าตัด	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	ห้องผ่าตัดใหญ่ ห้อง 1	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 5	ห้องผ่าตัด 2	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 6	ห้อง AUTO Clave	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 7	ทางลาดห้องพับบำบัด	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 8	ห้องพักรักษาผู้ป่วย Supply	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 9	ประตูไฟฟ้า Supply	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 10	แผนกการตลาด	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 11	โถงบันไดหน้าการตลาด	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 12	แผนก ICU	สองดวง (ตัวเล็ก)/Express light	✓		
จุดที่ 13	(เหนือ)ห้อง 303	สองดวง (ตัวเล็ก)/Express light	✓		
จุดที่ 14	แผนกไตเทียม	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 15	การเงินในใหม่	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 16	แผนก Admission	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 17	ห้องน้ำชาย หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 18	ห้องน้ำ หญิง หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		

ภาคผนวก ง.4/11

ชั้น 4					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันไดชั้น 4	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 2	เคาท์เตอร์ W4	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	ทางเดินกลางฝั่งโคมพัตร์ 415	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	ทางเดินทิศใต้ 409	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 5	หน้าห้อง M1	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 6	ห้อง M1 หัวห้อง	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 7	ห้อง M1 ท้ายห้อง	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
ชั้น 5					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันได	สองดวง(ตัวใหญ่) / Sunny light	✓		
จุดที่ 2	หน้าประตูไฟฟ้าทิศเหนือ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	เคาท์เตอร์ ทิศเหนือ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	ห้อง 503	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 5	โถงบันไดคาดฟ้าหอพัก	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 6	โถงพิตเนส	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 7	โถงทีวีทิศเหนือ(มิเตอร์)	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 8	ห้อง C 3	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 9	ห้องเครื่องลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		

ยอดรวมทั้งหมด 62 เครื่อง

ผู้ตรวจเช็ค

หน.ซ่อมบำรุง

รายงานตรวจเช็ค -บำรุงรักษา เครื่องส่องสว่างฉุกเฉิน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 68

ชั้น 1					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	แผนก LAB	สองดวง (ตัวเล็ก) / Express light	✓		
จุดที่ 2	แผนกกายภาพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	เสาคำเตอร์ Check up	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	ห้องชะลอวัย	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 5	การเงินผู้ป่วยนอก	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 6	แผนกเภสัชกรรม	สองดวง (ตัวใหญ่) Auto light	✓		
จุดที่ 7	โถงด้านหน้าแผนกเภสัช	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 8	เสาน้ำแผนกเช็คอัพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 9	แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน ER	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 10	โถงหน้าลิฟต์ ชั้น 1	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 11	ทางเดินหน้าแผนกแลป	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 12	หน้าแผนกโอเปอร์เรเตอร์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 13	ในแผนกเวชระเบียน	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 14	ครัวร้อนแผนกโภชนาการ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 15	ห้องจัดเตรียมยาชนะ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 16	ห้องทานอาหาร	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 17	แผนกแม่บ้าน	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 18	ห้อง MDB	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 19	ห้องจ่ายก๊าซ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 20	แผนกพัสดุ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 21	ทางเดินหน้าพัสดุ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 22	แยกหน้าแผนกกายภาพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 23	ห้องน้ำ ลค ชาย หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 24	ห้องน้ำลูกค้าหญิง หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
ชั้น 2					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	( สำนักงานวิชาการ)	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 2	ศูนย์คุณภาพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	แผนกคอมพิวเตอร์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	บันไดแผนกบุคคล	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		

รายงานตรวจเช็ค -บำรุงรักษา เครื่องส่องสว่างฉุกเฉิน

ชั้น 3					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันไดชั้น 3	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 2	ประตูหน้าSUPPLY	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	ทางเดินแผนกห้องผ่าตัด	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	ห้องผ่าตัดใหญ่ ห้อง 1	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 5	ห้องผ่าตัด 2	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 6	ห้อง AUTO Clave	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 7	ทางลาดห้องทับผ้า	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 8	ห้องพักรักษา Supply	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 9	ประตูไฟฟ้า Supply	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 10	แผนกการตลาด	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 11	โถงบันไดหน้าการตลาด	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 12	แผนก ICU	สองดวง (ตัวเล็ก)/Express light	✓		
จุดที่ 13	(เหนือ)ห้อง 303	สองดวง (ตัวเล็ก)/Express light	✓		
จุดที่ 14	แผนกไตเทียม	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 15	การเงินในใหม่	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 16	แผนก Admission	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 17	ห้องน้ำชาย หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 18	ห้องน้ำหญิง หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		

ภาคผนวก ง.4/14

รายงานตรวจเช็ค -บำรุงรักษา เครื่องส่องสว่างฉุกเฉิน

ประจำเดือน มิถุนายน 62

ชั้น 4					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันไดชั้น 4	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 2	เคาท์เตอร์ W4	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	ทางเดินกลางฝั่ง โชมพัทธ์ 415	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	ทางเดินทิศใต้ 409	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 5	หน้าห้อง M1	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 6	ห้อง M1 หัวห้อง	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 7	ห้อง M1 ท้ายห้อง	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
ชั้น 5					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันได	สองดวง(ตัวใหญ่) / Sunny light	✓		
จุดที่ 2	หน้าประตูไฟฟ้าทิศเหนือ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	เคาท์เตอร์ ทิศเหนือ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	ห้อง 503	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 5	โถงบันไดลาดฟ้าหอพัก	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 6	โถงพิตเนส	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 7	โถงทีวีทิศเหนือ(มิเตอร์)	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 8	ห้อง C 3	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 9	ห้องเครื่องลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		

ขอตรวจทั้งหมด 62 เครื่อง

ผู้ตรวจเช็ค

หน.ซ่อมบำรุง

ชั้น 1					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	แผนก LAB	สองดวง (ตัวเล็ก) / Express light	✓		
จุดที่ 2	แผนกกายภาพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	เสาเคาน์เตอร์ Check up	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	ห้องชะลอวัย	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 5	การเงินผู้ป่วยนอก	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 6	แผนกเภสัชกรรม	สองดวง (ตัวใหญ่) Auto light	✓		ที่คุมร-๐๑
จุดที่ 7	โถงด้านหน้าแผนกเภสัช	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 8	เสาหน้าแผนกเช็คอัพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 9	แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน ER	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 10	โถงหน้าลิฟต์ ชั้น 1	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 11	ทางเดินหน้าแผนกแลป	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 12	หน้าแผนกโอเปอร์เรเตอร์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 13	ในแผนกเวชระเบียน	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 14	ครัวร้อนแผนกโภชนาการ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 15	ห้องจัดเตรียมภาชนะ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 16	ห้องทานอาหาร	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		ที่คุมร-๐๑.
จุดที่ 17	แผนกแม่บ้าน	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 18	ห้อง MDB	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 19	ห้องจ่ายก๊าซ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 20	แผนกพัสดุ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 21	ทางเดินหน้าพัสดุ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 22	แยกหน้าแผนกกายภาพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 23	ห้องน้ำ ลค ชาย หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 24	ห้องน้ำลูกค้าหญิง หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
ชั้น 2					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	( สำนักอำนวยการ)	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 2	ศูนย์คุณภาพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	แผนกคอมพิวเตอร์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	บันไดแผนกบุคคล	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		ภาคผนวก 3.4/15

รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา เครื่องส่องสว่างฉุกเฉิน

ชั้น 3					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ซีรี่ส์	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันไดชั้น 3	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 2	ประตูหน้าSUPPLY	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	ทางเดินแผนกห้องผ่าตัด	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	ห้องผ่าตัดใหญ่ ห้อง 1	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 5	ห้องผ่าตัด 2	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 6	ห้อง AUTO Clave	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 7	ทางลาดห้องพัสดุ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 8	ห้องพัสดุวิสัญญี Supply	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 9	ประตูไฟฟ้า Supply	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 10	แผนกการตลาด	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		ไม่มีแสง
จุดที่ 11	โถงบันไดหน้าการตลาด	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 12	แผนก ICU	สองดวง (ตัวเล็ก)/Express light	✓		
จุดที่ 13	(เหนือ)ห้อง 303	สองดวง (ตัวเล็ก)/Express light	✓		
จุดที่ 14	แผนกไคเทียม	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 15	การเงินในใหม่	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 16	แผนก Admission	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 17	ห้องน้ำชาย หน้าที่ 1	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 18	ห้องน้ำ หญิง หน้าที่ 1	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		

วันที่ตรวจ ๓๑/๓/๒๕๖๓

ชั้น 4					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ซีรี่ส์	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันไดชั้น 4	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 2	เคาเตอร์ W4	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	ทางเดินกลางฝั่งโคมพัตร์ 415	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	ทางเดินทิศใต้ 409	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		ไม่มีแสง
จุดที่ 5	หน้าห้อง M1	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 6	ห้อง M1 หัวห้อง	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 7	ห้อง M1 ท้ายห้อง	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
ชั้น 5					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ซีรี่ส์	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันได	สองดวง(ตัวใหญ่) / Sunny light	✓		
จุดที่ 2	หน้าประตูไฟฟ้าทิศเหนือ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	เคาเตอร์ ทิศเหนือ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	ห้อง 503	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		ไม่มีแสง
จุดที่ 5	โถงบันไดคาเฟ่หอพัก	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 6	โถงพิตเนส	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 7	โถงทีวีทิศเหนือ(มิเตอร์)	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 8	ห้อง C 3	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 9	ห้องเครื่องลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		

ขอรวมทั้งหมด 62 เครื่อง

ผู้ตรวจเช็ค  
หน.ซ่อมบำรุง

