

บทที่ 4



สรุปผลการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ



4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม(ระยะดำเนินการ) โครงการอาคารชุด บ้านร่วมทางฝัน4 ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2567 พบว่า ทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ได้อย่างครบถ้วนแสดงให้เห็นถึงความตระหนักและการให้ความสำคัญในการดูแลรักษา สภาพแวดล้อม

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2567 ประกอบด้วย การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง พบว่า

ค่าที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข. ได้แก่

- ✓ ความเป็นกรดและด่าง (pH)
- ✓ บีโอดี(BOD)
- ✓ สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)
- ✓ ซัลไฟด์ (Sulfide)
- ✓ น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)

ค่าที่เกินเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข. ได้แก่

- ✗ ตะกอนหนัก (Settleable Solids))
- ✗ สารแขวนลอย (Suspended Solids)
- ✗ สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)

จากผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2567 ประกอบด้วย การตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ พบว่า

ค่าที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

- ✓ Color (Pt-Co)
- ✓ Turbidity
- ✓ E.Coli

ค่าที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน

✗

