


ภาคผนวก จ

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพชำรุดระบบจ่ายไฟ

เอกสารการตรวจสอบสภาพชำรุดระบบจ่ายไฟ

ของโรงเรียนวิสา ห้วยหิน

ประจำเดือน ๗ : ก.ค. ปี ๖๗

วัน/ เดือน/ปี	ตำแหน่งอุปกรณ์	สภาพของอุปกรณ์		POWER FACTOR	VOLT METER						หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
		ปกติ	แก้ไข		RS	ST	TR	RN	SN	TN		
4ก.ค.	ตู้ MDB	✓		0.98	410	400	420	230	240	240	กวาด, มีจุดไฟ	
	ตู้ไฟ ชั้น 1	✓			410	410	410	240	240	240		
	ตู้ไฟ ชั้น 2	✓			400	410	420	240	230	240		
	ตู้ไฟ ชั้น 3	✓			400	410	420	220	240	240		
	ตู้ไฟ ชั้น 4	✓			420	410	400	230	230	240		
	ตู้ไฟ ชั้น 5	✓			390	410	410	240	240	230		

ลงชื่อ

(ผู้จัดการ)

เอกสารการตรวจสอบสภาพหาระบบจ่ายไฟ

ของโรงเรียนวิสา ห้วนหิน

ประจำเดือน..... 8 : ค.ค. ปี 67

วัน/ เดือน/ปี	ตำแหน่งอุปกรณ์	สภาพของอุปกรณ์		POWER FACTOR	VOLT METER						หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
		ปกติ	แก้ไข		RS	ST	TR	RN	SN	TN		
	ตู้ MDB	✓		0.98	410	400	410	240	210	220		
A ค.ค.	ตู้ไฟ ชั้น 1	✓			410	410	420	230	240	240		
	ตู้ไฟ ชั้น 2	✓			420	410	420	230	230	240	การไฟฟชน	
	ตู้ไฟ ชั้น 3	✓			410	410	410	220	230	240		
	ตู้ไฟ ชั้น 4	✓			420	420	420	240	230	230		
	ตู้ไฟ ชั้น 5	✓			400	400	410	240	240	240		

ลงชื่อ

(ผู้จัดการ)

เอกสารการตรวจสอบสภาพหาระบบจ่ายไฟ

ของโรงเรียนวิสา ห้วยหิน

ประจำเดือน 9 : ก.ย. ปี 67

วัน/ เดือน/ปี	ตำแหน่งอุปกรณ์	สภาพของอุปกรณ์		POWER FACTOR	VOLT METER						หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
		ปกติ	แก้ไข		RS	ST	TR	RN	SN	TN		
	ตู้ MDB	✓		0.99	400	410	400	240	240	230	} ทดสอบ เมื่อ 1/4	[REDACTED]
	ตู้ไฟ ชั้น 1	✓			410	400	410	230	230	220		
1 ก.ย.	ตู้ไฟ ชั้น 2	✓			410	420	420	230	240	240		
	ตู้ไฟ ชั้น 3	✓			400	410	420	240	240	230		
	ตู้ไฟ ชั้น 4	✓			400	400	410	220	230	240		
	ตู้ไฟ ชั้น 5	✓			400	410	410	240	230	230		

ลงชื่อ [REDACTED]

(ผู้จัดการ)

เอกสารการตรวจสอบสภาพหาระบบจ่ายไฟ

ของโรงแรมวิสา ห้วยหิน

ประจำเดือน 10 : ต.ค. ปี 67

วัน/ เดือน/ปี	ตำแหน่งอุปกรณ์	สภาพของอุปกรณ์		POWER FACTOR	VOLT METER						หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
		ปกติ	แก้ไข		RS	ST	TR	RN	SN	TN		
5 ต.ค.	ตู้ MDB	✓		0.97	390	400	400	240	220	240	ขาด/มีฝุ่น	
	ตู้ไฟ ชั้น 1	✓			410	390	410	230	240	240		
	ตู้ไฟ ชั้น 2	✓			400	410	420	230	220	230		
	ตู้ไฟ ชั้น 3	✓			420	410	400	240	240	230		
	ตู้ไฟ ชั้น 4	✓			390	390	400	220	240	230		
	ตู้ไฟ ชั้น 5	✓			400	410	390	230	240	240		

ลงชื่อ 

(ผู้จัดการ)

เอกสารการตรวจสอบสภาพการระบบจ่ายไฟ

ของโรงเรียนวิสา หัสนิน

ประจำเดือน..... 11 : พ.ย. ปี 67

วัน/ เดือน/ปี	ตำแหน่งอุปกรณ์	สภาพของอุปกรณ์		POWER FACTOR	VOLT METER						หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
		ปกติ	แก้ไข		RS	ST	TR	RN	SN	TN		
2 พ.ย	ตู้ MDB	✓		0.98	380	390	410	240	230	230	กวต 12/11/67	
	ตู้ไฟ ชั้น 1	✓			410	400	390	240	230	230		
	ตู้ไฟ ชั้น 2	✓			390	400	400	230	240	230		
	ตู้ไฟ ชั้น 3	✓			420	390	400	230	240	230		
	ตู้ไฟ ชั้น 4	✓			410	410	380	220	230	230		
	ตู้ไฟ ชั้น 5	✓			400	410	410	220	240	240		

ลงชื่อ.....

(ผู้จัดการ)

เอกสารการตรวจสอบสภาพหาระบบจ่ายไฟ

ของโรงเรียนวิสา ห้วน

ประจำเดือน..... 12 : ธ.ค. ปี 67

วัน/ เดือน/ปี	ตำแหน่งอุปกรณ์	สภาพของอุปกรณ์		POWER FACTOR	VOLT METER						หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
		ปกติ	แก้ไข		RS	ST	TR	RN	SN	TN		
	ตู้ MDB	✓		0.98	380	390	380	240	230	240		
	ตู้ไฟ ชั้น 1	✓			400	400	410	240	230	240		
1 ธ.ค.	ตู้ไฟ ชั้น 2	✓			390	400	410	230	240	240	ภาค 1/2	
	ตู้ไฟ ชั้น 3	✓			420	410	380	240	230	230		
	ตู้ไฟ ชั้น 4	✓			390	400	400	240	230	230		
	ตู้ไฟ ชั้น 5	✓			410	410	400	240	240	240		

ลงชื่อ

(ผู้จัดการ)