

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารชุด (อยู่อาศัย) สูง 8 ชั้น (ช่วงเปิดดำเนินการ) ของบริษัท รีเจนท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2567 พบว่าโครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆอย่างเคร่งครัด

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.2.1 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารชุด (อยู่อาศัย) สูง 8 ชั้น ของบริษัท รีเจนท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2567 โดยทำเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง จำนวน 3 จุด ได้แก่ คุณภาพน้ำทิ้งก่อนการบำบัด, คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด และคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ พบว่ามีค่า BOD,TKN และ SS ในบางเดือน ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ทางโครงการอยู่ระหว่างการปรึกษารื้อกับคณะกรรมการ เพื่อที่จะดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้ค่าที่ทำการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

4.2.2 ถังเก็บก๊าซมีเทน

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารชุด (อยู่อาศัย) สูง 8 ชั้น ของบริษัท รีเจนท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด พบว่าทางโครงการไม่มีถังเก็บก๊าซมีเทนที่เกิดการบำบัดน้ำเสีย