



## Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท จี แอนด์ พี แอสเซ็ท โฮลดิ้ง จำกัด

Address : 489 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Site : Radisson Blu Plaza Bangkok

Sample Type : น้ำใช้

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 10/03/2568

Sampling Time : 11:00 น.

Received Date : 11/03/2568

Analytical Date : 11 - 21/03/2568

Report Date : 22/03/2568

Report No. : R06224/68

Parameters	Unit	Method	TW04944 /68
			Underground Tank
Legionella spp.	/L	ISO 11731 : 2017	not detected
Sample Condition		Observation	ใส

Analyst

22/03/2568

Technical Manager

22/03/2568

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

TESTING  
NO.0001

## Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท จี แอนด์ พี แอสเซท โฮลดิ้ง จำกัด

Address : 489 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Site : Radisson Blu Plaza Bangkok

Sample Type : น้ำใช้

Sampling by : บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 10/03/2568

Sampling Time : 10:55 น.

Received Date : 11/03/2568

Analytical Date : 11 - 21/03/2568

Report Date : 22/03/2568

Report No. : R06225/68

Parameters	Unit	Method	TW04945 /68
			Guest Room (1470)
Legionella spp.	/L	ISO 11731 : 2017	not detected
Sample Condition		Observation	ใส

Analyst

22/03/2568

Technical Manager

22/03/2568

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

TESTING  
NO.0001

## Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท จี แอนด์ พี แอสเซ็ท โฮลดิ้ง จำกัด

Address : 489 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Site : Radisson Blu Plaza Bangkok

Sample Type : น้ำใช้

Sampling by : บริษัท เทสต์ เทค จำกัด

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 10/03/2568

Sampling Time : 10:50 น.

Received Date : 11/03/2568

Analytical Date : 11 - 21/03/2568

Report Date : 22/03/2568

Report No. : R06226/68

Parameters	Unit	Method	TW04946 /68
			Cooling Water
<i>Legionella spp.</i>	CFU/L	ISO 11731 : 2017	$1.3 \times 10^2$
Sample Condition		Observation	ใส

Analyst

22/03/2568

Technical Manager

22/03/2568

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025