

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Hose Cabinet (Building E) No.1	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-B-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.2	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ CHILLER	FHC-E-B-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.3	E	B	ในห้องลิฟท์บันไดหนีไฟ	FHC-E-B-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.4	E	G	ทางเชื่อมชั้น 1 ตึก E	FHC-E-G-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.5	E	G	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-G-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.6	E	G	หน้าห้องน้ำขึ้น 1 E	FHC-E-G-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.7	E	2	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-2-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.8	E	2	หน้าห้องตรวจ 1 (IMC)	FHC-E-2-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.9	E	2	ทางเชื่อมชั้น 2 ตึก E	FHC-E-2-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.10	E	3	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-3-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.11	E	3	หน้าห้องตรวจ 5 ศูนย์แม่พูน	FHC-E-3-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.12	E	3	ทางเชื่อมชั้น 3 ตึก E	FHC-E-3-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.13	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-4-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.14	E	4	หน้าห้องตรวจ 6 ศูนย์หัวใจ	FHC-E-4-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.15	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-4-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.16	E	5	บันไดหนีไฟในเคาน์เตอร์	FHC-E-5-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.17	E	5	ครัวชั้น 5 เคาน์เตอร์	FHC-E-5-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.18	E	5	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-5-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.19	E	6	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-6-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.20	E	6	ในห้องรับรอง	FHC-E-6-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.21	E	6	บันไดหนีไฟ CATH LAB	FHC-E-6-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.22	E	M	หน้าลิฟท์ชั้น M ตึก E	FHC-E-M-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.23	E	M	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-M-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.24	E	M	บันไดหนีไฟ ส.น. น.อ	FHC-E-M-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.25	E	7	หน้าห้อง AHU	FHC-E-7-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.26	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-7-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.27	E	7	ครัวชั้น 7 7515	FHC-E-7-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.28	E	8	ครัวชั้น 8 8515	FHC-E-8-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.29	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-8-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.30	E	8	หน้าห้อง AHU	FHC-E-8-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.31	E	9	ครัวชั้น 9 9515	FHC-E-9-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.32	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-9-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.33	E	9	หน้าห้อง AHU	FHC-E-9-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	

PM Program (Monthly)				ผู้ตรวจสอบ	วันที่
1	1.ตรวจเช็คสภาพทาสีความคม(เปิด-ปิด)			พ.จ.จ.พ.	7/1/66
2	2.ตรวจเช็คสภาพน้ำฉีด				
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง				
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและข้อต่าง ๆ				
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงเช่นตู้/กระบอก/ทุบ				
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง				
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ				

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้  
สรุปผลการตรวจเช็ค

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Hose Cabinet (Building E) No.34	E	10	ครัวชั้นห้อง 10515	FHC-E-10-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.35	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-10-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.36	E	10	หน้าห้อง AHU	FHC-E-10-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.37	E	11	หน้าห้อง AHU	FHC-E-11-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.38	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-11-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.39	E	11	ครัวชั้นห้อง 11515	FHC-E-11-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.40	E	12	ครัวชั้นห้อง 12515	FHC-E-12-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.41	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-12-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.42	E	12	หน้าห้อง AHU	FHC-E-12-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.43	E	14	หน้าห้อง AHU	FHC-E-14-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.44	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-14-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.45	E	14	ครัวชั้นห้อง 14515	FHC-E-14-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.46	E	15	ชั้น 15 E หน้าห้อง AHU	FHC-E-15-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.47	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-15-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.48	E	15	ครัวชั้นห้อง 15515	FHC-E-15-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.49	E	16	ชั้น 16 E หน้าห้อง AHU	FHC-E-16-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.50	E	16	ชั้น 16 E หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-16-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.51	E	16	ชั้น 16 E ครัวชั้นห้อง 15515	FHC-E-16-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.52	E	R	หน้าลิฟท์ เจ้า หน้าชั้นคาเฟ่	FHC-E-R-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	

PM Program (Monthly)				ผู้ตรวจสอบ
1	1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)			9/07/20
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด			
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง			
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซิลต่าง ๆ			
5	5.ตรวจเช็คชุดดับเพลิงแบบมือถือ/กระบอก/ทุญแจ			
6	6.ทำความสะอาดชุดดับเพลิง			
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ			

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้  
สรุปผลการตรวจเช็ค



ก.พ. 68

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Hose Cabinet (Building E) No.1	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-B-01	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.2	E	B	บันไดหนีไฟหลัง CHILLER	FHC-E-B-02	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.3	E	B	ในห้องพักผู้ป่วยบันไดหนีไฟ	FHC-E-B-03	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.4	E	G	ทางเชื่อมชั้น 1 คัด E	FHC-E-G-01	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.5	E	G	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-G-02	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.6	E	G	หน้าห้องน้ำขึ้น 1 E	FHC-E-G-03	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.7	E	2	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-2-01	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.8	E	2	หน้าห้องตรวจ 1 (IMC)	FHC-E-2-02	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.9	E	2	ทางเชื่อมชั้น 2 คัด E	FHC-E-2-03	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.10	E	3	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-3-01	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.11	E	3	หน้าห้องตรวจ 5 ศูนย์เบาหวาน	FHC-E-3-02	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.12	E	3	ทางเชื่อมชั้น 3 คัด E	FHC-E-3-03	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.13	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-4-01	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.14	E	4	ข้างห้องตรวจ 6 ศูนย์หัวใจ	FHC-E-4-02	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.15	E	4	หน้าเคาร์เตอร์รักษาพยาบาล	FHC-E-4-03	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.16	E	5	บันไดหนีไฟที่เคหาสน์	FHC-E-5-01	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.17	E	5	ครัวชั้นเคาร์เตอร์ทันตกรรม	FHC-E-5-02	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.18	E	5	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-5-03	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.19	E	6	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-6-01	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.20	E	6	ในห้องรับรอง	FHC-E-6-02	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.21	E	6	บันไดหนีไฟ CATH LAB	FHC-E-6-03	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.22	E	M	หน้าห้องน้ำขึ้น M คัด E	FHC-E-M-01	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.23	E	M	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-M-02	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.24	E	M	บันไดหนีไฟ ส.บ. ผ.อ	FHC-E-M-03	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.25	E	7	หน้าห้อง AHU	FHC-E-7-01	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.26	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-7-02	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.27	E	7	ครัวชั้นห้อง 7515	FHC-E-7-03	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.28	E	8	ครัวชั้นห้อง 8515	FHC-E-8-01	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.29	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-8-02	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.30	E	8	หน้าห้อง AHU	FHC-E-8-03	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.31	E	9	ครัวชั้นห้อง 9515	FHC-E-9-01	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.32	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-9-02	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.33	E	9	หน้าห้อง AHU	FHC-E-9-03	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	

PM Program (Monthly)												
1	1.ตรวจเช็คสภาพวัสดุควบคุม(เปิด-ปิด)											ผู้ตรวจสอบ
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด											วันที่
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบของแหล่ง											10/2/66
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและขีลต่าง ๆ											
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงชนิด/กระบอก/กฏแก๊ส											
6	6.หาความสะอาดตู้ดับเพลิง											
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ											

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้  
สรุปผลการตรวจเช็ค

A.W. 68

[illegible]

PM Program (Monthly)		
1	1.ตรวจเช็คสภาพพาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)	<div>ผู้ตรวจสอบ <u>หจก.กช</u></div> <div>วันที่ <u>10/2/68</u></div>
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด	
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง	
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ	
5	5.ตรวจเช็คชุดดับเพลิงแบบตู้/กระบอก/กัญแจ	
6	6.ทำความสะอาดชุดดับเพลิง	
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ	

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้  
สรุปผลการตรวจเช็ค



วันที่ 68

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Hose Cabinet (Building E) No.1	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-B-01	/	/	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.2	E	B	ชั้นใต้ดินห้องแช่เย็น CHILLER	FHC-E-B-02	/	/	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.3	E	B	ในห้องกลั่นยาบน้ใต้อลิฟ	FHC-E-B-03	/	/	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.4	E	G	ทางเชื่อมชั้น 1 ตึก E	FHC-E-G-01	/	/	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.5	E	G	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-G-02	/	/	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.6	E	G	หน้าห้องน้ำขึ้น 1 E	FHC-E-G-03	/	/	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.7	E	2	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-2-01	/	/	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.8	E	2	หน้าห้องตรวจ 1 (IMC)	FHC-E-2-02	/	/	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.9	E	2	ทางเชื่อมชั้น 2 ตึก E	FHC-E-2-03	/	/	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.10	E	3	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-3-01	/	/	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.11	E	3	หน้าห้องตรวจ 5 ศูนย์เบาหวาน	FHC-E-3-02	/	/	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.12	E	3	ทางเชื่อมชั้น 3 ตึก E	FHC-E-3-03	/	/	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.13	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-4-01	/	/	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.14	E	4	ข้างห้องตรวจ 6 ศูนย์หัวใจ	FHC-E-4-02	/	/	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.15	E	4	หน้าลิฟท์ต่อจากภาพ	FHC-E-4-03	/	/	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.16	E	5	บันไดหนีไฟที่เคาน์	FHC-E-5-01	/	/	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.17	E	5	ลงชั้นลิฟท์ต่อจากเคาน์	FHC-E-5-02	/	/	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.18	E	5	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-5-03	/	/	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.19	E	6	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-6-01	/	/	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.20	E	6	ในห้องรับ	FHC-E-6-02	/	/	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.21	E	6	บันไดหนีไฟ CATH LAB	FHC-E-6-03	/	/	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.22	E	M	หน้าห้องน้ำขึ้น M ตึก E	FHC-E-M-01	/	/	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.23	E	M	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-M-02	/	/	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.24	E	M	บันไดหนีไฟ ส.น. น.อ	FHC-E-M-03	/	/	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.25	E	7	หน้าห้อง AHU	FHC-E-7-01	/	/	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.26	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-7-02	/	/	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.27	E	7	ตรงชั้นห้อง 7515	FHC-E-7-03	/	/	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.28	E	8	ตรงชั้นห้อง 8515	FHC-E-8-01	/	/	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.29	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-8-02	/	/	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.30	E	8	หน้าห้อง AHU	FHC-E-8-03	/	/	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.31	E	9	ตรงชั้นห้อง 9515	FHC-E-9-01	/	/	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.32	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-9-02	/	/	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.33	E	9	หน้าห้อง AHU	FHC-E-9-03	/	/	/	/	/	/	/	ดี	

PM Program (Monthly)

1	1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงเช่นตู้/กระบอก/กัญแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้  
สรุปผลการตรวจเช็ค

2002/68

[illegible]

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้  
สรุปผลการตรวจเช็ค



Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Hose Cabinet (Building E) No.1	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-B-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.2	E	B	บันไดหนีไฟหลัง CHILLER	FHC-E-B-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.3	E	B	ในห้องกักยวบันไดหนีไฟ	FHC-E-B-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.4	E	G	ทางเชื่อมชั้น 1 ตึก E	FHC-E-G-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.5	E	G	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-G-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.6	E	G	หน้าห้องน้ำขึ้น 1 E	FHC-E-G-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.7	E	2	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-2-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.8	E	2	หน้าห้องตรวจ 1 (IMC)	FHC-E-2-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.9	E	2	ทางเชื่อมชั้น 2 ตึก E	FHC-E-2-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.10	E	3	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-3-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.11	E	3	หน้าห้องตรวจ 5 ศูนย์เบาหวาน	FHC-E-3-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.12	E	3	ทางเชื่อมชั้น 3 ตึก E	FHC-E-3-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.13	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-4-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.14	E	4	ชั้นห้องตรวจ 6 ศูนย์หัวใจ	FHC-E-4-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.15	E	4	หน้าการตรวจรักษา	FHC-E-4-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.16	E	5	บันไดหนีไฟขึ้นเคหา	FHC-E-5-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.17	E	5	ตรงชั้นการตรวจรักษา	FHC-E-5-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.18	E	5	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-5-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.19	E	6	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-6-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.20	E	6	ในห้องรับรอง	FHC-E-6-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.21	E	6	บันไดหนีไฟ CATH LAB	FHC-E-6-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.22	E	M	หน้าห้องน้ำขึ้น M ตึก E	FHC-E-M-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.23	E	M	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-M-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.24	E	M	บันไดหนีไฟ ต.น. ม.อ.	FHC-E-M-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.25	E	7	หน้าห้อง AHU	FHC-E-7-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.26	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-7-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.27	E	7	ตรงชั้นห้อง 7515	FHC-E-7-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.28	E	8	ตรงชั้นห้อง 8515	FHC-E-8-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.29	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-8-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.30	E	8	หน้าห้อง AHU	FHC-E-8-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.31	E	9	ตรงชั้นห้อง 9515	FHC-E-9-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.32	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-9-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.33	E	9	หน้าห้อง AHU	FHC-E-9-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	

PM Program (Monthly)		ผู้ตรวจสอบ	วันที่
1	1.ตรวจเช็คสภาพความพร้อม(เปิด-ปิด)	ผู้ตรวจสอบ	10/11/60
2	2.ตรวจเช็คสภาพน้ำฉีด		
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบห้องเครื่อง		
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและขั้วต่าง ๆ		
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงเช่นตู้/กระบอก/ก๊วยแจ		
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง		
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ		

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้  
สรุปผลการตรวจเช็ค

12/25/06 68

[illegible]

PM Program (Monthly)			
1	1.ตรวจเช็คสภาพแวดล้อม(เปิด-ปิด)	ผู้ตรวจสอบ	ผู้บันทึก
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวใจ	วันที่	6/11/66
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบห้องเครื่อง		
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ		
5	5.ตรวจเช็คคู่มือเพลิงเช่นตู้/กระจก/กุญแจ		
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง		
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ		

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้  
สรุปผลการตรวจเช็ค



Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Hose Cabinet (Building E) No.1	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-B-01	/	/	/	/	/	/	/	อายุ 10 ปี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.2	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ CHILLER	FHC-E-B-02	/	/	/	/	/	/	/	อายุ 10 ปี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.3	E	B	ในห้องเครื่องลิฟท์	FHC-E-B-03	/	/	/	/	/	/	/	อายุ 10 ปี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.4	E	G	ทางเชื่อมชั้น 1 ตึก E	FHC-E-G-01	/	/	/	/	/	/	/	อายุ 10 ปี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.5	E	G	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-G-02	/	/	/	/	/	/	/	อายุ 10 ปี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.6	E	G	หน้าห้องน้ำขึ้น 1 E	FHC-E-G-03	/	/	/	/	/	/	/	อายุ 10 ปี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.7	E	2	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-2-01	/	/	/	/	/	/	/	อายุ 10 ปี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.8	E	2	หน้าห้องตรวจ 1 (IMC)	FHC-E-2-02	/	/	/	/	/	/	/	อายุ 10 ปี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.9	E	2	ทางเชื่อมชั้น 2 ตึก E	FHC-E-2-03	/	/	/	/	/	/	/	อายุ 10 ปี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.10	E	3	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-3-01	/	/	/	/	/	/	/	อายุ 10 ปี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.11	E	3	หน้าห้องตรวจ 5 ศูนย์เบาหวาน	FHC-E-3-02	/	/	/	/	/	/	/	อายุ 10 ปี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.12	E	3	ทางเชื่อมชั้น 3 ตึก E	FHC-E-3-03	/	/	/	/	/	/	/	อายุ 10 ปี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.13	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-4-01	/	/	/	/	/	/	/	อายุ 10 ปี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.14	E	4	ห้องตรวจ 6 ศูนย์หัวใจ	FHC-E-4-02	/	/	/	/	/	/	/	อายุ 10 ปี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.15	E	4	หน้าประตูรถยกภาพ	FHC-E-4-03	/	/	/	/	/	/	/	อายุ 10 ปี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.16	E	5	ชั้นลิฟท์ขึ้นเพดาน	FHC-E-5-01	/	/	/	/	/	/	/	อายุ 10 ปี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.17	E	5	ครัวชั้น 5 อาคาร 5	FHC-E-5-02	/	/	/	/	/	/	/	อายุ 10 ปี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.18	E	5	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-5-03	/	/	/	/	/	/	/	อายุ 10 ปี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.19	E	6	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-6-01	/	/	/	/	/	/	/	อายุ 10 ปี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.20	E	6	ในห้องรับรอง	FHC-E-6-02	/	/	/	/	/	/	/	อายุ 10 ปี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.21	E	6	ชั้นลิฟท์ขึ้น CATH LAB	FHC-E-6-03	/	/	/	/	/	/	/	อายุ 10 ปี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.22	E	M	หน้าห้องน้ำขึ้น M ตึก E	FHC-E-M-01	/	/	/	/	/	/	/	อายุ 10 ปี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.23	E	M	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-M-02	/	/	/	/	/	/	/	อายุ 10 ปี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.24	E	M	ชั้นลิฟท์ขึ้น ส.บ. น.อ.	FHC-E-M-03	/	/	/	/	/	/	/	อายุ 10 ปี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.25	E	7	หน้าห้อง AHU	FHC-E-7-01	/	/	/	/	/	/	/	อายุ 10 ปี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.26	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-7-02	/	/	/	/	/	/	/	อายุ 10 ปี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.27	E	7	ครัวชั้น 7515	FHC-E-7-03	/	/	/	/	/	/	/	อายุ 10 ปี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.28	E	8	ครัวชั้น 8515	FHC-E-8-01	/	/	/	/	/	/	/	อายุ 10 ปี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.29	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-8-02	/	/	/	/	/	/	/	อายุ 10 ปี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.30	E	8	หน้าห้อง AHU	FHC-E-8-03	/	/	/	/	/	/	/	อายุ 10 ปี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.31	E	9	ครัวชั้น 9515	FHC-E-9-01	/	/	/	/	/	/	/	อายุ 10 ปี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.32	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-9-02	/	/	/	/	/	/	/	อายุ 10 ปี	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.33	E	9	หน้าห้อง AHU	FHC-E-9-03	/	/	/	/	/	/	/	อายุ 10 ปี	

**PM Program (Monthly)**

1	1.ตรวจเช็คสภาพความพร้อม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพน้ำฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบของเครื่อง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงเช่นตู้/กระบอก/ก๊วยแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้  
สรุปผลการตรวจเช็ค

ผู้ตรวจสอบ 11/4/23  
วันที่ 10/5/66

28/07/2022

[illegible]

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้  
สรุปผลการตรวจเช็ค



Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Hose Cabinet (Building E) No.1	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-B-01	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.2	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ CHILLER	FHC-E-B-02	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.3	E	B	ในห้องส้วมชั้นใต้ดิน	FHC-E-B-03	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.4	E	G	ทางเชื่อมชั้น 1 ตึก E	FHC-E-G-01	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.5	E	G	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-G-02	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.6	E	G	หน้าห้องส้วม 1 E	FHC-E-G-03	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.7	E	2	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-2-01	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.8	E	2	หน้าห้องส้วม 1 (IMC)	FHC-E-2-02	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.9	E	2	ทางเชื่อมชั้น 2 ตึก E	FHC-E-2-03	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.10	E	3	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-3-01	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.11	E	3	หน้าห้องส้วม 5 ศูนย์แม่ข่าย	FHC-E-3-02	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.12	E	3	ทางเชื่อมชั้น 3 ตึก E	FHC-E-3-03	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.13	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-4-01	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.14	E	4	ชั้นห้องส้วม 6 ศูนย์หัวใจ	FHC-E-4-02	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.15	E	4	หน้าลิฟท์ห้องส้วม	FHC-E-4-03	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.16	E	5	ชั้นใต้ดินลิฟท์แกว	FHC-E-5-01	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.17	E	5	ครัวชั้นใต้ดินลิฟท์แกว	FHC-E-5-02	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.18	E	5	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-5-03	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.19	E	6	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-6-01	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.20	E	6	ในห้องรับรอง	FHC-E-6-02	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.21	E	6	ชั้นใต้ดินลิฟท์ CATH LAB	FHC-E-6-03	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.22	E	M	หน้าลิฟท์ชั้น M ตึก E	FHC-E-M-01	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.23	E	M	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-M-02	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.24	E	M	ชั้นใต้ดินลิฟท์ ส.น. น.อ	FHC-E-M-03	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.25	E	7	หน้าห้อง AHU	FHC-E-7-01	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.26	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-7-02	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.27	E	7	ครัวชั้น 7515	FHC-E-7-03	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.28	E	8	ครัวชั้น 8515	FHC-E-8-01	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.29	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-8-02	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.30	E	8	หน้าห้อง AHU	FHC-E-8-03	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.31	E	9	ครัวชั้น 9515	FHC-E-9-01	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.32	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-9-02	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.33	E	9	หน้าห้อง AHU	FHC-E-9-03	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	

PM Program (Monthly)				ผู้ตรวจสอบ
1	1.ตรวจเช็คสภาพความพร้อม(เปิด-ปิด)			ปกติ
2	2.ตรวจเช็คสภาพน้ำฉีด			
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบห้องเครื่อง			
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ			
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงชนิด/กระบอก/ก๊วยแจ			
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง			
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ			

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้  
สรุปผลการตรวจเช็ค

22.4. / 69

[illegible]

## PM Program (Monthly)

1	1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงแบบตู้/กระบอก/กัญแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

**ผู้ตรวจสอบ**

วันที่

10/6/65

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้  
สรุปผลการตรวจเช็ค