

สรุปผลการตรวจ

Verified By (BPH)
21 / 1 / 600

21/1/2568

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.28 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าชั้นโถงไฟ ST-3	FEHR-JTH-7-28	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.29 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าชั้นโถงไฟ ST-4	FEHR-JTH-7-29	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.30 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง	FEHR-JTH-8-30	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.31 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าชั้นโถงไฟ ST-3	FEHR-JTH-8-31	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.32 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าชั้นโถงไฟ ST-4	FEHR-JTH-8-32	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.33 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง	FEHR-JTH-9-33	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.34 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าชั้นโถงไฟ ST-3	FEHR-JTH-9-34	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.35 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าชั้นโถงไฟ ST-4	FEHR-JTH-9-35	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.36 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง	FEHR-JTH-10-36	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.37 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าชั้นโถงไฟ ST-3	FEHR-JTH-10-37	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.38 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าชั้นโถงไฟ ST-4	FEHR-JTH-10-38	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.39 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง	FEHR-JTH-11-39	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.40 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าชั้นโถงไฟ ST-3	FEHR-JTH-11-40	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.41 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าชั้นโถงไฟ ST-4	FEHR-JTH-11-41	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.42 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ชั้นหลัง	FEHR-JTH-12-42	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.43 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าชั้นโถงไฟ ST-3	FEHR-JTH-12-43	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.44 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าชั้นโถงไฟ ST-4	FEHR-JTH-12-44	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.45	JTH	G	ห้องไฟฟ้าชั้น G	FEHR-JTH-G-45	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.46	JTH	1	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	FEHR-JTH-1-46	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.47	JTH	2	ห้องไฟฟ้าชั้น 2	FEHR-JTH-2-47	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.48	JTH	3	ห้องไฟฟ้าชั้น 3	FEHR-JTH-3-48	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.49	JTH	4	ห้องไฟฟ้าชั้น 4	FEHR-JTH-4-49	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.50	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-50	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.51	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-51	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.52	JTH	M	ห้อง Battery ฉุกเฉิน	FEHR-JTH-M-52	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.53	JTH	M	ห้อง Generator	FEHR-JTH-M-53	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.54	JTH	5	ห้องไฟฟ้าชั้น 5	FEHR-JTH-5-54	/	/	/	/	/	ปกติ	
Code	รายละเอียด										
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI										
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉนวนหรือเสื่อมสภาพ ()ปกติ (X)ผิดปกติ (-)ไม่สามารถตรวจสอบได้										
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด										
4	4.จะต้องมี Pin lock										
5	5.seal ต้องไม่ขาด										

สรุปผลการตรวจ

ปกติทุกถังอยู่ในอาคารพร้อมใช้งาน

ปกติ

ปกติ

Checked By

Verified By (BPH)

31/1/68

31/1/68

WNT92V 2568

[illegible]

สรุปผลการตรวจ

คส/คพทุกจุดภายในอาคารพร้อมวิธีใช้งาน

मनोहर जय

Checked By

Checked By
31 / 1 / 68

$$21 = 4n + 3$$

Verified By (BPH)

31 / 1 / 60

กุมภาพันธ์ 2568

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.1 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-G-01	/	/	/	/	/	พ.ค.ช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.2 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FEHR-JTH-G-02	/	/	/	/	/	พ.ค.ช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.3 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FEHR-JTH-G-03	/	/	/	/	/	พ.ค.ช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.4 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้าห้องครัว	FEHR-JTH-G-04	/	/	/	/	/	พ.ค.ช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.5 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	ทางเดิน Liquid O2 Room	FEHR-JTH-G-05	/	/	/	/	/	พ.ค.ช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.6 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-1-06	/	/	/	/	/	พ.ค.ช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.7 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-1-07	/	/	/	/	/	พ.ค.ช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.8 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	บริเวณโถงพักคอย(ห้องเก็บเสื้อผ้า)	FEHR-JTH-1-08	/	/	/	/	/	พ.ค.ช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.9 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-1-09	/	/	/	/	/	พ.ค.ช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.10 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-2-10	/	/	/	/	/	พ.ค.ช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.11 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-2-11	/	/	/	/	/	พ.ค.ช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.12 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	บริเวณโถงพักคอย(Speciman Room)	FEHR-JTH-2-12	/	/	/	/	/	พ.ค.ช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.13 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-2-13	/	/	/	/	/	พ.ค.ช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.14 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-3-14	/	/	/	/	/	พ.ค.ช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.15 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-3-15	/	/	/	/	/	พ.ค.ช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.16 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องทดลอง(ห้องปลอด)	FEHR-JTH-3-16	/	/	/	/	/	พ.ค.ช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.17 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-3-17	/	/	/	/	/	พ.ค.ช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.18 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-4-18	/	/	/	/	/	พ.ค.ช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.19 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FEHR-JTH-4-19	/	/	/	/	/	พ.ค.ช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.20 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-4-20	/	/	/	/	/	พ.ค.ช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.21 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-5-21	/	/	/	/	/	พ.ค.ช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.22 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-5-22	/	/	/	/	/	พ.ค.ช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.23 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-5-23	/	/	/	/	/	พ.ค.ช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.24 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-6-24	/	/	/	/	/	พ.ค.ช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.25 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-6-25	/	/	/	/	/	พ.ค.ช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.26 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-6-26	/	/	/	/	/	พ.ค.ช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.27 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-7-27	/	/	/	/	/	พ.ค.ช	
Code	รายละเอียด										
1	1.จะต้องมีความดันไม่น้อยกว่า 195 PSI										
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉกฉวยหรือเสื่อมสภาพ () ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้										
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด										
4	4.จะต้องมี Pin lock										
5	5.seal ต้องไม่ขาด										

สรุปผลการตรวจ

ถังเคมีดับเพลิงทุกจุดในอาคารพร้อมใช้งาน

พ.ค.ช.น.วิษณุ

Checked By

28/2/68

พ.ค.ช.บ

Verified By (BPH)

96/9/68

พุทธศักราช ๒๕๖๘

[illegible]

สรุปผลการตรวจ

๓๖/๑๐๑๒/กคกททอ/นตจวท/รชบ/รชว

Checked By

Verified By (BPH)

สรุปผลการตรวจ

ประวัติ

Checked By

Verified By (BPH)

SN-JTH-FM-022.Rev.0

Checked By 28 / 2 / 68

26 / 2 / 66

มกราคม 2568

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.1 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-G-01	/	/	/	/	/	พ.ค.ช.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.2 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FEHR-JTH-G-02	/	/	/	/	/	พ.ค.ช.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.3 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FEHR-JTH-G-03	/	/	/	/	/	พ.ค.ช.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.4 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FEHR-JTH-G-04	/	/	/	/	/	พ.ค.ช.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.5 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	ทางเดินติด Liquid O2 Room	FEHR-JTH-G-05	/	/	/	/	/	พ.ค.ช.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.6 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-1-06	/	/	/	/	/	พ.ค.ช.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.7 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-1-07	/	/	/	/	/	พ.ค.ช.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.8 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	บริเวณโถงพักคอย(ห้องเก็บถ้วยยาง)	FEHR-JTH-1-08	/	/	/	/	/	พ.ค.ช.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.9 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-1-09	/	/	/	/	/	พ.ค.ช.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.10 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-2-10	/	/	/	/	/	พ.ค.ช.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.11 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-2-11	/	/	/	/	/	พ.ค.ช.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.12 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	บริเวณโถงพักคอย(Speciman Room)	FEHR-JTH-2-12	/	/	/	/	/	พ.ค.ช.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.13 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-2-13	/	/	/	/	/	พ.ค.ช.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.14 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-3-14	/	/	/	/	/	พ.ค.ช.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.15 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-3-15	/	/	/	/	/	พ.ค.ช.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.16 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องพักคน(ห้องคลอด)	FEHR-JTH-3-16	/	/	/	/	/	พ.ค.ช.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.17 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-3-17	/	/	/	/	/	พ.ค.ช.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.18 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-4-18	/	/	/	/	/	พ.ค.ช.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.19 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FEHR-JTH-4-19	/	/	/	/	/	พ.ค.ช.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.20 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-4-20	/	/	/	/	/	พ.ค.ช.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.21 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-5-21	/	/	/	/	/	พ.ค.ช.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.22 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-5-22	/	/	/	/	/	พ.ค.ช.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.23 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-5-23	/	/	/	/	/	พ.ค.ช.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.24 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-6-24	/	/	/	/	/	พ.ค.ช.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.25 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-6-25	/	/	/	/	/	พ.ค.ช.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.26 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-6-26	/	/	/	/	/	พ.ค.ช.	
- Fire Extinguisher (FM200) No.27 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-7-27	/	/	/	/	/	พ.ค.ช.	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉานหรือเสื่อมสภาพ () ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

กจิ/จมี/ดิม/เพลิงทุกจุดพร้อมใช้งาน

พ.ค.ช./จ.จ.

Checked By

31/3/68

พ.ค.ช.

Verified By (BPH)

31/3/68

มีนาคม 2568

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.28 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-7-28	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.29 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-7-29	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.30 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-8-30	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.31 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-8-31	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.32 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-8-32	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.33 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-9-33	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.34 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-9-34	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.35 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-9-35	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.36 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-10-36	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.37 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-10-37	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.38 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-10-38	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.39 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-11-39	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.40 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-11-40	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.41 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-11-41	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.42 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	โถงลิฟต์ชั้นหลัง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-12-42	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.43 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-12-43	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.44 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-12-44	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.45	JTH	G	ห้องไฟฟ้าชั้น G	FEHR-JTH-G-45	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.46	JTH	1	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	FEHR-JTH-1-46	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.47	JTH	2	ห้องไฟฟ้าชั้น 2	FEHR-JTH-2-47	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.48	JTH	3	ห้องไฟฟ้าชั้น 3	FEHR-JTH-3-48	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.49	JTH	4	ห้องไฟฟ้าชั้น 4	FEHR-JTH-4-49	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.50	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-50	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.51	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-51	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.52	JTH	M	ห้อง Battery ไฟฉุกเฉิน	FEHR-JTH-M-52	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.53	JTH	M	ห้อง Generator	FEHR-JTH-M-53	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.54	JTH	5	ห้องไฟฟ้าชั้น 5	FEHR-JTH-5-54	/	/	/	/	/	ปกติ	
Code	รายละเอียด										
1	1.จะต้องมีความดันไม่น้อยกว่า 195 PSI										
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉานจากเรือเลื่อนสภาพ () ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้										
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด										
4	4.จะต้องมี Pin lock										
5	5.seal ต้องไม่ขาด										

สรุปผลการตรวจ

มี/แจ้ง/แจ้ง/แจ้ง/แจ้ง/แจ้ง/แจ้ง/แจ้ง/แจ้ง/แจ้ง/แจ้ง/แจ้ง

ปกติ/แจ้ง/แจ้ง/แจ้ง/แจ้ง/แจ้ง/แจ้ง/แจ้ง/แจ้ง/แจ้ง/แจ้ง/แจ้ง/แจ้ง

Checked By

31/3/68

Verified By (BPH)

31/3/68

2568

[illegible]

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกกลางทางหรือเสื่อมสภาพ () ปกติ (X) คัดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดคั้นที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

นางสาวจิราพร/พนักงานต้อนรับ

ਸਮਾਪਤ/ਮੁਕਤ

$\sqrt{15} \approx 3.87$

Checked By

Verified By (BPH)

31, 3, 68

31 / 3 / 600

12/24/2568

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.1 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-G-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.2 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FEHR-JTH-G-02	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.3 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FEHR-JTH-G-03	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.4 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FEHR-JTH-G-04	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.5 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	ทางเดิน Liquid O2 Room	FEHR-JTH-G-05	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.6 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-1-06	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.7 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-1-07	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.8 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	บริเวณโถงพักคอย(ห้องเก็บตัวอย่าง)	FEHR-JTH-1-08	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.9 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-1-09	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.10 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-2-10	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.11 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-2-11	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.12 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	บริเวณโถงพักคอย(Specimen Room)	FEHR-JTH-2-12	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.13 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-2-13	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.14 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-3-14	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.15 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-3-15	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.16 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องพักแรม(ห้องคลอด)	FEHR-JTH-3-16	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.17 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-3-17	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.18 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-4-18	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.19 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FEHR-JTH-4-19	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.20 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-4-20	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.21 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-5-21	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.22 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-5-22	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.23 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-5-23	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.24 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-6-24	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.25 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-6-25	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.26 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-6-26	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.27 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-7-27	/	/	/	/	/	ปกติ	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกสายหรือเสื่อมสภาพ () ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

ปกติ/พบปัญหาทุกจุด/พบข้อบกพร่องใช้งาน.

ปกติ/พบปัญหา
Checked By
30/4/68

ปกติ/พบปัญหา
Verified By (BPH)
30/4/68

16/29/2568

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.28 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-7-28	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.29 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-7-29	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.30 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-8-30	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.31 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-8-31	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.32 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-8-32	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.33 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-9-33	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.34 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-9-34	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.35 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-9-35	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.36 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-10-36	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.37 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-10-37	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.38 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-10-38	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.39 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-11-39	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.40 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-11-40	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.41 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-11-41	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.42 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-12-42	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.43 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-12-43	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.44 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-12-44	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.45	JTH	G	ห้องไฟฟ้าชั้น G	FEHR-JTH-G-45	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.46	JTH	1	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	FEHR-JTH-1-46	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.47	JTH	2	ห้องไฟฟ้าชั้น 2	FEHR-JTH-2-47	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.48	JTH	3	ห้องไฟฟ้าชั้น 3	FEHR-JTH-3-48	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.49	JTH	4	ห้องไฟฟ้าชั้น 4	FEHR-JTH-4-49	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.50	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-50	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.51	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-51	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.52	JTH	M	ห้อง Battery ไฟฉุกเฉิน	FEHR-JTH-M-52	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.53	JTH	M	ห้อง Generator	FEHR-JTH-M-53	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.54	JTH	5	ห้องไฟฟ้าชั้น 5	FEHR-JTH-5-54	/	/	/	/	/	ปกติ	
Code	รายละเอียด										
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI										
2	2.สายจะต้องไม่แตกสายงาหรือเสื่อมสภาพ () ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้										
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด										
4	4.จะต้องมี Pin lock										
5	5.seal ต้องไม่ขาด										

สรุปผลการตรวจ

ถังเคมีดับเพลิงทุกถังอยู่ในอาคารพร้อมใช้งาน.

ปกติ

Checked By

30/4/68

ปกติ

Verified By (BPH)

30/4/68

สรุปผลการตรวจ

[illegible]

ਅਸਤਿਤਵਵਾਦੀ

पुनर्विचार

Checked By

Verified By (BPH)

SN-JTH-FM-022.Rev.0

30, 4, 68

30, 4, 62

กุมภาพันธ์ 2568

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.1 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-G-01	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.2 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FEHR-JTH-G-02	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.3 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FEHR-JTH-G-03	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.4 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FEHR-JTH-G-04	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.5 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	ทางเดิน Liquid O2 Room	FEHR-JTH-G-05	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.6 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-1-06	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.7 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-1-07	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.8 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	บริเวณโรงพักคอมพิวเตอร์ (ห้องเก็บตัวอย่าง)	FEHR-JTH-1-08	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.9 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-1-09	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.10 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-2-10	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.11 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-2-11	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.12 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	บริเวณโรงพักคอมพิวเตอร์ (Specimen Room)	FEHR-JTH-2-12	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.13 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-2-13	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.14 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-3-14	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.15 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-3-15	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.16 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องพักคน (ห้องคลอด)	FEHR-JTH-3-16	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.17 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-3-17	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.18 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-4-18	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.19 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FEHR-JTH-4-19	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.20 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-4-20	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.21 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-5-21	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.22 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-5-22	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.23 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-5-23	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.24 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-6-24	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.25 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-6-25	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.26 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-6-26	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.27 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-7-27	/	/	/	/	/	ทศพร	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกกลางทางหรือเสื่อมสภาพ () ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

ทศพร ใจดี/ทศพร ใจดี/ทศพร ใจดี

Checked By

31/5/68

Verified By (BPH)

31/5/68

กุมภาพันธ์ 2568

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.28 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-7-28	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.29 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-7-29	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.30 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-8-30	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.31 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-8-31	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.32 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-8-32	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.33 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-9-33	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.34 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-9-34	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.35 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-9-35	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.36 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-10-36	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.37 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-10-37	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.38 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-10-38	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.39 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-11-39	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.40 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-11-40	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.41 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-11-41	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.42 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-12-42	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.43 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-12-43	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.44 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-12-44	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.45	JTH	G	ห้องไฟฟ้าชั้น G	FEHR-JTH-G-45	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.46	JTH	1	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	FEHR-JTH-1-46	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.47	JTH	2	ห้องไฟฟ้าชั้น 2	FEHR-JTH-2-47	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.48	JTH	3	ห้องไฟฟ้าชั้น 3	FEHR-JTH-3-48	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.49	JTH	4	ห้องไฟฟ้าชั้น 4	FEHR-JTH-4-49	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.50	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-50	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.51	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-51	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.52	JTH	M	ห้อง Battery ไฟฉุกเฉิน	FEHR-JTH-M-52	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.53	JTH	M	ห้อง Generator	FEHR-JTH-M-53	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.54	JTH	5	ห้องไฟฟ้าชั้น 5	FEHR-JTH-5-54	/	/	/	/	/	ปกติ	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉกฉกรหรือเสื่อมสภาพ () ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

กวี/จ.อ.ม. / พ.ท.ก.ก.จ. / พ.อ.ม. / จ.จ.น

ปกติ

ปกติ

Checked By

Verified By (BPH)

31/5/68

31/5/68

สรุปผลการตรวจ

กึ่ง/เดโม/พหุ/การ/ต่อ/ใช้/งาน

25/11/23

Checked By

31 / 5 / 68

Verified By (BPH)

31 / 5 / 64

มิถุนายน 2568

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.1 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-G-01	/	/	/	/	/	พคชย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.2 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FEHR-JTH-G-02	/	/	/	/	/	พคชย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.3 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FEHR-JTH-G-03	/	/	/	/	/	พคชย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.4 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FEHR-JTH-G-04	/	/	/	/	/	พคชย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.5 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	ทางเดิน Liquid O2 Room	FEHR-JTH-G-05	/	/	/	/	/	พคชย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.6 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-1-06	/	/	/	/	/	พคชย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.7 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-1-07	/	/	/	/	/	พคชย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.8 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	บริเวณโรงพักกอย(ห้องเก็บส้วม)	FEHR-JTH-1-08	/	/	/	/	/	พคชย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.9 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-1-09	/	/	/	/	/	พคชย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.10 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-2-10	/	/	/	/	/	พคชย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.11 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-2-11	/	/	/	/	/	พคชย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.12 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	บริเวณโรงพักกอย(Speciman Room)	FEHR-JTH-2-12	/	/	/	/	/	พคชย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.13 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-2-13	/	/	/	/	/	พคชย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.14 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-3-14	/	/	/	/	/	พคชย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.15 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-3-15	/	/	/	/	/	พคชย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.16 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องพักคน(ห้องคลอด)	FEHR-JTH-3-16	/	/	/	/	/	พคชย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.17 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-3-17	/	/	/	/	/	พคชย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.18 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-4-18	/	/	/	/	/	พคชย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.19 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FEHR-JTH-4-19	/	/	/	/	/	พคชย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.20 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-4-20	/	/	/	/	/	พคชย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.21 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-5-21	/	/	/	/	/	พคชย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.22 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-5-22	/	/	/	/	/	พคชย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.23 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-5-23	/	/	/	/	/	พคชย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.24 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-6-24	/	/	/	/	/	พคชย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.25 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-6-25	/	/	/	/	/	พคชย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.26 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-6-26	/	/	/	/	/	พคชย	
- Fire Extinguisher (FM200) No.27 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-7-27	/	/	/	/	/	พคชย	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่น้อยกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉางหรือเสื่อมสภาพ () ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด r
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

ถังดับเพลิงทุกถังอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

พคชย น.จ.ร.

ประจักษ์

Checked By

Verified By (BPH)

30. 8. 68

30. 6. 68

มิถุนายน 2568

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.28 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-7-28	/	/	/	/	/	พคอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.29 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-7-29	/	/	/	/	/	พคอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.30 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	โถงลิฟต์ชั้นเพ็ชร-ชั้นเพ็ชร	FEHR-JTH-8-30	/	/	/	/	/	พคอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.31 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-8-31	/	/	/	/	/	พคอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.32 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-8-32	/	/	/	/	/	พคอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.33 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	โถงลิฟต์ชั้นเพ็ชร-ชั้นเพ็ชร	FEHR-JTH-9-33	/	/	/	/	/	พคอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.34 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-9-34	/	/	/	/	/	พคอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.35 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-9-35	/	/	/	/	/	พคอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.36 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	โถงลิฟต์ชั้นเพ็ชร-ชั้นเพ็ชร	FEHR-JTH-10-36	/	/	/	/	/	พคอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.37 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-10-37	/	/	/	/	/	พคอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.38 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-10-38	/	/	/	/	/	พคอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.39 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	โถงลิฟต์ชั้นเพ็ชร-ชั้นเพ็ชร	FEHR-JTH-11-39	/	/	/	/	/	พคอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.40 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-11-40	/	/	/	/	/	พคอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.41 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-11-41	/	/	/	/	/	พคอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.42 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	โถงลิฟต์ชั้นเพ็ชร-ชั้นเพ็ชร	FEHR-JTH-12-42	/	/	/	/	/	พคอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.43 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-12-43	/	/	/	/	/	พคอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.44 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-12-44	/	/	/	/	/	พคอช	
- Fire Extinguisher (CO2) No.45	JTH	G	ห้องไฟฟ้าชั้น G	FEHR-JTH-G-45	/	/	/	/	/	พคอช	
- Fire Extinguisher (CO2) No.46	JTH	1	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	FEHR-JTH-1-46	/	/	/	/	/	พคอช	
- Fire Extinguisher (CO2) No.47	JTH	2	ห้องไฟฟ้าชั้น 2	FEHR-JTH-2-47	/	/	/	/	/	พคอช	
- Fire Extinguisher (CO2) No.48	JTH	3	ห้องไฟฟ้าชั้น 3	FEHR-JTH-3-48	/	/	/	/	/	พคอช	
- Fire Extinguisher (CO2) No.49	JTH	4	ห้องไฟฟ้าชั้น 4	FEHR-JTH-4-49	/	/	/	/	/	พคอช	
- Fire Extinguisher (CO2) No.50	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-50	/	/	/	/	/	พคอช	
- Fire Extinguisher (CO2) No.51	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-51	/	/	/	/	/	พคอช	
- Fire Extinguisher (CO2) No.52	JTH	M	ห้อง Battery ไฟฉุกเฉิน	FEHR-JTH-M-52	/	/	/	/	/	พคอช	
- Fire Extinguisher (CO2) No.53	JTH	M	ห้อง Generator	FEHR-JTH-M-53	/	/	/	/	/	พคอช	
- Fire Extinguisher (CO2) No.54	JTH	5	ห้องไฟฟ้าชั้น 5	FEHR-JTH-5-54	/	/	/	/	/	พคอช	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกสายงาหรือเสื่อมสภาพ () ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

ถังเคมีดับเพลิงทุกชนิดในอาคารทำงานปกติ

พคอช

พคอช

Checked By

Verified By (BPH)

30 6 68

20 6 68

2568

[illegible]

สรุปผลการตรวจ

ตจ/จลได้มีหนังสือทูลเกล้าในอาคณพมปี๒๕๖๘

नाम :-

ឧបត្ថម្ភ

Checked By

Verified By (BPH)

SN-JTH-FM-022.Rev.0

30, 6, 68

30 / 6 / 66