

มกราคม 2568

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	Fire Hose Cabinet No.1	JTH	G	โถงลิฟท์ลิ้นเหล็ก-ลิ้นเหล็ก	FHC-JTH-G-01	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
2	Fire Hose Cabinet No.2	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FHC-JTH-G-02	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
3	Fire Hose Cabinet No.3	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FHC-JTH-G-03	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
4	Fire Hose Cabinet No.4	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FHC-JTH-G-04	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
5	Fire Hose Cabinet No.5	JTH	G	ทางเดินเด็ก Liquid O2 Room	FHC-JTH-G-05	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
6	Fire Hose Cabinet No.6	JTH	1	โถงลิฟท์ลิ้นเหล็ก-ลิ้นเหล็ก	FHC-JTH-1-06	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
7	Fire Hose Cabinet No.7	JTH	1	หน้าลิ้น โถงลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-1-07	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
8	Fire Hose Cabinet No.8	JTH	1	บริเวณโถงพักคอย(ห้องเก็บถ้วยล้าง)	FHC-JTH-1-08	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
9	Fire Hose Cabinet No.9	JTH	1	หน้าลิ้น โถงลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-1-09	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
10	Fire Hose Cabinet No.10	JTH	2	โถงลิฟท์ลิ้นเหล็ก-ลิ้นเหล็ก	FHC-JTH-2-10	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
11	Fire Hose Cabinet No.11	JTH	2	หน้าลิ้น โถงลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-2-11	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
12	Fire Hose Cabinet No.12	JTH	2	บริเวณโถงพักคอย(Specimen Room)	FHC-JTH-2-12	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
13	Fire Hose Cabinet No.13	JTH	2	หน้าลิ้น โถงลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-2-13	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
14	Fire Hose Cabinet No.14	JTH	3	โถงลิฟท์ลิ้นเหล็ก-ลิ้นเหล็ก	FHC-JTH-3-14	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
15	Fire Hose Cabinet No.15	JTH	3	หน้าลิ้น โถงลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-3-15	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
16	Fire Hose Cabinet No.16	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องพักคนไข้ (ห้องคลอด)	FHC-JTH-3-16	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
17	Fire Hose Cabinet No.17	JTH	3	หน้าลิ้น โถงลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-3-17	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
18	Fire Hose Cabinet No.18	JTH	4	โถงลิฟท์ลิ้นเหล็ก-ลิ้นเหล็ก	FHC-JTH-4-18	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
19	Fire Hose Cabinet No.19	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FHC-JTH-4-19	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
20	Fire Hose Cabinet No.20	JTH	4	หน้าลิ้น โถงลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-4-20	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
21	Fire Hose Cabinet No.21	JTH	5	โถงลิฟท์ลิ้นเหล็ก-ลิ้นเหล็ก	FHC-JTH-5-21	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
22	Fire Hose Cabinet No.22	JTH	5	หน้าลิ้น โถงลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-5-22	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
23	Fire Hose Cabinet No.23	JTH	5	หน้าลิ้น โถงลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-5-23	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
24	Fire Hose Cabinet No.24	JTH	6	โถงลิฟท์ลิ้นเหล็ก-ลิ้นเหล็ก	FHC-JTH-6-24	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
25	Fire Hose Cabinet No.25	JTH	6	หน้าลิ้น โถงลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-6-25	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
26	Fire Hose Cabinet No.26	JTH	6	หน้าลิ้น โถงลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-6-26	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
27	Fire Hose Cabinet No.27	JTH	7	โถงลิฟท์ลิ้นเหล็ก-ลิ้นเหล็ก	FHC-JTH-7-27	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
28	Fire Hose Cabinet No.28	JTH	7	หน้าลิ้น โถงลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-7-28	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
29	Fire Hose Cabinet No.29	JTH	7	หน้าลิ้น โถงลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-7-29	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
30	Fire Hose Cabinet No.30	JTH	8	โถงลิฟท์ลิ้นเหล็ก-ลิ้นเหล็ก	FHC-JTH-8-30	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
31	Fire Hose Cabinet No.31	JTH	8	หน้าลิ้น โถงลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-8-31	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
32	Fire Hose Cabinet No.32	JTH	8	หน้าลิ้น โถงลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-8-32	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
33	Fire Hose Cabinet No.33	JTH	9	โถงลิฟท์ลิ้นเหล็ก-ลิ้นเหล็ก	FHC-JTH-9-33	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
34	Fire Hose Cabinet No.34	JTH	9	หน้าลิ้น โถงลิฟท์ ST-3	FHC-JTH-9-34	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
35	Fire Hose Cabinet No.35	JTH	9	หน้าลิ้น โถงลิฟท์ ST-4	FHC-JTH-9-35	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
36	Fire Hose Cabinet No.36	JTH	10	โถงลิฟท์ลิ้นเหล็ก-ลิ้นเหล็ก	FHC-JTH-10-36	/	/	/	/	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
PM Program (Monthly)														
1	1.ตรวจเช็คสภาพหัวสายดับเพลิง(เปิด-ปิด)												ผู้ตรวจสอบ วันที่	
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด													
3	3.ตรวจเช็คอุปกรณ์ประกอบของเหลียง													
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและชิ้นต่าง ๆ													
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงชนิดมือถือ/กระบอก/ทุยแทง													
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง													
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ													

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( X ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจสอบ

Fire Hose ทุกจุดในอาคารพร้อมใช้งานได้

217792/2568

[illegible]

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้

### สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Hose ท่อฉีดน้ำในการดับเพลิง



จำนวน 2568

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	Fire Hose Cabinet No.1	JTH	G	โถงลิฟต์ชั้นหนึ่ง-ชั้นหนึ่ง	FHC-JTH-G-01	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
2	Fire Hose Cabinet No.2	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FHC-JTH-G-02	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
3	Fire Hose Cabinet No.3	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FHC-JTH-G-03	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
4	Fire Hose Cabinet No.4	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FHC-JTH-G-04	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
5	Fire Hose Cabinet No.5	JTH	G	ทางเดิน Liquid O2 Room	FHC-JTH-G-05	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
6	Fire Hose Cabinet No.6	JTH	1	โถงลิฟต์ชั้นหนึ่ง-ชั้นหนึ่ง	FHC-JTH-1-06	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
7	Fire Hose Cabinet No.7	JTH	1	หน้าลิฟต์ ST-4	FHC-JTH-1-07	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
8	Fire Hose Cabinet No.8	JTH	1	บริเวณโถงลิฟต์ (ใกล้กับลิฟต์)	FHC-JTH-1-08	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
9	Fire Hose Cabinet No.9	JTH	1	หน้าลิฟต์ ST-3	FHC-JTH-1-09	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
10	Fire Hose Cabinet No.10	JTH	2	โถงลิฟต์ชั้นหนึ่ง-ชั้นหนึ่ง	FHC-JTH-2-10	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
11	Fire Hose Cabinet No.11	JTH	2	หน้าลิฟต์ ST-4	FHC-JTH-2-11	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
12	Fire Hose Cabinet No.12	JTH	2	บริเวณโถงลิฟต์ (Speciman Room)	FHC-JTH-2-12	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
13	Fire Hose Cabinet No.13	JTH	2	หน้าลิฟต์ ST-3	FHC-JTH-2-13	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
14	Fire Hose Cabinet No.14	JTH	3	โถงลิฟต์ชั้นหนึ่ง-ชั้นหนึ่ง	FHC-JTH-3-14	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
15	Fire Hose Cabinet No.15	JTH	3	หน้าลิฟต์ ST-4	FHC-JTH-3-15	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
16	Fire Hose Cabinet No.16	JTH	3	หน้าลิฟต์ ST-3 (ใกล้ลิฟต์)	FHC-JTH-3-16	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
17	Fire Hose Cabinet No.17	JTH	3	หน้าลิฟต์ ST-3	FHC-JTH-3-17	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
18	Fire Hose Cabinet No.18	JTH	4	โถงลิฟต์ชั้นหนึ่ง-ชั้นหนึ่ง	FHC-JTH-4-18	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
19	Fire Hose Cabinet No.19	JTH	4	บริเวณหน้า Server Room	FHC-JTH-4-19	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
20	Fire Hose Cabinet No.20	JTH	4	หน้าลิฟต์ ST-3	FHC-JTH-4-20	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
21	Fire Hose Cabinet No.21	JTH	5	โถงลิฟต์ชั้นหนึ่ง-ชั้นหนึ่ง	FHC-JTH-5-21	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
22	Fire Hose Cabinet No.22	JTH	5	หน้าลิฟต์ ST-3	FHC-JTH-5-22	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
23	Fire Hose Cabinet No.23	JTH	5	หน้าลิฟต์ ST-4	FHC-JTH-5-23	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
24	Fire Hose Cabinet No.24	JTH	6	โถงลิฟต์ชั้นหนึ่ง-ชั้นหนึ่ง	FHC-JTH-6-24	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
25	Fire Hose Cabinet No.25	JTH	6	หน้าลิฟต์ ST-3	FHC-JTH-6-25	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
26	Fire Hose Cabinet No.26	JTH	6	หน้าลิฟต์ ST-4	FHC-JTH-6-26	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
27	Fire Hose Cabinet No.27	JTH	7	โถงลิฟต์ชั้นหนึ่ง-ชั้นหนึ่ง	FHC-JTH-7-27	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
28	Fire Hose Cabinet No.28	JTH	7	หน้าลิฟต์ ST-3	FHC-JTH-7-28	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
29	Fire Hose Cabinet No.29	JTH	7	หน้าลิฟต์ ST-4	FHC-JTH-7-29	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
30	Fire Hose Cabinet No.30	JTH	8	โถงลิฟต์ชั้นหนึ่ง-ชั้นหนึ่ง	FHC-JTH-8-30	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
31	Fire Hose Cabinet No.31	JTH	8	หน้าลิฟต์ ST-3	FHC-JTH-8-31	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
32	Fire Hose Cabinet No.32	JTH	8	หน้าลิฟต์ ST-4	FHC-JTH-8-32	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
33	Fire Hose Cabinet No.33	JTH	9	โถงลิฟต์ชั้นหนึ่ง-ชั้นหนึ่ง	FHC-JTH-9-33	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
34	Fire Hose Cabinet No.34	JTH	9	หน้าลิฟต์ ST-3	FHC-JTH-9-34	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
35	Fire Hose Cabinet No.35	JTH	9	หน้าลิฟต์ ST-4	FHC-JTH-9-35	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	
36	Fire Hose Cabinet No.36	JTH	10	โถงลิฟต์ชั้นหนึ่ง-ชั้นหนึ่ง	FHC-JTH-10-36	/	/	/	/	/	/	/	นรณ	

PM Program (Monthly)			
1	1.ตรวจเช็คสภาพหัวสาย (เปิด-ปิด)		
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด		
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบของหัวฉีด		
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ		
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงอัตโนมัติ/กระบอก/กัญแจ		
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง		
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ		

ผู้ตรวจสอบ นรณ  
วันที่ 10/2/64

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( X ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้

รูปผลการตรวจเช็ค

Fire Hose ทุกจุดในอาคารพร้อมใช้งาน

[illegible][illegible]

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( X ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้

**สรุปผลการตรวจเช็ค**

Fire Hose ถูกใช้ในอาคารพร้อมถังดับเพลิง.



มกราคม 2568

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	Fire Hose Cabinet No.1	JTH	G	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-G-01	/	/	/	/	/	/	/	นภณ	
2	Fire Hose Cabinet No.2	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FHC-JTH-G-02	/	/	/	/	/	/	/	นภณ	
3	Fire Hose Cabinet No.3	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FHC-JTH-G-03	/	/	/	/	/	/	/	นภณ	
4	Fire Hose Cabinet No.4	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FHC-JTH-G-04	/	/	/	/	/	/	/	นภณ	
5	Fire Hose Cabinet No.5	JTH	G	ทางเดินติด Liquid O2 Room	FHC-JTH-G-05	/	/	/	/	/	/	/	นภณ	
6	Fire Hose Cabinet No.6	JTH	1	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-1-06	/	/	/	/	/	/	/	นภณ	
7	Fire Hose Cabinet No.7	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-1-07	/	/	/	/	/	/	/	นภณ	
8	Fire Hose Cabinet No.8	JTH	1	บริเวณโถงพักคอย(ห้องเก็บข้าวของ)	FHC-JTH-1-08	/	/	/	/	/	/	/	นภณ	
9	Fire Hose Cabinet No.9	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-1-09	/	/	/	/	/	/	/	นภณ	
10	Fire Hose Cabinet No.10	JTH	2	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-2-10	/	/	/	/	/	/	/	นภณ	
11	Fire Hose Cabinet No.11	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-2-11	/	/	/	/	/	/	/	นภณ	
12	Fire Hose Cabinet No.12	JTH	2	บริเวณโถงพักคอย(Speciman Room)	FHC-JTH-2-12	/	/	/	/	/	/	/	นภณ	
13	Fire Hose Cabinet No.13	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-2-13	/	/	/	/	/	/	/	นภณ	
14	Fire Hose Cabinet No.14	JTH	3	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-3-14	/	/	/	/	/	/	/	นภณ	
15	Fire Hose Cabinet No.15	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-3-15	/	/	/	/	/	/	/	นภณ	
16	Fire Hose Cabinet No.16	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องพักคนไข้ (ห้องคลอด)	FHC-JTH-3-16	/	/	/	/	/	/	/	นภณ	
17	Fire Hose Cabinet No.17	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-3-17	/	/	/	/	/	/	/	นภณ	
18	Fire Hose Cabinet No.18	JTH	4	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-4-18	/	/	/	/	/	/	/	นภณ	
19	Fire Hose Cabinet No.19	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FHC-JTH-4-19	/	/	/	/	/	/	/	นภณ	
20	Fire Hose Cabinet No.20	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-4-20	/	/	/	/	/	/	/	นภณ	
21	Fire Hose Cabinet No.21	JTH	5	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-5-21	/	/	/	/	/	/	/	นภณ	
22	Fire Hose Cabinet No.22	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-5-22	/	/	/	/	/	/	/	นภณ	
23	Fire Hose Cabinet No.23	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-5-23	/	/	/	/	/	/	/	นภณ	
24	Fire Hose Cabinet No.24	JTH	6	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-6-24	/	/	/	/	/	/	/	นภณ	
25	Fire Hose Cabinet No.25	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-6-25	/	/	/	/	/	/	/	นภณ	
26	Fire Hose Cabinet No.26	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-6-26	/	/	/	/	/	/	/	นภณ	
27	Fire Hose Cabinet No.27	JTH	7	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-7-27	/	/	/	/	/	/	/	นภณ	
28	Fire Hose Cabinet No.28	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-7-28	/	/	/	/	/	/	/	นภณ	
29	Fire Hose Cabinet No.29	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-7-29	/	/	/	/	/	/	/	นภณ	
30	Fire Hose Cabinet No.30	JTH	8	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-8-30	/	/	/	/	/	/	/	นภณ	
31	Fire Hose Cabinet No.31	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-8-31	/	/	/	/	/	/	/	นภณ	
32	Fire Hose Cabinet No.32	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-8-32	/	/	/	/	/	/	/	นภณ	
33	Fire Hose Cabinet No.33	JTH	9	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-9-33	/	/	/	/	/	/	/	นภณ	
34	Fire Hose Cabinet No.34	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-9-34	/	/	/	/	/	/	/	นภณ	
35	Fire Hose Cabinet No.35	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-9-35	/	/	/	/	/	/	/	นภณ	
36	Fire Hose Cabinet No.36	JTH	10	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-10-36	/	/	/	/	/	/	/	นภณ	

PM Program (Monthly)			
1	1.ตรวจเช็คสภาพสายควบคุม(เปิด-ปิด)		
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด		
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง		
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซิลต่าง ๆ		
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงเซ่นเชื้อ/กระบอก/ทุยแจ		
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง		
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ		

ผู้ตรวจสอบ สมชาย  
วันที่ 10/3/68

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้

รูปผลการตรวจเช็ค

Fire Hose ทุกจุดพร้อมใช้งาน

২২৭৭২ ২৫৬৪

[illegible]

PM Program (Monthly)	
1	1.ตารางเช็คสภาพาส้วตามคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตารางเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตารางเช็คฝาครอบทองเหลือง
4	4.ตารางเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซิลต่าง ๆ
5	5.ตารางเช็คตู้ดับเพลิงเช่นตู้/กระบอก/กัญแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโยกโดยการฉีดน้ำ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้

### สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Hose ทุกลูกพร้อมใช้งาน



12/11/64 2568

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	Fire Hose Cabinet No.1	JTH	G	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-G-01	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
2	Fire Hose Cabinet No.2	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FHC-JTH-G-02	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
3	Fire Hose Cabinet No.3	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FHC-JTH-G-03	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
4	Fire Hose Cabinet No.4	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FHC-JTH-G-04	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
5	Fire Hose Cabinet No.5	JTH	G	ทางเดิน Liquid O2 Room	FHC-JTH-G-05	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
6	Fire Hose Cabinet No.6	JTH	1	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-1-06	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
7	Fire Hose Cabinet No.7	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-1-07	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
8	Fire Hose Cabinet No.8	JTH	1	บริเวณห้องพักรอ (ห้องเก็บส้วม)	FHC-JTH-1-08	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
9	Fire Hose Cabinet No.9	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-1-09	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
10	Fire Hose Cabinet No.10	JTH	2	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-2-10	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
11	Fire Hose Cabinet No.11	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-2-11	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
12	Fire Hose Cabinet No.12	JTH	2	บริเวณห้องพักรอ (Speciman Room)	FHC-JTH-2-12	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
13	Fire Hose Cabinet No.13	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-2-13	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
14	Fire Hose Cabinet No.14	JTH	3	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-3-14	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
15	Fire Hose Cabinet No.15	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-3-15	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
16	Fire Hose Cabinet No.16	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องพักรอ (ห้องคลอด)	FHC-JTH-3-16	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
17	Fire Hose Cabinet No.17	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-3-17	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
18	Fire Hose Cabinet No.18	JTH	4	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-4-18	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
19	Fire Hose Cabinet No.19	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FHC-JTH-4-19	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
20	Fire Hose Cabinet No.20	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-4-20	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
21	Fire Hose Cabinet No.21	JTH	5	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-5-21	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
22	Fire Hose Cabinet No.22	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-5-22	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
23	Fire Hose Cabinet No.23	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-5-23	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
24	Fire Hose Cabinet No.24	JTH	6	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-6-24	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
25	Fire Hose Cabinet No.25	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-6-25	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
26	Fire Hose Cabinet No.26	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-6-26	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
27	Fire Hose Cabinet No.27	JTH	7	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-7-27	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
28	Fire Hose Cabinet No.28	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-7-28	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
29	Fire Hose Cabinet No.29	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-7-29	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
30	Fire Hose Cabinet No.30	JTH	8	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-8-30	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
31	Fire Hose Cabinet No.31	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-8-31	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
32	Fire Hose Cabinet No.32	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-8-32	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
33	Fire Hose Cabinet No.33	JTH	9	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-9-33	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
34	Fire Hose Cabinet No.34	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-9-34	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
35	Fire Hose Cabinet No.35	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-9-35	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
36	Fire Hose Cabinet No.36	JTH	10	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-10-36	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	

PM Program (Monthly)

1	1.ตรวจเช็คสภาพสายควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซิลต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงแรงดันสูง/กระบอก/กัญแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

10/11/64

10/11/64

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Hose ทุกจุดใช้งานได้ปกติ

12/27/21 x 2568

[illegible]

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Hose ทุบๆในท่อจนรอยฉนวนหลุด



ทพจ ๑๖๘

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	Fire Hose Cabinet No.1	JTH	G	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-G-01	/	/	/	/	/	/	/	ทพจย	
2	Fire Hose Cabinet No.2	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FHC-JTH-G-02	/	/	/	/	/	/	/	ทพจย	
3	Fire Hose Cabinet No.3	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FHC-JTH-G-03	/	/	/	/	/	/	/	ทพจย	
4	Fire Hose Cabinet No.4	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FHC-JTH-G-04	/	/	/	/	/	/	/	ทพจย	
5	Fire Hose Cabinet No.5	JTH	G	ทางเดิน Liquid O2 Room	FHC-JTH-G-05	/	/	/	/	/	/	/	ทพจย	
6	Fire Hose Cabinet No.6	JTH	1	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-1-06	/	/	/	/	/	/	/	ทพจย	
7	Fire Hose Cabinet No.7	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-1-07	/	/	/	/	/	/	/	ทพจย	
8	Fire Hose Cabinet No.8	JTH	1	บริเวณโรงพักกอบ(ห้องเก็บส้วม)	FHC-JTH-1-08	/	/	/	/	/	/	/	ทพจย	
9	Fire Hose Cabinet No.9	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-1-09	/	/	/	/	/	/	/	ทพจย	
10	Fire Hose Cabinet No.10	JTH	2	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-2-10	/	/	/	/	/	/	/	ทพจย	
11	Fire Hose Cabinet No.11	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-2-11	/	/	/	/	/	/	/	ทพจย	
12	Fire Hose Cabinet No.12	JTH	2	บริเวณโรงพักกอบ(Speciman Room)	FHC-JTH-2-12	/	/	/	/	/	/	/	ทพจย	
13	Fire Hose Cabinet No.13	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-2-13	/	/	/	/	/	/	/	ทพจย	
14	Fire Hose Cabinet No.14	JTH	3	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-3-14	/	/	/	/	/	/	/	ทพจย	
15	Fire Hose Cabinet No.15	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-3-15	/	/	/	/	/	/	/	ทพจย	
16	Fire Hose Cabinet No.16	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องพักกอบ(ห้องคลอด)	FHC-JTH-3-16	/	/	/	/	/	/	/	ทพจย	
17	Fire Hose Cabinet No.17	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-3-17	/	/	/	/	/	/	/	ทพจย	
18	Fire Hose Cabinet No.18	JTH	4	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-4-18	/	/	/	/	/	/	/	ทพจย	
19	Fire Hose Cabinet No.19	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FHC-JTH-4-19	/	/	/	/	/	/	/	ทพจย	
20	Fire Hose Cabinet No.20	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-4-20	/	/	/	/	/	/	/	ทพจย	
21	Fire Hose Cabinet No.21	JTH	5	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-5-21	/	/	/	/	/	/	/	ทพจย	
22	Fire Hose Cabinet No.22	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-5-22	/	/	/	/	/	/	/	ทพจย	
23	Fire Hose Cabinet No.23	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-5-23	/	/	/	/	/	/	/	ทพจย	
24	Fire Hose Cabinet No.24	JTH	6	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-6-24	/	/	/	/	/	/	/	ทพจย	
25	Fire Hose Cabinet No.25	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-6-25	/	/	/	/	/	/	/	ทพจย	
26	Fire Hose Cabinet No.26	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-6-26	/	/	/	/	/	/	/	ทพจย	
27	Fire Hose Cabinet No.27	JTH	7	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-7-27	/	/	/	/	/	/	/	ทพจย	
28	Fire Hose Cabinet No.28	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-7-28	/	/	/	/	/	/	/	ทพจย	
29	Fire Hose Cabinet No.29	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-7-29	/	/	/	/	/	/	/	ทพจย	
30	Fire Hose Cabinet No.30	JTH	8	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-8-30	/	/	/	/	/	/	/	ทพจย	
31	Fire Hose Cabinet No.31	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-8-31	/	/	/	/	/	/	/	ทพจย	
32	Fire Hose Cabinet No.32	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-8-32	/	/	/	/	/	/	/	ทพจย	
33	Fire Hose Cabinet No.33	JTH	9	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-9-33	/	/	/	/	/	/	/	ทพจย	
34	Fire Hose Cabinet No.34	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-9-34	/	/	/	/	/	/	/	ทพจย	
35	Fire Hose Cabinet No.35	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-9-35	/	/	/	/	/	/	/	ทพจย	
36	Fire Hose Cabinet No.36	JTH	10	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-10-36	/	/	/	/	/	/	/	ทพจย	
PM Program (Monthly)														
1	1.ตรวจเช็คสภาพหัวควบคุม(เปิด-ปิด)												ผู้ตรวจสอบ วันที่	
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด													
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง													
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซิลต่าง ๆ													
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงเซ่น/กระบอก/ทุยแฉ													
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง													
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ													

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Hose ทุกจุดในอาคารพร้อมใช้

מסמך 68

[illegible]

PM Program (Monthly)	
1	1.ตรวจเช็คสภาพทาส้วมควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คผ้าครอบทองเหลือง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและฉีลต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงเช่นตู้/กระบอก/ก๊วยแจ
6	6.หาความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

ผู้ทรงสอบ

၂၇၄၇၆

วันที่

10/5/60

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire hose ក្រុងក្រវាត់ក្រវាត់ក្រវាត់



มิถุนายน 2568

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	Fire Hose Cabinet No.1	JTH	G	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-G-01	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
2	Fire Hose Cabinet No.2	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FHC-JTH-G-02	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
3	Fire Hose Cabinet No.3	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FHC-JTH-G-03	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
4	Fire Hose Cabinet No.4	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FHC-JTH-G-04	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
5	Fire Hose Cabinet No.5	JTH	G	ทางเดินลิฟต์ Liquid O2 Room	FHC-JTH-G-05	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
6	Fire Hose Cabinet No.6	JTH	1	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-1-06	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
7	Fire Hose Cabinet No.7	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-1-07	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
8	Fire Hose Cabinet No.8	JTH	1	บริเวณโถงพักคอย(ห้องเก็บส้วม)	FHC-JTH-1-08	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
9	Fire Hose Cabinet No.9	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-1-09	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
10	Fire Hose Cabinet No.10	JTH	2	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-2-10	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
11	Fire Hose Cabinet No.11	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-2-11	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
12	Fire Hose Cabinet No.12	JTH	2	บริเวณโถงพักคอย(Speciman Room)	FHC-JTH-2-12	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
13	Fire Hose Cabinet No.13	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-2-13	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
14	Fire Hose Cabinet No.14	JTH	3	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-3-14	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
15	Fire Hose Cabinet No.15	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-3-15	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
16	Fire Hose Cabinet No.16	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องพักรักษา(ห้องคลอด)	FHC-JTH-3-16	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
17	Fire Hose Cabinet No.17	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-3-17	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
18	Fire Hose Cabinet No.18	JTH	4	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-4-18	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
19	Fire Hose Cabinet No.19	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FHC-JTH-4-19	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
20	Fire Hose Cabinet No.20	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-4-20	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
21	Fire Hose Cabinet No.21	JTH	5	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-5-21	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
22	Fire Hose Cabinet No.22	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-5-22	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
23	Fire Hose Cabinet No.23	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-5-23	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
24	Fire Hose Cabinet No.24	JTH	6	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-6-24	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
25	Fire Hose Cabinet No.25	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-6-25	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
26	Fire Hose Cabinet No.26	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-6-26	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
27	Fire Hose Cabinet No.27	JTH	7	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-7-27	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
28	Fire Hose Cabinet No.28	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-7-28	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
29	Fire Hose Cabinet No.29	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-7-29	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
30	Fire Hose Cabinet No.30	JTH	8	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-8-30	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
31	Fire Hose Cabinet No.31	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-8-31	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
32	Fire Hose Cabinet No.32	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-8-32	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
33	Fire Hose Cabinet No.33	JTH	9	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-9-33	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
34	Fire Hose Cabinet No.34	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-9-34	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
35	Fire Hose Cabinet No.35	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-9-35	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
36	Fire Hose Cabinet No.36	JTH	10	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-10-36	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	

## PM Program (Monthly)

1	1.ตรวจเช็คสภาพสายควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงเคมี/กระบอก/อุปกรณ์
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีกขาด

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

ประจักษ์

10/6/68

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Five Hose ทุกจุดของอาคารพร้อมใช้งาน.

พิกัด ๒๕๖๘

[illegible]

PM Program (Monthly)	
1	1.ตรวจเช็คสภาพทาสีควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงชั้นผู้/กระบอก/ทุญแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีกตัว

ผู้ทรงสอบ

ปลวก

วันที่

10/6/64

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้

### สรุปผลการตรวจเช็ค

Five Hose ကုမ္ပဏီလီမိတက်