

# Central Emergency Light Monthly Checklist

ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

MTA 92 2568

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ	
1	- Central Battery Control(JTH) No.1	JTH	G	ห้องไฟฟ้า ชั้น G	CEL-JTH-G-01	/	/	/	/	ทศพร		
2	- Central Battery Control(JTH) No.2	JTH	1	ห้องไฟฟ้า ชั้น 1	CEL-JTH-1-02	/	/	/	/	ทศพร		
3	- Central Battery Control(JTH) No.3	JTH	2	ห้องไฟฟ้า ชั้น 2	CEL-JTH-2-03	/	/	/	/	ทศพร		
4	- Central Battery Control(JTH) No.4	JTH	3	ห้องไฟฟ้า ชั้น 3	CEL-JTH-3-04	/	/	/	/	ทศพร		
5	- Central Battery Control(JTH) No.5	JTH	4	ห้องไฟฟ้า ชั้น 4	CEL-JTH-4-05	/	/	/	/	ทศพร		
6	- Central Battery Control(JTH) No.6	JTH	M	ห้องไฟฟ้า ชั้น M	CEL-JTH-M-06	/	/	/	/	ทศพร		
7	- Central Battery Control(JTH) No.7	JTH	5	ห้องไฟฟ้า ชั้น 5	CEL-JTH-5-07	/	/	/	/	ทศพร		
8	- Central Battery Control(JTH) No.8	JTH	6	ห้องไฟฟ้า ชั้น 6	CEL-JTH-6-08	/	/	/	/	ทศพร		
9	- Central Battery Control(JTH) No.9	JTH	7	ห้องไฟฟ้า ชั้น 7	CEL-JTH-7-09	/	/	/	/	ทศพร		
10	- Central Battery Control(JTH) No.10	JTH	8	ห้องไฟฟ้า ชั้น 8	CEL-JTH-8-10	/	/	/	/	ทศพร		
11	- Central Battery Control(JTH) No.11	JTH	9	ห้องไฟฟ้า ชั้น 9	CEL-JTH-9-11	/	/	/	/	ทศพร		
12	- Central Battery Control(JTH) No.12	JTH	10	ห้องไฟฟ้า ชั้น 10	CEL-JTH-10-12	/	/	/	/	ทศพร		
13	- Central Battery Control(JTH) No.13	JTH	11	ห้องไฟฟ้า ชั้น 11	CEL-JTH-11-13	/	/	/	/	ทศพร		
14	- Central Battery Control(JTH) No.14	JTH	12	ห้องไฟฟ้า ชั้น 12	CEL-JTH-12-14	/	/	/	/	ทศพร		
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
PM Program (Monthly)												
1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจสอบ วันที่	
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า ( 10 นาที)											
3	ตรวจสอบเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่างๆ											
4	ตรวจสอบเช็คสภาพของแบตเตอรี่											

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Central Battery ทุกจุดในอาคารทำงานปกติ

# Central Emergency Light Monthly Checklist

ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบสุ่มพร้อมประจำเดือน

กม/กพ.นส 2568

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	Central Battery Control(JTH) No.1	JTH	G	ห้องไฟฟ้า ชั้น G	CEL-JTH-G-01	/	/	/	/	นพ.ชว	
2	Central Battery Control(JTH) No.2	JTH	1	ห้องไฟฟ้า ชั้น 1	CEL-JTH-1-02	/	/	/	/	นพ.ชว	
3	Central Battery Control(JTH) No.3	JTH	2	ห้องไฟฟ้า ชั้น 2	CEL-JTH-2-03	/	/	/	/	นพ.ชว	
4	Central Battery Control(JTH) No.4	JTH	3	ห้องไฟฟ้า ชั้น 3	CEL-JTH-3-04	/	/	/	/	นพ.ชว	
5	Central Battery Control(JTH) No.5	JTH	4	ห้องไฟฟ้า ชั้น 4	CEL-JTH-4-05	/	/	/	/	นพ.ชว	
6	Central Battery Control(JTH) No.6	JTH	M	ห้องไฟฟ้า ชั้น M	CEL-JTH-M-06	/	/	/	/	นพ.ชว	
7	Central Battery Control(JTH) No.7	JTH	5	ห้องไฟฟ้า ชั้น 5	CEL-JTH-5-07	/	/	/	/	นพ.ชว	
8	Central Battery Control(JTH) No.8	JTH	6	ห้องไฟฟ้า ชั้น 6	CEL-JTH-6-08	/	/	/	/	นพ.ชว	
9	Central Battery Control(JTH) No.9	JTH	7	ห้องไฟฟ้า ชั้น 7	CEL-JTH-7-09	/	/	/	/	นพ.ชว	
10	Central Battery Control(JTH) No.10	JTH	8	ห้องไฟฟ้า ชั้น 8	CEL-JTH-8-10	/	/	/	/	นพ.ชว	
11	Central Battery Control(JTH) No.11	JTH	9	ห้องไฟฟ้า ชั้น 9	CEL-JTH-9-11	/	/	/	/	นพ.ชว	
12	Central Battery Control(JTH) No.12	JTH	10	ห้องไฟฟ้า ชั้น 10	CEL-JTH-10-12	/	/	/	/	นพ.ชว	
13	Central Battery Control(JTH) No.13	JTH	11	ห้องไฟฟ้า ชั้น 11	CEL-JTH-11-13	/	/	/	/	นพ.ชว	
14	Central Battery Control(JTH) No.14	JTH	12	ห้องไฟฟ้า ชั้น 12	CEL-JTH-12-14	/	/	/	/	นพ.ชว	
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											

  

PM Program (Monthly)			
1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)	ผู้ตรวจสอบ	วันที่
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า ( 10 นาที )		
3	ตรวจสอบเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่าง ๆ		
4	ตรวจสอบเช็คสภาพของแบตเตอรี่		

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( X ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้

อุปกรณ์การตรวจเช็ค

central Battery ทุกจุดในอาคารทำงานปกติ

# Central Emergency Light Monthly Checklist

ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบสุ่มพร้อมประจำเดือน

พฤษภาคม 2568

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	- Central Battery Control(JTH) No.1	JTH	G	ห้องไฟฟ้า ชั้น G	CEL-JTH-G-01	/	/	/	/	ปกติ	
2	- Central Battery Control(JTH) No.2	JTH	1	ห้องไฟฟ้า ชั้น 1	CEL-JTH-1-02	/	/	/	/	ปกติ	
3	- Central Battery Control(JTH) No.3	JTH	2	ห้องไฟฟ้า ชั้น 2	CEL-JTH-2-03	/	/	/	/	ปกติ	
4	- Central Battery Control(JTH) No.4	JTH	3	ห้องไฟฟ้า ชั้น 3	CEL-JTH-3-04	/	/	/	/	ปกติ	
5	- Central Battery Control(JTH) No.5	JTH	4	ห้องไฟฟ้า ชั้น 4	CEL-JTH-4-05	/	/	/	/	ปกติ	
6	- Central Battery Control(JTH) No.6	JTH	M	ห้องไฟฟ้า ชั้น M	CEL-JTH-M-06	/	/	/	/	ปกติ	
7	- Central Battery Control(JTH) No.7	JTH	5	ห้องไฟฟ้า ชั้น 5	CEL-JTH-5-07	/	/	/	/	ปกติ	
8	- Central Battery Control(JTH) No.8	JTH	6	ห้องไฟฟ้า ชั้น 6	CEL-JTH-6-08	/	/	/	/	ปกติ	
9	- Central Battery Control(JTH) No.9	JTH	7	ห้องไฟฟ้า ชั้น 7	CEL-JTH-7-09	/	/	/	/	ปกติ	
10	- Central Battery Control(JTH) No.10	JTH	8	ห้องไฟฟ้า ชั้น 8	CEL-JTH-8-10	/	/	/	/	ปกติ	
11	- Central Battery Control(JTH) No.11	JTH	9	ห้องไฟฟ้า ชั้น 9	CEL-JTH-9-11	/	/	/	/	ปกติ	
12	- Central Battery Control(JTH) No.12	JTH	10	ห้องไฟฟ้า ชั้น 10	CEL-JTH-10-12	/	/	/	/	ปกติ	
13	- Central Battery Control(JTH) No.13	JTH	11	ห้องไฟฟ้า ชั้น 11	CEL-JTH-11-13	/	/	/	/	ปกติ	
14	- Central Battery Control(JTH) No.14	JTH	12	ห้องไฟฟ้า ชั้น 12	CEL-JTH-12-14	/	/	/	/	ปกติ	
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											

วิธีตรวจสอบ (โปรดอ่าน)	
1	ตรวจสอบแบตเตอรี่สำรองไฟ (ขั้วแบตเตอรี่)
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (10 นาที)
3	ตรวจสอบสถานะการทำงานของ Function ต่าง ๆ
4	ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่

ผู้ตรวจสอบ:

วันที่

พฤษภาคม

10/5/68

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้

รูปผลการตรวจเช็ค

Emergency light ทุกจุดทำงานปกติ



# Central Emergency Light Monthly Checklist

ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบสุ่มพร้อมประจำเดือน

12/2568 2568

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	- Central Battery Control(JTH) No.1	JTH	G	ห้องไฟฟ้า ชั้น G	CEL-JTH-G-01	/	/	/	/	ปกติ	
2	- Central Battery Control(JTH) No.2	JTH	1	ห้องไฟฟ้า ชั้น 1	CEL-JTH-1-02	/	/	/	/	ปกติ	
3	- Central Battery Control(JTH) No.3	JTH	2	ห้องไฟฟ้า ชั้น 2	CEL-JTH-2-03	/	/	/	/	ปกติ	
4	- Central Battery Control(JTH) No.4	JTH	3	ห้องไฟฟ้า ชั้น 3	CEL-JTH-3-04	/	/	/	/	ปกติ	
5	- Central Battery Control(JTH) No.5	JTH	4	ห้องไฟฟ้า ชั้น 4	CEL-JTH-4-05	/	/	/	/	ปกติ	
6	- Central Battery Control(JTH) No.6	JTH	M	ห้องไฟฟ้า ชั้น M	CEL-JTH-M-06	/	/	/	/	ปกติ	
7	- Central Battery Control(JTH) No.7	JTH	5	ห้องไฟฟ้า ชั้น 5	CEL-JTH-5-07	/	/	/	/	ปกติ	
8	- Central Battery Control(JTH) No.8	JTH	6	ห้องไฟฟ้า ชั้น 6	CEL-JTH-6-08	/	/	/	/	ปกติ	
9	- Central Battery Control(JTH) No.9	JTH	7	ห้องไฟฟ้า ชั้น 7	CEL-JTH-7-09	/	/	/	/	ปกติ	
10	- Central Battery Control(JTH) No.10	JTH	8	ห้องไฟฟ้า ชั้น 8	CEL-JTH-8-10	/	/	/	/	ปกติ	
11	- Central Battery Control(JTH) No.11	JTH	9	ห้องไฟฟ้า ชั้น 9	CEL-JTH-9-11	/	/	/	/	ปกติ	
12	- Central Battery Control(JTH) No.12	JTH	10	ห้องไฟฟ้า ชั้น 10	CEL-JTH-10-12	/	/	/	/	ปกติ	
13	- Central Battery Control(JTH) No.13	JTH	11	ห้องไฟฟ้า ชั้น 11	CEL-JTH-11-13	/	/	/	/	ปกติ	
14	- Central Battery Control(JTH) No.14	JTH	12	ห้องไฟฟ้า ชั้น 12	CEL-JTH-12-14	/	/	/	/	ปกติ	
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
PM Program (Monthly)											
1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)					ผู้ตรวจสอบ					
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (10 นาที)					วันที่					
3	ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ Function ต่าง ๆ										
4	ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่										

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

central Battery ทุกจุดทำงานปกติ

## Central Emergency Light Monthly Checklist

ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

กฏหมาย 92/ 2568

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	- Central Battery Control(JTH) No.1	JTH	G	ห้องไฟฟ้า ชั้น G	CEL-JTH-G-01	/	/	/	/	นทศย	
2	- Central Battery Control(JTH) No.2	JTH	1	ห้องไฟฟ้า ชั้น 1	CEL-JTH-1-02	/	/	/	/	นทศย	
3	- Central Battery Control(JTH) No.3	JTH	2	ห้องไฟฟ้า ชั้น 2	CEL-JTH-2-03	/	/	/	/	นทศย	
4	- Central Battery Control(JTH) No.4	JTH	3	ห้องไฟฟ้า ชั้น 3	CEL-JTH-3-04	/	/	/	/	นทศย	
5	- Central Battery Control(JTH) No.5	JTH	4	ห้องไฟฟ้า ชั้น 4	CEL-JTH-4-05	/	/	/	/	นทศย	
6	- Central Battery Control(JTH) No.6	JTH	M	ห้องไฟฟ้า ชั้น M	CEL-JTH-M-06	/	/	/	/	นทศย	
7	- Central Battery Control(JTH) No.7	JTH	5	ห้องไฟฟ้า ชั้น 5	CEL-JTH-5-07	/	/	/	/	นทศย	
8	- Central Battery Control(JTH) No.8	JTH	6	ห้องไฟฟ้า ชั้น 6	CEL-JTH-6-08	/	/	/	/	นทศย	
9	- Central Battery Control(JTH) No.9	JTH	7	ห้องไฟฟ้า ชั้น 7	CEL-JTH-7-09	/	/	/	/	นทศย	
10	- Central Battery Control(JTH) No.10	JTH	8	ห้องไฟฟ้า ชั้น 8	CEL-JTH-8-10	/	/	/	/	นทศย	
11	- Central Battery Control(JTH) No.11	JTH	9	ห้องไฟฟ้า ชั้น 9	CEL-JTH-9-11	/	/	/	/	นทศย	
12	- Central Battery Control(JTH) No.12	JTH	10	ห้องไฟฟ้า ชั้น 10	CEL-JTH-10-12	/	/	/	/	นทศย	
13	- Central Battery Control(JTH) No.13	JTH	11	ห้องไฟฟ้า ชั้น 11	CEL-JTH-11-13	/	/	/	/	นทศย	
14	- Central Battery Control(JTH) No.14	JTH	12	ห้องไฟฟ้า ชั้น 12	CEL-JTH-12-14	/	/	/	/	นทศย	
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											

  

PM Program (Monthly)			
1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)	ผู้ตรวจสอบ	วันที่
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า ( 10 นาที )		
3	ตรวจสอบเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่าง ๆ		
4	ตรวจสอบเช็คสภาพของแบตเตอรี่		

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( X ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค



## Central Emergency Light Monthly Checklist

ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

มิถุนายน 2568

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	- Central Battery Control(JTH) No.1	JTH	G	ห้องไฟฟ้า ชั้น G	CEL-JTH-G-01	/	/	/	/	ปกติ	
2	- Central Battery Control(JTH) No.2	JTH	1	ห้องไฟฟ้า ชั้น 1	CEL-JTH-1-02	/	/	/	/	ปกติ	
3	- Central Battery Control(JTH) No.3	JTH	2	ห้องไฟฟ้า ชั้น 2	CEL-JTH-2-03	/	/	/	/	ปกติ	
4	- Central Battery Control(JTH) No.4	JTH	3	ห้องไฟฟ้า ชั้น 3	CEL-JTH-3-04	/	/	/	/	ปกติ	
5	- Central Battery Control(JTH) No.5	JTH	4	ห้องไฟฟ้า ชั้น 4	CEL-JTH-4-05	/	/	/	/	ปกติ	
6	- Central Battery Control(JTH) No.6	JTH	M	ห้องไฟฟ้า ชั้น M	CEL-JTH-M-06	/	/	/	/	ปกติ	
7	- Central Battery Control(JTH) No.7	JTH	5	ห้องไฟฟ้า ชั้น 5	CEL-JTH-5-07	/	/	/	/	ปกติ	
8	- Central Battery Control(JTH) No.8	JTH	6	ห้องไฟฟ้า ชั้น 6	CEL-JTH-6-08	/	/	/	/	ปกติ	
9	- Central Battery Control(JTH) No.9	JTH	7	ห้องไฟฟ้า ชั้น 7	CEL-JTH-7-09	/	/	/	/	ปกติ	
10	- Central Battery Control(JTH) No.10	JTH	8	ห้องไฟฟ้า ชั้น 8	CEL-JTH-8-10	/	/	/	/	ปกติ	
11	- Central Battery Control(JTH) No.11	JTH	9	ห้องไฟฟ้า ชั้น 9	CEL-JTH-9-11	/	/	/	/	ปกติ	
12	- Central Battery Control(JTH) No.12	JTH	10	ห้องไฟฟ้า ชั้น 10	CEL-JTH-10-12	/	/	/	/	ปกติ	
13	- Central Battery Control(JTH) No.13	JTH	11	ห้องไฟฟ้า ชั้น 11	CEL-JTH-11-13	/	/	/	/	ปกติ	
14	- Central Battery Control(JTH) No.14	JTH	12	ห้องไฟฟ้า ชั้น 12	CEL-JTH-12-14	/	/	/	/	ปกติ	
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
PM Program (Monthly)											
1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)					ผู้ตรวจสอบ <u>ว.เชษฐ</u>					
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า ( 10 นาที )					วันที่ <u>10/6/68</u>					
3	ตรวจสอบเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่าง ๆ										
4	ตรวจสอบเช็คสภาพของแบตเตอรี่										

หมายเหตุ : ( / ) ปกติ , ( x ) ผิดปกติ , ( - ) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Emergency light ทุกจุดใช้งานปกติ