

บทที่ 2

รายละเอียดโครงการ

บทที่ 2

รายละเอียดโครงการ

2.1 ขนาดและที่ตั้งโครงการ

2.1.1 โรงผลิตไฟฟ้า นวนครปัจจุบัน

โรงผลิตไฟฟ้า นวนคร ของบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด ประกอบด้วย โรงผลิตไฟฟ้า นวนคร และโรงผลิตไฟฟ้า นวนคร (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 43 ไร่ 32.4 ตารางวา ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดกับ	ชุมชนหมู่ที่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง ถัดไปเป็นคลองเชียงรากน้อย
ทิศใต้	ติดกับ	พื้นที่ว่างของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร
ทิศตะวันออก	ติดกับ	พื้นที่ของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ถัดไปเป็นโรงบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร
ทิศตะวันตก	ติดกับ	พื้นที่ว่างของเอกชน

2.1.2 โครงการผลิตไฟฟ้า นวนคร (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 1)

โครงการผลิตไฟฟ้า นวนคร (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 1) จะใช้พื้นที่ในการก่อสร้างประมาณ 9,934 ตารางเมตร มาจาก 2 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ว่างบางส่วน of โรงผลิตไฟฟ้า นวนครปัจจุบันประมาณ 4,661 ตารางเมตร และพื้นที่ที่ซื้อเพิ่มจากเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ประมาณ 5,273 ตารางเมตร หรือ 3 ไร่ 1 งาน 73.1 ตารางวา โดยที่ตั้งโครงการฯ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือ	ติดกับ	พื้นที่ส่วนผลิตของโรงผลิตไฟฟ้า นวนคร (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด
ทิศใต้	ติดกับ	พื้นที่ว่างของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร

ทิศตะวันออก ติดกับ พื้นที่ของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนคร ถัดไปเป็นโรงพยาบาล
น้ำเสี้ยวกลาง ของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนคร

ทิศตะวันตก ติดกับ พื้นที่ว่างของเอกชน

ที่ตั้งโรงผลิตไฟฟ้าจำนวน และบริเวณโดยรอบภายหลังมีโครงการผลิตไฟฟ้าจำนวน (ส่วนขยาย
ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 1) ดังแสดงในรูปที่ 2.1-1 ถึงรูปที่ 2.1-3

ดังนั้น ภายหลังมีโครงการผลิตไฟฟ้าจำนวน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 1) โรงผลิตไฟฟ้าจำนวน
จะมีพื้นที่รวมทั้ง 74,422 ตารางเมตร หรือ 46 ไร่ 2 งาน 5.5 ตารางวา

2.2 รายละเอียดการใช้ประโยชน์พื้นที่และองค์ประกอบของโครงการ

2.2.1 การจัดการผังพื้นที่โครงการ

โรงผลิตไฟฟ้าจำนวนในปัจจุบัน มีการจัดผังพื้นที่ตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย
ส่วนของอาคารโรงไฟฟ้า หอหล่อเย็น และระบบสาธารณูปโภค

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงโครงการผลิตไฟฟ้าจำนวน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 1) การจัดผัง
พื้นที่โรงผลิตไฟฟ้าจำนวน ดังแสดงในรูปที่ 2.2-1

2.2.2 การใช้ประโยชน์พื้นที่


การใช้ประโยชน์พื้นที่ของโรงผลิตไฟฟ้าจำนวนปัจจุบัน ประมาณ 43 ไร่ 32.40 ตารางวา
ประกอบด้วย พื้นที่ส่วนผลิตไฟฟ้า พื้นที่อาคารอำนวยความสะดวก พื้นที่ถนน และฟุตบอล สนามกีฬา
พื้นที่ว่าง และบ่อเก็บน้ำ

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมีการปรับผังพื้นที่ของโครงการผลิตไฟฟ้าจำนวน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)
(ครั้งที่ 1) และการติดตั้ง Gas Compressor ของโรงผลิตไฟฟ้าจำนวน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) โครงการฯ จึง
มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในพื้นที่ของโรงผลิตไฟฟ้าจำนวน เพื่อให้สอดคล้อง
กับการจัดผังพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ พื้นที่รวมของโรงผลิตไฟฟ้าจำนวนยังคงมีพื้นที่เท่าเดิม คือ
74,422 ตารางเมตร หรือ 46 ไร่ 2 งาน 5.5 ตารางวา การใช้ประโยชน์พื้นที่ภายหลังการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการฯ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 1) ดังแสดงในตารางที่ 2.2-1




รูปที่ 2.1-1 ที่ตั้งโครงการผลิตไฟฟ้านวนคร (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 1)
บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด






รูปที่ 2.1-2 ที่ตั้งโครงการผลิตไฟฟ้า นวนคร (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 1)
บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด และอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง





รูปที่ 2.1-3 พื้นที่ตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก ภายหลังมีโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 1)
บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด





รูปที่ 2.2-1 การจัดผังพื้นที่โรงผลิตไฟฟ้าจำนวนกร ภายหลังมีโครงการผลิตไฟฟ้าจำนวนกร (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 1)
บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด

ตารางที่ 2.2-1 การใช้ประโยชน์พื้นที่ของโรงผลิตไฟฟ้านวนคร ภายหลังมีโครงการผลิตไฟฟ้านวนคร (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 1)

การใช้ประโยชน์พื้นที่	พื้นที่โรงผลิตไฟฟ้านวนคร (ภายหลังมีโครงการฯ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 1))												
	โรงผลิตไฟฟ้านวนคร			โครงการฯ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)			โครงการฯ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)			รวม			
	ตาราง เมตร	ตารางวา	ไร่-งาน- ตารางวา	ตาราง เมตร	ตารางวา	ไร่-งาน- ตารางวา	ตาราง เมตร	ตารางวา	ไร่-งาน- ตารางวา	ตารางเมตร	ร้อยละ	ตารางวา	ไร่-งาน- ตารางวา
1. พื้นที่ส่วนผลิตไฟฟ้า													
- ส่วนผลิตไฟฟ้า	4,148.00	1,037.00	2-2-37.00	1,899.00	474.75	1-0-74.75	19,698.00	26.47	4,924.5	12-1-24.5	4,148.00	1,037.00	2-2-37.00
- หอหล่อเย็น (Cooling Tower)	2,446.00	611.50	1-2-11.50	0	0	0	6,084.00	8.18	1,521.00	3-3-21.00	2,446.00	611.50	1-2-11.50
- ระบบส่งกระแสไฟฟ้า (Switch Yard)	1,942.00	485.50	1-0-85.50	2,894.00	723.50	1-3-23.50	12,495.00	16.79	3,123.75	7-3-23.75	1,942.00	485.50	1-0-85.50
2. พื้นที่อาคารอำนวยความสะดวก (อาคารผลิตน้ำ และห้องทดสอบ คุณภาพน้ำ อาคารสำนักงาน อาคารควบคุมการผลิต และอาคารซ่อมบำรุง)	4,257.00	1,064.25	2-2-64.25	0	0	0	2,331.00	582.75	1-1-82.75	6,588.00	8.85	1,647.00	4-0-47.00
3. พื้นที่ถนนและพุดบาท	8,835.00	2,208.75	5-2-8.75	711.00	177.75	0-1-77.75	1,393.8	348.45	0-3-48.5	10,939.80	14.71	2,734.95	6-3-34.95
4. พื้นที่สีเขียว (Green Area)	7,336.00	1,834.00	4-2-34	0	0	0	1,485.2	371.3	0-3-71.3	8,821.20	11.85	2,205.30	5-2-5.30
5. พื้นที่ว่าง (Space Area)	6,415.60	1,603.9	4-0-3.9	0	0	0	361.4	90.35	0-0-90.35	6,777.00	9.10	1,694.25	4-0-94.25
6. บ่อเก็บน้ำ (Raw Water Pond)	3,019.00	754.75	1-3-54.75	0	0	0	0	0	0	3,019.00	4.05	754.75	1-3-54.75
รวมพื้นที่ทั้งหมด										74,422.00	100	18,605.50	46-2-5.50

ที่มา : บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด, พ.ศ. 2567

2.3 เครื่องจักรและอุปกรณ์หลัก

2.3.1 โรงผลิตไฟฟ้าขนาดปัจจุบัน

โรงผลิตไฟฟ้าขนาดปัจจุบัน ประกอบด้วย โรงผลิตไฟฟ้าขนาด และ โครงการผลิตไฟฟ้าขนาด (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) มีกำลังการผลิตตามที่ระบุในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวม 205 เมกะวัตต์ โดยกำลังการผลิตติดตั้งตามการขออนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้ารวม 201.566 เมกะวัตต์

โรงผลิตไฟฟ้าขนาด มีกำลังผลิตไฟฟ้าสูงสุด 145 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 30 ตันต่อชั่วโมง เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Cogeneration) แบบ 2-2-1 ซึ่งประกอบด้วย

- (1) เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ (Gas Turbine & Gas Turbine Generator) จำนวน 2 ชุด
- (2) เครื่องผลิตไอน้ำจากความร้อนเหลือ (Heat Recovery Steam Generator; HRSG) จำนวน 2 ชุด
- (3) เครื่องผลิตไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ (Steam Turbine & Steam Turbine Generator) จำนวน 1 ชุด

โครงการผลิตไฟฟ้าขนาด (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) กำลังผลิตไฟฟ้าสูงสุด 60 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 10 ตันต่อชั่วโมง เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Cogeneration) แบบ 1-1-1 ซึ่งประกอบด้วย

- (1) เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ (Gas Turbine & Gas Turbine Generator) จำนวน 1 ชุด
- (2) เครื่องผลิตไอน้ำจากความร้อนเหลือ (Heat Recovery Steam Generator; HRSG) จำนวน 1 ชุด
- (3) เครื่องผลิตไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ (Steam Turbine & Steam Turbine Generator) จำนวน 1 ชุด

2.3.2 โครงการผลิตไฟฟ้าขนาด (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 1)

โครงการผลิตไฟฟ้าขนาด (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 1) มีกำลังผลิตไฟฟ้าสูงสุด 30 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 8.75 ตันต่อชั่วโมง เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ (Gas Engine) ประกอบด้วย

- (1) เครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ (Gas Engine) จำนวน 5 ชุด เป็นเครื่องยนต์ชนิดสันดาปภายใน (Internal Combustion Engine) ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง โดยเครื่องยนต์ก๊าซจะมีเพลาลูกสูบเชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า ส่วนก๊าซร้อน (Exhaust Gas) จะถูกส่งไปยัง HRSGs ต่อไป

(2) เครื่องผลิตไอน้ำจากความร้อนเหลือ (Heat Recovery Steam Generator ; HRSG) ของเครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ จำนวน 5 ชุด ทำหน้าที่นำพลังงานความร้อนจากก๊าซร้อนมาใช้ผลิตไอน้ำ

2.4 กระบวนการผลิตไฟฟ้า

2.4.1 โรงผลิตไฟฟ้าขนาดปัจจุบัน

ขั้นตอนกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงผลิตไฟฟ้าขนาด และโครงการผลิตไฟฟ้าขนาด (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Cogeneration) โดยการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สามารถสรุปได้ดังนี้

(1) เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ (Gas Turbine Generators : GTGs)

เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซนำพลังงานความร้อนจากการเผาไหม้ก๊าซธรรมชาติ มาเปลี่ยนเป็นพลังงานกล เพื่อหมุนกังหันไปขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตไฟฟ้า ส่วนก๊าซร้อน (Exhaust Gas) ที่ออกมาจากเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ (GTGs) จะถูกส่งไปยังเครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG) เพื่อผลิตไอน้ำต่อไป

(2) เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำ (Steam Turbine Generator : STG)

เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้า โดยอาศัยไอน้ำแรงดันสูง (High Pressure Steam : HP) จากเครื่องผลิตไอน้ำ (HRSGs) ไปขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

(3) เครื่องผลิตไอน้ำ (Heat Recovery Steam Generators : HRSGs)

เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSGs) ทำหน้าที่ผลิตไอน้ำให้มีอุณหภูมิและความดันที่ต้องการเพื่อใช้ในเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำ (STG) โดยใช้ก๊าซร้อน (Exhaust Gas) จากเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ (GTGs) ที่ส่งมาตามท่อ (Duct) ก๊าซร้อนหลังจากนำไปผลิตไอน้ำโดยการแลกเปลี่ยนความร้อนแล้ว จะระบายออกสู่บรรยากาศทางปล่องระบายอากาศ (Stack) ไอน้ำที่ได้จากเครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG) จะเป็นไอน้ำแรงดันสูง (High Pressure Steam) และไอน้ำแรงดันต่ำ (Low Pressure Steam : LP Steam) ซึ่งจะถูกส่งไปยังเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำ (STG) เพื่อขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่อไป

หน่วยผลิตไอน้ำสำรอง (Auxiliary Boiler) ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ทำหน้าที่ผลิตไอน้ำเพื่อส่งจำหน่ายให้กับลูกค้าในกรณีโรงไฟฟ้าหยุดซ่อมบำรุง

(4) เครื่องควบแน่น (Condenser)

ไอน้ำความดันสูงและต่ำที่ขับเคลื่อนเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำ (STG) แล้ว ทำให้อไอน้ำลดแรงดันลง จะถูกส่งไปยังเครื่องควบแน่น (Condenser) โดยน้ำในส่วนที่ออกจากเครื่องควบแน่นไอน้ำนี้ จะส่งไปยัง Deaerator และหมุนเวียนกลับไปใช้ในเครื่องผลิตไอน้ำ (HRSGs) ต่อไป

แผนผังแสดงกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ดังแสดงในรูปที่ 2.4-1 และรูปที่ 2.4-2


2.4.2 โครงการผลิตไฟฟ้าขนาด (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 1)

โครงการผลิตไฟฟ้าขนาด (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 1) มีการติดตั้งเครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ (Gas Engine) จำนวน 5 เครื่อง จากการคัดเลือกรุ่นของเครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ (Gas Engine) ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการเดินเครื่อง และคุ้มค่าในการลงทุน โดยมีกำลังผลิตไฟฟ้าสูงสุด 30 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 8.75 ตันต่อชั่วโมง เครื่องจักรและอุปกรณ์หลักที่จะติดตั้ง ประกอบด้วย

(1) เครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ (Gas Engine) จำนวน 5 ชุด เป็นเครื่องยนต์ชนิดสันดาปภายใน (Internal Combustion Engine) ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง โดยเครื่องยนต์ก๊าซจะมีเพลาคูเชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า ส่วนก๊าซร้อน (Exhaust Gas) จะถูกส่งไปยัง HRSGs ต่อไป


(2) เครื่องผลิตไอน้ำจากความร้อนเหลือ (Heat Recovery Steam Generator ; HRSG) ของเครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ จำนวน 5 ชุด ทำหน้าที่นำพลังงานความร้อนจากก๊าซร้อนมาใช้ผลิตไอน้ำ

กระบวนการผลิตของเครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ ดังแสดงในรูปที่ 2.4-3



รูปที่ 2.4-1 แผนผังกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ของโรงผลิตไฟฟ้านวนคร
บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด





รูปที่ 2.4-2 แผนผังกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ของโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
บริษัท ผลิตไฟฟ้า นคร จำกัด





รูปที่ 2.4-3 แผนผังกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ของโครงการผลิตไฟฟ้านวนคร (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 1)
บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด

2.5 เชื้อเพลิง

2.5.1 ก๊าซธรรมชาติ

2.5.1.1 ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ

โรงผลิตไฟฟ้า นวนครปัจจุบัน มีปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 32 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดยโรงผลิตไฟฟ้า นวนคร และโครงการผลิตไฟฟ้า นวนคร (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) มีปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติสูงสุด 25 และ 7 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ตามลำดับ

โครงการผลิตไฟฟ้า นวนคร (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 1) มีความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในอัตราสูงสุดประมาณ 5.83 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (คำนวณที่ค่าความร้อนของก๊าซฯ ประมาณ 1,000 บีทียูต่อลูกบาศก์ฟุต)

ดังนั้น ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงภายหลังมีโครงการผลิตไฟฟ้า นวนคร (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 1) โรงผลิตไฟฟ้า นวนครจะมีปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 37.83 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ดังแสดงในตารางที่ 2.5-1

ตารางที่ 2.5-1 ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงของโรงผลิตไฟฟ้า นวนคร บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด

หน่วยผลิต	ก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน)	
	Full Load	Partial Load
ก่อนมีโครงการผลิตไฟฟ้า นวนคร (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 1)		
- โรงผลิตไฟฟ้า นวนคร	25	16
- โรงผลิตไฟฟ้า นวนคร (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)	7	4.8
รวม (1)	32	20.8
ภายหลังมีโครงการผลิตไฟฟ้า นวนคร (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 1)		
- โรงผลิตไฟฟ้า นวนคร	25	16
- โรงผลิตไฟฟ้า นวนคร (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)	7	4.8
- โครงการโรงผลิตไฟฟ้า นวนคร (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 1)	5.83	0
รวม (2)	37.83	20.8

ที่มา : บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด, พ.ศ. 2567

2.5.1.2 แหล่งก๊าซธรรมชาติ

โรงผลิตไฟฟ้าขนาดปัจจุบัน และภายหลังมีโครงการผลิตไฟฟ้าขนาด (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 1) รับก๊าซธรรมชาติจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยโครงข่ายท่อก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริเวณใกล้เคียงโรงผลิตไฟฟ้าขนาด ประกอบด้วย

- (1) ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติราชบุรี-วังน้อย
- (2) ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินคร-รังสิต

โดยวางท่อตามเขตทางถนนถึงสถานีวัดและควบคุมความดันก๊าซ (Gas Metering Station) ของโรงผลิตไฟฟ้าขนาด การออกแบบสถานีปรับแรงดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติหรือสถานีวัดและควบคุมความดันก๊าซ (Metering and Regulation Station ; MRS) จะออกแบบตามมาตรฐาน ASME B31.8 (American Society of Mechanical Engineering, B31.8 Gas Transportation and Distribution Piping Systems) และข้อกำหนดอื่นๆ ส่วนท่อส่งก๊าซธรรมชาติภายในโรงผลิตไฟฟ้าขนาดปัจจุบันออกแบบตามมาตรฐาน ASME B31.1 (American Society of Mechanical Engineering, B31.1 Power Piping) และ ASME B31.3 (American Society of Mechanical Engineering, B31.3 Process Piping)

2.5.2 น้ำมันดีเซล

2.5.2.1 ความต้องการใช้น้ำมันดีเซล

โรงผลิตไฟฟ้าขนาดปัจจุบันมีการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเพียงชนิดเดียวในการผลิตไฟฟ้า ไม่มีการใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรอง โดยน้ำมันดีเซลที่สำรองจะใช้สำหรับ Emergency Diesel Generator (EDG) ในกรณีฉุกเฉินที่โรงไฟฟ้าหยุดกะทันหัน (Safe Shutdown) เพื่อจ่ายไฟในกรณีฉุกเฉินให้กับเครื่องจักรเท่านั้น และใช้สำหรับ Diesel Fire Pump เพื่อให้สามารถสูบน้ำดับเพลิงได้ หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นในช่วงที่โรงไฟฟ้าหยุดกะทันหัน (Safe Shutdown) โดยมีความต้องการใช้น้ำมันดีเซลสูงสุดประมาณ 271 ลิตรต่อชั่วโมง

สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าขนาด (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 1) จะมีการสำรองน้ำมันดีเซลสำหรับ Emergency Diesel Generator (EDG) เช่นเดียวกัน ในกรณีที่หยุดเดินเครื่องกะทันหัน (Safe Shutdown) ในการ Block Start ของระบบระบายอากาศของห้องไฟฟ้าและห้องควบคุมไฟฉุกเฉิน ไฟสำรองสำหรับ

ควบคุม DC ไฟสำรองสำหรับควบคุม AC และเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) และกรณีโรงไฟฟ้าไม่สามารถจ่ายไฟให้กับเครื่องย่นต์ผลิตไฟฟ้าและไม่สามารถรับไฟฟ้าจากระบบสายส่งไฟฟ้าภายนอกได้ (Emergency Plant Blackout) โดยมีการกักเก็บดังนี้

(1) ถังเก็บกักน้ำมันดีเซลสำหรับ Emergency Diesel Generator ขนาด 1.12 เมกะวัตต์ ขนาดถึง 3.5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง ปริมาตรบรรจุ 3.5 ลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่บนคันคอนกรีต ขนาดความกว้าง ยาว และสูง 1.85 x 4.2 x 0.50 เมตร ความสามารถในการรองรับ 3.885 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถรองรับน้ำมันดีเซลได้ทั้งหมด


(2) ถังเก็บกักน้ำมันดีเซลสำหรับ Diesel Fire Pump ขนาด 1.135 ลูกบาศก์เมตร (300 แกลลอน) จำนวน 1 ถัง ปริมาตรบรรจุ 1.135 ลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่บนคันคอนกรีต ขนาดความกว้าง ยาว และสูง 1.5 x 2.3 x 0.45 เมตร ความสามารถในการรองรับ 1.5525 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถรองรับน้ำมันดีเซลได้ทั้งหมด โดยตำแหน่งถังเก็บน้ำมันดีเซล ดังแสดงในรูปที่ 2.5-1

(3) ถังเก็บกักน้ำมันดีเซลมีขนาด 4.35 ลูกบาศก์เมตร (0.85 MVA) 0.68 เมกะวัตต์ โดยตั้งอยู่บนคันคอนกรีต ขนาดความกว้าง ยาว และสูง 1.85 x 4.2 x 0.6 เมตร ความสามารถในการรองรับ 4.662 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถรองรับน้ำมันดีเซลได้ทั้งหมด โดยตำแหน่งถังเก็บน้ำมันดีเซล ดังแสดงในรูปที่ 2.5-1

2.6 การใช้สารเคมี

สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตของโรงผลิตไฟฟ้าขนาด ส่วนใหญ่ใช้ในการปรับสภาพน้ำ ป้องกันการเกิดตะกอน ป้องกันการกัดกร่อนและการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ภายในท่อ และใช้ในการปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง ในกระบวนการผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ

สารเคมีที่ใช้ในโรงผลิตไฟฟ้าขนาด โครงการผลิตไฟฟ้าขนาด (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) และโครงการผลิตไฟฟ้าขนาด (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 1) มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2.6-1



รูปที่ 2.5-1 ตำแหน่งถังเก็บกักน้ำมันดีเซล
โครงการผลิตไฟฟ้าขนาด (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 1)
บริษัท ผลิตไฟฟ้า นคร จำกัด



ตารางที่ 2.6-1 ชนิด ปริมาณการใช้ การกักเก็บ และการใช้ประโยชน์ของสารเคมีแต่ละชนิด

ของโรงผลิตไฟฟ้านวนครปัจจุบัน และโครงการผลิตไฟฟ้านวนคร (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 1)

ชนิดสารเคมี	ปริมาณการใช้ (ตันต่อปี)				การจัดเก็บ	การใช้ประโยชน์
	ปัจจุบัน	ส่วน ขยาย ครั้งที่ 1	ส่วน ขยาย ครั้งที่ 2	รวม		
1. กรดซัลฟูริก	46.77	12.02	-	58.79	ถังเก็บสารเคมี ขนาด 1,000 ลิตร	ปรับปรุงคุณภาพน้ำในระบบหล่อเย็น และใช้ปรับค่าความเข้มข้นกรด-ด่าง
2. โซเดียมไฮโปคลอไรต์	46.64	11.98	-	58.62	ถังเก็บสารเคมี ขนาด 1,000 ลิตร	ปรับปรุงคุณภาพน้ำในระบบหล่อเย็น และใช้ควบคุมจุลชีพในระบบ กำจัดแร่ธาตุในน้ำ
3. กรด 2-ฟอสโฟ-โน-บิวเทน- 1,2,4-ไตรคาบออกซิดิก	2.53	0.65	-	3.18	ถังเก็บสารเคมี ขนาด 250 กิโลกรัม	ปรับปรุงคุณภาพน้ำในระบบหล่อเย็น และใช้ควบคุมการเกิดตะกอน
4. กรดอะคริลิก 2-อะคริลามิโด 2-เมทิล โพรเพน ซัลโฟนิค โคโพลิเมอร์	2.53	1.26	-	3.79	ถังเก็บสารเคมี ขนาด 250 กิโลกรัม	ปรับปรุงคุณภาพน้ำในระบบหล่อเย็น
5. คลอโรเมทิล ไอโซ- ไทโซลอน	1.46	0.38	-	1.84	ถังเก็บสารเคมี ขนาด 25 กิโลกรัม	ปรับปรุงคุณภาพน้ำในระบบหล่อเย็น และใช้ควบคุมจุลชีพ
6. โซเดียมทอลูโอะซอล	0.70	0.18	-	0.88	ถังเก็บสารเคมี ขนาด 25 กิโลกรัม	ปรับปรุงคุณภาพน้ำในระบบหล่อเย็น และใช้ควบคุมการกัดกร่อน
7. กรดไฮโดรคลอริก	3.86	1.93	-	5.79	ถังเก็บสารเคมี ขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 3 ถัง	ปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง ของระบบบำบัดน้ำ และระบบ Inlet Water Holding Pond
8. ไตรโซเดียมฟอสเฟต	0.04	0.01	0.7	0.75	ถังเก็บสารเคมี ขนาด 25 กิโลกรัม	ใช้ในระบบไอน้ำหมุนเวียน ในการปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง ป้องกันการกัดกร่อนในท่อ และหม้อไอน้ำ
9. แอนติสกาแลนท์ โพลีอะคริลิก	0.37	0.19	-	0.56	ถังเก็บสารเคมี ขนาด 25 กิโลกรัม	ปรับปรุงคุณภาพน้ำของระบบ บำบัดน้ำ
10. โซเดียมเมตาไบซัลไฟด์	0.43	0.21	-	0.64	ถังเก็บสารเคมี ขนาด 25 กิโลกรัม	ปรับปรุงคุณภาพน้ำของระบบ บำบัดน้ำ

ตารางที่ 2.6-1 ชนิด ปริมาณการใช้ การกักเก็บ และการใช้ประโยชน์ของสารเคมีแต่ละชนิด

ของโรงผลิตไฟฟ้า นวนครปัจจุบัน และโครงการผลิตไฟฟ้า นวนคร (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 1)
(ต่อ)

ชนิดสารเคมี	ปริมาณการใช้ (ตันต่อปี)				การจัดเก็บ	การใช้ประโยชน์
	ปัจจุบัน	ส่วน ขยาย ครั้งที่ 1	ส่วน ขยาย ครั้งที่ 2	รวม		
11. แอมโมเนียม-ไฮดรอกไซด์	0.89	0.23	0.2	1.32	ถังเก็บสารเคมี ขนาด 22 กิโลกรัม	ใช้ในระบบไอน้ำหมุนเวียน ในการปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง
12. โซเดียมไฮดรอกไซด์	3.26	1.63	-	4.89	ถังเก็บสารเคมี ขนาด 25 กิโลกรัม และถังขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 3 ถัง	ปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง ของ ระบบบำบัดน้ำ และระบบ Inlet Water Holding Pond
13. ไนไตรท์ บอแรกซ์ โคโรชั่น อินฮิบิเตอร์	0.30	0.09	0.5	0.89	ถังเก็บสารเคมี ขนาด 25 กิโลกรัม	ปรับปรุงคุณภาพน้ำของระบบ หล่อเย็นแบบปิด
14. อะลูมินัมซัลเฟต	0.09	0.04	-	0.13	ถังเก็บสารเคมี ขนาด 25 กิโลกรัม	ปรับปรุงคุณภาพน้ำของระบบ ล้างถึงกรองทราย
15. โพลีเมอร์	0.03	0.02	-	0.05	ถังเก็บสารเคมี ขนาด 25 กิโลกรัม	ใช้ในกระบวนการบำบัดน้ำดีและ น้ำเสีย
16. แอมโมเนีย	-	-	876	876	ถังขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร	ลดปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน ในไอเสีย ก่อนปล่อยออกสู่ บรรยากาศ
17. เอมีน	-	-	0.5	0.5	ถังขนาด 200 ลิตร	ควบคุม pH ของน้ำป้อนหม้อไอน้ำ

ที่มา : บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด, พ.ศ. 2567

2.7 กำลังการผลิต

2.7.1 ไฟฟ้า

โรงผลิตไฟฟ้า นวนครปัจจุบัน มีกำลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุด ตามที่ระบุในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 205 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โรงผลิตไฟฟ้า นวนคร 145 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตไฟฟ้าสุทธิ ประมาณ 135 เมกะวัตต์) และโรงผลิตไฟฟ้า นวนคร (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) กำลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุด 60 เมกะวัตต์ (ความสามารถผลิตสุทธิ 57 เมกะวัตต์) ดังแสดงในตารางที่ 2.7-1

ภายหลังมีโครงการผลิตไฟฟ้า นวนคร (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 1) โรงผลิตไฟฟ้า นวนคร จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุดรวม 30 เมกะวัตต์ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2.7-1

ตารางที่ 2.7-1 กำลังการผลิตของโรงผลิตไฟฟ้า นวนคร บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด

โรงไฟฟ้า	ความสามารถผลิตไฟฟ้าสูงสุด (เมกะวัตต์)		ความสามารถ ผลิตไอน้ำ (ตันต่อชั่วโมง)
	รวม	สุทธิ	
โรงผลิตไฟฟ้านครปัจจุบัน			
- โรงผลิตไฟฟ้านคร	145	135	30
- โรงผลิตไฟฟ้านคร (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)	60	57	10
รวม	205	192	40
โรงผลิตไฟฟ้านคร ภายหลังมีโครงการ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 1)			
- โรงผลิตไฟฟ้านคร	145	135	30
- โรงผลิตไฟฟ้านคร (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)	60	57	10
- โครงการผลิตไฟฟ้านคร (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 1)	30	28.6	8.75
รวม	235	220.6	48.75

ที่มา : บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด, พ.ศ. 2567

2.7.2 ไอ้

โรงผลิตไฟฟ้า นวนครมีกำลังการผลิตไอ้ จากกระบวนการผลิตไฟฟ้า ตามที่ระบุใน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 53.51 ดันต่อชั่วโมง ประกอบด้วย โรงผลิตไฟฟ้า นวนคร กำลังการผลิตไอ้ 30 ดันต่อชั่วโมง และโรงผลิตไฟฟ้า นวนคร (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) กำลังการผลิตไอ้ 10 ดันต่อชั่วโมง โดยจะจำหน่ายไอ้ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร

โครงการผลิตไฟฟ้า นวนคร (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 1) สามารถผลิตไอ้ได้ประมาณ 8.75 ดันต่อชั่วโมง

ดังนั้น ภายหลังมีโครงการฯ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 1) โรงผลิตไฟฟ้า นวนครจะมีปริมาณไอ้ ทั้งหมด 48.75 ดันต่อชั่วโมง เพื่อจำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ต่อไป

2.8 ระบบเสริมการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้า

2.8.1 ระบบหล่อเย็น

โรงผลิตไฟฟ้า นวนครออกแบบหอหล่อเย็นมีลักษณะเป็นหอทรงสี่เหลี่ยม ทำด้วยคอนกรีต โดยมีการหมุนเวียนของอากาศเชิงกลที่ไหลสวนทางกับน้ำ เพื่อดึงความร้อนออกจากน้ำและทำให้น้ำ เย็นตัวลง น้ำที่ป้อนเข้าสู่หอหล่อเย็นได้มาจากเครื่องควบแน่น ซึ่งการหมุนเวียนน้ำหล่อเย็นนี้จะใช้ระบบ หมุนเวียนน้ำแบบปิด น้ำที่ผ่านหอหล่อเย็นแล้วจะนำไปเก็บรวมกันที่บ่อกักเก็บน้ำหล่อเย็น (Cooling Tower Basin) โดยมีระบบการปั้มน้ำช่วยในการหมุนเวียนน้ำ โดยหลักการทำงานเริ่มจากการนำน้ำที่ผ่านการปรับปรุง คุณภาพน้ำเบื้องต้น เข้าไปรับความร้อนจากเครื่องควบแน่นของเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหัน ไอ้ ซึ่งจะทำให้น้ำ มีอุณหภูมิประมาณ 44 องศาเซลเซียส จากนั้นจะถูกส่งออกไปที่หอหล่อเย็นเพื่อลดอุณหภูมิให้อยู่ที่ประมาณ 33-34 องศาเซลเซียส โดยใช้วิธีการปล่อยน้ำให้ตกลงด้านล่างของหอหล่อเย็น พัดลมในหอหล่อเย็นจะ ช่วยพาความร้อนในน้ำออกไป และอากาศจากภายนอกเข้ามาช่วยลดความร้อนของน้ำ ทำให้อุณหภูมิ น้ำบางส่วนไปกับการระเหยและละอองน้ำ ส่วนน้ำที่ตกลงด้านล่างจะถูกปล่อยให้ไหลลงไปยังบ่อกักเก็บ น้ำหล่อเย็น เพื่อนำกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งน้ำในกระบวนการหล่อเย็นจะใช้หมุนเวียนในระบบ ประมาณ 4-5 รอบ

รายละเอียดการออกแบบหอหล่อเย็นหลัก (Cooling Tower Design)

(1)	Circulating Water Flow Rate	192,000	ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
(2)	Makeup Water Flow Rate	4,545	ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
(3)	Blowdown Flow Rate	950	ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
(4)	Evaporation Loss & Drift Loss	3,595	ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
(5)	Water Inlet Temperature	44	องศาเซลเซียส
(6)	Water Outlet Temperature	36	องศาเซลเซียส

น้ำจากหอหล่อเย็นที่อุณหภูมิประมาณ 36 องศาเซลเซียส ประมาณ 939 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ถูกระบายลงบ่อพักน้ำที่หอหล่อเย็น จำนวน 1 บ่อ ขนาด 1,100 ลูกบาศก์เมตร หากคุณภาพน้ำที่หอหล่อเย็น ไม่อยู่ในเกณฑ์กำหนด จะส่งไปยังบ่อพักน้ำที่หอหล่อเย็นฉุกเฉิน จำนวน 1 บ่อ ขนาด 1,100 ลูกบาศก์เมตร สำหรับโรงผลิตไฟฟ้าขนาด (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ได้ออกแบบและติดตั้งหอหล่อเย็น เพื่อรองรับปริมาณน้ำ ในการระบายความร้อนของอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต แยกจากโรงผลิตไฟฟ้าขนาด แต่มีหลักการ ระบายความร้อนในลักษณะเดียวกัน โดยมีบ่อพักน้ำที่หอหล่อเย็น จำนวน 1 บ่อ ขนาด 340 ลูกบาศก์เมตร และบ่อพักน้ำที่หอหล่อเย็นฉุกเฉิน 1 บ่อ ขนาด 340 ลูกบาศก์เมตร

บ่อพักน้ำที่หอหล่อเย็นและบ่อพักน้ำที่หอหล่อเย็นฉุกเฉิน มีการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดแบบอัตโนมัติ เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง และค่าการนำไฟฟ้า ก่อนระบายไปยังบ่อพักน้ำที่สุดท้าย ของ เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ทั้งนี้กรณีที่คุณภาพน้ำที่หอหล่อเย็นไม่เป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กำหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำจากโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า จะส่งน้ำที่หอหล่อเย็นไปยังบ่อพักน้ำที่หอหล่อเย็นฉุกเฉิน เพื่อกลับไปบำบัดจนกว่าคุณภาพจะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ก่อนระบายไปยังบ่อพักน้ำที่สุดท้าย ของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร

สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าขนาด (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 1) เป็นการผลิตไฟฟ้าด้วย เครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ โดยน้ำ Blowdown ประมาณ 2 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะระบายลง บ่อพักน้ำที่หอหล่อเย็นของโรงผลิตไฟฟ้าขนาด (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ขนาดบ่อ 340 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถรองรับน้ำที่หอหล่อเย็นจากโครงการผลิตไฟฟ้าขนาด (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 1) ได้อย่างเพียงพอ

2.8.2 ระบบสายส่งไฟฟ้า (Transmission System)

โรงผลิตไฟฟ้าขนาด และโรงผลิตไฟฟ้าขนาด (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 90 เมกะวัตต์ ผ่านระบบสายส่งไฟฟ้าขนาด 115 กิโลโวลต์ โดยเชื่อมต่อกับ สายส่งขนาด 115 กิโลโวลต์ ของสถานีไฟฟ้าอ้อยนวนคร 1 และสถานีไฟฟ้าอ้อยนวนคร 3 และจ่ายกระแสไฟฟ้า ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ประมาณ 35 เมกะวัตต์ ผ่านสายส่งแรงดัน 22 กิโลโวลต์ และ 115 กิโลโวลต์ ตามแนวนอนในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ไปยังบริษัทผู้รับซื้อไฟฟ้า

โครงการผลิตไฟฟ้าขนาด (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 1) จะดำเนินการวางสายส่งไฟฟ้าใหม่ ไปยังบริษัทผู้รับซื้อไฟฟ้า ผ่านสายส่งแรงดัน 22 กิโลโวลต์ และ 115 กิโลโวลต์ ตามแนวนอนในเขตส่งเสริม อุตสาหกรรมนวนคร เช่นเดียวกับโรงผลิตไฟฟ้าขนาด (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

2.9 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในระยะก่อสร้าง

2.9.1 น้ำใช้

2.9.1.1 แหล่งน้ำใช้

น้ำใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง และน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคของคณงานก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างจะเป็นผู้จัดหา น้ำใช้

2.9.1.2 ปริมาณน้ำใช้

โครงการผลิตไฟฟ้าขนาด (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) มีความต้องการน้ำใช้สำหรับกิจกรรม การก่อสร้างประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคของคณงานก่อสร้าง โดยคาดว่าจะมีจำนวนคณงานสูงสุดประมาณ 220 คน (อัตราการใช้น้ำ 70 ลิตรต่อคนต่อวัน) ปริมาณน้ำใช้ ของคณงานสูงสุดประมาณ 15.4 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งผู้รับเหมาก่อสร้างจะเป็นผู้จัดหา น้ำใช้

2.9.2 น้ำทิ้ง

(1) น้ำเสียจากการอุปโภค-บริโภคของคณาณก่อสร้าง คาดว่ามีจำนวนคณาณสูงสุด 220 คนต่อวัน (เฉพาะบางช่วงเท่านั้น) ปริมาณน้ำเสียประมาณ 12.32 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (คำนวณจาก ร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ อัตราการใช้ 70 ลิตรต่อคนต่อวัน จำนวนคณาณ 220 คน) ซึ่งน้ำเสียดังกล่าว จะถูกบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบถังเดิมอากาศที่ติดตั้งในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ โครงการฯ จะกำหนดให้ผู้รับเหมาด้องจัดหาห้องน้ำและห้องส้วมสำหรับคณาณและเจ้าหน้าที่ควบคุม การก่อสร้าง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551)

(2) น้ำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง คาดว่าจะเกิดสูงสุดประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะระบายลงสู่บ่อพักน้ำทิ้งชั่วคราว

2.9.3 การระบายน้ำฝน

การระบายน้ำภายในพื้นที่ของโรงผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก ประกอบด้วย ระบบระบายน้ำฝนทั่วไป และระบบระบายน้ำฝนที่อาจปนเปื้อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.9.3.1 ระบบระบายน้ำฝนทั่วไป

ระบบระบายน้ำฝนทั่วไป เป็นระบบรวบรวมน้ำฝนที่ตกบริเวณพื้นที่ที่ไม่มีการปนเปื้อน เช่น พื้นที่ที่มีหลังคาคลุม และพื้นที่ถนน เป็นต้น น้ำฝนทั่วไปที่ตกในพื้นที่โรงผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก จะระบายลง รางระบายน้ำฝนทั่วไป โดยรางระบายน้ำฝนทั่วไปจะแยกออกจากรางระบายน้ำฝนปนเปื้อนอย่างชัดเจน เป็นการระบายน้ำแบบใช้แรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) โดยระบายผ่านรางระบายน้ำคอนกรีตข้างถนน รอบโรงไฟฟ้า รางระบายน้ำฝนเป็นรางคอนกรีตมีลักษณะเป็นตัวยูแบบเปิด มีตะแกรงปิดด้านบนรางระบายน้ำ มีขนาดกว้าง 0.8 เมตร ลึก 1-2 เมตร ความหนา 0.125 เมตร น้ำฝนจะถูกรวบรวมลงสู่รางระบายน้ำฝนที่อยู่ โดยรอบ ก่อนระบายลงสู่คลองระบายน้ำของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร และคลองเขียงรากน้อยต่อไป

2.9.3.2 ระบบระบายน้ำฝนปนเปื้อน

น้ำฝนที่ตกลงบนพื้นที่โรงผลิตไฟฟ้า นวนครปัจจุบัน จะถูกระบายลงสู่ท่อระบายน้ำฝนปนเปื้อน และผ่านบ่อแยกน้ำและน้ำมัน (Oil Separator) เพื่อแยกน้ำมันออก ซึ่งได้ติดตั้ง Oil/Water Separator ขนาดประมาณ 90 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บริเวณริม Wastewater Holding Pond รองรับปริมาณน้ำฝนปนเปื้อนน้ำมัน ในช่วง 15 นาทีแรก และกำหนดคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะต้องมีย่าน้ำมันและไขมัน ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ก่อนระบายน้ำทิ้งไปบำบัดต่อที่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร

สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้า นวนคร (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 1) จะมีการติดตั้งถังแยกน้ำและน้ำมัน (Oil Separator) ของโครงการผลิตไฟฟ้า นวนคร (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 1) แยกจากโรงผลิตไฟฟ้า นวนครปัจจุบัน ปริมาณน้ำฝนที่มีโอกาสปนเปื้อน ใน 15 นาทีแรก ของโครงการฯ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 1) ปริมาณ 4.5 ลูกบาศก์เมตร จะถูกระบายลงสู่ท่อระบายน้ำฝนปนเปื้อน และผ่านถังแยกน้ำและน้ำมัน (Oil Separator) ของโครงการผลิตไฟฟ้า นวนคร (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 1) โดยถังแยกน้ำและน้ำมันจะออกแบบให้รองรับในปริมาณ 29.4 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ดังนั้น ระยะเวลาการกักเก็บน้ำฝนปนเปื้อนในช่วง 15 นาทีแรก ของถังแยกน้ำมัน ประมาณ 44 นาที และคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะต้องมีย่าน้ำมันและไขมัน ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ก่อนระบายน้ำทิ้งไปบำบัดต่อที่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร

2.9.3.3 มาตรการป้องกันน้ำท่วมของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร

มาตรการป้องกันน้ำท่วมของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร เป็นระบบป้องกันน้ำท่วมที่มีการปรับปรุงภายหลังเกิดเหตุการณ์อุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 เนื่องจากระบบป้องกันน้ำท่วมของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครได้พังทลาย โดยบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้ศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเขตปลอดอากร นวนคร ครั้งที่ 1 (โครงการป้องกันน้ำท่วม) และได้รับความเห็นชอบจาก สผ. ตามหนังสือ ที่ ทส.1009.3/10339 ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556

2.9.4 ระบบคมนาคม

ก่อนการก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 1) จะต้องทำการปรับถมพื้นที่ โดยจากการประเมินความต้องการใช้ดินในการปรับถมพื้นที่ประมาณ 28,350 ตัน โดยเบื้องต้นขนส่งดินโดยรถบรรทุกทุกคัน ขนาด 20 ตัน จำนวน 774 เที่ยว (ขนส่ง 20 เที่ยวต่อวัน) รวมระยะเวลาปรับพื้นที่ 39 วัน

ระยะก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 1) ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง ประกอบด้วย ขนคนงาน และขนส่งอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง โดยจำนวนเที่ยวขนส่งในระยะก่อสร้าง รวมประมาณ 143 คันต่อวัน แบ่งเป็น ยานพาหนะที่วิ่งเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง (ขนส่งคนงาน 65 คันต่อวัน และอุปกรณ์เครื่องจักร 78 คันต่อวัน) และยานพาหนะที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 10 คันต่อวัน

2.10 จำนวนพนักงาน

ระยะก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 1) จะมีจำนวนคนงานสูงสุดประมาณ 220 คนต่อวัน ระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมด 18 เดือน คนงานทำงานแบบไป-กลับ โดยไม่มีการพักอาศัยอยู่ภายในพื้นที่โรงไฟฟ้า ผู้รับเหมาจะเช่าพื้นที่จากเอกชนเพื่อทำเป็นที่พักคนงาน และจัดรถรับส่งคนงานไป-กลับ

2.11 สารมลพิษและการควบคุมในระยะก่อสร้าง

2.11.1 มลพิษทางอากาศ

ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้าง ส่วนใหญ่จะเกิดจากการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง การขนส่งคนงานและเครื่องจักรอุปกรณ์ การก่อสร้างโรงไฟฟ้า และการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นฝุ่นละอองที่มีขนาดใหญ่และหนัก ทำให้การฟุ้งกระจายเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณก่อสร้างและจะเกิดในระยะสั้น ซึ่งโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 1) มีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบในระยะก่อสร้าง ดังนี้

- (1) พื้นที่บริเวณก่อสร้างที่มียานพาหนะวิ่งผ่าน และการทำงานที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละออง จะต้องมีการฉีดพรมน้ำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และทำความสะอาดทางเข้า-ออก บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายสู่บรรยากาศ
- (2) วัสดุในการก่อสร้างที่อาจฟุ้งกระจายหรืออุปกรณ์ที่อาจปลิวได้ขณะทำการขนส่ง เช่น ดิน ซีเมนต์ เป็นต้น จะต้องใช้ผ้าใบคลุมให้มิดชิด
- (3) จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่วิ่งเข้า-ออก ภายในพื้นที่โรงไฟฟ้า ไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
- (4) ล้างล้อรถบรรทุก ก่อนออกจากพื้นที่โครงการทุกครั้ง

2.11.2 เสียงและการควบคุม

การก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 1) กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดเสียงมาจากกิจกรรมหลักต่างๆ ได้แก่ การเจาะเสาเข็ม การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ งานทดสอบ Safety Valve และงาน Steam Blow Out โดยโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 1) มีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านเสียงดังนี้

- (1) กำหนดให้กิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง จะต้องดำเนินการในช่วงเวลากลางวันเท่านั้น (เวลา 08:00-18:00 น.)
- (2) จัดให้มีอุปกรณ์ลดเสียง เช่น ปลั๊กลดเสียง (Ear Plugs) หรือครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) เป็นต้น สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างที่ทำงานในพื้นที่ที่มีระดับเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล(เอ)
- (3) ควบคุมระดับเสียงของกิจกรรมหลักจากการก่อสร้าง ไม่เกิน 81 เดซิเบล(เอ) ที่ระยะ 15 เมตร
- (4) บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา เพื่อช่วยลดระดับเสียงที่ดังเกินควร
- (5) ประชาสัมพันธ์วิธีการก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ชุมชนบริเวณใกล้เคียงทราบก่อนดำเนินการก่อสร้าง

2.11.3 น้ำเสียและการบำบัด

แหล่งกำเนิดน้ำเสียในระยะก่อสร้าง ประกอบด้วย

(1) น้ำเสียจากการอุปโภคบริโภคของคณาณก่อสร้าง คาดว่ามีจำนวนคณาณสูงสุด 220 คนต่อวัน (เฉพาะบางช่วงเท่านั้น) ปริมาณน้ำเสียประมาณ 12.32 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (คำนวณจากร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ อัตราการใช้ 70 ลิตรต่อคนต่อวัน จำนวนคณาณ 220 คน) ซึ่งน้ำเสียดังกล่าวจะถูกบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบถังเติมอากาศ หรือบ่อเกรอะที่ติดตั้งในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ โครงการฯ จะกำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการจัดหาห้องน้ำและห้องส้วม สำหรับคณาณและเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551)

(2) น้ำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง คาดว่าจะเกิดสูงสุดประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะระบายลงสู่บ่อพักน้ำทิ้งชั่วคราว

น้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำทิ้งชั่วคราว ของโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จะมีการตรวจสอบดัชนีคุณภาพน้ำ ได้แก่ อุณหภูมิ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของแข็งแขวนลอย (SS) ของแข็งละลายได้ทั้งหมด (TDS) น้ำมันและไขมัน (Oil&Grease) บีโอดี (BOD) ซีโอดี (COD) TKN และ Fecal Coliform Bacteria และควบคุมให้อยู่ในค่ามาตรฐานกำหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2565 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยน้ำทิ้งที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจะถูกระบายน้ำทิ้งลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร หรือส่งให้ผู้รับกำจัดที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนำไปบำบัด

สำหรับกากตะกอนจากบ่อพักน้ำทิ้งชั่วคราว เป็นบ่อที่รับน้ำทิ้งจากการอุปโภคบริโภค และน้ำทิ้งจากกิจกรรมก่อสร้างที่อาจปนเปื้อน ซึ่งจัดอยู่ในหมวด 19 จากการผลิตน้ำประปาและน้ำใช้อุตสาหกรรม คือ 19 09 02 กากตะกอนจากการทำน้ำให้ใส (Sludge from Water Clarification) ตามรหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว พ.ศ. 2566 โครงการกำหนดให้มีการขุดลอกเป็นประจำ และส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการนำไปกำจัด

2.11.4 กากของเสียและการจัดการ

กากของเสียจากการก่อสร้างของโครงการ มีดังนี้

(1) ขยะมูลฝอยที่เกิดจากคนงานก่อสร้าง ได้แก่ พลาสติก เศษกระดาษ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก เป็นต้น ซึ่งจัดเป็นขยะทั่วไป คาดว่าในระยะก่อสร้างโครงการฯ จะมีจำนวนคนงานสูงสุดประมาณ 220 คน จะทำให้เกิดขยะมูลฝอยประมาณ 187 กิโลกรัมต่อวัน (อัตรามูลฝอย 0.85 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน) กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดเตรียมถังขยะ 200 ลิตร ตั้งกระจายอยู่ที่จุดต่างๆ อย่างทั่วถึง และให้ผู้รับเหมาประสานงานให้บริษัทรับกำจัดของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนครมารับไปกำจัด อย่างน้อย 3 ครั้งใน 1 สัปดาห์ โดยผู้รับเหมาจะมีการจัดเก็บขยะแบบคอนเทนเนอร์ไว้สำรองอย่างเพียงพอ ในกรณีที่บริษัทรับกำจัดของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนครไม่สามารถมาจัดเก็บขยะได้ ในระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์

(2) เศษวัสดุจากกิจกรรมการก่อสร้าง ได้แก่

- 1) เศษเหล็ก ประมาณ 1 ตันต่อวัน จัดรวบรวมไว้ให้เป็นระเบียบ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ หรือขายให้แก่ผู้รับซื้อของรีไซเคิล
- 2) เศษปูนซีเมนต์ ประมาณ 1 ตันต่อวัน รวบรวมและส่งให้หน่วยงานรับกำจัด
- 3) เศษไม้ ประมาณ 0.5 ตันต่อวัน จัดรวบรวมไว้ให้เป็นระเบียบ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ หรือขายให้แก่ผู้รับซื้อของรีไซเคิล
- 4) น้ำปนเปื้อนน้ำมันหรือสารเคมี ประมาณ 2,000 ลิตรต่อวัน ดำเนินการจัดการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2566

2.12 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โรงผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยใช้แนวทางระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่คำนึงถึงข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อลูกจ้าง ผู้เกี่ยวข้องกับการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาในการรับรองระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สำหรับในระยะก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 1) มีมาตรการดังนี้

- (1) กำหนดให้ผู้รับเหมา มีการฝึกอบรมทางด้านความปลอดภัยแก่คนงาน ก่อนที่จะปฏิบัติงาน
- (2) กำหนดให้ผู้รับเหมาแต่ละงานมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยตามกฎหมายกำหนด
- (3) คัดเลือกผู้รับเหมาที่มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย เป็นหัวข้อหนึ่งในการดำเนินการคัดเลือก
- (4) กำหนดกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติด้านความปลอดภัย เพื่อให้ผู้รับเหมาไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- (5) ติดป้ายสัญลักษณ์เตือนอันตรายห้ามเข้าสำหรับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง และกำหนดเขตก่อสร้างอย่างชัดเจน
- (6) จัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น หน้ากากกันฝุ่นละออง ปลั๊กดเสียง (Ear Plugs) หรือครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) หมวกนิรภัย ถุงมือ และรองเท้านิรภัย เป็นต้น ให้กับคนงานและพนักงาน ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานที่ทำ
- (7) จัดให้มีเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีคนงานที่ได้รับบาดเจ็บ

2.13 การบันทึกสถิติอุบัติเหตุ และภาวะการเจ็บป่วยของพนักงาน

ในการดำเนินการโรงผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ นั้น จะมีการบันทึกสถิติอุบัติเหตุ การประสบอันตราย หรือภาวะเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวัน โดยแบ่งออกเป็นอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นที่มีความรุนแรงแตกต่างกัน คือ ดาย บาดเจ็บไม่หยุดงาน บาดเจ็บหยุดงาน ทั้งนี้เพื่อนำไปประกอบการวิเคราะห์สาเหตุและวิธีป้องกันและแก้ไข

2.14 การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 1) โครงการฯ จะมีการปรับเพิ่มจำนวนผู้แทนภาคประชาชน เพื่อให้มีจำนวนกึ่งหนึ่งขององค์ประกอบของคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เป็น 49 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ จำนวน 12 คน (รวมประธาน) ผู้นำท้องถิ่น/ผู้แทน จำนวน 8 คน และผู้แทนประชาชน จำนวน 27 คน และตัวแทนผู้ประกอบการ จำนวน 2 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบคณะกรรมการ ประกอบด้วย

ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ จำนวน 12 คน ได้แก่

- 1) จังหวัดปทุมธานี (ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธาน) จำนวน 1 คน
- 2) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 คน
- 3) อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 คน
- 4) พลังงานจังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 คน
- 5) เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 คน
- 6) เจ้าหน้าที่ อบต.เชียงรากน้อย จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 คน
- 7) เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านปทุม จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 คน
- 8) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 คน
- 9) อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 คน
- 10) พลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 คน
- 11) เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 คน
- 12) เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพระอินทราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 คน

ผู้นำท้องถิ่น/ผู้แทน จำนวน 8 คน ได้แก่

- 1) ผู้นำท้องถิ่น/ผู้แทน เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 คน
- 2) ผู้นำท้องถิ่น/ผู้แทน อบต.เชียงรากน้อย จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 คน
- 3) ผู้นำท้องถิ่น/ผู้แทน อบต.บ้านปทุม จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 คน
- 4) ผู้นำท้องถิ่น/ผู้แทนเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 คน
- 5) ผู้นำท้องถิ่น/ผู้แทนเทศบาลตำบลพระอินทราชา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 คน
- 6) ผู้นำท้องถิ่น/ผู้แทนเทศบาลตำบลบางกระสั้น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 คน
- 7) ผู้นำท้องถิ่น/ผู้แทนเทศบาลตำบลโพแดง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 คน

- | | |
|--|------------|
| 8) ผู้นำท้องถิ่น/ผู้แทนเทศบาลตำบลพยอม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | จำนวน 1 คน |
| ผู้แทนประชาชน จำนวน 27 คน ได้แก่ | |
| 1) ผู้แทนประชาชน เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี | จำนวน 3 คน |
| 2) ผู้แทนประชาชน อบต. เขียวรากน้อย จังหวัดปทุมธานี | จำนวน 3 คน |
| 3) ผู้แทนประชาชน อบต. บ้านปทุม จังหวัดปทุมธานี | จำนวน 3 คน |
| 4) ผู้แทนชุมชนในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร | จำนวน 3 คน |
| 5) ผู้แทนประชาชนเทศบาลตำบลเขียวรากน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | จำนวน 3 คน |
| 6) ผู้แทนประชาชนเทศบาลตำบลพระอินทราชา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | จำนวน 3 คน |
| 7) ผู้แทนประชาชนเทศบาลตำบลบางกระสั้น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | จำนวน 3 คน |
| 8) ผู้แทนประชาชนเทศบาลตำบลโพแดง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | จำนวน 3 คน |
| 9) ผู้แทนประชาชนเทศบาลตำบลพยอม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | จำนวน 3 คน |
| ผู้แทนบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด จำนวน 2 คน | |

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมให้ครบถ้วนตามที่มาตรการกำหนด และมีการจัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฯ เป็นประจำทุก 6 เดือน ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2568 มีการจัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน โดยใช้คณะกรรมการชุดปัจจุบันของโครงการผลิตไฟฟ้า นวนคร (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) โดยมีการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2568

2.15 ชุมชนสัมพันธ์และการรับเรื่องร้องเรียน

2.15.1 ชุมชนสัมพันธ์

บริษัทฯ คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการ การดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อมุ่งหวังให้อยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน จึงมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้พนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

- (1) มุ่งมั่นประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ โดยยึดหลักการดำเนินงานที่ตรวจสอบได้ มีความโปร่งใส มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรม มุ่งเน้นต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- (2) ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสังคมกับพนักงานทุกระดับของบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทาง ร่วมกันในการพัฒนาและดูแลความรับผิดชอบต่อสังคมให้ทั่วถึงทั้งบริษัท
- (3) ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ รวมทั้งแนวหลักปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งมั่นสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
- (4) สนับสนุนทรัพยากรทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ และการฝึกอบรม รวมทั้งโครงการ หรือกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
- (5) ทบทวนนโยบาย เป้าหมาย และพัฒนาแผนการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
- (6) สื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัท ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งภายใน และภายนอกบริษัท เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ตามความเหมาะสมอันเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

2.15.2 การรับเรื่องร้องเรียน

บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด จะดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ ข้อเสนอแนะจากชุมชน เรื่องสิ่งแวดล้อม ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

- (1) ชุมชน/ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ โทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และชุมชนสัมพันธ์ของโรงไฟฟ้า
- (2) ชุมชนสัมพันธ์รับเรื่องร้องเรียนและบันทึกตามแบบฟอร์มร้องเรียน
- (3) ชุมชนสัมพันธ์ / สิ่งแวดล้อม / วิศวกรรมและก่อสร้าง / วางแผนและควบคุมการผลิต ตรวจสอบข้อเท็จจริง และวิเคราะห์ข้อร้องเรียน ระยะเวลา 1 วัน

1) หากพบว่า มีสาเหตุมาจากโรงผลิตไฟฟ้า นวนคร ฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง / วางแผนและควบคุมการผลิตเข้าทำการแก้ไขและป้องกันทันที กรณีแก้ไขไม่แล้วเสร็จ ชุมชนสัมพันธ์ จะแจ้งความก้าวหน้ากลับผู้ร้องเรียนทุก 3 วัน จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ หากแก้ไขแล้วเสร็จ จะสรุปข้อร้องเรียน แก้ไข และกำหนดมาตรการการเกิดซ้ำ แจ้งกลับภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์

2) หากพบว่า ไม่ใช่สาเหตุมาจากโรงผลิตไฟฟ้า นวนคร จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป พร้อมทั้งฝ่ายชุมชนสัมพันธ์แจ้งกลับผู้ร้องเรียนภายในระยะเวลา 1 วัน

2.16 สรุปกิจกรรมการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างได้เริ่มดำเนินการติดตั้งระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เป็นอาคารสำนักงานชั่วคราว โดยเริ่มดำเนินการติดตั้งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ติดตั้งระบบฐานรากบางส่วน ได้แก่ กิจกรรมงานกวดเสาะเข็มด้วยระบบไฮดรอลิกในเดือนพฤศจิกายน ถึงธันวาคม พ.ศ. 2566 เริ่มดำเนินการก่อสร้างหลักของโครงการในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 และแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2568 โดยมีภาพถ่ายสถานภาพโครงการในปัจจุบัน ดังแสดงในรูปที่ 2.16-1



รูปที่ 2.16-1 สถานภาพโครงการในปัจจุบัน
บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด

