

ภาคผนวก ข.

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2568



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรามโทย) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srlnagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พื้นที่บางจาก (พื้นที่ 1) ของสำนักงาน
สนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ที่อยู่ : ถนนซอยสุขุมวิท 64 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 15/01/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 17-24/01/2568
วันเดือนปีที่รายงานผล : 27/01/2568
รหัสลูกค้า : JA 015-1-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	
pH	-	Electrometric Method	-	7.0	8.0	5.5-9.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	2.0	35	14	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	270	2.9	40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	384	322	1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	<0.1	-
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	2.0	<2.0	5.0	20
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	1.0	<1.0	<1.0	1.0
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	1.5	24	14	35
เลขปฏิบัติการ				WW 0018	WW 0019	
เวลาเก็บตัวอย่าง				09:25 น.	09:34 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น น้ำตาล ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	ใส เหลืองอ่อน ตะกอนน้อย ไม่มีกลิ่น	


หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567
: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

St.1: บ่อพักน้ำ

St.2: บ่อน้ำทิ้งหลังการบำบัดก่อนระบายออกนอกโครงการ

(Miss Suthida Issara)
Analyst

(Miss Thanutruenan Tongbang)
Laboratory Manager



ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรามโทย) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พื้นที่บางจาก (พื้นที่ 1) ของสำนักงาน
สนับสุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ที่อยู่ : ถนนซอยสุขุมวิท 64 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 05/02/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 06-13/02/2568
วันเดือนปีที่รายงานผล : 14/02/2568
รหัสลูกค้า : JA 015-2-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	
pH	-	Electrometric Method	-	7.3	7.9	5.5-9.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	2.0	15	19	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	2.5	<2.5	40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	408	280	1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	<0.1	-
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	2.0	<2.0	<2.0	20
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	1.0	<1.0	<1.0	1.0
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	1.5	32	15	35
เลขปฏิบัติการ				WW 0195	WW 0196	
เวลาเก็บตัวอย่าง				14:05 น.	14:20 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	ใส เหลืองอ่อน ตะกอนน้อย ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

St.1: บ่อพักน้ำ

St.2: บ่อน้ำทิ้งหลังการบำบัดก่อนระบายออกนอกโครงการ


(Miss Suthida Issara)
Analyst


(Miss Thanutruenan Tongtong)
Laboratory Manager



ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2568



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พื้นที่บางจาก (พื้นที่ 1) ของสำนักงาน
สนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ที่อยู่ : ถนนซอยสุขุมวิท 64 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 03/03/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 05-11/03/2568
วันเดือนปีที่รายงานผล : 13/03/2568
รหัสลูกค้า : JA 015-1-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	
pH	-	Electrometric Method	-	*	7.4	5.5-9.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	2.0	*	7.1	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	*	8.0	40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	*	238	1,000
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	*	<0.1	-
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	2.0	*	<2.0	20
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	1.0	*	<1.0	1.0
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	1.5	*	<1.5	35
เลขปฏิบัติการ				-	WW 0401	
เวลาเก็บตัวอย่าง				-	09:30 น.	
ลักษณะกายภาพ				-	ใส เหลืองอ่อน	
				-	ตะกอนน้อย	
				-	ไม่มีกลิ่น	


หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567


: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE


*ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้เนื่องจากรถยนต์จอดปิดพื้นที่

St.1: บ่อพักน้ำ

St.2: บ่อน้ำทิ้งหลังการบำบัดก่อนระบายออกนอกโครงการ


(Miss Suthida Issara)
Analyst


(Miss Thanutruenan Tongbany)
Laboratory Manager



ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2568



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พื้นที่บางจาก (พื้นที่ 1) ของสำนักงาน
สนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ที่อยู่ : ถนนซอยสุขุมวิท 64 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 01/04/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 02-09/04/2568
วันเดือนปีที่รายงานผล : 10/04/2568
รหัสลูกค้า : JA 015-4-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	
pH	-	Electrometric Method	-	8.2	8.1	5.5-9.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	2.0	14	5.0	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	12	4.0	40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	338	320	1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	<0.1	-
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	2.0	3.3	<2.0	20
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	1.0	<1.0	<1.0	1.0
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	1.5	20	16	35
เลขปฏิบัติการ				WW 0674	WW 0675	
เวลาเก็บตัวอย่าง				09:50 น.	09:39 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	ใส เหลืองอ่อน ตะกอนน้อย ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

St.1: บ่อพักน้ำ

St.2: บ่อน้ำทิ้งหลังการบำบัดก่อนระบายออกนอกโครงการ

(Miss Sutthida Issara)

Analyst



(Miss Thanutruenan Tongsaengwattana)
Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบางกลางกรุง ปิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พื้นที่บางจาก (พื้นที่ 1) ของสำนักงาน
สนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ที่อยู่ : ถนนซอยสุขุมวิท 64 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 07/05/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 08-19/05/2568
วันเดือนปีที่รายงานผล : 26/05/2568
รหัสลูกค้า : JA 015-5-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	
pH	-	Electrometric Method	-	6.3	7.8	5.5-9.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	2.0	24	4.2	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	28	4.7	40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	326	252	1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	<0.1	-
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	2.0	<2.0	<2.0	20
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	1.0	<1.0	<1.0	1.0
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	1.5	5.4	<1.5	35
เลขปฏิบัติการ				WW 0984	WW 0985	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:05 น.	10:15 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	ใส เหลืองอ่อน ตะกอนน้อย ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567
: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

St.1: บ่อพักน้ำ

St.2: บ่อน้ำทิ้งหลังการบำบัดก่อนระบายออกนอกโครงการ


(Miss Suthida Issara)
Analyst


(Miss Thanutruenan Tongbang)
Laboratory Manager


DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พื้นที่บางจาก (พื้นที่ 1) ของสำนักงาน
สนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ที่อยู่ : ถนนซอยสุขุมวิท 64 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 16/06/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 16-24/06/2568
วันเดือนปีที่รายงานผล : 01/07/2568
รหัสลูกค้า : JA 015-6-00


ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	
pH	-	Electrometric Method	-	5.9	7.1	5.5-9.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	2.0	54	6.6	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	35	4.1	40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	352	254	1,000
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	<0.1	-
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	2.0	4.3	<2.0	20
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	1.0	<1.0	<1.0	1.0
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	1.5	9.5	8.8	35
เลขปฏิบัติการ				WW 1294	WW 1295	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:05 น.	10:15 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	ใส เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

St.1: บ่อพักน้ำ

St.2: บ่อน้ำทิ้งหลังการบำบัดก่อนระบายออกนอกโครงการ


(Miss Suthida Issara)
Analyst


(Miss Thanutruenan Tongbang)
Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY