



บริษัท อาร์พีดี ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
RPP DEVELOPMENT CO.,LTD.

ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา ACCESS CONTROL & GATE BARRIER SYSTEM

นิติบุคคลอาคารชุด..... S9 คอนโดมิเนียม
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์..... Gate - ด้านหน้าโครงการ
รหัสอุปกรณ์..... Gate Barrier
คาบเวลา PM ☒ สัปดาห์ ☐ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพนักงานช่างที่ปฏิบัติงาน วันที่..... 27/02/68
1..... ศุภวิชญ์ 2..... สมพล
3..... 4.....

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	อุปกรณ์ GATE BARRIER				
1	-ตรวจสอบและทำความสะอาดตู้คอนโทรล แชนไม้กันกระดก	✓			
2	-ตรวจสอบและทำความสะอาดชุดคอนโทรลหัวอ่าน Reader	✓			
3	-ตรวจสอบและขันจุดเชื่อมต่อสายสัญญาณภายในตู้	✓			
4	-ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้า 220 Volts ที่ตู้ควบคุม	✓			
5	-ตรวจสอบวัดแรงดันและกระแสชุด Power Supply	✓			
6	-ตรวจสอบอุปกรณ์ Loob เซ็นเซอร์ ที่ฝังกับพื้น	✓			
7	-ตรวจสอบและขันจุดเชื่อมต่อสายสัญญาณภายในตู้	✓			
	อุปกรณ์ ACCESS CONTROL				
1	-ตรวจสอบการทำงานตามฟังก์ชันของอุปกรณ์และโปรแกรม	-			
2	-ตรวจสอบและทำความสะอาดชุดคอนโทรลหัวอ่าน Reader	-			
3	-ตรวจสอบสภาพชุดล๊อคประตูแบบแม่เหล็ก LZ , Drop Bolt	-			
4	-ตรวจสอบสภาพชุดปลดล๊อคประตู Push Botton ,	-			
ลงชื่อ หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ		ลงชื่อ ผู้จัดการอาคารชุดฯ			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ